СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя Правительства Хабаровского края по инфраструктуре

_____ И.А. Горбачёва

"23" 04 2026 г

СОГЛАСОВАНО
Министр энергетики Хабаровского края

_____ Г.В. Тютюков

"23" 09 2026 г

СОГЛАСОВАНО
Директор
Филиала АО "СОЦЭС "Тихоокеанское РДУ "

_____ В.Е. Костин

"14" 09 2026 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"

_____ М.А. Сугоровский

"21" 09 2026 г

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2026/2027 гг.
по филиалу АО ДРСК "Хабаровские электрические сети"
на территории Хабаровского края в границах энергорайона Правобережья

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
зона Хабаровской ТЭЦ-1*																
1	ПК база «Дальтехмонтаж», Базалит ДВ, ООО Светопрозрачные конструкции, САНТО ДВ, АО завод «Отопительного оборудования», АО «Дальтехгаз», ООО ХЗМК «Далькровля», УПП-1 ФГУП «УСС ДСС», ООО Эй-Пи-ТРЭЙД, РЖД, Резерв Насосной Т/С	ПС 35 кВ СМ	В 6 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин	1,84										58,9
2	ПК база «Дальтехмонтаж», ООО Эй-Пи-ТРЭЙД, УПП-1 ФГУП «УСС ДСС», ООО "Элас", САНТО ДВ, Регион нефть, ООО ХЗМК «Далькровля», ООО "Монолит ДВ", Фабрика нетканных материалов, Контур		В 6 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин	2,79										5,9
3	ЖБИ-3,СП «Востокметалл», Геологоразведочная экспедиция, АО «Железобетон-5», ПО ЯБ- 227/3, УМ Агропромстроя, АТП Госснаба, ССК, «Хабснабсбыт», База «Дальтехмонтаж», ПОЗ «Агропромстрой»	ПС 35 кВ СМ	Т-24	ДУ	до 5 мин.	7,47										0
4	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)	ПС 110 кВ СДВ	12	ДУ	от 5 до 20 мин									0,65		20,1
5	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		17	ДУ	от 5 до 20 мин									1,07		0
6	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		18	ДУ	от 5 до 20 мин									0,30		0
7	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		24	ДУ	от 5 до 20 мин									0,97		13,7
8	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		25	ДУ	от 5 до 20 мин									1,57		35,8
9	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район), Детская больница им.Истомина	ПС 35 кВ БН	19	ДУ	от 5 до 20 мин									2,52		0

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
10	Аэропорт (водонасосная)	ПС 110 кВ ГОРЬКИЙ	10	ДУ	от 5 до 20 мин	0,31										0
11	Коммунально-бытовые потребители п.Горького		42	ДУ	от 5 до 20 мин									3,56		0
12	ООО «Даль-Оха»		35	ДУ	от 5 до 20 мин	0,04										0
13	Контур Билд		40	ДУ	от 5 до 20 мин	0,09										0
14	Коммунально-бытовые потребители п.Горького, с. Гаровка, с.Гаровка-2		1	ДУ	от 5 до 20 мин									4,19		0
15	Коммунально-бытовые потребители п.Горького		32	ДУ	до 5 мин.									1,09		0
16	Коммунально-бытовые потребители п.Горького		3	ДУ	до 5 мин.									1,17		0
17	ООО «Пеноплэкс»		11	ДУ	от 5 до 20 мин	0,01										0
18	Коммунально-бытовые потребители с. Гаровка-1		33	ДУ	до 5 мин.										1,62	0
19	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)	ПС 110 кВ ГОРОДСКАЯ	49	ДУ	до 5 мин.										0,41	0
25	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		7	ДУ	до 5 мин.										1,63	55,9
20	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		31	ДУ	до 5 мин.										1,04	0
21	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		60	ДУ	до 5 мин.										1,84	0
22	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		46	ДУ	от 5 до 20 мин										1,12	0
23	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район), пенсионный фонд, ВНС		72	ДУ	от 5 до 20 мин										1,10	21,5
24	Коммунально-бытовые потребители	ПС 110 кВ ХОР	11	ДУ	от 5 до 20 мин										1,370304	0
25	Коммунально-бытовые потребители		17	ДУ	от 5 до 20 мин										0,816912	0
26	Коммунально-бытовые потребители		Т-71	ДУ	от 5 до 20 мин										1,22976	11,4
зона Хабаровской ТЭЦ-3**																
27	ООО «Восток оборудование»	ПС 110 кВ ХЭС	130	ДУ	до 5 мин.		0,55									0
28	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		128	ДУ	до 5 мин.									0,61		0
29	ООО «Спортинвест»		223	ДУ	до 5 мин.		0,39									0
30	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		104	ДУ	до 5 мин.										0,859075	0
31	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		105	ДУ	до 5 мин.										0,200056	100
32	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		205	ДУ	до 5 мин.										0,909693	6,87
33	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		204	ДУ	до 5 мин.										0,857538	0
34	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		209	ДУ	до 5 мин.										1,266433	0
35	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		210	ДУ	до 5 мин.										0,005929	0
36	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		211	ДУ	до 5 мин.										0,349823	17,8
27	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (железнодорожный и центральный район), ИП Ковальский, Детская туб.больница, ВНС, краевая больница (ЛГ)	ПС 220 кВ РЦ	С-48	ОП	от 5 до 20 мин										26,57	45,8
зона Хабаровской ТЭЦ-1*																
37	быт с.Ракитное, с.Гаровка-1,2, 2-й подъем холодной воды, котельная, школа, дет.сад, АО «Национальная башенная компания»	ПС 110 кВ ЮЖНАЯ	Т-47	ДУ	до 5 мин.										6,46	71,7
38	2 сек. 6 кВ ПС Трампарк (ИП Шер, ООО «Практик строитель», Объединенные пивоварни, ООО «Равиоль», ООО «Даль Рента», ХГЭС, ООО «ДВ-Аспект», Комбинат дет.питания, ООО «Калита»	ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ-1	Т-5	ОП	от 5 до 20 мин			4,22								8,25

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
39	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Южный микрорайон)	ПС 110 кВ АК	6	ДУ	до 5 мин.										1,184303	0
40	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Южный микрорайон)		7	ДУ	до 5 мин.										0,362889	0
41	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Южный микрорайон)		17	ДУ	до 5 мин.										0,425365	0
зона Хабаровской ТЭЦ-3**																
42	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Северный микрорайон)	ПС 110 кВ СМР	204	ДУ	от 5 до 20 мин									1,14		0
43	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Северный микрорайон)		211	ДУ	от 5 до 20 мин									0,19		0
44	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Северный микрорайон)		218	ДУ	от 5 до 20 мин									0,11		100
45	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Северный микрорайон)		219	ДУ	от 5 до 20 мин									0,09		0
46	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Северный микрорайон)		220	ДУ	от 5 до 20 мин									1,61		0
47	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Северный микрорайон)		113	ДУ	от 5 до 20 мин									1,71		0
48	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Северный микрорайон)		221	ДУ	от 5 до 20 мин									0,61		55,4
49	Коммунально-бытовые потребители		223	ДУ	от 5 до 20 мин									0,61		0
50	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Краснофлотский район)	ПС 110 кВ КАФ	26	ДУ	от 5 до 20 мин									1,85		0
51	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Краснофлотский район)		33	ДУ	от 5 до 20 мин									2,85		0
52	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Краснофлотский район)		45	ДУ	от 5 до 20 мин									2,67		0
53	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Краснофлотский район)		43	ДУ	от 5 до 20 мин									2,52		0
54	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровска (Железнодорожный район), МЧС	ПС 110 кВ ГВФ	4	ДУ	от 5 до 20 мин									0,69		57,8
55	Коммунально-бытовые потребители с.Матвеевка, тепловой пункт		20	ДУ	от 5 до 20 мин									2,84		0
56	Коммунально-бытовые потребители с.Матвеевка, ГРП-		28	ДУ	от 5 до 20 мин									3,66		0
57	Коммунально-бытовые потребители с.Матвеевка, ВНС		36	ДУ	от 5 до 20 мин									0,92		0
58	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровска (Железнодорожный район)		4	ДУ	от 5 до 20 мин									0,58765		0
59	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровска (Железнодорожный район)		6	ДУ	от 5 до 20 мин									0,581501		0
60	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровска (Железнодорожный район)		38	ДУ	от 5 до 20 мин									0,237168		0
61	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровска (Железнодорожный район)	ПС 35 кВ ЭМАЛЬЗАВОД	5	ДУ	от 5 до 20 мин										0,06	0
62	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Железнодорожный район)		12	ДУ	от 5 до 20 мин										1,77	0
63	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровска (Железнодорожный район)		16	ДУ	от 5 до 20 мин										1,29	0
64	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (железнодорожный район)		15	ДУ	от 5 до 20 мин										0,51	0
65	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (железнодорожный район), котельная		20	ДУ	от 5 до 20 мин										1,60	0
66	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)	ПС 35 кВ ПРОТОКА	6	ДУ	от 5 до 20 мин										0,335768	0
67	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		9	ДУ	от 5 до 20 мин										0,761024	0
68	Коммунально-бытовые потребители п.Березовка, школа		6	ДУ	от 5 до 20 мин										1,29	0

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
69	Коммунально-бытовые потребители п.Березовка	ПС 110 кВ БЕРЕЗОВКА	18	ДУ	от 5 до 20 мин										0,18	0
70	Коммунально-бытовые потребители п.Березовка, детский сад		21	ДУ	от 5 до 20 мин										1,96	0
71	Коммунально-бытовые потребители п.Березовка		17	ДУ	от 5 до 20 мин										0,88	0
72	Коммунально-бытовые потребители п.Березовка, школа, дет/дом		23	ДУ	от 5 до 20 мин										0,88	0
зона Хабаровской ТЭЦ-1*																
73	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (железнодорожный район), Птицезавод, Востокметалл, Базы, Завод стройсталь, ж/д	ПС 110 кВ ГОРЬКИЙ	Т-26	ДУ	от 5 до 20 мин										7,75	49
74	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (железнодорожный район), Птицезавод, Востокметалл, Базы, Завод стройсталь, ж/д		Т-21	ДУ	от 5 до 20 мин										5,16	0
зона Хабаровской ТЭЦ-3**																
75	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район)	ПС 110 кВ ЭНЕРГОМАШ	5	ДУ	до 5 мин.									0,497065		100
76	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район)		8	ДУ	до 5 мин.									0,18139		100
77	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район)		18	ДУ	до 5 мин.									0,417569		100
78	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район)		30	ДУ	до 5 мин.									0,020533		100
79	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район)		33	ДУ	до 5 мин.									0,121109		0
80	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район)		41	ДУ	до 5 мин.									0,682956		100
81	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район)		51	ДУ	до 5 мин.									0,140434		0
82	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район)		69	ДУ	до 5 мин.									0,08235		0
83	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск	ПС 110 кВ ХЭС	202	ДУ	до 5 мин.										0,970852	6,44
84	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		Т-55	ДУ	до 5 мин.										4,88061	25,8
зона Хабаровской ТЭЦ-3**																
85	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район), Администрация г. Хабаровска, корейское консульство	ПС 110 кВ ЭНЕРГОМАШ	44	ДУ	до 5 мин.									0,58		25

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
зона Хабаровской ТЭЦ-1*																
86	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район)	ПС 35 кВ ПАРК ГАЙДАРА	8	ОВБ	от 20 до 60 мин									1,38		0
87	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центртальный район), гимназия №3, ВНС		18	ОВБ	от 20 до 60 мин									0,42		0
88	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район), Дворец бракосочетаний, центр инновац.технологий		22	ОВБ	от 20 до 60 мин									2,13		0
89	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район)	ПС 110 кВ Ц	2	ДУ	от 5 до 20 мин									4,74		18,2
90	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район)		10	ДУ	от 5 до 20 мин									3,22		16,6
91	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район)		8	ДУ	от 5 до 20 мин									1,29		0
92	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район)		20	ДУ	от 5 до 20 мин									4,00		0
93	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район)		16	ДУ	от 5 до 20 мин									2,15		0
94	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)	ПС 110 кВ СДВ	49	ДУ	от 5 до 20 мин									0,284053		0
95	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		51	ДУ	от 5 до 20 мин									0,706343		0
96	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		56	ДУ	от 5 до 20 мин									0,810324		0
97	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)	ПС 110 кВ ЮМР	2	ДУ	до 5 мин.									0,140764		0
98	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		2А	ДУ	до 5 мин.									0,630691		89,3
99	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		4	ДУ	до 5 мин.									2,022736		7,16
100	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		6	ДУ	до 5 мин.									0,572936		76,6
101	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		8	ДУ	до 5 мин.									1,11469		0
102	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		9	ДУ	до 5 мин.									0,842715		0
103	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		10	ДУ	до 5 мин.									0,836456		0
107	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		25	ДУ	до 5 мин.									1,223282		0
зона Хабаровской ТЭЦ-1*																
108	жил.массив, свинокомплекс, космическая связь, быт. с.Сергеевка	ПС 110 кВ ГОРЬКИЙ	Т-23	ДУ	от 5 до 20 мин										3,16	13,8
109	ПНС, жил/массив, коммунально-бытовые потребители с.Тополево, Хабаровский район)		Т-20	ДУ	до 5 мин.										12,71	6,17
110	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)	ПС 110 кВ СДВ	5	ДУ	от 5 до 20 мин										0,687677	0
111	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		6	ДУ	от 5 до 20 мин										0,041944	0
113	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		15	ДУ	от 5 до 20 мин										0,742028	0
115	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		24	ДУ	от 5 до 20 мин										0,736648	18,1
116	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		25	ДУ	от 5 до 20 мин										1,150265	77,7
117	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		29	ДУ	от 5 до 20 мин										0,587101	100
119	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		54	ДУ	от 5 до 20 мин										0,721386	0

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
зона Хабаровской ТЭЦ-1*																
120	Коммунально-бытовые потребители п.Горького	ПС 110 кВ ГОРЬКИЙ	41	ОВБ	от 20 до 60 мин									1,58		0
121	Коммунально-бытовые потребители п.Горького, школа, д/сад		47	ОВБ	от 20 до 60 мин									2,34		0
122	Коммунально-бытовые потребители п.Осинова Речка	ПС 110 кВ КОРФОВСКАЯ	С-40	ДУ	от 5 до 20 мин									5,05		0
зона Хабаровской ТЭЦ-3**																
122	Коммунально-бытовые потребители с.Матвеевка	ПС 110 кВ ГВФ	10	ДУ	до 5 мин.									1,41		0
123	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Железнодорожный район)		1	ДУ	от 5 до 20 мин									0,67		0
124	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Железнодорожный район)		34	ДУ	от 5 до 20 мин									0,28		0
125	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Железнодорожный район)		15	ДУ	до 5 мин.									1,63		0
зона Хабаровской ТЭЦ-1*																
126	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск	ПС 35 кВ СМ	18	ДУ	от 5 до 20 мин									0,194785		0
127	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		34	ДУ	от 5 до 20 мин									0,097393		0
128	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		41	ДУ	от 5 до 20 мин									0,166237		0
129	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		46	ДУ	от 5 до 20 мин									0,084985		0
130	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск	ПС 35 кВ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ	4	ДУ	от 5 до 20 мин									0,376285		0
131	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		7	ДУ	от 5 до 20 мин									0,424926		85,2
132	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		9	ДУ	от 5 до 20 мин									0,403186		46
133	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		10	ДУ	от 5 до 20 мин									0,386606		0
134	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		12	ДУ	от 5 до 20 мин									0,430855		0
135	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		14	ДУ	от 5 до 20 мин									0,52177		0
136	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		15	ДУ	от 5 до 20 мин									0,090475		0
137	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		16	ДУ	от 5 до 20 мин									0,427671		0
138	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		17	ДУ	от 5 до 20 мин									0,571399		0
139	жил.массив, МУП РЭС, ПНС, коммунально-бытовые потребители	ПС 110 кВ ГОРЬКИЙ	Т-69	ДУ	до 5 мин.										12,52	3,21
142	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),	ПС 35 кВ ПАРК ГАЙДАРА	12	ДУ	до 5 мин.										0,673513	0

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
зона Хабаровской ТЭЦ-3**																
143	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск	ПС 110 кВ ЗДОРОВЬЕ	3	ДУ	до 5 мин.										1,533686	49,8
144	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		8	ДУ	до 5 мин.										1,763717	4,1
145	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		10	ДУ	до 5 мин.										1,524244	0
146	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		11	ДУ	до 5 мин.										1,191659	0
147	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		13	ДУ	до 5 мин.										1,587488	4,56
148	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		14	ДУ	до 5 мин.										0,385288	0
149	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),	ПС 110 кВ ЭНЕРГОМАШ	2	ДУ	до 5 мин.										0,048202	0
150	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		2А	ДУ	до 5 мин.										0,022729	0
151	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		2Б	ДУ	до 5 мин.										0,086303	0
152	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		3	ДУ	до 5 мин.										1,500966	34,8
153	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		13	ДУ	до 5 мин.										0,200056	0
154	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		14	ДУ	от 5 до 20 мин										0,771674	0
155	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		19	ДУ	до 5 мин.										0,55471	65,5
156	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		37	ДУ	до 5 мин.										0,189734	0
157	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		43	ДУ	до 5 мин.										0,536044	0
159	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		45	ДУ	до 5 мин.										0,009772	0
160	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		46	ДУ	до 5 мин.										0,027011	0
161	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		47	ДУ	до 5 мин.										0,045347	0
162	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		54	ДУ	до 5 мин.										1,223831	0
зона Хабаровской ТЭЦ-1*																
163	ООО «Калита», ООО «Даль Рента», ООО «Колос-пром», Цирк, Объединенные пивоварни, ООО «ДВ Гарант, насосная т/сетей, ООО «ДВ-Аспект», комбинат дет питания, ХГЭС	ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ-1	Т-6	ОП	от 5 до 20 мин	7,38										84,9
164	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		21	ДУ	до 5 мин.										1,18	0

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
165	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)	ПС 110 кВ ГОРОДСКАЯ	8	ДУ	до 5 мин.										2,59	45,7
166	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		45	ДУ	до 5 мин.										2,08	0
167	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		65	ДУ	до 5 мин.										0,97	0
169	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск	ПС 110 кВ МЖК	6	ДУ	от 5 до 20 мин										0,052155	0
171	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		11	ДУ	от 5 до 20 мин										0,633217	0
172	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		16	ДУ	от 5 до 20 мин										0,218722	0
173	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		32	ДУ	от 5 до 20 мин										0,208949	61,48
174	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		36	ДУ	от 5 до 20 мин										0,872032	0
175	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		45	ДУ	от 5 до 20 мин										0,00527	0
176	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		48	ДУ	от 5 до 20 мин										1,346917	27,3
177	Коммунально-бытовые потребители	ПС 110 кВ ГРОДЕКОВО	В 10 1Т	ОВБ	от 20 до 60 мин										4,05	8,1
178	Коммунально-бытовые потребители		В 10 2Т	ОВБ	от 20 до 60 мин										4,05	8,1
	зона Хабаровской ТЭЦ-3															
179	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск	ПС 35 кВ ИНТУРИСТ	2А	ДУ	до 5 мин.										1,57	0
180	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		4	ДУ	до 5 мин.										0,39	0
181	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		10	ДУ	до 5 мин.										1,46	0
182	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		14	ДУ	до 5 мин.										1,61	0
183	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Кировский район)		21	ДУ	до 5 мин.										0,08	0
184	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),	ПС 110 кВ ЗДОРОВЬЕ	16	ДУ	от 5 до 20 мин										0,062476	0
185	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		29	ДУ	от 5 до 20 мин										1,008733	0
186	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		33	ДУ	от 5 до 20 мин										0,105957	0
187	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		38	ДУ	от 5 до 20 мин										1,69652	0

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
зона Хабаровской ТЭЦ-1*																
188	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район), Сбербанк	ПС 110 кВ ГОРОДСКАЯ	10	ДУ	от 5 до 20 мин									1,99		0
189	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район), Сбербанк		13	ДУ	от 5 до 20 мин									1,82		0
190	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),	ПС 110 кВ Ц	4	ДУ	до 5 мин.									1,308377		13,1
191	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		9	ДУ	до 5 мин.									1,573983		0
192	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		10	ДУ	до 5 мин.									1,212192		14,2
193	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		13	ДУ	до 5 мин.									0,656604		0
194	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		17	ДУ	до 5 мин.									0,645075		0
195	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район), с.Сосновка, пгт Красная речка, с. Краснореченское, с. Рощино	ПС 110 кВ АК	Т-34	ДУ	до 5 мин.									22,53		10,08
196	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район), Судостроительный завод, Детская многопрофильная больница, МЧС Хабаровского края, Дет.больница № 9, Администрация Индустриального района		Т-33	ДУ	до 5 мин.									5,80		0
197	с.Бычиха, с.Корсаково, с.Восход, с.Новотроицкое, с.Казакевичево, с.Рощино	ПС 110 кВ КОРФОВСКАЯ	Т-60	ДУ	до 5 мин.									17,3		6,5
199	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)	ПС 110 кВ МЖК	35	ДУ	до 5 мин.									0,93		0
200	ООО «Южный парк»		31	ДУ	до 5 мин.									1,59		0
201	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Индустриальный район)		52	ДУ	до 5 мин.									0,50		0
202	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК"	ПС 35 кВ ПАРК ГАЙДАРА	9	ДУ	до 5 мин.										1,94	0
203	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск АО Хабаровская горэлектросеть		10	ДУ	до 5 мин.										1,92	0
204	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),	ПС 35 кВ БН	7	ДУ	до 5 мин.										0,288335	0
205	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		9	ДУ	до 5 мин.										0,557125	0
206	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		13	ДУ	до 5 мин.										0,22531	0
207	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		28а	ДУ	до 5 мин.										1,2515	0
209	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		21	ДУ	до 5 мин.										1,3064	0
210	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Центральный район),		25	ДУ	до 5 мин.										0,128576	0
211	ООО "ЛСК ДВ", ООО "ВНП"	ПС 110 кВ ЮЖНАЯ	58	ДУ	до 5 мин.										0,15	42,8
212	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Южный микрорайон)	ПС 110 кВ ЮМР	2б	ДУ	от 5 до 20 мин										0,59	0
213	Коммунально-бытовые потребители г.Хабаровск (Южный микрорайон)		22	ДУ	от 5 до 20 мин										1,90	0
ИТОГО по зоне Хабаровской ТЭЦ-1*:																
ИТОГО по зоне Хабаровской ТЭЦ-1*:				**до 5 мин., в том числе:**		**7,47**	**7,47**	**7,47**	**7,47**	**7,47**	**7,47**	**7,47**	**7,47**	**71,11**	**126,57**	19,78
				ДУ		**7,47**	**7,47**	**7,47**	**7,47**	**7,47**	**7,47**	**7,47**	**7,47**	**71,11**	**126,57**	19,78
				ОП		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
				до 20 мин., в том числе:		**19,93**	**19,93**	**24,14**	**24,14**	**24,14**	**24,14**	**24,14**	**24,14**	**132,84**	**220,50**	66,93
				ДУ		**12,55**	**12,55**	**12,55**	**12,55**	**12,55**	**12,55**	**12,55**	**12,55**	**121,25**	**208,90**	14,70
				ОП		**7,38**	**7,38**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	62,36
				Всего, в том числе:		**19,93**	**19,93**	**24,14**	**24,14**	**24,14**	**24,14**	**24,14**	**24,14**	**140,70**	**236,45**	18,24
				ДУ		**12,55**	**12,55**	**12,55**	**12,55**	**12,55**	**12,55**	**12,55**	**12,55**	**121,25**	**208,90**	14,70
				ОП		**7,38**	**7,38**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	66,93
				ДД		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				ОВБ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,85**	**15,95**	4,52
ИТОГО по зоне Хабаровской ТЭЦ-3:**																
ИТОГО по зоне Хабаровской ТЭЦ-3*:				**до 5 мин., в том числе:**		**0,00**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**7,30**	**35,14**	19,2
				ДУ		**0,00**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**7,30**	**35,14**	19,2
				ОП		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
				до 20 мин., в том числе:		**0,00**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**33,72**	**103,29**	27,90
				ДУ		**0,00**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**33,72**	**76,72**	20,34
				ОП		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,57**	49,26
				Всего, в том числе:		**0,00**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**33,72**	**103,29**	27,90
				ДУ		**0,00**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**33,72**	**76,72**	20,34
				ОП		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,57**	49,26
				ДД		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
				ОВБ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
ИТОГО:				**до 5 мин., в том числе:**		**7,47**	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**78,42**	**161,71**	15,59
				ДУ		**7,47**	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**78,42**	**161,71**	15,59
				ОП		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
				до 20 мин., в том числе:		**19,93**	**20,86**	**25,08**	**25,08**	**25,08**	**25,08**	**25,08**	**25,08**	**166,57**	**323,79**	20,64
				ДУ		**12,55**	**13,48**	**13,48**	**13,48**	**13,48**	**13,48**	**13,48**	**13,48**	**154,97**	**285,63**	16,14
				ОП		**7,38**	**7,38**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**38,17**	53,57
				Всего, в том числе:		**19,93**	**20,86**	**25,08**	**25,08**	**25,08**	**25,08**	**25,08**	**25,08**	**174,42**	**339,75**	19,87
				ДУ		**12,55**	**13,48**	**13,48**	**13,48**	**13,48**	**13,48**	**13,48**	**13,48**	**154,97**	**285,63**	16,14
				ОП		**7,38**	**7,38**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**38,17**	53,57
				ДД		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				ОВБ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,85**	**15,95**	4,52

*- энергорайон, ограниченный 1АТ и 2АТ ПС 220 кВ Хехцир (от шин 220 кВ ПС 220 кВ Хехцир), КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №1, №2 с отпайками (С-7,С-8) (от шин 110 кВ ПС 220 кВ РЦ).

**- энергорайон, ограниченный 1АТ и 2АТ ПС 220 кВ РЦ (от шин 220 кВ ПС 220 кВ РЦ), 1АТ Хабаровская ТЭЦ-3 (от шин 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-3).

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,9°С)

Заместитель директора -
главный инженер филиала АО ДРСК
"Хабаровские электрические сети"
_____ Д.О. Дмитриев
"04" 09 2026 г

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя Правительства
Хабаровского края по инфраструктуре
_____ И.А. Горбачева
"23" 09 2026 г

СОГЛАСОВАНО
Министр энергетики
Хабаровского края
_____ Г.В. Тютюков
"23" 09 2026 г

СОГЛАСОВАНО:
Директор
Филиала АО "СО ЕЭС" Тихоокеанское РДУ
_____ В.Е. Костин
2026 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала АО "ДРСК"
"Хабаровские электрические сети"
_____ М.А. Сугоровский
"09" 09 2026 г

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2026/2027 гг.
по филиалу АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"
на территории Хабаровского края в границах Комсомольского, Советско-Гаванского энергорайонов, Верхнебуреинского и Солнечного районов

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Северо-Западный энергорайон (Верхнебуреинский и Солнечный районы)																
1	АО Ургалуголь	ПС 220 кВ Ургал	ЭВ-С-151	ОП	от 5 до 20 мин.	12,4										24,7
2	АО Ургалуголь	ПС 35 кВ Чегдомын	яч. 31	ОВБ	от 20 до 60 мин.		1,58									0,1
3	АО Ургалуголь	ПС 35 кВ Чегдомын	яч. 28	ОВБ	от 20 до 60 мин.			0,34								0,0
4	АО Ургалуголь	ПС 35 кВ Чегдомын	яч. 10	ОВБ	от 20 до 60 мин.				0,19							0,0
5	АО Ургалуголь	ПС 35 кВ Чегдомын	яч. 20	ОВБ	от 20 до 60 мин.					0,24						0,0
6	АО Ургалуголь	ПС 35 кВ Чегдомын	яч. 3	ОВБ	от 20 до 60 мин.						1,34					0,1
Комсомольский энергорайон (район, ограниченный ВЛ 500 кВ Хабаровская - Нерген, ВЛ 220 кВ Ургал - Сулук, ВЛ 220 кВ Хабаровская — Джелюмкен/т, ВЛ 220 кВ Хабаровская - НПС-1)																
7	ООО Амур Минералс	ПС 220 кВ Малмыж	В 220 Т-1, В 220 Т-2	ОП	до 5 мин.	101,00										100,0
8	АК Энергетика, Газпроминвест Томск	ПС 110 кВ Береговая	В 6 1Т, яч.16,20	ДУ	до 5 мин.					2,00						21,7
9	АО Оборонэнерго	ПС 110 кВ Гайтер	В 10 яч.54,16	ДУ	до 5 мин.					0,36						0,0
10	с.Хурба, п.Молодежный, с.Болин, АО Оборонэнерго	ПС 110 кВ Хурба	В 35 Т-183, В 35 Т-181, В 10 2Т	ДУ	до 5 мин.					6,26						0,0
11	ул.Каменная, ул.Грибная, ул.Виноградная, п. Хапсоль-2 г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Таллалихина, ул.Барбюса п.Хумми, ООО "5я ВКК", АО РЖД, Комсомольская птицефабрика, АО Оборонэнерго	ПС 110 кВ БАМ ПТФ	В 35 Т-222	ДУ	до 5 мин.					2,94						0,0
12	мкр-н Амурлитмаш, пос. Большевик, р-н улиц Водонасосная, Сусанина, Машинная, Щорса г.Комсомольск-н/А	ПС 110 кВ Байкальская	В 35 Т-185, В 35 Т-186	ДУ	до 5 мин.						4,80					3,8
13	п.Дружба, мкр-н Таёжный, пос. Огнеупорный, МОУ СОШ №28, МДОУ ДС №38, МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" КНС г.Комсомольск н/А, АО РЖД	ПС 110 кВ К	В 110 С-79, яч. 5, яч.17	ДУ	до 5 мин.						1,75					0,0
14	АО Оборонэнерго, с.Гайтер, с.Картель	ПС 110 кВ Картель	В 10 2Т	ДУ	до 5 мин.							1,74				0,0
15	ул. Новая, Луговая, Фортыгина, ЭПНИ п.Эльбан, школа, АО Оборонэнерго, АО РЖД	ПС 110 кВ Эльбан	В 35 Т-193, яч.2,4,13	ДУ	до 5 мин.							1,64				0,0
16	с.Новый мир	ПС 110 кВ Водозабор	В 10 1Т	ДУ	до 5 мин.							0,91				0,0
17	п.Солнечный, ООО РЭС	ПС 110 кВ Солнечная	В 6 1Т, В 6 2Т	ДУ	до 5 мин.							4,44				0,0

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	с.Омми, 1 мкр, 2 мкр, д/с Солнышко п.Эльбан, ЭМЗ, АО Оборонэнерго, АО РЖД	ПС 110 кВ Эльбан	В 35 Т-194, 27, 10, 24	ДУ	до 5 мин.								4,73			0,0
19	быт с.Пивань, с. Бельго, с.Верхняя Эконь, АО РЖД	ПС 110 кВ Пивань	В 10 2Т	ДУ	до 5 мин.								2,70			0,0
20	Магистральное шоссе, ул. Юбилейная, ул. Дикопольцева, ул. Вокзальная, ул. Ленина, ул. Пирогова, ул. Гамарника г.Комсомольск-н/А, АО РЖД, ООО Зодиак, ООО "Леонор", МОУ СОШ №23, МУППТС насосная, МОУ ДО "ЦВР "ЮНОСТЬ", пос. Мылки, пос. Малая Хапсоль, КГАУЗ "Комсомольская Стоматологическая поликлиника", КГБУЗ "Городская больница" имени А.В.Шульмана (ввод№1), МДОУ ДС№96, КГАУ ДО СШРЦРС (ввод №2), МУП "Горводоканал" ГОСВ ввод №1	ПС 110 кВ Привокзальная	В 6 1Т, В 6 яч.29,30,32,33	ДУ	до 5 мин.									8,57		11,8
21	ул. Комсомольская, пр. Интернациональный, пр. Первостроителей, ул. Аллея труда, ул. Бульвар юности, ул. Дзержинского, ул. Гагарина, ул.Молодогвардейская, пр.Октябрьский, ул.Севастопольская, ул.Сидоренко, пр.Ленина, ул.Васянина, ул.Котовского г.Комсомольск-н/А, ООО "5я ВКК" КНС "Центральная", ООО "5я ВКК" ГОСВ2, МДОУ ДС №71, КГБУЗ "КСПК", КГБУЗ "Городская больница № 7" травматология, поликлиника №5, КГБУЗ "ТКДЦ", МДОУ ДС №9, МДОУ ДС №118, МДОУ ДС №54, МОУ СОШ №27, МДОУ ДС №8, МОУ СОШ Гимназия №9, ООО "5я ВКК" Амурский водозабор, МУП "ППТС" ЦТП, МОУ ГИМНАЗИЯ N9, МБУ ДО "СШОР №1", ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ № 34960, , ООО "5я ВКК" ПОДКАЧКА 8," КНС "ЦВТ"	ПС 35 кВ Городская	В 6 1Т, В 6 яч.17,19, 21,24,26,27	ДУ	до 5 мин.										10,62	9,5
22	ООО Амурская ЛК, АО АПДЖТ, База ГВК, ЗАО "ДВ-Ресурс", Дереводеталь; район ул.Пионерская, Мира, Строителей, Комсомольский; пож/часть; военкомат, администрация АМР г.Амурск	Амурская ТЭЦ-1	МВ С-89, В 35 Т-227, В 35 Т-224, яч.6В	ОП	от 5 до 20 мин.		11,68									21,0

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	быт с.Бриакан, п.Дуки, п. Веселая Горка, артель старателей Восток, АО «РФП Лесозаготовка»	ПС 220 кВ Березовая	В 35 Т-197, Т-198	ОП	от 5 до 20 мин.			1,17								0,0
24	мкр.Амурсталь профилакторий "Металлург", КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук детс. п-ка №3, больница №3 ввод №1, МО СОШ №29, МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" КНС, Пожарное депо 7-й пожарной части 2 ОПС ввод №1 г.Комсомольск-н/А, ООО Магистраль, ООО Гравзавод, ООО Амуррегиострой	ПС 35 кВ Западная	В 6 2Т, В 6 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин.				3,57							21,3
25	ул. Кирова, ул. Краснофлотская, ул. Комсомольская, ул. Молодежная, ул. Путейская, ул. Гаражная, ул.Вокзальная, ул.Красная, ул.Уссурийская, ул.Базовая, ул.Новая г.Комсомольск-на-Амуре, КГБУЗ "Комсомольская ССМП", МУП "ППТС", КГБУЗ "Родильный дом №3" Гинекологическое отделение, АО "Газпром газораспределение Дальний Восток", КГБУ "Хабаровская крайСББЖ", ООО "5я ВКК", КНС "ДСК", Госпиталь №301, КГБУЗ "ККЦО", МДОУ д/с № 104, ООО "5я ВКК" ПОДКАЧКА, ТЦ "Выбор", ТЦ "БУМ", м-н "Светофор"	ПС 35 кВ ЭТЗ	В 6 1Т, В 6 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин.							5,38				9,6
26	ул. Ленинградская, пр. Победы, ул. Хетагуровская, ул. Советская, пр. Московский, ул. Орехова, ул. Калинина, пр. Копылова, ул.Лазо, ул.Сусанина, ул.Уральская, КГКУ Детский дом 34, МУП "ППТС" КНС , КГБУЗ "Родильный дом №3" женская консультация №4, МОУ ЛИЦЕЙ №33, МБУ ДО "СШОР №1" СПК "Амур", МДОУд/с № 80, МДОУ д/с № 53 , МОУ СОШ №7, МОУ СОШ С УИОП №16, МОУ СОШ № 8, МУК " ГЦБ", МДОУд/с №7, 2 ОТРЯД ПЧ №5, МОУ СОШ № 24, МДОУ д/с № 46, МДОУ д/с №105, ООО "5я ВКК" ВНС , МОУ СОШ №19, МОУ ЦДО "ДЗЕМГИ"	ПС 110 кВ Т	В 6 яч.4,5,50,57,60	ОП	от 5 до 20 мин.								7,16			6,8

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	с.Селихино, с.Вознесенское, с.Иннокентьевка, с. Троицкое, с.Лидога, с.Дада, с.Даерга, с.Дубовый мыс, с.Найхин, с.Гасси, с.Нижняя Манома, АО Дальтрансгаз	ПС 220 кВ Селихино	МВ-С-105	ОП	от 5 до 20 мин.									12,68		4,4
28	Мкр. им. Менделеева, МОУ СОШ №13 школа, д/с, ООО "5я ВКК" КНС МЕНДЕЛЕЕВА, ПОДКАЧКА 17, ГОСК, ул. Калинина, ул. Уральская, ул. Хетагуровская, ул. Советская, ул. Запорожская, ул. Амурская, КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук ПОЛИКЛИНИКА № 2, МОУ ДО ДТДиМ, МОУ ЦДО "ДЗЕМГИ", МАУК ДО "ДХШ им. Г.А. Цивилева", МДОУ д/с № 5	ПС 35 кВ Ц	В 6 яч.9,39	ОП	от 5 до 20 мин.										1,63	19,8
29	ООО Амур Минералс	ПС 220 кВ Малмыж	В 220 Т-3, В 220 Т-4	ОП	от 20 до 60 мин.	101,00										3,1
30	ООО АГМК	ПС 110 кВ Комбинат	В 110 1Т	ОП	от 20 до 60 мин.		14,70									0,0
Советско-Гаванский энергорайон (район, ограниченный ВЛ 220 кВ Байкал — Кузнецовский № 1, ВЛ 220 кВ Селихино - Уктур (Л-259))																
31	мкр. Лесозавод-20, п. Гатка (все), лесхоз Совгаванский, г.Советская Гавань, АО РЖД	ПС 35 кВ Эгге	В 10 1Т, В 10 2Т	ДУ	до 5 мин.				1,76							9,7
32	район ул.Ленина, Пионерская, Курикша, Гончарова, Пушкина, 1-я Дачная, 2-я Дачная, школа№1, детсад г.Советская Гавань; п.Лососина, Завод Якорь	ПС 35 кВ Центральная	В 10 1Т	ДУ	до 5 мин.				7,38							7,1
33	район 5-й квартал, 1-й район, колледж, водоканал г.Советская Гавань; п.Окоча	ПС 35 кВ Кислородная	В 10 2Т	ДУ	до 5 мин.					2,85						34,6
34	п.Октябрьский (Коппинский жилмассив), Порт	ПС 35 кВ Южная	В 10 2Т	ДУ	до 5 мин.						0,92					26,1
35	п. Майский, п. Бяудэ, переезд РЖД, ЛПК «Фарт»	ПС 35 кВ Май	РК 10 2Т	ДУ	до 5 мин.							0,80				27,5
36	п.Октябрьский (Хотёмкино), п.Заветы Ильича, АО Оборонэнерго	ПС 35 кВ РП-4	В 10 1Т, В 10 2Т	ДУ	до 5 мин.								6,00			0,0
37	АО "Нью Форест Про"	ПС 220 кВ Ванино	ЭВ-С-131, ЭВ-С-132	ОП	от 5 до 20 мин.	6,00										21,8
38	АО "ВТУ"	ПС 220 кВ Ванино	ЭВ-С-137, ЭВ-С-138	ОП	от 5 до 20 мин.		4,80									56,6
				Итого:	**до 5 мин., в том числе:**	**101,0**	**101,0**	**101,0**	**110,1**	**124,6**	**132,0**	**141,6**	**155,0**	**155,0**	**155,0**	60,2
					ДУ	0,0	0,0	0,0	9,1	23,6	31,0	40,6	54,0	62,6	73,2	7,4
					ОП	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	100
					до 20 мин., в т.ч.:	**119,4**	**135,9**	**137,1**	**149,8**	**164,2**	**171,6**	**186,6**	**207,1**	**228,4**	**240,6**	47,7
					ДУ	0,0	0,0	0,0	12,7	27,1	34,6	49,5	62,9	71,5	82,1	8,2
					ОП	119,4	135,9	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	144,2	156,9	158,5	70,3
					ВСЕГО, в том числе:	**220,4**	**253,2**	**254,7**	**267,6**	**282,2**	**291,0**	**305,9**	**326,5**	**347,8**	**360,03**	33,3
					ДУ	0,0	0,0	0,0	12,7	27,1	34,6	49,5	62,9	71,5	82,1	9,8
					ОП	220,4	251,6	252,8	252,8	252,8	252,8	252,8	259,9	272,6	274,2	44,5
					ДД	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
					ОВБ	0,0	1,6	1,9	2,1	2,4	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	4,9
				в т.ч. по Северо-Западному энергорайону (Верхнебуреинский и Солнечный районы):	**до 5 мин., в том числе:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0
					ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
					ОП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					ДД	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
					ОВБ	0,0	1,6	1,9	2,1	2,4	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	4,9
в т.ч. итого по Комсомольскому энергорайону (включая Советско-Гаванский энергорайон):					**до 5 мин., в том числе:**	**101,0**	**101,0**	**101,0**	**110,1**	**124,6**	**132,0**	**141,6**	**155,0**	**155,0**	**155,0**	60,6
					ДУ	0,0	0,0	0,0	9,1	23,6	31,0	40,6	54,0	62,6	73,2	7,5
					ОП	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	100
					до 20 мин., в т.ч.:	**107,0**	**123,5**	**124,7**	**137,4**	**151,8**	**159,2**	**174,2**	**194,7**	**216,0**	**228,2**	51,3
					ДУ	0,0	0,0	0,0	12,7	27,1	34,6	49,5	62,9	71,5	82,1	8,2
					ОП	107,0	123,5	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7	131,8	144,5	146,1	74,2
					ВСЕГО, в том числе:	**208,0**	**239,2**	**240,4**	**253,1**	**267,5**	**274,9**	**289,9**	**310,4**	**331,7**	**343,9**	34
					ДУ	0,0	0,0	0,0	12,7	27,1	34,6	49,5	62,9	71,5	82,1	9,8
					ОП	208,0	239,2	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	247,5	260,2	261,8	45,5
					ДД	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
					ОВБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
в т.ч. итого по Советско-Гаванскому энергорайону:					**до 5 мин., в том числе:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,1**	**12,0**	**12,9**	**13,7**	**19,7**	**19,7**	**19,7**	11,5
					ДУ	0,0	0,0	0,0	9,1	12,0	12,9	13,7	19,7	19,7	19,7	11,5
					ОП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
					до 20 мин., в т.ч.:	**6,0**	**10,8**	**10,8**	**19,9**	**22,8**	**23,7**	**24,5**	**30,5**	**30,5**	**30,5**	25
					ДУ	0,0	0,0	0,0	9,1	12,0	12,9	13,7	19,7	19,7	19,7	11,5
					ОП	6,0	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	46,1
					ВСЕГО, в том числе:	**6,0**	**10,8**	**10,8**	**19,9**	**22,8**	**23,7**	**24,5**	**30,5**	**30,5**	**30,5**	25
					ДУ	0,0	0,0	0,0	9,1	12,0	12,9	13,7	19,7	19,7	19,7	11,5
					ОП	6,0	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	25
					ДД	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
					ОВБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,9°С).

Заместитель директора - Главный инженер
филиала АО "ДРСК" -
"Хабаровские электрические сети"

_____ Д.О. Дмитриев

"01" 09 2026 г