

Филмал	U, кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, соц.значимые объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - НПЗ с отп НПЗ-2	С-16	01.04.17 1:22	01.04.17 1:22	0:00	01.04.17 1:22	0:00	ДФЗ	у		Обесточивания потребителя не было. При обходе обнаружено в пр.оп.№58-59 перекрытие на крупнобаритную технику сторонней организации.(трап стоит под проводами, рядом экскаватор). Пострадавших нет. Провод не поврежден. /сбоя технологического процесса не было./		нет	0	0	0	+5, ясно
Ам.ЦЭС	110	Ивановка Полевая		01.04.17 5:37	01.04.17 5:37	0:00	01.04.17 5:37	0:00	Ивановка :3 ст.ТЭНП, ту Полевая: 1ст ТЭНП, ту	у		ИМФ 3,2 км, фс. Произведен обход, на ОП 129 гнездо аиста		нет	0	0	0	+5, ясно
Хаб.СЭС	10	НТЭЦ	7	01.04.17 10:00	01.04.17 10:28	0:28	01.04.17 12:05	2:05	Откл. КУ"Земля "			Потребителю обеспечен резерв. ОП №59 заменили изолятор.	ф.31 НТЭЦ	аэропорт	0	0,3	5	+5, ясно
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебедин ый		01.04.17 10:50	01.04.17 11:19	0:29	02.04.17 16:32	29:42	В-101 на ЧТЭЦ: НЗЗ Зст, ПС Лебедин ый: В-110 Юхта НЗЗ-2 ст,АПВ усп	ну		Схема сети ремонтная /выведена ВЛ 220кВ "НГРЭС-НПС18 №1", до 2.04.17, установка ОПН; на ПС Н.Куранах отключен В.110кВ "Лебединый" по режиму/. Обесточены ПС 110: Инаглинская, М.Нимныр, Б.Нимныр, Юхта, Лебединый, Алдан, Рябиновая. ПС 35: МПС, Ленинский, В.Забор. В 11:19 по сети 35кВ запитана ПС Алдан(21574 чел, 10 МВт). В 11:37 включен участок ВЛ 110 "ЧТЭЦ-Б.Нимныр", запитаны ПС Б.Нимныр, М.Нимныр, Инаглинская (150 чел., 1 МВт). В 11:49 включена ВЛ 110кВ Н.Куранах-Лебединый, запитаны все ПС кроме ПС Юхта (0,1МВт). В 12:57 выделен участок ВЛ 110кВ "Б.Нимныр-Юхта", запитана ПС Юхта. 1.4.17 частичный обход уч.ВЛ без замечаний; 2.4.17- оп. 88 (дерев) обрыв гирл.изоляторов (вырвало спецболт) В 16:32 повреждение устранено (спецболт подвязан к траверсе); в 2017 г. опора в планах на замену.	ВЛ 35 кВ "В.Курана х-Алдан с отп.Ферм еры, Селегдар "; ВЛ 110 кВ "ЧТЭЦ-Б.Нимны р".	27219 чел.	27219	17	168	0,обл.
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка	10	01.04.17 17:00	01.04.17 17:00	0:00	01.04.17 17:00	0:00	МТЗ	у		с. Высокое, с. Григорьевка		нет/180ч.	180		12	+9, ветер

Ам.ЦЭС	10	Западная	38	01.04.17 22:59	01.04.17 23:28	0:29	01.04.17 23:28	0:29	МТО	запрет	у	Осмотр. На ведомств.уч (р-н ресторана Зимний сад) следы запуска возд.шаров.		нет/ быта нет	0	0,4	26	+8, облачно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	4	02.04.17 1:37	02.04.17 1:37	0:00	02.04.17 1:37	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+4, облачно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	СВ-10	02.04.17 1:37	02.04.17 2:09	0:32	02.04.17 2:09	0:32	МТЗ		у	С обесточиванием потребителей 1 сш 10 кв. Осмотр: ф4 откл от МТЗ, АПВ усп. Проверка РЗА на 3.4.17.		ж/д, п/з/ 420 чел	420	0,2	6	+4, облачно
Ам.ЦЭС	35	Амур	T1	02.04.17 8:30	02.04.17 8:54	0:24	02.04.17 9:00	0:30	ДЗТ			Обесточена 1 сш 10кВ. На ШМ 10кВ снята ветка тополя.	T2	12000	12000	3,5	31	+5, ветер, дождь
Ам.ВЭС	10	Слава	4	02.04.17 8:44	02.04.17 12:33	3:49	02.04.17 12:33	3:49	Откл. КУ"Земля"			РТП 493 (ОП14/2) заменен поврежденный изолятор подвижного ножа.		школа/770ч.	770		6	+5, дождь
Ам.ВЭС	10	Слава	9	02.04.17 8:44	02.04.17 13:40	4:56	02.04.17 13:40	4:56	Откл. КУ"Земля"			Оп.21 заменен поврежденный изолятор.		школа/210ч.	210	0,17	9	+5, дождь
Ам.ЦЭС	10	Возжаевка	6	02.04.17 8:45	02.04.17 8:45	0:00	02.04.17 8:45	0:00	МТО	у				школа, водозабор/650ч.	650		5	+5, ветер, дождь
Ам.ЦЭС	35	Полтавка-Верхняя Полтавка		02.04.17 10:00	02.04.17 10:40	0:40	02.04.17 10:40	0:40	МТЗ, МТО	ну	у	С обесточиванием ПС В.Полтавка. Произведен обход, замечаний нет		школа, скваж/1273чел.	2150	0,3	18	+9, дождь
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка	16	02.04.17 10:20	02.04.17 10:30	0:10	02.04.17 10:30	0:10	Ав. Откл.		у			нет/280ч.	280	0,4	14	+10, обл.
Ам.СЭС	6	Сиваки	18	02.04.17 12:05	02.04.17 12:15	0:10	02.04.17 12:15	0:10	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		РРС/ быта нет	0	0,02	1	+8, ветер
Ам.СЭС	10	Магдагачи	12	02.04.17 12:52	02.04.17 13:04	0:12	02.04.17 13:04	0:12	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		аэропорт	800	0,4	10	+8, ветер
Ам.ЗЭС	10	Георгиевка	4	02.04.17 13:46	02.04.17 16:24	2:38	02.04.17 16:24	2:38	МТЗ	ну	ну	Произведен обход. Пр.оп172-173 падение дерева. Устранено.		нет/180ч.	180	0,014	2	+8, ветер
Прим.ЦЭС	10	Промышленная	25	02.04.17 15:30	02.04.17 15:51	0:21	02.04.17 22:01	6:31	МТО			На ПС Промышленная повреждение каб.воронки КЛ 10 кВ (от В-10 до согласующего тр-ра 10/6кВ. Повреждение устранено (22:01), восстановлена исходная сх.	ф.4 ПС Новоникольск, ф.8 ПС Мелькомбинат	нет/ 630 чел	630	0,1	4	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	16	02.04.17 16:50	02.04.17 16:50	0:00	02.04.17 23:30	6:40	МТО		ну	Находился на ХХ. Оп 122 обрыв вязки верхнего провода. Устранено.		нет	0	0	0	+14, ясно
ЮяЭС	6	Алдан	ф."ОУП2"	02.04.17 18:17	02.04.17 18:47	0:30	02.04.17 18:47	0:30	МТО	ну	ну	Повреждение на вед. участке		котельная, тепловпункт,д.сад/800ч.			7	-2, обл.
Прим.ЮЭС	110	Западная	В 110кВ "Надеждинская тяга"	02.04.17 20:28	02.04.17 20:28	0:00	02.04.17 20:41	0:13	ПС Западная-Бл: "неисправность ЦУ"	не раб	у	Обесточенного потребителя нет. Разрыв транзита.		нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	02.04.17 21:00	02.04.17 21:10	0:10	02.04.17 21:10	0:10	МТЗ		у			нет/ 450 чел	450	0,1	7	+6, облачно
Прим.ЦЭС	10	Россия	8	02.04.17 21:00	02.04.17 21:12	0:12	02.04.17 21:12	0:12	МТО		у			школа, д/с/ 250 чел	250	0,3	5	+6, облачно

Прим.ЮЭС	110	Западная	В 110кВ "Надеждинская тяга"	02.04.17 23:56	02.04.17 23:56	0:00	03.04.17 8:40	8:44	ПС Западная-Бл: "неисправность ЦУ"	не раб		Обесточенного потребителя нет. Разрыв транзита. В 8:40 введен в работу (вывели из схемы датчики опертока Брэслера)	нет	0	0	0	+8, ясно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		03.04.17 6:34	03.04.17 6:34	0:00	03.04.17 6:34	0:00	Спасск: ТНЭМП 1ст. ИМФ 42,3 км. Мучн: НЗЗ 1ст.	у		В пролете ОП 24-49 гнезда аистов	нет	0	0	0	+3, облачно
Прим.ЦЭС	110	Липовцы - Полевая		03.04.17 7:03	03.04.17 7:03	0:00	03.04.17 7:03	0:00	ПС Липовцы: НЗЗ1ст. ПС Полев: НЗЗ2ст, ИМФ 18,3км.	у		Обход без замечаний	нет	0	0	0	+3, облачно
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцелово		03.04.17 8:20	03.04.17 8:20	0:00	03.04.17 8:20	0:00	ДЗ 3 з	у		Оп.51,71 перекрытие изоляции ветками гнезд аистов	нет	0	0	0	0, облачно
Прим.ЦЭС	10	Черниговка	1	03.04.17 13:55	03.04.17 19:03	5:08	03.04.17 19:03	5:08	Ав.откл	ну		Лвл-3,76 км. На опорах №3, 33 заменили 2 изолятора	нет / 233 чел	233	0,2	4	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое	6	03.04.17 15:09	03.04.17 17:50	2:41	03.04.17 18:55	3:46	Ав.откл	ну		Лвл-13,75 км. При РПВ "земля ф.В", откл. КУ. Включен без КТП 7053. В 18:55 включен полностью после осмотра. Причина не установлена	нет / 231 чел	231	1	13	+8, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи	12	03.04.17 16:45	03.04.17 18:56	2:11	03.04.17 18:56	2:11	"земля" от КУ			Оп.55 заменен изолятор	нет / 800 чел	800	0,47	10	+10, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Корфовская	8	03.04.17 16:56	03.04.17 19:31	2:35	03.04.17 19:31	2:35	МТЗ 33			Оп.4 повреждение изолятора, падение верхнего провода. Устранено	нет		0,14	1	+14, ясно
Прим.ЮЭС	110	Смоляни ново-тяга Берегова-1		03.04.17 19:07	03.04.17 19:07	0:00	04.04.17 6:56	11:49	Смоляни ново-т: НЗЗ, Берегова-1: МТО, НЗЗ 2 ст, при РПВ ускорение НЗЗ 3ст	ну	ну	Разрыв транзита. ИМФ 16,1 км, ф.А. В пролете ОП 41-42 обрыв нижнего провода крупногабаритной техникой. Виновника на месте нет. Повреждение устранено	нет	0	0	0	+10, ясно

Прим.ЮЭС	6	Улисс	В6кВ Т1 №2	03.04.17 20:43	03.04.17 21:57	1:14	04.04.17 7:22	10:39	МТЗ			Задымление в ЗРУ 6кВ. Обесточена 3сш 6кВ. В ячейке вед. ф-44 (МТО, ВПЭС) повреждение жесткой шины втычных контактов в сторону ТТ-6. В 22-50 при попытке включить В6кВ Т1 №2 отключился от МТЗ. 3сш 6кВ выведена в ремонт. Нагрузка 3сш 6кВ перераспределена в сетях абонентов. В 7:23 после чистки и испытаний 3сш 6кВ включена без вед. ф.44 (нагрузка переведена в 21:57). 4.4.17 в 10:48 ф.44 включен по норм.схеме после уст-я поврежд-й.	перераспределена в сетях абонентов	часть г.Владивосток / 2000 чел	2000	4,2	23	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Улисс	В6кВ Т2 №2	03.04.17 20:43	03.04.17 22:12	1:29	03.04.17 22:23	1:40	МТЗ			Задымление в ЗРУ 6кВ. Обесточена 4 сш 6 кв. В ячейке вед.. Ф.56 (Выключатель не откл., блинкеров нет, Восточная верфь) повреждение концевой каб. муфты. В 22:23 включен В6 кв Т2 №2 , запитана 4С-6 без вед. ф.56 (работал в кольце с 3 сш). Устранение повреждения персоналом Вост. верфь		часть г.Владивосток / 1000 чел	1000	2,7	26	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Краскино	4	03.04.17 21:50	04.04.17 0:15	2:25	04.04.17 0:15	2:25	МТО, МТЗ	не произв		ОП 9 (дерев.) повреждена траверса. Устранено		д.сад, школа, котельная, 560ч.	560	0,3	6	+5, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	04.04.17 1:41	04.04.17 3:13	1:32	04.04.17 3:13	1:32	МТО	ну	ну	часть г.Биробиджан. Повреждение на вед. участке		школа,д.сад, кнс/1500ч.	1500	1,1	11	+2, обл.
Прим.СЭС	6	Д	В-6-Т1	04.04.17 11:32	04.04.17 12:04	0:32	04.04.17 12:04	0:32	Дуг.защита			Обесточена 1сш-6кВ.При осмотре отключенное положение вед.ф.1 (МТЗ). Все включено, кроме вед.ф.1		котель, школа-2, дс-2 / 16ТП / 7270 чел	7270	6,2	16	+10, ясно
Ам.ВЭС	10	Иннокентьевка	7	04.04.17 12:28	04.04.17 13:37	1:09	04.04.17 13:37	1:09	"земля" от КУ			с.Иннокентьевка. Обход без замечаний. В 13:37 попытка включения успешна, "Земля" устранилась.		нет / 118 чел	118	0,02	2	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Северная	2	04.04.17 14:25	04.04.17 14:31	0:06	04.04.17 14:31	0:06	МТЗ	ну	у			котельная, школа / 294 чел	294	0,2	6	+12, ветер
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	1	04.04.17 14:42	04.04.17 14:42	0:00	04.04.17 14:42	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, ветер
Ам.ВЭС	10	Зеленый Бор	10	04.04.17 15:08	04.04.17 17:01	1:53	04.04.17 22:03	6:55	МТО, МТЗ	ну	ну	с.Зеленый бор, Черемисино. В полете оп.19/41-19/42 падение подгоревшего дерева, обрыв проводов всех трех фаз, на ОП 19/36 обрыв вязки, схлест проводов. Включен без одной ТП. В 22:03 повреждения устранены, все включено	ф.9 Слава	котельная, школа, вн башня / 737 чел	737	0,14	9	+13, ясно
Прим.ЮЭС	35	Кролевец - Суражевка		04.04.17 15:11	04.04.17 15:55	0:44	04.04.17 16:03	0:52	МТО	запрет	у	Обесточена 2сш-35, 6 кв ПС Суражевка. ВЛ включена на х.х.в 16:03. Обход без замечаний, схема восстановлена. 6.4.17 выявлена неисправность реле АПВ на ПС Кролевец.	по сетям потребителя	быта нет, птицефабрика	0	0,5	7	+13, ветер

Прим.ЮЭС	6	Суражевк а	2	04.04.17 16:16	04.04.17 16:35	0:19	04.04.17 16:35	0:19	Ав.откл		у			быта нет, птицефаб рика	0	0,1	2	+13, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	5	04.04.17 17:19	04.04.17 18:50	1:31	04.04.17 20:47	3:28	МТЗ	ну	ну	Включен до оп 44 (осталось откл. 2ТП) Оп. 275 (деревянная,на ж\б пасынке) наклонилась в бандаже (подгорела на уровне нижнего бандажа при прохождении пала). Выправили опору и установили оттяжку. В 20-47 включили	котельна я / 235 чел	235	0,1	7	+15, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонто вка	4	04.04.17 17:19	04.04.17 19:02	1:43	04.04.17 19:02	1:43	МТЗ	ну	ну	с.Лермонтовка, Пушкино. Повреждение на вед.отп.	нет / 259 чел	259 чел	0,1	12	+15, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	0	04.04.17 18:35	04.04.17 18:35	0:00	04.04.17 18:35	0:00	МТЗ	у		ри обходе обнаружен поврежденный шлейф на РТП 3082. В 22:09 устранено.	нет	0	0	0	+15, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Россия	4	04.04.17 19:38	04.04.17 22:26	2:48	04.04.17 22:26	2:48	"земля" от КУ			На оп.1 разрушен изолятор. Устранено	нет / 500 чел	500	0,3	5	+6, ветер	
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Смоляни ново-тяги		04.04.17 21:21	04.04.17 21:26	0:05	05.04.17 4:40	7:19	Смол. Тяга: НЗЗ 1,2 ст, АПВ ну. ПС АТЭЦ: НЗЗ 1,2 ст., АПВ ну, ИМФ - 17,2км. Ф.С	ну	не произв.	Схема сети ремонтная (отключена ВЛ 35кВ Факел-Шкотовский водозабор). Обесточена 1/2 ПС Смоляниново тяга и ПС 35кВ: Шкотовский Водозабор, Депо,Верхняя, вед. ПС Пристань, вед. ПС Насосная-1. В пролете ОП 75-76 строителями газопровода (трубоукладчиком) порван провод. Пострадавших нет.Устранено	ПС Смоляни ново тяга Т2	насосная, 1000ч.	1000	4	+6, пасм.	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благосло венное		04.04.17 22:09	04.04.17 22:09	0:00	04.04.17 22:09	0:00	НЗНП 1ст.	у		Оп.195 перекрытие изоляции ветками гнезд аистов	нет		0	0	+10, ясно	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благосло венное		05.04.17 8:47	05.04.17 8:47	0:00	05.04.17 8:47	0:00	НЗНП 1ст.	у		оп.144 перекрытие изоляции ветками гнезда аистов	нет	0	0	0	+2, обл.	
Прим.ЮЭС	6	Берегова я-2	3	05.04.17 9:51	05.04.17 10:22	0:31	05.04.17 15:46	5:55	МТЗ	нет		В 10:02 запитано КТП 80066 (База ШРЭС) от ф.10. В 10:22 включен до РП-80006 запитано 19 ТП из 37 (основная нагрузка). В 10:36 запитано 25 ТП из 37. Повреждение концевой кабельной муфты резервной КЛ- 6 №2 на оп.60/21 в сторону ТП1026. В 15:46 кабель выведен из схемы, и включено полностью.	ф.10 Берегова я-2	котельна я, в/ч, база ШРЭС / 450чел	450	0,9	37	+8, ясно
ЭС ЕАО	6	Лондоко	39	05.04.17 10:11	05.04.17 11:37	1:26	05.04.17 13:10	2:59	МТО	ну	не произв	При переключениях на ТП-22 ошибочно персоналом отключен секц. разъединитель яч.5 вместо ВН-16 яч.3 (перекрытие контактов), вследствие динамического воздействия токов КЗ произошел схлест проводов в пр.оп.39-00/2-3. Ч/з 1:26 потребители запитаны от резерва кроме 1ТП. В 13:10 схема восстановлена.	ф.1	больница школа насосная / 3600 чел	3600	0,95	14	+5, обл
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		05.04.17 10:40	05.04.17 10:40	0:00	05.04.17 10:40	0:00	НЗНП 2ст.	у		оп.99 строящееся гнездо аистов, перекрытие изоляции от воздействия аиста	нет	0	0	0	+5, обл	

Прим.ЭЭС	10	Луговая	5	05.04.17 10:55	05.04.17 12:17	1:22	05.04.17 22:37	11:42	МТЗ	ну	ну	В 12:17 включен до РЛ-112 оп.61, без 3-х ТП. В 19:17 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. В 22:37 включен полностью после обхода, причина не установлена		котельная, насосная / 553чел	553	0,2	9	0, ветер
Прим.СЭС	35	Анучино	В-35 Т1	05.04.17 11:20	05.04.17 11:40	0:20	05.04.17 19:28	8:08	ДЗТ			В-10 Т1 не отключался, блинкеров нет. Обесточились 1,2сш-10кВ (Т2 в резерве). Перекрытие между шлейфом ШМ-10 Т1 ф.А и жесткой шиной отпайки ТСН-1 ф.В (из-за оттаивания почвы повело КРУН 10 кВ). В 19:28 Т1 включен в работу по нормальной схеме после испытаний Т-1 и устранения негабарита.	Т2	13 нас.пунктов / 4253чел	4253чел	1,63	78	+17, ясно
ЭС ЕАО	10	Дубовое	116	05.04.17 15:15	05.04.17 15:16	0:01	05.04.17 15:16	0:01	МТЗ	не раб	у	с.Дубовое		котельная, скважина, больница, КНС, школа / 953чел	953	0,23	10	+5, ветер
Прим.ЮЭС	6	Лазо	2	05.04.17 16:55	05.04.17 19:39	2:44	05.04.17 19:39	2:44	"земля" от КУ			"земля" самоустранилась. В пр.оп.115-116 падение дерева, следы пожара на ветках, провода не повреждены.		нет / 893чел	93	0,03	4	+20, ясно
ЭС ЕАО	35	Биробиджан - МК с отп ГЗУ		05.04.17 18:01	05.04.17 19:52	1:51	07.04.17 23:17	53:16	ДЗ 2 зона, ускорение защиты			Схема сети ремонтная:ВЛ-35 Биробиджан - ЖБИ с отп ГЗУ в ремонте по заявке ХПМЭС. Обесточены ПС МК, ГЗУ, ЖБИ, Валдгейм. В 18:17 запитана ПС ЖБИ (11250чел, 3,8МВт). В 18:59 запитана ПС МК (8150чел, 2,4МВт). В 19:38 (ч/з 1:37) запитана ПС ГЗУ, В 19:52 (ч/з 1:51) запитана ПС Валдгейм (1,3 МВт, 5460 чел). В 19:36 включена ВЛ-35 Биробиджан-МК с отп. ГЗУ. На ПС ГЗУ на СВ-35 (был включен) повреждение ввода, обрыв шлейфа в сторону 2сш-35 с касанием защитного козырька, выведен в ремонт. Отключена ВЛ-35 МК-Валдгейм, "земля ф.В". По ВЛ-35 МК-Валдгейм оп.46 обрыв вязки, обрыв верхнего провода ф.В. 6.4.17 в 16:06 повреждение на ВЛ-35 устранено, включена в работу. На ПС ГЗУ произведены испытания СВ-35, не прошли испытания ввода ф.А. 7.4.17 в 23:17 устранено.	Биробиджан - ЖБИ с отп ГЗУ	г.Биробиджан, котельные-24, КНС-4, больница / 22 250 чел	22250	7,5	96	+7, облачно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	15	05.04.17 18:14	05.04.17 19:32	1:18	05.04.17 19:32	1:18	"земля" от КУ			На оп.40 сняли птичье гнездо.		нет / 1273чел	1273	1,1	15	+14, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Унгун		05.04.17 18:20	05.04.17 18:20	0:00	05.04.17 18:20	0:00	НЗНП 1,3ст	у		оп.30 перекрытие ветками гнезда аистов		нет	0	0	0	+5, обл

Хаб.ЦЭС	6	Хехцир	13	05.04.17 18:32	05.04.17 18:59	0:27	06.04.17 16:17	21:45	МТО			Включен без ТП-3587. В 19:15 ТП-3587 запитано по 0,4кВ от ТП-481. 6.04.17 проведено испытание ТМ-250/10 ТП-3587 и проходных изоляторов, заменено 6 фарфоровых опорных изолятора и в 16:17 ТП-3587 включено в работу.		нет	0	0,1	3	+2, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Черняево	6	05.04.17 20:40	06.04.17 10:28	13:48	06.04.17 12:50	16:10	"земля" от КУ			П/з перешли на дг. Ведется поиск МП. В 10:28 включен после ремонта выключателя (механич.дефект привода, регулировка, доливка масла) до оп.21, запитано 2 ТП, отключенных потребителей нет. На оп.21 заменен повреждённый изолятор (ШФ-10) по ф.А.	3 ПЗ / 279 чел	279	0,15	8	+10, ясно	
Ам.ВЭС	10	База	3	06.04.17 1:11	06.04.17 1:11	0:00	06.04.17 1:11	0:00	МТЗ	у		ТП-61 повреждение разрядника. Устранено.		нет	0	0	0	+10, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково	12	06.04.17 6:02	06.04.17 6:38	0:36	06.04.17 11:28	5:26	"земля" от КУ			Включен без 5ТП. В 11:28 включен полностью. На оп.70 заменен изолятор, устранен обрыв СИП.	котельная / 1700 чел	1700	1,2	33	-1, мокрый снег	
Ам.ВЭС	10	Набережная	10	06.04.17 6:15	06.04.17 7:34	1:19	06.04.17 11:01	4:46	МТЗ-1	ну	ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. На оп.57 заменен поврежденный изолятор ф.В, устранен слхест проводов.	ф.11 Набережная	котельная / 600 чел	600	0,24	3	+2, ясно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		06.04.17 6:44	06.04.17 6:44	0:00	06.04.17 6:44	0:00	2ст НЗНП	у		оп.102 строящееся гнездо аистов, перекрытие изоляции от воздействия аиста		нет	0	0	0	+2, ясно
Прим.ЮЭС	35	Залив	В-35-Т1	06.04.17 8:16	06.04.17 8:16	0:00	06.04.17 14:04	5:48	дуг.защита, "защита от Имин 1-2ст."			Одновременно отключилась ВЛ 35 Залив-ВТЭЦ-1 №1. Обесточивания потребителя нет, оборудование было на х.х. Повышенная влажность, в яч РС 3 на оп. изоляторах следы коронации; включены осушители. В 14:01 включена в работу 1сш-35. В 14:04 включена в работу КВЛ-35 ВТЭЦ-1 -Залив №1.		нет	0	0	0	+7, морось
Ам.ВЭС	10	Бурейск	15	06.04.17 8:31	06.04.17 10:13	1:42	06.04.17 10:13	1:42	"земля" от КУ			На оп.14 заменен поврежденный изолятор.	администр, школа, д/с / 287чел	287	0,1	4	-1, снег	
Прим.ЗЭС	10	Усури	4	06.04.17 8:59	06.04.17 8:59	0:00	06.04.17 8:59	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+8, ясно
Прим.ЮЭС	10	178Ф	31	06.04.17 9:07	06.04.17 10:02	0:55	06.04.17 17:35	8:28	МТО			В 10:02 включен без ТП-82147. В 10:36 включены все потребители. Выведен участок КЛ-10 между ТП-82147 - ТП-82129 без потребителей. В 17:35 включен полностью по нормальной схеме, после прекращения осадков.	больница, в/ч, насосная, школа / 2100чел	2100	0,12	12	+8, неб дождь	
Прим.ЗЭС	10	Пожарское	2	06.04.17 9:52	06.04.17 14:48	4:56	06.04.17 14:48	4:56	МТЗ	ну	ну	с.Центральна усадьба. В пр.оп.20-21 (пересечение с автодорогой) обрыв провода ф.А., обнаружены следы строительной техники, вблизи ВЛ на видимом расстоянии работает экскаватор. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.	нет / 327чел	327	0,04	5	+14, ясно	
Хаб.СЭС	6	Северная	1	06.04.17 10:35	06.04.17 10:42	0:07	06.04.17 10:42	0:07	МТО	нет	у	п.Северный. Обход без замечаний.	нет / 30чел	30	0,2	4	-1, обл	

Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		06.04.17 14:19	06.04.17 14:19	0:00	06.04.17 14:19	0:00	Спасск: ТНЗНП 1ст; Мучная: НЗЗ 1ст	у		На оп.34,38,39,49,60 гнезда аистов на макушках опор. На траверсе оп.46 гнездо аиста ф.А, ветки касаются верха гирлянды; на оп.46 гнездо аиста ф.С строится. Вороньи гнезда в теле оп.31,37,42,45,50,53,58,59,61, на траверсах ф.А оп.41,47,55; ф.С оп.48.	нет	0	0	0	+7, облачно
Прим.ЗЭС	10	Кировка	3	06.04.17 16:09	06.04.17 16:57	0:48	06.04.17 16:57	0:48	"земля" от КУ			Включен для поиска земли с прибором "КВАНТ". Отключили повторно в 18:18.	котельная, школа, д/с, насосная / 352чел	352	0,27	15	+10, обл.
Ам.ВЭС	6	Малиновка	7	06.04.17 17:14	06.04.17 17:27	0:13	06.04.17 17:27	0:13	МТЗ, МТО		ну	Повреждение на вед. участке.	нет / 250 чел	250	0,03	3	+2, обл
Прим.СЭС	10	Чугуевка	0	06.04.17 17:16	06.04.17 17:23	0:07	06.04.17 17:23	0:07	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.	насосная, котельная / 987 чел	987	0,92	13	+7, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка	3	06.04.17 18:18	06.04.17 23:04	4:46	07.04.17 9:02	14:44	"земля" от КУ			Включен без КТП-6203 (быта нет), вкл в 9:02. Оп 361 заменен поврежденный изолятор.	котельная, школа, д/с, насосная / 352чел	352	0,27	15	+11, обл
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	07.04.17 0:52	07.04.17 0:52	0:00	07.04.17 0:52	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+7, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	07.04.17 2:02	07.04.17 2:02	0:00	07.04.17 2:02	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+7, пасмурно
Прим.СЭС	10	Ольга	15	07.04.17 7:20	07.04.17 13:42	6:22	07.04.17 13:42	6:22	"земля" от КУ			Оп.190 (угловой анкер) устранено касание к траверсе обводного шлейфа.	школа-интернат с котельной / 122 чел	122	0,02	11	+2, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Малиново	2	07.04.17 8:28	07.04.17 8:31	0:03	07.04.17 8:31	0:03	МТО		у		котельная-2, школа, дс / 831 чел	831	0,1	10	-1, ясно
Прим.ЮЭС	6	ПагрЭС	ф.Строительство	07.04.17 10:22	07.04.17 11:17	0:55	07.04.17 16:55	6:33	МТЗ	ну	ну	Вкл без ТП7329, вкл в 16:55. ТП 7329 заменены ВВ- предохранители; повреждение по 0,4 кВ (заменены АВ-0,4 кВ ф1,2,3,4).	интернат, школа, д/с/ 759 чел	759	1	14	+3, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	12	07.04.17 15:33	07.04.17 15:56	0:23	08.04.17 10:25	18:52	КУ, земля			В 15:56 вкл до Р-9 (ост 12ТП), вкл в 19:03 - на оп 59 заменен поврежденный изолятор (земля не устранилась), вкл в 20:10 без 3-х ТП, в 21:43 вкл без ТП-860, вкл в 10:25 8.4.17. ТП 860 заменен ОПН-10 ф.А.	школа, д/с, кот/ 2300 чел	2300	1	24	+3, облачно

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	16	07.04.17 15:52	07.04.17 16:26	0:34	08.04.17 10:34	18:42	МТО	нет	не произв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ (30 м от оп.№3 в сторону ЦРП102) сторонней организацией при проведении земляных работ. Сообщено СБ. Устранено в 10:34 8.4.17.	ф35	нет/ 670 чел	670	0,7	8	+8, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи	6	07.04.17 16:05	07.04.17 16:05	0:00	07.04.17 16:05	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+3, ветер
Прим.ЮЭС	6	Лазо	2	07.04.17 16:23	07.04.17 17:53	1:30	07.04.17 18:27	2:04	КУ, земля			Вкл до оп.92 (ост.2ТП), вкл в 18:27. Земля самоустранилась.		нет/ 93 чел	93	0,1	4	+8, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи	6	07.04.17 16:28	07.04.17 17:30	1:02	07.04.17 17:30	1:02	МТО	ну	ну	Произведен обход. Оп 50 снята проволока.		школа, больн/70 0 чел	700	0,45	12	+3, пасмурно
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод	по ф.16 РП Норки ф.3	08.04.17 0:10	08.04.17 0:28	0:18	08.04.17 0:28	0:18	ав.откл	нет	у			нет	0	0,01	2	+7, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Луговая	5	08.04.17 2:18	08.04.17 2:18	0:00	08.04.17 2:18	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+3, дождь
Прим.ЗЭС	10	Луговая	5	08.04.17 2:33	08.04.17 2:33	0:00	08.04.17 2:33	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+3, дождь
Прим.ЗЭС	10	Луговая	3	08.04.17 2:38	08.04.17 2:38	0:00	08.04.17 2:38	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+3, дождь
Прим.ЗЭС	10	Луговая	5	08.04.17 2:39	08.04.17 7:43	5:04	08.04.17 15:21	12:42	МТЗ	ну	ну	Вкл до РЛ-112, (ост ЗТП), вкл в 15:21. На РЛ-118 (оп.61) снята обгоревшая птица; ТП-3035 заменены перегоревшие ВВ-предохранители.		котельная, насосная / 553чел	553	0,2	9	+3, дождь
Прим.ЗЭС	10	Луговая	3	08.04.17 3:35	08.04.17 3:35	0:00	08.04.17 3:35	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+3, дождь
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	2	08.04.17 4:06	08.04.17 4:06	0:00	08.04.17 4:06	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+3, дождь
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	4	08.04.17 4:06	08.04.17 4:06	0:00	08.04.17 4:06	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+3, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	5	08.04.17 5:14	08.04.17 6:13	0:59	08.04.17 12:38	7:24	"земля" от КУ			Лвл=54км. с.Покровка, Оренбургское, Лесопильный, Перевальное, г.Бикин. В 6:13 вкл. до Р5, в 7:41 вкл до Р72 (ост 4 ТП), вкл в 12:38. Оп.№106/185/25 заменен поврежденный изолятор.		хоспис, школа, котельная / 2623чел	2623	0,44	11	+3, дождь
Ам.ВЭС	6	Прогресс	4	08.04.17 6:23	08.04.17 7:31	1:08	08.04.17 7:31	1:08	МТЗ	ну	ну	Произведена перетяжка провода на уч. оп.37/5-ТП236.		д/с, станц.ск. помощи, насос, водозабор / 2500чел	2500	1,4	22	+2, дождь, ветер
Ам.ВЭС	6	А	6	08.04.17 7:13	08.04.17 7:29	0:16	08.04.17 7:29	0:16	МТЗ-1	ну	у	Произведен обход. Пр.оп 18-19 (под ВЛ) падение дерева (несанкц.спил). Сообщено СБ, ОВД.				0,35		-2, снег
Ам.СЭС	10	Светлая	7	08.04.17 10:02	08.04.17 10:10	0:08	08.04.17 10:10	0:08	МТЗ	ну	у			насосн, аэропорт/ быта нет		0,1	7	0, ветер
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал	1	08.04.17 10:13	08.04.17 10:16	0:03	08.04.17 10:16	0:03	Ав.откл		у	п. Верхний перевал.		школа, кот/ 1683 чел	1683	0,38	8	+4, дождь
Ам.СЭС	10	Сиваки	14	08.04.17 11:36	08.04.17 11:36	0:00	08.04.17 11:36	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+1, ветер

Ам.ЗЭС	10	Свободный	2	08.04.17 11:48	08.04.17 11:52	0:04	08.04.17 11:52	0:04	МТО	ну	у			кот, скваж, очистн/ 800 чел	800	0,3	18	+3, ветер
Ам.ЦЭС	10	Березовка	2	08.04.17 12:20	08.04.17 12:20	0:00	08.04.17 12:20	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+4, ветер
Ам.ЦЭС	10	Березовка	6	08.04.17 12:20	08.04.17 12:20	0:00	08.04.17 12:20	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+4, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	26	08.04.17 12:41	08.04.17 12:45	0:04	08.04.17 12:45	0:04	МТЗ	ну	у			кот, насон, в/н башня/ 198 чел	198	0,3	5	+4, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая	11	08.04.17 12:43	08.04.17 12:43	0:00	08.04.17 12:43	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+4, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	26	08.04.17 13:02	08.04.17 14:09	1:07	08.04.17 14:09	1:07	МТЗ	ну	не произв	Произведен обход. Пр.оп 169-170 произведена перетяжка проводов.		кот, насон, в/н башня/ 198 чел	198	0,3	5	+4, ветер
Ам.ЗЭС	10	Серышево-110	13	08.04.17 13:29	08.04.17 13:52	0:23	08.04.17 16:40	3:11	МТЗ	ну	ну	Вкл до ЛР21/12/13, вкл в 16:40 без замечаний.		д/с, школа, кот/ 225 чел	225	0,2	7	+4, ветер
Ам.ЗЭС	10	РП-2	5	08.04.17 13:35	08.04.17 14:07	0:32	08.04.17 14:07	0:32	МТЗ	ну	у			ст.обезжелезования/ быта нет	0	0,1	3	+4, ветер
Ам.СЭС	10	Магдагачи	1	08.04.17 13:51	08.04.17 13:51	0:00	08.04.17 13:51	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+1, ветер
Ам.ЦЭС	10	Лозовое	7	08.04.17 13:58	08.04.17 14:28	0:30	08.04.17 14:28	0:30	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		нет/ быта нет	0	0,1	3	+4, ветер
Ам.ВЭС	10	Поярково	14	08.04.17 14:17	08.04.17 14:55	0:38	08.04.17 14:55	0:38	МТО, МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном участке.		д/с/ 1600 чел	1600	0,4	13	+4, ветер
Ам.СЭС	10	Ключевая	8	08.04.17 14:25	08.04.17 15:20	0:55	08.04.17 17:12	2:47	МТО	нет		Вкл до ЛР2 (основная нагрузка), вкл в 17:12. Пр.оп 66/2-3 произведена перетяжка проводов.		нет/ 300 чел	300	0,14	9	+1, ветер
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	18	08.04.17 14:41	08.04.17 14:41	0:00	08.04.2017 14:45	0:04	МТО, МТЗ	ну	у			больн, кот/ 525 чел	525	0,3	15	+4, ветер
Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	08.04.17 14:42	08.04.17 16:11	1:29	08.04.17 17:40	2:58	КУ, земля			В 15:36 вкл до ЛР1, в 16:11 вкл до ЛР2 (запитана основная нагр), вкл в 17:40. Оп.125 заменен поврежденный изолятор.		д/с, кот, адм, насон/65 25 чел	6525	0,9	21	+1, ветер
ЭС ЕАО	6	МК	118	08.04.17 14:45	08.04.17 14:45	0:00	08.04.2017 14:45	0:00	МТО, МТЗ	у				кнс, д/с, кот/ 2500 чел	2500	0,6	9	+4, ветер
Ам.ЦЭС	10	Береговая	14	08.04.17 14:50	08.04.17 16:29	1:39	08.04.17 16:29	1:39	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		школа, детдом, кот/ 2500 чел	2500	0,6	25	+4, ветер
Ам.ВЭС	10	Белый Яр	1	08.04.17 14:51	08.04.17 15:01	0:10	08.04.2017 15:01	0:10	МТО, МТЗ	ну	у			нет/ 252 чел	252	0,1	6	+4, ветер
ЭС ЕАО	6	Лондоко	29	08.04.17 15:13	08.04.17 15:13	0:00	08.04.2017 15:13	0:00	МТО	у				кот/ 55 чел	55	0,04	3	+4, ветер
ЭС ЕАО	6	МК	118	08.04.17 15:17	08.04.17 15:17	0:00	08.04.2017 15:17	0:00	МТО, МТЗ	у				кнс, д/с, кот/ 2500 чел	2500	0,6	9	+4, ветер

Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	08.04.17 15:22	08.04.17 15:30	0:08	08.04.17 15:30	0:08	МТЗ	у			ж/д, школа, кот, насосн/1511 чел	1511	0,8	20	+9, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	08.04.17 15:26	08.04.17 15:26	0:00	08.04.17 15:26	0:00	МТЗ	у			0	0	0	0	+10, облачно	
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	08.04.17 15:32	08.04.17 15:32	0:00	08.04.2017 15:32	0:00	МТЗ	у			нет/ 110 чел	110	0,07	6	+4, ветер	
ЭС ЕАО	6	Лондоко	29	08.04.17 15:32	08.04.17 15:37	0:05	08.04.2017 15:37	0:05	МТО	ну	у		кот/ 55 чел	55	0,04	3	+4, ветер	
ЭС ЕАО	6	Унгун	В-6 2Т	08.04.17 15:40	08.04.2017 15:41	0:01	08.04.2017 15:41	0:01	МТЗ	выв	у		нет/ 1220 чел	1220	0,2	27	+4, ветер	
ЭС ЕАО	10	БВС	169	08.04.17 16:14	08.04.17 20:25	4:11	08.04.17 20:25	4:11	КУ, земля			Оп.169-00/28 обрыв вязки, заменен изолятор.	кот/быта нет	0	0,07	4	+4, ветер	
ЭС ЕАО	6	Лондоко	29	08.04.17 16:15	08.04.17 17:56	1:41	08.04.17 17:56	1:41	МТО	выв	у		кот/ 55 чел	55	0,04	3	+4, ветер	
ЭС ЕАО	35	МК - Валдгейм		08.04.17 17:20	08.04.17 18:18	0:58	08.04.17 23:05	5:45	МТЗ	ну	ну	С обесточиванием ПС Валдгейм. ПС МК на уч. ПС-оп.№1 провисание провода, схлест. Устранено. (оттаивание грунта, наклон портала)	ВЛ 35 "Проньки но-Валдгейм".	больн, школа/ 1900 чел	1900	0,11	13	+6, ветер
Ам.ЗЭС	10	Восточная	2	08.04.17 17:28	08.04.17 17:41	0:13	08.04.17 17:41	0:13	МТЗ	ну	у		кот, школа, скваж/2759 чел	2759	0,6	15	+4, ветер	
Ам.СЭС	6	Сиваки	14	08.04.17 18:55	08.04.17 19:45	0:50	08.04.17 21:18	2:23	МТО	выв	не произв	Включен до ЛР-4 (запитано больше половины). В пр.оп.37-38 провис провода. После стихания ветра включен полностью. 9.4.17 13:49 замечание устранено	школа, д/с, кот/2000 чел	2000	0,3	13	+1, ветер	
Ам.ВЭС	6	Прогресс	1	08.04.17 21:41	08.04.17 21:57	0:16	08.04.17 21:57	0:16	МТЗ	ну	у	п.Прогресс. Повреждение на вед. участке.	нет / 150чел	150	0,01	4	+2, обл	
Прим.ЮЭС	10	Океанариум	23	09.04.17 0:04	09.04.17 0:04	0:00	10.04.17 2:41	26:37	МТО			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ-10кВ (345 м. в сторону ТП 1702). Устранено (2:41 10.4.17), схема восстановлена.	сети потребителя АВР-0,4	КНС, ВНС / быта нет	0	0,1		+6, ясно
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Портовая	№2	09.04.17 5:40	09.04.17 5:40	0:00	09.04.17 5:40	0:00	НЗНП 1ст.	у		Осмотр. Оп.1-6, 8, 10-17, 26-28, 34,35 гнездование сорок и ворон.	нет				+2, обл	
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Корфовская с отп. АК, МЖК	№1	09.04.17 6:12	09.04.17 6:12	0:00	09.04.17 6:12	0:00	Корфов: НЗЗ 1ст, ХТЭЦ1: НЗНП 1ст. ИМФ 2039 км.	у		10.04.17 произведен обход до ОП 90 замечаний нет.	нет				+1, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Пожарское	2	09.04.17 10:27	09.04.17 10:27	0:00	09.04.17 10:27	0:00	МТЗ	у		с.Центральная усадьба	нет/327 ч.	327	0	5	+7, пасм.	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	09.04.17 11:03	09.04.17 11:08	0:05	09.04.17 11:08	0:05	МТЗ	ну	у	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка	школа, насосная/ 1511ч	1511	0,8	20	+7, пасм.	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	09.04.17 15:34	09.04.17 16:16	0:42	09.04.17 19:18	3:44	МТЗ	ну	у	В 16:16 вкл до оп. 91/1 (ост ТП-3092), вкл в 19:18 без замечаний.	школа, насосная/ 1511ч	1511	0,6	20	+8, ветер	

Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	09.04.17 16:27	09.04.17 17:43	1:16	09.04.17 19:21	2:54	КУ, земля			В 17:43 вкл без ТП-733, вкл в 19:21. ТП-733 заменен поврежденный прох.изолятор.		школа/1293ч	1293	0,8	21	+10, обл.
Ам.ВЭС	6	Михайловка	16	09.04.17 18:03	09.04.17 22:25	4:22	09.04.17 22:25	4:22	МТО	ну	ну	Лвл=19км, Лбаза=0. Оп.143 заменены поврежденные изоляторы; повреждение на ведомственном ТП (вкл в 19:56 10.4.17).		Котельная, д/сад, школа, администрация/697ч	697	0,14	20	+9, обл.
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		09.04.17 21:15	09.04.17 21:15	0:00	09.04.17 21:15	0:00	Спасск: ТЗНП; Яр: НЗЗ 1ст, МТО. ИМФ 103,3 км	у		На ОП 16, 30 гнезда аистов		нет	0	0	0	+5, облачно
Ам.ЗЭС	10	Бузули	18	10.04.17 9:46	10.04.17 10:04	0:18	10.04.17 14:59	5:13	МТЗ	ну	ну	с.Черниговка, Чулиновка. В 10:04 включен до ЛР 8-18-04 (без 1 ТП). В пролете ОП 77-78 обрыв двух проводов сторонней техникой. Виновник скрылся. Сообщено в с.б, полицию. Повреждения устранены		школа/563ч.	563	0,1	5	+5, обл.
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	10.04.17 12:56	10.04.17 13:01	0:05	10.04.17 13:01	0:05	МТЗ	ну	у	с.Калиново. Повреждение на вед. Тп		школа/650ч.	650	0,16	7	+5, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	10.04.17 13:15	10.04.17 13:15	0:00	10.04.17 13:15	0:00	МТО	у				д.сад, интернат/1217ч	1217	0,5	27	+7, ветер
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	4	10.04.17 13:30	10.04.17 13:30	0:00	10.04.17 13:30	0:00	МТО	у		п.Песчаное		больница/1120	1120	0	15	+12, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	10.04.17 13:36	10.04.17 13:36	0:00	10.04.17 13:36	0:00	МТО	у				д.сад, интернат/1217ч	1217	0,5	27	+7, ветер
Прим.ЦЭС	10	Павловка-1	1	10.04.17 13:46	10.04.17 14:10	0:24	10.04.17 14:10	0:24	МТО, МТЗ		у	часть с.Некруглое, с. Зеленый яр		нет/52ч	52	0	6	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Родина	6	10.04.17 13:46	10.04.17 15:42	1:56	10.04.17 15:42	1:56	Откл. КУ"Земля"			Первомайское. На оп.41 обрыв шлейфа. Устранено		нет/360ч	360	0,06	6	+10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	10.04.17 14:23	10.04.17 19:22	4:59	10.04.17 19:22	4:59	МТЗ		ну	с.Береговое, п.Рыбачий. Оп.74 и оп.75 (ж/б. промежут.) разрушены бетонные основания, наклон 40гр., провода целые. В 19-22 оп.74 и оп.75 выправлены, укреплены оттяжками.		школа, насосная/1262ч	1262	0,3	5	+10, ясно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	10.04.17 15:08	10.04.17 15:54	0:46	10.04.17 21:03	5:55	МТЗ	ну	ну	с. Смидовичи. Выделен участок ВЛ от ОП 3-00-95 до ОП 3-00-232 (без нагрузки), вкл в 21:03. ОП 3/00/215 заменен поврежденный изолятор.		школа/50ч	50		10	+12, ветер
Прим.ЮЭС	10	Славянка	4	10.04.17 15:10	10.04.17 17:05	1:55	10.04.17 17:55	2:45	МТЗ		ну	с.Рязановка п.Ромашка. 17-05 включен до РЛ-2(запитано более 50% нагрузки). В пролете оп. 164-165 убрано упавшее дерево (без повреждения ВЛ).		нет/84ч	84	0,3	8	+12, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет	15	10.04.17 15:37	10.04.17 15:37	0:00	10.04.17 15:37	0:00	МТЗ	у		п.Амурзет. Произведен осмотр. В пролете ОП 15-00/23-24 произведена перетяжка провода.		нет	0	0	0	+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Павловка-1	1	10.04.17 15:50	10.04.17 16:00	0:10	10.04.17 16:00	0:10	МТЗ		у	часть с.Некруглое, с. Зеленый яр		нет/52ч.	52	0,01	6	+14, ветер

Прим.ЮЭС	35	Океанариум	T1	10.04.17 16:10	10.04.17 16:10	0:00	10.04.17 23:36	7:26	ДЗТ			На ПС Океанариум отключился Т-1 (35/10). Обесточена 1 сш 10кВ. АВР 10 успешен. Осмотр: повреждена концевая кабельная муфта 35 кВ между В-35 и Т-1. отключенное положение вед. ф.5 (ТЭЦ Океанариум. Блинкер внешнее повреждение). Проведены АВР (смонтирована каб.вставка 3 м и концевая муфта), вкл в 23:36.	T2, АВР 10 успешен	нет	0	0	0	+14, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	14	10.04.17 16:20	10.04.17 18:05	1:45	12.04.17 15:54	47:34	МТЗ	ну		с.Лончаково, с.Козловка. Лермонтовка. После АПВ земля, откл от КУ. В 17-45 вкл. до ЛР-66 (запитано 1 ТП). В 18:05 включен до ЛР-56 (запитано 7 ТП). В 19-05 включен до ЛР-74 без 1 ТП РСК (погран. Переход на ДГ) и ведом (ООО МИФ), на ДГ. 12.04.17 на вездеходе обнаружен повреждённый изолятор оп. №356 фаза " В". Устранено.	школа/1695 чел	195	0,3	10	+12, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Павловка-1	1	10.04.17 16:20	10.04.17 18:51	2:31	10.04.17 18:51	2:31	МТЗ		не произв.	с.Некружное, с. Зеленый яр. Повреждение на вед. ТП "Карьер"	нет/52	52	0,01	6	+14, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	13	10.04.17 16:21	10.04.17 16:21	0:00	10.04.17 16:21	0:00	МТЗ	у		с.Чкаловка чел.	нет/2345ч	2345	1,3	16	+14, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Кролевцы	21	10.04.17 16:35	10.04.17 16:40	0:05	10.04.17 16:40	0:05	Ав. Откл.		у	п. Кролевцы, с. Ясное	нет/480ч.	480	1,7	13	+14, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	13	10.04.17 16:43	10.04.17 16:43	0:00	10.04.17 16:43	0:00	МТЗ	у		с.Чкаловка чел	нет/2345ч	2345	1,3	16	+14, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	17	10.04.17 16:59	10.04.17 21:22	4:23	10.04.17 21:22	4:23	МТО		ну	Оп.105/8 заменен поврежденный изолятор.	нет/282ч	282	0,1	6	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово	В 6кВ Т2	10.04.17 17:00	10.04.17 17:05	0:05	10.04.17 17:45	0:45	Дуг. защита			В работе Т2 (Т1 резерв). Обесточены 1С и 2С-6. В 17:05 введен в работу Т1, весь потребитель запитан, кроме ф.13. (ДРСК., 0,2 Мвт. При осмотре ячейки обнаружены следы перекрытия по ф"А" и "В", на нижних втычных контактах.). В 17-45 (ч/з 45 мин.) ф-13 и Т2 включены (В яч. ф.13 проведена протирка изоляции).	T1	1820ч.	1820	2	+15, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка	8	10.04.17 17:00	10.04.17 17:35	0:35	10.04.17 21:10	4:10	Ав. Откл.		ну	с.Борисовка. 17-35. Повреждение на вед. ТП"МТС"	нет	100	0,1	5	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	13	10.04.17 17:13	10.04.17 19:30	2:17	10.04.17 20:12	2:59	МТЗ	ну	ну	с.Чкаловка. В 19-30 включен без ТП"Мелиоратор", вкл в 20-12, с ввода ТП снята проволока.	нет/2345ч	2345	1,3	16	+15, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Студгородок	10	10.04.17 17:13	10.04.17 19:48	2:35	10.04.17 20:32	3:19	Ав. Откл.		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	ф.10 Барановский полигон нет/480ч.	480	0,4	3	+15, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	8	10.04.17 17:38	10.04.17 17:41	0:03	10.04.17 17:41	0:03	Ав. Откл.		у		нет				+14, ветер	

Прим.СЭС	110	Арсеньев-1	T2	10.04.17 17:39	10.04.17 17:47	0:08	11.04.17 17:34	23:55	ДЗТ			T1	36805ч.	36805	22		+15, ветер	
Прим.СЭС	10	Милоград ово	по ф.7 на ОП 365 откл.реклаузер	10.04.17 18:10	10.04.17 19:12	1:02	10.04.17 19:12	1:02	Ав. Откл.				школа/260	260	0,3	5	+14, ветер	
Прим.ЦЭС	35	Ивановка	В 35кВ "Осиновка"	10.04.17 18:13	10.04.17 18:19	0:06	11.04.17 7:50	13:37	МТО	нет	не произв	ВЛ 35кВ Речная-Ивановка	7134ч.	7134	2,1	97	+10, пасм.	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	14	10.04.17 18:20	10.04.17 18:32	0:12	10.04.17 18:32	0:12	Ав. Откл.	ну	у		нет/382ч	382	0,4	10	+10, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	10.04.17 19:29	11.04.17 2:43	7:14	12.04.17 23:51	52:22	МТО		ну	Наклон дер. оп.7 (болото), срыв изоляторов на дер. оп.4,5,6. 12.4.17 установлены новые ж/б опоры 4,5,6,7, перетянут провод	ф3	школа/2619ч.	2619	1,2	12	+15, ветер
Прим.ЦЭС	10	Речная	5	10.04.17 19:50	10.04.17 19:52	0:02	10.04.17 19:52	0:02	МТЗ		у		нет/1019ч	1019	0,6	10	+10, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф13 В-10 в СП2	10.04.17 20:07	10.04.17 20:07	0:00	10.04.17 20:07	0:00	Ав.откл	у		Снята проволока с проходного изолятора ф.А ТП-3397.	нет	0	0	0	+9, ветер	
ЭС ЕАО	6	МК	7	10.04.17 20:12	10.04.17 20:12	0:00	10.04.17 20:12	0:00	Ав.откл	у			нет	0	0	0	+13, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Пограничная	4	10.04.17 23:48	10.04.17 23:56	0:08	10.04.17 23:56	0:08	МТЗ		у	Повреждение на ведомственной отпайке.	школа, кот./330 чел	330	0,1	9	+4, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Кожзавод	1	11.04.17 0:28	11.04.17 0:28	0:00	11.04.17 0:28	0:00	Ав.откл	у			нет	0	0	0	+7, ветео	
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	11.04.17 1:59	11.04.17 2:13	0:14	11.04.17 2:13	0:14	МТО	ну	у		школа, кот, д/с/1217 чел	1214	0,5	27	+6, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	11.04.17 2:18	11.04.17 3:59	1:41	11.04.17 4:37	2:19	МТО	ну		Повреждение на ведомственном участке.	школа, кот, д/с/1217 чел	1214	0,5	27	+6, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	5	11.04.17 2:50	11.04.17 3:21	0:31	11.04.17 7:17	4:27	МТО	ну	ну	Вкл до Р-45, вкл в 7:17. Пр.оп.37-38 убрано упавшее дерево.	школа, кот, д/с/804 чел	804	0,68	22	+4, ветер	
ЭС ЕАО	10	Горки	4	11.04.17 2:58	11.04.17 2:58	0:00	11.04.17 15:20	12:22	МТЗ	не раб	ну	На оп. №4-00/50 заменены изоляторы ф.-А,В.	резерв от ДГ	0	0,01	1	+4, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Губерово	18	11.04.17 4:20	11.04.17 4:20	0:00	11.04.17 10:30	6:10	КУ, земля			На ХХ. Наклон оп.109, обрыв провода, срыв изол.	нет	0	0	0	+7, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка	1	11.04.17 8:39	11.04.17 11:00	2:21	11.04.17 11:00	2:21	МТО	ну	ну	Оп.№22 обрыв вязки верхнего провода, схлест проводов. Устранено.	нет / 233 чел	233	0,2	4	+10, пасм.	

Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	4	11.04.17 9:00	11.04.17 10:39	1:39	11.04.17 17:08	8:08	МТО	ну	не произв.	с.Лермонтовка, Пушкино. Со здания фермы сорвало металлическую кровлю и набросило на ВЛ-10. Оп. №53\54 срыв изоляции ф.-А, С; оп. № 33\55 срыв изоляции ф.-С и согнута траверса; пролёты опор № 33\54 - 33\55 обрыв провода ф.-С. Повреждена ВЛ-0,4 кВ вед (на обслуж РСК) по Ф-1 от ТП-8039 пролеты опор №1-3 сорваны траверсы, обрыв проводов. По ВЛ-10 выделен повреждённый участок оп. №33/1-33/56 без потребителя, в 15:08 устранено. В 17:08 закончены работы по 0,4кВ, все потребители запитаны.	ф-12	д/сад, д/дом, коррекц. школа, телевид. / 861 чел	861	0,3	11	0, ветер, дождь
Прим.ЦЭС	10	Черниговка	4	11.04.17 9:05	11.04.17 12:28	3:23	11.04.17 14:47	5:42	ав. Откл.	ну	ну	часть Черниговки, Алтыновка. Оп.89 заменили изолятор, включили без двух ТП. В 14:47 все вкл. по норм. сх.		нет / 429 чел	429	0,04	3	+10, пасм.
ЮяЭС	6	Восточная	Аэропорт-2	11.04.17 10:28	11.04.17 10:28	0:00	11.04.17 10:28	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	-10, ветер
ЮяЭС	6	Восточная	Алдан-6	11.04.17 11:08	11.04.17 11:08	0:00	11.04.17 11:08	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	-10, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская	20	11.04.17 11:20	11.04.17 11:58	0:38	11.04.17 15:01	3:41	МТО	ну	не произв.	Повреждение изолятора с возгоранием опоры № 24\1\1. В 11:58 включен без ТП-1008. В 15:01 произведена замена опоры, все потребители запитаны.		г.Вяземский: школа№1, №3, колледж-17, районная котельная / 2768 чел	2768	0,2	17	+1, мкр. Снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	11.04.17 12:37	11.04.17 12:49	0:12	11.04.17 12:49	0:12	МТЗ	ну	у			нет / 400 чел	400	0,04	7	+3, ветер
Прим.ЗЭС	10	Луговая	3	11.04.17 12:38	11.04.17 12:38	0:00	11.04.17 12:38	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+2, мкр. Снег, ветер
Ам.СЭС	10	Ключевая	8	11.04.17 12:46	11.04.17 13:03	0:17	11.04.17 13:03	0:17	МТО	нет	у			нет / 300 чел	300	0,2	9	+2, ветер
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	4	11.04.17 12:55	11.04.17 12:55	0:00	11.04.17 12:55	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+2, мкр. Снег, ветер
Ам.ЗЭС	10	Свободный	2	11.04.17 12:55	11.04.17 13:00	0:05	11.04.17 13:00	0:05	МТО	ну	у			скваж, очистн / 800 чел	800	0,2	18	+2, ветер
Ам.ЗЭС	10	Свободный	2	11.04.17 13:15	11.04.17 13:15	0:00	11.04.17 13:15	0:00	МТО	у		Повреждение на вед. отпайке.		нет	0	0	0	+2, ветер
Ам.ЦЭС	10	Пригородная	8	11.04.17 13:24	11.04.17 14:02	0:38	11.04.17 14:02	0:38	МТЗ	ну	у			котельная, школа / 395 чел	395	0,02	4	+2, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	11.04.17 18:06	11.04.17 18:06	0:00	11.04.17 18:06	0:00	МТЗ	у		Негабарит шлейфа оп. №165-00/61, касался траверсы. Устранено.		нет	0	0	0	+3, ветер

Ам.СЭС	110	Светлая - Мехзавод	№2	12.04.17 8:24	12.04.17 8:24	0:00	12.04.17 8:24	0:00	1ст.ДЗ, 1ст.ТНЗН П, МТО	у		Повреждение КС ф.-С на ПС Светлая (МЭС). Для демонтажа КС ВЛ-110 выводилась с 9:07 до 18:15.		нет	0	0	0	-4, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	по ф-2 откл. В-10 в РП-2091	12.04.17 9:29	12.04.17 9:32	0:03	12.04.17 9:32	0:03	МТЗ	у		Вкл. по ТМ.		нет / быта нет	0	0,1	3	0, ясно
Хаб.СЭС	35	Майская - Кислородная	Т1Ф	12.04.17 10:22	12.04.17 10:34	0:12	12.04.17 17:30	7:08	ДЗ 2 ст	ну		При выводе 1Т в ремонт по план. заявке на ПС Кислородная произошёл излом ОСИ ф.-"В" ШР 35 1Т. Обесточивались ПС-35 Кислородная, Городская. Пострадавших нет. В 13:34 ВЛ-35 кВ МГРЭС-Кислородная вкл. на Х.Х. В 17:30 на ПС Кислородная повреждение устранено,восстановлена нормальная схема.	ВЛ-35 (ТКФ) Кислородная-Центральная с отп. Городская	Совгав. район: 8820 чел	8820	7,4		+2, ясно
Прим.ЦЭС	10	Приозёрная	1	12.04.17 11:20	12.04.17 11:25	0:05	12.04.17 11:47	0:27	МТЗ	у			ввод резерва по сетям абонента	нет / быта нет	0	0,1	1	+8, ясно
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяга	5	12.04.17 13:25	12.04.17 13:40	0:15	12.04.17 13:40	0:15	МТЗ	у				нет / 200 чел	200	0,1	6	+6, пасм
Прим.ЮЭС	10	Ново-Георгиевка	2	12.04.17 13:43	12.04.17 15:25	1:42	12.04.17 16:25	2:42	МТЗ	ну		часть с.Ново-Георгиевка, часть с.Фадеевка, с.Байкал. Вкл. без 2-х ТП. 16:20 включен в работу полностью, пр 115-116 убрана ветка.		котельн. / 330 чел	330	0,4	9	+6, ветер
Прим.ЦЭС	10	Баневур	4	12.04.17 15:05	12.04.17 15:09	0:04	12.04.17 15:09	0:04	МТЗ	у		с.Кондратеновка.		нет / 250 чел	250	0,9	5	+6, ветер
Прим.СЭС	10	Милоградова	по ф-7 откл. РКЛ-2	12.04.17 15:19	12.04.17 16:20	1:01	12.04.17 16:20	1:01	МТЗ	у		Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП 2119.		нет / 260 чел	260	0,3	5	+3, ветер
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	13	12.04.17 16:00	12.04.17 17:50	1:50	12.04.17 17:50	1:50	МТО	ну		с.Филипповка. На РТП ТП 4107 убрана ветка.		школа / 415 чел	415	0,2	4	+7, ветер
Ам.ЦЭС	10	Водозабор	11	12.04.17 16:38	12.04.17 17:20	0:42	12.04.17 17:53	1:15	МТЗ	ну	ну	Включено без 10-ти ТП. В 17:53 всё вкл. Повреждение на вед. отпайке.		п/з / 500 чел	500	0,5	26	0, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф-5 РКЛ оп. 207	12.04.17 18:20	12.04.17 19:20	1:00	12.04.17 19:20	1:00	ав. откл.	ну		с Орловка, п Тигровый. Устранён схлест проводов пр 360-361.		нет / 28 чел	28	0,03	3	+4, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	11	12.04.17 18:38	12.04.17 18:38	0:00	12.04.17 18:38	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+7, ветер
Хаб.ЦЭС	6	ЗОСП	19	12.04.17 19:30	12.04.17 20:03	0:33	12.04.17 20:03	0:33	ав. Откл.	выв	не произв.	Повреждение в сетях потребителя на вед. участке.		скваж. / 1600 чел	1600	0,1	7	-2, норм
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	12.04.17 19:53	12.04.17 19:53	0:00	12.04.17 19:53	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+2, ветер
Прим.СЭС	10	Милоградова	по ф.7 на ОП 365А отключился реклоузер	12.04.17 20:52	12.04.17 21:27	0:35	12.04.17 21:27	0:35	Ав. Откл.	у		В пр. оп. 1214-1215 устранен провис проводов трех фаз, на оп.1214 заменены изоляторы 3х фаз.		школа/26 Оч.	260	0,3	5	+1, ветер
Прим.ЗЭС	10	Усури	5	12.04.17 21:28	12.04.17 21:28	0:00	12.04.17 21:28	0:00	МТЗ	у		П/з "Черная речка"		п/з/25ч.	25	0,01	2	-1, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	17	12.04.17 21:45	12.04.17 21:45	0:00	12.04.17 21:45	0:00	МТЗ	у		Под оп.115 обнаружена птица		нет/38ч.	38	0,1	5	-1, снег, ветер

Хаб.СЭС	10	Литовко	15	12.04.17 23:15	13.04.17 9:10	9:55	13.04.17 9:10	9:55	МТЗ	не раб	ну	Наклон дерев.оп.43. Следов внешнего воздействия нет. Выправлена, установлен бандаж на пасынок		нет/20ч	20	0,084	2	-2, обл.
Хаб.СЭС	110	Старт - НПЗ 110 с отп. КСК		13.04.17 5:41	13.04.17 5:41	0:00	13.04.17 5:41	0:00	НЗНП 1ст.	у		ИМФ ф.А - 1,2км. Осмотр зоны ИМФ без замечаний (район свалки, находится в стороне от ВЛ). Жалоб от потребителей нет		нет	0	0	0	-9, обл.
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка	5	13.04.17 7:59	13.04.17 11:47	3:48	13.04.17 11:47	3:48	"земля" от КУ			Оп.13 по ф.В поврежден изолятор. Устранено		школа, котельная / 340 чел	340	0,04	3	-3, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск	33	13.04.17 10:07	13.04.17 10:16	0:09	13.04.17 10:16	0:09	МТЗ-1	ну	у	Обход без замечаний		школа, дс / 2321 чел	2321	0,85	16	-1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	6	13.04.17 10:31	13.04.17 11:32	1:01	13.04.17 11:32	1:01	МТЗ		у	Включен после обхода, причина не установлена		котельная / 250 чел	250	0,3	14	+3, ясно
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево	7	13.04.17 11:07	13.04.17 14:05	2:58	13.04.17 14:22	3:15	"земля" от КУ			Оп.15 обрыв вязки провода ф."С", провод упал на траверсу. Устранено. В 14:05 включен без 4ТП (до РЛ-5). В 14:22 включен полностью по норм.схеме		нет / 310 чел	310	0,1	7	+10, ясно
ЭС ЕАО	6	Хинганск	303	13.04.17 12:18	13.04.17 13:01	0:43	13.04.17 13:01	0:43	"земля" от КУ			Включен после обхода, причина не установлена		очистные / 120 чел	120	0,03	2	+5, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка	1	13.04.17 13:12	13.04.17 13:37	0:25	13.04.17 14:03	0:51	МТЗ	ну	ну	Включен без ТП-3003 Мастерские. В 14:03 включен полностью, причина не установлена		котельные-2, школа / 427 чел	427	0,2	5	+7, ветер
ЭС ЕАО	6	ГЗУ	477	13.04.17 15:09	13.04.17 15:54	0:45	13.04.17 15:54	0:45	МТО	не раб	у	Оп.477-00/35 наклонилась опора. Видны подгоревшие ветки дерева. Устранено 17.4.17		в/ч, котельная / 1500 чел	1500	0,7	11	+5, ясно
Прим.СЭС	6	Сержантово	СВ-6	13.04.17 15:20	13.04.17 15:31	0:11	13.04.17 15:31	0:11	МТЗ		у	Обсточивалась 1сш-6 кВ (фидера не отключались). Проверка РЗА СВ-6 без замечаний, по ф.5 заменен блок управл-я выключателем		дс / 1000 чел	1000	0,26	4	+8, сильный ветер
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	13.04.17 15:56	13.04.17 16:53	0:57	13.04.17 18:32	2:36	"земля" от КУ			Включен в работу с "землей" для поиска. Оп.295 обнаружен обрыв вязки провода ф."А", провод лежит на траверсе. Устранено		котельная, насосная, школа / 480 чел	480	0,3	5	+10, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Пронькино	98	13.04.17 17:00	13.04.17 17:00	0:00	13.04.17 17:00	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Чайка	7	13.04.17 18:50	13.04.17 19:29	0:39	16.04.17 21:12	74:22	МТЗ		ну	В 22:30 отключен повреждённый головной каб. бкВ №2 (№1 не повреждён), фидер включен. Повреждение 1670 м от ПС Чайка, между Ботаническим садом и трассой М-60. Произведена разработка котлована до крышки каб.лотка КЛ-35 Чайка-Иподром с отп. Седанка. 16.4.17 установлено МП 1574 метра от ПС Чайка. Смонтировано 2м каб.вставка и две соединительные муфты. Схема восстановлена	ф.13 Чайка	Дом переговоров / 600 чел	600	0,5	3	+9, ясно

Прим.ЮЭС	6	ХФЗ	3	13.04.17 19:40	13.04.17 19:45	0:05	13.04.17 19:45	0:05	МТЗ		у			водоканал / 13 чел	13	0,1	2	+6, ясно
ЭС ЕАО	10	Бабстово	В-10 1Т	14.04.17 6:25	14.04.17 6:26	0:01	14.04.17 6:26	0:01	МТЗ		у		В-10 1Т включен по ТМ. Одновременно прошёл сигнал об откл. вед.ф-8 с успешным АПВ.	в/ч / 500 чел	500	0,2	12	0, облачно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево		14.04.17 10:36	14.04.17 10:36	0:00	14.04.17 10:36	0:00	2 ст НЗНП		у		Оп.109 гнездование птиц	нет	0	0	0	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Верхняя Полтавка	4	14.04.17 10:58	14.04.17 13:34	2:36	14.04.17 13:34	2:36	"земля" от КУ				Повреждение на вед.ТП	школа / 1073 чел	1073	0,08	3	+1, снег
Прим.ЗЭС	10	Губерово	18	14.04.17 11:40	14.04.17 11:40	0:00	14.04.17 16:09	4:29	"земля" от КУ				Резервное питание ПС Иман ф-3. Оп.141 ф.С обрыв ввязки, провод лежит на траверсе. Устранено	нет	0	0	0	+15, облачно
Ам.ВЭС	10	Михайловка	15	14.04.17 12:01	14.04.17 12:01	0:00	14.04.17 12:01	0:00	МТЗ		у			0	0	0	0	+1, снег
Ам.ВЭС	10	Михайловка	19	14.04.17 12:01	14.04.17 12:08	0:07	14.04.17 12:08	0:07	МТЗ		ну	у		нет / 210 чел	210	0,05	4	+1, снег
Ам.ВЭС	10	Отважное	14	14.04.17 15:25	14.04.17 18:44	3:19	14.04.17 19:40	4:15	"земля" от КУ				Включен без ТП-Связь. Оп.109/68 заменен изолятор	нет / 179 чел	179	0,07	9	+5, снег
Прим.СЭС	10	Чернышевка	9	14.04.17 16:42	14.04.17 16:58	0:16	14.04.17 16:58	0:16	Ав.откл		у			нет / 711 чел	711	0,16	13	+18, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	14	14.04.17 17:35	14.04.17 17:45	0:10	14.04.17 17:45	0:10	МТЗ		ну	у	Обход без замечаний	вч, жд / 382 чел	382	0,11	10	+18, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	17	14.04.17 18:04	15.04.17 0:13	6:09	18.04.17 1:09	79:05	МТО		ну		Наклонена оп.33, схлест проводов, болотистая местность, нет возможности подъезда техники. Разрезаны шлейфа на оп. №8, выделен участок от оп. №8 до оп. №95 без потребителя. Производится выноска участка ВЛ-10 (необходимо установить 8 опор). 16.7.14 установлено 2 опоры. 17.4.17 устранено. 18.4.17 1:09 схема восстановлена.	ф-16 нет / 282 чел	282	0,08	6	+19, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	14.04.17 20:00	14.04.17 20:10	0:10	14.04.17 20:10	0:10	МТЗ		у			нет / 250 чел	250	0,06	3	+15, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка	4	15.04.17 0:07	15.04.17 0:08	0:01	15.04.17 0:08	0:01	МТО		у		Вкл. по ТМ. Повреждена легковым а/м оп.№21 ж/б с укусом, виновник установлен, сообщено в полицию, СБ.. Оп.заменена.	3 котельных, связь / 2236 чел	2236	0,2	17	+6, ясно
Ам.ЦЭС	10	Муравьевка	10	15.04.17 7:45	15.04.17 8:57	1:12	15.04.17 8:57	1:12	КУ, земля				Повреждение на вед. участке.	в/н башня, школа / 124 чел	124	0,02	5	+1, пасм.
Ам.СЭС	10	Невер	12	15.04.17 7:50	15.04.17 7:52	0:02	15.04.17 7:52	0:02	МТО		ну	у	п. Невер, п. Встречный	Котельные, больница / 936чел	936	0,24	4	-2, мокрый снег
Ам.СЭС	10	Бам	13	15.04.17 7:58	15.04.17 7:58	0:00	15.04.17 7:58	0:00	МТЗ		у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	-2, мокрый снег
Ам.СЭС	110	Сковородино - Бам		15.04.17 9:47	15.04.17 9:47	0:00	15.04.17 9:47	0:00	НЗНП 3ст		у		Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	-2, мокрый снег

Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	15.04.17 12:05	15.04.17 13:35	1:30	15.04.17 17:12	5:07	"земля" от КУ			с.Береговое, п.Рыбачий. В 13:35 включен с "землей" для поиска прибором. Оп.435 подмыта ручьем, наклонилась и касалась дерева. Устранено.		котельная, насосная, школа / 631чел	631	0,3	5	+17, ясно
Ам.ЦЭС	10	Марково	15	15.04.17 13:35	15.04.17 14:55	1:20	15.04.17 14:55	1:20	ав.откл	ну	у			нет / 30 чел	30	0,02	2	+4, гроза
Ам.ВЭС	10	Касаткино	10	15.04.17 14:50	15.04.17 14:55	0:05	15.04.17 14:55	0:05	МТЗ	ну	у			нет	0	0	0	+4, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	15.04.17 15:17	15.04.17 15:17	0:00	15.04.17 15:17	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+22, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	17	15.04.17 15:22	15.04.17 18:13	2:51	16.04.17 16:09	24:47	МТЗ	нет	ну	В 17:28 включен до ТП-7473 запитано 4 ТП. В 18:13 основная нагрузка запитана от ф.9, обесточено 4 ТП. В 18:27 запитаны все потребители. Без напряжения участок КВЛ ТП7473-ТП7323, повреждение концевой муфты на оп.36. Устранено.	ф.9, ф.13	ТНС, д/с / 2141чел	2141	0,8	16	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Томь	20	15.04.17 15:33	15.04.17 15:33	0:00	15.04.17 15:33	0:00	МТЗ	у		На МТП-35 перегорели предохранители, устранено.		нет				+5, пасм
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	10	15.04.17 16:18	15.04.17 17:21	1:03	15.04.17 19:12	2:54	"земля" от КУ			В 16:46 запитано 1 ТП от резерва. В 17:21 запитано от резерва РП "кирп.завод". На оп.67 заменен изолятор.	ф.14, ф.26	нет	0	0,17	3	+5, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	15.04.17 16:43	15.04.17 17:12	0:29	15.04.17 21:10	4:27	МТЗ	нет	ну	Включен до РЛ-1 оп.65 (запитано более 50%). В 18:28 включен до 2РСП оп.218, без П/З Овчинниково (есть ДГ). Пр.оп.84-85 убрано дерево. (повреждение на безхозном.участке). Схема восстановлена		нет / 370чел	370	0,4	7	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	11	15.04.17 17:24	15.04.17 17:52	0:28	16.04.17 1:32	8:08	"земля" от КУ			г.Партизанск. Включен до РЛ1 оп.101, без 2-х ТП. Падение оп.171, излом у основания, оп.172 треснула на бандажах. Включен полностью после замены оп. 171, 172.		нет / 1990чел	1990	3	20	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	4	15.04.17 18:10	15.04.17 18:10	0:00	15.04.17 18:10	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+5, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	6	Разрез	3	15.04.17 18:51	15.04.17 18:51	0:00	15.04.17 18:51	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	16.04.17 0:22	16.04.17 0:33	0:11	16.04.17 0:33	0:11	МТЗ	ну	у			насосная, котельная / 2268 чел	2268	0,95	27	+16, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	16.04.17 0:26	16.04.17 0:33	0:07	16.04.17 0:33	0:07	МТЗ	ну	у			котельная, школа / 1511 чел	1511	0,53	20	+16, ветер
Прим.ЗЭС	10	Руновка	1	16.04.17 2:56	16.04.17 2:57	0:01	16.04.17 2:57	0:01	МТЗ	ну	у			котельная, школа / 176 чел	176	0,18	4	+7, ветер
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	16.04.17 10:22	16.04.17 10:25	0:03	16.04.17 10:25	0:03	МТЗ	нет	у			нет / 370чел	370	0,1	7	+10, ясно

Прим.СЭС	10	Чугуевка	12	16.04.17 10:29	16.04.17 11:41	1:12	16.04.17 11:41	1:12	МТО	ну	ну	с.Чугуевка. Повреждение на вед.участке.	котельная, насосная / 235чел	235	0,1	3	+11, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	16.04.17 10:41	16.04.17 10:48	0:07	16.04.17 10:48	0:07	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка, Соколовка.	котельная, насосная / 2268 чел	2268	0,7	27	+11, ветер
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	16.04.17 10:48	16.04.17 12:23	1:35	16.04.17 12:23	1:35	МТЗ	нет	ну	с.Барабаш, Овчинниково. В пр.оп.118-119 сняли ветку с проводов.	нет / 370чел	370	0,3	7	+11, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	16.04.17 10:55	16.04.17 11:21	0:26	16.04.17 17:26	6:31	МТЗ	ну	ну	с.Чугуевка, Соколовка. Включен до РЛ-69 оп.43, запитано 10 ТП (большая часть нагрузки). В 13:25 включен до РЛ-13 оп.98, запитано еще 7 ТП. В пр.оп.157/2-157/6 обнаружена обгоревшая ветка и следы перекрытия на проводах.	насосная, котельная / 2268 чел	2268	0,7	27	+11, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	16.04.17 11:25	16.04.17 11:29	0:04	16.04.17 11:29	0:04	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка.	насосная, котельная, школа / 1511чел	1511	0,8	20	+11, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Гродеково		16.04.17 11:37	16.04.17 11:38	0:01	16.04.17 11:38	0:01	ТНЗНП 2ст, МТО	ну	у	ОМП 16,8 км. ф.А	10 насел.пунктов / 25882 чел	25882	10		+8, облачно
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Гродеково		16.04.17 11:39	16.04.17 11:39	0:00	16.04.17 11:39	0:00	ТНЗНП 2ст, МТО	у		ОМП 17,2 км. ф.А. Обход: в пр. опор 54-55 следы перекрытия проводов Ф А,С, повреждения проводов нет; оп 71 следы гнездования птиц (разрушенное гнездо)	нет				+8, облачно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	6	16.04.17 11:50	16.04.17 12:41	0:51	16.04.17 12:41	0:51	ав.откл.	нет	у	п.Кипарисово1.	нет / 30чел	30	0,45	3	+16, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	16.04.17 13:14	16.04.17 13:51	0:37	16.04.17 16:08	2:54	МТЗ	ну	ну	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка. Включен до РЛ-21 оп.76/20/1 без 4 вед.ТП. В 14:57 включен до РЛ-83 оп.91/1 без отпайки "хутор северный". В 16:08 включен полностью после обхода, повреждений не выявлено.	насосная, котельная, школа / 1511чел	1511	0,8	20	+12, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	16.04.17 13:56	16.04.17 13:56	0:00	16.04.17 13:56	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	строительство	16.04.17 14:58	16.04.17 16:28	1:30	16.04.17 16:28	1:30	МТЗ	нет	ну	п.Лозовый. На оп.88 заменен разрушенный изолятор.	школа, дом-интернат / 759чел	759	1,1	14	+11, ветер

Прим.СЭС	10	Милоград ово	по ф.7 реклоузе р на оп.403а	16.04.17 16:02	17.04.17 4:27	12:25	18.04.17 13:46	45:44	ав.откл	нет	ну	с.Бровки, Щербаковка. Сгорели оп.501, 503, 504, 505 деревянные на ж/б приставках во время пала. В 3-05 установлены две опоры №504, №505 перетянуты провода, удлинены пролеты. Обнаружены сгоревшие оп.566, 574,577,578,579 на с.Щербаковка. На оп.538 разрезаны шлейфа и включено все кроме одного ТП (больница, перешли на др), вкл в 19:45 17.4.17. -заменены оп.566,574, 577, 578, 579 . 18.4.17 в 13:46 заменены оп. 501, 503, сх.восстановлена.	больница (есть др) / 90чел	90	0,01	3	+14, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Разрез	3	16.04.17 16:06	16.04.17 16:06	0:00	16.04.17 16:06	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Разрез	3	16.04.17 16:33	16.04.17 16:33	0:00	16.04.17 16:33	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.СЭС	10	Пластун	1	16.04.17 16:44	16.04.17 16:54	0:10	16.04.17 16:54	0:10	МТЗ	нет	у	Оп.7 РТП-1011 оборван шлейф ф.В в сторону ТП. Устранено по заявке	котельна я / 270чел	270	0,1	4	+14, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	2	16.04.17 16:47	16.04.17 18:05	1:18	16.04.17 18:05	1:18	"земля" от КУ			с.Ивановка. В пр.оп.7/2-7/3 снят телефонный провод с ВЛ-10.	нет / 1000чел	1000	0,2	8	+23, ветер	
Ам.СЭС	10	Речная	5	16.04.17 16:48	16.04.17 16:58	0:10	16.04.17 16:58	0:10	МТЗ, МТО	нет	у		школа, д/с, прокурату ра, админист рация / 250чел	250	0,4	13	+9, обл	
Хаб.ЦЭС	10	Переясло вка	3	16.04.17 17:34	16.04.17 18:05	0:31	16.04.17 18:05	0:31	ав.откл	нет	у	Наброс веток на ввода ТП-720 стороними лицами. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.	скважина , котельна я, водонапо рная, школа / 5221чел	5221	0,8		+10, обл	
Хаб.ЦЭС	10	Литовко	9	16.04.17 18:00	16.04.17 18:28	0:28	18.04.17 16:45	46:45	МТЗ-1	не раб	не произв	п.Литовко. Включен без ТП-3 (быт с.Литовко 100 чел., запит в 16:05 17.4.17 от ф17). Повреждение каб. муфты в ТП-3. 17.4.17 19:40 повреждение устранено, испытано. 18.4.17 в 16:45 восст.норм.сх.	ф.17 Литовко	котельна я водонасо сная, больница , школа, д/с / 1720чел	1720	1	12	+10, обл
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		16.04.17 22:28	16.04.17 22:28	0:00	16.04.17 22:28	0:00	Тамбовка : ДФЗ, ф.В, ИМФ 18,4 км Волково: ДФЗ ф.А, ИМФ 5,1 км	у		Произведен осмотр, оп 83 гнездо аиста.	нет	0	0	0	+5, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	17.04.17 8:17	17.04.17 8:20	0:03	17.04.17 8:20	0:03	МТО	нет	у		школа / 2619 чел	2619	12	0,4	+10, пасм.	

Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		17.04.17 9:44	17.04.17 9:44	0:00	17.04.17 9:44	0:00	ДФЗ, ИМФ 21,1 км от ПС Тамбовка	у		Произведен осмотр. Оп 158 строящееся гнездо аиста, следы перекрытия.		нет	0	0	0	+3, облачно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	13	17.04.17 9:50	17.04.17 9:50	0:00	17.04.17 9:50	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. ТП 3367Б перекрытие в РУ 0,4 (цепи учета). Устранено.		нет	0	0	0	+8, облачно
Прим.ЮЭС	6	Сокольчи	1	17.04.17 11:10	17.04.17 16:55	5:45	17.04.17 16:55	5:45	Ав.откл	нет	ну	Произведен обход. Пр.оп. 225-226 дерево под ВЛ, следы подгара на проводах; дерево на оп. 247 (падение после прохождения пала), срыв изолятора. Устранено, восст.норм.сх.		п/з/ 46 чел	46	0,01	2	+4, ясно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благовещенное		17.04.17 12:43	17.04.17 12:43	0:00	17.04.17 12:43	0:00	НЗНП 1ст, АПВ усп.	у		Произведен обход. Оп.83,84 строительство гнезд аистов.		нет	0	0	0	+4, облачно
Прим.СЭС	10	Чугуевка	0	17.04.17 14:53	17.04.17 15:04	0:11	17.04.17 15:04	0:11	МТО	ну	у			насосн, кот, д.дом, итк/987 чел	987	1,1	13	+17, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новицкое	6	17.04.17 15:08	17.04.17 15:13	0:05	17.04.17 15:13	0:05	МТЗ		у			нет/ 231 чел	231	0,3	13	+8, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Находка - Находка-тяг		17.04.17 15:12	17.04.17 15:12	0:00	17.04.17 16:07	0:55	Находка: ДЗ 3з; Нах-тяг: 33 1,3 ст	ну	у	ИМФ 15,8км. Обесточенного потребителя нет.		нет	0	0	0	+12, ветер
Прим.ЮЭС	110	ПагрЭС - Находка-тяг		17.04.17 15:12	17.04.17 15:12	0:00	18.04.17 15:12	24:00	ПагрЭС: НЗЗ 2ст; Нах-тяг: 33 1,3 ст	у		После АПВ неполнофазный режим (откл от КУ в 16:20). Обесточенного потребителя нет. Произведен обход (8:57 18.4.17) : пр.оп. 123-124 обрыв провода фс, обрыв грозотроса, ; пр.оп.125-126 провисание провода с приближением на недопустимое расстояние к проводу с пересекаемой ВЛ-110 "Широкая-Голубовка". Проведены АВР (14:09): пр.оп 123-125 демонтирован гр.трос, пр.оп 123-124 устранен обрыв провода фс. В 15:12 ВЛ введена в работу.		нет	0	0	0	+12, ветер
Прим.ЮЭС	110	Широкая-Голубовка		17.04.17 15:12	17.04.17 16:18	1:06	18.04.17 15:25	24:13	Широк: ДЗ 1з; Голуб: НЗЗ 2ст, МТО 1ст	не раб	ну	С обесточиванием 1/2 ПС Голубовка (обеспечен резерв ч/з 1:06). 18.4.17 в 8:57 произведен осмотр - на уч. с пересекаемой ВЛ 110 "ПагрЭС-Находка-тяг" в пр.оп.125-126 провисание провода, образовался негабарит; распушение провода ВЛ 110 "Широкая-Голубовка" (наложен бандаж).	ПС Голубовка Т1 (вкл СВ-6)	кот, насосн/ 3100 чел	3100	3	24	+12, ветер
Хаб.СЭС	10	КСК	20	17.04.17 16:20	17.04.17 16:49	0:29	17.04.17 16:49	0:29	МТЗ		у			нет/ 750 чел	750	0,24	6	+7,облачно
Ам.ВЭС	10	Прибрежная	4	17.04.17 16:31	17.04.17 16:31	0:00	17.04.17 16:31	0:00	МТО, МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+7, ветер

Прим.ЮЭС	35	Спутник - Угловая		17.04.17 17:13	17.04.17 17:13	0:00	17.04.17 20:46	3:33	МТЗ		у	Обесточенного потребителя нет. (находилась на ХХ). Включена после обхода, замечаний нет. (18.4.17 повторный осмотр, без замечаний).	нет	0	0	0	+12, ветер	
Ам.ВЭС	10	Набережная	14	17.04.17 17:26	17.04.17 17:26	0:00	17.04.17 17:26	0:00	МТЗ-1		у	18.7.17 произведен обход, под оп.131 сорока.	школа, кот/ 183 чел	183	0,1	5	+6, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое	6	17.04.17 18:05	17.04.17 20:40	2:35	17.04.17 20:40	2:35	КУ, земля			Оп.58 заменен поврежденный изолятор.	нет/ 231 чел	231	0,3	13	+8, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Ал.Никольск	2	17.04.17 18:20	17.04.17 20:18	1:58	17.04.17 21:30	3:10	МТО		ну	В 19:50 вкл головной уч. (до РС294/29), вкл в 20:18 до оп 251 (запитано более 50% нагрузки). В 21:30 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке.	кот, школа/ 200 чел	200	0,1	14	+13, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	22	18.04.17 1:04	18.04.17 1:04	0:00	18.04.17 1:04	0:00	МТЗ		у		нет				+5, дождь	
прим.ЮЭС	10	Раздольное-2	4	18.04.17 1:15	18.04.17 2:16	1:01	18.04.17 4:17	3:02	"земля" от КУ			с.Раздольное, Кипарисово1. Включен до РЛ-2 оп.66 запитано БТП из 12. В 4:17 включен полностью. На оп.85/3 срыв вязки провода по ф.в. провод лежал на траверсе, устранено.	нет / 444чел	444	0,3	12	+11, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	20	18.04.17 1:40	18.04.17 1:44	0:04	18.04.17 1:44	0:04	МТЗ		ну	у	с.Ивановка.	нет		4	+5, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Свободный	2	18.04.17 1:58	18.04.17 3:07	1:09	18.04.17 17:55	15:57	"земля" от КУ			п.Дубовка. Включен до ЛР-2-02/17 (ост.уч.без нагрузки), вкл в 17:55. Оп 155 заменен поврежденный изолятор.	котельные, скважина, ФАП, очистные / 800чел	800	0,25	18	+5, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Свободный	7	18.04.17 2:44	18.04.17 2:52	0:08	18.04.17 2:52	0:08	МТО		ну	у	п. Советский, Подгорный, Бардагон.	котельная, скважина, школа / 470чел	470	0,18	14	+5, дождь
Ам.ЗЭС	10	Свободный	8	18.04.17 2:44	18.04.17 2:54	0:10	18.04.17 2:54	0:10	МТО		ну	у	Повреждение на ведомственном ТП.	школа, д/сад, интернат, 2 ФАП, скважина / 670чел	670	0,16	7	+5, дождь
Ам.ЗЭС	10	Свободный	9	18.04.17 2:44	18.04.17 3:15	0:31	18.04.17 3:15	0:31	"земля" от КУ				п.Дубовка. Самоустранилась.	скважина, котельная, д/сад / 200чел	200	0,29	5	+5, дождь
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		18.04.17 2:47	18.04.17 2:47	0:00	18.04.17 2:47	0:00	КРС: НЗНП 1ст, Ленинск: НЗНП 3ст.		у		ИМФ ф.В 15,9км от ПС КРС.	нет			+6, дождь	

ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		18.04.17 2:52	18.04.17 3:27	0:35	18.04.2017 16:43	13:51	КРС: НЗНП 1ст, Ленинск: НЗНП 3ст.	ну	ну	ИМФ ф.В 16.5км от ПС КРС. Обесточено 1сш-10кВ ПС Ленинск, 2сш-10кВ ПС КРС. Произведен обход. Сняты ветки с оп.67, 74 (строительство гнезд аистов).	2Т ПС Ленинск, 1Т ПС КРС	5450чел	5450	2,1	58	+6, дождь
Прим.ЦЭС	10	Уборка	15	18.04.17 3:53	18.04.17 3:54	0:01	18.04.17 3:54	0:01	ав.откл	нет	у	с.Уборка, Варпаховка, Каменка, Заметное.		школа, котельная / 527чел	527	0,12	14	+7, ясно
Ам.ЗЭС	10	Свободный	8	18.04.17 4:10	18.04.17 5:02	0:52	18.04.17 5:02	0:52	МТО	ну	ну	с. Новгородка, М.Сазанка. Работал в кольце с ф.7.		школа, д/сад, интернат, 2 ФАП, скважина / 670чел	670	0,16	7	+5, дождь
Ам.ЗЭС	10	Свободный	7	18.04.17 4:10	18.04.17 6:43	2:33	18.04.17 9:22	5:12	МТО	ну	ну	п. Советский, Подгорный, Бардагон. Включен до ЛР-2-07/02 без 5 ТП, вкл в 9:22. Оп 114/5 заменен поврежденный изолятор.		котельная, скважина, школа / 470чел	470	0,18	14	+5, дождь
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	18.04.17 4:15	18.04.17 17:44	13:29	18.04.17 17:44	13:29	МТЗ	ну	ну	Пр.оп 165-00/17-18 устранен обрыв провода; ТП 14 нарушена герметичность проходных изоляторов (следы перекрытия), произведена замена.		нет / 400чел	400	0,03	7	+4, дождь
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	24	18.04.17 5:23	18.04.17 5:23	0:00	18.04.17 5:23	0:00	МТЗ	у				нет				+4, дождь
Ам.ЦЭС	10	Белогорская	6	18.04.17 6:22	18.04.17 6:22	0:00	18.04.17 6:22	0:00	МТО, МТЗ	у				нет				+4, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	18.04.17 6:24	18.04.17 8:35	2:11	18.04.17 21:22	14:58	МТЗ	нет	ну	с.Монакино. Вкл в 8:35 до оп. 152/1, (ост ЗТП), вкл в 9:40 без замечаний. На оп.95 выпал крюк (дерево, сгнила), заменена на ж/б.	ПС Корсаковка ф1; РП Пуциловка ф3	нет / 250чел	250	0,1	7	+6, пасм
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	18.04.17 6:35	18.04.17 7:08	0:33	18.04.17 7:08	0:33	"земля" от КУ			с.Яконовка. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 250чел	250	0,1	3	+6, пасм
Прим.ЦЭС	10	Н.Георгиевка	2	18.04.17 8:20	18.04.17 8:40	0:20	18.04.17 14:35	6:15	МТЗ		ну	Вкл без отп. "Байкал", вкл в 14:35. Наклон оп.239 (сгнила), схлест проводов. Оп.заменена, в 14:35 схема восстановлена.		кот/ 330 чел	330	0,1	9	+2, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		18.04.17 9:53	18.04.17 9:53	0:00	18.04.17 10:07	0:14	Тамб: ДФЗ, ТНЗНП 1ст; Мих ДФЗ, ТНЗНП 1ст, МТО.ИМФ 21,8км от ПС Тамбовка	ну	у	Обесточенного потребителя нет. Разрыв транзита. Произведен осмотр. Оп.147 строящееся гнездо аиста, оп.150 фА ветка (ветка убрана в 16:08).		нет	0	0	0	+3, пасмурно

Ам.ЗЭС	10	Лесная	5	18.04.17 13:12	18.04.17 18:27	5:15	18.04.17 18:27	5:15	МТЗ	ну	ну	Повреждение резервной КЛ головного уч (искл.из схемы); ТП 3-07 заменен поврежденный оп.изолятор, ф.С.		кот, скваж/40 0 чел	400	0,1	4	+4, дождь
Прим.ЗЭС	10	Верхний Перевал	1	18.04.17 14:35	18.04.17 14:35	0:00	18.04.17 14:35	0:00	Ав.откл	ну	у			школа, кот/ 1673 чел	1673	0,2	8	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	2	18.04.17 15:00	18.04.17 15:13	0:13	18.04.17 15:13	0:13	Ав.откл		у			жен.зона/ 600 чел	600	0,2	5	+10, пасмурно
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	18.04.17 17:40	18.04.17 17:40	0:00	18.04.17 17:40	0:00	ПС Февральск: к: ДЗ Зз. ИМФ не раб.	у		20.04.17 осмотр в пролетах 260-396, замечаний нет		нет	0	0	0	+7, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Михайловка	16	18.04.17 18:00	18.04.17 18:16	0:16	18.04.17 18:16	0:16	МТО	ну	у	Осмотр: оп.№33 изолятор без юбки, оп. №227/12,227/48,227/39,227/89 сколы на изоляторах.		адм, школа, д/скот, вн.башня, школа, д/с/ 697 чел	697	0,2	20	+7,дождь
Ам.ВЭС	10	Михайловка	15	18.04.17 18:00	18.04.17 18:50	0:50	18.04.17 22:38	4:38	МТО	ну	ну	В 18:27 вкл до ЛР603 (ост 11 ТП), вкл в 18:50 до ЛР611 (ост ЗТП). На оп.68, 69, 92 заменено по 1 изолятору. В 21:45 включен без 3-х ТП. В 22:38 включен полностью. На ТП-653 заменен опорный изолятор ф.В		кот, вн.башня, школа, д/с/ 1100 чел	1100	0,3	16	+7,дождь
Прим.ЦЭС	10	Ал.Николевск	по ф.1 РП Пуциловка а фЗ	18.04.17 19:44	18.04.17 19:53	0:09	18.04.17 19:53	0:09	КУ, земля			Земля самоустранилась.		нет/ 250 чел	250	0,03	3	+10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Корсаковка	10	18.04.17 21:10	18.04.17 23:15	2:05	19.04.17 17:09	19:59	"земля" от КУ			с.Яконовка. Включен без ТП-20225. По команде гл.инж. Корчемагина С.Н. установлен ШУНТ на поврежденный РТП-20225 ф.В, на срок до 20.04.17 1:23. В 6:31 ТП-20225 включено. 19.04.17 в 17-09 произведена замена РТП. Шунт по Ф"В" демонтирован, Ф-10 включен по нормальной схеме.		нет / 250чел	250	0,1	3	+6, дождь
Прим.ЦЭС	10	Полевая	20	18.04.17 22:25	18.04.17 22:29	0:04	18.04.17 22:29	0:04	МТЗ	нет	у	с.Степное.		школа, котельная, д/с / 400чел	400	0,4	11	+6, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	1	18.04.17 22:45	18.04.17 22:50	0:05	18.04.17 22:50	0:05	ав.откл	нет	у	с.Ивановка, Николаевка, Отрадное.		школа, котельная / 1036чел	1036	0,5	14	+6, дождь
Прим.ЦЭС	10	Родина	5	19.04.17 0:09	19.04.17 0:13	0:04	19.04.17 0:13	0:04	МТЗ	нет	у	с. Первомайское.		МТФ	0	0,15	1	+5, дождь
Ам.ЦЭС	10	Моховая	В-10 Т2	19.04.17 3:18	19.04.17 4:27	1:09	19.04.17 4:27	1:09	МТЗ	выв	у	Обесточились 1,2сш-10кВ. Одновременно отключился вед. ф.13.		водозабор		0,2	9	+4, дождь

Прим.ЦЭС	6	Ярославка	14	19.04.17 4:54	19.04.17 5:58	1:04	20.04.17 16:08	35:14	"земля" от КУ			В 5:58 включен без 3-х ТП, вкл в 6:46 без ТП-6729, повреждение КЛБ на уч. ТП6726 до ТП-6729. (2 повреждения). 20.4.17 в 16:08 повреждения устранены (установлены 2 каб.вставки, 4 муфты), схема приведена в иск. состоянии.		больница, д/с, школа / 1839чел.	1839	0,8	6	+4, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан	5	19.04.17 5:05	19.04.17 5:50	0:45	19.04.17 9:52	4:47	МТО	ну		г.Партизанск. В 5:50 потребители запитаны от резерва кроме ТП-7331. Повреждение траверсы на оп.6. Устранено.	ф.20	котельная, больница, школа / 1473чел	1473	1,8	11	+2, дождь, снег
Прим.ЗЭС	10	Усури	6	19.04.17 5:38	19.04.17 5:38	0:00	19.04.17 5:38	0:00	ав.откл.	у				нет	0	0	0	+5, пасм
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	1	19.04.17 6:58	19.04.17 11:26	4:28	19.04.17 23:30	16:32	МТЗ	нет	ну	В 7:25 вкл до РС-261/163 (без ЗТП), вкл в 11:26 (без 2ТП), вкл в 23:30. РС 267/347 заменены подвесные изоляторы фА,В,С (фарфор на стекло).		нет / 250чел	250	0,03	4	+3, дождь
Прим.ЦЭС	10	Хороль	23	19.04.17 7:55	19.04.17 7:55	0:00	19.04.17 7:55	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+5, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	6	19.04.17 8:57	19.04.17 9:01	0:04	19.04.17 9:01	0:04	МТЗ		у	часть с.Тимирязевка		школа/40 Оч.	400	0,3	5	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	8	19.04.17 8:57	19.04.17 9:28	0:31	19.04.17 12:58	4:01	МТЗ			часть с.Воздвиженка. В 9:28 включен без ТП-1073. Перекрытие на вводе ТП-1073. 12:58 замечание устранено, схема восстановлена.		нет/1500ч	1500	0,8	11	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Борисовка	1	19.04.17 10:27	19.04.17 10:52	0:25	19.04.17 12:13	1:46	Откл. КУ"Земля"			с.Линевичи, часть с.Борисовка, с. Кугуки.Включили в 10:52 до оп.104 (запитано 9 ТП). В 12-13 Включен Повреждение на абон. ТП		нет/440ч.	440	0,5	17	+10, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	13	19.04.17 14:24	19.04.17 15:15	0:51	19.04.17 15:50	1:26	МТО			часть г. Фокино. В 15:15 вкл до РП-201 (ост ЗТП), вкл в 15:50. Повреждение на ведомственном участке. (В абонентском РП-203 сборные шины 10 кВ залиты водой.) 20:08 включили абон. РП-203. все потребители запитаны.		нет/5000ч	5000	0,5	12	+8, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	19.04.17 14:27	19.04.17 15:42	1:15	21.04.17 9:55	43:28	МТЗ, при РПВ "Земля"		ну	Потребителю обеспечен резерв. После прохождения пала обнаружено 5 подгоревших опор (дерев), требуется замена. 19.4.17 заменены оп.96, 97. 20.4.17 в 20:12 - заменены оп.84,85,89. Приведен в исходное сост. 21.4.17.	ф.1 ПС Алексеев-Никольск	нет/250ч.	250	0,2	7	+10, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Алексеев-Никольск	1	19.04.17 16:23	19.04.17 17:14	0:51	20.04.17 1:46	9:23	МТЗ			Потребителю обеспечен резерв (кроме ЗТП). На оп.17 разрушена траверса (подгнила). В 0:25 произведена замена опоры, в 1:46 восст.норм.сх.	ф.1 Корсаковка	школа/1500ч.	1500	0,2	12	+10, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Борисовка	3	19.04.17 18:07	19.04.17 18:10	0:03	19.04.17 18:10	0:03	МТЗ		у	часть с.Борисовка		школа/20 Оч.	200	0,2	2	+8, обл.
Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		19.04.17 21:32	19.04.17 21:32	0:00	19.04.17 21:32	0:00	ДФЗ, НЗНП 1ст		у	ИМФ 19,3км от ПС Волково. Произведен обход. На ОП 24 следы помета птиц (аисты)		нет	0	0	0	+3, пасмурно

Ам.ЦЭС	110	Волково - Тамбовка		19.04.17 23:06	19.04.17 23:06	0:00	19.04.17 23:06	0:00	ДФЗ, НЗНП 1ст	у		ИМФ 19,0км от ПС Волково. Произведен обход. На ОП 24 следы помета птиц (аисты)		нет	0	0	0	+3, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		20.04.17 7:46	20.04.17 7:46	0:00	20.04.17 7:46	0:00	Спасск: ТЗНП 2ст. ПС Мучная: НЗЗ 1ст., АПВ усп.	у		ИМФ 41,7км.от ПС Спасск. Произведен обход, обнаружены гнезда птиц		нет	0	0	0	+2, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Полевая	19	20.04.17 9:06	20.04.17 9:06	0:00	20.04.17 9:06	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний	школа/73 Оч.	730	0,3	10	+9, мелкий дождь	
ЭС ЕАО	10	Дубовое	116	20.04.17 10:05	20.04.17 11:15	1:10	20.04.17 11:15	1:10	МТЗ	ну	не произв	Пр.оп.116-00/26-27 падение дерева (несанкц,спил).. Провод не поврежден. Сообщено СБ, ОВД. виновник установлен.	нет/953	953	0,5	11	+9, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	ЖБИ-130	7	20.04.17 11:30	20.04.17 12:36	1:06	20.04.17 12:57	1:27	Откл. КУ"Земля "			с.Некруглое. Повреждение на вед. отпайке	ф.1 ПС Павловка 1	школа/50 Оч.	500	0,2	3	+10, ясно
Хаб.СЭС	10	Хурба	8	20.04.17 12:23	20.04.17 12:29	0:06	20.04.17 12:29	0:06	МТЗ	отсутств.	у	Аэропорт		нет		0,68	1	+6, ясно
Ам.ВЭС	10	Зеленый бор	10	20.04.17 15:31	20.04.17 16:15	0:44	20.04.17 16:15	0:44	МТО	ну	у	с.Зеленый бор. Под РТП 450 обнаружена птица (голубь)	школа/73 7ч.	737	0,14	9	+7, обл.	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	20.04.17 18:00	20.04.17 20:25	2:25	20.04.17 23:21	5:21	МТЗ	ну	ну	Вкл до РЛ-3 (ост. 2ТП, п/з на ДГ), вкл в 23:21. Оп.255 снята ветка.	п/з /310ч.	310	0,1	5	+13, пасм.	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	12	20.04.17 19:50	20.04.17 19:50	0:00	20.04.17 19:50	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+3, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Спутник	Т1	20.04.17 20:42	20.04.17 22:13	1:31	21.04.17 12:07	15:25	ДЗТ			В 20:42 жалобы потребит ПС Спутник на отсутствие ЭЭ. В 21:50 (по прибытию ОВБ): ПС Спутник Т1 откл от ДЗТ, обесточены потребители 1 сш 6 кв. По Т1 поврежден ввод 110кВ фА, Т1 выведен в ремонт. 20.4.17 в 8:18 на ПС Спутник по Т1 произведена замена ввода 110 фА, проведены испытания, доливка масла. В 12:07 вкл. под нагрузку.	ПС Спутник Т2 (вкл СВ 6)	6 МВт/ 2260 чел/ г.Владивосток	2260	6	56	+5, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		20.04.17 21:46	20.04.17 21:46	0:00	20.04.17 21:46	0:00	Яр: НЗЗ 1ст, МТО, ДЗ 1з; Спасск: ТЗНП	у		ИМФ 2,7 км от ПС Ярославка. Обход: оп. №16 на траверсе ф.-А гнездо аиста.		нет	0	0	0	+5, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		20.04.17 23:08	20.04.17 23:08	0:00	20.04.17 23:08	0:00	ДФЗ. ИМФ 22,8 км от ПС Тамб.	у		Обход: оп. №142, 146 ветки на верхней траверсе (оп.146 следы жизнедеятельности птиц), оп. 147 ветки на средней траверсе.		нет	0	0	0	+2, пасмурно
Ам.СЭС	110	Светлая - Мехзавод	№1	21.04.17 4:55	21.04.17 4:55	0:00	21.04.17 4:55	0:00	ТНЗНП 1ст, МТО	у		Обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	-3, облачно
Хаб.СЭС	10	Ванино	дЗф	21.04.17 7:02	21.04.17 8:14	1:12	21.04.17 9:25	2:23	МТО	нет	у	Осмотр. Замечаний нет.	ПС Тишкино дЗф	вн.башня / 20 чел	20	0,24	5	+1, облачно

Прим.ЦЭС	35	Жариково	В 35 ВЛ Камень-Рыболов-РП-3-Новоселище	21.04.17 9:05	21.04.17 9:17	0:12	21.04.17 12:55	3:50	КУ "земля"			Обесточена ПС Жариково. Повреждение ОПН-35 ф.-А Т2, Т2 выведен в ремонт. Устранено, в 12:55 Т2 введён в работу.	Т1	с.Жариково, Барабаш-Левада, Рубиновка / 3144 чел.	3144	0,3	39	+4, ясно
ЭС ЕАО	10	Дежнёво	58	21.04.17 11:41	21.04.17 12:01	0:20	21.04.17 17:38	5:57	МТЗ	ну	у	При осмотре: ТП-161, сгорели предохранители 10кВ-3шт., повреждение 2-х АВ-0,4кВ (котельная, 1 ч.дом, медпункт). Повреждения устранены. Устранено бригадой из Биджана (40км), запчасти из Ленинска (30км).	котельная / 15 чел	15	0,18	5	+11, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Хороль	18	21.04.17 12:40	21.04.17 16:10	3:30	21.04.17 16:10	3:30	КУ "земля"			с.Старобельмановка, Ленинское. В 14:54 включен до РС 437/178, запитано 3 ТП. На оп. 188 заменили изолятор.	котельная / 245 чел	245	0,1	9	+8, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково	2	21.04.17 13:58	21.04.17 14:10	0:12	21.04.17 14:10	0:12	ав. откл.		у	с.Кучелиново	нет / 20 чел	20	0,05	7	+11, облач	
Ам.СЭС	35	Магдагачи - Толбузино		21.04.17 15:39	21.04.17 19:25	3:46	21.04.17 19:25	3:46	МТО	ну	ну	Лвл=46,7км. ИМФ ф.-А,С 4,5км Обесточена ПС Толбузино. Сторонней техникой (рядом ведутся работы по прокладке трубопровода) в пролёте оп. 51-52 обрыв провода ф.А, обрыв вязок ф.В, схлест пров. Сообщено СБ. Повреждения устранены.	школа, детсад, котельная / 308 чел	308	0,17	6	+10, облачно	
Ам.ВЭС	10	Завитая	20	21.04.17 15:54	21.04.17 16:24	0:30	21.04.17 17:52	1:58	МТО	ну	ну	Запитано 60% нагрузки до ЛР-796. Устранён обрыв вязки ЛР-789 (оп.53/7), потребитель запитан полностью.	Завитинск : котельная / 1609 чел	1609	0,5	8	+13, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка	3	22.04.17 9:35	22.04.17 9:43	0:08	22.04.17 9:43	0:08	МТЗ	ну	у	Обход, замечаний нет.	котельня, насосн / 339 чел	339	0,12	15	+8, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		22.04.17 10:47	22.04.17 10:47	0:00	22.04.17 10:47	0:00	Спасск: ТЗНП. АПВ усп. Ярославка: НЗ3-1ст, ДЗ-1ст, МТО, АПВ усп	у		ИМФ ф.-А 3км от ПС Ярославка; Лвл=70,1км. Обход: оп.16 на траверсе ф."А" аист строит гнездо, под опорой лежат обожженные ветки, других замечаний не выявлено.	нет	0	0	0	+10, ясно	
Ам.СЭС	10	Светлая	36	22.04.17 11:00	22.04.17 11:00	0:00	22.04.17 11:00	0:00	МТЗ.	у			нет	0	0	0	+12, ветер	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	22.04.17 12:58	22.04.17 12:58	0:00	22.04.17 12:58	0:00	Бидж.: не откл. Дежн: НЗНП 2ст. АПВ усп	у		ИМФ ф.-А 20км. ВЛ-110 работает в тупиковом режиме (ВЛ-110 Биробиджан - Унгун в ремонте, разрыв кольца). Осмотр: оп. 109 аист строит гнездо, других замечаний нет.	нет	0	0	0	+12, ясно	
Ам.СЭС	10	Джалинда	по ф-11 в РП-10 ф-1	22.04.17 14:20	22.04.17 21:18	6:58	22.04.17 21:18	6:58	МТЗ	нет	не произв	При сильном ветре излом у основания (подгнили) и падение дер.опор 1/12, 1/13. Бригада из Сквородино. Установлены ж/б приставки.	скажина / 70 чел	70	0,02	3	+12, сильн. ветер	

Ам.ЭЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	22.04.17 15:45	22.04.17 15:45	0:00	22.04.17 15:45	0:00	2зДЗ.	у		ИМФ ф.-А,С 133,9км; Лвл=174км. Пр. 389-390 дерево под ВЛ спиленное сторонними лицами (с места происшествия скрылись, предположительно строители ВЛ 220кВ). Сообщено СБ.		нет	0	0	0	+14, ветер
ЭС ЕАО	6	Облучье	124	22.04.17 16:52	22.04.17 18:21	1:29	22.04.17 19:59	3:07	КУ "земля"			Вкл. без СКТП-22 (част.сектор). При сильном ветре и плохо закреплённой шахте (метал.короб высотой 2м, где находятся предохранитель бкВ) выскочил предохранитель бкВ, одной стороной касался короба. Устранено.	ф-136	насосная, больница / 3000 чел	3000	0,8	12	+14, сильн. ветер
Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Георгиевка		22.04.17 20:08	22.04.17 20:08	0:00	22.04.17 20:08	0:00	МТО	у		ИМФ 15,2 км		нет	0	0	0	+12, ветер, дождь
Ам.ВЭС	10	Успеновка	7	23.04.17 1:23	23.04.17 1:23	0:00	23.04.17 1:23	0:00	МТЗ	у		26.4.17 произведена перетяжка провода пр.оп.1-5		нет	0	0	0	+10, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	3	23.04.17 3:34	23.04.17 5:10	1:36	23.04.17 5:10	1:36	КУ "земля"			Оп.13 заменен изолятор.		нет / 500чел	500	0,15	8	+10, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Набережная	14	23.04.17 4:06	23.04.17 4:06	0:00	23.04.17 4:06	0:00	МТЗ	у				нет	180	0	5	+10, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	11	23.04.17 5:44	23.04.17 8:33	2:49	23.04.17 8:33	2:49	КУ "земля"			Оп.29 заменен разруш.изолятор		котельная, больница / 2500 чел	2500	0,4	7	+5, дождь
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	8	23.04.17 5:46	23.04.17 7:22	1:36	23.04.17 7:22	1:36	КУ "земля"			Повреждение в сетях потребителя.		ПТФ / 110чел	110	0,1	2	+5, дождь
Ам.ВЭС	10	Михайловка	19	23.04.17 7:57	23.04.17 11:28	3:31	23.04.17 11:28	3:31	МТЗ	ну	ну	Включен после обхода, причина не установлена		нет / 210 чел	210	0,05	4	+5, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Михайловка	15	23.04.17 8:10	23.04.17 11:02	2:52	23.04.17 11:34	3:24	"земля" от КУ			Включен без ТП-601, поврежден оп.изол.ФВ 10кВ. Устранено, все включено		котельная, школа, дс / 1110 чел	1110	0,18	15	+5, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	110	1Р	СВ-110	23.04.17 10:36	23.04.17 10:36	0:00	23.04.17 10:57	0:21	ТЗНП 2 ст, ТО	у		Разрыв транзита		нет	0	0	0	+7, сильн. ветер
Хаб.СЭС	110	К - Стройдор	С-79	23.04.17 11:31	23.04.17 11:31	0:00	23.04.17 11:31	0:00	2 ст НЗНП	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+10, ясно
Ам.ВЭС	110	Озерная - Полевая с отп Анновка		23.04.17 12:12	23.04.17 13:46	1:34	23.04.17 17:09	4:57	Озерная: ТЗНП 1 ст, ф.В; Полевая: ТЗНП 2 ст, ВЧТО, ускорение, ф.А	ну	ну	Обесточена ПС Анновка.Оп.178 разрушенное гнездо аиста, с проводов убраны ветки. Устранено	ф.22 Ивановка	нет / 608 чел	608	0,1		+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	15	23.04.17 13:00	23.04.17 13:01	0:01	23.04.17 13:01	0:01	МТЗ	у				котельные / 1273 чел	1273	1,8	15	+18, ветер

Прим.ЮЭС	10	Промысловка	17	23.04.17 14:14	23.04.17 14:46	0:32	23.04.17 19:28	5:14	МТЗ	ну		Включен до ТП82023, запитали 6 ТП из 16. более 50% нагрузки. В 16:25 включен после двух ТП. В 19:28 включен полностью после обхода, причина не установлена		нет / 1200 чел	1200	0,7	15	+11, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	9	23.04.17 15:40	23.04.17 16:51	1:11	24.04.17 19:02	27:22	"земля" от КУ			Включен без 5ТП. В 17:30 потребитель полностью по ф.16. Поврежден кабель ТП81012-ТП81013. 05:10 установлено место повреждения на расстоянии 85м от ТП-81012. 24.4.17 смонтирована кабельная вставка 12 метров, 2 соединительные муфты и включен по нормальной схеме	ф.16 Береговая-2	ДС, школа / 670 чел	670	0,5	13	+11, ветер
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	14	23.04.17 16:38	23.04.17 16:49	0:11	23.04.17 16:49	0:11	МТЗ	ну	у			нет / 294 чел	294	0,1	10	+15, ветер
ЭС ЕАО	35	Дежнёво-Венцелово - Доброе		23.04.17 17:00	23.04.17 18:32	1:32	24.04.17 15:28	22:28	ДЗ 3 ст	ну	ну	Выделен поврежд.уч-к ВЛ-35 Венцелово-Доброе, потребитель запитан. Оп.17,20 убраны ветки, схема восстановлена	ПС Благодословенное	нет / 1050 чел	1050	0,1	17	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Дружба	3	23.04.17 17:07	23.04.17 17:55	0:48	24.04.17 4:25	11:18	МТЗ	ну	ну	Лвл=17,5км. Заменены изоляторы разных фаз на оп. 189, 193, включен без 6ТП. В 1:20 без 4-х ТП. В КТП 3537 произведена чистка проходных изоляторов. В 04:25 включен полностью по нормальной схеме.	школа, котельная / 560 чел	560	0,7	12	+7, ветер	
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Южная		23.04.17 17:43	23.04.17 19:44	2:01	23.04.17 19:44	2:01	ДЗ 2ст	ну	ну	Обесточены ПС-110 Южная, Новицкое, Тайфун, Преображение и 5 ПС-35 кв. В пр.29-30 обнаружен обрыв грозотросса, касается проводов. Демонтирован	Лозовский и часть Партизанского р-на / 9130 чел	9130 чел	11		+10, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	23.04.17 18:53	23.04.17 20:59	2:06	24.04.17 12:27	17:34	"земля" от КУ			20:59 ПЮЭС ПС Занадворовка Ф-3 включен с "землей" по ф."С" для поиска "земли" прибором "Квант". В 21:57 откл. отпайка на б/о Дубки (есть ДГ). Оп. 280/49 устранено обрыв вязки по ф.С. Включили полностью в 12-27.	школа, котельная, насосная / 631 чел	631	0,3	5	+8, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы	21	23.04.17 18:55	23.04.17 18:56	0:01	23.04.17 18:56	0:01	МТЗ		у			нет / 480 чел	480	1,7	13	+10, сильный ветер
Ам.СЭС	10	Магдагачи	6	23.04.17 21:00	23.04.17 21:00	0:00	23.04.17 21:00	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+5, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет	15	23.04.17 22:41	23.04.17 23:25	0:44	02.05.17 16:19	209:38	МТЗ	ну	не произв	ТП-295 яч.1 повр. каб. вставки 10кВ, потребители запитаны в полном объеме. 2.05.17 устранено, схема восстановлена	9 котельных, очистные, в/н башня / 134 чел	134	0,4	9	+7, дождь	
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озёрная		23.04.17 23:45	23.04.17 23:45	0:00	23.04.17 23:45	0:00	Хвойн: 2стНЗНП. АПВ усп. Озерн: 1стНЗНП. АПВ усп.	у		Пр.оп.154-155 следы перекрытия по двум фазам. Оп.152,154 гнездование птиц. Оп.150,155,156,160 строящиеся гнезда	нет	0	0	0	+2, пасмурно	

Ам.ВЭС	110	Михайло вка - Поярково		24.04.17 5:12	24.04.17 5:12	0:00	24.04.17 5:12	0:00	1ст НЗНП	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+2, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Губерово	18	24.04.17 5:38	24.04.17 5:38	0:00	24.04.17 12:52	7:14	МТЗ	ну	ну	Оп.110 устранен обрыв вязок по ф.А и В	ф-3 Иман (АВР у потребит еля)	ретрансл ятор / быта нет	0	0	0	+4, дождь
Хаб.ЦЭС	110	СМР	2Т	24.04.17 5:41	24.04.17 5:41	0:00	24.04.17 16:15	10:34	ДЗТ			2Т работал по стороне 110/бкВ, 1Т по стороне 110/35/бкВ. Повреждение концевой разделки 35 кв. фаза В на вводе 2Т. Устранено, схема восстановлена	1Т (АВР СВ-бкВ)	нет	0	0	0	+6, пасм
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	24.04.17 7:00	24.04.17 7:07	0:07	24.04.17 7:07	0:07	МТЗ		у	часть с.Барабаш, с.Овчинниково.		нт / 370 чел	370	0,1	7	+4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина	4	24.04.17 7:16	24.04.17 7:23	0:07	24.04.17 7:23	0:07	МТЗ		у	с.Первомайское.		котельна я, школа / 600 чел	600	0,2	4	+6, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Лермонто вка	4	24.04.17 7:25	24.04.17 9:12	1:47	24.04.17 9:12	1:47	МТО	ну	не произв.	В пр.оп.14-15 убрана ветка с проводов.		д.сад, д.дом / 861 чел	861	0,3	11	+4, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Некрасов ка	25	24.04.17 9:16	24.04.17 9:28	0:12	03.05.17 16:20	223:04	МТО	выв	ну	Выделен участок КЛ-10 между ТП-2039 и ТП- 2005, все потребители запитаны. Определено МП КЛ-10кВ 421м от ТП-2005. Разложены пожоги. 3.5.17 16:20 устранено, включен полностью.		дс, школа / 180 чел	180	0,02	1	+10, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая	13	24.04.17 10:10	24.04.17 10:19	0:09	24.04.17 10:19	0:09	МТЗ	ну	у	На оп.18 перекрытие птицей.		школа, скважина / быта нет	0	0,02	4	+5, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	20	24.04.17 10:42	24.04.17 10:42	0:00	24.04.17 10:42	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0	0	+5, морось
Хаб.СЭС	10	Литовко	16	24.04.17 15:25	25.04.17 12:35	21:10	25.04.17 12:35	21:10	"земля" от КУ			Лвл=12,6км. Пр.оп.44-45 убрано дерево с проводов без поврежд. Включение неуспешно в 17:32. Уч-к от опоры 1 до 62 осмотрен в 23-45 ,повреждений не обнаружено. В 00-10 РПВ не успешно- "земля". 25.4.17 в 12:35 включен полностью. На оп.16 заменён повреждённый изолятор ф.А.		нет / п.Санбол и: 1122 чел	1122	0,6	5	+10, ясно
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Серышево		24.04.17 17:07	24.04.17 17:07	0:00	24.04.17 17:07	0:00	2ст НЗНП, МТО	у		Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+10, дождь
Ам.ЗЭС	10	Угловая	11	24.04.17 19:59	24.04.17 19:59	0:00	24.04.17 20:00	0:01	МТО	ну	у	Резервное питание. В пр.оп.31-32 перекрытие проволокой на проводах.		нет	0	0	0	+5, пасм
Прим.ЮЭС	6	Касатка	7	24.04.17 20:32	24.04.17 23:00	2:28	24.04.17 23:00	2:28	ав. откл.	нет	ну	с.Ясное, часть с.Кневичи. В пр.оп.94-95 убрали упавшее на провода дерево, без повреждения ВЛ.		нет / 700 чел	700	0,2	15	+8, пасм
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	24.04.17 23:00	24.04.17 23:55	0:55	24.04.17 23:55	0:55	МТЗ		ну	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп. Оборонэнерго.		котельня / 900 чел	900	0,1	13	+6, дождь

ЭС ЕАО	10	Унгун	СВ-10	25.04.17 0:40	25.04.17 0:51	0:11	25.04.17 0:51	0:11	МТЗ		у	Одновременно с ф-155 (МТЗ). Всё успешно включено. По ф.155: ТП-54 поврежде-е некалибр.предохранителя с перекрытием сосед.фазу. По В-10 ф.155: ослабление пружин ударного механизма привода. Устранено.		650 чел	650	0,13		+4, дождь
Прим.ЦЭС	10	Родина	4	25.04.17 0:53	25.04.17 1:02	0:09	25.04.17 1:02	0:09	ав. откл.		у		котельная / 600 чел	600	0,17	4	+4, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	25.04.17 2:58	25.04.17 2:58	0:00	25.04.17 2:58	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+7, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	17	25.04.17 2:58	25.04.17 3:21	0:23	25.04.17 3:21	0:23	МТО		у	КТП 1046 сгорели ПК-10 ф.А,В,С. Произведена замена предохранителей.	котельная, насосная / 38 чел	38	0,07	5	+7, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Славянка	4	25.04.17 3:50	25.04.17 4:50	1:00	25.04.17 4:50	1:00	МТО		ну	Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП п/з-Сухопутная.	п/з / 84 чел	84	0,1	8	+7, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	2	25.04.17 5:24	25.04.17 5:24	0:00	25.04.17 5:24	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+7, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Океанариум	24	25.04.17 6:05	25.04.17 6:05	0:00	26.04.17 0:41	18:36	МТО		не произв	Повреждение КЛ-10 ЩКП-ТП1701, 914м от ТП-1701. В 8:40 включен без поврежденного участка. На месте повреждения смонтирована соед. Муфта, схема восстановлена.	ф-23 (АВР в сетях потреб)	нет	0	0	0	+7, пасм
Ам.ВЭС	10	Городская	1	25.04.17 7:19	25.04.17 7:22	0:03	25.04.17 7:22	0:03	МТО. МТЗ		у	На РК-721 отгорел шлейф, устранено.	больница / 21 чел	21	0,4	5	+4, дождь	
Ам.ВЭС	10	Михайловка	15	25.04.17 7:40	25.04.17 7:40	0:00	25.04.17 7:40	0:00	МТО		у	Оп.3/5, оп.3/9 обнаружен дефект.изоляция. 26.4.17 15:15 устранено.	нет	0	0	0	+4, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Кировка	10	25.04.17 8:11	25.04.17 8:21	0:10	25.04.17 8:21	0:10	МТО		у	В КТП-6131 в РУ-10 кВ межфазное дуговое перекрытие птицей на шинах 10 кВ, сгорели ПК 10 ф.А,В,С. Устранено.	Насосная-2 / 544 чел	544	0,2	23	+7, дождь	
Хаб.СЭС	10	Литовко	10	25.04.17 8:26	25.04.17 8:41	0:15	25.04.17 8:41	0:15	МТЗ		у		насосная / 300чел	300	0,37	4	+5, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка	14	25.04.17 8:50	25.04.17 9:22	0:32	03.05.17 10:00	19:30	"земля" от КУ			с.Некрасовка. Выделен поврежденный участок КЛ-10 от ТП-3592 до ТП-0090 без нагрузки, разложены пожоги. 2.5.17 смонтирована муфта. 3.5.17 в 10:00 включен, схема восстановлена.	больница, школа / 814чел	814	1,3	3	+5, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	20	25.04.17 9:47	25.04.17 11:07	1:20	25.04.17 12:12	2:25	"земля" от КУ			Включен без ТП-1-13, повреждение 2-х проходных изоляторов. Устранено.	Котельные, в/башня, больница, скважина / 3000чел	3000	1,3	19	+8, дождь	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		25.04.17 9:56	25.04.17 9:56	0:00	25.04.17 14:01	4:05	ДФЗ		ну	Разрыв транзита. На оп.222 ветка на траверсе, касается провода, гнездо аиста.	нет	0	0	0	+8, дождь	

Прим.ЗЭС	10	Спасск	по ф.4 СП-3	25.04.17 10:17	25.04.17 11:56	1:39	25.04.17 11:56	1:39	МТЗ	нет		В результате работы трактора с агрегатом для обработки почвы ООО Мерси Трейд, задета оп.301, 305 дерев с ж/б приставкой (скол на оп.305), схлест проводов ф.В,С. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.	нет / 430чел.	430	0,6	4	+7, пасм
Прим.ЮЭС	110	Анисимовка/Г - Штыково		25.04.17 10:37	25.04.17 10:37	0:00	25.04.17 20:54	10:17	Анисимовка/Г: НЗ 1ст Штыково: МТЗ, МТО	ну		Разрыв транзита.Оп.281 (промежуточная) падение среднего провода на землю из-за расцепления лодочки от изолятора. Устранено	нет	0	0	0	+7, пасм
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	10	25.04.17 11:30	25.04.17 11:30	0:00	25.04.17 11:30	0:00	МТО	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+7, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	20	25.04.17 11:31	25.04.17 11:31	0:00	25.04.17 11:31	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. ТП.	нет	0	0	0	+7, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	22	25.04.17 11:31	25.04.17 11:31	0:00	25.04.17 11:31	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+7, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	20	25.04.17 11:46	25.04.17 12:31	0:45	25.04.17 12:31	0:45	МТЗ	ну		Повреждение на вед. ТП.	нет		0,09	4	+7, дождь
Ам.ЦЭС	10	Бузули	23	25.04.17 13:10	25.04.17 13:23	0:13	25.04.17 13:23	0:13	МТО	ну	у	Обход без замечаний.	нет / 380чел	380	0,09	3	+7, пасм
Ам.ЗЭС	35	Огоджа - Софийск		25.04.17 13:39	25.04.17 13:44	0:05	25.04.17 13:44	0:05	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС Софийск. Повреждение на вед. участке.	котельная	350	3,7		+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	25.04.17 13:42	25.04.17 13:50	0:08	25.04.17 13:50	0:08	ав.откл.	нет	у		школа, котельная / 900чел	900	0,1	13	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лукьяновка	2	25.04.17 17:00	26.04.17 0:59	7:59	26.04.17 0:59	7:59	МТЗ	ну	ну	Заменяли поврежденные фарфор. стержневые изоляторы оп.10 ф.А,С, оп.11 ф.С, оп.13 ф.а.С. оп.14 ф.В, оп.15 ф.А.	котельная, школа / 470чел	470	0,1	3	+12, дождь
Прим.ЮЭС	35	Спутник - Угловая		25.04.17 17:31	25.04.17 17:31	0:00	25.04.17 20:30	2:59	МТЗ 1ст	не раб		На ХХ. Включена после обхода. В пр.оп.6-7 следы перекрытия на верх. и сред. проводе, без повреждения.	нет	0	0	0	+12, дождь
Ам.ЦЭС	10	Моховая	В-10 Т1	25.04.17 18:11	25.04.17 18:42	0:31	25.04.17 18:42	0:31	дуг защита		у	Обесточились 1,2сш-10кВ. Одновременно отключился вед. ф.13.	водозабор	0	0,5	9	+8, дождь
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка	23	25.04.17 18:45	25.04.17 19:02	0:17	25.04.17 19:02	0:17	МТЗ	нет	у		котельная / 355чел	355	0,2	6	+10, пасм
Хаб.СЭС	10	КСК	20	25.04.17 21:30	25.04.17 21:45	0:15	25.04.17 21:45	0:15	МТЗ	нет	у		нет / 750 чел	750	0,24	6	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	2	26.04.17 3:26	26.04.17 4:56	1:30	26.04.17 4:56	1:30	МТЗ	нет	ну	Включен без одного ТП. В 4:56 включен полностью. Повреждение на вед.отп.	жен.зона / 600 чел	600	0,1	5	+8, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	10	26.04.17 7:27	26.04.17 8:38	1:11	26.04.17 10:17	2:50	"земля" от КУ			Включен до РП Кирзавод, вкл в 8:48 (без 4ТП), вкл в 10:17. Оп 80 заменен поврежденный изолятор.	котельные	0	0,4	7	+8, ясно
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	13	26.04.17 8:55	26.04.17 8:55	0:00	26.04.17 8:55	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+10, обл
Хаб.СЭС	10	Хурба	9	26.04.17 13:47	26.04.17 13:53	0:06	26.04.17 13:53	0:06	МТЗ	нет	у	Осмотр без замечаний.	нет		0,2	2	+5, дождь
Прим.СЭС	10	Чернышевка	9	26.04.17 14:11	26.04.17 14:13	0:02	26.04.17 14:13	0:02	МТЗ	ну	у	с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное,Каменка,Красноречье.	нет / 711 чел	711	0,2	11	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка	23	26.04.17 15:08	26.04.17 15:33	0:25	26.04.17 15:33	0:25	МТЗ	нет	у	с.Боец-Кузнецово.	котельная / 355чел	355	0,2	6	+11, ясно

Прим.ЮЭС	6	Многоудобное	11	26.04.17 15:15	26.04.17 15:38	0:23	26.04.17 15:38	0:23	ав. Откл	нет	у	с.Кучелиново.		нет / 130чел	130	0,1	5	+14, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	26.04.17 15:15	26.04.17 18:08	2:53	26.04.17 18:08	2:53	МТЗ	ну		п.Лозовый. В 16:39 включен до ТП-7320 без 8 ТП. В 18:08 включен полностью. В пр.оп.50-51 убрана ветка с проводов, без повреждения.		насосная, школа, интернат / 644чел	644	0,5	11	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Голубовка	19	26.04.17 15:18	26.04.17 16:07	0:49	26.04.17 16:07	0:49	ав.откл	нет	у	с.Голубовка.		нет / 330чел	330	0,3	8	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка	23	26.04.17 15:42	26.04.17 17:19	1:37	26.04.17 17:19	1:37	МТЗ	нет	ну	с.Боец-Кузнецово. По ВЛ-0,4кВ от КТП-7195 схлест проводов (обесточено 40 частн.домов). В 17:56 включен полностью. Устранено.		котельная / 355чел	355	0,2	6	+11, ясно
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	26.04.17 16:55	26.04.17 19:44	2:49	26.04.17 19:44	2:49	МТЗ	нет	ну	с.Чистоводное. В 19:07 включен головной участок до оп.127 РЛ-1. В пр. 390-391 падение дерева на провода, без повреждения. Устранено.		котельная, школа / 115чел	115	0,1	6	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка	16	26.04.17 17:05	26.04.17 17:35	0:30	26.04.17 17:35	0:30	МТЗ	нет	у	с.Чапаево.		котельная / 820чел	820	0,8	9	+10, гроза
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Шахта-7 - Западная		26.04.17 17:15	26.04.17 17:15	0:00	26.04.17 17:15	0:00	Западная: ДЗ 1з, ТЗНП 1ст АТЭЦ: НЗЗ 1ст	у		ИМФ Ф.В Зкм от ПС Западная. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+12, гроза
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	4	26.04.17 18:41	26.04.17 19:33	0:52	26.04.17 19:33	0:52	ав.откл.	нет	у	п.Кипарисово-1, Мирный, Кипарисово-2.		котельная / 230чел	230	0,1	11	+10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	7	26.04.17 21:33	26.04.17 21:33	0:00	26.04.17 21:33	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+7, ветер
Ам.ЦЭС	10	Центральная	39	27.04.17 7:32	27.04.17 8:05	0:33	27.04.17 8:05	0:33	МТО	запрет	у	Осмотр без замечаний.		нет / 200 чел	200	0,2	7	+7, ясно
Ам.ЦЭС	110	Возжаевка - Ромны		27.04.17 9:40	27.04.17 9:40	0:00	27.04.17 9:40	0:00	МТЗ	у		Произведен обход. Оп 130 гнездо (сорока). Снятие гнезда на 28.4.17.		нет	0	0	0	+7, облачно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	10	27.04.17 10:07	27.04.17 12:08	2:01	27.04.17 12:08	2:01	МТЗ	нет	ну	Повреждние на ведомственном ТП.		насосн/5 чел	5	0,1	3	+12, облачно
Ам.СЭС	10	Ключевая	12	27.04.17 10:39	27.04.17 10:39	0:00	27.04.17 10:49	0:10	МТО	выв	у	Находилась на ХХ.		нет	0	0	0	+4, ветер
Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	27.04.17 14:30	27.04.17 14:30	0:00	27.04.17 14:30	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+4. ветер
Хаб.ЦЭС	35	Парк Гайдара	2Т	27.04.17 15:09	27.04.17 15:09	0:00	27.04.17 21:17	6:08	КУ, земля			Потребителю предварительно обеспечен резерв. Повреждение концевой каб.муфты 35 кВ в яч.2Т (ФА). Устранено и 2Т введен в работу в 21:17.	1Т	нет	0	0	0	+8, облачно
Прим.ЮЭС	6	2Р	СВ-6 №1	27.04.17 15:46	27.04.17 15:48	0:02	27.04.17 15:48	0:02	Ав.откл		у	С обесточиванием потребителей 2 сш бкв. (отходящ. присоед не откл, блинк.нет). Произв.проверка РЗА. На микропроц.устр-ве "РС 83" выявлена неисправность дискретного выхода команды ; перепрограммировано на резервный.		5,1 МВт/ 6960 чел/ г.Владивосток	6960	5,1	77	+12, облачно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	3	27.04.17 18:58	27.04.17 18:58	0:00	27.04.17 18:59	0:01	МТЗ	у		Произведен обход. Следы перекрытия на ТП2101, под шинами 10кВ -кот. (повреждения оборудования нет).		нет	0	0	0	+15, ясно

Прим.ЮЭС	6	Екатерин овка	23	27.04.17 20:03	27.04.17 20:55	0:52	27.04.17 20:55	0:52	МТЗ	нет	у	с.Боец-Кузнецово.		котельна я / 355чел	355	0,5	6	+8, ветер
Прим.ЮЭС	6	Берегова я-2	29	27.04.17 21:09	27.04.17 22:11	1:02	28.04.17 13:20	16:11	"земля" от КУ			г.Большой Камень. ПЮЭС ПС Береговая-2 Ф-29 включили в работу до оп.208 РЛ-3, без 3-х ТП (быт). Падение оп.212/12 (анкер,ж/б), 212/13 (промеж,ж/б). Вкл 28.4.17 в 13:20. Оп переустановлены.	очистные / 400чел	400	0,3	11	+8, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец С55, Промысл овка - С55		27.04.17 23:01	27.04.17 23:43	0:42	28.04.17 14:05	15:04	Находка: НЗЗ 1ст, ДЗ 3з			При переключениях на ПС Волчанец по бланку переключений перевод ПС Волчанец на питание по сети 35кВ, произошел излом изолятора ф.В 1РЛ ВЛ-110 Находка-Волчанец-С55 в сторону ВЛ, РЛ упал на конструкцию выше защитного козырька, пострадавших нет. Обесточились ПС Волчанец, 1/2 ПС Гайдамак, вед. ПС С55. Ч/з 28 мин запитана ПС Волчанец по сети 35 кВ (3МВт, 2000чел). Ч/з 42 мин запитана ПС Гайдамак(2390чел, 3,5МВт). Ч/з 1:24 включена ВЛ-110 Промысловка-С55, запитаны все потребители. На ПС С55 отгорела перемычка В-110 ВЛ Находка-Волчанец-С55 (В-110 был зашунтирован). 28.4.17 в 2:42 на ПС Волчанец демонтирован поврежденный изолятор ф.В 1РЛ 110, шлейфа подвязаны. В 14:05 по ВЛ110 "Находка-Волчанец-С55" закончены работы по замене изолятора на РЛ 110. /ВЛ 110 Находка-Волчанец-С55, включать нельзя, на вед ПС 55 ведутся работы по плановой заявке Оборонэнерго/	по сети 35 кВ от ПС Находка	4390чел	4390	10,2	73	+10, пасм
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Возжаевка		28.04.17 4:51	28.04.17 4:51	0:00	28.04.17 4:51	0:00	НЗНП 1ст, МТО	у		ИМФ ф.А 9,6км.	нет	0	0	0	+8, обл	
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Среднебе лая		28.04.17 5:58	28.04.17 5:58	0:00	28.04.17 5:58	0:00	НЗНП 2ст, МТО	у		ИМФ ф.С 49,6км. Произведен осмотр. Оп224 упавшее гнездо аиста (ветер). Повреждения оборудования ВЛ нет.	нет	0	0	0	+8, ветер	
ЭС ЕАО	10	Пронькино	94	28.04.17 7:23	28.04.17 7:25	0:02	28.04.17 7:25	0:02	МТЗ	ну	у	с.Пронькино	школа, котельна я / 300чел	300	0,03	3	+7, пасм	
ЭС ЕАО	10	ГЗУ	483	28.04.17 8:01	28.04.17 8:48	0:47	28.04.17 8:48	0:47	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственном ТП.	школа, кот, д/с/ 2000 чел	2000	0,5	7	+6, облачно	
Ам.ВЭС	6	Прогресс	6	28.04.17 9:00	28.04.17 10:27	1:27	28.04.17 10:27	1:27	МТЗ	ну	не произв	Пр.оп.1-2, 3-4 схлест проводов. Пр.оп 27-28 подхлест проводов оборванной ВЛ 0,4 кВ (провода ВЛ 0,4 оборваны упавшим спиленным деревом). Сообщено СБ, ОВД. Устранено.	больн, д/с, адм, ОВД, в.забор/5 500 чел	5500	0,9	13	+7, облачно	

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	3	28.04.17 12:34	28.04.17 13:30	0:56	28.04.17 14:50	2:16	МТЗ		ну	Вкл с выделенным уч. РП 80006-ТП 80045 (ост 4ТП), вкл в 14:50. Повреждение на ведомственном участке.		кот/ 860 чел	860	0,9	30	+11, ясно
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи	2	28.04.17 14:17	28.04.17 14:20	0:03	28.04.17 14:20	0:03	Ав.откл		у	Планируется обход.		кот, больн, скваж, школа/569 чел	569	0,5	15	+15, гроза
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	2	28.04.17 15:34	28.04.17 15:40	0:06	28.04.17 15:40	0:06	МТЗ		у	Осмотр без замечаний.		кот, пож.часть, маслозавод, насосн/2500 чел	2500	0,5	19	+10, облачно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	15	28.04.17 15:55	28.04.17 18:13	2:18	28.04.17 18:13	2:18	Ав.откл		ну	Оп.1 устранен обрыв шлейфа.		школа, радиостанция/ 300 чел	300	0,3	10	+17, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	4	28.04.17 19:35	28.04.17 19:35	0:00	28.04.17 19:35	0:00	ав.откл.		у			нет	0	0	0	+12, ясно
Прим.ЗЭС	35	Водозабор	В-35, В-10 Т1, СВ-10	28.04.17 19:35	28.04.17 20:37	1:02	28.04.17 20:37	1:02	МТЗ			ПС однотр-ая. В 19:30 появилась земля в сети 10 кв. В 19:35, после запитки 2СШ-10кВ по ф-5 от ПС Лучегорск, отключились В-35,10 Т1, СВ-10. Обесточена 1СШ-10кВ. По вед. ф.1 повреждение каб. муфты (был на ХХ, по схеме В-10 отсутствует, защищён предохранителем). В 20:37 включен В-35 Т1 и В-10, запитана 1СШ-10кВ.схема восстановлена		в.забор/быта нет	0	0,03	4	+12, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	28.04.17 19:56	28.04.17 21:57	2:01	05.05.17 15:10	163:14	МТО		ну	В 21:57 включен, запитано больше 50%. В 22:42 запитаны все потребители. Выделен поврежденный участок КЛ-6 ТП143-ТП148, без нагрузки. 29.4.-1.5.17 не занимались. 2.5.17 определено МП 217м от ТП143. 3.5.17 не занимались. 4.5.17 разрезан, испытан. 5.5.17 монтаж муфты, включен в работу (15:10).	ф.92 ПС ЧТФ	школа, д/с, кнс/5500 чел	5500	0,6	15	+9, облачно
Прим.СЭС	10	Чернышевка	9	28.04.17 22:43	29.04.17 0:10	1:27	29.04.17 19:02	20:19	МТЗ		ну	с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное, Каменка, Красноречье. В 23:40 включен до РЛ-110 оп.42, без 6 ТП. В 0:10 включен до РЛ-15 оп.113, без 4 ТП. В 5:25 включен до оп.245 без ТП 5090 (дач. поселок). Падение оп.249,250 (ж/б, стояли в болоте). Опоры переустановлены, вкл. по норм. сх.		нет / 711 чел	711	0,2	11	+7, пасм
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ	6	29.04.17 0:09	29.04.17 2:48	2:39	29.04.17 3:27	3:18	МТЗ		ну	В 0:48 включен до оп.38, без 2 ТП. В 1:02 включен до оп.81. В 3:27 включен полностью. В пр.оп.123/4 убрано дерево, без повреждения.		больница, насосная / 200чел	200	0,5	33	+7, обл

Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	18	29.04.17 5:30	29.04.17 7:07	1:37	29.04.17 7:07	1:37	"земля" от КУ			с.Косицино, Жариково, Свободка. В 6:12 включен головной участок до РЛ-84, без нагрузки. На оп.87 убрано гнездо.		котельная, школа, д/с, в/н башня / 538чел	538	0,4	16	+5, дождь
Прим.ЦЭС	10	Хороль	16	29.04.17 6:55	29.04.17 7:00	0:05	29.04.17 7:00	0:05	МТО	ну	у	с.Благодатное, Новобельмановка.		котельная, школа, водозабор / 482чел	482	0,2	18	+6, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино	1	29.04.17 7:51	29.04.17 7:51	0:00	29.04.17 7:51	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+4, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино	14	29.04.17 7:51	29.04.17 7:51	0:00	29.04.17 7:51	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+4, ясно
Прим.СЭС	10	Милоград ово	по ф-7 РКЛ-2 (оп.365а)	29.04.17 8:06	29.04.17 21:58	13:52	29.04.17 21:58	13:52	МТЗ		не произв	В 9:03 вкл. до РЛ-33 оп.1078 (обесточено: п..Моряк-Рыболов, 994чел, Р=0,1МВт, 3-ТП). Падение оп. №1217, 1218, 1219 (ж/б, болото). В 21:58 опоры переустановлены, схема восстановлена.		нет / 1334 чел	1300	0,12	5	+8, ясно
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	6	29.04.17 8:53	29.04.17 9:40	0:47	29.04.17 16:55	8:02	МТО		ну	Лвл=17,5км. Вкл. без 4-х ТП, в 12:00 запитаны все потребители. Отгорел шлейф оп. №6-56-10/1 (ввод в ТП-104). Устранено в 16:55.	ф-31	детский дом / 2680 чел	2680	0,6	16	+5, облачно
Прим.СЭС	10	Анучино	14	29.04.17 10:33	29.04.17 13:42	3:09	29.04.17 13:42	3:09	КУ, земля			В 10:42 вкл. 4 ТП. Оп. № 249 разрушен изолятор ф"В" провод лежит на траверсе. Устранено и всё включено.		Котельная лесхоза, станция обезжелезивания, насосная, школа / 518 чел	518	0,2	18	+10, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	14	29.04.17 10:46	29.04.17 12:23	1:37	29.04.17 12:23	1:37	МТЗ	ну	ну	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп. Оборонэнерго.		в/ч / 382 чел	382	0,2	10	+10, ясно
Ам.ВЭС	10	Набережная	14	29.04.17 12:14	29.04.17 12:14	0:00	29.04.17 12:14	0:00	МТЗ-1	у				нет	0	0	0	+10, ветер
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	6	29.04.17 14:16	29.04.17 16:50	2:34	29.04.17 17:40	3:24	МТО	ну	ну	Повреждена ж/б оп. №22 трактором, виновник установлен. Потребитель запитан от резерва. Установлена ж/б приставка, заменена изоляция.	ф-9 Правовос точная	школа, котельная / 398 чел	398	0,3	12	+11, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	7	29.04.17 14:35	29.04.17 15:16	0:41	30.04.17 12:30	21:55	КУ, земля			часть г.Фокино. Включено без 5-ТП. В 16:08 запитаны все потребители, в ТП-82014 (был на ХХ) повреждение Т-1 250кВА (выброс масла), выведен в ремонт. 30.4.17 произведена замена тр-ра на 320кВА..		Пож.депо, Водоканал, Бойлерная / 1430 чел	1430	1	11	+11, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	4	29.04.17 14:55	29.04.17 15:15	0:20	29.04.17 15:15	0:20	МТЗ	ну	у			нет / 790 чел	790	0,1	12	+11, пасмурно
Прим.СЭС	10	Пластун	5	29.04.17 15:34	29.04.17 15:34	0:00	29.04.17 15:34	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+15, пасмурно

Прим.СЭС	10	Пластун	5	29.04.17 16:02	29.04.17 16:58	0:56	29.04.17 21:32	5:30	КУ, земля			часть п.Пластун. Вкл. без ТП-1009, вкл в 21:32. Повреждена муфта каб. перемычки между предохран. 10кВ и трансформатором. Устранено.	больница / 1350 чел	1350	1	15	+15, пасмурно
Прим.СЭС	10	Пластун	6	29.04.17 16:08	29.04.17 17:57	1:49	29.04.17 23:18	7:10	КУ, земля			часть п.Пластун. Вкл. до РЛ-6 оп.340, без 2-х ТП, вкл в 23:18. Оп.350 заменен поврежден изолятор.	аэропорт, больница / 800 чел	800	0,2	8	+15, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Возжаевка - Ромны		29.04.17 16:17	29.04.17 16:17	0:00	29.04.17 16:17	0:00	НЗНП 1,2ст.	у		Осмотр 30.4.17 на оп. №159, 164, 165, 171, 174 разрушены по одному изолятору в гирлянде.	нет	0	0	0	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия	8	29.04.17 16:45	29.04.17 16:48	0:03	29.04.17 16:48	0:03	МТО		у		школа, д.сад / 250 чел	250	0,1	5	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	29.04.17 16:45	29.04.17 16:51	0:06	29.04.17 16:51	0:06	МТЗ		у		школа, д.сад / 250 чел	250	0,1	5	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	29.04.17 17:52	29.04.17 20:57	3:05	29.04.17 20:57	3:05	КУ, земля			Оп.№5 заменен сорванный изолятор.	школа / 2619 чел	2619	0,4	12	+16, ветер
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	4	29.04.17 18:15	30.04.17 2:15	8:00	30.04.17 8:58	14:43	МТЗ	ну	ну	В 19:19 вкл. без 8 ТП, вкл в 2:15 до РТП0302 (ост 25 ч.домов). ТПО302 поврежден тр-р 250 кВА. (отгорела шпилька ФА 10 кВ.) 30.4.17 произведена замена тр-ра.	нет / 790 чел	790	0,1	12	+7, пасм
Ам.ЦЭС	10	Белогорская	14	29.04.17 18:27	29.04.17 19:30	1:03	29.04.17 19:30	1:03	КУ, земля			Затекание воды в ТП-32 через кровлю (данное ТП в планах ремонта кровли на 2017г).	школа, приют, КНС / 3500 чел	3500	0,4	11	+7, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	В-10 Т1	29.04.17 19:37	29.04.17 20:08	0:31	29.04.17 20:08	0:31	МТЗ		у	с.Красный Кут, с.Прохоры с.Малые Ключи, с.Евсеевка, с.Вишневка, с.Калиновка. По Ф-6 бл. МТЗ,МТО В-10 не отключился. Всё успешно включено. Обесточивались 1,2СШ-10. 2.5.17 проведена проверка РЗА, устранена неисправность реле РТ-85.	Котельня-7, Школа-2, насосная-5, Водозабор-2 / 3750 чел	3750	0,6	44	+12, ветер, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	1	29.04.17 19:48	29.04.17 19:51	0:03	29.04.17 19:48	0:00	ав. откл.		у		быта нет	0	0,06	2	+14, ветер
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		29.04.17 20:14	29.04.17 20:14	0:00	30.04.17 0:51	4:37	ЗЗ	выв	ну	На XX. Оп.175 заменен поврежденный изолятор.	нет	0	0	0	+15, ветер
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		29.04.17 20:30	29.04.17 20:30	0:00	29.04.17 20:30	0:00	ДФЗ, ТЗНП 1ст		у	ИМФ 41,2км от ПС Тамбовка. Гнездование птиц: оп. №142, 146, 147, 150.	нет	0	0	0	+5, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	13	29.04.17 21:35	29.04.17 21:37	0:02	29.04.17 21:37	0:02	МТЗ		у	Планируется обход.	д/с, кот, скваж/1781 чел	1781	1	22	+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия	8	29.04.17 21:52	29.04.17 21:58	0:06	29.04.17 21:58	0:06	Ав.откл		у	Оп. №1-2 ф-7 касаются пров. Ф-8 оп. №1 при сильном ветре.	школа, д/с/ 250 чел	250	0,1	5	+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	29.04.17 21:52	29.04.17 23:37	1:45	29.04.17 23:37	1:45	Ав.откл		у	Оп. №1-2 касаются пров. Ф-8 оп. №1 при сильном ветре.	нет/ 450 чел	450	0,1	7	+12, ветер

Прим.ЦЭС	10	Ярославка	6	29.04.17 22:15	29.04.17 22:17	0:02	29.04.17 22:17	0:02	МТЗ	ну	у			кот, школа, скваж/ 1039 чел	1039	0,4	17	+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Речная	5	29.04.17 22:16	29.04.17 22:20	0:04	29.04.17 22:20	0:04	Ав.откл		у	Планируется обход.		жд, кот, нефтебаза/ 1019 чел	1019	0,1	10	+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	6	29.04.17 22:45	29.04.17 23:20	0:35	30.04.17 3:15	4:30	МТЗ	ну	ну	Вкл до оп.122, вкл в 3:15. Пр.оп.122/66-67 падение дерева, обрыв проводов. Устранено.		кот, школа, скваж/ 1039 чел	1039	0,4	17	+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	2	29.04.17 23:01	29.04.17 23:10	0:09	29.04.17 23:10	0:09	МТЗ		у	Планируется обход.		школа, кот/ 700 чел	700	0,5	8	+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф-5 реклоуэзер	29.04.17 23:50	30.04.17 1:36	1:46	30.04.17 1:36	1:46	Ав.откл		ну	Пр оп.245 - 246 снята ветка .		нет/ 250 чел	250	0,01	3	+12, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск	В-10 2Т	30.04.17 6:40	30.04.17 7:26	0:46	30.04.17 7:26	0:46	ТЭШ		у	Повреждение каб.муфты в яч.ф78 (РСК, не откл, бл.нет), вкл без ф 78 (0,2 МВт, 1280 чел, запит в 8:28 от ф72). По ф-78 повреждение устранено и вкл в 19:26.		кот, школа, д/с, скваж/ 4200 чел	3400	1,1	29	+6, облачно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	30.04.17 6:40	30.04.17 9:20	2:40	30.04.17 15:34	8:54	КУ, земля			Выведен повреждённый участок оп. №5-00/87 до оп. №5-00/224 без потребителя. Обрыв вязки оп. №5-00/164. Устранено.		кот, школа, д/с/650 чел	650	0,17	7	+6, облачно
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск 2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная		30.04.17 6:58	30.04.17 6:58	0:00	30.04.17 6:58	0:00	Усс2: НЗЗ 3ст		у	ИМФ- 13,9 км. Лвл=16,72 км. Обход: оп. №32/148 (отпайка на ПС Гранит) по сред. фазе. в гирлянде разрушен 1 изолятор.		нет	0	0	0	+6, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Хороль	16	30.04.17 7:00	30.04.17 7:00	0:00	30.04.17 7:00	0:00	МТЗ		у	Планируется обход.		нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф-5 реклоуэзер	30.04.17 7:30	30.04.17 11:00	3:30	30.04.17 11:00	3:30	Ав.откл		ну	На оп.247 заменили изоляторы ф.В,С. устранили обрыв провода (перегорел) ф.В пр.246-247 и ф.С пр.247-248 без внешнего воздействия.		нет/ 250 чел	250	0,01	3	+14, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха	14	30.04.17 8:48	30.04.17 11:35	2:47	30.04.17 11:35	2:47	КУ, земля			Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		водозабор, котельная, школа / 1425 чел	1425	0,2	23	+4, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	4	30.04.17 11:30	30.04.17 11:30	0:00	30.04.17 11:30	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+10, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	7	30.04.17 11:30	30.04.17 11:30	0:00	30.04.17 11:30	0:00	МТЗ		у			нет	0		0	+10, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	2	30.04.17 11:45	30.04.17 12:05	0:20	30.04.17 13:30	1:45	КУ, земля			с.Тамбовка. Вкл. без ТП-178, повреждение прох. изолятора. Устранено.		5 котельных, в/н башня, детсад / 2500 чел	2500	0,4	19	+13, ветер

Прим.ЮЭС	6	Кипарисово	6	30.04.17 12:20	30.04.17 14:23	2:03	30.04.17 14:23	2:03	Ав.откл		ну	Повреждение в сетях потребителя на вед. отп. "СМТ Родник2"		нет / 30 чел	30	0,1	3	+17, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	3	30.04.17 12:30	30.04.17 13:18	0:48	30.04.17 13:18	0:48	КУ, земля			Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		Школа Котельная / 880 чел	880	0,2	15	+12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Касатка	7	30.04.17 13:07	30.04.17 13:50	0:43	30.04.17 16:11	3:04	Ав.откл		ну	с.Ясное, часть с.Кневичи. Включен без 11ТП В 16:11 вкл. всё. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп. "Шахов".		нет / 700 чел	700	0,3	24	+16, сильный ветер
Прим.ЮЭС	10	Троица	СВ-10	30.04.17 13:50	30.04.17 14:14	0:24	30.04.17 14:14	0:24	Ав.откл		у	Одновременно откл. Ф-25 от МТО. Обесточена 2СШ-10кВ.. Вкл. без. Ф-25 (вкл. в 18:40).		1227 чел	1227	2	62	+16, сильный ветер
Прим.ЮЭС	10	Троица	25	30.04.17 13:50	30.04.17 16:16	2:26	30.04.17 18:40	4:50	МТО	нет	ну	Вкл. без п.Витязь. На оп. №267/32 устранили обрыв вьзки верх. провода.		п.Витязь п.Рисовая падь: нет / 140 чел	140	0,6	37	+16, сильный ветер
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	30.04.17 14:05	30.04.17 14:15	0:10	01.05.17 14:55	24:50	МТО		ну	Вкл. без п/з Овчинниково (на ДГ), до утра. (бесхозный уч.). 1.5.17 в 14:55 включен по норм.схеме. В пр.оп.110-111 обнаружена лежащая на земле ветка со следами пожаров от КЗ.		нет / 370 чел	370	0,1	7	+16, сильный ветер
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	30.04.17 14:30	30.04.17 16:32	2:02	30.04.17 19:50	5:20	КУ, земля			Включен с землей. В 16:32 выделен уч. от оп.280/1. в сторону ТП б/о "Дубки", вкл в 19:50. Оп. №280/72 устранил обрыв вьзки.		нет / 480 чел	480	0,3	5	+16, сильный ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	7	30.04.17 14:32	30.04.17 15:43	1:11	30.04.17 16:35	2:03	МТО		не произв	часть г.Фокино. Вкл. 70% нагрузки. 16:35 вкл. полностью, между ТП82012-82001 в пр.оп. №2-3 убрали ветку.		Пож.депо / Водоканал, Бойлерная / 1430 чел	1430	1	11	+11, сильный ветер
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Муравейка		30.04.17 14:59	30.04.17 16:04	1:05	30.04.17 19:08	4:09	АТЭЦ: НЗЗ 2ст. Ускорение НЗЗ 3ст, ДЗ 3 зона. АПВ ну. Мур: блинк. "срабатывание ТО", ТЗНП 2ст, ускорение		ну	ИМФ ф.А 12,8 км (Лвл 12,85 км). Обесточена 1СШ-6кВ ПС Муравейка, у потребителя (Примводоканал) отработал АВР в собственных сетях (от 2СШ-6кВ). СВ-6кВ включен после осмотра в 16:04 (ч/з 1:05), запитана оставшиеся нагрузка (базы отдыха/0,2МВт). По ВЛ пр.оп. №73-74 убрана береза без повреждения провода.	ВЛ-110 Океан-Муравейка	нет / населения нет	0	0,2		+16, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	10	30.04.17 15:17	30.04.17 16:08	0:51	30.04.17 16:08	0:51	Ав.откл		у			котельная, ЦТК-50 / 290 чел	290	0,3	4	+16, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Борисовка	6	30.04.17 15:20	30.04.17 15:23	0:03	30.04.17 15:23	0:03	Ав.откл		у			Котельная, д/сад / 1200 чел	1200	0,2	8	+16, сильный ветер

Прим.ЮЭС	6	Голубовка	19	30.04.17 16:50	30.04.17 17:43	0:53	30.04.17 17:43	0:53	Ав.откл		у	часть с.Голубовка.		нет / 330 чел	330	0,3	8	+16, пасм
ЮАЭС	6	Алдан	Прогресс	30.04.17 17:50	30.04.17 17:50	0:00	30.04.17 17:50	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	10	30.04.17 18:44	30.04.17 20:39	1:55	30.04.17 20:39	1:55	Ав.откл		ну	Оп.19 срыв крюка ф.В.		котельная, ЦТК-50 / 290 чел	290	0,3	4	+14, сильный ветер
Прим.ЮЭС	10	Краскино	4	30.04.17 20:30	30.04.17 23:48	3:18	01.05.17 2:05	5:35	МТЗ		ну	Вкл. без ТП 4003, оп 123 (дер.на ж/б приставке) срыв 2-х крюков. ТП 4003 заменены перегоревшие предохранители 10кВ.		кот, д/с, школа, п/з/ 560 чел	560	0,1	6	+10,ветер
Ам.ЦЭС	10	Томичи	6	01.05.17 0:36	01.05.17 0:36	0:00	01.05.17 0:36	0:00	МТО		у	Планируется обход.		нет	0	0	0	+7, облачно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благодословенное		01.05.17 7:45	01.05.17 7:45	0:00	01.05.17 7:45	0:00	НЗНП 1ст		у	Оп.117,119,120 следы строит-ва гнезд		нет	0	0	0	+6, облачно
Прим.ЮЭС	6	Голубовка	19	01.05.17 10:23	01.05.17 12:31	2:08	01.05.17 12:31	2:08	МТЗ		ну	Повреждение на вед.ТП		нет / 330 чел	330	0,3	28	+14, ветер
Прим.ЦЭС	10	Речная	5	01.05.17 11:00	01.05.17 11:10	0:10	01.05.17 11:10	0:10	МТЗ		у			жд, вч / 1019 чел	1019	0,1	10	+15, ясно
ЭС ЕАО	6	МК	6	01.05.17 14:38	01.05.17 15:13	0:35	01.05.17 17:41	3:03	МТЗ		ну	Включен без ТП-60, повреждена конц.муфта ввод.кабеля. Устранено и все включено в 17:41		котельные-2 / 900 чел	900	2,2	27	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка	6	01.05.17 15:25	01.05.17 17:33	2:08	01.05.17 17:33	2:08	МТЗ		ну	Повреждена концев.муфта на оп.1, переведено резервную КЛ (находилась на ХХ). 4.5.17 18:00 основная кабель восстановлен.		нет / 1100 чел	1100	0,1	12	+25, ясно
Ам.ВЭС	10	Черемушки	11	01.05.17 16:04	01.05.17 16:19	0:15	01.05.17 16:19	0:15	МТЗ		у			нет	0	0,001	1	+25, ветер
Прим.ЗЭС	10	Луговая	5	01.05.17 16:10	01.05.17 16:10	0:00	01.05.17 16:10	0:00	МТЗ		у	Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, ясно
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая с отп Анновка		01.05.17 16:17	01.05.17 16:17	0:00	01.05.17 16:17	0:00	Озерная: ТЗНП 3ст, ф.В; Полевая: ТЗНП 1 ст, ф.А		у	Оп.66, 109, 114 гнездование аистов		нет	0	0	0	+25, ясно
Ам.ЦЭС	10	Заречная	4	01.05.17 16:22	01.05.17 18:16	1:54	01.05.17 23:21	6:59	МТЗ		ну	Включен без ТП-11-02, повреждение кабельной муфты РТП. Устранено и все включено. Произв.ремонт каб.заделки.		нет / 276 чел	276	0,1	4	+20, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	18	01.05.17 17:15	01.05.17 17:35	0:20	01.05.17 19:22	2:07	"земля" от КУ			Включен без ф.12 РП-Жариково, запитано 80% нагрузки. Оп.147 поврежден изолятор. Устранено, схема восстановлена		школа, дс / 538 чел	538	0,2	16	+20, ветер
Прим.ЮЭС	10	Силикатная	28	01.05.17 19:40	01.05.17 22:35	2:55	02.05.17 20:17	24:37	МТО		ну	Выделен участок ВЛ от ПС Силикатная до оп.61 без потребителя. Упали в болотистой местности ж/б оп. №53, 54. Произведена замена оп.54 (трехногая, анкерная), натянуты провода, удлинен пролет (П-оп.53 находится в болоте, установить невозможно). Схема восстановлена, негабарит в норме	Ф-4 ПС Раздольное-2	котельная / 80 чел	80	0,08	5	+17, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха	11	02.05.17 7:20	02.05.17 8:48	1:28	02.05.17 11:01	3:41	КУ, земля			Включен без БТП. Оп.69 разрушен изолятор ф.А. Устранено, все включено		школа / 305 чел	305	0,6	15	+14, ясно

Прим.ЮЭС	6	Голубовка	19	02.05.17 8:13	02.05.17 10:06	1:53	02.05.17 20:23	12:10	"земля" от КУ			Включен без 9ТП (вед). В 20:23 заменили поврежденный фарфор.изол. ф.С на оп.109/1/4 (промеж), все включено	нет / 330 чел	330	0,3	28	+14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	02.05.17 9:31	02.05.17 10:10	0:39	02.05.17 14:52	5:21	"земля" от КУ			Включен без 4ТП. В 14:52 включили полностью, пр.оп.69/57-69/58 сняли дерево с проводов.	школа / 410 чел	410	0,2	15	+9, ветер
Ам.ВЭС	10	Спасск	6	02.05.17 9:35	02.05.17 9:35	0:00	02.05.17 9:35	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	11	02.05.17 9:35	02.05.17 12:35	3:00	02.05.17 12:35	3:00	"земля" от КУ			Оп. ж/б 23/3 обрыв вязки ф.С, провод упал на траверсу. Устранено	нет / 65 чел	65	0,1	4	+10, ясно
Ам.ВЭС	6	РП-13	3	02.05.17 10:18	02.05.17 11:15	0:57	02.05.17 11:15	0:57	МТЗ	нет	не произв	По сообщению жителей слышали хлопок в ТП-6. Осмотр без замечаний. Все включено	детсад, школа, котельня / 1800 чел	1800	0,17	9	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Новороссия	7	02.05.17 10:54	02.05.17 13:50	2:56	02.05.17 14:13	3:19	"земля" от КУ ф.С			Включен бзе КТП-5315. В пр.оп. 181/6/5-181/6/6 обнаружено дерево на проводах без повреждения. Устранено, все включено	нет / 100 чел	100	0,1	8	+16, ветер
Ам.ВЭС	10	Архара	10	02.05.17 11:23	02.05.17 11:23	0:00	02.05.17 11:23	0:00	МТЗ-1	у			нет	0	0	0	+15, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Дачная	по ф.13 РК-17	02.05.17 12:21	02.05.17 12:23	0:02	02.05.17 12:23	0:02	Ав.откл	нет	у	РПВ усп по ТМ. На оп. №104 устранили обрыв вязки в 20:45.	нет / 50 чел	50	0,1	6	+25, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	2	02.05.17 12:21	02.05.17 12:53	0:32	02.05.17 15:19	2:58	"земля" от КУ ф.В			Включено более 50% нагрузки до ЛР-70. Оп.7/27 заменен изолятор. Повреждение на вед.ТП. Все включено в 15:19	котельня, дс, школа / 2500 чел	2500	0,7	19	+20, сильный ветер
Ам.ВЭС	10	Новорайчиха	18	02.05.17 12:28	02.05.17 13:24	0:56	02.05.17 14:16	1:48	МТО	ну	ну	Включен до ЛР-202, запитано больше 50% нагрузки. Пр.оп.105-106 убрано дерево с проводов без повреждения, все включено в 14:16	школа, дс / 2900 чел	2900	0,5	16	+20, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная	17	02.05.17 12:42	02.05.17 13:20	0:38	02.05.17 17:40	4:58	"земля" от КУ ф.А			Включен без 3 ТП. В 13:47 включен без 2ТП. Оп.22 (анкер, деревянная) сломалась траверса Ф-"А". Устранено	котельня, школа / 1603 чел	1603	0,9	7	+17, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая	6	02.05.17 12:51	02.05.17 14:17	1:26	02.05.17 14:17	1:26	МТО, МТЗ	ну	ну	Пр.оп.63-64 убрано дерево с проводов без повреждения	школа, котельня / 301 чел	301	0,05	6	+20, сильный ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	33	02.05.17 13:21	02.05.17 14:28	1:07	02.05.17 14:28	1:07	МТЗ, МТО	ну	ну	Пр.оп.36-37 убрано дерево, оп.36 заменен изолятор	школа, адм, дс / 2321 чел	2321	0,85	16	+20, сильный ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	33	02.05.17 14:42	02.05.17 16:40	1:58	02.05.17 16:40	1:58	"земля" от КУ			Пр.оп.32-33 убрана ветка с проводов	школа, адм, дс / 2321 чел	2321	0,85	16	+20, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	02.05.17 14:58	02.05.17 15:09	0:11	02.05.17 15:09	0:11	МТО	ну	у	Схлест проводов ф.В,С в пр.оп.160-00/4 - 160-08/1 из-за наклона оп.160-00/4.	нет / 1000 чел	1000	0,4	13	+20, ветер
Ам.ВЭС	10	Панино	15	02.05.17 15:05	02.05.17 16:47	1:42	02.05.17 16:47	1:42	МТЗ	ну	ну	Оп.166/1 заменен изолятор, оп.166/3 заменены два изолятора	нет / 165 чел	165	0,01	2	+20, сильный ветер

Прим.ЦЭС	10	Коммунар	1	02.05.17 15:25	02.05.17 18:09	2:44	02.05.17 18:09	2:44	МТЗ	ну		Схлест проводов в пр.оп.20-21 с ВЛ 10 Ф-8 ПС Коммунар (абонент "Карьер") проходящий сверху (провис провода). По ф.1 оп.21 опущена траверса на 20см, провод не подтягивали, габарит соблюдается.	быта нет	0	0,01	1	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	02.05.17 15:45	02.05.17 15:45	0:00	02.05.17 15:45	0:00	МТО	у		Повреждение на абон. отпайке П/З "Заливная".	нет	0	0	0	+23, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	9	02.05.17 16:15	02.05.17 16:24	0:09	02.05.17 16:24	0:09	МТО	у			быта нет	0	0,2	1	+20, сильный ветер
Ам.ВЭС	10	Касаткино	10	02.05.17 17:24	02.05.17 17:29	0:05	02.05.17 17:29	0:05	МТЗ	ну	у		школа, дс, в/ч / 437 чел	437	0,1	8	+20, сильный ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф.5 РК оп.207	02.05.17 19:00	02.05.17 20:34	1:34	02.05.17 20:34	1:34	МТЗ	ну		В пр. 212-213 устранен схлест проводов. (под проводами упавшее дерево)	нет / 36 чел	36	0,01	3	+14, ветер
Ам.ВЭС	10	Ленинское	1	02.05.17 20:18	02.05.17 21:23	1:05	03.05.17 13:04	16:46	КУ, земля			Повреждена изоляция ЛР-923, выведен из схемы участок ВЛ без нагрузки. 3.5.17 в 13:04 включен полностью. Заменена изоляция на ЛР-923 и на оп.28.	застава / с.Михайловка, 51 чел	51	0,02	1	+15, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка	2	02.05.17 22:00	02.05.17 23:20	1:20	03.05.17 5:40	7:40	КУ, земля			с. Галкино, с. Константиновка, с. Смирновка. Вкл. без с. Константиновка (4 ТП). В 4:30 фидер отключился повторно.	в/ч / 974 чел	974	0,5	16	+13, облач
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьева	по ф-3 реклоузер	02.05.17 22:10	03.05.17 2:58	4:48	03.05.17 16:19	18:09	МТЗ	ну	ну	с.Малышево, Сикачи-Алян. Вкл. без отп. С.Малышево (5 вед. ТП). В прол. оп. №90-91 падение дерева (без внешнего возд.), срыв проводов оп. №89-93, оп. №91 согнута траверса. В 16:19 устранено, включен полностью.	нет / 1460 чел	1460	0,3	8	+13, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая	5	02.05.17 22:54	03.05.17 12:30	13:36	03.05.17 12:30	13:36	МТО	ну	ну	Повреждение каб. муфты оп. №1. Включен резервный кабель.	МТС, компрессорная / населенная нет	0	0,01	1	+13, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Новицкое	6	02.05.17 23:55	03.05.17 0:42	0:47	03.05.17 0:42	0:47	МТЗ	ну		Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП "ВЧ №4007".	нет / 231 чел	231	0,3	13	+9, ясно
Прим.СЭС	10	Яковлевка	4	02.05.17 23:58	03.05.17 0:12	0:14	03.05.17 0:12	0:14	МТО	ну	у	(часть с.Яковлевка, Покровка часть. с.Рославка.	нет / 595 чел	595	0,2	12	+10, ясно
Хаб.СЭС	6	К	18	03.05.17 0:12	03.05.17 0:49	0:37	03.05.17 0:49	0:37	КУ, земля			п.Большая Хапсоль. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.	котельная / 460 чел	460	0,4	5	+13, облач
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	03.05.17 0:37	03.05.17 0:43	0:06	03.05.17 0:43	0:06	МТО	ну	у	РПВ деж. персоналом.	школа, д/с ад,кнс / 5550 чел	5550	0,5	15	+10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка	2	03.05.17 4:30	03.05.17 6:55	2:25	03.05.17 12:23	7:53	МТЗ			При РПВ "земля". Запитано от резерва без 8 ТП. На оп.14 обрыв провода. В 12:23 устранено и включен полностью.	ф-1 в/ч (ДГ) / 974 чел	974	0,5	16	+6, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка	9	03.05.17 4:50	03.05.17 7:54	3:04	03.05.17 7:54	3:04	КУ, земля			п.Большая Хапсоль. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.	нет / 295чел	295	0,3	7	+6, ясно
Прим.СЭС	10	Самарка	2	03.05.17 6:29	03.05.17 6:32	0:03	03.05.17 8:27	1:58	КУ, земля			с.Самарка. Запитано без 4-х ТП. В 8:27 полностью включен в работу. Осмотром повреждений не выявлено, "земля" самоустранилась.	школа с котельной / 112 чел	112	0,2	10	+6, ясно

Прим.ЮЭС	6	Горная	4	03.05.17 8:23	03.05.17 8:34	0:11	03.05.17 8:34	0:11	ав.откл.	нет	у	В пр.оп.31-32 обнаружено упавшее дерево со следами пожаров.		нет / бчел	6	0,01	1	+10, ясно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун	С-57	03.05.17 8:27	03.05.17 8:27	0:00	03.05.17 8:27	0:00	1ст.НЗНП.	у		Оп.457, 461 гнездование птиц		нет	0	0	0	+10, пасм
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	9	03.05.17 11:56	03.05.17 13:49	1:53	03.05.17 16:42	4:46	МТЗ	ну	ну	В 12:43 включен до РЛ-57 на оп.35, запитано 2 ТП из 9. Наклон оп.44, провода касаются деревьев. В 13:49 потребители запитаны от резерва. Выделен участок ВЛ без нагрузки между РЛ-57 оп.35 и РЛ-87 оп.172. В 16:42 устранено, схема восстановлена.	ф.б ПС Новорусановка	котельная, д/с, насосная, школа / 656чел	656	0,2	9	+17, ясно
Ам.ВЭС	10	Архара	10	03.05.17 13:16	03.05.17 14:43	1:27	03.05.17 18:22	5:06	"земля" от КУ			Включен до ЛР-948 без 2-х ТП. Накренилась оп.79/48, выправлена.		интернат, школа, детсад, администрация, котельная / 904чел	904	0,1	16	+16, ветер
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	14	03.05.17 13:38	03.05.17 19:43	6:05	03.05.17 19:43	6:05	МТЗ	ну	ну	В 15:48 включен до РЛ-24 оп.116, запитано 2ТП из 10. На оп.202 заменен разрушенный изолятор ф.С и включен полностью в 19-43.		нет / 382чел	382	0,2	10	+28, ясно
Ам.ВЭС	10	Чесноково	7	03.05.17 13:59	03.05.17 15:13	1:14	03.05.17 16:39	2:40	"земля" от КУ			Включен до ЛР-448 без 1 вед. ТП. На оп.28 заменен поврежденный изолятор.		нет / 167чел	167	0,02	3	+16, ветер
Прим.ЗЭС	110	ПримГРЭС - Лучегорск - Насосная-1		03.05.17 14:36	03.05.17 14:36	0:00	03.05.17 14:36	0:00	ТЗНП 1ст	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+25, ветер
Прим.ЗЭС	35	Новотроицкое - Ракитное		03.05.17 17:12	03.05.17 17:32	0:20	03.05.17 19:10	1:58	МТО	ну	у	Обесточились ПС Ракитное, Малиново, запитаны от резерва. В 19:10 исходная схема восстановлена. Обход пр.184-210 без замечаний. Оп.231 обрыв вязки ф.В. Заявка на 5.05.17	ПС Новопокровка	2929 чел	2929	0,51	44	+18, ясно
Прим.ЦЭС	10	Михайловка	2	03.05.17 19:02	03.05.17 19:09	0:07	03.05.17 19:09	0:07	ав.откл	нет	у	с.Васильевка.		нет / 600чел	600	0,04	7	+20, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	4	03.05.17 19:50	03.05.17 22:33	2:43	03.05.17 22:33	2:43	МТЗ	ну	ну	Оп.135 ЛР-90 устранен обрыв шлейфа		школа / 300 чел	300	0,1	12	+20, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	20	03.05.17 19:59	03.05.17 21:05	1:06	03.05.17 22:23	2:24	МТО	ну	ну	Включен без 2ТП. Оп.80 устранен обрыв вязки, все включено		нет / 35 чел	35	0,05	6	+20, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная	2	03.05.17 20:00	03.05.17 20:18	0:18	03.05.17 20:18	0:18	МТЗ	ну	у			нет / 100 чел	100	0,06	7	+20, ветер
Прим.ЦЭС	10	Борисовка	8	03.05.17 20:42	03.05.17 22:35	1:53	03.05.17 22:35	1:53	"земля" от КУ ф.С			Оп.29 устранен обрыв вязки ф.С		нет / 100 чел	100	0,01	5	+14, ветер
ЮЯЭС	6	Лебединь	Поселок-2	03.05.17 21:41	03.05.17 21:42	0:01	03.05.17 21:42	0:01	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.уч-ке		адм-я / 100 чел	100	0,4	5	+5, снег

Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поярково		03.05.17 21:53	03.05.17 22:25	0:32	03.05.17 22:25	0:32	2 ст НЗНП	ну	у	Обесточены ПС Поярково и 5ПС-35 кв. Обход без замечаний.		часть Михайловского р-на / 8494 чел	8494	4,7		+20, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая	20	03.05.17 22:07	03.05.17 22:20	0:13	03.05.17 22:20	0:13	МТО	ну	у			котельная / 1609 чел	1609	0,4	8	+20, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	13	03.05.17 22:28	03.05.17 22:30	0:02	03.05.17 22:30	0:02	МТЗ		у			дс, котельная / 1781 чел	1781	0,8	22	+14, ветер
Ам.ВЭС	6	Мебельная	10	03.05.17 22:34	04.05.17 3:01	4:27	04.05.17 12:38	14:04	"земля" от КУ			Упала дерев.оп.20 (в болоте). Включен без 2ТП (част.сектор). 4.5.17 в 12:38 включен полностью, установлена ж/б опора.		нет / 700 чел	700	0,08	4	+20, дождь, ветер
Ам.ВЭС	35	Бурейск - Родионовка		03.05.17 22:44	03.05.17 22:44	0:00	03.05.17 22:44	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, дождь, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	33	03.05.17 22:44	04.05.17 1:16	2:32	04.05.17 1:16	2:32	МТЗ-1	ну	ну	Обрыв двух проводов в пр.оп.32-33 упавшим тополем. Устранено		школа, адм, дс/ 2321 чел	2321	0,85	16	+20, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Спасск	8	03.05.17 22:55	04.05.17 0:10	1:15	04.05.17 9:01	10:06	МТЗ	ну	ну	Включен без 2ТП. ОП.265 заменены два изолятора, в пр.оп.300-301 снято дерево с проводов, без повреждения и включен полностью.		котельная / 143 чел	143	0,07	7	+20, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	6	03.05.17 23:07	04.05.17 0:18	1:11	04.05.17 0:18	1:11	МТЗ, МТО	ну	не произв	Пр.оп.124-125 убрано дерево с проводов без повреждений		нет / 283 чел	283	0,07	5	+20, дождь, ветер
Ам.ВЭС	6	Энергетик	1	03.05.17 23:20	04.05.17 1:50	2:30	04.05.17 1:50	2:30	МТО	ну	не произв	Оп.1 повреждены два изолятора, провод на земле. Устранено		котельная, насосная / 2500 чел	2500	0,47	13	+20, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	РП-Козьмодемьяновка	6	03.05.17 23:33	04.05.17 1:23	1:50	04.05.17 1:23	1:50	"земля" от КУ			Произведена чистка проход.изолятора ф.А в КРУН		нет			0,3	+16, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пожарское	4	03.05.17 23:50	03.05.17 23:51	0:01	03.05.17 23:51	0:01	ав.откл	ну	у	РПВ усп по ТМ.		нет / 20 чел	20	0,01	1	+16, пасм
Прим.ЦЭС	10	Михайловка	2	04.05.17 0:31	04.05.17 0:40	0:09	04.05.17 0:40	0:09	МТЗ		у			нет / 600 чел	600	0,01	7	+16, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	04.05.17 0:32	04.05.17 0:32	0:00	04.05.17 0:32	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+16, ветер
Прим.ЦЭС	10	Речная	5	04.05.17 2:08	04.05.17 2:10	0:02	04.05.17 2:10	0:02	МТЗ		у	При осмотре обнаружено повреждение оп.51 (ж/б) с/х техникой, накренилась. Сообщено в СБ, полицию. 4.05.17 оп.51 заменена		вч, котельная / 1019 чел	1019	0,1	10	+9, ветер
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	04.05.17 2:16	04.05.17 2:27	0:11	04.05.17 2:27	0:11	"земля" от КУ ф.С		у	Самоустранилось		котельная / 550 чел	550	0,4	13	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	2	04.05.17 2:42	04.05.17 2:46	0:04	04.05.17 2:46	0:04	МТЗ		у			жен.зона / 600 чел	600	0,1	2	+10, ветер

Прим.СЭС	10	Чугуевка	0	04.05.17 5:52	04.05.17 6:46	0:54	04.05.17 6:46	0:54	МТО	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке		насосная, котельная, детдом, ИТК / 987чел	987	1,1	13	+6, ясно
Ам.ЦЭС	10	Водозабор	11	04.05.17 7:03	04.05.17 9:03	2:00	04.05.17 9:03	2:00	"земля" от КУ			Повреждение на вед. участке.		погранзастава / 500 чел	500	0,38		+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Стройиндустрия	В-110-Т1, В-6-Т1 №1, №2	04.05.17 8:00	04.05.17 9:35	1:35	05.05.17 18:22	34:22	МТЗ			Обесточены 1,3 сш-бкВ. В 9:23 нагрузка Зсш-бкВ кроме вед ф.5 (ВПЭС, запитан от резерва в 9:59) переведена по сетям абонентов. В 9:34 включена 1сш-бкВ. Разрушение выключателя В-6 кв Т-1 №2 (тип ВМГ-133), повреждение опорного изолятора на Зсш-6 кв в ячейке В-6 Т-1 №2. В 11:27 выведена в ремонт Зсш-бкВ. В 12:36 Т1 выведен в ремонт. В 12:42 допущена бригада для чистки изоляции и замены опорного изолятора в ячейке В-6 Т1. В 1:37 включен СВ-6 №2, Зсш-6 кв введена в работу. В 17:56 повреждения устранены, Т1 введен в работу. .	Т2, сети потребителя	6000 чел	6000	4	51	+10, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	8	04.05.17 12:02	04.05.17 12:48	0:46	04.05.17 12:48	0:46	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. участке.				0,05		+20, ветер
ЭС ЕАО	10	Пронькино	98	04.05.17 12:13	04.05.17 15:45	3:32	04.05.17 18:33	6:20	МТЗ			Лвл=34,9км. Запитано от резерва кроме 2-х ТП. В 18:33 включен полностью. В пр.оп.98-11/36-37 убрано дерево с проводов, без повреждения.	ф.131 ПС Найфельд	котельная, д/с, школа / 800чел	800	0,1	11	+18, пасм
Ам.ВЭС	35	Ленинское - Касаткино		04.05.17 12:37	04.05.17 12:43	0:06	04.05.17 12:43	0:06	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		797чел	797	0,15		+20, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	9	04.05.17 12:41	04.05.17 12:41	0:00	04.05.17 12:41	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, ветер
Ам.ЦЭС	10	Игнатьев	12	04.05.17 13:05	04.05.17 14:48	1:43	04.05.17 14:48	1:43	МТЗ	ну	ну	В пр.оп.16-17 убрано дерево с проводов, без повреждения.		нет / 500чел	500	0,09	8	+20, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	2	04.05.17 13:35	04.05.17 13:46	0:11	04.05.17 13:46	0:11	МТЗ	нет	у			школа, котельная / 200чел	200	0,1	5	+20, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	3	04.05.17 13:50	04.05.17 20:57	7:07	05.05.17 0:20	10:30	МТО	нет	ну	Падение оп.283 (сгнила, излом в верхнем бандаже). 20:57 разрезаны шлейфа на оп.251 и 291, РС-295 оп. 221 включен, без ЗТП. В 21:38 включен РК-297 оп.317 в сторону Ф-2 ПС Алексее-Никольск, все потребители запитаны. В 0:20 заменена оп.283	ф.2 Алексее-Никольск	школа / 200чел	200	0,1	8	+20, ветер
Прим.ЮЭС	110	Западная Кипарисово - Раздольное-1		04.05.17 14:08	04.05.17 14:08	0:00	04.05.17 14:36	0:28	Западная: МТО Раздольное-1: ДЗ 13	ну	у	Разрыв транзита (ПС Кипарисово была запитана по сети 10 кв для плановых работ на Т1).При осмотре обнаружено у оп.83 упавшее дерево, без повреждения ВЛ.		нет	0	0	0	+20, пасмурно

Ам.ЦЭС	10	Сергеевка	14	04.05.17 14:13	04.05.17 14:13	0:00	04.05.17 14:13	0:00	ав.откл	у		Причина ниже		нет	0	0	0	+20, ветер
Ам.ВЭС	10	Касаткин о	6	04.05.17 14:18	04.05.17 14:18	0:00	04.05.17 14:18	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, ветер
ЭС ЕАО	35	Пронькин о - Валдгейм		04.05.17 14:58	04.05.17 14:58	0:00	04.05.17 14:58	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, пасм
Прим.ЗЭС	35	Вишневка	T2	04.05.17 15:08	04.05.17 16:10	1:02	04.05.17 18:56	3:48	ДЗТ			T1 в плановом ремонте. Обесточились 1,2сш-10кВ. Потребители запитаны от T1 кроме ф.4 ("Земля" от КУ). В 18:56 T2 введен в работу после профиспытаний и проверки защит, замечаний нет.	T1	3750 чел	3750	0,9	44	+24, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	4	04.05.17 15:08	04.05.17 18:13	3:05	04.05.17 18:13	3:05	"земля" от КУ			На оп.15 заменен изолятор ф.С.		водозабор / 258чел	258	0,1	5	+24, ясно
Ам.СЭС	6	Сиваки	14	04.05.17 15:13	04.05.17 15:13	0:00	04.05.17 15:13	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+18, ветер
Прим.ЦЭС	10	Хороль	18	04.05.17 15:43	04.05.17 17:19	1:36	04.05.17 17:19	1:36	МТО	ну		На оп.1 отгорел шлейф. Устранено.		котельная / 245чел	245	0,1	9	+23, ветер
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	10	04.05.17 15:50	04.05.17 16:39	0:49	04.05.17 21:32	5:42	МТО	ну	не произв	с.Н-Увал. Включен до СП-2, без 5 ТП. В пр.оп.80-81 падение дерева, обрыв 3-х проводов, на оп.77 излом траверсы, треснула оп.77 (ж/б). Заменена оп.77, восстановлен провод в пр.оп.80-81		больница, котельная, школа, д/с, скважина, роддом / 2600чел	2600	0,5	14	+18, ветер
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка	14	04.05.17 16:20	04.05.17 16:33	0:13	04.05.17 16:33	0:13	ав.откл.	ну	у	5.5.17 произведена перетяжка провода в пр.оп 13-15.		нет / 50чел	50	0,15	8	+18, ветер
Ам.СЭС	10	Энергия	16	04.05.17 16:42	04.05.17 16:42	0:00	04.05.17 16:42	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+18, гроза, ветер
Прим.ЗЭС	10	Рощино	2	04.05.17 16:46	04.05.17 17:06	0:20	04.05.17 17:06	0:20	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. КТПН Гефест.		котельная, школа, д/с, водозабор / 3750чел	3750	0,7	16	+28, ясно
Прим.ЗЭС	10	Рощино	3	04.05.17 16:55	04.05.17 17:08	0:13	04.05.17 17:08	0:13	"земля" от КУ			Повреждение на вед. КТП.		котельная, школа, д/с / 2052чел	2052	0,2	11	+28, ясно
Ам.СЭС	10	Светлая	7	04.05.17 17:21	04.05.17 17:21	0:00	04.05.17 17:21	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	04.05.17 17:59	04.05.17 20:25	2:26	04.05.17 20:25	2:26	МТЗ	ну	ну	с.Кукелево. В пр.оп.208-06/7-8 убрано дерево с проводов, без повреждения.		котельная, д/с, школа, насосная / 900чел	900	0,11	10	+19, пасм

ЮЯЭС	6	Восточная	Алдан-2	05.05.17 1:05	05.05.17 1:09	0:04	05.05.17 1:09	0:04	ТМ		у			котельная / 340 чел	340	0,1	10	+10, ветер
ЮЯЭС	6	Восточная	Алдан-2	05.05.17 2:10	05.05.17 2:17	0:07	05.05.17 2:17	0:07	ТМ		у			котельная / 340 чел	340	0,1	10	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	2	05.05.17 2:28	05.05.17 2:32	0:04	05.05.17 2:32	0:04	МТЗ		у		Планируется обход.	нет / 600 чел	600	0,1	2	+14, ясно
ЮЯЭС	6	Алдан	Алдан-3	05.05.17 4:44	05.05.17 4:46	0:02	05.05.17 6:00	1:16	"земля" от КУ				Включен в работу с "землей" для поиска. Повреждение ОПН ф.С ТП-36. В 5:47 включен без ТП-36, ОПН демонтирован. В 6:00 все включено	школа, дс / 6700 чел	6700	0,7	14	+10, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Петрови	7	05.05.17 7:15	05.05.17 7:42	0:27	05.05.17 14:50	7:35	МТЗ		ну	ну	Включен без 5ТП, вкл в 14:50. Наклон оп.196. произв.выправка, схема восстановлена.	школа / 862 чел	862	0,3	11	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная	16	05.05.17 8:47	05.05.17 10:35	1:48	05.05.17 14:11	5:24	Ав.откл				В 9:22 вкл без 10ТП, вкл в 10:35 (ост4ТП). Наклон оп.48/7 (болото). Произведена выноска оп. 48/7, 48/8 из болота. Схема восстановлена.	котельная / 1156 чел	1156	0,3	13	+13, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	фНесвоев	05.05.17 10:59	05.05.17 11:49	0:50	05.05.17 14:05	3:06	Ав.откл		ну	ну	Вкл без ТП7301, вкл в 14:05. Пр.оп. 109/30-31 убрана ветка с проводов.	насосн, школа, телевизор / 644 чел	644	0,5	11	+15, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Серышев о-110	В-10 Т2	05.05.17 11:15	05.05.17 11:29	0:14	05.05.17 11:29	0:14	ЛЗШ		у		Обесточена 2СШ-10кВ. Включено без ф-19 был на х.х. (без блинк., не отключался), повреждение каб.муфты резервной КЛ в яч. исключена из сх. (вкл в 12:44).	кот, больн, насосн / 11200 чел	11200	2	32	+14, облачно
Ам.ЦЭС	10	Серышев о-110	19	05.05.17 11:29	05.05.17 11:29	0:00	05.05.17 12:44	1:15	КУ				На ХХ. Повреждение каб.муфты резервной КЛ в яч.ф19, исключена из сх. 11.5.17 заменены ТТ. Проверка РЗА 12.5.17.	нет	0	0	0	+14, облачно
Ам.ВЭС	10	Городская	10	05.05.17 11:42	05.05.17 11:42	0:00	05.05.17 11:42	0:00	МТЗ		у		Планируется обход.	нет	0	0	0	+14, ветер
Прим.ЮЭС	110	2Р - Бурун		05.05.17 12:31	05.05.17 12:31	0:00	05.05.17 12:31	0:00	ТНЗНП 1ст		у		Осмотр ПС Бурун без замечаний. Произведен обход ВЛ: оп.4 гнездование птиц (сороки, вороны, аистов нет); отгорел заземляющий спуск (восстановлен без вывода ВЛ).	нет	0	0	0	+15 ясно
Прим.ЮЭС	110	1Р	СВ-110	05.05.17 12:31	05.05.17 12:31	0:00	05.05.17 12:31	0:00	МТО		у		На ПС 1Р откл СВ-110 (в сторону Восточная ТЭЦ; на ВосточнаяТЭЦ - отключений не было). Излишняя работа РЗА при внешнем КЗ. Неисправен ключ вывода защиты МТО (в норм.режиме МТО выведено). Исключен из схемы релей.защиты. Замена на 22.05.17	нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Депо	В-6 Т2 №2	05.05.17 14:00	05.05.17 14:40	0:40	05.05.17 14:40	0:40	МТЗ		у		С обесточиванием потребителей 1,2 сш 6кВ. Осмотр ф.-3 - не откл, бл.МТО.(откл от КУ в 14:40, вкл в 17:00). Разрегулирован блок контакт в приводе В-6 ф.3, устранено.	скваж, насосн / 860 чел	860	2	18	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Депо	3	05.05.17 14:40	05.05.17 17:00	2:20	05.05.17 17:15	2:35	КУ				В 16:25 вкл до ТП-3011, вкл в 17:00 без 2ТП, вкл в 17:15 без замечаний.	насосн/425 чел	425	0,4	5	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	17	05.05.17 15:48	05.05.17 15:48	0:00	05.05.17 15:48	0:00	МТЗ		у		Произведен обход. Под оп.107 обнаружена обгоревшая птица.	нет	0	0	0	+26, ясно

ЭС ЕАО	10	Левобережная	154	05.05.17 20:33	05.05.17 21:36	1:03	05.05.17 23:36	3:03	Ав.откл	ну	ну	На оп.174-05/1 отгорел шлейф ф.С, в КТП-277 перекрытие животным (кошка), перегорели предохранители 10кВ, устранено	ф.173	кнс, д/с, кот/ 2350 чел	2350	0,3	8	+14, облачно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	15	05.05.17 21:13	05.05.17 21:15	0:02	05.05.17 21:15	0:02	МТЗ	нет	у	с.В-Надеждинское, Новый.		котельная / 1273чел	1273	1,5	15	+15, ясно
Прим.СЭС	10	Фадеево	5	05.05.17 21:31	05.05.17 21:33	0:02	05.05.17 21:33	0:02	МТЗ	ну	у	с.Булыга-Фадеево.		школа, котельная, детдом / 528чел	528	0,3	12	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	1	05.05.17 22:06	05.05.17 22:08	0:02	06.05.17 2:55	4:49	МТЗ	нет	ну	На оп.104 убрана ветка.	ф.7 ПС Россия	т/вышка	нет	0	1	+10, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная	2	05.05.17 22:46	06.05.17 0:56	2:10	06.05.17 0:56	2:10	МТЗ	нет	ну	Повреждение на вед. ТП.		нет / 100чел	100	0,08	13	+14, ветер
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	6	06.05.17 0:25	06.05.17 0:47	0:22	06.05.17 0:47	0:22	МТЗ	нет	у	с.Прилуки.		школа, котельная / 220чел	220	0,1	6	+10, ветер
Прим.ЦЭС	6	Речная	Т2	06.05.17 0:30	06.05.17 1:35	1:05	06.05.17 1:35	1:05	ав.откл.	нет	у	с.Каленовка.				0,2		+10, гроза
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		06.05.17 0:59	06.05.17 0:59	0:00	06.05.17 0:59	0:00	б/б	у				нет	0	0	0	+10, гроза
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	10	06.05.17 1:18	06.05.17 1:19	0:01	06.05.17 1:19	0:01	МТЗ	нет	у	с.Славинка.		котельная, насосная, школа / 833чел	833	0,2	6	+10, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	1	06.05.17 1:18	06.05.17 2:10	0:52	06.05.17 2:10	0:52	МТЗ	нет	у	с.Ивановка, Николаевка, Отрадное.		школа, котельная / 1036чел	1036	0,2	14	+10, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	5	06.05.17 1:18	06.05.17 2:15	0:57	06.05.17 2:15	0:57	МТЗ	нет	у	с.Лубянка, Орловка, Тигровый.		нет / 250чел	250	0,05	5	+10, гроза
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	6	06.05.17 1:27	06.05.17 1:27	0:00	06.05.17 1:27	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, гроза
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	2	06.05.17 1:28	06.05.17 7:40	6:12	06.05.17 9:36	8:08	МТЗ	ну		с.Прохоры, Малые Ключи. В 7:40 потребители запитаны от резерва полностью. Отключен участок до РЛ-138 оп.179. В 9:36 включен полностью. На оп.154 снята ветка.	ф.4 ПС Спасск	котельная, насосная, школа / 1260чел	1260	0,42	17	+10, гроза
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	2	06.05.17 1:34	06.05.17 1:34	0:00	06.05.17 1:34	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, гроза
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	5	06.05.17 1:36	06.05.17 1:39	0:03	06.05.17 1:39	0:03	МТЗ	нет	у	с.Васильковка, Никитовка.		котельная / 235чел	235	0,1	7	+10, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка	9	06.05.17 1:37	06.05.17 1:41	0:04	06.05.17 1:41	0:04	МТЗ	нет	у	с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное, Каменка, Красноречье.		нет / 711чел	711	0,2	11	+16, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	06.05.17 1:37	06.05.17 2:57	1:20	06.05.17 6:30	4:53	"земля" от КУ			п.Лозовый. Включен без ТП-7309. В пр.оп.153-154 убрали ветку и включен полностью.		насосная, школа, интернат / 644чел	644	0,5	11	+7, дождь
Прим.ЗЭС	10	Спасск	4	06.05.17 1:41	06.05.17 1:41	0:00	06.05.17 1:41	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, гроза

Прим.ЗЭС	10	Красный Кут	СВ-10	06.05.17 1:41	06.05.17 2:48	1:07	06.05.17 9:39	7:58	МТЗ			Обесточена 2сш-10 кВ (ф.2, ф.4, ф.6). В 2:48 включен В-10 Т2, запитана 2сш-10кВ. Произведен ремонт привода СВ-10.	Т2	2366 чел		0,9		+10, гроза
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут	4	06.05.17 1:41	06.05.17 3:05	1:24	06.05.17 8:57	7:16	ав.откл	ну		с.Дубовское. Включен без 5 ТП. В 7:57 включен полностью. На оп.1/61 обрыв вязки ф.В, провод лег на ф.А. Устранено.		котельная, насосная, школа, очистные / 970чел	970	0,2	19	+10, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет	7	06.05.17 1:43	06.05.17 1:43	0:00	06.05.17 1:43	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Новосельская	4	06.05.17 1:49	06.05.17 4:46	2:57	06.05.17 6:31	4:42	ав.откл.	ну	ну	с.Новосельское. Включен до РЛ-28/44, без 2-х ТП. В пр. оп.84-85 устранён счлст проводов и включен полностью.		нет / 375чел	375	0,1	5	+10, гроза
Прим.ЦЭС	10	Пограничная	4	06.05.17 1:54	06.05.17 2:32	0:38	06.05.17 2:32	0:38	МТЗ	нет	ну	п.Пограничный, с.Бойкое. Повреждение на вед. отпайке (вкл 21:42 7.5.17)		нет / 330чел	330	0,1	9	+11, ветер
Прим.СЭС	10	Чернышевка	4	06.05.17 2:00	06.05.17 2:04	0:04	06.05.17 2:04	0:04	ав.откл	нет	у	с.Чернышевка.		нет / 178чел	178	0,1	5	+16, ветер
Прим.СЭС	10	Чернышевка	9	06.05.17 2:00	06.05.17 2:36	0:36	06.05.17 2:36	0:36	МТЗ	нет	у	с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное, Каменка, Красноречье.		нет / 711чел	711	0,2	11	+16, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка	9	06.05.17 2:04	06.05.17 2:15	0:11	06.05.17 2:15	0:11	МТО	ну	у	с.Уссурка.		Дальминвод / 130чел	130	0,1	10	+9, гроза
Прим.ЮЭС	10	Троица	25	06.05.17 2:10	06.05.17 2:30	0:20	06.05.17 2:30	0:20	МТО	нет	у	п.Витязь, Рисовая падь. Обход без замечаний.		Школа, водонасосная, котельная / 140чел	140	0,6	37	+9, ветер
Прим.ЦЭС	10	Реттиховка	12	06.05.17 2:20	06.05.17 2:40	0:20	06.05.17 2:40	0:20	МТО	нет	у			колония	нет	0,02	4	+11, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	06.05.17 2:25	06.05.17 2:34	0:09	06.05.17 2:34	0:09	МТЗ	ну	у	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка.		насосная, котельная, школа / 1511чел	1511	0,8	20	+16, дождь
Прим.ЮЭС	10	Славянка	4	06.05.17 2:25	06.05.17 5:52	3:27	06.05.17 17:22	14:57	МТО	нет	ну	с.Рязановка, Ромашка. Включен до 2РЛ/113, без 6 ТП. В 6:35 включен до РЛ4/194, без 4ТП. Пр.оп.214-215 падение дерева, обрыв проводов; пр.оп212-215 срыв вязык. Устранено.		нет / 84чел	84	0,1	12	+9, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	06.05.17 2:32	06.05.17 2:37	0:05	06.05.17 2:37	0:05	МТО	ну	у	с.Сальское, Сухановка		котельная, школа, д/с, интернат / 1160чел	1160	0,62	32	+11, дождь

Прим.ЗЭС	10	Кировка	10	06.05.17 2:36	06.05.17 2:38	0:02	06.05.17 2:38	0:02	МТО	ну	у	с.Луговое, Шмаковка, Авдеевка, Кировка.		Насосная, котельная, Школа / 544чел	544	0,24	23	+9, гроза
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	06.05.17 2:41	06.05.17 2:41	0:00	06.05.17 2:41	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+11, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	06.05.17 3:13	06.05.17 3:13	0:00	06.05.17 3:13	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+7, гроза
Прим.ЗЭС	35	Вишневка	В-35 В-10 Т2	06.05.17 3:42	06.05.17 4:05	0:23	06.05.17 11:09	7:27	МТЗ			Т1 в резерве. Обесточены 1,2сш-10кВ. Не включается В-35 Т2, вкл в 11:09. произведена регулировка привода В-35 кВ. Проверка РЗА без замечаний.	Т1	2956чел	2956	0,3	49	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	3	06.05.17 3:42	06.05.17 7:28	3:46	06.05.17 7:28	3:46	МТО	нет	у	с.Евсеевка. Обход		котельная, насосная / 140чел	140	0,1	9	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пожарское	2	06.05.17 4:03	06.05.17 4:04	0:01	06.05.17 4:04	0:01	МТЗ	ну	у	с.Центральна усадьба.		нет / 327чел	327		5	+10, ветер
Ам.ВЭС	10	Архара	10	06.05.17 4:17	06.05.17 7:23	3:06	06.05.17 11:20	7:03	МТЗ	ну	ну	п.Архара, Черноберезовка, Грибовка. Оп.320/9 заменен поврежденный изолятор; на РТП949 поврежден изолятор, установлен шунт. 7.5.17 устранено в 14:31, шунт снят.	ф.14 ПС Отважное	интернат, школа, детсад, администр, котельная / 904чел	904	0,1	16	+8, дождь
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	4	06.05.17 4:27	06.05.17 4:27	0:00	06.05.17 4:27	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, гроза
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	06.05.17 4:28	06.05.17 4:28	0:00	06.05.17 4:28	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, гроза
ЭС ЕАО	6	ДСК	223	06.05.17 5:02	06.05.17 5:34	0:32	06.05.17 5:34	0:32	МТЗ	ну	у							+10, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая	20	06.05.17 5:09	06.05.17 5:09	0:00	06.05.17 5:09	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+9, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая	11	06.05.17 5:09	06.05.17 5:22	0:13	06.05.17 5:22	0:13	МТО	ну	у							+9, дождь
Прим.ЗЭС	10	Кировка	9	06.05.17 5:44	06.05.17 6:22	0:38	06.05.17 7:25	1:41	МТО	ну	ну	с.Усурка. Включен до ЛР-7 оп.64 (запитано больше половины). Устранён схлест проводов в пр.оп.87-88, на оп.88 по ф.А заменили изолятор.		Дальминвод / 130чел	130	0,1	10	+7, пасм
Прим.ЮЭС	6	Голубовка	19	06.05.17 5:48	06.05.17 8:19	2:31	06.05.17 12:56	7:08	МТО			с.Голубовка. Повреждение на вед. отпайке.		нет	330	0,3	8	+8, ясно
Ам.ЦЭС	10	Николаевка	1	06.05.17 5:50	06.05.17 7:10	1:20	06.05.17 7:10	1:20	МТЗ, МТО	ну	у	с.Гродеково		котельная	0	0,12	8	+10, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	06.05.17 5:58	06.05.17 6:03	0:05	06.05.17 6:03	0:05	МТЗ	ну	у	с.Усть-Ивановка.		котельная, школа, д/с		0,27	12	+10, дождь
Прим.СЭС	10	Самарка	2	06.05.17 6:15	06.05.17 6:36	0:21	06.05.17 9:06	2:51	"земля" от КУ			с.Саратовка. Включен до РЛ50/29, без 4-х ТП. Вкл в 9:03, земля самоустранилась.		школа / 146чел	146	0,1	10	+7, пасм

Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	06.05.17 6:18	06.05.17 8:48	2:30	06.05.17 8:48	2:30	МТЗ	ну	ну	Оп.2, оп 57 сняты гнезда (сорока).		котельная, школа, д/с		0,27	12	+10, дождь
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	06.05.17 6:28	06.05.17 6:33	0:05	06.05.17 6:33	0:05	МТО	ну	у	Повреждение на вед. отпайке.		школа, д/с, кнс/5500 чел	5500	0,2	15	+9, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Марково	4	06.05.17 6:32	06.05.17 6:32	0:00	06.05.17 6:32	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	14	06.05.17 6:45	06.05.17 6:45	0:00	06.05.17 6:45	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Лазо	16	06.05.17 7:07	06.05.17 7:20	0:13	06.05.17 7:20	0:13	ав.откл	нет	у	с.Ст.Каменка.		нет / 71чел	71	0	5	+7, ясно
Ам.ЦЭС	10	Николаевка	по ф.1 СП-7	06.05.17 7:10	06.05.17 11:27	4:17	06.05.17 11:27	4:17	"земля" от КУ			Оп 19/2 устранен обрыв вязки.		котельная	0	0,12	8	+10, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	по ф.9 реклоузер	06.05.17 7:11	06.05.17 13:34	6:23	06.05.17 13:34	6:23	МТЗ	нет		В 12:34 вкл до Р5, вкл в 13:34. Повреждение на ведомственном ТП.			178	0,1		+9, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	06.05.17 7:45	06.05.17 8:00	0:15	06.05.17 8:00	0:15	МТЗ	нет	у					0,54		+8, гроза, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	9	06.05.17 7:58	06.05.17 11:37	3:39	06.05.17 11:37	3:39	"земля" от КУ			с.Зоевка, Чирки, Владимировка. (1бр, 2чел, 1ед.техн) Вкл в 8:49 до Р-216 (уч.без нагрузки), вкл в 11:37. Пр.оп 82-83 падение дерева, обрыв вязки верхнего провода. Устранено.		368чел	368	0,2	13	+9, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Волково	6	06.05.17 8:09	06.05.17 8:09	0:00	06.05.17 8:09	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+4, дождь
Ам.ЦЭС	10	Волково	12	06.05.17 8:09	06.05.17 8:09	0:00	06.05.17 8:09	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+4, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	06.05.17 8:21	06.05.17 8:21	0:00	06.05.17 8:21	0:00	ав.откл	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	1	06.05.17 8:21	06.05.17 8:28	0:07	06.05.17 8:28	0:07	Ав.откл	ну	у	Планируется обход.		кот, школа, насосн/464 чел	464	0,2	9	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	06.05.17 8:28	06.05.17 9:54	1:26	06.05.17 12:26	3:58	КУ, земля			Вкл в 9:54 (ост 8ТП), вкл в 12:26. Оп 192/40 заменен поврежденный изолятор.		кот, школа, д/с/ 621 чел	621	0,2	16	+10, ветер
Хаб.СЭС	6	Ч	68	06.05.17 8:30	06.05.17 8:35	0:05	06.05.17 12:25	3:55	КУ, земля			Пр.оп 4-5 обрыв провода. Устранено.	ф12	кот/3000 чел	3000	0,6	12	+6, ветер
Прим.ЗЭС	10	Черниговка	1	06.05.17 8:30	06.05.17 10:35	2:05	06.05.17 10:35	2:05	Ав.откл		ну	Оп.23 обрыв вязки. Устранено.		нет/ 233 чел	233	0,9	4	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	06.05.17 9:03	06.05.17 9:03	0:00	06.05.17 9:03	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+12, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	06.05.17 9:31	06.05.17 9:43	0:12	06.05.17 9:43	0:12	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		школа, кот, д/с/ 1217 чел	1217	0,5	27	+12, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск ф13	реклоузер	06.05.17 9:31	06.05.17 9:45	0:14	06.05.17 9:45	0:14	Ав.откл		у	Планируется обход.		кот, насосн/1890 чел	1890	0,3	17	+12, ветер
Хаб.СЭС	10	Приусадбная	24	06.05.17 9:40	06.05.17 10:15	0:35	06.05.17 10:15	0:35	МТО	ну	у	Планируется обход.		школа, кот/ 450 чел	450	0,25	4	+6, ветер

Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск	15	06.05.17 9:41	06.05.17 10:25	0:44	06.05.17 14:27	4:46	КУ, земля			Вкл без ТП1039, поврежден проходной изолятор по ф.А. В 14:27 включен полностью, устранено.		насосн/10 21 чел	1021	0,6	8	+12, ветер
Ам.СЭС	6	Сиваки	18	06.05.17 9:53	06.05.17 9:53	0:00	06.05.17 9:53	0:00	МТЗ-2	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+4, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	06.05.17 10:01	06.05.17 10:07	0:06	06.05.17 10:07	0:06	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		насосн, кот, школа, жд/ 1511 чел	1511	0,8	20	+10, ветер
Прим.ЭЭС	10	Иман	3	06.05.17 10:07	06.05.17 11:17	1:10	06.05.17 17:27	7:20	МТО	ну		Вкл без ТП (отпайка на ГАИ). В пр.оп.877-878 устранен провис провода и включен полностью в 17:27.		школа, кот, д/с/ 1217 чел	1217	0,5	27	+12, ветер
Ам.СЭС	6	Сиваки	18	06.05.17 10:18	06.05.17 13:41	3:23	06.05.17 13:41	3:23	МТЗ-2	ну		Повреждение на ведомственной отпайке.		резерв РРС/ быта нет	0	0,02	1	+4, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьева	3	06.05.17 10:58	06.05.17 11:17	0:19	06.05.17 16:10	5:12	КУ, земля			Вкл до Р-17 (ост ЗТП), вкл в 16:10. Пр.оп.168-169 касание провода веткой-устранено; повреждение на ведомственной отпайке.	ф16	вч/ 450 чел	450	0,3	8	+6. ветер
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	06.05.17 11:00	06.05.17 16:40	5:40	06.05.17 18:35	7:35	МТЗ	ну		Наклон оп.79, выправлена. Включен с "землей". На оп.361 устранен срыв вязки. Устранено в 18:35.		кот, насосн, школа, почта/ 480 чел	480	0,3	5	+10, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	06.05.17 11:02	06.05.17 11:09	0:07	06.05.17 11:09	0:07	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		насосн, кот, школа, жд/ 1511 чел	1511	0,8	20	+10, ветер
Прим.ЭЭС	10	Заря	3	06.05.17 11:15	06.05.17 11:15	0:00	06.05.17 11:15	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Б.Оренбургская	6	06.05.17 11:20	06.05.17 11:25	0:05	06.05.17 11:25	0:05	Ав.откл	нет	у	Планируется обход.		школа, приют/15 00 чел	1500	0,3	13	+12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Кипарисово	4	06.05.17 11:28	06.05.17 15:10	3:42	06.05.17 16:44	5:16	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственном ТП.	ПС Раздольное ф11	кот/ 230 чел	230	0,1	11	+13, ветер
Прим.ЮЭС	6	Троица	по ф.25 реклоузепр	06.05.17 11:30	06.05.17 21:18	9:48	06.05.17 21:18	9:48	КУ, земля			Оп.448 заменен поврежденный изолятор, на оп.355 сняли ветку.		насосн, кот/140 чел	140	0,6	37	+12, ветер
Прим.ЭЭС	10	Хвальинка	1	06.05.17 11:55	06.05.17 11:55	0:00	06.05.17 11:55	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+17, ветер
Хаб.СЭС	6	Чегдомынь	7	06.05.17 11:56	06.05.17 12:02	0:06	06.05.17 12:02	0:06	Ав.откл		у	Планируется обход.		кот/ 2500 чел	2500	0,9	22	+8, ветер
Прим.ЮЭС	110	Пушкинская - Давыдовка		06.05.17 11:59	06.05.17 11:59	0:00	06.05.17 11:59	0:00	Дав: НЗЗ 2ст; Пушк: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст, ТО	у		Лвл=31,6км. Лимф=34,5км от ПС Давыдовка		нет	0	0	0	+12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная	17	06.05.17 12:00	06.05.17 12:11	0:11	06.05.17 12:11	0:11	Ав.откл		у	Планируется обход.		кот/ 143 чел	143	0,1	4	+14, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	6	06.05.17 12:07	06.05.17 13:02	0:55	06.05.17 15:40	3:33	КУ, земля			Вкл до РС -404/122, без 7 ТП. В 15:40 включен полностью. В пр.оп.122/59-122/59/1 падение дерева (тополь), обрыв проводов в пр.оп.122/59-122/59/3. Устранено.		школа, скваж, кот/ 1039 чел	1039	0,4	17	+14, ветер

Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	06.05.17 12:09	06.05.17 12:16	0:07	06.05.17 12:16	0:07	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		насос, кот, школа, жд/ 1511 чел	1511	0,8	20	+10, ветер
Хаб.СЭС	10	Литовко	10	06.05.17 12:10	06.05.17 12:10	0:00	06.05.17 12:10	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+7, ветер
Хаб.СЭС	10	Приусадебная	24	06.05.17 12:34	06.05.17 12:34	0:00	06.05.17 12:34	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+7, ветер
Прим.ЗЭС	35	Заря	В-35 Т2	06.05.17 12:34	06.05.17 12:50	0:16	06.05.17 13:56	1:22	Дуговая защита			Потребителю обеспечен резерв (12:50). Осмотр без замечаний, Т2 вкл в 13:56 (с последующ. выводом по ав.заявке; Произведена проверка РЗА, испытания Т2, замечаний нет.	Т1	школа, д/с, кот, насосн/ 2355 чел	2355	0,5	36	+12, ветер
Прим.ЗЭС	10	Рощино	2	06.05.17 12:46	06.05.17 12:57	0:11	06.05.17 12:57	0:11	МТО		у	Планируется обход.		школа, д/с, кот, насосн/37 50 чел	3750	0,7	16	+17, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря	3	06.05.17 12:52	06.05.17 14:55	2:03	08.05.17 16:22	51:30	МТЗ	ну	ну	Оп.282 ж/б сломана у основания, стоит в лесистой местности, оп.281 сорваны вязки Ф-"А-В", оп. 283 сорваны вязки Ф-"А-С". Выделен повреждённый участок без потребителя. Устранено 8.5.17 в 16:22.	Ф-10 Хвалынка	Котельная-1 Насосная-1 / 320 чел	320	0,1	4	+12, ветер
Прим.ЗЭС	10	Разрез	3	06.05.17 12:53	06.05.17 14:45	1:52	06.05.17 14:45	1:52	МТЗ	ну	ну	В пр.оп.84-85 снята ветка.		кот, школа/49 8 чел	498	0,2	16	+17, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	13	06.05.17 12:55	06.05.17 12:58	0:03	06.05.17 12:58	0:03	МТЗ		у			нет	0	0,6	3	+14, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	06.05.17 12:55	06.05.17 18:20	5:25	06.05.17 18:20	5:25	Ав.откл		ну	Оп.69 устранен шест проводов.		школа, кот/ 900 чел	900	0,1	13	+14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	21	06.05.17 12:56	06.05.17 12:59	0:03	06.05.17 12:59	0:03	МТЗ		у	Планируется обход.		кот/1308 чел	1308	0,5	11	+14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Голубовка	19	06.05.17 12:56	06.05.17 13:24	0:28	06.05.17 13:24	0:28	МТО	нет	у	Планируется обход.		нет/ 330 чел	330	0,3	8	+14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	17	06.05.17 12:58	06.05.17 14:05	1:07	07.05.17 1:59	13:01	КУ, земля			Вкл без 2ТП. В 1:59 включен полностью. На оп67/3 заменен изолятор по ф.В.		насосн, д/с/ 2141 чел	2141	0,8	16	+14, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	06.05.17 13:04	06.05.17 13:12	0:08	06.05.17 13:12	0:08	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		насосн, кот, школа, жд/ 1511 чел	1511	0,8	20	+14, ветер
Прим.ЗЭС	35	Вишневка	Т2	06.05.17 13:11	06.05.17 13:53	0:42	06.05.17 18:40	5:29	МТЗ			После осмотра и проверки РЗА включен. В яч. ТСН2 повреждение прох. изолятора ф.С. Устранено.	Т1	насосн, скваж, кот/ 3750 чел	3750	0,9	44	+14, ветер
Прим.СЭС	10	Анучино	В-10 Т2	06.05.17 13:15	06.05.17 13:26	0:11	06.05.17 13:26	0:11	Ав.откл		у	Обесточивались потребители 1,2 сш 10 кв.		школа, д/с, кот, скваж/ 4253 чел	4253	1,2	37	+14, ветер
Прим.СЭС	10	Анучино	9	06.05.17 13:15	06.05.17 13:42	0:27	06.05.17 13:42	0:27	МТЗ		у	Планируется обход.		школа, д/с, кот/ 735 чел	735	0,2	10	+14, ветер
Хаб.СЭС	10	Приусадебная	24	06.05.17 13:30	06.05.17 16:30	3:00	06.05.17 16:30	3:00	МТЗ			Пр.оп. 86-87 снято дерево.		кот, школа/ 450 чел	450	0,2	4	+12, дождь

Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Шахта-7 - Западная		06.05.17 13:38	06.05.17 14:01	0:23	06.05.17 21:23	7:45	Зап: ДЗ 1з, ТНЗНП1ст, ТО; АТЭЦ НЗЗ 3ст, ДЗ 3з	ну		Погашена ПС Шахта7 (запитана ч/з 23 мин, включена ВЛ-110 АТЭЦ-Шахта-7). На участке ВЛ-110 Западная-Шахта7 в пр.оп.29-30 обрыв провода в середине пролета (М-70). Устранено.		12МВт/7600 чел	7600	12		+14, ветер
Ам.ЦЭС	110	Хвойная - Озерная		06.05.17 13:45	06.05.17 13:45	0:00	06.05.17 13:45	0:00	Хвойная: НЗНП	у		Произведен осмотр. Оп 154 гнездо сороки, оп 155 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка	1	06.05.17 13:50	06.05.17 13:52	0:02	06.05.17 13:52	0:02	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		нет/ была нет	0	0,2	3	+14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная	6	06.05.17 13:55	06.05.17 14:01	0:06	06.05.17 14:01	0:06	Ав.откл		у	Планируется обход.		школа, кот/ 1289 чел	1289	1,1	11	+14, ветер
Хаб.СЭС	35	Шахта - Северная с отп Карьер, Шурвалах	Т316	06.05.17 13:56	06.05.17 14:05	0:09	06.05.17 14:05	0:09	Ав.откл			С обесточиванием вед ПС Шахта, Шурвалах. Повреждение на ведомственной отпайке.Шурвалах.		2,3 МВт	2,3			+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	06.05.17 13:58	06.05.17 13:59	0:01	06.05.17 13:59	0:01	Ав.откл	ну	у	Планируется обход.		скваж, кот/ 301 чел	301	0,1	8	+14, ветер
Ам.ЦЭС	10	Северная	2	06.05.17 14:01	06.05.17 14:55	0:54	06.05.17 14:55	0:54	МТЗ	ну	ну	Вкл до ЛР 319. Повреждение на вед.ТП.		нет/ 1300 чел	1300	0,4	8	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Пушкинская - Давыдовка		06.05.17 14:05	06.05.17 14:05	0:00	06.05.17 14:21	0:16	Дав: НЗЗ 2ст; Пушк: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст, ТО, термич.защита	ну	у	Разрыв транзита.		нет	0	0	0	+14, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	11	06.05.17 14:14	06.05.17 17:25	3:11	06.05.17 17:25	3:11	МТО	ну	ну	Оп.96 срыв изолятора, схлест проводов. Устранено.		скваж/ 61 чел	61	0,1	2	+15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	06.05.17 14:15	06.05.17 14:25	0:10	06.05.17 14:25	0:10	МТЗ		у			п/з/ 370 чел	370	0,1	7	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Лазо	16	06.05.17 14:18	06.05.17 14:54	0:36	06.05.17 14:54	0:36	КУ, земля			Повреждение на вед. ТП.		нет/ 71 чел	71	0,1	5	+15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	10	06.05.17 14:20	06.05.17 20:20	6:00	07.05.17 12:24	22:04	МТЗ	ну		Вкл до РЛ-2 (запитана основная нагр.). В 23:00 включен без вед. ТП. 7.5.17 в 12-24 включили по нормальной схеме, оп.120 устранили срыв вязок двух проводов.		кот/ 5 чел	5	0,1	3	+14, ветер
Прим.ЮЭС	110	Пушкинская - Раздольное-1		06.05.17 14:25	06.05.17 14:25	0:00	06.05.17 16:59	2:34	Пушкинская: НТНЗП	ну	у	Разрыв транзита. Обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+15, ветер
Прим.ЮЭС	110	Пушкинская - Давыдовка		06.05.17 14:26	06.05.17 14:37	0:11	06.05.17 14:50	0:24	Дав: НЗЗ 2ст	выв	у	Обесточивалась ПС Пушкинская. Обход, повреждение не обнаружено. Оп.7,8,9,10, 13, 15 при сильном ветре прижимаются гирлянды верхнего и нижнего провода к телу опоры.		водозабор / 330 чел	330	0,07		+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная	17	06.05.17 14:35	06.05.17 14:50	0:15	06.05.17 14:50	0:15	Ав.откл		у	Планируется обход на 10.5.17		школа, кот, больн/1603 чел	1603	0,9	7	+14, ветер

Прим.ЮЭС	6	Северная	3	06.05.17 14:35	06.05.17 14:53	0:18	06.05.17 14:53	0:18	Ав.откл		у	Планируется обход на 10.5.17		нет/ 237 чел	237	0,1	2	+14, ветер	
Прим.ЦЭС	110	Хороль - Приозерная		06.05.17 14:35	06.05.17 14:58	0:23	07.05.17 3:52	13:17	ДЗ 1з, ДФЗ		ну	С обесточиванием потребителей 1/2 ПС Приозерная (обеспечен резерв). Оп 45 оборвана гирлянда, висит 1,5 м. от земли. Устранено. В 23:27 включение неусп. На оп.46 захлестнуло провод ф.С за траверсу. Устранено и в 3:52 ВЛ-110 включена.	ПС Приозерная Т2 (вкл СВ-10)	300 чел	300	0,16		+12, ветер	
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-1 - Волна с отп. 1Ртяг		06.05.17 14:37	06.05.17 14:37	0:00	06.05.17 21:09	6:32	Волна: НЗЗ 1ст; ВТЭЦ1: НЗЗ1 ст		ну	На оп.68 перекрытие на шлейф недействующего участка ВЛ, шлейф подвязан (с 15:50 до 21:06 ВЛ выводилась в ремонт).		нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Северная	19	06.05.17 14:40	06.05.17 17:22	2:42	06.05.17 17:22	2:42	КУ, земля			Пр. оп 47-48 снята ветка.		школа, кот, больн/1603 чел	1603	0,1	7	+14, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Славянка	14	06.05.17 14:44	06.05.17 18:25	3:41	06.05.17 18:25	3:41	МТО		ну	В пр.оп.48/4-48/5 снята ветка с проводов.		насосн, тел.ст/530 чел	530	0,3	9	+15, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Дачная	по ф.17 реклоуэ р РК17	06.05.17 14:49	06.05.17 16:00	1:11	06.05.17 16:00	1:11	МТЗ		нет	ну	Пр.оп 117-118 снята ветка.		телевидение / 50 чел	50	0,2	13	+6, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	6	06.05.17 14:52	06.05.17 14:56	0:04	06.05.17 14:56	0:04	Ав.откл		у	Планируется обход. 11.5.17		школа, кот/ 909 чел	909	0,2	11	+14, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка	2	06.05.17 14:52	07.05.17 0:42	9:50	07.05.17 0:42	9:50	Ав.откл		ну	Падение оп.15, обрыв проводов в пр.оп.14-15-16-17. В 21:39 включен до РС763/24, запитано 3 ТП из 12. В 0:42 включен полностью. На оп.96/3 устранён обрыв вязки изолятора по ф.С.		школа, д/с, больн/ 831 чел	831	0,2	12	+14, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	06.05.17 14:56	06.05.17 15:30	0:34	07.05.17 13:30	22:34	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ 55 чел	55	0,1	1	+14, ветер	
Прим.ЦЭС	35	Уссурийск 1 - Барановский Полигон		06.05.17 15:22	06.05.17 17:19	1:57	06.05.17 22:24	7:02	МТО		ну	С обесточиванием ПС Б.Полигон. Оп 18 обрыв провода в лодочном зажиме. Нагрузку перевели по сети 6 кВ. Устранено.	ф-1 6кВ Кожзавод	1,7 МВт/ 2300 чел	2300	1,7		+12, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	06.05.17 15:36	06.05.17 19:27	3:51	06.05.17 19:27	3:51	МТЗ		ну	Оп.15 заменен поврежд. изолятор, устранен схлест проводов.		нет/ 450 чел	450	0,1	7	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Сергеевка	5	06.05.17 15:40	06.05.17 15:44	0:04	06.05.17 15:44	0:04	Ав.откл		у			нет/ 150 чел	150	0,1	15	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Славянка	26	06.05.17 15:40	06.05.17 18:49	3:09	06.05.17 18:49	3:09	КУ, земля			Оп 8 срыв вязки провода. Устранено.		кот, насосн	60	0,2	5	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	2	06.05.17 15:45	06.05.17 16:45	1:00	06.05.17 16:45	1:00	КУ, земля			Оп.25 устранен обрыв вязки провода		жд/ быта нет	0	0,1	1	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Кипарисово	6	06.05.17 16:00	06.05.17 16:06	0:06	06.05.17 16:06	0:06	Ав.откл		у	Планируется обход.		нет/ 30 чел	30	0,1	3	+15, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	1	06.05.17 16:10	06.05.17 19:27	3:17	07.05.17 17:32	25:22	Ав.откл			Потребители запитаны от резерва. Остается отключен головной участок без нагрузки. Заменён изол. оп. 58 ф.-С, оп.61 ф.-В. 7.5.17 включено по норм. сх.	ф.7 ПС Россия	т.вышка	0	0,1	1	+15, ветер	

Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	06.05.17 16:13	06.05.17 16:17	0:04	06.05.17 16:17	0:04	МТЗ	ну	у	Обход 8.5.17 без замечаний.		насосн, кот, школа, жд/ 1511 чел	1511	0,8	20	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевк а	06.05.17 16:16	06.05.17 16:52	0:36	06.05.17 16:52	0:36	МТЗ		ну	Вкл без 4ТП. В 16:52 включен полностью после осмотра, замечаний нет.		насосн, школа, телевышк а/ 644 чел	644	0,5	11	+15, ветер
Прим.ЗЭС	10	Рощино	6	06.05.17 16:24	06.05.17 16:24	0:00	06.05.17 16:24	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Кипарисо во	6	06.05.17 17:00	06.05.17 18:12	1:12	06.05.17 18:12	1:12	Ав.откл		ну	Повреждение на вед. ТП. Обход на 12.5.17.		нет/ 30 чел	30	0,9	3	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Лазо	13	06.05.17 17:10	06.05.17 17:18	0:08	06.05.17 17:18	0:08	МТЗ		у			нет/ 743 чел	743	0,6	10	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Голубовк а	19	06.05.17 17:20	06.05.17 17:46	0:26	06.05.17 17:46	0:26	Ав.откл		у	Жалобы потребителя на отс.ЭЭ. Повреждение на вед.отп."Фермер".		нет/ 330 чел	330	0,2	8	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	06.05.17 17:26	07.05.17 2:57	9:31	07.05.17 3:20	9:54	ав.откл.			с.Сегеевка, Молчановка. В 2:57 включен до ТП7134, без 5 ТП. Убрано дерево в пр.оп.219-220, без повреждения провода.		школа, скважина / 410чел	410	0,2	19	+13, ветер
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	06.05.17 17:51	06.05.17 18:35	0:44	06.05.17 23:24	5:33	МТЗ		ну	Вкл без 2ТП. В 23:24 полностью. Повреждение на ведТП п/з "Овчинниково" (есть ДГ).		п/з/ 370 чел	370	0,1	7	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Западная	14	06.05.17 18:00	06.05.17 19:40	1:40	06.05.17 19:40	1:40	КУ, земля			Земля самоустранилась		нет/ 120 чел	120	0,1	10	+15, ветер
Прим.ЗЭС	10	Новопокр овка	4	06.05.17 18:10	06.05.17 18:12	0:02	06.05.17 18:12	0:02	Ав.откл	ну	у	Планируется обход.		школа, кот / 245 чел	245	0,1	3	+15, ветер
Ам.ВЭС	35	А - Старая Райчиха		06.05.17 19:43	06.05.17 20:33	0:50	06.05.17 20:33	0:50	МТЗ-2	ну	у	Обесточилась ПС Ст.Райчиха. Включена успешно, по ф.6 ПС Ст.Райчиха (713чел, 0,1МВт) - "земля", фидер откл. в 20:33 (вкл. 7.05.17 в 4:48). 7.5.17 проверка РЗА, замечаний нет. 11.5.17 проверка РЗА без замечаний.		1754чел	1754	0,5		+10, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	22	06.05.17 19:47	06.05.17 19:47	0:00	06.05.17 19:47	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, дождь
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	26	06.05.17 19:47	06.05.17 20:52	1:05	06.05.17 20:52	1:05	МТЗ	ну	ну	Оп.66 снят наброс (возд. змей).				0,1		+10, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Корфовск ая	по ф.9 реклоузе р	06.05.17 20:10	07.05.17 0:28	4:18	07.05.17 0:28	4:18	КУ, земля			В 21:51 включен гол.участок до Р-5. В 23:30 запитаны 2 ТП. В 23:48 запитано 1 ТП. 7.05.17 в 0:28 потребители запитаны полностью. Причина не установлена.		нет/ 178 чел	178	0,1		+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Речная	2	06.05.17 20:15	06.05.17 20:17	0:02	06.05.17 20:17	0:02	Ав.откл		у	Планируется обход.		нет/ 300 чел	300	0,1	5	+12, ветер
Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха	6	06.05.17 20:33	06.05.17 21:47	1:14	07.05.17 4:48	8:15	от КУ			с.Безозерное. Сбита оп.119 а/м, виновник на месте, сообщено в СБ, полицию. Потребители запитаны от резерва полностью. Опора восстановлена. Проверка РЗА 11.5.17 без замечаний	ф.4	школа, котельна я / 713чел	713	0,1	10	+10, дождь
Ам.ЦЭС	10	Раздольн ое	13	06.05.17 21:16	06.05.17 21:16	0:00	06.05.17 21:16	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+11, дождь
Ам.ЦЭС	10	Среднебе лая	12	06.05.17 21:26	06.05.17 21:26	0:00	06.05.17 21:26	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+11, дождь

Прим.ЦЭС	35	Ярославка - Лузановка		06.05.17 21:49	06.05.17 21:49	0:00	06.05.17 22:02	0:13	МТЗ	ну	у	На ХХ.		нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	1	06.05.17 22:40	06.05.17 23:53	1:13	07.05.17 0:37	1:57	МТЗ	нет	ну	с.Алексеевское, Пуцилово, Улитовка.23:08 ПЦЭС ПС Алексее-Никольск Ф-1 включен до РС234/24. Запитано ЗТП из 12. В 23:53 запитаны от резерва кроме 2-х ТП. В 0:37 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке ОМОН.	ф.З ПС Корсаковка	школа, котельная / 1500чел	1500	0,3	12	+9, ветер
Прим.СЭС	10	Ново-Сысоевка	13	06.05.17 23:01	07.05.17 0:11	1:10	07.05.17 0:11	1:10	МТО		у	с.Н.Сысоевка.		больница, котельная, школа / 362чел	362	0,1	4	+5, дождь
Прим.СЭС	10	Уборка	1	06.05.17 23:40	06.05.17 23:40	0:00	06.05.17 23:40	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+6, ветер
Прим.ЮЭС	6	Голубовка	19	07.05.17 0:01	07.05.17 1:06	1:05	07.05.17 1:06	1:05	МТО	нет	не произв	с.Голубовка. Повреждение на вед. ТП.		нет / 330чел	330	0,3	8	+9, ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная	17	07.05.17 1:15	07.05.17 1:20	0:05	07.05.17 1:20	0:05	ав.откл.	нет	у	п.Углекаменск.		котельная, школа, больница / 1603чел	1603	0,9	7	+9, пасм.
Прим.СЭС	10	Ольга	15	07.05.17 1:44	07.05.17 1:47	0:03	07.05.17 1:47	0:03	МТЗ	нет	у	с.Михайловка, Молдовановка, Фурманово.		школа-интернат / 122чел	122	0,1	9	+4, дождь
Прим.ЮЭС	6	Кипарисово	6	07.05.17 1:50	07.05.17 3:19	1:29	07.05.17 3:19	1:29	ав.откл.		у	п.Кипарисово 1.		нет / 30чел	30		3	+9, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Голубовка	19	07.05.17 2:28	07.05.17 3:34	1:06	07.05.17 3:34	1:06	МТО		у	с.Голубовка.		нет / 330чел	330	0,3	8	+9, ветер
Ам.ВЭС	10	Городская	3	07.05.17 2:42	07.05.17 4:51	2:09	07.05.17 4:51	2:09	"земля" от КУ			г.Завитинск. На оп.25 заменен поврежденный изолятор.		школа, скважина, котельная / 4190чел	4190	0,76	12	+9, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	17	07.05.17 3:28	07.05.17 3:35	0:07	07.05.17 3:35	0:07	МТО		у			котельня, насосн / 38 чел	38	0,05	5	+8, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	3	07.05.17 6:25	07.05.17 9:40	3:15	07.05.17 9:40	3:15	МТЗ	нет	ну	с.Черныатино. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп. Гарнизон.		котельная / 760чел	760	0,3	7	+8, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	17	07.05.17 6:49	07.05.17 6:58	0:09	07.05.17 6:58	0:09	МТО	нет	у	с.Полевое.		котельная, насосная / 1130чел	1130	0,8	7	+4, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	1	07.05.17 6:50	07.05.17 6:50	0:00	07.05.17 6:50	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+4, дождь

Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	1	07.05.17 7:27	07.05.17 8:12	0:45	07.05.17 8:12	0:45	"земля" от КУ			с.Невское. В 8:03 включен до РЛ46 оп.121 без потребителей. В 8:12 включен полностью. "земля" самоустранилась. В КТП-1151 заменён повреждённый проходной изолятора Ф-"А".	школа, котельная / 464чел	464	0,2	9	+4, дождь	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка	7	07.05.17 7:41	07.05.17 7:41	0:00	07.05.17 7:41	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+4, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	13	07.05.17 9:03	07.05.17 9:03	0:00	07.05.17 9:03	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+6, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Троица	по ф-25 реклоузер (оп.349)	07.05.17 10:00	07.05.17 12:25	2:25	07.05.17 12:25	2:25	ав. Откл.		у	В/ч, маяк Гамов.	в/ч / быта нет	0	0,09	2	+10, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Северная	17	07.05.17 10:36	07.05.17 10:40	0:04	07.05.17 10:40	0:04	ав. Откл.		у	часть п.Углекаменск.	котельная, школа, бо льница / 1600 чел	1600	0,9	7	+11, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	7	07.05.17 11:02	07.05.17 11:35	0:33	07.05.17 13:43	2:41	МТЗ	ну	ну	часть п.Ярославка, Д/завод. Вкл. без 5-ТП. В 13-43 всё включено, в пр.оп. 209/23-209/24 убрали дерево с проводов без повреждения провода.	школа, скважина / 309 чел	309	0,4	16	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Новицкое	11	07.05.17 11:18	07.05.17 15:41	4:23	07.05.17 15:48	4:30	ав. Откл.		ну	с.Новая Сила, с.Перетино. В пр.оп. 136/5а-136/ба падение дерева без повреждения проводов. Устранено и вкл. в работу в 15-41, в 15-48 включен по нормальной схеме.	котельная, школа / 243 чел	243	0,4	11	+14, н/б ветер	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	07.05.17 12:09	07.05.17 12:50	0:41	07.05.17 13:16	1:07	ав. Откл.		ну	часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Монакино, с.Молчановка, п.Романовский. Вкл. без с.Монакино. В 13:16 повторное отключение.	школа, скважина / 410 чел	410	0,2	15	+15, н/б ветер	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	07.05.17 13:16	07.05.17 16:41	3:25	07.05.17 16:41	3:25	ав. Откл.		ну	часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Монакино, с.Молчановка, п.Романовский. Включили в 16-41 полностью после обхода, повреждений не обнаружено.	школа, скважина / 410 чел	410	0,2	15	+15, н/б ветер	
Прим.ЦЭС	110	Реттиховка - Арсеньев-2		07.05.17 13:56	07.05.17 13:56	0:00	07.05.17 21:24	7:28	Реттих: ВЧБ, ускорение ДЗ, откл.е от защит 2 компл. Арс-2: НЗНП-2ст		ну	ну	Лвл= 41,99км. ИМФ Ф-"А" 26,9км. Разрыв транзита. В пр.оп. 235-236 падение осины на нижний провод Ф-"А" без повреждения провода. Устранено, ВЛ вкл в работу. (21:24).	нет	0	0	0	+15, ветер
Прим.ЗЭС	10	Малиново	1	07.05.17 14:05	07.05.17 19:30	5:25	07.05.17 19:30	5:25	МТО		ну	с.Вербное с.Зимники. В пр.оп. 29-30 дерево на проводах трех фаз, без повреждения проводов. Устранено.	котельн. / 403 чел	403	0,1	7	+7, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Безверково	5	07.05.17 15:50	07.05.17 16:24	0:34	08.05.17 3:45	11:55	КУ, земля			Вкл 16:24 (взято 80% нагрузки), вкл в 3:45. Оп.24 заменен поврежденный изолятор.	Водоносная / 260 чел	260	0,1	12	+15, ветер	

Прим.ЮЭС	10	Гвоздево	7	07.05.17 15:50	08.05.17 4:56	13:06	08.05.17 4:56	13:06	КУ, земля			Лвл=19,6км. Земля самоустранилась,. По результатам обхода под оп.65/23 обнаружена проволока, гнездование птицы.		Телефонная станция, ФАП / 310 чел	310	0,1	7	+15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	6	07.05.17 16:00	07.05.17 16:03	0:03	07.05.17 16:03	0:03	ав. Откл.		у			нет / 30 чел	30	0,3	3	+18, ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	5	07.05.17 16:53	07.05.17 17:22	0:29	07.05.17 17:22	0:29	ав. Откл.		ну	часть с.Сергеевка. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП-ДМГС АО"Ель".		больница / 639 чел	639	0,3	7	+18, облач
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка	3	07.05.17 18:50	07.05.17 19:00	0:10	07.05.17 19:00	0:10	МТО		у	Перекрытие птицей вводных проходных изоляторов на вводе ЗРУ (без поврежд. оборудов.).		котельная / 372 чел	372	0,1	6	+13, ветер
Прим.ЦЭС	10	Вадимовка	7	07.05.17 18:50	07.05.17 19:00	0:10	07.05.17 19:00	0:10	МТО		у	Перекрытие птицей вводных проходных изоляторов на вводе ЗРУ (без поврежд. оборудов.).		нет / 483 чел	483	0,1	5	+13, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	07.05.17 19:50	07.05.17 19:56	0:06	07.05.17 19:56	0:06	ав. Откл.		у			школа, / 900 чел	900	0,1	13	+15, ветер
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	3	07.05.17 21:34	07.05.17 21:35	0:01	07.05.17 21:35	0:01	МТО	выв	у			кот, вокзал, д/с/ быта нет	0	1,7	15	+6, пасмурно
ЭС ЕАО	6	МК	119	07.05.17 21:35	07.05.17 22:40	1:05	08.05.17 16:08	13:33	МТО, МТЗ		ну	Потребителю обеспечен резерв. Падение ж/б оп. №119-00/14 (в болоте). Устранено 16:08.	ф6	кнс/ 2000 чел	2000	0,4	10	+6, пасмурно
Хаб.СЭС	6	Чегдомын	33	07.05.17 23:09	07.05.17 23:15	0:06	07.05.17 23:15	0:06	Ав.откл		у	Планируется обход.		нет/ 900 чел	900	0,25	6	+6, облачно
Хаб.ЦЭС	6	Южная	23	07.05.17 23:32	08.05.17 0:30	0:58	16.05.17 18:44	21:12	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. 1-е МП 740м от ПС. 2-е МП: необходима замена 60м головного кабеля от ПС. 3-е МП: 80 м от ЦРП-3633. 9-10.5.17 разложены пожоги. 11.5.17 проведение земляных работ. 12-13 монтаж каб.муфт по 1-2-му повреждению. 16.5.17 устранено 3-е повреждение, включен по норм. сх.	ф37	тепловые сети/ быта нет	0	0,5	3	+6, облачно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	3	08.05.17 0:08	08.05.17 2:36	2:28	08.05.17 13:12	13:04	КУ, земля			Вкл без ТП7232 ("Зерноток", без нагрузки), повреждение тр-ра 250кВА. Произведена замена тр-р на 100кВА.		школа/ 670 чел	670	0,1	7	+10, пасм
Хаб.ЦЭС	6	Мухен	20	08.05.17 5:22	08.05.17 5:28	0:06	08.05.17 5:28	0:06	МТЗ	ну	у			нет / 622 чел	622	0,2	6	+4, облачно
Прим.ЮЭС	10	Славянка	4	08.05.17 6:25	08.05.17 9:50	3:25	08.05.17 9:50	3:25	МТЗ	нет	ну	Вкл в 8:40 (без 9ТП). Пр.155-156 падение дерева, обрыв провода. Устранено и всё включено.		нет/ 84 чел	84	0,1	12	+8, ясно
Хаб.ЦЭС	35	Горка	1Т	08.05.17 6:48	08.05.17 7:08	0:20	08.05.17 7:08	0:20	МТЗ-35		у	Осмотр: откл положение ф.-8 (вед, повреждение КЛ-6)		0,88 МВт/ 1061 чел	1061	0,8	12	+4, облачно
Ам.ЦЭС	110	Ивановка Полевая		08.05.17 8:30	08.05.17 8:30	0:00	08.05.17 8:30	0:00	Иван: 1стТЗНП. Полев: 1стТЗНП.		у	ИМФ 26,8км ф.-В. Осмотр: строительство гнезда оп. №129.		нет	0	0	0	+10, ясно

Хаб.ЦЭС	10	Дружба	1	08.05.17 9:50	08.05.17 17:55	8:05	12.05.17 16:10	102:20	ав. Откл.		ну	Сломаны у основания ж/б опоры 10,11,12; оп.13 сильный наклон (болото). Обесточено 14 частных домов, 40 чел. Установлена дополнительная опора между Дружба ф-4 оп №11 и Дружба ф-1 оп №13, потребитель запитан перемычкой от ф-4 Дружба. 9-10.5.17 не работали. 11.5.17 установлена 1 анкерная опора. 11.05.17 установлена одна анкерная опора. 12.05.17 установлена 1 опора. Готов к включению, выведен по плановой заявке.	ф-4 Дружба	нет / 40 чел	40	0,07	1	+8, пасм
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ	6	08.05.17 10:13	08.05.17 13:40	3:27	08.05.17 16:43	6:30	КУ, земля			часть с.Соловей Ключ. Запитано 18ТП. Всё вкл. в 16:43. Повреждение в сетях потребителя на вед. ТП.		больница, насосная / 200 чел	200	0,5	34	+12, ясно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	12	08.05.17 12:50	08.05.17 12:59	0:09	08.05.17 13:49	0:59	КУ, земля			с.Тамбовка, Придорожное, Привольное. Вкл. без 3-х ТП. Всё вкл. в 12:49, убрана ветка оп. №1/11.		котельная, в/н башня, связь / 1260 чел	1260	0,4	18	+17, ясно
Прим.ЗЭС	35	Заря	В-35 Т2	08.05.17 14:50	08.05.17 15:56	1:06	08.05.17 15:56	1:06	Дуг. защита		у	Обесточена 1,2СШ-10кВ, осмотр: отключен ф-7. Всё включено без ф-7 (с.Константиновка, 145 чел/0,2МВт). В 16:33 ф-7 включен, после осмотра. 10.5.17 проведена проверка Дуг.защита Т2, неисправность датчика дуг.защиты в яч. ф.7, заменен 10.5.17.		2355 чел	2355	0,5		+15, облач
Прим.ЦЭС	10	Мучная	5	08.05.17 15:58	08.05.17 16:41	0:43	08.05.17 18:40	2:42	КУ, земля			с.Алтыновка. Потребителю обеспечен резерв. Ж/б оп. №29 срыв изолятора, провод на траверсе. Устранено в 18:40.	Ф-4 ПС Черниговка	школа, котельня / 276 чел	276	0,2	2	+17, ветер
Прим.ЮЭС	110	Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Ртяг		08.05.17 19:56	08.05.17 19:56	0:00	08.05.17 19:56	0:00	Волна:ДЗ-2ст,НЗЗ 1ст. ВТЭЦ-1:ДЗ-3ст,НЗЗ 1ст		у	Обход без замечаний. 10.05.17 проведен повторный обход, на оп.34 обнаружены следы электродугового перекрытия на среднем и нижнем проводе, отгорело контактное соединение грозотроса в аппаратном зажиме. Следы перекрытия на траверсе.		нет	0	0	0	+18,ясно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя	9	08.05.17 21:06	08.05.17 23:30	2:24	08.05.17 23:30	2:24	Ав.откл	нет	у	Осмотр без замечаний.		кот/ 50 чел	0	0,1	3	+14, ясно
ЮЯЭС	6	Серебряный бор	7	08.05.17 22:51	09.05.17 0:08	1:17	09.05.17 0:08	1:17	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственном ТП.		нет/ быта нет	0	0,1	1	+3, дождь
Ам.ВЭС	10	Черемушки	10	09.05.17 4:40	09.05.17 4:40	0:00	09.05.17 4:40	0:00	МТО		у	Планируется обход		нет	0	0	0	+5, облачно
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	26	09.05.17 9:28	09.05.17 9:28	0:00	09.05.17 9:28	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+25, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан	20	09.05.17 10:55	09.05.17 11:00	0:05	09.05.17 11:00	0:05	МТО		у			школа, котельная / 1916 чел	1916	0,8	13	+14, ясно
Ам.ВЭС	10	Спасск	8	09.05.17 11:20	09.05.17 13:01	1:41	09.05.17 13:27	2:07	"земля" от КУ			ф.А-0. Включен без 2 ТП (вышка МТС). В 13:27 включен полностью. ТП-860 заменен изолятор ф.А на траверсе		нет / 143 чел	143	0,07	7	+25, ветер

Ам.ЦЭС	10	Возжаевка	26	09.05.17 11:36	09.05.17 12:16	0:40	09.05.17 14:21	2:45	МТЗ	ну	ну	Обеспечен резерв кроме одного ТП. Оп.60 обрыв вязыки. Устранено, все включено	ф.8 Комсомольская	нет / 323 чел	323	0,03	7	+25, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	4	09.05.17 11:47	09.05.17 12:32	0:45	09.05.17 17:53	6:06	МТЗ	ну	ну	Включен без БТП. Выделен уч-к от ЛР-90 до ЛР-2, все запитано по ф.1 Степная. Оп.162 заменен изолятор, схема восстановлена	ф.1 Степная	школа / 300 чел	300	0,15	12	+25, ветер
Ам.ВЭС	10	Спасск	6	09.05.17 12:25	09.05.17 14:33	2:08	09.05.17 14:33	2:08	МТЗ	ну	ну	Включен после осмотра. Причина не установлена		школа / 315 чел	315	0,1	9	+25, ветер
Прим.СЭС	10	Чернышевка	4	09.05.17 13:28	09.05.17 16:37	3:09	09.05.17 23:00	9:32	МТЗ		ну	Включен без 2ТП. Наклон оп.338, разрушены два изолятора, слхест проводов. В 23-00 включен полностью. Удлинили пролет 337-339.		нет / 178 чел	178	0,1	5	+21, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	3	09.05.17 13:37	09.05.17 14:14	0:37	09.05.17 18:18	4:41	МТЗ		ну	Обеспечен резерв кроме двух ТП. Пр.оп.92-93 обрыв двух проводов из-за падения дерева (болотист.мест-ть). Устранено, все включено	ф.5 Ивановка	школа / 880 чел	880	0,2	15	+24, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск	30	09.05.17 13:56	09.05.17 15:23	1:27	09.05.17 17:44	3:48	МТЗ-1	ну	не произв	Включен без 2ТП. Повреждение голов.кабеля. Отсоединен. Введен в работу резервный в 17:44, все запитано	ф-21 Бурейск	школа, адм, дс / 1321 чел	1321	1	12	+25, ветер
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	6	09.05.17 14:28	09.05.17 16:33	2:05	09.05.17 16:33	2:05	МТЗ, МТО	ну	ну	Пр.оп.153-154 убрано дерево с проводов		нет / 283 чел	283	0,07	5	+25, ветер
Ам.ЦЭС	10	Дим	15	09.05.17 14:37	09.05.17 14:37	0:00	09.05.17 16:55	2:18	МТЗ	ну	ну	На х.х.(резерв.питание РП-Зиньковка). Устранён обрыв вязыки оп. №86.		нет	0	0	0	+25, ветер
Ам.ЗЭС	10	Базовая	10	09.05.17 15:09	09.05.17 19:59	4:50	10.05.17 2:50	11:41	МТЗ-2	ну	ну	Вкл. без ТП-106, повреждён вводной каб. 10кВ. Устранено в 2:50.		нет / часть г.Свободный, 1087 чел	1087	0,15	5	+25, ветер
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		09.05.17 15:35	09.05.17 15:35	0:00	09.05.17 15:35	0:00	Хороль: откл. В-110 б/б. Ярослав: не откл.	у				нет	0	0	0	+21, ветер
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	6	09.05.17 16:04	09.05.17 17:09	1:05	09.05.17 17:09	1:05	МТЗ		у			нет / 30 чел	30	0,01	3	+19, ясно
Ам.ВЭС	10	Ядрин-тяга	1	09.05.17 16:08	09.05.17 16:11	0:03	09.05.17 16:11	0:03	МТО	нет	у			нет / 40 чел	40	0,04	1	+25, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	09.05.17 19:37	09.05.17 22:11	2:34	10.05.17 13:25	17:48	МТЗ	нет	ну	Вкл. без КТП №20862 (в/н башня), повреждение прох. изоляторов Ф-"А-В". 10.5.17 в 13:25 устранено, включен по нормальной схеме.		школа / 900 чел	900	0,1	13	+16, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия	8	09.05.17 19:37	10.05.17 0:51	5:14	10.05.17 0:51	5:14	МТЗ	нет	ну	Оп.272 срыв изолятора, пр.оп. 272-273 слхест проводов.		школа, дс / 250 чел	250	0,01	5	+16, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	09.05.17 21:33	09.05.17 23:52	2:19	09.05.17 23:52	2:19	МТЗ	выв	ну	Дачи. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп. база "Спартак".		нет / 15ТП / 0,54МВт	0	0,54	15	+20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Петровка	5	10.05.17 7:43	10.05.17 11:21	3:38	10.05.17 11:21	3:38	МТЗ	ну	не произв	По информации грузовик сторон. орг-ции порвал провода пр. оп.234-235 (2 провода), 235-236 (1 провод) при отсыпке дороги. Сообщено в СБ. Устранено		нет / 570 чел	570 чел	0,15	10	+14, облачно

ЭС ЕАО	10	Дежнёво	58	10.05.17 8:33	10.05.17 8:41	0:08	10.05.17 8:41	0:08	МТЗ	не раб	у	При обходе: в пр.оп.58-01/1-2 работа стороннего экскаватора, следы перекрытия, без повреждения, виновник установлен. Сообщено в СБ, полицию.		больница котельня / 1000 чел	1000	0,13	5	+16, ясно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	17	10.05.17 9:12	10.05.17 9:29	0:17	10.05.17 9:29	0:17	МТО		у	Повреждение на вед.отп		ПНС-324 / быта нет	0	0,1	1	+16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Раздольное-1	11	10.05.17 9:38	10.05.17 11:28	1:50	11.05.17 16:00	30:22	ав. Откл.			Обеспечен резерв без одного вед.ТП. Поврежден голов.кабель, оп.1 отсоединен. В 16:30 все запитано по ф.4 Кипарисово. Повреждение 25 м от ПС. 11.5.17 в 16:00 устранено, включен в работу.	ф.4 Кипарисово	школа, котельня / 184 чел	184	0,2	15	+12, пасм
Ам.ВЭС	10	Ст.Райчиха	2	10.05.17 9:54	10.05.17 9:54	0:00	10.05.17 9:54	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Шахта-7 - Западная		10.05.17 13:32	10.05.17 13:32	0:00	10.05.17 13:32	0:00	АТЭЦ: не откл-ся, бл."ЭПЗ-1636" реле резервн.защит; Западная : ТНЗНП 1ст	у		Под ВЛ-110 АТЭЦ-Шахта7 пр.оп.59-60 проходит ВОЛС "Ростелекома", проходит над дорогой. Проезжающий мимо а/м КАМАЗ задел ВОЛС, который в свою очередь порвался и отпружинив подхлеснул нижний провод ВЛ110 АТЭЦ-Шахта7, обгорел и упал на землю. Подгаров на проводе ВЛ-110 нет. Сообщено в СБ		нет	0	0	0	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	3	10.05.17 14:30	10.05.17 15:07	0:37	10.05.17 20:21	5:51	МТО	нет		Включен без 12ТП. Оп.60/12 обрыв вязок проводов Ф-"А" и "В". Устранено		нет / 860 чел	860	0,9	38	+17, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	33	10.05.17 15:41	10.05.17 16:27	0:46	10.05.17 16:27	0:46	МТО		у	Включен после осмотра. Причина не установлена		нет / 832 чел	832	0,7	18	+24, ясно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск	15	10.05.17 16:10	10.05.17 18:32	2:22	10.05.17 18:49	2:39	МТЗ			Включен без КТП-81203, 81211 и ЦРП 80121. В 18:49 включено все, причина не установлена		нет / 530 чел	530	0,5	11	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск	2	10.05.17 16:24	10.05.17 18:02	1:38	10.05.17 22:32	6:08	"земля" от КУ			Выделен поврежд.уч-к без нагрузки от ТП-81301 до КТП-82050, все запитано. В 22-32 заменили поврежденный изол. ф.В на оп.27.		нет / 150 чел	150	0,2	7	+17, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Дежнёво	57	10.05.17 16:25	10.05.17 16:25	0:00	10.05.17 16:25	0:00	МТЗ	у		При обходе под оп.57-00/54 птица (сорока), следы перекрытия.		нет	0	0	0	+17, ясно
Ам.ЦЭС	35	Ромны - Знаменка		11.05.17 0:45	11.05.17 0:52	0:07	11.05.17 0:52	0:07	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		872 чел	872	0,02	19	+10, гроза
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго	С-172	11.05.17 2:45	11.05.17 2:45	0:00	11.05.17 2:45	0:00	МТО	у		Осмотр ПС Маго, Б.Гора - замечаний нет. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+5, облачно

Прим.ЮЭС	110	Вокзальная/т-Фридман/т-Штыково.		11.05.17 4:17	11.05.17 4:17	0:00	11.05.17 10:55	6:38	Штыково : без блинк.	у		На ПС Вокз/т отключений не было. На ПС Фридман/т откл. В-27,5кВ Т-1, Т-2 от "тах направл. дист. защиты" (подвижной состав отсутствовал). На ПС Фридман/т В-27,5кВ Т-1, Т-2 включить не смогли (блинкер "Нулевая последовательность"), в 5:08 ПС переведена на питание от ВЛ 110 Анис/т-Фрид/т-ХФЗ, после чего по Т-1,Т-2 набрали нагрузку. В 6:46 обнаружено оп. №89 (отпаечная), обрыв шлейфа верхнего провода (излом в отпаечном зажиме в сторону отпайки ПС Фрид/т). Устранено.	ВЛ 110 Анис/т-Фрид/т-ХФЗ	нет	0	0	0	+8, пасм
Хаб.СЭС	35	Селихино - Снежная	Т-215	11.05.17 5:21	11.05.17 5:28	0:07	11.05.17 5:28	0:07	ДЗ 1ст.	ну	у	Обесточивалась ПС Снежный. ВЛ на обслуживании АО ДРСК (собственник РЖД). Обход без замечаний.		2789 чел	2789	0,37		+5, облачно
Прим.ЮЭС	110	Вокзальная/т-ХФЗ		11.05.17 5:48	11.05.17 5:48	0:00	11.05.17 6:28	0:40	ХФЗ: ДЗ 1,2ст, 3З 4ст. АПВ ну	ну	у	На ПС Вокз/т отключились В 27,5 Т-2 (включены повторно без замечаний), ограничений подвижного состава не было. 06:28 на ХФЗ вкл В 110 ВЛ Вокз/т (замкнут транзит). Повреждение на ВЛ-110 Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково. Обход без замечаний.		нет	0	0		+8, пасм
Ам.ВЭС	6	Бурейск	26	11.05.17 7:05	11.05.17 8:26	1:21	11.05.17 12:49	5:44	МТЗ-2	ну	ну	с.Долдыкан. Выделен участок без нагрузки. Выправлены оп.124, 125.	ф.15	водонапорная башня, котельная /198 чел	198	0,3	5	+10, гроза
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	11.05.17 8:23	11.05.17 8:31	0:08	11.05.17 8:31	0:08	МТЗ	ну	у	с.Сальское, Сухановка		котельная, школа, д/с, интернат / 1160чел	1160	0,5	32	+13, ясно
Прим.ЦЭС	10	Баневур	4	11.05.17 11:06	11.05.17 14:29	3:23	11.05.17 19:45	8:39	МТЗ			с.Кондратеновка. Падение оп.17 (болотистая местность). Выделен участок ВЛ без потребителей, потребители запитаны от резерва. Устранено.	ф.5	нет / 250чел	250	0,1	5	+10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	11.05.17 11:38	11.05.17 11:47	0:09	11.05.17 11:47	0:09	МТЗ	ну	у	с.Сальское, Сухановка		котельная, школа, д/с, интернат / 1160чел	1160	0,5	34	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	11.05.17 12:14	11.05.17 12:26	0:12	11.05.17 12:26	0:12	МТЗ	ну	у	с.Сальское, Сухановка		котельная, школа, д/с, интернат / 1160чел	1160	0,5	34	+15, ясно

Прим.ЗЭС	10	Иман	3	11.05.17 14:16	11.05.17 14:50	0:34	11.05.17 16:31	2:15	МТЗ	выв		с.Сальское, Сухановка. При осмотре ВЛ обнаружен недопустимый наклон оп.826. Включен до РЛ11/745 без отпайки на с.Сальское (11 КТП). В 16:31 устранено, влючен по нормальной схеме.		котельная, школа, д/с, интернат / 1160чел	1160	0,5	34	+18, ясно
ЮЯ ЭС	6	Алдан	Аям	11.05.17 14:41	11.05.17 14:47	0:06	11.05.17 18:14	3:33	"земля" от КУ			Включен без ТП-Зс. В 18:14 включен полностью. На опоре м/ду Р-6 и РТП-Зс касание провода ф.А начала подвесного изолятора прикрепленно к траверсе. Устранено.		Школа, д/с, Котельная / 980чел	980	0,5	10	+2, обл
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная	1	11.05.17 15:25	11.05.17 16:48	1:23	11.05.17 17:11	1:46	МТЗ	ну	ну	с.Чигири. Включен до ЛР-407, без 4-х ТП. Повреждение на вед. участке.		нет / 500чел	500	0,33	15	+23, обл
Прим.ЮЭС	35	Краскино Хасанская	№2	11.05.17 15:55	11.05.17 15:55	0:00	11.05.17 15:55	0:00	МТО	у		Одновременно отключалась вед. ВЛ-35 Хасанская-Хасан (МТЗ, АПВ усп.)		нет	0	0	0	+10, гроза
Прим.ЦЭС	35	Липовцы Дружба		11.05.17 16:18	11.05.17 16:22	0:04	11.05.17 16:22	0:04	МТО	не раб	у	Обсточивались ПС Дружба, Пограничная, Барано-Оренбургская.		2900чел	2900чел	6,1		+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская	1	11.05.17 16:33	11.05.17 19:03	2:30	11.05.17 19:03	2:30	"земля" от КУ			с.С-Алексеевк, Байкал. Повреждение изолятора на оп.126 ф.А, провод лежит на траверсе. Устранено.		школа, котельная / 165чел	165	0,05	6	+20, гроза
Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	11.05.17 16:59	11.05.17 16:59	0:00	11.05.17 16:59	0:00	МТО	у		ТП-31 перекрытие птиц (ворона).		нет	0	0	0	+20, облачно
ЭС ЕАО	10	Пашково	26	11.05.17 17:04	11.05.17 17:04	0:00	11.05.17 17:04	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.СЭС	10	Уборка	1	11.05.17 18:37	11.05.17 18:39	0:02	11.05.17 18:39	0:02	МТО	ну	у	с.Уборка.		котельная, школа / 427чел.	427	0,2	5	+23, гроза
Прим.СЭС	10	Уборка	1	11.05.17 18:48	11.05.17 18:48	0:00	11.05.17 18:48	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЮЭС	6	Вл-Александровское	10	11.05.17 20:04	11.05.17 21:04	1:00	11.05.17 21:04	1:00	ав.откл.	нет		По сообщению очевидцев в п. Владимиро-Александровское пр. 53-53/1 машина задела провода, повреждений нет, после осмотра включили в работу. Сообщено в СБ		нет / 900чел	900	0,9	11	+13, ясно
Прим.ЗЭС	10	Малиново	3	11.05.17 21:00	11.05.17 23:59	2:59	12.05.17 0:19	3:19	МТО	ну	не произв	Убрана ветка в пр.оп.16-17		нет / 381чел	381	0,1	4	+14, гроза
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	1	11.05.17 22:00	12.05.17 11:24	13:24	12.05.17 14:20	16:20	МТЗ	ну	ну	В 22:23 включили до РЛ-60 опора 33, запитали 1 ТП из 3. Льв=12,8 км. В пр.оп.26-27 обнаружено дерево упавшее на провода, дерево снято. В 11:24 включен до РЛ-63, все потребители запитаны, остается выведен участок от РЛ-63 до РК-3, без потребителей. В 14:20 включен по нормальной схеме, в пр. 154-155 сняли ветку с проводов.		нет / 10чел	10	0,01	3	+14, гроза
Хаб.ЦЭС	35	Гродеково - Георгиевка с отп. Переяславка	Т-53	11.05.17 22:30	11.05.17 22:30	0:00	11.05.17 22:30	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+15, гроза

Прим.СЭС	10	Уборка	15	11.05.17 23:14	11.05.17 23:14	0:00	11.05.17 23:14	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+15, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	11.05.17 23:29	12.05.17 2:06	2:37	12.05.17 2:06	2:37	МТЗ	выв	ну	В пр.оп.50-51 упало дерево, повреждения проводов нет- дерево убрано, в 02:06 включен успешно,		нет		0,54		+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Лазо	2	12.05.17 6:38	12.05.17 11:19	4:41	12.05.17 11:19	4:41	МТЗ	ну	ну	В пр.оп.109-110 убрали ветку.		нет / 93 чел	93	0,01	4	+8, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	12.05.17 8:20	12.05.17 9:26	1:06	12.05.17 16:25	8:05	МТО	ну		На оп.37-00/13 отгорел шлейф. Повреждение на вед. отпайке.		школа, д/с, кнс/ 5500 чел	5500	0,2	15	+10, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	12.05.17 9:51	12.05.17 10:51	1:00	12.05.17 10:51	1:00	МТЗ, 33	выв		Повреждение на вед. отпайке.				0,54		+15, пасм
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево	7	12.05.17 10:15	12.05.17 10:16	0:01	12.05.17 10:16	0:01	МТЗ	нет	у	с.Гвоздево.		ФАП / 310чел	310	0,1	7	+10, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино	17	12.05.17 10:24	12.05.17 10:28	0:04	12.05.17 10:28	0:04	МТЗ	ну	у	с.Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградовка, Сворцово, Ильмаковка.		школа, котельная / 871чел	871	0,2	20	+18, ясно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		12.05.17 14:29	12.05.17 14:39	0:10	12.05.17 14:39	0:10	НЗНП 1ст	ну	у	Обесточивались ПС Унгун, 1/2 ПС Биджан. 13.5.17 обход- Оп.458 перекрытие веткой (от гнезда) провода Ф-А на траверсу. Устранено.		4290чел	4290	0,75	58	+15, облач
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	9	12.05.17 16:37	12.05.17 16:45	0:08	12.05.17 19:41	3:04	ав.откл.	выв	ну	с.Зоевка, Владимировка, дачи. В 16:45 включен до реклоузера. Повреждение на вед.ТП-790.		368чел	368	0,2	10	+16, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка	15	12.05.17 16:38	12.05.17 16:38	0:00	12.05.17 16:38	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. ТП		нет	0	0	0	+16, обл
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	12.05.17 16:58	12.05.17 17:04	0:06	12.05.17 17:04	0:06	ав.откл	нет	у	с.Григорьевка.		школа, котельная / 900чел	900	0,1	13	+15, пасм
Прим.ЮЭС	6	Шахта7	0	12.05.17 18:20	12.05.17 18:20	0:00	12.05.17 20:00	1:40	ав.откл.			На хх. Повреждение на вед. ТП "Восточные ворота" (без нагрузки).		нет	0	0	0	+12, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Моховая	8	12.05.17 19:01	12.05.17 21:13	2:12	12.05.17 21:13	2:12	МТЗ	ну		Повреждение на вед.уч-ке		нет		0,1	5	+7, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга	7	12.05.17 19:10	13.05.17 11:26	16:16	13.05.17 13:05	17:55	МТЗ	нет	ну	Обеспечен резерв без ТП-2422 вед., ТП-1401 РСК, быта нет. В 11:26 вкл до Р266 (ост 1ТП), вкл в 13:05, пр.оп 101-102 убраны 2 дерева, без повреждения.	ф.3 Анастасьева	котельная, ВНС / 399чел	399	0,4	3	+15, пасм
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	12.05.17 22:23	12.05.17 22:26	0:03	12.05.17 22:26	0:03	МТЗ		у			школа / 900 чел	900	0,17	13	+12, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	12.05.17 22:45	12.05.17 22:52	0:07	12.05.17 22:52	0:07	МТО		у			школа / 115 чел	115	0,04	6	+10, пасмурно

Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка		12.05.17 23:12	12.05.17 23:53	0:41	13.05.17 1:14	2:02	Ярославка: НЗЗ 2ст, МТО, ИМФ ф.А-0, 12,1 км (Лвл-16,85); Манзовка: НЗЗ 2ст, АПВ ну, ф.А-0 18 км	ну	у	На ПС Сибирцево-тяга: В 110 не отключались, отключился В27,5кВ Т-2. В 23:53 ПС Сибирцево-тяга отключен СР1-110 РП, на ПС Манзовка включен В-110 Сибирцево-тяга, все запитано. В 0:25 включена в работу ВЛ-110 Ярославка - Сибирцево-тяг. В 1:14 транзит замкнут, схема восстановлена. Обход 13.5.17- оп. 62 сгоревшее гнездо аиста.		РЖД.			15		+10, пасмурно
Прим.СЭС	6	К	1	13.05.17 0:32	13.05.17 0:32	0:00	13.05.17 0:32	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	0	+6, гроза	
Хаб.ЦЭС	35	Горький	В-35 ДВЗОСП	13.05.17 1:05	13.05.17 1:20	0:15	13.05.17 16:09	15:04	МТО			В 0:05 поступило сообщение диспетчеру (от сотрудника АО ДРСК проживающего рядом с ПС Горький) о нагреве контактного соедин. на вводе В-35 ДВЗОСП ф.В в сторону ЛР. Потребитель (в/ч) частично запитался от ДГ, вызвана бригада (80км от ПС) на подстанцию для произв-ва переключений. Отключение (отгорание соединительной шинки, дуговое перекрытие ф.А-В) произошло до приезда бригады, по приезду ОВБ потребитель запитан о резерва. Устранено. В 16:09 вкл в работу.	по 35 кв от ПС Втормет	в/ч / 5505 чел	5505	1		+10, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи	7	13.05.17 6:30	13.05.17 9:48	3:18	13.05.17 9:48	3:18	МТЗ	ну		Пр.оп. 97-98 убрано дерево, без повреждения.	нет / 862 чел	862	0,2	11	+10, дождь		
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	13.05.17 6:34	13.05.17 13:08	6:34	13.05.17 13:08	6:34	"земля" от КУ			В 9:05 вкл до оп 127,вкл в 13:08. Оп.174 заменен поврежденный изолятор.	школа / 115 чел	115	0,04	6	+10, пасмурно		
Прим.ЦЭС	10	Алексеев-Никольск	2	13.05.17 9:24	13.05.17 9:28	0:04	13.05.17 9:28	0:04	МТЗ	у		Планируется обход.	школа, кот/ 200 чел	200	0,1	5	+14, ясно		
Прим.ЮЭС	10	Троица	по ф25 реклоузер	13.05.17 11:10	13.05.17 15:18	4:08	13.05.17 15:18	4:08	Ав.откл	ну		Повреждение на ведомственном ТП. (вкл в 18:23).	вч/50 чел	50	0,1	3	+11, дождь		
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	13.05.17 11:15	13.05.17 18:55	7:40	13.05.17 18:55	7:40	Ав.откл	ну	ну	Вкл в 14:05 (ост 8ТП), вкл в 18:55. Оп.183 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов.	школа, кот, насосн/76 5 чел	765	0,1	12	+13, ясно		
Прим.ЗЭС	10	Заря	В-10 Т2	13.05.17 13:15	13.05.17 13:55	0:40	13.05.17 13:55	0:40	без.бл			Откл при включении ф1. С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10кВ. 14.5.17 проверка РЗА, замеч нет.	0,5 МВт/2355 чел	2355	0,5	417	+13, ясно		
Прим.ЦЭС	35	Россия - Родина		13.05.17 13:32	13.05.17 13:38	0:06	13.05.17 13:38	0:06	МТЗ	у		С обесточиванием ПС Родина. Осмотр ПС Родина без замечаний, обход ВЛ на 18.5.17.	школа, кот/ 2320 чел	2320	0,4	20	+15, гроза		
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга	13	13.05.17 13:49	13.05.17 15:18	1:29	13.05.17 15:18	1:29	КУ, земля			Падение дерева на оп.22, срыв изолятора. Устранено.	нет/ 117 чел	117	0,1	10	+17, пасмурно		
Ам.ЦЭС	10	Васильевка	5	13.05.17 15:44	13.05.17 16:42	0:58	13.05.17 17:23	1:39	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 17:23. Осмотр без замечаний.	кот/ 147 чел	147	0,1	4	+12, пасмурно		

Прим.ЦЭС	10	Плавзавод	3	13.05.17 16:42	13.05.17 18:25	1:43	13.05.17 18:25	1:43	КУ, земля			Оп.65 заменен поврежденный изолятор.		школа, кот/ 2050 чел	2050	0,8	6	+10, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Спасск	5	13.05.17 16:50	13.05.17 19:40	2:50	14.05.17 9:11	16:21	КУ, земля			Потребители запитаны от резерва. Оп.16 ж/б (переход ч/з ж/д) повреждены натяжные изоляторы. Устранено. (14.5.17 в 7:23 допуск, 9:11 устранено).	ф.31	нет/ быта нет	0	0,3	7	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная	208	13.05.17 17:34	13.05.17 17:34	0:00	14.05.17 17:07	23:33	КУ, земля			Потребителю предварительно обеспечен резерв. 14.5.17 -повреждение КЛ 555 м от РП2; подготовка раб. места для производства земляных работ, вкл в 17:07 по норм.сх после устранения повреждения.		нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф9 реклоузёр	13.05.17 17:57	13.05.17 17:59	0:02	13.05.17 19:42	1:45	Ав.откл		ну	Вкл без ЗТП, вкл в 18:25 без ТП7038, вкл в 19:42 после замены поврежденного прох.изолятора.		школа, д/с, кот/ 1650 чел	1650	0,3	7	+10 пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка	9	13.05.17 18:00	13.05.17 18:00	0:00	13.05.17 18:00	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	29	13.05.17 19:54	13.05.17 20:22	0:28	14.05.17 1:40	5:46	МТЗ		ну	Включен до РЛ6/88, без 4 ТП (РСК), 1ТП (вед.). В 21:49 запитаны от резерва кроме 2-х ТП. В 1:40 запитаны все потребители. С оп.161 убрано дерево.	ф.16 ПС Верхняя	кот, школа/ 300 чел	300	0,3	10	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево	7	13.05.17 20:02	13.05.17 20:18	0:16	15.05.17 19:50	47:48	МТЗ		ну	Включен до РЛ2/85. (ост 4 вед ТП), вкл в 3:42. Повреждение на ведомственной отпайке.		атс/310 чел	310	0,1	7	+8, дождь
Прим.ЮЭС	110	Краскино	T1	13.05.17 21:32	13.05.17 21:59	0:27	13.05.17 22:29	0:57	ДЗТ			Обесточились 1,2сш-10кв. Ч/з 27 мин запитаны от Т2. Т1 включен на х.х, без замечаний. По Т1 проведена проверка РЗА, ВВ испытания, заменено реле ДЗТ. 18.5.17 в 11:00 Т1 включен под нагрузку.	T2	1045чел	1045	1,4	28	+8, дождь
Прим.ЮЭС	10	Краскино	11	13.05.17 22:08	14.05.17 0:36	2:28	14.05.17 15:22	17:14	МТЗ		нет	Вкл без ТП-4001, вкл в 15:22 после замены перегорвших ВВ предохран.		водонасосная / 25чел	25	0,1	4	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	13.05.17 22:48	14.05.17 0:08	1:20	14.05.17 1:16	2:28	"земля" от КУ			п.Сибирцево. В 0:08 включен до РС-704/91, без 5 ТП. На оп.92 разрушение изолятора. В 1:16 устранено, включен полностью.		котельная, поликлиника / 422чел	422	0,1	11	+13, дождь
Прим.ЮЭС	10	Троица	25	13.05.17 23:00	13.05.17 23:18	0:18	13.05.17 23:18	0:18	МТО	нет	у	п.Витязь, Рисовая падь.		Школа, водонасосная, котельная / 140чел	140	0,6	37	+8, дождь
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	4	14.05.17 0:34	14.05.17 0:34	0:00	14.05.17 0:34	0:00	МТЗ-2	у		Осмотр: ТП 15/2 заменен ПК-10 (возгорание сауны Лотос, по запросу ЕДДС на 3 мин откл фидер)		нет	0	0	0	+12, обл

Прим.ЮЭС	35	Голдобин - Рыбный порт	№1	14.05.17 4:01	14.05.17 5:40	1:39	14.05.17 14:54	10:53	МТЗ			Обесточилось 1/2 ПС Рыбный порт. На ПС Рыбный порт отключенное положение В-6 вед. ф.1, В-35 Т1 В-6 Т1 не отключались. В яч.1 повреждение проходного изолятора между верхним втычным контактом и шинным мостом, повреждение В-6 ф.1. 1сш-6кВ выведена в ремонт. В 5:40 все потребители запитаны в сетях абонента кроме вед. ф.11 и ф.13 (потребители не отвечают). В 5:26 КЛ-35 Голдобин-Рыбный Порт включена под напряжение, в 14:54 на ПС Р.Порт все работы закончены 1С-6 кВ введена в работу.	сети потребителя	4570чел	4570чел	1	34	+11, дождь
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	10	14.05.17 5:14	14.05.17 5:15	0:01	14.05.17 5:15	0:01	ав.откл	ну	у	с.Славинка.		котельная, насосная, школа / 833чел	833	0,2	6	+9, дождь
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	10	14.05.17 5:36	14.05.17 5:37	0:01	14.05.17 5:37	0:01	ав.откл	ну	у	с.Славинка.		котельная, насосная, школа / 833чел	833	0,2	6	+9, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	14.05.17 6:15	14.05.17 6:17	0:02	14.05.17 6:17	0:02	МТО	нет	у	с.Чистоводное.		котельная, школа / 115чел	115	0,1	6	+9, дождь
Прим.ЮЭС	35	Славянка Брусья - Безверхово		14.05.17 6:20	14.05.17 6:20	0:00	14.05.17 6:20	0:00	МТЗ 1ст	у				нет	0	0	0	+7, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Пластун	6	14.05.17 6:42	14.05.17 9:23	2:41	14.05.17 9:23	2:41	ав.откл	нет	ну	Пр. оп.105-106 сняли ветку с проводов.		аэропорт, больница / 800 чел	800	0,2	8	+4, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Троица	24	14.05.17 6:50	14.05.17 11:50	5:00	14.05.17 15:05	8:15	МТО	нет	ну	Потребителю обеспечен резерв. Пр.оп 72-73 снята ветка.	ф25	котельная, школа, водонасосная, ФАП / 595чел	595	0,5	10	+7, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Западная	13	14.05.17 7:17	14.05.17 8:13	0:56	14.05.17 8:13	0:56	МТЗ	нет	ну	п.Трудовое. Запитано 15 ТП. Отключился повторно в 9:00.		котельная / 680чел	680	0,7	30	+11, дождь
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	10	14.05.17 7:22	14.05.17 7:23	0:01	14.05.17 7:23	0:01	ав.откл	ну	у	с.Славинка.		котельная, насосная, школа / 833чел	833	0,2	6	+9, дождь

Прим.ЮЭС	35	Славянка Брусья - Безверхово		14.05.17 7:53	14.05.17 10:20	2:27	14.05.17 21:30	13:37	МТЗ 1ст	ну	ну	Обесточены ПС Безверхово, вед. ПС Брусья. Произведен осмотр. На вед ПС Брусья разрушен разрядник -35 кВ фС, следы подгара на оборудовании. (откл РЛ ПС Брусья в 14-00, 14:44 ПЮЭС ПС СлавянкаВЛ-35 Славянка - Брусья - Безверхово при опробовании ВЛ откл от МТЗ , ВЛ выводится в ремонт). Оп.102 обрыв провода от гирлянды изоляторов (в месте крепления лодочного зажима). 18:44 допуск, устранено в 19:25, вкл на ХХ. В 21:30 схема восстановлена.	ПС Приморская ф8	858чел	858	0,6	13	+7, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	1	14.05.17 8:30	14.05.17 8:40	0:10	14.05.17 8:40	0:10	МТЗ		у			школа, кот/ 1500 чел	1500	0,3	12	+11, дождь
Прим.ЮЭС	6	Славянка	4	14.05.17 8:45	14.05.17 11:18	2:33	14.05.17 11:18	2:33	МТЗ	нет	ну	Пр.оп.126-127 сняли ветку с проводов.		нет/ 84 чел	84	0,1	8	+7, дождь
Прим.ЮЭС	6	Западная	13	14.05.17 9:00	14.05.17 11:45	2:45	14.05.17 11:45	2:45	МТЗ		ну	Вкл в 9:06 до РЛ (запит 2ТП), вкл в 11:45. Пр.оп.63-64 снято упавшее дерево.		кот/ 680 чел	680	0,7	14	+11, дождь
Прим.ЮЭС	35	Бурун - Академическая		14.05.17 9:22	14.05.17 9:47	0:25	14.05.17 17:00	7:38	"земля" от КУ			8:21 ПС Бурун земля в сети 35 кВ, работа с землей., откл от КУ в 9:22. С обесточиванием потребителей ПС Академическая, Ипподром (обеспечен резерв ч/з 25 мин). /ПС Седанка нагрузка переведена по ТМ на Т-1 в 08-32/ Оп 11 обрыв нижнего провода (середина пролета). /13:00 допуск, в 15:39 вкл под напряжение без замечаний, 17:00 по норм.сх /	ПС Чайка по 35 кВ	7550 чел., г.Владивосток	7550	5		+11, дождь
Прим.СЭС	10	Ольга	В-10 Т2	14.05.17 9:23	14.05.17 9:44	0:21	14.05.17 9:44	0:21	МТЗ		у	Осмотр: В-10 кВ ф9 не откл (вед, бл.МТЗ, откл от КУ).		школа, д/с, больн/ 736 чел	736	1,71	26	+7, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря	3	14.05.17 9:34	14.05.17 9:34	0:00	14.05.17 9:34	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+7, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря	8	14.05.17 9:34	14.05.17 9:41	0:07	14.05.17 9:41	0:07	МТО	ну	у	Планируется обход.		кот, насосн/ 320 чел	320	0,1	4	+7, дождь
Прим.ЮЭС	6	Авангард	3	14.05.17 9:40	14.05.17 9:46	0:06	14.05.17 9:46	0:06	Ав.откл		у	Планируется обход.		нет/ 183 чел	183	0,1	7	+7, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	14.05.17 9:57	14.05.17 9:57	0:00	14.05.17 9:57	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+7, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	14.05.17 10:10	14.05.17 10:18	0:08	14.05.17 10:18	0:08	МТО	ну	у	Планируется обход.		кот, насосн/ 2268 чел	2268	0,7	27	+7, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	5	14.05.17 10:20	14.05.17 10:26	0:06	14.05.17 10:26	0:06	МТО	ну	у	Планируется обход.		кот, насосн/ 450 чел	450	0,3	12	+7, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	11	14.05.17 10:20	14.05.17 10:26	0:06	14.05.17 10:26	0:06	МТО	ну	у	Планируется обход.		д/с, кот, насосн/ 680 чел	680	0,7	3	+7, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	14.05.17 10:32	14.05.17 10:37	0:05	14.05.17 10:37	0:05	МТО	ну	у	Планируется обход.		кот, насосн/ 2268 чел	2268	0,7	27	+7, дождь

Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	10	14.05.17 10:54	14.05.17 10:54	0:00	14.05.17 10:54	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+7, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	14.05.17 11:13	14.05.17 11:13	0:00	14.05.17 11:13	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+13, ветер	
Прим.СЭС	10	Уборка	4	14.05.17 11:57	14.05.17 11:57	0:00	14.05.17 11:57	0:00	МТО	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+7, ветер	
Прим.СЭС	10	Уборка	4	14.05.17 12:09	14.05.17 12:21	0:12	14.05.17 12:21	0:12	МТО	ну	у	Планируется обход.		кот, школа, д/с/ 2236 чел	2236	0,3	17	+7, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Новоселище	5	14.05.17 12:40	14.05.17 12:40	0:00	14.05.17 15:30	2:50	КУ, земля			Находился на ХХ. На оп.11 (дерев) выпал крюк из опоры. Устранено.		нет	0	0	0	+7, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	14.05.17 14:35	14.05.17 14:39	0:04	14.05.17 14:39	0:04	МТО		у	Планируется обход.		кот/ 422 чел	422	0,1	11	+12, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов	7	14.05.17 15:00	14.05.17 15:05	0:05	14.05.17 15:05	0:05	Ав.откл		у	Планируется обход.		нет/ 280 чел	280	0,1	16	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Авангард	3	14.05.17 15:05	14.05.17 15:13	0:08	14.05.17 15:13	0:08	Ав.откл		у	Планируется обход.		нет/ 183 чел	183	0,1	7	+15, ветер	
Прим.СЭС	10	Плавзавод	20	14.05.17 15:16	14.05.17 18:59	3:43	14.05.17 18:59	3:43	МТО	ну	ну	Оп. 67 срыв изолятора, схлест проводов. Устранено.		больн/750 чел	750	0,2	3	+12, ветер	
Ам.ВЭС	6	Бурейск	24	14.05.17 15:30	14.05.17 15:30	0:00	14.05.17 15:30	0:00	МТЗ-1	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+15, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка	7	14.05.17 15:45	14.05.17 17:53	2:08	14.05.17 17:53	2:08	МТЗ		ну	Оп.86 обрыв вязок фА,В. Устранено.		нет/ 162 чел	162	0,1	4	+14, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия	9	14.05.17 16:17	14.05.17 16:21	0:04	14.05.17 16:21	0:04	МТЗ		у	Планируется обход.		нет/ 200 чел	200	0,1	3	+14, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	14.05.17 16:17	14.05.17 19:04	2:47	14.05.17 19:04	2:47	МТЗ			Повреждение на вед.ТП Ретранслятор		нет/ 450 чел	450	0,1	7	+14, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут	4	14.05.17 16:47	14.05.17 16:47	0:00	14.05.17 16:47	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут	4	14.05.17 17:24	14.05.17 17:24	0:00	14.05.17 17:24	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	4	14.05.17 17:38	14.05.17 19:03	1:25	14.05.17 19:03	1:25	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		кот, д/с/ 733 чел	733	0,2	11	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика	1	14.05.17 17:55	14.05.17 17:55	0:00	14.05.17 17:58	0:03	Ав.откл		у	Находился на ХХ. (резерв птицефабрики)		резерв птицефабрик	0	0	0	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Спасск	по ф.4 В-10 в СПЗ	14.05.17 17:58	14.05.17 18:02	0:04	14.05.17 18:02	0:04	МТЗ	нет	у	Планируется обход.		нет	0	0	0	+15, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут	4	14.05.17 18:08	14.05.17 18:08	0:00	14.05.17 18:08	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка	25	14.05.17 18:15	14.05.17 19:44	1:29	14.05.17 20:13	1:58	КУ, земля			Вкл до ТП 7114 (ост 5ТП), вкл в 20:13. Земля самоустранилась.		нет/ 155 чел	155	0,5	12	+15, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга	13	14.05.17 18:20	14.05.17 19:46	1:26	14.05.17 19:46	1:26	МТЗ		ну	Пр.оп.117-118 убрано упавшее дерево.		нет/50 чел	50	0,4	10	+15, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Угольная	6	14.05.17 22:00	14.05.17 22:00	0:00	14.05.17 22:00	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+15, ветер	
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда	12	14.05.17 22:35	15.05.17 4:56	6:21	15.05.17 15:41	17:06	МТЗ	выв	ну	Т/б "Белые горы". Вкл. без 1 вед. ТП. Из-за наклона оп. №243 срыв изолятора ф.-В, схлест проводов и перегорание пров. Ф.В. Устранено.	ф.14 ПС Винниково	котельная, в/н башня			0,01	3	+14, облачно

Хаб.ЦЭС	6	СМ	49	15.05.17 3:30	15.05.17 3:48	0:18	17.05.17 17:42	62:12	МТЗ, 33	выв	ну	Потребителю обеспечен резерв. 16.5.17 определено МП - 535 метров от ПС СМ. устранено	сети 0,4кВ	Лаборатория металлов / быта нет	0	0,02	1	+8, обл
Прим.ЮЭС	6	Ключевая	8	15.05.17 5:15	15.05.17 5:35	0:20	15.05.17 5:35	0:20	ав.откл.	нет	у	с.Кневичи.		нет		0,4	3	+10, пасм
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	13	15.05.17 10:24	15.05.17 11:50	1:26	15.05.17 11:50	1:26	МТО		ну	Повреждение на ведомственном участке.		нет / коттеджный пос. 100 чел	0	0,7	6	+17, ясно
Ам.ЦЭС	10	Совхозная	12	15.05.17 10:27	15.05.17 10:27	0:00	15.05.17 10:27	0:00	ав.откл.	у		Оп.3-8 гнездо.		нет	0	0	0	+20, ясно
Ам.ЦЭС	10	Западная	38	15.05.17 12:33	15.05.17 12:38	0:05	15.05.17 12:38	0:05	МТО	запрет	у	Оп.23 наброс.		нет / быта нет	0		26	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	15.05.17 13:52	15.05.17 16:59	3:07	15.05.17 16:59	3:07	МТЗ		ну	В 15:09 включен до ЛР-9 оп.142, запитано 12ТП из 27. Оп 702 заменен поврежденный изолятор.		Школа-1, Дет.сад-1, Интернат / 1217 чел	1217	0,5	27	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	9	15.05.17 13:54	15.05.17 14:41	0:47	15.05.17 14:41	0:47	МТЗ		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		368 чел	368	0,2	8	+19, ясно
Прим.ЦЭС	10	Приозёрная	6	15.05.17 15:29	15.05.17 16:46	1:17	15.05.17 20:29	5:00	КУ "земля"			Вкл. без ТП "Дальнее", вкл 20:29. Наклон ж/б оп. №425 (болото), обрыв вязки фА. Устранено. (оп.выправлена).		школа / 220 чел	220	0,1	10	+13, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьева	3	15.05.17 15:30	15.05.17 17:14	1:44	16.05.17 16:13	24:43	МТЗ		ну	Потребителю обеспечен резерв. Произведена замена головного каб.	ф-16	нет / с.Вятское: 450 чел	450	0,3	13	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика	1	15.05.17 15:42	15.05.17 15:42	0:00	15.05.17 15:45	0:03	ав.откл.		у	Находилась на ХХ.		нет	0	0	0	+15, облач
ЮЯЭС	6	Алдан	Алдан-9	15.05.17 16:08	15.05.17 16:08	0:00	15.05.17 16:08	0:00	МТО	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+9, ветер
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	22	15.05.17 17:34	15.05.17 17:34	0:00	15.05.17 17:34	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. отпайке.		нет	0	0	0	21, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф-13 СП-3 реклоузер	15.05.17 20:00	16.05.17 10:20	14:20	16.05.17 10:20	14:20	ав.откл.		ну	В 20:00 вкл до РЛ-75, запитано 1ТП. На оп. № 296 заменены поврежденный изолятор ф.В; в СП-4 - заменен поврежденный прох. изол. фВ; оп 396 повреждение изол. фА, перегорание и провода. Устранено 16.5.17 в 10:20.		Насосн, дет.сад, школа /562 чел	562	0,15	7	+19, дождь, гроза

Хаб.СЭС	35	Селихино - Снежная		15.05.17 22:50	16.05.17 7:50	9:00	16.05.17 12:25	13:35	ДЗ 1з	ну	ну	Лвл=34км, Лбаза=60км. С обесточиванием ПС Снежная, Гурское. /Осмотр ВЛ начат в 6:23/. В 7:50 по сетям РЖД запитан п.Гурское (более 50% нагрузки). 12:25 по ВЛ 35кВ пр.оп. №100-101 убрали два дерева (упали без внеш. воздействия), повреждения проводов нет. На ПС Селихино по план. заявке МЭС с 10:00 до 14:00 выводился для безопасного ведения работ 2Т (с ограничением потреб.) по демонтажу ШМ 220 со стороны ОРУ 220кВ. (заявка согласована с РДУ). После окончания работ по заявке в 15:19 (ч/з 16ч.29 мин.) ВЛ 35кВ включена успешно.	ПС Гурское (0,34 МВт) запитана по сетям 10 кВ РЖД	п.Гурское, Снежный: насосн, котельн./ 2789 чел	2789	0,87	18	+14, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Тихменев о	В-10 Т1	16.05.17 1:19	16.05.17 2:23	1:04	16.05.17 2:23	1:04	МТЗ		у	Откл при переводе нагрузки с ф13 (на ф3). В яч. Ф-3 обнаружены следы дугового перекрытия на ТТ-10. По Т-1 выполнена проверка РЗА.		насосн, д/с/1514 чел	1514	0,15	11	+10, гроза
Ам.ВЭС	10	Архара	13	16.05.17 1:37	16.05.17 1:37	0:00	16.05.17 1:37	0:00	МТЗ-1	у		Планируется обход.			0	0	0	+17, облачно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	16.05.17 5:44	16.05.17 5:48	0:04	16.05.17 5:48	0:04	МТО		у			кот/422 чел	422	0,1	11	+5, туман
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	7	16.05.17 8:09	16.05.17 13:16	5:07	16.05.17 13:16	5:07	Ав.откл	ну	ну	Падение промежут. ж/б оп.138 (находится в болотистой местности). Произведена переустановка опоры.		нет/119 чел	119	0,1	4	+11, ясно
Прим.ЦЭС	10	Борисовк а	6	16.05.17 10:49	16.05.17 10:49	0:00	16.05.17 10:49	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		д/сад / 1200 чел	1200	0,1	8	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Новицкое	6	16.05.17 10:58	16.05.17 13:00	2:02	16.05.17 14:09	3:11	КУ "земля"			Вкл. до РЛ-1, (ост 6ТП), вкл в 14:09. ТП7026 (на вводном портале) заменен поврежденный изолятор.		нет / 231 чел	231	0,3	13	+17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Полевая	13	16.05.17 14:01	16.05.17 17:21	3:20	17.05.17 15:36	25:35	МТЗ		ну	Потребителю обеспечен резерв. Наклон оп. №78 (болото), схлест проводов. 17.05.17 выправили опору № 78 и включили по нормальной схеме в 15-36.	ф20	нет / 90 чел	90	0,1	3	+24, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка	3	16.05.17 16:16	16.05.17 17:06	0:50	16.05.17 22:51	6:35	МТЗ	ну	ну	Вкл до РЛ-10 (ост 7ТП), вкл в 17:43 без отпайки на ТП 6203, вкл в 22:51. Оп.445 заменен поврежденный изолятор, пр.оп 445-446 устранен схлест проводов.		школа, насосн, д.дом / 352 чел	352	0,1	15	+20, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	28	16.05.17 18:28	16.05.17 18:28	0:00	16.05.17 18:28	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	24, гроза
ЭС ЕАО	10	Лондоко-тяг	3	16.05.17 18:31	16.05.17 19:30	0:59	16.05.17 19:30	0:59	МТО	нет	у	Повреждение в сети 0,4кВ. (Устранено 23:00).		нет / 430 чел	430	0,03	2	+24, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ярославк а	13	16.05.17 18:57	16.05.17 19:38	0:41	16.05.17 22:51	3:54	КУ "земля"			Вкл. без ТП-2786, вкл в 22:51. Повреждение КЛ между тр-ом и ВЛ-10. Устранено.		д/с, скваж / 1780 чел	1780	0,8	22	+24, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Кн.Волко-нская - Елабуга		16.05.17 21:20	16.05.17 21:20	0:00	16.05.17 21:20	0:00	ДЗ 1з	у		ИМФ 4км, фВ,С. 17.05.17 произведен обход места показания прибора, замечаний нет		нет	0	0	0	+16, гроза

Юя.ЭС	6	Лебединский	ф-Поселок-3	17.05.17 4:25	17.05.17 12:16	7:51	17.05.17 12:16	7:51	КУ, земля			Лвл=5,2км, Лбаза=16км. Произведен обход, на ТП 4 демонтирован ОПН, на оп. №11/11 заменили фарфоровый изолятор ф.В		школа, д/с, скваж, больн/527 чел	527	0,4	6	+2, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье	14	17.05.17 8:04	17.05.17 9:35	1:31	17.05.17 9:35	1:31	МТЗ		ну	Повреждение на вед.ТП 740		школа, кот/574 чел	574	0,1	4	+7, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Святогорье	11	17.05.17 8:04	17.05.17 8:37	0:33	17.05.17 8:37	0:33	КУ, земля			Повреждение на вед. отпайке		больн, школа, кот/ 2025 чел	2025	0,6	18	+7, облачно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	13	17.05.17 8:23	17.05.17 8:24	0:01	17.05.17 11:27	3:04	КУ, земля			Вкл до оп 129 (на оп 129 по ТМ откл реклоузер). На опоре №124 заменили разрушенный изолятор по фазе В, опора №114 на РЛ-76 заменили поврежденный нож по фазе В, включили по нормальной схеме в 11-27.	ПС Тихменев о фЗ	кот, насосн, школа. д/с/ 1890 чел	1890	0,3	17	+14, пасмурно
Юя.ЭС	6	Алдан	ф."Прогресс1"	17.05.17 8:38	17.05.17 8:38	0:00	17.05.17 8:38	0:00	МТО	у		часть г.Алдан		водозабор, котельная	820	1,5	10	+4, ветер
Ам.ЦЭС	10	Петровка	по ф.1 на СП 9 отключен В 10кВ	17.05.17 10:20	17.05.17 10:36	0:16	17.05.17 13:48	3:28	Откл.КУ"Земля"			с.Новопетровка, 328ч. В 10:36 включен до СП 11 (без 2-х ТП). В 13:20 включен с отключенными ТП 30-6 (РСК) и вед. 196. В 13:48 включен, повреждение на вед.ТП 196		ДОЛ Радуга, Строитель	328	0,15	9	+12, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	15	17.05.17 11:38	17.05.17 14:21	2:43	17.05.17 14:21	2:43	ав. Откл.	ну	ну	с.Сергеевка ,120ч. Повреждение на аб. отпайке		д.сад	120	0,27	3	+12, обл.
Хаб.ЦЭС	10	Ильинка	3	17.05.17 12:45	17.05.17 13:57	1:12	17.05.17 19:03	6:18	Ав. откл.	нет	не произв.	с.Ильинка. Сторонней организацией МУП Водоканал. повреждена КЛ-6 между ТП-451 и ТП-3577, пострадавших нет. Выделен поврежденный участок КЛ (без нагрузки). В 19:03 устранено.		Котельная, психдисп., очистные, школа, д/сад, ВНС, скважена, в/ч / 600 чел	600	0,9	5	+12, обл.
Ам.ВЭС	6	А	7	17.05.17 14:05	17.05.17 14:05	0:00	17.05.17 14:05	0:00	МТЗ-2	у		часть.г.Райчихинск, 3200ч. Произведен обход : в пролете ОП 8-9 провис провода, Оп 1- 12 гнездование птиц, ОП 23 скол изолятора.		нет	0	0	0	+16, пасм.

Ам.ЦЭС	10	Волково	6	17.05.17 14:19	17.05.17 14:19	0:00	17.05.17 14:19	0:00	МТЗ	у		с.Волково. При обходе в пролете оп 25-26 (пересечения с ф.12 ПС Волково) подрядная организация ООО "Титан энергоресурс" вела самовольные работы по монтажу ВОЛС на ф.12 (без оформления наряда). Предположительно произошел подхлест двух фаз по ВЛ10 Ф-6. Провода и линейная арматура не повреждены. Работы прекращены, бригада удалена. Составлен Акт. Других замечаний при обходе фидера не выявлено.		нет	0	0	0	+16, пасм.
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	17.05.17 14:38	17.05.17 17:35	2:57	17.05.17 17:35	2:57	МТЗ	ну	ну	с.Биджан, Степное, 600 ч. Повреждение в сетях потребителя на вед. отп.		школа, д.сад	600	0,1	14	+20, обл.
Прим.ЮЭС	10	Троица	по ф.25 на ОП 157 реклоузер	17.05.17 14:39	17.05.17 17:10	2:31	17.05.17 18:34	3:55	КУ			п.Витязь п.Рисовая падь, п. Шульц, м. Гамов. 120 чел. По сообщению очевидцев КТП-4096 искрение проходных изоляторов. Бригада из п.Славянка (L до базы -50км., L вл-38 км.). В 17-10 включили без КТП-4096. В КТП-4096 заменили проходной изолятор и включили в 18-34.		водонасосная, в/ч, школа	120	0,35	40	+20, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга	5	17.05.17 16:10	17.05.17 16:20	0:10	17.05.17 16:20	0:10	МТЗ	ну	у	с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка.		школа / 432 чел	432	0,2	11	+20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица	по ф.25 на ОП218 реклоузер	17.05.17 18:36	17.05.17 20:03	1:27	17.05.17 20:03	1:27	КУ "Земля"			п.Витязь п. Шульц, м. Гамов. 100 чел. Повреждение на ведомственном ТП-ООО"РУСЬ"		водонасосная, в/ч, школа	100	0,3	24	+18, ясно
Ам.ВЭС	10	Михайловка	15	17.05.17 18:36	17.05.17 18:57	0:21	17.05.17 19:41	1:05	Откл.КУ"Земля"			с.Михайловка, Петропавловка. Включен до ЛР 611 (без 3-х ТП). На ОП 76 заменили изолятор.		школа, д.сад		0,2	15	+18, обл.
ЮЯЭС	10	Укулан	6	17.05.17 18:59	17.05.17 22:10	3:11	17.05.17 22:10	3:11	МТЗ	нет	ну	Томмот. Излом дер. оп. №39/5 от ветра. Произведена замена опоры.		водозабор / 1625 чел	1625	0,03	4	+8, сильный ветер
ЭС ЕАО	6	МК	118	17.05.17 20:02	17.05.17 20:02	0:00	17.05.17 20:02	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+17, гроза
Прим.ЮЭС	10	Славянка	26	17.05.17 20:45	17.05.17 21:10	0:25	17.05.17 21:10	0:25	МТЗ		ну	п.Славянка-2. Повреждение в сетях потребителя на ТП-АЭС.		водонасосная / 60 чел	60	0,03	5	+15, ясно
Прим.ЮЭС	10	Славянка	4	17.05.17 21:00	17.05.17 21:45	0:45	17.05.17 21:45	0:45	КУ "земля"			с.Рязановка п.Ромашка. Повреждение в сетях потребителя на ТП-РЧЦ.		нет / 84 чел	84	0,1	8	+15, ясно
Ам.ЦЭС	35	Белогорск - Державинка		17.05.17 22:10	17.05.17 22:10	0:00	17.05.17 22:10	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	по ф-6 откл. В-10 в СП-8	18.05.17 4:58	18.05.17 7:31	2:33	18.05.17 7:57	2:59	Ав.откл	ну	ну	с.Елизаветовка. В 7:31 запитано 2ТП. В 7:57 запитаны все.		ФАП / 111 чел	111	0,05	3	+10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Корсаковка	2	18.05.17 7:26	18.05.17 7:29	0:03	18.05.17 7:29	0:03	МТЗ		у			нет / 700 чел	700	0,4	8	+12, ясно

Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяга	3	18.05.17 10:37	18.05.17 21:37	11:00	19.05.17 1:37	15:00	МТО	ну	ну	часть п.Анисимовка. Оп.26 обрыв вязы провода. В 13:55 АВР окончены. 14:45 при включении отключился повторно. На Оп 26 повреждена концевая кабельная муфта перехода под ж/д. В 21:37 подключен резервный кабель (отключен поврежденный), потребители все запианы. В 16:37 восстановлен поврежденный каб.	нет/150ч.	150	0,2	8	+12, ясно	
Ам.СЭС	10	Энергия	13	18.05.17 12:10	18.05.17 12:10	0:00	18.05.17 12:10	0:00	МТЗ	у		часть г.Зая. На ОП 1 устранили обрыв шлейфа. С 13:05 до 14:54 выводилась в ремонт	нет	0	0	0	+20, обл.	
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	18.05.17 14:56	18.05.17 15:43	0:47	18.05.17 18:01	3:05	МТО	ну	ну	часть с.Чугуевка, Соколовка В 15:43 включили без ТП-3162. На РТП-3162 отгорел шлейф по Ф-"В" в сторону ТП-3162. Устранено	насосная/2268ч.	2268	0,65	27	+28, ясно	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - ЖБИ-2		18.05.17 15:46	18.05.17 15:46	0:00	18.05.17 15:46	0:00	ДЗ 1ст.	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+26, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Пожарское	2	18.05.17 16:18	18.05.17 21:44	5:26	18.05.17 21:44	5:26	МТЗ	ну	ну	с.Центральна усадьба. Обрыв вязы (перегорел провод) ф.-С оп. №18, провод на земле в пр. оп. №17-19. Устранено, потребитель запитан.	нет/255ч.	255	0,05	4	+21, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Пожарское	4	18.05.17 17:25	18.05.17 18:44	1:19	18.05.17 19:35	2:10	Откл.КУ"Земля"			часть с.Пожарское. В 18:44 включили без ТП-2019. В 19:35 включен полностью, осмотр ВЛ и ТП без замечаний	нет/102ч.	102	0,01	1	+21, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Ключевая	8	18.05.17 18:35	18.05.17 19:17	0:42	19.05.17 1:44	7:09	Ав. откл.			п.Кневичи ул. Первая д.127 возгорание сарая частного дома, в пролете.оп.21/3-21/4 от пожара отгорели два провода. В 19:17 запитано 1 ТП от резерва. Устранено и вкл. по норм. сх. в 01-44.	ф.7 ПС Касатка	нет/250ч.	250	0,1	2	+15, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Уландочка	3	18.05.17 22:18	19.05.17 5:06	6:48	19.05.17 7:22	9:04	КУ "земля"			п.Ивановский,п.Майский. Запитано без 4-х ТП. В 6:05 вкл. без ТП-1403, поврежден разрядник. Устранено и включено в 7:22.	нет / 595 чел	595	0,1	8	+18, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьева	16	18.05.17 22:21	18.05.17 22:24	0:03	18.05.17 22:24	0:03	Ав. откл.	у		с.Малышево, Сикачи-Алян.	Детдом / 1460 чел	1460	0,4	14	+20, ветер	
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		19.05.17 0:18	19.05.17 0:18	0:00	19.05.17 0:18	0:00	1з ДЗ. МТО	у		ИМФ Ф"А,С"=0 62,8 км	нет	0	0	0	+18, гроза	
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	19.05.17 1:40	19.05.17 1:40	0:00	19.05.17 1:40	0:00	1з ДЗ	у		ИМФ 115,2км. Ф-С. Осмотр пр.оп 347-357 без замечаний.	нет	0	0	0	+17, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Дим	3	19.05.17 2:06	19.05.17 2:06	0:00	19.05.17 2:06	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+17, норм	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	19.05.17 8:27	19.05.17 8:31	0:04	19.05.17 8:31	0:04	МТЗ. МТО	выв	у		нет / быта нет	0	0,4	15	+25, сильный ветер	
ЭС ЕАО	6	Облучье	124	19.05.17 8:48	19.05.17 9:58	1:10	19.05.17 14:55	6:07	"земля" от КУ			п.Облучье. Включен без 4-х ТП. Повреждение на вед. отпайке.	больница / 2300чел	2300	0,7	12	+22, ветер	

Ам.ЭЭС	10	Бузули	21	19.05.17 9:24	19.05.17 11:03	1:39	19.05.17 11:43	2:19	МТЗ	ну		с.Н.Бузули, Н.Острополь, Юхта, Дмитриевка, Усть Пера. В пр.оп. 57/16-57/17 падение дерева, без повреждения. Устранено, включен до ЛР-8/21/11, без 13 ТП. На ТП-8/12 оторел шлейф, устранено, в 11:43 включен полностью.	больница, санаторий, спецшкола, д/с, школа / 2394чел	2394	0,68	42	+14, ветер	
Ам.ЦЭС	10	РП Средняя Полтавка	12	19.05.17 10:45	19.05.17 12:25	1:40	19.05.17 12:25	1:40	"земля" от КУ			На оп.2 заменен поврежденный изолятор.	нет / 510чел	510	0,05		+18, ветер	
Хаб.ЦЭС	110	Осиновая речка	1Т	19.05.17 11:11	19.05.17 11:54	0:43	19.05.17 21:07	9:56	МТЗ-110, ДЗТ			На ПС Ос.Речка работа ,ОД-КЗ-110 (отключалась ВЛ-110 Корфовская - Ос.Речка с усп. АПВ). Обесточилась 1сш-10кв. Ч/з 43 мин потребители запитаны от 2Т (вкл. СВ-10). Осмотр без замечаний. Повреждение опорного изолятора ШМ 10кВ ф.В, проверка РЗА без замечаний. Повреждение устранено. В 21:07 схему привели в иск. состояние.	2Т	1740чел	1740	0,3	22	+25, ветер
Ам.ВЭС	10	Архара	6	19.05.17 12:38	19.05.17 12:38	0:00	19.05.17 12:38	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, ветер	
Ам.ВЭС	10	Архара	6	19.05.17 12:41	19.05.17 12:41	0:00	19.05.17 12:41	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка	7	19.05.17 12:52	19.05.17 13:25	0:33	19.05.17 15:56	3:04	"земля" от КУ			с.Осиновая речка, Новотроицкое. Включен до Р-103, без 3-х ТП. В пр.оп.87-88 падение дерева, на оп.87 срыв изолятора. Устранено.	нет / 359чел	359	0,21	13	+25, ветер	
Ам.ЦЭС	35	Комсомольская	Т1	19.05.17 12:52	19.05.17 13:05	0:13	19.05.17 17:50	4:58	МТЗ	у		Обесточились 1,2сш-10кв. Не отключился ф.7 (бл.МТЗ, РСК). Неисправность привода В-10 ф.7. Проведена проверка РЗА, ревизия привода,	школа, ФАП / 1211чел	1211	0,16	15	+18, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Пригородная	0	19.05.17 12:55	19.05.17 15:22	2:27	19.05.17 15:22	2:27	"земля" от КУ			с.Мирное. На оп.75 срыв изолятора. Устранено.	нет / 190чел	190	0,02	5	+18, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	9	19.05.17 13:08	19.05.17 18:45	5:37	19.05.17 18:45	5:37	МТО, МТЗ	выв	ну	В пр.оп.40-41 убрано дерево, без повреждения. Занятость бригады на откл. по ПС Ос.Речка.	нет / 368чел	368	0,04		+25, ветер	
Ам.ВЭС	10	Архара	6	19.05.17 13:09	19.05.17 14:03	0:54	19.05.17 14:03	0:54	МТЗ	выв		п.Архара. В пр.оп.60-61 в месте пересечения с вед. ф.7 накренилась опора по ф.7, при ветре схлест. Устранено (опора выправлена собственником РЖД)	скважина / 300чел	300	0,28	5	+20, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	25	19.05.17 13:22	19.05.17 14:00	0:38	19.05.17 14:00	0:38	МТО	выв		В 13:37 включен до ТП-2083. В 14:00 включен полностью. Повреждение на вед. ТП.			0,53		+25, ветер	
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	9	19.05.17 13:30	19.05.17 13:44	0:14	19.05.17 19:20	5:50	"земля" от КУ			г.Николевск-н-Амуре. Включен до ТП-25, 3-х ТП. В 14:05 запитаны от резерва оставшиеся потребители. В ТП-25 повреждение КЛ-6 в сторону ТП-14. Устранено.	ф.6	больница, д/с / 2254чел	2254	0,86	13	+10, дождь
Прим.ЭЭС	10	В.Перевал	1	19.05.17 13:53	19.05.17 17:00	3:07	19.05.17 17:00	3:07	МТЗ	ну	ну	с.В.Перевал. Повреждение на вед. отпайке НТК.	школа / 1422чел	1422	0,3	8	+25, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	22	19.05.17 14:04	19.05.17 14:04	0:00	19.05.17 14:04	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед отпайке.	нет	0	0	0	+20, ветер	

Прим.ЭЭС	10	Заря	8	19.05.17 15:03	19.05.17 15:24	0:21	19.05.17 15:24	0:21	МТЗ	ну	у	с.Хвалынка. Обход без замечаний.		нет		0,02	4	+27, ветер
ЭС ЕАО	6	МК	7	19.05.17 15:32	19.05.17 16:04	0:32	19.05.17 16:04	0:32	МТО	не раб	у	г.Биробиджан.		д/с / 2300чел	2300	0,1	11	+22, ветер
ЭС ЕАО	6	МК	118	19.05.17 15:33	19.05.17 15:33	0:00	19.05.17 15:33	0:00	МТЗ	у		В пр.оп.118-00/4-118-02/1 провис провода.		нет	0	0	0	+22, ветер
Ам.ЦЭС	10	Ромны	7	19.05.17 15:34	19.05.17 16:30	0:56	19.05.17 18:36	3:02	"земля" от КУ			с.Любимое. Включен с откл ф.6 РП Любимое. На РТП-9/30 обрыв шлейфа. Устранено.		нет / 160чел	160	0,1	6	+18, ветер
ЭС ЕАО	10	Опытная	65	19.05.17 15:51	19.05.17 16:44	0:53	19.05.17 16:44	0:53	МТЗ	не раб	у	Обесточилась ПС Опытная (была запитана по рем. схеме).		400чел	400	0,05	5	+22, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Князе-Волконская - Елабуга		19.05.17 16:05	19.05.17 16:05	0:00	19.05.17 16:05	0:00	НЗЗ 1ст	у		ОМП ф.С 18,5 км. Обход без замечаний		нет	0	0	0	+27, ветер
Прим.ЮЭС	35	ТЭЦ Центральная - Коммунальная с отп. Океанариум	№2	19.05.17 16:30	19.05.17 16:30	0:00	19.05.17 23:10	6:40	ТЭЦ Центр: УДЗ 2 Океанариум: ЗДЗ			На ПС Океанариум отключился: В-10 Т2 отключился без блинк., АВР-10 успешно, выпал блинкер работа РПО, отключились В-10 Ф.2 и Ф.4 (включены в 18:38). На ПС Коммунальная АВР-35 усп. На ПС Океанариум повреждение ТН-35 в сторону КВЛ-35 ТЭЦ Центральная-Коммунальная №2 с отпайкой на ПС Океанариум (ТН-35 подключен на ф.А,В, при повреждении ТН-35 произошло перекрытие между ф.В и ф.С.) 19:10 КВЛ 35 выведена в ремонт. 19:39 допущена бригада для демонтажа ТН 35 в ячейке В 35. В 23:10 ТН 35 исключен из схемы, КВЛ 35 включена в работу	цель №1	нет	0	0	0	+22, обл
Хаб.СЭС	110	Старт - Азимут с отп. Лиан		19.05.17 16:41	19.05.17 16:41	0:00	19.05.17 16:41	0:00	НЗНП 2ст	у		20.5.17 обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+15, гроза
Ам.ЦЭС	10	Владимировка	по ф.9 СП-3	19.05.17 16:52	19.05.17 18:08	1:16	19.05.17 20:30	3:38	МТЗ	нет	ну	Включен до ЛР-116 без 3-х ТП. В пр.оп.125-126 и пр.оп.126-127 обрыв проводов разных фаз сторонней техникой ООО "СК Мост-Восток". Сообщено в СБ, полицию. Устранено		нет		0,03	12	+20, ветер
Ам.ВЭС	10	Белый Яр	1	19.05.17 17:06	19.05.17 20:16	3:10	19.05.17 21:11	4:05	МТЗ	ну		с.Абрамовка, Новоалексеевка. Лвл=9,8км. В 20:16 4 ТП перезапитаны от ф.1 ПС Болдыревка. В пролете ОП 53-54 устранили обрыв провода (следов внешнего возд. нет)	ф.1 ПС Болдыревка	ФАП / 252чел	252	0,03	6	+20, ветер
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка	12	19.05.17 17:36	19.05.17 18:43	1:07	19.05.17 19:43	2:07	ав.откл.	ну	ну	с.Сергеевка, Бибиково. Включен до ЛР-16 без 3-х ТП. На оп.44 устранен срыв вязки.		нет / 590чел	590	0,1	11	+20, ветер
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	12	19.05.17 18:08	19.05.17 18:25	0:17	19.05.17 18:25	0:17	МТО	не раб	у	г.Биробиджан.		больница / 400чел	400	0,18	4	+22, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи	10	19.05.17 18:10	19.05.17 18:23	0:13	19.05.17 18:23	0:13	ав.откл.	выв	у				189	0,05		+25, ветер
Хаб.ЦЭС	35	Горький	В-35 1Т, В-6 1Т	19.05.17 18:22	19.05.17 18:22	0:00	19.05.17 20:55	2:33	б/б			АВР-35, АВР-6 усп. Во вторичных цепях ТН 1 заменили АВ 0,4кВ. 20:55 схему привели в исх. состояние. Планируется проверка РЗА.	2Т	нет	0	0	0	+25, ветер

ЭС ЕАО	6	Биробиджан	15	19.05.17 18:46	19.05.17 20:10	1:24	26.05.17 22:31	171:45	МТО	не раб	ну	г.Биробиджан. Выделен поврежденный участок КЛ-6 от ТП-263 до ТП-261, без нагрузки. (МП: 330 м от ТП-261). КЛ повреждена сторонней техникой при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД. 24.5.17- установлена.соед муфта. 25.5.17 определено 2-е повреждение 20м от ТП-263. Устранено, в 22:31 вкл в работу.	ф.25	нет / 1500чел	1500	0,39	3	+22, ветер
Прим.ЗЭС	10	В.Перевал	1	19.05.17 18:47	19.05.17 19:31	0:44	19.05.17 19:31	0:44	МТЗ	ну	ну	с.В.Перевал. Повреждение на вед. отпайке НТК.		школа / 1422чел	1422	0,3	8	+26, ясно
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	19.05.17 19:05	19.05.17 19:05	0:00	19.05.17 19:05	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+26, гроза
Хаб.СЭС	10	ОПП Болонь	2	19.05.17 19:35	20.05.17 0:32	4:57	20.05.17 0:32	4:57	"земля" от КУ			п.Джуен, Болонь. В пр.оп.121-122 падение дерева, обрыв 3-х проводов, в пр.оп.119-122 срыв вязок. В 20:50 выехала бригада на место повреждения с п.Эльбан в составе 7 чел., 2 ед. техники, время пути примерно 1 час. Повреждение устранено		нет / 500чел	500	0,17	5	+20, ветер
ЭС ЕАО	10	Опытная	65	19.05.17 21:20	19.05.17 21:28	0:08	19.05.17 21:28	0:08	МТЗ	не раб.	у	с.Димитрово, Опытное поле.		нет/400 чел,	400	0,06	5	+15, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Черняево	6	19.05.17 21:45	19.05.17 23:10	1:25	20.05.17 20:00	14:05	"земля" от КУ			В 22:05 вкл. до Р-4, остались погашены заставы: Невельское, Чирки; в 23:10 вкл. до Р-5, осталась погашена заставка Чирки (на Д.Г). Обход участка ВЛ по территории погран заставы перенесен на 20.05 в связи с закрытием объекта (открывается в 07:00 20.05). В 10:45 20.05 бригада ЛРЭС выехала с продолжением осмотра по территории погран заставы. 20.05.17 13:21 в районе погран участков 23-24 обнаружено упавшее на ВЛ дерево, оборван провод. Для устранения вызвана бригада ЛЭП, работающая по Ф-2 Гродеково. 16:57 Бригада ЛЭП выехала с Гродекова. 20:00 включён полностью, убрано дерево в пролёте оп. 26/113/88-26/113/89, обрыв провода фаза С		2-е П/З	100	0,3	1	+15, ветер
Хаб.СЭС	10	ОПП Болонь	1	19.05.17 21:50	19.05.17 22:20	0:30	19.05.17 22:20	0:30	Откл.КУ"Земля"			В 22:20 при поиске "Земля" устранилась		нет/100ч.	100	0,1	1	+10, ветер
ЮЯЭС	6	Н.Куранах	дражный	20.05.17 4:28	20.05.17 4:33	0:05	20.05.17 4:33	0:05	МТЗ		у	п.Н.Куранах		нет/1478ч.	1478	0,4	2	+8, обл.
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	2	20.05.17 7:04	20.05.17 15:44	8:40	20.05.17 16:25	9:21	МТЗ		ну	На оп.44 снята ветка с проводов, на оп.13 заменено два изолятора. В 15:44 включен без 2 ТП (из 12). В 16:25 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке.		школа/1100ч.	1100	0,4	12	+12, ветер
Хаб.СЭС	10	ЦРП-10	9	20.05.17 9:05	20.05.17 21:07	12:02	20.05.17 21:07	12:02	Ав. Откл.		ну	дачи Пивань, дет. лагерь, В/ч. В пр.оп.37-38 падение дерева, обрыв 3-х проводов, в пр.оп.38-40 срыв вязки с изоляторов. Устранено				0,13		+9, ветер

Прим.ЮЭС	6	Партизан	11	20.05.17 14:15	20.05.17 14:37	0:22	21.05.17 11:51	21:36	"земля" от КУ			г.Партизанск, 1990чел. В 14:37 включен без 11 ТП. В 20:21 включен до ТП 7458(запитано 19 ТП). В 21:35 выделен участок от ТП 7458 до опоры № 100 (без нагрузки). 21.5.17 в 11-51 включен по нормальной схеме, между ТП 7458 и ТП 7460 отсоединили одну из КЛ.	ф.17 ПС Горная	насосная, д/с / 1990чел	1990	1,2	21	+25, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная	16	20.05.17 15:05	20.05.17 17:05	2:00	20.05.17 19:40	4:35	ав.откл.			г.Партизанск. В 15:25 запитаны 2ТП от резерва. В 17:05 включен до ТП7402, запитано 5ТП из 10. На ТП7403 повреждение кабельной муфты резервного ввода от ф.16 ПС Горная. В 19:40 отключен резервный ввод	ф.6 ПС Горная	нет / 1156чел	1156	0,3	10	+25, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	20.05.17 16:55	20.05.17 21:19	4:24	20.05.17 21:19	4:24	МТО	нет	ну	На оп.52 падение дерева, слетел провод с изолятора, наклон оп.52. Устранено		нет / быта нет	0	0,4	15	+23, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка	по ф.1 РКЛ-3/54	20.05.17 19:07	21.05.17 9:18	14:11	21.05.17 9:18	14:11	ав.откл.	ну	ну	с.Цветковка, Пшеницыно. Произведён осмотр ВЛ, кроме пр.оп.56-60 переход через р.Уссури, осмотр в тёмное время суток и без плавсредств невозможен. При попытке включить после осмотра, отключился РКЛ-3/54, видели вспышку в пр.оп 56-60. Продолжение осмотра с утра по согласию с потреб. В 9:18 включен полностью, в пр. 58-59 убрали подмытое дерево.		нет / 666чел	666	0,1	8	+23, гроза, ветер
Прим.ЦЭС	35	Ярославка - Лузановка - Озерная падь		20.05.17 20:07	20.05.17 20:07	0:00	21.05.17 19:05	22:58	"земля" от КУ			Обесточен вед. ПС Лузановка (без нагрузки). На ПС Озерная падь разрыв Наклон ОП 39 (болотистая местность). обрыв среднего провода (обрыв в лодочке) в пр. оп. 38-39. 21.05.17 Устранено		нет	0	0	0	+16, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	2	21.05.17 0:55	21.05.17 1:08	0:13	21.05.17 1:08	0:13	Ав. Откл.		у	с. Корфовка		школа/20 Оч.	200	0,1	4	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	3	21.05.17 0:55	21.05.17 1:18	0:23	21.05.17 1:18	0:23	Ав. Откл.		у	п. Николольвовск		школа/20 Оч.	200	0,1	8	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия	8	21.05.17 1:15	21.05.17 1:26	0:11	21.05.17 1:26	0:11	МТЗ	нет	у	с.Степное		школа/25 Оч.	250	0,1	5	+12, гроза
Прим.ЮЭС	35	АТЭЦ - Суражевка		21.05.17 1:34	21.05.17 1:34	0:00	21.05.17 1:34	0:00	МТО	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	13	21.05.17 3:28	21.05.17 3:30	0:02	21.05.17 3:30	0:02	МТЗ		у	часть п.Ярославка, п.Дальзавод, п.Вознесенка		д.сад/178 1ч.	1781	0,8	22	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	5	21.05.17 3:35	21.05.17 3:43	0:08	21.05.17 3:43	0:08	Ав. Откл.		у	охот.хоз., фермер		нет/5ч.	5	0,2	2	+12, гроза
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		21.05.17 3:44	21.05.17 3:44	0:00	21.05.17 3:44	0:00	ТНЗНП 2 ст.		у	ИМФ Ф-В-0 2,9 км.		нет	0	0	0	+12, гроза
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	21.05.17 4:02	21.05.17 4:02	0:00	21.05.17 4:02	0:00	МТЗ		у	с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова"		3-и п/з /300	300	0,1	8	+12, пасм
Прим.ЦЭС	10	Россия	4	21.05.17 5:03	21.05.17 5:12	0:09	21.05.17 5:12	0:09	МТЗ		у	с.Павловка		нет/500ч.	500	0,3	5	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	21.05.17 5:03	21.05.17 5:12	0:09	21.05.17 5:12	0:09	МТЗ		у	с. Григорьевка		школа/ 900ч.	900	0,1	13	+12, гроза

Прим.ЦЭС	10	Россия	7	21.05.17 5:03	21.05.17 5:12	0:09	21.05.17 5:12	0:09	МТЗ		у	с.Новожатково		нет/450ч.	450	0,1	7	+12, гроза
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	21.05.17 5:12	21.05.17 5:12	0:00	21.05.17 5:12	0:00	МТЗ	у		с. "Ласточка", с.Емельяновка, П/з ("Стрельникова", "Емельянова", "Леонова"		нет/300ч.	300	0,1	8	+12, пасм
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	2	21.05.17 5:13	21.05.17 5:13	0:00	21.05.17 5:13	0:00	МТЗ	у		с. Спасское		нет/42ч.	42	0,3	7	+13, дождь
Прим.СЭС	10	Чернышевка	9	21.05.17 5:25	21.05.17 6:20	0:55	21.05.17 6:20	0:55	МТЗ	ну	у	часть с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное,Каменка,Красноречье		нет/ 711ч.	711	0,2	11	+13, гроза
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Восток		21.05.17 5:30	21.05.17 5:30	0:00	21.05.17 5:30	0:00	МТО	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+12, гроза
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		21.05.17 5:34	21.05.17 5:34	0:00	21.05.17 8:38	3:04	МТО		у	ВЛ находилась на Х.Х. Произведен обход, замечаний нет. В 8:38 ВЛ включена		нет	0	0	0	+13, гроза
Прим.ЗЭС	10	Иман	3	21.05.17 5:48	21.05.17 5:48	0:00	21.05.17 5:48	0:00	МТЗ	у		п.Иман		нет/1098ч.	1098	0,6	24	+12, дождь
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка 1		21.05.17 5:51	21.05.17 5:51	0:00	21.05.17 5:51	0:00	Ярославка: НЗЗ 2ст., АПВ усп. ПС Павловка: НЗЗ 1ст., АПВ усп.	у		ИМФ-ФВ- 13,5км. Обход без замечаний		нет	0	0	0	+12, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	110	Хороль - Петровичи		21.05.17 5:51	21.05.17 5:51	0:00	21.05.17 5:51	0:00	ПС Хороль: 1-й комплекс ЗОФ	у		22.05.17 проведена проверка РЗА: защита ЗОФ выведена из работы до получения заключения от завода-изготовителя		нет	0	0	0	+12, гроза, дождь
Прим.СЭС	10	Уборка	4	21.05.17 6:06	21.05.17 8:55	2:49	21.05.17 10:56	4:50	МТЗ	ну	ну	Включен без двух ТП. В 10:56 включен полностью, причина не установлена. Обход без замечаний		школа / 2236ч.	2236	0,3	17	+13, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	4	21.05.17 6:27	21.05.17 6:30	0:03	21.05.17 6:30	0:03	Ав. Откл.		у	часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка		нет / 700ч.	700	0,4	13	+12, гроза
Прим.ЮЭС	10	Тавричанка	16	21.05.17 6:37	21.05.17 7:22	0:45	21.05.17 7:22	0:45	МТЗ			с. Чапаево. Повреждение на вед. отпайке		нет/820ч.	820	0,8	2	+14, ясно
Прим.СЭС	35	Яковлевка	Т2	21.05.17 6:40	21.05.17 7:10	0:30	21.05.17 17:58	11:18	отработал ПСН 35кВ		у	На ПС Яковлевка отработал ПСН 35кВ Т2, отключился В10 Т-2 (блинкер:перегруз). Одновременно отключился Ф-4(РСК, МТЗ). Т-1 в резерве, вся нагрузка была на Т-2. В 7:10 введен в работу Т-1, все потребители запитаны, кроме Ф-4. В 17:58 по Т-2 заменили ПСН по Ф "В", Т-2 в резерве	Т1	школа/44 63ч.	4463	1	44	+13, гроза
Прим.СЭС	10	Яковлевка	4	21.05.17 6:40	21.05.17 7:35	0:55	21.05.17 11:10	4:30	МТЗ	нет	ну	В 7:35 часть нагрузки (6 ТП) переведена на Ф-14 ПС Варфаломеевка. В 11:10 включен по норм.схеме, оп.1 устранен обрыв шлейфа ф.С	ф.14 ПС Варфаломеевка	нет/595ч.	595	0,2	12	+13, гроза
Прим.ЦЭС	10	Баневур	по ф.6 на РП Кондрате новка откл. ф.3	21.05.17 6:40	21.05.17 6:45	0:05	21.05.17 6:45	0:05	Ав. Откл.		у	с.Каймановка с.Каменушка		школа/ 100ч.	100	0,17	11	+13, гроза

Ам.ВЭС	6	Бурейск	26	21.05.17 6:48	21.05.17 7:21	0:33	21.05.17 9:48	3:00	МТЗ-2	ну	ну	с.Долдыкан. 7:27 выделен участок от ЛР 228 до ЛР 261 (без нагрузки), все запитано. Оп.133 наклон (болото), слхст проводов. Устранено (выправлена), все включено	ф.15 ПС Бурейск	нет/200ч.	200	0,1	5	+17, обл.
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Хороль		21.05.17 7:07	21.05.17 7:07	0:00	21.05.17 7:07	0:00	ПС Хороль:ТЗ НП 1 ст., АПВ усп., ПС Ярославка: НЗЗ 1 ст., АПВ усп.	у		ИМФ Ф-В-0 16 км. На оп. 68 по ф.В разрушено 3 из 9 изоляторов (Стекло)	нет	0	0	0	+12, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	6	21.05.17 7:15	21.05.17 7:17	0:02	21.05.17 7:17	0:02	МТЗ	ну	у	с.Лучки, с.Березовое	школа / 1039ч.	1039	0,4	17	+12, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	21.05.17 7:25	21.05.17 7:30	0:05	21.05.17 7:30	0:05	МТО		у	с.Монастырище	школа / 2619ч.	2619	0,4	12	+12, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	21.05.17 7:28	21.05.17 7:30	0:02	21.05.17 7:30	0:02	МТЗ		у	с. Халкидон,Светлое	школа/ 1293ч.	1293	0,8	21	+12, гроза, дождь	
Прим.СЭС	10	Чернышевка	9	21.05.17 7:50	21.05.17 10:24	2:34	21.05.17 13:10	5:20	МТЗ		ну	Включен без 4ТП. В 13-10 включен полностью. Повреждение на вед.уч-ке	нет/ 711ч.	711	0,2	11	+13, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Спасск	7	21.05.17 7:59	21.05.17 7:59	0:00	21.05.17 10:40	2:41	МТЗ	ну	ну	На х.х. Повреждение в сетях потребителя	нет	0	0	0	+12, дождь	
Прим.СЭС	10	Ольга	15	21.05.17 8:16	21.05.17 8:21	0:05	21.05.17 8:21	0:05	МТЗ		у		нет / 122ч.	122	0,1	9	+13, гроза	
Прим.СЭС	10	Уборка	15	21.05.17 8:43	21.05.17 8:43	0:00	21.05.17 8:43	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+13, гроза	
Прим.СЭС	10	Уборка	6	21.05.17 8:54	21.05.17 13:04	4:10	21.05.17 13:04	4:10	"земля" от КУ			Оп. 21 разрушен разрядник ф.В. Устранено	РРС	0	0,001	1	+12, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Родина	1	21.05.17 9:13	21.05.17 9:20	0:07	21.05.17 9:20	0:07	МТЗ		у		нет / 200 чел	200	0,1	1	+15, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Родина	4	21.05.17 9:13	21.05.17 9:53	0:40	21.05.17 9:53	0:40	МТЗ		у		школа / 600 чел	600	0,2	4	+15, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Дежнево	58	21.05.17 10:46	21.05.17 11:42	0:56	21.05.17 16:28	5:42	МТЗ		ну	После АПВ появилась земля, откл от КУ. Пр.оп.58-01-1/2 сторонним экскаватором (ООО Монолит) оборван провод. Сообщено в СБ. Включен без ЗТП, запитано более 60% нагрузки. В 16:28 устранено, все включено	нет / 1000 чел	1000	0,2	5	+18, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Князевка	3	21.05.17 11:10	21.05.17 12:28	1:18	21.05.17 12:28	1:18	"земля" от КУ			Оп.194 устранен обрыв вазки по ф.А и слхст проводов	нет / 99 чел	99		4	+15, ясно	
Ам.ВЭС	10	Поярково	18	21.05.17 12:08	21.05.17 13:12	1:04	21.05.17 14:58	2:50	"земля" от КУ			Включен до ЛР-415 без ЗТП. Оп.31 повреждена трактором (треснула у основания, поврежден изолятор ф.В). Виножник на месте. Сообщено в СБ. Устранено (заменен изолятор)	школа, нефтебаза / 224 чел	224	0,2	7	+15, ясно	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	12	21.05.17 12:10	21.05.17 12:14	0:04	21.05.17 12:14	0:04	МТЗ	нет	у	Наклон оп.12-00-6 (стоит в болоте), перекрытие на оп.12-01-1. Устранено по заявке	больница / 400 чел	40	0,1	4	+15, ясно	

Хаб.СЭС	35	Майская ГРЭС - Южная		21.05.17 14:17	21.05.17 14:17	0:00	21.05.17 14:21	0:04	ДЗ 1 ст	ну	у	Работает в "кольце"		нет	0	0	0	+15, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	9	21.05.17 14:40	21.05.17 14:40	0:00	21.05.17 14:40	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	3	21.05.17 17:40	21.05.17 19:16	1:36	21.05.17 19:16	1:36	ав.откл.	ну	ну	Включен после осмотра. Причина не установлена		школа, дс / 556 чел	556	0,1	3	+15, пасмурно
Ам.СЭС	35	Сквородино - Невер		21.05.17 20:27	21.05.17 20:27	0:00	21.05.17 20:27	0:00	б/б	у				нет	0	0	0	+18, ветер
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	6	21.05.17 22:42	21.05.17 23:05	0:23	21.05.17 23:05	0:23	ав.откл	нет	у	с.Ивановка.		больница / 350чел	350	0,12	3	+20, пасм
Прим.ЮЭС	10	Славянка	4	22.05.17 11:10	22.05.17 11:17	0:07	22.05.17 11:17	0:07	МТО		у	с.Рязановка, Ромашка		нет / 84 чел	84	0,1	8	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Славянка	4	22.05.17 11:20	22.05.17 14:21	3:01	22.05.17 14:21	3:01	МТО			Повреждение на вед.ТП		нет / 84 чел	84	0,1	8	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир	4	22.05.17 12:45	22.05.17 12:54	0:09	22.05.17 16:20	3:35	Ав.откл			Включен без 4 ТП. Оп.41 разрушен изолятор, провод на траверсе. Устранено		школа / 580 чел	580	0,5	11	+16, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Угольная	6	22.05.17 16:49	22.05.17 19:38	2:49	22.05.17 19:38	2:49	МТО	ну		Оп.55 обнаружен разрушенный изолятор, провод на траверсе- Устранено		нет / 300 чел	300	0,1	10	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина	1	22.05.17 17:18	22.05.17 17:59	0:41	22.05.17 18:34	1:16	МТЗ		ну	Включен без, РТП-20093. В 18:34 включен полностью, без замечаний		нет / 200 чел	200	0,01	3	+12, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Лесная	5	22.05.17 19:40	23.05.17 2:53	7:13	23.05.17 2:53	7:13	МТЗ	ну	ну	Сбита оп.46 (ж/б) неустановленным транспортом. Сообщено в СБ, полицию. Установлена временная опора.		скважина / 400 чел	400	0,1	4	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия	7	22.05.17 21:41	23.05.17 0:36	2:55	23.05.17 15:32	17:51	ав.откл.	нет	ну	с.Новожатково. В 0:36 включен до РЛ на оп.147 без 3-х ТП, вкл в 15:32. Оп 165 заменены 2 поврежденных изолятора.		нет / 450чел	450	0,05	7	+10, пасм
Прим.ЦЭС	10	Родина	1	22.05.17 23:37	22.05.17 23:40	0:03	22.05.17 23:40	0:03	ав.откл.	нет	у	Повреждение на вед.участке.		нет / 200чел	200	0,04	3	+9, дождь
Прим.ЦЭС	10	Родина	4	22.05.17 23:58	23.05.17 0:03	0:05	23.05.17 5:00	5:02	ав.откл.	нет	у	с.Новое. В момент откл-я бригада ОВБ находилась на ПС, РПВ усл. ч/з 5 мин. В КТП-20120 замены предохранители 10 кВ и проходной изолятор ф.В, включен в 5:00 23.5.17..		школа / 600чел	600	0,1	4	+9, дождь
Прим.ЦЭС	10	Турий-рог	7	23.05.17 0:10	23.05.17 0:21	0:11	23.05.17 0:21	0:11	"земля" от КУ			Повреждение на вед. КТП-63 (вкл в 12:00).		нет / 162чел	162	0,03	4	+9, дождь
Прим.ЮЭС	35	АТЭС - Суражевка		23.05.17 0:51	23.05.17 2:05	1:14	23.05.17 7:09	6:18	"Земля" от КУ			Обесточилась 1/2 ПС Суражевка. В 2:05 на ПС Суражевка запитаны все потребители (вкл. СВ-35). На оп.43 (жб) разрушение штыревого изол. верхнего провода (фарф) фВ. (юбка изолятора на 2/3 разрушилась, провод прошило). Устранено.	Кролевцы Суражевка	птицефабрика / быта нет	0	0,3		+9, дождь
Прим.ЗЭС	10	Новосельская	3	23.05.17 1:15	23.05.17 1:17	0:02	23.05.17 1:17	0:02	МТЗ	ну	у	с.Новосельское. Обход на 26.5.17.		школа / 1251чел	1251	0,1	5	+11, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря	1	23.05.17 1:16	23.05.17 2:00	0:44	23.05.17 2:00	0:44	ав.откл	ну	у	с. Нововладимировка, Нахимовка, Татьянавка.Обход на 26.5.17.		школа, насосная / 765чел	765	0,1	11	+11, дождь

Прим.ЗЭС	10	Заря	2	23.05.17 1:16	23.05.17 1:59	0:43	23.05.17 1:59	0:43	ав.откл	ну	у	с.Бусевка. Обход на 26.5.17.	школа, д/с, насосная, интернат / 716чел	716	0,1	6	+11, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря	3	23.05.17 1:18	23.05.17 1:18	0:00	23.05.17 1:18	0:00	ав.откл.	у		Обход на 26.5.17.	нет	0	0	0	+11, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря	8	23.05.17 1:55	23.05.17 2:55	1:00	23.05.17 6:54	4:59	"земля" от КУ			Включен без отпайки на ЗТП-3068 МТФ (летний лагерь). Заменен изолятор на оп.247 по ф.В.	нет	0	0,01	4	+11, дождь
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	23.05.17 2:17	23.05.17 2:18	0:01	23.05.17 2:18	0:01	Ав.откл	ну	у	с.Ласточка, Емельяновка.	водокачка, п/з / 301чел	301	0,1	8	+10, пасм
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	23.05.17 2:32	23.05.17 2:33	0:01	23.05.17 2:33	0:01	Ав.откл	ну	у	с.Ласточка, Емельяновка.	водокачка, п/з / 301чел	301	0,1	8	+10, пасм
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	23.05.17 2:44	23.05.17 8:42	5:58	23.05.17 8:42	5:58	Ав.откл	ну		с.Ласточка, Емельяновка. В пр.оп.80-81 сняли ветку с проводов.	водокачка, п/з / 301чел	301	0,1	8	+10, пасм
Прим.ЦЭС	10	Покровка	3	23.05.17 5:08	23.05.17 11:04	5:56	23.05.17 11:04	5:56	ав.откл.	нет	ну	Лвл=10,8км, Лбаза=0. Вкл в 6:04 (без 7ТП), вкл в 11:04. Оп.93 заменены поврежденные изоляторы.	школа / 270чел	270	0,1	9	+7, дождь
Прим.ЦЭС	10	Покровка	СВ-10 1-4С	23.05.17 6:36	23.05.17 6:55	0:19	23.05.17 6:55	0:19	МТЗ		у	Обесточилась 4сш-10кв.	550чел		1,9	12	+8, дождь
Прим.СЭС	10	Яковлевка	4	23.05.17 6:38	23.05.17 6:40	0:02	23.05.17 6:40	0:02	МТЗ	ну	у	с.Яковлевка, Покровка, Рославка. Обход без замечаний.	нет / 595чел	595	0,2	12	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	23.05.17 7:32	23.05.17 7:40	0:08	23.05.17 7:40	0:08	МТО	нет	у	с.Монастырище.ТП7130 заменены ВВ предохран.	школа / 2619чел	2619	0,4	12	+7, пасм
ЮЯЭС	6	Алдан	Аэропорт	23.05.17 14:20	23.05.17 16:27	2:07	23.05.17 16:27	2:07	ТО	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП.	аэропорт, больн, теплпункт, пож.охрана / 567чел	567	0,6	12	+1, снег
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф15 В-10 кв в СП5	23.05.17 15:13	23.05.17 15:13	0:00	23.05.17 15:13	0:00	Ав.откл	у		Осмотр без замечаний (пр.оп 88-130)	нет	0	0	0	+10, пасмурно
ЭС ЕАО	6	Хинганск	322	23.05.17 15:19	23.05.2017 16:37	1:18	26.05.17 15:56	72:37	МТО	нет	ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки, потребителю обеспечен резерв. ТП161 повреждение каб.муфты. (25.5.17- есть еще повреждение КЛ, проведение АВР на 26.5.17). Устранено.	ф 303 очисте, школа, д/с/ 323чел	323	0,4	4	+14, облачно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	13	23.05.17 15:20	23.05.17 15:26	0:06	23.05.17 17:43	2:23	КУ, земля			Вкл до оп 129, вкл в 17:43. Оп.121 заменен поврежденный изолятор.	ПС Техмененово ф3 школа, кот, д/с, насос/1890чел	1890	0,3	17	+10, пасмурно

Ам.ЗЭС	10	Белоярово	10	23.05.17 18:11	23.05.17 19:09	0:58	23.05.17 21:55	3:44	МТЗ	ну	ну	Вкл без РТП 32-08. Ребенок (Гуменюк А.А. 11 лет) на ТП 32-08 (киоск.типа) попал под напряжение 10 кВ (следы перекрытия на прох.изоляторах 10 кВ). Ск.помощью доставлен в больницу (состояние стабильное, 5% ожог левой стороны лица и уха 1,2 степени, руки забинтованы). В 21:55 после осмотра ТП включено в работу без замечаний	нет/ 899 чел	899	0,14	10	+12, облачно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	23.05.17 22:02	23.05.17 22:06	0:04	23.05.17 22:06	0:04	МТЗ		у	24.5.17 обход без замечаний.	нет	55	0,1	1	+16, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ	6	24.05.17 4:03	24.05.17 5:00	0:57	24.05.17 13:14	9:11	МТЗ			Вкл до РЛ-5, вкл в 6:51 (без 7 вед ТП), вкл в 13:14. Оп.146/2 снято упавшее дерево.	насосные / 200 чел	200	0,5	34	+7, ясно
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	24.05.17 7:18	24.05.17 9:05	1:47	24.05.17 18:23	11:05	Ав.откл	ну	ну	Вкл до оп.134 (ост. п/з на ДГ); пр.оп 165-166 снята ветка с проводов., РПВ ну, продолжен поиск МП.; вкл в 18:08. Пр.оп.165-166, пр.оп.214/18-19 сняты ветки с проводов.	п/з / 301 чел	301	0,1	8	+8, пасмурно
Хаб.СЭС	35	Байкальская - Дземги	Т170	24.05.17 8:50	24.05.17 8:50	0:00	24.05.17 8:50	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+8, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	по ф9 реклоуэр	24.05.17 10:06	24.05.17 11:11	1:05	24.05.17 11:11	1:05	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/ 370 чел	370	0,2	3	+8, дождь
Прим.ЦЭС	110	Промышленная - Полевая		24.05.17 12:00	24.05.17 12:00	0:00	24.05.17 12:00	0:00	Пром: ДЗ 1з; Полев: без блинк	у		ИМФ 21,8км, Лвл=28,4км. Осмотр зоны ИМФ: на оп.23 поврежден 1 изолятор в гирлянде (из 9), других замечаний нет.	нет	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Коммунар	4	24.05.17 12:16	24.05.17 12:30	0:14	24.05.17 12:30	0:14	Ав.откл		у	Планируется обход на 31.5.17	школа/ 1000 чел	1000	0,6	11	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Коммунар	9	24.05.17 12:16	24.05.17 12:32	0:16	24.05.17 12:32	0:16	Ав.откл		у	Планируется обход на 31.5.17	нет/ быта нет	0	0,05	1	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Коммунар	10	24.05.17 12:16	24.05.17 12:29	0:13	24.05.17 12:29	0:13	Ав.откл		у	Планируется обход на 31.5.17	кот/ 600 чел	600	0,1	8	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Борисовка	В-10 Т1	24.05.17 12:51	24.05.17 13:20	0:29	24.05.17 13:20	0:29	Ав.откл		у	Отходящие фидера не откл, выпавших бл.нет. Проверка РЗА на 26.5.17.	школа, кот/ 1140 чел	1140	1,6	20	+15, гроза
Ам.ВЭС	10	Михайловка	15	24.05.17 13:07	24.05.17 13:10	0:03	24.05.17 13:10	0:03	МТЗ	ну	у	25.5.17 произведен осмотр. Пролет опор 133/14-15; 133/22-23; 133/38-39 провис верхнего провода, следы перекрытия. Оп. 135/3 скол изолятора.	школа, д/с, вн.башня / 1100 чел	1110	0,22	14	+16, ветер
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	по ф-23 В-6 кВ в ТП5	24.05.17 13:15	24.05.17 13:24	0:09	24.05.17 13:24	0:09	Ав.откл		у	Планируется обход.	кот, насосн/ 1300 чел	1300	0,7	7	+14, дождь
Прим.СЭС	10	Чернышевка	4	24.05.17 13:20	24.05.17 13:25	0:05	24.05.17 13:25	0:05	Ав.откл		у	Обход без замечаний.	нет/ 178 чел	178	0,1	7	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	24.05.17 13:48	24.05.17 18:52	5:04	24.05.17 19:50	6:02	МТО	ну	ну	Лвл=21,2км, Лбаз=0. В 18:47 вкл головной уч, вкл в 18:52 (ост 14ТП); оп.№31/6 заменен поврежденный изолятор, вкл в 19:20 до РЛ23 (ост 2ТП), вкл в 19:50 без замечаний.	насосн, кот/2268 чел	2260	0,7	33	+20, гроза

Прим.ЦЭС	10	Корсаков ка	2	24.05.17 13:48	24.05.17 13:51	0:03	24.05.17 13:51	0:03	Ав.откл		у	Планируется обход на 30.5.17		школа, кот/ 700 чел	700	0,3	8	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Яблонков а	14	24.05.17 14:01	24.05.17 14:18	0:17	24.05.17 14:18	0:17	МТО	ну	у	Обход без замечаний.		нет/ 238 чел	238	0,1	4	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ново- Георгиевк а	3	24.05.17 14:10	24.05.17 17:24	3:14	24.05.17 17:24	3:14	КУ, земля			Оп.7 заменен поврежденный изолятор, фс.		кот/ 760 чел	760	0,3	7	+15, гроза
ЮяЭС	6	Восточна я	РПБЗ	24.05.17 15:25	24.05.17 15:25	0:00	24.05.17 15:25	0:00	Ав.откл		у	Планируется обход		нет	0	0	0	+5, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасье вка	16	24.05.17 16:20	24.05.17 16:45	0:25	24.05.17 16:45	0:25	МТЗ		у	Произведен осмотр. Пр.оп 124-125 (под ВЛ) упавшее дерево (провода ВЛ без повреждения). /по сообщ.очевидца; бригада была рядом, работала по заявке ДЭК по ограничениям за неоплату, прибыли на место, подтверждено падение дерева, после чего РПВ усп/.		д/с, школа, д.дом/ 1460 чел	1460	0,7	11	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Анастасье вка	8	24.05.17 17:30	24.05.17 18:45	1:15	24.05.17 19:02	1:32	МТО		ну	Пр.оп. 40-41 падение дерева, обрыв 2-х проводов. Потребителю обеспечен резерв (кроме 1 вед.ТП). Устранено в 19:02, восстановлена норм.сх.	ф11	нет/2154 чел	2154	0,2	6	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	6	Втормет	20	24.05.17 17:49	24.05.17 18:10	0:21	24.05.17 18:10	0:21	МТО		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ быта нет	0	0,1	3	+15, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино	14	24.05.17 19:33	24.05.17 19:39	0:06	24.05.17 19:39	0:06	МТО	ну	у			школа,кот / 518 чел	518	0,1	18	+12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Анучино	14	24.05.17 20:32	24.05.17 21:34	1:02	24.05.17 21:34	1:02	Ав.откл		ну	25.5.17 обход: обнаружено повреждение (срыв) опорного изолятора ф.-С на спусках от РПТ-2051 в сторону ТП. Устранено по заявке в 16:39 25.5.17.		школа,кот / 518 чел	518	0,1	18	+14, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовск ая	22	24.05.17 23:06	25.05.17 0:21	1:15	25.05.17 11:13	12:07	Ав.откл		ну	Включен без 5ТП. В прол. оп. №176-177 убрано дерево (подмыло корни ручьем) без повреждения провода. Потребитель запитан полностью.		нет / быта нет	0	0,5	15	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Угольная	6	25.05.17 4:08	25.05.17 7:19	3:11	25.05.17 15:20	11:12	"земля" от КУ			Включен без ТП-7505, повреждение 3-х прох. изоляторов. Устранено в 15-20.		нет / 300 чел	300	0,1	10	+10, дождь
Ам.ЗЭС	10	Новокиев ка	12	25.05.17 6:15	25.05.17 7:49	1:34	25.05.17 16:00	9:45	МТО	ну	ну	Падение ж/б оп. № 66 в болоте. Выделен поврежденный участок, обесточено 1ТП. Установлена новая опора, вкл. по норм. сх.		нет / 2309 чел	2309	0,6	14	+15, ясно
Прим.ЮЭС	10	Краскино	11	25.05.17 9:20	25.05.17 10:33	1:13	25.05.17 10:33	1:13	МТЗ		ну	Повреждение на ведомственной отпайке. (оп.36/3 убрали дерево)		насосная / 25 чел	25	0,1	4	+10, дождь
ЭС ЕАО	35	Лондоко- Биракан	Т-144	25.05.17 9:55	25.05.17 9:55	0:00	25.05.17 9:55	0:00	МТО		у	Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+13, облач
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево	7	25.05.17 11:25	25.05.17 14:25	3:00	25.05.17 16:15	4:50	МТЗ		у	Вкл. без ТП "Маяк", вкл в 16:15. Осмотр без замечаний.		Телефонн ая станция / 310 чел	310	0,1	7	+10, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Троица	25	25.05.17 12:25	25.05.17 12:35	0:10	25.05.17 18:15	5:50	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Оп.104 устранен обрыв вязки., фА.	ф-24 ПС Троица	школа, наосн/ 140 чел.	140	0,65	37	+10, дождь, ветер

Прим.ЮЭС	6	Волчанец	В-6кВ Т2	25.05.17 17:26	25.05.17 18:49	1:23	25.05.17 19:17	1:51	МТЗ		у	С обесточиванием потребителей 2 сш (на сш 3 фидера). Осмотр: откл.положение ф15 /бл.МТО, повреждён В-6кВ, потребителю обеспечен резерв/.		с.Душкино, 850чел / "ИК-27"	850	0,9	22	+10, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец	15	25.05.17 17:26	25.05.17 19:17	1:51	26.05.17 10:20	16:54	МТО		не произв.	Повреждён В-6кВ (ВМП-10П; перекрытие 2-х полюсов, фА,С; потребителю обеспечен резерв). В 5:31 произведен ремонт; В-6кВ включен; 10:20 приведена сх.в исходное состояние.	ф16	школа / 300 чел	300	0,2	10	+10, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	25.05.17 17:40	25.05.17 18:50	1:10	25.05.17 18:50	1:10	МТЗ		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		п/з, АТС / 370 чел	370	0,1	7	+10, дождь, ветер	
Хаб.СЭС	35	ТЭЦ2 - ЭТЗ с отп. Багерная	Т-160	25.05.17 17:52	25.05.17 17:52	0:00	25.05.17 17:52	0:00	ДЗ-2ст		у	26.5.17 произведён осмотр ВЛ, замечаний нет.		нет	0	0	0	+17, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	3	25.05.17 22:10	25.05.17 22:31	0:21	25.05.17 22:31	0:21	МТЗ		у	Произведен осмотр. РТП 4045 произведена ревизия контактов.		кот, насосн, вн.башня, школа/ 480 чел	480	0,3	5	+10, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Партизан	9	25.05.17 23:15	25.05.17 23:20	0:05	25.05.17 23:20	0:05	МТЗ		у	Обход на 26.5.17.		школа, насосн/ 2856 чел	2856	2,4	22	+9, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		26.05.17 0:07	26.05.17 0:07	0:00	26.05.17 0:07	0:00	Яр: НЗЗ 1ст, МТО, ДЗ 1з; Спасск: ТЗНП		у	ИМФ 2,9 км от ПС Ярославка. Лвл=70,5 км. 26.5.17 произведён осмотр пролет оп. №1-30 (4,5км): на траверсе оп №16 ф.- "А" гнездо аиста, на ветках нижнего гнезда следы свежих подгаров.		нет	0	0	0	+8, дождь	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Насосная	26.05.17 3:05	26.05.17 5:52	2:47	26.05.17 14:52	11:47	КУ, земля			Вкл в 3:41 до ТП 7051, вкл в 5:52 (без ТП-7069). На оп. №236 заменён изолятор. Вкл. в 14:52.		нет/ 324 чел	324	0,2	14	+8, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Михайловка	15	26.05.17 5:19	26.05.17 6:24	1:05	26.05.17 6:24	1:05	КУ, земля			На выходе ЗРУ 10 заменен поврежденный изолятор (на траверсе прикреплённой к ЗРУ).		вн.башня, школа, д/с, кот/ 1110 чел	1110	0,18	14	+7, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка	25	26.05.17 8:38	26.05.17 10:22	1:44	26.05.17 10:22	1:44	КУ, земля			Повреждение в сетях потребителя на отп. Оборонэнерго.		нет/ 155 чел	155	0,5	12	+10, пасмурно	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	18	26.05.17 12:53	26.05.17 13:02	0:09	26.05.17 13:02	0:09	МТЗ		ну	у	Включен дежурным персоналом ПС. Осмотр, замечаний нет.		больница, КНС / 1300 чел	1300	0,1	15	+22, ясно
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка	по ф-14 откл. РК-31	26.05.17 15:45	26.05.17 16:45	1:00	26.05.17 16:45	1:00	МТЗ		у	Со слов очевидцев военная техника под ВЛ. Включен после осмотра, замечаний нет (техника не обнаружена).		нет / 241 чел	241	0,04	7	+25, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево	1	26.05.17 16:00	26.05.17 16:21	0:21	26.05.17 16:21	0:21	Ав.откл		у	База ОВБ L=10км. Повреждение на вед. ТП-2457.		КНС / 160 чел	160	0,1	3	+21, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	26.05.17 18:20	26.05.17 18:43	0:23	26.05.17 20:04	1:44	КУ, земля			Вкл. без 2-х ТП, в 20:04 вкл. всё. Повреждение на вед. участке.		п/з (на ДГ), АТС / 370 чел	370	0,1	7	+14, пасмурно	

Хаб.ЦЭС	10	Кн.Волконская	2	26.05.17 19:10	26.05.17 20:05	0:55	26.05.17 20:05	0:55	Ав.откл		ну	Повреждение на вед. участке Ростелеком.		нет / 450 чел	450		2	+19, облач
Прим.ЦЭС	10	Родина	5	26.05.17 19:37	26.05.17 19:37	0:00	26.05.17 21:30	1:53	Ав.откл		у	Находился на ХХ.		нет	0	0	0	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Южная	23	26.05.17 20:01	26.05.17 20:46	0:45	26.05.17 20:46	0:45	Ав.откл		не произв.	Повреждение вед. кабеля.		нет / быта нет	0	0,5	3	+19, облач
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	6	26.05.17 20:10	26.05.17 20:53	0:43	27.05.17 0:20	4:10	МТЗ		не произв.	часть г.Большой Камень. Вкл. без 6 ТП, вкл в 0:20. Пр.оп 79-80 снята ветка с проводов.		нет / 250 чел	250	0,3	14	+12, н/б дождь
Хаб.СЭС	6	Ургальская ЦЭС	29	27.05.17 0:25	27.05.17 0:31	0:06	27.05.17 0:31	0:06	МТЗ		у	Включен деж. персоналом. Обход, замечаний нет.		нет/ 600 чел	600	0,1	4	+15, облачно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево-тяг - Манзовка		27.05.17 4:22	27.05.17 4:49	0:27	27.05.17 4:51	0:29	Яр: НЗЗ 2ст; Манз: НЗЗ 1ст.	ну	у	ИМФ 27,2 км, фв. Лвл=32,2км от ПС Ярославка. С обесточиванием ПС Сибирцево-тяг. В 4:49 запитан потреб, в 4:51 замкнут транзит. Нарушение работы подв.состава (пассажир. поезд №99 на 13 мин), других нарушения не было /Показания ИМФ - уч.обслуживания РЖД (уч.Сибирцево-тяг-Манзовка)/. Произведен обход ВЛ от ПС Сибирцево/тяги до ПС М, повреждений не обнаружено. На ведомственной отпайке (РЖД) от оп. 75 в сторону ПС Сибирцево/тяги на второй опоре по фазе В, гнездо аиста.		РЖД		8		+12, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка	4	27.05.17 7:52	27.05.17 7:54	0:02	27.05.17 7:54	0:02	Ав.откл	ну	у			школа, д/с, кот/ 2236 чел	2236	0,3	17	+6, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка	по ф.4 отключил ся реклоузер №2 (оп 509)	27.05.17 8:05	27.05.17 14:16	6:11	27.05.17 14:16	6:11	Ав.откл			Поврежден реклоузер №2 на ОП 509 (есть следы перекрытия) По команде первого заместителя директора по производству - Главного инженера Корчемагина С.Н. РК демонтирован, отправлен в ремонт, выведен из схемы с последующим внесением соответствующих изменений в оперативной документации.		нет/ 1100 чел	1100	0,1	11	+6, ясно
ЭС ЕАО	10	Башурово	71	27.05.17 14:27	27.05.17 16:22	1:55	27.05.17 16:22	1:55	МТЗ	нет	у	п.Радде. Обход на 29.5.17.		нет/400 чел,	400	0,03	6	+20, ясно
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		27.05.17 16:38	27.05.17 16:38	0:00	27.05.17 23:24	6:46	МТО			ВЛ на хх. Опора №167 (деревянная) излом траверсы (сгнила), провод на земле. Устранено.		нет	0	0	0	+24, ясно
Прим.ЮЭС	10	Птицефабрика	20	27.05.17 16:59	27.05.17 17:23	0:24	27.05.17 18:27	1:28	МТО		ну	часть с.Суражевка. 17:23 включили без 1ТП. В пролете ОП 1/24-1/25 убрано дерево , провод не поврежден. В 18:27 всё включено.		школа/470 чел	470	0,5	8	+21, ветер
Ам.СЭС	10	Сковородино	18	27.05.17 17:56	27.05.17 17:56	0:00	27.05.17 17:56	0:00	МТЗ	у		Гроза		нет	0	0	0	+18, гроза

Прим.ЦЭС	110	Уссурийск 2 - Кожзавод - Уссурийск тяга		27.05.17 20:36	27.05.17 20:36	0:00	27.05.17 20:36	0:00	ДЗ 3ст	у		ИМФ ф.А,С 195 км, Лвл=15,5км. ВЛ-110 ПС Усс/т.- Надеж/т питается в радиальном режиме (Лвл=22,1км), в ремонте ВЛ-110 Западная-Уссур/т для замены портала на ПС Уссур/т (заявка 27-28.5.17). На ПС Уссур/т и Надеж/т отключались В-27,5кВ от Umin, восстановлено питание ч/з 2 мин, сбой в работе подвижных составов небыло. Обход ВЛ 29.5.17 без замечаний.		нет	0	0	0	+20, обл.
Ам.ЭС	6	Сиваки	18	28.05.17 6:25	28.05.17 10:35	4:10	28.05.17 10:35	4:10	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. отпайке "АЭС"		РРС / быта нет	0	0,04	1	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Славянка	4	28.05.17 10:28	28.05.17 12:23	1:55	28.05.17 13:29	3:01	Откл.КУ"Земля"			с.Рязановка п.Ромашка. В 12:23 включен до оп.190 (РЛ-4, запитано 7ТП). В пролете оп.233-234 убрана ветка с проводов.		нет/84 чел.	84	0,1	12	+15, ясно
Хаб.ЭС	6	Чегдомын	19	28.05.17 13:10	28.05.17 13:15	0:05	28.05.17 13:15	0:05	Ав. Откл.	нет	у	Включен деж. персоналом.		нет/1000ч	1000	1	15	+15, ветер
Ам.ЦЭС	10	Томь	11	28.05.17 13:26	28.05.17 13:50	0:24	28.05.17 18:03	4:37	МТЗ	ну	не произв.	часть г.Белогорск. В 13:50 включен до ТП 49 (запитано 21ТП). В Пролете ОП 80-81 убрана ветка, на ЛР 10 устранен обрыв шлейфа		школа, КНС, д.сад, пож. Часть	15400	3	25	+18, ветер
Ам.ВЭС	10	Хвойная	2	28.05.17 13:38	28.05.17 13:48	0:10	28.05.17 13:48	0:10	МТО	ну	у	п.Восточный		соц. Приют/1500	1500	0,3	10	+18, ветер
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	1	28.05.17 14:10	28.05.17 14:12	0:02	28.05.17 14:12	0:02	МТО, МТЗ	ну	у	Вкл. деж. персоналом.		нет/252ч.	252	0,1	5	+20, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	6	28.05.17 14:10	28.05.17 14:10	0:00	28.05.17 14:10	0:00	МТО, МТЗ	у		с.Верхнеильновка		нет/283 ч.	283	0	5	+20, гроза, дождь
Ам.ЭС	10	Бузули	21	28.05.17 14:14	28.05.17 15:20	1:06	28.05.17 17:39	3:25	Откл.КУ"Земля"			с.Н.Бузули, с.Н.Острополь,с.Юхта,с.Дмитриевка,с.Усть Пера. В 15:20 включен без 2-х ТП. В 17:39 включено все после осмотра, замечаний нет.		д.сад, школа, больница /2390ч.	2390	0,6	42	+20, гроза
Прим.ЮЭС	110	Волна - 2Р		28.05.17 14:29	28.05.17 14:29	0:00	29.05.17 0:55	10:26	На ПС Волна: В 110 не отключался, защиты не раб., ПС 2Р: ТЗНП 2ст, МТО, АПВ ну	ну		Разрыв транзита. ИМФ-Ф-А, 6км. По ул.Бородинская 28А в пролете оп. № 6-7 несанкционир. работа крана, прикосновение к нижнему проводу, отгорел и упал на землю (пострадавших нет, кран гос/н 1360 ВТ 25). Устранено.	Волна - 2Ркотельная-Бурун	0	0	0	0	+20, обл.
Прим.ЮЭС	110	Спутник	В-110 "Промузел"	28.05.17 14:29	28.05.17 14:29	0:00	28.05.17 16:12	1:43	МТО	ну	у	Разрыв транзита. По прибытию бригады на ПС Спутник РПВ усп.		нет	0	0	0	+20, обл.
Ам.ЭС	10	Саскаль	6	28.05.17 14:34	28.05.17 14:34	0:00	28.05.17 14:34	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза

ЭС ЕАО	10	Унгун	155	28.05.17 14:58	28.05.17 15:40	0:42	29.05.17 16:51	25:53	Откл.КУ			10 чел, Унгун, Целинное. В-10 ф.155 не отключился, отключался СВ-10 (б/б), ч/з 2 мин СВ-10 включен без ф.155. Грузовым автомобилем сбита ОП 155-00/80 (ж/б, виновник на месте). Сообщено в с.б., полицию. Устранено.	ф.161 ПС Унгун	нет/10ч.	10	0,05	5	+22, обл.
Ам.ВЭС	10	Завитая	20	28.05.17 15:04	28.05.17 15:07	0:03	28.05.17 15:07	0:03	МТО	ну	у	Включено дежурным.		нет/1600ч	1600	0,8	8	+20, ветер
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		28.05.17 15:06	28.05.17 15:06	0:00	28.05.17 15:06	0:00	ПС Центральная: ТНЗНП 1ст., АПВ усп. ПС Волково: ТНЗНП 3 ст., АПВ усп.	у		В пр.оп.21-22 следы перекрытия, требуется ремонт провода. Заявка на 6.06.17		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Коммунар	7	28.05.17 16:00	28.05.17 17:49	1:49	28.05.17 17:49	1:49	МТЗ		у	с.Новоникольск		нет	10	0,05	1	+22, обл.
Ам.СЭС	35	Энергия - Базовая-2		28.05.17 16:02	28.05.17 16:02	0:00	28.05.17 16:02	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед ПС Эл.Котельная.		нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ЦЭС	10	Владимировка	9	28.05.17 16:05	28.05.17 16:36	0:31	28.05.17 19:38	3:33	Откл.КУ"Земля"			Выделен головной участок до ЛР 93 без потребителя. В пролете ОП 8-9 перегорел СИП 10кВ (попадание молнии). Устранено В 16:02 для безопасного прведения работ откл. ф.3 Пс Владимировка (совместный подвес)	ф.1 Николаевка	нет / 453 чел	453	0,23	15	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Дим	10	28.05.17 16:08	28.05.17 16:08	0:00	28.05.17 16:08	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, ветер
Ам.ВЭС	10	Городская	5	28.05.17 16:49	28.05.17 18:28	1:39	28.05.17 19:10	2:21	МТЗ, МТО	ну	ну	часть г.Завитинск. В 18:28 включен до ЛР 778 (запитано 13ТП). На ОП 39-32 заменили изолятор.		школа, гор.администрация/4190ч.	4190		20	+20, ветер
Ам.ВЭС	10	Городская	10	28.05.17 16:55	28.05.17 19:04	2:09	28.05.17 19:04	2:09	Откл.КУ"Земля"			с.Валуево, Червоно-Армия. Повреждение на вед. отпайке		нет/418ч.	418	0,32	9	+20, ветер
Ам.ЦЭС	10	Береговая	14	28.05.17 17:00	28.05.17 17:24	0:24	28.05.17 17:24	0:24	МТО	ну	ну	с.Константиновка. В пролете ОП 66-67 ветка на проводах. (пока ВЛ выводили в ремонт, ветку сдуло ветром)		школа, ЦРБ/2500 ч.	2500		25	+20, ветер
Ам.ВЭС	10	Городская	3	28.05.17 17:03	28.05.17 18:00	0:57	28.05.17 18:00	0:57	Откл.КУ"Земля"			часть г.Завитинск. ОП 32 заменили изолятор		полиция/4190ч.	4190	0,28	19	+20, ветер
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	12	28.05.17 17:12	28.05.17 18:14	1:02	28.05.17 20:30	3:18	МТЗ	ну	не произв.	с.Надеждинское. С КТП 14-1 убрана ветка		больница/120ч.	120	0,06	2	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Куропатино	5	28.05.17 18:14	28.05.17 18:49	0:35	28.05.17 21:11	2:57	МТЗ	выв	ну	с.Куропатино, Красное. В 18:49 перезапитано 10ТП. Прол. оп. №1/2-1/4 произведена перетяжка пров, оп. №1/18 снято гнездо. Всё вкл.	ф.10 ПС Муравьевка	нет/462ч.	462	0,07	12	+19, ветер
Хаб.СЭС	6	Чегдомын	19	28.05.17 18:15	28.05.17 18:30	0:15	28.05.17 20:27	2:12	МТЗ	нет	не произ	В 18:30 включен без ТП-3. Повреждение кабеля между предохранителем и трансформатором в ТП-3. Устранено и вкл.		нет/1500 ч.	1500	1	15	+18, обл.
Ам.ЦЭС	10	Западная	42	28.05.17 18:37	28.05.17 19:08	0:31	28.05.17 19:08	0:31	МТЗ	ну	у	часть г.Благовещенск		нет/200ч.	200	0,3	12	+18, ветер

Ам.ЦЭС	10	Садовая	5	28.05.17 18:40	28.05.17 19:01	0:21	28.05.17 19:01	0:21	МТЗ	ну	у			внн башня / 703 чел	703	0,1	11	+18, ветер
Ам.ЦЭС	10	Чигири	20	28.05.17 18:43	28.05.17 18:44	0:01	28.05.17 18:44	0:01	МТЗ	ну	у	с.Чигири		нет/100ч.	100	0,1	5	+18, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	9	28.05.17 18:50	28.05.17 18:50	0:00	28.05.17 18:50	0:00	МТЗ	у		часть г.Благовещенск		нет	0	0	0	+18, ветер
Прим.ЮЭС	10	Партизан	9	28.05.17 19:32	28.05.17 21:04	1:32	28.05.17 23:00	3:28	МТЗ		ну	часть быта г.Партизанск. Вкл. без 4-х ТП, на оп 41/8 сорван изолятор.. 23:00 устранено и вкл.		ТНС/2856 ч.	2856	1,6	22	+20, ясно
Ам.ЗЭС	10	Климауцы	2	28.05.17 20:03	28.05.17 20:03	0:00	28.05.17 20:03	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, гроза, ветер
Ам.ЗЭС	10	Свободный	7	28.05.17 20:19	28.05.17 20:19	0:00	28.05.17 20:19	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ЗЭС	10	Лесная	5	28.05.17 20:42	28.05.17 21:19	0:37	28.05.17 21:19	0:37	МТЗ	ну	у			скваж / 400 чел	400	0,1	4	+8, ветер
Ам.СЭС	35	Сковородино - Невер		28.05.17 21:52	28.05.17 21:52	0:00	28.05.17 21:52	0:00	Зэ ДЗ	у				нет	0	0	0	+8, ветер, дождь
Ам.СЭС	35	Сковородино - Невер		28.05.17 22:27	28.05.17 22:27	0:00	28.05.17 22:27	0:00	6/6	у				нет	0	0	0	+10, ветер, дождь
ЭС ЕАО	10	БВС	185	28.05.17 22:33	28.05.17 22:33	0:00	28.05.17 22:33	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+16, дождь, ветер
Хаб.СЭС	6	Чегдомыны	12	28.05.17 23:04	28.05.17 23:07	0:03	28.05.17 23:07	0:03	ав. откл.		у	Вкл. деж. персоналом.		котельн / 2000 чел	2000	1	21	+8, ветер
ЭС ЕАО	6	Центр	280	29.05.17 1:53	29.05.17 1:53	0:00	29.05.17 1:53	0:00	МТЗ	у		В пр.оп.280-00/42-43 поросль, следы перекрытия.		нет	0	0	0	+12, ветер
Ам.ВЭС	10	Хвойная	5	29.05.17 2:44	29.05.17 6:43	3:59	29.05.17 16:52	14:08	МТО	ну	ну	с.Екатеринославка. Вкл. без 3-х ТП (быт). В 8:15 запитаны все потребители, выделен участок без нагрузки, на ЛР-51 повреждение 5 изоляторов. Устранено.		ГО ЧС / 1200 чел	1200	0,15	8	+7, ветер
Прим.ЮЭС	10	Лучегорск	2	29.05.17 5:58	29.05.17 5:59	0:01	29.05.17 5:59	0:01	МТЗ	ну	у	часть п. Лучегорск.		нет / 311 чел	311	0,4	9	+14, ясно
Прим.ЮЭС	10	Лучегорск	4	29.05.17 6:00	29.05.17 7:08	1:08	31.05.17 19:11	61:11	МТЗ	ну	ну	часть п. Лучегорск. Повреждение кабельной муфты ТП-2103. Устранено.	ф-8	насосная, школа / 300 чел	300	0,3	4	+14, ясно
Ам.ЗЭС	10	Костюковка	2	29.05.17 7:48	29.05.17 13:25	5:37	29.05.17 13:25	5:37	МТЗ, при РПВ земля	ну	ну	с.Эргель, Рогачевка. Лвл-9 км. На оп.143 устранен обрыв шлейфа.		скважина / 365чел	365	0,05	6	+10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	29.05.17 8:12	29.05.17 9:15	1:03	29.05.17 11:51	3:39	КУ, земля			с.Барабаш, с.Овчинниково. Лвл-19,1 км. Включен без КТП-4021. В КТП разрушение проходного изолятора ф.А. Устранено.		п/з (на ДГ), АТС / 370 чел	370	0,1	7	+18, пасм.
Ам.СЭС	10	Бам	11	29.05.17 9:05	29.05.17 9:05	0:00	29.05.17 9:05	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+8, дождь
Ам.ЦЭС	10	Дим	10	29.05.17 9:50	29.05.17 9:50	0:00	29.05.17 9:50	0:00	МТЗ	у		с.Новоалександровка		нет	0	0	0	+12, ветер
Хаб.СЭС	10	ОПХ	1	29.05.17 10:08	29.05.17 10:15	0:07	29.05.17 10:15	0:07	МТЗ		у	п.Мирный. Повреждение на вед. ТП-2330 (убрано дерево).		школа, насосная / 1600чел	1600	0,23	5	+12, ветер

Ам.ЦЭС	10	Дим	10	29.05.17 10:27	29.05.17 10:27	0:00	29.05.17 10:27	0:00	МТЗ	у		с.Новоалександровка. В пр.оп.15-16 устранен провис проводов, произведена подрезка крон деревьев.		нет	0	0	0	+12, ветер
Ам.ЦЭС	10	Западная	42	29.05.17 10:35	29.05.17 10:37	0:02	29.05.17 10:37	0:02	МТЗ	ну	у	РПВ успешно по ТУ. Повреждение на вед.ТП		БТЭЦ осветлен ие воды / 200чел	200	0,8	12	+12, ветер
Прим.ЦЭС	10	Борисовка	7	29.05.17 10:48	29.05.17 11:13	0:25	29.05.17 11:13	0:25	ав.откл	нет	у	с.Борисовка.		нет / 450чел	450	0,1	2	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	3	29.05.17 12:43	29.05.17 17:05	4:22	30.05.17 15:05	26:22	МТО	нет	ну	Лвл=26,1км. с.Вятское. В 17:05 потребители запитаны от резерва. Выведен участок от Р-123 до Р-161, без нагрузки. В пр.оп.45-46 убрано дерево с проводов, без повреждения.	ф.16	нет / 450чел	450	0,56	13	+15, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	11	29.05.17 12:43	29.05.17 16:30	3:47	29.05.17 22:03	9:20	МТО	нет	ну	Лвл=22км. с.Анастасьевка, Петропаловка. В 16:30 включен до ЛР-117 Повреждение на ведомственной отпайке.		нет / 113чел	113	0,16	6	+15, ветер
ЮяЭС	110	НГРЭС - Обогатит ельная фабрика с отп. Городска я, РМЗ-2	№1	29.05.17 12:44	29.05.17 12:44	0:00	29.05.17 12:44	0:00	ДЗ Зз.	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+4, дождь
Ам.ВЭС	6	Бурейск	26	29.05.17 12:56	29.05.17 12:57	0:01	29.05.17 12:57	0:01	МТЗ-1	ну	у	с.Долдыкан. Планируется обход.		в/н башня / 198чел	198	0,06	6	+12, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	4	29.05.17 13:09	29.05.17 13:35	0:26	29.05.17 15:32	2:23	"земля" от КУ			с.Тамбовка, Орлецк. Включен до ЛР-83, без 4 ТП. В 14:10 запитаны оставшиеся потребители от резерва. Выделен участок без нагрузки. На оп.58 устранен срыв вязки и включен полностью.	ф.1 ПС Степная	в/н башня, школа / 300чел	300	0,27	12	+12, ветер
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда	12	29.05.17 13:54	29.05.17 14:46	0:52	29.05.17 14:46	0:52	МТЗ	нет	у	ДОЛ. Планируется обход.		в/н башня	0	0,02	3	+18, ветер
Ам.ВЭС	10	Куприяновка	1	29.05.17 14:30	29.05.17 16:08	1:38	29.05.17 16:08	1:38	"земля" от КУ			с.Антоновка.оп.130 убрана птица		школа, д/с, скважина , интернат, админист р / 607чел	607	0,1	9	+20, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	12	29.05.17 14:37	29.05.17 15:40	1:03	29.05.17 20:50	6:13	МТО	нет	ну	с.Сергеевка, коттеджи. В 15:40 выделен участок от ТП 255 до Р-124, без 4ТП (дачи). В 20:50 включен полностью, в пр.оп.120-121 убрано дерево с проводов, без повреждения.	ф.15 ПС ОПХ	нет / 25чел	25	0,39	15	+18, ветер
Ам.ЦЭС	10	Владимировка	9	29.05.17 15:06	29.05.17 15:06	0:00	29.05.17 15:06	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, ветер
Прим.ЗЭС	10	Малиново	4	29.05.17 15:25	29.05.17 15:27	0:02	29.05.17 15:27	0:02	МТЗ	нет	у	с.Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига. В пр.оп.267-268 обгоревшая ветка.		школа, д/с / 1291чел	1291	0,1	15	+20, ветер

Прим.ЭЭС	10	Малиново	по ф.4 СП-21	29.05.17 15:25	29.05.17 19:21	3:56	29.05.17 19:21	3:56	ав.откл	нет	ну	с.Ариадное, Пожига. В пр.267-268 под проводами ветка со следами пожаров.		школа, д/с / 600чел		0,05	7	+20, ветер
Ам.ВЭС	10	Михайловка	19	29.05.17 15:40	29.05.17 16:30	0:50	29.05.17 18:14	2:34	"земля" от КУ			с.Ильиновка. Потребители запитаны от резерва. заменен опорный изолятор м/ду лин.порталом и проходным изолятором в ЗРУ-10.	ф.5 ПС Ильиновка	скважина, в/н башня / 210чел	210	0,05	4	+15, ветер
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ	1	29.05.17 16:20	29.05.17 17:40	1:20	29.05.17 21:15	4:55	МТЗ		ну	Потребители запитаны от резерва. Лвл - 7км. Выведен участок от ТП-2114 до ОП №1 (без нагрузки). В пролете Оп 42-43 убрано дерево, провод не поврежден	ф.19 ПС ЗОСП	школа, насосная / 1600чел	1600	0,23	5	+18, ветер
Хаб.СЭС	35	КТЭЦ-1 - Городская	№1	29.05.17 16:40	29.05.17 17:33	0:53	31.05.17 4:29	35:49	МТО, 33	выв	не произв.	Обесточена ПС Городская (Схема ремонтная, в ремонте 2сш-35кВ, АГ 2 часа). Ч/з 53 мин введена в работу 2сш-35кВ, ПС запитана по цепи №2. На ПС Городская повреждена концевая каб. муфта ф.-В. В 21:30 повреждение устранено, при испытаниях выявлено второе повреждение -90 м. от ПС Городская. 30.05.2017 МП откопано, кабель разрезан, испытан. 31.05.17 установлена муфта, 4:29 КЛ включена	цепь №2	21700чел	21700	10,6		+18, ветер
Ам.ВЭС	10	Городская	3	29.05.17 16:44	29.05.17 17:10	0:26	29.05.17 17:52	1:08	МТЗ		ну	г.Завитинск. Включен до ЛР-793 (без 2-х ТП). В пр.оп.46/2-46/3 убрано дерево, провод не поврежден.	школа, скважина, полиция / 4190чел	4190	0,57	12	+18, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	8	29.05.17 17:35	29.05.17 17:35	0:00	29.05.17 18:58	1:23	МТО		ну	На XX, резервный. В пр.оп.58-59 снята ветка с проводов.	нет	0	0	0	+20, ветер	
Ам.ВЭС	10	Поярково	5	29.05.17 19:37	29.05.17 21:21	1:44	29.05.17 21:21	1:44	"земля" от КУ			Поярково. ОП 97 заменили изолятор	в/н башня, больница / 2957чел	2957	0,55	15	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Широкая - Нефтебаза - Парус - Астафьева		30.05.17 7:03	30.05.17 7:03	0:00	30.05.17 7:03	0:00	ДЗ 2з.		у	На вед. ПС Нефтебаза ошибочные действия персонала: тележку В-35 ВЛ Астафьева пытались установить в контрольное положение под нагрузкой.	нет	0	0	0	+12, ясно	
Хаб.СЭС	10	Кирзавод	По ф.2 в ТП 316 откл. ф.№4	30.05.17 8:24	30.05.17 9:30	1:06	30.05.17 13:35	5:11	Ав. Откл.		ну	часть п.Хабсоль. Включен до оп.93, без 5 ТП. На оп.145 падение дерева, обрыв 3-х проводов в стор. оп.146. Устранено.	нет	0	0,1	13	+12, ветер	
ЮЯЭС	6	Серебряный бор	4	30.05.17 8:24	30.05.17 11:34	3:10	30.05.17 11:34	3:10	ТО		ну	Повреждение на вед. ТП.	нет / 2700чел	2700	0,16	6	0, мокр снег	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	209	30.05.17 9:08	30.05.17 9:18	0:10	30.05.17 9:18	0:10	МТЗ		у	Повреждение на вед.ТП	нет / 100чел	100	0,08	4	+14, облачно	
Прим.СЭС	10	Яблоновка	11	30.05.17 9:21	30.05.17 9:36	0:15	30.05.17 10:02	0:41	МТЗ		ну	В ТП-6050 повреждение АВ-0,4 и эл.счётчика по вед. ВЛ-0,4 ф.1 (демонтирован). Устранено.	школа / 234чел	234	0,1	5	+17, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	2	30.05.17 9:42	30.05.17 9:52	0:10	30.05.17 12:02	2:20	"земля" от КУ			п.Лучегорск. Включен без ТП-2109, повреждение проходного изолятора ф.С на вводе в ТП. Устранено.	нет / 311чел	311	0,4	9	+11, дождь	

Ам.ЦЭС	10	Среднебе лая	6	30.05.17 11:05	30.05.17 12:14	1:09	30.05.17 12:14	1:09	"земля" от КУ			Включен 12:14 при включении "земля" самоустранилась. В 14:00 на ТП-13-9 заменен опорный изолятор (по заявке)		нет	0	0,05	8	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Коммуна р	2	30.05.17 11:40	30.05.17 12:10	0:30	30.05.17 12:10	0:30	ав.откл.		у	с.Новоникольск.		нет / 150чел	150	0,1	5	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	1	30.05.17 12:32	30.05.17 12:32	0:00	30.05.17 12:32	0:00	МТЗ		у	При осмотре м/ду КТП3071 и РТП3071/137 на земле обгоревший воздушный змей, пострадавших нет.		нет	0	0	0	+20, ветер
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ1 - Корфовск ая с отп. МЖК, Амуркабе ль	№2	30.05.17 12:33	30.05.17 12:35	0:02	30.05.17 22:17	9:44	Корфовск ая: ДЗ 1з, МТО ХТЭЦ1: ВЧБ, ДЗ 2з.		ну	На ПС АК: АВР-35 усл, СВ-6 включен через 2 мин. На ПС МЖК АВР-6 усл. ОМП 6,5 км. ф.А В от ПС Корфовская. В пр.оп.136-137 падение дерева, без повреждения. Устранено.	цель №1	КНС / 4383чел	4383	0,5		+15, гроза, ветер
ЭС ЕАО	10	Бира	6	30.05.17 15:02	30.05.17 15:10	0:08	30.05.17 15:10	0:08	МТЗ	выв	у	п.Бира.		нет / 750чел	750	0,02	6	+14, гроза
ЭС ЕАО	10	Бира	7	30.05.17 15:07	30.05.17 16:15	1:08	30.05.17 17:43	2:36	"земля" от КУ			п.Бира. Включен без ТП402, повреждение ОПН-10кВ ф.А,С. Устранено.		зона- лагерь / 2400чел	2400	0,16	3	+14, гроза
Прим.ЮЭС	110	Анисимов ка/т - Фридман /т - ХФЗ		30.05.17 15:10	30.05.17 15:10	0:00	30.05.17 15:10	0:00	Анисимов ка/т: ДЗ, ХФЗ: ДЗ 1з		у	В пр.оп.77-78 на дереве в охранной зоне ВЛ (проходящего по территории "военного лесничества" МО РФ) подгорела макушка. Повреждения проводов нет. Сбоя в движении подвижного состава не было. (В 2016 году было написано письмо в МО с просьбой разрешить провести чистку просеки - получен отказ)		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Северная	17	30.05.17 15:15	30.05.17 15:23	0:08	30.05.17 15:23	0:08	ав.откл.	нет	у	п.Углекаменск. Обход без замечаний.		школа, больница / 1603чел	1603	0,9	7	+20, ясно
ЭС ЕАО	10	Надежди нск	77	30.05.17 15:15	30.05.17 15:15	0:00	30.05.17 15:15	0:00	МТЗ		у	с.Головино, Надеждинское		нет	0	0	0	+14, гроза
ЭС ЕАО	35	ДСК	СВ-35	30.05.17 17:20	30.05.17 17:39	0:19	30.05.17 18:38	1:18	МТЗ	выв	ну	Обесточились ПС Ключевое, Камышовка, ПТФ. Произведен осмотр ПС, по СВ 35кВ устранена неисправность привода (подогнулась планка КГП (контакт готовности привода)).По ВЛ35 Левобережная-ДСК и ДСК-Ключевое запланирован обход..	ПС Волочаев ка/т	КНС, скважина / 4750чел	4750	2,15	50	+10, гроза
ЮЯЭС	35	Лебеди ый - Водозабо р		30.05.17 17:48	30.05.17 17:48	0:00	30.05.17 17:48	0:00	МТЗ		у	Планируется обход		нет	0	0	0	+8, гроза, дождь
Хаб.СЭС	10	Хурба	13	30.05.17 22:15	30.05.17 22:44	0:29	30.05.17 22:44	0:29	МТЗ	ну	у	п.Хурба. Обход без замечаний.		нет/250ч.	250	0,2	22	+10, обл.
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благосло венное		31.05.17 0:21	31.05.17 0:21	0:00	31.05.17 0:21	0:00	НЗНП 1 ст.		у			нет	0	0	0	+10, обл.
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благосло венное		31.05.17 0:21	31.05.17 0:21	0:00	31.05.17 0:21	0:00	НЗНП 1 ст.		у	Оп.183,195 гнездование птиц		нет	0	0	0	+10, обл.

ЭС ЕАО	10	Биробиджан	15	31.05.17 1:25	31.05.17 3:34	2:09	01.06.17 16:06	38:41	МТО	ну	ну	часть г.Биробиджан. Выделен поврежденный головной участок КЛ (без нагрузки). Потребитель перезапитан от ф.25 ПС Биробиджан. 31.5.17 найдено МП 57 м от ТП-263, отключено, испытано, устранено.	ф.25 ПС Биробиджан	нет/1000ч	1000	0,15	3	+5, обл.
Прим.ЭЭС	10	Вишневка	3	31.05.17 5:40	31.05.17 5:40	0:00	31.05.17 5:40	0:00	МТЗ	у				нет/140ч.	140	0,1	9	+16, ясно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	2	31.05.17 7:44	31.05.17 8:04	0:20	31.05.17 9:10	1:26	"земля" от КУ			Включен без ТП-1-79 (перекрытие на сш-10 животным (кот), проник ч/з РУ-0,4кВ, грунт выпучивает ТП, образовалась отверстие размером 5-7 см). Устранено. все включено (кот убран, отверстие закрыто)		нет/2500ч	2500		19	+10, пасм.
Хаб.СЭС	10	Вознесенская	4	31.05.17 8:05	31.05.17 8:20	0:15	31.05.17 8:20	0:15	МТЗ		у	п.Диппы. Планируется обход.		нет/50ч.	50	0,032	1	+8, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	15	31.05.17 8:08	31.05.17 10:05	1:57	31.05.17 10:05	1:57	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке		д.сад/120ч.	120	0,5	12	+10, обл.
Ам.ЦЭС	10	Разодольная	6	31.05.17 8:09	31.05.17 9:26	1:17	31.05.17 9:26	1:17	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.ТП		нет / 295 чел	295	0,02	1	+10, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Вознесенская	10	31.05.17 8:27	31.05.17 8:40	0:13	31.05.17 8:40	0:13	МТЗ	нет	у	с.Вознесенское. Планируется обход.		школа (ЕГЭ), дс / 796 чел	796	0,5	5	+8, дождь
Ам.ВЭС	10	Варваровка	по ф.26 СП-77	31.05.17 11:56	31.05.17 12:53	0:57	31.05.17 14:37	2:41	МТЗ	нет	ну	По ф.26 Варваровка ч/з СП-77 был запитан ф.8 ПС Озерная и шины 10 кВ ПС Озерная (реконструкция по заявке). Отключен РЛ-109 по ф.9 Озерная, фидер включен в работу. Обесточено 8ТП. По ф.9 Озерная совершен наезд на оп.103 трактором, разрушен изолятор, слхст проводов. Виновник установлен. Сообщено в СБ. Устранено, все запитано		скважина, школа / 1409чел	1409	0,75	18	+15, ветер
Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха	4	31.05.17 14:33	31.05.17 14:33	0:00	31.05.17 14:33	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+15, гроза
Хаб.СЭС	35	Комсомольская ТЭЦ-2 - ЭТЗ с отп Багерная	Т-160	31.05.17 15:56	31.05.17 15:56	0:00	31.05.17 15:56	0:00	ДЗ	у		Повреждение в сетях потребителя (на вед.ПС ЭТЗ, на КТЭЦ-2 излишняя работа защит)		нет	0	0	0	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка	11	31.05.17 16:16	31.05.17 17:59	1:43	31.05.17 17:59	1:43	Ав.откл		ну	Повреждение на вед.уч-ке		школа	198	0,2	22	+19, ясно
Прим.СЭС	10	Яковлевка	6	31.05.17 16:49	31.05.17 16:54	0:05	31.05.17 16:54	0:05	МТЗ	ну	у	с.Яковлевка. Обход без замечаний.		нет / 650 чел	650	0,5	16	+25, ясно
Юя ЭС	6	Серебряный бор	4	31.05.17 17:15	31.05.17 17:40	0:25	31.05.17 17:40	0:25	ТМ	ну		Повреждение на вед.уч-ке		нет / 2700чел	2700	0,16	6	0, мокр снег
Прим.ЭЭС	10	Заря	2	31.05.17 20:42	31.05.17 21:05	0:23	31.05.17 21:05	0:23	ав.откл	нет	у	с.Бусевка. Планируется обход..		школа, дс / 716 чел	716	0,1	6	+14, дождь
Прим.ЭЭС	10	Заря	4	31.05.17 21:03	31.05.17 22:50	1:47	01.06.17 1:19	4:16	"земля" от КУ			с.Кронштадка. В 22:50 запитано 3 ТП от резерва. На оп.198 заменен поврежденный изолятор ф.А.	ф.5 ПС Чкаловка	школа, насосная / 409чел	409	0,1	6	+14, дождь

Прим.СЭС	10	Ольга	15	01.06.17 0:06	01.06.17 11:38	11:32	01.06.17 11:38	11:32	МТЗ	ну	ну	Лвл=50км. с.Михайловка, Молдовановка,Фурманово. Выделен уч-к, запитано 2 ТП из 7. Пр.оп.118-119 убрано дерево с проводов, без повреждений. Все включено		школа-интернат / 122чел	122	0,1	9	+13, пасм
ЭС ЕАО	10	Бабстово	15	01.06.17 1:24	01.06.17 2:15	0:51	01.06.17 5:27	4:03	"земля" от КУ			с.Горное, Бабстово. Включен без 3-х ТП. На оп.5-02/27 устранил срыв вязки.		школа, насосная / 950чел	950	0,03	9	+12, пасм
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	85	01.06.17 5:43	01.06.17 6:33	0:50	01.06.17 6:33	0:50	МТЗ	не раб	у	с.Петровка, Надеждинское. Отключался повторно в 6:22		д/с, медпункт / 401чел	401	0,06	6	+8, дождь
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	86	01.06.17 6:22	01.06.17 6:22	0:00	01.06.17 6:22	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+8, дождь
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	77	01.06.17 6:26	01.06.17 12:40	6:14	01.06.17 12:40	6:14	"земля" от КУ			Оп.77-00/11 заменены два изолятора		школа / 806чел	806	0,1	4	+8, дождь
ЭС ЕАО	10	Надеждинск	85	01.06.17 7:07	01.06.17 7:49	0:42	01.06.17 9:35	2:28	МТЗ	не раб	не произв.	Включен без ЗТП. КТП-260 в РУ-10 повреждены 2ПК-10. Устранено, все включено		д/с, медпункт / 401чел	401	0,06	6	+8, дождь
Хаб.СЭС	6	ЦРП-1	2	01.06.17 8:25	01.06.17 10:40	2:15	01.06.17 13:00	4:35	Ав.откл		ну	Включен без 3-х ТП. Повреждение на вед.ТП		нет / 255 чел	255	0,2	7	+13, пасм
ЭС ЕАО	10	Дежнево	50	01.06.17 10:03	01.06.17 10:03	0:00	01.06.17 10:03	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, дождь
ЭС ЕАО	10	Дежнево	52	01.06.17 10:03	01.06.17 10:17	0:14	01.06.17 10:17	0:14	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		дс / 52 чел	52	0,06	6	+15, дождь
Прим.СЭС	10	Милоград ово	по ф.7 РКЛ-2	01.06.17 12:25	01.06.17 13:00	0:35	01.06.17 22:53	10:28	МТЗ			Включен без 2ТП. В 16:00 запитано ТП-2112(пункт ЕГЭ), осталось погашено ТП 2111"Ферма" поврежден вводной КЛ 10. Устранено.		школа (ЕГЭ), с.Маргаритово) / 433 чел	433	0,2	6	+12, дождь
Ам.СЭС	10	Джалинда	3н	01.06.17 13:00	01.06.17 13:02	0:02	01.06.17 13:02	0:02	МТЗ	ну	у	Планируется обход		адм, школа (ЕГЭ), дс / 422 чел	422	0,2	9	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	3	01.06.17 13:10	01.06.17 13:40	0:30	01.06.17 19:35	6:25	МТЗ		ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. В пр.оп.208-209 убрано дерево с проводов, без повреждения.	ф.7 Анастасьевка	школа / 450 чел	450	0,56	13	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	178ф	31	01.06.17 14:04	01.06.17 14:14	0:10	01.06.17 14:14	0:10	ав.откл		у	Повреждение на вед.отп		больница, в/ч, насосная, школа / 2100чел	2100	0,12	12	+15, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Завитая	21	01.06.17 15:14	01.06.17 17:38	2:24	01.06.17 17:38	2:24	МТЗ	выв	ну	При РПВ "земля ф.С", от КУ. По фидеру была запитана нагрузка ф.5 ПС Городская. Оп.39/32 заменен штыр.изолятор ф.С		нет / 4190 чел	4190	1,2	20	+15, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	по ф.8 СП-23	01.06.17 15:23	01.06.17 15:48	0:25	01.06.17 16:35	1:12	МТЗ	ну	не произв.	Включен без ТП-1-76, отгорел шлейф от РТП до ЛР (падение ветки тополя на портал). Устранено, все включено		адм, дс / 1500 чел	1500	0,8	13	+15, дождь
Ам.ЗЭС	10	Саскаль	6	01.06.17 17:42	01.06.17 19:16	1:34	01.06.17 19:16	1:34	"земля" от КУ			Оп.52 заменен изолятор		п/з	0	0,03	2	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Екатерин овка	25	01.06.17 19:47	01.06.17 20:43	0:56	01.06.17 21:20	1:33	"земля" от КУ			Включен до ТП114, запитано БТП. Повреждение на вед. ТП.		нет / 155 чел	155	0,5	12	+10, дождь
Ам.ЦЭС	10	Коммуна льная	по ф.8 РК-27	01.06.17 20:39	01.06.17 21:30	0:51	01.06.17 22:59	2:20	МТЗ	нет	ну	В 21:30 включен без 3-х ТП. В 22:59 включен полностью. Повреждение на вед. ТП-272.				0,7		+14, облачно

Прим.ЮЭС	6	А	3	01.06.17 21:32	01.06.17 22:01	0:29	04.06.17 19:17	69:45	"земля" от КУ			Вкл с выделенным уч. без нагрузки (от ПС А до ТП-4 и от ТП-4 до РП-2, без нагрузки). 2.6.17- МП 800м от ПС А. 3.6.17- 2-е МП 830 метров от ПС А. Установлены 2 муфты, кабель испытан, введён в работу.	ф.12 ПС Мингоро док	нет		0	4	+12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	01.06.17 22:59	01.06.17 23:05	0:06	01.06.17 23:05	0:06	МТО	нет	у	с.Халкидон, Светлое. В КТП-7336 заменены предохранители 10кВ.		школа / 1293чел	1293	0,8	21	+12, дождь
Ам.ЦЭС	10	Белогорская	14	02.06.17 2:45	02.06.17 3:42	0:57	02.06.17 12:14	9:29	МТО, МТЗ	ну	не произв.	г.Белогорск. В 3:42 запитано от резерва кроме 2-х ТП (гаражи, мысокомбинат, быта нет). При обходе на оп.1 обнаружен труп стороннего лица, погибшего при попытке хищения кабеля 10кВ от ЗРУ-10 до оп.1. Сообщено в полицию, СБ. В 12:14 КЛ восстановлена, сх.приведена в норм.состояние. /Прошло как НС стор.лицо. 7:30 труп снят; 7:09 допуск бриг. на АВР, в 12:14 сх.нормальная/	ф.3 ПС Амурсель маш	школа, КНС, приют / 3500чел	3500	1,24	11	+12, обл
Прим.ЮЭС	10	Промысловка	17	02.06.17 3:30	02.06.17 4:25	0:55	02.06.17 13:56	10:26	МТЗ	нет		г.Фокино. В 4:25 запитаны от резерва кроме ТП-82008, обнаружено повреждение ВН-10 Т2. В 4:45 включено ТП-82008 с отключенным ВН-10 Т2, нагрузка переведена на Т-1, запитаны все потребители. Вкл в 13:56. На РТ10 Т2 ТП 82008 заменен поврежденный изолятор.	ф.3	нет / 1200чел	1200	0,7	15	+9, дождь
Прим.ЦЭС	10	Турий-рог	7	02.06.17 3:37	02.06.17 5:25	1:48	02.06.17 5:25	1:48	МТЗ	нет	у	с.Кировка, Рассказово.		нет / 162чел	162	0,04	4	+9, дождь
Прим.СЭС	10	Богополь	2	02.06.17 6:44	02.06.17 7:21	0:37	02.06.17 12:54	6:10	"земля" от КУ			с.Зеркальное. Включен до РКЛ-3/166, без 4ТП (РСК) и 2 вед. ТП, вкл в 12:54. Оп.185 заменен поврежденный изолятор.		нет / 290чел	290	0,1	12	+7, дождь
Прим.ЦЭС	10	Турий-рог	6	02.06.17 6:44	02.06.17 8:50	2:06	02.06.17 8:50	2:06	МТЗ	нет	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		школа, скважина / 460чел	460	0,2	7	+9, дождь
Прим.СЭС	10	Сташевка	7	02.06.17 7:46	02.06.17 17:15	9:29	02.06.17 17:15	9:29	МТО	нет	ну	В ячейке В-10 кВ заменены поврежденные ТТ-10 ф А,В,С и и прох.изоляторы всех фаз.		нет / 473чел	473	0,1	3	+9, дождь
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	02.06.17 8:03	02.06.17 12:35	4:32	02.06.17 14:25	6:22	МТЗ	ну	ну	Лвл=36,9км, Лбаза=25км. Вкл в 12:35 до оп134. (без ЗТП), вкл в 14:25. Оп.209 снята ветка.		вн.башня, кот, п/з/ 301 чел	301	0,08	8	+8, дождь
Ам.СЭС	10	Энергия	16	02.06.17 8:52	02.06.17 9:00	0:08	02.06.17 9:00	0:08	МТО	ну	у			атс/ 753 чел	753	0,16	11	+6, облачно
Прим.СЭС	10	Яковлевка	1	02.06.17 10:49	02.06.17 11:03	0:14	02.06.17 11:03	0:14	МТЗ		у			д/с,школа / 480 чел	480	0,3	6	+9, дождь
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ	13	02.06.17 11:07	02.06.17 11:15	0:08	02.06.17 11:15	0:08	Ав.откл		у			нет/200 чел	200	0,5	5	+13, пасмурно
Прим.СЭС	10	Ольга	5	02.06.17 11:15	02.06.17 11:15	0:00	02.06.17 11:15	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, дождь
Прим.СЭС	10	Ольга	12	02.06.17 11:15	02.06.17 11:15	0:00	02.06.17 11:15	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, дождь

Прим.ЮЭС	110	Волна - Чайка		02.06.17 12:29	02.06.17 12:49	0:20	02.06.17 12:49	0:20	Волна: ДЗ 1з	ну	у	С обесточиванием ПС 110 Чайка, Спутник, Промузел, 1/2 Седанка и ПС 35 Сахарный ключ, Океанская. 5.6.17 произведён обход, замечаний нет.		23,8 МВт/31520 чел	3150	23,8		+12, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		02.06.17 12:29	02.06.17 12:49	0:20	02.06.17 19:12	6:43	АТЭЦ НЗ3 2ст Промузел : ДЗ 1,2з, бл.ТО4 (ТНЗНП)	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв. Произведен осмотр. Оп 83 перегорание шлейфа верхнего провода (в переходном зажиме алюминий-медь) . Проведены АВР (18:33), в 19:12 ВЛ вкл в работу.	ВЛ110 Волна - Чайка	учтен	учтен	учтен		+12, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Волна - 2Р		02.06.17 12:29	02.06.17 12:29	0:00	02.06.17 17:47	5:18	Волна ДЗ 3 з, ПС 2Р; ДЗ 2з	ну	не произв.	Обесточенных потребителей нет (разрыв транзита). Пр.оп.8-9 (ул.Иртышская 50) стороним лицом произведен наброс (TV кабель) с крыши дома; гр.трос подгорел, распушен; возгорание облицовки жилого дома (локализовано силами МЧС). Виножник скрылся. В 17:47 произведен демонтаж гр.троса в пр.оп 8-9. (на ПС Волна МЭС работает на В-110 2Р с переводом на ОВ-110, в 20:09 транзит замкнут)		нет	0	0	0	+12, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Никольская	13	02.06.17 13:54	02.06.17 14:36	0:42	02.06.17 14:36	0:42	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		насос, школа, д/с, кот/1626 чел	1626	0,3	10	+14, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Веденка	1	02.06.17 16:15	02.06.17 17:33	1:18	02.06.17 19:03	2:48	КУ, земля			Вкл в 17:33 без ТП5015, вкл в 19:03. ТП5015 заменен поврежденный прох.изолятор.		школа, д/с/ 1848 чел	1848	0,2	13	+13, дождь
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	8	02.06.17 16:32	02.06.17 17:45	1:13	02.06.17 18:16	1:44	КУ, земля			Вкл в 16:38 до РС 606/177 (ост 8ТП), вкл в 17:45. ТП-6756 убрали kota в яч.тр-ра. В 18:16 восст.норм.сх.		школа, атс, почта/790 чел	790	0,1	10	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Турий рог	6	02.06.17 17:03	02.06.17 18:25	1:22	02.06.17 18:25	1:22	МТЗ			Повреждение на ведомственной отпайке.		школа, скваж/460 чел	460	0,08	7	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Турий рог	6	02.06.17 19:21	02.06.17 22:00	2:39	02.06.17 22:00	2:39	МТЗ		ну	Повреждение на ведомственной отпайке. Осмотр уч.РСК на 5.6.17		школа, скваж/460 чел	460	0,08	7	+8, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	В-10 Т1	02.06.17 20:54	02.06.17 20:56	0:02	02.06.17 22:35	1:41	МТЗ		у	Обесточились 1,2 сш-10 кВ (Т2 в резерве). Осмотр: откл.положение ф5 (МТЗ, потребителю обеспечен резерв).	Т2	5942 чел	5942	1,73		+15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	5	02.06.17 20:54	02.06.17 23:13	2:19	03.06.17 15:36	18:42	МТЗ		ну	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение на вед.уч-ке. По В-10 ф5 (ВМП-10) - заклинило шток выключателя, фВ. Произведен ремонт выключателя (заменен полюс фВ), схема восстановлена.	ф.14 Лермонтовка	школа, дс / 804 чел	804	0,4	17	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пожарское	2	03.06.17 0:22	03.06.17 0:26	0:04	03.06.17 0:26	0:04	Ав.откл	ну	у	Осмотр без замечаний.		нет / 327 чел	327	0,01	5	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пожарское	4	03.06.17 0:26	03.06.17 1:21	0:55	03.06.17 1:21	0:55	"земля" от КУ			ТП-2019 обнаружено затекание воды по проход.изолятору фВ. Устранено (произв.сушка). Осмотр ВЛ без замечаний.		нет / 20 чел	20	0,01	1	+10, дождь

Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево - тяг - Манзовка		03.06.17 0:35	03.06.17 0:35	0:00	03.06.17 0:35	0:00	Ярославка: НЗЗ 2ст. Манзовка: НЗЗ 1ст.	у		Сбоя движения поездов не было. Осмотр уч. РСК без замечаний; на уч РЖД (отп на ПС Сибирцево-тяг) оп. 9 гнездо аиста, под опорой обгоревшая ветка. Сообщено дисп. РЖД		нет	0	0	0	+9, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	2	03.06.17 2:49	03.06.17 2:54	0:05	03.06.17 2:54	0:05	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет / 42 чел	42	0,3	7	+8, дождь
Прим.ЦЭС	35	Павловка1 - Озерная падь		03.06.17 3:31	03.06.17 4:33	1:02	03.06.17 20:43	17:12	МТЗ	ну		ПС Павловка1 осмотр: откл положение СВ-35 (МТЗ), В-35 "Оз.падь" не откл., бл.нет; при РПВ СВ-35 откл В-35 "Оз.падь" (МТЗ). Обесточена 1 сш 35 ПС Павловка1, ПС Озерная падь. В 3:54 вкл 1сш-35 кВ ПС Павловка1 . В 4:33 ПС Оз.падь запитана от ПС Лузановка. Произведен осмотр ВЛ-35 "Павловка1 - Оз.падь", пр.оп.20-21 обрыв провода в середине пролета (следов сторон.возд.нет). Устранено (18:53), в 19:58 вкл под У, в 20:43 восст.норм.сх. ПС Павловка1 произв.проверка РЗА В-35 "Оз.падь"- заменен часовой механизм реле времени.	ВЛ 35 "Лузановка-Оз.падь"	насосная разреза/быта нет	0	0,2		+9, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Набережная	6	03.06.17 7:18	03.06.17 7:18	0:00	03.06.17 7:18	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+8, дождь
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	03.06.17 7:20	03.06.17 10:23	3:03	03.06.17 10:23	3:03	Ав.откл		у	Лвл=52,3км, Лбаза=40км. Вкл в 8:37 (без 13 ТП), вкл в 10:23. Произведен осмотр. Пр.оп 47-48 (под ВЛ) обнаружена обгоревшая ветка.		нет / 410 чел	410	0,2	15	+8, туман
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная, Озерная - Полевая с отп. Анновка.		03.06.17 9:35	03.06.17 9:54	0:19	03.06.17 9:54	0:19	Хвойн: НЗНП 2ст, Полев: ТНЗНП 2ст	ну	у	Сх.сети ремонтная. На ПС Озерная вкл рем.перемычка 110кВ (реконструкция ПС). Обесточена ПС Анновка. Произведен осмотр. На уч. "Хвойная-Озерная" оп. 173 гнездо аиста, свисают 2 угрожающие ветки. Замечание устранено, восстановлена исх.схема. (уч."Хвойная-Озерная" выведен в ремонт 11:42-14:39)		школа/614 чел	614	0,15		+8, дождь
Ам.ВЭС	10	Набережная	9	03.06.17 9:36	03.06.17 14:51	5:15	03.06.17 14:51	5:15	КУ, земля			Лвл=20 км, Лбаза=10 км. Одновременно питается потребитель ф-3 ПС Ленинск (кольцуются). Оп.27 ф-3 ПС Ленинск устранен обрыв вязки.		нет/379 чел	379	0,05	3	+8, дождь
Ам.ВЭС	10	Набережная	6	03.06.17 9:44	03.06.17 11:35	1:51	03.06.17 19:30	9:46	КУ, земля			Лвл=31,6 км, Лбаза=10 км. Вкл до РЛ914 (без 1ТП), вкл в 19:30. . Оп.196/27, оп 196/36 заменены поврежденные изоляторы.		скваж, атс/ 600 чел	600	0,2	3	+8, дождь
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	9	03.06.17 10:47	03.06.17 10:47	0:00	03.06.17 10:47	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+12, облачно
Ам.ЦЭС	10	Раздольная	11	03.06.17 15:09	03.06.17 16:13	1:04	03.06.17 16:13	1:04	МТЗ	ну	не произв.	Произведен осмотр. Оп 1/9 снята ветка.		д/с, школа/630 чел	630	0,2	9	+16, ветер
Ам.СЭС	35	Ключевая - Черняево		03.06.17 15:48	03.06.17 20:49	5:01	03.06.17 20:49	5:01	МТО	ну	ну	Лвл=46,6км. С обесточиванием ПС Черняево. Пр.оп.19-20 обрыв проводов ф.А.С. (рядом работает трубокладчик ССК-Газрегион). Сообщено СБ, ОВД. Устранено		интернат, больн, насосн, п/з/ 1600 чел	1600	0,3	17	+15, облачно

Прим.СЭС	10	Яковлевка	4	03.06.17 19:57	04.06.17 2:56	6:59	04.06.17 2:56	6:59	МТЗ	ну	ну	В пр.оп.65/8-65/9 (болото) убрали дерево, провода целые.		нет/ 595 чел	595	0,2	12	+11, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Возжаевка	26	04.06.17 4:47	04.06.17 6:13	1:26	04.06.17 11:43	6:56	МТЗ	ну	ну	Оп. №91 сбита трактором. Выделен уч-к без потребителя, все запитано. Произведена замена опоры.		нет / 323 чел	323	0,07	7	+15, ясно
Прим.ЮЭС	110	Смоляни ново-тяг - Берегова я-1		04.06.17 7:52	04.06.17 7:52	0:00	04.06.17 7:52	0:00	Смолян-т: 33 1ст, Берег-1: НЗЗ 2 ст	у		Сбоя движения поездов не было. Выполнен обход пр.оп. №50-70 (15,5-19,5 км) без замечаний		нет	0	0	0	+10, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Петровка	8	04.06.17 9:32	04.06.17 10:08	0:36	04.06.17 10:08	0:36	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		нет / 200 чел	200	0,1	6	+18, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	22	04.06.17 10:56	04.06.17 12:07	1:11	04.06.17 12:07	1:11	Ав.откл		ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		нет / быта нет	0	0,5	15	+20, облачно
Прим.ЦЭС	10	Черниговка	4	04.06.17 11:35	04.06.17 12:58	1:23	04.06.17 12:58	1:23	Ав.откл		ну	ТП-7040 заменили перегоревшие предохранители 10 кв.		нет / 429 чел	429	0,1	3	+11, пасмурно
ЭС ЕАО	35	Валдгейм - Пронькино		04.06.17 13:01	04.06.17 13:01	0:00	04.06.17 13:01	0:00	МТЗ	у		Осмотр 6.6.17, обнаружен сильный наклон ж/б п. №37 (болото). Опора выправлена без ограничения потребителя.		нет	0	0	0	+18, ясно
Ам.ЦЭС	10	Чигири	2	04.06.17 13:53	04.06.17 13:53	0:00	04.06.17 13:53	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+23, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	7	04.06.17 21:45	04.06.17 22:57	1:12	06.06.17 17:19	43:34	МТЗ	ну		Потребителю обеспечен резерв. Падение оп.8 (ж/б, болото): наклон оп.9,10; оп 11,12-срыв изоляторов. Устранено.	ф1	нет/ 620 чел	620	0,3	15	+10, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Тополево	11	04.06.17 22:15	04.06.17 23:11	0:56	04.06.17 23:11	0:56	КУ, земля			Повреждение на ведомственной отпайке.		нет/ 2000 чел	2000	0,7	7	+14, облачно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	04.06.17 22:31	04.06.17 23:04	0:33	05.06.17 18:23	19:52	МТО	ну	не произв.	Повреждение КЛ на уч. ЦРП2-оп.127/00/1 сторонней организацией при проведении земляных работ. Вкл с выделенным поврежденным уч. (без 2-х вед.ТП-метал.база, лесопилка.; проведение АВР на 5.6.17) Сообщено СБ, ОВД. Устранено и включено 5.6.17 в 18:23.		насосн, школа, д/с/ 5500 чел	5500	0,6	15	+14, облачно
Прим.ЮЭС	10	Безверхово	5	05.06.17 4:35	05.06.17 5:45	1:10	05.06.17 18:25	13:50	МТЗ	ну	ну	Вкл в 5:45 до оп.11(без 1 ТП). Повреждение концевой воронки на оп. № 91/16 (кабельный переход через водоем оп. № 91/15-91/16). Устранено.		насосн /260 чел	260	0,1	5	+8, ясно
Ам.ЗЭС	10	Климауцы	2	05.06.17 12:01	05.06.17 12:41	0:40	05.06.17 16:30	4:29	МТЗ	ну	ну	Вкл. без 5ТП, вкл в 16:30. Оп.311 падение дерева, срыв изолятора, срыв проводов. Устранено.(16:30).		скважина / 578 чел	578	0,03	11	+24, ясно
Прим.СЭС	10	Гражданка	13	05.06.17 13:30	05.06.17 13:47	0:17	05.06.17 13:47	0:17	МТО	ну		В КТП-5119 сгорел вводной АВ-0,4, перегорели предохран. 10кВ.		школа / 118 чел	118	0,02	6	+20, ясно
Ам.ВЭС	10	Чесноково	6	05.06.17 13:51	05.06.17 13:51	0:00	05.06.17 13:51	0:00	МТЗ	у		При осмотре в пр.оп.8-9 снята проволока с провода, без повреждения.		нет	0	0	0	25, ясно

ЮЯ ЭС	110	Лебединский - Н.Куранах с отп. ПС Рябинова я, В.Куранах	Л-104	05.06.17 14:37	05.06.17 16:55	2:18	05.06.17 23:25	8:48	Лебед: НЗЗ 2ст	ну	ну	ИМФ 27,4км , фВ. (Лвл=40,7км). Обесточена ПС Рябиновая. Ч/з 2:18 ВЛ вкл с выделенным поврежденным уч., ПС Рябиновая запитана. Повреждение на уч. " РП Рябиновый-Н.Куранах", дер.оп 188 повреждена траверса фВ (траверса расщепилась, вырвало спецболт с гирл.изоляторов, провод на земле). Заменена траверса фВ (23:25), схема восстановлена.	с/артель / быта нет	0	2	+18, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Находка - Учебная	№1	05.06.17 16:00	05.06.17 16:01	0:01	05.06.17 16:01	0:01	Без блинк.	у		С обесточиванием ПС Учебная. Осмотр ВЛ без замечаний. 8.6.17 проведена проверка РЗА, выявлена неисправность АЧР (блок БРЧН-100).	часть г.Находка , 3840 чел	3840	5,5	+24, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Раздольное-2	2	05.06.17 17:20	05.06.17 17:45	0:25	05.06.17 17:45	0:25	МТО	у		Произведена выборочная чистка просеки.	база отд. Чайка / 60 чел	60	0,06	4	+24, ясно
ЮЯ ЭС	10	Левобережная	ф "Город"	05.06.17 19:08	05.06.17 19:17	0:09	05.06.17 19:17	0:09	МТЗ	нет	у	Планируется обход.	водозабор, школа-интернат / 2635 чел	2635	0,3	9	+18, пасм.
Хаб.СЭС	110	Ам.ТЭЦ - Комсомольская		05.06.17 19:55	05.06.17 19:55	0:00	05.06.17 19:55	0:00	ВЧБ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.СЭС	110	Ам.ТЭЦ - Хурба; Комсомольская - Хурба		05.06.17 19:55	05.06.17 19:55	0:00	05.06.17 19:55	0:00	ВЧБ	у		Где ПС Хурба проходная: отсутствуют линейные В-110кВ, на СВ-110 отсутствуют защиты. Обход ВЛ без замечаний.	нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная, Озерная - Полевая с отп. Анновка.		06.06.17 1:00	06.06.17 1:00	0:00	06.06.17 1:00	0:00	Хвойн: НЗНП Зст. ПС Полев: 1 ТНЗНП	у		Сх.сети ремонтная. На ПС Озерная вкл рем.перемычка 110кВ (реконструкция ПС). Произведен обход: на оп.66 ВЛ-110 Озерная-Полевая гнездо аиста.	нет	0	0	0	+12, облачно
Прим.ЮЭС	110	Навицкое - Тайфун		06.06.17 5:19	06.06.17 5:19	0:00	06.06.17 5:19	0:00	ЗНЗ 1ст, МТО	у		Осмотр ПС Тайфун, ПС Преображение без замечаний. Обход ВЛ, замечаний нет.	нет	0	0	0	+10, гроза
Прим.ЦЭС	10	Раковка	3	06.06.17 5:50	06.06.17 6:59	1:09	06.06.17 6:59	1:09	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет/ 350 чел	350	0,3	7	+14, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	6	06.06.17 9:15	06.06.17 10:50	1:35	06.06.17 10:50	1:35	ав.откл.	нет	ну	п.Кипарисово1. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 30чел	30	0,2	15	+12, обл
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	28	06.06.17 9:35	06.06.17 9:38	0:03	06.06.17 9:38	0:03	МТЗ	ну	у	с.Приозерное. Отключался повторно в 11:34	насосная, колония / 109чел	109	0,09	2	+14, ветер
Ам.ЦЭС	10	Среднебелая	28	06.06.17 11:34	06.06.17 13:54	2:20	06.06.17 13:54	2:20	МТЗ	ну	ну	с.Приозерное. На оп.79 устранен обрыв вязки верхнего провода, схлест проводов.	насосная, колония / 109чел	109	0,09	2	+16, ветер
Ам.ЦЭС	10	Западная	38	06.06.17 13:04	06.06.17 13:47	0:43	06.06.17 13:47	0:43	МТО	запрет	у	Повреждение на вед. отпайке.	нет		0,36	26	+16, ветер
Хаб.СЭС	10	Хурба	17	06.06.17 13:27	06.06.17 13:34	0:07	06.06.17 13:34	0:07	МТЗ	нет	у	Планируется обход.	аэропорт / 50чел	50	1,3	2	+25, ветер

Ам.ЦЭС	10	Западная	38	06.06.17 15:01	06.06.17 15:40	0:39	06.06.17 15:40	0:39	МТО	запрет	у	Накреннулась оп.51, схлест при ветре. Устранено в 18:04.		нет		0,36	26	+16, ветер
Прим.СЭС	10	Милоград ово	7	06.06.17 16:13	06.06.17 16:24	0:11	07.06.17 3:43	11:30	МТЗ	ну		с.Маргаритово, Морьяк Рыболов, Щербаковка, Лиственное, Бровки. Включен без ТП-2108, повреждение вводного кабеля. В 03:43 вкл. полностью, заменили конц. муфту КЛ-10 на РТП-2108.		нет / 260чел	260	0,3	7	+25, ясно
Хаб.СЭС	35	КТЭЦ-1 - Городская	№1	06.06.17 16:39	06.06.17 17:01	0:22	07.06.17 2:18	9:39	ЗЗ	нет	не произв.	Обесточилась 1/2 ПС Городская, запитано от резерва. На ПС Городская повреждение концевой муфты ф.-А. Устранено.	цепь №2	14700чел	14700	6,1	42	+27, обл
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	по ф.4 ЦРП1 ф.4	06.06.17 17:03	06.06.17 17:22	0:19	06.06.17 19:12	2:09	МТЗ	ну	не произв.	Включен без 2-х ТП (АЗС, быт). В пр.оп.25/4-25/4/1 снята ветка с проводов, восстановлен обрыв провода.		погранчас ть / 2800чел	2800	0,4		+15, ветер
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Державинка		06.06.17 17:17	06.06.17 17:17	0:00	06.06.17 17:17	0:00	МТО	у		В пр.оп.106-107 падение дерева, без повреждения.		нет	0	0	0	+16, ветер
Ам.СЭС	10	Светлая	36	06.06.17 17:30	06.06.17 21:50	4:20	07.06.17 9:00	15:30	МТЗ	ну	ну	На оп.95 срыв вязки провода. Устранено.	ф.7	с.Гулик: школа, д/с, ФАП / 405чел	405	0,1	10	+16, гроза
Ам.СЭС	10	Светлая	7	06.06.17 17:30	06.06.17 18:06	0:36	06.06.17 18:06	0:36	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		аэропорт, локатор / быта нет	0	0,03	7	+16, гроза
Ам.СЭС	10	Светлая	10	06.06.17 17:34	06.06.17 17:34	0:00	06.06.17 17:34	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+16, гроза
Ам.СЭС	10	Энергия	25	06.06.17 17:50	06.06.17 17:50	0:00	06.06.17 17:50	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+16, гроза
Ам.СЭС	6	Базовая	11	06.06.17 18:40	06.06.17 19:13	0:33	06.06.17 19:13	0:33	МТО	ну	не произв.	В пр.оп.5/3-5/4 убрана ветка с проводов, без повреждения провода. (убрана оперативной штангой).		д/с, сейсмостанция / быта нет	0	0,4	13	+16, гроза
Ам.СЭС	10	Исток	1	06.06.17 18:45	06.06.17 19:07	0:22	06.06.17 19:07	0:22	МТО	нет	не произв.	В пр.оп.4-5 убрана ветка с проводов, без повреждения пров.		ФНС	0	0,06	2	+16, гроза
Ам.СЭС	10	Речная	5	06.06.17 19:00	06.06.17 19:45	0:45	06.06.17 19:45	0:45	МТЗ	нет	не произв.	Снята ветка тополя в пр.оп.47-48.		полиция, администр. / 250 чел	250	0,6	13	+20, гроза
Ам.СЭС	10	Исток	3	06.06.17 19:00	06.06.17 21:55	2:55	06.06.17 21:55	2:55	МТЗ	ну	не произв.	Обрыв 2-х фаз пр.оп.47/6-47/7 ветками. Устранено. Снята ветка с ТП-123.		школа-интернат / 100чел	100	0,5	22	+20, гроза
Ам.СЭС	6	Базовая	7	06.06.17 19:13	06.06.17 22:00	2:47	07.06.17 8:40	13:27	МТО	ну	не произв.	Падение дер. анк. оп.12 (подгнила). Выделен повреждённый участок, потребитель запитан. Восстановлена ж/б опора.	ф.11	пож.часть / быта нет	0	0,14	4	+16, гроза
Ам.СЭС	10	Овсянка	11	06.06.17 19:17	06.06.17 19:37	0:20	06.06.17 19:37	0:20	МТЗ	нет	ну	Повреждение в на вед. отпайке.		летний лагерь / 329 чел	329	0,17	7	+20, гроза

Ам.СЭС	10	Овсянка	9	06.06.17 21:26	07.06.17 9:30	12:04	07.06.17 10:09	12:43	МТЗ	нет	ну	Лвл=9,7км. с. Овсянка. Производится осмотр ВЛ (делались перерывы на время сильного дождя). Включен без 3 ТП. В 10:09 включен полностью после осмотра, замечаний нет.		д.сад, насосная / 1460 чел	1460	0,17	10	+18, дождь
Ам.СЭС	10	Исток	3	06.06.17 22:11	06.06.17 23:45	1:34	06.06.17 23:45	1:34	МТЗ	ну	не произв.	Оп. № 47/3 снята ветка тополя.		школа-интернат / 100чел	100	0,5	22	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Северная	7	07.06.17 7:55	07.06.17 12:08	4:13	08.06.17 16:41	32:46	КУ, земля			с.Фроловка. Включен в работу с "землей" для поиска с прибором "квант". Повреждение головного кабеля от ПС до оп.1, МП 6 м от ПС Северная. В 17:19 нагрузка переведена на ф.9 (на опоре №12 установлены перемычки). В 03:13 на головном уч-ке КЛ-6 смонтировали соединительную муфту после чего вкл. фидер до оп.11. 8.06.17 в 16:41 включен полностью по нормальной схеме..	ф.9	школа, связь / 404 чел	404	0,3	16	+9, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	07.06.17 8:05	07.06.17 8:44	0:39	07.06.17 8:44	0:39	ав.откл.	нет	у	с.Воздвиженка. Повреждение на вед. ТП.		школа / 700чел	700	0,4	8	+15, пасм
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	12	07.06.17 12:47	07.06.17 18:28	5:41	07.06.17 18:28	5:41	МТЗ	нет	ну	с.Киевка. В пр.оп.61-62 убрано дерево с проводов, без повреждения.		телецентр / 51чел	51	0,02	2	+10, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	4	07.06.17 13:19	07.06.17 15:00	1:41	07.06.17 19:27	6:08	МТО	ну		с.Варфоломеевка. Неисправность привода В-10 (ППК-61, не взводится груз), произведен ремонт привода. В 15:00 потребители запитаны от резерва кроме 2-х вед. ТП (запитаны в 17:12). Произведен обход, повреждений не обнаружено.	ф.7	школа (ЕГЭ) / 335чел	335	0,2	6	+15, пасм
Прим.ЮЭС	6	А	3	07.06.17 17:37	07.06.17 18:13	0:36	08.06.17 23:09	29:32	МТЗ			В 19:35 включен до ТП-4, выделен участок от ТП-4 до ЦРП, без нагрузки. Повреждение КЛ-6 сторонними лицами. Сообщено в полицию, Сб. 8.6.17 определено МП: 320 м от ТП-4 в ст. РП-2, установлена муфта. При разработке котлована на месте повреждения КЛ-6кВ, обнаружено механическое повреждение КЛ-6кВ сторонними лицами.	ф.12 ПС Мингоро док	нет		0,3	8	+13, пасм
Ам.СЭС	35	Сковородино - Невер		07.06.17 18:11	07.06.17 18:11	0:00	07.06.17 18:11	0:00	ДЗ Зз	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+15, обл
Прим.СЭС	10	Чернышевка	4	07.06.17 20:20	07.06.17 20:46	0:26	08.06.17 0:18	3:58	"земля" от КУ			с.Чернышевка. Включен до РЛ-10, без 3-х ТП. В 21:57 без ТП-5069. Убрана ветка оп. №595 и вкл. в 0:18.		нет / 178чел	178	0,1	10	+13, дождь
Прим.ЮЭС	10	Лазо	15	07.06.17 21:25	07.06.17 21:35	0:10	07.06.17 21:35	0:10	ав. Откл.		у			нет / 312 чел	312	0,3	5	+12, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	7	07.06.17 22:26	07.06.17 22:26	0:00	07.06.17 22:26	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+12, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	07.06.17 22:26	07.06.17 22:31	0:05	07.06.17 22:31	0:05	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		насосная / 1511 чел	1511	0,8	20	+12, дождь
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благодословенное		08.06.17 2:47	08.06.17 2:47	0:00	08.06.17 2:47	0:00	1ст.НЗНП	у		8.6.17 произведен обход. На ОП 183 гнездо аиста		нет	0	0	0	+12, облачно

Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	1	08.06.17 3:33	08.06.17 6:41	3:08	08.06.17 6:41	3:08	МТО	ну		часть с.Павло-Федоровка. Вкл. после замены изолятора на оп.37.		Застава Кр.Речка / быта нет	0	0,01	2	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка	4	08.06.17 3:33	08.06.17 3:33	0:00	08.06.17 3:33	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+10, дождь
Ам.СЭС	35	Сковородино - Невер		08.06.17 6:16	08.06.17 6:16	0:00	08.06.17 6:16	0:00	ЗздЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+13, облач
Хаб.ЦЭС	10	Красноярская	16	08.06.17 6:21	08.06.17 6:57	0:36	08.06.17 6:57	0:36	МТЗ	выв	не произв.	Повреждение на вед.уч.-ке,		подъем воды, псих больница / 850 чел	850	1	2	+14, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	08.06.17 6:45	08.06.17 6:55	0:10	08.06.17 6:55	0:10	МТЗ	у		с.Чистоводное. Отключался повторно в 7:05.		нет / 115 чел	115	0,1	6	+13, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	08.06.17 7:05	08.06.17 12:08	5:03	08.06.17 12:08	5:03	МТЗ	ну		с.Чистоводное. 10:02 включён головной участок до оп.127. В 10:47 включили до оп.443 (запитали 2 ТП). В 12:08 включен полностью, в пр. оп. 402-403 обнаружена ветка под проводами		нет / 115 чел	115	0,1	7	+13, дождь
Прим.ЗЭС	10	Александровка	3	08.06.17 7:07	08.06.17 9:40	2:33	08.06.17 9:40	2:33	МТЗ	ну		с. Анненка. На оп. 38 заменен изолятор		нет / 128 чел	128	0,1	9	+13, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	7	08.06.17 7:36	08.06.17 9:18	1:42	08.06.17 9:18	1:42	МТЗ	ну		с.Ивановка. В ТП-8075 затекание воды на 1С 10 кв. В 09:18 ТП 8075 включено в работу после протирки изоляции.		нет / 20 чел	20	0,01	1	+13, дождь
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	08.06.17 8:11	08.06.17 8:25	0:14	08.06.17 11:23	3:12	ав. Откл.			часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский. Включили без 4ТП. Обход без замечаний, включен полностью в 11:23		школа, скважина / 410 чел	410	0,2	16	+12, дождь
Прим.ЦЭС	10	Турий-Рог	6	08.06.17 8:20	08.06.17 9:53	1:33	08.06.17 9:53	1:33	ав.откл	у		часть с.Турий-Рог. Обход на 9.6.17		школа / 460 чел	460	0,1	7	+14, дождь
Ам.ВЭС	10	Усть-Кивда	2	08.06.17 8:37	08.06.17 13:12	4:35	08.06.17 13:12	4:35	МТЗ	ну	ну	с.Гомелевка. ОП 5 разрушен изолятор. Устранено		нет/30 чел.	30	0,02	5	+14, туман
Ам.ЦЭС	10	Возжаевка	26	08.06.17 9:27	08.06.17 12:18	2:51	08.06.17 19:39	10:12	Откл.КУ"Земля"			с.Мостовое, Луговое. В 12:18 фидер включен с "Землей" для отыскания МП прибором. На ОП 299, 420, 340 заменены фарфоровые изоляторы в 19:39.		фап/ 323ч.	323	0,03	7	+14, дождь, гроза
Ам.ЦЭС	10	Лохвицы	9	08.06.17 9:33	08.06.17 9:41	0:08	08.06.17 9:41	0:08	МТЗ	ну	у	с.Савельевка, Лохвицы. Планируется обход.		фап/ 126ч.	126	0,02	2	+14, дождь, гроза
Ам.ЗЭС	10	Базовая	15	08.06.17 10:22	08.06.17 10:22	0:00	08.06.17 10:22	0:00	МТЗ	у		Обход планируется 9.6.17		школа/ 7200ч.	7200	1,46	21	+17, дождь
Ам.ЗЭС	10	Базовая	16	08.06.17 10:22	08.06.17 10:22	0:00	08.06.17 10:22	0:00	МТЗ	у		Обход планируется 9.6.17		школа/ 5600ч.	5600	1,9	6	+17, дождь
Ам.ЗЭС	10	Базовая	10	08.06.17 10:22	08.06.17 12:43	2:21	08.06.17 15:33	5:11	МТЗ	ну	не произв.	12:43 включен без ТП 47. В 15:33 включено все, в ТП-47 заменили 2-а проходных изолятора, предохранители 10кВ, на РТП восстановили отгоревший шлейф.		нет	0	0	7	+17, дождь
ЭС ЕАО	6	МК	6	08.06.17 12:57	08.06.17 13:35	0:38	08.06.17 13:35	0:38	МТО	ну	у			нет / 3000чел	3000	0,8	23	+16, обл

ЭС ЕАО	6	МК	7	08.06.17 12:57	08.06.17 14:13	1:16			МТЗ	ну	ну	Выделен поврежденный участок КЛ-6 от.оп.7-00/26 до ТП-91, без нагрузки.		д/с / 2500чел	2500	0,13	11	+16, обл
Ам.СЭС	35	Сковородино - Невер		08.06.17 13:11	08.06.17 13:11	0:00	08.06.17 13:11	0:00	ДЗ 3 зона	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+14, обл.
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	2	08.06.17 13:33	08.06.17 13:37	0:04	08.06.17 13:37	0:04	Ав. Откл.		у	часть с.Ново-Георгиевка, часть с.Фадеевка, с.Байкал.		нет/ 330ч.	330	0,1	9	+22, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	110	Волна- 2Р		08.06.17 13:56	08.06.17 13:56	0:00	08.06.17 13:56	0:00	ПС 2Р: ДЗ 2з. Волна: без блинкеров, в В 110 не отключался.	у		разрыв транзита. В пр. оп. 8-9 на нижнем проводе висит провод связи (был протянут от здания по ул. Героев Варяга 10а). С 15:41 до 21:05 ВЛ-110 выведена в ремонт, замечание устранено. В 18:48 допущена бригада, в 19:03 работы завершены.		нет	0	0	0	+21, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	110	Волна - Чайка		08.06.17 13:56	08.06.17 14:08	0:12	08.06.17 14:08	0:12	ПС Волна: ДЗ 2 з.	ну	у	Схема ремонтная (ВЛ 110 Спутник-Промузел выведена в ремонт по заявке, замена изоляции, подрезка крон деревьев). Обесточены ПС 110кВ: Чайка, Седанка, ПС 35кВ: Океанская, 1/2 ПС Сахарный ключ. В 14:08 РПВ успешно, запитаны ПС Чайка, Седанка (4,6 МВт, 6390ч.). В 15:13 (ч/з 1:17) по прибу бригады на ПС Чайка запитаны ПС Океанская, 1/2 ПС Сахарный ключ. 8.06.17 обход ВЛ без замечаний		11705чел	11705	7,6		+21, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	110	Чайка - Спутник		08.06.17 13:56	08.06.17 15:16	1:20	09.06.17 1:12	11:16	МТО, МТЗ	блокировка включения		Схема ремонтная (ВЛ 110 Спутник-Промузел выведена в ремонт по заявке, замена изоляции, подрезка крон деревьев). Обесточены ПС110кВ Спутник, ПС 35кВ: 1/2 ПС Сахарный ключ, Лаурная. В 15:16 введена в работу ВЛ-110 Спутник-Промузел, потребители запитаны полностью. На оп.20 (промежуточная) перегорел верхний провод ф.А (в лодочке), падение провода на землю в пр.оп.19-20 и 20-21. Устранено. В 18:35 допущена бригада. В 21:35 работы окончены.	ВЛ-110 Промузел Спутник	10975чел	10975	9		+21, дождь, гроза
ЭС ЕАО	6	МК	6	08.06.17 14:08	08.06.17 14:59	0:51	09.06.17 0:37	10:29	МТО	не раб	ну	Повреждение резервного гол.кабеля, отключен.	ф.118	нет / 3000чел	3000	0,8	23	+16, обл

Прим.ЗЭС	110	Глубинная - Восток		08.06.17 14:16	08.06.17 16:27	2:11	09.06.17 3:25	13:09	ЗНЗ 1ст., ИМФ - 61.7км., ф.А	не раб.	ну	Обесточены ПС Восток, Глубинная (Т1 в резерве). В 15:06 запитана ПС Глубинная (0,18МВт, 616ч., введен в работу Т1). В 16:27 ВЛ-110 Глубинная-Восток включена в неполнофазном режиме, потребители запитаны полностью. В пр.оп.193-194 падение дерева, обрыв провода ф.А (при производстве работ лесозаготовительной компанией "Япли"). Сообщено в с.б., полицию. В 19:18 ВЛ выведена в ремонт. В 3:25 повреждение устранено, ВЛ-110 включена по норм. схеме.		4585чел	4585	3,7	16	+14, сильный, дождь
Прим.ЮЭС	10	Депо	4	08.06.17 14:45	08.06.17 16:20	1:35	08.06.17 16:20	1:35	МТО	нет	не произв.	Включен после обхода, замечаний нет.	нет	350	0,3	5	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Северная	2	08.06.17 15:26	08.06.17 15:33	0:07	08.06.17 15:33	0:07	МТЗ		у	с.Казанка. Обход на 8-9.6.17	нет	294	0,5	6	+17, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Северная	17	08.06.17 15:26	08.06.17 15:51	0:25	08.06.17 15:51	0:25	МТЗ		у	часть п.Углекаменск. Обход без замечаний.	больница / школа/16 03ч.	1603	0,9	7	+17, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Стройиндустрия	ЗСШ бкв	08.06.17 16:04	08.06.17 17:35	1:31	08.06.17 17:42	1:38	МТЗ			Одновременно с вед. ф.4 (ав. Откл., "Дальхимпром"). По сообщению потребителя ошибочные действия со стороны персонала "Дальхимпром" ошибочно включены ЗН в сторону ПС СИ. В 17:42 включено все, кроме вед.ф.4	2,7 Мвт/2790 ч.	2790			+18, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Северная	17	08.06.17 16:42	08.06.17 16:57	0:15	08.06.17 16:57	0:15	МТЗ		у	часть п.Углекаменск. Обход без замечаний.	больница / школа/16 03ч.	1603	0,9	7	+17, гроза	
Прим.ЗЭС	10	Усури	6	08.06.17 17:11	08.06.17 17:11	0:00	08.06.17 17:11	0:00	МТЗ		у		нет	0	0	0	+15, гроза, дождь	
Прим.СЭС	35	Арсеньев 1 - Анучино		08.06.17 17:25	08.06.17 17:25	0:00	08.06.17 17:25	0:00	МТЗ		у	Планируется обход.	нет	0	0	0	+10, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	6	Коммунар	3	08.06.17 17:31	08.06.17 17:56	0:25	08.06.17 20:28	2:57	МТЗ		ну	часть п.Новоникольск. В 17:56 включили в работу без КТП-20960, разрушен проходной изолятор, перегорели предохранители бкв. Устранено	д.сад/900 ч.	900	0,1	5	+18, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Верхняя	16	08.06.17 17:45	08.06.17 18:08	0:23	08.06.17 18:08	0:23	Ав. Откл		у	с.Романовка. Обход без замечаний.	нет/100ч.	100	0,1	4	+18, гроза	
ЭС ЕАО	6	СК	414	08.06.17 18:12	08.06.17 18:12	0:00	08.06.17 18:12	0:00	МТЗ		у	На оп.414-00/54 повреждение шлейфа на ЛР, устранено.	нет	0	0	0	+14, гроза	
ЭС ЕАО	35	Биробиджан - ЧТФ с отп. ТЭЦ, БВС		08.06.17 18:27	08.06.17 18:27	0:00	08.06.17 18:27	0:00	ДЗ Зз.		у	Перекрытие вводов В-35 на ПС БВС, без повреждения.	нет	0	0	0	+17, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное	7	08.06.17 21:56	08.06.17 22:25	0:29	08.06.17 22:25	0:29	ав.откл.	нет	ну	Повреждение на вед. участке.	школа / 569чел	546	1,25	7	+15, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка	11	08.06.17 22:43	09.06.17 0:33	1:50	09.06.17 10:00	11:17	ав.откл	нет	ну	с.Виноградовка. Включен до Р-25 без 6 ТП. В 10:00 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке.	ф.5 школа, д/дом / 463чел	463	0,36	23	+15, дождь	

Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	9	09.06.17 2:00	09.06.17 12:13	10:13	09.06.17 12:13	10:13	ав.откл.			с.Зюевка, Чирки, Владимировка. В пролёте опор 67-68 убрана ветка с проводов, выправлены опор 73,74,88.		нет / 370чел	370	0,2		+14, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	09.06.17 6:02	09.06.17 19:02	13:00	09.06.17 19:50	13:48	МТЗ	нет	ну	с.Чистоводное. В 19:02 запитано 3 ТП из б. Повреждение на вед. ТП		школа / 115чел	115	0,1	6	+10, ясно
ЮЯЭС	110	Лебединый - Н.Куранах с отп. ПС Рябинова, В.Куранах		09.06.17 9:50	09.06.17 9:50	0:00	09.06.17 9:50	0:00	НЗЗ 2ст.	у		Планируется обход		нет	0	0	0	+7, обл.
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2	2	09.06.17 9:51	09.06.17 15:00	5:09	09.06.17 15:00	5:09	Откл.КУ"Земля"			Садоводческое общество. При обходе обнаружено: на оп.24 сорвало вязку верхнего провода, провод упал на траверсу и перегорел. 15:00 повреждение устранено, включен полностью по нормальной схеме		нет/ 60ч.	60	0,1	4	+16, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка	11	09.06.17 10:07	09.06.17 11:29	1:22	09.06.17 12:28	2:21	"земля" от КУ			с.Виноградовка. Включен до Р-230, без 5 ТП, выделен участок от Р-230 до ТП-2129. В 12:28 включен полностью. Повреждение на вед. отпайках на ТП-2415 и ТП-2399.	ф.5	школа, д/дом / 463чел	463	0,36	23	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Надеждинская	9	09.06.17 11:24	09.06.17 12:11	0:47	09.06.17 12:11	0:47	Откл.КУ"Земля"			с.Прохладное. Повреждение на вед. отпайке		нет/ 154ч.	154	0,4	16	+19, пасм.
Хаб.ЦЭС	110	Мухен - Сидима - Золотая - Сукпай		09.06.17 12:33	09.06.17 13:20	0:47	09.06.17 13:20	0:47	НЗЗ, 3ст.	ну	не произв.	Обесточены ПС Сидима, Золотая, Сукпай. На ПС Сукпай повреждение ТН 110кВ 2СШ ф.В (без возгорания). В 13:20 ТН выведен в ремонт, ВЛ включена (принято решение об исключении ТН из схемы по акту расследования). ПС Золотая В-110 С 38 не отключался, выпавших блинкеров нет. 14.6.17 проверкаРЗА: на ПС Золотая заклинило реле времени, устранено.		2385 ч.	2385	2,64		+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	09.06.17 13:30	09.06.17 14:09	0:39	09.06.17 14:09	0:39	Ав. Откл.		у	часть с.Каленовка		нет / 55ч.	55	0,1	1	+15, дождь, гроза
Прим.СЭС	10	Чугуевка	0	09.06.17 13:41	09.06.17 19:29	5:48	09.06.17 19:29	5:48	МТО	ну		часть с.Чугуевка. На оп.1 повреждение концевой кабельной муфты. Устранено.		ИТК, насосная, д.дом. 1 школа где проходит ЕГЭ (запитана от ДГ) / 987ч.	987	1,1	13	+27, ясно
Прим.ЦЭС	10	Петровици	4	09.06.17 13:50	09.06.17 14:25	0:35	09.06.17 14:25	0:35	"земля" от КУ			Включен в работу после замены тележки выключателя на резервную.		нет / 482 чел	482	0,1	5	+16, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево	7	09.06.17 14:38	09.06.17 14:52	0:14	09.06.17 14:52	0:14	МТЗ		у	часть с.Гвоздево		нет/310ч.	310	0,1	7	+18, гроза, дождь

Прим.СЭС	10	Анучино	14	09.06.17 14:44	09.06.17 14:44	0:00	09.06.17 14:44	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	2	09.06.17 15:00	09.06.17 17:38	2:38	09.06.17 17:38	2:38	ав.откл		у	По прибытию ОВБ РПВ усп.		школ / 200ч.	200	0,1	5	+20, гроза, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря	3	09.06.17 15:10	09.06.17 15:10	0:00	09.06.17 15:10	0:00	МТЗ	у		с. Славинка с. Зеленовка		нет	0	0	0	+17, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка	1	09.06.17 15:11	09.06.17 15:11	0:00	09.06.17 15:11	0:00	МТЗ	у		с. Хвалынка		нет	0	0	0	+17, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	110	Промышленная - Полевая		09.06.17 15:20	09.06.17 15:20	0:00	09.06.17 15:20	0:00	На ПС Полевая: МТО, на ПС	у		Разрыв транзита		нет	0	0	0	+16, гроза, ветер
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск 2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная		09.06.17 15:23	09.06.17 15:34	0:11	09.06.17 15:34	0:11	ПС Уссурийск 2: НЗЗ 1ст.	ну	у	ИМФ ф.В - 6,9км. Обесточены ПС Новоникольск , Гранит. Обход без замечаний		45140ч.	45140	10,6		+16, гроза
Прим.ЦЭС	110	Промышленная - Полевая		09.06.17 15:28	09.06.17 15:28	0:00	10.06.17 22:57	31:29	ПС Полевая: МТО, АПВ ну. Промышленная ДЗ 1з., АПВ ну	ну	ну	Разрыв транзита. ИМФ 20,1 км ф.А,В,С При обходе в пр.оп. 63-64 на проводах обнаружена сорванная металлическая кровля животноводческой фермы, устранено, наложен бандаж на провод и в 1:01 ВЛ-110 включена на ХХ со стороны ПС Промышленная. На ПС Полевая выведен в ремонт В-110 "Промышленная", в баке ф.В темное масло, ввод ф.В в сторону ВЛ темное масло, не прошел испытания ввод ф.В со стороны РШ-110, требуется замена. 10.06.17 заменили ввод 110кВ ф.В в 22:57 ВЛ включена в транзит		нет	0	0	0	+16, гроза, ветер
Прим.ЦЭС	10	Коммуна	2	09.06.17 15:31	09.06.17 17:04	1:33	09.06.17 17:04	1:33	Ав. Откл.		у	с. Новоникольск		нет/150ч.	150	0,1	5	+17, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	110	УКФ - Уссурийск 1		09.06.17 15:33	09.06.17 15:33	0:00	09.06.17 15:39	0:06	блинкер 1В откл. от 1 компл.	ну	у	Обход без замечаний		нет	0	0	0	+16, гроза
Прим.ЦЭС	110	ЖБИ-130 - Павловка 2		09.06.17 15:38	09.06.17 15:38	0:00	09.06.17 18:55	3:17	Павловка-2: НЗЗ 1ст. ЖБИ-130: НЗЗ 1ст	ну	у	Разрыв транзита. В 18:55 НА ПС ЖБИ-130 СВ-110 включен в работу, транзит замкнут. Обход без замечаний		нет	0	0	0	+16, гроза
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	09.06.17 15:41	09.06.17 15:48	0:07	09.06.17 15:48	0:07	Ав. Откл		у	часть с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка. Обход на 10.6.17.		школа/ 1511ч.	1511	0,8	20	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Павловка 1	1	09.06.17 15:43	09.06.17 21:45	6:02	10.06.17 15:38	23:55	Ав. Откл.			с. Некруглое, Зеленый яр. Запитано от резерва кроме 3-х ТП. Падение оп.127, 128, 129 (дерев.). Устранено, все включено	ф.7 ПС ЖБИ-130	нет/ 459ч.	459	0,2	6	+20, дождь, ветер

Прим.ЦЭС	35	Ярославка - Лузановка - Озерная падь		09.06.17 15:43	09.06.17 18:02	2:19	10.06.17 23:57	32:14	МТЗ	ну		ИМФ 21 км ф.А,В. Обесточена ПС Озерная падь, вед. ПС Лузановка, запитаны от резерва. Пр.оп 37-38 обрыв провода ФВ (середина пролета), пр.оп.38-39 обрыв провода фС (около оп.38), пр.оп.72-73 обрыв провода ф."А" (переход ч/з реку). Устранено. .	ВЛ 35 Павловка 1- Озерная падь	нет	0	0,1	20	+20, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Энергетик	2	09.06.17 15:49	09.06.17 16:06	0:17	09.06.17 16:06	0:17	МТО	ну	у			нет				+15, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Кожзавод	22	09.06.17 16:00	09.06.17 16:10	0:10	09.06.17 16:10	0:10	МТЗ		у	Уссурийск		нет/ 100 чел	100	0,2	1	+16, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Баневур	6	09.06.17 16:04	09.06.17 17:08	1:04	10.06.17 20:18	28:14	Ав. Откл.			с.Каймановка с.Каменушка, 300чел. Потребители запитаны от резерва полностью. 10.6.17 в 19:33 включен до РП-Кондратеновка без замечаний. Обход без замечаний, все включено в 20:18	ф.4 ПС Баневур	школа / 300ч.	300	0,4	17	+16, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	09.06.17 16:15	09.06.17 16:22	0:07	09.06.17 16:22	0:07	МТЗ		у	с.Халкидон,Светлое, 1293чел		школа/ 1293ч.	1293	0,8	21	+16, ветер, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	15	09.06.17 16:19	09.06.17 16:22	0:03	09.06.17 16:22	0:03	МТО			Повреждение на вед.ТП		поликлиника/422ч.	422	0,05	11	+16, ветер, гроза
Прим.ЦЭС	35	Михайловка - Россия		09.06.17 16:20	09.06.17 16:30	0:10	09.06.17 18:37	2:17	б/б		у	Обесточена 1/2 ПС Россия. В 16:30 на ПС Россия включен СВ 35, запитаны все потребители.	ВЛ-35 Родина-Россия	1800чел	1800	0,3		+20, гроза, ветер
Ам.СЭС	10	Магдагачи	1	09.06.17 16:22	09.06.17 16:22	0:00	09.06.17 16:22	0:00	МТО	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+15, ветер
Прим.ЗЭС	35	Кировка - Павлофедоровка		09.06.17 16:26	09.06.17 16:35	0:09	09.06.17 16:35	0:09	МТО		у	обесточена ПС Павлофедоровка. Обход без замечаний.		насосная, школа, д/с / 420чел	420	0,3	23	+15, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	6	09.06.17 16:34	09.06.17 16:56	0:22	09.06.17 16:56	0:22	МТЗ		у	часть п.Кипарисово		нет/ 30ч.	30	0,03	3	+15, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	6	Студгородок	10	09.06.17 16:35	09.06.17 17:24	0:49	09.06.17 17:24	0:49	МТЗ		у	с.Утесное		нет/ 480	480	0,1	9	+11, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Суражевка	16	09.06.17 16:42	09.06.17 16:45	0:03	09.06.17 16:45	0:03	МТЗ		у	часть с.Суражевка		нет	0	0,4	2	+15, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Коммунар	7	09.06.17 16:52	09.06.17 17:10	0:18	09.06.17 17:10	0:18	ав. Откл.		у			нет	0	0,1		+11, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	10	Коммунар	9	09.06.17 16:52	09.06.17 17:54	1:02	09.06.17 17:54	1:02	ав. Откл.		у	часть п.Новоникольск.		нет		0,1	1	+16, дождь, гроза
Прим.СЭС	10	Анучино	17	09.06.17 17:00	09.06.17 20:27	3:27	09.06.17 20:27	3:27	МТЗ			с.Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградовка, Скворцово, Ильмаковка. В пр.оп.280-281 убрано дерево с проводов, без повреждения и включен полностью.		нет/ 871ч.	871	0,2	20	+12, гроза

Прим.СЭС	10	Анучино	14	09.06.17 17:00	09.06.17 18:37	1:37	10.06.17 16:47	23:47	МТЗ			с. Ауровка, Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка, Еловка. Включен до РЛ35/215, без 2-х ТП (с.Ясная поляна, 36чел). В пр.оп.808-809 дерево под ВЛ, в пр.оп. 807-810 срыв проводов и изоляторов. Устранено, включен по норм.схеме	2школы/518ч.	518	0,1	20	+10, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка	1	09.06.17 17:06	09.06.17 18:52	1:46	09.06.17 19:25	2:19	Откл.КУ"Земля"			с. Меркушевка, Дмитриевка. Включен без 3-х ТП. Повреждение на вед. отпайке	школа,д.сад/717ч.	717	0,2	6	+16, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	8	09.06.17 17:07	09.06.17 18:20	1:13	11.06.17 13:42	44:35	Ав. откл.			Включен без одного КТП-6756 (гаражи, разрушен подвиж.изолятор ф.А на РТП в сторону КТП). Устранено	школа/790ч.	790	0,1	10	+15, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	1	09.06.17 17:10	09.06.17 20:28	3:18	09.06.17 21:51	4:41	МТЗ	нет	не произв.	Включен без отп. на с.Отрадное, запитано 7 ТП. В пр.оп.381-382 падение дерева, обрыв провода фА. Устранено	школа /1036чел	1036	0,1	14	+16, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Баневур	РП кондратенновка ф.3	09.06.17 17:10	09.06.17 18:26	1:16	09.06.17 18:26	1:16	Ав. Откл.		ну	с.Каймановка с.Каменушка, 300чел. В пр. оп. 98/2-98/3 убрали ветки с проводов.	школа /300ч.	400	0,19	15	+16, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	13	09.06.17 17:15	09.06.17 17:50	0:35	09.06.17 17:50	0:35	"земля" от КУ			В пр.оп.112-116 при боковом ветре ветки деревьев касаются провода.	нет /821чел	821	0,22	5	+16, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Северная	3	09.06.17 17:22	09.06.17 18:00	0:38	09.06.17 18:00	0:38	Ав. Откл		у	часть п.Углекаменск	нет/237ч.	237	0,1	2	+15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Северная	17	09.06.17 17:22	09.06.17 18:40	1:18	09.06.17 19:45	2:23	Ав. Откл.			часть п.Углекаменск . Выделен участок от В ТП7374 до ТП7375. (запитано 4ТП). В 19:45 включен полностью, при обходе замечаний не выявлено.	школа, больница /1603чел	1603	0,9	7	+15, ветер
Прим.ЗЭС	10	Крыловка	6	09.06.17 17:28	09.06.17 17:28	0:00	09.06.17 17:28	0:00	МТЗ		у	при осмотре ВЛ обнаружен отключенный РКЛ на оп.239/17 абонентская отпайка (администрация Кировского района)	нет	0	0	0	+10, гроза, ветер
Прим.ЦЭС	10	Студгородок	10	09.06.17 17:32	09.06.17 21:25	3:53	09.06.17 21:25	3:53	Ав. Откл.			с.Утесное. В пр.оп.1-2 обнаружена ветка на проводах. Устранено.	нет/480	480	0,1	9	+13, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Черниговка	6	09.06.17 17:46	09.06.17 19:56	2:10	09.06.17 19:56	2:10	Откл.КУ"Земля"			часть Черниговки, Грибное, Горный Хутор. На РЛ (ОП№1) отгорел шлейф. Устранено	санаторий, в/ч /489ч.	489	0,2	7	+16, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	35	Сахарный ключ	T1	09.06.17 18:31	09.06.17 19:13	0:42	09.06.17 21:00	2:29	ДЗТ			обесточена 1С 35,6 кВ ПС Сахарный ключ. В 19:13 на ПС Сахарный ключ включен СВ 6 кВ, запитан весь потребитель. В 21:00 T1 после осмотра зоны ДЗТ включен на ХХ. Проверка РЗА 19.06.17	T2 3000ч.	3000	2,5		+15, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Северная	3	09.06.17 18:33	09.06.17 20:15	1:42	09.06.17 23:27	4:54	ав.откл		ну	часть п.Углекаменск. Включили до оп.24, без 2-х ТП. В пр.оп.46-47 убрано дерево с проводов, без повреждения.	нет/237ч.	237	0,1	4	+15, обл.
Прим.ЦЭС	10	Родина	1	09.06.17 19:24	09.06.17 19:29	0:05	09.06.17 19:29	0:05	Ав. Откл.		у	с.Новое.	нет/200ч.	200	0,01	2	+17, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Родина	2	09.06.17 19:24	09.06.17 19:34	0:10	09.06.17 19:34	0:10	Ав. Откл.		у	с.: Первомайское.	нет/60ч.	60	0,01	2	+17, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка	3	09.06.17 19:25	09.06.17 20:18	0:53	09.06.17 20:18	0:53	Ав. Откл.	нет	у	Воздвиженка	школа/700ч.	700	0,4	8	+17, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Многоудобное	11	09.06.17 19:32	09.06.17 20:34	1:02	09.06.17 20:34	1:02	Ав. Откл.	нет	у	с.Кучелиново	нет/130	130	0,1	5	+16, ясно

Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка	2	09.06.17 21:20	10.06.17 1:15	3:55	10.06.17 1:15	3:55	ав.откл	ну	с.Синий гай, Искра, Майское. В КТП-7094, в КТП-7096 перегорели предохранители 10кВ 3-х фаз. Устранено.	школа, д/с, психдисп. / 831чел	831	0,2	12	+15, пасм	
Прим.СЭС	10	Анучино	17	09.06.17 22:48	09.06.17 23:10	0:22	09.06.17 23:10	0:22	МТЗ	нет	у	с.Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградовка, Скворцово, Ильмаковка. Обход 10.6.17.	школа / 871чел	871	0,2	20	+12, дождь
Прим.ЦЭС	10	Раковка	4	10.06.17 1:00	10.06.17 1:36	0:36	10.06.17 12:14	11:14	МТЗ	нет		с.Боголюбовка, Раковка. Включен без 2-х ТП. В 12:14 включен полностью. Повреждение на вед.уч-ке	нет / 450чел	450	0,1	5	+12, пасм
Прим.ЦЭС	10	Речная	5	10.06.17 2:20	10.06.17 5:04	2:44	10.06.17 5:04	2:44	МТЗ	нет	ну	с.Каленовка. В пр.оп.151-152 убрана ветка с проводов.	нет / 1019чел	1019	0,1	10	+7, пасм
Ам.ЗЭС	10	ЦРП1	3	10.06.17 4:40	10.06.17 6:45	2:05	10.06.17 7:52	3:12	МТЗ	ну	ну	В 6:45 включен без 7ТП. В пр.оп.38-39 слхст проводов с проводами на упавшей опоре 10кВ по вед. ф.18 ПС Шимановск. (1бр, 3 чел, 1ед.техн.). Устранено	нет / 2800чел	2800	1,4	10	+12, пасм
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	10	10.06.17 4:43	10.06.17 6:38	1:55	10.06.17 7:52	3:09	"земля" от КУ			г.Шимановск. Включен без 1ТП. В пр.оп.26/63-26/64 слхст проводов с проводами на упавшей опоре 10кВ по вед. ф.18 ПС Шимановск. Устранено, все включено	очистные, больница / 500чел	500	0,2	7	+12, пасм
Прим.СЭС	10	Чугуевка	5	10.06.17 4:44	10.06.17 4:51	0:07	10.06.17 4:51	0:07	МТО	ну	у	с.Чугуевка.	насосная / 450чел	450	0,3	12	+10, пасм
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	10.06.17 4:44	10.06.17 4:52	0:08	10.06.17 4:52	0:08	МТО	ну	у	с.Чугуевка, Соколовка.	насосная / 2268чел	2268	0,52	27	+10, пасм
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	2	10.06.17 4:46	10.06.17 5:13	0:27	10.06.17 5:13	0:27	МТЗ	нет	у	Питает ЦРП1, отключался при РПВ ф.3 на ЦРП1.	школа, больница, насосная, администр / 5000чел	5000	1,5	36	+12, пасм
Ам.ВЭС	10	Новорайчиха	21	10.06.17 5:40	10.06.17 8:20	2:40	10.06.17 8:20	2:40	МТО	ну	ну	с.Муравка, Кивдо-Тюкан. (1бр, 3чел, 1ед.техн.). Пр.оп.7/1-7/2 устранен обрыв провода	школа / 159чел	159	0,02	5	+12, пасм
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф.5 реклоузир оп.207	10.06.17 7:28	10.06.17 16:15	8:47	10.06.17 17:45	10:17	ав.откл.	нет	ну	п.Тигровый, Орловка В 14:50 запитано 1ТП из 3. Включен без одного ТП (отп на п.Тигровый). В пролетах ОП 355-356, 360-361 убрано два дерева	нет / 100чел	100	0,05	3	+9, дождь
Прим.СЭС	10	Яковлевка	6	10.06.17 7:45	10.06.17 7:53	0:08	10.06.17 7:53	0:08	МТЗ	ну	у	с.Яковлевка.	нет / 650чел	650	0,5	16	+7, пасм
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное	С-62	10.06.17 8:22	10.06.17 8:22	0:00	10.06.17 8:22	0:00	1 ст. НЗНП	у		ИМФ ф.В 42,4 км (предполож оп.183)	нет	0	0	0	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	7	10.06.17 9:46	10.06.17 9:47	0:01	10.06.17 9:47	0:01	МТЗ		у		нет / 1181чел	1181	0,8	22	+14, облачно
Прим.СЭС	10	Чугуевка	11	10.06.17 10:11	10.06.17 10:11	0:00	10.06.17 10:11	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+10, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	5	10.06.17 10:11	10.06.17 10:24	0:13	10.06.17 10:24	0:13	МТЗ	ну		При РПВ "земля", остался в работе с "землей". В 10:48 отключена вед.отп, контроль изоляции в норме. Повреждение на вед.уч-ке (вкл 13.5.17 в 14:30).	насосная / 450чел	450	0,3	12	+10, дождь

Прим.СЭС	10	Чугуевка	11	10.06.17 10:24	10.06.17 10:56	0:32	10.06.17 18:01	7:37	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке. Включен в работу с "землей" для поиска. В 18-01 на оп. 38 заменен изолятор по ф.А, включен по нормальной схеме.		дс, насосная / 680 чел	680	0,5	6	+10, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	10.06.17 10:33	10.06.17 10:38	0:05	10.06.17 10:38	0:05	МТЗ	нет			школа / 1293чел	1293	0,8	21	+11, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	6	10.06.17 10:33	10.06.17 10:38	0:05	10.06.17 10:38	0:05	МТО	нет	у		школа / 2619 чел	2619	0,4	12	+11, дождь	
Ам.ЗЭС	35	Огоджа - Софийск		10.06.17 10:50	10.06.17 11:52	1:02	10.06.17 11:52	1:02	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке		промышл нагрузка, 350 чел	350	3,5		+15, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	10.06.17 11:10	10.06.17 11:48	0:38	10.06.17 15:01	3:51	"земля" от КУ			Включен без ТП-7336 (поврежден проход.изолятор ф.С). Устранено, все включено		школа / 1293чел	1293	0,8	21	+11, дождь
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск	по ф.1 РП Пуциловк а	10.06.17 11:36	10.06.17 12:26	0:50	10.06.17 12:26	0:50	МТЗ		у		нет / 100 чел	100	0,1	1	+15, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка	3	10.06.17 13:53	10.06.17 14:35	0:42	10.06.17 14:35	0:42	МТЗ, 33		у		вн башня, школа / 5221 чел	5221	0,52	15	+16, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Северная	2	10.06.17 14:20	10.06.17 15:05	0:45	10.06.17 15:05	0:45	МТЗ	ну	ну	г.Благовещенск. Повреждение на вед.уч-ке (повреждены два голов.кабеля ТП-584, собственник "Городок")		м-н Европейский г.Благовещенск / 1113 чел / КНС	1113	0,2		+15, облачно
Хаб.ЦЭС	6	Индустриальная	В-6-Т1	10.06.17 15:24	10.06.17 16:16	0:52	10.06.17 16:16	0:52	Ав.откл			Обесточена 1ш-6 кв (АВР-6 не работал по режиму). Включена в работу без вед.ф.28 (не отключил к.з. на фидере, дефект терминала защит).		нет / 2200 чел	2200	2,2		+15, пасмурно
Хаб.СЭС	6	Приусадебная	24	10.06.17 15:30	10.06.17 19:29	3:59	10.06.17 19:29	3:59	МТЗ		ну	Упала опора № 328 (самопроизвольно, болотистая местность), с опоры № 327 сорваны три провода. Устранено (опора поднята)		школа / 450 чел	450	0,2	4	+15, ветер
Прим.ЦЭС	6	Речная	5	10.06.17 15:45	10.06.17 21:05	5:20	11.06.17 10:40	18:55	МТЗ			В 21:05 перезапитано 8 ТП от ф8 ПС Осиновка. При обходе обнаружено: оп.61 наклонилась в болоте, провода без повреждений, касаются веток деревьев. 11.6.17 10-40 оп.61 выровнена (оттяжки), все запитано, схема восстановлена	ф8 ПС Осиновка	вч, ржд, КЭЧ, связь / 1019 чел	1019	0,1	10	+19, облачно
Прим.ЦЭС	10	Павловка-1	по ф.1 СП-6	10.06.17 20:05	10.06.17 22:36	2:31	10.06.17 22:36	2:31	Ав.откл			Павловка. На ОП 160 заменили изолятор		нет / 5 чел	5	0,01	3	+20, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	16	10.06.17 20:28	11.06.17 1:25	4:57	11.06.17 19:12	22:44	МТЗ с 33		ну	В 01:25 остаются погашенными 5ТП. Выведены участки: от ПС Анастасьевка ф-16 до Р-11 и участок от Р-60 до Р-265. В 14:26 обнаружено оп.183, 184 повреждены изоляторы. Устранено, все включено, схема восстановлена	ф.3 Анастасьевка	школа, дс / 1460 чел	1460	0,54	11	+15, морось

Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		10.06.17 23:11	10.06.17 23:11	0:00	10.06.17 23:11	0:00	ПС Тамбовка :ДФЗ, ТНЗНП 1 ст. ПС Михайловка: ДФЗ, ТНЗНП 1ст.	у		Оп.66 гнездование птиц	нет	0	0	0	+16, обл.
Прим.СЭС	10	Анучино	14	11.06.17 0:20	11.06.17 2:09	1:49	11.06.17 12:03	11:43	МТЗ	ну	ну	Включен без 8ТП. В 05:32 включен без 3 ТП. ТП-5020 заменен проход,изол, ТП-5135 проведена чистка изоляци, повреждение на вед.ТП. В 12:03 включен полностью	школа / 518	518	0,1	20	+8, пасм.
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	94	11.06.17 4:06	11.06.17 4:34	0:28	23.06.17 16:02	299:56	"земля" от КУ			Выделен участок КЛ от ТП 402 до ЦРП 1 (без нагрузки). 13.6.17- определено 2 МП-83 и 205 метров от ТП402 (в жилой зоне). 14.18.6.17 не работали, на согласовании с администр. 19-20.06.17 МП КЛ откопано, не подтвердилось. 21.6.17 найдено еще одно МП, откопано. 22.6.17 разрезан, испытан. 23.6.17 устранено.	нет/650	650		2	+13, обл.
Прим.ЮЭС	10	Милоград ово	по ф.7 РКЛ-2	11.06.17 11:35	11.06.17 12:35	1:00	11.06.17 15:07	3:32	МТЗ		ну	Включен включен без с.Моряк Рыблов, запитано более 50 % нагрузки. Пр.оп.1119-1120 ветка снята, включен полностью	2 нас.пункт / 433 чел	433	0,12	6	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Екатерин овка	2	11.06.17 16:00	11.06.17 17:23	1:23	11.06.17 17:23	1:23	МТО		ну	Включен после обхода, замечаний нет.	быта нет	0	0,1	1	+14, дождь
ЮЯЭС	35	Восточная - В.Куранах		11.06.17 16:18	11.06.17 16:18	0:00	12.06.17 19:44	27:26	"земля" от КУ			На х.х. Оп.46 излом траверсы (дерев.П-обр). В 19:12 опора заменена, в 19:44 восст.норм.схема.	нет	0	0	0	+14, облачно
Прим.ЮЭС	6	Депо	3	11.06.17 16:45	11.06.17 19:32	2:47	11.06.17 19:32	2:47	МТЗ		ну	оп.19 из под проводов,убрана отгоревшая ветка.	нет / 1850 чел	1850	0,5	6	+14, дождь
Прим.ЗЭС	10	Руновка	8	11.06.17 19:24	11.06.17 19:31	0:07	11.06.17 19:31	0:07	"земля" от КУ			С 18-24 работа с "землей ф.А" для отыскания прибором. Повреждение на вед.уч-ке	школа / 88 чел	88	0,01	4	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка	В-10-Т1	11.06.17 20:05	11.06.17 20:14	0:09	11.06.17 20:14	0:09	МТЗ		у	Обесточивались 1,2сш-10 кВ (Т2 в резерве).	нет / 6050 чел	6050	0,21	35	+16, пасмурно
Прим.СЭС	10	Анучино	14	11.06.17 21:41	11.06.17 23:48	2:07	12.06.17 1:20	3:39	МТО	ну	ну	Ауровка,Гродеково,Ясн.поляна, Муравейка,Еловка. В 22:53 включен до оп.49, запитано 5ТП. В 23:48 включен до оп.467. Остаётся обесточено 6ТП. Повреждение на вед. ТП5149 (вкл в 14:29).	школа / 518	518	0,1	20	+11, пасм.
Прим.СЭС	10	Анучино	17	11.06.17 21:41	11.06.17 21:42	0:01	11.06.17 21:42	0:01	МТО	ну	у	Н.Варваровка,Анучино,Ст.Варваровка,Виноградовка,Скворцово,Ильмаковка.	школа/ 870ч.	870	0,2	20	+11, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Дим	21	11.06.17 22:08	11.06.17 22:46	0:38	11.06.17 23:15	1:07	КУ, земля			с.Новоалександровка. В 22:46 включен без ТП 4/3. В 23:15 включено все. В ТП заменили опорный изолятор (на ПК 10)	д.сад, школа/800ч.	800		6	+18, обл.
Прим.СЭС	10	Анучино	1	12.06.17 1:38	12.06.17 1:40	0:02	12.06.17 1:40	0:02	Ав. Откл.	ну	у	с.Н.Гордеевка, Ст.Гордеевка, Анучино	д.дом, шеола/782ч.	782	0,4	17	+11, пасм.

Прим.СЭС	10	Анучино	17	12.06.17 2:08	12.06.17 2:17	0:09	12.06.17 2:17	0:09	Откл.КУ"Земля"			Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградовка, Скворцово, Ильмаковка. В 2:17 при попытке включения "Земля" самоустранилась.		школа/871ч.	871	0,2	20	+10, пасм.
Ам.ЦЭС	35	Возжаевка - Ромны		12.06.17 2:51	12.06.17 2:51	0:00	12.06.17 2:51	0:00	МТО	у		Произведен осмотр. Наклон опоры №83 (болото), провис провода. Устранено (в 23:22 по заявке)		нет	0	0	0	+18, ясно
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево		12.06.17 6:20	12.06.17 6:20	0:00	12.06.17 6:20	0:00	НЗНП 1ст.	у		ИМФ. Ф.В-14,6км. Произведен осмотр. Оп.63,67 гнезда аистов (на оп.следы жизнедеятельности птиц).		нет	0	0	0	+19, ясно
Прим.ЗЭС	10	Спасск	по ф.4 в СПЗ (оп289) отключился МВ 10	12.06.17 7:30	12.06.17 8:00	0:30	12.06.17 8:00	0:30	МТЗ		у	с Малые ключи.		нет/ 204ч.	204	0,1	4	+18, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пожарская	4	12.06.17 7:35	12.06.17 7:35	0:00	12.06.17 7:35	0:00	МТЗ		у			нет/ 102 чел	20	0,01	1	+18, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пожарская	СВ 10	12.06.17 7:35	12.06.17 8:35	1:00	12.06.17 8:35	1:00	МТЗ		у	Обесточена 2С 10кВ. Осмотр: откл.фидеров нет, по ф4 бл.МТЗ. (в 8:35 ф4 откл от КУ, вкл в 9:26); в яч. СВ 10 обнаружены следы перекрытия на ТТ ФА /в 11:01 СВ-10 выведен в ремонт, 14:55 ТТ заменен, восст.норм.сх/.		школа, д.сад/ 346ч.	346	0,04	3	+18, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пожарская	4	12.06.17 8:35	12.06.17 9:26	0:51	12.06.17 9:26	0:51	КУ			Обход ВЛ, осмотр ТП без замечаний.		нет/ 102 чел	20	0,01	1	+18, ясно
Ам.ВЭС	6	А	11	12.06.17 9:06	12.06.17 10:10	1:04	12.06.17 10:10	1:04	КУ, земля			Земля самоустранилась. Осмотр ВЛ, ТП без замечаний.		школа, д/с, насосн/ 2200 чел	2200	0,4	13	+14, облачно
Хаб.СЭС	10	Азимут	16	12.06.17 9:55	12.06.17 10:00	0:05	12.06.17 10:00	0:05	МТЗ	ну	у			скваж, кнс/1496 чел	1496	0,6	3	+20, облачно
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка	В-10-Т1	12.06.17 10:43	12.06.17 11:10	0:27	12.06.17 11:16	0:33	МТЗ			С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ (Т2 резерв). Осмотр без замечаний. /В 11:04 вкл В-10 Т1, в 11:10 запитана 1сш 10 кВ, в 11:16 2сш 10 кВ/		1,7 МВт/ 1037 чел	1037	1,7	16	+17, ясно
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка	В-10-Т1	12.06.17 11:21	12.06.17 12:39	1:18	12.06.17 17:53	6:32	МТЗ		ну	С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ. Осмотр без замечаний. Потребителю обеспечен резерв (от Т2). Проверка РЗА без замечаний. (в 17:53 Т1 выведен в резерв)	Т2	1,7 МВт/ 1037 чел	1037	1,7	16	+17, ясно
Ам.ЗЭС	10	Костюковка	3	12.06.17 11:22	12.06.17 12:59	1:37	12.06.17 15:09	3:47	КУ, земля			Вкл в 12:59 до ЛР5/03/02, вкл в 15:09. Оп.41 срыв 2 изоляторов. Устранено.		школа/ 716 чел	716	0,2	11	+20, облачно
Ам.СЭС	10	Магдагачи	12	12.06.17 11:42	12.06.17 12:01	0:19	12.06.17 12:01	0:19	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний		аэропорт/ 800 чел	800	0,4	10	+20, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ярославка	6	12.06.17 12:00	12.06.17 17:21	5:21	12.06.17 17:21	5:21	КУ, земля			Сильный наклон опоры №38 (болотистая местность). Устранено (оп.выровнена, укреплена оттяжками)/.		школа, кот, скваж/ 1039 чел	1039	0,4	17	+17, ясно
ЭС ЕАО	35	СК - Горки		12.06.17 12:35	12.06.17 12:35	0:00	12.06.17 12:35	0:00	ДЗ 2з		у	Произведен обход: пр.оп.17-18, 135-136 негабарит от деревьев (обгоревшие ветки), оп.2 негабарит от шлейфа до ВОЛС (0,5м).		нет	0	0	0	+20, гроза

Прим.ЭЭС	10	Новолокровка	В-10-Т2	12.06.17 12:59	12.06.17 13:05	0:06	12.06.17 13:05	0:06	МТЗ			С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кв. Откл при наборе нагрузки по ф4. (ф4 не откл, бл.нет, откл от КУ).		1,7 МВт/1037 чел	1037	1,7	16	+17, ясно
Прим.ЭЭС	10	Новолокровка	4	12.06.17 12:59	12.06.17 18:51	5:52	12.06.17 18:51	5:52	КУ			Оп.100 срыв изолятора, схлест проводов (устранено в 15:51), Призв.проверка РЗА; регулировка привода; замены катушки вкл, откл. В 18:51 вкл в работу по норм.сх.	школа/245 чел	245	0,1	3	+17, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Заря	1	12.06.17 13:37	12.06.17 16:10	2:33	12.06.17 16:10	2:33	Ав.откл		ну	Пр.оп.90-91 падение дерева на ВЛ (провода без повреждения). Устранено.	фап/765 чел	765	0,12	11	+20, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Заря	СВ-10	12.06.17 13:37	12.06.17 14:09	0:32	12.06.17 14:09	0:32	МТЗ			С обесточиванием потребителей 1 сш 10 кв. Откл в момент РПВ ф1.	фап/ 827 чел	827	0,29	26	+20. ясно	
ЭС ЕАО	6	МК	6	12.06.17 13:45	12.06.17 13:45	0:00	12.06.17 14:28	0:43	МТО	запрет	у	Находился на ХХ.	ф118	нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЭЭС	10	Заря	СВ-10	12.06.17 14:32	12.06.17 14:34	0:02	12.06.17 14:34	0:02	МТЗ			С обесточиванием потребителей 1 сш 10 кв. Откл в момент РПВ ф1. (ф1 не откл, бл.МТЗ).	фап/ 827 чел	827	0,29	26	+20. ясно	
ЭС ЕАО	10	Опытная	64	12.06.17 15:25	12.06.17 19:58	4:33	12.06.17 19:58	4:33	КУ, земля			Оп 104 заменен поврежденный изолятор, ф.С. Устранено	насосн/37 чел	37	0,01	1	+20, гроза	
Хаб.СЭС	10	Литовко	9	12.06.17 16:30	12.06.17 16:30	0:00	12.06.17 16:30	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	4	12.06.17 16:58	12.06.17 16:58	0:00	12.06.17 16:58	0:00	МТЗ		у	Оп.182 заменен изолятор		нет	0	0	0	+22, облачно
Прим.ЭЭС	35	Новолокровка - Ракитное		12.06.17 18:04	12.06.17 18:04	0:00	12.06.17 18:16	0:12	МТЗ		у	Находилась на ХХ. Произведен осмотр. На уч."оп.173-приемн.портал ПС Ракитное, фС" следы эл.дугового воздействия грозových перенапряжений, провод не поврежден.		нет	0	0	0	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - РЦ с отп Городская, Ц	№2	12.06.17 18:44	12.06.17 18:44	0:00	12.06.17 18:44	0:00	ВЧБ, ДЗ 1з		у	Произведен обход. Пр.оп. 42-43 ветка под ВЛ, распушение проводов 2 фаз, требуется ремонт. 14.6.17 18:51 устранено		нет	0	0	0	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Горький	33	12.06.17 18:56	12.06.17 20:44	1:48	12.06.17 20:44	1:48	МТЗ	выв	у	Вкл после прохождения грозы.	насосн/510 чел	510	0,25	6	+20, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка	7	12.06.17 19:10	12.06.17 19:28	0:18	12.06.17 21:40	2:30	МТЗ		ну	Включен без 2ТП. В 21:40 все потребители запитаны. Повреждение на вед.ТП	нет/ 359 чел	359	0,2	10	+20, гроза	
Хаб.ЦЭС	10	Дружба	4	12.06.17 19:32	12.06.17 20:23	0:51	12.06.17 20:23	0:51	Ав.откл	выв	у	Вкл.после прохождения грозы. Осмотр без замечаний.	д/с/ 368 чел	368	0,25	3	+20, гроза	
Прим.ЭЭС	110	Новолокровка	Т2	12.06.17 20:32	12.06.17 20:44	0:12	13.06.17 16:30	19:58	б/б			/на ПС Н.Покровка схема ОД-К3; Т2 нах-ся на ХХ, Т1 в работе по стороне 110/10 кв/. По Т2 работа ОД-К3; откл СВ-110 кв (ЗНЗ 1ст, АПВ не раб, РПВ усп ч/з 12 мин, проверка РЗА с 14.6.17). С обесточиванием ПС110 Рощино, Глубиное, Восток. В 20:44 по Т-2 разобрана схема, отключен РТ-110 кв и включен СВ-110, все потребители запитаны. 13.6.17- испытан ШМ-10 и Т2 без замечаний. Выведен в резерв. 14.6.17 в 14:41 произведена проверка РЗА в объеме "Проф.Восстановление", устранены замечания в цепях сигнализации и оперативных цепях, сменили уставки на СВ-10.	4,3 МВт/9682 чел	9682	4,3	112	+20, гроза	

Прим.ЭЭС	10	Малиново	4	12.06.17 20:40	12.06.17 20:44	0:04	12.06.17 20:44	0:04	"земля" от КУ			Повреждение на вед.ТП		школа - 2, дс-2 / 1291 чел	1291	0,1	13	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Черняево	1	12.06.17 21:50	12.06.17 23:04	1:14	13.06.17 16:49	18:59	МТЗ	ну		Обнаружено упавшее дерево (дуб) в пр.оп.95/2, обрыв одной фазы провода в пр.оп. 95/3-95/2, на двух фазах провода сорваны с изоляторов. Устранено 13.6.17 16:49, восст.норм.схема.	ф.19 Гродеково	дс, школа / 580 чел	580	0,2	10	+15, пасмурно
Прим.ЭЭС	35	Новопокровка - Ракитное		13.06.17 1:22	13.06.17 1:22	0:00	13.06.17 1:22	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+16, гроза
Ам.ЭЭС	10	Бузули	22	13.06.17 7:28	13.06.17 13:12	5:44	13.06.17 13:12	5:44	МТЗ	ну	ну	В 7:58 вкл до ЛР 8/22/02, вкл в 13:12. Падение ж/б оп.102 (болото), произведена переустановка опоры.		нет /412 чел	412	0,5	11	+15, ясно
Ам.ЭЭС	10	Свободный	9	13.06.17 8:38	13.06.17 8:50	0:12	13.06.17 8:50	0:12	МТО	ну	у	Обход без замечаний.		скваж/ 200 чел	200	0,27	5	+15, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Горький	33	13.06.17 10:12	13.06.17 12:09	1:57	13.06.17 12:09	1:57	Ав.откл	выв	у	Вкл по прибытию ОВБ. Планируется осмотр (осмотр в планах на ближайшую неделю).		насосн/ 510 чел	510	0,25	6	+17, ветер
Прим.ЦЭС	10	Новодевица	2	13.06.17 10:30	13.06.17 11:43	1:13	13.06.17 11:43	1:13	МТЗ		у	Обход на 16.6.17.		школа, кот/236 чел	236	0,58	6	+20, ясно
Ам.СЭС	10	Ключевая	8	13.06.17 10:33	13.06.17 12:15	1:42	13.06.17 12:15	1:42	МТЗ	нет	не произв	ТП24 заменен поврежденный штыр.изолятор (на травесе ТП).		нет/ 300 чел	300	0,14	9	+20, облачно
Юя ЭС	110	ЧутЭЦ - Хатыми с отп. Инаглинская, Угольная		13.06.17 12:06	13.06.17 12:13	0:07	13.06.17 12:13	0:07	ЧТЭЦ: НЗЗ 2ст; М.Нимны р: В-20 НЗЗ 2ст	ну	у	С обесточиванием ПС Хатыми. (ПС Угольная питалась по цепи№2, ПС Инаглинская АВР усп).		д/с, насосн, школа/400 чел	400	0,5	7	+22, облачно
Юя ЭС	110	ЧутЭЦ - Хатыми с отп. Инаглинская, Угольная		13.06.17 12:34	13.06.17 13:00	0:26	14.06.17 15:50	27:16	ЧТЭЦ: НЗЗ 2ст; М.Нимны р: В-20 НЗЗ 2ст	ну	не произв	С обесточиванием ПС Хатыми. (ПС Угольная питалась по цепи№2, ПС Инаглинская АВР усп). Потребителю обеспечен резерв . В 14:02 ВЛ вкл до РЛ156. Повреждение на уч "Угольная-Хатыми". Пр.оп.194-195 распушение провода ф.С, (прохождение пала под линией). Устранено (наложен бандаж)	ВЛ 110 "М.Нимны р-Хатыми"	д/с, насосн, школа/400 чел	400	0,5	7	+22, облачно
Прим.ЮЭС	35	Шахтовая	Т1	13.06.17 13:50	13.06.17 13:55	0:05	13.06.17 17:00	3:10	ДЗТ			Осмотр: следы перекрытия на ШМ-6кВ Т1; откл.положение ф4 (вед, МТЗ). Проверка РЗА без замечаний. /по вед ф4-повреждение каб.воронки на оп.1. При близком КЗ произошло сближение проводов гибкого ШМ-6кВ (следы перекрытия), работа ДЗТ тр-ра Т1/	Т2 (вкл СВ-6)	кнс, интернат, хлебозавод, тубдиспансер/ 3310 чел	3310	1,8	30	+20, ясно
Ам.ВЭС	6	Широкий	6	13.06.17 14:09	13.06.17 14:38	0:29	13.06.17 14:38	0:29	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		насосн, д/с/ 900 чел	900	0,13	6	+28, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая	6	13.06.17 16:50	13.06.17 16:50	0:00	13.06.17 16:50	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+29, веетр
Хаб.СЭС	10	Азимут	18	13.06.17 16:51	13.06.17 19:10	2:19	13.06.17 19:10	2:19	Ав.откл	ну	ну	Пр.оп. 14-15 убрано упавшее дерево (провода ВЛ без повреждения).		кнс/1496 чел	1496	0,3	7	+22, дождь
Ам.ЦЭС	10	Западная	38	13.06.17 17:18	13.06.17 17:59	0:41	13.06.17 17:59	0:41	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном участке.		нет/ быта нет	0	0,3	26	+29, ветер

Ам.ЦЭС	10	Дачная	6	13.06.17 17:45	13.06.17 17:45	0:00	13.06.17 17:45	0:00	МТЗ-2	у		Повреждение на вед.ТП		кот/ 500 чел	500	0,18	11	+29, гроза
Ам.ЦЭС	10	Раздольная	18	13.06.17 18:02	13.06.17 18:02	0:00	13.06.17 18:02	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+28, гроза
Ам.ЦЭС	35	Благовещенская - Марково		13.06.17 18:02	13.06.17 18:02	0:00	13.06.17 18:02	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+28, гроза
Ам.ЦЭС	10	Петропавловка	1	13.06.17 18:03	13.06.17 20:04	2:01	13.06.17 20:04	2:01	МТЗ	нет	у	Включен после прохождения грозы. Осмотр без замечаний.		нет/ 1331 чел	1331	0,2	3	+28, гроза
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкое	5	13.06.17 18:24	13.06.17 21:03	2:39	13.06.17 21:03	2:39	КУ, земля			Оп.12/1 заменен изолятор		нет/ 58 чел	58	0,1	10	+28, гроза
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	13.06.17 18:36	13.06.17 22:28	3:52	13.06.17 22:28	3:52	Ав.откл		ну	Вкл в 19:18 до РЛ1 (без 13 ТП). Пр.оп.152-153 убрано дерево без повреждений		скваж, школа/ 410 чел	410	0,2	15	+17, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	10	13.06.17 18:46	13.06.17 18:46	0:00	13.06.17 18:46	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+28, гроза
Ам.ЦЭС	10	Чигири	1	13.06.17 18:46	14.06.17 0:20	5:34	14.06.17 0:20	5:34	МТЗ	ну	ну	Выделен уч-к без нагрузки, потребителю обеспечен резерв. Оп.5 обрыв двух проводов, оп.6 повреждены два изолятора, оп.7 провис провода, оп.9 повреждена траверса. Устранено	ф.13 Дачная	нет	100	0,1	7	+28, гроза
Прим.СЭС	10	Богополь	7	13.06.17 18:57	13.06.17 18:57	0:00	13.06.17 18:57	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ЦЭС	10	Муравьевка	4	13.06.17 19:09	13.06.17 21:40	2:31	13.06.17 21:40	2:31	МТЗ	выв	не произв	Пр.оп.6-7 убрана ветка		школа, больн, вн.башня / 588 чел	588	0,1	7	+28, гроза
Ам.ЦЭС	10	Муравьевка	1	13.06.17 19:17	13.06.17 19:21	0:04	13.06.17 19:21	0:04	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		школа, д/с, кот/779 чел	779	0,25	13	+28, гроза
Прим.ЦЭС	10	Алексеев-Никольск	3	13.06.17 19:18	13.06.17 19:29	0:11	13.06.17 19:29	0:11	МТЗ		у	Обход на 16.6.17		школа/ 200 чел	200	0,1	2	+18, гроза
Ам.СЭС	10	Бам	11	13.06.17 19:33	14.06.17 19:20	23:47	14.06.17 20:17	24:44	МТО	ну	ну	В пр.оп.4-5, 112-113, 148-149 убраны упавшие деревья; пр.оп 110-116 устранены обрывы проводов, оп.37 заменен поврежденный изолятор; вкл без 1 ТП, вкл 20:17. Оп 112 заменена поврежденная траверса.		вышка МТС/ быта нет	0	0,02	2	+25, гроза
Ам.СЭС	10	Бам	13	13.06.17 19:33	13.06.17 22:25	2:52	13.06.17 22:25	2:52	МТО	ну	у	Включен после прохождения грозы		школа / 1493 чел	1493	0,36	8	+25, гроза
Ам.СЭС	6	Невер	4	13.06.17 19:44	13.06.17 20:50	1:06	13.06.17 20:50	1:06	МТО	нет	у	Включен после прохождения грозы		школа	0	0,43	9	+25, гроза
Ам.СЭС	6	Невер	12	13.06.17 19:44	13.06.17 20:52	1:08	13.06.17 20:52	1:08	МТО	нет	у	Включен после прохождения грозы		больница / 936 чел	936	0,05	4	+25, гроза
Ам.СЭС	110	БАМ	В-110-Т1	13.06.17 20:35	13.06.17 21:54	1:19	13.06.17 21:54	1:19	МТЗ-1	выв	у	Обесточены ПС БАМ (Т2 в ремонте) и 4ПС-35 кВ (Ольдой, Муртыгит, Монголи, Коровино). В 21:54 включен в работу успешно. Повреждение на вед.ВЛ-35 БАМ-Монголи (пр.оп.50-51 убрано дерево, включена в работу в 24:00)		5093 чел	5093	2	25	+25, гроза

Хаб.ЦЭС	6	ГВФ	10	13.06.17 21:14	13.06.17 22:10	0:56	14.06.17 12:08	14:54	МТЗ	выв	ну	Включен до Р-140, запитана основн.нагрузка (более 50%). В 22:54 включен без ТП. В 12:08 включен полностью. Повреждение на вед. ТП 2321.		нет /110 чел	110	0,2	11	+20, пасмурно
Ам.СЭС	10	Джалинда	3н	13.06.17 21:14	13.06.17 22:15	1:01	13.06.17 22:15	1:01	МТЗ-1	ну	у	Включен после прохождения грозы		адм, школа дс / 422 чел	422	0,1	9	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевк	2	13.06.17 21:36	13.06.17 21:37	0:01	13.06.17 21:37	0:01	Ав.откл		у	в КТП-3253 заменены перегоревшие предохранители 2-х фаз.		нет /42 чел	42	0,01	7	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Дело	4	13.06.17 23:15	14.06.17 7:58	8:43	14.06.17 13:01	13:46	МТО		ну	запитано 2 КТП из 4, более 60% нагрузки. В пр.оп.5/10 - 5/20 убрали ветки с проводов, включили полностью.		нет / 520 чел	520	0,3	4	+12, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	13.06.17 23:45	14.06.17 0:56	1:11	14.06.17 4:22	4:37	МТЗ		ну	Включен без 1 ТП, вкл в 4:22 без замечаний. Осмотр на 17.6.17		АТС / 370 чел	370	0,1	7	+14, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ	25	14.06.17 2:04	14.06.17 3:19	1:15	20.06.17 11:38	153:34	МТО	выв	ну	Включен без одного ТП. В 4:30 выделен уч-к, все запитано. Повреждение между ТП-1439 и ТП-2083. 15.6.17 откопано МП Кл-6 (160 м. от ТП-2083 в ст. ТП-1439). 16.06.17 испытан в обе стороны. 19.6.17 установлены две соединительные муфты. 20.6.17 сфазирован и включен по сх.норм.режима в 11:38	ф.33 РЦ	нет / 1440 чел	1440	0,9		+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	14.06.17 3:17	14.06.17 3:17	0:00	14.06.17 3:17	0:00	Ав.откл	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Губерово	14	14.06.17 3:17	14.06.17 3:17	0:00	14.06.17 3:17	0:00	Ав.откл	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Александровка	1	14.06.17 3:35	14.06.17 4:04	0:29	14.06.17 4:04	0:29	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр: оп 122 обрыв вязки. (планируется устранение, срок определяют).		нет / 463 чел	463	0,14	2	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	110	Бикин - Малахит	С-30	14.06.17 6:52	14.06.17 13:32	6:40	14.06.17 18:26	11:34	6/6	ну	ну	Обесточена ПС Малахит. В 110 Бикин-Малахит (С-30) опробован, на вкл. не идет. В 12:42 включена под напряжение ч/з ШСВ-110. В 13:32 введена в работу через ШСВ-110, ПС Малахит запитана. Устранено повреждение кабеля ШУ В-110, в 18:26 восстановлена нормальная схема.		0,2 МВт/ 1000 чел	1000	0,2		+20, гроза
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	14.06.17 7:40	14.06.17 8:30	0:50	14.06.17 13:35	5:55	МТЗ		ну	Включен без вед. ТП (п/з Овчинниково). В пр.оп.67-68 дерево под ВЛ, следы перекрытия проводов ВЛ. В 13:35 включен полностью.		АТС / 370 чел	370	0,1	7	+14, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	18	14.06.17 7:48	14.06.17 10:08	2:20	14.06.17 10:08	2:20	МТЗ		ну	Убрана порось в пр.оп.202-203.		нет / 390 чел	390	0,2	7	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Анучино	17	14.06.17 7:51	14.06.17 7:51	0:00	14.06.17 7:51	0:00	МТЗ	у		При осмотре обнаружено на КТП5034 разрушен проходной изолятор ф.С.		нет	0	0	0	+12, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	2	14.06.17 8:14	14.06.17 8:40	0:26	14.06.17 8:40	0:26	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. ТП2109 убрана ветка с проходных изоляторов ф.В,С (9:25).		нет / 311 чел	311	0,4	9	+12, гроза
Ам.ВЭС	6	А	7	14.06.17 8:22	14.06.17 8:22	0:00	14.06.17 8:22	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, обл

Хаб.ЦЭС	10	Вяземская	4	14.06.17 9:02	14.06.17 9:39	0:37	14.06.17 11:53	2:51	МТЗ	ну	ну	ТП-1938 затекание дождевой воды, устранено (11:53).		школа, д/с / 3806чел	3806	1,07	11	+14, дождь
Прим.ЗЭС	10	Руновка	8	14.06.17 11:22	14.06.17 11:22	0:00	14.06.17 11:22	0:00	ав.откл.	у		Повреждение на вед. отпайке.		нет	0	0	0	+18, пасм.
ЭС ЕАО	110	Биджан - Благословенное		14.06.17 12:08	14.06.17 12:08	0:00	14.06.17 12:08	0:00	НЗНП 1ст.	у		Осмотр. Оп 183, 195, 206 гнезда аиста.		нет	0	0	0	+17, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка	4	14.06.17 13:40	14.06.17 13:47	0:07	14.06.17 13:47	0:07	МТЗ	нет	у			нет / 700чел	700	0,4	13	+24, гроза
Прим.ЗЭС	10	Заря	8	14.06.17 14:08	14.06.17 14:25	0:17	14.06.17 14:25	0:17	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		нет	0	0,01	4	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская	15	14.06.17 14:22	14.06.17 14:23	0:01	14.06.17 14:23	0:01	ав.откл.	нет	у			нет / 1273чел	1273	1,1	15	+24, гроза
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Занадворовка		14.06.17 14:23	14.06.17 14:27	0:04	14.06.17 14:27	0:04	МТЗ	ну	у			школа, насосная, д/с, ФАП / 1120чел	1120	0,3		+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут	4	14.06.17 14:30	14.06.17 15:16	0:46	14.06.17 17:05	2:35	ав.откл.	ну	ну	с.Дубовское. Включен без отп. "Красный Кут" (6 ТП). Повреждение на вед. отпайке.		очистные, насосная, школа / 970чел	970	0,2	19	+20, гроза
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	13	14.06.17 14:45	14.06.17 15:00	0:15	14.06.17 15:00	0:15	МТЗ		у			школа / 415чел	415	0,1	4	+20, гроза
Хаб.СЭС	10	Кирзавод	2	14.06.17 15:03	14.06.17 15:34	0:31	14.06.17 15:34	0:31	ав.откл.	нет	у	п.Хапсоль.		нет / 400чел	400	0,3	23	+20, ветер
Прим.ЗЭС	10	Малиново	4	14.06.17 15:04	14.06.17 16:50	1:46	14.06.17 16:50	1:46	МТО	ну	ну	с.Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига. В пр.оп.135-136 сняли ветку с проводов.		школа, д/с / 1291чел	1291	0,1	13	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка	2	14.06.17 15:07	14.06.17 15:12	0:05	14.06.17 15:12	0:05	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		насосная / 130чел	130	0,2	4	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка	4	14.06.17 15:54	14.06.17 16:35	0:41	14.06.17 21:31	5:37	"земля" от КУ			с.Чернышевка. Включен до РЛ-10 оп.66, без 3-х ТП. В 18:27 включен до РЛ-64 оп.414 без ТП5069 (лесозаготов.пункт), вкл в 21:31. Оп.524 заменен поврежденный изолятор.		нет / 178чел	178	0,1	5	+25, пасм
Прим.ЦЭС	10	Алексеев-Никольск	2	14.06.17 15:59	14.06.17 16:18	0:19	14.06.17 16:18	0:19	МТЗ		у			школа / 200чел	200	0,1	5	+20, гроза
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	14.06.17 16:05	14.06.17 16:30	0:25	14.06.17 18:52	2:47	МТЗ	ну	ну	с.Барабаш, Овчинниково. Включен до РЛ-1 оп.65, без 2-х ТП. В пр.оп.97-98 снято дерево с проводов, без повреждения.		нет / 370чел	370	0,1	7	+17, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Лазо	13	14.06.17 16:20	14.06.17 16:25	0:05	14.06.17 16:25	0:05	МТЗ		у	Осмотр на 16.6.17		больница, скважина, д/с / 743чел	743	0,6	10	+18, гроза
Прим.ЮЭС	6	Лазо	15	14.06.17 16:20	14.06.17 16:26	0:06	14.06.17 16:26	0:06	МТЗ		у	Осмотр на 16.6.17		нет / 312чел	312	0,2	4	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	11	14.06.17 16:43	14.06.17 18:04	1:21	14.06.17 18:04	1:21	МТЗ	ну	ну	с.Нагорное. В пр.оп.165-166 сняли ветку с проводов.		школа, д/с / 870чел	870	0,5	14	+17, дождь

Прим.ЮЭС	6	Авангард	18	14.06.17 16:50	14.06.17 18:06	1:16	15.06.17 4:00	11:10	ав.откл.		ну	п.Авангард. Выделен поврежденный участок КЛ (без нагрузки), вкл в 4:00. Произведен ремонт КЛ на уч.оп.19-ТП7404.	ф.7	школа, больница / 812чел	812	0,4	4	+18, гроза
Прим.ЮЭС	35	Тайфун - Беневское		14.06.17 17:05	14.06.17 21:54	4:49	14.06.17 21:54	4:49	КУ, земля			Обесточены ПС-35кВ: Беневское, Лазо, Сокольчи, Солнечная, Милоградovo. На оп.291 повреждение гирлянды изоляторов. В 19:43 устранено. В 20:02 при включении "Земля", откл от КУ. В 20:44 на оп.278 разрушена гирлянда изоляторов ф.В. Устранено в 21:54, ВЛ вкл в работу.		5039чел	5039	3,6		+18, гроза
Прим.ЮЭС	6	Горная	16	14.06.17 17:08	14.06.17 19:12	2:04	14.06.17 20:18	3:10	ав.откл.	нет	ну	г.Партизанск. Запитано от резерва кроме 2-х ТП. В пр.оп.30-31 убрана ветка.	ф.6	нет / 1156чел	1156	0,3	13	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	В-10 Т2	14.06.17 17:30	14.06.17 18:30	1:00	14.06.17 18:30	1:00	б/б		у	С обесточиванием потребителей 1,2сш-10кВ (Т1 резерв). Вкл без ф.7 (вед, при вкл отключился от МТЗ, вкл в 20:05). Планируется проверка РЗА. Проверка РЗА: произведена регулировка реле времени В-10 Т1..		школа, насосная, д/с, ФАП / 1120чел	1120чел	0,39	26	+18, гроза
Прим.СЭС	10	Яковлевка	В-10 Т1	14.06.17 17:42	14.06.17 17:55	0:13	14.06.17 17:55	0:13	МТЗ		у	С обесточиванием потребителей 1,2сш-10кВ. Осмотр: откл положение ф.6 (МТЗ, РПВ усп. в 17:55).19.06.17 проведена проверка РЗА, замечаний нет. В часовом механизме токового реле ф.6 есть погрешность выдержки времени		1725чел	1725	1	36	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Горная	6	14.06.17 18:04	14.06.17 18:50	0:46	15.06.17 15:45	21:41	ав.откл.	нет	ну	Вкл с выделенным уч. (без нагрузки). Пр.оп.51/11А-51/12А обрыв провода. Устранено		школа / 1289чел	1289	1	11	+18, гроза
Ам.ЦЭС	10	Чигири	20	14.06.17 18:28	14.06.17 18:31	0:03	14.06.17 18:31	0:03	МТЗ	выв	у	с.Чигири		нет / 100чел	100	0,04	5	+18, обл
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка	23	14.06.17 20:05	14.06.17 22:17	2:12	14.06.17 22:17	2:12	МТЗ		у	РПВ усп по прибытию ОБВ. Обход без замечаний.		нет / 355чел	355	0,2	6	+17, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка	25	14.06.17 22:07	14.06.17 22:58	0:51	15.06.17 0:14	2:07	КУ, земля			Вкл без ТП-7414, вкл в 0:14 без замечаний.		нет/ 155 чел	155	0,5	12	+14, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Чигири	20	14.06.17 22:35	14.06.17 23:21	0:46	15.06.17 1:46	3:11	КУ, земля			В 23:21 обеспечен резерв (без 2ТП), вкл в 1:46. Оп.30 заменен поврежденный изолятор.	ф1	нет/ 100 чел	100	0,15	5	+19, облачно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Насосная	15.06.17 1:26	15.06.17 2:15	0:49	15.06.17 2:15	0:49	МТЗ		у	Произведен осмотр. Пр.оп. 35-36 (под ВЛ) дерево со следами перекрытия.; провода ВЛ без повреждения.		нет/ 324 чел	324	0,2	7	+12, пасмурно
Прим.СЭС	10	Самарка	5	15.06.17 3:16	15.06.17 10:58	7:42	15.06.17 14:14	10:58	Ав.откл		ну	Вкл в 6:16 до РЛ 56, вкл в 6:34 до РЛ 42 (уч. без потребителей). В пр.оп.150/3-150/4 падение дерева, накренилась оп.150/3. В 10:58 снято дерево, исключена из схемы опора 150/3 и включен полностью. В 14:14 опора 150/3 переустановлена.		школа/ 146 чел	146	0,1	4	+12, дождь
Ам.ЦЭС	10	Чигири	2	15.06.17 4:35	15.06.17 6:51	2:16	15.06.17 6:51	2:16	МТЗ	ну	ну	Оп.22 заменен поврежденный изолятор, устранен схлест проводов.		насосн/ 200 чел	200	0,1	11	+15, облачно
Прим.ЮЭС	6	Лазо	16	15.06.17 7:24	15.06.17 9:28	2:04	15.06.17 9:28	2:04	Ав.откл		ну	Убрали ветку с проводов в пр.121-122.		нет/ 71 чел	71	0,01	5	+15, дождь

Прим.ЮЭС	6	Сокольчи	2	15.06.17 7:27	15.06.17 11:57	4:30	15.06.17 14:29	7:02	Ав.откл		ну	В 11:57 включен без 3-х ТП (с.Глазковка). В 13:35 включен без ТП-7111, разрушен проходной изолятор ф.А. Устранено.		школа, больн/ 569 чел	569	0,5	15	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Сокольчи	6	15.06.17 7:27	15.06.17 10:34	3:07	15.06.17 11:40	4:13	Ав.откл		ну	Включен без КТП-7146, при осмотре обнаружен разрушенный проходной изолятор ф.В. Устранено.		школа, д/с/ 143 чел	143	0,1	6	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	6	15.06.17 8:24	15.06.17 8:24	0:00	15.06.17 8:24	0:00	Ав.откл	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+12, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская	21	15.06.17 8:45	15.06.17 9:00	0:15	15.06.17 14:20	5:35	МТЗ		ну	Вкл с выделенным уч. (без нагрузки), вкл в 14:20. Пр.оп.180-181 убрано упавшее дерево (ВЛ без повреждения; следов сторон.возд.нет).		детдом / 158чел	158	0,16	3	+15, обл
ЭС ЕАО	6	МК	119	15.06.17 9:55	15.06.17 11:10	1:15	15.06.17 11:10	1:15	МТЗ	ну	у			насосн/ 2000 чел	2000	0,39	8	+20, облачно
Прим.ЦЭС	10	Баневур ф6	РП Кондратенков ф.6	15.06.17 12:51	15.06.17 12:58	0:07	15.06.17 12:58	0:07	МТЗ	нет	у	с.Каймановка, Каменушка, Кондротеновка. Осмотр на 19.6.17		нет / 400чел	400	0,03	20	+20, ветер
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2	10	15.06.17 13:12	15.06.17 13:53	0:41	15.06.17 13:53	0:41	МТЗ		не произв	Повреждение на вед. отпайке.		нет / 100чел	100	0,1	4	+16, ясно
Прим.ЮЭС	35	Русская - Эгершельд		15.06.17 13:27	15.06.17 13:27	0:00	15.06.17 14:47	1:20	МТО		у	Находилась на ХХ. Осмотр участка от оп.37 до ПС Русская (островной участок) - без замечаний. Продолжение обхода на 16.06.17		нет	0	0	0	+19, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	4	15.06.17 13:38	15.06.17 13:38	0:00	15.06.17 13:38	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+25, обл
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная	10	15.06.17 14:45	15.06.17 15:11	0:26	15.06.17 15:11	0:26	"земля" от КУ			В 14:47 запитано 18 ТП от резерва. Повреждение на вед. участке.		дальнепривод аэропорт, БТЭЦ осветление воды, ФСБ / 50чел	50	0,22	43	+25, обл
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская	по ф.9 реклоуэр	15.06.17 16:57	15.06.17 19:25	2:28	15.06.17 19:25	2:28	ав.откл.	нет	ну	Повреждение на ведомственном уч. (оп.150/1 срыв 2-х проводов с изоляторами, устранено)		нет / 670чел	670	0,2	8	+25, обл
ЮЯЭС	10	Укулан	МПС	15.06.17 17:00	15.06.17 17:39	0:39	15.06.17 17:39	0:39	"земля" от КУ			Повреждение на вед. участке.		поликлиника, скорая помощь		0,2	5	+14, обл
Прим.ЮЭС	10	Безверхово	5	15.06.17 19:28	15.06.17 19:57	0:29	16.06.17 7:50	12:22	ав.откл.	нет	ну	Вкл до РЛ-2, вкл в 22:10 до оп.91. Повреждение концевой каб. разделки оп.91/16 (ост ЗТП, быт), устранено в 7:35. Схема приведена в нормальное состояние.(в 7:50).		насосная / 260чел	260	0,1	7	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Березовка	6	15.06.17 21:00	15.06.17 21:55	0:55	15.06.17 23:09	2:09	МТО	ну	ну	Вкл в 21:42 (без 12 ТП), вкл в 21:55 (без 5ТП), вкл в 22:10 (без 2ТП), вкл в 23:09. Повреждение на ведомственном ТП.		школа/ 3650 чел	3650	0,8	14	+18, облачно

Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		15.06.17 21:34	15.06.17 21:34	0:00	15.06.17 21:34	0:00	ПС Ярослав: НЗЗ 1з, ДЗ 1з, МТО; ПС Спасск: ТЗНП парал.ВЛ	у		ИМФ 2,8 км от ПС Ярославка. Произведен осмотр. Оп.16 гнездо аиста, на траверсе ф А следы перекрытия.		нет	0	0	0	+18, облачно
Ам.ВЭС	10	Белый яр	1	16.06.17 6:05	16.06.17 7:55	1:50	16.06.17 14:52	8:47	КУ, земля			Потребитель запитан от резерва. Оп 93 сломана, оп.94, 95 срыв изоляции (внешнее воздействие). Устранено.	Ф-1 Болдыревка	фап/252 чел	252	0,03	6	+14, облачно
Ам.ВЭС	10	Набережная	6	16.06.17 9:39	16.06.17 9:39	0:00	16.06.17 9:39	0:00	МТЗ-2	у		Оп. 257 около опоры птица.		нет	0	0	0	+26, облач
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская - Гродеково	С-25	16.06.17 9:47	16.06.17 9:47	0:00	16.06.17 9:47	0:00	НЗЗ 2,3ст	у		ИМФ ф-С 11,7км. Произведён частичный обход.		нет	0	0	0	+24, ветер
Прим.СЭС	10	Анучино	12	16.06.17 10:10	16.06.17 12:08	1:58	16.06.17 17:22	7:12	КУ, земля			<i>Ремонтная схема: по фидеру дополнительно питается ф-14 (заявка по профовосстановлению РЗА В-10кВ Ф-14 ПС Анучино). На участке ф.14 трактором сбита оп.835 (ж/б), вызвана полиция. Нагрузка ф.12 включена полностью в 10:42 (ч/з 32 мин), без нагрузки по ф.14: с.Ауровка, Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка, Еловка (871 чел/21 ТП/ Р=0,5 МВт). В 12:08 на участке ф.14 оп.42 разобраны шлейфа и включено без ТП-5194 (насосная). Устранено и включено полностью в 17:22.</i>		ЦРБ, станция обезжелезивания / 2120 чел	2120	0,8	25	+17, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Горький	33	16.06.17 10:22	16.06.17 11:35	1:13	16.06.17 16:43	6:21	МТО	выв	ну	с.Гаровка-1. Запитано от резерва без 2-х ТП. Опора 10 заменён изолятор (разбит склéст), потребитель запитан..	Ф-1 Горький	поликлиника, насосная / 510 чел	510 чел	1,5	6	+24, ветер
ЭС ЕАО	6	Центр	280	16.06.17 11:58	16.06.17 12:36	0:38	16.06.17 12:36	0:38	МТО	ну	у	В пролете оп.190-05/7-8 свежеспиленным деревом схлест проводов (без повреждения провода) на территории КНС. Сообщено в СБ.		д.сад, больница, 2КНС / 2400 чел	2400	0,8	10	+26, облач

Прим.ЮЭС	110	1Р	В-110 Т2	16.06.17 12:47	16.06.17 14:27	1:40	18.06.17 14:52	50:05	ДЗ 2ст, ускорям ая при включении и выключат еля			Рем.схема: в ремонте Т1, 1СШ-110, СВ-110. Отключение В-110-Т2 произошло при опробовании СВ 110 (с разобранный с двух сторон схемой), произошло срабатывание ДЗ 2ст ВЛ 110 Мингородок – 1Р вследствие неустановленного дефекта цепей напряжения. Обесточивались 1,2,3,4сш-6 кв. В 13-25 включен В-110-Т2. При включении В-6-Т2 произошло перекрытие внутрибаковой изоляции В-110 Т2 ф.А в сторону ВЛ (тип ВЭБ 110), при этом от ДЗЛ отключилась ВЛ 110 Мингородок – 1Р и от ДЗТ отключился Т2 (данное сочетание работ ДЗЛ и ДЗТ Т2 происходит ввиду расположения места КЗ в зоне действия двух защит). В 13:56 на ПС 1Р включен введён в работу Т1 на ХХ. 14:09 (ч/з 1ч 21 мин) введена в работу 1С 6кВ (5900 чел/4,6МВт) , в 14:27 (ч/з 1ч 40 мин) запитаны 2,3,4 СШ-6. 19-23.06.17 запланирована комплексная проверка на ПС 1Р для определения причин неисправности цепей напряжения	Т1	10920 чел	10920	10	+20, ясно
Прим.ЮЭС	110	Мингоро док - 1Р		16.06.17 13:25	16.06.17 14:26	1:01	16.06.17 15:46	2:21	МГ СВ-110: от ВЛ МГ-1Р, срабатыв ание ТО, ДЗЛ ф.-А.	ну		Рем. схема: на ПС 1Р отключен СВ-110 (ВЛ-110 МГ-1Р в радиальном режиме). В 13:25 на ПС 1Р перекрытие внутрибаковой изоляции В-110 Т2 ф.А в сторону ВЛ (тип ВЭБ 110), из-за чего на ПС МГ отключился СВ-110, как резервная защита. Обесточивались 2,4 сш-6 кв. Ч/з 1 ч 1 мин потребителю был обеспечен резерв от Т1. КВЛ 110 Мингородок-1Р опробована напряжением, произведен обход воздушной части, замечаний нет. В 15:46 КВЛ-110 вкл. под нагрузку в транзит. На ПС МГ, потребители переведены по норм. сх.	Т1 на ПС МГ	13680 чел	13680	7,4	+20, ясно
Прим.ЮЭС	110	Стройинд устрия	Т1	16.06.17 14:16	16.06.17 15:40	1:24	16.06.17 23:12	8:56	ДЗТ			Обесточены 1 и 3СШ-6кВ. При осмотре обнаружено откл. вед.ф.7 (Оборонэнерго, без блинкеров, вкл. в 16:01). Ч/з 1:24 включен СВ-6 №1,2, всё запитано от Т2. После проведения ВВ испытаний Т1 включен, замечаний нет. 18.06.17 По анализу осциллограмм определено, что ток небаланса в фазах А и В на вводе 6кВ Т1 возрастает до величины, достаточной для срабатывания ДЗТ при прохождении сквозного тока КЗ при наличии повреждения на Ф-7 (Оборонэнерго).	Т2	5890 чел		4,6	+20, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробид жан	18	16.06.17 14:54	16.06.17 14:58	0:04	16.06.17 14:58	0:04	МТО	ну	у	Планируется обход.	больница , КНС / 1300 чел	1300	0,2	15	+25, облач

Ам.ВЭС	10	Малиновка	7	16.06.17 16:55	16.06.17 18:04	1:09	16.06.17 18:04	1:09	МТЗ, МТО	ну	ну	Повреждение на вед. отпайке.		нет / 250 чел	250	0,06	3	+25, опасм
Прим.ЮЭС	10	Троица	25	16.06.17 17:50	16.06.17 17:58	0:08	16.06.17 17:58	0:08	МТО		у	п.Витязь п.Рисовая падь. Планируется обход.		Школа, водонасосная / 140 чел	140	0,6	53	+20. ясно
ЭС ЕАО	6	Облучье	124	16.06.17 19:42	16.06.17 19:55	0:13	16.06.17 19:55	0:13	МТО	ну	у	Планируется обход.		больница / 2300 чел	2300	0,9	12	+27, облач
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	16.06.17 20:30	16.06.17 21:27	0:57	17.06.17 14:19	17:49	МТЗ	нет	ну	с.Калинино. Выделен участок оп. №5-00/87-№5-00/224 без нагрузки. Произведён осмотр, замечаний нет. Включен успешно.		школа, д/с, насосная / 500чел	500	0,08	7	+27, облач
Ам.ЦЭС	10	Хохлатская	2	16.06.17 22:20	16.06.17 22:45	0:25	16.06.17 22:45	0:25	МТЗ	ну	у	с.Райгородка.		нет / 50чел	50	0,03	2	+16, обл
Ам.ЦЭС	10	Хохлатская	3	16.06.17 22:20	16.06.17 23:09	0:49	17.06.17 3:57	5:37	МТЗ	ну	ну	Включен без ТП-1822, повреждение проходного изолятора ф.В. Устранено.		школа, д/с / 353чел	353	0,07	6	+16, обл
Ам.СЭС	35	Призейская - Бомнак		16.06.17 22:54	16.06.17 22:54	0:00	16.06.17 22:54	0:00	МТО, ДЗ 1з		у			нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№1	17.06.17 0:50	17.06.17 0:50	0:00	17.06.17 0:50	0:00	ДЗ 2з		у	ИМФ ф.А,В,С 90,9км.		нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	17.06.17 0:50	17.06.17 0:50	0:00	17.06.17 0:50	0:00	НЗНП 2ст		у	ИМФ ф.А,В 92,1км.		нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ЦЭС	10	Ромны	2	17.06.17 2:32	17.06.17 2:32	0:00	17.06.17 2:32	0:00	МТЗ		у	с.Серединное. Осмотр: сбита оп.118 трактором (при проведении полевых работ), виновник установлен. Сообщено в СБ, полицию. Устранено по неотложной заявке в 9:10.		нет / 26чел	26	0,02	1	+15, обл
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан		17.06.17 4:50	17.06.17 4:50	0:00	17.06.17 4:50	0:00	НЗНП 1ст.		у	ИМФ ф.С 6,4км от ПС Биджан.		нет	0	0	0	+20, облачно
Ам.ЦЭС	35	Ивановка Дмитриевка		17.06.17 5:56	17.06.17 5:56	0:00	17.06.17 5:56	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+15, обл
Ам.ЦЭС	10	Дмитриевка	В-10 Т1	17.06.17 5:56	17.06.17 7:21	1:25	17.06.17 7:21	1:25	МТЗ	ну	у	Одновременно откл. ф.6 (МТЗ). Затянул привод		д/дом, школа, больница / 2013чел	2013	0,24	24	+15, обл
Ам.ЦЭС	10	Дмитриевка	6	17.06.17 5:56	17.06.17 9:54	3:58	17.06.17 9:54	3:58	МТЗ	выв		Повреждение на вед. ТП 2-27, из-за этого произошло перегорание вставки верхнего провода пр.оп. №9-10 (провод АС-50, вставка АС-35). Устранено.		нет / 34чел	34	0,03	7	+15, обл
Прим.СЭС	10	Анучино	17	17.06.17 11:49	17.06.17 13:16	1:27	17.06.17 20:21	8:32	МТЗ		ну	Лвл=56,6км. Вкл. до РЛ-38 оп. 634 без 3-х ТП (п.Весёлый, Скворцово, 59 чел). В 20:21 включен полностью, в пролете оп. №750-751 убрали с проводов дерево (без внешнего воздействия) без повреждения провода.		школа / 871 чел	871	0,2	22	+21, ясно
Хаб.СЭС	10	Литовко	16	17.06.17 12:10	17.06.17 14:11	2:01	17.06.17 14:11	2:01	КУ, земля			Заменён изолятор ф.В на опоре 6-00/17.		п. Санболи-1122 чел / нет	1122	0,17	5	+24, ясно

ЭС ЕАО	6	МК	119	17.06.17 12:34	17.06.17 12:34	0:00	17.06.17 12:34	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. отпайке.		нет	0	0	0	+25, ясно	
Прим.СЭС	10	Бреевка	7	17.06.17 12:36	17.06.17 16:06	3:30	17.06.17 16:06	3:30	МТО		ну	Пр.оп.26-27 убрали дерево (внешнего воздействия нет) без повреждения проводов.		нет / 98 чел	98	0,1	4	+21, ясно	
Хаб.СЭС	6	Эльбан	24	17.06.17 15:00	17.06.17 15:17	0:17	17.06.17 15:17	0:17	МТЗ		у			д.лагерь Жемчужина / 450 чел	450	0,1	5	+15, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка	по ф-14 откл. РК-31	17.06.17 15:42	17.06.17 18:06	2:24	17.06.17 18:06	2:24	МТЗ		ну	часть с.Грязнушка, Новинка. Снята ветка оп. №7/9.		241 чел / нет	241	0,04	4	+28, дождь, гроза	
Ам.ВЭС	35	Поярково - Чесноково		17.06.17 15:59	17.06.17 18:47	2:48	17.06.17 20:10	4:11	КУ, земля			Обесточена ПС Чесноково, Калинино, Прибрежная, Виноградовка, Винниково, Ст.Райчиха. В 16:20 (ч/з 21 мин) вкл. без ПС Калинино, Виноградовка, Винниково, Ст.Райчиха. В 18:47 (ч/з 2:48) вкл. без ПС Виноградовка, Ст.Райчиха (2630 чел/0,35МВт). В 20:10 включено полностью после осмотра, замечаний нет. На ПС Винниково требуется замена ввода СВ-35 кВ ф.В (в сторону 2СШ-35), выведен в ремонт. 19.06.17 в 17:40, на место доставлен ввод, 20.06.17 в 17:04 заменен		5512 чел	5512	1,1		+25, гроза, дождь	
Ам.ЦЭС	35	Сергеевка - Петровка		17.06.17 16:20	17.06.17 16:20	0:00	17.06.17 16:20	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	22	17.06.17 17:38	17.06.17 17:38	0:00	17.06.17 17:38	0:00	МТО		у			нет	0	0	0	+23, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка	12	17.06.17 17:43	17.06.17 17:43	0:00	17.06.17 17:43	0:00	ав. Откл		у			нет	0	0	0	+23, гроза	
Ам.СЭС	110	Сковородино - БАМ		17.06.17 17:48	17.06.17 17:48	0:00	17.06.17 17:48	0:00	ТНЗНП 1ст. МТО		у			нет	0	0	0	+23, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка	10	17.06.17 18:16	17.06.17 18:50	0:34	17.06.17 22:04	3:48	КУ, земля			Вкл. без 3-х ТП. В 19:07 вкл. без ТП-1019, поврежд. изолятора между РТП И ТП. В 22:04 устранено, включен полностью.		нет / 300 чел	300	0,2	22	+23, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Северная	15	17.06.17 18:23	17.06.17 19:01	0:38	17.06.17 20:41	2:18	КУ, земля			В 19:01 включено без 7 ТП. Повреждение на вед. ТП-207.		интернат, дом ветерано в, скваж. / 5158 чел	5158	0,22	15	+23, дождь	
Ам.СЭС	110	БАМ	В-110 Т1	17.06.17 18:39	17.06.17 19:20	0:41	17.06.17 19:20	0:41	б/б		нет	у	В ремонте Т2. Обесточена 1,2сш-10кВ ПС БАМ, вед. ПС-35 Монголи, Коровино, Ольдой, Муртыгит. В 19:11 запитаны 1,2СШ-10кВ. В 19:20 запитаны все потребители.		5014 чел	5014	0,7		+22, гроза
Ам.ЦЭС	10	Петровка	1	17.06.17 19:21	17.06.17 19:49	0:28	17.06.17 19:49	0:28	МТЗ		ну	у	Планируется обход.		лагерь Радуга, Строитель / 328 чел	328	0,15	11	+22, гроза
Ам.ЦЭС	10	Петровка	5	17.06.17 19:21	17.06.17 19:49	0:28	17.06.17 19:49	0:28	МТЗ		ну	у	Планируется обход.		нет / 570 чел	570	0,1	10	+22, гроза

Ам.ЗЭС	10	Георгиевка	6	17.06.17 20:50	17.06.17 20:50	0:00	17.06.17 20:50	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, дождь
Ам.ЗЭС	10	Державинка	2	17.06.17 21:00	17.06.17 21:29	0:29	17.06.17 22:44	1:44	МТЗ	ну	ну	Включен без 4-х ТП. После осмотра включен полностью, замечаний нет.		школа, в/н башня, д/с / 335чел	335	0,05	9	+22, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка	по ф.6 СП-8	17.06.17 21:44	18.06.17 11:50	14:06	18.06.17 11:50	14:06	ав.откл.	нет	ну	с.Елизаветовка. Сбита оп.126/192 (ж/б), следы трактора, на месте техники нет, Сообщено в полицию, СБ. Опора заменена, все включено		нет / 111чел	111	0,2	3	+20, пасм
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	17.06.17 23:04	17.06.17 23:14	0:10	17.06.17 23:14	0:10	ав.откл.	нет	у	с.Григорьевка.		школа / 900чел	900	0,15	13	+19, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Луговая	5	18.06.17 0:17	18.06.17 0:17	0:00	18.06.17 0:17	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+16, пасм
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	4	18.06.17 1:15	18.06.17 2:00	0:45	18.06.17 2:00	0:45	МТЗ	ну	у			школа, больница / 1121чел	1121	0,29	8	+14, гроза
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка	10	18.06.17 1:15	18.06.17 2:00	0:45	18.06.17 2:00	0:45	МТЗ	ну	у			РРС / 171чел	171	0,07	3	+14, гроза
Ам.ЦЭС	10	Ромны	1	18.06.17 1:18	18.06.17 1:18	0:00	18.06.17 1:18	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, гроза
Ам.ЦЭС	35	Ромны - Знаменка		18.06.17 1:18	18.06.17 1:55	0:37	18.06.17 1:55	0:37	МТЗ	ну	у			школа / 872чел	872	0,2	19	+15, гроза
Ам.ВЭС	10	Смелое	6	18.06.17 1:27	18.06.17 3:54	2:27	18.06.17 5:07	3:40	МТО	ну	ну	Включен до ЛР-18 без 2-х ТП. На оп.244 заменен изолятор.		НПС		0,09		+15, гроза
Ам.ЗЭС	10	Восточная	2	18.06.17 2:11	18.06.17 2:17	0:06	18.06.17 3:20	1:09	"земля" от КУ			Работа с "Землей". Отключен ЛР-190206 (откл. 2 ТП). На оп.26/16 устранен обрыв вязки ф.В		школа, скважина / 2759чел	2759	0,35	15	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Куропатино	5	18.06.17 2:25	18.06.17 5:09	2:44	18.06.17 7:20	4:55	МТЗ	ну	ну	с.Куропатино, Красное. Включен до ЛР-66, без 3-х ТП. На оп.7/12 устранен срыв изолятора ф.А. Включен без ТП 7-9, повреждение проходного изолятора. Устранено.		школа, д/с / 462чел	462	0,08	12	+15, гроза
Прим.ЗЭС	10	Заря	2	18.06.17 2:28	18.06.17 3:37	1:09	18.06.17 3:37	1:09	ав.откл.	ну	у	с.Бусевка.		школа, д/с, насосная / 716чел	716	0,1	6	+16, дождь
Ам.ЦЭС	35	Полевая - Ерковцы		18.06.17 3:11	18.06.17 3:41	0:30	18.06.17 3:41	0:30	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		школа / 1848чел	1848	0,26	14	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Баневур	3	18.06.17 5:03	18.06.17 5:58	0:55	18.06.17 5:58	0:55	МТЗ	нет	у	с.Баневурово.		нет / 284чел	284	0,1	5	+15, гроза
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	3	18.06.17 5:12	18.06.17 5:12	0:00	18.06.17 5:12	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+14, гроза
Прим.ЦЭС	10	Приозерная	6	18.06.17 5:12	18.06.17 7:26	2:14	18.06.17 7:26	2:14	МТЗ	ну	у	с.Прилуки. Включен после прохождения грозового фронта.		школа / 220чел	220	0,1	6	+14, гроза
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	26	18.06.17 5:36	18.06.17 5:36	0:00	18.06.17 5:36	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+14, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Варваровка	26	18.06.17 5:47	18.06.17 5:49	0:02	18.06.17 5:49	0:02	МТО	выв	у	с.Варваровка.		насосная, скважина / 700чел	700	0,36	11	+14, пасмурно

Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Насосная 1 - Верхняя		18.06.17 5:49	18.06.17 6:08	0:19	18.06.17 8:03	2:14	Ав. Откл.	нет	у	Обесточилось 5 ПС-35кВ. В 6:08 запитаны от резерва полностью по ТМ от ПС Смоляниново тяг.. В 8:03 по прибытию бригады на ПС Шкотовский водозабор (ТМ нет) РПВ усл., восстановлена исходная схема. Осмотр ВЛ-35, замечаний нет.	ПС Смоляниново/т	4220чел	4220	3,2	+14, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия	9	18.06.17 6:05	18.06.17 6:21	0:16	18.06.17 6:21	0:16	МТЗ	нет	у	с.Дубки.		нет / 200чел	200	0,03	3	+14, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия	6	18.06.17 6:05	18.06.17 6:21	0:16	18.06.17 6:21	0:16	МТЗ	нет	у	с.Григорьевка.		школа / 900чел	900	0,08	13	+14, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия	8	18.06.17 6:05	18.06.17 6:21	0:16	18.06.17 6:21	0:16	МТЗ	нет	у	с.Степное.		школа, д/с / 250чел	250	0,09	5	+14, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	159	18.06.17 6:23	18.06.17 6:26	0:03	18.06.17 6:26	0:03	МТО	нет	у			очистные		0,04	2	+16, обл
ЭС ЕАО	10	БВС	169	18.06.17 6:24	18.06.17 6:26	0:02	18.06.17 6:26	0:02	МТО	нет	у			нет		0,03	5	+16, обл
Прим.ЦЭС	10	Баневур	3	18.06.17 6:54	18.06.17 7:58	1:04	18.06.17 7:58	1:04	МТЗ	нет	у	с.Баневурово.		нет / 284чел	284	0,1	5	+12, гроза
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	18.06.17 7:17	18.06.17 8:13	0:56	18.06.17 19:20	12:03	Давыдовка: НЗЗ 3ст, МТЗ 1ст Славянка: ПНДЗ, В-110 не отключ.	ну	ну	Обесточились 1сш-10кВ ПС Барабаш, 1сш-10кВ ПС Славянка. Произведен осмотр ПС Славянка, Барабаш - без замечаний. ИМФ 52.5км ф.А (Лвл=82.6 км). В 8:20 запитана 1сш-10кВ ПС Славянка (вкл. СВ 110), В 8:40 запитана 1сш-10кВ ПС Барабаш (вкл. СВ-10). На ПС Барабаш при осмотре выявлено повреждение ОПН-110 1сш-110 ф.В,С., В 13:14 на ПС Барабаш произведена замена ОПН 110 1С ф."В,С". По ВЛ-110 на оп. №77 Ф-С разрушено три изолятора из 7-ми, оп. №78 Ф-В разрушение гирлянды изоляторов, нижний провод на земле. Повреждения устранены В 19:20 ВЛ-110 вкл. на ХХ, в 19:50 включена по нормальной схеме	цепь№2	учтен	учтен	+14, гроза		
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	18.06.17 7:17	18.06.17 8:13	0:56	18.06.17 8:13	0:56	Давыдовка: 3З Славянка: ПНДЗ, В-110 не отключ.	ну	у	Обесточились ПС-110кВ: 1/2 ПС Барабаш, 1/2 ПС Славянка, Краскино, Троица, 9 ПС-35кВ. Произведен осмотр ПС Славянка, Барабаш - без замечаний. ИМФ цепь №1: 52.5км ф.А, цепь №2: 23,8км ф.В,С (Лвл=82.6 км).		35540чел	35540	12	+14, гроза	
Хаб.СЭС	35	Шахта - Карьер с отп. на ПС Шурвалах		18.06.17 7:49	18.06.17 8:21	0:32	18.06.17 8:21	0:32	ДЗ 1з.	выв	у	Повреждение на вед. отпайке		нет		0,7	+15, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Баневур	по ф.6 РП кондрате новка ф.3	18.06.17 8:10	18.06.17 8:22	0:12	18.06.17 8:22	0:12	ав.откл.	нет	у	с.Каймановк		нет / 150чел	150	0,15	3	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Силикатная	28	18.06.17 8:38	18.06.17 10:34	1:56	18.06.17 11:04	2:26	МТО		ну	с. Алексеевка. В 10:34 включен до оп.119 (запитано 4ТП). Повреждение в абон.ТП "Займка".		нет/ 80ч	80	0,1	6	+12, пасм

Хаб.ЦЭС	6	Березовка	6	18.06.17 10:28	18.06.17 10:58	0:30	18.06.17 10:58	0:30	МТО		у	с.Березовка. Повреждение на вед. ТП-1407		нет/3650ч	3650	1	14	+19, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Силикатная	26	18.06.17 11:08	18.06.17 12:01	0:53	18.06.17 15:07	3:59	Откл.КУ"Земля"			часть с.Раздольное. В 12:01 включен до оп.58 (запитано 11). На оп.28/8 устранили обрыв вязки.	школа/250ч.	250	0,3	15	+18, пасм.	
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево		18.06.17 11:52	18.06.17 12:09	0:17	18.06.17 12:09	0:17	НЗНП 1ст.	не раб.	у	При ремонтной схеме. (ВЛ 110 Биробиджан-Унгун в ремонте по плановой заявке, чистка просеки). Обесточены: 5ПС 110кВ(Унгун, Биджан, Дежнево, Благословенное, 1/2 ПС Ленинск) и 8 ПС 35кВ (Бабстово, Воскресеновка, Венцеллево, Надеждинск, Доброе, Амурзет, Столбовое, Самара). РПВ через 17 мин. успешное. 12:36 бригада вышла в обход. на ОП 63,67 обнаружены гнезда аистов (следы жизнедеятельности). АПВ не работало по причине пропадания собственных нужд, был отключен автоматический выключатель ТСН	27730	27730	7	300	+18, пасм.	
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах	Насосная-2	18.06.17 12:00	18.06.17 12:37	0:37	18.06.17 12:37	0:37	МТЗ	ну	у	п.Н.Куранах. Повреждение на вед.ТП.	нет	нет		2	+20, ясно	
Ам.ВЭС	10	Энергетик	2	18.06.17 12:10	18.06.17 13:12	1:02	18.06.17 13:12	1:02	МТО	ну	ну	часть г.Райчихинск. Повреждение на вед. отпайке	нет/500ч.	500		5	+18, дождь	
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	65	18.06.17 13:11	18.06.17 14:01	0:50	18.06.17 14:15	1:04	МТО	ну	ну	часть г.Биробиджан. В 14:01 включен до ТП 99. В 14:15 оставшаяся часть запитана от ф. 60 ЖБИ. В ТП 99 (проходное) повреждение ВН, выделен из схемы, ТП запитано.(выгорел нож ВН, замена 19.06.17)	нет/2800	2800	1,08	10	+20, пасм.	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка	22	18.06.17 15:09	18.06.17 15:09	0:00	18.06.17 15:09	0:00	МТЗ	у		Повреждение на вед. отп.	нет	0	0	0	+23, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Покровка	7	18.06.17 15:14	18.06.17 15:21	0:07	18.06.17 15:21	0:07	Ав. Откл.		у	с.Заречное с.Покровка	нет/550ч.	550	0,33	13	+23, ветер	
Ам.ВЭС	10	Чесноково	2	18.06.17 15:23	18.06.17 17:20	1:57	18.06.17 17:20	1:57	МТЗ, МТО	ну	ну	с.Высокое. В пролете ОП 28-29 с проводов убрана проволока	нет/4ч.	4	0,02	1	+23, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Бузули	21	18.06.17 15:50	18.06.17 16:11	0:21	18.06.17 18:37	2:47	Откл.КУ"Земля"			с.Н.Бузули, с.Н.Острополь,с.Юхта,с.Дмитриевка,с.Усть Пера. Включен до ЛР 8-21-21 (запитано 35ТП). В пролете ОП 51-52 устранили обрыв провода (пересечение с автодорогой, есть следы перекрытия на проводе. подозрение на обрыв техникой, на месте виновника нет)	нет/2394ч	2394	0,68	42	+23, пасм.	
Ам.ВЭС	10	Слава	4	18.06.17 16:43	18.06.17 18:48	2:05	18.06.17 21:21	4:38	Откл.КУ"Земля"			п.Дим. В 18:48 включен без ТП493 (РСК), на РТП заменён изол. ф.-А.	школа/776ч.	776	0,3	6	+23, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Де-Фриз	29	18.06.17 17:01	18.06.17 17:26	0:25	18.06.17 17:26	0:25	МТЗ		у	часть п.Шмидтовка.	нет/380ч.	380	0,5	18	+17, ветер	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		18.06.17 17:09	18.06.17 17:09	0:00	18.06.17 17:09	0:00	ТНЗНП 1ст.	у			нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	6	18.06.17 17:44	18.06.17 17:44	0:00	18.06.17 17:44	0:00	МТЗ	у		с.Тамбовка, Лермонтовка	нет	0	0	0	+20, гроза	

Ам.ЦЭС	10	Коврижка	5	18.06.17 17:50	18.06.17 18:25	0:35	18.06.17 18:25	0:35	Ав. Откл.	ну	у	с.Коврижка		школа, административная	нет	0,1	7	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	14	18.06.17 17:54	18.06.17 18:37	0:43	18.06.17 20:13	2:19	"земля" от КУ			с.Косицино. В 18:37 включен без ТП 12-8 (РСК), заменён опорный изолятор в 20:13.		нет/577ч.	577	0,13	7	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Дим	18	18.06.17 18:27	18.06.17 19:26	0:59	18.06.17 23:53	5:26	Откл.КУ"Земля"			Запитано от резерва. Повреждение изолятора оп. №72. Устранено и вкл. по норм. сх.	ф.14 ПС Степная	д.сад/205	205	0,03	7	+20, дождь
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		18.06.17 18:29	18.06.17 18:29	0:00	18.06.17 18:29	0:00	ТНЭП 2ст.	у		ИМФ- ф.А, 137,7км.		нет	0	0	0	норма
Прим.ЦЭС	10	Анучино	14	18.06.17 18:50	18.06.17 20:32	1:42	19.06.17 0:38	5:48	МТЗ	ну	ну	Лвл=50км. с.Ауровка, Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка, Еловка. 19:50 включили до опоры 190 (запитали 7 ТП). В 20: 32 вкл. без 2-х ТП. В 0:38 включен полностью, повреждение не обнаружено.	школа/518ч.	518	0,1	21	+23, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Береговая-2	3	18.06.17 18:53	18.06.17 19:19	0:26	18.06.17 20:15	1:22	МТЗ		ну	г.Большой Камень. Вкл. без 7ТП, 20:15 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке. На абон. отпайке в пр.оп.69/5-69/6 самосвал абонента задел ВЛ10кВ., повреждения провода нет.	нет/860ч.	860	0,9	30	+23, ясно	
Ам.ЗЭС	35	Златоустовск	Т2	18.06.17 21:20	18.06.17 21:35	0:15	18.06.17 23:17	1:57	ДЗТ			Обесточены 1,2СШ-кВ, запитаны от резерва. После осмотра зоны работы ДЗТ Т2 включен на ХХ.	Т1	школа, больн. / 715 чел	715	0,17	9	+14, облачно
Ам.ЦЭС	10	Совхозная	по ф-12 откл. СП-1	18.06.17 22:48	19.06.17 1:40	2:52	19.06.17 3:09	4:21	ав. Откл.		ну	Вкл. без ТП 21-5 (освещение коровника). Заменены 2 изол. в 3:09.		нет / 337 чел	337	0,07	4	+14, дождь
ЭС ЕАО	10	Биджан	223	18.06.17 23:00	18.06.17 23:00	0:00	18.06.17 23:00	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+14, гроза
ЭС ЕАО	10	Биракан	60	18.06.17 23:58	19.06.17 0:07	0:09	19.06.17 0:07	0:09	МТЗ	не раб	у			нет / 50 чел	50	0,02	1	+14, гроза
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	4	19.06.17 0:15	19.06.17 0:19	0:04	19.06.17 0:19	0:04	МТЗ	ну	у			нет / 100 чел	100	0,03	3	+14, дождь
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	2	19.06.17 0:36	19.06.17 0:47	0:11	19.06.17 0:47	0:11	МТЗ	ну	у			в/н башня / 2500 чел	250	0,14	19	+14, дождь
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	6	19.06.17 0:36	19.06.17 0:51	0:15	19.06.17 0:51	0:15	МТЗ	ну	у			нет / 630 чел	630	0,04	10	+14, дождь
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	14	19.06.17 0:36	19.06.17 0:54	0:18	19.06.17 0:54	0:18	МТЗ	ну	у			нет / 571 чел	571	0,03	7	+14, дождь
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	4	19.06.17 0:49	19.06.17 1:41	0:52	19.06.17 4:04	3:15	КУ, земля			Вкл. без 5 ТП, в 2:21 запитаны от резерва, выделен участок без потребит. В 4:04 включено по норм. сх. "земля" самоустранилась.	ф-1 Степная	в/н башня / 300 чел	300	0,02	14	+14, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	5	19.06.17 1:11	19.06.17 2:12	1:01	19.06.17 2:12	1:01	МТЗ	ну	ну	Включен успешно, после осмотра.		хоспис / 2623 чел	2623	0,4	11	+15, дождь
Ам.ЗЭС	10	Базовая	15	19.06.17 3:07	19.06.17 3:07	0:00	19.06.17 3:07	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+14, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	0	19.06.17 5:30	19.06.17 5:30	0:00	19.06.17 5:30	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+16, ясно

Прим.СЭС	10	Чугуевка	1	19.06.17 5:57	19.06.17 6:09	0:12	19.06.17 11:03	5:06	КУ, земля			часть с.Чугуевка, Цветковка, Пшеницыно. Вкл. без 8ТП. В 6:28 вкл. без 3-х ТП (быт). В 9:07 запитано ТП3103. Остаётся отключен участок оп.137-268 (обесточено 2 ТП). В пр.оп.176-177 убрано дерево. Провод не поврежден.		насосная, роддом / 1465 чел	1465	0,6	20	+16, ясно
Ам.ЦЭС	10	Совхозная	7	19.06.17 6:10	19.06.17 6:22	0:12	19.06.17 6:22	0:12	ав. Откл	ну	у			школа, погранотряд / 330 чел	330	0,17	7	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	10	19.06.17 6:15	19.06.17 9:05	2:50	19.06.17 10:53	4:38	МТЗ		ну	с.Кравцовка, с.Занадворовка. В 9:05 включен в работу до оп 111(запитано 9ТП). В пр.оп.130-131 убрали ветку с проводов.		насосная / 70 чел	70	0,1	12	+15, туман
Ам.ВЭС	10	Трудовое	2	19.06.17 7:01	19.06.17 7:01	0:00	19.06.17 7:01	0:00	МТЗ	у		с.Трудовое		нет	0	0	0	+16, пасм
Ам.СЭС	10	Джалинда	3	19.06.17 7:07	19.06.17 7:31	0:24	19.06.17 7:31	0:24	МТЗ-1	ну	у	На оп. 95 (дерево вырван крюк). Устранено 19.06.17.		школа, дет. сад, погран. управлен ие ФСБ / 422 чел	422	0,1	9	+16, ветер
Ам.ЦЭС	10	Узловая	4	19.06.17 8:45	19.06.17 11:33	2:48	19.06.17 11:33	2:48	Откл.КУ"Земля"			с.Октябрьское. Оп.166 заменён изолятор.		п/з , 109ч.	109	0,03	3	+18, пасм.
Ам.ЗЭС	10	Пера	6	19.06.17 9:40	19.06.17 9:40	0:00	19.06.17 9:40	0:00	МТЗ	у		часть г.Свбодный		д.дом/ 7845ч.	7845	1	25	+18, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	19.06.17 13:00	19.06.17 13:11	0:11	19.06.17 13:11	0:11	МТЗ		у	с.Чистоводное		школа/ 115ч.	115	0,1	6	+18, пасм.
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан		19.06.17 13:53	19.06.17 13:53	0:00	19.06.17 13:53	0:00	ДЗ 1ст.	у		Обход бзе замечаний		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЦЭС	35	Дружба - Барано-Оренбургская		19.06.17 15:24	19.06.17 15:42	0:18	19.06.17 15:42	0:18	МТЗ	ну	у	Обесточена ПС Барано-Оренбургская. Оп. №109 повреждение по 2 изолятора (из 3-х в гирлянде) в каждой фазе. 29.6.17 устранено		14000ч.	14000	5,2		+19, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 откл. СП2	19.06.17 15:26	19.06.17 15:26	0:00	19.06.17 15:26	0:00	МТЗ	у		с. Курское,с. Глазовка, с. Орловка,с.Иннокентьевка		школа/18 90ч.	1890	0,3	17	+22, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Малиново	1	19.06.17 16:49	19.06.17 16:52	0:03	19.06.17 16:52	0:03	МТО		у	с.Верное с.Зимники		нет/ 403ч.	403	0,1	7	+18, гроза, ветер, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пожарское	СВ 10кв	19.06.17 16:55	19.06.17 17:42	0:47	19.06.17 17:42	0:47	ав.откл.			обесточена 2С 10 (Т2 в резерве). Часть с.Пожарское, с.Никитовка). При включении Ф.4 появилась"Земля", отключен КУ в 17:44		нет/346 ч.	346	0,08	20	+20, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	по ф.11 в РП2091 отключился ф.1	19.06.17 17:10	19.06.17 18:13	1:03	19.06.17 19:34	2:24	МТЗ			В 18:13 Ф.1 в РП2091 включен без ТП2040. В ТП2040 обнаружено повреждение предохранителей 10кв, сняли дерево в сети 0,4кВ (без повреждения пров.).		нет/798ч.	798		16	+20, дождь, гроза
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	1	19.06.17 17:13	19.06.17 18:54	1:41	19.06.17 18:54	1:41	МТО		у	с.Ракитное, с.Орехово. После прохождения грозы включен успешно.		нет/2ч.	2	0,01	3	+18, гроза, дождь

Прим.ЭЭС	10	Ракитное	2	19.06.17 17:15	19.06.17 17:25	0:10	19.06.17 21:28	4:13	Откл.КУ"З емля"			с.Ракитное, с.Орехово, с. Боголюбовка, с.Ясная Поляна. Лвл-31,6 км. 17:25 включен РЛ70 оп 247 (Запитано 13ТП, ЛР находится рядом с мастерским участком, бригада сразу выдвинулась на ЛР). 21:28 включили полностью по нормальной схеме, при поиске "Земля" самоустранилась.	школа/13 23 ч.	1323	0,2	20	+18, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Алексее- Никольск	1	19.06.17 17:40	19.06.17 17:45	0:05	19.06.17 17:45	0:05	МТЗ	у		часть с. Алексеевское, с. Пуциловка, с. Улитовка	школа/15 00ч.	1500	0,3	12	+20, пасм.
Прим.ЭЭС	10	Пожарско е	4	19.06.17 17:44	19.06.17 19:03	1:19	19.06.17 19:03	1:19	Откл.КУ"З емля"			часть с.Пожарское. Обход без замечаний.	нет/20ч.	20	0,005	1	+20, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Приозерн ая	6	19.06.17 17:45	19.06.17 17:50	0:05	19.06.17 17:50	0:05	Ав. Откл.	у		с.Прилуки	школа/22 0ч.	220	0,1	6	+18, гроза
Прим.ЭЭС	10	Верхний перевал	1	19.06.17 17:46	19.06.17 17:47	0:01	19.06.17 17:47	0:01	МТЗ	ну	у	В.Перевал	нет/1422	1422	0,3	8	+20, дождь, гроза
Ам.ЦЭС	10	Кооперат ивная	4	19.06.17 18:10	19.06.17 18:10	0:00	19.06.17 18:10	0:00	МТЗ	у		Повреждён трубч. разрядник ф.-В между РТП и ТП 15-3. Заменен 20.6.17.	нет/500ч.	500	0	23	+20, пасм.
Ам.ВЭС	10	Михайло вка	18	19.06.17 18:58	19.06.17 19:13	0:15	19.06.17 19:13	0:15	МТЗ	ну	у	Н.Георгиевка	нет/211ч.	211	0,03	3	+20, гроза, град
Ам.ВЭС	10	Михайло вка	16	19.06.17 19:11	19.06.17 20:21	1:10	19.06.17 22:06	2:55	Откл.КУ"З емля"			с.Воскресеновка. Вкл. без ТП 644, поврежд. прох. изолятора. Устранено.	нет/697ч.	697	0,12	20	+20, гроза, град
Ам.ВЭС	10	Таёжная	1	19.06.17 19:48	19.06.17 19:48	0:00	19.06.17 19:48	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, дождь, гроза
Ам.ВЭС	10	Таёжная	2	19.06.17 19:48	19.06.17 19:48	0:00	19.06.17 19:48	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, дождь, гроза
Ам.ВЭС	10	Таёжная	29	19.06.17 19:48	19.06.17 19:48	0:00	19.06.17 19:48	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, дождь, гроза
Ам.ВЭС	10	Таёжная	7	19.06.17 19:48	19.06.17 19:48	0:00	19.06.17 19:48	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, дождь, гроза
Ам.ЦЭС	10	Александр овка	1	19.06.17 19:59	19.06.17 19:59	0:00	19.06.17 19:59	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	13	19.06.17 20:01	19.06.17 21:01	1:00	19.06.17 21:01	1:00	МТЗ	ну		Повреждение на вед. отп. МТС.	школа/41 5ч.	415	0,1	4	+14, пасм.
Ам.ВЭС	35	Панино	В-35 Максимо вка	19.06.17 20:14	19.06.17 20:29	0:15	19.06.17 20:29	0:15	МТЗ-2	ну	у	Обесточивалась ПС Панино (ПС Панино питалась со стороны ПС Максимовка)	533 чел	533	0,09		+15, дождь, гроза
Ам.ВЭС	35	Панино - Таёжная		19.06.17 20:14	19.06.17 20:36	0:22	19.06.17 20:36	0:22	МТЗ-2	ну	у	Обесточивалась ПС Таёжная.	6261 чел	6261	1,3		+15, дождь, гроза
Ам.ЦЭС	10	Возжаевк а	26	19.06.17 20:20	19.06.17 20:20	0:00	19.06.17 20:20	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+15, дождь, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха	15	19.06.17 21:30	19.06.17 22:05	0:35	20.06.17 5:52	8:22	МТЗ	ну		Лвл=23,5км. Вкл. без 3-х ТП. В 5:52 вкл полностью, прол. опор 10-11 убрана ветка с проводов.	нет / 272 чел	272	0,1	8	+12, дождь

Прим.СЭС	6	Плавзавод	3	19.06.17 21:48	19.06.17 21:48	0:00	19.06.17 21:48	0:00	ав. Откл	у				нет	0	0	0	+23, ветер, гроза
Прим.СЭС	6	Плавзавод	20	19.06.17 21:48	20.06.17 0:48	3:00	20.06.17 2:37	4:49	ав. Откл	ну	ну	Вкл. до РЛ-22 оп.115, запитали 2ТП из 4-х. В 2:37 запитано всё. Повреждение на вед. КТП-1065.		больница / 750 чел	750	0,03	4	+23, ветер, гроза
Ам.ЦЭС	10	Береговая	1	19.06.17 21:56	19.06.17 22:02	0:06	19.06.17 22:02	0:06	МТО	ну	у			застава / 100 чел	100	0,3	7	+15, дождь, гроза
Ам.ЦЭС	10	Береговая	14	19.06.17 21:56	19.06.17 21:56	0:00	19.06.17 21:56	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+15, дождь, гроза
Ам.ЦЭС	35	Тамбовка - Раздольная		19.06.17 22:45	19.06.17 22:45	0:00	19.06.17 22:45	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+15, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево	7	19.06.17 23:14	19.06.17 23:37	0:23	19.06.17 23:37	0:23	МТЗ		у	часть с.Гвоздево.		нет / 310 чел	310	0,1	7	+14, пасм
Ам.ВЭС	10	Ильиновка	1	19.06.17 23:33	19.06.17 23:33	0:00	19.06.17 23:33	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+15, дождь, гроза
Прим.СЭС	10	Богополь	8	19.06.17 23:41	19.06.17 23:41	0:00	19.06.17 23:41	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+23, ветер, гроза
Ам.ВЭС	35	Трудовое	СВ-35	20.06.17 0:29	20.06.17 0:29	0:00	20.06.17 0:29	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, дождь, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка	20	20.06.17 5:13	20.06.17 5:13	0:00	20.06.17 5:13	0:00	ав. Откл	у				нет	0	0	0	+15, ясно
Ам.ВЭС	35	Панино	В-35 Максимова	20.06.17 7:46	20.06.17 10:00	2:14	20.06.17 10:00	2:14	МТЗ-1	выв		Обесточена ПС Панино, Таежная (ПС Панино питалась со стороны ПС Максимова). На ПС Панино разрушен РВС-35 ф.В (линейный разрядник). Демонтированы все три РВС. 27.6.17 заменили РВС трех фаз.		6794 чел	6794	1,5		+15, гроза
ЭС ЕАО	10	Новокуровка	25	20.06.17 8:46	20.06.17 10:15	1:29	20.06.17 10:15	1:29	"земля" от КУ			Самоустранилась. При осмотре на оп.25-00/59 заменен изолятор		школа, дс / 250 чел	250	0,1	4	+15, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Поярково	15	20.06.17 10:00	20.06.17 10:00	0:00	20.06.17 10:00	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, ветер
Прим.ЗЭС	10	Малиново	2	20.06.17 11:48	20.06.17 13:02	1:14	20.06.17 13:02	1:14	МТО	ну	ну	Пр.оп.13-14 убрана ветка		школа, дс / 831 чел	831	0,1	10	+18, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Муравьевка	4	20.06.17 16:10	20.06.17 18:17	2:07	20.06.17 18:55	2:45	"земля" от КУ			Включен без ТП-6-1, поврежден опор.изолятор ф.В. В 18:55 заменен, все включено		школа, дс / 502 чел	502	0,05	7	+15, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	19	20.06.17 18:25	20.06.17 19:42	1:17	20.06.17 19:42	1:17	МТЗ	ну		Включен без трех ТП. Повреждение на вед.уч-ке		водозабор	0	0,3	7	+18, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Веденка	4	20.06.17 23:15	20.06.17 23:28	0:13	20.06.17 23:28	0:13	МТЗ		у	часть с.Веденка		нет/350ч.	350	0,1	3	+19, гроза
Прим.ЗЭС	10	Губерово	18	20.06.17 23:16	20.06.17 23:16	0:00	20.06.17 23:16	0:00	МТЗ	у		Резервный		нет	0	0	0	+19, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пожарское	4	20.06.17 23:35	21.06.17 0:36	1:01	21.06.17 0:36	1:01	Ав. Откл.		у	часть с.Пожарское.		нет/ 20ч.	20	0,016	1	+18, гроза, ветер

Прим.ЭЭС	10	Пожарское	2	21.06.17 0:25	21.06.17 0:33	0:08	21.06.17 0:33	0:08	Ав. Откл.		у	с.Центральная усадьба		нет/327ч.	327	0,04	5	+18, гроза, ветер
Прим.ЦЭС	10	Хороль	18	21.06.17 1:26	21.06.17 1:26	0:00	21.06.17 1:26	0:00	МТО	у		с.Старобельмановка, Ленинское.		нет/245ч.	245	0,1	9	+12, ветер
Прим.ЭЭС	10	Новопокровка	1	21.06.17 2:52	21.06.17 2:58	0:06	21.06.17 2:58	0:06	МТЗ	ну	у	с. Новопокровка		нет/300ч.	300	0,2	3	+17, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - С55		21.06.17 3:16	21.06.17 3:16	0:00	21.06.17 15:28	12:12	ПС Промысловка: НЗЗ 2ст. ПС С55: НЗЗ 1ст.	ну	не произв.	В 3:16 на ПС Промысловка АПВ усл., на ПС С55 АПВ не усп. В 3:22 на ПС Промысловка повторно отключился В110кВ "С55" (МТО, АПВ не усп., РПВ не произв. была сильная посадка). Разрыв транзита. Обрыв грозотроса от оп.75 в сторону оп.74. Демонтирован.		нет	0	0	0	+17, пасм.
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№1	21.06.17 6:51	21.06.17 6:51	0:00	21.06.17 6:51	0:00	ДЗ Зз.	у		Одновременно отключился Т1 ПС Эльга от ДЗТ		нет	0	0	0	+18, обл.
Ам.СЭС	10	Эльга	В-10-Т1-1, В-10-Т1-3	21.06.17 6:51	21.06.17 6:59	0:08	22.06.17 10:52	28:01	ДЗТ			Обесточена ПС Эльга (Т2 в резерве). Перекрытие крысой в ячейке ТСН-1, сгорели ПК-10, повреждение изоляции ячейке, повреждение кабельной муфты. В 8:40 отсоединен ШМ-10 кВ Т1, включен Т1 на холостой ход. В яч. ТСН 1 проведена чистка, замена изоляции, переразделка концевой каб. муфты ТСН1. 22.6.17 проведена проверка ОД-КЗ-110 Т1 устранена неисправность блока контактов, включен по норм схеме.	Т2	14000 чел	14000	5,4		+18, обл.
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	по ф.5 отключился РК (оп 207)	21.06.17 6:56	21.06.17 7:32	0:36	21.06.17 7:32	0:36	Ав. Откл.		у	с.Орловка, Тигровый		нет/35ч.	35	0,03	2	+16, пасм.
ЮЯЭС	110	Чульманская ТЭЦ - Лебединский	Л-101	21.06.17 7:45	21.06.17 8:03	0:18	21.06.17 8:03	0:18	ПС ЧУТЭЦ: НЗЗ 3ст ПС Лебединский: ТНЗНП 3ст; ПС М.Нимныр: В-20 3З 2 ст	ну	у	Обесточены ПС Угольная, ПС Юхта, ПС Б.Нимныр. На ПС Инаглинская работа АВР-усл. Обход без замечаний		150 чел / промышл.нагрузка	150	3	14	+18, обл.
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Полевая		21.06.17 8:07	21.06.17 8:07	0:00	21.06.17 8:07	0:00	Полевая: ТНЗНП 1 ст; Хвойная: 3 ст НЗНП	у		Схема ремонтная: на ПС Озерная включена рем.перемычка 110 кВ. ОП.66 новое гнездо аиста		нет	0	0	0	+15, ясно
ЮЯЭС	10	Укулан	В-10-Т2-2	21.06.17 8:53	21.06.17 9:12	0:19	21.06.17 9:12	0:19	МТЗ			Обесточена 2сш-10-2. В 9:12 включена без ф."МПС" (РСК, МТО)		нет / 1930 чел	1930	1	18	+15, ясно

ЮЯ ЭС	10	Укулан	МПС	21.06.17 8:53	21.06.17 16:41	7:48	23.06.17 12:17	51:24	МТО	ну	не произв.	В ячейке перекрытие на ТТ и В-10 (тип выключателя ВВ/ТЕL-10). По фидеру повреждение на вед. отпайке "жд.станция" (наклон анкер.опоры, слхест проводов). На оп.1 смонтирована перемычка с ф."Синегорье". 23.6.17 произведена чистка изоляции в ячейке, испытание и схема восстановлена.	ф.Синегорье (4/3 перемычку)	быта нет	0	0,2	5	+15, ясно
Хаб.СЭС	10	КСК	20	21.06.17 10:31	21.06.17 10:53	0:22	21.06.17 13:01	2:30	МТЗ	ну	не произв	Падение листа профнастила на оп.52 при подъеме сторонней организацией на строящийся рядом объект. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Лист снят, схема восстановлена. Сообщено в СБ.	ф.4 Индустри альяня	нет / 750 чел	750	0,1	6	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевк а	6	21.06.17 15:07	21.06.17 16:48	1:41	21.06.17 22:25	7:18	МТЗ	ну	ну	3-и погран. Заставы (Стрельниково, Емельяново, Леоново). Включен без вед.отп П/З "Леонова". В 22:25 включено все, повреждение на вед. отпайке.		3 п/з / 301 чел	301	0,08	8	+24, пасмурно
Хаб.ЦЭС	6	Втормет	39	21.06.17 16:06	22.06.17 18:39	26:33	22.06.17 18:39	26:33	"земля" от КУ			В 22:17 определено место повреждение КЛ-520 метров от ПС Втормет. 22.06.17 в 18:39 устранено, схема восстановлена.		быта нет	0	0,01	3	+20, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	28	21.06.17 16:19	21.06.17 16:19	0:00	21.06.17 16:19	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+25, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск	28	21.06.17 16:27	21.06.17 19:42	3:15	21.06.17 19:42	3:15	от КУ			с.Петруши, Базисное, Берея. При образовавшемся негабарите из-за провиса провода ВЛ-220 Мухинская-тяг-Шимановск в пр.оп.22-23 произошло перекрытие, на оп.1 возгорание ОПН ф.В. Демонтирован ОПН		школа, дс / 1000 чел	1000	0,2	15	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Шкотово	14	21.06.17 17:46	21.06.17 20:12	2:26	21.06.17 21:57	4:11	МТЗ	ну		п.Шкотово. Вл-28км. В 20:12 включен без одного ТП. На оп.20 убрана ветка		нет / 240 чел	240	0,2	11	+16, пасмурно
ЮЯ ЭС	6	Нижний Куранах	Дражный	21.06.17 17:48	21.06.17 18:34	0:46	21.06.17 18:34	0:46	ТО	ну	у	п.Н.Куранах.		жд станция / 1478 чел	1478	0,1	1	+25, гроза
ЮЯ ЭС	6	Нижний Куранах	Насосная-2	21.06.17 17:56	21.06.17 21:13	3:17	21.06.17 21:13	3:17	МТЗ	ну		п.Н.Куранах. Повреждение на вед.ТП 36.		быта нет	0	0,1	2	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	17	21.06.17 18:49	21.06.17 22:47	3:58	25.06.17 20:12	97:23	"земля" от КУ			Включен без одного ТП-МТС. Поврежден кабель от оп.122/2 до оп.122/3. 23-24.6.17 установлены 6 муфт. 25.6.17 установлена 7-я муфта. Потребитель запитан по норм. сх.		нет / 282 чел	282	0,08	6	+23, облачно
ЮЯ ЭС	6	Нижний Куранах	Дражный	21.06.17 19:12	21.06.17 21:41	2:29	21.06.17 21:41	2:29	МТО	ну		п.Н.Куранах. Повреждение на вед.ТП.		жд станция / 1478 чел	1478	0,1	1	+25, гроза
ЮЯ ЭС	6	Серебряный бор	6	21.06.17 19:52	21.06.17 22:23	2:31	29.06.17 16:18	188:26	МТЗ	ну		п.Серебряный бор. В 22:23 запитано 3 ТП, в 2:50 оставшиеся 3 ТП перезапитали от ф.15 . Поврежден ЛР-6. 29.6.17 заменен	ф.15 ПС Серебряный бор	школа, дс / 1300 чел	1300	0,1	6	+25, гроза

Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 откл. СП-3	21.06.17 19:53	21.06.17 19:55	0:02	21.06.17 19:55	0:02	Ав. Откл.		у	с.Иннокентьевка. Включение ТУ		школа, дс насосная / 562 чел	562	0,15	8	+25, пасм
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 откл. СП-3	21.06.17 19:57	21.06.17 19:58	0:01	21.06.17 19:58	0:01	Ав. Откл.		у	с.Иннокентьевка. Включение ТУ		школа, дс насосная / 562 чел	562	0,15	8	+25, пасм
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	22.06.17 1:30	22.06.17 1:43	0:13	22.06.17 1:43	0:13	МТЗ	ну	ну	3-и погран. Заставы (Стрельниково, Емельяново, Леоново). В 1:43 включен по ТУ до РЛ на оп.413 (без вед.отпайки на п/з Леонова). Повреждение на вед. отпайке		3 п/з / 301 чел	301	0,08	8	+15, пасмурно
ЮЯ ЭС	10	Укулан	ф."Синегорье"	22.06.17 1:46	22.06.17 2:05	0:19	22.06.17 2:05	0:19	МТЗ		у	Томмот		школа, водозабор / 1300ч.	1300	0,5	10	+13, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Алексеевский	2	22.06.17 2:00	22.06.17 2:13	0:13	22.06.17 2:13	0:13	МТЗ		у	часть с.Корфовка часть с. Алексеевский		школа/200ч.	200	0,1	4	+12, пасм.
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		22.06.17 2:32	22.06.17 2:32	0:00	22.06.17 2:32	0:00	НЗНП 1ст.		у			нет	0	0	0	+15, обл.
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	7	22.06.17 5:15	22.06.17 5:15	0:00	22.06.17 5:15	0:00	МТЗ		у	с.Калиновка		нет/135ч.	135	0,09	4	+15, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 откл. СП-3	22.06.17 5:43	22.06.17 5:44	0:01	22.06.17 5:44	0:01	Ав. Откл.		у	с.Иннокентьевка		школа, дс насосная / 562 чел	562	0,15	8	+16, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	7	22.06.17 5:45	22.06.17 7:58	2:13	22.06.17 10:53	5:08	МТЗ	ну	ну	с.Надежда, с.Тургенево, с.Лесное. В 7:58 запитаны 7 ТП от ПС Пантелеймоновка. На оп.67 разрушен изолятор. Устранено.	ф.7 ПС Пантелеймоновка	нет/ 325ч.	325	0,1	11	+16, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 откл. СП-3	22.06.17 5:46	22.06.17 5:48	0:02	22.06.17 5:48	0:02	Ав. Откл.		у	с.Иннокентьевка		школа, дс насосная / 562 чел	562	0,15	8	+16, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по ф.13 откл. СП-3	22.06.17 5:50	22.06.17 8:38	2:48	22.06.17 8:38	2:48	Ав. Откл.			с.Иннокентьевка. При осмотре обнаружено повреждение ТН ф.А, В СП-4 (подключен по высокой стороне без предох.). ТН демонтированы		школа, дс насосная / 562чел	562	0,15	8	+16, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	3	22.06.17 5:54	22.06.17 7:20	1:26	22.06.17 7:20	1:26	Ав. Откл.		у	с.Монакино.		нет/250ч.	250	0,1	7	+16, пасм.
ЮЯ ЭС	6	Алдан	алдан-9	22.06.17 8:24	22.06.17 10:59	2:35	30.06.17 12:27	196:03	МТЗ			г.Алдан. На ТП-85 (школа, запитано от резерва в 8:43) повреждение вводного В-бкВ. ТП-85 запитано от резерва. Устранено.		теплоточ. пункт, администратор, школа (ЕГЭ) / 3456чел	3456	0,7	11	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	22.06.17 8:31	22.06.17 8:34	0:03	22.06.17 8:34	0:03	МТЗ		у	с.Яконовка		нет/250ч.	250	0	3	+16, пасм.

Прим.ЮЭС	35	Гайдамак	T1	22.06.17 8:46	22.06.17 9:23	0:37	22.06.17 16:15	7:29	ДЗТ			Обесточено 1/2 ПС Гайдамак. (Одновременно отключалась ВЛ-35 С-55-Гайдамак, б/б, вкл в 9:36). Повреждение 3-х прох. изоляторов бкВ на ТСН-1 (находится на отпайке ШМ-бкВ Т1). вследствие перекрытия птицей (скворец). Заменен проходной изолятор ф.С, произведена ревизия проходных изоляторов ф.А,В.	T2	2000чел	2000	3,4	30	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	19	22.06.17 10:01	22.06.17 10:14	0:13	22.06.17 10:14	0:13	МТЗ	нет	у	с.Тимофеевка.		водозабор / быта нет	0	0,3	4	+16, пасм
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	7	22.06.17 10:07	22.06.17 10:14	0:07	22.06.17 10:14	0:07	МТЗ	нет	у	с.Раздольное, Тихий, Нежино.		больница, школа / 783чел	783	0,43	29	+16, пасм
ЮЯЭС	6	Н.Куранах	Дражный	22.06.17 10:59	22.06.17 11:10	0:11	22.06.17 11:10	0:11	МТЗ			Повреждение на вед отпайке.		бойлерная, скважина / 1478чел	1478	0,3		+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	2	22.06.17 11:40	22.06.17 11:40	0:00	22.06.17 11:40	0:00	МТЗ	ну	у	Резервный, на ХХ.		нет	0	0	0	+18, обл
Прим.ЗЭС	10	Луговая	5	22.06.17 12:18	22.06.17 12:18	0:00	22.06.17 12:18	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+19, пасм.
ЭС ЕАО	10	БВС	169	22.06.17 12:25	22.06.17 13:19	0:54	22.06.17 13:19	0:54	МТО			Повреждение на вед. отпайке.		нет	0	0,03	5	+20, облачно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославск		22.06.17 12:47	22.06.17 12:47	0:00	22.06.17 12:47	0:00	Ярославск: НЗЗ 1ст, МТО Спасск: ТЗНП	у		Пр.оп.26-66: на оп.31 гнездо аиста, на оп.43 битый изолятор ф.А, на оп.50 гнездо аиста на траверсе ф.А.		нет	0	0	0	+22, ясно
Прим.ЦЭС	6	Новоникольск	4	22.06.17 14:30	22.06.17 16:10	1:40	22.06.17 19:59	5:29	ав.откл.			Повреждение на вед. ТП "САХ".	ф.2 ПС Промышленная	школа / 600чел	600	0,1	6	+27, ясно
Прим.ЮЭС	6	Промысловка	1	22.06.17 16:13	22.06.17 16:25	0:12	22.06.17 19:43	3:30	"земля" от КУ			г.Фокино. Включен с выделенным участком от РП-203 до ТП-82020 без нагрузки. В РП-203 на РК-10 по ф.В в сторону КЛ-6 повреждение изолятора со следами перекрытия, заменен.		нет	0	0,17	4	+16, ясно
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная		22.06.17 17:53	22.06.17 17:53	0:00	22.06.17 18:56	1:03	ТЗНП 1ст, МТО	ну	ну	На ПС Многовершинная АВР-6 усл. В пр.оп.177-178 падение дерева, без следов подпила, без повреждения ВЛ. Обнаружено бригадой ведущей чистку просеки ВЛ, их вагончик находился в 3х пролетах от места падения дерева.	ВЛ-110 Б.Гора-Многовершинная	нет	0	0	0	+18, ветер
Прим.ЮЭС	6	Лазо	13	22.06.17 18:20	22.06.17 18:48	0:28	22.06.17 18:48	0:28	ав.откл.	нет	у	с.Лазо.		больница, скважина, д/с / 743чел	743	0,6	10	+24, гроза
ЭС ЕАО	6	СК	414	22.06.17 18:44	22.06.17 18:44	0:00	22.06.17 18:44	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+21, гроза
ЭС ЕАО	6	Центр	280	22.06.17 18:56	22.06.17 18:56	0:00	22.06.17 18:56	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, гроза

ЭС ЕАО	10	БВС	171	22.06.17 19:02	22.06.17 21:14	2:12	30.06.17 20:43	193:41	МТО	ну	ну	Выделен участок без нагрузки от ячейки до оп.1, все запитано. 24-29.6.17 не работали. 30.7.17 испытания. Включен 30.6.17.	ф.185 БВС	нет / 50 чел	50	0,1	4	+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Покровка	12	22.06.17 19:03	22.06.17 19:40	0:37	22.06.17 19:53	0:50	ав.откл.	нет	ну	Включен без 2ТП. На оп.271/50 сняли ветку.		школа / 400чел	400	0,1	8	+22, ясно
ЭС ЕАО	6	МК	6	22.06.17 19:05	23.06.17 2:07	7:02	28.06.17 16:00	140:55	МТЗ	ну		Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение КЛ от оп.6-00/26 до ТП-470. 24-25.6.17 не работали. 26.06.17 земляные работы. 27.06.17 установлены муфты. Схема восстановлена	ф.119 МК	нет / 900 чел	900	0,5	27	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	169	22.06.17 19:06	22.06.17 19:44	0:38	22.06.17 19:44	0:38	МТО	нет	у			быта нет	0	0,03	4	+22, гроза
ЭС ЕАО	6	ЧТФ	72	22.06.17 19:07	22.06.17 19:34	0:27	22.06.17 19:34	0:27	МТЗ	ну		Оп.72-00/8 отгорел шлейф. Устранено		нет / 700чел	700	0,4	13	+22, гроза
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		22.06.17 19:08	22.06.17 19:08	0:00	22.06.17 19:08	0:00	НЗНП 1ст.	у				нет	0	0	0	+22, гроза
ЭС ЕАО	6	МК	5	22.06.17 19:10	22.06.17 21:30	2:20	22.06.17 21:30	2:20	МТЗ	ну	у	Повреждена конц.муфта оп.5-00/20, устранено по заявке		нет / 500 чел	500	0,03	3	+22, гроза
ЭС ЕАО	6	МК	7	22.06.17 19:11	22.06.17 21:36	2:25	22.06.17 21:36	2:25	МТЗ	ну	у			2300чел	2300	0,4	11	+22, гроза
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		22.06.17 19:14	22.06.17 19:14	0:00	22.06.17 19:14	0:00	НЗНП 1ст.	у				нет	0	0	0	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	264	22.06.17 19:14	23.06.17 0:49	5:35	23.06.17 17:49	22:35	МТЗ	ну		Выделен голов.уч-к, потребитель запитан. В пр.оп.255-00/57-58 сняты ветки с проводов.		нет / 464 чел	464	0,1	6	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	255	22.06.17 19:14	22.06.17 22:53	3:39	22.06.17 22:53	3:39	"земля" от КУ			Убрана ветка в пр.оп.255-04/1-2		1500 чел	1500	0,2	8	+22, гроза
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	18	22.06.17 19:30	22.06.17 19:34	0:04	22.06.17 19:34	0:04	МТЗ	ну	у			1300 чел	1300	0,2	15	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	БВС	169	22.06.17 20:08	23.06.17 13:10	17:02	23.06.17 13:10	17:02	"земля" от КУ			На оп. 169-04/5 снята ветка, на оп.169-00/32 заменен поврежденный изолятор.		нет / 40чел	40	0,03	4	+22, гроза
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка	6	22.06.17 20:10	22.06.17 20:24	0:14	22.06.17 20:24	0:14	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. отпайке П/З Леонова.		п/з - 3 / 301чел	301	0,1	8	+21, пасм
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	15	22.06.17 22:24	22.06.17 23:27	1:03			МТО			Выделен голов.уч-к, потребитель запитан	ф.25 Биробиджан	нет / 1000 чел	1000	0,3	3	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Дубовое	111	23.06.17 0:51	23.06.17 2:04	1:13	23.06.17 2:04	1:13	Перекоп, от КУ			Включен в работу с "перекопом" 7,9/6,2/5,8 кв. Убрана ветка с провода ВЛ оп. 111-00/42		дс / 374 чел	374	0,0,3	5	+22, гроза
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	7	23.06.17 2:01	23.06.17 2:23	0:22	23.06.17 2:23	0:22	МТЗ	ну	у			школа - 2 / 783 чел	783	0,5	29	+18, ясно
ЭС ЕАО	6	МК	118	23.06.17 4:19	23.06.17 5:03	0:44	23.06.17 11:46	7:27	МТО	ну		Выделен уч-к (осталось 2ТП). Повреждение кабельной муфты на ТП-109. Устранено, схема восстановлена.	ф.52 ЖБИ	дс / 1000 чел	1000	0,5	9	+22, пасм.
Ам.ВЭС	6	А	7	23.06.17 4:45	23.06.17 4:45	0:00	23.06.17 4:45	0:00	МТЗ	у		В пр.оп.40/1 - 40/2 (пересечение с линией связи) наклон опоры линии связи, подхлест провода связи с проводом 6 кв. Устранение 23.6.17		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка	10	23.06.17 6:48	23.06.17 6:56	0:08	23.06.17 6:56	0:08	МТО	ну	у			насосная / 544 чел	544	0,2	23	+17, ясно

Прим.ЦЭС	10	Корсаковка	10	23.06.17 7:11	23.06.17 7:30	0:19	23.06.17 7:30	0:19	МТЗ					нет / 250 чел	250	0,03	3	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	70	23.06.17 7:30	23.06.17 9:23	1:53	23.06.17 9:23	1:53	"земля" от КУ			Повреждение на вед. участке.		нет / 150	150	0,1	4	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	209	23.06.17 9:08	23.06.17 9:40	0:32	23.06.17 9:40	0:32	"земля" от КУ			с.Ленинское. Самоустранилась.		нет / 100чел	100	0,09	4	+19, облачно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	29	23.06.17 9:09	23.06.17 9:50	0:41	23.06.17 9:50	0:41	МТО	у		с.Петровка, Речица, Царевка. Включен после осмотра жилого сектора. 26.06.17 обход без замечаний		школа / 300ч.	300	0,3	10	+21, обл
ЭС ЕАО	10	БВС	185	23.06.17 9:12	23.06.17 9:12	0:00	23.06.17 9:12	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+19, облачно
Хаб.СЭС	10	Городская	28	23.06.17 10:00	23.06.17 10:10	0:10	23.06.17 10:10	0:10	ав.откл	нет	у	Планируется обход.		нет / 6644чел	6644	1,2	10	+20, облачно
ЭС ЕАО	6	МК	8	23.06.17 12:27	23.06.17 13:32	1:05	23.06.17 17:34	5:07	МТЗ	ну	ну	Включен без 1ТП (быта нет). В пр.оп.8-00/91-92 снята ветка с проводов.		д/с, школа, КНС / 3000чел	3000	0,52	13	+22, облачно
Ам.СЭС	35	Призейская - Бомнак		23.06.17 14:36	23.06.17 14:36	0:00	23.06.17 14:36	0:00	МТО, ДЗ 1з	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЮЭС	10	Океанариум	23	23.06.17 15:04	23.06.17 15:04	0:00	24.06.17 4:23	13:19	МТО			В 18:22 включен гол. Участок до ТП-1701,1702. В ТП-1702 повреждена кабельная муфта КЛ-10 в стор. ТП-1703. Устранено 24.6.17.	ф.24	нет	0	0	0	+25, обл
Прим.ЮЭС	6	Шахта-7	22	23.06.17 15:15	23.06.17 15:15	0:00	23.06.17 16:42	1:27	ав.откл.			Резервный, на ХХ. Повреждение на вед. ТП.	ф.0	нет	0	0	0	+25, обл
Прим.ЮЭС	110	Западная	В-110 Шахта-7	23.06.17 15:40	23.06.17 15:40	0:00	23.06.17 19:52	4:12	бл. "Неисправность ЦУ", "неисправность выключателя"			Отключился АВ-0,1 ЭМО1/ЭМВ "Опер.цепи", при включении выбивает. В 17:56 ВЛ-110 Западная-Шахта-7 включена ч/з ОВ-110, В-110 ВЛ Западная - Шахта7 выведен в ремонт, выявлена неисправность датчика тока оперативных цепей, произведено изменение конфигурации уставок. Схема восстановлена		нет	0	0	0	+25, обл
Ам.ЗЭС	10	Базовая	15	23.06.17 17:23	23.06.17 17:23	0:00	23.06.17 17:23	0:00	МТЗ-1	у				нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	20	23.06.17 17:23	23.06.17 19:52	2:29	23.06.17 19:52	2:29	МТЗ	ну	ну	Повреждение резервного кабеля от ячейки до оп.1. Отсоединен. Устранение 27.6.17		нет / 3000чел	3000	0,25	19	+25, обл
Ам.ЗЭС	10	Пера	6	23.06.17 17:57	23.06.17 18:16	0:19	24.06.17 1:12	7:15	МТЗ	ну	ну	Включен до РК-41-40, без 10 ТП. В пр.оп.22/2-3 падение тополя на провода без повреждений. В 20:48 тополь убран, РПВ ну. В 0:17 выделен уч-к, БТП запитано по ф.16 Восточная. В 1:12 включен полностью. Повреждение на вед.ТП	ф.16 Восточная	детдом, станция переливания крови, скважины, школа, КНС, водозабор, горбольница / 7845чел	7845	0,6	25	+24, гроза
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	23.06.17 18:00	23.06.17 21:12	3:12	24.06.17 8:10	14:10	МТЗ	нет		Повреждение концевой кабельной муфты в ячейке на ПС Барабаш. Устранено		нет / 370чел	370	0,1	7	+27, ясно

Прим.ЭЭС	6	Губерово	8	23.06.17 18:20	23.06.17 18:20	0:00	23.06.17 18:20	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, дождь
Прим.ЭЭС	10	В.Перевал	1	23.06.17 18:40	23.06.17 19:16	0:36	23.06.17 19:16	0:36	ав.откл.	нет	у	с.Верх.перевал. Планируется обход.		нет / 1422чел	1422	0,38	8	+25, гроза
Ам.СЭС	35	Призейская - Бомнак		23.06.17 18:41	23.06.17 18:41	0:00	23.06.17 18:41	0:00	ДЗ 1,2з	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЭЭС	10	Лучегорск	11	23.06.17 18:48	23.06.17 18:48	0:00	23.06.17 18:48	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, дождь, ветер
Прим.ЭЭС	10	Лучегорск	11	23.06.17 18:50	24.06.17 1:40	6:50	24.06.17 1:40	6:50	МТЗ	ну	ну	В 22-05 пр.оп. 111-112 падение дерева, в пр.оп.108-112 по ф.В падение провода с изоляторов, схлест проводов, без повреждения провода, оп.109 поврежден изолятор ф.В. Устранено		школа, д/с / 870чел	870	0,5	14	+25, дождь, ветер
Прим.ЭЭС	10	Лучегорск	6	23.06.17 18:50	23.06.17 19:32	0:42	24.06.17 16:33	21:43	ав.откл.	ну	ну	п. Лучегорск. Выделен участок от оп.21 РЛ-13 до РП2091 "Нагорное", без нагрузки, все запитано. 16:33 24.6.17 включен по нормальной схеме пр 130-131 и оп 179 убраны ветки.		ст.обезжелезивания / 100чел	100	0,1	5	+25, дождь, ветер
Хаб.СЭС	6	КТПН-2	В-6 1Т	23.06.17 19:14	23.06.17 19:51	0:37	23.06.17 19:51	0:37	ав.откл.		у	Обесточились КТПН-1, КТПН-2 (питание КТПН-1 осуществлялось от КТПН-2). Включен без ф.1.		ПНС / быта нет	0	0,4	2	+24, обл
Хаб.СЭС	6	КТПН-2	1	23.06.17 19:14	23.06.17 19:59	0:45	23.06.17 19:59	0:45	ав.откл.		у	Планируется обход.		ПНС / быта нет	0	0,3	1	+24, обл
Хаб.ЦЭС	110	Мухен - Сидима - Золотая - Сукпай	С-36	23.06.17 20:22	23.06.17 21:10	0:48	23.06.17 23:57	3:35	НЗЗ 2ст	ну	у	Обесточены ПС Сидима, Золотая, Сукпай. Включена в работу без ПС Сукпай. В 23:57 по прибытии ОВБ на ПС Золотая: В-110 Сукпай отключен (ЗЗ 2ст) РПВ усп в 23:57, все запитано. Произведена проверка РЗА, замечаний нет. 26.06.17 произведе обход в пр.оп.44-55, 66-78, замечаний нет. Далее нужен вездеход, продолжение после 10.7.17.		2100чел	2100	3		+22, гроза
Хаб.ЦЭС	110	Золотая - Сукпай		23.06.17 20:22	23.06.17 23:57	3:35	23.06.17 23:57	3:35	ЗЗ 2ст.	ну	у	Обесточена ПС Сукпай. Произведена проверка РЗА, замечаний нет. Обход запланирован после 10.7.17.		1191чел	1191	0,4		+22, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Сидима	В-10 1Т	23.06.17 20:22	23.06.17 23:07	2:45	23.06.17 23:07	2:45	б/б		у	Обесточена ПС Сидима.		767чел	767	0,07		+22, гроза
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Возжаевка		23.06.17 20:58	23.06.17 20:58	0:00	23.06.17 20:58	0:00	2 ст.НЗНП	у		ф.В-0 ИМФ 12,7 км. 24.6.17 произведён обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+28, ясно
ЭС ЕАО	10	Опытная	64	23.06.17 22:06	24.06.17 0:06	2:00	24.06.17 0:06	2:00	"земля" от КУ			Включен с "землей". В 9:20 выделен участок без потребителя, повреждение изолятора ф.-В оп. №104-00/58, провод на земле. Устранено и включено в 10:44 24.6.17.		насосная	0	0,01	1	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Унгун	155	23.06.17 22:23	24.06.17 1:10	2:47	24.06.17 12:09	13:46	"земля" от КУ			Выделен уч-к, потребитель запитан без одного ТП. Повреждение ОПН ф.-А по ф-2 в ТП-492. Устранено и всё включено.	ф.15 Бабстово	нет / 200 чел	200	0,03	5	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Бабстово	16	23.06.17 22:35	24.06.17 0:12	1:37	24.06.17 0:12	1:37	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		школа / 1950 чел	1950	0,3	8	+25, гроза
Ам.СЭС	10	Энергия	13	23.06.17 22:44	23.06.17 22:44	0:00	23.06.17 22:44	0:00	б/б	у				нет	0	0	0	+25, ясно

Прим.ЮЭС	6	Промысловка	11	23.06.17 22:51	24.06.17 0:24	1:33	24.06.17 1:35	2:44	"земля" от КУ			Включен без 4ТП. В 1:35 включен полностью, причина не установлена		насосная / 2030 чел	2030	1,1	17	+18, ясно
Ам.ВЭС	10	Максимова	6	23.06.17 22:55	23.06.17 23:06	0:11	23.06.17 23:06	0:11	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		школа / 339 чел	339	0,1	10	+25, гроза
Ам.ВЭС	35	Михайлова - Полярково		23.06.17 23:14	23.06.17 23:14	0:00	23.06.17 23:14	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	по ф.11 РП-2091 ф.1	24.06.17 1:40	24.06.17 11:36	9:56	24.06.17 11:36	9:56	МТЗ		ну	Вкл. после замены прох. изоляторов 3-х фаз в ячейке Ф-1 РП-2091.		нет / 600 чел	600	0,1	7	+19, пасм.
Ам.ВЭС	35	РГРЭС - Новорайчиха		24.06.17 2:35	24.06.17 2:35	0:00	24.06.17 2:35	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	35	РГРЭС - Широкий		24.06.17 2:53	24.06.17 2:53	0:00	24.06.17 2:53	0:00	2 з ДЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Городская	3	24.06.17 3:05	24.06.17 5:51	2:46	24.06.17 5:51	2:46	"земля" от КУ			Оп.15 заменен изолятор		школа / 4190 чел	4190	0,6	12	+25, гроза
Ам.ВЭС	35	Новорайчиха - Угольная	№2	24.06.17 3:20	24.06.17 3:20	0:00	24.06.17 4:25	1:05	МТО	ну	у	На х.х. Планируется обход.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	6	Прогресс	1	24.06.17 3:40	24.06.17 7:31	3:51	24.06.17 7:31	3:51	"земля" от КУ			Восстановлен обрыв провода в пр.оп.19-20		нет / 150 чел	150	0,01	4	+25, гроза
Ам.ВЭС	6	Прогресс	4	24.06.17 3:40	24.06.17 7:00	3:20	24.06.17 10:56	7:16	МТО	ну	ну	Включен без 6ТП. Повреждение каб. 6кВ между ТП-205 и 206, задействован рез. кабель. 27.6.17 в 15:25 устранено.		дс-2, школа / 2500 чел	2500	1	22	+25, гроза
Ам.ВЭС	6	Прогресс	11	24.06.17 3:40	24.06.17 9:24	5:44	24.06.17 9:24	5:44	МТЗ	нет	ну	Оп.19 заменены 3 изолятора.		управление ФСБ / быта нет	0	0,1	2	+25, гроза
Ам.ВЭС	110	РГРЭС - Михайлова		24.06.17 4:07	24.06.17 4:07	0:00	24.06.17 4:07	0:00	ДФЗ	у		ИМФ 50,2км ф.-с. Планируется обход.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	35	Болдырева	В-35-Т2, В-10-Т2	24.06.17 4:37	24.06.17 5:13	0:36	24.06.17 5:13	0:36	б/б		у	Обесточивались 1,2сш-10 кВ (Т1 в резерве). 28.6.17 проверка РЗА: В-10 ф.10 отключился с задержкой, что привело к отключению вводов		755 чел	755	0,2	19	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Болдырева	10	24.06.17 4:37	24.06.17 5:19	0:42	24.06.17 5:19	0:42	б/б	нет	у	Планируется обход. Проверка РЗА: блинкера не выпали по причине отсутствия собст.нужд (погашение ПС)		школа / 472 чел	472	0,1	7	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Болдырева	6	24.06.17 4:37	24.06.17 5:17	0:40	24.06.17 5:17	0:40	б/б	нет	у	Планируется обход.		нет / 283чел	283	0,1	5	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	24.06.17 5:51	24.06.17 5:51	0:00	24.06.17 5:51	0:00	ав.откл.	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Губерово	14	24.06.17 5:51	24.06.17 5:51	0:00	24.06.17 5:51	0:00	ав.откл.	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Губерово	18	24.06.17 5:51	24.06.17 5:51	0:00	24.06.17 5:51	0:00	ав.откл.	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Белый Яр	1	24.06.17 6:00	24.06.17 6:22	0:22	24.06.17 6:22	0:22	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		нет / 252 чел	252	0,03	6	+25, гроза
Ам.ВЭС	6	Новорайчиха	18	24.06.17 6:05	24.06.17 9:00	2:55	24.06.17 12:51	6:46	МТО	ну	ну	Вкл. без ТП-280, повреждение вводного кабеля 6кВ. Устранено.		дс, школа / 2900 чел	2900	0,6	16	+25, гроза
Ам.ВЭС	6	Новорайчиха	21	24.06.17 6:05	24.06.17 6:05	0:00	24.06.17 6:05	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+25, гроза

Прим.ЗЭС	10	Пожарская	5	24.06.17 6:59	24.06.17 7:05	0:06	24.06.17 7:05	0:06	Ав.откл	ну	у	Планируется обход.		нет / 244 чел	244	0,03	2	+19, пасм.
Прим.ЗЭС	10	Пожарская	СВ-10	24.06.17 6:59	24.06.17 7:02	0:03	24.06.17 7:02	0:03	МТЗ		у	Обесточивалась 2с-10 кв. Одновременно откл ф.5.		нет / 346 чел	346	0,08	3	+19, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Городская	10	24.06.17 8:02	24.06.17 9:12	1:10	24.06.17 11:10	3:08	МТО, МТЗ	ну	ну	Включено 60% нагрузки. В 11:10 включено всё, убраны ветки оп. №338-340.		скважина / 429 чел	429	0,2	9	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	3	24.06.17 8:57	24.06.17 10:24	1:27	24.06.17 10:24	1:27	МТО		у	с.Ракитное. РПВ-1 неуспешно. Успешно включен после прохождения гроз. фронта. Планируется обход.		Школа-2 Дет.сад-1 / 632 чел	632	0,1	5	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	5	24.06.17 8:57	24.06.17 10:34	1:37	24.06.17 14:46	5:49	МТО		ну	с.Лобановка, Междуречье. Включен с "землей". На опоре 264, заменен изолятор.		школа / 475 чел	475	0,1	12	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	4	24.06.17 8:57	24.06.17 9:03	0:06	24.06.17 9:03	0:06	МТО		у	с.Ракитное. Планируется обход.		Больница 1 интернат-1 дет. сад 1 / 776 чел	776	0,2	5	+18, гроза
Прим.ЗЭС	35	Новотроицкое - Ракитное		24.06.17 9:49	24.06.17 9:49	0:00	24.06.17 9:49	0:00	МТО		у	Планируется обход.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	24.06.17 9:53	24.06.17 9:54	0:01	24.06.17 9:54	0:01	МТЗ		у	Вкл. по ТМ. Планируется обход.		нет / 224 чел	224	0,3	4	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Пожарское	2	24.06.17 9:55	24.06.17 9:57	0:02	24.06.17 9:57	0:02	МТЗ	ну	у	Бригада ОВБ, находилась на ПС. Планируется обход.		нет / 327 чел	327	0,15	5	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Партизан	5	24.06.17 10:05	24.06.17 11:51	1:46	24.06.17 14:25	4:20	МТЗ			часть быта г.Партизанск. Оп. №30 повреждение верх. провода, перегорел шлейф в зажиме. Устранено и включено, нет одной фазы у потребителя. Выделен участок оп. №17-30 без потребителя (для поиска повреждения), часть потр. запитали от ф-20. 14:25 оп. №24 устранили обрыв шлейфа ф.В, вкл. по норм. сх..		больн,школа / 1473 чел	1473	1	11	+25, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	19	24.06.17 11:07	24.06.17 14:53	3:46	24.06.17 19:35	8:28	МТЗ	ну	ну	с.Могилёвка. Вкл. без ТП-645 (повреждены опорные изоляторы 10кВ ф"В,С"). Устранено в 19:35.		скважина, школа, детсад / 1298 чел	1298	0,6	16	+14, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка	10	24.06.17 13:18	24.06.17 13:46	0:28	24.06.17 13:46	0:28	МТО		у	Луговое, Шмаковка Авдеевка, часть с.Кировка. Планируется обход.		насосная, школа / 544 чел	544	0,2	23	+28, пасм
Прим.СЭС	10	Богополь	2	24.06.17 13:38	24.06.17 14:43	1:05	24.06.17 14:43	1:05	Ав.откл.		у	с.Зеркальное. Планируется обход.		нет / 290 чел	290	0,1	12	+25, гроза
Прим.СЭС	10	Богополь	В-10 Т2	24.06.17 13:38	24.06.17 14:34	0:56	24.06.17 14:34	0:56	МТО		у	Одновременно с ф-2 (РПВ усп). Обесточивалась 1,2СШ-10кв.		265 чел	265	0,2		+25, гроза

Прим.ЦЭС	35	Камень-Рыболов - Новоселище - РП-3 Жариково		24.06.17 15:22	24.06.17 15:31	0:09	24.06.17 15:31	0:09	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС Новоселище, Жариково, Богуславка. Планируется обход.		3144 чел	3144	0,35	+28, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Лазо	13	24.06.17 15:25	24.06.17 17:57	2:32	25.06.17 0:41	9:16	Ав. откл.		ну	часть Лазо. В результате обхода, убрана ветка пр 10/2-10/3. 17:57 вкл. без ТП-7156. В 0:41 включен по нормальной схеме. В ТП-7156 заменены проходные изоляторы ф.В,С и замены АВ 0,4кВ Ф-1		больница , скважина , д/сад, / 743 чел	743	0,6	10	+25, гроза
Прим.ЦЭС	35	Жариково - Богуславка		24.06.17 15:45	24.06.17 15:53	0:08	24.06.17 15:53	0:08	МТЗ	нет	у	Обесточивалась ПС Богуславка. Планируется обход.		150 чел	150	0,12	+28, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Возжаевка	8	24.06.17 16:07	24.06.17 17:00	0:53	24.06.17 17:00	0:53	КУ "земля"			Повреждение опорного изол. между РТП и ТП 8-02 (резервное питание). Исключён из схемы (для устранения требуется отключение ТП 8-02, согласование с потребителем. Устранено 27.6.17 в 9:06.		водозабор, больница / 500 чел	500	0,3	5	+30, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка	12	24.06.17 16:13	24.06.17 16:40	0:27	24.06.17 16:40	0:27	Ав. откл.		у	часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Монакино, с.Молчановка, п.Романовский. Планируется обход.		школа,скважина / 410 чел	410	0,2	15	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская	1	24.06.17 16:50	24.06.17 22:37	5:47	24.06.17 22:37	5:47	Ав. откл.			с.С-Алексеевк, с.Байкал. Повреждение опорного изолятора на РШ 10кВ Ф-1. Устранено.		школа / 165 чел	165	0,1	6	+19, гроза
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская	6	24.06.17 16:50	24.06.17 22:49	5:59	24.06.17 22:49	5:59	Ав. откл.			с.Барановка с.Богуславка. Повреждение кабельной воронки на оп 1. Устранено.		школа, детприют / 1500 чел	1500	0,3	13	+19, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск	по Ф-13 СП-2	24.06.17 17:22	25.06.17 3:21	9:59	25.06.17 3:21	9:59	МТЗ			с.Орловка. Падение оп.221 (в болотистой местности), срыв изолятора ф.С. Устранено. Повреждение на вед. ТП.		нет / 100 чел	100	0,01	4	+28, пасм
Прим.ЗЭС	10	Самарка	2	24.06.17 18:08	25.06.17 0:44	6:36	25.06.17 0:44	6:36	МТЗ			с.Самарка. В пр.оп.8-9 убрали дерево с проводов.		нет / 1120 чел	112	0,2	10	+16, гроза
Прим.ЮЭС	10	Тайфун	7	24.06.17 19:15	24.06.17 21:30	2:15	24.06.17 21:30	2:15	Ав. откл.		ну	с.Чистоводное. Включен после обхода полностью, замечаний нет.		нет / 115 чел	115	0,1	6	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Сокольчи	2	24.06.17 19:30	24.06.17 21:48	2:18	24.06.17 21:48	2:18	Ав. откл.	нет		п.Черноручье, п.Валентин. В пр.оп.196-197 убрали ветку с проводов.		больн, нас-1 / 569 чел	569	0,5	15	+20, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково	12	24.06.17 19:34	24.06.17 20:08	0:34	24.06.17 22:06	2:32	МТЗ	ну	ну	Гродеково, Переясловка. Вкл. без 4-х ТП. В 22:06 включен полностью, причина не установлена.		Дет.сад, школа / 2350 чел	2350	1	24	+14, ветер
Прим.ЮЭС	35	Тайфун	В-35 Т2	24.06.17 19:42	24.06.17 19:45	0:03	24.06.17 19:45	0:03	МТЗ		у	26.06.17 обход ВЛ Тайфун-Беневское без замечаний		5039 чел	5039	3,4		+20, гроза
Прим.СЭС	10	Богополь	2	24.06.17 21:03	24.06.17 21:12	0:09	25.06.17 0:50	3:47	"земля" от КУ			с.Зеркальное. Запитаны от резерва полностью. В пр.оп.51-52 обнаружены подгоревшие ветки.	ф.7	нет / 290 чел	290	0,1	12	+15, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	0	24.06.17 21:06	24.06.17 21:06	0:00	24.06.17 21:06	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+16, гроза
Прим.СЭС	10	Чугуевка	7	24.06.17 21:06	24.06.17 21:06	0:00	24.06.17 21:06	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+16, гроза

Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	24.06.17 21:24	24.06.17 21:32	0:08	24.06.17 21:32	0:08	МТО	ну	у	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка. Планируется обход.		насосная, школа / 1511чел	1511	0,45	20	+16, гроза
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	7	24.06.17 21:53	24.06.17 22:58	1:05	25.06.17 18:42	20:49	ав.откл.			п.Раздольное, Тихий, Нежино. Включен без ТП-5197 (1 часн.дом), разрушен проходной изолятор. ТП-5197 находится на территории фермерского хозяйства, ворота закрыты на замок. На сигналы автомобиля никто не выходит. Во дворе большая сторожевая собака без привязи. 25.6.17 Устранено.	больница, школа / 783чел	783	0,5	29	+20, гроза	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		24.06.17 22:35	24.06.17 22:35	0:00	24.06.17 22:35	0:00	НЗНП 1ст.	у		Осмотр: на оп. №243 гнездо аиста (следы жизнедеятельности).	нет	0	0	0	+25, обл	
Прим.ЮЭС	110	Раздольное-1	В-110 Раздольное-2	24.06.17 22:57	24.06.17 23:44	0:47	25.06.17 0:26	1:29	33 3ст	не раб	у	Разрыв транзита, погашенных потребителей нет. На ПС Раздольное-2 В-110 не отключался, блинкеров нет. 26.06.17. обход без замечаний. Проверка РЗА и выключ на 3.07.17	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Пушкинская	В-110 Раздольное-1	24.06.17 22:57	24.06.17 22:57	0:00	24.06.17 22:57	0:00	ТНЗНП 2,5ст	у		26.06.17. обход без замечаний	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Силикатная	26	25.06.17 0:01	25.06.17 0:05	0:04	25.06.17 0:05	0:04	ав.откл.	нет	у		КНС / 250 чел	250	0,3	15	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово	4	25.06.17 0:05	25.06.17 1:33	1:28	25.06.17 1:33	1:28	ав.откл.		у	п.Кипарисово 1, Мирный, Кипарисово 2. Планируется обход.	нет / 230чел	230	0,1	11	+18, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1	19	25.06.17 0:25	25.06.17 0:26	0:01	25.06.17 0:26	0:01	ав.откл.	нет	у	Планируется обход.	водозабор / быта нет	0	0,09	4	+18, дождь	
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		25.06.17 0:39	25.06.17 0:39	0:00	25.06.17 0:39	0:00	НЗНП 1ст.	у		Осмотр: на оп. №243 гнездо аиста (следы жизнедеятельности).	нет	0	0	0	+25, обл	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	4	25.06.17 0:50	25.06.17 4:10	3:20	25.06.17 4:10	3:20	ав.откл.			с.Осиновка, Песчаное. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 280чел	280	0,2	8	+16, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	6	25.06.17 1:14	25.06.17 6:25	5:11	25.06.17 6:25	5:11	ав.откл.	нет	ну	с.Каленовка. В пр.оп.33/13-33/14 под проводами обнаружены обожженные ветки.	школа, ФАП / 909чел	909	0,2	11	+16, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково с отп. Владимирова		25.06.17 1:36	25.06.17 1:36	0:00	25.06.17 1:36	0:00	Центральная: НЗНП 1,3ст. ВЧТО Волково: ТНЗНП 1,3ст.	у		ИМФ ф.А 4км от ПС Волково. Обход: оп. №47,55 гнезда аистов, под оп. №55 обгоревшая ветка (провод не поврежден).	нет	0	0	0	+25, обл	

Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	12	25.06.17 3:04	25.06.17 4:00	0:56	25.06.17 7:48	4:44	"земля" от КУ			Включен с отключенным ф.2 РП Придорожное (4ТП с.Придорожное). В пр.оп.107-108 трактор производивший поливальные работы в поле задел провод поливалкой, на земле лежит человек без признаков жизни (Красиков Дмитрий, 25лет). Прибывшая скорая помощь констатировала смерть. Сообщено в СБ, полицию. В 7:48 всё вкл.чено по норм. сх.		в/н башня, школа, д/с / 1261чел	1261	0,02	18	+24, обл
Прим.СЭС	10	Анучино	СВ-10	25.06.17 3:30	25.06.17 3:36	0:06	25.06.17 3:36	0:06	МТЗ	нет	у	Обесточилась 1сш-10кВ (ф.1, ф.9). Одновременно отключились ф.1, ф.9 (РПВ усп).		учтено				+16, гроза
Прим.СЭС	10	Анучино	1	25.06.17 3:30	25.06.17 3:44	0:14	25.06.17 3:44	0:14	МТЗ	ну	у	с.Н.Гордеевка, Ст.Гордеевка, Анучино. Планируется обход.		школа, д/дом / 782чел	782	0,25	17	+16, гроза
Прим.СЭС	10	Анучино	9	25.06.17 3:30	25.06.17 3:44	0:14	25.06.17 3:44	0:14	МТЗ	ну	у	с.Анучино. Планируется обход.		школа, д/с / 735чел	735чел	0,15	10	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаков ка	В-10 Т1	25.06.17 4:45	25.06.17 7:30	2:45	25.06.17 7:52	3:07	МТЗ		у	Обесточились 1,2сш-10кВ (Т2 в резерве). Отключились ф.10 (МТЗ), ф.3 (МТЗ). В 7:03 включен Т2, запитана 2сш-10кВ. В 7:09 запитана 1сш-10кВ от Т-2. В 7:30 включены все фидера 10 кВ кроме ф.3 (вкл. в 7:43), ф.10 (вкл. в 7:38). Послеаварийная проверка на 29.06.17	Т2	школа, скважина, д/с / 1800чел	1800	0,6	29	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаков ка	3	25.06.17 4:45	25.06.17 7:43	2:58	25.06.17 7:43	2:58	МТЗ		у	Планируется обход.		нет / 250чел	250	0,03	7	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаков ка	10	25.06.17 4:45	25.06.17 7:38	2:53	25.06.17 7:38	2:53	МТЗ		у	Планируется обход.		нет / 250чел	250	0,02	3	+15, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка	10	25.06.17 5:10	25.06.17 5:20	0:10	25.06.17 5:20	0:10	МТО	ну	у	с.Чугуевка, Соколовка. Планируется обход.		насосная / 2268чел	2268	0,7	27	+16, дождь
ЭС ЕАО	110	Дежнево-Биджан		25.06.17 5:12	25.06.17 5:12	0:00	25.06.17 5:12	0:00	НЗНП 1ст.		у	Гнезда аистов.		нет	0	0	0	+18, обл
Прим.СЭС	10	Чугуевка	16	25.06.17 5:15	25.06.17 7:35	2:20	25.06.17 7:35	2:20	МТЗ, при РПВ "земля, от КУ	ну	у	с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка. Повреждение на вед. РТП-3226.		насосная, школа / 1511чел	1511	0,8	20	+16, дождь
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая	1	25.06.17 5:17	25.06.17 5:17	0:00	25.06.17 5:17	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+19, облачно
Прим.ЮЭС	6	Силикатная	26	25.06.17 6:30	25.06.17 10:32	4:02	25.06.17 10:48	4:18	ав.откл.	нет		с.Раздольное. Вкл. без 4-х ТП. В 10:48 вкл. полностью, замечаний нет.		школа, КНС / 250чел	250	0,3	15	+15, дождь
Прим.ЮЭС	35	Силикатная	Т2	25.06.17 6:30	25.06.17 9:46	3:16	25.06.17 13:13	6:43	ДЗТ			Работа ОД-КЗ 35 Т2. Обесточилась 2сш-10кВ (5 фидеров). В ячейке В-10 Т2 разрушен проходной изолятор ф.В", следы перекрытия на ТТ. В 09:46 2С 10кВ, запитана от Ф-4 ПС Раздольное-2. В 13:13 включен Т2, произведена замена прох. изолятора в ячейке В-10 Т2 и чистка изоляции ТТ.	Ф-4 10кВ ПС Раздольное-2	школа, КНС, насосная / 360чел	360	1,2	40	+15, дождь

Прим.ЮЭС	6	Кролевцы	25	25.06.17 7:14	25.06.17 16:41	9:27	25.06.17 17:04	9:50	ав.откл.			с.Суражевка. Запитано без 5ТП. Пролет оп. №27-28 устранен обрыв провода, пр. оп. № 60-61 убрана ветка с проводов. В 17:04 вкл. всё, повреждение на вед. ТП.		нет / 70чел	70	0,1	13	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Мингородок	12	25.06.17 7:15	25.06.17 8:57	1:42	25.06.17 21:06	13:51	ав.откл.			На автостоянке, расположенной в охранной зоне ВЛб кв по адресу: г. Владивосток, ул. Сабанеева, 16 произошло возгорание автомобиля. В результате термического воздействия повреждена ж/б опора № 7. Опора, сломанная у основания, практически в горизонтальном положении уперлась в стоящий на стоянке автомобиль. Причины возгорания автомобиля устанавливаются специалистами МЧС РФ. Опора заменена	СВ-6 на ПС ЦРП	нет / 180чел	180	0,18	3	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Осиновка	3	25.06.17 7:28	25.06.17 8:38	1:10	25.06.17 10:30	3:02	ав.откл.	нет	ну	с Даниловка. Включен без ТП-7292, затекание воды через уплотнение дверей РУ - 10кВ перекрытие по опорным изоляторам. Просушили и включили полностью в 10-30.		школа / 639чел	639	0,08	7	+15, дождь
Прим.ЮЭС	6	Депо	9	25.06.17 7:34	25.06.17 11:05	3:31	25.06.17 11:05	3:31	ав.откл.		у	с.Смоляниново. Включен после обхода, замечаний не выявлено.		нет / 50чел	50	0,1	3	+16, дождь
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка	5	25.06.17 7:50	25.06.17 10:30	2:40	25.06.17 10:30	2:40	МТЗ	нет	ну	с.Занадворовка. В пр. 15-16 сняли ветку с проводов.		д/с, ФАП / 280чел	280	0,1	3	+14, дождь
Прим.ЦЭС	10	Баневур	5	25.06.17 8:24	25.06.17 9:37	1:13	25.06.17 9:37	1:13	Ав.откл.		у	Включен персоналом ОВБ. Планируется обход.		нет / 150 чел	150	0,17	7	+18, ясно
Ам.ВЭС	6	А	6	25.06.17 8:31	25.06.17 9:43	1:12	25.06.17 9:43	1:12	КУ "земля"			Повреждение на ведомственном участке.		склады ВВ, насосная / 1500 чел	1500	0,3	11	+17, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бикин	15	25.06.17 8:35	25.06.17 9:47	1:12			МТО		ну	Запитаны от резерва 6ТП, остальные 2ТП (в/ч) перешли на ДГ. Наклонена оп. № 43, упали оп. № 42, 41 (подмыто основание). Администрация выкопала канаву для стока вод, после дождя канаву размыло. В 16:02 выведен участок пр.оп.40-43 (разрезаны шлейфа), все запитано. 27-28.06.17 работы не проводились. 29.06.17 производится согласование проект.схемы для выноса поврежд.уч-ка, ведется подготовка подъездных путей, расчистка трассы	ф-5	в/ч, таможня, школа, детсад / 279 чел	279	0,4	8	+16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Подъяпольск	15	25.06.17 9:12	25.06.17 9:36	0:24	25.06.17 9:36	0:24	МТЗ	нет	у	Обход без замечаний.		нет / 530 чел	530	0,5	11	+16, дождь
Прим.ЦЭС	10	Баневур	7	25.06.17 9:37	25.06.17 13:12	3:35	25.06.17 13:12	3:35	КУ "земля"			с.Горнотаежка. Оп. №22 разрушен изолятор, обгоревшая птица на траверсе. Устранено.		нет / населенная нет	0	0,1	3	+18, ясно
Хаб.СЭС	6	НТЭЦ	6	25.06.17 10:14	25.06.17 10:16	0:02	25.06.17 10:16	0:02	МТО		у	Осмотр, замечаний нет.		дет.дом / 2680 чел	2680	1	16	+16, ясно

Прим.ЦЭС	35	Ярославка - Лузановка		25.06.17 13:28	25.06.17 13:28	0:00	25.06.17 13:28	0:00	МТЗ	у		ИМФ фаза А,В,С 59,9 км. Осмотр ВЛ, замечаний нет. На вед. ПС Лузановка на вводе 6 кВ тр-ра обнаружены две вороны (по сообщению потребителя).	нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЗЭС	10	Ракитное	1	25.06.17 14:31	25.06.17 14:34	0:03	25.06.17 14:34	0:03	МТО	у		Планируется обход.	нет / 5 чел	5	0,06	3	+18, ветер
Ам.ЦЭС	35	Пригородная - Томичи		25.06.17 17:17	25.06.17 18:00	0:43	25.06.17 18:00	0:43	МТЗ	выв	у	Обесточены ПС Томичи, Князевка. На ПС Томичи отключен В-35 Князевка (МТЗ, РПВ усп). Произведен осмотр участка ВЛ-35 Томичи-Князевка, оп. №3,4 гнезда птиц. 29.06.17 гнезда сняты, проведена проверка РЗА, без замечаний	5097 чел	5097	1,1		+27, облачно
ЭС ЕАО	6	Двуречье	201	25.06.17 20:27	25.06.17 20:28	0:01	25.06.17 20:28	0:01	МТЗ	нет	у	Планируется обход.	нет / 440чел	440	0,04	5	+20, облачно
Ам.ЗЭС	10	Уландочка	3	26.06.17 1:16	26.06.17 1:16	0:00	26.06.17 1:16	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЗЭС	10	Уландочка	4	26.06.17 1:16	26.06.17 1:16	0:00	26.06.17 1:16	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловая		26.06.17 1:20	26.06.17 1:20	0:00	26.06.17 1:20	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.	нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЗЭС	10	Уландочка	3	26.06.17 1:22	26.06.17 1:45	0:23	26.06.17 1:45	0:23	МТЗ	ну	у	п.Ивановский, Майский.	школа, больница / 595чел	595	0,06	8	+22, гроза
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка	10	26.06.17 1:32	26.06.17 1:32	0:00	26.06.17 1:32	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	26.06.17 3:04	26.06.17 4:06	1:02	28.06.17 16:00	60:56	МТЗ	ну	ну	Выделен поврежденный участок КЛ-10 от ТП-101 до ТП-118, без нагрузки, повреждение конц.муфты на ТП-118. 27.6.17 устранено.	вдз, скважина / 3450чел	3450	0,5	9	+20, облачно
Ам.ЗЭС	35	Белогорская - Державинка		26.06.17 3:20	26.06.17 3:20	0:00	26.06.17 3:20	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЗЭС	35	Белогорская - Державинка		26.06.17 3:39	26.06.17 3:39	0:00	26.06.17 3:39	0:00	МТЗ	у		26.6.17 осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Смелое		26.06.17 3:57	26.06.17 3:57	0:00	26.06.17 3:57	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.	нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Хвойная	1	26.06.17 4:14	26.06.17 4:14	0:00	26.06.17 4:14	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Романовка	4	26.06.17 4:30	26.06.17 4:30	0:00	26.06.17 4:30	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ВЭС	35	Завитая - Куприяновка		26.06.17 4:38	26.06.17 4:38	0:00	26.06.17 4:38	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.	нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ВЭС	35	Завитая - Успеновка		26.06.17 4:38	26.06.17 4:38	0:00	26.06.17 4:38	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.	нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка	6	26.06.17 4:56	26.06.17 5:00	0:04	26.06.17 5:00	0:04	МТЗ	ну	у	Планируется обход.	нет / 105чел	105	0,02	2	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Завитая	11	26.06.17 4:47	26.06.17 4:47	0:00	26.06.17 4:47	0:00	МТО	у			нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЦЭС	10	РП Каховка	6	26.06.17 4:47	26.06.17 5:24	0:37	26.06.17 5:24	0:37	МТЗ	ну	у	Планируется обход.	нет	0	0,15		+22, гроза

Ам.ВЭС	35	Хвойная - Смелое		26.06.17 4:50	26.06.17 4:50	0:00	26.06.17 4:50	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Смелое	6	26.06.17 4:57	26.06.17 4:57	0:00	26.06.17 4:57	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка	10	26.06.17 5:00	26.06.17 5:02	0:02	26.06.17 5:02	0:02	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		нет / 588чел	588	0,07	2	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Хвойная	1	26.06.17 5:06	26.06.17 5:06	0:00	26.06.17 5:06	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Городская	3	26.06.17 5:15	26.06.17 8:49	3:34	26.06.17 8:49	3:34	"земля" от КУ			г.Завитинск. На оп.56 ЛР-795 повреждение изолятора.		скважина , школа, полиция, администр / 4190чел	4190чел	0,57	12	+22, гроза
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Таежная		26.06.17 5:22	26.06.17 5:22	0:00	26.06.17 5:22	0:00	МТЗ-1	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Хвойная	11	26.06.17 5:32	26.06.17 6:08	0:36	26.06.17 11:14	5:42	"земля" от КУ			Включен без РТП 20-01, повреждение проходного изолятора. Устранено		скважина , школа / 2800чел	2800	0,02	7	+22, гроза
Ам.ВЭС	10	Панино	15	26.06.17 5:44	26.06.17 5:48	0:04	26.06.17 5:48	0:04	МТЗ	ну	у	с.Южное. Планируется обход.		скважина / 165чел	165	0,01	2	+22, гроза
Прим.ЮЭС	10	Безверхово	5	26.06.17 5:45	26.06.17 6:20	0:35	26.06.17 18:01	12:16	ав.откл.	нет	ну	с.Безверхово. Включен до РЛ-2 оп.11 запитано более 60% нагрузки. На опоре №15 устранено повреждение концевой каб.муфты КЛ 10.		насосная / 260чел	260	0,1	13	+9, ясно
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Таежная		26.06.17 5:45	26.06.17 6:19	0:34	26.06.17 17:30	11:45	"земля" от КУ			Обесточились ПС Таежная, Панино. На ПС Панино сработал ПСН-ТСН 35 1сш ф.А, следы оплавления изоляторов ф.А (полимерные) на В-35 "Таежная", выделен из схемы. Потребители запитаны полностью. Устранено. Не прошел испытания ТСН 35 1 сш. 27.06.17 ТСН демонтирован, увезен на базу. 28.6.17 отремонтирован, готовится под подкраску. Монтаж на 3.7.17	ВЛ-35 Максимо вка - Панино	6794чел	6794	1,34		+22, гроза
Ам.ВЭС	6	А	6	26.06.17 5:55	26.06.17 10:32	4:37	26.06.17 10:32	4:37	"земля" от КУ			п.Зельвино. На оп.102, 32 заменили 2-а изолятора.		насосная, школа / 1500чел	1500	0,3	11	+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	3	26.06.17 6:05	26.06.17 6:12	0:07	26.06.17 6:12	0:07	МТЗ	нет	у	с.Халкидон,Светлое. Планируется обход.		школа / 1293чел	1293	0,2	12	+12, пасм
Прим.ЦЭС	10	Манзовка	16	26.06.17 6:05	26.06.17 6:12	0:07	26.06.17 6:12	0:07	МТЗ	нет	у	Резерв. питание СН ПС Дальневосточная. Планируется обход.		нет	0	0	0	+12, пасм
Прим.ЮЭС	10	Приморская	8	26.06.17 7:08	26.06.17 9:20	2:12	26.06.17 11:23	4:15	"земля" от КУ			с.Перевозное. 9:20 включен головной участок до РЛ-1 (без нагрузки). Оп122 устранили обрыв вязки.		насосная, школа / 340чел	340	0,1	3	+9, ясно
Ам.ВЭС	10	Успенковка	1	26.06.17 7:18	26.06.17 10:11	2:53	26.06.17 10:11	2:53	"земля" от КУ			с.Албазинка, Платово. ОП 87,88 заменили 2-а изолятора.		скважина , школа / 376чел	376	0,03	8	+22, гроза
Ам.ЗЭС	10	Костюковка	2	26.06.17 7:50	26.06.17 8:05	0:15	26.06.17 8:05	0:15	МТЗ	ну	у	с.Эргель		нет/ 365ч.	365	0,032	6	+22, гроза

Ам.ВЭС	35	Виноград овка - Винников о		26.06.17 7:53	26.06.17 8:02	0:09	26.06.17 8:02	0:09	МТО	ну	у	Обесточивались ПС Винниково, Ст.Райчиха		1500 чел	1500	0,26		+22, гроза	
Ам.ВЭС	35	Куприяно вка - Комплекс		26.06.17 7:57	26.06.17 8:06	0:09	26.06.17 8:06	0:09	МТЗ	ну	у	Обесточивалась ПС Комплекс.		696 чел	696	0,1		+22, гроза	
ЭС ЕАО	6	Кульдур	239	26.06.17 8:00	26.06.17 8:08	0:08	26.06.17 21:55	13:55	МТЗ	ну	у	п.Кульдур. Вкл. без ТП-221, повреждение прох. изоляторов ф.-А.С. Устранено.	школа, д.сад, очистные /1300ч.	1300	0,44	6		+20, дождь	
Ам.ЭС	10	Державинка	6	26.06.17 8:22	26.06.17 11:05	2:43	26.06.17 12:26	4:04	МТЗ	ну	ну	с.Державинка. Включен без Тп 30-08 (РСК). В ТП заменили прох. изоляторы ф.А,В	школа/382ч.	382	0,017	6		+22, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Петровка	1	26.06.17 8:29	26.06.17 13:48	5:19	26.06.17 13:48	5:19	Откл.КУ"З емля"			с.Наталино, Прядчино. На ОП 238 заменили изолятор	ДОЛ / 328ч.	328	0,1	11		+22, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Петровка	5	26.06.17 8:29	26.06.17 9:26	0:57	26.06.17 14:13	5:44	Откл.КУ"З емля"			с.Наталино, Прядчино. В 9:26 включен до ЛР 12 (запитано БТП). На ОП 265 заменили изолятор.	нет / 570ч.	570	0,164	10		+22, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Волково	12	26.06.17 8:48	26.06.17 8:48	0:00	26.06.17 8:48	0:00	МТЗ	у		с.Ровное	нет	0	0	0		+22, пасм.	
Ам.ВЭС	10	Набережная	9	26.06.17 10:41	26.06.17 15:03	4:22	26.06.17 15:03	4:22	Откл.КУ"З емля"			с.Ленинское. ОП 37 заменили изолятор	нет/305ч.	305			3		+20, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - Береговая-1		26.06.17 11:30	26.06.17 11:30	0:00	26.06.17 12:03	0:33	ПС Береговая 1: МТО, НЗЗ, ИМФ. ф.А,С 12,7км.	ну	у	Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. Произведен обход ВЛ на опоре 54 гнездо, под гнездом обгоревшая проволока, других замечаний нет. Гнездо не снимали. Дата снятия не определена. В ремонте ВЛ 110 Находка-Волчанец-С55	нет	0	0	0		+18, пасм.	
ЭС ЕАО	6	Кульдур	257	26.06.17 13:54	26.06.17 14:25	0:31	26.06.17 18:52	4:58	Откл.КУ"З емля"			п.Кульдур. В 14:25 включен без 2-х ТП. На ОП 257-02/6 заменили изолятор	нет/320ч.	220	0,07	4		+20, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Депо	9	26.06.17 16:33	26.06.17 16:39	0:06	26.06.17 16:39	0:06	МТО		у	часть п. Смоляниново	нет/500ч.	500	0,1	3		+18, ясно	
ЭС ЕАО	10	Башурово	79	26.06.17 18:30	26.06.17 20:37	2:07	26.06.17 20:37	2:07	МТЗ	нет	ну	с.Башурово. ОП 79-00/18 разрушены 2-а изолятора	нет/208ч.	208	0,03	3		+20, гроза	
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	26.06.17 22:38	27.06.17 0:01	1:23	27.06.17 5:33	6:55	МТЗ	ну	ну	с. Екатерино-Никольское. В пролете ОП 144-4-00/144 - 144-4-00/147 обрыв провода. На оп. 9-09/2 поврежден ЛР (кольцующий с ф.9). Повреждение на вед.отпайке. Устранено	ф.61 ПС Столбовое	нет/400ч.	400	0,06	8		+17, гроза, дождь
Ам.СЭС	10	Бам	11	27.06.17 1:32	27.06.17 1:32	0:00	27.06.17 1:32	0:00	МТО	у			нет	0	0	0		+25, гроза	
Ам.СЭС	35	Сковородино - Невер		27.06.17 1:35	27.06.17 1:47	0:12	27.06.17 1:47	0:12	МТЗ	ну	у	Обесточивалист ПС Соловьёвская, Уркан, Инаглинская, Б.Невер.		6364 чел	6364	0,2		+25, гроза	
Ам.СЭС	35	Сковородино - Джалинда		27.06.17 1:35	27.06.17 1:48	0:13	27.06.17 1:48	0:13	МТЗ	ну	у	Обесточивалась ПС Джалинда.		1825 чел	1825	0,2		+25, гроза	

Ам.СЭС	10	Ключевая	4	27.06.17 1:43	27.06.17 1:53	0:10	27.06.17 1:53	0:10	МТО	нет	у			больница водозабор / 2200 чел	2200	0,4	15	+25, гроза
Ам.СЭС	10	Ключевая	8	27.06.17 1:43	27.06.17 1:53	0:10	27.06.17 1:53	0:10	МТО	нет	у			нет / 300 чел	300	0,1	9	+25, гроза
Ам.ЦЭС	10	Марково	4	27.06.17 1:49	27.06.17 1:49	0:00	27.06.17 1:49	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, пасм
Ам.СЭС	10	Магдагачи	37	27.06.17 1:53	27.06.17 2:04	0:11	27.06.17 2:04	0:11	МТЗ	ну	у			нет / 6524 яел	6525	0,6	21	+25, гроза
Ам.СЭС	6	Сиваки	18	27.06.17 1:59	27.06.17 1:59	0:00	27.06.17 1:59	0:00	МТЗ-3	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЦЭС	35	Новотроицкая	В-35 Т2	27.06.17 3:20	27.06.17 4:34	1:14	27.06.17 4:34	1:14	МТЗ		у	Одновременно откл. ф-1,5. Обесточены 1,2СШ-10кв. Всё успешно включено.		1103 чел	1103	0,5		+19, гроза
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая	5	27.06.17 3:20	27.06.17 4:38	1:18	27.06.17 4:38	1:18	МТЗ	ну	у			нет / 80 чел	80	0,01	14	+19, гроза
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая	1	27.06.17 3:20	27.06.17 3:20	0:00	27.06.17 3:20	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+19, гроза
Ам.ВЭС	10	Поярково	5	27.06.17 3:40	27.06.17 3:40	0:00	27.06.17 3:40	0:00	МТЗ-1	у				нет	0	0	0	+23, пасм
Ам.ВЭС	10	Поярково	18	27.06.17 3:40	27.06.17 3:40	0:00	27.06.17 3:40	0:00	МТЗ-1	у				нет	0	0	0	+23, пасм
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	4	27.06.17 4:54	27.06.17 4:54	0:00	27.06.17 4:54	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+19, гроза
Ам.ЦЭС	10	РП Придорожное	8	27.06.17 5:03	27.06.17 5:42	0:39	27.06.17 5:42	0:39	МТЗ	ну	у			нет / 23 чел	23	0,04	3	+19, гроза
Ам.ЦЭС	10	Куропатино	5	27.06.17 6:40	27.06.17 7:35	0:55	27.06.17 7:35	0:55	МТЗ	выв	у	с.Красное, Куропатино. Включен после прохождения грозы.		в/часть, в/н башня, школа, дет.сад / 462 чел	462	0,1	12	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Луговая	5	27.06.17 6:58	27.06.17 6:58	0:00	27.06.17 6:58	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, пасм
Прим.ЮЭС	6	Новицкое	6	27.06.17 7:01	27.06.17 7:32	0:31	27.06.17 7:32	0:31	Ав. откл.		у	с. Николаевка, часть с.Новицкое.		база РЭС / 231 чел	231	0,3	13	+15, туман
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка	1	27.06.17 8:01	27.06.17 9:46	1:45	27.06.17 9:46	1:45	МТЗ	ну	ну	с. Новопокровка. Повреждение на ведом. отпайке "МТС		нет / 205 чел	205	0,2	5	+16, н/б дождь
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	10	27.06.17 9:10	27.06.17 9:10	0:00	27.06.17 9:10	0:00	МТЗ	у		с.Тамбовка		нет/500ч.	500	0,09	15	+18, дождь
Ам.ЦЭС	10	Раздольная	11	27.06.17 9:22	27.06.17 9:22	0:00	27.06.17 9:22	0:00	МТЗ	у		с.Раздольное		д.сад/630 ч.	630	0,23	9	+18, дождь
Ам.ЦЭС	10	Марково	4	27.06.17 9:44	27.06.17 9:44	0:00	27.06.17 9:44	0:00	Ав. Откл.	у		с.Марково		нет/ 50ч.	50	0,01	7	+20, гроза
Ам.ЦЭС	10	Николаевка	11	27.06.17 11:17	27.06.17 15:36	4:19	27.06.17 15:36	4:19	МТЗ	ну	ну	с.Николаевка. На ЛР 24 заменили изолятор ф.С, в ТП 8-15 заменен опорный изолятор		нет/800ч.	800	0,16	4	+20, дождь
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	10	27.06.17 14:39	27.06.17 15:58	1:19	27.06.17 15:58	1:19	МТЗ	ну	не произв.	с.Тамбовка. В полете ОП 20-21 убрана ветка		нет/500ч.	500	0,05	15	+20, гроза, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка	11	27.06.17 15:27	27.06.17 15:27	0:00	27.06.17 15:27	0:00	МТО	у		часть с.Чугуевка		нет/680ч.	680	0,7	3	+27, ясно
Ам.ЦЭС	10	Узловая	4	27.06.17 23:17	27.06.17 23:17	0:00	27.06.17 23:17	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+20, гроза

Ам.ЦЭС	10	Узловая	8	27.06.17 23:17	27.06.17 23:17	0:00	27.06.17 23:17	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЦЭС	35	Узловая - Коврижка		27.06.17 23:42	27.06.17 23:42	0:00	27.06.17 23:42	0:00	МТЗ	у		Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	14	27.06.17 23:44	28.06.17 1:20	1:36	28.06.17 12:42	12:58	МТО	ну	ну	с. Покровка, Минеральное. Вкл. без 3-х ТП. В 02:16 произведен обход участка ВЛ 10 ДРСК от оп. 302 до КТП-6159 повреждений не обнаружено, включить возможности нет пока участок ВЛ принадлежащий Оборонэнерго от РЛ-28 оп. 278 до оп. 303 не осмотрен. Схема восстановлена 28.6.17. Повреждение на вед.уч-ке, все включено	ж/д переезд, в/ч / 382 чел	382	0,1	10	+18, ясно
Ам.ЦЭС	10	Береговая	1	28.06.17 0:40	28.06.17 0:56	0:16	28.06.17 0:56	0:16	МТО	ну	у		застава / 100 чел	100	0,05	7	19, гроза
Ам.ЗЭС	10	Северная	14	28.06.17 0:53	28.06.17 3:22	2:29	28.06.17 3:22	2:29	МТЗ-1	ну	ну	Поврежден изолятор ф.С ЛР 4-14-01. Устранено	очистные / 1500 чел	1500	0,2	6	+19, облачно
Ам.ЗЭС	10	РП-2	15	28.06.17 0:53	28.06.17 2:51	1:58	28.06.17 3:50	2:57	МТЗ	ну	ну	Вкл. без 3-х ТП. Заменён прох. изолятор ф.-В в ТП-44.	нет / 6452 чел	6452	0,4	12	+19. обл
Прим.ЮЭС	6	Партизан	9	28.06.17 1:00	28.06.17 3:02	2:02	28.06.17 4:42	3:42	КУ "земля"			часть быта г.Партизанск. На оп 36 сорван изолятор, нагрузка переведена на Ф-17 и Ф-5 ПС Партизан, без 4-х ТП. В 4:42 устранено.	ф-5,17 нет / 2856 чел	2856	1,6	22	+15, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка	12	28.06.17 1:49	28.06.17 1:49	0:00	28.06.17 1:49	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+13, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Ярославка		28.06.17 2:35	28.06.17 2:35	0:00	28.06.17 2:35	0:00	Спасск: ТЗНП. Ярославк а:МТО, НЗЗ 1ст, ДЗ 1ст	у		При осмотре обнаружено на оп.16 гнездо аиста, по ф.А следы пожара провода, под ВЛ подгоревшая ветка, ремонт повода не требуется.	нет	0	0	0	+15, облач
Ам.ЦЭС	10	Усть-Ивановка	17	28.06.17 4:52	28.06.17 4:55	0:03	28.06.17 4:55	0:03	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний	нет / 200 чел	200	0,1	12	+18, пасм
Ам.ЗЭС	10	Саскаль	10	28.06.17 6:31	28.06.17 6:31	0:00	28.06.17 6:31	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка	1	28.06.17 8:12	28.06.17 8:18	0:06	28.06.17 8:18	0:06	МТЗ	ну	у	с.Ракитное	нет / 129 чел	129	0,03	3	+17, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Максимовка	6	28.06.17 8:34	28.06.17 8:34	0:00	28.06.17 8:34	0:00	МТЗ	у		с.Максимовка, Покровка	нет	0	0	0	+17, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Максимовка	12	28.06.17 9:44	28.06.17 9:44	0:00	28.06.17 9:44	0:00	МТЗ	у		с.Максимовка	нет	0	0	0	+17, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Максимовка	14	28.06.17 9:44	28.06.17 9:58	0:14	28.06.17 9:58	0:14	МТЗ	ну	у	с.Увальное	нет	0	0	0	+17, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово	14	28.06.17 10:12	28.06.17 10:12	0:00	28.06.17 10:12	0:00	МТО	у		с.Губерово	нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	28.06.17 10:12	28.06.17 10:12	0:00	28.06.17 10:12	0:00	МТО	у		с.Знаменка	нет	0	0	0	+18, дождь

Прим.ЭЭС	10	Пантелей моновка	по ф.6 СП- 8	28.06.17 12:19	28.06.17 16:37	4:18	28.06.17 16:50	4:31	Ав.откл			Под оп.126/89 обнаружена ворона, есть следы перекрытия на изоляторах и проводах.		нет / 50 чел	50	0,05	3	+22, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Барабаш	5	28.06.17 17:05	28.06.17 17:21	0:16	28.06.17 20:25	3:20	"земля" от КУ			Включен с "землей". На опоре №110, устранили обрыв вязки		2 п/з / 370 чел	370	0,1	7	+18, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Спасск	11	28.06.17 18:57	29.06.17 7:15	12:18	29.06.17 7:15	12:18	МТЗ	ну	ну	Оп. 119 поврежден изолятор. На ЛР 842 (кольцо с ф.12) разрушено 2 изолятора. Устранено (после прохождения сильного дождя и грозы)		нет / 156 чел	156	0,03	1	+17, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Спасск	12	28.06.17 18:57	29.06.17 7:20	12:23	29.06.17 7:20	12:23	МТЗ	ну	ну	При РПВ появилась "земля". На ЛР 842 (кольцо с ф.11) разрушено 2 изолятора. Устранено (после прохождения сильного дождя и грозы)		дс / 120 чел	120	0,03	2	+17, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет	15	28.06.17 21:04	28.06.17 21:20	0:16	28.06.17 21:20	0:16	МТЗ	ну	у	п.Амурзет		очистные /250ч.	250	0,14	9	+20, пасм.
Ам.ВЭС	10	Хвойная	1	28.06.17 21:52	28.06.17 21:52	0:00	28.06.17 21:52	0:00	МТО	у		с.Прибрежное.		нет/182ч.	182	0,01	5	+18, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая	11	28.06.17 22:58	28.06.17 22:58	0:00	28.06.17 22:58	0:00	МТО	у		с.Камышенка		нет/241ч.	241	0,09	5	+18, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая	20	28.06.17 22:58	28.06.17 22:58	0:00	28.06.17 22:58	0:00	МТО	у		часть г.Завитинск		нет/1609ч	1609	1	8	+18, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Романовк а	4	28.06.17 23:04	28.06.17 23:04	0:00	28.06.17 23:04	0:00	МТЗ	у		с.Марьяновка		д.сад/301 ч.	301	0,03	6	+18, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Трудовое	2	28.06.17 23:37	28.06.17 23:37	0:00	28.06.17 23:37	0:00	МТЗ	у		с.Трудовое		нет/110ч.	110	0,03	3	+18, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Максимо вка	3	28.06.17 23:41	28.06.17 23:41	0:00	28.06.17 23:41	0:00	МТЗ	у		с.Максимовка		школа/20 Оч.	200	0,03	5	+18, гроза дождь
Ам.ВЭС	10	Максимо вка	14	28.06.17 23:41	28.06.17 23:41	0:00	28.06.17 23:41	0:00	МТЗ	у		с.Увальное		школа/11 Оч.	110	0,01	5	+18, гроза дождь
Ам.ВЭС	10	Михайло вка	15	28.06.17 23:46	28.06.17 23:46	0:00	28.06.17 23:46	0:00	МТЗ	у		с.Михайловка		нет/200ч.	200	0,18	15	+18, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Михайло вка	18	28.06.17 23:46	29.06.17 0:04	0:18	29.06.17 0:04	0:18	МТЗ	ну	у	с.Н-Георгиевка		нет/211ч.	211	0,03	15	+18, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Болдырев ка	6	28.06.17 23:51	28.06.17 23:51	0:00	28.06.17 23:51	0:00	МТЗ	у		с.Верхнеильновка		школа/28 Зч.	283	0,07	5	+18, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Болдырев ка	10	28.06.17 23:51	28.06.17 23:51	0:00	28.06.17 23:51	0:00	МТЗ	у		с.Болдыревка		школа/47 Зч.	472	0,11	7	+18, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	КРС	153	29.06.17 0:03	29.06.17 0:06	0:03	29.06.17 0:06	0:03	МТЗ	ну	у	с.Алексеевка		нет/250ч.	250	0,04	4	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	Лондоко	39	29.06.17 0:06	29.06.17 0:11	0:05	29.06.17 0:11	0:05	МТО	ну	у	с.Т.Озеро		больница /2000ч.	2000	0,54	14	+16, гроза
ЭС ЕАО	10	Лондоко	16	29.06.17 0:11	29.06.17 0:11	0:00	29.06.17 0:11	0:00	МТО	у		с.Т.Озеро		больница /нет	0	0	1	+16, гроза

Прим.ЦЭС	10	Приозерная	6	29.06.17 0:38	29.06.17 2:30	1:52	29.06.17 2:30	1:52	МТЗ	ну	у	с.Прилуки.		школа/22 Оч.	220	0,1	6	+18, ветер
Ам.ВЭС	6	А	7	29.06.17 0:39	29.06.17 0:39	0:00	29.06.17 0:39	0:00	МТЗ	у		часть г.Райчихинск.		3200ч.	3200	0,5	15	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	Завитая - Куприяновка - Угольная		29.06.17 0:42	29.06.17 4:05	3:23	29.06.17 4:05	3:23	"земля" от КУ			Обесточена ПС Куприяновка, Комплекс. На участке ВЛ Куприяновка-Угольная на оп.43 заменены 3 изолятора		2296ч.	2296	0,79		+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Городская	10	29.06.17 0:46	29.06.17 7:57	7:11	29.06.17 7:57	7:11	МТО. МТЗ	ну	ну	Попадание воды в ячейку, в ячейке повреждение двух опорных изоляторов в сторону ЛР и ШР. Устранено.		нет/ 181ч.	181	0,24	9	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Поярково	15	29.06.17 1:23	29.06.17 1:23	0:00	29.06.17 1:23	0:00	МТЗ	у		с.Дубовое		нет/344ч.	344		7	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	Михайловка - Поярково		29.06.17 1:24	29.06.17 1:24	0:00	29.06.17 1:24	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+16, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	КРС	167	29.06.17 1:34	29.06.17 5:10	3:36	29.06.17 5:10	3:36	МТЗ	ну	у		ф.153 ПС КРС	нет/20ч.	20	0,02	2	+16, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	КРС	В-10-Т2	29.06.17 1:44	29.06.17 3:17	1:33	29.06.17 15:55	14:11	Дуговая защита			Одновременно с ф.167 (РСК, МТЗ, питается от 2сш-10). Обесточены 1,2сш-10 (Т1 работает на 35 кВ). Ч/з 1ч 33 мин 1сш-10 запитана от Т1. При попытке включить 2сш-10 появилась "Земля". В 9:08 запитана 2сш-10 от Т1 включен С-10). Перекрытие по штокам В-10 Т2, поврежден рычаг контактного стержня. Заменен, схема восстановлена	Т1	нет/1600ч	1600	0,1	14	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	Райчихинская ГРЭС Усть-Кивда		29.06.17 1:47	29.06.17 1:47	0:00	29.06.17 1:47	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	35	Михайловка - Поярково		29.06.17 2:12	29.06.17 2:12	0:00	29.06.17 2:12	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Зеленый бор	10	29.06.17 2:23	29.06.17 5:22	2:59	29.06.17 5:22	2:59	Откл. КУ "Земля"			с.Зеленый бор. ОП 19/24 заменили 3 изолятора		школа/60 9ч.	609	0,14	9	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная - Полевая		29.06.17 2:25	29.06.17 2:25	0:00	29.06.17 2:25	0:00	ПС Хвойная: НЗНП 3ст. ИМФ-69,5км. ф.В. ПС Полевая: ТНЗНП 1ст.	у		Схема ремонтная: на ПС Озерная включена рем.перемычка 110 кВ. (на ПС Озерная выведен по заявке СВ 110, реконструкция ОРУ). Обход: предположительно оп.66 деятельность аистов (зона ИМФ)		нет	0	0	0	+16, гроза, дождь
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		29.06.17 2:31	29.06.17 2:31	0:00	29.06.17 2:31	0:00	НЗНП 1ст.	у				нет	0	0	0	+15, гроза

Ам.ВЭС	10	Городская	В-10-Т2	29.06.17 2:55	29.06.17 3:20	0:25	29.06.17 3:20	0:25	МТЗ	выв	у	Обесточена 1,2 сш10кВ. (Т1 в резерве). Попадание воды в ячейку ф.10, в ячейке повреждение двух опорных изоляторов в сторону ЛР и ШР. Ячейка выведена в ремонт.		4190ч.	4190	0,9		+16, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	110	Бикин	ОСМВ 110	29.06.17 3:04	29.06.17 3:11	0:07	29.06.17 3:11	0:07	МТО	выв	у	Одновременно на ПС Красицкая отключился СВ-110 от НЗЗ 2ст, АПВ усп. Обесточено 6 ПС 110 (Лермонтовка, Котиково, Вяземское, Красицкая, Дормидонтовка, Малахит), 2 ПС35кВ (Шереметьево, Котиково). ИМФ 145,5 км, Ф-АВС по ВЛ Бикин-Лермонтовка. Планируют обход. Зона ИМФ от ПС Дормидонтовка до ПС Хор		25107ч.	25107	6,2		+17, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	110	Красицкая	СВ-110	29.06.17 3:04	29.06.17 3:04	0:00	29.06.17 3:04	0:00	НЗЗ 2ст.	у		30.6.17 обход ВЛ 110 Красицкая-Хор. (труднопроходимая местность, нужен вездеход)		нет	0	0	0	+17, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Дубовое	116	29.06.17 3:32	29.06.17 3:35	0:03	29.06.17 3:35	0:03	МТЗ	ну	у	с.Дубовое		больница /1200ч.	1200	0,3	11	+16, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ивановка	6	29.06.17 4:05	29.06.17 4:07	0:02	29.06.17 4:07	0:02	МТЗ		у	с.Ивановка		нет/ 350ч.	350	0,1	3	+16, ясно
Ам.ВЭС	10	Куприяновка	1	29.06.17 4:05	29.06.17 10:55	6:50	29.06.17 10:55	6:50	МТЗ	ну	ну	Поврежден изолятор на ЛР-700. Устранено		школа/608	607	0,1	9	+17, дождь
ЭС ЕАО	10	Облучье	133	29.06.17 4:26	29.06.17 4:30	0:04	29.06.17 4:30	0:04	МТЗ	ну	у	с.Сутара		0	0	0,01	1	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Куприяновка	7	29.06.17 4:55	29.06.17 10:40	5:45	29.06.17 10:40	5:45	МТЗ	ну	ну	Включен после обхода, замечаний нет.		нет/153	153	0,01	3	+17, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Белый яр	1	29.06.17 5:58	29.06.17 10:12	4:14	29.06.17 16:44	10:46	"земля" от КУ			Обеспечен резерв без трех ТП. Оп.107 упала (болото), исключена из схемы, негабарит 4 м. Восстановление опоры после восстановления проезда к опоре (размыта дорога).	ф.1 Болдыревка	нет/252ч.	252	0,03	6	+17, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Западная	38	29.06.17 6:07	29.06.17 6:10	0:03	29.06.17 6:10	0:03	МТО	ну	у	Осмотр без замечаний		нет	0	0,14	26	+16, пасм
Прим.ЗЭС	10	Усури	4	29.06.17 7:01	29.06.17 7:02	0:01	29.06.17 7:02	0:01	МТЗ	ну	у	с.Марково		школа/646ч.	646	0,1	7	+17, ветер
Прим.ЗЭС	10	Верхний перевал	1	29.06.17 7:29	29.06.17 7:30	0:01	29.06.17 7:30	0:01	МТЗ	ну	у	В.Перевал		нет/1422	1422	0,3	8	+17, ветер
ЭС ЕАО	35	Дубовое - Надеждинск		29.06.17 8:05	29.06.17 8:05	0:00	29.06.17 13:43	5:38	МТЗ	ну	ну	Без обесточивания потребителя (ПС Надеждинск запитана от ПС Воскресеновка). Оп.78 поврежден изолятор ф.С. Устранено		нет	0	0	0	+16, грозаП
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	по ф.6 откл. РК	29.06.17 8:09	29.06.17 8:12	0:03	29.06.17 8:12	0:03	МТЗ		у	В/ч		в/ч/ 300ч.	300	0,38		+20, дождь
ЭС ЕАО	35	Воскресеновка - Надеждинск		29.06.17 8:10	29.06.17 8:10	0:00	29.06.17 8:10	0:00	МТО	у				нет	0	0	0	+16, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	16	29.06.17 8:44	29.06.17 16:41	7:57	29.06.17 16:41	7:57	"земля" от КУ			В 08:49 включен до реклоузера (участок без потребителей). Оп.55 разрушенный изолятор. Устранено		школа, дс / 1460 чел	1460	0,1	8	+20, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка	8	29.06.17 8:44	29.06.17 8:49	0:05	29.06.17 8:49	0:05	МТЗ		у			в/ч / 2154 чел	2154	0,16	6	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	Благословенное	115	29.06.17 8:55	29.06.17 8:57	0:02	29.06.17 12:29	3:34	МТЗ	ну	ну	Включен без ТП-11, повреждены ПК-10 кВ ф.А,В. Устранено, все включено		нет / 550 чел	550	0,1	7	+16, гроза

ЭС ЕАО	35	Воскресенск - Надеждинск		29.06.17 8:59	29.06.17 9:18	0:19	30.06.17 18:49	33:50	"земля" от КУ			Обесточена ПС Надеждинск. ОП.10 повреждены два изолятора. Устранено.	ф.114 ПС Дубовое	нет / 750 чел	750	0,11	12	+16, гроза, дождь
Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха	6	29.06.17 9:04	29.06.17 10:01	0:57	29.06.17 12:02	2:58	МТЗ	ну	ну	В 10:01 включен до ЛР 313, запитаны все потребители. На ОП 165,173 заменили 2-а изолятора.	ф.4 Ст.Райчиха	нет / 713 чел	713	0,1	10	+17, гроза, дождь
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка	4	29.06.17 10:52	29.06.17 11:05	0:13	29.06.17 11:05	0:13	МТЗ	ну	у			нет / 335 чел	335	0,2	6	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	29	29.06.17 14:11	29.06.17 14:58	0:47	29.06.17 14:58	0:47	МТО	ну	у			школа / 1070 чел	1070	0,2	11	+19, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Бузули	18	29.06.17 15:51	29.06.17 15:51	0:00	29.06.17 15:51	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+19, ясно
Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка		29.06.17 17:41	29.06.17 17:41	0:00	29.06.17 17:41	0:00	Тамбовка : ДФЗ, 1 ст ТЗНП, ИМФ 39,1 км ф.А; Михайловка: ДФЗ, 1 ст НЗНП, ИМФ 17,9 км	у				нет	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Промысловка	7	29.06.17 17:53	29.06.17 18:22	0:29	29.06.17 19:39	1:46	"земля" от КУ			Повреждение на вед.ТП		нет / 1430 чел	1430	0,2	10	+19, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Верхний перевал	1	29.06.17 18:11	30.06.17 1:05	6:54	30.06.17 1:05	6:54	ТМ		ну	ОП 21 заменены 2 изолятора , повреждение на вед. отпайке "ЛПХ"		нет / 1422чел	1422	0,3	8	+24, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	11	29.06.17 18:35	29.06.17 20:19	1:44	29.06.17 20:42	2:07	МТЗ	ну	ну	Включен без ЗТП 2043. Повреждение на вед. отпайке	ф.6 Лучегорск	школа, дс / 870 чел	870	0,5	14	+24, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	9	29.06.17 18:35	29.06.17 18:35	0:00	29.06.17 18:35	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск	9	29.06.17 18:38	29.06.17 19:10	0:32	29.06.17 21:56	3:18	МТЗ	ну		В 19:10 включен без ЗТП 2043. В 21:56 включено все. На 30.06.17 запланированы в/в испытания оборудования в ЗТП 2043		школа / 660 чел	660	0,7	4	+24, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	29.06.17 18:38	29.06.17 18:38	0:00	29.06.17 18:38	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	29.06.17 18:39	29.06.17 18:39	0:00	29.06.17 18:39	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+24, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	29.06.17 18:39	29.06.17 21:38	2:59	29.06.17 22:50	4:11	МТЗ	ну		21:38 включен без КТП 2056 "МТС" . В 22:50 включено все. На 30.06.17 запланирован повторный обход		нет / 224 чел	224	0,01	4	+24, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Губерово	18	29.06.17 18:39	29.06.17 18:39	0:00	29.06.17 18:39	0:00	МТЗ	у				быта нет	0	0,1	2	+24, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пожарское	2	29.06.17 18:47	29.06.17 19:23	0:36	29.06.17 19:23	0:36	Ав. Откл.	ну	у			нет / 327 чел	327	0,01	5	+24, гроза, дождь

Прим.ЗЭС	10	Пожарское	5	29.06.17 18:51	29.06.17 19:27	0:36	29.06.17 19:27	0:36	Ав. Откл.	ну	у			нет / 189 чел	189	0,01	2	+24, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Пожарское	СВ-10	29.06.17 18:51	29.06.17 19:26	0:35	29.06.17 19:26	0:35	Ав. Откл.		у	Обесточена 2сш-10-2 (Т2 в резерве)		нет / 20 чел	20	0,01	1	+24, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка	2	29.06.17 19:21	29.06.17 19:22	0:01	29.06.17 19:22	0:01	Ав. Откл.		у			нет / 92 чел	92	0,15	7	+26, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка	11	29.06.17 21:45	29.06.17 22:27	0:42	29.06.17 22:27	0:42	Ав. Откл.		у	с.Георгиевка		школа, д.сд/1124 ч.	1124		15	+22, пасм.
ЭС ЕАО	35	Амурзет	Т1	29.06.17 22:19	29.06.17 22:19	0:00	30.06.17 14:40	16:21	ДЗТ			АВР 10 успешен. В ячейке ТСН1 следы перекрытия шин и изоляторов, без повреждения оборудования. Включен после прохождения грозы и детального осмотра.	Т2	нет	0	0	0	+18, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет	3	29.06.17 22:19	29.06.17 23:29	1:10	29.06.17 23:29	1:10	без блинкеров	ну	у	с. Отрадное		д.сад/360 ч.	360	0,02	4	+18, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	29.06.17 22:19	30.06.17 1:44	3:25	30.06.17 4:26	6:07	МТЗ	не раб.		с. Екатерино-Никольское. ОП 9-09/2 поврежден ЛР (кольцующий с ф.9). Демонтированы шлейфа		д.сад/900 ч.	900	0,07	8	+18, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет	7	29.06.17 22:19	29.06.17 22:19	0:00	29.06.17 22:19	0:00	МТЗ	у		п.Амурзет		нет/300ч.	300	0,03	3	+18, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	29.06.17 22:19	29.06.17 22:19	0:00	29.06.17 22:19	0:00	МТЗ	у		п.Амурзет. ОП 9-09/2 поврежден ЛР (кольцующий с ф.4). Демонтированы шлейфа		нет/3000ч	3000	0,49	13	+18, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет	15	29.06.17 22:19	30.06.17 0:36	2:17	01.07.17 11:29	37:10	МТЗ	ну		п.Амурзет. Неисправность привода В-10. Устранено.	ф.7 ПС Амурзет	нет/134ч.	134	0,32	9	+18, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет	16	29.06.17 22:19	29.06.17 22:19	0:00	29.06.17 22:19	0:00	МТЗ	у		п.Пузино		нет/967ч.	967	0,13	10	+18, гроза, дождь
Прим.СЭС	10	Уборка	15	29.06.17 22:23	29.06.17 22:25	0:02	29.06.17 22:25	0:02	МТЗ		у	часть с.Уборка, Варпаховка, Каменка, Заметное		школа/527ч.	527	0,1	14	+26, ясно
ЭС ЕАО	10	Биджан	221	29.06.17 22:45	29.06.17 22:45	0:00	29.06.17 22:45	0:00	МТЗ	у		Биджан		нет/2227ч	2227	0,22	15	+18, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Биджан	223	29.06.17 22:45	29.06.17 22:45	0:00	29.06.17 22:45	0:00	МТЗ	у		с.Новотроицкое		нет/466ч.	466	0,02	2	+18, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Биджан	233	29.06.17 22:45	29.06.17 22:45	0:00	29.06.17 22:45	0:00	МТЗ	у		Биджан, Степное		нет/930ч.	930	0,1	14	+18, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Биджан	234	29.06.17 22:45	29.06.17 22:45	0:00	29.06.17 22:45	0:00	МТЗ	у		Биджан		нет/100ч.	100	0,05	2	+18, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	29.06.17 23:15	30.06.17 1:20	2:05	30.06.17 1:20	2:05	Откл. КУ"Земля"			п.Амурзет		нет/3000ч	3000	0,49	13	+18, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Дежнево	57	30.06.17 0:03	30.06.17 5:01	4:58	30.06.17 5:01	4:58	МТЗ	ну	у	с.Квашино.		нет/301ч.	301	0,02	4	+16, гроза, дождь

ЭС ЕАО	10	Дежнево	50	30.06.17 0:07	30.06.17 8:43	8:36	30.06.17 21:41	21:34	МТЗ	ну		с.Дежнево. Включен без 3-х ТП. Повреждены изоляторы на ТП-218, ТП-216, ТП-230, оп.50-00/256, 225 повреждены изоляторы. Устранено	школа/500ч.	500	0,06	13	+16, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Самара	75	30.06.17 0:17	30.06.17 3:36	3:19	30.06.17 3:36	3:19	МТЗ	ну	ну	с.Полевое, Лвл-5,6 км. Самоустранилось	нет/971ч.	971	0,1	9	+16, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Дубовое	116	30.06.17 1:00	30.06.17 1:57	0:57	30.06.17 1:57	0:57	МТЗ	ну	у	с.Дубовое	КНС/953ч.	953	0,12	10	+16, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	207	30.06.17 1:30	30.06.17 5:01	3:31	30.06.17 14:30	13:00	МТЗ	ну	ну	Ленинское. Включен без КТП- 64, повреждение 2-х проходных изоляторов. Устранено.	насосная/1040ч.	1040	0,52	8	+16, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	30.06.17 1:30	30.06.17 1:52	0:22	30.06.17 1:52	0:22	МТЗ	ну	у	с.Кукелево	нет/ 600ч.	600	0,09	8	+16, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	209	30.06.17 1:30	30.06.17 5:34	4:04	30.06.17 5:34	4:04	МТЗ	ну	ну	с.Ленинское. Повреждение в вед. ТП	нет/ 100ч.	100	0,16	4	+16, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	66	30.06.17 1:42	30.06.17 1:49	0:07	30.06.17 1:49	0:07	МТЗ	ну	у	с.Ленинское	нет/ 228ч.	228	0,13	8	+16, гроза, дождь	
Хаб.ЦЭС	110	Лермонтовка - Котикиво		30.06.17 1:43	30.06.17 1:43	0:00	30.06.17 1:43	0:00	НЗЗ 2ст., ИМФ 24км., ФВ	у			нет	0	0	0	+16, гроза, дождь	
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская	20	30.06.17 2:02	30.06.17 3:59	1:57	30.06.17 6:45	4:43	МТЗ	ну	ну	г.Вяземский. В 03:18 включен до опрлры №54 (запитано 7 ТП). В 03:59 3 ТП перезапитано от Ф-12 ПС Вяземская (осталось обесточено 7 ТП) В 05:50 выведенный уч-к от ОП 54 до ОП 77. В 06:45 включен полностью. Убрана ветка на ЛР-20-1 (опора №65)	ф.12 ПС Вяземская	школа/2768ч.	2768	1	17	+16, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск	70	30.06.17 2:40	30.06.17 2:58	0:18	30.06.17 2:58	0:18	МТЗ	ну		с.Ленинское	нет/ 661ч.	661	0,09	4	+16, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	30.06.17 2:48	30.06.17 3:08	0:20	30.06.17 21:09	18:21	"земля" от КУ			с.Кукелево Включен до ЛР 10 (ОП208-00/208). Выделен кольцующий участок с ф.50 ПС Дежнево (без нагрузки). Обход без замечаний	нет/ 600ч.	600	0,09	8	+16, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	70	30.06.17 3:13	30.06.17 5:17	2:04	30.06.17 5:17	2:04	Откл.КУ"Земля"			с.Ленинское. Повреждение на вед. ТП.	ф.75 нет/661ч.	661	0,08	4	+18, гроза, дождь	
Ам.СЭС	10	Ключевая	4	30.06.17 5:03	30.06.17 8:18	3:15	30.06.17 8:18	3:15	МТО	нет	ну	п.Тыгда. ОП 39/21 разрушен изолятор. Устранено.	больница/2200ч.	2200	0,56	15	+17, обл.	
Ам.СЭС	10	Ключевая	8	30.06.17 5:03	30.06.17 5:12	0:09	30.06.17 5:12	0:09	МТО	нет	у	п.Тыгда	нет/300ч.	300	0,14	9	+17, обл.	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка	12	30.06.17 5:27	30.06.17 5:27	0:00	30.06.17 5:27	0:00	МТО	у		с.Лермонтовка, Пушкино	нет/ 792ч.	792		11	+18, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	66	30.06.17 6:23	30.06.17 6:30	0:07	30.06.17 6:30	0:07	МТЗ	ну	у	с.Ленинское	нет/ 228ч.	228	0,13	8	+18, гроза, дождь	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	30.06.17 6:33	30.06.17 8:31	1:58	30.06.17 8:31	1:58	Откл.КУ"Земля"			с. Кукелево. Самоустранилась.	600ч.	600	0,09	11	+18, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	7	30.06.17 8:12	30.06.17 8:12	0:00	30.06.17 8:12	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+32, ясно	

ЭС ЕАО	10	Благословенное	118	30.06.17 8:23	30.06.17 14:01	5:38	30.06.17 14:01	5:38	МТЗ	ну	ну	с.Доброе, Нагибово, Садовое. В пр.оп.118-02/10-11 снята ветка с проводов.		школа, д/с / 500чел	500	0,07	7	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка	7	30.06.17 8:56	30.06.17 8:56	0:00	30.06.17 8:56	0:00	МТЗ	у		На оп.119 ЛР-70 перекрытие птицей.		нет	0	0	0	+22, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино	17	30.06.17 10:09	30.06.17 11:02	0:53	30.06.17 20:13	10:04	"земля" от КУ			с.Н.Варваровка, Анучино, Ст.Варваровка, Виноградовка, Скворцово, Ильмаковка. Включен до РЛ-38 оп.634, без 3-х ТП. В пр.оп.838-839 падение дерева, обрыв провода ф.В. Устранено.		школа / 871чел	871	0,16	20	+23, ясно
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	6	30.06.17 12:06	30.06.17 22:28	10:22	30.06.17 22:28	10:22	МТЗ	ну	ну	В ячейке ф.6 заменен опорный изолятор. Падение оп.179 (ж/б, в болоте). Устранено (восстановлена опора)		школа, ФАП / 283чел	283	0,07	5	+20, обл
Ам.СЭС	35	Сковородино - Невер		30.06.17 12:18	30.06.17 12:18	0:00	30.06.17 12:18	0:00	ДЗ 2з	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.СЭС	35	Невер	Т2	30.06.17 12:18	30.06.17 13:48	1:30	30.06.17 13:48	1:30	МТО	нет	у	Включен после осмотра, замечаний нет.		1036чел	1036	0,35		+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Губерово	18	30.06.17 12:55	30.06.17 12:55	0:00	30.06.17 12:55	0:00	ав.откл.	у		Отключался повторно в 12:56		нет	0	0	0	+24, ветер
Ам.СЭС	110	Коболдо	СВ-110	30.06.17 12:55	30.06.17 12:56	0:01	30.06.17 12:56	0:01	ТЗНП 2ст	нет	у	Не отключился привод В-110 "Албын №1" (бл. ТНЗНП 2ст, ДЗ 2з.) Планируется проверка РЗА на 5.7.17.		быта нет	0	6,1		+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Губерово	18	30.06.17 12:56	30.06.17 12:56	0:00	30.06.17 19:03	6:07	ав.откл.	ну		На ХХ, резервное питание ф.З ПС Иман. Падение оп.56 (ж/б промежуточная), выдавило из грунта. Провода и изоляция без повреждений. Установлена временная опора.		нет	0	0	0	+24, ветер
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	30.06.17 13:17	30.06.17 15:09	1:52	30.06.17 15:09	1:52	"земля" от КУ			с.Знаменка. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 224 чел	224	0,02	4	+24, дождь, гроза
Прим.СЭС	10	Самарка	5	30.06.17 13:49	30.06.17 14:40	0:51	30.06.17 14:40	0:51	МТЗ	ну	ну	с.Саратовка. В пр.оп.104-105 падение дерева без повреждения проводов.		школа / 146чел	146	0,1	6	+30, ясно
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Смелое		30.06.17 14:31	30.06.17 14:31	0:00	30.06.17 14:31	0:00	МТЗ-2	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Таежная	29	30.06.17 14:44	30.06.17 14:44	0:00	30.06.17 14:44	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Смелое	6	30.06.17 14:57	30.06.17 16:16	1:19	30.06.17 18:20	3:23	МТЗ	ну	ну	с.Смирновка, Короли, Н.Георгиевка. Включен до ЛР-18 без 2-х ТП. На оп.269/16 заменено 2 изолятора.			0	0,06		+25, гроза
Ам.ВЭС	35	Хвойная - Смелое		30.06.17 15:02	30.06.17 15:02	0:00	30.06.17 15:02	0:00	МТЗ-2	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	30.06.17 15:41	30.06.17 16:52	1:11	30.06.17 16:52	1:11	МТЗ	ну		Повреждение на вед. ТП.		школа, д/с / 150чел	150	0,03	8	+20, обл
Ам.ВЭС	10	Белый яр	1	30.06.17 15:42	30.06.17 15:42	0:00	30.06.17 15:45	0:03	МТЗ	ну	у	На хх. Планируется обход.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	10	Белый яр	6	30.06.17 15:42	30.06.17 15:47	0:05	30.06.17 15:47	0:05	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		школа / 333чел	333	0,05	4	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Камень-Рыболов	7	30.06.17 15:49	30.06.17 15:53	0:04	30.06.17 15:53	0:04	МТЗ	нет	у	с.Пархоменко. Планируется обход 3.7.17.		скважина		0,37	16	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Губерово	8	30.06.17 16:03	30.06.17 19:12	3:09	30.06.17 19:12	3:09	"земля" от КУ			с.Знаменка. В ТП-2054 заливает вводной проходной изолятор ф.В, заменен. Повреждение на вед. ТП.		нет / 224чел	224	0,02	4	+25, дождь

Прим.ЗЭС	10	В.Перево л	1	30.06.17 16:11	30.06.17 16:17	0:06	30.06.17 16:17	0:06	МТЗ	ну	у	Отключался повторно 1.7.17 в 6:28		школа / 1422чел	1422	0,33	8	+25, дождь
Ам.ЦЭС	10	Томичи	8	30.06.17 16:50	30.06.17 18:44	1:54	30.06.17 18:44	1:54	МТО	ну	ну	Оп.48 обрыв вязки.		скважина / 276чел	276	0,12	6	+25, гроза
Ам.СЭС	6	Ольдой	1	30.06.17 16:55	30.06.17 17:11	0:16	30.06.17 17:11	0:16	МТО	нет	у	Планируется обход.		нет		0,1		+21, гроза
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевк а	4	30.06.17 16:58	30.06.17 16:59	0:01	30.06.17 16:59	0:01	МТЗ	ну	у	с.Вокресеновка. Планируется обход 3.7.17.		д/с / 593чел	593	0,24	11	+22, гроза
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевк а	2	30.06.17 17:00	30.06.17 17:01	0:01	30.06.17 17:01	0:01	МТЗ	ну	у	с.Спасское. Планируется обход 3.7.17.		нет / 92чел	92	0,12	7	+22, гроза
Прим.ЗЭС	10	Заря	8	30.06.17 17:14	30.06.17 17:41	0:27	30.06.17 17:41	0:27	ав.откл.	нет	у	с.Хвалынка. Планируется обход 3.7.17.		нет / 50чел	50	0,02	4	+22, гроза
Ам.ВЭС	35	РайГРЭС - Прогресс с отп ЖБИ		30.06.17 17:17	30.06.17 17:17	0:00	30.06.17 17:17	0:00	МТЗ	у		На отпайке на ЖБИ (двухцеп.уч-к) обрыв грозотроса в пр.оп.2-3. Демонтирован. Устранение до 31.07.17		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	35	РайГРЭС - Н.Райчиха с отп ЖБИ		30.06.17 17:17	30.06.17 17:17	0:00	30.06.17 17:17	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Жариково	10	30.06.17 17:20	30.06.17 19:38	2:18	30.06.17 19:38	2:18	"земля" от КУ			с.Рубиновка, Барабаш-Левада. На оп.51 разрушение изолятора ф.С, провод на траверсе. Устранено.		скважина / 560чел	560	0,1	8	+25, гроза
Прим.ЗЭС	10	Заря	3	30.06.17 17:21	30.06.17 17:21	0:00	30.06.17 17:21	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЗЭС	35	Спасск - Вишневка		30.06.17 17:35	30.06.17 17:35	0:00	30.06.17 17:35	0:00	МТО, ДЗ 1з	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+21, гроза
Ам.ЦЭС	35	Алексеев ка - Среднебе лая		30.06.17 17:39	30.06.17 17:53	0:14	30.06.17 17:53	0:14	МТЗ	ну	у	Схема ремонтная: обесточились ПС Среднебелая, Лохвицы.	ВЛ-35 Томичи- Лохвицы	9196чел	9196	1,65		+25, гроза
Ам.ЦЭС	10	Ивановка	6	30.06.17 17:40	30.06.17 17:40	0:00	30.06.17 17:40	0:00	МТО	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЦЭС	35	Николаев ка	СВ-35	30.06.17 17:50	30.06.17 19:07	1:17	30.06.17 19:07	1:17	МТЗ	ну	у	Обесточивались ПС Николаевка, Куропатино, Муравьевка. Планируется обход.		2347чел	2347	0,33	8	+25, гроза
Ам.ЦЭС	10	Березовк а	1	30.06.17 18:01	30.06.17 18:01	0:00	30.06.17 18:01	0:00	МТО	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЗЭС	10	Новокиев ка	8	30.06.17 18:02	30.06.17 18:25	0:23	30.06.17 18:25	0:23	МТЗ	ну	у	Планируется обход.		школа, д/с, скважина , метеоста нция / 691чел	691	0,16	8	+25, гроза
Ам.ЦЭС	10	Дмитриев ка	8	30.06.17 18:05	30.06.17 19:30	1:25	30.06.17 21:13	3:08	"земля" от КУ			На фидере нагрузка ф.1 ПС Петропавловка. Включен до СП-7 (без нагрузки ф.1 ПС Петропавловка, 2ТП). Включен полностью после обхода, причина не установлена		школа, больница / 1497чел	1497	0,2	10	+25, гроза
Ам.СЭС	35	Невер - Соловьев ск		30.06.17 18:09	30.06.17 18:10	0:01	30.06.17 18:10	0:01	ДЗ 1з	нет	у	Планируется обход.		4128чел	4128	2,3		+21, гроза
Ам.СЭС	10	Юбилейн ая	3	30.06.17 18:47	30.06.17 18:49	0:02	30.06.17 18:49	0:02	МТО, МТЗ	нет	у	Планируется обход.		насосная / 368чел	368	0,09	3	+21, гроза

Ам.ЦЭС	10	Тамбовка	4	30.06.17 19:23	30.06.17 19:23	0:00	30.06.17 19:23	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ВЭС	35	Михайловка - Полярково		30.06.17 19:26	30.06.17 19:57	0:31	30.06.17 19:57	0:31	МТЗ	ну	у	С обесточиванием ПС Коршуновка, Зеленый Бор		1500 чел	1500	0,3	23	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	30.06.17 20:06	30.06.17 20:06	0:00	30.06.17 20:06	0:00	МТО	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	+25, гроза
Хаб.ЦЭС	6	Эмальзавод	В-6-Т2	30.06.17 20:50	30.06.17 22:27	1:37	01.07.17 19:03	22:13	Ав.откл			Обесточена 2сш-6 кв. Для безопасности осмотра ЗРУ-6 (затекание воды в кабель.каналы, задымление) отключили от КУ с 21:08 до 21:18 (10 мин) В-6-Т1 с обесточиванием 1сш-6 кв (около 2МВт, 20313 чел). Разрушение опорных изоляторов в ячейке ТН-6-2с, исключен из схемы, питание цепей напряжения 2сш-6 переведено от ТН-6-1с. 1.7.17 заменены ТН-6-2С, опорные изоляторы и схема восстановлена.	часть г.Хабаровск, 16825 чел	16825	4,2		+25, гроза	
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№1	30.06.17 21:20	30.06.17 21:29	0:09	30.06.17 21:29	0:09	ДЗ 3 з	ну	у	С обесточиванием 1/2ПС-110 Коболдо,1/2вед.ПС-110 Албын, ПС-110 Стойба и 7 ПС-35 кв. Повреждение на вед.ПС Албын		5821 чел	5821	9		+25, облачно
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	30.06.17 21:23	30.06.17 21:30	0:07	30.06.17 21:30	0:07	ДЗ 3 з	ну	у	С обесточиванием ПС Селемджинск, Драга, Маломыр Повреждение на вед.ПС Албын		5821 чел	5821	7,3		+25, облачно
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№1	30.06.17 21:46	30.06.17 22:08	0:22	30.06.17 22:08	0:22	ДЗ з зона	ну	у	Обесточены 1/2ПС-110 Коболдо,1/2вед.ПС-110 Албын, ПС-110 Стойба и 7 ПС-35 кв. Повреждение на вед.ПС Албын. Планируется проверка РЗА на 5.7.17.		5821 чел	5821	9		+25, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка	1	30.06.17 22:47	30.06.17 22:49	0:02	30.06.17 22:49	0:02	МТЗ		у	Планируется обход.	дс, школа / 1470 чел	1470	0,18	11	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Океанариум	Т1	30.06.17 22:54	30.06.17 22:54	0:00	02.07.17 3:14	28:20	МТО			По Т-1 повреждение на кабельной муфте ф.А на вводе в КРУН 35кв. Устранено	Т2 (АВР СВ-10)	нет	0	0	0	+18, сильный дождь
Прим.ЮЭС	35	ТЭЦ Центральная - Коммунальная с отп Океанариум	№1	30.06.17 23:04	30.06.17 23:04	0:00	02.07.17 1:56	26:52	"земля" от КУ			В 23:04 на ПС Океанариум и ПС Коммунальная отключились В-35 КВЛ ТЭЦ Центральная-Коммунальная с отп на ПС Океанариум №1. На оп.24/3 при выходе из трубы на опору прогорел кабель. Устранено	АВР-35 ПС Океанариум, ПС Коммунальная	нет	0	0	0	+18, сильный дождь, гроза
Прим.ЮЭС	110	Стройиндустрия	В-110 Т1	30.06.17 23:14	01.07.17 0:13	0:59	01.07.17 0:46	1:32	ДЗЛ, ТО		у	Отключалась ВЛ-110 2Р-Стройиндустрия с успешным АПВ (СИ: СВ-110 ДЗЛ; 2Р; ДЗ 1з, ТО). Обесточены 1,3 сш- 6кВ, обеспечен резерв от Т2. В 0:46 Т1 включен в работу по норм.схеме. Планируется обход 3.7.17.	Т2 (СВ-6-1,2)	часть г.Владивосток, 4620 чел	4620	4	39	+18, сильный дождь, гроза

Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - А	№1	30.06.17 23:23	30.06.17 23:38	0:15	30.06.17 23:38	0:15	ВТЭЦ-2: НЗЗ 1ст, АПВ усп; ПС А: ДЗ Зз, ТНЗНП 2,3,4ст ВЧТО, АПВ не раб, РПВ усп	ну	у	На ВТЭЦ-2 АПВ усп. Обесточена ПС А, ПС 35: Соллерс, Луговая, Восточная. 3.7.17. произведен обход, на оп. № 6 обнаружены следы перекрытия, разрушено по 1 изолятору в гирлянде, вывод в ремонт ВЛ не требуется.	часть г.Владивосток, 16430 чел	16430	23	131	+18, сильный дождь, гроза
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - А	№2	30.06.17 23:23	30.06.17 23:23	0:00	30.06.17 23:41	0:18	ВТЭЦ-2: НЗЗ 1ст, АПВ усп; ПС А: ТНЗНП 4ст, АПВ не раб, РПВ усп	у		Планируется обход 3.7.17.	учтен	0	учтен	учтено	+18, сильный дождь, гроза
Прим.ЮЭС	110	Зеленый угол - А	№1	30.06.17 23:23	30.06.17 23:23	0:00	01.07.17 0:44	1:21	ЗУ: ВЧТО, ПС А: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст	выв	у	Разрыв транзита. В 0:26 включен В-110 на ПС ЗУ, В 0:44 транзит замкнут. Планируется обход 3.7.17.	нет	0	0	0	+18, сильный дождь, гроза
Прим.ЮЭС	110	Зеленый угол - А	№2	30.06.17 23:23	30.06.17 23:23	0:00	01.07.17 0:44	1:21	ЗУ: ВЧТО, ПС А: не откл.	не раб.	у	Разрыв транзита. На ПС А В-110 отключен от КУ в 23:38. В 0:27 включен В-110 на ПС ЗУ, В 0:44 транзит замкнут.	нет	0	0	0	+18, сильный дождь, гроза
Прим.ЮЭС	110	ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп на ПС Голубинка		30.06.17 23:27	30.06.17 23:27	0:00	30.06.17 23:27	0:00	ВТЭЦ-2: ДЗЛ Орлиная: ДЗЛ ф.В,С, ДЗ 2з, ВЧТО.	у		ИМФ ф.В,С 5,9км от ПС Орлиная. Планируется обход.	нет	0	0	0	+18, сильный дождь, гроза
Ам.ВЭС	10	Болдыревка	6	30.06.17 23:34	30.06.17 23:50	0:16	30.06.17 23:50	0:16	МТО, МТЗ	ну	у	Планируется обход.	нет / 283 чел	283	0,07	5	+19, облачно
Прим.ЮЭС	110	Волна - Чайка		30.06.17 23:47	30.06.17 23:53	0:06	30.06.17 23:53	0:06	ДЗ 2з, МТО, НЗЗ 1ст	ну	у	С обесточиванием ПС Чайка, 1/2 ПС Седанка. Планируется обход 3.7.17.	часть г.Владивосток, 8670 чел	8670	6	59	+18, сильный дождь, гроза
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2	3	30.06.17 23:49	01.07.17 1:23	1:34	01.07.17 1:23	1:34	МТО	ну	у	После прохождения грозы включен. Планируется обход 3.7.17.	нет / 860 чел	860	0,9	30	+18, сильный дождь, гроза