

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по развитию топливно-энергетического комплекса ПРАДИТЪ ЛБС ТВА Хабаровского края

Шатаев А.А.
2014 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ОАО ДРСК Хабаровского края «Электросети»



**ГРАФИК
временного отключения потребления на 2014/2015 гг.
по Филиалу ОАО ДРСК "Хабаровские электрические сети"
по энергорайону Правобережья**

№ п/п	Потребители	Наименование подстанции	Наименование трансформатора	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
зона ХТЭЦ-1															
1	ПК база «Дальтехмонтаж», Базалит ДВ, ООО Светлопрозрачные конструкции, САНТО ДВ, АО завод «Огнотеплового оборудования», АО «Дальтехгаз», ООО ХЗМК «Дальковоль», УПП-1 ФГУП «УСС ДСС», ООО Эй-Ин-ТРЕЙД РЖД, Резерв Насосной Т/С	СМ	МВ-6 1Т	ДУ	ДУ до 5 мин.	1,5									
2	ПК база «Дальтехмонтаж», ООО Эй-Ин-ТРЕЙД, УПП-1 ФГУП «УСС ДСС», ООО "Энас", САНТО ДВ, Регион нефть, ООО ХЗМК «Дальковоль», ООО "Монолит ДВ", Фабрика нетканых материалов, КОНУД		МВ-6 2Т	ДУ	ДУ до 5 мин.	4,9									
3	в/ч 20724 КЭЧ-337, УПП-1 ФГУП «УСС ДСС», САНТО ДВ, АО завод «Огнотеплового оборудования», ПК база «Дальтехмонтаж», Базалит ДВ, АО «Дальтехгаз», Резерв Насосной Т/С.	СМ	МВ-6 3Т	ДУ	ДУ до 5 мин.	0,1									
4	ЖБИ-3, СП «Востоксталь», Геологразведочная экспедиция, АО «Железобетон-5», ПО ЯВ- 227/3, УМ Агропромстрой, АТП Госсенба, ССК, «Хабснаббыт», База «Дальтехмонтаж», ДОЗ «Агропромстрой»	СМ	Т-24	ДУ	ДУ до 5 мин.	6,2									
5	Коммунально-бытовые потребители	СДВ	12	ДУ	ДУ до 5 мин.	2,2									
6	Коммунально-бытовые потребители		17	ДУ	ДУ до 5 мин.	1,5									
7	Коммунально-бытовые потребители		18	ДУ	ДУ до 5 мин.	0,4									
8	Коммунально-бытовые потребители		24	ДУ	ДУ до 5 мин.	0,7									
9	Коммунально-бытовые потребители		25	ДУ	ДУ до 5 мин.	0,8									
10	Коммунально-бытовые потребители	БН	12	ДУ	ДУ до 5 мин.	2									
11	Коммунально-бытовые потребители		11	ДУ	ДУ до 5 мин.	1,4									
12	Коммунально-бытовые потребители		19	ДУ	ДУ до 5 мин.	1,1									
13	Аэропорт	ГОРЬКИЙ	10	ДУ	ДУ до 5 мин.	0,2									
14	в/ч 3-5657		22	ДУ	ДУ до 5 мин.	0,2									

№ п/п	Потребители	Наименование подстанции	Иваншова ние фндера	Способ ввода отключен ия по графикау	Время отключен ия	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Коммунально-бытовые потребители		32	ДУ	до 5 мин.	2,6									
16	Конгур Был		40	ДУ	до 5 мин.	0,3									
17	пгидефарьжа		1	ДУ	до 5 мин.	1,8									
18	Коммунально-бытовые потребители		3	ДУ	до 5 мин.	1,9									
19	з-д Г орькго		11	ДУ	до 5 мин.	0,1									
20	з-д Г орькго		25	ДУ	до 5 мин.	1									
21	з-д Г орькго		31	ДУ	до 5 мин.	0,2									
22	пгидефарьжа		33	ДУ	до 5 мин.	0,4									
23	з-д Г орькго		35	ДУ	до 5 мин.	0,1									
24	з-д Г орькго		37	ДУ	до 5 мин.	0,1									
зона ХТЭЦ-3															
25	Коммунально-бытовые потребители	ГОРОДСКАЯ	40	ДУ	до 5 мин.	0,6									
26	Коммунально-бытовые потребители		21	ДУ	до 5 мин.	0,7									
27	Коммунально-бытовые потребители		27	ДУ	до 5 мин.	1,6									
28	Коммунально-бытовые потребители		42	ДУ	до 5 мин.	1,4									
29	Коммунально-бытовые потребители		30	ДУ	до 5 мин.	1,8									
30	Коммунально-бытовые потребители		44	ДУ	до 5 мин.	1,8									
31	Коммунально-бытовые потребители		10	ДУ	до 5 мин.	0,6									
32	Коммунально-бытовые потребители		16	ДУ	до 5 мин.	2									
33	Коммунально-бытовые потребители		28	ДУ	до 5 мин.	1,6									
34	АО завод «Дальдизель»	ХЭС	130	ДУ	до 5 мин.	1,7									
35	АО завод «Дальдизель»		132	ДУ	до 5 мин.	0,1									
36	АО завод «Дальдизель»		206	ДУ	до 5 мин.	0,8									
37	ПС Восточная 2 сек-6 кВ, ВЛ-35 Т-18 ПС СВ, ПС Энергомш 1 и 2 сек-6 кВ, ПС Здоровье	РЦ	С-48	ОП	от 5 до 20 мин	13,6									
зона ХТЭЦ-1															
38	2 сек. 6 кВ ПС Трампарк	ТЭЦ-1	Т-5	ОП	от 5 до 20 мин			8,0							
39	Нечетная горка, освещение станции, Электромех. мастерские, ГИТУ-16, резерв тяговой ПС «Хабаровск-2»	ХАБАРОВСК-2	1	ОП	от 5 до 20 мин			1,7							
40	Электромеханические мастерские, Электромонтажный пещд №760 овощехранилище, медпунктский склад, Локомотивное депо, товарный двор; Сортировочная чегняя горка, НОД-ВОД, освещение станции		2	ОП	от 5 до 20 мин			1,1							
41	Локомотивное депо, Вагонное депо; Жилье дома по ул. Клубная, Школьная, просп. 60-ия Октября, Аэродромная; Конгсиерная площадка, компрессорная станция ПЧ, Локомотивное депо, горка чегняя, смежная, т овар. двор, сварочная; Прогирочная станция завод стод		3	ОП	от 5 до 20 мин			0,1							
42	Отделение ДВЖД, жилье дома ул.Клубная, Школьная, проспект 60-ия Октября, Аэродромная; Сортировочная горка. Жилье дома ул. Школьная.		4	ОП	от 5 до 20 мин			0,8							
43	Локомотивная, Клубная, СМП-178.807.861, завод стр. деталей ДВЖД, склад в/ч.		5	ОП	от 5 до 20 мин			0,1							
44			6	ОП	от 5 до 20 мин			0,1							

№ п/п	Потребители	Наименование подстанции	Наименование трансформатора	Способ ввода отключен графика	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	Локомотивная, Клубная, СМП-178,807,861, завод стр. деталей ДВЖД, склад в/ч.		7	ОП	от 5 до 20 мин			1,3							
46			8	ОП	от 5 до 20 мин			0,6							
47			9	ОП	от 5 до 20 мин			0,1							
48			10	ОП	от 5 до 20 мин			1,4							
49			12	ОП	от 5 до 20 мин			1,4							
зона ХТЭЦ-3															
50	ПС Дубки, ПС Благодатное, ПС Краснознаменка, ПС Анастасьевка	КНЯЗЕВОЛКО	T-57	ОП	от 5 до 20 мин			12,2							
зона ХТЭЦ-1															
51	ПС Тепличный комбинат, ПС Хабаровск-2 1Т	ГОРЬКИЙ	T-26	ДУ	до 5 мин.			8,8							
зона ХТЭЦ-3															
52	Коммунально-бытовые потребители	ЭНЕРГОМАШ	27	ДУ	до 5 мин.						0,1				
53	Коммунально-бытовые потребители	Ц	44	ДУ	до 5 мин.						1,2				
54	Коммунально-бытовые потребители		8	ДУ	до 5 мин.						1,3				
55	Коммунально-бытовые потребители		2	ДУ	до 5 мин.						2,5				
56	Коммунально-бытовые потребители		10	ДУ	до 5 мин.						2,5				
57	Коммунально-бытовые потребители		1,4	ДУ	до 5 мин.						1,9				
58	Коммунально-бытовые потребители		20	ДУ	до 5 мин.						1,7				
59	Коммунально-бытовые потребители		16	ДУ	до 5 мин.						0,6				
60	Коммунально-бытовые потребители	ПАРК ГАЙДАРА	8	ОВБ	от 20 до 60 мин						1,4				
61	Коммунально-бытовые потребители		18	ОВБ	от 20 до 60 мин						1,1				
62	Коммунально-бытовые потребители		22	ОВБ	от 20 до 60 мин						2,1				
зона ХТЭЦ-1															
63	ПС Сергеевка 1Т	ГОРЬКИЙ	T-23	ДУ	до 5 мин.						2,7				
64	ПС Чернореченская 2Т, ПС Тополево 2Т		T-20	ДУ	до 5 мин.						3				
зона ХТЭЦ-1															
65	Коммунально-бытовые потребители	ГОРЬКИЙ	41	ОВБ	от 20 до 60 мин							0,1			
66	Коммунально-бытовые потребители		47	ОВБ	от 20 до 60 мин							1,9			
зона ХТЭЦ-3															
67	Коммунально-бытовые потребители	КАФ	T-12	ДУ	до 5 мин.								5,0		
68	Коммунально-бытовые потребители	ГВФ	10	ДУ	до 5 мин.								0,9		
69	ПС Заозёрная, ПС Смариновка, ПС ОПХ 2Т		T-76	ДУ	до 5 мин.								6,8		
70	Коммунально-бытовые потребители		14	ДУ	до 5 мин.								1,7		
71	Коммунально-бытовые потребители		1,5	ДУ	до 5 мин.								1,7		
зона ХТЭЦ-1															
72	ПС Чернореченская 1Т, ПС Тополево 1Т, ПС ОПХ 1Т	ГОРЬКИЙ	T-69	ДУ	до 5 мин.									10,1	
73	ПС Дружба, ПС Сергеевка 2Т	БРОЙЛЕРНАЯ-2	T-49	ОВБ	от 20 до 60 мин									3,9	

№ п/п	Потребители	Наименование подстанции	Численность населения фидера	Способ ввода отключен графика	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
зона ХТЭЦ-1																
74	1 сек. 6 кв ПС Трампарк	ТЭЦ-1	Т-6	ОП	от 5 до 20 мин										9,8	
зона ХТЭЦ-3																
75	Коммунально-бытовые потребители	ГОРОДСКАЯ	5	ДУ	до 5 мин.										0,1	
76	Коммунально-бытовые потребители		9	ДУ	до 5 мин.											1,5
77	Коммунально-бытовые потребители		36	ДУ	до 5 мин.											1,9
78	Коммунально-бытовые потребители		32	ДУ	до 5 мин.											0,1
79	Коммунально-бытовые потребители	ИНТУРИСТ	2А	ДУ	до 5 мин.										1,3	
80	Коммунально-бытовые потребители		4	ДУ	до 5 мин.											0,1
81	Коммунально-бытовые потребители		10	ДУ	до 5 мин.											2,2
82	Коммунально-бытовые потребители		14	ДУ	до 5 мин.											1,9
83	Коммунально-бытовые потребители		21	ДУ	до 5 мин.										0,5	
ИТОГО по зоне ХТЭЦ-1						31,7	31,7	48,4	48,4	57,2	57,2	62,9	64,9	78,9	88,7	
ИТОГО по зоне ХТЭЦ-3						12,1	28,3	28,3	40,5	40,5	56,9	56,9	73,0	73,0	82,6	
ИТОГО						43,8	46,4	46,4	46,4	55,2	67,0	72,7	88,8	98,9	108,5	
ВСЕГО до 20 мин						43,8	60,0	76,7	88,9	97,7	109,5	115,2	131,3	141,4	160,8	
ВСЕГО по ДУ						43,8	60,0	76,7	88,9	97,7	114,1	119,8	137,9	151,9	171,3	
ВСЕГО по ДУ						43,8	46,4	46,4	46,4	55,2	67,0	72,7	88,8	98,9	108,5	

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Мура
г. Хабаровска по городскому хозяйству

« / / 2014 г.
С.А. Чернышов

СОГЛАСОВАНО
Исполнитель обязанности
Главы администрации
Хабаровского района

« / / 2014 г.
В.В. Ожестин

Заместитель директора -
главный инженер филиала ОАО ДРСК
"Хабаровские электрические сети"

« / / 2014 г.
В.В. Ожестин

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета, председатель подкомиссии по предупреждению и ликвидации последствий аварий на объектах топливно-энергетического комплекса края

А.А. Шараев
А.А. Шараев
2014 г



Директор филиала ОАО "СО ЭЭС" Ю.А. Воробьев
2014 г



Зам. директора филиала ОАО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" до заместителя Т. Жузнецов
2014 г

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2014 / 2015 гг.
по филиалу ОАО "ДРСК" - "Хабаровские электрические сети"
по Северо-Западному энергорайону

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	б/п п. Челдомын	Челдомын	яч. № 19(11)	ОВБ	до 5 мин.	1,49										
3	ОАО Ургалуголь	Челдомын	яч. № 31	ОВБ	до 5 мин.		2,02									
5	ОАО Ургалуголь	Челдомын	яч. № 10, 25	ОВБ	до 5 мин.			0,69								
4	б/п п. Челдомын	Челдомын	яч. № 12(16)	ОВБ	от 5 до 20 мин.				2,06							
2	п. Челдомын, ОАО Ургалуголь	Челдомын	яч. № 20, 28	ОВБ	от 20 до 60 мин.					0,81						
6	Эворонский ЛПХ	Горин	яч. № 4	ОП	от 20 до 60 мин.						0,85					
7	б/п п. Горин	Горин	яч. № 24	ОП	от 20 до 60 мин.							1,10				
8	Горинский ЛПХ	Горин	яч. № 5	ОП	от 20 до 60 мин.								0,49			
9	Амурфорест	Березовая	яч. № 27	ОП	от 20 до 60 мин.									0,60		
10	б/п п. Березовый	Березовая	яч. № 20	ОП	от 20 до 60 мин.										1,01	
11	б/п п. Березовый	Березовая	яч. № 21	ОП	от 20 до 60 мин.										1,37	
Итого по Северо-Западному энергорайону						1,49	3,51	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	
до 5 мин.						1,49	3,51	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	
до 20 мин.						1,49	3,51	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	
всего						1,49	3,51	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20		
всего по ДУ						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации Верхнеуральского района
П.Ф. Итков
П.Ф. Итков
"25" августа 2014 г

Начальник ОДС СП СЭС филиала ОАО "ДРСК" - "Хабаровские электрические сети"
В.В. Калинин
В.В. Калинин
"24" июля 2014 г

Зам. директора - Главный инженер филиала ОАО "ДРСК" - "Хабаровские электрические сети"
В.Ф. Ожестип
В.Ф. Ожестип
"29" июля 2014 г

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета, председатель
подкомиссии по предупреждению
и ликвидации последствий аварий
на объектах топливно-энергетического
комплекса края

А.А. Патаев
" " " 2014 г



Директор филиала ОАО "СО ЕЭС"
Ю.А. Воробьев
" " " 2014 г



ГРАФИК
временного отключения потребления на 2014 / 2015гг.
по филиалу ОАО "ДРСК" Хабаровские электрические сети
по Советско-Гаванскому энергорайону

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь отращения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Порт	Трипкино	Д5Ф	ДУ	до 5 мин.	1,32									
2	быт п.Вашино	Трипкино	Д9Ф	ДУ	до 5 мин.		1,29								
3	быт п.Вашино, в/ч	Трипкино	Д4Ф, Д1Ф	ДУ	до 5 мин.			1,45							
4	быт п.Вашино	Трипкино	Д8Ф, Д16Ф	ДУ	до 5 мин.				1,84						
7	быт г.Советская Гавань	Центральная	Д8Ф	ДД	от 5 до 20 мин.					2,22					
8	быт г.Советская Гавань	Центральная	Д6Ф	ДД	от 20 до 60 мин.						1,86				
9	быт г.Советская Гавань	Центральная	Д1Ф	ДУ	от 20 до 60 мин.							2,08			
10	быт г.Советская Гавань	Центральная	Д2Ф, Д14Ф	ДУ	от 20 до 60 мин.								0,70		
11	быт п.Майский	МГРЭС	Д3Ф, Д7Ф	ОП	от 20 до 60 мин.										
12	быт г.Советская Гавань	Кислородная	Д8Ф, Д11Ф	ДД	от 20 до 60 мин.										
Итого по Советско-Гаванскому Энергорайону						1,32	2,61	4,06	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
						1,32	2,61	4,06	5,90	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12
						1,32	2,61	4,06	5,90	8,12	9,98	12,06	12,76	13,33	14,83
всего по ДУ						1,32	2,61	4,06	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации
Валуйского района
А.А. Патаев



Начальник ОДС СП СЭС
филиала ОАО ДРСК
"Хабаровские электрические сети"
В.В. Калинин
" " " 2014 г

Зам. директора - Главный инженер
филиала ОАО ДРСК
"Хабаровские электрические сети"
В.Ф. Ожегин
" " " 2014 г

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета, председатель
подкомиссии по предупреждению
и ликвидации последствий аварий
на объектах топливно-энергетического
комплекса края

А.А. Дегтярев
" 2014 г

Ю.А. Воробьев
" 2014 г




ГРАФИК
временного отключения потребления на 2014 / 2015гг.
по филиалу ОАО "ДРСК" Хабаровские электрические сети
по Советско-Гаванскому энергорайону

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика	Время отключения	Отсрель ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Порт	Тишкино	Д5Ф	ДУ	до 5 мин.	1,32										
2	б-т п.Ванино	Тишкино	Д9Ф	ДУ	до 5 мин.		1,29									
3	б-т п.Ванино, в/ч	Тишкино	Д4Ф, Д11Ф	ДУ	до 5 мин.			1,45								
4	б-т п.Ванино	Тишкино	Д8Ф, Д16Ф	ДУ	до 5 мин.				1,84							
7	б-т г.Советская Гавань	Центральная	Д8Ф	ДД	от 5 до 20 мин.				2,22							
8	б-т г.Советская Гавань	Центральная	Д6Ф	ДД	от 20 до 60 мин.					1,86						
9	б-т г.Советская Гавань	Центральная	Д11Ф	ДУ	от 20 до 60 мин.							2,08				
10	б-т г.Советская Гавань	Центральная	Д2Ф, Д14Ф	ДД	от 20 до 60 мин.								0,70			
11	б-т п.Майский	МГЭС	Д3Ф, Д7Ф	ОП	от 20 до 60 мин.											
12	б-т г.Советская Гавань	Кислородная	Д8Ф, Д11Ф	ДД	от 20 до 60 мин.										1,50	
Итого по Советско-Гаванскому Энергорайону						1,32	2,61	4,06	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	
						1,32	2,61	4,06	5,90	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	
						1,32	2,61	4,06	5,90	8,12	9,98	12,06	12,76	13,33	14,83	
всего по ДУ						1,32	2,61	4,06	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	

СОГЛАСОВАНО
Г. Главу администрации Советско-Гаванского муниципального района
Ю.И. Бухаров
" 2014 г

Начальник ОДС СП СЭС
Филиала ОАО ДРСК
"Хабаровские электрические сети"
В.В. Камшип
" 2014 г

Зам. директора - Главный инженер
Филиала ОАО ДРСК
"Хабаровские электрические сети"
В.Ф. Ожегин
" 2014 г

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета, председатель
подкомиссии по предупреждению
и ликвидации последствий аварий
на объектах топливно-энергетического
комплекса края

А.А.Игитов
А.А.Игитов
2014 г



Ю.А.Воробьев
2014 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ОАО "ДРСК"
Хабаровские электрические сети
2014 г



**ГРАФИК
временного отключения потребления на 2014 / 2015гг.
по филиалу ОАО "ДРСК" - "Хабаровские электрические сети"
по Комсомольскому энергорайону**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Б/г, РЖД, хладокомбинат	Привокзальная	В-6 ПГ	ДУ	до 5 мин.	8,82									
2	п. Новый Мир	Водозабор	яч. 1	ДУ	до 5 мин.	1,32									
3	п. Вознесенское, п. Инокентьевка, п. Троицкое, п. Лидога, дельтрансагаз	Селихино	В-110 С-105	ОП	до 5 мин.		7,45								
4	Б/г п. Дружба	К	В-110 С-79	ОП	до 5 мин.		1,98								
5	Грав. завод, металлобаза, Б/г	Запальная	В-6 2Г	ДУ	до 5 мин.			3,36							
6	Б/г г. Комсомольск-н/А	Привокзальная	яч. 37	ДУ	до 5 мин.			0,95							
7	Б/г п. Эльбан, ЭМЗ	Эльбан	В-6 ПГ (с выводом АВР-6)	ОП	до 5 мин.			4,80							
8	АБЗ, в/часть	Селихино	яч. 1, 10	ОП	до 5 мин.			0,33							
9	Б/г г. Комсомольск-н/А	КТЭЦ-1	В-35 Т-165	ОП	от 5 до 20 мин.				5,72						
10	Б/г г. Комсомольск-н/А	Т	яч. 5	ОП	от 5 до 20 мин.				2,1						
11	п. Новый Мир, мостоотряд	Водозабор	яч. 37	ДУ	от 5 до 20 мин.				0,68						
12	Б/г п. Солнечный	Солнечная	яч. 9, 10	ОП	от 5 до 20 мин.				0,84						
13	Б/г г. Комсомольск-н/А	Городская (СРЭС)	яч. 8, 6, 2, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1	ДУ	от 5 до 20 мин.					6,61					
14	Б/г п. Эльбан, Омга, ЭМЗ	Эльбан	яч. 25, 27, 18, 24, 26, 28	ОП	от 5 до 20 мин.					2,51					
15	Б/г г. Комсомольск-н/А	Привокзальная	яч. 33	ДУ	от 5 до 20 мин.					0,53					
16	Б/г, РЖД, в/ч	К	яч. 4, 5, 9	ОП	от 20 до 60 мин.					1,15					
17	Б/г г. Комсомольск-н/А	Т	яч. 4, 50, 57	ОП	от 20 до 60 мин.					3,6					
18	Б/г г. Комсомольск-н/А	Ц	яч. 2, 5, 15, 21, 23	ОП	от 20 до 60 мин.					1,90					
19	В/ч, РЖД, п. Ачан	Эльбан	В-35 Т-194	ОП	от 20 до 60 мин.					1,98					
20	Б/г г. Комсомольск-н/А	КТЭЦ-2	яч. 31	ОП	от 20 до 60 мин.					1,03					
21	Б/г г. Амурск	АТЭЦ-1	В-35 Т-227	ОП	от 20 до 60 мин.						1,24				

		Старт	яч. 9, 12	ОП	от 20 до 60 мин.															
22	п.Хальгасо, в/ч	Старт	яч. 9, 12	ОП	от 20 до 60 мин.															
23	б/т г.Комсомольск-н/А	КТЭЦ-2	яч. 15, 41	ОП	от 20 до 60 мин.														1,57	
24	б/т, рем. завод, речпорт	Ц	В-35 Т-162 (с вкл-ем на ПС Г В-35 Т-179)	ОП	от 20 до 60 мин.														2,23	
25	В/ч	Гайсер	В-110 Т1	ОП	от 20 до 60 мин.														0,72	
26	п.Уктур	Уктур	яч. 12	ОП	от 20 до 60 мин.														2,28	
27	п.Снежный	Снежная	яч. 103, 202, 203	ОП	от 20 до 60 мин.														0,48	
28	п.Мельдеженый	Хурба	В-35 Т-183	ДУ	от 20 до 60 мин.														0,74	
29	п.Литовко, п.Санболи, совхоз	Литовко	яч. 9, 16, 15	ОП	от 20 до 60 мин.														0,44	
30	РЖД	Высокогорная	яч. 9	ОП	от 20 до 60 мин.														2,20	
31	б/т г. Амурск	Городская (АРЭС)	В-10 Т1	ОВБ	от 20 до 60 мин.														2,4	
32	б/т г. Амурск	Городская (АРЭС)	яч. 9, 14	ОВБ	от 20 до 60 мин.														1,96	
33	б/т г. Амурск	АТЭЦ-1	В-35 Т-225	ОП	от 20 до 60 мин.														1,31	
34	РЖД	Гуркое	яч. 204	ОП	от 20 до 60 мин.														1,73	
35	б/т, ИП Аверичев	Парус	яч. 12, 40, 45, 46	ОП	от 20 до 60 мин.														0,55	
36	к-т Амур. ЭГЗ, б/т	ЭГЗ	яч. 2, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 7	ОВБ	от 20 до 60 мин.														0,66	
37	б/т г.Комсомольск-н/А	Привокзальная	яч. 28	ДУ	от 20 до 60 мин.														3,67	
38	б/т г.Комсомольск-н/А	КТЭЦ-1	яч. 15	ОП	от 20 до 60 мин.														0,72	
39	б/т г.Комсомольск-н/А	КТЭЦ-2	яч. 49	ОП	от 20 до 60 мин.														0,37	
40	б/т г.Комсомольск-н/А	Привокзальная	яч. 32	ДУ	от 20 до 60 мин.														1,31	
41	б/т г.Комсомольск-н/А	ТН	В-6 ПТ	ОВБ	от 20 до 60 мин.														0,67	
42	3-д Амурлитмаш, в/ч, дельмассенв	Байкальская	В-35 Т-185	ОВБ	от 20 до 60 мин.														1,56	
43	б/т г.Комсомольск-н/А	Комсомольская	В-110 С-125	ОП	от 20 до 60 мин.														3,00	
44	б/т г.Комсомольск-н/А	Привокзальная	яч. 39	ДУ	от 20 до 60 мин.														2,20	
45	3-д Амурметалл	К	В-110 С-77	ОП	от 20 до 60 мин.														1,25	
					до 5 мин.	10,14	19,57	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01	3,08
					до 20 мин.	10,14	19,57	29,01	38,35	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	2,20
					всего	10,14	19,57	29,01	38,35	48,00	57,66	67,36	76,96	86,47	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	1,25
					всего по ДУ	10,14	10,14	14,45	15,13	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27	3,08

Итого по Комсомольскому энергорайону

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации
Содячского района
В.Н.Старков
2014 г.

Начальник ОДС СП СЭС
филиала ОАО "ДРСК" -
"Хабаровские электрические сети"
В.В. Калинин
2014 г.

Зам. директора - Главный инженер
филиала ОАО "ДРСК" -
"Хабаровские электрические сети"
В.Ф.Оженин
2014 г.

22	п. Хальгасо, в/ч	Старг	яч. 9, 12	ОП	от 20 до 60 мин.							1,57		
23	б/г г. Комсомольск-п/А	КТЭЦ-2	яч. 15, 41	ОП	от 20 до 60 мин.							2,23		
24	б/г, рем. завод, речпорт	Ц	В-35 Т-162 (с вкл-ом на ПС Т В-35 Т-179)	ОП	от 20 до 60 мин.							0,72		
25	В/ч	Гайгер	В-110 Т	ОП	от 20 до 60 мин.							2,28		
26	п. Укур	Укур	яч. 12	ОП	от 20 до 60 мин.							0,48		
27	п. Снежный	Снежная	яч. 103, 202, 203	ОП	от 20 до 60 мин.							0,74		
28	п. Молодежный	Хурба	В-35 Т-183	ДУ	от 20 до 60 мин.							0,44		
29	п. Литовко, п. Самболин, совхоз	Литовко	яч. 9, 16, 15	ОП	от 20 до 60 мин.							2,20		
30	РЖД	Высокогорная	яч. 9	ОП	от 20 до 60 мин.							2,4		
31	б/г г. Амурск	Городская (АРЭС)	В-10 Т	ОВБ	от 20 до 60 мин.							1,96		
32	б/г г. Амурск	Городская (АРЭС)	яч. 9, 14	ОВБ	от 20 до 60 мин.							1,31		
33	б/г г. Амурск	АТЭЦ-1	В-35 Т-225	ОП	от 20 до 60 мин.							1,73		
34	РЖД	Гуркос	яч. 204	ОП	от 20 до 60 мин.							0,55		
35	б/г, ИП Аверичев	Парус	яч. 12, 40, 45, 46	ОП	от 20 до 60 мин.							0,66		
36	к-г Амур, ЭТЗ, б/г	ЭТЗ	яч. 2, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 7	ОВБ	от 20 до 60 мин.							3,67		
37	б/г г. Комсомольск-п/А	Привокзальная	яч. 28	ДУ	от 20 до 60 мин.							0,72		
38	б/г г. Комсомольск-п/А	КТЭЦ-1	яч. 15	ОП	от 20 до 60 мин.							0,37		
39	б/г г. Комсомольск-п/А	КТЭЦ-2	яч. 49	ОП	от 20 до 60 мин.							1,31		
40	б/г г. Комсомольск-п/А	Привокзальная	яч. 32	ДУ	от 20 до 60 мин.							0,67		
41	б/г г. Комсомольск-п/А	ПП	В-6 Т	ОВБ	от 20 до 60 мин.							1,56		
42	з-д Амурлитмаш, в/ч, жидмассаев	Байкальская	В-35 Т-185	ОВБ	от 20 до 60 мин.							3,00		
43	б/г г. Комсомольск-п/А	Комсомольская	В-110 С-125	ОП	от 20 до 60 мин.							2,20		
44	б/г г. Комсомольск-п/А	Привокзальная	яч. 39	ДУ	от 20 до 60 мин.							1,25		
45	з-д Амурметалл	К	В-110 С-77	ОП	от 20 до 60 мин.							3,08		
					итого по ДУ	10,14	19,57	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01
					до 5 мин.	10,14	19,57	29,01	38,35	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
					до 20 мин.	10,14	19,57	29,01	38,35	48,00	57,66	67,36	76,96	86,47
					итого	10,14	19,57	29,01	14,45	15,13	22,27	22,71	24,10	25,35

Итого по Комсомольскому энергорайону

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации
Амурского района
И.В. Масько
20.08 2014 г

Начальник ОДС СП СЭС
Филиала ОАО "ДРСК" -
"Хабаровские электрические сети"
В.В. Калинин
"04" 08 2014 г

Зам. директора - Главный инженер
Филиала ОАО "ДРСК" -
"Хабаровские электрические сети"
В.Ф. Ожгин
"29" 07 2014 г

22	п.Халыгаев, в/ч	Старт	яч. 9, 12	ОП	от 20 до 60 мин.					1,57			
23	б-д г.Комсомольск-н/А	КТЭЦ-2	яч. 15, 41	ОП	от 20 до 60 мин.					2,23			
24	б-д, рем.завод, речпорт	Ц	В-35 Т-162 (с включен на ПС Т В-35 Т-179)	ОП	от 20 до 60 мин.					0,72			
25	В/ч	Гайгер	В-110 ТТ	ОП	от 20 до 60 мин.					2,28			
26	п.Уктур	Уктур	яч. 12	ОП	от 20 до 60 мин.					0,48			
27	п.Снежный	Снежная	яч. 103, 202, 203	ОП	от 20 до 60 мин.					0,74			
28	п.Молодежный	Хурба	В-35 Т-183	ДУ	от 20 до 60 мин.					0,44			
29	п.Литовко, п.Сабболи, совхоз	Литовко	яч. 9, 16, 15	ОП	от 20 до 60 мин.					2,20			
30	РЖД	Высокоторная	яч. 9	ОП	от 20 до 60 мин.					2,4			
31	б-д г. Амурск	Городская (АРЭС)	В-10 ТТ	ОВБ	от 20 до 60 мин.					1,96			
32	б-д г. Амурск	Городская (АРЭС)	яч. 9, 14	ОВБ	от 20 до 60 мин.					1,31			
33	б-д г. Амурск	АТЭЦ-1	В-35 Т-225	ОВБ	от 20 до 60 мин.					1,73			
34	РЖД	Гуркое	яч. 204	ОП	от 20 до 60 мин.					0,55			
35	б-д, ИИ Авертнев	Парус	яч.12, 40, 45, 46	ОП	от 20 до 60 мин.					0,66			
36	п-т Амур, ЭТЗ, б-д	ЭТЗ	яч.2,8,10,11,12,18,20,22,24,7	ОВБ	от 20 до 60 мин.					3,67			
37	б-д г.Комсомольск-н/А	Привокзальная	яч.28	ДУ	от 20 до 60 мин.					0,72			
38	б-д г.Комсомольск-н/А	КТЭЦ-1	яч.15	ОП	от 20 до 60 мин.					0,37			
39	б-д г.Комсомольск-н/А	КТЭЦ-2	яч.49	ОП	от 20 до 60 мин.					1,31			
40	б-д г.Комсомольск-н/А	Привокзальная	яч.32	ДУ	от 20 до 60 мин.					0,67			
41	б-д г.Комсомольск-н/А	ТП	В-6 ТТ	ОВБ	от 20 до 60 мин.					1,56			
42	3-д Амурингмаи, в/ч, жилимассив	Байкальская	В-35 Т-185	ОВБ	от 20 до 60 мин.					3,00			
43	б-д г.Комсомольск-н/А	Комсомольская	В-110 С-125	ОП	от 20 до 60 мин.					2,20			
44	б-д г.Комсомольск-н/А	Привокзальная	яч.39	ДУ	от 20 до 60 мин.					1,25			
45	3-д Амурметалл	К	В-110 С-77	ОП	от 20 до 60 мин.					3,08			
						Итого по Комсомольскому энергорайону							
						до 5 мин.	10,14	19,57	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01
						до 20 мин.	10,14	19,57	29,01	38,35	48,00	48,00	48,00
						исего	10,14	19,57	29,01	38,35	48,00	57,66	67,36
						исего по ДУ	10,14	10,14	14,45	15,13	22,27	22,27	22,71
													24,10
													25,35

Итого по Комсомольскому энергорайону

Зам. директора - Главный инженер
 филиала ОАО "ДРСК" -
 "Хабаровские электрические сети"
 В.Ф.Ожигин
 "29" _____ 2014 г

Начальник ОДС СП СЭС
 филиала ОАО "ДРСК" -
 "Хабаровские электрические сети"
 В.В. Калинин
 "29" _____ 2014 г

СОГЛАСОВАНО
 Глава администрации
 городского района
 А.Н. Борзилов
 "29" _____ 2014 г



22	п. Хальгасо, в/ч б/г г. Комсомольск-н/А	Старт КТЭЦ-2	яч. 9, 12 яч. 15, 41	ОП	от 20 до 60 мин.				1,57						
23	б/г, рем. завод, репорт	Ц	В-35 Т-162 (с выг-ем на ИС Г В-35 Т-179)	ОП	от 20 до 60 мин.				2,23						
24	В/ч	Гайтер	В-110 2Т	ОП	от 20 до 60 мин.				0,72						
25	п. Укур	Укур	яч. 12	ОП	от 20 до 60 мин.				2,28						
26	п. Слежный	Слежная	яч. 103, 202, 203	ОП	от 20 до 60 мин.				0,48						
27	п. Молодежный	Хурба	В-35 Т-183	ДУ	от 20 до 60 мин.				0,74						
28	п. Литовко, п. Санболи, совхоз	Литовко	яч. 9, 16, 15	ОП	от 20 до 60 мин.				0,44			2,20			
29	РЖД	Высокогорная	яч. 9	ОП	от 20 до 60 мин.				2,4						
30	б/г г. Амурск	Городская (АРЭС)	В-10 2Т	ОВБ	от 20 до 60 мин.				1,96						
31	б/г г. Амурск	Городская (АРЭС)	яч. 9, 14	ОВБ	от 20 до 60 мин.				1,31						
32	б/г г. Амурск	АТЭЦ-1	В-35 Т-225	ОП	от 20 до 60 мин.				1,73						
33	б/г г. Амурск	Гурское	яч. 204	ОП	от 20 до 60 мин.				0,55						
34	б/г, ИП Аверичев	Парус	яч. 12, 40, 45, 46	ОП	от 20 до 60 мин.				0,66						
35	к-т Амур, ЭГЗ, б/г	ЭГЗ	яч. 2, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 7	ОВБ	от 20 до 60 мин.				3,67						
36	б/г г. Комсомольск-н/А	Привокзальная	яч. 28	ДУ	от 20 до 60 мин.				0,72						
37	б/г г. Комсомольск-н/А	КТЭЦ-1	яч. 15	ОП	от 20 до 60 мин.				0,37						
38	б/г г. Комсомольск-н/А	КТЭЦ-2	яч. 49	ОП	от 20 до 60 мин.				1,31						
39	б/г г. Комсомольск-н/А	Привокзальная	яч. 32	ДУ	от 20 до 60 мин.				0,67						
40	б/г г. Комсомольск-н/А	ТН	В-6 1Г	ОВБ	от 20 до 60 мин.				1,56						
41	б/г г. Комсомольск-н/А	Байкальская	В-35 Т-185	ОВБ	от 20 до 60 мин.				3,00						
42	3-д Амурлиман, в/ч, жел. м-сья	Комсомольская	В-110 С-125	ОП	от 20 до 60 мин.				2,20						
43	б/г г. Комсомольск-н/А	Привокзальная	яч. 39	ДУ	от 20 до 60 мин.				1,25						
44	3-д Амурметалл	К	В-110 С-77	ОП	от 20 до 60 мин.				3,08						
45					ОП	от 20 до 60 мин.									
					до 5 мин.	10,14	19,57	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01
					до 20 мин.	10,14	19,57	29,01	38,35	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
					всего	10,14	19,57	29,01	38,35	48,00	57,66	67,36	76,96	86,47	96,00
					всего по ДУ	10,14	10,14	14,45	15,13	22,27	22,27	22,71	22,71	24,10	25,35

Итого по Комсомольскому энергопункту

СОГ ЛАСОВАНО
Глава администрации
Комсомольск-н/А
" 24 " 07 2014 г

Начальник ОДС СП СЭС
филиала ОАО "ДРСК" -
"Хабаровские электрические сети"
В.В. Калинин
" 24 " 07 2014 г

Зам. директора - Главный инженер
филиала ОАО "ДРСК" -
"Хабаровские электрические сети"
В.Ф. Ожегин
" 29 " 07 2014 г

22	п.Хальгасо, в/ч быт г.Комсомольск-н/А	Старт КТЭЦ-2	яч. 9, 12 яч. 15, 41	ОП	от 20 до 60 мин. от 20 до 60 мин.					1,57 2,23		
24	быт, рем.завод, репорт	Ц	В-35 Т-162 (с вел-ем на ПС Т В-35 Т-179)	ОП	от 20 до 60 мин.					0,72		
25	В/ч	Гайтер	В-110 2Т	ОП	от 20 до 60 мин.					2,28		
26	п. Уктур	Уктур	яч. 12	ОП	от 20 до 60 мин.					0,48		
27	п. Снежный	Снежная	яч. 103, 202, 203	ОП	от 20 до 60 мин.					0,74		
28	п. Молодежная	Хурба	В-35 Т-183	ДУ	от 20 до 60 мин.					0,44		
29	п. Литовко, п. Санболи, совхоз	Литовко	яч. 9, 16, 15	ОП	от 20 до 60 мин.					2,20		
30	РЖД	Высокогорная	яч. 9	ОП	от 20 до 60 мин.					2,4		
31	быт г. Амурск	Городская (АРЭС)	В-10 2Т	ОВБ	от 20 до 60 мин.					1,96		
32	быт г. Амурск	Городская (АРЭС)	яч. 9, 14	ОВБ	от 20 до 60 мин.					1,31		
33	быт г. Амурск	АТЭЦ-1	В-35 Т-225	ОП	от 20 до 60 мин.					1,73		
34	РЖД	Гурское	яч. 204	ОП	от 20 до 60 мин.					0,55		
35	быт. ИП Авернчев	Нарус	яч. 12, 40, 45, 46	ОП	от 20 до 60 мин.					0,66		
36	к-т Амур. ЭТЗ, быт	ЭТЗ	яч. 2, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 7	ОВБ	от 20 до 60 мин.					3,67		
37	быт г. Комсомольск-н/А	Привокзальная	яч. 28	ДУ	от 20 до 60 мин.					0,72		
38	быт г. Комсомольск-н/А	КТЭЦ-1	яч. 15	ОП	от 20 до 60 мин.					0,37		
39	быт г. Комсомольск-н/А	КТЭЦ-2	яч. 49	ОП	от 20 до 60 мин.					1,31		
40	быт г. Комсомольск-н/А	Привокзальная	яч. 32	ДУ	от 20 до 60 мин.					0,67		
41	быт г. Комсомольск-н/А	ТН	В-6 1Т	ОВБ	от 20 до 60 мин.					1,56		
42	з-д Амурлитмаш, в/ч, жидмассив	Байкальская	В-35 Т-185	ОВБ	от 20 до 60 мин.					3,00		
43	быт г. Комсомольск-н/А	Комсомольская	В-110 С-125	ОП	от 20 до 60 мин.					2,20		
44	быт г. Комсомольск-н/А	Привокзальная	яч. 39	ДУ	от 20 до 60 мин.					1,25		
45	з-д Амурметалл	К	В-110 С-77	ОП	от 20 до 60 мин.					3,08		
					до 5 мин.	10,14	19,57	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01
					до 20 мин.	10,14	19,57	29,01	38,35	48,00	48,00	48,00
					всего	10,14	19,57	29,01	38,35	48,00	57,66	67,36
					всего по ДУ	10,14	10,14	14,45	15,13	22,27	22,71	24,10
										22,71	24,10	25,35

Итого по Комсомольскому энергорайону

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
г. Комсомольск-н/А
М.М. Куликов
"29" _____ 2014 г

Начальник ОДС СП СЭС
филиала ОАО "ДРСК" -
"Хабаровские электрические сети"
В.В. Калинин
"29" _____ 2014 г

Зам. директора - Главный инженер
филиала ОАО "ДРСК" -
"Хабаровские электрические сети"
В.Ф. Ожегин
"29" _____ 2014 г