28.01.2020
ТУ № 01-122-10-13

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА

Заказчик	ОАО «ДРСК» для филиала «Приморские ЭС»
Контактное лицо:	Федулов Альберт Валентинович – зам.начальника ВРЭС СП ПЮЭС
Телефон / факс / e-mail:	8 (423) 261-26-75 fedulov@prim.drsk.ru
Тип	ТПЛ - 10
Количество, шт.	4
Объект эксплуатации	п.с 110/6/6 - Мингородок - ф.№1; ф.127
Срок поставки:	2020г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение			
Наличие пломбировочной крышки	для защиты и опломбирования измерительной обмотки класса точности 0.5S			
Номинальное напряжение, кВ	10			
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	6.3			
Климатическое исполнение	У3			
Категория размещения	2			
Уровень изоляции	«Б»			
Количество вторичных обмоток	3			
Параметры вторичных обмоток	Обмотка 1	Обмотка 2	Обмотка 3	Обмотка 4
Номинальный первичный ток, А	200	200	200	
Номинальный вторичный ток, А	5	5	5	
Номинальный класс точности	0,5S	0.5	10P	
Номинальная вторичная нагрузка, ВА	10	10	15	
Номинальный коэффициент безопасности не более	10	10		
Номинальная предельная кратность не менее			10	
Ток односекундной термической стойкости, кА	20			
Ток электродинамической стойкости, кА	51			