Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 306/МТПиР -Р

заседания Закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора «Комплектные распределительные устройства наружной установки"(лот № 142201-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК)

г. Благовещенск **«19» марта 2021**

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключение договора «Комплектные распределительные устройства наружной установки"(лот № 142201-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК)

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5 (пять) заявок.

№ п/п	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Дата и время регистрации заявки
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСИЭНЕРГИЯ" ИНН/КПП 9718125740/771801001 ОГРН 1197746046442	07.02.2021 13:39
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГО" ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342	11.02.2021 05:38
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259	11.02.2021 07:28
4.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ" ИНН/КПП 7203229744/550401001 ОГРН 1097232002823	11.02.2021 07:37
5.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС" ИНН/КПП 7706448157/770601001 ОГРН 1177746410896	11.02.2021 08:21

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 2 (две) заявки.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника ООО «КСИЭНЕРГИЯ»*
3. *Об отклонении заявки участника ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»*
4. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
5. *О предварительной ранжировке заявок*
6. *О проведении переторжки.*

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	07.02.2021 13:39	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСИЭНЕРГИЯ" ИНН/КПП 9718125740/771801001 ОГРН 1197746046442	7924832,93
2	11.02.2021 05:38	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГО" ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342	7924832,93
3	11.02.2021 07:28	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259	7924832,93
4	11.02.2021 07:37	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ" ИНН/КПП 7203229744/550401001 ОГРН 1097232002823	7924832,93
5	11.02.2021 08:21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС" ИНН/КПП 7706448157/770601001 ОГРН 1177746410896	7924832,93

По вопросу № 2

1. Отклонить заявку Участника ООО «КСИЭНЕРГИЯ» от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения
1. В составе заявки Участника отсутствуют габаритные размеры ячеек КРУ (габаритные размеры наибольшего выкатанного элемента предоставлены), что не соответствует условиям пункта 4.2.4 раздела 4.2 технических требований на закупку, в котором установлено следующее требование: «Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить: 4.2.4. Габаритно – установочные чертежи шкафов КРУ и наибольшей тележки КРУ с установленным на ней выкатным элементом (со всеми выступающими частями, отдельностоящей) с указанием всех размеров.» *По результатам **дополнительной экспертизы** замечание **не снято.*** *Участник не предоставил информацию по данному запросу.* 2. В составе заявки участник предоставил «Свидетельство об утверждении типа средств измерений на счетчик СЭТ-4М.03М, СЭТ-4ТМ.02М, что не соответствует условиям документации о закупке, в котором установлено следующее требование: Приложение1.1. «Опросный лист на КРУ пункт 28 «Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03МК.03. В соответствии с Техническими требования «Комплектные распределительные устройства наружной установки» пункт 4.2.6 В соответствии с: - Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства

измерений»

ТТ, ТН и счетчики электрической энергии, применяемые в сфере государственного регулирования должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа».

В составе заявки Участник должен представить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на ТТ, ТН, счетчики электрической энергии.

*По результатам **дополнительной экспертизы** замечание **не снято.***

Участник не предоставил информацию по данному запросу.

3. В составе заявки участник предоставил «Описание типа средств измерений на счетчик СЭТ-4М.03М, СЭТ-4ТМ.02М, что не соответствует условиям документации о закупке, в котором установлено следующее требование: Приложение1.1. «Опросный лист на КРУ пункт 28 «Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03МК.03. В соответствии с Техническими требования «Комплектные распределительные устройства наружной установки» пункт 4.2.6

В соответствии с:

- Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

ТТ, ТН и счетчики электрической энергии, применяемые в сфере государственного регулирования должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа».

В составе заявки Участник должен представить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на ТТ, ТН, счетчики электрической энергии.

*По результатам **дополнительной экспертизы** замечание **не снято.***

Участник не предоставил информацию по данному запросу.

4. В составе заявки участник предоставил Приложение 1.4. «Спецификацию основного оборудования в пункте 4 и пункте 6 не верно указана «Марка» (тип оборудования) и количество оборудования (оборудование и количество необходимо поменять местами)

*По результатам **дополнительной экспертизы** замечание **не снято.***

Участник не предоставил информацию по данному запросу.

По вопросу № 3

1. Отклонить заявку Участника ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения
1. В предоставленном Участником плане расположения оборудования (файл «План с размерами и однолинейной схемой») указаны следующие глубина и ширина шкафов: - для СР ($I_{ном}$ 2000 А): 1300х750 мм (ГхШ); - для ОЛ, ТН, резерв ($I_{ном}$ 1000 А; 630 А): 1300х600 мм (ГхШ). Однако в руководстве по эксплуатации КРУ «ВОЛГА» (файл «Волга_РЭ») указаны другие размеры: - шкафы с $I_{ном}$ 1600; 2000 А: 1500х800 мм (ГхШ); - шкафы $I_{ном} \leq 1250$ А: 1425х650 (750) мм (ГхШ), что не соответствует условиям пункта 4.5.1.3 документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные

сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки.»

*По результатам **дополнительной экспертизы** замечание **не снято.***

Участник не предоставил информацию по данному запросу.

2. В предложении участника указано количество комплектов дуговых защит – 1 комплект. Также в составе КРУ шкаф дуговой защиты – 1 шт. Схемы исполнения дуговой защиты отсутствуют, определить количественный состав дуговой защиты и его достаточность невозможно.

*По результатам **дополнительной экспертизы** замечание **не снято.***

Участник не предоставил информацию по данному запросу.

3. В составе заявки участник предоставил «Свидетельство об утверждении типа средств измерений на счетчик СЭТ-4М.03М, СЭТ-4ТМ.02М, что не соответствует условиям документации о закупке, в котором установлено следующее требование: Приложение1.1. «Опросный лист на КРУ пункт 28 «Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03МК.03. В соответствии с Техническими требования «Комплектные распределительные устройства наружной установки» пункт 4.2.6

В соответствии с:

- Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

ТТ, ТН и счетчики электрической энергии, применяемые в сфере государственного регулирования должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа».

В составе заявки Участник должен представить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на ТТ, ТН, счетчики электрической энергии.

*По результатам **дополнительной экспертизы** замечание **не снято.***

Участник не предоставил информацию по данному запросу.

5.4. В составе заявки участник предоставил «Описание типа средств измерений на счетчик СЭТ-4М.03М, СЭТ-4ТМ.02М, что не соответствует условиям документации о закупке, в котором установлено следующее требование: Приложение1.1. «Опросный лист на КРУ пункт 28 «Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03МК.03. В соответствии с Техническими требования «Комплектные распределительные устройства наружной установки» пункт 4.2.6

В соответствии с:

- Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

ТТ, ТН и счетчики электрической энергии, применяемые в сфере государственного регулирования должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа».

В составе заявки Участник должен представить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на ТТ, ТН, счетчики электрической энергии.

*По результатам **дополнительной экспертизы** замечание **не снято.***

Участник не предоставил информацию по данному запросу.

5.5. В составе заявки участник предоставил Приложение 1.1. Опросный лист КРУ, пункт 28 «Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.01, что не соответствует условиям документации о закупке, в котором установлено следующее требование: Приложение1.1. «Опросный лист на КРУ пункт 28 «Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03МК.03. В соответствии с Техническими требования «Комплектные распределительные устройства наружной установки» пункт 4.4.2. Эквивалентное

оборудование

Параметрами эквивалентности являются технические требования, указанные в опросных листах и общих требованиях, являющихся приложением к данным техническим требованиям на проведение закупки. Для приборов учета эквивалент также должен удовлетворять требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

*По результатам **дополнительной экспертизы** замечание **не снято.***
Участник не предоставил информацию по данному запросу

По вопросу № 4

1. Признать заявки

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГО" ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ" ИНН/КПП 7203229744/550401001 ОГРН 1097232002823

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 5

1. Утвердить предварительный расчет баллов по результатам оценки заявок, признанных соответствующими условиям Документации о закупке:

Критерий оценки (подкритерий)	Весовой коэффициент значимости		Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (с учетом весового коэффициента значимости)		
	критерия	подкритерия	ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"	ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"	ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ"
Критерий оценки 1: Цена договора	80%	-//-	0	0	0
Критерий оценки 2: Квалификация (отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции)	20%	-//-	0	0	1
Итоговый балл заявки (с учетом весовых коэффициентов значимости)			0	0	1

2. Утвердить предварительную ранжировку заявок:

Место в предвари-тельной ранжировке (порядковый № заявки)	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1 место	11.02.2021 07:37	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ" ИНН/КПП 7203229744/550401001 ОГРН 1097232002823	7924832,93	нет
2 место	11.02.2021 05:38	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГО" ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342	7924832,93	нет
3 место	11.02.2021 07:28	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259	7924832,93	нет

По вопросу № 6

1. Провести переторжку;
2. Предметом переторжки является ***цена заявки***.
3. Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

№ п/п	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ" ИНН/КПП 7203229744/550401001 ОГРН 1097232002823	7924832,93	нет
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГО" ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342	7924832,93	нет
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259	7924832,93	нет

4. Определить форму переторжки: ***очная;***
5. Шаг переторжки: 0,1 % - 100 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС***;***
6. Назначить переторжку на 22.03.2021 г. в 15:00 час. (амурского времени);
7. Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru;

8. Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника.

Секретарь Закупочной комиссии  ***Г.М.Терёшкина***

8(4162) 397-260