

**ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2022 (Утв)**

Группа	Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Обобщенное оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количес	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ
	Южно-Якутские ЭС	ПС 110 кВ Юхта	Подстанция	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Большой Нимыр – Юхта		КР	07.10.22	19.10.22	13 дн	10.10.22	19.10.22	10 дн	0	Изменная	Замена опор П-обр 2, 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; АП-обр №1, 3, 35
	Южно-Якутские ЭС	ПС 110 кВ Юхта	Подстанция	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лебединый - Юхта		КР	20.10.22	05.11.22	17 дн	20.10.22	05.11.22	17 дн	0	Исходная	Замена опор П-обр 32, 31, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125; АП-обр 30, 117
	Южно-Якутские ЭС	Южно-Якутские ЭС	Уровень управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимыр с отпайками		ТР	03.10.22	06.10.22	4 дн	01.10.22	04.10.22	4 дн	0	Изменная	Ревизия контактных соединений пласечных зажимов АП-образных опор №224, 225, 229, 230, 231, 232, 305, 306, 332, 332а, 345.