

План ремонтов

ПЭС декабрь 2024

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г	02.12.24	06.12.24	Обрезка крон деревьев по всей длине	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Голубинка	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	04.12.24	04.12.24	ЗРР на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 для вывода в текущий ремонт Т-1.	без отключения	00:15
ПС 110 кВ Голубинка	1С 110 кВ	04.12.24	04.12.24	ВПр на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 для вывода в текущий ремонт Т-1.	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Голубинка	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	05.12.24	05.12.24	ЗРР на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 для ввода после текущего ремонта Т-1.	без отключения	00:15
ПС 110 кВ Голубинка	1С 110 кВ	05.12.24	05.12.24	ВПр на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 ввода после текущего ремонта Т-1.	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Голубинка	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	19.12.24	19.12.24	ЗРР на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 для вывода в ремонт Т-2.	без отключения	00:15
ПС 110 кВ Голубинка	2С 110 кВ	19.12.24	19.12.24	ВПр на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 для вывода в ремонт Т-2.	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Голубинка	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	20.12.24	20.12.24	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 для ввода после ремонта Т-2.	без отключения	00:15
ПС 110 кВ Голубинка	2С 110 кВ	20.12.24	20.12.24	ВПр на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 для ввода после ремонта Т-2.	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Промузел	1С 110 кВ	26.12.24	26.12.24	ВПр на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 для вывода в текущий ремонт Т-1	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Промузел	1С 110 кВ	27.12.24	27.12.24	ВПр на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 для ввода после текущего ремонта Т-1	с отключением	00:15