Приложение 1.1 к техническим требованиям
на закупку КТПБ-35 для ПС Водозабор

Опросный лист на блоки КТПБ типа Б35

Объект: *ПС 35 кВ Водозабор*

	Тип КТПБ(М)			*Очередь поставки*	*I*
1	*№ чертежа опросного листа на*	*Блоков 35 кВ*	***Б35-156/1,0-К630Б-УХЛ1*** – 2 шт		
2	*Тип разборного ОПУ*	-			
3	*Номинальный ток ввода КРУ 10(6)кВ*	*А*	-		
4	*Тип разъединителя*	*35 кВ*	**РГПЗ-2-II- 35/1000 УХЛ1**		
			РГПЗ-1б-II-35/1000 УХЛ1		
5		*110 кВ*	-		
6		*220 кВ*	-		
7	*Тип выключателя*	*35 кВ*	**ВГБ-35-12,5/630 УХЛ1**		
8		*110 кВ*	-		
9		*220 кВ*	-		
10	*Тип трансформатора тока*	*35 кВ*	***Встроенные в выключатель***		
11		*110 кВ*	-		
12		*220 кВ*	-		
13	*Тип трансформатора напряжения*	*35 кВ*	-		
14		*110 кВ*	-		
15		*220 кВ*	-		
16	*Тип аппарата защиты от перенапряжений*	*35 кВ*	-		
17		*110 кВ*	-		
18		*220 кВ*	-		
19	*Тип аппарата защиты нейтрали обмоток ВН силового трансформатора*	*110 кВ*	-		
20		*220 кВ*	-		
21	*Блок ВЧ связи 110 кВ для третьей фазы*		-		
22	*Молниеотводы, шт., устанавливаемые на*	*ж/б опорах ВЛ 35 и 110 кВ*		*МП-1*	-
		ж/б стойках типа СК		*МП-2*	-
23		*ж/б опорах ВЛ 220 кВ (ж/б стойках типа СК)*		*МП-1, МП-2*	-
		металлических опорах ВЛ 220 кВ		*МЛ-1, МЛ-2*	-
24		*порталах 220, 110, 10(6) кВ*		*МЛ-1*	-
		ж/б стойках типа ВС 220, 110, 10(6) кВ		*МЛ-2*	-
25	*Внешнее заграждение подстанции, п.м.*	*Незаглубленное*	-	*заглубленное*	-
26	*Элементы портала*				-
27	*Кронштейны, устанавливаемые на концевой опоре ВЛ*	*35 кВ*	*К-1*		-
28		*110 кВ*	*К-2*		-
29		*220 кВ*	*К-3*		-
30	*Тип изоляции*	*Фарфор*			

31	*Технические характеристики блоков 35 кВ*	*Назначение блоков*		*ТМН*	*ТН*	*Л*	*Л*	*Л*	*ВВ1*	*СВ*	*ВВ2*	*Л*	*Л*	*Л*	*ТН*	*ТСН*
32		*Тип блока*	*Б35-*	-	-	***156/1,0***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33		*Схема вспом. соед.*	*0ГК.365*			-										
34		*Коэффициент трансформации*	*выносных*			-										
35			*встроенных в*			-										
36		*Исполнение привода выключателя*	*РТМ*			-										
37			*ТЭО*			-										
38			*№ схемы привода*			-										
39	*Ток катушки РТМ привода КЗ 110 кВ, Iо, А*									-						
40	*Схема вспомогательных соединений блока КЗ 110 кВ*									*0ГК.365*		-				
41	*Ток катушки РТМ привода КЗ 220 кВ, Iо, А*									-						
42	*Схема вспомогательных соединений блока КЗ 220 кВ*									*0ГК.365*		-				
43	*Схема и количество щитков сигнализации на дому*									-						
44	*Количество обрабатываемых фаз В.Ч. связи*	*35 кВ*	-													
45		*110 кВ*	-													
46		*220 кВ*	-													
47	*Вид транспорта*		***железнодорожный, автотранспорт***													
48	*Тип привода разъединителя 35 кВ*		***ручной***													
49	*Тип модуля трансформатора*		-													
50	*Дополнительно в комплект поставки включить съемные защитные ограждения для безопасного обслуживания выключателя.*															