ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на разъединители РГПЗ-35 кВ поставляемых в составе блоков Б35

	Параметры разъединителя		Варианты исполнения	Значение заказа	
				№1 РГПЗ-2-II-35/1000 УХЛ1	№2 РГПЗ-1б-II-35/1000 УХЛ1
1	Тип разъединителя по количеству полюсов		Однополюсный	-	-
			Двухполюсный	-	-
			Трехполюсный	Да	Да
2	Наличие общей рамы (для двухполюсного и трехполюсного)		«Да» или «Нет»	Да	Да
3	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение		35 кВ / 40,5 кВ	Да	Да
4	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости, не менее		1000А / 20кА / 50кА	Да	Да
			2000А / 31,5кА / 80кА	-	-
5	Количество ножей заземления		2 заземлителя	Да	-
			1 со стороны неподвижной колонки «а»	-	-
			1 со стороны поворотной колонки «б»	-	Да
			Без заземления	-	-
6	Тип изоляции (категория или степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920)		Фарфоровая А	-	-
			Фарфоровая Б	Да	Да
			Полимерная IV	-	-
7	Тип изоляторов		С4-195 I УХЛ1	-	-
			С4-195 II УХЛ1	Да	Да
			ОСК-12,5-35-Б-3 УХЛ1	-	-
8	Типы приводов	Привод главных ножей	Ручной	Да	Да
			Электродвигательный	-	-
		Привод заземляющих ножей	Ручной	Да	Да
			Электродвигательный	-	-
9	Тип ручного привода		ПР-12	-	Да
			ПР-20	Да	-
10	Тип блок-замка для совмещенного привода		Механический	-	-
			Электромагнитный	Да	Да
11	Расположение ведущего полюса (для двухполюсного и трехполюсного аппарата)		В центре	-	-
			Слева	-	Да
			Справа	Да	-
12	Климатическое исполнение/категория размещения		УХЛ1 согласно п. 2, приложение №9 ГОСТ 15150-69	Да	Да
13	Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях: - высота над уровнем моря – не более 1000 м; - верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 40 ^{0}C; - нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 60 ^{0}C; - скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололёда и не более 15 м/с при гололёде толщиной не более 20 мм. -Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее 6			 Да Да Да Да Да Да	 Да Да Да Да Да Да
14	Количество разъединителей			2	2