

Утверждаю  
Первый заместитель директора -  
главный диспетчер  
Филиала АО «СО ЕЭС»  
Амурское РДУ  
п/п А.А. Голубов  
« 22 » апреля 2022 г.

**График ремонта, ЭН и электротехнического обслуживания Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на май 2022 года**

| Наименование объекта диспетчеризации<br>(электростанция, оборудование) | Выполнение в годовом графике сроков ремонта |            | Запланированный в месячный график срок ремонта |            | Разрешенный срок ремонта |           | Алгоритм выполнения (час, сутки, неделя) | Вид ремонта | Содержание работ | Прочие примечания | Состояние заявки |  |   |         |
|--|---|------------|--|------------|--------------------------|-----------|--|-------------|------------------|-------------------|------------------|--|---|---------|
|  | Начало                                      | Окончание  | Начало   | Окончание  | Начало                   | Окончание |  |             |                  |                   |                  |  |   |         |
| <b>Объект: Амурские электросетевые сети</b>                            |   |            |  |            |                          |           |  |             |                  |                   |                  |  |   |         |
| ВЛ 110 кВ Ивановка – Поповка   | 16.05.2022                                  | 20.05.2022 | 5 дн   | 16.05.2022 | 20.05.2022               | 5 дн      | 16.05.2022                               | 20.05.2022  | 5 дн             | 6:00              | ВР               | Работы на ПС 110 кВ Ивановка   | Для обеспечения надежности развития мощности в районной системе энергообеспечения и работы на Районной ГРС ТТ № 6 и ТТ № 7, на Благоязвонской ТЭЦ 3 ТТ. | История |
| ВЛ 110 кВ Ивановка – Поповка   | 21.05.2022                                  | 25.05.2022 | 5 дн   | 21.05.2022 | 25.05.2022               | 5 дн      | 21.05.2022                               | 25.05.2022  | 5 дн             | 6:00              | ВР               | Работы на ПС 110 кВ Поповка  | Для обеспечения надежности развития мощности в районной системе энергообеспечения и работы на Районной ГРС ТТ № 6 и ТТ № 7, на Благоязвонской ТЭЦ 3 ТТ. | История |
| ВЛ 110 кВ Ушаково – Сайрань  | 04.05.2022                                  | 04.05.2022 | 1 дн   | 04.05.2022 | 04.05.2022               | 1 дн      | 04.05.2022                               | 04.05.2022  | 1 дн             | 4:00              | ВР               | Работы на ПС 110 кВ Сайрань  | Для обеспечения надежности развития мощности в районной системе энергообеспечения и работы на Районной ГРС ТТ № 6 и ТТ № 7, на Благоязвонской ТЭЦ 3 ТТ. | История |
| ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка  | 30.05.2022                                  | 02.06.2022 | 5 дн   | 30.05.2022 | 02.06.2022               | 5 дн      | 30.05.2022                               | 02.06.2022  | 5 дн             | 6:00              | ВР               | Работы на ПС 110 кВ Тамбовка, на ПС Михайловка   | Для обеспечения надежности развития мощности в районной системе энергообеспечения и работы на Районной ГРС ТТ № 6 и ТТ № 7, на Благоязвонской ТЭЦ 3 ТТ. | История |
| ВЛ 110 кВ Сайрань – Поповка с отпайкой на ПС Аленка                    | 05.05.2022                                  | 05.05.2022 | 1 дн   | 05.05.2022 | 05.05.2022               | 1 дн      | 05.05.2022                               | 05.05.2022  | 1 дн             | 2:00              | ТР               | Снятие стоек отпайки от ЛЭП, ЛЭП   | Для обеспечения надежности развития мощности в районной системе энергообеспечения и работы на Районной ГРС ТТ № 6 и ТТ № 7, на Благоязвонской ТЭЦ 3 ТТ. | История |
| КВЛ 110 кВ Благоязвонская – Центральная № 1 с отпайкой                 | 11.05.2022                                  | 13.05.2022 | 3 дн   | 11.05.2022 | 13.05.2022               | 3 дн      | 11.05.2022                               | 13.05.2022  | 3 дн             | 2:00              | ЗР               | Текущий ремонт В-110 КВЛ Центральная 1, Текущий ремонт КС-110 КВЛ Центральная 1, ВЛ-110 КВЛ Центральная №1, Обработка РСА (АМЭС) | С выходом в ремонт КВЛ 110 кВ Благоязвонская – Центральная №1 с отпайкой  | История |
| КВЛ 110 кВ Благоязвонская – Центральная № 2 с отпайкой на ПС Северная  | 04.05.2022                                  | 06.05.2022 | 3 дн   | 04.05.2022 | 06.05.2022               | 3 дн      | 04.05.2022                               | 06.05.2022  | 3 дн             | 2:00              | ЗР               | Текущий ремонт В-110 КВЛ Центральная 2, Текущий ремонт КС-110 КВЛ Центральная 2, ФЛ-110 КВЛ Центральная №2, Обработка РСА (АМЭС) | С выходом в ремонт КВЛ 110 кВ Благоязвонская – Центральная №2 с отпайкой на ПС Северная   | История |
| <b>Объект: ПС 110 кВ Сайрань</b>                                       |   |            |  |            |                          |           |  |             |                  |                   |                  |  |   |         |
| ПС 110   | 04.05.2022                                  | 04.05.2022 | 1 дн   | 04.05.2022 | 04.05.2022               | 1 дн      | 04.05.2022                               | 04.05.2022  | 1 дн             | 4:00              | ВР               | Работы на ПС 110   |   | История |
| ПС 110   | 05.05.2022                                  | 05.05.2022 | 1 дн   | 05.05.2022 | 05.05.2022               | 1 дн      | 05.05.2022                               | 05.05.2022  | 1 дн             | 4:00              | ВР               | Работы на ПС 110   |   | История |
| КС-110 кВ  | 05.05.2022                                  | 05.05.2022 | 1 дн   | 05.05.2022 | 05.05.2022               | 1 дн      | 05.05.2022                               | 05.05.2022  | 1 дн             | 4:00              | ТР               | Замена силовых кабелей и освидетельзование выводов ТН-110 КС   |   | История |
| КС-110 кВ  | 04.05.2022                                  | 04.05.2022 | 1 дн   | 04.05.2022 | 04.05.2022               | 1 дн      | 04.05.2022                               | 04.05.2022  | 1 дн             | 4:00              | ТР               | Замена силовых кабелей и освидетельзование выводов ТН-110 КС   |   | История |
| <b>Объект: ПС 110 кВ Ивановка</b>                                      |   |            |  |            |                          |           |  |             |                  |                   |                  |  |   |         |
| В-П110 Поповка   | 16.05.2022                                  | 20.05.2022 | 5 дн   | 16.05.2022 | 20.05.2022               | 5 дн      | 16.05.2022                               | 20.05.2022  | 5 дн             | 6:00              | ТР               | Предоставляемому Комплекту РСА (022704-012)  |   | История |
| ТН-110   | 05.05.2022                                  | 05.05.2022 | 1 дн   | 05.05.2022 | 05.05.2022               | 1 дн      | 05.05.2022                               | 05.05.2022  | 1 дн             | 2:00              | ТР               | Обслуживание ТН-110  |   | История |
| <b>Объект: ПС 110 кВ Тамбовка</b>                                      |   |            |  |            |                          |           |  |             |                  |                   |                  |  |   |         |
| В-П110 Михайловка  | 30.05.2022                                  | 02.06.2022 | 5 дн   | 30.05.2022 | 02.06.2022               | 5 дн      | 30.05.2022                               | 02.06.2022  | 5 дн             | 6:00              | ТР               | Предоставляемому Комплекту РСА (022704-012), (020-152/204-001)   |   | История |
| <b>Объект: ПС 110 кВ Ивановка</b>                                      |   |            |  |            |                          |           |  |             |                  |                   |                  |  |   |         |
| В-П110 Т1  | 16.05.2022                                  | 20.05.2022 | 5 дн   | 16.05.2022 | 20.05.2022               | 5 дн      | 16.05.2022                               | 20.05.2022  | 5 дн             | 2:00              | ТР               | Текущий ремонт Т1  |   | История |
| В-П110 Т2  | 23.05.2022                                  | 27.05.2022 | 5 дн   | 23.05.2022 | 27.05.2022               | 5 дн      | 23.05.2022                               | 27.05.2022  | 5 дн             | 2:00              | ТР               | Текущий ремонт Т2  |   | История |
| <b>Объект: ПС 110 кВ Мельки</b>  |   |            |  |            |                          |           |  |             |                  |                   |                  |  |   |         |
| В-П110 Т.1   | 02.05.2022                                  | 06.05.2022 | 5 дн   | 02.05.2022 | 06.05.2022               | 5 дн      | 02.05.2022                               | 06.05.2022  | 5 дн             | 2:00              | ТР               | Текущий ремонт Т1  |   | История |
| <b>Объект: ПС 110 кВ Поповка</b>                                       |   |            |  |            |                          |           |  |             |                  |                   |                  |  |   |         |
| В-П110 Ивановка  | 22.05.2022                                  | 23.05.2022 | 2 дн   | 22.05.2022 | 23.05.2022               | 2 дн      | 22.05.2022                               | 23.05.2022  | 2 дн             | 3:00              | ИЭТ              | Профилактические испытания В-П110 Ивановка   |   | История |
| В-П110 Ивановка  | 21.05.2022                                  | 25.05.2022 | 5 дн   | 21.05.2022 | 25.05.2022               | 5 дн      | 21.05.2022                               | 25.05.2022  | 5 дн             | 6:00              | ТР               | Предоставляемому Комплекту РСА (022704-012)  |   | История |

Начальник СЭР  
Начальник СЭРБнР  
Начальник СЭРЗнА  
Начальник ОДС

п/п  
п/п  
п/п  
п/п

О.М. Кравцова  
В.Е. Попик  
Б.А. Ищенко  
В.С. Янов