

Фигиал	У. кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, социальные объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Прим.СЭС	10	РП Новоиколаевка	по ф.15 в РП-10 ф.9	01.01.22 0:26	01.01.22 0:31	0:05	01.01.22 0:31	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обход 4.1.22, оп. 276 замена изолятора ф.-В.		нет / 269 чел	269	0,09	5	-20, ветер
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Александровское 35/6	5	01.01.22 11:05	01.01.22 11:10	0:00	01.01.22 11:10	0:00	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Вл.-Александровское.		больница, кот./900ч.	900	3	9	-17, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	01.01.22 13:31	01.01.22 13:43	3:40	01.01.22 13:43	3:40	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. Оп.276 разрушен изолятор ф-В - заменен		кот., больница/432ч.	432	0,3	12	-10, ясно
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеновка	1	02.01.22 14:48	02.01.22 15:48	0:00	02.01.22 23:53	0:00	МТЗ	ну		РЗА ПП.с. Кондратеновка, с Каменушка. В 15:48 включен без КТП 1120. В КТП 1120 повреждение в РУ 0,4. Устранено.		нет/300ч.	300	0,2	8	-9, ясно
Прим.ЮЭС	110	Казармы 110/10	T2	02.01.22 14:58	02.01.22 15:00	0:05	03.01.22 0:37	0:05	ГЗ			РЗА ПП. Обесточена 2С 10кВ. В 15:00 включен СВ 10, запитаны все потребители. Произведен осмотр, выявлено отсутствие масла в расширительном баке в результате течи масла из-под термопатрона, требуется ремонт и доливка масла. В 20:55 работы по устранению течи и доливки масла, окончены, в 0:37 3.1.22 Т2 включен. (осмотр проводился 31.12.21, замечаний не выявлено)	T1	часть г.Артем/50ч.	50	2,75	2	-7, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	04.01.22 1:46	04.01.22 3:24	0:00	04.01.22 18:52	0:00	КУ, земля			с. Прохладное, п. Южный, с. Шмидтовка. В 3:24 8 ТП запитано от ф.28 Де-Фриз. В 6:54 выделен участок от ОП 20 до ОП 59, запитано еще 1 ТП. В 8:21 фидер включен с "Землей", потребитель запитан; вкл в 18:52, оп.5 устранен обрыв шлейфа фА /в 16:16 при включении ф20 произошло повреждение ОПН фс в яч. ТН-6 1 сч бкВ, ОПН исключен из сх (отключили В 6 Т-1 (от КУ), обесточены потребители 1сч бкВ. Роткл=9,7 МВт/ 2995 чел/Надеждинский р-н., больн, 5 кот, в 16:58 1 сч бкВ вкл в работу, потребитель запитан/. Замена ОПН после праздников.	ф.28 Де-Фриз	школа, кот./370ч.	370	1,7	14	-17, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 РКЛ на оп.207	04.01.22 13:58	04.01.22 16:19	0:12	04.01.22 21:53	0:12	МТЗ	ну	ну	Вкл без СТП, вкл в 18:03 без 2ТП, вкл в 18:47 без 1ТП "Слинкино". РЗА ПП. Повторная попытка включения в 21:53 успешная, весь потребитель запитан.		школа/ 245 чел	245	0,15	11	-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	04.01.22 17:03	04.01.22 17:21	0:45	04.01.22 17:59	0:45	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Причина: перегруз. Отключался с нагрузкой ф-15 ПС Надеждинская. Вкл без 17 ТП (основной потреб. запитан), вкл в 17:59 полностью		д.дом/ 390 чел	390	3,3	26	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	04.01.22 22:37	05.01.22 0:41	0:41	05.01.22 0:41	0:41	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Душкино.Л базы -30км. Произведён обход ,замечаний нет		школа/300ч.	300	0,3	10	-18,обл.
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	04.01.22 22:49	05.01.22 1:30	0:10	05.01.22 1:50	0:10	КУ "Земля"			с.В-Надеждинское, Новый. В 00:54 запитаны 3 ТП. В 1:16 запитаны 4 ТП из 10. В 1:30 запитано 5 ТП. Повреждение на вед. ТП. При открытии двери РУ 6 кВ КТП-5417 во время осмотра разрушился ОПН 6 ф.В		нет/1273ч.	1273	3	10	-14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	04.01.22 22:49	04.01.22 23:37	18:23	05.01.22 3:38	18:23	КУ "Земля"			с.Прохладное, Соловей Ключ, п.Новый. В 23:37 включен до оп. 10/1, запитано 10 ТП. В 2:45 запитано 11 ТП. В 3:38 включено все. В РУ-6кВ КТП 5406 выявлено повреждение ОПН 6кВ ф.А.		нет/450ч.	450	0,3	15	-14, ясно
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	15	05.01.22 18:26	05.01.22 18:26	1:46	05.01.22 18:26	1:46	МТЗ	ну	у	РЗА П. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	-25, облач
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	06.01.22 7:53	06.01.22 10:35	1:00	06.01.22 10:35	9:05	КУ "Земля"			РЗА ПП. с. Усть-Ивановка. В 8:35 котельная запитана от собственного ДГ. Вкл. в 10:35, повреждение на вед. ТП 3-20		котельн.(на ДГ) / 300 чел	300	0,9	13	-28, облач
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	06.01.22 9:37	06.01.22 9:37	0:02	06.01.22 9:37	9:39	Биробидж: 1ст НЗ3. Бидж: 1ст ТЗНП	у		РЗА П. По расчетам СРЗАИ: точка КЗ ф-А 36,5 км (зона осмотра 33-39км от от ПС 110 кВ Биджан). 11.1.22 обход без замечаний		нет	0	0	0	-28, облач
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	07.01.22 5:42	07.01.22 5:42	1:46	07.01.22 5:42	1:46	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр		кот/ 820 чел	820	0,57	7	-30, облачно
Ам.ЗЭС	10	Желтоярво 35/10	1	07.01.22 12:22	07.01.22 14:11	1:09	07.01.22 18:48	18:35	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП, с.Черниговка, с.Гащенко. Включен без 2 вед.ТП. Повреждение КЛ-10 от опоры 125/3 до ШВС-10 техникой (трактор) сторонней организации. Сообщено в СБ. Устранено, все включено		школа, уголь.котельная (перешла на ДГ) / 730 чел	730	0,315	15	-25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	07.01.22 14:17	07.01.22 15:07	1:32	07.01.22 18:12	1:32	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. Г.Большой Камень. Включен без СТП. В 18:12 включен полностью. Повреждение на вед.ТП		5 котельных / 860 чел	860	0,9	41	-8, ясно

Ам.ЭС	10	Светлая 220/110/35/10	36	08.01.22 10:39	08.01.22 10:42	0:57	08.01.22 10:42	0:57	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Произведен осмотр, в пр.оп.269-270 дерево под проводами со следами силы, повреждение ВЛ-10 кВ нет.		школа, дс, уголь.кот / 471 чел	471	0,05	11	-25, ясно
Прим.ЮЭС	110	Подъяпольск - Новый мир		08.01.22 13:16	08.01.22 18:01	1:38	09.01.22 6:09	17:06	Подъяпольск: НЗЗ 1ст, ускорение НЗЗ 3 ст	ну	у	РЗА ПП. в 13:16 на ПС-110 Подъяпольск отключился СВ-110 от НЗЗ 1,3 ст, АПВ ну, одновременно на ПС-110/6 Береговая-1 отключился В 110 Береговая-2 от НМТЗ 2 ст, ускорение НМТЗ 2 ст. (МТО), АПВ ну (РПВ успешно в 14:39). В 13:24 на ПС Новый Мир обнаружено разрушение СВ 110 3-х фаз / (ВМТ-110, обогревы были в работе) с возгоранием масла, закорочение изоляции ОД-110-Т2 в сторону 2СШ-110, вызывалась пожарная охрана. В 13:31 для предотвращения развития аварийной ситуации отключена ВЛ 110 Береговая-2-Топаз-Новый Мир, обесточены ПС-110/10 Новый мир, 2СШ-110/6 ПС Топаз. В 13:35 допуск пожарной бригады. В 13:39 возгорание локализовано (пожарный расчет не допускался). В 14:00 РПВ ВЛ-110 Подъяпольск-Новый мир на х.х. успешно. В 14:29 на ПС Новый мир выведен в ремонт СВ-110, включена рем.перемычка, включена в работу ВЛ-110 Береговая-2-Топаз-Новый мир, запитана нагрузка ПС Топаз (1,75 МВт, 650 чел, 15ТП). Не приходило напряжение на ПС Новый мир В 17:26 на ПС Новый Мир проведена ревизия ОСИ ОД 110 Т-2, в 18:01 включена в работу ВЛ 110 кВ Подъяпольск - Новый мир, запитаны все потребители. По ВЛ-110 кВ Береговая-2 - Топаз - Новый мир обнаружены повреждения: на оп. 77, оп. 81 обрыв шлейфов верхней фазы, на оп. 80 обрыв шлейфа средней фазы, оп. 34 обрыв шлейфов нижней и средней фаз. 9.01.22 в 6:09 повреждения устранены, линия включена в работу. На ПС Новый Мир ведутся АBR по замене СВ-110. 11.1.22 в 00:25 ПС Новый мир с Б. для монтажа и	г.Большой камень, Новый мир / 1983 чел	1983	4,27	41	-4, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	1	08.01.22 15:16	08.01.22 15:21	0:35	08.01.22 15:21	0:35	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Повреждение на вед.ТП	котельная / 2329 чел	2329	0,25	20	-25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	09.01.22 9:48	09.01.22 11:33	0:32	09.01.22 19:38	0:32	"земля" от КУ			с.Прокладное, Шмидтовка, Зима Южная. В 11:33 запитано от резерва 8 ТП из 14. Повреждение концевой кабельной муфты на оп.5. Устранено.	ф.28 ПС Де-Фриз	370	1,7	14	-16, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	5	09.01.22 23:23	09.01.22 23:25	1:08	09.01.22 23:25		МТЗ	нет	у	РЗА П. Осмотр без замечаний	школа, дс, котельная / 178 чел	178	0,01	12	-20, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	7	10.01.22 14:06	10.01.22 14:06	0:06	10.01.22 14:06	0:06	МТЗ	у		РЗА ПП. Проведен обход: на КТП-3094 разрушение предохранителя 10 кВ ф.В с перекрытием на ф.С, устранено.	нет	0	0	0	-4, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	10.01.22 15:10	10.01.22 16:15	2:21	16.01.22 18:38	7:55	МТО	выв		РЗА ПП. Повреждение головного участка КЛ-10кВ, 317 м. от ПС Промысловка. 15.1.22 разработан котлован, разрезан КЛ, испытан. 16.01.22 смонтирована каб.вставка 3м и 2 соед.муфты, включен в работу.	ф.7	котельн / 560чел	560	1,7	15	-4, ясно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	65	10.01.22 16:20	10.01.22 17:20	0:08		0:08	МТО	ну	ну	РЗА ПП. г.Биробиджан. Выделен поврежденный участок КЛ-6кВ ТП-81 - ТП-178, без потребителей. Повреждение каб.	ф.276 ПС Центр	поликлиника, детдом / 2845чел	2845	1,2	11	-20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 в РП 80201 яч.15	10.01.22 21:12	11.01.22 3:18	0:18	19.01.22 18:41	0:56	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. В 22:30 ЦТП запитана по 0,4 кв. Обеспечен резерв без 2ТП. На повреждении КЛ 10 РП80201-ТП82024.В 3:40 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. 11.01.21 определено МП 67м от РП80201. 12-17.1.22 работы не велись. 18.1.22 разработан котлован, испытания выдержал. 19.01.22 смонтирована каб. муфта, включен в работу.	ф.17, ф.15	ЦТП / 650 чел	650	0,2	6	-8, ясно
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	11.01.22 9:06	11.01.22 12:28	0:43	11.01.22 12:28	0:43	Откл.КУ"Земля"			РЗА ПП с.Чистоводное. При поиске "Земля" самоустранилась. Произведен обход, под оп 445 обнаружена обгоревшая проволока. На траверсе видны следы перекрытия,пожого, провода не повреждены (следов наброса нет)	школа/115ч.	115	0,22	8	-11, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	11.01.22 13:21	11.01.22 13:52	2:04	11.01.22 13:52	2:04	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Большой Камень,с.Царевка	кот., д.дом/270ч.	270	0,9	14	-9, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	11.01.22 15:25	11.01.22 16:21	2:41	11.01.22 16:21	3:01	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Большой Камень,с.Царевка. 14.01.22 произведен обход, замечаний нет	кот., д.дом/270ч.	270	0,9	14	-9, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	13	11.01.22 17:26	11.01.22 17:29	2:06	11.01.22 17:29	2:06	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. п.Олений.	нет/360ч.	360	0,35	7	-11, пасм.	

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	11.01.22 21:47	11.01.22 23:02	0:48	11.01.22 23:12	4:49	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. г.Фокино. В 23:02 запитано 12 ТП от резерва, запитана котельная. В 23:12 включено полностью. Обход 14.01.22г, повреждение на вед. уч.	ф.11	котельн / 1230чел	1230	1,9	16	-12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	11.01.22 23:44	12.01.22 0:43	0:00	12.01.22 16:28	0:00	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. с.Абраженовка, с.Снегуровка, с.Васиановка. В 0:43 запитано 15 ТП. В 1:20 запитаны все потребители от резерва. Выделен участок без потребителей от РС-629/260 до РС-627/391. В пролете ОП 377-388, 379-380 обнаружены деревья на проводах их вне пределов охранной зоны.	ф.8	школа, котельн, д/с / 1650чел	1650	0,3	23	-21, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	12.01.22 0:02	12.01.22 0:32	0:00	12.01.22 0:32	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. г.Фокино. Обход 14.01.22г, повреждение на вед. уч.		КНС / 420чел	420	0,8	10	-12, ясно
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	119	12.01.22 0:37	12.01.22 0:37	1:27	12.01.22 0:37	1402:06	МТО		у	РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	-25, обл
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	12.01.22 1:01	12.01.22 1:08	0:29	12.01.22 1:08	0:29	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. г.Фокино. Обход 14.01.22г, повреждение на вед. уч.		КНС / 420чел	420	0,8	10	-12, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	12.01.22 1:37	12.01.22 2:42	2:42	12.01.22 2:42	2:42	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. г.Фокино. Обход 14.01.22г, повреждение на вед. уч.		КНС / 420чел	420	0,8	10	-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	12.01.22 3:33	12.01.22 5:32	0:00	12.01.22 5:32	0:00	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		школа / 300чел	300	0,3	10	-15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	12.01.22 4:52	12.01.22 5:04	0:55	12.01.22 5:04	0:55	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Романовка. В пролете 29-30 обнаружено распущенное состояние провода фазы В.		котельн / 100чел	100	0,1	5	-17, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угольная 110/6	6	12.01.22 5:40	12.01.22 5:40	0:00	12.01.22 5:40	0:00	МТО		у	РЗА ПП.		нет	0	0	0	-14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	12.01.22 5:46	12.01.22 6:03	1:38	12.01.22 6:03	1:38	МТЗ	выв	у	РЗА П. п.Шкотово.Осмотр без замечаний.		котельн / 470чел	470	0,5	7	-17, ветер
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С-55		12.01.22 8:02	12.01.22 10:25	0:42	12.01.22 21:39	0:42	Находка: МТО С-55: НЗ3 1ст	не работало (блокировка)	ну	РЗА ПП. Обесточились ПС 110 кВ Волчанец, 1С-35/6 ПС Связь, 2С-35/6 ПС Гайдамак. На вед. ПС С-55 (Оборонэнерго) обрыв шлейфа ф.А между В-110 "Промысловка" и РШ-110. В 10:25 потребители перезапитаны по резервной схеме. В пролете опор 11-12 обнаружен обрыв провода ф.А. Устранено.	по сети 35кВ от ПС Находка	Партизанский р-н, 7560чел / 19 фид	7560	11,26	92	-14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	12.01.22 8:15	12.01.22 9:43	1:49	12.01.22 9:43	6:26	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Находка. Планируется осмотр.		котельн / 330чел	330	2,2	8	-14, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	4-й участок	12.01.22 9:55	12.01.22 10:50	0:50	12.01.22 20:22	3:55	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. п.Лозовый. В 10:50 перезапитано более 50% нагрузки. При осмотре обнаружен излом оп.7, оп.8 под действием ветровых нагрузок (порывы до 19 м/с). Провод и арматура не повреждены. В 13:02 на ОП 10 разрезаны шлейфа, оставшиеся потребители запитаны от ПС Южная ф.7. Установлены новые опоры, в 20:22 все включено	ф."Несвоевка"	больница/541ч.	541	0,65	8	-19, ветер
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - ХФЗ	№1	12.01.22 13:47	12.01.22 13:47	0:09	12.01.22 19:35	0:09	ПаГРЭС: ВЧБ при однофазном КЗ, ДЗ 1ст. ХФЗ: МТО, ДЗ-2ст., НЗ3 1ст.	ну	не произв	Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. При осмотре ПС ХФЗ обнаружен обрыв провода с подставного изолятора Ф-"С" между РЛ110 и В110 ПаГРЭС №1. Повреждение устранено, ВЛ включена		нет	0	0	0	-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	12.01.22 16:44	12.01.22 17:18	0:23	13.01.22 10:56	0:23	КУ, земля			г.Большой Камень. В 17:18 запитано 20 ТП (большая часть нагрузки). В 19:00 запитано 37 ТП (осталось обесточ. 4 ТП, быта нет, в 22:52 запитаны от собств. ДГУ), газавики). По котельным замечаний нет. Оп.60/31 заменен поврежденный изолятор фВ, схема восстановлена.		5 кот./860ч.	860	1,1	41	-15, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	13.01.22 16:51	14.01.22 6:37	0:07	14.01.22 7:00	0:07	МТЗ	нет	ну	Лвл=34,3км, Лбаз=75км. Котельная с.Береговое перешла на ДГУ. В поиске МП задействовано 3 бригады. В 6:37 включен без отпайки на ТП "Дубки" (ТП запитано от ДГ). В 7:00 включена отпайка на ТП "Дубки", весь потребитель запитан. Произведен обход, замечаний не выявлено		школа,котельная с.Береговое, насосн, атс/631 чел	631	0,3	6	-8, ясно
Прим.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	9	14.01.22 1:17	14.01.22 4:10	0:03	14.01.22 6:15	0:03	КУ, земля			с.Коммисарово Дворянка. В 4:10 включен с "Землей" для поиска прибором. На оп. 53 заменили изолятор ф.С		школа, кот/710ч.	710	0,28	17	-20, ясно
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловое		14.01.22 12:24	14.01.22 12:36	0:54	14.01.22 12:36	0:54	МТО	ну	у	С обесточиванием ПС 35 Угловое. РЗА ПП. Пр.оп.272-273 под линией обнаружено спиленное дерево. Запланирован верховой осмотр 24-25.01.22		0,14 МВт/1238 чел/20ТП	1238	0,14	20	-22, облачно

Прим.ЦЭС	110	Петровичи 110/35/10	1С 110	14.01.22 16:42	14.01.22 16:42	4:44	14.01.22 18:03	52:26	КУ			На ПС 110 Петровичи отключена от КУ 1С 110 кВ (отключены СВ 110 и В 110 Хороль). Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. ТН 110 1С капельная течь масла из-под уплотнения проходных изоляторов 0,1 кВ вторичных цепей, отсутствие уровня масла в масломерном стекле. Замечание устранено, в 18:03 1С 110 вкл в работу.		нет	0	0	0	-15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	14.01.22 20:52	14.01.22 20:52	4:45	14.01.22 20:52	16:53	МТЗ	у		Произведён осмотр, замечаний нет. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	20	15.01.22 8:15	15.01.22 9:21	0:05	15.01.22 9:21	0:05	МТЗ	нет	у	с.Суражевка. РЗА ПП. Обход до 21.01.22г	школа/300ч.	300	0,5	11	-21, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	5	15.01.22 17:25	15.01.22 18:11	1:45	15.01.22 21:58	9:50	МТЗ	ну	ну	Лвл=54км. Лбаза=0. Вкл. без 10 ТП, вкл в 21:58. Пр.оп.106/82-83 убрано упавшее дерево	кот на ДГ / 1193 чел	1193	0,3	18	-17, пасм	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	15.01.22 18:22	15.01.22 18:22	0:36	15.01.22 18:22	6:43	МТЗ	у		РЗА ПП. КТПН-76 в РУ-10 обнаружена птица со следами КЗ	нет	0	0	0	-15, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	15.01.22 20:42	15.01.22 20:43	2:38	15.01.22 20:43	2:38	МТЗ	ну	у	Оп.1 обрыв провода фА, падение на провода ВЛ ф9 (пр.оп.1-2); устранено. РЗА ПП.	детдом/ 390 чел	390	2,2	3	-11, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	15.01.22 20:42	15.01.22 23:02	0:02	15.01.22 23:02	0:02	МТЗ	ну	не произв	ПС Надеждинская ф8 оп.1 обрыв провода фА, падение на провода ВЛ ф.-9. РЗА ПП.	кот/ 154 чел	154	1,7	12	-11, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	16.01.22 1:04	16.01.22 1:04	1:42	16.01.22 1:04	1:42	МТЗ	у		Осмотр до 21.1.22. РЗА ПП.	нет	0	0	0	-9, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Лазурная 110/35/6	В-110 Горностай	16.01.22 2:21	16.01.22 2:54	0:00	16.01.22 5:06	0:00	ДЗЛ	не раб (АПВ КС)	у	Обесточена 1/2 ПС 110 Горностай (запит в 2:54 от Т1). В 4:24 ВЛ вкл со стороны ПС Лазурная, в 5:06 транзит замкнул. РЗА ПН. На ПС Лазурная произошел сбой программы в терминале ДЗЛ, произведена перезагрузка терминала, отправлено письмо на завод-изготовитель для выяснения причины.	ПС Горностай Т1	г.Владивосток/1700 чел/4фид	1700	2	10	-6, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Западная - Кипарисово - Раздольное-1		16.01.22 12:13	16.01.22 12:13	5:36	16.01.22 12:13	5:36	Запад: ДЗ 1ст, ТО. Разд-1: ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. На ПС Западная ИМФ - 7 км фазы-А,В (длина ВЛ 30,2 км). Осмотр ПС Кипарисово и ПС Раздольное-1, замечаний нет. Осмотр линии: под оп.43 обнаружена магнитная лента со следами пожаров, провода не повреждены.	нет	0	0	0	-7, ясно	
Хаб.СЭС	110	НТЭЦ - Многовершинная с отп.Маго	С-171	17.01.22 7:21	17.01.22 7:41	1:23	17.01.22 14:10	1:23	ТЗНП 1ст	ну	ну	РЗА ПП. Обесточена ПС 110 Маго. В 7:41 все СЗО запитаны от ДГ. /В 8:17 на ПС 110 кВ Многовершинная включен СВ 110, ВЛ 110 кВ С-171 введена в работу до ЛР 110 С-171 ПС 110 кВ Маго, потребителя запитать нет возможности/ На ПС 110 Маго - повреждение оп. изолятора ф.В ШИМ-110 между ОД 110 1Т и 1Т и ОПН-110 1Т ф.В. Устранено, 1Т включен в работу, все запитано. ОПН-110 ф.В заменён 11.02.2022	Многовершинная СВ-110	п.Маго, 1744 чел / котельные-2, насосная, водоканчка	1744	7,2	17	-17, снег
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	по ф.7 в ТП-7022 В-6	17.01.22 15:21	17.01.22 15:54	0:00	17.01.22 15:54	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Обход 20.1.22, замечаний нет.	школа, котельная, дс, насосная / 404 чел	404	0,3	19	-13, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	17.01.22 18:40	17.01.22 21:10	1:05	18.01.22 2:03	147:28	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Перекрытие проходных изоляторов ф. А,В,С 10 кВ на ТП-1491. На ВЛ-спуске к ТП-1491 от оп. 290/26 перегорание провода ф.В в середине спуска. В 21:10 потребители запитаны от резерва кроме с.Вятское (50 чел). В 2:03 повреждение устранено, все включено.	ф.7 ПС Елабуга	нет / 800 чел	800	1,1	10	-16, метель
Прим.ЮЭС	110	Лазурная 110/35/6	В-110 Горностай	17.01.22 23:18	17.01.22 23:18	1:00	18.01.22 1:28		б/б	не раб	у	Разрыв транзита, без отключения потребителей. РЗА ПН. 18.01.22 проверка РЗА: неисправность терминала ДЗЛ, выведен из работы до 21.01.22 (на гарантии)	нет	0	0	0	-12, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	18.01.22 2:17	18.01.22 3:16	3:18	18.01.22 3:16	3:18	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. С.Душкино.	школа, котельн / 300чел	300	0,3	13	-17, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Зейская 35/10	32	18.01.22 4:20	18.01.22 6:37	6:06	18.01.22 6:37	213:29	МТЗ	выв		РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.	быта нет	0	0,06	1	-24, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	18.01.22 14:33	18.01.22 14:33	3:22	18.01.22 14:33	3:22	МТО	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	-10, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	4	18.01.22 23:28	19.01.22 0:06	0:37	19.01.22 18:52	0:37	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. с.Барабаш. Потребители запитаны от резерва кроме ТП-4089 (перегорели ПР-10 ф.А,В,С). Требуется регулировка привода В-10 ф.4. В 4:00 нагрузка ТП-4089 запитана от ДГУ. В 5:05 включен В-10 ф.4 после регулировки привода. В 18:52 ТП4089 заменен тр-р 160 на 250 кВА, вкл. в работу.	ф.13	котельн, школа, водонасосная / 520чел	520	0,58	5	-12, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	4	19.01.22 14:44	19.01.22 14:44	0:31	19.01.22 14:44	0:31	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	-17, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	19.01.22 15:35	19.01.22 16:14	1:33	19.01.22 16:14	1:33	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п. Кролевцы, с. Ясное. Повреждение на вед.ТП	ЦТП / 480 чел	480	0,5	27	-10, пасм	

Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	19.01.22 16:38	19.01.22 17:22	2:19	19.01.22 17:22	2:19	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п. Кролевцы, с. Ясное. Повреждение на вед.ТП		ЦТП / 480 чел	480	0,5	27	-10, пасм
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	20.01.22 16:32	20.01.22 17:18	1:02	20.01.22 17:18	1:02	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Раздольное, Кипарисово-1.		котельная, бойлер/444 чел	444	0,75	7	-9, ясно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	20.01.22 17:19	20.01.22 18:20	0:19	20.01.22 18:20	0:19	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Олений.		котельная / 400 чел	400	1,2	13	-9, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	20.01.22 22:04	20.01.22 22:11	1:21	20.01.22 22:11	1:21	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. В пролете ОП 89-91 необходима регулировка провеса провода. Сроки не определены		школа / 300 чел	300	0,3	10	-17, ясно
ЮАЭС	110	НПС-18 - КС-4	№2	21.01.22 12:28	21.01.22 12:28	1:00	21.01.22 12:28		ТЗНП, ИМФ-2,2 км.	у		РЗА П. Осмотр зоны показания прибора без замечаний		нет	0	0	0	-29, обл.
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	21.01.22 15:11	21.01.22 15:45	0:08	21.01.22 15:45	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с. К.Коммуна.		нет/525ч.	525	0,3	42	-24, обл.
Прим.ЗЭС	10	Разрез 110/10/6	3	21.01.22 15:23	21.01.22 17:51	0:56	21.01.22 19:15	0:56	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Федосьевка, с.Бурлит. Котельная перешла по АВР на ДГ. В 17:51 включен до ОП 124/13, запитано 20 ТП. На оп.124/21/6 обрыв вязки провода по ф."В,С". В пр. оп. 124/21/5-124/21/6 имеются следы сторонней грузовой техники, техники на месте не обнаружено. На место вызвана полиция.		школа, кот./498ч.	498	0,6	22	-13, ясно
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	21.01.22 17:27	21.01.22 17:46	0:28	21.01.22 20:55	0:28	МТЗ	ну	ну	часть Черниговки, Грибное, Горный Хутор. В 17:46 включен до РС 727/60/49 (запитано 6 ТП). В пр. оп. 60/88-60/89 обнаружено свежеспеленное дерево под проводами, на оп. 60/90 погнута траверса. На место вызвана полиция. Устранено и включено.		кот. 2шт, в/ч/489ч.	489	0,2	8	-15, ясно
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	22.01.22 8:59	22.01.22 9:56	0:03	22.01.22 13:11	0:03	Откл.КУ"Земля"			часть с.Раздольное. В 9:56 запитано 18 ТП. ОП 18-14/1 обрыв вязки		нет/415ч.	415	0,5	20	-28, пасм.
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	7	22.01.22 9:51	22.01.22 11:04	2:29	22.01.22 11:04	2:29	МТЗ	ну	не произв	с.Чигири. В с. Чигири около перекрестка улиц Центральная-Небесная автомобиль Тойота Лэнд Крузер врезался в ж/б опору 10кВ № 4. Опора повреждена. На вед. отпайке кирпичный завод оборван провод.(фидер включен без вед. отпайки, до ЛР 615 в 14:50 обрыв устранили, все включено) Опору закрепили, 28.01.22 повреждение устранено.		нет/220ч.	220	0,144	17	-24, обл.
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	по ф6 В-10 в СПВ	23.01.22 9:13	23.01.22 10:02	0:00	23.01.22 10:02		МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний. РЗА П.		кот, фап, д/с/111 чел	111	0,05	3	-28, ясно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	19	23.01.22 13:44	23.01.22 15:22	0:00	23.01.22 15:22		МТЗ	выв	у	Произведен осмотр, пр.оп.15-16 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия. РЗА ПП.		нет/134 чел	134	0,25	3	-4, ясно
Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	1	23.01.22 14:30	23.01.22 18:10	1:15	23.01.22 18:10	1:25	МТЗ	не раб.	ну	Пр.оп.56-57 убрано упавшее дерево, оп.57 устранили обрыв вязки ф.С. (несанкц.спил, сообщено СБ, ОВД); устранили. РЗА ПП.		школа, кот, фап/279 чел	279	0,02	4	-16, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	25.01.22 6:51	25.01.22 7:23	0:59	25.01.22 7:23	16:44	МТЗ	ну	у	с.Новожатково. Обход без замечаний.		школа, кот/450ч.	450	0,32	12	-19, ясно
Прим.ЮЭС	6	2Р 110/6	В-2 Т1	25.01.22 22:06	25.01.22 22:50	0:30	25.01.22 23:00	0:30	Бл.внешнее откл, ЛЗШ, УРОВ		у	С обесточиванием потребителей 3 сш бкВ. В 22:41 вкл В-2 бкВ Т1, подано U на 3 сш бкВ, (оборудование КРУН-6 без повреждений), в 22:50 набрано более 50% нагрузки, в 23:00 потребители запитаны (кроме вед. ф.-105, отключился от МТЗ, ЛЗШ, УРОВ, повреждение у потребителя). РЗА ПН. По сообщению диспетчера ВПЭС, ЭМ ОБВ ВПЭС, предположительно, включил ф-105 на не исключённое из схемы повреждение ф-206. Неисправность блока управления Ф-105 - произведена ревизия.		2650 чел/ 3,6 МВт/ 5 фид	2650	3,6	18	-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	26.01.22 2:47	26.01.22 4:07	0:00	28.01.22 18:22	0:00	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. вкл в 4:07 без 8 ТП. Занижена изоляция уч. КЛ "оп.26/30-КТП180033 (РСК)-КТП1033А (аб.)". В 10:45 запитаны все потребители. Отключена СТП-80217 без нагрузки, повреждение вводной КЛ-6 от оп.26/25. 28.01.22 определено МП 70м от оп.26/25 в сторону СТП-80217, устранено		кот/ 860 чел	860	1,1	18	-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	26.01.22 3:35	26.01.22 4:56	0:07	26.01.22 10:57	0:07	МТЗ	нет	ну	Вкл без КТП-5489, повреждение спусков 0,4кВ от ошиновки до АВ-0,4 ф-2, АВ, спусков от АВ, окончников СИП). Устранено. РЗА ПП.		школа, кот/370 чел	370	1,7	14	-8, ясно
ЭС ЕАО	110	БВС - КРС	С-54	26.01.22 18:01	26.01.22 18:01	1:05	26.01.22 18:01	1:05	БВС: ТЗНП 2ст ф.С КРС: ТЗНП 1ст ф.С	у		РЗА П. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	-25, обл
Хаб.СЭС	10	ЦРП-1	ф.7	26.01.22 18:12	26.01.22 18:32	1:59	26.01.22 21:47	1:59	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Включен без 1 ТП, вкл в 21:47. ТП-43 заменены поврежденные оп.изоляторы фА,В.		нет / 100чел	100	0,2	2	-20, обл
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	27.01.22 8:32	27.01.22 8:32	12:41	27.01.22 8:32	12:41	МТЗ	у		РЗА ПП. На опоре № 112/93 отрыв крюка от траверсы ф.С по сварочному шву, ШС-10 разбит, устранено.		нет	0	0	0	-12, пасмурно

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	27.01.22 10:30	27.01.22 10:46	0:12	27.01.22 10:46	0:12	МТЗ	выв	у	РЗА П. Обход без замечаний		котельная, тепловыпуск / 270 чел	270	0,5	16	-7, ясно
Прим.ЦЭС	6	Береговая-1 110/6	16	27.01.22 13:59	27.01.22 15:31	0:00	28.01.22 16:35	0:00	МТО	выв		РЗА ПП. Запитано 6 ТП из 16 ТП от Ф-25 ПС Садовая. На повреждении головной КЛ 6кВ ПС Береговая-1 - ТП 80005, выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Определено МП-50 м от ПС Береговая-1. Устранено	ф.25, ф.30 Садовая	школа, котельная, в/ч / 600 чел	600	0,6	16	-4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	27.01.22 15:14	27.01.22 16:37	0:17	27.01.22 20:57	0:17	МТЗ	выв		РЗА ПП. Включен без КТП-80085 (повреждение тр-ра 400 кВА). Устранено.		котельная, тепловыпуск / 270 чел	270	0,5	16	-4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	27.01.22 19:29	27.01.22 20:57	2:23	27.01.22 20:57	13:37	МТЗ	выв	у	РЗА П. Обход без замечаний		котельная, тепловыпуск / 270 чел	270	0,3	15	-4, ясно
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый		27.01.22 22:43	27.01.22 22:43	0:00	29.01.22 17:02	0:00		у		ЧТЭЦ: ТНЗНП 2ст, АПВ усл. М.Нимныр: ТЗНП 2ст, АПВ усл. Лебединый: ТЗНП 1ст, АПВ ну, РПВ ну.		нет	0	0	0	-26, обл
ЮЯЭС	110	Б.Нимныр 110/10	T1	28.01.22 0:35	28.01.22 2:56	1:28	28.01.22 2:56	1:28	КУ			На ПС Б.Нимныр при осмотре оборудования обнаружено разрушение разрядника ЗОН трансформатора Т1. Заменен на ОПН.		нет / 150чел	150	1,5	3	-26, обл
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	124	28.01.22 7:25	28.01.22 8:30	0:55	28.01.22 13:58	10:27	МТЗ 1 ст	ну	ну	РЗА ПП. п.Облучье. Включен без ТП-60 (МТС). Оп.124-00/37 ф-А поврежден колпачек изолятора, схлест проводов ф-А,С оп.124-00/37-38. Устранено, все включено		Облученская рай.больница (объект covid-19) / 3627чел	3627	1	12	-24, обл
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	28.01.22 13:20	28.01.22 13:20	0:10	28.01.22 13:20	0:10	МТО	у		РЗА ПП. Повреждение на вед.ТП		нет	0	0	0	-18, ветер
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	28.01.22 19:18	28.01.22 19:28	1:02	28.01.22 20:33	1:02	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен без ЗТП (базы). Излом колонки изолятора ф.С на ЛР-847. Устранено.	ф.22	быта нет, базы	0	0,75	9	-20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	29.01.22 13:59	29.01.22 14:46	0:00	29.01.22 19:55	5:48	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. Лвл=0,45км, база Окм. г.Партизанск. В 14:19 запитано 10 ТП. В 14:46 часть нагрузки (12 ТП) запитаны от ф-17 ПС Партизан, осталось погашено 5-ТП (соц. знач. нет). На КТП-7387 повреждение КЛ-6 кВ (вводной) техникой сторонней организации Стройэнерго Комплект, сообщено в СБ. В 18:31 (ч/з 4ч 32 мин) разобраны шлейфа на оп. 58/3 в сторону КТП-7387 и запитаны 4 ТП. В 19:55 в сторону КТП-7387 (200 чел/0,1МВт) проложен СИП, КТП включена в работу.	ф-17	ТНС-6, школа, котельная /1752 чел	1752	1,3	27	-8, облач
Прим.ЮЭС	10	Новый мир 110/10	4	29.01.22 15:19	29.01.22 18:39	0:34	29.01.22 18:39	18:12	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Лвл=7,3км, база 80км. п.Новый Мир. В 18:19 запитано 1ТП, в 18:39 запитан оставшийся потребитель от резерва. Повреждение на вед. ТП.	ф-9	котельная, школа / 580 чел	580	0,5	21	-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	30.01.22 1:51	30.01.22 2:54	0:31	30.01.22 2:54	0:31	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Оп.1 жила КЛ-6кВ легла на заземляющий штырь. Устранено		котельная, ЦТК-22 / 800 чел	800	0,9	9	-10, пасм
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	114	30.01.22 7:35	30.01.22 8:59	5:30	30.01.22 8:59	5:30	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Повреждение на вед.ТП.		котельная / 1000 чел	1000	0,7	8	-20, ясно
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	10	31.01.22 2:07	31.01.22 2:07	0:15	31.01.22 2:07	0:15	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр 31.01.22		нет	0	0	0	-20, ясно
Прим.СЭС	110	Пластун 110/10	T2	31.01.22 13:19	31.01.22 17:10	29:47	31.01.22 18:08	29:47	ДЗТ			Обесточены 1,2сш-10 кВ (Т1 в резерве). В 13:40 персонал выехал (Лбаза=120км). В 17:10 вкл. основная нагрузка (ф. 1, 5, 6, 10). В 17:20 включены все отходящие фидера, кроме Ф-17 (посторонний шум, аб. Тернейлес). В 18:08 Т-2 включен под напряжение. По Ф-17 на выкатной тележке избыточный нагрев верхнего втычного контакта ф."В". В 19:01 ПС Пластун нагрузка Ф-17 переведена на Ф-11 ПС Пластун. Все потребители запитаны. В 0:31 включен ф.17, замечания устранены. /РЗА ПН, 2.2.22 произведена проверка РЗА, эл. дуговое перекрытие в яч.Ф17, излишняя работа ДЗТ/.	T1	котельная (перешла на ДГ) / 2500 чел	2500	3,5	40	-11, ясно
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	281	31.01.22 18:40	31.01.22 18:58	2:30		2:30	Земля, от КУ			Выведен уч-к без нагрузки (голов КЛ 6 кВ ф.281 от ПС 35 кВ Центр до ТП-18 яч.7, до ТП-69 яч.6), весь потребитель запитан. РЗА ПП. 1.02.22 определен поврежденный КЛ от оп.281-00/5 - ТП-18 яч.7	ПС ЧТФ ф.93	нет / 300чел	300	0,45	5	-14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	01.02.22 13:16	01.02.22 13:16	0:00	01.02.22 13:16	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Следы перекрытия при искрении на РТП-5152 оп.12.		нет	0	0	0	-10, ясно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/6	18	01.02.22 17:08	01.02.22 18:26	13:46	01.02.22 18:26	14:09	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. Повреждение на вед отпайке		строительство	0	0,08	1	-16, ясно

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	01.02.22 22:45	01.02.22 22:55	2:53	01.02.22 22:55	4:58	МТЗ	нет	у	РЗА П. Обход без замечаний.		котельная, тепловыпуск / 270 чел	270	0,5	16	-14, ясно
Прим.ЮЭС	110	Бурная 110/35/6	T1	02.02.22 2:56	02.02.22 2:56	0:03	02.02.22 20:40	0:03	ДЗТ			РЗА ПП. Обесточены 1сш-35,6 ПС Бурная (АВР-6 усл, потребитель по 6 кв запитан от Т2), 1сш-35,6 кв ПС Эгершельд. В 4:20 включен СВ-35 на ПС Эгершельд, все запитано. На ПС Бурная обнаружено повреждение КЛ-35 Ф-"В" в ячейке В-35 Т1 со следами электродугового перекрытия на Ф-"С". В 18:51 закончены работы по ремонту кабеля, произведена замена концевой кабельной муфты ф.В, испытан успешно. В 20:40 все включено.	ПС Бурная СВ-6 (АВР)	часть г.Владивосток / 3760 чел	3760	4	26	-15, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	03.02.22 10:50	03.02.22 11:21	0:12	03.02.22 15:20	0:12	МТЗ	ну	ну	Вкл без 10ТП (запитан основной потребитель), вкл в 15:20. Повреждение на вед. отпайке. РЗА ПП.		школа, котельн / 184чел	184	1,5	19	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	03.02.22 11:26	03.02.22 12:19	45:21	03.02.22 12:57	45:21	МТЗ	нет	ну	Вкл без 10 ТП (взято более 50% нагрузки), вкл в 12:57. Пр.оп.52-53 снята ветка. РЗА ПП.		ТНС, д/с, котельн / 1548чел	1548	1,3	16	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	03.02.22 12:20	03.02.22 12:34	1:24	03.02.22 12:34	1:24	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		котельн / 900чел	900	0,7	34	-10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	04.02.22 17:42	04.02.22 18:26	0:00	04.02.22 18:26	1:21	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. При осмотре ВЛ обнаружено: на РТП 10 № 1172 отгорел нож фаза "В"		нет / 250 чел	250	0,1	5	-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	04.02.22 17:57	04.02.22 18:03	1:27	04.02.22 18:03	1:27	МТЗ	выв	у	РЗА П. Осмотр без замечаний		котельная, тепловыпуск / 270 чел	270	0,4	17	-8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	05.02.22 10:25	05.02.22 10:41	0:00	05.02.22 10:41	0:00	МТО	выв	у	РЗА ПП. Пр.оп.2-3 обнаружена обгоревшая ветка на земле.		котельная, насосная, дс / 1990 чел	1990	1,2	20	-14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	05.02.22 10:35	05.02.22 14:21	1:06	05.02.22 19:00	1:06	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Повреждение на вед.уч-ке ООО "РЭС": в пр. оп.20-22 и оп.92-ТП81012. В 14:21 включен без 10ТП, запитано более 50%, все СЗО. Обнаружено 2МП: повреждение концевой муфты на вед. КЛ-6 оп.35/1-ТП-1092, обнаружено 3МП на вед.участке: на оп.25 обрыв шлейфа ф.С. В 17:15 первое МП устранено собственником. В 17:55 собственником выведен из схемы неисправный КЛ-6 оп.35/1 от ТП-1092, включен без 7ТП. В 19:00 устранено 3 МП, все запитано	ф.25, ф.30 Садовая	школа, котельная, в/ч / 600 чел	600	0,6	16	-12, ясно
Прим.ЮЭС	10	Ивановка 35/10	1	06.02.22 3:52	06.02.22 5:24	0:46	06.02.22 5:24	4:33	"земля" от КУ			РЗА ПП. Обрыв провода в пр.оп. 33-34. Устранено.		школа, котельн / 1036чел	1036	0,2	14	-25, ясно
Прим.СЭС	110	Горбуша - Черемшаны - Пластун		06.02.22 15:26	06.02.22 15:26	0:00	06.02.22 15:26	0:00	НЗЗ 3ст	у		РЗА ПП. Осмотр оборудования ПС Черемшаны и ПС Пластун, замечаний нет. 7.02.22 произведен обход ВЛ, в пр.опор № 248-249 сторонними лицами производилась рубка деревьев, под ВЛ обнаружены подгравшие ветки деревьев.		нет	0	0	0	-8, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	07.02.22 9:42	07.02.22 9:42	0:01	07.02.22 9:42	0:01	МТЗ	у		РЗА ПП. Обрыв провода ф-4 ПС Кипарисово прол. оп 129-120 /1а, при падении зацепил проходящий рядом ф-11 ПС Раздольное-1 в прол оп. 188-189 (без повреждения). Провод ф-4 ПС Кипарисово на земле (не отключался, "земли" нет, устранено по заявке в 18:10).		нет	0	0	0	-12, ясно
Прим.СЭС	35	Молодёжная - Лесная - Новосысоевка		07.02.22 12:39	07.02.22 13:21	2:20	09.02.22 21:40	2:20	МТЗ 1ст	ну	не произв	РЗА П. ИМФ А,С 14,2 км. Обесточены ПС: Лесная, Новосысоевка, В-2, Варфоломеевка, Яковлевка, Андреевка, Яблоновка. В 13:06 со стороны ПС -220 Кировка запитаны ПС Яблоновка, Андреевка, Яковлевка (4431 чел/4,1МВт/78ТП). В 13:21 со стороны ПС Молодёжная запитаны ПС Лесная и Новосысоевка (дополнительно 3529 чел./3,11 МВт/46ТП). Остаются обесточены ПС В-2, Варфоломеевка (1546 чел/2,05МВт). В 14:24 (ч/з 1ч 45 мин) вкл. ВЛ-35 Яковлевка - В-2, запитаны оставшийся потребители. Выведена в ремонт ВЛ-35 Новосысоевка - В-2, при обходе повреждений не выявлено, вкл. в 16:27. На ПС Новосысоевка на В-35 Т1 повреждение вводов ф В, С в обе стороны. В-35 Т1 и 1С-35кВ выведены в ремонт, ввода демонтированы. В 22:20 работы приостановлены (ввода 35 кв для замены не прошли испытания на базе), / 8.2.22 в 20:20 ввода доставили на базу Арс.РЭС, 9.2.22 ввода заменены, усп.испытаны, в 21:40 В-35 Т1 введён в работу.	ВЛ-35 Марьяновка-Яблоновка	Яковлевский р-н/9509 чел/27 фид	9506	9,26	174	-12, ясно

ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	07.02.22 13:15	07.02.22 14:23	0:00	07.02.22 14:23	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. п.им.Тельмана. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 1000 чел	1000	1,25	18	-10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	07.02.22 23:13	07.02.22 23:14	0:33	07.02.22 23:14	2:45	МТО	ну	у	РЗА ПП. Произведен осмотр, проникновение животного (кота) на шины 10 кВ в ТП3233		школа, насосная, котельная, очистные / 1007 чел	1007	0,81	26	-16, ясно
Прим.ЮЭС	35	Депо - Пристань		08.02.22 13:30	08.02.22 14:28	1:15	08.02.22 19:07	1:15	МТЗ	нет	у	На вед. ПС Пристань откл. СВ-35кВ: обесточены 2С-35кВ ПС Пристань, ПС Дедо. В 14:28 запитаны ПС 35 Дедо по ВЛ 35 Смоляниново/тяг-Дедо; в 14:54 вкл вед. ПС 35 Пристань (откл ЛР35 Дедо, вкл СВ-35; осмотр оборудования ПС без замечаний). РЗА П. По ВЛ-35 кВ Дедо-Пристань под оп.191 обнаружена мертвая птица.	ВЛ-35 Смолянинов о/тяг-Дедо	Шкотовский р-н/ 2370 чел/ 5 фид.	2370	2,35	18	-3, ясно
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	08.02.22 16:45	08.02.22 18:03	0:00	12.02.22 19:14	0:00	МТО	нет	не произв	Вкл с выделенным уч. без нагрузки. Повреждение КЛ на уч. ПС - РП80204". 9.2.22 определено МП- 69м от ПС. РЗА ПП. 10/2/22 разработан котлован, МП визуально подтверждено. 11.2.22 кабель разрезан, испытан в обе стороны. 12.02.22 смонтир каб.вставка 3 м и 2-х соед. муфты,испытан, включен в работу	ф.-12	кот/ 2100 чел	2100	0,75	12	0, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	9	08.02.22 21:30	08.02.22 22:00	0:00	08.02.22 22:00	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Произведен осмотр ВЛ- пр.43-44 подгоревшие ветви деревьев; ТП-5003 повреждение АВ 0,4кВ.		школа, д/с, котельная-2 / 735 чел	735	0,96	10	-13, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	9	09.02.22 9:59	09.02.22 10:20	68:24	09.02.22 10:20	68:24	МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственном ТП. РЗА ПП.		нет/ 1260 чел	1260	2,5	21	-17, облачно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	09.02.22 12:23	09.02.22 12:43	0:20	09.02.22 12:43	6:49	МТЗ	выв	у	Осмотр без замечаний. РЗА П.		теплопункт, д.дом, поликл/270 чел	270	0,9	14	0, ясно
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	118	10.02.22 6:19	10.02.22 6:19	0:20	10.02.22 6:19	0:20	МТЗ	у		РЗА ПП. На оп.118-00/179 следы КЗ на шлейфах ЛР-10 кВ, под опорой лежит птица.		нет	0	0	0	-20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Угольная 110/6	6	10.02.22 19:05	11.02.22 0:07	0:16	11.02.22 0:07	0:16	"земля" от КУ			Лвл=6,6км, Лбаза=60км. Повреждение на ведомственной отпайке.		кот / 544чел	544	0,4	10	-4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	11.02.22 14:03	11.02.22 14:04	7:02	11.02.22 14:04	7:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. л.Новый. На оп.22 ф.А отгорел шлейф.		нет / 390чел	390	3	5	-2, пасм
Прим.ЮЭС	10	Беневское 35/10	13	12.02.22 6:34	12.02.22 6:43	0:00	12.02.22 6:43	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.		нет/ быта нет	0	0,08	3	-5, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	14.02.22 12:19	14.02.22 14:50	1:06	14.02.22 14:50	1:06	КУ "Земля"			РЗА ПП. с.Григорьевка. Обрыв провода пролет оп. 156-157 ф.-"В". Устранено.		школа, котельная / 900 чел	900	0,1	13	-16, ясно
Прим.ЮЭС	10	Посыет 35/10	В-10 Т2	14.02.22 16:05	14.02.22 17:12	0:36	14.02.22 17:12		МТЗ	нет	у	неселект. Лбаза=80км. РЗА ПП. Обесточена 2С-10кВ. При осмотре установлено отключенное положение В-10 вед. Ф.-9 (МТЗ, повреждение в сетях потребителя). Включено без вед. ф.-9 /в 16:20 абонент запитался от ф-7/. 15.2.22 проверка РЗА, замечаний нет. Выявлено ухудшение скоростных характеристик привода В-10 ф.-9, произведена регулировка привода.		п.Посыет (порт Посыет), 1670 чел /3 фид.	1670	1,8	15	-5, пасм
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	22	14.02.22 16:57	14.02.22 17:02	1:50	14.02.22 17:02	1:50	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. часть г. Уссурийск. Осмотр 15.2.22, замечаний нет.		соц. знач. нет / быта нет	0	0,2	1	-10, пасм
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	15.02.22 1:56	15.02.22 2:38	0:31	15.02.22 5:56	0:31	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Включен без 9 ТП, запитано более 50% нагрузки. На оп. 51/3 разрушение изолятора фаза-В, в пролете оп. 51/3-51/4 схлест проводов. Устранено, все включено		нет / 311 чел	311	0,4	21	-14, снег
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	13	15.02.22 8:54	15.02.22 9:46	0:00	15.02.22 13:45	174:14	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. г.Владивосток. В 9:08 Дом переговоров переведен на Ф-7 ПС Чайка по сети 0.4 кВ. В 9:46 большая часть нагрузки (1,6МВт) запитана от ф-1 ПС Седанка. В 10:10 включены оставшийся потребители от ф-7 Чайка. Повреждение КЛ-6кВ №2 ф.-С (головная, Лкл=1937м), выведена из работы. Фидер вкл. в 13:40. Определено МП: 1570 м от ПС. /18.2.22 устранено, в 3:31 вкл. по норм. сх./	Ф-1 ПС Седанка; ф-7 ПС Чайка	Дом переговоров, котельн. / 900 чел	900	2	3	-11, снег
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	15.02.22 10:25	15.02.22 11:39	0:33	16.02.22 19:48	0:33	МТО	выв	не произв	РЗА ПП. г.Фокино. В 11:24 включен до РП-203, запитано 4 ТП. В 11:39 запитаны все потребители. Повреждение КЛ-10кВ на уч. РП-203 - ТП-2018 строительной техникой сторонней организации ООО "Стройсервис". Виновник на месте, вызвана полиция. /16.2.22 произв монтаж каб вставки и 2 соед.муфт, испытан, вкл в работу/		МОУ СОШ № 251, 259, комендат., котельн.-2, д.полник., бойлерная / 520 чел	520	0,9	10	-4, снег
Хаб.ЦЭС	35	Хор - Черняево	Т-71	15.02.22 11:33	15.02.22 11:33	2:31	15.02.22 11:33	2:31	МТЗ	у		Расчетная зона осмотра ВЛ 17,6 – 22,0 км от ПС-110 кВ Хор (Лвл= 25,8 км). РЗА ПП. Произведен осмотр, пр.оп.48-49 провис провода фВ, устранено.		нет	0	0	0	-12, ветер

Прим.ЮЭС	35	Луговая 35/6	T2	15.02.22 12:33	15.02.22 13:21	2:30	15.02.22 18:36	7:23	ДЗТ			РЗА ПП. Обесточена 2С-6кВ (часть г.Владивосток). Вкл. СБ-6, потребитель запитан. Произведён осмотр зоны действия ДЗТ (послеаварийная проверка), наброс проволоки на ШМ-6 кВ Т2 (без повреждения оборудования). В 18:36 Т2 введён в работу.	T1	насосная ТС, ЦТП-3 / 250 чел	250	2	5	-8, пасм
Прим.ЮЭС	6	Насосная-2 35/6	1	15.02.22 17:02	15.02.22 17:19	0:00	15.02.22 17:19	2:10	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. пос. Стеклануха. Осмотр 16.2.22, замечаний нет.		школа, ретранслятор/ 230 чел	230	0,2	3	-6, снег
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	204	16.02.22 6:06	16.02.22 6:06	0:59	16.02.22 6:06	0:59	МТЗ	у		РЗА ПП. В пролете оп. 75-00/109 - 110 на проводе нижней фазы видны следы КЗ и гари, также в данном месте видно перо птицы.		нет	0	0	0	-17, пасм
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	16.02.22 8:54	16.02.22 8:54	2:17	16.02.22 8:54	2:17	МТЗ	ну	у	Произведен осмор, под оп.5-00/19 птица (со следами перекрытия). РЗА ПП.		нет/ 288 чел	288	0,1	7	-20, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	16.02.22 13:14	16.02.22 13:30	0:08	16.02.22 13:30	0:08	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний. РЗА П.		нет/ 120 чел	120	0,18	12	-12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Чайка 110/35/6	7	16.02.22 15:00	16.02.22 15:42	0:52	16.02.22 21:08	0:52	МТЗ	выв	не произв	Повреждение КЛ-6 №2 ф.-А,С (головная, Лкл=1937м), подвижка грунта, выведена из работы. РЗА ПП. Фидер вкл. в 21:08. 17.02.22 в 06:12 ВВ испытания КЛ №2 выдержала после монтажа соединительных муфт, вкл в работу (16:00)	ф.-13	кот, дом переговоров/ 1500 чел	1500	3	6	-3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Гайдамак 35/6	5	16.02.22 16:15	16.02.22 16:32	248:16	16.02.22 16:32	248:16	МТЗ	выв	у	Осмотр 17.2.22, замечаний нет. РЗА ПП.		нет/ 150 чел	150	0,2	4	-7, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	58	16.02.22 18:07	16.02.22 21:27	0:58	17.02.22 21:35	0:58	МТЗ	ну	не произв	Лвл=2,7км, Лбаза 45км. РЗА ПП. Запитан от резерва. Повреждение каб. муфты (концевой) в яч. ф.-58. 17.2.22 устранено и включено по норм. сх.	ф.-46	насос, кот/ 696 чел	696	0,19	6	-17, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	17.02.22 2:53	17.02.22 4:43	0:00	17.02.22 12:12	0:00	МТЗ	выв	ну	Лвл=51,2км, база 59км. РЗА ПП. с.Абраженовка, с.Снегуровка, с.Васиановка. В 04:43 включено без 5-ти ТП (быт), вкл в 9:53 без ТП, вкл в 12:12. Оп. 233/6 срыв изолятора ф.-В, устранено.	ф.-8	котельная/1650 чел	1650	0,3	23	-14, пасм
Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	17.02.22 7:08	17.02.22 10:41	1:04	17.02.22 17:57	3:14	МТЗ	выв	не произв	Лвл=2,6км, Лбаза 5км. РЗА ПП. г.Владивосток (ТП теплицы, ТП Яичков). Запитан от резерва, ТП Яичков перешёл на ДГ. Вкл без 7 ТП, вкл в 10:19 без ЗТП, вкл в 10:41 без 4ТП, вкл в 12:27 без ЗТП, вкл в 15:50 без 2ТП, вкл в 16:05 без 1ТП, вкл в 16:37 с выделенным уч.КЛ "ЦРП-РП1,2", вкл в 17:57. Повреждение КЛ в сетях потребителя.	ф.-3 ПС А	нет / 180 чел	180	1	10	-10, пасм
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	17.02.22 10:32	17.02.22 10:52	0:38	17.02.22 10:52	19:24	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		школа, кот/ 400 чел	400	1,2	14	-9, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	4-й участок	17.02.22 11:28	17.02.22 11:28	3:42	17.02.22 11:28	3:42	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	-10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	17.02.22 13:50	17.02.22 13:53	1:38	17.02.22 13:53	2:00	МТО	нет	у	Планируется осмотр до 26.02.22. РЗА ПП.		насосн, кнс, бойл, цтп/1400 чел	1400	0,92	10	-5, ясно
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	18.02.22 9:21	18.02.22 15:30	8:05	18.02.22 15:30	8:05	"земля" от КУ			Лвл=19,6км, Лбазы=60км. РЗА ПП. с.Гвоздево. На оп.65/10 срыв изолятора верхнего провода, падение провода на траверсу.		школа, котельн / 310чел	310	0,5	11	-9, ясно
Хаб.СЭС	10	Водозабор 110/10	31	18.02.22 13:39	18.02.22 13:39	0:00	18.02.22 13:39	0:00	МТЗ	у		РЗА П. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	-15, обл
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	19.02.22 13:51	19.02.22 14:06	0:39	19.02.22 14:06	0:39	МТЗ	выв	у	РЗА П. г.Большой Камень. Осмотр без замечаний.		котельн / 250чел	250	0,9	14	-3, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	19.02.22 20:15	19.02.22 20:23	0:23	19.02.22 20:23	288:55	МТЗ	ну	у	РЗА П. с.Павловка. Осмотр без замечаний.		нет / 500 чел	500	0,3	6	-8, ясно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	20.02.22 3:15	20.02.22 4:32	0:44	20.02.22 21:47	0:44	МТО	нет	не произв	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. РЗА ПП. В-10 в испытательном положении не включается, обрыв цепей управления блока контактов, замечание устранено. В 21:47 включён в работу. Обход произведён, повреждений не выявлено.	ф25	школа, кот, атс/ 595 чел	595	1,5	20	-12, ясно
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	4	20.02.22 4:15	20.02.22 4:36	1:45	20.02.22 4:36	294:53	ББ	не раб	у	РЗА ПП. 22.02.22 произведена послеаварийная проверка РЗА, устранён дефект в цепях сигнализации.		кот/290 чел	290	0,15	5	-18, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	20.02.22 6:47	20.02.22 10:28	2:03	25.02.22 19:50	3:23	МТО	выв	не произв	. РЗА П. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение на уч-ке КЛ 10 кВ РП80201-КТП82061. 21.2.22 определено место повреждения - 430 м от РП80201. /24.2.22 в 20:00 котлован разработан, место повреждения подтверждено, 25.2.22 произв монтаж каб.вставки и 2 соед.муфт, в 19:50 вкл в работу/		кот, насосн, бойл/1000 чел	1000	0,5	17	-14, ясно
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	111	20.02.22 15:31	20.02.22 16:30	0:08	20.02.22 19:45	0:08	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. с.Казанка. Включен без ЗТП. В пр.оп 111-00/41-42 обрыв провода ф.А.В.С деревом, спиленным сторонним лицом. Сообщено в СБ. Устранено, все включено		котельная / 215 чел	215	0,07	5	-15, ясно

Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	20	20.02.22 16:37	20.02.22 16:50	0:05	20.02.22 17:26	0:05	"земля" от КУ			РЗА ПП. В 16:50 включен без СТП. На оп.69/3/1 заменили изолятор ф.В, в 17:26 все включено		котельные-3, насосная, больница / 3000 чел	3000	0,9	14	-12, ясно
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	9	20.02.22 17:06	20.02.22 17:34	0:53	20.02.22 17:34	0:53	МТЗ	нет	у	РЗА П. Осмотр без замечаний		нет / 3 чел	3	0,45	2	-15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Мингоророк 110/6	12	21.02.22 10:00	21.02.22 12:49	0:42	21.02.22 21:31	0:42	МТЗ	выв		РЗА П. Повреждение КЛ-6 оп.5/1/1-КТПН-2 экскаватором Volvo сторонней организации ООО Морресурс при проведении земляных работ. Сообщено в СБ. Включен без 3 вед.ТП. В 15:17 включен без 2х вед ТП. Смонтирована соединительная муфта, испытано и включено полностью в 21:31.		нет / 180 чел	180	0,2	3	-8, ясно
Хаб.ЦЭС	110	Золотая - Сукпай	С-38	21.02.22 10:47	21.02.22 12:23	0:15	21.02.22 12:23	126:13	МТО, 33 3 ст	ну	ну	РЗА П. Льл-36,6км. Обесточена ПС-110 Сукпай. Осмотр ПС без замечаний. В 11:10 котельные запитаны от ДГ. На ПС-110 Сукпай повреждение траверсы между СР 110 1с и СР 110 2с. В 12:23 поврежденный учк исключен из схемы, линия включена в работу, потребитель полностью запитан от Т2. 22.2.22 АВР закончен, в 15:40 вкл. по норм. сх.		школа, 2 уголь котельные (есть ДГ) / 1191 чел	1191	1,14	12	-12, ветер, снег
Хаб.СЭС	110	Амурская ТЭЦ-1 - Эльбан с отп. на Комбинат	С-87	22.02.22 0:24	22.02.22 0:24	0:46	22.02.22 0:24	0:46	ДЗ 1з, МТО	у		РЗА П. ОМП ф.А 1.7км от Ам.ТЭЦ (Лвл=41,3км). Осмотр, следы перекрытия прол. оп. 5-6 ф.-А (ремонт не требуется) на пересечении с грунтовой дорогой.		нет	0	0	0	-15, обл
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	22.02.22 9:53	22.02.22 10:30	1:01	23.02.22 19:20	1:01	МТО	нет	не произв	РЗА П. г. Фокино. Запитан от резерва. Повреждение КЛ-10 (участок от ПС до РП203) при производстве земляных работ сторонней организацией "ИКС Фокино", вызвана полиция. 23.02.22 произведен монтаж кабельной вставки 3м и двух муфт, вкл. в 19:20.		ф-13 нет / 121 чел	121	0,5	6	-10, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	23.02.22 14:36	23.02.22 16:13	1:45	23.02.22 16:36	3:39	КУ "Земля"			г. Завитинск. Вкл. без ТП-6 (быт), срыв изолятора на РТП. Устранено и вкл. в 16:36.		котельная (на ДП) / 3000 чел	3000	0,3	18	-4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	23.02.22 17:50	23.02.22 20:18	0:48	23.02.22 20:18	0:55	КУ "Земля"			п.Синий гай, Искра, Майское. РЗА П. В 18:48 включен до СР763/24, запитано 3 ТП. На опоре №33 обрыв вязы. Устранено, всё вкл. в 20:18.		кот., психдиспансер / 831 чел	831	0,2	11	-9, ясно
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	23.02.22 23:00	23.02.22 23:00	0:07	23.02.22 23:00	0:07	МТЗ	у		РЗА П. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	-14, ясно
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	6	24.02.22 5:42	24.02.22 5:47	1:00	24.02.22 5:47	1:00	МТЗ	нет	у	РЗА П. Осмотр без замечаний.		котельная-5, школа / 1500 чел	1500	0,5	10	-10, ясно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	22	24.02.22 13:22	24.02.22 13:55	2:08	24.02.22 13:55	2:08	МТЗ	ну	не произв	Повреждение на ведомственном участке. РЗА П.		насосн, цтп/4131 чел	4131	0,86	5	-3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	24.02.22 14:50	24.02.22 15:58	0:00	24.02.22 19:27	0:00	КУ, земля			Вкл без 6ТП, вкл в 18:00 без СТП, вкл в 19:27. Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА П.		нет / 100 чел	100	0,25	14	0, ясно
ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	72	24.02.22 17:07	24.02.22 17:07	0:34	24.02.22 17:07	0:34	МТО	у		Причина - повреждение кабеля в ведомственной ТП-17 от РУ 6 кв яч.2 до трансформатора. При срабатывании произошло разрушение корпусов предохранителей 6 кв с возникновением КЗ. РЗА П.		нет	0	0	0	-5, облачно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	24.02.22 20:05	25.02.22 0:45	2:28	25.02.22 0:45	3:52	МТЗ	выв	ну	Лвл=6,45км, база 30км. п.Новолитовск. РЗА П. На опоре №7 обрыв провода, в пр. 7-8 слхст проводов. Устранено.		кот/250 чел	250	0,3	12	-5, ясно
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		25.02.22 6:47	25.02.22 6:47	1:12	25.02.22 6:47	7:59	1 ст НЗНП, МТО	у		РЗА П. ИМФ ф.-В=0 4,8км. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	25.02.22 13:38	25.02.22 14:47	0:19	25.02.22 14:47	3:28	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		кот / 250 чел	250	0,3	15	+4, ясно
Хаб.СЭС	10	Монгохто 35/10	д1ф	25.02.22 14:53	25.02.22 14:58	19:21	25.02.22 14:58	19:21	МТЗ	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед. участке.		кот, больн/ 780 чел	780	0,3	1	0, ветер
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Смоляниново-тяг		25.02.22 19:12	25.02.22 19:12	0:45	25.02.22 19:54	0:45	АТЭЦ: ТЗНП 2ст, Смол/т: НЗЗ 2,3 ст	ну	у	РЗА П. АТЭЦ: ИМФ 14,04км ф.-С. Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. Проведен обход. пр.оп.55-75: Под оп.65 обнаружена обгоревшая птица; шлейф фС при боковом ветре может касаться тела оп. /26.2.22 в 22:43 ВЛ выв по неотл.заявке, 23:20 допуск на ремонт шлейфа, в 0:20 работы завершены, в 1:08 введена в работу/		нет	0	0	0	+3, ясно
Прим.ЦЭС	10	Коммунар 35/10	4	25.02.22 19:39	25.02.22 19:57	0:50	25.02.22 19:57	0:50	МТЗ	ну	у	В КТП №20954 РУ-6 проникновение животного (кота), произведена замена ПК-6В. РЗА П.		школа / 1000 чел	1000	0,6	11	+2, ясно
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	9	26.02.22 9:33	26.02.22 9:34	1:11	26.02.22 9:34	1:11	МТО	ну	у	РЗА П. с.Овсянка. Падение дерева в пр. оп. 33-34, без повреждения.		котельн, насосная, д/с / 1460чел	1460	0,3	12	-5, ветер

Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	26.02.22 9:53	26.02.22 9:53	0:57	26.02.22 9:53	4:12	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр. оп. 92-93 требуется убрать угрожающее дерево. РЗА П.		нет	0	0	0	-8, обл
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	26.02.22 11:15	26.02.22 13:03	1:13	26.02.22 13:03	1:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Славинка, Зеленовка, Бусевка.		котельн, насосная / 505чел	505	0,2	10	-4, ветер
Ам.ЗЭС	10	Лесная 35/10/6	5	26.02.22 13:06	26.02.22 15:01	0:46	26.02.22 16:21	0:46	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Новгородка, М.Сазанка. Включен до ЛР 3-05-08, без 2-х ТП (быта нет). На оп.54 устранен обрыв двух вазок ф.А.В.		котельн, скважина / 400чел	400	0,1	6	-7, обл
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	26.02.22 14:28	26.02.22 15:29	1:53	26.02.22 15:29	1:53	МТЗ	ну	у	РЗА П. Осмотр без замечаний.		нет / 117чел	117	0,06	6	+1, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	35	26.02.22 17:31	26.02.22 18:42	0:00	02.03.22 18:26	0:00	МТО	выв	не произв	РЗА П. г.Большой Камень. Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч."оп.11-ЦРП102". 27.2.22 определено МП 167 м от ЦРП-102, 28.02.22 разработан котлован. 01.03 испытан, требуется дополнительная разработка котлована. 2.03.22 произведен монтаж двух соединительных муфт и вставки 2м., в 18:26 вкл. в работу.	ф.16	нет / 3322чел	3322	0,1	5	+4, ясно
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	115	26.02.22 20:19	26.02.22 20:19	3:53	26.02.22 20:19	3:53	МТЗ	у		РЗА П. Оп .115-00/13-14 под опрой птица, следы КЗ.		нет	0	0	0	-5, облачно
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		27.02.22 6:49	27.02.22 6:49	0:49	27.02.22 6:49	0:49	ТЗНП 2ст, ИМФ 73,7км фС	у		РЗА П. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	-12, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Центр 35/6	280	27.02.22 12:54	27.02.22 12:54	1:38	27.02.22 12:54	1:38	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	-12, облачно
ЭС ЕАО	10	Дежнева 110/10	50	27.02.22 14:00	27.02.22 15:26	3:40	01.03.22 19:00	3:40	МТЗ	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв Повреждение КЛ-10кВ на спуске с оп.50-00/1. Устранено. РЗА П.	ф.46	школа, котельн, д/с / 755чел	755	0,25	15	-8, обл
Прим.ЗЭС	35	Ракитное 35/10	В-35 Новотроицкое	27.02.22 20:18	27.02.22 20:27	0:51	27.02.22 20:27	0:51	МТЗ	не раб	у	Обесточились ПС 35кВ Ракитное, Малиново. Осмотр оборудования ПС Ракитное, Н.троицкое без замечаний. РЗА Н. Дефект управления реле мощности ф.А. Устранено		Дальнереченский р-н, 5374чел / 9 фид	5374	2,05	79	-5, облачно
Прим.ЗЭС	35	Павло-Федоровка 35/10	Т2	28.02.22 1:04	28.02.22 2:33	0:57	28.02.22 3:32		ДЗТ			С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кВ. Осмотр по прибытию ОВБ: Т2 откл от ДЗТ, откл. положение ф7 от МТЗ (РСК). Ч/з 1:29 потребителю обеспечен резерв, кроме ф7, вкл в 3:00 (РПВ усп). В 3:32 тр-р Т2 включен на ХХ, без замечаний. РЗА Н. Ложная работа ДЗТ Т2 в следствии излома токовой жилы ТТ 10 Т2 ф.-А в месте перехода из высоковольтного отсека в релейный.	Т1	Кировский р-н/ 1267 чел/4 фид	1267	0,62	24	-13, облачно
Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	28.02.22 1:04	28.02.22 3:00	0:15	28.02.22 3:00	0:15	МТЗ	не раб	у	Лвл=10,2км, Лбаза=25км. Обход без замечаний. РЗА П (проверка без замечаний).		кот, скваж, школа, д/с, мтс/1242 чел	1242	0,35	16	-13, облачно
Юя ЭС	110	Лебединый - Юхта		28.02.22 7:08	28.02.22 7:08	0:50	28.02.22 18:41	0:50	ТЗНП 3, 4ст	ну	не произв	РЗА П. Разрыв транзита. ИМФ Б.Нимныр - Лебединый 999,9км ф.В-0, Лебединый - Юхта 343км ф.В-0, Лебединый - Н.Куранах -240км ф.А,С, ЧТЭЦ -255км ф.А,С. 08:48 выделен поврежденный участок Б.Нимныр - М.Нимныр, оп. 101 отгорел шлейф ф.В. 18:41 устранено. СПД САЦ на момент отключения не работал.		нет	0	0	0	-22, ясно
Юя ЭС	110	М.Нимныр - Хатыми		28.02.22 7:08	28.02.22 7:08	0:32	28.02.22 7:08	0:32	ТЗНП 2ст	у		РЗА П. На участке Б.Нимныр - М.Нимныр оп. 101 отгорел шлейф ф.В. 18:41 устранено. СПД САЦ на момент отключения не работал		нет	0	0	0	-22, ясно
Ам.ЦЭС	10	Рогозовка 35/10	6	28.02.22 7:17	28.02.22 9:25	0:08	28.02.22 9:25	0:08	КУ, земля			РЗА П. Оп. 110 заменен разрушенный изолятор.		ростелеком/ 105 чел	105	0,16	2	-17, облачно
Ам.ЗЭС	10	Северная 110/10	12	28.02.22 14:38	28.02.22 14:48	0:43	28.02.22 14:48	0:43	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. 01.03.22 осмотра, следы перекрытия на шлейфах ЛР 4-12-11.		в/ч локатор, котельная / 50чел	50	0,36	20	-7, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	28.02.22 15:10	28.02.22 15:10	7:52	28.02.22 15:10	379:36	МТЗ	ну	у	РЗА П. Осмотр без замечаний.		Дачи / 420чел	420	0,54	33	-12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	28.02.22 16:56	28.02.22 16:59	4:49	28.02.22 16:59	4:49	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр 03.03.22, замечаний нет.		2 котельные / 1273чел	1273	3,2	31	+6, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	11	28.02.22 22:15	28.02.22 22:15	0:44	28.02.22 22:15	0:54	МТЗ	у		РЗА П. Следы перекрытия на ПК-10 в ТП-1963. Произведена замена ПК.		нет	0	0	0	-9, ветер
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	30	01.03.22 0:34	01.03.22 1:44	1:20	01.03.22 1:44	63:35	МТЗ	выв	у	РЗА П. г.Большой Камень. Обход без замечаний.		нет / 500чел	500	1,4	6	+1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	4	01.03.22 1:22	01.03.22 2:05	1:21	01.03.22 10:14	7:22	"земля" от КУ			Потребитель запитан от собственного ДГУ. Повреждение на вед. ТП.	от ДГУ	нет / быта нет	0	0,01	1	+1, пасм
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	18	01.03.22 11:10	01.03.22 11:20	0:39	01.03.22 13:07	1:56	КУ, земля			Вкл без 3-х ТП. Оп. 70 заменен изолятор.		с. Косицино, Жариково, Свободка / 538 чел	538	0,14	9	-7, ясно
Ам.ЦЭС	10	Амур 35/10	В-10 Т2	01.03.22 17:15	01.03.22 17:19	4:38	01.03.22 17:19	4:38	ЗДЗ	выв	у	РЗА П. Погашение 2С 10 кВ. Замыкание в яч. ф.24 (дефект механизма подтятия верхней защитной шторки). 2.3.22 дефект устранен, в 15:49 ф.24 включен.		часть г.Благовещенска, 16600 чел/ 7 фидеров АКС	16600	7,3	44	-2, ясно

ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	158	02.03.22 0:10	02.03.22 1:20	0:56	02.03.22 1:20	0:56	"земля" от КУ			п.Бирофельд. Срыв изолятора на приемной траверсе КРУН-10. Устранено.		котельн / 964чел	964	0,25	5	-10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	18	02.03.22 6:54	02.03.22 6:55	0:21	02.03.22 17:42	0:21	МТЗ	выв	не произв	РЗА П. На повреждении 2 головных кабеля (из 3-х, все подключены параллельно), по КЛ №3 повреждение на расстоянии 1050м от ПС Океанариум (ведомственный уч. , абонент НОК Океанариум), по КЛ №2 повреждение на расстоянии 866м от ПС Океанариум (ведомственный уч). Повреждённые кабели выведены из схемы. КЛ №1 введена в работу. /4.3.22 -по КЛ №2 определено 2 МП 198 м от ПС Океанариум (РСК), устранено..	Ф.17	НОК Океанариум / быта нет	0	1,5	5	-2, ясно
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	6	02.03.22 8:17	02.03.22 11:35	0:00	02.03.22 11:35	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=17,6км. с.Богуславец, Таборово. В пр.оп. 25/7-25/8 сняли ветку с проводов. Произведена чистка просеки.		котельн, школа, д/с / 951чел	951	0,85	17	-12, ясно
ЮЯ ЭС	110	Лебединый - Юхта		02.03.22 17:20	02.03.22 17:20	0:20	03.03.22 13:30	3:35	ТЗНП 1ст	выв	ну	РЗА П. Разрыв транзита. Обрыв шлейфа анк. оп. №22 ф.-В. Устранено.		нет	0	0	0	-15, ясно
ЮЯ ЭС	110	М.Нимнур - Хатыми		02.03.22 17:20	02.03.22 17:20	0:17	02.03.22 17:20	0:17	ТЗНП 2ст	у		РЗА П. Обрыв шлейфа анк. оп. №22 ф.-В на уч. ВЛ-110 Лебединый - Юхта.		нет	0	0	0	-15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Ключевая 35/6	8	03.03.22 4:31	03.03.22 5:00	5:10	03.03.22 5:25	5:10	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Повреждение АВ-0,4 Т2 в КТП-5005. Устранено.		с. Кневичи / 200 чел	200	0,35	3	-1, снег
Прим.ЮЭС	35	Чайка 110/35/6	В-35 Т2	03.03.22 9:09	03.03.22 11:00	0:00	05.03.22 2:47	0:00	МТЗ	нет		РЗА Н. Обесточена ПС Океанская 35/6. Осмотр ПС Чайка: по В-35 Океанская (МТЗ, МТО), В-35 не отключался. Повреждение КЛ-35 Чайка-Океанская, выведена в ремонт /в 12:57/. В 11:00 ПС Океанская запитана от ПС Сахарный ключ /нагр=192А/, вкл. кроме ф.-8,10. Согласно зимней сх. ПС Сахарный ключ питается по ВЛ-35 Лазурная-РП-3-Спутник-Сак. ключ (через шины 35кВ ПС Спутник)/луст=200А на ПС Спутник по В-35 РП-3/. В 12:07 на ПС Океанская ф.-8 запитан от ф-5 ПС Чайка. В 13:12 ф.-10 включен /откл. токовые цепи на ПС Спутник по В-35 РП-3/. Проверка РЗА, заменили неисправную катушку отключения В-35 Океанская. /4.3.22 16:15 определено МП 320м от ПС Чайка, ф.С, смонтирована каб. вставка и 2 соед. муфты. 5.03.22 в 2:47 вкл./	КЛ-35 Сахарный ключ-Океанская	г.Владивосток, 3000 чел/8 фид.	3000	5	25	-1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	04.03.22 11:02	04.03.22 11:52	0:00	04.03.22 11:52	0:00	МТЗ	выв	у	РЗА П. См.откл. в 12:08		кот/ 500 чел	500	0,9	15	0, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	04.03.22 12:08	04.03.22 13:38	0:16	04.03.22 15:42	0:16	МТЗ	выв	не произв	Вкл без БТП, вкл в 15:42. РЗА П. Пр.оп.57-58 снята ветка с проводов.		кот/ 500 чел	500	0,9	15	0, ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	04.03.22 13:10	04.03.22 13:22	1:00	04.03.22 13:22	1:00	МТЗ	нет	у	Вкл без БТП, вкл в 16:45 без 1ТП, вкл в 17:48. ТП5073 разрушение разрядников. РЗА П.		кот/444 чел	444	0,4	12	+5, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	04.03.22 13:46	04.03.22 14:49	0:49	04.03.22 17:48	0:49	МТЗ	нет	не произв	Вкл без БТП, вкл в 16:45 без 1ТП, вкл в 17:48. ТП5073 разрушение разрядников. РЗА П.		кот/444 чел	444	0,4	12	+5, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	04.03.22 14:10	04.03.22 14:17	1:32	04.03.22 14:17	26:36	МТЗ	выв	у	Осмотр без замечаний. РЗА ПП.		нет/ 150 чел	150	0,1	4	+3, пасмурно
Прим.СЭС	35	Арсеньев-1 - Гражданка		04.03.22 14:15	04.03.22 14:15	0:32	04.03.22 14:15	0:32	МТЗ 2ст	у		В пр.7-8 подгоревшая ветка дерева. РЗА П.		нет	0	0	0	+4, ветер
Прим.СЭС	6	Плавзавод 110/35/6	3	04.03.22 15:05	04.03.22 15:07	0:05	04.03.22 15:07	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед. участке.		школа, кот/1208 чел	1208	0,8	11	-1, ясно
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	1	04.03.22 15:49	04.03.22 15:49	1:23	04.03.22 15:49	5:43	МТЗ	у		Осмотр без замечаний. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+4, ветер
Прим.ЮЭС	35	Бархатная - Лозовая с отп. Солёное озеро		04.03.22 23:22	04.03.22 23:22	1:28	04.03.22 23:22	1:28	ДЗ 1с	у		Осмотр без замечаний. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+4, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Строительство	05.03.22 0:46	05.03.22 1:33		05.03.22 2:05		МТЗ	ну	ну	РЗА П. п.Лозовый. Запитано 12 ТП. В 2:05 запитан от Ф-9 ПС Партизан. Ф-Строительство включен полностью, разрыв на РЛ-1 оп.76. Оп. 76 повреждение изоляторов ф.-"А,В".	Ф-9 ПС Партизан	дом-интернат / 759 чел	759	0,95	21	0, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	05.03.22 1:50	05.03.22 5:08	0:26	05.03.22 6:23	0:26	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=23,9км, база 25км. с.Залесье, Мельники. Вкл. без 2-х ТП. В 6:23 откл. повторно.		нет / 183 чел	183	0,1	7	0, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	05.03.22 2:41	05.03.22 4:05	0:00	05.03.22 4:05	42:19	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с. Славинка, с. Зеленовка, с. Бусевка. Планируется осмотр до 12.03.22		котельн, насосн. / 505 чел	505	0,26	10	+1, снег
Прим.ЮЭС	10	Промышловая 110/35/10	11	05.03.22 2:53	05.03.22 5:25	2:21	05.03.22 6:56	2:21	МТО	выв	не произв	РЗА ПП. часть ф.Фомино. Вкл. без 4-х ТП, в 6:10 без 2-х ТП. В 6:56 вкл. полностью, повреждений не выявлено. Осмотр без замечаний.		насосн, бойл, ЦТП, котельн. / 2030 чел	2030	0,5	15	+1, дождь
Прим.ЮЭС	35	Широкая - Нефтебаза - Парус - УАМР		05.03.22 4:36	05.03.22 4:36	318:17	05.03.22 4:36	318:17	ДЗ 1 ст	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+1, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	05.03.22 4:41	05.03.22 4:43	1:05	05.03.22 4:43	6:33	МТО	ну	у	РЗА ПП. с.Орехово. Осмотр без замечаний.		нет / 282 чел	282	0,1	6	0, снег, ветер
Прим.ЮЭС	35	Широкая - Нефтебаза - Парус - УАМР		05.03.22 4:50	05.03.22 4:50	7:39	05.03.22 4:50	12:36	ДЗ 1 ст	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+1, ветер

Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	05.03.22 4:54	05.03.22 5:52	0:00	05.03.22 5:52	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с. Славинка, с. Зеленовка, с. Бусевка. Планируется осмотр до 12.03.22		котельн., насосн. / 505 чел	505	0,26	10	+1, снег
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плазавод		05.03.22 5:15	05.03.22 5:15	0:10	05.03.22 5:15	1:15	ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. ИМФ 28 км. Фаза А,С. Произведен обход: обнаружено дерево (осина) в пр.оп.108-109.		нет	0	0	0	0, мокрый снег
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	05.03.22 6:23	05.03.22 15:08	13:40	05.03.22 17:34	13:40	МТЗ	ну	ну	Лвл=23,9км, база 25км. В 6:45 вкл. 1ТП, вкл в 15:08 без ЗТП, вкл в 17:34. В полете оп. 162-163 ветка на проводах, налипание снега на проводах и деревьях, пр оп 176 - 177 обгоревшая ветка под ВЛ на земле. РЗА П.		нет / 183 чел	183	0,1	7	0, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф-15 откл. СП-5	05.03.22 6:47	05.03.22 6:50	0:47	05.03.22 6:50	5:56	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Обход без замечаний.		Детский оздор. комплекс / быта нет	0	0,1	3	0, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	3	05.03.22 6:48	05.03.22 6:52	3:20	05.03.22 6:52	3:20	МТЗ	ну	у	РЗА П. с.Прохаско, с.Буссе. В пр.оп. 96/31-96/32 - распушение провода ф.В.		котельн., скваж. / 116 чел	116	0,1	6	0, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф-15 откл. СП-5	05.03.22 6:59	05.03.22 8:09	19:44	05.03.22 8:09	19:44	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Обход без замечаний.		Детский оздор. комплекс / быта нет	0	0,1	3	0, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	16	05.03.22 7:30	05.03.22 7:30	0:29	05.03.22 7:30	0:29	МТЗ	у		Произведен осмотр. Повреждение на ведомственном ТП. РЗА П.		нет	0	0	0	-7, снег
Прим.ЗЭС	6	Луговая 35/6	5	05.03.22 7:32	05.03.22 9:43	208:56	05.03.22 13:26	208:56	МТЗ	ну	ну	РЗА П.Вкл без 4ТП, вкл в 10:48. Оп.72 обрыв вязы фВ, схема восстановлена (13:26)	фЗ	2 кот., насосн. / 1553 чел	1553	0,2	9	-3, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	05.03.22 8:05	05.03.22 9:07	1:03	05.03.22 11:05	1:03	МТЗ	нет	ну	Вкл без 1ТП, вкл в 11:05. ТП4036 повреждение в РУ 0,4кВ. РЗА П.		кот., водонас., шк / 340 чел	340	0,1	17	+1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	05.03.22 8:13	05.03.22 9:36	1:24	05.03.22 17:21	1:24	МТЗ	выв	ну	Вкл без 10ТП (взято более 50% нагрузки), вкл в 17:21. Налипание снега на проводах и деревьях, пр. оп. 69-70, 84-85. РЗА П.		кот., водонас., шк / 530 чел	530	0,2	16	-2, снег
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	05.03.22 9:04	05.03.22 9:04	0:00	05.03.22 9:04	0:00	МТЗ	у		Повреждение на ведомственном ТП. РЗА П.		нет	0	0	0	-9, снег
Прим.ЮЭС	6	Анисимовка/т 110/27,5/10	3	05.03.22 10:07	05.03.22 11:55	0:55	05.03.22 11:55	0:55	МТЗ	выв	у	10.03.22 осмотр, замечаний нет. РЗА ПП.		нет/ 250 чел	250	0,2	8	0, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	05.03.22 10:56	05.03.22 11:08	3:51	05.03.22 11:08	4:49	МТО	ну	у	РЗА ПП. Повреждение на вед. отпайке.		школа, д/с, кот/1346 чел	1346	0,62	34	0, снег
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	05.03.22 11:17	05.03.22 12:06	0:15	05.03.22 14:42	1:20	МТЗ	выв	ну	Вкл без 6ТП, вкл в 13:51 без ЗТП, вкл в 14:42 без замечаний. Осмотр на 10.3.22. РЗА ПП.		насосн, д/с, кот/ 1990 чел	1990	1,2	20	-2, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	9	05.03.22 11:19	05.03.22 11:19	1:45	05.03.22 11:19	99:25	МТО	у		Планируется осмотр до 11.03.22. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-2, снег
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	4	05.03.22 11:19	05.03.22 11:19	0:32	05.03.22 11:19	0:32	МТО	у		Планируется осмотр до 11.03.22. РЗА ПП.		нет	0	0	0	-2, снег
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	3	05.03.22 11:43	05.03.22 12:18	0:30	05.03.22 14:34	0:30	МТО	ну	ну	Вкл без ЗТП, вкл в 14:34. без замечаний. Произведен осмотр. Пр. оп. 96/31-96/32 распушение провода ф.В. РЗА П		нет/131 чел	131	0,1	7	-1, снег
Прим.СЭС	110	Горбуша - Черемшаны - Пластун		05.03.22 11:57	05.03.22 20:19	0:18	06.03.22 22:08		НЗЗ 3,4 ст	ну	ну	Лвл=79,05км, лбаза=50км. Обесточены ПС Пластун, Черемшаны. РЗА П. При осмотре ПС 110 Пластун обнаружено откл.положение В 110 Т-1, В 10 Т-1 (МТЗ). Абонентом «Тернейлес» предоставлен ДГ, в 20:19 по ф.-17 подано У на ПС Пластун, включен в работу ф.-5, запитано часть п. Пластун (2,5 МВт/ 2500 чел), также включена вся нагрузка аб. Тернейлес Р=4 МВт /вкл. основная нагр. 2500 чел/6,5 МВт/. В 21:30 запитан ф-10 Пластун (322 чел/0,1МВт), в 21:41 потребители ПС Пластун запитаны полностью (3322 чел/6,7МВт/42ТП). Остается обесточен потребитель ПС Черемшаны: аб.Дальполиметалл, 55 чел/0,9МВт/4ТП, в 23:41 запитан полностью от ДГ. По ВЛ-110 обнаружено в пр. 307-308 обрыв провода ф.-А. 6.3.22 в 18:40 АВР законченны, в 22:08 ВЛ вкл в работу, запитана ПС 110 Черемшаны, в 23:00 на ПС 110 Пластун потребители включены по норм.сх.	ДГУ	Дальнегорский р-н (кот и больн запита от РИСЗ), 3377 чел/12 фид	3377	7,6	46	0, снег
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	16	05.03.22 11:59	05.03.22 12:20	1:05	05.03.22 12:20		МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП. РЗА П.		нет/ 916 чел	916	0,4	6	-7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф12 РКЛ на оп207	05.03.22 12:01	05.03.22 13:57	2:46	05.03.22 22:50	2:46	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Лвл=52км, база 40км. Вкл без 5ТП. В 21:55 запитано + 1ТП от ДГ(ТП7046 Слинкино), итого без 4-х ТП. В 22:50 вкл. полностью, в работе удержался. Осмотр, замечаний нет.		школа, кот, скваж/245 чел	245	0,2	10	-2, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	05.03.22 12:19	05.03.22 12:29	0:00	05.03.22 12:29	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		школа, кот/1500 чел	1500	0,3	12	+3, облачно
Прим.СЭС	35	Чугуевка - Уборка		05.03.22 12:35	05.03.22 12:36	0:28	05.03.22 12:36	0:28	МТО	ну	у	С обесточиванием ПС 35 Уборка, Самара. Обход произведен: в пр.оп.100-101 перекрытие проводов ветками дерева. РЗА П.		Чугуевский р-н, 6163 чел/ 9 фид	6136	1,5	68	-3, снег
Прим.СЭС	35	К - Кавалерово		05.03.22 13:59	05.03.22 14:10	1:52	05.03.22 14:10	1:52	МТЗ	ну	у	Обесточены ПС 35 Кавалерово, Центральная, Кругая, Л. (ПС 35 Л запитано от РИСЗ в авт.режиме). РЗА П. См.откл в 14:24		9,4 МВт/ 12000 чел/ Кавалер р-н	12000	9,4	100	0, снег

Прим.ЮЭС	6	Хасанская 35/6	3	05.03.22 14:05	05.03.22 16:45	1:18	05.03.22 18:30	1:18	МТЗ	нет	ну	Вкл без 4 ТП (взято более 50% нагрузки), вкл в 18:30 без замечаний. РЗА ПП. Планируется осмор до 10.03.22		школа/ 125 чел	125	0,17	7	+3, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	05.03.22 14:05	05.03.22 14:08	0:10	05.03.22 14:08	0:10	Ав.откл	выв	у	РЗА ПП.		нет/ 120 чел	120	0,2	6	-5, снег
Хаб.ЦЭС	10	Дубки 35/10	12	05.03.22 14:06	05.03.22 14:37	0:00	05.03.22 14:37	17:44	Ав.откл	ну	не произв	Повреждение на ведомственном ТП. РЗА П.		кот, д/с, школа/1783 чел	1783	0,36	10	-5, снег
Прим.СЭС	35	К - Кавалеро		05.03.22 14:24	05.03.22 14:51	0:41	05.03.22 16:32	3:20	МТЗ	ну	у	РЗА П. Обесточены ПС 35 Кавалеро, Центральная, Крутая, Л. (ПС 35 Л запитано от РИСЭ в авт.ежике). РЗА ПП. В 14:51 ВЛ вкл до ПС Кавалеро, запитаны потребители ПС Кавалеро (88 ТП, 10500 чел), ост погашены ПС Центральная, ПС Крутая (0,8 МВт/ 2500 чел, 12 ТП). В 15:36 ВЛ вкл с выделенным уч.без нагрузки (Кавалеро-Центральная), потребитель запитан. Произведен осмор уч. «Кавалеро-Центральная», обнаружено налипание мокрого снега, в 16:32 включена без замечаний (налипание самоустранилось).	от ПС 35 Фабричная по 35 кв.	Кавалер р-н, 12000 чел / 15Фид	12000	9,4	100	0, снег
Хаб.ЦЭС	35	Очистные Сооружения 35/10	1Т	05.03.22 14:58	05.03.22 14:58	0:00	05.03.22 15:20	1:56	ДЗТ			Обесточенных потребителей нет, работа АВР-10 усп. Осмотр зоны ДЗТ- КРУН 10 перекрыты птицей (ворона), повреждений оборудования нет. РЗА П.	АВР-10 усп	нет	0	0	0	-5, снег
Хаб.СЭС	110	К - Солнечная с отп.Ручей	С-81	05.03.22 15:32	05.03.22 15:32	0:27	05.03.22 15:32	0:27	ПС К: ВЧБ	у		ИМФ 36,7км. Частичный осмор без замечаний. РЗА П. 6.03.22 на оп.146 обрыв грозотроса в обе стороны. Грозотрос подвязали на опорах 145, 147. Устранено замечание 11.03.22.		нет	0	0	0	-5, ветер
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	10	05.03.22 18:43	05.03.22 19:56	0:17	05.03.22 19:56	0:42	МТО	ну	ну	Оп 45/1 поврежден изолятор верхнего провода, схлест проводов; устранено. РЗА П.		насосн/303 чел	303	0,2	4	-9, снег
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плавазавод		05.03.22 21:00	05.03.22 21:12	0:20	05.03.22 21:12	81:49	ТЗНП 2 ст	ну	у	РЗА ПП. Обесточивались ПС-110 Богополь, ПС Плавазавод, ПС-35 Сержантово, ПС Садовая. Не занесли в СПД САЦ (только СМС)		Дальнегорский гор. округ, 4945 чел /20 Фид	4945	4,3	105	-3, ветер
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плавазавод		05.03.22 21:24	05.03.22 21:30	0:31	05.03.22 21:30	4:30	ТЗНП 2 ст	ну	у	РЗА ПП. Обесточивались ПС-110 Богополь, ПС Плавазавод, ПС-35 Сержантово, ПС Садовая.		Дальнегорский гор. округ, 4945 чел /20 Фид	4945	4,3	105	-3, ветер
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плавазавод		05.03.22 21:49	05.03.22 21:49	0:53	05.03.22 21:49	1:31	ТЗНП 1 ст.	у		ИМФ ф.-А 23 км. РЗА П. Произведен осмор: на оп.116 (двухцепная, промежуточная) перетирание лодочки, расщепление провода, с касанием тела опоры при ветровой нагрузке. Устранено и ВЛ-110 включена в 19:39.		нет	0	0	0	-3, ветер
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	102	05.03.22 22:49	05.03.22 23:51	0:14	05.03.22 23:51	0:14	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с. Даниловка. Вкл. без 2-х ТП. В 2:40 все потребители включены. Поврежден ЛР на оп.102-00/69 (выведен из работы).		котельн. / 650 чел	650	0,4	8	-4, снег
Прим.ЮЭС	35	Краскино - Хасанская	№2	05.03.22 23:28	05.03.22 23:41	0:08	05.03.22 23:41	0:48	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточивалась вед. ПС Хасан (аб.РЖД). Обход без замечаний.		Хасанский р-н, 742 чел	742	0,5		-1, ветер
Прим.СЭС	10	Яблонька 35/10	10	06.03.22 4:01	06.03.22 4:34	3:07	06.03.22 4:34	3:07	МТЗ	нет	у	РЗА П. п.Озёрное, Орлиное, Бельцовое. Обнаружена птица под оп.45		котельн. / 810 чел	810	0,3	11	-6, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	9	06.03.22 5:25	06.03.22 6:42	0:15	06.03.22 6:42	611:23	МТЗ	нет	у	РЗА П.с.Новолитовск, Васильевка, Кирилловка. Обход без замечаний.		нет / 200 чел	200	0,25	10	0, ветер
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	5	06.03.22 8:00	06.03.22 10:05	0:20	06.03.22 10:05	0:20	МТЗ	ну	у	РЗА П. с.Никитовка. Произведен осмор: пр.оп.2-4 провис проводов из-за налипания снега и образования наледи.		нет / 128 чел	128	0,05	2	-5, снег
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	06.03.22 10:00	06.03.22 10:20	1:37	06.03.22 10:20	1:37	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Челны, Сарапульское. См.откл в 13:39		нет / 117чел	117	0,06	6	-4, ветер
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	114	06.03.22 14:00	06.03.22 15:09	2:56	10.03.22 14:30	362:45	"земля" от КУ			Вкл с выделенным уч.без нагрузки. 10.03.22 обнаружен обрыв вьзки на оп.114-00/119. Устранено.		нет / 200 чел	200	0,03	3	0, облачно
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	07.03.22 7:23	07.03.22 9:43	1:06	07.03.22 13:30	1:06	МТЗ	нет	ну	РЗА П. с.Кневичи ,Соловей ключ, Ясное. РЗА П. Включен до ЛР-4, без 14ТП. В 10:38 включен до ЛР-7, без 4 ТП. Повреждение на вед. участке.		нет/ 700 чел	700	0,98	38	-5, ясно
Прим.ЮЭС	110	Штыково 110/6	В-110 Анисимовка/ т	07.03.22 13:35	07.03.22 13:35	0:44	07.03.22 18:01	0:44	ДЗ 1,2з	ну	ну	ИМФ ф.А.В 132,7км. (Лвл=55км) Разрыв транзита, погашенных потребителей нет. В 14:48 включение В-110 неуспешное. Неисправность привода В-110. В 18:01 на ПС Штыково включен В 110 Анисимовка/т, проведена регулировка привода. РЗА ПН. Анализ РДУ осциллограммы показал отсутствие возмущения в сети.		нет	0	0	0	+1, обл
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	07.03.22 13:39	07.03.22 18:15	0:06	07.03.22 18:15	0:06	МТЗ	выв	ну	Лвл=11,8км, Лбазы=90км. РЗА П. с.Челны, Сарапульское. На оп.94 обрыв вьзки верхнего провода к изолятору, схлест проводов и перегорание верхнего провода.		нет / 117чел	117	0,06	6	-4, ветер

Прим.ЮЭС	110	Штыково 110/6	В-110 Анисимовка/ т	07.03.22 19:30	07.03.22 19:30	0:31	08.03.22 1:54	0:31	ДЭ 1,2э	не раб	у	Осмотр ПС Анисимовка/т, ХФЗ без замечаний. Проверка РЗА без замечаний. РЗА ПН. Анализ РДУ осциллограмм показал отсутствие возмущения в сети.	нет	0	0	0	+1, обл
Ам.ЗЭС	10	Февральск 220/110/10	26	09.03.22 7:26	09.03.22 7:26	0:16	09.03.22 7:26	0:16	МТО	у		РЗА П. Межфазное КЗ АВ 0,4 кв КТП-28, сгорели предохранители 10 кв.	нет	0	0	0	-14, облачно
Хаб.СЭС	10	Болин 35/10	23	09.03.22 19:21	09.03.22 19:40	3:46	09.03.22 19:40	8:25	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Повреждение на вед отпайке.	нет/ п. Мылки, 600 чел	600	0,4	4	-5, облачно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	09.03.22 22:28	09.03.22 23:37	0:06	10.03.22 4:45	0:06	КУ "Земля"			с.Монакино. В 23:37 включен для поиска места повреждения прибором "квант". На оп.211 повреждение изолятора ф.А, провод лежит на траверсе. Устранено.	нет / 250 чел	250	0,03	6	+3, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	8	10.03.22 18:37	10.03.22 19:16	0:33	10.03.22 19:16	0:33	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Повреждение на вед. ТП-698.	нет / 150 чел	150	0,15	3	+5, облач
Ам.СЭС	6	Базовая 35/6	6	11.03.22 6:33	11.03.22 6:33	1:32	11.03.22 6:33	1:32	МТО	у		РЗА П. Повреждение на вед. отпайке ТП "Изобилие".	нет	0	0	0	-5, ветер
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Занадворовка		11.03.22 6:56	11.03.22 7:31	0:05	11.03.22 7:31	0:05	МТО	ну	у	РЗА ПП. Обесточена ПС Занадворовка. Осмотр, замечаний нет.	ДС, котельн., насосн. / 1076 чел / 5 фид	1076	2	26	+1, пасм
Ам.ЗЭС	10	Февральск 220/110/10	26	11.03.22 8:50	11.03.22 8:50	3:06	11.03.22 8:50	3:06	МТЗ	у		РЗА П. Налипание мокрого снега на провода (провис провода) прол. оп. 1-5.	нет	0	0	0	-5, ветер, снег
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	по ф-10 В РП Кирл. завод ф-12	11.03.22 9:14	11.03.22 10:54	0:00	11.03.22 10:54	0:00	КУ "Земля"			РЗА П. с.Ивановка. Оп. 47 обрыв вязки (касание проводом тела опоры).	нет / 11 чел	11	0,01	4	-5, ветер, снег
Ам.ВЭС	6	Михайловка 110/35/6	16	11.03.22 10:03	11.03.22 13:02	2:38	11.03.22 13:02		МТО	ну	ну	РЗА П. ст.Воскресеновка, с.Воскресеновка, Шумиловка, Кавказ, Шурино. Повреждение на вед. ТП-628.	3 скваж, кот. с.Воскресеновка, 2 в/н башни / 761 чел	761	0,13	19	-4, ветер
Ам.ЗЭС	10	Лесная 35/10/6	5	11.03.22 14:22	11.03.22 14:22	0:00	11.03.22 14:22	0:00	МТЗ-2	у		РЗА П. В пр. 65-66 провис провода. Устранено.	нет	0	0	0	-2, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	9	11.03.22 14:37	11.03.22 14:42	0:40	11.03.22 17:14	73:57	МТЗ	ну	ну	РЗА П. п.Амурзет. Вкл. без 6-ти ТП. В прол. оп. 9-00/28 - 29 убрана ветка.	котельн, в/н башня, школа / 3000 чел	3000	0,17	12	+5, облач
Ам.ЦЭС	10	Томичи 35/10	11	11.03.22 14:48	11.03.22 16:05	4:04	11.03.22 16:05	4:04	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с. Томичи. Оп. 28 обрыв вязки (схлест проводов).	пож. часть, скважина / быта нет	0	0,03	3	-2, ветер
Прим.ЦЭС	35	Павловка-1 - Карьерная-1 Осиновка		11.03.22 23:07	11.03.22 23:07	0:42	11.03.22 23:07	57:01	МТЗ	у		РЗА П. Осмотр: наклонились оп.49, тяжение проводов ф.-А,С, приближение к траверсе. 13.03.22 устранено.	нет	0	0	0	0, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	1	12.03.22 1:39	12.03.22 2:20	1:08	12.03.22 2:20	1:08	МТЗ	ну	у	РЗА П. Произведен осмотр. Попадание животного в РУ ТП-5072 (под Т1 обнаружен кот).	ДС, школа, 2 котельн, 2 насосн / 782 чел	782	0,65	19	0, ясно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/110/35/10	4	12.03.22 10:56	12.03.22 11:13	0:01	12.03.22 11:13	0:01	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр. РЗА ПП.	школа, насосн, кот/900 чел	900	0,75	16	-1, снег
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	257	14.03.22 11:47	14.03.22 11:47	0:46	14.03.22 11:47	1:47	МТЗ	у		РЗА П. Повреждение на вед. участке.	нет	0	0	0	-5, облачно
Хаб.ЦЭС	110	Хежцир - Сита	С-24	14.03.22 13:06	14.03.22 13:14	0:58	14.03.22 13:14	5:37	НЗЗ 2ст.	ну	у	ИМФ ф.А-0 17,2км. РЗА П. Обесточились 8 ПС 110кВ, 2 ПС 35 кВ. В пр.оп.61-62 (12,1км) подрядной организацией ООО Энергострой при расчистке подъездных путей для перебазировки жилого вагончика и техники на новый участок работы бульдозер зацепил сухое дерево с падением на провод ф.А, пострадавших нет, повреждение провода нет.	район им.Лазо, 17389чел / 41 фид	17389	4,8	158	-2, обл
Ам.ВЭС	10	Таежная 35/10	26	14.03.22 14:21	14.03.22 15:03	2:23	14.03.22 15:03	2:23	"земля" от КУ			РЗА П. Повреждение на оп.41 изолятора ф.С	нет				-2, обл
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранак 220/110/6	Дражный	14.03.22 18:42	14.03.22 19:02	0:37	14.03.22 19:02	0:37	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. п.Н.Куранак. Повреждение на вед. участке.	котельн / 1478чел	1478	0,7	12	-12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	15.03.22 2:15	15.03.22 4:44	1:18	15.03.22 4:44	98:29	КУ, земля			Оп.64 устранен обрыв вязки ф.А.	нет/70 чел	70	0,6	9	+1, снег
Прим.ЦЭС	35	Кожзавод - Известковая		15.03.22 3:50	15.03.22 3:50	0:30	15.03.22 4:01	0:30	МТЗ	ну	у	Обесточенных потребителей нет, находилась на ХХ. РЗА П. Произведен осмотр ВЛ, обнаружено на анкерной оп. 28 перегорание шлейфа по ф.В, на анкерной оп. 29 перегорание шлейфа по ф.С, на анкерной оп. 30 перегорание шлейфа по ф.С. Причина: налипание снега на провода, провис верхнего провода пр 29-30, касание нижнего. Устранено	нет	0	0	0	0, снег
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	15.03.22 7:55	15.03.22 8:55	0:21	15.03.22 13:25	0:21	МТЗ	нет	ну	При РПВ земля. РЗА ПП. Включен до РЛ-2 оп.221, без 2-х ТП. В 10:17 п/з Овчинниково, пост Леопарда запитаны от ДГ. Произведен осмотр пр.оп.221-369, замечаний нет. Планируется осмотр до 19.03.22	атс / 370 чел	370	0,1	7	-2, туман
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	15.03.22 10:13	15.03.22 10:25	0:20	15.03.22 10:25	0:20	МТЗ	нет	у	РЗА П. п.Авангард. См откл. в 10:36. В пр.оп.40-41 обнаружена ветка со следами перекрытия.	школа, больн / 812чел	812	0,4	6	0, пасмурно

Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	15.03.22 10:35	15.03.22 10:38	1:07	15.03.22 10:38	1:07	МТЗ	нет	у	РЗА П. Оп.96 поврежден изол ф.В, оп.97 поврежден изол.ф.С. Устранено.		жен зона УЦ-10 / 600чел	600	0,1	5	-4, снег
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	15.03.22 10:36	15.03.22 11:18	0:02	15.03.22 13:17	0:02	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. п.Авангард. В 10:55 включен до ТП-7404, залитано 2ТП. В 11:18 от резерва ф.7 залитана ТП-7384. В пр.оп.40-41 обнаружена ветка со следами перекрытия.	ф.7	школа, больн / 812чел	812	0,4	6	0, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	15.03.22 11:00	15.03.22 11:00	2:18	15.03.22 11:00	2:18	МТО	у		РЗА П. Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0	0	-6, обл
Ам.ЦЭС	10	Пригородная 35/10	8	15.03.22 15:11	15.03.22 16:34	2:35	15.03.22 16:34	66:59	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Белоцерковка. На оп.17 повреждение двух изоляторов ф.А, В. Устранено.		котельн, школа, в/н Башня / 395чел	395	0,03	6	-2, ветер
Ам.ВЭС	6	Мебельная 35/6	3	16.03.22 11:56	16.03.22 14:36	0:00	16.03.22 14:36	89:49	"земля" от КУ			РЗА ПП. Включен после осмотра, опора №23 поврежден фарфоровый изолятор		насосная, быта нет	0	0,9	2	+1, снег
Ам.ВЭС	10	Белый Яр 35/10	1	16.03.22 13:18	16.03.22 13:18	7:16	16.03.22 13:18	1664:29	МТО	у		РЗА П. На оп.32 мертвая птица		нет	0	0	0	+1, снег, ветер
Ам.ВЭС	10	Михайловка 110/35/10	19	16.03.22 13:33	16.03.22 13:47	0:00	16.03.22 13:47	0:00	"земля" от КУ			РЗА П. Осмотр 17.3.22 ТП-657 - повреждение проходного изолятора ф-В		нет / 214 чел	214	0,051	4	+1, снег, ветер
Ам.ЦЭС	10	Лозовое 35/10	1	16.03.22 16:10	16.03.22 16:25	1:04	16.03.22 17:07	1:04	"земля" от КУ			РЗА П. Включен без ТП-3211, повреждены ПК-10 ф.С. Устранено, все включено		котельная / 300 чел	300	0,1	8	+1, снег
Ам.СЭС	10	Промежуточная 35/10	2	16.03.22 16:51	16.03.22 16:51	5:02	16.03.22 16:51	5:02	МТЗ	у		РЗА ПП. В пр.оп.520-521 негарбит.		нет	0	0	0	-1, ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	В-10 2Т	17.03.22 2:55	17.03.22 3:06	1:48	17.03.22 3:06	133:52	МТЗ	нет	у	Обесточивалась 2С-10кВ. РЗА ПН. Проверка РЗА без замечаний, отрегулирован привод ф.12.		Ленинский р-н, 1896чел / 3 фид	1896	1,3	22	-3, снег
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	1	17.03.22 7:55	17.03.22 8:01	27:20	17.03.22 8:01	100:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Киниск. Планируется осмотр.		котельн, школа, д/с / 612чел	612	0,12	9	-3, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	СВ-6	17.03.22 12:35	17.03.22 12:42	0:41	17.03.22 12:42	0:41	МТЗ	нет	у	РЗА П. п.Трудовое. Обесточена 2Сш-6 кВ (Т2 в ремонте). Одновременно отключился В-6 ф.10 (МТО), повреждение выключателя, включен СВ-6 без ф.10, потребитель запитан		нет / 2060 чел / 8фид	2060	3,8	21	+1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	17.03.22 12:35	17.03.22 19:38	0:01	17.03.22 19:38	0:01	МТО	нет	не произв	РЗА П. Осмотр ячейки: следы электродугового перекрытия между ТТ-6 и В-6, перегорание шины ф.А., повреждение выключателя (ВВТЭ-М-10). Осмотр линии без замечаний. Устранено, выключатель заменен, включен в работу		нет / 200 чел	200	1,7	17	+1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	17.03.22 18:24	17.03.22 18:32	1:08	17.03.22 18:32	1:08	МТЗ	нет	у	РЗА П. Пр.опор 71-72 провисание провода фазы"В".		котельная / 281 чел	281	0,5	14	+1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	18.03.22 6:26	18.03.22 6:26	0:14	18.03.22 6:26	0:14	МТО	у		РЗА П. Осмотр, повреждение ввода 10кВ ф.-С Т1 ТП-7141, перегорание предохран. 10кВ ф.-В,С. Устранено.		нет	0	0	0	-12, облачно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	18.03.22 13:14	18.03.22 13:14	0:09	18.03.22 13:14	0:09	МТЗ	у		РЗА П. Повреждение на вед. ТП-580 карьер.		нет	0	0	0	-6, ясно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	18	19.03.22 10:15	19.03.22 11:12	1:24	19.03.22 14:15	1:24	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Косицино, Жариково, Свободка. По ф-12 РП Жариково (В-10 не отключился) автомобилем "Тойота-Ист" сбита оп. №99. Сообщено в полицию. Включено без 2-х ТП (быт 238 чел) с.Свободка. Произведена замена опоры, потребитель запитан полностью в 14:15. Проверка РЗА без замечаний, отрегулирован привод В-10 ф.-12 РП Жариково.		школа, в/башня, д/сад / 538 чел	538	0,14	9	-7, ясно
Ам.ЗЭС	10	Климауцы 35/10	по ф-3 РП Семеновка ф.-6	19.03.22 13:41	19.03.22 14:13	0:26	19.03.22 14:13	0:26	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Семеновка, Сукрамли. Произведен осмотр: в пр.оп.43-44 обнаружено дерево (несанкц спил), повреждения ВЛ-10 нет.		школа, котельная / 600 чел	600	0,1	9	-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	19.03.22 19:26	19.03.22 19:27	18:39	19.03.22 19:27	18:39	МТЗ	ну	у	РЗА П. Повреждение шлейфа оп. 14.		котельн, 2 в/ч / 500 чел	500	1	35	-1, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	20.03.22 21:40	21.03.22 2:33	1:36	21.03.22 6:42	1:36	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=19,6км, база 40км. с.Степное. Оп. 261 обрыв провода ф.-А, провод на земле. В 0:22 устранено, вкл. не успешное. Оп. 211-213 обрыв провода ф.-В (повреждение изолятора ф.-В оп. 212). В 02:33 устранено, вкл. без ТП-20106 МТФ (в результате проникновения жидкост. /кота/ повреждены выводы 0,4 кВ, ошиновка, опорные и проходные изоляторы 10 кВ). Устранено, вкл. в 6:42.		нет / 250 чел	250	0,3	8	-2, ясно
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	21.03.22 9:02	21.03.22 9:07	1:17	21.03.22 9:07	1:17	МТЗ	нет	у	РЗА П. Повреждение на вед ТП.		нет / 330 чел	330	2,2	8	0, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	21.03.22 10:37	21.03.22 10:37	1:33	21.03.22 10:37	1:33	МТЗ	у		РЗА П. Повреждение на вед. отпайке.		нет	0	0	0	-4, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворка 35/10	3	21.03.22 10:55	21.03.22 12:33		21.03.22 19:57		КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=34,3км, база 75км. Вкл. без 2-х вед ТП. Пробой изоляции ТСН рекулера оп. 278/3. Исключен из схемы.		котельная, насосн, школа, ФАП / 480 чел	480	0,33	5	+2, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	21.03.22 11:59	21.03.22 13:02	2:31	21.03.22 13:02	2:31	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Повреждение на вед. отпайке.		Насосная БТЭЦ/300 чел	300	0,2	29	-2, ясно

Прим.ЮЭС	6	Улисс 110/6	В6 Т2 №2	21.03.22 12:30	21.03.22 14:26	1:07	21.03.22 14:43	1:07	б/б			Погашение 4С-бкВ. При осмотре ПС Улисс обнаружен перекос в сети постоянного тока, в цепях управления 3 и 4С 6 кВ, после устранения замыкания в сети постоянного тока в 14:26 включен СВ-2 6, запитан весь потребитель. 14:43 вкл. в работу В6 Т2 №2. Проверка РЗА без замечаний. 31.04.22 проведена проверка РЗА в объеме профконтроля: "земля" в цепях ЦС и ШУ.		г.Владивосток, 4650чел / 5 фид.	4650	2,5	26	+5, ясно
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	В-10 Т1	22.03.22 0:12	22.03.22 1:44	0:15	22.03.22 2:14	27:25	МТЗ			РЗА П. Т1 был в работе, Т2 в резерве. Обесточена 1,2С-10кВ, по фидерам блинкеров нет. В 1:44 вкл. кроме ф.-20 (с.Пухово, 352 чел/0,3/бТП). В 2:14 ф.-20 включен, в яч. под шинами обнаружен мертвый колонок (животное).		Анучинский р-н, 2400 чел/9 фид.	2400	1,5	81	0, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	22.03.22 3:01	22.03.22 3:01	0:05	22.03.22 3:01	0:05	МТЗ	у		РЗА ПП. Касание ветвей деревьев проводов в пр. № 210/32-ТП-3098		нет	0	0	0	-5, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Владимиرو-Александровское 35/6	5	22.03.22 9:34	22.03.22 10:19	0:42	22.03.22 12:50	4:00	"земля" от КУ			с.Вл.-Алексан., Золотая долина. Включен до ТП-7122 включительно, запитано 14 ТП из 25. На оп.94/13/1 (участок ВЛ Ф-5 ПС Екатериновка) по ф.С обнаружена проволока. Устранено.		больница, котельн / 1100чел	1100	3	25	0, ясно
Ам.ЗЭС	35	Коболдо - Златоустовск		22.03.22 14:44	22.03.22 16:54	1:49	22.03.22 19:52	1:49	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Обесточились ПС 35 кВ Златоустовск, Ольгинск, вед. ПС ХЭС.В 16:54 запитали ПС Златоустовск, Ольгинск от резерва по сети 35 кВ. На вед. ПС ХЭС повреждение В-35 Т1.	ПС Албын	Селемджинский р-н, 1212чел / 6 фид	1212	0,75	11	-2, обл
Ам.ЗЭС	35	Огоджа - Софийск		22.03.22 15:07	22.03.22 15:17	0:52	22.03.22 15:17	4:51	МТО	ну	у	РЗА ПП. Обесточилась вед. ПС Софийск. На ПС Огоджа разрушен ОПН-35 ф.В на В-35 Софийск. ОПН-35 рассыпался, повреждений на шлейфе нет.		п.Софийск, 350чел	350	1,32		-2, обл
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	22.03.22 17:30	22.03.22 18:28	1:14	22.03.22 18:28	33:23	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Голубовка. Обход без замечаний.		котельн / 330чел	330	0,3	8	+7, ясно
Ам.ВЭС	10	Малиновка 35/10	12	22.03.22 19:38	22.03.22 20:42	0:00	22.03.22 20:42	0:00	"земля" от КУ			с.Малиновка. Повреждение на вед. ТП		интернат, школа, в/н башня / 520чел	520	0,07	7	+2, обл
Хаб.СЭС	10	Индустриальная 35/10	4	23.03.22 6:42	23.03.22 7:08	0:48	23.03.22 13:52	6:03	Ав.откл	нет		РЗА П. ТП-481 повреждение вводной КЛ на оп.75. Вкл без ТП-481. Устранено и включен полностью.		быт 1000 чел	1000	0,3	4	-14, облачно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	23.03.22 13:26	23.03.22 13:36	1:01	23.03.22 13:36	1:01	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. С.Сергеевка, Молчановка Моноакино. Обход без замечаний		школа, скважина, котельн / 310чел	310	0,5	15	+3, пасм
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	9	24.03.22 8:46	24.03.22 9:27	0:32	24.03.22 9:27	0:32	Ав.откл	нет	не произв	Повреждение на ведомственном участке. РЗА П.		нет/ быта нет	0	0,05	2	-9, облачно
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	4	24.03.22 10:42	24.03.22 10:42	0:17	24.03.22 10:42	0:17	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр.оп.139-140 велась несанкц.рубка деревьев., оп.14 обрыв вязы. Сообщено СБ, ОВД. РЗА П.		нет	0	0	0	-5, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Саскаль 35/10	10	24.03.22 11:29	24.03.22 11:50	1:09	24.03.22 11:50	1:09	МТЗ	ну	у	Вкл повторно в 11:50, в работе удержался. Произведен осмотр, оп.206/125 срыв изолятора фВ; устранено. РЗА П.		больн, д/с, школа, кот/ 580 чел	580	0,1	8	-6, облачно
Ам.ВЭС	6	Угольная 35/6	3	25.03.22 15:13	25.03.22 15:13	0:00	25.03.22 16:37	0:00	КУ, земля			Вкл без ЗТП (быт 20 чел), вкл в 16:37. Оп. 38 заменен поврежденный изолятор фВ.		д/с, насосн/2700 чел	2700	1,2	16	+1, снег
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	26.03.22 1:55	26.03.22 7:35	0:00	26.03.22 7:35	0:00	МТО	выв	не произв	РЗА П. с.Екатериновка. На оп.11 по ф.А разрушен изолятор, провод на траверсе. Устранено.		котельн, детдом / 460чел	460	0,6	12	+2, дождь
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	26.03.22 2:50	26.03.22 3:41	0:16	26.03.22 3:41	0:16	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Осиновка, Песчаное. Повреждение на ведомственном ТП.		нет / 400чел	400	0,45	8	+3, пасм
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	26.03.22 3:17	26.03.22 8:38	1:24	26.03.22 15:10	1:24	МТО	выв	ну	РЗА П. часть г.Фокино. База 70 км, L ВЛ - 17 км. Запитано без ТП-82029 тець кровли. Устранено.	ф.11	нет / 3600чел	3600	2	16	+7, дождь
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	28	26.03.22 3:23	26.03.22 6:13	1:20	26.03.22 6:13	24:30	МТЗ	ну	ну	РЗА П. л.Угловое. На оп.14 по ф.С отгорел шлейф.		нет / 131чел	131	0,1	11	+5, дождь
Прим.ЦЭС	6	Студгородок 110/35/6	10	26.03.22 3:58	26.03.22 4:21	0:42	26.03.22 4:21	6:08	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Г.Уссурийск. Оп.47 заменены поврежденные изоляторы фВ,С. РЗА П.		котельн / 480чел	480	0,65	7	+5, пасм
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	26.03.22 6:15	26.03.22 7:49	0:56	26.03.22 9:30	222:31	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. П.Кневичи, Соловей ключ, Ясное. В 7:49 включён до РЛб оп.73, запитано 17 ТП (70%). Убрано гнездо с РЛ-5.		котельн / 700чел	700	0,45	37	+5, дождь
Хаб.СЭС	6	Северная 110/35/6	19	26.03.22 12:44	26.03.22 13:26	0:00	26.03.22 13:26	0:00	МТЗ			РЗА П. Повреждение на вед ТП		Д. лагерь, скважина	3		1	-2, пасмурно
Прим.ЦЭС	6	Студгородок 110/35/6	10	26.03.22 13:56	26.03.22 14:30	0:17	26.03.22 14:30	0:17	МТО	ну	у	РЗА П. Оп.47 анкерная ЖБ разрушение подвесных изоляторов фазы В и С.		нет / 480 чел	480	0,1	3	+4, дождь
Хаб.ЦЭС	6	Восточная 110/35/6	20	26.03.22 14:15	26.03.22 14:45	3:20	26.03.22 14:45	27:28	МТО	выв	ну	РЗА П. ЦРП-10 в яч.14 повреждение проходных изоляторов штоков и выключателя и самих штоков. Схема яч№14 разобрана (потребитель запитан от резерва). Восстановлено в 16:40.	Восточная ф.19	база ХЭС	0	0,846		+3. пасмурно

Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		26.03.22 20:04	26.03.22 20:04	1:50	26.03.22 21:03	9:19	Спасск: Д31ст, АПВ у, ИМФ 23,7км фА; Муч: НЗ3 1ст, АПВ ну	ну	у	По прибытию на ПС Мучная осмотр: откл положение СВ-110 (НЗ3 1ст, АПВну, ИМФ 25,2 км фА), обесточенных потребителей нет, вкл в 21:03 (РПВ усп), транзит замкнут. На оп 93, 95, 99 гнезда аиста, на опорах 93, 97, 98 вороньи гнезда. РЗА ПП. В 21:03 транзит замкнут.		нет	0	0	0	+2, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	1а	27.03.22 3:45	27.03.22 4:12	3:33	27.03.22 11:35	10:49	Ав.откл	ну	ну	Вкл без ТП 1424, поврежден прох. изолятор фВ. РЗА П. Устранено, все включено		нет / 20 чел	20	0,3	3	-1, снег
Хаб.ЦЭС	10	Федорова 35/10	2	27.03.22 5:22	27.03.22 5:22	0:00	27.03.22 5:22	0:00	МТО	ну	у	РЗА ПП.		516 чел	516	0,7	11	-1, снег
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Раздольное		27.03.22 5:58	27.03.22 5:58	5:33	27.03.22 5:58	29:01	МТО, ИМФ 7,2км фВ	у		Оп.38 следы жизнедеятельности птиц, РЗА П.		нет	0	0	0	-4, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	27.03.22 12:45	27.03.22 13:00	0:16	27.03.22 13:00	0:16	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		нет / 880 чел	880	0,06	6	-1, снег
ЭС ЕАО	35	Найфельд - Дубовое	T-130	27.03.22 13:54	27.03.22 13:54	0:20	27.03.22 13:54	0:20	МТЗ 1 ст	у		РЗА ПП. Проведен обход. Замечаний нет		нет	0	0	0	-1, снег
Ам.ЦЭС	35	Благовещенская - Марково		27.03.22 14:23	27.03.22 14:23	0:00	27.03.22 14:23	0:00	МТО	у		На х.х. РЗА П. Повреждение изолятора ф-В оп. 152. Устранено.		нет	0	0	0	+3, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кирличная 110/10	1	27.03.22 15:30	27.03.22 15:48	0:03	27.03.22 17:10	0:03	"земля" от КУ			РЗА П. Включен без 5ТП. На ТП 155 заменили лопнувшую вставку 10 кв ф.В. все включено		нет / 550 чел	550	0,1	36	+3, ветер
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	13	27.03.22 16:58	27.03.22 18:30	1:21	27.03.22 18:30	1:21	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 250 чел	250	0,1	22	-1, снег
Прим.ЮЭС	6	Трикопая 35/6	14	27.03.22 20:20	27.03.22 21:00	0:00	27.03.22 21:00		МТО	нет	не произв	Вкл без 5ТП, вкл в 21:00 без замечаний. Осмотр 28.03.22, РЛ-1 оп. 11/2 потеря контакта и дуга на среднем ноже линейного разъединителя. РЗА П.		нет / 200 чел	200	0,2	6	+5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	2	28.03.22 4:27	28.03.22 4:27	0:44	28.03.22 5:40	0:44	Ав.откл	выв	не произв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение на ведомственном уч. РЗА П.	ф-5	нет/ быта нет	0	0,9	1	+2, ясно
Хаб.СЭС	6	К 110/6	17	28.03.22 14:57	28.03.22 15:58	1:17	28.03.22 15:58	1:17	МТЗ	выв	у	РЗА П. Повреждение на вед.уч-ке		нет	0	0,1	2	0, облачно
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	13	28.03.22 16:52	28.03.22 17:39	0:43	28.03.22 17:39	0:43	МТЗ	нет	у	РЗА П. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 250 чел	250	0,3	22	0, ветер
Ам.СЭС	35	Светлая - Овсянка	№1	29.03.22 9:16	29.03.22 9:16	0:31	29.03.22 12:11	0:31	КУ "Земля"			РЗА П. Без ограничения потребителя. Опора №6 заменили поврежденный натяжной изолятор ф.С.	ВЛ-35 №2	нет	0	0	0	0, мокр.снег
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	8	29.03.22 9:43	29.03.22 10:19	6:09	29.03.22 10:19	6:09	МТЗ	выв	у	РЗА П. часть с.Каленовка. Повреждение на вед. ТП.		школа, котельн. / 790 чел	790	0,35	11	+3, ветер
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	29.03.22 10:03	29.03.22 10:04	0:00	29.03.22 10:04	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 108 чел	108	0,45	18	0, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	29.03.22 12:50	29.03.22 13:27	0:10	29.03.22 13:27	0:10	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Новожатково. Осмотр без замечаний		школа, котельная / 450 чел	450	0,1	8	-9, ясно
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	27	29.03.22 12:58	29.03.22 17:25	0:19	29.03.22 17:25	405:26	МТО	нет	ну	РЗА П. Лвл=бкм, база ббкм. с.Тереховка. Повреждение КЛ (на головном участке) в сторону Ф-11 (была под напряжением), исключена из схемы.		нет / 50 чел	50	0,08	2	+8, пасм
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	1	29.03.22 13:26	29.03.22 13:26	4:47	29.03.22 13:26	4:47	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 30.03.22, замечаний нет.		нет	0	0	0	+9, ясно
Прим.ЦЭС	6	Барановский полигон 35/6	10	29.03.22 14:57	29.03.22 16:11	1:10	29.03.22 18:25	1:10	МТЗ	выв	ну	РЗА П. г.Уссурийск. Потребитель запитан от резерва. Обрыв вьзки на оп. 46 ф.-В, слкст проводов в пр.оп. 45-47. Устранено в 18:25.	ф-10 Студгородок	котельная / 450 чел	450	0,55	15	+10, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	16	29.03.22 15:43	29.03.22 20:35	0:15	29.03.22 20:35	0:15	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Лвл=9км, база 7км. часть г.Партизанск. В 17:55 включены 4 ТП. Слкст проводов ф."В,С" на вводе в ТП 7389. Произведена перетяжка, включено в 20:35.		котельная / 1156 чел	1156	0,3	13	+10, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	6	29.03.22 18:58	29.03.22 19:12	0:07	29.03.22 19:12	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Часть с. Черняево, с. Невельское, с. Аргунское. Осмотр 04-08.04.22		котельн, п/з / 467 чел	467	0,2	9	+5, ветер
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	29.03.22 20:50	29.03.22 23:54	0:07	29.03.22 23:54	0:07	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. Лвл=4,1км, база ббкм. Включен после осмотра и прозвона каб.уч-ка. Повреждение на вед. участке		нет / 141 чел	141	0,1	15	+7, пасм
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	3	29.03.22 20:50	29.03.22 20:50	3:02	30.03.22 0:32	3:02	МТО	ну	у	РЗА ПП. На х.х.Перекрытые по шкюлю реле тока ф. "С"		нет	0	0	0	+7, пасм
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	23	30.03.22 8:49	30.03.22 8:52	0:08	30.03.22 8:52	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. В полете оп.№19-20 провис проводов со следами КЗ. 1.04.22 произведена перетяжка проводов		школа / 4354 чел	4354	0,9	18	-5, ветер
Ам.СЭС	10	Улак 35/10	1	30.03.22 10:23	30.03.22 10:44	1:30	30.03.22 10:44	1:30	КУ "Земля"			РЗА П. Повреждение на вед. ТП		котельная, больница, аэропорт / 150 чел	150	0,19	9	0, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	30.03.22 10:47	30.03.22 11:17	1:17	30.03.22 11:17	18:32	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		нет/856 чел	856	0,21	16	+2, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	21	30.03.22 11:29	30.03.22 11:29	0:21	30.03.22 11:29	0:21	МТЗ	у		РЗА П. Повреждение на вед. ТП		нет	0	0	0	0, ветер
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	25	30.03.22 12:45	30.03.22 13:30	3:41	30.03.22 13:47	133:03	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. 13:30 вкл 10ТП, 13:47 вкл полностью.		нет / 1440 чел	1440	1,2	15	+3, ветер
Ам.СЭС	10	Протока 35/10	25	30.03.22 14:09	30.03.22 14:09	0:36	30.03.22 14:09	0:36	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход участка ДРСК без замечаний.		нет	0	0	0	0, ветер
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	25	30.03.22 14:30	30.03.22 16:10	1:28	30.03.22 16:10	1:28	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет / 1440 чел	1440	1,2	15	+3, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Дормидонтова 110/10	9	30.03.22 15:24	30.03.22 16:12	2:06	30.03.22 16:12	120:15	МТЗ	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед. ТП		нет/540 чел	540	0,25	6	+3, ветер
Хаб.СЭС	6	Ч 35/6	66	30.03.22 16:22	30.03.22 16:46	0:59	30.03.22 16:46	4:14	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Ветка со следами КЗ под проводами у опоры №5		больница / 200 чел	200	0,23	4	-2, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	30.03.22 16:25	30.03.22 16:29	0:13	30.03.22 16:29	0:49	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		2 котельные / 1460 чел	1460	0,3	13	+3, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	11	30.03.22 17:35	30.03.22 18:12	0:28	30.03.22 18:12	0:28	МТЗ	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед отпайке.		нет/171 чел	171	0,2	9	+5, ветер
Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	9	30.03.22 18:35	30.03.22 18:38	2:49	30.03.22 18:38	11:31	МТЗ	ну	у	В пр. оп. 21 – 22 на земле ветка со следами КЗ		нет / 520 чел	520	0,34	5	+2, ветер

Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	30.03.22 23:46	31.03.22 1:44	1:36	31.03.22 1:44	1:36	МТЗ	выв	у	РЗА П. с.Новолитовск. Проникновение животного (кот) в РУ бкВ ТП-7224.		котельн. / 250 чел	250	0,3	3	-1, ясно
Прим.ЦЭС	110	Хороль - Камень-Рыболов		31.03.22 6:50	31.03.22 6:50	0:34	31.03.22 6:50	0:34	ТЗНП 1ст	у		ИМФ фаза С-0 12,2 км. РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	-3, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	31.03.22 9:02	31.03.22 9:02	23:37	31.03.22 11:45	23:37	МТЗ	выв	ну	АВР усп. Потребитель запитан. Повреждение на вед отпайке.	ф-2 ОПХ	ГУДП Аэронавигация ДВ 1 кат/120 чел	120	0,18	12	-4, ветер
Хаб.СЭС	35	Хурба - Совхоз Комсомольский	Т-183	31.03.22 14:59	31.03.22 14:59	0:00	05.04.22 17:28	0:00	КУ "Земля"			РЗА П. Потребитель предварительно перезапитан. Определено место повреждения КЛ: ф. «А» на расстоянии 1410 м. от ПС Совхоз Комсомольский. 01.04.22 разложены пожоги. 04-05.04.22 смонтирована кабельная муфта, 22 КЛ испытана без замечаний. 05.04.22 в 17-28 КВЛ 35 кВ введена в работу.	ф-16 Хурба	нет	0	0	0	+2, ясно