Таблица максимальной загрузки трансформаторов 110 кВ и 35 кВ за день контрольных замеров 17 июня 2026 года по филиалу АО "ДРСК" — "ЭС ЕАО"

Наименование подстанции	Дисп. наим	Марка	Sном, МВА	тип тр.	01:00				04:00				10:00				19:00				Максимальное значение			
					P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загрузка, %
ПС 110 кВ АРЗ	1Т	ТМН-2500/110/6	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,1
ПС 110 кВ АРЗ	2Т	ТМН-2500/110/6	2,5	2-х обм.	0,14	0,05	0,15	6,15	0,15	0,06	0,16	6,33	0,26	0,25	0,36	14,20	0,14	0,05	0,15	6,08	0,26	0,25	0,36	14,2
ПС 110 кВ БВС	1Т	ТДТН-10000/110/35/10	10	3-х обм.	4,97	1,09	5,09	50,87	5,00	1,11	5,13	51,26	5,83	0,98	5,91	59,10	5,26	0,90	5,33	53,31	5,83	0,98	5,91	59,1
ПС 110 кВ БВС	2Т	ТМТН-16000/110/35/10	16	3-х обм.	3,76	0,99	3,88	24,28	3,70	1,00	3,83	23,97	4,20	0,95	4,30	26,89	3,94	1,06	4,08	25,52	4,20	0,95	4,30	26,9
ПС 110 кВ БВС	3Т	ТМ-6300/35/6	6,3	2-х обм.	1,82	0,66	1,94	30,72	1,76	0,64	1,87	29,75	2,06	0,66	2,16	34,34	2,02	0,75	2,16	34,28	2,06	0,66	2,16	34,3
ПС 110 кВ СК	1Т	ТДТН-25000/110/35/6	25	3-х обм.	6,83	1,51	6,99	27,96	6,83	1,54	7,00	27,99	6,60	1,46	6,76	27,03	6,27	1,34	6,41	25,65	6,83	1,51	6,99	28,0
ПС 110 кВ СК	2Т	ТДТН-25000/110/35/6	25	3-х обм.	2,07	1,27	2,43	9,72	2,04	1,25	2,39	9,58	1,94	1,34	2,36	9,43	1,92	1,34	2,34	9,36	2,07	1,27	2,43	9,7
ПС 110 кВ КРС	1Т	ТДТН-10000/110/35/10	10	3-х обм.	4,30	0,76	4,36	43,62	4,39	0,79	4,46	44,65	3,88	0,64	3,93	39,30	3,92	0,67	3,97	39,75	4,39	0,79	4,46	44,6
ПС 110 кВ КРС	2Т	ТМН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	0,43	0,14	0,45	7,13	0,43	0,15	0,46	7,23	0,48	0,12	0,49	7,79	0,43	0,15	0,46	7,27	0,43	0,15	0,46	7,2
ПС 110 кВ Ленинск	1Т	ТДТН-25000/110-УХЛ1	25	3-х обм.	2,96	0,78	3,06	12,25	2,95	0,74	3,04	12,15	2,88	0,77	2,98	11,91	3,11	0,88	3,23	12,93	3,11	0,88	3,23	12,9
ПС 110 кВ Ленинск	2Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	3,85	0,76	3,92	15,68	3,92	0,76	3,99	15,96	3,54	0,71	3,61	14,42	3,92	0,75	3,99	15,96	3,92	0,75	3,99	16,0
ПС 110 кВ Дежнево	1Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	0,65	0,16	0,67	10,65	0,67	0,15	0,69	10,92	0,62	0,12	0,64	10,09	0,60	0,10	0,61	9,66	0,67	0,15	0,69	10,9
ПС 110 кВ Дежнево	2Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	0,35	0,14	0,38	6,04	0,36	0,14	0,39	6,12	0,34	0,15	0,37	5,88	0,34	0,00	0,34	5,42	0,36	0,14	0,39	6,1
ПС 110 кВ Биджан	1Т	ТДТН-10000/110/35/10	6,3	3-х обм.	0,98	0,22	1,00	15,89	1,02	0,24	1,05	16,65	0,94	0,16	0,95	15,13	0,95	0,15	0,97	15,32	1,02	0,24	1,05	16,6
ПС 110 кВ Биджан	2Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	0,58	0,14	0,60	9,49	0,59	0,15	0,61	9,61	0,52	0,12	0,54	8,53	0,46	0,09	0,47	7,45	0,59	0,15	0,61	9,6
ПС 110 кВ Благословенное	1Т	ТДТН-1000/110/35/10	10	3-х обм.	6,05	0,76	6,10	60,96	6,03	0,97	6,11	61,08	7,05	2,18	7,38	73,76	7,75	2,86	8,26	82,63	7,75	2,86	8,26	82,6
ПС 110 кВ Благословенное	2Т	ТМ-6300/35/10	6,3	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ПС 110 кВ Унгун	1Т	ТМТ-6300/110	6,3	3-х обм.	0,66	0,18	0,69	10,94	0,70	0,19	0,73	11,52	0,57	0,15	0,59	9,34	0,62	0,16	0,64	10,13	0,70	0,19	0,73	11,5
ПС 110 кВ Унгун	2Т	ТМН-4000/35/10	4	2-х обм.	0,66	0,18	0,69	17,24	0,70	0,19	0,73	18,14	0,57	0,15	0,59	14,71	0,62	0,16	0,64	15,95	0,70	0,19	0,73	18,1
ПС 35 кВ ДСК	1Т	ТДНС-10000/35/6 У1	10	2-х обм.	5,13	0,79	5,19	51,89	5,25	0,81	5,31	53,11	5,08	0,86	5,15	51,55	4,77	0,80	4,84	48,39	5,25	0,81	5,31	53,1
ПС 35 кВ ДСК	2Т	ТДНС-10000/35/6 У1	10	2-х обм.	4,23	0,77	4,30	43,03	4,28	0,77	4,35	43,52	4,17	0,77	4,24	42,42	4,31	0,78	4,39	43,85	4,28	0,77	4,35	43,5
ПС 35 кВ Ключевое	1Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,67	0,09	0,68	42,42	0,69	0,09	0,69	43,43	0,62	0,09	0,62	39,00	0,57	0,08	0,58	36,19	0,69	0,09	0,69	43,4
ПС 35 кВ Камышовка	1Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	2,83	0,35	2,85	71,28	2,86	0,45	2,89	72,37	2,79	0,35	2,81	70,36	2,81	0,40	2,84	70,91	2,86	0,45	2,89	72,4
ПС 35 кВ Камышовка	2Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ПС 35 кВ ПТФ	1Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	1,26	0,24	1,28	32,02	1,28	0,23	1,30	32,56	1,26	0,23	1,28	31,99	1,16	0,22	1,18	29,55	1,28	0,23	1,30	32,6
ПС 35 кВ ПТФ	2Т	ТМН-1600/35/10	1,6	2-х обм.	1,26	0,24	1,28	80,06	1,28	0,23	1,30	81,40	1,26	0,23	1,28	79,97	1,16	0,22	1,18	73,88	1,28	0,23	1,30	81,4
ПС 35 кВ Новокуровка	1Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,25	0,10	0,27	16,83	0,23	0,09	0,25	15,48	0,26	0,10	0,28	17,50	0,23	0,09	0,25	15,48	0,26	0,10	0,28	17,5
ПС 35 кВ Новокуровка	2Т	ТМ-1000/35/10	1	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ПС 35 кВ Хинганск	1Т	ТМ-3200/35/6	3,2	2-х обм.	0,32	0,08	0,33	10,31	0,33	0,09	0,34	10,57	0,31	0,08	0,32	9,94	0,26	0,07	0,27	8,48	0,26	0,07	0,27	8,5
ПС 35 кВ Хинганск	2Т	ТМН-6300/35/6	6,3	2-х обм.	0,22	0,07	0,23	3,58	0,19	0,07	0,20	3,25	0,20	0,07	0,21	3,40	0,28	0,08	0,29	4,66	0,28	0,08	0,29	4,7
ПС 35 кВ ЦЭС-Облучье	1Т	ТМ-4000/35/6	4	2-х обм.	0,89	0,27	0,93	23,29	0,89	0,28	0,93	23,25	0,95	0,26	0,98	24,58	0,90	0,26	0,94	23,44	0,90	0,26	0,94	23,4
ПС 35 кВ ЦЭС-Облучье	2Т	ТМН-4000/35/6	4	2-х обм.	1,86	0,30	1,88	47,02	1,88	0,32	1,91	47,71	1,94	0,30	1,96	49,08	2,01	0,31	2,03	50,79	2,01	0,31	2,03	50,8
ПС 35 кВ Пашково	1Т	ТАМ-1800/35/10	1,8	2-х обм.	0,43	0,16	0,46	25,59	0,44	0,18	0,47	26,08	0,43	0,16	0,46	25,56	0,43	0,15	0,45	25,14	0,44	0,18	0,47	26,1
ПС 35 кВ Башурово	1Т	ТМН-1000/35/10	1	2-х обм.	0,14	0,05	0,15	14,83	0,15	0,05	0,15	15,46	0,14	0,05	0,15	14,72	0,17	0,05	0,18	17,62	0,17	0,05	0,18	17,6
ПС 35 кВ Башурово	2Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,02	0,01	0,02	1,55	0,02	0,01	0,03	1,58	0,02	0,01	0,02	1,56	0,03	0,01	0,03	1,77	0,03	0,01	0,03	1,8
ПС 35 кВ Известковое	1Т	ТМ-2500/35/6	2,5	2-х обм.	1,07	0,28	1,11	44,37	1,05	0,29	1,09	43,76	1,08	0,28	1,11	44,45	1,29	0,31	1,33	53,13	1,29	0,31	1,33	53,1
ПС 35 кВ Двуречье	1Т	ТМ-2500/35/6	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Двуречье	2Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,18	0,05	0,19	11,66	0,18	0,05	0,19	11,78	0,17	0,05	0,18	11,22	0,20	0,06	0,21	13,11	0,20	0,06	0,21	13,1
ПС 35 кВ Биракан	1Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Биракан	2Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,97	0,37	1,04	41,40	0,99	0,40	1,07	42,81	0,94	0,37	1,01	40,45	1,03	0,33	1,08	43,26	1,03	0,33	1,08	43,3
ПС 35 кВ Будукан	1Т	ТМН-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,20	0,10	0,23	9,03	0,19	0,11	0,22	8,74	0,26	0,10	0,28	11,10	0,27	0,10	0,29	11,49	0,27	0,10	0,29	11,5
ПС 35 кВ Бира	1Т	ТМ-2500/35/10	4	2-х обм.	0,99	0,24	1,02	25,53	0,92	0,24	0,95	23,67	0,95	0,19	0,97	24,29	1,15	0,23	1,17	29,35	1,15	0,23	1,17	29,3
ПС 35 кВ Лесоучасток	1Т	ТМН-10000/35/6	10	2-х обм.	0,28	0,33	0,43	4,32	0,39	0,36	0,54	5,35	0,34	0,32	0,47	4,65	0,32	0,28	0,42	4,23	0,32	0,28	0,42	4,2
ПС 35 кВ Лесоучасток	2Т	ТДНС-10000/35/6	10	2-х обм.	0,43	0,13	0,44	4,44	0,41	0,12	0,43	4,30	0,47	0,11	0,48	4,82	0,52	0,12	0,53	5,33	0,52	0,12	0,53	5,3
ПС 35 кВ Амурзет	1Т	ТМН-4000/35/10	4	2-х обм.	2,29	0,55	2,35	58,83	2,25	0,56	2,32	58,06	2,18	0,41	2,22	55,43	2,17	0,35	2,20	54,99	2,29	0,55	2,35	58,8
ПС 35 кВ Амурзет	2Т	ТМ-6300/35/10	6,3	2-х обм.	1,76	0,50	1,83	29,01	1,78	0,55	1,86	29,56	1,77	0,45	1,82	28,96	1,64	0,35	1,67	26,57	1,76	0,50	1,83	29,0
ПС 35 кВ Самара	1Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Самара	2Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,36	0,17	0,40	15,98	0,38	0,16	0,41	16,35	0,31	0,13	0,33	13,35	0,25	0,10	0,27	10,91	0,38	0,16	0,41	16,4
ПС 35 кВ Столбовое	1Т	ТМН-1000/35/10	1	2-х обм.	0,05	0,04	0,07	6,68	0,05	0,04	0,07	6,87	0,05	0,04	0,07	6,67	0,05	0,03	0,05	5,46	0,05	0,04	0,07	6,7
ПС 35 кВ Столбовое	2Т	ТМН-1000/35/10	1	2-х обм.	0,20	0,06	0,21	21,33	0,20	0,06	0,21	20,99	0,20	0,05	0,21	21,03	0,19	0,04	0,20	19,64	0,20	0,06	0,21	21,3
ПС 35 кВ Доброе	1Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,11	0,09	0,14	8,87	0,11	0,09	0,15	9,08	0,11	0,09	0,14	8,99	0,11	0,08	0,14	8,64	0,11	0,09	0,14	9,0
ПС 35 кВ Венцелево	1Т	ТМН-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,05	0,03	0,06	3,62	0,05	0,03	0,06	3,75	0,05	0,03	0,06	3,52	0,04	0,03	0,05	2,88	0,05	0,03	0,06	3,8
ПС 35 кВ Венцелево	2Т	ТМН-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,08	0,03	0,09	5,60	0,08	0,04	0,09	5,64	0,08	0,04	0,09	5,47	0,08	0,04	0,09	5,47	0,08	0,04	0,09	5,6
ПС 35 кВ Бабстово	1Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,18	0,08	0,20	5,02	0,16	0,07	0,18	4,48	0,13	0,05	0,14	3,45	0,12	0,05	0,13	3,20	0,18	0,08	0,20	5,0
ПС 35 кВ Бабстово	2Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	1,49	0,39	1,54	38,55	1,44	0,38	1,49	37,17	1,53	0,37	1,58	39,44	1,53	0,37	1,57	39,25	1,49	0,39	1,54	38,5
ПС 35 кВ Воскресеновка	1Т	ТМН-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Воскресеновка	2Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,18	0,06	0,19	12,08	0,18	0,06	0,19	11,79	0,18	0,06	0,19	12,00	0,16	0,00	0,16	9,86	0,18	0,06	0,19	12,1
ПС 35 кВ Горки	1Т	ТМ-1000/35/10	1	2-х обм.	0,01	0,01	0,02	1,51	0,01	0,01	0,02	1,54	0,01	0,01	0,01	1,46	0,01	0,01	0,01	1,42	0,01	0,01	0,01	1,4
ПС 35 кВ Горки	2Т	ТМ-1000/35/10	1	2-х обм.	0,23	0,09	0,24	24,49	0,21	0,10	0,23	23,44	0,25	0,09	0,26	26,23	0,28	0,09	0,30	29,80	0,28	0,09	0,30	29,8
ПС 35 кВ Опытная	1Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Опытная	2Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,09	0,06	0,11	4,44	0,10	0,07	0,12	4,78	0,09	0,05	0,10	4,10	0,09	0,06	0,10	4,17	0,10	0,07	0,12	4,8
ПС 35 кВ Надеждинск	1Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Надеждинск	2Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,37	0,07	0,38	15,02	0,40	0,07	0,41	16,23	0,36	0,07	0,36	14,49	0,33	0,06	0,34	13,56	0,40	0,07	0,41	16,2
ПС 35 кВ Дубовое	1Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,60	0,16	0,62	24,91	0,62	0,16	0,64	25,48	0,55	0,14	0,57	22,81	0,56	0,15	0,58	23,11	0,62	0,16	0,64	25,5
ПС 35 кВ Дубовое	2Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ПС 35 кВ Найфельд	1Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Найфельд	2Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,57	0,13	0,58	23,20	0,57	0,13	0,58	23,24	0,59	0,12	0,60	24,11	0,56	0,14	0,58	23,29	0,59	0,12	0,60	24,1
ПС 35 кВ Пронькино	1Т	ТМН-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,25	0,04	0,25	10,15	0,26	0,04	0,26	10,35	0,24	0,04	0,24	9,62	0,24	0,04	0,24	9,73	0,26	0,04	0,26	10,4
ПС 35 кВ Пронькино	2Т	ТМН-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,29	0,05	0,30	11,82	0,30	0,05	0,30	12,14	0,27	0,05	0,27	10,94	0,29	0,05	0,29	11,66	0,30	0,05	0,30	12,1
ПС 35 кВ Центр	1Т	ТМ-6300/35/6	6,3	2-х обм.	1,24	0,30	1,28	20,27	1,22	0,31	1,26	19,98	2,02	0,29	2,04	32,33	1,91	0,29	1,93	30,63	2,02	0,29	2,04	32,3

ПС 35 кВ Центр	2Т	ТМ-6300/35/6	6,3	2-х обм.	3,07	0,37	3,09	49,11	3,06	0,38	3,09	48,98	3,10	0,30	3,12	49,47	2,85	0,29	2,86	45,46	3,10	0,30	3,12	49,5
ПС 35 кВ Валдгейм	1Т	ТМН-4000/35/10	4	2-х обм.	1,76	0,21	1,77	44,33	1,77	0,21	1,78	44,48	1,55	0,18	1,56	39,02	1,53	0,18	1,54	38,50	1,77	0,21	1,78	44,5
ПС 35 кВ Валдгейм	2Т	ТМН-4000/35/10	4	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ПС 35 кВ МК	1Т	ТМ-6300/35/6	6,3	2-х обм.	5,49	0,81	5,55	88,14	5,54	0,83	5,60	88,85	5,21	0,79	5,27	83,68	4,55	0,71	4,61	73,15	5,54	0,83	5,60	88,9
ПС 35 кВ МК	2Т	ТМ-5600/35/6	5,6	2-х обм.	2,65	0,44	2,69	48,00	2,64	0,44	2,67	47,72	2,37	0,40	2,40	42,83	2,29	0,39	2,32	41,40	2,64	0,44	2,67	47,7
ПС 35 кВ ЖБИ	1Т	ТДНС-10000/35/6	10	2-х обм.	1,63	0,38	1,67	16,73	1,45	0,37	1,50	14,97	2,23	0,36	2,26	22,63	3,24	0,54	3,28	32,84	3,24	0,54	3,28	32,8
ПС 35 кВ ЖБИ	2Т	ТМН-10000/35/6	10	2-х обм.	5,24	0,87	5,31	53,13	5,00	0,88	5,08	50,78	5,85	0,78	5,90	59,04	4,95	0,61	4,98	49,83	4,95	0,61	4,98	49,8
ПС 35 кВ ГЗУ	1Т	ТМ-4000/35/6	4	2-х обм.	1,34	0,22	1,35	33,85	1,39	0,22	1,41	35,23	1,05	0,16	1,07	26,65	1,11	0,17	1,12	28,01	1,39	0,22	1,41	35,2
ПС 35 кВ ГЗУ	2Т	ТМ-4000/35/6	4	2-х обм.	0,75	0,13	0,76	18,98	0,73	0,13	0,75	18,65	0,83	0,13	0,84	21,02	0,72	0,12	0,73	18,35	0,73	0,13	0,75	18,6
ПС 35 кВ ЧТФ	1Т	ТДНС-10000/35/6	10	2-х обм.	3,47	1,13	3,65	36,47	2,99	1,11	3,19	31,88	5,04	1,10	5,16	51,58	5,42	1,05	5,52	55,25	5,42	1,05	5,52	55,2
ПС 35 кВ ЧТФ	2Т	ТМН-100000/35/6	10	2-х обм.	2,69	0,87	2,83	28,31	2,26	0,89	2,43	24,30	3,64	1,01	3,77	37,75	3,66	0,98	3,79	37,88	3,66	0,98	3,79	37,9
ПС 35 кВ ТЭЦ	1Т	ТДНС-16000/35/6	16	2-х обм.	4,32	2,70	5,09	31,84	4,32	2,88	5,19	32,45	5,40	2,70	6,04	37,73	5,94	2,88	6,60	41,26	5,94	2,88	6,60	41,3
ПС 35 кВ ТЭЦ	2Т	ТДНС-16000/35/6	16	2-х обм.	2,16	1,62	2,70	16,88	2,16	1,80	2,81	17,57	3,24	1,98	3,80	23,73	3,24	1,98	3,80	23,73	3,24	1,98	3,80	23,7