

Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурские РДУ
п/п А.А. Голубин
« 22 » июля 2024 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на август 2024 года

Наименование объекта диспетчеризации (линейная часть, оборудование)	Выполняемый в годовом графике график ремонта			Замещающий в месячный график график ремонта			Рабочий график ремонта			Аварийная готовность (час/сутки)	Виды работ	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа	
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)							
ПС 110 «В Иманка»																
ВЛ 110 «В Иманка» - Полтава				12.08.2024	25.08.2024	14 дн	02.08.2024	14.08.2024	13 дн	6:00	Впр	Отключение ВЛ 110 «В Иманка» - Полтава для выхода в ремонт С-110 «В» на ПС 110 «В Иманка»	«Иванка» Предусмотрено для предотвращения снижения максимальной допустимой нагрузки при ремонте ТПМ, ТПВ Районной ГРС с 15.08 по 03.09. Для обеспечения нормативного уровня мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТТ 1,4 на Благовещенской ТЭС и ТТ на Благовещенской ГРС	Измененная		
С-110 «В»	12.08.2024	25.08.2024	14 дн	12.08.2024	25.08.2024	14 дн	02.08.2024	14.08.2024	13 дн	6:00	ТР	Текущий ремонт ЦП-Р110 Волково, ЦП-Р110 Полтава, ЦП-Р110 Т., ЦП-Р110 Т., ЦП-ТН-110.	С переводом нагрузки потребителей от сети 35 кВ Перенос сроков для предотвращения снижения максимальной допустимой нагрузки при ремонте ТПМ, ТПВ Районной ГРС с 15.08 по 03.09.	Измененная		
В-Р110 Волково				12.08.2024	25.08.2024	14 дн	02.08.2024	14.08.2024	13 дн	6:00	ТР	Текущий ремонт ЦП-Р110 Волково, Текущий ремонт ЛР-Р110 Волково	Перенос сроков для предотвращения снижения максимальной допустимой нагрузки при ремонте ТПМ, ТПВ Районной ГРС с 15.08 по 03.09.	Измененная		
В-Р110 Полтава				12.08.2024	25.08.2024	14 дн	02.08.2024	14.08.2024	13 дн	6:00	ТР	Текущий ремонт ЦП-Р110 Полтава, Текущий ремонт ЛР-Р110 Полтава	Перенос сроков для предотвращения снижения максимальной допустимой нагрузки при ремонте ТПМ, ТПВ Районной ГРС с 15.08 по 03.09.	Измененная		
ВЛ 110 «В Волково - Иманка»	10.08.2024	11.08.2024	2 дн	12.08.2024	13.08.2024	2 дн	02.08.2024	03.08.2024	2 дн	6:00	ТР	Текущий ремонт ЛР-Р110 Волково, Обслуживание КС-Р110 Волково, ВЗ-Р110 Волково	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в ремонтной схеме необходимо в Районной ГРС. Перенос сроков для предотвращения снижения максимальной допустимой нагрузки при ремонте ТПМ, ТПВ Районной ГРС с 15.08 по 03.09.	Измененная		
ВЛ 110 «В Волково - Иманка»				12.08.2024	25.08.2024	14 дн	02.08.2024	14.08.2024	13 дн	6:00	Впр	Отключение ВЛ 110 «В Волково - Иманка» для выхода в ремонт С-110 «В» на ПС 110 «В Иманка»	«Иванка» Предусмотрено для предотвращения снижения максимальной допустимой нагрузки при ремонте ТПМ, ТПВ Районной ГРС с 15.08 по 03.09. Для обеспечения нормативного уровня мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТТ 1,4 на Благовещенской ТЭС и ТТ на Благовещенской ГРС	Измененная		
ТН-110	10.08.2024	25.08.2024	16 дн	12.08.2024	25.08.2024	14 дн	02.08.2024	14.08.2024	13 дн	6:00	ТР	Обслуживание ТН-110, первичный профилактический осмотр и текущий ремонт ЦП-ТН-110	Перенос сроков для предотвращения снижения максимальной допустимой нагрузки при ремонте ТПМ, ТПВ Районной ГРС с 15.08 по 03.09.	Измененная		
ВЛ 110 «В Иманка» - Полтава	12.08.2024	13.08.2024	2 дн	14.08.2024	15.08.2024	2 дн	04.08.2024	05.08.2024	2 дн	6:00	ТР	Текущий ремонт ЛР-Р110 Полтава, Обслуживание КС-Р110 Полтава, ВЗ-Р110 Полтава	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в ремонтной схеме необходимо в Районной ГРС. Перенос сроков для предотвращения снижения максимальной допустимой нагрузки при ремонте ТПМ, ТПВ Районной ГРС с 15.08 по 03.09.	Измененная		

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова
Начальник СЭРБ п/п В.Е. Попов
Начальник СРЭиА п/п Е.А. Ищенко
Начальник ОДС п/п В.С. Бондюев