Таблица максимальной загрузки трансформаторов 110 кВ и 35 кВ за день контрольных замеров 18 июня 2025 года по филиалу АО "ДРСК" — "Электрические сети ЕАО"

Наименование подстанции	Дисп. наим	Марка	Sном, МВА	тип тр.	04:00				11:00				17:00				22:00				Максимальное значение			
					P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загрузка, %
ПС 110 кВ АРЗ	1Т	ТМН-2500/110/6	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,2
ПС 110 кВ АРЗ	2Т	ТМН-2500/110/6	2,5	2-х обм.	0,03	0,04	0,05	1,98	0,06	0,06	0,09	3,45	0,05	0,05	0,07	2,71	0,03	0,03	0,04	1,69	0,06	0,06	0,09	3,5
ПС 110 кВ БВС	1Т	ТДТН-10000/110/35/10	10	3-х обм.	0,85	0,27	0,89	8,88	0,91	0,28	0,95	9,54	0,82	0,26	0,86	8,59	0,97	0,22	0,99	9,91	0,97	0,22	0,99	9,9
ПС 110 кВ БВС	2Т	ТМТН-16000/110/35/10	16	3-х обм.	1,43	0,67	1,58	9,88	2,86	1,29	3,14	19,63	2,54	1,20	2,81	17,53	2,15	0,68	2,26	14,12	2,86	1,29	3,14	19,6
ПС 110 кВ БВС	3Т	ТМ-6300/35/6	6,3	2-х обм.	1,03	0,61	1,20	19,05	2,30	1,23	2,61	41,38	2,02	1,15	2,32	36,90	1,54	0,64	1,66	26,42	2,30	1,23	2,61	41,4
ПС 110 кВ СК	1Т	ТДТН-25000/110/35/6	25	3-х обм.	7,61	1,86	7,83	31,34	7,21	1,67	7,40	29,58	6,80	1,60	6,99	27,94	6,97	1,52	7,13	28,53	7,61	1,86	7,83	31,3
ПС 110 кВ СК	2Т	ТДТН-25000/110/35/6	25	3-х обм.	0,67	0,23	0,71	2,84	0,78	0,31	0,84	3,37	0,75	0,28	0,80	3,20	0,87	0,23	0,90	3,60	0,87	0,23	0,90	3,6
ПС 110 кВ КРС	1Т	ТДТН-10000/110/35/10	10	3-х обм.	1,29	0,51	1,38	13,83	1,51	0,46	1,58	15,82	1,36	0,47	1,44	14,41	1,81	0,45	1,87	18,66	1,81	0,45	1,87	18,7
ПС 110 кВ КРС	2Т	ТМН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	0,17	0,13	0,22	3,49	0,21	0,10	0,24	3,75	0,18	0,10	0,21	3,34	0,23	0,11	0,25	4,03	0,23	0,11	0,25	4,0
ПС 110 кВ Ленинск	1Т	ТДТН-25000/110-УХЛ1	25	3-х обм.	1,22	0,49	1,31	5,25	1,56	0,51	1,64	6,55	1,53	0,54	1,62	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,51	1,64	6,6
ПС 110 кВ Ленинск	2Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	0,92	0,41	1,01	4,05	0,83	0,35	0,89	3,58	0,86	0,38	0,94	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,41	1,01	4,0
ПС 110 кВ Дежнево	1Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	0,10	0,08	0,13	2,07	0,12	0,07	0,14	2,24	0,10	0,07	0,13	1,98	0,14	0,07	0,16	2,58	0,14	0,07	0,16	2,6
ПС 110 кВ Дежнево	2Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	0,06	0,00	0,06	1,02	0,08	0,00	0,08	1,22	0,07	0,00	0,07	1,08	0,09	0,00	0,09	1,47	0,09	0,00	0,09	1,5
ПС 110 кВ Биджан	1Т	ТДТН-10000/110/35/10	6,3	3-х обм.	0,32	0,26	0,41	6,51	0,41	0,24	0,48	7,60	0,38	0,25	0,45	7,14	0,46	0,23	0,52	8,20	0,46	0,23	0,52	8,2
ПС 110 кВ Биджан	2Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	0,15	0,11	0,19	2,94	0,18	0,10	0,20	3,24	0,16	0,12	0,20	3,20	0,19	0,10	0,22	3,48	0,19	0,10	0,22	3,5
ПС 110 кВ Благословенное	1Т	ТДТН-1000/110/35/10	10	3-х обм.	1,39	0,00	1,39	13,86	2,09	0,00	2,09	20,92	1,87	0,00	1,87	18,68	2,44	0,00	2,44	24,42	2,44	0,00	2,44	24,4
ПС 110 кВ Благословенное	2Т	ТМ-6300/35/10	6,3	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 110 кВ Унгун	1Т	ТМТ-6300/110	6,3	3-х обм.	0,26	0,22	0,35	5,48	0,29	0,18	0,34	5,43	0,25	0,18	0,31	4,85	0,27	0,18	0,33	5,19	0,29	0,18	0,34	5,4
ПС 110 кВ Унгун	2Т	ТМН-4000/35/10	4	2-х обм.	0,26	0,22	0,35	8,64	0,29	0,18	0,34	8,55	0,25	0,18	0,31	7,63	0,27	0,18	0,33	8,17	0,29	0,18	0,34	8,5
ПС 35 кВ ДСК	1Т	ТДНС-10000/35/6 У1	10	2-х обм.	0,93	0,42	1,02	10,23	0,99	0,47	1,09	10,95	1,05	0,50	1,16	11,59	1,31	0,41	1,37	13,68	1,31	0,41	1,37	13,7
ПС 35 кВ ДСК	2Т	ТДНС-10000/35/6 У1	10	2-х обм.	1,46	0,56	1,56	15,61	1,72	0,53	1,81	18,05	1,73	0,55	1,81	18,14	2,24	0,53	2,30	23,03	2,24	0,53	2,30	23,0
ПС 35 кВ Ключевое	1Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,17	0,08	0,19	11,76	0,15	0,07	0,17	10,63	0,17	0,08	0,19	11,81	0,22	0,07	0,23	14,31	0,22	0,07	0,23	14,3
ПС 35 кВ Камышовка	1Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Камышовка	2Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,73	0,36	0,82	20,42	0,82	0,31	0,88	21,96	0,80	0,32	0,86	21,59	1,06	0,31	1,10	27,58	1,06	0,31	1,10	27,6
ПС 35 кВ ПТФ	1Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,43	0,16	0,46	11,42	0,45	0,17	0,48	11,99	0,44	0,17	0,47	11,78	0,51	0,15	0,53	13,22	0,51	0,15	0,53	13,2
ПС 35 кВ ПТФ	2Т	ТМН-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Новокуровка	1Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,06	0,00	0,06	3,75	0,11	0,00	0,11	6,56	0,09	0,00	0,09	5,31	0,08	0,00	0,08	4,69	0,11	0,00	0,11	6,6
ПС 35 кВ Новокуровка	2Т	ТМ-1000/35/10	1	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Хинганск	1Т	ТМ-3200/35/6	3,2	2-х обм.	0,11	0,10	0,15	4,78	0,16	0,09	0,18	5,71	0,15	0,09	0,18	5,48	0,17	0,09	0,19	6,08	0,17	0,09	0,19	6,1
ПС 35 кВ Хинганск	2Т	ТМН-6300/35/6	6,3	2-х обм.	0,09	0,06	0,11	1,71	0,20	0,06	0,21	3,29	0,16	0,06	0,17	2,66	0,21	0,06	0,22	3,50	0,21	0,06	0,22	3,5
ПС 35 кВ ЦЭС-Облучье	1Т	ТМ-4000/35/6	4	2-х обм.	0,23	0,22	0,31	7,82	0,28	0,19	0,34	8,47	0,27	0,18	0,33	8,13	0,31	0,18	0,36	8,90	0,31	0,18	0,36	8,9
ПС 35 кВ ЦЭС-Облучье	2Т	ТМН-4000/35/6	4	2-х обм.	0,13	0,08	0,15	3,73	0,16	0,07	0,17	4,27	0,52	0,16	0,54	13,54	0,60	0,17	0,62	15,51	0,60	0,17	0,62	15,5
ПС 35 кВ Пашково	1Т	ТАМ-1800/35/10	1,8	2-х обм.	0,13	0,11	0,17	9,64	0,37	0,29	0,47	26,04	0,42	0,35	0,55	30,34	0,19	0,09	0,21	11,57	0,42	0,35	0,55	30,3
ПС 35 кВ Башурово	1Т	ТМН-1000/35/10	1	2-х обм.	0,05	0,05	0,07	7,31	0,12	0,06	0,14	13,81	0,08	0,05	0,09	9,42	0,08	0,05	0,10	9,51	0,12	0,06	0,14	13,8
ПС 35 кВ Башурово	2Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,01	0,02	0,02	1,28	0,02	0,02	0,02	1,54	0,02	0,01	0,03	1,62	0,02	0,02	0,02	1,40	0,02	0,01	0,03	1,6
ПС 35 кВ Известковое	1Т	ТМ-2500/35/6	2,5	2-х обм.	0,36	0,24	0,44	17,40	0,56	0,25	0,61	24,46	0,54	0,28	0,61	24,46	0,72	0,23	0,75	30,11	0,72	0,23	0,75	30,1
ПС 35 кВ Двуречье	1Т	ТМ-2500/35/6	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Двуречье	2Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,15	0,09	0,17	10,71	0,16	0,08	0,18	11,14	0,16	0,08	0,18	11,17	0,23	0,08	0,25	15,46	0,23	0,08	0,25	15,5
ПС 35 кВ Биракан	1Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Биракан	2Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,23	0,27	0,36	14,24	0,49	0,41	0,64	25,47	0,38	0,36	0,52	20,95	0,36	0,23	0,43	17,12	0,49	0,41	0,64	25,5
ПС 35 кВ Будукан	1Т	ТМН-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,13	0,08	0,15	5,98	0,23	0,11	0,25	9,99	0,20	0,09	0,22	8,95	0,18	0,06	0,19	7,54	0,23	0,11	0,25	10,0
ПС 35 кВ Бира	1Т	ТМ-2500/35/10	4	2-х обм.	0,40	0,33	0,52	13,06	0,52	0,29	0,60	14,88	0,49	0,27	0,56	14,10	0,57	0,25	0,62	15,57	0,57	0,25	0,62	15,6
ПС 35 кВ Лесоучасток	1Т	ТМН-10000/35/6	10	2-х обм.	0,30	0,46	0,55	5,54	0,12	0,11	0,16	1,62	0,26	0,43	0,51	5,08	0,21	0,29	0,36	3,59	0,30	0,46	0,55	5,5
ПС 35 кВ Лесоучасток	2Т	ТДНС-10000/35/6	10	2-х обм.	0,22	0,12	0,25	2,54	0,28	0,12	0,30	2,99	0,26	0,10	0,27	2,73	0,31	0,09	0,33	3,26	0,31	0,09	0,33	3,3
ПС 35 кВ Амурзет	1Т	ТМН-4000/35/10	4	2-х обм.	0,47	0,47	0,66	16,52	0,79	0,43	0,89	22,36	0,78	0,43	0,89	22,16	0,97	0,41	1,05	26,23	0,97	0,41	1,05	26,2
ПС 35 кВ Амурзет	2Т	ТМ-6300/35/10	6,3	2-х обм.	0,46	0,43	0,63	10,00	0,71	0,41	0,82	13,05	0,54	0,32	0,63	10,02	0,77	0,34	0,84	13,37	0,77	0,34	0,84	13,4

ПС 35 кВ Самара	1Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Самара	2Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,09	0,11	0,14	5,46	0,11	0,09	0,14	5,76	0,11	0,10	0,15	5,83	0,13	0,10	0,17	6,66	0,13	0,10	0,17	6,7
ПС 35 кВ Столбовое	1Т	ТМН-1000/35/10	1	2-х обм.	0,02	0,04	0,04	4,16	0,02	0,03	0,04	3,98	0,03	0,03	0,05	4,57	0,03	0,03	0,05	4,52	0,03	0,03	0,05	4,5
ПС 35 кВ Столбовое	2Т	ТМН-1000/35/10	1	2-х обм.	0,03	0,02	0,04	3,53	0,04	0,02	0,05	4,81	0,04	0,02	0,04	3,90	0,04	0,02	0,05	4,60	0,04	0,02	0,05	4,8
ПС 35 кВ Доброе	1Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,02	0,05	0,06	3,56	0,02	0,05	0,05	3,25	0,03	0,05	0,06	3,54	0,03	0,05	0,06	3,55	0,03	0,05	0,06	3,6
ПС 35 кВ Венцелево	1Т	ТМН-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,02	0,02	0,03	1,57	0,02	0,02	0,03	1,63	0,02	0,02	0,02	1,47	0,02	0,02	0,03	1,76	0,02	0,02	0,03	1,8
ПС 35 кВ Венцелево	2Т	ТМН-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,03	0,04	0,05	3,04	0,04	0,03	0,05	3,26	0,04	0,03	0,05	3,13	0,04	0,03	0,05	3,17	0,04	0,03	0,05	3,3
ПС 35 кВ Бабстово	1Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,09	0,09	0,12	3,10	0,11	0,08	0,14	3,54	0,09	0,09	0,13	3,14	0,11	0,08	0,14	3,51	0,11	0,08	0,14	3,5
ПС 35 кВ Бабстово	2Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,53	0,27	0,59	14,86	0,66	0,27	0,72	17,92	0,62	0,29	0,69	17,22	0,76	0,27	0,81	20,15	0,76	0,27	0,81	20,2
ПС 35 кВ Воскресеновка	1Т	ТМН-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,04	0,04	0,05	3,28	0,05	0,03	0,06	3,70	0,04	0,04	0,05	3,32	0,04	0,04	0,06	3,59	0,05	0,03	0,06	3,7
ПС 35 кВ Воскресеновка	2Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,3
ПС 35 кВ Горки	1Т	ТМ-1000/35/10	1	2-х обм.	0,02	0,00	0,02	2,12	0,03	0,02	0,03	3,35	0,03	0,02	0,04	3,73	0,03	0,01	0,03	2,96	0,03	0,02	0,04	3,7
ПС 35 кВ Горки	2Т	ТМ-1000/35/10	1	2-х обм.	0,15	0,05	0,15	15,27	0,19	0,03	0,19	18,83	0,16	0,02	0,16	16,43	0,20	0,02	0,20	20,44	0,20	0,02	0,20	20,4
ПС 35 кВ Опытная	1Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Опытная	2Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,04	0,03	0,05	1,80	0,04	0,02	0,05	1,86	0,03	0,02	0,04	1,62	0,04	0,02	0,05	1,85	0,04	0,02	0,05	1,8
ПС 35 кВ Надеждинск	1Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Надеждинск	2Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,14	0,06	0,15	6,13	0,15	0,06	0,16	6,26	0,12	0,06	0,13	5,27	0,17	0,06	0,18	7,27	0,17	0,06	0,18	7,3
ПС 35 кВ Дубовое	1Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,20	0,14	0,25	9,85	0,22	0,14	0,26	10,37	0,19	0,13	0,23	9,36	0,27	0,13	0,30	11,84	0,27	0,13	0,30	11,8
ПС 35 кВ Дубовое	2Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Найфельд	1Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Найфельд	2Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,17	0,11	0,20	8,12	0,24	0,10	0,26	10,49	0,23	0,10	0,25	10,08	0,29	0,10	0,31	12,44	0,29	0,10	0,31	12,4
ПС 35 кВ Пронькино	1Т	ТМН-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,11	0,08	0,14	5,57	0,12	0,08	0,15	5,87	0,13	0,08	0,15	6,10	0,12	0,07	0,14	5,75	0,13	0,08	0,15	6,1
ПС 35 кВ Пронькино	2Т	ТМН-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,11	0,05	0,12	4,79	0,10	0,05	0,11	4,43	0,08	0,05	0,10	3,87	0,09	0,05	0,11	4,21	0,11	0,05	0,12	4,8
ПС 35 кВ Центр	1Т	ТМ-6300/35/6	6,3	2-х обм.	0,59	0,20	0,62	9,88	1,09	0,23	1,12	17,71	1,64	0,37	1,69	26,75	0,65	0,20	0,68	10,78	1,64	0,37	1,69	26,8
ПС 35 кВ Центр	2Т	ТМ-6300/35/6	6,3	2-х обм.	1,59	0,68	1,73	27,44	2,69	0,59	2,75	43,68	2,86	0,83	2,98	47,29	2,12	0,53	2,18	34,65	2,86	0,83	2,98	47,3
ПС 35 кВ Валдгейм	1Т	ТМН-4000/35/10	4	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Валдгейм	2Т	ТМН-4000/35/10	4	2-х обм.	0,47	0,19	0,51	12,81	0,60	0,19	0,63	15,69	0,53	0,19	0,57	14,13	0,68	0,18	0,70	17,60	0,68	0,18	0,70	17,6
ПС 35 кВ МК	1Т	ТМ-6300/35/6	6,3	2-х обм.	1,66	0,73	1,82	28,83	1,99	0,78	2,14	33,94	1,86	0,73	2,00	31,72	2,15	0,75	2,28	36,14	2,15	0,75	2,28	36,1
ПС 35 кВ МК	2Т	ТМ-5600/35/6	5,6	2-х обм.	0,93	0,38	1,00	17,92	1,10	0,38	1,16	20,78	1,02	0,36	1,08	19,29	1,24	0,32	1,29	22,96	1,24	0,32	1,29	23,0
ПС 35 кВ ЖБИ	1Т	ТДНС-10000/35/6	10	2-х обм.	0,99	0,39	1,07	10,65	1,97	0,42	2,02	20,15	1,88	0,43	1,93	19,30	2,30	0,37	2,33	23,32	2,30	0,37	2,33	23,3
ПС 35 кВ ЖБИ	2Т	ТМН-10000/35/6	10	2-х обм.	1,50	0,74	1,67	16,75	2,51	0,64	2,59	25,94	2,32	0,67	2,41	24,12	2,83	0,91	2,97	29,70	2,83	0,91	2,97	29,7
ПС 35 кВ ГЗУ	1Т	ТМ-4000/35/6	4	2-х обм.	0,37	0,14	0,40	10,00	0,35	0,12	0,37	9,17	0,36	0,12	0,38	9,42	0,53	0,13	0,54	13,58	0,53	0,13	0,54	13,6
ПС 35 кВ ГЗУ	2Т	ТМ-4000/35/6	4	2-х обм.	0,18	0,11	0,21	5,24	0,27	0,10	0,29	7,22	0,24	0,10	0,26	6,59	0,23	0,10	0,25	6,27	0,27	0,10	0,29	7,2
ПС 35 кВ ЧТФ	1Т	ТДНС-10000/35/6	10	2-х обм.	2,32	1,18	2,60	26,04	4,15	1,29	4,35	43,50	4,14	1,20	4,31	43,11	4,87	1,13	5,00	50,03	4,87	1,13	5,00	50,0
ПС 35 кВ ЧТФ	2Т	ТМН-100000/35/6	10	2-х обм.	1,62	0,89	1,85	18,47	2,74	1,00	2,91	29,13	3,10	1,03	3,27	32,67	2,82	0,88	2,95	29,53	3,10	1,03	3,27	32,7
ПС 35 кВ ТЭЦ	1Т	ТДНС-16000/35/6	16	2-х обм.	0,72	0,36	0,80	5,03	0,72	0,36	0,80	5,03	0,72	0,36	0,80	5,03	0,72	0,36	0,80	5,03	0,72	0,36	0,80	5,0
ПС 35 кВ ТЭЦ	2Т	ТДНС-16000/35/6	16	2-х обм.	1,08	0,36	1,14	7,12	1,08	0,36	1,14	7,12	1,08	0,36	1,14	7,12	1,08	0,36	1,14	7,12	1,08	0,36	1,14	7,1