

Т А Б Л И Ц А
 максимальной загрузки трансформаторов ЮЯЭС
 в день контрольных замеров 19 июня 2019 г.

Оперативный № ПС	Оперативный № тр-ра	Сном., МВА	Снагр., Мва			К загр., %	Примечание
			220 кВ	110 кВ	35 кВ		
ПС 2 "Лебединый"	1Т	16.0		0.00	0.00	0.00	В резерве
	2Т	16.0		4.07	2.50	25.46	
ПС 3 "Б.Гора"	1Т	1.0			0.26	26.25	
ПС 4 "Ленинский"	1Т	2.5			0.21	8.35	
ПС 5 "Алдан"	1Т	16.0		0.00	0.00	0.00	В резерве
	2Т	16.0		6.74	0.00	42.10	
ПС 6 "Восточная"	1Т	6.3			1.54	24.46	
	2Т	6.3			0.00	0.00	
ПС 7 "МПС"	1Т	4.0			0.00	0.00	В резерве
	2Т	4.0			0.94	23.48	
ПС 8 "В.Куранах"	1Т	16.0		4.70	0.64	29.35	
	2Т	10.0		0.00	0.00	0.00	
ПС 10 "Водозабор"	1Т	2.5			0.00	0.00	В резерве
	2Т	2.5			3.20	128.01	
ПС 12 "Укулан"	1Т	6.3			0.00	0.00	В резерве
	2Т	6.3			0.07	1.12	
	3Т	6.3			0.73	11.54	
ПС 14 "Хатыстыр"	1Т	1.6			0.00	0.00	В резерве
	2Т	1.6			0.10	6.53	
ПС 16 "Юхта"	1Т	6.3		0.00	0.00	0.00	
ПС 17 "Эл.котельная"	1Т	4.0			0.00	0.00	В резерве
	2Т	6.3			0.52	8.21	
ПС 18 "ЗИФ"	1Т	16.0		6.40		39.99	
	2Т	16.0		7.94		49.63	
ПС 20 "Якукут"	1Т	1.0			0.01	1.00	
ПС 21 "Якокит"	1Т	2.5			0.05	2.15	
ПС 23 "Ыллымах"	1Т	1.0			0.18	18.03	
ПС 25 "Алексеевск"	1Т	1.6			0.37	22.93	
	2Т	1.6			0.00	0.00	
ПС 26 Безымянка	1Т	6.3		0.00		0.00	В резерве
	2Т	6.3		0.00		0.00	
ПС 33 "ТДЭС"	1Т	16.0		0.00	0.00	0.00	В резерве
	2Т	7.5		0.00		0.00	
ПС 35 "Левобережная"	1Т	2.5			0.41	16.32	
	2Т	2.5			0.00	0.00	
ПС 35 РПБ Укулан	1Т	1.6			0.01	0.63	
ПС 36 "М.Нимныр"	1Т	2.5		0.06		2.53	
ПС 37 "Б.Нимныр"	1Т	2.5		0.10		4.18	
ПС 38 "Угольная"	1Т	16.0		0.02		0.13	В резерве
	2Т	16.0		0.00		0.00	
ПС 39 "Хатыми"	1Т	6.3		0.55		8.68	
ПС 11 "Аэропорт"	1Т	2.5		1.21	1.21	48.33	
	2Т	2.5		0.04	0.04	1.57	
	3Т	1.6		0.16	0.16	10.02	
ПС 40 "Обогат.фаб."	1Т	40.0		22.10		55.26	
	2Т	40.0		10.46		26.16	
	3Т	40.0		2.10		5.26	
ПС 41 "Беркакит"	1Т	10.0		0.86		8.63	В резерве
	2Т	10.0		0.75		7.46	
ПС 42 "Городская"	1Т	16.0		2.76		17.23	
	2Т	16.0		2.81		17.57	
ПС 43 "Гранитная"	1Т	6.3		0.32		5.02	
ПС 44 "ЛДЗ"	1Т	16.0		0.92	0.92	5.75	
	2Т	16.0		0.00	0.00	0.00	
ПС 45 "Сер.бор"	1Т	16.0		1.05		6.58	В резерве
	2Т	16.0		0.37		2.34	
ПС 47 "СХК"	1Т	16.0		0.92		5.75	В резерве
	2Т	16.0		0.88		5.51	

ПС 49 УВД	1Т	16.0		3.30		20.59	
	2Т	16.0		4.06		25.40	
ПС 50 "РМЗ"	1Т	40.0		0.00		0.00	
	2Т	40.0		0.51		1.26	
ПС 51 "ХПВ"	1Т	1.6		0.34	0.34	20.95	
	2Т	1.6		0.32	0.32	19.76	
ПС 52 "Денисовская"	1Т	10.0		0.89		8.95	
	2Т	10.0		0.00		0.00	В резерве
ПС 53 "Дежневская"	1Т	16,0		6.70		41.86	
	2Т	16,0		2.16		13.49	
ПС 54 "Инаглинская"	1Т	16,0		0.84		5.27	
	2Т	16,0		1.67		10.46	
ПС 64 Рябиновая	1Т	6,3		3.15		49.95	
	2Т	6,3		3.16		50.19	
НПС-18	1АТ	63	4.03			6.40	
	2АТ	63	4.14			6.58	
НПС-19	1Т	40	7.52			18.80	
	2Т	40	0.00			0.00	откл
НПС-24	1Т	25	4.21			16.84	
	2Т	25	8.33			33.32	
НПС-15	1Т	40	5.89			14.74	
	2Т	40	5.80			14.49	
НПС-16	1Т	40	7.98			19.96	
	2Т	40	4.06			10.15	
ПС 220 кВ Томмот	1АТ	63	5.25	5.08		8.33	
	2АТ	63	5.16	5.39		8.55	
	3Т	16		5.08	4.44	31.73	
	4Т	16		5.16	5.33	32.26	
ПС 220 кВ Н. Куранах	1АТ	63	43.27	20.12		68.68	
	2АТ	63	0.00	0.00		0.00	откл
	3Т	10	0.00	0.00		0.00	
	4Т	10	0.00	0.00		0.00	

