

Филиал	У. кв.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, соц.значимые объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Хаб.СЭС	10	Центральная 35/10	7	01.10.19 11:15	01.10.19 11:27	0:38	02.10.19 16:36	2:53	МТЗ	выв	не прои зв	1Т в ремонте. Отключился В-35 и В-6 2Т от МТЗ (МТЗ-6 заведено с блокировкой МТЗ-35 В-35). По ф.7 выпал бл. МТЗ, В-6 не отключился. Обесточились 1,2С 6 кв. В 11:27 (ч/з 12 мин) включено без ф.7 (0,75МВт, 5600чел). В 14:40 (ч/з 3:25) потребители ф.7 запитаны кроме ТП-43 и ТП-37 (КНС, магазины, 1 4-х подъездный дом). Повреждение 2-х КЛ-6 от ЦРП-1 яч.7 до ТП-43 и ЦРП-1 яч.8 до ТП-43 сторонней организацией при проведении земляных работ (виновник скрылся).. Сообщено в полицию. В 20:45 (ч/з 9ч 30м) КЛ-6 между ЦРП-1 яч.7 - ТП-43 восстановлен, все потребители запитаны. 2.10.19- произведен ремонт 2 МП, вкл в работу. Проверка РЗА без замечаний. Обнаружено повреждение КЛ-6 от ТП-50 до ТП-2 от перенапряжения (находился на ХХ). Устранено 4.10.19 18:27.		КНС / часть г.Амуурск, 12554чел	12554	2,16		+15, обл
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	В-10 Т2	01.10.19 19:01	01.10.19 19:04	0:06	01.10.19 19:04	0:06	Блинкера: "Ав. откл", "Не санкционир. откл."	выв	у	Т1 в резерве, фидера не отключались (бл. нет). Обесточивались 1,2С 10кв. 2.10.19 проведена проверка РЗА- неисправность мех.части реле эл/магнт. блокировки выключателя; произведена регулировка.	часть г.Свободный /17078чел	17078	6	58	+15, обл	
Хаб.ЦЭС	35	ХЭС - БН с отп Интурист	№2 (Т-8)	01.10.19 22:43	01.10.19 22:43	0:50	01.10.19 22:43	0:50	ДЗ 1 ст	у		Произведен осмотр заходов КВЛ на ПС ХЭС, БН, Интурист - замечаний нет; осмотр уч. "ХЭС до отп.Интурист" без замечаний.	нет	0	0	0	+16, ясно	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	02.10.19 1:15	02.10.19 3:33	0:58	02.10.19 5:50	2:49	КУ "земля"			Новобурейский, Буря. Обрыв провода двух фаз в пр.оп. 111-112 сбитой опорой уличного освещения. Виновник установлен. Вкл. без 4-х ТП. В 5:50 повреждение устранено, потребитель запитан полностью.	водоканал, очистные, МЧС / 2800 чел	2800	0,35	21	+10, облачно	
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	25	02.10.19 6:02	02.10.19 6:16	2:21	02.10.19 6:16	2:48	МТО	не раб	у	часть г.Зая. Планируется обход.	больница / 393чел	393	0,3	9	+14, ветер	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	02.10.19 7:42	02.10.19 7:42	0:40	02.10.19 7:42	0:40	НЗНП 3 ст	у		ВЛ 110 кВ КРС-Ленинск С-58 в ремонте. ИМФ ф.А 6,6 км от ПС Биджан. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+10, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Манзювка 110/35/10	11	02.10.19 7:50	02.10.19 10:22	29:32	02.10.19 10:22	29:32	МТО	выв	у	ТП 7132 заменены перегоревшие ВВ предохранители.	нет / 5 чел	5	0,08	1	+18, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	6	02.10.19 8:51	02.10.19 9:48	1:22	02.10.19 9:48	1:30	МТЗ	нет	у	с.Каймановка с.Каменушка. Планируется обход.	кот, школа/ 300 чел	300	0,2	8	+21, облачно	
Прим.ЦЭС	6	РП Кондратенювка	6	02.10.19 10:09	02.10.19 10:33	1:00	02.10.19 10:33	4:57	МТЗ	не раб	у	Каймановка, Каменушка, Кондратенювка. Планируется обход.	нет/ 300 чел	300	0,4	17	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	02.10.19 10:09	02.10.19 10:23	1:36	02.10.19 10:23	1:36	Ав.откл	нет	у	Новожатково.	школа, кот/ 450 чел	450	0,1	7	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	4	02.10.19 10:25	02.10.19 14:29	1:25	02.10.19 16:33	1:25	МТЗ	не раб	ну	Вкл без ТП, вкл в 14:29. Оп.53/3 заменен поврежденный изолятор фА; ТП 2803 заменены перегоревшие ВВ предохранители.	нет/ 482 чел	482	0,1	5	+19, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	02.10.19 10:40	02.10.19 10:40	0:01	02.10.19 10:40	0:01	Ав.откл	у			нет	0	0	0	+14, облачно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	02.10.19 10:45	02.10.19 13:14	1:04	02.10.19 13:14	1:04	КУ, земля			Пр.оп.44-46 обрыв провода техникой сторонней организации (Русгро). Сообщено СБ, ОВД. Устранено (13:14).	школа, кот/ 450 чел	450	0,1	7	+21, ясно	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	25	02.10.19 10:48	02.10.19 11:42	1:39	03.10.19 16:34	1:39	МТО	нет	ну	Вкл с выделенным уч.(без нагрузки). Повреждение КЛ сторонней организацией при проведении земляных работ (на уч.ТП146-ТП170). Сообщено СБ, ОВД. Произв.ремонт, 3.10.19 в 16:34 вкл в работу.	адм/ 3900 чел	3900	0,5	7	+14, облачно	
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	127	02.10.19 11:16	02.10.19 13:26	0:44	02.10.19 15:27	0:44	КУ, земля			Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 15:27 без замечаний. (земля самоустранилась).	нет/ 50 чел	50	0,03	2	+14, облачно	
Ам.ЦЭС	10	Промышленная 35/10	31	02.10.19 13:39	02.10.19 17:19	0:00	02.10.19 17:19	6:24	МТО	ну	не прои зв	Повреждение КЛ-10 кВ (на территории Ам.маслозавода) при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД. Переведено на резервную КЛ.	д/с/ 3580 чел	3580	2		+12, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	4	02.10.19 16:33	02.10.19 17:32	0:19	02.10.19 22:56	0:19	КУ, земля			Вкл без 2 ТП, вкл в 18:41 без ТП2803, поврежден тр-р (250 кВА). произведена замена тр-ра и включен полностью.	нет/ 482чел	482	0,1	5	+24, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	02.10.19 18:28	02.10.19 18:28	1:13	02.10.19 18:28	1:36	МТЗ	у			нет	0	0	0	+20, ясно	
Хаб.СЭС	110	К - Солнечная	№2 (С-82)	02.10.19 19:45	02.10.19 19:45	0:02	02.10.19 19:45	0:02	ВЧБ	у		Обход 3.10.19, замечаний нет..	нет	0	0	0	+12, гроза	
Хаб.СЭС	110	Старт - Азимут с отп.Лиан	С-95	02.10.19 19:54	02.10.19 19:54	0:15	02.10.19 19:54	0:15	НЗНП 2ст	у		Обход 4.10.19, замечаний нет.	нет	0	0	0	+12, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	02.10.19 20:46	02.10.19 20:48	1:18	02.10.19 20:48	1:18	ав.откл	ну	у	Планируется обход.	водозабор / быта нет	0	0,03	4	+20, пасм	
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	127	03.10.19 0:02	03.10.19 1:02	1:18	03.10.19 11:02	1:18	"земля" от КУ			Вкл с выделенным уч.без нагрузки, вкл в 11:02. Оп.127-00/59 заменен поврежденный изолятор.	школа, д/с / 50чел	50	0,03	2	+16, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	4	03.10.19 3:01	03.10.19 3:27	1:09	03.10.19 3:27	1:09	"земля" от КУ			Самоустранилось.	нет / 482чел	482	0,1	5	+15, ясно	

Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	22	03.10.19 4:42	03.10.19 5:51	0:04	03.10.19 9:34	0:04	"земля" от КУ			Потребитель запитан от резерва кроме 2-х ТП (дачи). Обрыв провода в пр.оп.61-62. Устранено (9:34), сх.восстановлена.	ф.1а	пищевой комбинат / быта нет	0	0,02	8	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	03.10.19 6:57	03.10.19 7:05	0:00	03.10.19 7:05	0:00	ав.откл	ну	у	с.Корфовка, Алексее-Никольск. Планируется обход.		школа / 200чел	200	0,1	4	+10, пасм
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	03.10.19 7:32	03.10.19 7:56	1:21	03.10.19 13:03	4:46	"земля" от КУ			Вкл с землей, поиск МП прибором. Оп.122 заменен поврежденный изолятор ф.С, сх.восстановлена.		нет / 250чел	250	0,1	9	+18, пасм
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	03.10.19 7:54	03.10.19 7:56	1:04	03.10.19 7:56	1:04	ав.откл	не раб	у	с.Степное. Планируется обход.		школа, д/с / 250чел	250	0,06	5	+18, пасм
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	03.10.19 7:54	03.10.19 8:01	2:02	03.10.19 8:01	2:02	ав.откл	не раб	у	с.Дубки. Планируется обход.		нет / 200чел	200	0,03	3	+18, пасм
Ам.ВЭС	10	Таежная 35/10	29	03.10.19 8:52	03.10.19 8:52	5:46	03.10.19 8:52	5:46	МТЗ	у				нет	0	0	0	+5, облачно
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	03.10.19 9:09	03.10.19 9:12	3307:04	03.10.19 9:12	3307:04	Ав.откл	выв	у	с.Заречное с.Покровка. Обход без замечаний.		кот/ 550 чел	550	0,4	13	+15, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Таежная 35/10	29	03.10.19 11:46	03.10.19 11:46	0:10	03.10.19 11:46	0:10	МТЗ	у		Повреждение на ведомственном участке.		нет	0	0	0	+5, облачно
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	03.10.19 13:14	03.10.19 14:10	0:48	03.10.19 19:15	1:10	Ав.откл	выв	ну	Потребителю обеспечен резерв. Перекрытие в яч. В-10 ф7, произведена замена выключателя вакуумного выключателя.	ПС Полевая 21	кот/ 550 чел	550	0,4	13	+17, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	4	03.10.19 13:29	03.10.19 13:35	2:01	03.10.19 13:35	7:27	МТЗ	выв	у	Воздвиженка. Повреждение на вед. участке.		нет/ быта нет	0	0,01	2	+20, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	03.10.19 15:29	03.10.19 17:08	0:58	03.10.19 17:08	0:58	Ав.откл	нет	у	Воздвиженка. В КТП 100 кВ № 1076 "Почта" перекрытие в РУ 0.4 кВ, перегорание ПК 10 фазы "А,В". Устранено		нет/ 1500 чел	1500	0,4	20	+20, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Промысловка 110/35/10	по ф13 В-6 кВ в РП80201	03.10.19 15:46	03.10.19 16:58	0:50	03.10.19 18:34	0:50	Ав.откл	нет	не прои зв	В 16:58 вкл без 18 ТП, вкл в 16:58 без ЗТП, вкл в 18:34. Пр.оп. 77-78 устранен слхст проводов 7.10.19 произведена перетяжка провода.		нет/ 2000 чел	2000	0,7	24	+19, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	03.10.19 19:50	03.10.19 21:45	13:53	03.10.19 21:45	64:34	Ав.откл	ну	у	с.Соловей Ключ. Планируется обход.		больн, насос/ 200 чел	200	0,5	38	+15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	03.10.19 21:55	03.10.19 23:04	16:34	04.10.19 4:06	60:09	Ав.откл	ну	ну	с.Соловей Ключ. Повреждение на вед. ТП.		больн, насос/ 200 чел	200	0,5	38	+15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	03.10.19 23:40	03.10.19 23:43	0:42	03.10.19 23:43	4:40	ав.откл	нет	у	с.Данильченко. Планируется обход.		нет / 46чел	46	0,03	2	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	03.10.19 23:55	04.10.19 2:30	1:31	04.10.19 2:30	1:31	Ав.откл	ну	у	с.Кипарисово 1, Мирный, Кипарисово 2. Планируется обход.		нет / 1519чел	1519	0,34	52	+14, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 в РП80202 В-6 яч.Б	04.10.19 1:23	04.10.19 1:27	1:26	04.10.19 7:40	1:26	ав.откл	выв	у	г.Фомино. В 01:27 включен с выделенным участком КВЛ-10 от ТП 82048 до ТП 82049, без ТП-82049 (в/ч есть ДГ), в пр. оп 74-75 сняли ветку с проводов.		в/ч / 600чел	600	2	3	+14, ветер
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	04.10.19 1:43	04.10.19 1:43	3:11	04.10.19 1:43	3:11	МТЗ	у				нет	0	0	0	+14, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Дубки 35/10	12	04.10.19 1:55	04.10.19 2:50	0:20	04.10.19 2:50	0:20	ав.откл	выв	ну	с.Князе-Волконка. Повреждение на вед. ТП.		школа, д/с / 1783чел	1783	0,36		+15, обл
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	04.10.19 3:03	04.10.19 5:02	1:05	04.10.19 11:16	48:10	"земля" от КУ			с.Варфоломеевка. В 5:02 включен с "землей" для поиска повреждения прибором. Оп.10 перегорел провод ф-А в сторону оп.11. Устранено.		школа / 335чел	335	0,16	9	+9, дождь
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	04.10.19 4:28	04.10.19 4:43	0:37	04.10.19 4:43	1:05	ав.откл	выв	у	с.Монастырище. Планируется обход.		школа / 2619чел	2619	0,53	12	+9, ясно
ЮЯ ЭС	10	Алексеевск 35/10	Алексеевск	04.10.19 4:44	04.10.19 4:49	0:30	04.10.19 4:49	0:30	МТЗ	нет	у	с.Алексеевск.		котельная, школа, д/с, водозабор / 1940чел	1940	0,9	16	-1, обл
Прим.ЦЭС	6	Павловка-2 110/35/6	СВ-6	04.10.19 6:44	04.10.19 7:20	2:51	04.10.19 7:20	2:51	МТЗ	выв	у	Обесточена 2С б/в. (РУ Новошахтинский).		нет / быта нет	0	0,1		+6, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	3	04.10.19 7:12	04.10.19 7:12	0:01	04.10.19 7:12	0:01	МТЗ	у		Обход 7-9.10.19		нет	0	0	0	+8, пасм
Прим.ЮЭС	6	Стройиндустрия 110/6	В2 6 Т-2	04.10.19 7:30	04.10.19 9:57	1:24	04.10.19 9:57	1:24	МТЗ 1ст			Обесточилась 4С 6 кВ. Одновременно вед. Ф-21 откл. от МТЗ 2ст (аб. Дальшипром) и вед. ф.23 бл. Ав.откл. фидер не отключился (аб. Оборонэнерго). 9:57 запитана 4С 6 кВ, кроме вед. ф.21, 23 - на повреждении (по ф-23 произведена регулировка привода).		часть г.Владивостока, 5350чел	5350	2,2	33	+11, ветер
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	04.10.19 8:04	04.10.19 8:04	0:43	04.10.19 8:04	28:08	МТЗ	у		обход с 1 по 150 опоры без замечаний, продолжение 7.10.19		нет	0	0	0	+7, дождь
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	04.10.19 11:38	04.10.19 15:39	0:14	05.10.19 1:43	0:46	КУ, земля			В 15:39 вкл с землей (поиск МП прибором). Оп.27 заменен поврежденный изолятор, оп.26 снята проволока.		нет/ 200 чел	200	0,6	16	+13, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	04.10.19 19:14	04.10.19 19:14	0:56	05.10.19 7:13		МТЗ	выв	ну	После АПВ земля, в работе с землей (поиск МП прибором). Оп.24 устранен обрыв вязы фВ.		кот, насос/ 550 чел	550	0,2	9	+6, дождь
Прим.ЮЭС	35	Бурная 110/35/6	В-35 Т1	05.10.19 6:03	05.10.19 6:47		07.10.19 7:02		МТЗ	выв		С обесточиванием потребителей 1сш 6кВ ПС Эгершельд; ч/з 44 мин обеспечен резерв (вкл СВ-6). В 7:23 на ПС Бурная вкл В-35 Т1, 1 сш 35 кВ поставлена под напряжение. На повреждении КЛ 35 Бурная-Эгершельд №1: КЛ №1 (65 м от ПС) и КЛ №2 (662 м от ПС). 7.10.19 устранено, схема восстановлена. Проведена послеаварийная проверка, выявлен перегоревший предохранитель в нейтрали тр-ра Т1. Заменен (не работала ЗЗ, а работала логическая защита на отключение В-35 Т1).	ПС Эгершельд Т2 (вкл СВ-6)	2,5 МВт/ 3760 чел/г.Владивосток	3760	2,5	26	+8, пасмурно
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	1	05.10.19 7:04	05.10.19 9:05	0:00	05.10.19 9:05	5:45	Ав.откл	нр	у	с.Богополь		кот/ 117 чел	117	0,02	2	+6, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	05.10.19 8:39	05.10.19 9:27	1:51	05.10.19 9:27	1:51	КУ, земля		у	Включён в 9:27 для поиска земли прибором, земля самоустранилась.		с.Заречное с.Покровка, 550 чел		0,58	12	+4, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	23	05.10.19 9:22	05.10.19 10:32	0:11	05.10.19 10:32	0:11	МТО	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП	ф.20	Золуудаление ТЭЦ	74	0,2	6	+4, облачно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	25	05.10.19 9:22	05.10.19 11:50	1:20	15.10.19 15:29	1:35	МТЗ	выв	ну	В 11:50 вкл без 1 ТП, вкл в 12:04. Повреждение головного уч.КЛ. 1022м от ТП 262. 7.10.19 МП не подтверждено. 8.10.19 МП откопано, кабель разрезан, испытан, выявлено 2-е МП. 9.10.19 2-е МП откопано (89м от 1-го повреждения с сторону ПС), кабель разрезан, испытан. Выявлено 3-е МП. 15.10.19 в 15:29 повреждения устранены, все включено	ф.15	Правительство ЕАО	3910	0,5	7	+4, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	05.10.19 14:00	05.10.19 14:29	2:08	05.10.19 14:29	2:08	МТЗ	нет	у	с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка		3 села, 700чел	700	0,17	13	+13, ясно

Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	05.10.19 14:56	05.10.19 14:56	0:13	05.10.19 14:56	0:13	МТЗ	у		с. Курское, с. Глазовка, с. Орловка, с. Иннокентьевка		нет	0	0	0	+17, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	06.10.19 9:05	06.10.19 10:04	0:37	06.10.19 10:18	0:37	КУ "земля"			г. Большой Камень. В 10:04 включили до РЛ-6 оп.88, без 5-ти ТП. В 10:18 включён полностью, земля самоустранилась.	детская поликлиника, д.дом / 270 чел	270	0,3	12	+21, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	06.10.19 9:30	06.10.19 9:35	0:01	06.10.19 9:35	0:01	ав. откл.	нет	у	Ширяевка, Тарасовка.	школа / 880 чел	880	0,2	15	+3, ясно	
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	136	06.10.19 12:32	06.10.19 12:42	5:40	06.10.19 12:42	5:40	МТО	ну	у	п.Облучье. Осмотр, замечаний нет.	скважина / 1362 чел	1362	0,7	16	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Кролевы 110/35/6	21	06.10.19 17:22	06.10.19 17:24	0:00	06.10.19 17:24	0:00	МТЗ	нр	у	п. Кролевы, с. Ясное.	нет / 480 чел	480	0,3	15	+14, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	06.10.19 18:45	06.10.19 19:29	0:00	07.10.19 2:10	2:25	КУ, земля			г.Большой Камень. Вкл. без 6-ти ТП, 22:30 включили +1ТП, (осталось погашено 5ТП), 22:46 включили без ТП80087 (подозрение на повреждение концевой воронки со стороны ТП). Повреждение не подтвердилось, КЛ испытание выдержала. Введена в работу.	детская поликлиника, д.дом / 270 чел	270	0,3	12	+13, ясно	
Хаб.СЭС	10	Центральная 35/10	по ф-7 в ЦРП-1 откл. ф-9	07.10.19 9:35	07.10.19 10:11	0:13	08.10.19 0:05	0:13	ав. откл.	нет	не прои зв	часть г. Амурск. Потребитель запитан, выделен повреждённый каб. участок от ТП-46 до ТП-24. Определено 2 МП: 80 метров от ТП-46 и 65м от ТП-24. Устранено.	нет / 4800 чел	4800	0,7	7	+10, облач	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	11	07.10.19 12:22	07.10.19 12:56	0:36	07.10.19 15:44	2:47	ав. откл.	выв	ну	п. Тополево. Запитано 12 ТП. В 13:04 вкл. без ТП-2362 (10 част. домов). В ТП-2362 заменили 2 ПК-10кВ, вкл. в 15:44.	нет / 2295 чел	2295	0,45	21	+16, облач	
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	60	07.10.19 14:15	07.10.19 15:09	0:31	11.10.19 16:55	0:31	МТО	выв	не прои зв	г.Биробиджан. Потребитель запитан. Повреждение на каб. участке между ТП-92 яч.2 и ТП-333 яч.6. 8.10.19 не занимались. 9.10.19 определено МП 297м от ТП-92. 10.10.19 откопан, испытна в обе стороны, без замеч, смонтир.муфты, включен в работу	д.дом / 982 чел	982	0,1	5	+11, облачно	
Прим.ЦЭС	6	Дружба 35/6	3	07.10.19 17:09	07.10.19 17:13	0:37	07.10.19 17:13	0:37	ав. откл.	выв	у	с.Украинка, Нестеровка, Сергеевка. Обход без замечаний.	школа / 560 чел	560	0,3	6	+17, ветер	
Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	10	07.10.19 19:05	07.10.19 23:16	0:00	08.10.19 15:48	0:00	МТЗ	ну	ну	п. Восток. Оп. №6 деревянная, одноэтажная, без пасынка, сломана у земли. На оп. №2 поврежден стеклянный изолятор ф.С. Заменена оп.6 на ж/б, на оп.2 заменен изолятор.	ПС Насосная ф.9	нет / 30 чел	30	0,02	10	+10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	07.10.19 21:06	07.10.19 21:08	0:03	07.10.19 21:08	0:03	ав. откл.	выв	у	Планируется обход.	нет / 50 чел		0,08	8	+15, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	07.10.19 22:02	07.10.19 22:03	1:58	07.10.19 22:03	1:58	ав. откл.	выв	у	Планируется обход.	нет / 50 чел		0,08	8	+15, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	07.10.19 22:24	07.10.19 22:24	1:55	07.10.19 22:24	4:46	ав. откл.	у			нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	08.10.19 0:46	08.10.19 0:47	0:02	08.10.19 0:47	0:02	ав. откл.	ну	у	Планируется обход.	Раздольное, Кипарисово-1 / 508 чел	508	1,17	16	+15, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 РК на оп.98	08.10.19 2:26	08.10.19 8:53	1:42	08.10.19 8:53	1:42	МТЗ	нет	ну	04:17 РК включен, до РЛ-7 оп.226, запитано 5-ТП из 20. В 8:53 отключили ф.7 от КУ "Земля". Повреждение на вед. ТП.	3 села / 700 чел	700	0,3	20	+11, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	08.10.19 6:07	08.10.19 7:32	6:10	08.10.19 14:50	6:10	КУ, земля			включен в 07:32 до оп.88 запитано 7-ТП из 14(50%)нагрузки. В 10:24 включено еще 3ТП. В пр.оп.248-249 произведена чистка просеки.	часть г. Большой камень, 270 чел	270	0,3	14	+12, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	08.10.19 8:17	08.10.19 10:39	0:02	08.10.19 10:39	0:02	ТМ	нет	у	с.Тереховка. Планируется обход.	Тереховка / 50 чел / д.сад	50	0,1	12	+11, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	В 10 Т1	08.10.19 8:17	08.10.19 8:51	1:15	08.10.19 8:51	1:15	МТЗ	нет	у	Обесточилась 1С 10, Ф-2,Ф-4 не отключались. Включено после осмотра. Планируется проверка РЗА. Неселект	нет / 390чел	390	0,63	16	+10, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	08.10.19 8:34	08.10.19 9:26	0:14	08.10.19 9:26	0:14	МТО	нет	ну	с.Халкидон, Светлое. Повреждение на вед. ТП.	школа, котельная / 1293чел	1293	0,8	21	+14, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	26	08.10.19 8:37	08.10.19 10:51		08.10.19 11:14		"земля" от КУ			с.Раздольное. Включен без 5 ТП. Самоустранилась. Планируется обход.	школа, КНС / 250чел	250	0,3	12	+10, дождь, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	2	08.10.19 8:40	08.10.19 8:56	0:00	08.10.19 8:56	0:00	ав.откл	выв	у	с.Н-Качалинск. Обход без замечаний.	школа, скважина, котельная / 1225чел	1225	0,5	18	+9, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	8	08.10.19 8:50	08.10.19 12:13	2:11	08.10.19 12:13	2:11	ав.откл	нет	ну	с.Каленовка. Устранен обрыв вязы на оп.193/16 ф.В и слест проводов ф.А и ф.В.	школа, котельная / 790чел	790	0,1	10	+10, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	08.10.19 8:52	08.10.19 9:37	1:04	08.10.19 9:37	1:04	МТО	выв	у	г.Большой Камень. Планируется обход.	нет / 250чел	250	0,23	15	+9, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	08.10.19 8:53	08.10.19 10:03	1:11	08.10.19 14:16	1:11	"земля" от КУ			Лвл=38,6км. с.Раздольное, Тихий, Нежино. В 9:05 от резерва запитано 6ТП. В 10:03 включено 17 ТП из 29ТП. В 10:48 включен от резерва до РЛЗ оп.284, без 6 ТП. В 14:16 включен полностью. Повреждение на вед. ТП.	ф.10 ПС Занадворовка	больница, школа, котельная / 783чел	783	0,42	29	+10, гроза
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	08.10.19 9:14	08.10.19 9:15	1:14	08.10.19 9:15	1:14	МТЗ	ну	у	с.Васильковка, Никитовка. Произведен осмотр ВЛ: обнаружено падение деревьев на провода в пр.оп.185-186, 190-191.	нет / 235чел	235	0,1	7	+12, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	08.10.19 9:25	08.10.19 9:34	0:00	08.10.19 9:34	0:00	ав.откл	выв	у	г.Фокино. Планируется обход.	насосная, очистные, бойлерная / 1300чел	1300	0,6	10	+9, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	08.10.19 9:33	08.10.19 11:20	3:19	08.10.19 11:20	5:09	"земля" от КУ			с.Лазо. Заменен опорный изолятор на РТП оп.63/2/1 ф.С.	нет / 297чел	297	0,2	12	+10, дождь	
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	СВ-10	08.10.19 9:50	08.10.19 10:08	0:35	08.10.19 16:58	0:35	дуг.защита			Обесточилась 2С 10кВ (на секции ф.119). Повреждение тяговых и опорных изоляторов ф.А,В,С в отсеке ЛР-10 ф.119. Устранено.	ф.116 ПС Дубовое	скважина / быта нет	0	0,01	1	+10, пасм
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	08.10.19 9:51	08.10.19 10:00	2:05	08.10.19 10:00	2:05	МТО	выв	у	п.Волчанец. Планируется обход.	ИТК-22 / 800чел	800	0,6	4	+8, гроза, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	08.10.19 10:24	08.10.19 10:24	2:00	08.10.19 10:24	174:18	МТО	у			нет	0	0	0	+8, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	08.10.19 10:28	08.10.19 10:35	2:21	08.10.19 10:35	2:21	МТО	нет	у	г.Партизанск. Обход без замечаний.	больница, школа / 1916чел	1916	0,8	13	+12, дождь, ветер	

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	08.10.19 10:28	08.10.19 10:38	1:18	08.10.19 10:38	1:18	МТЗ	нет	у	г.Партизанск. Планируется обход.		насосная, д/с / 1990чел	1990	1,15	20	+12, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	08.10.19 10:38	08.10.19 11:32	1:14	08.10.19 11:32	1:37	МТО	нет	у	г.Партизанск. Обход без замечаний.	больница, школа / 1916чел	1916	0,8	13	+12, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	08.10.19 10:40	08.10.19 10:46	1:55	08.10.19 10:46	1:55	МТЗ	выв	у	г.Находка. Планируется обход.	нет / 330чел	330	0,3	8	+8, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Кролевы 110/35/6	21	08.10.19 10:50	08.10.19 10:51	0:45	08.10.19 10:51	0:45	ав.откл	нет	у	п. Кролевы, Ясное. Планируется обход.	нет / 480чел	480	0,3	15	+13, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	08.10.19 11:00	08.10.19 11:00	0:16	08.10.19 11:00	0:16	МТЗ	у			нет	0	0	0	+11, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	08.10.19 11:01	08.10.19 12:08	0:00	08.10.19 18:29	166:02	ав.откл	нет	ну	с.Сергеевка, Ястребовка, Южная. В 12:08 включен до КТП "Спектр", запитана основная нагрузка. В 15:30 включен без 4-х ТП. В пр.оп.48-49 убрано дерево с проводов, без повреждений. В 18:28 включен полностью после осмотра.	нет / 281чел	281	0,22	14	+12, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Пожарская 35/10	2	08.10.19 11:03	08.10.19 11:09	0:37	08.10.19 11:09	0:37	МТЗ	выв	у	с.Центральная усадьба. Обход без замечаний.	нет / 212чел	212	0,03	4	+10, дождь	
Прим.ЦЭС	6	Сахарный комбинат 35/6	СВ-6	08.10.19 11:20	08.10.19 11:29	0:05	08.10.19 11:29	10:25	МТЗ	нет	у	Обесточилась ЗС 6 кв (3 фидера). В 11:29 СВ 6 включен с отключенным вед. ф.11 (повреждение в сети абонента, В-6 не отключился, блинкера не выпали). Проверка РЗА на 11.10.19 проверка РЗА без замечаний. неселект	нет / быта нет	0	0,1	3	+11, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Переясловка 35/10	3	08.10.19 11:55	08.10.19 13:00	0:00	08.10.19 13:00	0:00	МТЗ	ну	ну	п.Переясловка. На ТП-540 отгорел шлейф ф.В на приемной траверсе. Устранено.	скважина, котельная, школа-интернат / 5221чел	5221	1	15	+10, обл	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	08.10.19 14:18	08.10.19 14:37	0:02	08.10.19 14:37	7:22	МТЗ	нет	у	п.Углекамеск. Планируется обход.	школа, больница / 1603чел	1603	0,9	7	+13, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	СВ-10 2С, СВ-10 3С	08.10.19 14:43	08.10.19 15:06	0:00	08.10.19 15:06	0:00	МТЗ	не раб	у	Обесточилась ЗС 10 кв. В 14:55 включены СВ 10 2С и СВ 10 3С, включена под напряжение ЗС 10 кв. При наборе нагрузки ф.19 отключился (ав. откл). В 15:06 включены все потребители кроме ф.19 /вкл 17:39/. неселекти	2250чел	2250	0,9	37	+12, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	19	08.10.19 14:43	08.10.19 17:39	1:36	08.10.19 17:39	1:36	ав.откл	не раб	ну	с.Струговка. На РС5272 оп.20 разрушение изолятора ф.С и отгорание шлейфа ф.В. Устранено.	школа, д/с / 800чел	800	0,47	12	+12, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	7	08.10.19 15:00	08.10.19 16:09	0:23	08.10.19 23:32	2:10	ав.откл	ну	ну	с.Первомайское. В 16:09 включен с "землей", отправлена бригада в обход с прибором. В 16:37 включен без КТП-20112, повреждение шпильки тр-ра 0,4 кв ф.В, повреждение рубильника 0,4 кв по ф.1. Устранено и вкл 23:32.	школа / 1100чел	1100	0,18	7	+11, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	08.10.19 15:27	08.10.19 15:34	1:46	08.10.19 15:34	2:35	ав.откл	выв	у	с.Григорьевка. При осмотре на оп.157 наклон вед. ТП, провис проводов ввода между РТ1157 и КТП Сважина.	нет / 900чел	900	0,1	13	+12, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	08.10.19 16:00	08.10.19 17:08	0:58	08.10.19 17:08	0:58	МТО	выв	у	г.Большой Камень. Планируется обход.	нет / 860чел	860	0,92	43	+14, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	13	08.10.19 16:18	08.10.19 19:14	3:57	08.10.19 19:14	307:01	"земля" от КУ			с.Горное, Горбатка. В пр.оп.94/9-94/10 обнаружен обрыв провода ф.А, лежит на земле. Устранено.	нет / 874чел	874	0,16	5	+12, ветер	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	169	08.10.19 18:35	08.10.19 18:36	0:45	08.10.19 18:36	0:45	МТО	нет	у	г.Биробиджан. Планируется осмотр.	нет / 28 чел	28	0,05	7	+10, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф.9 РКЛ оп.421	08.10.19 19:08	08.10.19 19:36	0:34	08.10.19 19:36	0:34	ав.откл	нет	у	с.Вассиановка. При осмотре: На оп.521 похищена оттяжка опоры, наклон опоры поперек оси ВЛ, не габарит расстояния между ф.А и ф.С. Устранено.	нет / 624чел	624	0,17	9	+10, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	3	08.10.19 19:50	08.10.19 19:51	0:24	08.10.19 19:51	0:24	МТЗ	ну	у	с.Новосельское. Произведен осмотр: на линейный ввод КТП-3031 пожги провода от замыканий при сильных порывах ветра.	школа / 703чел	703	0,12	5	+7, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	16	08.10.19 19:56	08.10.19 20:02	6:14	08.10.19 20:02	6:14	ав.откл	нет	у	с.Галенки, Держкинец. Обход без замечаний.	школа, д/с / 1000чел	1000	0,4	16	+9, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	3	08.10.19 20:19	08.10.19 20:20	0:59	08.10.19 20:20	3:33	МТЗ	ну	у	с.Новосельское. Произведен осмотр: на линейный ввод КТП-3031 пожги провода от замыканий при сильных порывах ветра.	школа / 703чел	703	0,12	5	+4, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Кролевы 110/35/6	25	08.10.19 20:43	08.10.19 21:48	18:48	08.10.19 21:48	18:48	МТЗ	нет	у	с.Суражевка. Планируется обход.	нет / 70 чел	70	0,15	14	+10, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф.9 РКЛ оп.421	08.10.19 21:20	08.10.19 22:15	0:00	08.10.19 22:15	0:00	МТЗ	нет	у	с.Вассиановка. При осмотре: На оп.521 похищена оттяжка опоры, наклон опоры поперек оси ВЛ, не габарит расстояния между ф.А и ф.С. Устранено.	нет / 624 чел	624	0,17	9	+8, ветер	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	08.10.19 21:26	08.10.19 22:05	2:57	08.10.19 23:15	25:53	МТЗ	ну	не прои зв	п.Лозовый. Вкл. без 4-х ТП. В 23:15 вкл. все потребители. Обход без замечаний.	насосная / 624 чел	624	0,5	12	+4, дождь, гроза, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	08.10.19 22:33	08.10.19 23:05	1:03	08.10.19 23:05	1:03	МТЗ	выв	у	г.Партизанск. Планируется обход.	ТНС / 2141 чел	2141	1	16	+4, дождь, гроза, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	08.10.19 22:54	09.10.19 0:46	0:03	09.10.19 14:50	0:03	МТЗ	выв	ну	г.Партизанск. В 0:20 запитано ЗТП. В 00:46 всё запитано от резерва. На участке м/ду ТП-7344 - ТП-7390 произведена чистка просеки (поросль деревьев 0.5м до проводов).	Ф-8 ПС Партизан больница / 1916 чел	1916	1,6	13	+4, дождь, гроза, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	08.10.19 22:55	09.10.19 0:32	1:08	11.10.19 19:35	1:08	ав.откл	выв	не прои зв	г.Фокино. В 0:32 все запитаны от резерва. Повреждение КЛ на головном уч-ке от ПС Промысловка до ТП-82007 на расстоянии 275м от ТП82007 и КЛ от РП-80201 до РП-80202 на расстоянии 772м от РП80201. 9.10.19 на участке между ПС и ТП82007 произведена разработка котлована, обнаружено повреждение на муфте. 10.10.19 расширен котлован, разрезан кабель, испытан, смонтированы две наб.муфты и вставка 2 м, в 21:02 первое МП устранено, участок КЛ включен в работу. 11.10.19 устранено 2МП, схема восстановлена	Ф-13 ПС Промысловка Насосн, бойлерная, в/ч, воен. склады / 2030 чел	2030	0,4	17	+10, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	6	08.10.19 23:16	09.10.19 0:16	0:01	09.10.19 0:16	0:01	МТЗ	нет	у	с.Первомайское Раздольное. Обход без замечаний.	реаб.центр / 842 чел	842	0,15	9	+6, ветер	

Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	08.10.19 23:30	08.10.19 23:42	2:10	08.10.19 23:42	12:10	МТЗ	ну	у	п.Лозовый. Обход без замечаний.	насосная / 624 чел	624	0,5	12	+4, ветер
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	9	08.10.19 23:46	09.10.19 0:20	0:23	09.10.19 0:20	0:23	МТЗ	нет	у	Дмитриевка. Перегорание предохранителей 10 кв ф.А,В,С в КТП-7181. Устранено	быта нет	0	0,1	7	+5, пасм
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	09.10.19 0:03	09.10.19 3:20	0:07	09.10.19 3:20	0:07	МТЗ	нет	у	Чистоводное. Планируется обход.	связь / 115 чел	115	0,07	8	+4, ветер
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	09.10.19 0:36	09.10.19 3:01	4:48	09.10.19 3:01	4:48	МТЗ	выв	у	п.Кишиневка Лазо. Планируется обход.	нет / 93 чел	93	0,03	4	+8, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	09.10.19 1:39	09.10.19 1:41		09.10.19 1:41		ав.откл	нет	у	п.Черноручье, Валентин. Планируется обход.	больница, скваж. / 569 чел	569	0,5	15	+8, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	09.10.19 1:53	09.10.19 1:54	0:00	09.10.19 1:54	0:00	ав.откл	нет	у	Данильченко. Планируется обход.	нет / 46 чел	46	0,03	2	+6, ветер
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	09.10.19 2:20	09.10.19 4:32	0:48	10.10.19 16:30	0:48	МТЗ	ну	не прои зв	Лвл=5,9км. с.Тавричанка. Запитано от резерва без 3-х ТП. В 9:48 запитаны все потребители, выведен участок КВЛ 6 кв от оп.1 до РЛ-1 оп.1/6, повреждение концевой кабельной муфты на оп.1/1. Устранено	Ф-16 ПС Тавричанка больница, насосная / 50 чел	50	0,2	6	+9, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	В-10 Т1	09.10.19 2:44	09.10.19 2:52	1:25	09.10.19 2:52	1:25	ав.откл	нет	у	неселекти Одновременно откл. Ф-2 (ав. откл). Обесточена 1,2С-10 (ф 1,2,6). В 2:52 вкл. В-10 Т1, в 2:58 вкл. Ф-1. В 3:03 при наборе нагрузки отключился В-10 ф-б.	758 чел	758	0,6	23	+6, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2	09.10.19 2:44	09.10.19 9:45	4:07	09.10.19 9:45	4:07	ав.откл	нет	ну	Лвл=33,3км. п.Черноручье, Включен до оп. 199, запитано 7 ТП из 18, в пр. оп.290-291 падение дерева на ВЛ, без повреждения провода. Устранено.	больница, скваж. / 569 чел	569	0,5	18	+6, ветер
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	В-10 Т1	09.10.19 2:50	09.10.19 3:16	1:14	09.10.19 14:00	1:14	КУ	выв	у	При замыкании в КРУН-10 дисп. дал команду на откл. В-10 Т1 (в 2:48 успел отключиться СВ-10. блинкер "ав. откл"). Обесточена 1,2С-10кВ. Повреждение ТТ в яч. Ф-12. В-10 ф-12 не отключился. Всё успешно включено, кроме ф-12 (с.Серафимовка: 182 чел/0,17МВт)- резерва нет. В 14:00 повреждение устранено, ф.12 включен.	9 насел. пунктов: 1796 чел	1796	1,9		+5, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	6	09.10.19 3:03	09.10.19 9:14	0:00	09.10.19 9:14	0:14	ав.откл	нет	ну	Лвл=5,35км. п.Сокольчи. В пр.оп.48-49 обнаружена ветка под проводами со следами перекрытия.	школа, д. сад / 143 чел	143	0,1	6	+6, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	09.10.19 3:47	09.10.19 3:50	0:47	09.10.19 3:50	0:47	ав.откл	нет	у	Данильченко. Планируется обход.	нет / 46 чел	46	0,03	2	-1, ветер
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по Ф-5 в РП-10 откл. Ф-5	09.10.19 5:21	09.10.19 5:58	4:51	09.10.19 5:58	4:51	МТЗ	ну	у	с.Горноводное. Обход без замечаний.	нет / 192 чел	192	0,1	5	+3, ветер
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	09.10.19 5:31	09.10.19 6:36	1:03	09.10.19 9:43	1:03	КУ "земля"			с.Пермское, Ветка, Николаевка. Потребитель запитан, выделен участок ВЛ от РК-6 оп. 231 до РП-10. В 9:43 включен после осмотра, замечаний нет.	частная больница / 432 чел	432	0,23	7	+3, ветер
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	186	09.10.19 7:02	09.10.19 8:53	0:00	17.10.19 16:16	0:00	МТО	ну	ну	Питается совместно с ф-190. г.Биробиджан. В 8:53 включены основные потребители (20ТП), в 9:50 запитаны все потребители, повреждение КЛ-10 от ТП-640 до ТП-641. 10-13.10.19 не занимались. 14.10.19 определено МП- 501м от ТП 640. 15.10.19 МП отключено, разрезано и испытано, есть еще одно МП. 16.10.19 определено 2-е МП - 157м от ТП-640. 17.10.19 восстановлено.	3 КНС / 1505 чел	1505	1,3	22	+5, ясно
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	09.10.19 8:11	09.10.19 8:45	0:02	09.10.19 12:48	0:02	МТЗ	нет	ну	с.Кишиневка, Лазо. Включен до ЛР-2 без 2-х ТП. В пр.оп.181-182 ветка под ВЛ-10 со следами перекрытия. Вкл. в 12:48.	нет / 93 чел	93	0,03	5	+5, ясно
Ам.ВЭС	35	Полевая - Ерковцы		09.10.19 9:34	09.10.19 11:15	2:18	09.10.19 12:36	4:29	МТЗ	ну	не прои зв	Обесточились ПС 35 Ерковцы, Рогозовка. В 11:15 (ч/з 1:41) включена ВЛ-35 Полевая-Ерковцы (запитана ПС Ерковцы), отключена ВЛ-35 Ерковцы-Рогозовка, в пр.оп.71-72 обрыв 2-х проводов сторонним экскаватором ("Минавотранс"). В 11:54 (ч/з 2:20) запитана ПС Рогозовка по сети 10кВ (ф-16 Поздеевка). Устранено.	2311чел	2311	0,5	24	+14, облачно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	10	09.10.19 9:50	09.10.19 12:03	0:00	09.10.19 14:55	0:00	МТЗ	нет	ну	с.Кравцовка, Занадворовка. В 12:03 запитано от резерва без 3-х ТП. В 14:55 включен после обхода полностью. Повреждение на вед. оттайке.	ф.7 ПС Раздольное-1 насосная / 5чел	5	0,02	7	+7, ясно
ЭС ЕАО	6	Лесозащитка 35/6	204	09.10.19 16:46	09.10.19 20:49	0:34	09.10.19 20:49	0:34	"земля" от КУ			п.Лондоко-завод. Повреждение на вед. ТП.	нет / 340чел	340	0,02	4	+14, облачно
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	по ф.6 в ЦРП-9 ф.12	10.10.19 9:26	10.10.19 9:26	0:21	10.10.19 17:47	0:21	Ав.откл	выв		На х.х. Повреждена КЛ МП 30 м от ТП-91. Устранено	нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	10.10.19 12:49	10.10.19 12:49	0:32	10.10.19 12:49	0:32	МТО	у	у	под РТП1073 оп. 11/2 обнаружены две птицы	нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	10.10.19 12:54	10.10.19 12:54	1:14	10.10.19 12:54	1:14	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	2	10.10.19 13:38	10.10.19 14:18	8:32	10.10.19 14:18	8:32	Ав.откл	ну	у	Планируется обход.	быта нет	0	0,05	2	+19, ясно
Ам.СЭС	35	Тында - Шахтаун		10.10.19 14:29	10.10.19 14:59	0:00	10.10.19 14:59	0:00	ДЗ 1 з	ну	у	с обесточиванием ПС Шахтаун, Аэропорт. Оп. 4 (анкер) негабарит верхнего провода ф.А, при порывах ветра - слесит с нижним проводом. Устранено 11.10.19	г.Тында / 8005 чел	8005	2		+15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	10.10.19 17:49	10.10.19 23:21	0:28	10.10.19 23:42	3:33	Ав.откл	нет	ну	Включен без 4-х ТП. В 23:42 включен полностью. Повреждение на вед. оттайке.	теплотпункт / 150 чел	600	0,2	9	+14, пасм
Ам.ЦЭС	110	Западная 110/35/10	В-110-Т1, В-35-Т1, В-10-Т1	10.10.19 18:10	10.10.19 18:38	0:15	10.10.19 19:43	0:15	ЗДЭ 2 ступени	нет	у	Обесточены 1сш-35/10 кв Западная, 1сш-35/10 Амур (АВР-10 не работал), ПС-35/10 кв ПРП. Ч/з 1 мин (в 18:11) по ТУ на ПС Западная включили СВ-35, запитали ПС ПРП (4МВт, 5900 чел). В 18:38 по прибытии ОВЕ на ПС Амур включен СВ-10, запитана 1сш-10 кв (6 МВт, 12 000 чел). В 18:54 обеспечен резерв горбольнице, в 19:03 запитан роддом. Остается обесточена 1сш-10 кв ПС Западная (6,2 МВт, 5200 чел). В 19:43 (ч/з 1 ч 33 мин) на ПС Западная включена в работу 1сш-10 кв, все запитано, кроме вед. ф.31 (повреждение каб.муфты в ячейке (зона ответственности АКС), нагрузка переведена по сетям потребителя). 14.10.19 проведена послев. проверка. Результаты по договоренности с руководством будут 17.10.19	г.Благовещенск / 23 100 чел / 1 я горбольница, роддом	23100	16,2		+15, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	7	10.10.19 22:01	10.10.19 22:01	0:00	10.10.19 22:01	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+12, ясно

Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	11.10.19 8:51	11.10.19 10:01	2:17	11.10.19 13:12	2:17	Ав.откл	ну	ну	Включен без 4ТП. Оп.142 разрушен опорн.изолятор. Устранено	школа / 184 чел	184	0,2	12	+11, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Пожарская 35/10	5	11.10.19 10:46	11.10.19 10:46	0:35	11.10.19 10:46	0:35	Ав.откл	у			нет	0	0	0	+14, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	11.10.19 14:14	11.10.19 16:26	0:29	11.10.19 16:26	0:29	"земля" от КУ			Оп. 26 (жб) сбита а/м, на оп.27 разрушен изолятор по фазе В, пострадавших нет. Сообщено в СБ	нет / 71 чел	71	0,03	5	+19, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	2	11.10.19 14:39	11.10.19 15:11	4:25	11.10.19 15:11	4:25	МТЗ	нет	у	Устранено	нет / 60 чел	60	0,4	4	+15, пасмурно	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	11	11.10.19 17:50	11.10.19 17:55	0:10	11.10.19 17:55	0:10	Ав.откл	не	у		нет / 61 чел	61	0,03	2	+14, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	12.10.19 8:05	12.10.19 10:35	0:26	12.10.19 10:35	1:43	МТЗ	выв	ну	Повреждение на ведомственном ТП.	насосы/25 чел	25	0,12	4	+7, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	12.10.19 8:45	12.10.19 8:45	1:56	12.10.19 8:45	1:56	Ав.откл	у		Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	0, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	12.10.19 10:15	12.10.19 18:52	0:56	12.10.19 18:52	0:56	Ав.откл	нет	ну	Вкл в 12:08 до Р108, вкл в 16:05 с выделенным уч. Р49-Р50 (без 5ТП), вкл в 18:52. Повреждение на ведомственном участке.	нет/ 50 чел	50	0,08	6	+1, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	14	12.10.19 10:15	12.10.19 13:56	0:14	23.10.19 16:00	0:14	МТЗ	выв	не прои зв	Вкл без БТП. Самоходная баржа "Камчатка" при отходе от берега флагштоком зацепила и оборвала провода в пр.оп.168-169; оп.169 сломана; Сообщено в СБ. Установлены доп.оп. 100/1 и 100/2, смонтирована перемычка между оп. 100/2 и оп. 186. Участок от оп.168 до оп.170 исключен из схемы. Схема остается в таком состоянии, изменения будут внесены в схему	насосн, атс/ 530 чел	530	0,3	16	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	24	12.10.19 11:57	12.10.19 13:02	0:00	13.10.19 9:56	0:00	МТО	нет	не прои зв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение каб.муфты головного уч. КЛ (580 м от ТП81008). Произведен монтаж каб.вставки и 2 соед.муфт, испытан, вкл в работу.	ф42	школа, насосн, адм/3400 чел	3400	0,6	6	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	12.10.19 13:33	12.10.19 13:38	4:06	12.10.19 13:38	4:06	МТО	нет	у	Осмотр без замечаний	школа, кот/ 1293 чел	1293 чел	0,26	19	+10, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	12.10.19 15:44	12.10.19 17:35	0:00	12.10.19 17:35	0:00	Ав.откл	ну	у	РПВ усп по прибытию ОВБ. Осмотр без замечаний.	молокозавод/ 92 чел	92	0,05	9	+9, ясно	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	12.10.19 16:07	12.10.19 16:09	1:07	12.10.19 16:09	1:07	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.	насосн/644 чел	644	0,5	12	+12, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	12.10.19 18:19	12.10.19 18:22	0:13	12.10.19 18:22	0:17	Ав.откл	нет	у	в пр.оп.№109/117-109/167 требуется чистка просеки.	кот/ 550 чел	550	0,58	12	+10, ясно	
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	16	12.10.19 23:10	12.10.19 23:13	0:00	12.10.19 23:13	0:00	МТО	не	у		школа, дс / 753 чел	753	0,2	11	+15, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	6	13.10.19 3:33	13.10.19 3:33	2:24	13.10.19 3:33	2:24	МТЗ	у		Обход 14.10.19 на оп 30 убрана птица	нет	0	0	0	-1, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		13.10.19 7:14	13.10.19 7:14	0:35	13.10.19 7:14	1:24	ПС Спасск: ДЗ 1ст, ТНЗНП 1ст, ИМФ ф.В 26,7 км; ПС Мучная: НЗЗ 1, ИМФ ф.В 22,8 км	у		Произведен осмотр.Оп.103,104 гнезда в траверсе, оп.89 разваливающееся гнездо в траверсе (вороны).	нет	0	0	0	-5, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Полевая 110/35/10	В-110 Липовцы	13.10.19 7:14	13.10.19 7:14	3:52	13.10.19 13:48	3:52	ДЗ 1, 2 ст	ну	ну	Разрыв транзита. Произведена проверка РЗА: заменен неисправный нуль-индикатор в блоке ДЗ 2ст. сочетания фаз ; в 13:48 вкл в работу.	нет	0	0	0	-5, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Александровка 35/10	1	13.10.19 7:31	13.10.19 9:38	0:13	13.10.19 9:38	0:13	"земля" от КУ			Оп.8/16 устранен. срыв изолятора фв.	школа / 982 чел	982	0,2	11	-3, ясно	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Несвоевка	13.10.19 9:30	13.10.19 9:36	1:01	13.10.19 9:36	1:01	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.	насосн/ 644 чел	644	0,5	12	+5, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	13.10.19 14:17	13.10.19 14:17	0:10	13.10.19 14:17	0:10	МТЗ	у		15.10.19 обход на ЛР КТП 33-16 убрана птица	нет	0	0	0	+8, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	9	13.10.19 17:33	13.10.19 17:33	0:24	13.10.19 17:33	0:24	Ав.откл	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+8, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	15	13.10.19 17:58	13.10.19 18:21	1:16	13.10.19 18:45	1:16	Ав.откл	ну	ну	Вкл без 3 ТП (дачи), вкл в 18:45. Пр.оп. 37-38 убрано упавшее дерево (провода ВЛ без повреждений).	нет/ 270 чел	270	0,3	11	0, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Кролевы 110/35/6	21	14.10.19 0:59	14.10.19 1:00	0:04	14.10.19 1:00	0:04	Ав.откл	нет	у		нет / 480 чел	480	0,3	15	+8, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф.6 РП Кондратенювка ф.1	14.10.19 2:40	14.10.19 6:54	0:54	14.10.19 9:44	0:54	МТЗ	нет	ну	Включен без 4ТП. Повреждение на вед участке	нет / 125 чел	125	0,1	8	+2, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	14.10.19 2:45	14.10.19 2:46	0:38	14.10.19 2:46	0:38	Ав.откл	ну	у		быта нет	0	0,03	4	+8, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	14.10.19 3:20	14.10.19 7:26	14:07	14.10.19 14:08	14:07	Ав.откл	выв	ну	При РПВ "земля". 7-26 включен до РС 298/282 (запитано 4ТП). В 14-08 включен полностью. ОП 312 заменили изолятор	школа, П/3 / 200чел	200	0,1	5	+2, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	по ф.14 РКЛ оп.99	14.10.19 6:20	14.10.19 11:00	0:50	14.10.19 15:30	16:36	Ав.откл		ну	п.Славянка. 11:00 включен до РК 99, запитано 8 ТП. На РТП-4024 повреждение опорного изолятора по Ф"С" устранено, в 14 20 попытка включения неуспешна. На ОП 172 при верховом осмотре обнаружено повреждение изолятора Ф"С", устранено, все включено	насосная / 530 чел	530	0,33	13	+4, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	14.10.19 6:58	14.10.19 6:58	1:00	14.10.19 6:58	13:47	Ав.откл	ну	у		нет / 184 чел	184	0,2	11	0, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	14.10.19 8:02	14.10.19 8:03	0:46	14.10.19 8:03	712:25	Ав.откл	ну	у	Обход без замечаний.	быта нет	0	0,3	4	+3, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	14.10.19 8:35	14.10.19 8:36	1:04	14.10.19 8:36	1:04	МТЗ	нет	у	Обход без замечаний.	нет/140ч.	140	0,08	16	+4, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	14.10.19 8:35	14.10.19 8:36	0:53	14.10.19 8:36	0:53	МТЗ	нет	у	Обход без замечаний.	нет/50ч.	50	0,08	8	+4, пасм.	

Прим.ЮЭС	110	Широкая - Голубовка		14.10.19 9:03	14.10.19 9:03	6:46	14.10.19 19:38	6:46	ПС Широкая: ТНЗНП 2ст., ПС Голубовка: НЗЗ 2,3,4ст.	не раб.	не пр ав	Разрыв транзита, погашенных потребителей нет. По прибытию ОВБ на ПС Голубовка: В 110кВ "Широкая" находится во включенном положении, сгорела катушка отключения. Отключен СВ 110 МТЗ 2ст., ТНЗНП 2ст., отключение СВ от УРОВ обесточена 2С 110 (отключенного потребб. нет, вся нагрузка на Т1). В 10-10 включен СВ 110 без замечаний 2С 110 под напряжением. В 10-38 допущена бригада на обход ВЛ. В 12-00 допущена бригада для замены катушки отключения и регулировки привода. 13-55 на ПС Голубовка по В 110 "Широкая" произведена замена катушки отключения и регулировка привода. На ОП 6 (анкерная), в гирлянде изоляторов нижнего провода разрушено 8 изоляторов из 9 (стекло), под опорой обнаружено два баллона от пневмо пистолета. (Сообщено СБ, ОВД). В 19-38 повреждение устранено, ВЛ включена в работу.		нет	0	0	0	+4, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	7	14.10.19 17:18	14.10.19 18:30	3:12	15.10.19 18:00	3:12	МТО	выв	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 19:29 с выделенным поврежденным уч.КЛ/ТП 246- ТП15/54 (без нагрузки)/. 15.10.19 определено МП - 224 м от ТП14/54, произведен ремонт, схема восстановлена (18:00). Повреждение КЛ	ф.10 ПС Тополево	больница, школа, д.сад./2100ч.	2100	0,4	12	+3, ветер
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	14.10.19 19:32	14.10.19 19:35	0:30	14.10.19 19:35	0:30	МТО	выв	у	Произведен осмотр. ТП 7140 заменен перегоревший ВВ предохранитель фА.		школа/2619ч.	2619	0,53	12	+1, ясно
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	4	14.10.19 19:54	14.10.19 20:12	0:32	14.10.19 20:12	77:02	МТО	запр ет	у	Обход без замечаний.		школа, д.сад, котельная/1089ч	1089	0,2	15	+3, ясно
Ам.ЦЭС	35	Белогорская - Нагорная		15.10.19 7:36	15.10.19 7:36		15.10.19 7:36		МТЗ	у		Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	0, облачно
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	9	15.10.19 9:25	15.10.19 14:46		15.10.19 14:46		Откл. КУ"Земля"			На Оп.144 устранен обрыв вязки фА.		школа, котельная/ 730ч.	730	0,17	16	-3, ясно
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	15.10.19 10:45	15.10.19 10:46	1:53	15.10.19 10:46	1:53	МТО	запр ет	у	Обход без замечаний.		школа, 2 котельных/1534ч.	1534	0,08	17	+4, ясно
Хаб.СЭС	110	Николаевская ТЭЦ - Многовершинная	С-171	15.10.19 13:40	15.10.19 13:40	0:50	15.10.19 13:40	102:00	ДЗ 1ст., ИМФ- 7,2км., ф.А,В	у		Обход зоны ИМФ без замечаний		нет	0	0	0	+8, обл.
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	15.10.19 15:08	15.10.19 15:13	0:16	15.10.19 15:13	18:09	МТЗ	не раб.	у	Обход без замечаний.		нет/360ч.	360	0,03	6	+8, ясно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	15.10.19 15:49	15.10.19 15:49	5:10	15.10.19 15:49	66:49	МТЗ	у		Обход без замечаний.		школа, котельная/417ч.	417	0,08	7	+6, ясно
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	15.10.19 21:59	15.10.19 22:03	0:02	15.10.19 22:03	0:02	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. участке.		школа, кот, скваж/ 309 чел	309	0,3	16	+5, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	16.10.19 2:38	16.10.19 2:57	0:43	16.10.19 2:57	4:36	МТО	ну	у	Раздольное Кипарисово1. Планируется обход.		кот, скваж/ 508 чел	508	1	16	+1, ясно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	10	16.10.19 14:12	16.10.19 15:05	1:14	16.10.19 15:05	34:13	МТЗ	ну	у	с. Тамбовка. Произведен осмотр: в пр.оп.1/7-1/8 сполнение птиц, обнаружены мертвые птицы под проводами.		скважина, котельная / 500чел	500	0,05	15	+10, обл
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	16.10.19 14:35	16.10.19 17:50	0:00	16.10.19 17:50	15:04	"земля" от КУ			с.Разановка п.Ромашка. На оп.193 разрушен изолятор. Устранено.		нет / 84чел	84	0,2	14	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	16.10.19 20:29	16.10.19 22:19	0:28	16.10.19 22:19	0:28	ав.откл	нет	ну	с.Соловей Ключ. Повреждение на вед отпайке "Голубая нива"		нет / 500чел	500	0,8	56	+6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	17.10.19 0:45	17.10.19 1:53	145:37	17.10.19 1:53	145:37	Ав. Откл.	нет		с.Соловей Ключ. Повреждение на вед отпайке "Голубая нива". Отключился повторно при включении вед отп. "Голубая нива"		нет / 500чел	500	0,8	56	+1, ясно
Хаб.СЭС	6	Падали 110/6	2	17.10.19 7:05	17.10.19 7:32	1:35	17.10.19 18:43	1:35	МТЗ	выв	ну	п.Известковый. Повреждение КЛ-6, МП 220 м от ТП-5. Устранено.	ф.6 ПС Падали	школа, д.сад, котельная/1000ч.	1000	0,5	3	+4, обл.
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	17.10.19 8:43	17.10.19 8:46	1:52	17.10.19 8:46	37:39	ав.откл	нет	у	с.Дубки.		нет / 200чел	200	0,07	3	-4, ясно
Хаб.СЭС	110	Николаевская ТЭЦ - Многовершинная	С-171	17.10.19 9:53	17.10.19 9:53	0:52	17.10.19 13:43	2:25	МТО, ИМФ-8км., ф.А	ну	ну	Потребители не обесточивались, на ПС Многовершинная АВР-6 усп. В пр.оп.30-31 падение дерева на провода, без повреждения. Устранено.	ВЛ-110 Б.Гора- Многовершинна я	нет	0	0	0	+6, облачно
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	17.10.19 11:25	17.10.19 11:46	76:21	17.10.19 11:46	76:21	"земля" от КУ			с.Дубовское. Повреждение на вед. отпайке.		школа, насосная, очистные / 970чел	970	0,24	19	+8, ясно
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	В-10 Т2	17.10.19 12:09	17.10.19 12:24	0:20	17.10.19 12:24	0:20	МТЗ	нет	у	Обесточились 1,2С 10кВ (Т1 в резерве). Осмотр: по ф.4 выпали блинкера МТЗ, АПВ усп. Неисправность привода В10 ф.4. Выключатель ф.4 заменен на резервный (без ограничения потребб.) и доставлен на базу РЭС для регулировки привода. проверка РЗМ без замечаний. Обход ф.4: требуется чистка просеки в пр. 184/1-184/3.		1294чел	1294	2		+8, ясно
Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130 110/6	7	17.10.19 16:38	17.10.19 17:26	2:04	17.10.19 17:26	2:04	ав.откл	ну	у	с.Некружное. Повреждение на вед. участке.		школа / 500чел	500	0,05	3	+15, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	17.10.19 17:48	17.10.19 18:30	0:00	17.10.19 18:30	0:00	ав.откл	выв	у	с.Галжино, Константиновка, Смирновка.		школа, котельная, ВНС / 977чел	977	0,54	24	+8, обл

Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	17.10.19 19:50	17.10.19 21:49	0:01	19.10.19 19:47	46:17	МТО	выв	ну	г.Большой Камень. Выделен головной участок КЛ от ПС до ТП 81001, весь потребитель перезапитан от резерва. Повреждение 515м от ТП 10801 заход каб. в яч. под стеной на пром базе. Смонтирована кабельная выноска 7метров.	ф16, 42 ПС Береговая1	теплопункт / 1000чел	1000	1,05	10	+8, ясно
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	5	17.10.19 22:32	18.10.19 0:05	2:06	18.10.19 0:05	2:06	МТЗ	нет	у	с.Новодевица		котельная, д.сад, школа/178ч.	178	0,14	12	0, ясно
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	14	18.10.19 10:23	18.10.19 10:28	1:44	18.10.19 10:28	1:44	МТЗ	ну	у	Стороннее воздействие. Оп. 142-143 спиленное дерево, следы перекрытия. Ремонт провода не требуется. Виновник установлен.		детские сады, администрация, котельная / 1600 чел	1600		15	+6, ясно
Прим.ЦЭС	6	Баневур 35/10	ф.6 РП Кондратенкова ф.1	18.10.19 13:45	18.10.19 14:21	0:04	18.10.19 14:21	0:04	МТЗ	ну	у	с. Каймановка Каменушка		котельная, школа / 300чел	300	0,2	8	+16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	18.10.19 14:24	18.10.19 17:10	0:00	18.10.19 17:10	0:00	КУ, земля			15:19 вкл. до ТП81164 запитано 3 ТП из 14. Оп.43 наброс проволоки, устранено.		часть г. Большой камень / 305чел	350	0,14	13	+9, ясно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	10	18.10.19 16:01	18.10.19 17:00	0:04	18.10.19 17:00	0:04	КУ, земля			Оп. 4/4 заменен разрушенный изолятор.		с.Тамбовка, котельная, скважина / 500чел	500	0,14	15	+8, ясно
Прим.ЮЭС	110	Спутник 110/35/6	Т-1	18.10.19 17:39	18.10.19 18:08	0:39	18.10.19 19:39	0:39	МТЗ (внешнее отключение)			В 110 Т-1, В 35 Т-1 - отключились, В 6 Т-1 ввод 1, В 6 Т-1 ввод 2 не отключались. Погашено 1,3 СШ 6кВ, задымление КРУН. Ф-3 (1с 6кВ) блинкер МТО, не откл., в кабельном отсеке обнаружена крыса, повреждение кабеля и опорных изоляторов втычных контактов 3-х фаз (до ТТ). 18:08 запитана ЗС-6 от Т-2 (2МВт, 900чел), 18:28 вкл. 1С-35 под U (холостая) от Т-2, 19:02 нагрузка ф.3 переведена по сетям ВПЭС (запитали 0,4МВт, 100 чел), 19:22 весь потребитель запитан, 1С 6кВ включена от СВ-6 №1. 19:39 вкл Т-1 без замечаний. В 6:34 проведена послеаварийная проверка РЗА: на В-6 Т1 ввод №1 разрегулированы контакты КСА, произведена регулировка. В 7:17 в кабельном отсеке ф.3 произведена замена опорных изоляторов втычных контактов 3х фаз, проведены в/в испытания В-6 ф.3, ячейки ф.3, замечаний нет. Восстановлением кабеля абонент (ВПЭС) будет заниматься позже. 22.10.19 1:15 ф.3 введен в работу.	Т-2	часть г.Владивосток, 2600чел	2600	3,4	22	+12, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	18.10.19 17:50	18.10.19 17:52	3:05	18.10.19 20:37	3:05	КУ, земля			17:52 на оп.41 откл РЛ 54, погашено с.Никитовка 2-ТП. Вкл полностью - самоустранилась.		С.Никитовка, Васильковка / 205 чел	205	0,06	10	+11, ясно
Прим.ЗЭС	6	Разрез 110/10/6	3	19.10.19 9:55	19.10.19 11:21	4:44	19.10.19 11:21	51:31	КУ, земля			"Земля" самоустранилась, планируется обход.		котельная, школа / 500чел.	500	0,2	16	+3, ясно
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	19.10.19 15:08	19.10.19 16:40	1:19	21.10.19 17:55	1:19	Ав. Откл.	выв		16:40 включили 6 ТП из 11. оставшаяся нагрузка переведена от Ф-31 ПС 178 Ф в 16:58. В РП-80204 выведен в ремонт выключатель в ячейки №1, закопчен, требуется В/в испытание. 21.10.19 РП-80204 на выключателе в яч.1 произведена замена опорных изоляторов, произведена чистка изоляции, замена масла в выключателе, испытан, введен в работу	ПС 178Ф ф.31	нет / 4100чел	4100	0,9	11	+16, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	20.10.19 5:21	20.10.19 9:04	0:09	20.10.19 9:04	0:09	"земля" от КУ			с.Дубки. В 6:32 включен до РЛ оп.99, запитано 2ТП. На оп. 130 разрушение изолятора по ф.А, провод на траверсе. Устранено		нет / 200чел	200	0,03	5	+5, пасм
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	20.10.19 8:14	20.10.19 8:15	0:14	20.10.19 8:15	0:14	МТЗ	ну	у	с.Воскресенка.		котельная, д/с / 733чел	733	0,2	11	+5, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	20.10.19 9:26	20.10.19 9:33	47:15	20.10.19 9:33	47:15	МТЗ	ну	у	по фидеру была запитана нагрузка ф.10 Городская		нет / 418 чел	418	0,2	9	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	20.10.19 9:33	20.10.19 10:14	0:47	20.10.19 10:14	0:47	МТЗ	выв	у	Обход без замечаний		школа / 700 чел	700	0,4	8	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	20.10.19 9:33	20.10.19 10:12	0:40	20.10.19 10:12	81:47	МТЗ	выв	у	Обход без замечаний		нет / 1500 чел	1500	0,4	11	+10, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	20.10.19 9:52	20.10.19 10:08	1:12	20.10.19 10:08	1:12	МТЗ	ну	у	по фидеру была запитана нагрузка ф.10 Городская		нет / 418 чел	418	0,2	9	+10, ясно
Прим.ЦЭС	6	Липовцы 110/35/6	3	20.10.19 13:08	20.10.19 13:11	1:05	20.10.19 13:11	1:05	МТЗ	выв	у	Обход без замечаний		нет / 228 чел	228	0,1	6	+19, ясно
Прим.ЮЭС	110	ПагРЭС - Южная		20.10.19 13:23	20.10.19 13:23	0:00	20.10.19 13:23	0:00	НЗЗ 2 ст	у		Обход без замечаний		нет	0	0	0	+15, ясно
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	20.10.19 13:57	20.10.19 13:57	4:10	20.10.19 13:57	4:10	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевы 110/35/6	21	20.10.19 14:29	20.10.19 14:30	0:32	20.10.19 14:30	0:32	Ав.откл	нет	у	обход до 25.10.19		нет / 480 чел	480	0,3	15	+18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевы 110/35/6	21	20.10.19 17:20	20.10.19 17:21	0:42	20.10.19 17:21	0:42	Ав.откл	нет	у	обход до 25.10.19		нет / 480 чел	480	0,3	15	+18, ясно



Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		20.10.19 17:27	20.10.19 17:44	1:17	20.10.19 20:35	2:46	С-55: НЗ3 1ст Находка: НЗ3 2ст, ИМФ 36,9км	ну	у	Обесточены ПС-110/35/6 Волчанец, ПС-35/6 Связь (Т2 в ремонте по заявке), 2сш-35,6 ПС Гайдамак. Ч/з 17 мин 2сш-6 кВ ПС Гайдамак запитана от Т-1 (3,1 МВт, 5060 чел). Остается обесточено 2,7 МВт, 2820 чел. В 18:25 (ч/з 58 мин) запитана ПС-35/6 Связь от ПС Находка (0,6 МВт, 430 чел). В 19:59 (ч/з 2 ч 32 мин) ПС-110/35/6 Волчанец запитана по сети 35 кВ от ПС Находка. РПВ-1 не произвели (линия проходит в городской черте). После осмотра уч-ка ВЛ, проходящего в городской черте РПВ успешно. 21.10.19 оп.40 анк, повреждение гирлянды (фарфор) верх.провода с разрывом по арматуре в месте крепления гирлянды к проводу и к траверсе, гирлянда на земле, провод держится на шлейфе. Устранено по заявке		часть Находкинского р- на / 7880 чел	7880	5,8		+18, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	по ф1 РК-7	20.10.19 19:22	20.10.19 19:26	1:40	20.10.19 19:26	1:40	МТЗ	нет	у			школа, дс, котельная / 500 чел	500	0,2	22	+10, дождь
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	8	20.10.19 19:44	20.10.19 22:50	0:01	20.10.19 22:50	0:01	"земля" от КУ			Оп. 19 разрушен изолятор, перегорел провод	нет / 500 чел	500	0,4	11	+10, дождь	
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	10	20.10.19 21:32	20.10.19 21:32	0:59	21.10.19 12:15	3:44	МТЗ	ну	ну	В пролетах 12-13 (переход через дорогу) обрыв нижнего провода сторонней техникой (ОАО Транстрой), на опорах 10 и 11 сорван провод лежит на траверсе. Устранено	АВР Ф.5	Тепловая насосная	0	0,43	1	+8, облачно
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	4	20.10.19 21:49	21.10.19 0:02	0:30	21.10.19 0:02	0:30	Ав.откл.	выв		Отгорел шлейф на ЛР 709/1 Ф "С". Устранено.		430 чел, с.Черниговка, Альтиновка	430	0,1	5	+16, ветер
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	21.10.19 7:50	21.10.19 7:50	2:24	21.10.19 7:50	2:24	ТЗНП 3 ст	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+3, облачно
Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	1	21.10.19 8:30	21.10.19 8:43	0:16	21.10.19 8:43	0:16	МТО	ну	у			школа, д/дом / 793 чел	793	0,08	11	+14, ветер
Ам.ВЭС	6	Энергетик 35/6	15	21.10.19 10:11	21.10.19 10:28	0:26	21.10.19 10:28	0:26	МТЗ	ну	у	Срыв изолятора оп. №6. Устранено.		насосная / 2400 чел	2400	0,6	13	+15, сильный ветер
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	21.10.19 10:18	21.10.19 10:21	0:31	21.10.19 10:21	0:31	МТЗ	ну	у	Повреждение на ведучке		быта нет	0	0,2	26	+14, ветер
Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	1	21.10.19 11:05	21.10.19 14:04	2:22	21.10.19 14:04	2:22	МТЗ	ну	ну	В пр.оп.5/12-5/13 слесет проводов, оп.5/12 погнута траверса, предположительно воздействие сторонней техники перевозившей тюки сена. Сообщено в СБ. Устранено		школа, д/дом / 793 чел	793	0,08	11	+14, ветер
Прим.СЭС	35	Уборка - Самарка		21.10.19 14:23	21.10.19 14:27	0:51	21.10.19 16:43	0:51	"земля" от КУ			Включен в работу для поиска "земли" прибором (ф.С). В 16:43 линия отключилась от МТО		нет / 385 чел	385	0,5	19	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка 110/35/10	12	21.10.19 16:15	21.10.19 16:35	0:03	21.10.19 17:51	0:03	МТЗ	ну	ну	Включен без ЗТП. В пр.103-104 убрали ветку дерева, все включено		нет / 590 чел	590	0,15	10	+15, сильный ветер
Прим.СЭС	35	Уборка - Самарка		21.10.19 16:43	21.10.19 21:18	0:46	22.10.19 5:45	0:46	МТО	ну	не прое зв	Обесточена ПС-35/10 Самарка. В пр.оп.83-84 наклон дуба, касание проводов ф.В,С, провода перегорели. Устранено. Дерево на вл	ПС Уборка ф.14	нет / 385 чел	385	0,5	19	+15, ясно
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - Береговая-1		21.10.19 19:34	21.10.19 19:34	2:32	21.10.19 19:34	2:32	Промысловка: НЗ3 2 ст, бл.АПВ не выпадал; Береговая-1: НЗ3 1 ст	у		ИМФ ф.В L=3,6км (от ПС Береговая-1). 22.10.19 произведен обход в пр. оп. 10-11 под линией обнаружены гелиевые шары со следами перекрытия, повреждения оборудования нет.		нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевыц 110/35/6	21	21.10.19 23:58	21.10.19 23:59	1:50	21.10.19 23:59	1:50	Ав. Откл.	нет	у			480 чел Кролевыц, Ясное	480	0,3	15	+4, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	22.10.19 7:32	22.10.19 9:51	0:28	22.10.19 9:51	0:28	КУ, земля			На оп 22 заменен изолятор Ф-А (фарфор).		800 чел пгт. Магдагачи, аэропорт	800	0,5	10	-2, облачно
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	22.10.19 12:04	22.10.19 16:23	0:49	22.10.19 16:23	0:49	КУ, земля			Лвл=37,7км. с.Чистоводное. В 16:23 включен полностью. "Земля" самоустранилась, при обходе замечаний не выявлено.		школа, котельн. / 115 чел	115	0,07	8	+12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Раковка 35/10	7	22.10.19 13:15	22.10.19 19:35	0:02	23.10.19 23:56	0:02	Ав. откл.	нет	не прое зв	часть с.Раковка. В 14:32 запитано 1 ТП, в КТПН-1032 "Школа" перекрытие на вводе ВН-6. В 18:58 произведена замена ВН-6. В 19:35 на оп. 11 разобраны шлейфа, включен без КТП 1032 (400 кВА) трансформатор испытание не выдержал, заменен на новый		школа / 100 чел	100	0,05	5	+13, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	2	22.10.19 14:10	22.10.19 16:36	0:28	22.10.19 18:46	0:28	Ав. откл.	выв	ну	часть с.Ивановка. В 16:36 включен без 4-х ТП. В 17:22 без ТП 6919, повреждение проходного изолятора на вводе ф."А". В 18:46 устранено.		нет / 1000 чел	1000	0,15	8	+13, ясно
Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	13	22.10.19 17:38	22.10.19 17:41	0:30	22.10.19 17:41	0:30	МТЗ	нет	у	п.Вознесенское. 23.10.19 произведен обход, замечаний нет.		нет / 200 чел	200	0,18	5	+10, ясно
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	22.10.19 17:40	22.10.19 17:44	0:17	22.10.19 17:44	0:17	МТЗ-1	ну	у	п. Архара. При монтаже КЛ связи (без согласования), персоналом Ростелеком, произошел подлест проводов между РТП-6 и ТП-6. Повреждения оборудования ДРСК и пострадавших нет. Сообщено в СБ.		школа, администр, банк, котельн. / 5500 чел	5500	0,7	19	+8, ясно
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	22.10.19 19:20	22.10.19 19:20	0:50	22.10.19 19:20	0:50	Ав. откл.	у		Обход на 25.10.19.		нет	0	0	0	+10, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	3	22.10.19 20:00	22.10.19 20:00	1:38	22.10.19 20:00	10:31	МТЗ					нет	0	0	0	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	17	22.10.19 20:00	22.10.19 21:27		22.10.19 23:22		МТЗ	ну	не прое зв	Сторонней техникой Камаз УСК "Мост" в пр.оп.298-299 оборваны два провода, в пр.оп.295-298 провод сорван с изоляторов. Сообщено в СБ. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено, схема восстановлена	ф.1 Николаевка	быта нет	0	0,1	3	+15, ясно

Прим.ЮЭС	6	ВТЭЦ-2 220/110/6	326	22.10.19 21:45	23.10.19 0:50	2:39	27.10.19 4:47	5:13	МТО	выв	не прозв	Лкл=550м. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение КЛ-6 на уч-ке ВТЭЦ-2 - ТП-1002. 23.10.19 в 09:40 включен КЛ-6 №2, при отключенной КЛ-6 ВТЭЦ-2 - ТП 1002 №1 (кабель на повреждении). 24.10.19 определено МП: 272м от ТП-1002. В 17:49 допущена бригада для разработки котлована, определено второе МП 352м от ТП-1002. Разработаны два котлована. 25.10.19 в 5:30 кабель разрезан, есть третье МП между ВТЭЦ-2 и 352м от ТП-1002. В 9:31 смонтированы кабельные вставки по 2м и соединительные муфты на МП 272м и 352м от ТП-1002. В 16:51 определено третье МП 400 м от ТП1002. В 17:42 допущена бригада на разработку котлована. 26.10.19 котлован разработан (МП не подтверждено). 27.10.19 КЛ№1 подтверждено МП 400 м от ТП-1002, в 17:27 допущена бригада для монтажа вставки и соединительных муфт. в 4:47 устранено, все включено.	ф.17 Горностаи	быта нет	0	0,1	1	+10, ясно
Хаб.СЭС	110	К - Комсомольская	№1	23.10.19 2:23	23.10.19 2:23	0:00	23.10.19 16:19	0:00	4 ст.НЭМП	ну	ну	Разрыв транзита. Оп.42 обрыв шлейфа ф.А (отгорел в аппар.зажиме). Устранено.		нет	0	0	0	+10, ясно
Хаб.СЭС	110	К - Комсомольская	№2	23.10.19 2:23	23.10.19 2:23	0:00	23.10.19 3:54	0:00	4 ст.НЭМП	ну	у	Разрыв транзита. На ПС К вкл. через ОВ-110, В-110 (блинк. "обрыв цепей упр.") выведен в ремонт. 23.10.19 проведена регулировка КСА. 24.10.19 проведена ревизия и регулировка привода. Вкл. по норм. сх. в 14:50.		нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	23.10.19 6:00	23.10.19 6:29		23.10.19 6:29		Ав.откл	выв	у	КТП-7540 на приёмном портале скол изолятора ф.-С. обгоревшая птица (голубь) на земле.	школа / 909 чел	909	0,2	11	+10, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Сапроново 35/10	9	23.10.19 6:40	23.10.19 6:44	0:00	23.10.19 6:44	0:00	МТО	ну	у	Осмотр, замечаний нет.	школа / 676 чел	676	0,09	5	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	по ф.-19 в ТП-7171 откл. В-6 в стор. ТП-7172	23.10.19 11:23	23.10.19 12:13	3:35	23.10.19 12:13	3:35	Ав.откл	нет	у	Осмотр 24.10.19, замечаний нет.	НТК / 143 чел	143	0,25	5	+13, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	5	23.10.19 13:36	23.10.19 13:46	0:13	23.10.19 13:46	0:13	МТЗ	не раб	у	Фермерские хозяйства с. Кроуновка. Обход на 25.10.19.	быта нет	0	0,02	3	+11, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	23.10.19 13:54	23.10.19 13:56	0:00	23.10.19 13:56	8:34	МТЗ	нет	у	г.Партизанск. Обход на 25.10.19.	котельня, насосн, д.сад / 1990 чел	1990	1	320	+20, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	23.10.19 16:43	23.10.19 18:15	0:00	23.10.19 18:15	0:00	МТЗ	выв	у	с.Первомайское. Обход на 25.10.19.	нет / 360 чел	360	0,02	6	+13, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	3	23.10.19 18:05	23.10.19 19:28	1:10	23.10.19 19:28	1:10	Ав.откл	ну	ну	с.Евсеевка. С шлейфов между КТП-3137 и РТП КТП-3137 убрана ветка.	котельная, насосная / 449 чел	449	0,13	9	+12, ясно	
Хаб.СЭС	6	Западная 35/6	1	23.10.19 18:28	23.10.19 18:28	1:10	24.10.19 0:20	1:10	МТЗ	выв	ну	Лкл=1,35км. На холостом ходу. Несанкционированное проведение земляных работ экскаватором сторонней организации (с места происшествия скрылся), повреждение КЛ. КЛ откопан, разрезан, испытан, без замечаний, установлены муфты, включен в работу	нет	0	0	0	+7, ясно	
Хаб.СЭС	6	Западная 35/6	21	23.10.19 18:28	24.10.19 0:20	0:09	24.10.19 18:05	0:09	МТЗ	выв	ну	Лкл=1,35км. Производственные базы. Несанкционированное проведение земляных работ экскаватором сторонней организации (с места происшествия скрылся), повреждение КЛ. Сообщено в полицию. КЛ откопан, разрезан, испытан, без замечаний. После устранения поврежд на ф.1 Западная, потребителю обеспечен резерв. Устранено.	ф.1 Западная	быта нет	0	0,15	1	+7, ясно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	8	24.10.19 3:02	24.10.19 4:19	0:11	24.10.19 4:19	0:11	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке	быта нет	0	0,03	3	+5, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	10	24.10.19 4:40	24.10.19 5:14	1:30	24.10.19 8:38	1:30	"земля" от КУ			Включен без ЗТП. В 6:16 включен без ТП-10-35, повреждение проходного изолятора. Устранено.	нет / 300 чел	300	0,9	22	+5, дождь	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		24.10.19 7:15	24.10.19 7:15	0:11	24.10.19 7:15	0:11	ТНЭМП 1 ст. ТО	у		Произведен осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	+3, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	29	24.10.19 8:24	24.10.19 9:20	1:23	24.10.19 9:20	2:13	Ав.откл	выв	у	Осмотр, замечаний нет.	нет / 50 чел	50	0,03	2	+1, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	24.10.19 8:57	24.10.19 9:29	0:04	24.10.19 9:29	0:04	ав.откл	выв	у	с.Осиновка, Песчаное. Осмотр, замечаний нет.	нет / 400чел	400	0,53	8	+5, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	24.10.19 9:10	24.10.19 9:34	1:06	24.10.19 9:34	1:06	ав.откл	выв	у	с.Даниловка. Осмотр, замечаний нет.	школа / 639чел	639	0,12	8	+5, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	24.10.19 10:20	24.10.19 10:21	0:00	24.10.19 10:21	28:19	ав.откл	ну	у	с.Сосновка, Луговое, Лебединое. Обход до 27.10.19.	котельная, насосная / 595чел	595	0,17	9	+7, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	24.10.19 10:52	24.10.19 13:55	0:48	24.10.19 13:55	0:48	"земля" от КУ			с.Чугуевка, Пшеницино. На оп.51/10 заменен разрушенный изолятор ф.В.	насосная, котельная, роддом / 1465чел	1465	0,72	20	+8, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	22	24.10.19 12:03	24.10.19 12:10	1:00	24.10.19 12:10	1:00	МТЗ	ну	у	с.Разливное, Курган, Голубое. Осмотр на 25.10.19.	д/о Бузули, котельная, школа / 412чел	412	0,23	14	+5, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	6	24.10.19 14:37	24.10.19 14:39	0:49	24.10.19 14:39	286:44	ав.откл	ну	у	с.Донское. Обход до 27.10.19.	насосная, котельная / 195чел	195	0,06	2	+15, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	24.10.19 16:25	24.10.19 17:35	0:16	24.10.19 18:00	0:16	"земля" от КУ			Включен без 3-х ТП. На оп.7/2 разрушен изолятор. Устранено.	нет / 100чел	100	0,4	14	0, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Кролевы 110/35/6	21	25.10.19 3:35	25.10.19 3:36	0:28	25.10.19 3:36	0:49	МТЗ	нет	у	п. Кролевы, с. Ясное.	нет / 480 чел	480	1	15	+5, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	25.10.19 4:24	25.10.19 4:28	0:29	25.10.19 4:28	0:29	МТО	нет	у	с.Рязановка п.Ромашка. Обрыв шлейфа средняя фаза оп. 119. Устранено.	нет / 84 чел	84	0,2	8	+8, ясно	

Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	25.10.19 6:30	25.10.19 6:38	1:14	25.10.19 6:38	1:14	МТО	ну	у	с. К. Коммуна. Планируется обход.		нет / 80 чел	80	0,3	14	-1, мокрый снег	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	25.10.19 6:51	25.10.19 6:54	2:59	25.10.19 9:46	2:59	КУ "земля"			с.Ровное. Ч/з 3 мин по ТУ запитаны от резерва 21 ТП из 33. В 7:40 включен до ЛР-61 без 9 ТП. На оп. 71 заменен разрушенный изолятор, восстановлен оборванный провод и включен полностью.		интернат, больница, узел связи, котельная / 1700 чел	1700	1,06	33	-1, мокрый снег	
Ам.ЗЭС	10	Южная 35/10	3	25.10.19 8:16	25.10.19 9:09	0:50	25.10.19 13:40	0:50	МТЗ	ну	ну	г.Свободный. Вкл с откл ЛР 41-03-02, без 6 ТП. В пр.оп.24/3/3/1 - 24/3/3/2 перекрытие на ветки деревьев. Устранено.		д/с / 1568чел	1568	0,68	14	-1, мокрый снег	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	25.10.19 9:10	25.10.19 9:10	0:43	25.10.19 9:10	0:43	МТО	у				нет	0	0	0	-1, мокрый снег	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	25.10.19 10:10	25.10.19 11:55	0:40	25.10.19 19:56	0:40	МТО	ну	ну	п.Дубовка. Включен без 6 ТП. В пр.оп.28/10/11-28/10/12 падение дерева на ВЛ, обрыв 2-х проводов, устранено. В пр.оп.28/30/2-28/30/63 спилены угрожающие деревья.		котельные, скважина, очистные / 800чел	800	0,4	15	-1, мокрый снег	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	25.10.19 10:11	25.10.19 10:11	0:32	25.10.19 10:11	0:32	МТЗ	у		Повреждение на вед. оттайке.		нет	0	0	0	+12, облачно	
Ам.ЗЭС	10	Лесная 35/10/6	5	25.10.19 10:15	25.10.19 10:51	1:00	25.10.19 13:55	1:00	МТЗ	ну	ну	с.Новгородка, М.Сазанка. Включен до ЛР 3-05-05, без 2-х ТП. В пр.оп.67-68 обрыв 3-х проводов деревом, на оп.67 повреждение траверсы. Устранено.		котельная, скважина / 400чел	400	0,1	6	-1, мокрый снег	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф.7 РК-20	25.10.19 10:45	25.10.19 11:22	1:04	25.10.19 11:52	27:57	ав.откл	ну	ну	с.Плодопитомник. Включен до ЛР-168, без 4-х ТП. Сняли ветку с проводов в пр.оп.9/2-9/3		дальнеприводная аэропорт / 60чел	60	0,08	10	-1, мокрый снег	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	25.10.19 11:27	25.10.19 12:08	2:55	25.10.19 12:30	2:55	МТЗ	не прои зв	не прои зв	г.Большой Камень, с.Царевка. Включен без 7 ТП. В 12:30 включен полностью, замечаний нет. Планируется обход.		котельная, поликлиника / 270чел	270	0,31	14	+17, пасмурно	
Ам.ЗЭС	110	Белогорская - Серышево		25.10.19 12:38	25.10.19 12:46	0:00	25.10.19 12:46	0:00	ДЗ	ну	у	Обесточивались 1 ПС-110 кВ, 6 ПС-35кВ. ИМФ ф.А,В-0, 25,5км. Осмотр без замечаний.		часть Белогорского и Иваноского р-на / 14285чел	14285	7,33		-1, мокрый снег	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	25.10.19 14:02	25.10.19 16:28	0:00	25.10.19 23:00	6573:24	МТЗ	нет	ну	с.Андреевка. Включен без ТП4068, повреждение вводной КЛ-10. Устранено.		школа, насосная, котельная / 595чел	595	0,58	20	+12, дождь	
Прим.ЗЭС	10	ТП 22138 Ясеневый	В-10 Олон	25.10.19 15:38	25.10.19 16:11	0:00	25.10.19 17:51	0:00	МТЗ	не прои зв	не прои зв	с.Соболиное, Ясеневое, Красный Яр, Олон. Включен без 3-х ТП. В результате лесного пала на оп.2/25 (опора деревянная, с жб пастышкой) выгорел верхний крюк ф.В и вывалился из опоры. Устранено.		школа, насосная / 1067чел	1067	0,15	8	+17, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	25.10.19 17:55	25.10.19 18:02	0:00	25.10.19 18:02	0:00	МТЗ	ну	у	с.Тереховка. Планируется обход 31.10.19.		д/с / 50чел	50	0,08	8	+12, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	25.10.19 18:32	25.10.19 18:34	0:00	25.10.19 18:34	0:00	МТЗ	ну	у	с.Тереховка. Планируется обход 31.10.19.		д/с / 50чел	50	0,08	8	+12, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	25.10.19 18:40	25.10.19 20:04	0:00	25.10.19 20:04	0:00	МТЗ	не раб	у	с.Линевичи, Борисовка, Кугуки. При осмотре в КТП 20007 повреждение ПК 10 ф.А,В,С течь кровли. Устранено		нет / 140чел	140	0,1	17	+10, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	25.10.19 19:12	25.10.19 20:32	0:00	25.10.19 20:55	0:16	МТО	не прои зв	не прои зв	г.Фокино. Включен до ТП 82012, без 6 ТП. В 20:55 включен полностью, без замечаний. Обход без замечаний.		насосная, очистные, бойлерная / 3000чел	3000	0,6	14	+12, дождь	
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	25.10.19 19:14	25.10.19 20:07	0:46	25.10.19 20:07	6:05	"земля" от КУ			с.Зеленый Яр, Некруглово. "земля" самоустранилась.		котельная / 52чел	52	0,05	6	+10, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	3	25.10.19 19:30	25.10.19 19:30	0:33	25.10.19 19:30	0:33	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	25.10.19 20:33	25.10.19 20:34	1:15	25.10.19 20:34	1:15	МТЗ	ну	у	с.Святино. Произведен осмотр, обнаружено протекание влаги в Ру-10 через уплотнения ИП-10 КТП-3354. Устранено.		котельная, школа, д/с, насосная / 1263чел	1263	0,69	13	+10, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	25.10.19 21:04	25.10.19 21:05	0:23	25.10.19 21:05	10:38	МТЗ	ну	у	с.Святино. Произведен осмотр, обнаружено протекание влаги в Ру-10 через уплотнения ИП-10 КТП-3354. Устранено.		котельная, школа, д/с, насосная / 1263чел	1263	0,69	13	+10, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	25.10.19 21:15	25.10.19 21:36	0:00	25.10.19 21:36	0:00	КУ "земля"			Лучегорск. На оп.33 повреждение натяжного изолятор ф.С в сторону оп.34.		нет / 2017 чел	2017	0,9	9	+13, дождь	
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	по ф.-1 в КРУН-6 (оп. 119) откл. В-6	25.10.19 21:35	25.10.19 23:53	0:20	26.10.19 0:08	0:20	ав.откл	нет	ну	с.Зеленый Яр, с. Некруглово. Включен до оп. 135, запитано без 1 ТП. При включении появилась "земля" по ф.-"А". Бригада приступила к поиску замыкания с прибором "КВАНТ". В 0:08 26.10.19 фидер №1 отключился полностью (с ПС).		нет / 20 чел	20	0,01	3	+8, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	25.10.19 22:57	26.10.19 1:37	0:09	26.10.19 3:27	0:09	МТЗ	нет	ну	Тимирязевка. Вкл. без ТП-1102, течь кровли. В 3:27 все потребители запитаны.		школа, котельн. / 700 чел	700	0,7	8	+8, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по Ф-14 в ЦРП 103 откл. В-6 яч.6	25.10.19 23:24	26.10.19 2:19	0:05	26.10.19 2:19	0:05	ав.откл	не прои зв	не прои зв	Обесточен участок от ЦРП 103 до ТП 81061 с погашением нагрузки Ф-13, 29 Топаз (часть г.Большой камень). В 23:58 запитано 6ТП. В 2:19 вкл. полностью.		нет / 400 чел	400	1	17	+12, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	2	25.10.19 23:40	26.10.19 0:10	6:49	26.10.19 0:10	6:49	МТЗ	нет	у	Тимирязевка.		нет / 20 чел	50	0,2	10	+6, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	25.10.19 23:45	26.10.19 0:28	4:01	26.10.19 6:48	4:01	КУ "земля"			Лучегорск. На оп. 33 поврежден изолятор по ф."С". Запитано от резерва без 2-х ТП. Устранено в 6:48.		ф-12	нет / 2017 чел	2017	0,9	9	+11, дождь
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	26.10.19 0:08	26.10.19 2:36	0:25	26.10.19 2:36	0:25	ав.откл	не прои зв	не прои зв	Зеленый Яр Некруглово. На РТП-20855 заменен изолятор по ф."В" в ст. ВЛ.		котельн. / 52 чел	52	0,11	6	+8, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	26.10.19 0:22	26.10.19 0:22	1:07	26.10.19 0:22	3:22	МТЗ	у				нет	0	0	0	+10, дождь	

Прим.ЭЭС	6	Разреза 110/10/6	3	26.10.19 1:53	26.10.19 11:56	29:25	26.10.19 15:26	29:25	МТЗ	выв	ну	с.Федосьева с.Бурлит. Повреждение: оп. 100, наклонена под углом 60 гр., слхест проводов. В 10:16 включили до РЛ-10 (опора 95), запитано 4 ТП. Оп 100 выправлена, устранен слхест проводов. При включении фидер отключился повторно. Обход продолжен. В 11:56 запитали 13 ТП. В 12:10 запитано 18 ТП (остается откл. 3 ТП). На приемном портале КТП-2018 разрушен опорный изолятор по фазе А. Повреждение на портале КТП 2018 устранено. В 14:45 включили без ТП-2013 (РСК, быт, поврежден проходной изолятор по фазе А). Устранено, все включено	котельн. / 691 чел	691	0,24	16	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Кролевыцы 110/35/6	25	26.10.19 2:20	26.10.19 5:04	0:04	26.10.19 5:04	0:04	ав.откл	выв	у	часть с.Суражевка. Планируется обход до 1.11.19	нет / 70 чел	70	0,15	14	+6, дождь
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	21	26.10.19 2:26	26.10.19 10:49	3:48	26.10.19 10:49	3:48	МТО	выв	не прои зв	часть г.Фокино. ТП 82071, ЗРУ-10 кВ в воде из-за протекания кровли. ТП включена после сушки	нет / 100 чел	100	0,1	1	+8, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	В-10 Т2	26.10.19 2:32	26.10.19 3:17	1:12	26.10.19 3:17	4:49	ав.откл	выв	у	Неселект. Одновременно ф-12 (МТЗ). Обсточены 1,2С-10кВ. Все вкл. успешно. Проверка РЗА без замечаний.	14 насел. пунктов, 4457 чел	4457	1,96	92	+10, дождь
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	12	26.10.19 2:32	26.10.19 3:19	0:00	26.10.19 3:19	0:00	МТЗ	ну	у	Анучино. Обход на 28.10.19.	ЦРБ, 3 котельн. / 1250 чел	1250	0,4	11	+10, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по Ф-14 в ЦРП 103 откл. В-6 яч.6	26.10.19 3:00	26.10.19 3:20	0:13	26.10.19 10:45	0:13	ав.откл	нет	не прои зв	Обсточен участок от ЦРП 103 до ТП 81061 с погашением нагрузки Ф-13, 29 Тоназ (часть г.Большой камень). Вкл. без 5-ти ТП, в пр. оп. 28/2-28/3 обрыв провода по ф-13 Тоназ. В 10:45 повреждение устранено	нет / 400 чел	400	1	17	+12, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	22	26.10.19 4:55	26.10.19 5:59	0:05	26.10.19 5:59	0:05	КУ "земля"			г.Благовещенск. Повреждение на вед ТП-325.	Насосная подкач.17кв / 2000 чел	200	0,5	5	-2, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	26.10.19 5:00	26.10.19 5:24	0:59	26.10.19 5:24	4:10	КУ "земля"			часть г.Большой Камень. "земля" самоустранилась. Обход на 1.11.19.	Кот, теплупункт, детская поликлиника, ддом / 270 чел	270	0,3	14	+5, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	26	26.10.19 5:04	26.10.19 13:37	0:00	26.10.19 19:18	0:00	МТЗ	нет	ну	Партизанск. В КТП 7444 (головное)затекание воды на оборудование РУ Б. Разрушение опорного изолятора ф.А на ШМ-6 2С бкВ, в яч. ввода повреждение РШ бкВ. В 13:37 потребитель перезапитан от ф.3 ПС ХФЗ. Повреждения устранены. В 13:54 ф.26 включен на Х.Х. В 19-18 работы завершены, схему привели в исходное состояние	ф.3 ПС ХФЗ котельн. / 1004 чел	1004	0,35	3	+8, дождь
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	26.10.19 5:15	26.10.19 6:36	0:20	26.10.19 12:55	44:53	ав.откл	ну	ну	Льв-6,37км. часть с.Соловей Ключ. Включено 22ТП. В 7:42 вкл. без ТП-5253, в пр. оп. 108/3/2 - 108/3/3 падение дерева на провода, в пр оп. 108/3/2-108/3/4 обрыв проводов. В 12:55 повреждение устранено	больница, насосная / 200 чел	200	1	38	+5, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	26.10.19 6:08	26.10.19 6:09	0:05	26.10.19 6:09	1:42	ав.откл	выв	у	с.Тереховка. Планируется обход 31.10.19.	нет / 50 чел	50	0,08	8	+5, дождь, ветер
Прим.ЭЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	26.10.19 9:06	26.10.19 9:06	0:07	26.10.19 9:06	0:07	МТЗ	у		Перекрытие ПК-10 из-за протекания резиновых уплотнений ИП-10 КТП-3018	нет	0	0	0	+1, снег
Прим.ЭЭС	10	Хвалынка 35/10	1	26.10.19 13:16	26.10.19 14:25	1:44	26.10.19 22:04	1:44	МТЗ	не раб	не прои зв	с. Хвалынка. В 14:25 включен без ТП-3070 (ТП однотрансф., поврежден тр-р 5-160кВ). В 22:04 включен полностью, заменен тр-р в ТП-3070	школа, д.сад, насосная, котельная/774ч.	774	0,15	11	+1, дождь
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	1	26.10.19 17:30	26.10.19 18:01	0:01	26.10.19 18:01	0:01	МТЗ	нет	у	с.Сиваковка. Обход без замечаний.	нет/320ч.	320	0,17	5	+5, пасм.
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	3	26.10.19 19:03	26.10.19 20:30	0:07	26.10.19 21:55	0:07	ав.откл	выв	у	г.Фокино. В 20:30 включен без ТП-822031, перегорание предохранителей 10кВ Т2. В 21:55 включен полностью.	больница, суд, налоговая, ФСБ/3250ч.	3250	0,3	7	+4, пасм.
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	27.10.19 4:25	27.10.19 6:42	0:50	27.10.19 7:30	0:50	МТЗ	ну	ну	с.Ауровка, Гродеково, Ясн.поляна, Муравейка, Еловка. В 6:42 включен до РЛ-38, без 9 ТП. В 7:20 включен без 6ТП. В 7:30 включен полностью, замечаний нет. Частичный осмотр без замечаний. Продолжение обхода 28.10.19.	котельная, насосная / 518чел	518	0,16	21	-5, пасм
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	9	27.10.19 9:08	27.10.19 10:46	0:02	27.10.19 14:18	0:02	Откл. КУ "Земля"			с.Коммиссарово, Дворянка. В 10:46 включен до ОП 354 (запитано 9ТП), ОП 355/12 устранили обрыв вязы	котельная, школа/730ч.	730	0,5	17	-2, ясно
Прим.ЭЭС	10	Луговая 35/10	3	27.10.19 9:49	27.10.19 9:49	2:59	27.10.19 9:49	17:25	МТЗ	у		с. Хвалынка. В 14:25 включен без ТП-3070 (ТП однотрансф., поврежден тр-р 5-160кВ). В 22:04 включен полностью, заменен тр-р в ТП-3070	0	0	0	+2, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	27.10.19 10:00	27.10.19 11:05	0:23	27.10.19 12:28	0:23	Ав. Откл.	выв	ну	с.Заречное с.Покровка. В 11:05 включен до СР 5316 (запитано 11ТП). Повреждение на вед оттайке "Заречное"	котельная/550ч.	550	0,4	13	+4, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	27.10.19 11:12	27.10.19 11:38	0:50	27.10.19 11:38	0:50	МТЗ	нет	у	с.Каленовка,Горбатка. Повреждение на вед. участка.	ИТК/600ч.	600	0,1	5	0, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	27.10.19 13:00	27.10.19 13:02		27.10.19 13:02		МТЗ	нет	у	г.Партизанск. Планируется обход 28.10.19.	д.ад, ТНС/2141ч.	2141	1,5	16	+12, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Заозерная 35/6	17	27.10.19 16:52	27.10.19 17:17	0:08	27.10.19 17:17	0:08	МТЗ	ну	у	с. Заозерное. На вед. ТП 1381А перегорели предох. бкВ	ИТК, котельная/810ч.	810	1,18	11	+6, ясно
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	28.10.19 3:36	28.10.19 3:42	0:39	28.10.19 3:42	0:39	ЗЗ	выв	у	с.Корфовка. Планируется обход.	школа, котельная / 200чел	200	0,1	4	-4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	28.10.19 8:15	28.10.19 9:09	16:54	28.10.19 9:16	16:54	МТЗ	нет	ну	В 9-09 запитано 4 ТП. В 9-16 вкл полностью, замечаний нет	1600чел, школа, больница	1600	1,3	7	+2, ясно
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	28.10.19 8:16	28.10.19 9:10	1:54	28.10.19 15:30	8:48	КУ, земля			с. Цуканово. Вкл. 6ТП из 7. оп №147/7/59 заменили изолятор.	560чел, д/сад, школа	560	0,1	6	0, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	28.10.19 8:41	28.10.19 8:52	0:18	28.10.19 8:52	0:18	МТО	нет	у	часть быта г.Партизанск	1460 чел, школа, д.сад	1460	1	15	+5, ясно
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	4	28.10.19 15:39	28.10.19 15:39	0:00	28.10.19 15:39	0:00	МТЗ	у		с.Свягино	нет	0	0	0	+15, ясно
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	28.10.19 15:49	28.10.19 16:23	0:53	28.10.19 17:29	21:34	МТЗ	ну	ну	В полете оп.414-00/128-129 убрана ветка	нет	415	0,2	20	+2, ясно

Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	28.10.19 16:02	28.10.19 16:03	1:33	28.10.19 16:03	1:33	МТЗ	нет	у	с.Проходное		с. Проходное, 154 чел	154	0,4	12	+14, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	11	28.10.19 16:08	28.10.19 18:17	1:21	28.10.19 18:17	1:21	КУ, земля			Оп №36/10 заменили изолятор		25 чел	25	0,1	4	+8, облачно
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	28.10.19 19:26	28.10.19 19:27	1:06	28.10.19 19:27	1:06	Ав. Откл.	нет	у	с. Тереховка		50 чел	50	0,1	4	+13, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	ХФ3 110/6	20	28.10.19 21:04	28.10.19 21:51	1:34	29.10.19 2:10	2:34	Откл. КУ"Земля"			г.Партизанск. В 21:51 запитано 12 ТП. В 22:23 выделен участок КЛ от РЛ-2 до ТП-7424 (без нагрузки). На РЛ-2 устранено повреждение шлейфа в сторону КЛ бкВ	ф.17 ПС Партизан	водоканал, школа, д.сад/2674ч.	2674	0,4	13	+10, пасм.
Прим.ЮЭС	110	Шахта-7 110/6	В-110кВ Т2	28.10.19 21:04	28.10.19 21:05	2:28	28.10.19 21:05	2:28	б/б	выв	у	Обесточены 1,2 с бкВ. 29.10.19 сняты показания осциллограмм, отправлены на завод-изготовитель терминала защит. Причина выясняется. 1.11.19 ожидают ответа от завода. Неселективная работа	г.Артем/8000ч.	8000	8,8		+13, пасм.	
Ам.ВЭС	10	Старая Райчиха 35/10	1	28.10.19 22:34	28.10.19 23:55	0:00	28.10.19 23:55	0:00	МТЗ	ну	не прои зв.	Ст.Райчиха. На ОП 49 заменили 3 изолятора		котельная/100ч.	100	0,1	2	+4, дождь
Прим.ЦЭС	110	Промышленная - Полевая		29.10.19 1:19	29.10.19 1:19	1:19	29.10.19 1:19	1:19	ПС Промышленная: НЗЗ 1ст, АПВ усп. ПС Полевая: В110кВ "Промышленная" от НЗЗ 2ст, АПВ усп.; СВ110кВ 2-3С от НЗЗ 2ст., АПВ усп., ИМФ-ф.В 20,8км.	у		При осмотре ПС Полевая обнаружены выпавшие блинкер по В110кВ "Промышленная" и СВ 110кВ 2-3С, АПВ усп. Обход пр. 10-58 без замечаний. 1.11.19 проведен анализ работы РЗА: работа РЗА правильная, уставки защиты В-110 "Промышленная" (0,4с) и СВ-110 2-3С (0,7с) близки при токе КЗ.	нет	0	0	0	+9, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	6	Новоникольск 110/35/6	4	29.10.19 1:34	29.10.19 1:58	3:14	29.10.19 1:58	3:14	МТЗ	нет	у	г.Уссурийск		школа/600ч.	600	0,15	6	+9, гроза, дождь
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	29.10.19 1:37	29.10.19 2:11	3:54	29.10.19 2:11	3:54	МТЗ	нр	у	п.Тимирязевка		школа/700ч.	700	0,52	12	+9, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	ЦРП ПаГЭС	Несвоевка	29.10.19 1:55	29.10.19 2:58	0:10	29.10.19 15:18	6:22	Откл. КУ"Земля"			п. Лозовый. В 2-58 включен до ТП-7415 (запитано 8). В 3-27 включен без ТП 7309 (телевышка). В ТП-7309 заменены поврежденные разрядники.	нет/644ч.	644	0,5	12	+11, гроза, дождь, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	2	29.10.19 2:07	29.10.19 2:14	0:11	29.10.19 2:14	1:06	МТЗ	не раб.	у	п.Тимирязевка		нет/50ч.	50	0,1	10	+9, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	29.10.19 2:07	29.10.19 2:08	0:04	29.10.19 2:08	0:04	МТЗ	выв	у	п.Тереховка		нет/50ч.	50	0,08	8	+14, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	29.10.19 2:12	29.10.19 2:12	0:38	29.10.19 2:12	6:41	ПС Давыдовка: ЗЗ, ИМФ-ф.А, 99,2км. ПС Славянка: ПНДЗ	у		Произведен обход зоны показания приборов. На оп 329 в гирлянде изоляторов ф.А разрушено 3 изолятора из 7. Других замечаний нет.	нет	0	0	0	+10, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Междуречье		29.10.19 2:22	29.10.19 2:22	0:42	29.10.19 2:22	121:39	ПС Междуречье: ВЧБ, АПВ усп.	у		На ПС Уссурийск-2 В110кВ "Междуречье" не отключался.	нет	0	0	0	+9, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	29.10.19 2:32	29.10.19 3:43	0:03	29.10.19 3:43	0:03	МТЗ	не рабо тало	у	с.Новое		нет/ 200ч.	200	0,04	1	+9, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	110	Западная - Надеждинская/г - Уссурийск/г		29.10.19 2:42	29.10.19 2:42	0:00	29.10.19 2:42	0:00	ПС Западная: ТНЗНП 2ст., ИМФ-ф.В, 31,5км. ПС Уссурийск/г: НЗЗ 1,2ст.	у		Схема ремонтная: на ПС 110 кВ Надеждинская/г включена ремонтная перемычка в связи с реконструкцией ПС. По сообщению энергодиспетчера РЖД зафиксирован сбой в движении 10 поездов. Обход в пр. 50-75 (зона ИМФ) без замечаний.	нет	0	0	0	+11, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	29.10.19 2:49	29.10.19 7:09	0:00	29.10.19 11:51	0:00	МТЗ	выв	ну	с.Речица, с.Царевка, с.Петровка. В 7:09 включен до ОП88 (запитано 9ТП). 10:17 запитано 11 ТП. 11:51 вкл полностью. Обход запланирован на 1.11.19	котельная, поликлиника, д.дом/270ч.	270	0,31	15	+14, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	29.10.19 3:00	29.10.19 3:03	2:02	29.10.19 3:03	2:02	МТЗ	нет	у	п.Ярославка,Д/завод,Вознесенка.	д.сад, котельная/1781ч	1781	0,87	20	+8, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	29.10.19 3:05	29.10.19 3:32	2:12	29.10.19 3:32	2:12	Ав. откл.	выв	у	с Тигровый	нет/143ч.	143	0,1	6	+8, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	8	29.10.19 3:06	29.10.19 3:07	116:37	29.10.19 3:07	116:37	МТЗ	нет	у	п.Новый	д.дом/390ч.	390	1,2	3	+14, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	15	29.10.19 3:07	29.10.19 3:08	2:31	29.10.19 3:08	2:31	МТЗ	нет	у	с.В-Надеждинское Новый	котельн./1273ч.	1273	0,8	31	+14, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	29.10.19 3:24	29.10.19 3:25	0:06	29.10.19 3:25	0:06	МТЗ	ну	у	с. Шмидтовка	котельная, в/ч/500ч.	500	0,55	33	+14, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	35	Спутник 110/35/6	В 35кВ Т1	29.10.19 3:26	29.10.19 3:26	0:46	31.10.19 22:08	0:46	Дуговая защита	выв	не прои зв.	Отключена 1С 35кВ (от 1С 35кВ запитана ВЛ 35 Спутник - Угловая находящаяся на х.х.). Разрушение ТН 35 1С ф.А. 11:50 включена в работу 1С-35 через СВ 35кВ. В 17-30 ВЛ 35 кВ Спутник - Угловая поставлена под напряжение. 29-30.10.19 проводились работы по замене ТН 351С ф.А. При вводе в работу ШУМ, испытание проходит. 31.10.19 дополнительно проведена сушка ячеек, введен в работу успешно.	нет	0	0	0	+10, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	6	Барановский полигон 35/6	10	29.10.19 4:01	29.10.19 4:11	0:15	29.10.19 4:11	0:15	МТЗ	выв	у	г.Уссурийск	нет/450ч.	450	0,18	14	+9, гроза, дождь	

Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130 110/6	7	29.10.19 4:03	29.10.19 4:03	1:10	29.10.19 4:03	423:12	Ав. Откл.	у		с.Некруглое	школа/500ч.	500	0,05	3	+9, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	29.10.19 4:05	29.10.19 6:27	0:48	29.10.19 6:27	0:48	МТЗ	нет	ну	с.Гвоздево. На РЛ №2 (оп. 86) обрыв шлейфа ф.А. Устранено. Повреждение в сети абонента.	нет/310ч.	310	0,17	10	+8, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	29.10.19 4:13	29.10.19 4:19	0:07	29.10.19 4:19	0:07	Ав. Откл.	нет	у	п.Кневичи	нет/700ч.	700	0,3	27	+13, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		29.10.19 4:15	29.10.19 4:15	0:40	29.10.19 4:15	242:15	ПС Находка: НЗЗ 2ст., ИМФ- ф.А,С, 39,3км.	у		По сообщению оборонэнерго обесточена вед. ПС110/35/6 С55. От вед. ПС С55 запитана 1С 35кВ ПС 35/6 Гайдамак. Обесточена на ПС Гайдамак 1С 35,6 кВ (г.Находка, 2,3МВт, 2000ч.). В 4:46(ч/з 31м.) на ПС Гайдамак включен СВ 6кВ, весь потребитель запитан. На вед ПС С55 повреждение в ячейке В6кВ Т1 (устранено в 18:10). В 5:03 транзит 110 замкнул. 10:54 обход: в пр. оп. 1-37 (зона ИМФ) без замечаний.	2000ч.	2000	2,3	33	+12, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10		По ф.11 в РП 80202 отключился ф.11	29.10.19 4:50	29.10.19 7:40	0:43	29.10.19 7:40	2:14	Ав. Откл.	выв	ну	часть г. Фокино. В полете оп 36-37 убрана ветка	нет/50ч.	50	0,1	3	+10, дождь
Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130 110/6	7	29.10.19 4:54	29.10.19 5:56	2:32	29.10.19 7:08	2:32	Откл. КУ"Земля"			с. Некруглое. В 5:56 включен без ТП 20054 (Клуб). ТП 20054 заменили предохранители бкв	школа/500ч.	500	0,05	3	+5, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	4	29.10.19 5:18	29.10.19 5:25	2:09	29.10.19 5:25	2:09	МТЗ	нет	у	с.Сиваковка	нет/33ч	33	0,03	1	+8, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	29.10.19 5:33	29.10.19 7:40	0:50	29.10.19 7:40	0:50	Ав. Откл.	выв	у	с. 4-е отделение	нет/200ч.	200	0,6	16	+10, дождь, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	29.10.19 5:45	29.10.19 6:15	0:14	29.10.19 6:15	0:14	Ав. Откл.	выв	у	с.Николаевка, Новицкое	нет/231ч.	231	0,3	19	+8, гроза, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	8	29.10.19 5:51	29.10.19 8:13	0:01	29.10.19 14:47	3:03	Ав. Откл.	выв	ну	с.Дмитриевка. 8-13 включено 4ТП. ТП 7178 повреждение опорных изоляторов ф.А,В на вводе	школа, котельная/900ч.	900	0,17	5	+10, гроза, дождь	
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	1	29.10.19 6:47	29.10.19 6:47	0:25	29.10.19 6:47	0:25	МТЗ	у		с.Архиповка, Тополёвое, Ясное	нет	0	0	0	+4, дождь	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	29.10.19 7:16	29.10.19 13:15	0:04	29.10.19 15:06	0:04	МТЗ	ну	ну	с.Кокшаровка, Польшника. 11:40 запитано 9 ТП. 13:15 запитано 10ТП. В ТП 3010 повреждение разрядников	котельная, школа/595ч.	595	0,3	19	+4, гроза, дождь	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	29.10.19 7:16	29.10.19 7:53	5:15	29.10.19 7:53	5:15	МТЗ	ну	у	с.Уборка, Варлаковка, Каменка, Заметное	котельная, школа/527ч.	527	0,2	14	+4, гроза, дождь	
Прим.ЗЭС	35	Спасск - Луговая		29.10.19 7:27	29.10.19 7:27	1:15	29.10.19 7:27	1:15	ДЗ 1ст., ИМФ- 17км, ф.А,В,С	у		ПС Луговая: воронье гнездо на портале между 1С и 2С 35, ветки со следами электродугового перекрытия под разъединителем СР 35 1С. Устранено 1.11.19	нет	0	0	0	+7, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10		по ф.4 откл. СПЗ	29.10.19 7:30	29.10.19 7:46	0:33	29.10.19 7:46	39:20	Ав. Откл.	нет	у	с.Малые ключи	нет/204ч.	204	0,01		+7, дождь
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	29.10.19 7:38	29.10.19 7:39	3:21	29.10.19 7:39	3:21	Ав. Откл.	ну	у	с.Сосновка с. Луговое с. Лебединое	котельная/595ч.	595	0,17	9	+7, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	4	29.10.19 9:08	29.10.19 10:41	0:41	29.10.19 13:25	0:41	Земля, от КУ.	нет		Вкл без ТП7194 - перекрытие верхнего опорного изолятора крепления предохранителя по Ф-В. Устранено.	п.Черниговка, Алтайновка 430 чел	430	0,1	3	+11, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	29.10.19 11:05	29.10.19 13:57	0:02	29.10.19 22:24	0:02	МТЗ	нет	ну	Запитано от ф.17 5ТП. 14:24 выделен участок КЛ от оп.21 до 22, (без нагрузки). На оп 21 устранили повреждение концевой каб. муфты	ф.17	с. Тереховка, 50 чел, д.сад	50	0,25	8	+11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	29.10.19 12:25	29.10.19 14:14	0:00	29.10.19 14:14	7:16	МТЗ	выв	у	п.Смоляниново, п.Романовка	2 поселка, 100чел	100	0,5	5	+11, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	2 РК оп.295/2	29.10.19 15:32	29.10.19 18:46	0:57	29.10.19 18:46	2:51	МТЗ	выв	у		с.Глазковка, 12 чел	120	0,1	4	+15, ясно	
Ам.ЗЭС	10	РП-2	15	29.10.19 15:46	29.10.19 16:24	28:09	29.10.19 18:33	28:09	МТЗ	ну	ну	Вкл. с откл. ВН-10 на ТП-127 (запитано 10ТП). 17:03 запитаны все потребители, повреждение каб. муфты резервного кабеля между ТП 127 и ТП44. Исключен из схемы	ф.16 ПС Базовая	скважины, котельная, 2 д/с,		15		+1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Гайдамак 35/6	20	29.10.19 17:32	29.10.19 19:06	0:39	29.10.19 19:06	0:39	МТО	выв			ОАО Строитель	0	0,05	1	+9, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	29.10.19 19:50	29.10.19 23:05	0:29	01.11.19 17:20	0:29	Ав. откл.	выв	ну	В 23-05 11ТП перезапитаны от ф-9 ПС Береговая-2. В 6:10 произведен обход воздушного участка КВЛ от РП 80005 до ТП 1092, видимых повреждений не обнаружено. В 11:20 запитан оставшийся потребитель от ф-9. Выведена КЛ-6 от ПС до РП-80005, установлено МП 390м от РП-80005 и КЛ-6 от РП-80005 яч.3 до оп. №1, установлено МП 209м от РП-80005. 31.10.19 в 16:50 установлена вставка 4м и две каб. муфты, включен участок ПС Береговая-1 - РП-80005. В 18:45 на участке РП-80005 яч.3 до оп. №1 допущена бригада для откачки воды и разработки котлована. 1.11.19 откопано, разрезан, испытан, смонт каб.вставка 2 м, включен в работу	ф.9 ПС Береговая2	г.Большой камень 1500 чел, насосная	1500	0,65	16	+9, облачно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	29.10.19 20:19	30.10.19 0:27	0:00	30.10.19 19:45	0:00	КУ, земля			В 0:27 перезапитано 6ТП от ф.42 ПС Береговая1. В 1-08 оставшаяся нагрузка переведена на ф-9 ПС Береговая-2. Выделен головной участок КЛ от ПС до ТП 81001, определено МП 280 м от ТП 81001 ф."В". Установлена вставка (13м) и 2 каб. муфты. Включен в работу по норм. сх.	ф.42 ПС Береговая1, ф.9 ПС Береговая2	г.Большой камень 1000 чел, насосная	1000	1	11	+7, облачно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	29.10.19 23:28	29.10.19 23:40	0:14	29.10.19 23:40	2:41	МТЗ	ну	у	РТС	перешел на ДГ	нет/0	0	0,02	1	-2, снег
ЮЯ ЭС	6	МПС 35/6	ф."МПС"	30.10.19 1:48	30.10.19 1:49	0:11	30.10.19 1:49	0:11	МТЗ	ну	у	г.Алдан	котельная/1856ч	1856	1,9	23	-6, пасм.	

Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	в ЦРП-8 откл ф-15	30.10.19 7:08	30.10.19 7:24	0:06	30.10.19 17:53	0:06	МТО	выв	не прои.зв.	быт г.Амурск, запитан от резерва. На участке от ЦРП-8 до ТП-80 определено повреждение КЛ: 30 м. от ТП-80. Кабель откопан (разрезан), установлены муфты. Вкл. по норм. сх. в 17:53.	ф,6,7 ЦРП-8	нет/1200ч.	1200	0,7	1	0 пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	2	30.10.19 7:58	30.10.19 9:51	0:00	30.10.19 9:51	0:00	Ав. откл.	ну	у	с.Вадимовка		нет/367ч.	367	0,08	7	+1, ясно
Прим.ЮЭС	35	Русская - Эгершельд		30.10.19 8:30	30.10.19 8:30	0:02	30.10.19 16:34	0:02	МТО	выв	у	КВЛ на холостом ходу, без погашения потребителей. Обход воздушного участка, замечаний нет. Вкл. успешно.		нет	0	0	0	+5, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	26	30.10.19 9:52	30.10.19 9:52	0:00	30.10.19 9:52	0:00	МТЗ	у	у	Осмотр 31.10.19, в прол. оп. 165-167 следы перекрытия на проводах (ремонт не требуется).		нет	0	0	0	0, облачно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	30.10.19 10:02	30.10.19 10:20	2:02	30.10.19 10:39	2:02	МТЗ	выв	у	часть г.Большой Камень. Вкл. без 10-ти ТП, в 10:39 всё вкл.		д.сад, школа / 4000 чел	4000	2	23	+7, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	30.10.19 10:59	30.10.19 13:03	1:21	30.10.19 16:07	83:17	КУ "земля"			с.Кочшаровка, Польшника. В 12:51 вкл. до РЛ-64 (оп. 225), запитано 8ТП. Вкл. без ТП-3010, повреждение проходного изолятора ф."А". Устранено в 16:07.		котельная, школа / 595 чел	595	0,4	17	+6, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	3	30.10.19 14:15	30.10.19 15:31	0:05	30.10.19 15:31	0:05	Ав. откл.	нет	у	с.Даниловка.		школа / 639 чел	639	0,12	8	+9, ясно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	30.10.19 17:11	30.10.19 17:19	1:22	30.10.19 17:19	4:31	МТО	ну	у	г.Завитинск. Осмотр 31.10.19, под опорой №37 обнаружена птица (коршун).		котельная / 3000 чел	3000	1	18	+3, облачно
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	1	31.10.19 11:04	31.10.19 12:05	0:24	31.10.19 12:49	6:07	МТО	ну	у	с.Соловьевка, с.Веденка. Вкл. без ТП-5021, вкл. в 12:49. Произведен осмотр в пролетах опор №1-81 замечаний не выявлено, продолжение обхода 01.11.19		Кот-1, Шк-1, Дет.сад-1, Кот-3, Шк-2, Дет.сад-2 / 1958 чел	1958	0,35	13	+10, ветер
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	8	31.10.19 12:06	31.10.19 12:10	1:28	31.10.19 12:10	1:28	Ав. откл.	нет	у	часть Дмитриевка.		Шк, д.сад, Котельн. / 906 чел	906	0,17	5	+16, ветер
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	по Ф-25 откл. РКЛ (оп.161 )	31.10.19 12:15	31.10.19 13:00	0:04	31.10.19 13:00	0:04	Ав. откл.	ну	у	п.Витязь п.Рисовая падь.		Шк, водонасос, котельн. и водонасосная в/ч / 688 чел	688	0,8	41	+10, ясно
Прим.ЦЭС	35	Тимирязевка 35/10	В-35 Уссурийск-2	31.10.19 12:20	31.10.19 12:54	1:58	31.10.19 12:54	4:36	МТО	не раб	у	Неселектив. Одновременно откл. Ф-4 (МТЗ). Обесточена ПС Тимирязевка. Включено успешно без ф-4.		3060 чел	3060	1,5	48	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	4	31.10.19 12:20	31.10.19 14:59	1:53	31.10.19 14:59	1:53	МТЗ	нет	ну	часть Воздвиженка. Повреждение на вед. участке.		быта нет	0	0,1	2	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	15	31.10.19 12:30	31.10.19 13:07	0:24	31.10.19 13:07	79:29	МТЗ	ну	у	п.Суражевка.		быта нет	0	0,2	4	+15, ветер
Прим.ЦЭС	35	Тимирязевка 35/10	В-35 Уссурийск-2	31.10.19 13:34	31.10.19 13:41	1:22	31.10.19 13:41	1:22	МТО	не раб	у	Неселектив. При попытке вкл. Ф-4 (МТЗ). Обесточена ПС Тимирязевка. Включено успешно без ф-4 /вкл. в 14:59/. На ПС Тимирязевка: реле мощности РВМ-171, якорь обнаружен в сработавшем состоянии , в связи с загрязнением внутренних поверхностей между якорем и магнитопроводом фаза "С".		3060 чел	3060	1,5	48	+15, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзоровка 110/35/10	16	31.10.19 14:17	31.10.19 14:35	0:39	31.10.19 14:35	2:17	МТО	нет	у	с.Монастырище.		быта нет	0	0,02	2	+16, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	по Ф-3 откл. СП-3	31.10.19 14:33	31.10.19 14:34	1:06	31.10.19 14:34	1:06	Ав. откл.	выв	у	Вкл. по ТУ.		быта нет	0	0,1	4	+16, град, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	31.10.19 14:55	31.10.19 14:55	1:31	31.10.19 14:55	4:01	Ав. откл.	у	у	Оп.10 обнаружена птица под опорой		нет	0	0	0	+16, ветер
Прим.ЗЭС	10	Рощино 110/35/10	2	31.10.19 15:33	31.10.19 15:47	0:33	31.10.19 15:47	0:33	МТО	не раб	у	часть Рощино.		Кот-1 Шк-2 Дет сад-1 Водозабор-1 / 1958 чел	1958	0,8	16	+13, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	31.10.19 16:40	31.10.19 17:01	0:26	31.10.19 17:16	19:45	МТЗ	ну	ну	с.Лермонтовка с.Пушкино. Вкл. без 4-х ТП. В 17:16 вкл. полностью. В пролете оп.№119-120 под проводами упавшее дерево (провод не поврежден).		д/сад, д/дом, коррекция, школа, телевид. / 860 чел.	860	0,3	12	+5, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	12	31.10.19 17:09	31.10.19 22:33	1:18	31.10.19 22:33	1:18	КУ "земля"			г.Лучегорск (3-й мкрн). Пр.оп.21-22 падение дерева, обрыв провода Ф.В в пролетах 21-22, 26-27. Устранено.		д.сад-2 / 3593чел	3593	0,9	8	+10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	13	31.10.19 17:09	31.10.19 17:11	0:15	31.10.19 17:11	0:15	МТЗ	нет	у	п.Лазо.		Котельн.,больниц а,скважина,д/сад / 743чел	743	0,5	10	+15, ясно
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяг 110/27,5/10	3	31.10.19 23:03	01.11.19 19:03	1:06	01.11.19 19:03	1:06	МТО	ну	у	ПС Анисимовка/тяга (РЖД) по Ф-3 В10 отключился с выбросом масла. Требуется замена масла и ремонт выключателя. Персонал РЖД начал ремонт в 08:00 01.11.19 г. При обходе по Ф-3 обнаружено поврежден абонентский кабель от оп.№13/2 до КТП "ТИС-Фалаза, отпайка отключена. После устранения повреждений включен в работу, запитано 1 ТП из 8 (более 50 % нагрузки). В 19:03 всё вкл.		с.Анисимовка 250 чел	250		8	+8, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	6	01.11.19 6:09	01.11.19 6:50	0:18	01.11.19 8:37	0:18	КУ, земля			Организован обход, вкл. 5 ТП из 8. В 8:37 полностью. В пр. оп. № 26/113/91 – 26/113/92 наклон дерева с касанием провода Ф «А» по причине налипанием снега. Устранено		3 п/с, 279 чел	279	0,09	8	+2, снег
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясеневый		01.11.19 8:09	01.11.19 11:44	0:00	01.11.19 11:44	13:43	"земля" от КУ			Оп.1201 повреждение изолятора ф.-В с падением провода в сторону оп.1200 и 1202. Устранено		школы - 2, котельная, насосная / 1067 чел	1067	0,15	8	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	01.11.19 12:07	01.11.19 13:28	0:59	01.11.19 13:28	0:59	Ав.откл.	нет	у	Обесточена 1сш-10 кВ (ПС однострансф). Перекрытие животным (ласка) в яч.3 В-10-Т1 (тип ВМГ-10, разрушены все три фазы). Произведен монтаж ввода В-10-Т1 в яч.1, в 17:05 ввод В-10-Т1 включен в работу, потребитель запитан (котельная в работе по норм.схеме)		п/с / 143 чел	143	0,1	6	+15, ветер
ЮЯ ЭС	110	Б.Нимыр 110/10	Т1	01.11.19 13:08	01.11.19 17:05	0:00	01.11.19 17:05	8:33	МТЗ	нет	ну	Обесточена 1сш-10 кВ (ПС однострансф). Перекрытие животным (ласка) в яч.3 В-10-Т1 (тип ВМГ-10, разрушены все три фазы). Произведен монтаж ввода В-10-Т1 в яч.1, в 17:05 ввод В-10-Т1 включен в работу, потребитель запитан (котельная в работе по норм.схеме)		котельная (есть ДГ), школа, дс / 150 чел	150	0,3	3	-10, ясно

ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединный	Л-101	01.11.19 13:13	01.11.19 13:13	1:04	01.11.19 13:13	2:36	ЧТЭЦ; ДЗ 2ст, Лебединный; ДЗ 1ст	у		При попытке РПВ В-110-Т1 ПС Б.Нимыр. Одновременно на ПС-220/110/6 Ниж.Куранх (МЭС) отключался В-110 Лебединный (ОВ-110) с усл АПВ (ускорение ДЗ 2ст)		нет	0	0	0	-10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	01.11.19 14:58	01.11.19 18:59	0:27	01.11.19 18:59	0:27	"земля" от КУ			Пр.оп.41-41А обрыв провода ф."А" в середине пролета, требуется ремонт фазы "С" (пролёт над дорогой). Сообщено в СБ		нет / 360 чел	360	0,02	6	+14, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	01.11.19 22:45	01.11.19 23:16	0:08	03.11.19 19:00	9:48	МТО	выв	не прои зв	часть г.Фокино. Вкл. без 4-х ТП. В 06:17 все потребители запитаны, выведен каб. уч. 10кВ ТП82069-ТП82012. 2.11.19 установлено МП: 70 м от ЗТП-82012. 3.11.19 устранено.		Пож. депо, бойлерная, насосная, отчистные / 1400 чел	1400	0,3	10	+3, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	01.11.19 22:45	01.11.19 23:48	0:08	01.11.19 23:48	0:08	МТЗ	нет	у	часть г.Фокино.		Насосн, бойлерная, в/ч, воен. склады / 2030 чел	2030	0,4	17	+3, ясно
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	234	02.11.19 8:14	02.11.19 8:14	0:15	02.11.19 8:17	0:15	МТЗ	ну	у		АВР от ДГ	сейсмостанция / быта нет	0	0,03	1	0, ветер
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	4	02.11.19 9:00	02.11.19 10:24	1:25	02.11.19 10:24	43:58	МТЗ	нет	у			котель / 33 чел	33	0,1	1	+2, ясно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	133	02.11.19 9:53	02.11.19 9:53	0:03	02.11.19 9:53	0:03	МТЗ	у		Оп.133-00/76 ф-в сорван изолятор (поврежден колпачек). Устранено.		нет	0	0	0	+2, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	02.11.19 10:08	02.11.19 11:26	0:00	02.11.19 16:33	203:58	МТЗ	ну	не прои з	Обрыв провода трубоукладчиком АО "Ленгазспецстрой" в пр.оп. 179-180 обрыв провода ф. А. Сообщено в СБ. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено, схема восстановлена	ф.16 Анастасьевка	в/ч / 450 чел	450	0,2		+5, ясно
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	02.11.19 10:47	02.11.19 10:47	0:03	02.11.19 10:47	0:03	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+5, ветер
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	02.11.19 12:47	02.11.19 12:58	0:00	02.11.19 12:58	0:00	МТЗ	не рабо тало	у			нет / 150 чел	150	0,14	11	+9, ясно
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	5	02.11.19 14:55	02.11.19 15:11	0:00	02.11.19 17:27	0:00	МТО	нет	не прои з	Включен без 1ТП. В пр.оп.36-13/3 36-13/4 обрыв провода ф.С из-за налипания снега. Устранено, все включено		больница / 1347 чел	1347	1,2	6	+5, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 СП-2	02.11.19 15:22	02.11.19 15:23		02.11.19 15:23		МТЗ	ну	у			нет / 41 чел	41	0,1	4	+12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Луговая 35/6	В-6 Т2	02.11.19 17:23	02.11.19 17:32	0:27	02.11.19 17:45	6:06	Ав.откл	нет	у	Обесточена 2сш-6 кв. Одновременно откл-ся ф.9 (МТО, АПВ нет). Вкл. в работу без ф.9. Неселект		часть г.Владивосток, 15 чел	15	1	9	+11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Луговая 35/6	9	02.11.19 17:23	02.11.19 17:23	0:04	05.11.19 2:50	0:04	МТО	нет		На х.х. Перед попыткой РПВ на вед.ТП вывели ТН, изоляция КЛ проверена (более 50 МОм). В 22:08 РПВ ну. Повреждение КЛ: 550м от ПС Луговая. 3.11.19 на отметке 550 м смонтирована каб. вставка 2м, кабель испытан не прошел. 4.11.19 определено МП 520м от ПС Луговая. Устранено (смот каб.вставка 2 м и две муфты), схема восстановлена		нет	0	0	0	+11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Луговая 35/6	В-6 Т2	02.11.19 22:08	02.11.19 22:55	4:56	02.11.19 22:58	4:56	Ав.откл	нет	у	неселект. При включении Ф-9 (отключился от МТЗ). Обесточена 2С-6кВ. Вкл. в работу без ф.9. Произведена проверка РЗА, замечаний не выявлено. Требуется проверка В-6 ф-9 (по мекчасти).		часть г.Владивосток, 15 чел	15	0,35	9	+7, ясно
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	02.11.19 22:26	03.11.19 0:08	0:03	03.11.19 0:08	0:03	КУ "земля"			часть Кучелиново. Повреждение на вед. отпайки.		нет / 20 чел	20	0,1	16	+7, ясно
Хаб.СЭС	10	Маго 110/10	3	02.11.19 23:22	03.11.19 0:37	3:45	03.11.19 0:37	3:45	МТЗ	выв	у	с.Иннокентьевка, Сахаровка.		насосная, котельная / 521 чел	521	0,27	6	-2, ветер, снег
Хаб.СЭС	10	Маго 110/10	6	02.11.19 23:26	03.11.19 0:35	0:04	03.11.19 13:07	0:04	МТЗ	выв	ну	Вкл. без 4-х ТП. В 1:27 вкл. без МТП-13 (РСК Ленскоз), КТП-12 (Вед. ИП Медведев). В 05:45 из Николаевска на Амуре выехала бригада: 1 ед.техники (КАМАЗ), 4 чел. Осмотр участка РСК без замечаний. Повреждение на вед. участке		насосная / 520 чел	520	0,37	11	-2, ветер, снег
Хаб.СЭС	6	Многовершинная 110/6	1	02.11.19 23:31	03.11.19 0:22	1:48	03.11.19 0:22	1:48	МТЗ	ну	у	п.Многовершинный.		насосная, котельная / 1530 чел	1530	0,8	5	-2, ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	02.11.19 23:37	03.11.19 2:21	1:37	03.11.19 2:21	1:37	КУ "земля"			с.Вл.-Никольское. Оп.4-01/5 отгорел шлейф ф.-А.		котельн, в/н башня / 400 чел	400	0,14	7	-3, облачно
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	03.11.19 5:57	03.11.19 9:57	0:32	03.11.19 9:57	3:37	Ав.откл	нет	ну	Лвл=37,7км. с.Чистоводное. Под РТП-2008 обнаружена подгоревшая ветка.		Кот, шк, связь / 115 чел	115	0,17	8	-2, ясно
Прим.ЮЭС	110	Топаз 110/6	Т2	03.11.19 16:10	03.11.19 16:52	2:31	04.11.19 1:28	2:31	бл. "Неисправность ОТ Т-2", "отключение ОД110 Т2"	нет		На ПС Топаз работа ОД-К3-110 Т2 (отключалась ВЛ-110 Береговая2-Топаз-Новый Мир с усл. АПВ), отключился В6 Т-2, обесточена 2сш-6 кв. Сторонними лицами при попытке хищения вырван контрольный кабель из клемного ящика Т2. Сообщено в СБ, полицию. Устранено	Т1	центр.котельная / часть г.Б.Камень, 1150чел	1150	2		+5, ясно



Хаб.СЭС	110	Николаевская ТЭЦ - Многовершинная	С-171	03.11.19 23:38	03.11.19 23:38	2:27	04.11.19 20:50	2:27	МТО, НЭНП 1ст	ну	ну	Обесточенных потребителей нет, на ПС-110/6 Многовершинная работа АВР-6. В 8:11 допуск на обход пр.оп.150-290. В 12:25 произведен осмотр до оп.240, повреждений на ВЛ нет, налипания снега на проводах и гололёд. В 13:10 РПВ ну. НЭНП 1ст, МТО, ИМФ Ф А0 12 км. Продолжен обход. В 16:50 произведен осмотр от оп.264 до оп.42, замечаний нет. В 16:57 включение ВЛ ну, МТО, НЭНП 1ст, ф.А 10.5-11.5 км. Погода дождь, ветра нет. В 18:09 обход участка пр.оп.37-52. Пр.оп.46-47 обнаружено дерево на проводах (дерево само упало с проводов под тяжестью тающего снега, бригада не допускалась)	АВР-6 ПС Многовершинная	нет	0	0	0	0	-1, мокрый снег
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		04.11.19 7:03	04.11.19 7:03	1:54	04.11.19 7:03	1:54	ТНЭНП 1 ст	у		В пр.оп.32-41 старение полимерной изоляции		нет	0	0	0	-5, ясно	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	по ф.23 в ТП-5 ф.3	04.11.19 8:30	04.11.19 10:38	1:37	04.11.19 18:52	14:00	МТЗ	нет	ну	г.Ник-на-Амуре, с.Чырах, Красное. В 8:54 запитано 3 ТП (1кот+1Больница). В 9:00 1кот п. Чырах, 2кот. п. Красное перезапитаны от Д/Г. В 10:38 запитаны все потребители от резерва кроме 1 ТП (склад ГСМ). Выделен участок пр.оп.26-97, бригада в обходе (1 бр, 2 чел, 1 ед.техн.). В 14:00 обход приостановлен по причине: бригада повстречала медведя с медвежонком. Продолжат обход когда освободится вездеход. В 18:52 включен полностью. Повреждений не обнаружено, при осмотре ВЛ на проводах налиплий снег, при дожде видели сход снега с проводов.	ф.5	котельные, больница / 1000чел	1000	0,7	18	-5, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Верхняя		04.11.19 10:56	04.11.19 11:01	0:00	04.11.19 11:25	0:00	ДЗ 3ст	ну	у	Обесточивались ПС Верхняя, Дено, вед. ПС Пристань, вед. ПС Насосная-1. В 11:01 РПВ линии успешно, запитаны ПС Верхняя, вед.ПС Насосная-1, Пристань (вся нагрузка была на Т1, по сообщ потреб отключен СВ-35). В 11:25 на ПС Смоляниново/г включен В 35 Дено, все запитано. На ПС Дено не отключился В-6 ф.3, произведена проверка РЗИа В6 Т-2 и В6 ф.3, по В6 ф.3 причина не отключения: разрегулировка КСА, по В6 Т-2 замечаний не выявлено. Проверка РЗИа 06.11.19: неисправность заряда батарей конденсаторов, питающих операт.ток подстанции.	ВЛ-35 Смоляниново-тяг - Дено - Пристань	п.Смоляниново, с.Романовка / 3242чел	3242	4,5		+5, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Дено 35/6	3	04.11.19 10:56	04.11.19 16:01	0:36	04.11.19 22:25	0:36	от КУ			В-10 ф.3 не отключался, блинкера не выпадали. Отключилась ВЛ-35 Шкотовский водозабор-Верхняя. В пр. 4-5 повреждение КЛ 6 кВ сторонним экскаватором. Виновник установлен, сообщено в СБ. В 16:01 потребители запитаны от резерва после разбирания шлейфов на оп.5. Устранено (монтаж каб.вставки и двух муфт), схема восстановлена	ф.10	нет / 1850чел	1850	0,8	6	+5, ясно	
ЭС ЕАО	6	Известковая 35/6	76	04.11.19 12:17	04.11.19 12:17	0:45	04.11.19 12:17	3:04	МТЗ	у		6.11.19 при осмотре ВЛ обнаружены следы рубки деревьев в пролете ОП 76-00/43 - 76-00/44. Провода не повреждены. Сообщено в с.б., полицию		нет	0	0	0	+1, облачно	
ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	Жилоселок	04.11.19 12:30	04.11.19 12:30	0:00	04.11.19 12:30	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	-5, снег	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	04.11.19 16:57	04.11.19 17:23	0:33	04.11.19 17:23	0:52	ав.откл	не раб	у	с.Корфовка. Планируется обход.		школа, котельная / 200чел	200	0,1	4	+6, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	05.11.19 6:50	05.11.19 7:44	0:18	05.11.19 9:36	0:18	МТЗ	ну	ну	г.Свободный. Выделен уч-к, обеспечен резерв без 10ТП. Оп.20 разрушен изолятор, обрыв шлейфа. Устранено	ф.15 РП-2, ф.16 Базовая	школа, 2 котельные / 7200 чел	7200	1,35	23	-10, снег	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	05.11.19 9:19	05.11.19 9:26	0:06	05.11.19 9:26	5:28	МТО	нет	у	г.Партизанск. Планируется обход.		школа, д.сад/1460ч.	1460	1	15	+1, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	8	05.11.19 10:15	05.11.19 10:20	0:00	05.11.19 10:20	0:00	МТЗ	выв	у	с.Анастасьевка. Повреждение на вед участке		нет/ 2154ч.	2154	0,3	6	0, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	8	05.11.19 10:53	05.11.19 12:38	0:37	05.11.19 14:39	3:51	МТЗ	выв	ну	с.Ильинка. В 12-38 включен без КТП-3111. Разрушен ОПН10 фазы А,С. Заменяли		школа,д.сад, котельная/1785ч.	1785	0,7	10	-4, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Ильинка 35/10	4	05.11.19 10:55	05.11.19 11:21	0:00	05.11.19 11:21	0:00	МТЗ	выв	у	с.Октябрьское Люблино Н-Николаевка. Планируется обход.		школа, кот./648ч.	648	0,29	7	-4, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	05.11.19 11:30	05.11.19 14:14	0:04	05.11.19 18:44	0:04	Ав. откл.	ну	ну	с. Шмидтовка. В 13-56 запитано 13 ТП от ф.20 Надеждинская. В 14:14 запитано 10ТП. 16:02 включено еще 5 ТП (остается откл. 7 ТП, частный сектор). Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №78. В 17-29 допущена бригада на устранение. В 18-44 повреждение устранено, все включено	ф.20 ПС Надеждинская	кот., в/ч /500ч.	500	0,4	35	+5, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.15 откл. СП5	05.11.19 14:27	05.11.19 14:42	2:20	05.11.19 14:42	2:20	Ав. откл.	не раб.	у	ДОЛ.		нет/0	0	0,05	3	+4, пасм.	
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	15	05.11.19 17:15	05.11.19 18:29	0:00	05.11.19 18:29	0:00	МТЗ	ну	у	С.Горное, Бабстово. Повреждение на вед опоре 15-02/34 на ЛР 10 обрыв шлейфа ф.А		школа, котельная/780ч.	780	0,24	8	-4, ветер	
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	16	05.11.19 17:18	05.11.19 19:18	0:00	05.11.19 20:24	0:00	МТЗ	ну	ну	При АПВ появилась "Земля". С.Горное, Бабстово. В 19-18 включен без ТП 356. В ТП разрушен ОПН 10 ф.В. (25 частных домов, котельная). ОПН демонтирован, все включено		3 котельных/1780ч.	1780	0,42	8	-4, ветер	
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	3	05.11.19 18:30	05.11.19 21:23	0:32	05.11.19 22:45	0:32	Откл. КУ"Земля"			г.Партизанск. На оп.63 обнаружено разрушение дер. траверсы, провод с изолятором лежит на земле. В 21:23 выведен из схемы головной участок до оп.64, все потребители запитаны от резерва. Устранено. Схема ремонтная, отключился с нагрузкой ф.26	ф.26	водоканал/ 1027чел	1027	0,8	6	+7, ясно	

Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	05.11.19 23:33	06.11.19 0:49	0:00	06.11.19 2:30	0:00	МТЗ	выв	ну	г.Большой Камень. В 0:49 включен без 7 ТП. В 2:30 включен полностью. Повреждение на вед. ТП.		котельная, поликлиника, д.дом/270ч.	270	0,4	14	+3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Владимиро-Александровское 35/6	5	06.11.19 9:30	06.11.19 10:38	2:00	06.11.19 11:36	27:35	Ав. Откл.	выв		с.Вл.-Алексан. В 10:38 включили без КТП-7241. В 11:36 включено все, замечаний нет		Больница, котельная/900ч.	900	2,4	9	+3, ясно
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	173	06.11.19 9:53	06.11.19 10:45	2:00	15.11.19 17:00	27:35	Откл. КУ"Земля"			часть г.Биробиджан. Выделен участок КЛ от ТП 605 до ТП 622 (без нагрузки). 7.11.19 определено МП:240 м от ТП-605. 8.11.19 найдено второе МП в сторону ТП-622, для уточнения МП необходимо соглашение на зем.работы (пересечение с дорогой). 11.11.19 устранено 1-е повреждение 240м от ТП-605. 13.11.19 по второму МП получено согласование. 14.11.19 проводились зем. работы. Устранено	ф.193 ПС БВС	нет/284ч.	284	0,1	2	-6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	06.11.19 13:54	06.11.19 15:01	0:09	06.11.19 15:01	0:09	МТЗ	нет	у	с.Соловей Ключ		нет/200ч.	200	3,2	38	+6, ясно
Хаб.ЦЭС	6	ГФФ 110/35/6	28	06.11.19 15:37	06.11.19 15:43	0:00	06.11.19 15:43	0:00	МТЗ	ну	у	с.Матвеевка. ОП 24/13 отгорел шлейф ф.С. Устранено		нет/712ч.	712	0,18	3	-2, ясно
Прим.ЗЭС	10	Шмаковка 35/10	СВ 10	06.11.19 16:33	06.11.19 16:35	0:00	06.11.19 16:35	3787:42	МТО		у	Обесточена 2С 10 кВ. При осмотре обнаружено отключенное положение вед. ф.14 (МТО). В 16:35 2С 10 включена без вед. ф.14. Ток по ВЛ превысил расчетный ток КЗ. Неселективная работа. 22.11.2019 13:16 Ф-14 включен		котельная, школа, д.сад/500ч.	500	1,03	7	+2, обл.
Ам.ЦЭС	10	Березовка 35/10	1	06.11.19 17:53	06.11.19 18:59	1:20	06.11.19 18:59	20:13	МТО	ну	ну	с. Семиозерка. ОП 21 снята птица		д.дом, котельная, школа/793ч.	793		11	-7, обл.
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	07.11.19 5:34	07.11.19 5:34	0:47	07.11.19 5:34	0:47	МТЗ	у				нет	0	0	0	-4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	07.11.19 6:10	07.11.19 8:25	2:59	08.11.19 21:48	2:59	МТО	выв		г.Большой Камень. Выведен кабель между ТП 81018 и ТП 81019, без нагрузки, все запитано.МП: 155м от ТП 81018, под асфальтированной дорогой. 7.11.19 зем работы. 8.11.19 произведен монтаж двух кабельных муфт и кабельной вставки 11м., все включено в 21-48	ф.40 Береговая-2	школа, д/с / 250чел	250	1,4	8	+1, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	33	07.11.19 11:24	07.11.19 11:24	0:10	07.11.19 11:24	0:10	МТЗ	у		Повреждение на вед ТП		нет	0	0	0	+5, ясно
Прим.ЮЭС	10	Посыет 35/10	В-10-Т1	07.11.19 14:15	07.11.19 14:50	0:00	07.11.19 14:50	0:07	МТЗ	нет	у	Обесточены 1,2 сш-10 кВ (Т2 в резерве). При осмотре: не откл-ся ф.11 (вед. без блинк, повреждение концевой каб. муфты на ОП1). Включены в работу 1,2сш-10 кВ, кроме вед.ф.11 (нагрузка переведена по сетям потр в 16-00). Проведена регулировка привода В10 ф.11 неселект		нет / 2256 чел	2256	1,7	30	+10, ясно
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	131	07.11.19 22:25	07.11.19 22:42	0:50	07.11.19 22:42	1:07	МТЗ	ну	у	п.Найфельд		больница, котельная /767ч.	767	0,2	15	-10, ветер
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	131	08.11.19 5:25	08.11.19 5:57	1:35	08.11.19 5:57	8:26	МТЗ	ну	у	п.Найфельд		больница, котельная /767ч.	767	0,2	15	-10, ветер
Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	6	08.11.19 10:54	08.11.19 11:21	3:07	08.11.19 17:15	8:28	МТЗ	выв	ну	Выделен головной участок КЛ (без нагрузки). Повреждение КЛ (ввода 10кВ) в ЦП 9. Устранено (установлена соедин. Каб. Муфта), схема восстановлена	ф.7 Городская	нет / 1655 чел	1655	0,8		+6, ветер
Ам.ЦЭС	10	Архара 220/35/10	10	09.11.19 4:23	09.11.19 4:23	4:37	09.11.19 4:23	4:37	МТЗ	у		п. Архара, с. Черноберезовка, с. Грибовка		нет	0	0	0	+12, обл.
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	09.11.19 7:23	09.11.19 8:03	4:40	09.11.19 8:03	4:40	МТЗ	выв	у	часть с.Первомайское		нет/360ч.	360	0,43	6	-6, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	09.11.19 9:35	09.11.19 10:48	0:00	09.11.19 11:50	82:39	МТО	выв	не прои зв	На момент отключения был включен с основной нагрузкой Ф-21 ПС Промысловка (АТП) . г.Фокино. Вкл. без 2-х ТП. Все вкл. в 11:50, повреждение на вед. ТП.		Пож. депо, бойлерная, насосная, отчистные / 2000 чел	2000	0,6	15	+3, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	42	09.11.19 10:59	09.11.19 11:39	0:16	10.11.19 0:20	0:16	КУ "земля"			г.Большой Камень. Запитан от резерва. Повреждение КЛ от ПС Береговая-1 до ТП-81008, МП 153м от ПС Береговая-1. Смонтир кабельная вставка 5м и две каб.муфты, испытан, включен в работу	Ф-24 ПС Береговая-1	милиция, теплоточник / 800 чел	800	0,8	6	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	1	09.11.19 12:22	09.11.19 13:18	0:38	09.11.19 13:18	0:38	МТЗ	нет	у	неселект. часть с.Каленовка. Осмотр, в ТП 7297 перегорание ПР-10, на ВЛ -0,4 Ф- 1 повреждение, пропуск защит АВ-0,4.		нет / 622 чел	622	0,14	4	0, ветер
Прим.ЮЭС	10	Волчанец 110/35/6	15	09.11.19 13:06	09.11.19 17:18	0:18	10.11.19 6:10	0:18	ав. откл.	выв	не прои зв	с.Душкино. При строительстве автодороги экскаватором, сторон. организации ООО "Мастифф" сбита опора 88/5, обрыв проводов трех фаз. Техника на месте. Сообщено в СБ. В 17:15, на опоре 88/4 разобраны шлейфы. Все потребители запитаны. В 21:45 установлена опора 88/5, натянута провода. Повреждение на кабеле от оп. 88/5 до ЗТП7159, установлена соедин. муфта на расстоянии 5 м от конц. муфты оп.88/5		Школа, радиоцентр / 300 чел	300	0,6	10	+5, ясно
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - Береговая-1		09.11.19 13:54	09.11.19 13:54	0:01	10.11.19 11:34	10:10	Берер-1: бл. "ускорение зона-1", АПВ усп. Промысл.: неисправность ДЗ-1,2. АПВ не раб	не раб	ну	Разрыв транзита. Вл=20,5км. На ПС Береговая-1 ИМФ ф. "А,С" 30км (по показаниям ИМФ повреждение на вед. ВЛ-110 Промысловка - С 55) . На вед. ПС Промысловка неисправен В-110 (не включается), произведена регулировка привода В-110 Береговая-1. В 11:34 ВЛ 110 Промысловка-Береговая-1 включена в транзит. Обход без замечаний.	ВЛ-110 Промысловка-178Ф	нет	0	0	0	+10, ясно

Прим.ЮЭС	110	Промысловка - С-55		09.11.19 13:54	09.11.19 13:54	0:00	12.11.19 14:00	0:02	Промысл: В-110 не откл. С-55; НЗ3-3 ст	ну	ну	Разрыв транзита, ВЛ на обслуживании ДРСК. На вед. ПС С-55 выявлена неисправность реле РПВ-58, РП-11, 12.11.19 в 14:00 на ПС С-55 в комплекте НЗ3 заменили токовое реле и В-110 Промысловка включен в работу, транзит замкнут. 10.11.19 в 15:56 выполнен осмотр ВЛ (персоналом ДРСК) по всей длине, повреждений не выявлено.	ВЛ-110 Промысловка-178Ф	нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	В-10 Т1	09.11.19 14:51	09.11.19 15:33	0:00	09.11.19 15:33	0:00	без блинкеров	выв	у	Обесточена 1С-10кВ. Отходящие фидера не отключались. Кусачками перекусан провод питания от автомата шинок управления В-10 Т1, автомат (предположительно) откл. вручную. Всё вкл. успешно. Сообщено в полицию.	Спасский район: 6371 чел	6371	3,5	38	0, ясно	
Хаб.СЭС	110	Николаевская ТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго		09.11.19 23:54	10.11.19 0:57	1:20	11.11.19 17:30	10:01	ТЭМП 1 ст, ИМФ 23 км фВ	ну	ну	Обесточены ПС Белая гора, ПС Маго, 1сш-110 ПС Многовершинная (АВР-6 успешно), Ч/з 1 ч 3 мин запитана ПС-110 Белая гора от ПС -110/6 Многовершинная. Оставалась обесточена ПС-110/10 Маго, 1,2 МВт, 1744 чел, 3 угольные котельные (перешли на ДГ). Осмотр ПС Маго без замечаний. Осмотр уч-ка пр.оп.175-80 без замечаний. 10.11.19 в 12:48 (ч/з 12ч 54 мин) разрезаны шлефа на оп. №274, ПС Маго запитана по рем. схеме от ПС Белая Гора. В 17:12 с базы НикРЭС выехала бригада в составе ГИ и трёх монтеров (две ед. техники: трал, вездеход) для осмотра в пр.оп. 40-104 и 175-274. В 21:46: оп.266 (39 км от НТЭЦ) обнаружено расщепление провода лодочки от гирлянды изоляторов ф.В. 11.11.19 в 13:15 повреждение устранено и в 17:30 ВЛ 110 включена по нормальной схеме.	ВЛ-110 Б.Гора-Многовершинная	ГОК "Многовершинный", 3 кот (есть ДГ), школа, дс, насосные / 2378 чел	2378	18		-8, ветер
Хаб.СЭС	10	Индустриальная 35/10	4	10.11.19 1:44	10.11.19 4:10	0:51	10.11.19 11:00	0:51	"земля" от КУ			Сторонним а/м сбита оп.4-01/18, виновник скрылся. Сообщено в СБ. Выделен уч-к без нагрузки от оп. 4-01/15 до ТП-534, все запитано. В 11:00 выделен уч-к оп. 4-01/15 до 4-01/19. 11.11.19 в 16:00 устранено по заявке.	нет / 1550 чел	1550	0,2		-5, ясно	
Прим.СЭС	10	РП Новониколаевка	5	10.11.19 2:43	10.11.19 3:16	0:00	10.11.19 10:41	0:00	МТЗ	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв.. При РПВ В-10 отключается без блинкеров, отключается АВ шинок управления. В ходе проверки РЗА выявлена неисправность гермонового реле в приводе В-10кВ. В 10:41 вкл. по норм. сх.	ф.9 РП-10 Новониколаевка	нет / 192 чел	192	0,1	5	-2, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	10.11.19 10:35	10.11.19 12:13	0:00	10.11.19 13:31	0:00	МТО	ну	ну	с.Мальшево, Сикачи-Алян. Запитан от резерва. Оп. №77 срыв провода фаза "А" с изолятора, провод лежит на траверсе. Устранено.	ф-3 ПС Анастасьевка	д. дом, котельная, школа, д. сад / 1460 чел	1460	1	8	-3, ясно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	52	10.11.19 16:20	10.11.19 16:50	0:53	14.11.19 17:39	0:53	МТО	выв	не прои зв	часть г.Биробиджан. Запитан от резерва. Выделен каб. участок от ПС до ТП-195 яч.2. 11.11.19 определено МП: 862м от ТП-195. 12.11.19 МП откопано, разрезан по муфте, испытан. Повреждение в сторону ПС. 13.11.19 определено 2 МП, проведены зем. Работы. 14.11.19 повреждение устранено, все включено	ф-55	КНС / 500 чел	500	0,2	1	-3, ясно
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	3	10.11.19 22:50	10.11.19 23:37	0:22	10.11.19 23:37	0:22	МТЗ	ну	у			школа / 200 чел	200	0,25	2	+5, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	ф.Строительств о	11.11.19 6:41	11.11.19 14:08	0:15	11.11.19 14:16	0:15	Ав.откл	ну		При АПВ появилась "Земля", отключен от КУ. В 7:23 8ТП из 19 запитали по ф.9 Партизан. На оп.1 обнаружено отторжение шлейфа ф.А, обнаружено повреждение концевой муфты. Устранено.		школа / 759 чел	759	0,3	19	+5, дождь
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	11.11.19 9:58	11.11.19 12:19	0:00	11.11.19 13:17	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Уборка, Варпаховка, Каменка, Заметное. В 12:19 включен без 7 ТП. В 12:34 включен без 4-х ТП. На РТП-3208 сняли обгоревшую птицу (сова).		школа, котельная / 527чел	527	0,2	15	+3, дождь
Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	15	11.11.19 10:10	11.11.19 12:18	0:24	11.11.19 12:18	0:24	ав.откл	нет	у	Включен после осмотра, замечаний нет.		нет / 312чел	312	0,22	4	+5, дождь
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясеновый		11.11.19 10:30	11.11.19 14:23	0:38	11.11.19 14:23	0:38	"земля" от КУ			с.Соболиное, Ясеновое, Красный Яр, Олон. На оп.40 по ф.В разрушен изолятор. Устранено.		школа, котельная, насосная / 1067чел	1067	0,14	8	+2, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	11.11.19 12:05	11.11.19 12:19		11.11.19 12:19		МТО, 33	ну	у	с.Лермонтовка, Добролюбово, Дальний-Восток. Осмотр, упавшее дерево прол. оп. 48-49 без повреждения провода.		школа, котельная, д/с, ВНС / 804чел	804	0,28	17	+5, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	4	11.11.19 13:13	11.11.19 15:41	0:06	11.11.19 15:41	0:06	МТЗ	ну	ну	с.Лермонтовка, Пушкино. Повреждение на вед. отпайке.		д/с, д/дом, школа / 861чел	861	0,28	11	+5, дождь
Ам.ЗЭС	35	Коболдо - Токур		11.11.19 16:49	11.11.19 17:10	1:39	11.11.19 17:55	1:39	"земля" от КУ			Обесточились ПС 35кВ Токур, Эжимчан, Союзная. В 17:10 (ч/з 21 мин) ВЛ-35 включена с отключенным ЛР-35 "Коболдо" на ПС 35/6 Эжимчан (0,6МВт, 1229чел). В 17:55 (ч/з 1:06) на ПС Эжимчан поврежденный ОПН-35кВ отключен (вместе с ТН-35), запитаны все потребители. 12.11.19 в 15:45 произведена замена ОПН-35 и схема восстановлена.		7 котельных, 2 школы, 2 д/с, больница, аэропорт / 2162чел	2162	1,3	15	-6, снег
Прим.ЗЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	11.11.19 17:37	11.11.19 17:37	4:19	11.11.19 17:37	8:09	МТЗ	у		Произведен обход 12.11.19, замечаний нет.		нет	0	0	0	+8, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	11.11.19 21:31	11.11.19 22:04	0:45	12.11.19 5:00	0:45	МТЗ	ну	ну	п. Марусино, Соколовка. Вкл. без 5-ти ТП. На СМЛ-7 повреждение проходного изолятора ф.В. В 5:00 установлен шунт и включено. Повреждение на вед. ТП. В 13:05 на СМЛ-7 повреждение устранено.		котельная / 862 чел	862	0,3	12	0, мокрый снег

Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	2	12.11.19 1:00	12.11.19 1:45	0:15	12.11.19 1:45	0:15	ав.откл	ну	у	с.Самарка. Затекание воды в ТП-3138 (10 домов част. сектора), повреждение прох. изоляторов ф.-А,В. С 6:00 до 7:58 произведена замена изоляторов, потребители запитан .	школа с котельной / 112 чел	112	0,35	10	-2, пасм	
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	20	12.11.19 10:16	12.11.19 11:30	3:22	12.11.19 11:30	3:22	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. ТП.	нет / 432чел	432	0,26	20	-1, обл	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	12	12.11.19 13:12	12.11.19 13:12	0:00	12.11.19 13:12	0:00	МТЗ	у		Обход планируется.	нет	0	0	0	+4, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	12.11.19 13:38	12.11.19 14:19	0:00	12.11.19 14:19	7:28	"земля" от КУ			с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка. В 14:19 включен, "земля" самоустранилась. Планируется обход.	насосная, котельная, школа / 1511чел	1511	0,95	20	+4, ясно	
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	124	12.11.19 14:04	12.11.19 14:16	0:43	12.11.19 14:16	0:43	МТО	ну	у	п.Облучье. В пр.оп.124-00/46-124-01/1 при разгрузке угля сторонним грузовым а/м кузовом задет провод, на оп.124-00/46 срыв изолятора, повреждение провода ф.С. Виновник скрылся, сообщено в полицию. В 20:39 устранено.	больница / 3627чел	3627	1,2	12	-4, обл.	
Хаб.ЦЭС	10	Племрепродуктор 110/35/10	13	12.11.19 17:00	12.11.19 17:00	0:04	12.11.19 18:55	0:04	МТЗ	выв	не прои зв	На XX, без нагрузки. В пр.оп.24-25 сторонним автокраном при работе задета ВЛ-10кВ, обрыв провода 2-х фаз.. Пострадавших нет, виновник установлен. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.	нет	0	0	0	-5, обл	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	12.11.19 17:10	12.11.19 17:28	0:22	12.11.19 17:28	0:22	ав.откл	ну	у	с.Вятское. Повреждение на вед. участке	в/ч / 450чел	450	0,34	13	-4, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	по ф6 ПП Кондратенюва ф3	12.11.19 22:36	13.11.19 0:05	18:05	13.11.19 15:25	18:05	МТЗ	не раб	ну	с.Каймановка, часть Каменушки. Вкл. без ТП-1117 "Кардон" (сторожка охотхозяйства), в пр. оп. 98/123-98/124 упало дерево на провода, на оп. 98/124 поврежден РПН-1117 (обрыв провода трех фаз), потребитель ТП Кардон першел на генератор. Повреждения устранены, в 15:25 все включено	нет / 175 чел	175	0,1	14	+1, ясно	
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	2	13.11.19 2:06	13.11.19 2:09	22:23	13.11.19 2:09	22:23	ав.откл	ну	у	с.Самарка. Вкл. по ТУ. Обнаружены следы перекрытия между фазами на РТП 3128, ремонт не требуется.	школа с котельной / 112 чел	112	0,02	10	-2, пасм.	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп Дмитриевка		13.11.19 5:11	13.11.19 5:11	2:15	13.11.19 5:11	2:15	Ярославка: ТНЭНП 1 ст, пуск ВЧТО 3, УРОВ "на себя". Ключи: ТНЭНП 1ст, пуск ВЧТО 3, УРОВ "на себя".	у		ИМФ ф.В L=45.4 км (Лвл=64,7км). Произведен обход пролетов ОП 176-220, замечаний не обнаружено	нет	0	0	0	+3, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	13.11.19 7:05	13.11.19 7:25	2:15	13.11.19 7:25	2:15	МТЗ	не раб	у	с.Линевичи. При осмотре: разрушение изолятора на оп 182, устранено.	нет/440ч.	440	0,35	17	+4, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	4	13.11.19 11:09	13.11.19 12:20	0:14	13.11.19 12:20	0:14	Ав.Откл.	выв	ну	с.Синельниково-1. Повреждение на вед отпайке	нет/790ч.	790	0,05	3	+2, пасм.	
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	по ф.9 в ТП51 откл. ф.5	13.11.19 12:05	13.11.19 12:30	0:01	13.11.19 22:30	3:07	Ав. Откл.			г.Ник-на-Амуре. В 12-30 включен участок от опоры 9-22/72 до ТП22 (без нагрузки). При осмотре обнаружено падение пяти опор 9-72/24 - 9-72/28 (деревянные,стигли у основания). Устранено.	нет/1000ч.	1000	0,6	9	-10, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	13.11.19 13:53	13.11.19 13:53	0:32	13.11.19 13:53	0:32	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+4, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Кролевыц 110/35/6	25	13.11.19 17:10	13.11.19 17:11	0:24	13.11.19 17:11	0:24	ав.откл	нет	у	с.Суражевка. Планируется обход до 20.11.19	нет/70ч.	70	0,5	14	+6, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Кролевыц 110/35/6	25	13.11.19 17:15	13.11.19 18:46	0:47	13.11.19 19:30	0:47	МТЗ	нет	у	с.Суражевка. В 18:46 отключена отпайка на ОП 66А/1, запитано 11ТП. В 18-59 запитано еще 2 ТП. В 19-30 включен полностью, замечаний нет.	нет/70ч.	70	0,5	14	+6, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	1	13.11.19 17:30	13.11.19 22:14	3:50	13.11.19 22:14	3:50	МТЗ	нет	у	п.Сиваковка. РПВ усл. по прибытию. Обход без замечаний.	школа/320ч.	320	0,3	5	+1, дождь, снег	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	13.11.19 17:33	14.11.19 2:08	0:00	14.11.19 12:24	0:00	Ав. Откл.	выв	ну	Лвл=11,2км. п.Смоляниново, р.Помановка. В 2:08 потребители запитаны от ф.29 ПС Береговая-2 кроме ТП-83024 (быт п.Смоляниново, 16 частн.домов). В 12:24 включено все. В пр. оп. 18-19 убрана ветка	ф.29 ПС Береговая-2	нет/100ч.	100	0,5	5	+7, дождь
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	13.11.19 17:43	13.11.19 18:09	1:03	13.11.19 18:09	1:03	Ав. откл.	выв	у	с.Синий гай,Искра,Майское. Планируется обход.	школа, д.сад., кот., псих.диспансер / 831ч.	831	0,2	12	0, снег	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	13.11.19 17:49	14.11.19 1:44	2:39	14.11.19 1:44	2:39	Откл. КУ"Земля"			г.Большой Камень. Повреждение на вед. отпайке.	кот., д.дом, школа/270ч.	270	0,73	14	+7, дождь	
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	13.11.19 17:50	13.11.19 18:48	0:03	13.11.19 18:48	0:03	МТЗ	нет	у	часть с.Кремово. Планируется обход.	кот./ 1019ч.	1019	0,3	10	0, снег	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	13.11.19 17:53	13.11.19 18:03	0:00	13.11.19 18:03	0:13	МТЗ	ну	у	с.Благодатное. Планируется обход.	кот., школа/482ч.	482	0,39	18	-1, снег	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.15 откл. СП5	13.11.19 17:57	13.11.19 18:01	2:26	13.11.19 18:01	6:50	Ав. Откл.	не раб.	у	РПВ усл. по ТУ. НТК. На оп.105/35 следы перекрытия ф.А,В, коронация. 14.11.19 произведена замена изоляторов всех фаз.	нет/0	0	0,1	1	+1, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	13.11.19 18:02	13.11.19 18:09	0:05	13.11.19 18:09	0:05	МТО	выв.	у	с.Орехово. Планируется обход.	нет/282ч.	282	0,13	6	0, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	13.11.19 18:05	14.11.19 2:43	4:45	14.11.19 2:43	4:45	МТО	ну	ну	с.Старобельмановка. На оп.91 ф.А, ф.В обрыв вязы, оп.103 ф.С обрыв вязы, оп.89 ф.А обрыв вязы, провод на траверсе, ф.В, ф.С сорваны изоляторы. Устранено.	нет/245ч.	245	0,12	9	0, мокрый снег	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	13.11.19 18:06	13.11.19 20:10	0:00	13.11.19 20:10	0:00	Ав. Откл.	нет	у	с.Стенное. На оп.145,301 гнезда, на РТП-10 оп.126/5 под опорой мертвая птица.	школа, д.сад/250ч.	250	0,15	5	0, снег	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	13.11.19 18:09	13.11.19 18:09	0:00	13.11.19 18:09	0:00	МТЗ	у		с.Спаское. Обход без замечаний	нет	0	0	0	-1, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	13.11.19 18:09	13.11.19 18:09	0:00	13.11.19 18:09	0:00	МТЗ	у		с.Воскресенка. Планируется обход.	нет	0	0	0	-1, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	13.11.19 18:10	13.11.19 18:14	0:15	13.11.19 18:14	0:15	МТЗ	ну	у	с.Ярославка,Д/завод,Вознесенка. На РС-407/72 отторел шлейф ф.А со стороны оп.73. Устранено.	д.сад/1781ч.	1781	0,87	20	-2, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	35	Манзовка - Черниговка		13.11.19 18:20	13.11.19 18:20	0:10	13.11.19 18:46	0:10	МТО	выв	у	Находилась на Х.Х. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	0, снег, ветер	

Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	13.11.19 18:20	13.11.19 18:23	0:00	13.11.19 18:23	4:14	МТО	нет	у	п.Халидон,Светлое. Повреждение на вед. ТП.		школа/1293ч.	1293	0,26	19	-2, снег, ветер
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	13.11.19 18:23	13.11.19 18:48	0:31	13.11.19 21:53	0:31	Откл. КУ"Земля"			с.Линевичи. Включен до оп.105, запитано 9 ТП. На оп.182 заменен разрушенный изолятор.	нет/440ч.	440	0,35	17	0, снег, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	6	13.11.19 19:07	13.11.19 19:27		13.11.19 19:27		Ав. Откл.	ну	у	с.Грязнушка. Обход без замечаний.	нет/357ч.	357	0,2	3	-10, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	1	13.11.19 19:14	13.11.19 19:20	0:58	13.11.19 19:20	0:58	МТЗ	нет	у	с.Ивановка, Николаевка, Отрадное. В пр.оп.29-30 произведена подрезка крон деревьев.	школа, кот/1000ч.	1000	0,43	14	-1, снег	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	13.11.19 19:21	13.11.19 19:23	0:28	13.11.19 19:23	0:28	МТО	нет	у	с.Монастырище. Планируется обход.	школа/2619ч.	2619	0,53	12	-1, снег	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	1	13.11.19 19:27	13.11.19 19:31	1:10	13.11.19 19:31	1:10	МТЗ	ну	у	с.Достоевка. В ТП-6057 В РУ-0,4кВ КЗ, перегорел предохранитель 10кВ ф.А.	школа/212ч.	212	0,08	6	-2, снег	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	13.11.19 19:28	13.11.19 19:53	0:15	13.11.19 19:53	0:15	ав.откл	нет	у	г.Партизанск. Планируется обход.	школа, кот./1289ч.	1289	0,95	11	+4, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	13.11.19 19:32	13.11.19 19:32	1:28	13.11.19 19:32	1:28	МТЗ	у		с.Дубовое. Перегорели ПК-10 на КТП-3108. Устранено.	нет	0	0	0	-2, снег, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	13.11.19 19:32	13.11.19 20:02	0:00	13.11.19 20:02	11:21	Откл. КУ"Земля"			с.Чугуевка, Ново-Михайловка, Каменка. При поиске "Земля" самоустранилась. Планируется обход.	школа, кот./1511ч.	1511	0,95	20	+2, дождь	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	13.11.19 19:33	13.11.19 19:39	2:42	13.11.19 19:39	4:27	МТЗ	ну	у	с.Кокшаровка, Польшника. Произведен обход, в пр. оп.140-145 необходима чистка просеки.	котельная, школа, медпункт / 595чел	595	0,1	17	+2, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.15 откл. СП5	13.11.19 19:33	13.11.19 19:34	2:22	13.11.19 19:34	6:03	Ав. Откл.	не раб.	у	РПВ усл. по ТУ. НТК. На оп.105/35 следы перекрытия ф.А,В, коронация. 14.11.19 произведена замена изоляторов всех фаз.	нет/0	0	0,1	1	+1, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	13.11.19 19:49	13.11.19 19:50	1:02	13.11.19 19:50	2:12	МТЗ	нет	у	с.Тимофеевка. Обход без замечаний.	водозабор/нет	0	0,03	4	0 дождь	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	13.11.19 19:55	13.11.19 19:55	1:02	13.11.19 19:55	1:02	МТЗ	у		На крыше КТП-3253 между прох. изоляторами перекрытие птицей.	нет	0	0	0	0, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	13.11.19 20:00	13.11.19 20:02	0:58	13.11.19 20:02	0:58	МТО	нет	у	часть Сибирцево. Повреждение на вед. участке.	нет/492ч.	492	0,3	11	0, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	13.11.19 20:15	13.11.19 20:15	0:00	13.11.19 20:15	0:00	МТЗ	у		На крыше КТП-3253 между прох. изоляторами перекрытие птицей.	нет	0	0	0	-1, снег, ветер	
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	6	13.11.19 20:24	13.11.19 20:38	0:00	13.11.19 20:38	0:00	Ав. Откл.	ну	у	с.Грязнушка. 19.11 следы перекрытия на ЛР-459.	нет/357ч.	357	0,2	3	-10, пасм.	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	13.11.19 20:33	13.11.19 20:33	0:19	13.11.19 20:33	0:19	МТЗ	у		с. Воскресенка. Планируется обход.	кот., д.сад / 593ч.	593	0,44	13	-1, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	13.11.19 20:33	13.11.19 22:49	0:40	13.11.19 22:49	0:40	МТЗ	ну	ну	с.Спаское. На крыше КТП-3253 между прох. изоляторами перекрытие птицей.	нет / 42ч.	42	0,3	7	-1, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	13.11.19 20:35	13.11.19 20:39		13.11.19 20:39		МТО	нет	у	часть Сибирцево. Повреждение на вед. участке.	кот., поликлиника / 492ч.	492	0,3	11	-1, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	13.11.19 22:12	13.11.19 22:12	0:00	13.11.19 22:12	5:10	МТЗ	у		На КТП-3113 перегорели ПК-10. Устранено.	нет	0	0	0	-4, снег, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.15 откл. СП5 В-10 Марково	13.11.19 22:32	13.11.19 22:34	0:22	13.11.19 22:34	0:22	ав.откл	не раб	у	с.Марково. На оп.105/35 следы перекрытия ф.А,В, коронация. 14.11.19 произведена замена изоляторов всех фаз.	нет / быта нет	0	0,03	2	-4, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	13.11.19 23:22	14.11.19 0:22	0:02	14.11.19 5:56	0:02	МТЗ	нет	ну	г.Партизанск. В 0:22 включен без 6 ТП. В 1:35 запитано от резерва кроме 2-х ТП. На оп.80 обрыв провода ф.С. В 5:56 ф.17 отключился от МТЗ.	ф.9	ТНС, д/с / 2141чел	2141	1,1	14	-1, ветер
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	14.11.19 0:09	14.11.19 0:24	0:00	14.11.19 0:24		МТЗ	нет	у	с.Чистоводное. Произведен обход, на ОП 504 устранили срыв изолятора ф.В.	котельная, школа / 115чел	115	0,1	6	-1, ветер	
Прим.СЭС	10	РП Новоиколаевка	9	14.11.19 0:16	14.11.19 0:28	0:35	14.11.19 0:28	0:35	МТЗ	выв	у	с.Фурманово. Обход 15.11.19	нет / 269чел	269	0,1	5	0, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.15 откл. СП5 В-10 Марково	14.11.19 0:25	14.11.19 0:28	0:10	14.11.19 0:28	0:10	ав.откл	не раб	у	с.Марково. На ОП 105/35 заменили три изолятора.	нет / быта нет	0	0,03	2	-8, снег, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	14.11.19 0:33	14.11.19 0:52	0:58	14.11.19 4:16	58:17	"земля" от КУ			с.Черниговка,Грибное,Горный Хутор. Включен до РС-727/60/49 без 2 х ТП. На оп.60/121 обрыв вазки по ф.В. Устранено.	санаторий, котельная / 489чел	489	0,2	7	-3, пасм	
Прим.ЦЭС	35	Хороль - РП-2 - РП-1 - РП-4 - Камень-Рыболов		14.11.19 2:54	14.11.19 3:45		14.11.19 9:40		МТЗ	ну	ну	Обесточены 4 ПС-35кВ Вл.Петровка, Морозовка, Мельгуновка, Рыбхоз. В 3:45 запитана ПС Вл.Петровка от ф.6 ПС Камень-Рыболов. В 4:14 включена ВЛ-35 с отключенными РП-4 и РП-1, запитана ПС Рыбхоз. На ПС Мельгуновка по Т-2 работа КЗ 35, ОД 35 не отключился, выпавших блиннеров нет. В 05:28 (ч/з 2:34) включены ПС Морозовка и Т-1 (35/6) на ПС Мельгуновка. Остается отключен Т2 (35/10) на ПС Мельгуновка (700чел, 0,2МВт). Произведен осмотр Т2: в расширительном баке отсутствует масло (хищение), следов подтеков нет, в газовом реле воздух. Есть следы масла на земле под сливными кранами. Сообщено в полицию. В 7:30 бригада выехала с маслом из г.Уссурийск. Долито масло в Т2. В 9-25 Т2 включен на Х.Х., в 9-40 весь потребитель запитан. с 14-00 до 16-46 Т2 на ПС Мельгуновка выводился по заявке в ремонт. Проведена проверка РЗА, замечаний нет, отрегулировали КСА КЗ 35Т2	ф.6 ПС Камень-Рыболов	2 котельные, школа, д/с, КНС / 2000чел	2000	1,2		-9, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	Строительство	14.11.19 2:57	14.11.19 7:30	5:23	14.11.19 7:30	6:17	МТЗ	ну	ну	п.Лозовый. В 4:08 запитано 8 ТП от ф.9 ПС Партизан. В пр.оп.1-2 обрыв провода ф.С, в пр.оп.1-1/1 с/слет проводов ф.В и ф.С, в пр.оп.1\1-1\2 обрыв провода ф.С. Устранено.	интернат, школа / 759чел	759	0,3	18	-3, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	14.11.19 4:00	14.11.19 5:26	0:58	14.11.19 10:00	1:46	ав.откл	нет	ну	Цвл=8,8км. часть г.Партизанск. В 5:26 запитано от резерва кроме 4-х ТП. В 5:38 запитано без 3-х ТП. В 10-00 включено все, в пр. опор 19-20 убрана ветка с проводов ф.В,С.	ф.16	котельная, школа / 1289чел	1289	0,95	16	-4, ветер
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	4	14.11.19 4:49	14.11.19 4:49		14.11.19 4:49		МТЗ	у		Планируется обход.	нет	0	0	0	-8, ветер	

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	14.11.19 5:56	14.11.19 7:12	0:42	14.11.19 13:15	0:42	МТЗ	нет	ну	Лвл=12,2км. часть г.Партизанск. В 7:12 включен без 3-х ТП. В 11:36 оставшиеся ТП перезапитаны от ф. 20 ПС Партизан. Острили обрыв провода: на ОП 80, в пр.оп.48/1 - 48/2, схему привели в исх. состояние	ТНС, д/с / 214чел	2141	1,1	10	-6, ветер	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	15	14.11.19 7:08	14.11.19 7:08	0:00	14.11.19 7:08	0:00	МТЗ	у		с.Михайловка, Молдовановка, Фурминово. При обходе в пролете ОП 331-332 обнаружено упавшее дерево, провода не повреждены	нет	0	0	0	-8, ветер	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	14.11.19 9:29	14.11.19 12:02	0:00	14.11.19 16:01	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Яковлевка, Покровка. I ВЛ- 26,8 км. В 10:45 включен до оп.71. Запитали 5 ТП. В 12:02 запитано еще 2 ТП. В 16:01 включен полностью. В пр.оп. 166/14-166/14/1 провис проводов из-за налипания снега.	нет/595ч.	595	0,38	12	+11, пасм.	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	16	14.11.19 10:41	14.11.19 10:54	0:08	14.11.19 10:54	20:38	МТЗ	ну	у	с.Малышево, Сикачи-Алян. Повреждение на вед. ТП.	д.дом, школа, котельная/1460ч	1460	0,38	11	-11, ветер	
ЭС ЕАО	10	ДСК 35/6	223	14.11.19 10:52	14.11.19 16:27	1:34	14.11.19 16:27	4:00	МТЗ	ну	ну	с.Николаевка. Повреждение на вед участке (вед. ТП "РЦ" обрыв проводов ф.А,В от проход. изоляторов в сторону ОП223-00/13)	очистные, водозабор/ быта нет	0	0,3	2	-8, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	1	14.11.19 11:57	14.11.19 12:10	1:33	14.11.19 13:40	1:33	МТЗ	выв	ну	с.Гаровка-1, с.Гаровка-2. В 12-10 включено до ТП 383 (остается откл. 3 ТП, быт) (котельная питается от вед. ТП 385 МУП РЭС, от котельной запитан один 3-х этажный дом, 6 семей в с.Гаровка). В 13:40 включено все. На оп.36/3 заменили изолятор	котельная, насосная, д.сад, школа, в/ч/3568ч.	3538	1,1	18	-10, ветер	
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	93	14.11.19 12:03	14.11.19 12:03	1:14	14.11.19 12:03	1:14	МТЗ	у			нет	0	0	0	-8, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	14.11.19 12:15	14.11.19 12:41	1:13	14.11.19 12:41	1:13	МТЗ	нет	у	с.Благодатное, Лесное. Повреждение на вед. ТП.	школа, котельная/546ч.	546	2,25	7	-10, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	ОПХ 35/10	2	14.11.19 13:22	14.11.19 13:36	1:37	14.11.19 13:36	213:32	МТЗ	ну	ну	с.Восточное. В 13-36 включен до ТП 2082 (запитано 8 ТП, котельная). В 15-03 включен полностью, повреждение не выявлено	кот., д.сад/1500ч.	1500	0,69	12	-10, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Дормидонтовка 110/10	9	14.11.19 13:45	14.11.19 14:05	1:33	14.11.19 14:05	6:13	МТЗ	ну	ну	п.Дормидонтовка. Повреждение на вед участке	котельная, школа/540ч.	540	0,27	6	-10, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	по ф.4 откл. СПЗ	14.11.19 13:59	14.11.19 15:12	0:05	14.11.19 15:12	0:05	МТЗ	нет	у	часть Прохоры. Планируется обход.	нет/204ч.	204	0,1	4	-8, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	14.11.19 14:43	14.11.19 14:52	1:39	14.11.19 14:52	1:39	МТЗ	нет	у	с.Благодатное, Лесное. Повреждение на вед. ТП.	школа, котельная/546ч.	546	2,25	7	-10, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	14.11.19 15:02	14.11.19 15:10	5:35	14.11.19 15:10	5:35	МТЗ	выв	у	п.Бычиха. Планируется обход 18.11.19.	нет/ быта нет	0	0,54	2	-10, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	14.11.19 15:14	14.11.19 16:05	1:02	14.11.19 16:05	6:29	МТЗ	ну	у	с.Марусино, Соколовка. Планируется обход.	котельная, школа/862ч.	862	0,16	11	-10, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	6	14.11.19 15:49	14.11.19 16:14	0:00	14.11.19 16:54	0:00	МТО	ну	ну	с. Березовка. В 16:14 вкл. до ТП-2133 (запитано 9ТП). В 16:54 в пролёте опор №13/14-13/15 схлст проводов.	школа / 3650ч.	3650	1	14	-10, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	7	14.11.19 16:37	14.11.19 17:45	0:00	14.11.19 17:45	0:00	МТЗ, 33	нет	ну	с. Черняево. В пролете ОП 13-14 убрана ветка	котельная, школа, КНС/723ч.	723	0,18	7	-10, ветер	
Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Дружба		14.11.19 19:49	14.11.19 21:57	1:35	15.11.19 3:17	1:35	МТО	ну	ну	ИМФ по Ф"А"и"В" -3,7 км (лвл=22,1 км). Схема сети ремонтная (отключена ВЛ 35кВ Пограничная-Богуславка, заявка на выpravку 5 опор с 11 по 15.11.19). При РПВ появилась "земля". Обесточены ПС Пограничная, Дружба, Барано-Оренбургская. В 21:57 введена в работу ВЛ-35 Богуславка-Пограничная, запитаны все потребители. ВЛ-35 Липовцы-Дружба в пр.оп.34-36 обрыв провода с падением на землю, оп.35 провод поврежден в лодочке. Устранено.	ВЛ-35 Богуславка Пограничная	часть Пограничного р-на, 12 котельных / 6300ч.	6300	6,1	37	-8, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	6	14.11.19 20:24	14.11.19 20:55	1:35	14.11.19 20:55	1:35	МТО	ну	у	с.Березовка. Планируется обход.	школа / 3650чел	3650	1	14	-13, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	4	14.11.19 22:35	14.11.19 22:35	1:07	14.11.19 22:35	1:07	МТЗ	у		Планируется обход.	нет	0	0	0	-11, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Береговая-2 - Топаз - Песчаная		15.11.19 2:20	15.11.19 2:20	2:58	15.11.19 2:20	2:58	ТНЗНП 1ст	у		ИМФ ф.В-0 11,3 км.	нет	0	0	0	-4, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	21	15.11.19 3:30	15.11.19 4:03	0:00	15.11.19 4:03	0:00	МТО	ну	у	с. Березовка. Планируется обход.	д/с / 2500чел	2500	1,1	7	-15, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	12	15.11.19 5:07	15.11.19 5:30	3:01	15.11.19 5:30	3:01	МТЗ	выв	у	с. Елабуга. Планируется обход.	школа, д/с / 493чел	493	0,1	6	-15, ветер	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	15.11.19 5:35	15.11.19 5:35	0:17	15.11.19 5:35	5:57	МТЗ	у			нет	0	0	0	-15, обл.	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	15.11.19 6:00	15.11.19 7:37	0:00	15.11.19 8:53	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Валуево, Червона Армия. Включен до ЛР-726, без с.Червона Армия (котельная на ДГ). Оп.322 снята птица, все включено	котельная (есть ДГ) / 418чел	418	0,2		-15, обл.	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	15.11.19 7:25	15.11.19 10:29	1:52	15.11.19 10:29	1:52	МТО	выв	ну	Повреждение на вед. участке.	дачи	0	0,54		-15, ветер	
Прим.СЭС	6	Ракушка 110/6	12	15.11.19 8:11	15.11.19 14:54	1:30	15.11.19 14:54	1:30	"земля" от КУ			с.Туманово. Оп. 30 обнаружен обрыв вязы по ф."А". провод упал на траверсу. Устранено. ПС Р не могут вклять тележку В 10 в рабочее положение (развальцевался ролик тяги на направляющей). Устранено, все включено	нет / 10чел	10	0,02	3	-11, ясно	
Хаб.ЦЭС	35	Маяк 35/10	8-35 Т1	15.11.19 8:15	15.11.19 11:06	1:34	15.11.19 11:06	1:34	ГЗ	запр	ет	Обесточилась 1сш-10кВ. Одновременно отключились вед. ф.1, ф.6, ф.7. Котельная п.Маяк запитана от ДГ. Внешний осмотр Т1 (6300 кВА) без замечаний. В 10:38 выведены защиты тр-ра, введено опер.ускор защит по питающей ВЛ-35 Елабуга - Маяк, включен на х.х. Т1. В 11:06 1сш-10 кВ включена на Х.Х. В 11:44 включены все потребители. Повреждение контроль.кабеля газовой защиты тр-ра (ложная работа ГЗ). Устранено по неотлож.заявке с 15:15 до 17:10 (с соглас-м с потреб).	котельная, школа, скважина / 2504чел	2504	4,3		-15, ветер	

Прим.ЮЭС	35	Давыдовка 110/35/6	В-35 Т1	15.11.19 8:21	15.11.19 8:25	1:36	15.11.19 19:10	1:36	МТЗ	выв	не прозв	Обесточены 1,2сш-35 ПС Давыдовка, ПС 35кВ Шмидтовка, Тавричанка, 2С-35,6кВ ПС Надеждынская. Обеспечен резерв от Т2. ПС-35/6 Шмидтовка: на Т-2 (2,5МВА) по вводам 35 кВ: ф.А отгорел шлейф, ф.В разрушение изоляции ввода под оголовником, ф.С своды дугового перекрытия, сколы, обнаружена ворона между вводами 35 и 6 кВ Т2 (В-35-Т2 и СВ-35 не отключался), в 9-53 (ч/з 1 ч 32 мин) нагрузка Т2 ПС Шмидтовка запитана от Т1 по 6 кВ. ПС Надеждынская: В 35 Шмидтовка блинкер МТЗ, АПВ усп. В 13:48 на ПС Давыдовка проверка цепей управления В-35-Т1 без замечаний, включен в работу. В 17:30 на ПС Шмидтовка заменены ввода В-35-Т2, в 19:10 включен в работу. На ПС Давыдовка по линии ВЛ-35 Давыдовка - Шмидтовка вместо выкл-ля смонтирован реклоузер, ООО "Таврида-электрик" неверно выставлены уставки на терминале защит, откорректированы 21.11.19	В-35 Т2	часть Надеждынского р-на / 4979чел	4979	17,7		-8, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	3	15.11.19 8:45	15.11.19 15:11	0:05	15.11.19 15:11	0:05	МТЗ	нет	ну	П/з перешла на ДГ. Оп.71 обрыв вязки ф.А. Устранено		п/з котельная / 32чел	32	0,02	3	-15, ветер
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	15.11.19 9:36	15.11.19 9:36	2:13	15.11.19 9:36	2:13	МТЗ	у		с.Песчаное,Смидовичи		нет	0	0	0	-5, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	6	15.11.19 10:23	15.11.19 10:39	0:24	15.11.19 10:39	0:24	МТЗ	ну	у	оп. 10 обрыв вязки.		эл.котельная с.Волково / быта нет	0	0,135	2	-10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	18	15.11.19 10:52	15.11.19 10:54	1:02	15.11.19 10:54	5:14	Ав.откл	нет		Повреждение на вед. участке.		быта нет	0	0,9	1	-1, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	33	15.11.19 11:26	15.11.19 13:00	0:00	15.11.19 17:25	0:12	МТЗ	выв	ну	Включен без 4ТП. В 14:55 запитано ф.1 Горький еще 3ТП. Остается обесточено 1ТП. В пролете оп 60-61 убрана ветка	ф.1 Горький	насосная / 510 чел	510	1,5	8	-12, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	12	15.11.19 11:44	15.11.19 11:50	0:00	15.11.19 11:50	13:19	МТЗ	ну	у	п.Елабуга		школа, дс / 493 чел	493			-12, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	15.11.19 12:12	15.11.19 12:25	0:00	15.11.19 12:25	0:00	Ав.откл	выв	у			котельная, очистные, дс, школа, КНС / 1344 чел	1344	0,88		-12, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	15.11.19 12:28	15.11.19 12:58	0:00	15.11.19 12:58	0:00	МТЗ	выв	у	п.Бычиха		дачи	0	0,54		-12, сильный ветер
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	15.11.19 12:52	15.11.19 12:53	1:11	15.11.19 12:53	2:29	Ав.откл	выв	у	п.Кипарисово1		школа, 2 котельн / 184 чел	184	0,67	11	-12, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	2	15.11.19 12:55	15.11.19 14:05	0:06	15.11.19 16:15	0:06	МТО	выв	ну	Выделен уч-к, обеспечен резерв без 3ТП. Повреждение на вед.ТП. В 16:15 все включено	ф.10 Ракитное	дс / 160 чел	160	0,4	6	-12, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	8	15.11.19 13:23	15.11.19 14:40	1900:47	15.11.19 18:57	1900:47	Ав.откл	выв	ну	Включен без 3ТП (запитано более 50% нагрузки). Пр.оп.56 к ТП - 1481 обнаружен схлест проводов. Устранено	ф.11 Анастасьевка	в/ч / 385 чел	385	0,26	5	-12, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	15.11.19 13:27	15.11.19 14:13	2:27	15.11.19 20:38	2:27	МТО с "землей"	выв		Поврежден голов.КЛ от ПС до ТП-81001. МП: 240 м от ТП-81001, повреждена соед.муфта. Устранено	ф.16 Береговая-1	теплопункт / 1000чел	1000	2	10	-6, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	15.11.19 13:29	15.11.19 14:18	0:00	15.11.19 16:31	0:00	Ав.откл	ну	ну	Включен без 5ТП. В 15-35 включен без 3ТП. В 16:31 полностью. Повреждение на вед.ТП		2 школа, дс, 2 котельн / 1057 чел	1057	0,16	11	-12, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Пронькино 35/10	93	15.11.19 13:53	15.11.19 15:51	0:36	15.11.19 15:51	0:36	Ав.откл		у	с.Пронькино,Красный Восток. Следы перекрытия на прох. изол. Ф.-А,В ТП-401.		нет / 150 чел	150	0,07	4	-12, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	142	15.11.19 13:55	15.11.19 13:55	0:11	15.11.19 13:55	0:11	МТЗ	у		оп.142-00/4 до оп.142-01/1 провис провода, следы перекрытия		нет	0	0	0	-12, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Найфельд 35/10	142	15.11.19 14:39	15.11.19 14:39	4:53	15.11.19 14:39	4:53	МТЗ	у		с.Петровка, Найфельд		нет	0	0	0	-12, сильный ветер
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	1	15.11.19 15:15	15.11.19 16:04	0:26	23.11.19 14:22	0:26	МТЗ	выв	ну	Выделен поврежденный каб. уч. от ЦРП-3 яч.4 до ТП-111 яч.3, все запитано. 18.11.19 определено МП 118м от ТП-111.Каб. проходит в гор. Черте. 20.11.19 получено согласование, начаты земляные работы. 21.11.19 продолжение земляных работ, требуется вскрывать дорожное покрытие. 22.11.19 МП откопано. 23.11.19 повреждение устранено	ф.98 ЧТФ	котельная, школа, дс / 1115 чел	1115	1	17	-12, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	15.11.19 15:42	15.11.19 16:36	2:58	15.11.19 16:36	2:58	Ав.откл	выв	у	с.Ровное, Сергеевка		школа, котельная / 1569 чел	1569	0,8		-13, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	23	15.11.19 15:50	15.11.19 17:12	0:22	15.11.19 21:47	0:22	Ав.откл	выв	ну	В 16:24 запитано 3ТП. В 17:12 включен без 2ТП. ТП-1383 заменен опор. изолятор на вставкудержателя. В 19:40 включен без одного ТП. В 21:47 вкл. полностью, в пролете опор 56-57 устранен схлест проводов		школа, д.дом / 3450 чел	3450	0,6	9	-13, ветер
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	5	15.11.19 16:20	15.11.19 20:05	0:00	15.11.19 20:05	0:00	"земля" от КУ			Пр.оп.13-14 обнаружен обрыв провода по ф.А возле оп. 14. Устранено		нет / 306 чел	306	0,2	2	-8, ясно
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	2	15.11.19 16:36	15.11.19 16:47	0:51	15.11.19 16:47	5:57	Ав.откл	нет	у	с.Н.Георгиевка, Фадеевка		котельная / 330 чел	330	0,1	9	-5, ясно
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	16	15.11.19 16:45	15.11.19 17:45	1:07	15.11.19 17:45	1:07	МТЗ	выв	ну	Оп.239 был вырван крюк изолятора ф.В. Устранено		нет / 1221 чел	1221	0,7	5	-12, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Ин-тяга 220/27,5/10	8	15.11.19 16:49	15.11.19 18:03		16.11.19 14:19		МТЗ	нет	ну	по фидеру была запитана нагрузка ф.3 Хабаровская. Оп.8-00/1-2 обрыв проводов ф.А,В. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено, схема восстановлена	ф.7 Ин-тяга	2 котельные, школа, дс / 400 чел	400		10	-12, сильный ветер

ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	15.11.19 16:53	15.11.19 18:49	1:32	15.11.19 18:49	1:32	"земля" от КУ			Оп.233-00/66 обрыв виазы ф."В", провод лежит на траверсе. Устранено		школа, котельная, дс / 698 чел	698	0,4	14	-12, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	15.11.19 18:27	15.11.19 21:38	634:30	16.11.19 13:03	634:30	Ав.откл	выв	ну	по фидеру была нагрузка ф.8 ПС Шмидтовка. В 20:30 ф.8 Шмидтовка запитан по норм.схеме в 21:29 запитано 14 ТП от ф.20 Надеждинская. В 21:38 запитано еще 9 ТП. В 22:07 включен до оп.52, запитано 2 ТП. На уч-ке от оп.52 до оп.53 повреждение КЛ, в 23:59 переподключен резерв.кабель. При включении обнаружено отсутствие ф.С на уч-ке от ПС до оп.50 (СИПЗ(1*120). На оп.53 отключен РЛ и в 02:03 запитаны все потребители от ф-9 ПС Надеждинская Оп.7 обнаружено отгорание шлейфа по ф."В". Устранено, схема восстановлена	ф.20, 9 ПС Надеждинская	нет / 540 чел	540	3	34	-4, ясно
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	15.11.19 18:55	15.11.19 18:55	0:42	15.11.19 18:55	0:42	МТЗ	у		с.Спаское	нет	0	0	0	-6, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Барано-Оренбургская 35/10	1	15.11.19 20:02	15.11.19 20:05	0:41	15.11.19 20:05	0:41	ав.откл	выв	у	с.Байкал, Алексеевка	школа, котельная / 165 чел	165	0,02	6	-7, ясно	
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	15.11.19 20:33	15.11.19 20:33	0:01	15.11.19 20:33	0:01	МТЗ	у		с.Биджан Степное	нет	0	0	0	-7, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Дубки 35/10	7	15.11.19 22:00	15.11.19 23:32	0:26	16.11.19 0:01	0:26	МТЗ	ну	ну	п.Князеволонка. Повреждение самоустранилось	ф.12 ПС Дубки	котельная/1200ч	1200	1,2		-15, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	1	15.11.19 23:45	16.11.19 0:28	1:20	16.11.19 0:28	1:20	МТЗ	нет	у	п.Киинск	котельная, д.сад, школа/612ч.	612	0,12	10	-16, ветер	
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	7	16.11.19 2:23	16.11.19 2:23	4:38	16.11.19 2:23	5:28	МТЗ	у		п.Советский, Подгорный, Бардагон	нет	0	0	0	-14, пасм.	
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	24	16.11.19 7:01	16.11.19 7:12	4:31	16.11.19 7:12	4:31	МТО	выв	у	с.Некрасовка	д.сад/859ч.	859	0,2	3	-12, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	25	16.11.19 7:01	16.11.19 13:21	0:17	16.11.19 18:25	0:17	МТО	выв	ну	с.Некрасовка. В 13:21 нагрузка ТП-2039 запитана от ДГ, выделено 2 каб. уч.. Первое МП КЛ 10 кВ на расстоянии 80 м. от ПС Некрасовка, Второе МП: между ТП-2039 и ТП-2005, 400 м от ТП-2005. После устранения первого МП, фидер введен в работу, потребитель запитан по норм.схеме. В 19:00 приступили к устранению второго МП по неотл.заявке, работы завершены в 23:18, повреждение устранено	ТП-2039 запитана от ДГ	д.сад, школа/180ч.	180	0,1	1	-12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	16.11.19 8:13	16.11.19 8:21	1:42	16.11.19 8:21	1:42	МТЗ	нет	у	часть г.Партизанск	нет/1548ч.	1548	1,3	13	-10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	16.11.19 10:30	16.11.19 10:37	0:00	16.11.19 10:37	0:00	МТЗ	нет	у	в ТП 7423 произведена замена предохранителя 6 кВ ф."А" на вводе, других замечаний не обнаружено.	нет/1548ч.	1548	1,3	13	-4, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 РКЛ оп.129	16.11.19 10:46	16.11.19 10:47	0:00	16.11.19 10:47	0:00	Ав.откл	нет	у		школа, скважина, котельн 2 / 935 чел	935	0,25	14	-5, ветер	
Хаб.ЦЭС	35	Индустриальная - Протока	№1 (Т-85)	16.11.19 11:45	16.11.19 11:45	0:49	16.11.19 13:02	0:49	"земля" от КУ			Нагрузка предварительно переведена на КЛ 35 кВ Индустриальная - Протока №2 (Т-84). При осмотре ПС Протока обнаружено повреждение кабельной муфты 35 кВ ф.А в камере трансформатора 1Т (трансформаторного выключателя нет, только линейный). Устранено по неотлож.заявке, в 20:20 схема восстановлена	цепь №2	нет	0	0	0	-5, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 РКЛ оп.129	16.11.19 12:01	16.11.19 12:07	1:14	16.11.19 14:07	1:41	Ав.откл	нет	ну	Обеспечен резерв без 7ТП. В 12:52 включен без 2ТП. В 14:07 полностью (нагрузка оставшихся двух ТП переведена на ф.3 Тихменеве)	ф.3 Тихменеве	школа, скважина, котельн 2 / 935 чел	935	0,25	14	-5, ветер
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	16.11.19 12:42	16.11.19 15:12	0:01	16.11.19 17:09	1:44	"земля" от КУ			Включен без 5ТП. Оп.18-05/10 обрыв виазы. В 17:09 полностью. Повреждение на вед.уч-ке	нет / 700 чел	700	0,5	17	-5, ветер	
Прим.ЗЭС	35	Тихменеве 35/10	СВ-35	16.11.19 13:27	16.11.19 17:35	0:42	16.11.19 19:35	0:42	СВ-35: МТЗ, по Т1: ДЗТ			Обесточена ПС-35/10 Тихменеве (однотрансф. работа ОД-К3-35 Т1). Одновременно откл-ся СП-9 ф.3 Тихменеве (РСК, МТЗ, на фидере была нагрузка РКЛ оп.129 ф.13 ПС Лесозаводск). ПС Тихменеве: СВ 35 отключился от МТЗ, АПВ не работало, ОД 35 Т-1 от ДЗТ, включен КЗ 35 Т-1, отключен В-10 ф.3, в 10 Т-1 не отключился. Осмотр зоны действия ДЗТ Т-1 без замечаний. В 14:51 включен СВ-35, Т1 в работе на х.х. Не включается В-10-Т1, поврежден диод в цепи катушки включения. В 17:35 (ч/з 4 ч 8 мин) нагрузка 1сш-10 кВ запитана по сети 10 кВ от ф.13 ПС Лесозаводск (кроме вед.ф.1, быта нет, без нагрузки). В 19:35 устранена неисправность на В-10-Т1, включен в работу, все запитано. Проверка РЗА - выявлена неисправность ТТ-35 ф.С, требуется замена. Заявка до 31.01.2020	ф.13 Лесозаводск	котельная, насосная, дс / 917 чел	917	0,5	9	-5, ветер
Прим.ЗЭС	10	Тихменеве 35/10	по ф.3 СП-9	16.11.19 13:27	16.11.19 16:26	0:05	16.11.19 16:26	0:05	Ав.откл			на фидере была нагрузка РКЛ оп.129 ф.13 Лесозаводск. Включен в работу. ТП-1023 перегорели ПК, устранено	нет / 562 чел	562	0,4	7	-5, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	16.11.19 16:00	16.11.19 16:54	1:09	16.11.19 16:54	1:09	Ав.откл	нет	у	с.Каленовка	вч, котельная / 1019 чел	1019	0,33	10	-3, ясно	



Прим.СЭС	110	Молодёжная 110/35/6	T1	16.11.19 19:06	16.11.19 19:10	0:48	17.11.19 6:00	0:48	ЭДЗ	запрет		Одновременно отключился СВ-110 (ДЗ, ЭНЗ АПВ ну), работа ОД-КЗ-110 Т1 (КЗ-110 Т1 включился, ОД-110 Т1 не откл-ся). Обесточены 1сш 110/6 кв ПС Молодежная, 4,61 МВт, 12104 чел (Т1 был в работе с нагрузкой 1сш-6 кв, Т2 с нагрузкой 35 кв, 2сш-6 кв), 1,2СШ-110 ПС Чугуевка (10,7 МВт, 8156 чел). В 19:10 на ПС Чугуевка введен в работу АТ-1, потребитель запитан. ЭДЗ в КРУН 6 яч.2 ТСН-1. На ПС Молодежная в 20:02 (ч/з 56 мин) разобрана схема яч.2 ТСН-1, включен СВ-6, все запитано. В 23:10 из Кавалерово выехала бригада РЗА для проведения проверки. В 2:40 бригада прибыла на ПС. В 4:08 допущена для проверки РЗА. В 6:00 Т1 включили в работу. Проверка РЗА без замечаний. Выполнена ревизия ОД 110 Т1 (обледенение соед. тяги привода с рычагом поворотного механизма). Осмотр яч.2 ТСН1 без замечаний (выведен в резерв). 19.11.19 проведена доп. проверка, в яч. №3 (предохр. отсек ТСН-1) следы дуг. перекрытия по поверхности ПР-6 ф.-В, произведена замена опорного изолятора.	ПС Чугуевка АТ1, ПС Молодежная Т2	г.Арсеньев, с.Чугуевка / 20260 чел	20260	15,3			-10, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	78	16.11.19 20:16	16.11.19 21:01	1:55	17.11.19 0:21	1:55	МТЗ	ну	не прив.зв.	с.Ленинское. На оп 78-00/50 обрыв шлейфа ф"В". Устранено		2 котельные / 1280 чел	1280	0,25	8	-5, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	17.11.19 9:44	17.11.19 10:31	0:00	17.11.19 10:31	1:08	Ав.откл.	нет	у	с.Данильченко. Осмотр на 18.11.19.		нет / 46 чел	46	0,03	2	-3, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Малиново 35/10	по ф-4 откл. РКЛ СП-21	17.11.19 12:11	17.11.19 15:32	0:27	17.11.19 15:32		КУ "земля"			с.Дубровка, Ариадное, Пожига. Обрыв вязки оп.254 Ф-А.		нет / 761 чел	761	0,1	9	-10, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	17.11.19 15:40	17.11.19 16:33	0:29	19.11.19 21:18	0:29	МТЗ	нет	не прив.зв.	п.Тимирязевка. Вкл. без ЗТП-1101, повреждение КЛ в сторону ф-3 Тимирязевка (в результате проведения не санкционированных земляных работ МУП Уссурийский водоканал, сообщено в полицию). В 18:01 кабель выделен из схемы, потребитель запитан. 19.11.19 смонтирована муфта, включен в 21:18.		Кот, Шк. / 400 чел	400	0,08	9	+2, ясно	
Прим.ЗЭС	35	Спаск - Красный Кут		17.11.19 19:41	17.11.19 20:13	0:00	19.11.19 19:19	0:43	ДЗ 1ст	ну	у	В 19:41 откл. от ДЗ 1ст, ИМФ ф."В,С" 16,2 км (вся длина 15,4 км), АПВ усп, появилась "земля". В 20:08 откл. КУ, на ПС Вишневка повреждение ввода ф.-С В-35 Т2 в сторону ШР (В-35 Т2 вывели из схемы, Т2 был в резерве). ВЛ-35 включена, потребитель запитан. 19.11.19 устранено.		5445 чел	5445	1,9	66	-10, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	18.11.19 3:37	18.11.19 4:27	0:24	18.11.19 4:27	0:41	Ав.откл	нет	у			нет / 600 чел	600	0,2	2	-4, мокрый снег	
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	12	18.11.19 6:26	18.11.19 7:40	1:05	18.11.19 7:40	1:05	МТО	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке		школа, дс / 792 чел	792	0,2	11	-10, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	18.11.19 6:45	18.11.19 11:18	0:01	18.11.19 11:18	5:39	МТЗ	выв	ну	Включен частями успешно.		школа, котель / 115 чел	115	0,17	6	+5, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	18.11.19 6:50	18.11.19 7:08		18.11.19 7:08		МТЗ	выв	у			нет / 3600 чел	3600	0,8	16	+5, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка-тяг 110/27,5/10	3	18.11.19 7:16	18.11.19 11:43	0:32	18.11.19 11:43	43:06	Ав.откл	выв	ну	Снята ветка на опоре №32		нет / 250 чел	250	0,4	8	+5, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Россия 35/10	8	18.11.19 7:33	18.11.19 11:27	0:00	18.11.19 12:05	0:00	МТЗ	не раб	ну	Вкл. без 2-х ТП. В 12:05 всё вкл, повреждение на вед. ТП.		школа, дс / 250 чел	250	0,5	5	-5, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	18.11.19 7:36	18.11.19 9:00	0:26	18.11.19 9:00	0:26	МТЗ	не раб	у	При осмотре в КТП-1080 сильная коронация на проходных изоляторах ф.А,В,С, устранено.		нет / 1500 чел	1500	1,7	20	-5, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	18.11.19 7:37	18.11.19 15:04	0:04	18.11.19 15:10	0:04	МТЗ	нет	ну	Включён в 10:19 до РЛ-1, запитано ЗТП. В 15:04 без 1 ТП. Излом дер. оп.55,56, произведена замена в 21:32. Всё вкл. в 15:10.		нет / 231 чел	231	0,94	19	+5, дождь, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	9	18.11.19 7:40	18.11.19 7:40	0:39	18.11.19 7:40	0:39	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	-5, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	18.11.19 7:47	18.11.19 10:06		18.11.19 16:36		"земля" от КУ			Вкл. без 9-ти ТП. В 11:07 без 5-ти ТП, в 13:10 без 2-х ТП. В 16:36 включён полностью после обхода, замечаний нет.		насосная, дс / 1990 чел	1990	0,7	20	+5, дождь, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	18.11.19 7:50	18.11.19 8:02	1:41	18.11.19 8:02	18:69:53	Ав.откл	выв	у	Обход без замечаний.		быта нет	0	0,5	4	-5, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	18.11.19 7:52	18.11.19 8:29	0:00	18.11.19 8:29	0:00	Ав.откл	нет	у	19.11.19 в пр.оп.7-8 выполнена перетяжка проводов.		нет / 70 чел	70	0,5	9	-2, мокр снег	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	18.11.19 7:55	18.11.19 10:01	0:48	18.11.19 11:44	0:48	Ав.откл	нет	ну	Вкл. без 18-ти ТП. В 11:44 вкл. полностью успешно. Обход без замечаний.		насосная / 200 чел	200	3,2	40	-2, мокр снег	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	18.11.19 8:00	18.11.19 8:12	0:02	18.11.19 8:12	0:49	МТЗ	выв	у	19.11.19 На оп.265 повреждение изолятора в сторону оп.266 по ф.В, устранено. В пр.оп.259-260 убрали ветку.		теплупункт / 270 чел	270	0,7	14	+4, дождь, ветер	
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	1	18.11.19 8:15	18.11.19 8:18	0:18	18.11.19 8:18	0:18	МТО	ну	у	Планируется обход.		школа, котельная, дс / 752 чел	752	0,11	6	+5, мокрый снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	31	18.11.19 8:19	18.11.19 8:40	0:23	18.11.19 8:40	0:23	ав.откл	нет	у	Планируется обход.		нет / 940 чел	940	1,6	6	+5, мокрый снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	18.11.19 8:20	18.11.19 10:08	1:03	18.11.19 12:46	1:03	МТЗ	выв	ну	Вкл. без 5-ти ТП. В 12:23 без 3-х ТП. В 12:46 вкл. полностью успешно. 19.11.19 На оп.265 повреждение изолятора в сторону оп.266 по ф.В, устранено. В пр.оп.259-260 убрали ветку.		котельная / 270 чел	270	0,73	14	0, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	18.11.19 8:23	18.11.19 8:28	0:24	18.11.19 8:28	0:24	МТЗ	нет	у	Повреждение на вед. ТП.		котельная, школа / 1293 чел	1293	0,26	19	-2, мокр снег, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	18.11.19 8:25	18.11.19 9:50	0:44	18.11.19 17:50	0:44	МТО	нет	ну	Вкл. без 2-х ТП. Включён полностью в 17:50. В пролетах 236-237, 294-295 убраны ветки с проводов.		нет / 370 чел	370	0,25	7	-1, мокрый снег	

Прим. ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	16	18.11.19 8:25	18.11.19 9:22	0:40	18.11.19 11:43	0:40	МТЗ	выв	ну	с.Галеник с.Дзержинец. Вкл. без 3-х ТП. На РТП-5614 повреждение шлейфа ф.В. Устранено.		Шк.Кот.Д-Сад / 1000 чел	1000	0,4	16	-2, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	18.11.19 8:36	18.11.19 14:03	0:00	18.11.19 14:03	0:00	Ав.откл	выв	ну	п.Смолянинов, о, п.Романовка. Ветка на опоре №194.		Кот. полка / 100 чел	100	0,5	5	0, снег
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	18.11.19 8:38	18.11.19 10:48	0:30	18.11.19 19:19	0:30	МТО	ну	ну	Вкл. без 3-х ТП. Отгорел шлейф ф.В на РЛ-12 оп.76. Устранено в 19:19.		котельная, дс / 593 чел	593	0,44	13	-1, мокрый снег
Прим.ЗЭС	10	Евгеньевка 35/10	2	18.11.19 8:39	18.11.19 8:39	1:53	18.11.19 8:39	3:02	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	-1, мокрый снег
Прим.ЮЭС	6	Кролевец 110/35/6	25	18.11.19 8:42	18.11.19 10:50	0:15	18.11.19 12:06	0:15	МТЗ	нет	ну	с.Суражевка. Вкл. без 1-го ТП. В 12:06 вкл. полностью успешно. В пр.оп.7-8 произведена перетяжка проводов.		нет / 70 чел	70	0,5	14	+4, дождь
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	18.11.19 8:50	18.11.19 9:50	0:40	18.11.19 19:30	5:07	МТЗ	нет	ну	Сергеевка, Молчановка Мошкино. Вкл. без 4-х ТП. Излом и падение деревянной оп.69/34, излом ж/б приставки и падение оп.69/35 (без внешнего воздействия). Устранено и вкл. в 19:30.		нет / 310 чел	310	0,4	15	+1, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	насосная	18.11.19 8:52	18.11.19 12:39	3:45	18.11.19 12:39	35:40	Ав.откл	ну		п.Лозовый. Опора№7 срыв изолятора ф.В.		нет / 324 чел	324	0,18	7	+1, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	6	18.11.19 8:55	18.11.19 8:58	0:52	18.11.19 8:58	3:42	МТЗ	ну	у	Лучки. При осмотре: на КТП-2670 сгорели предохранители ф.В,С, на КТП-2680 сгорели предохранители ф.В,С, на СТП-2717 сгорел предохранитель ф.В. Устранено.		Кот,Шк,скважины / 1039 чел	1039	0,37	17	-5, снег
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	5	18.11.19 8:57	18.11.19 13:05	0:49	18.11.19 13:05	0:49	Ав.откл	нет	ну	с.Занадворовка. В пролете оп. 32-34 убраны ветки с проводов.		д/с, ФАП, телефонная станция / 280 чел	280	0,17	3	-1, снег
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	18.11.19 9:00	18.11.19 9:23	1:24	18.11.19 9:23	1:24	МТЗ	не раб	у	с.Дубки. Обход без замечаний.		нет / 200 чел	200	0,1	5	-3, снег
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	18.11.19 9:01	18.11.19 9:01	0:38	18.11.19 9:01	2:44	МТЗ	у		Перегорели предохранители на КТП-3078. Устранено.		нет	0	0	0	0, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	1	18.11.19 9:01	18.11.19 9:01	0:00	18.11.19 9:01	0:00	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	0, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Лазо 35/10	16	18.11.19 9:02	18.11.19 9:04	1:25	18.11.19 9:04	1:25	МТЗ	нет	у	Ст.Каменка. Планируется обход.		нет / 71 чел	71	0,08	5	-1, снег
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	18.11.19 9:24	18.11.19 10:52	0:48	20.11.19 21:59	308:33	МТО	выв	не прои зв	г.Фокино. Повреждение головно КЛ 160 метров от ТП-82009 в сторону ПС. Нагрузка переведена на Ф-3 ПС Промысловка, запитано БТП из 16-ти (более 70% нагрузки). В 13:20 запитано от ф-11 без 2-х ТП. В пролете опор №10-11 снята ветка с проводов, потребитель запитан полностью от резерва. 19.11.19 МП откопано, проведено испытание. 20.11.19 смонтирована вставка 5 метров и 2 муфты. Вкл. в 21:59.	ф-3, 11	нет / 3600 чел	3600	0,8	16	-1, снег
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	по ф7 В-6 кв в ТП7022	18.11.19 9:52	18.11.19 13:22	0:46	18.11.19 15:30	0:46	Ав.откл	нет	ну	с.Фоловка. В 13:22 вкл. без 7-ми ТП. В 15:30 КТП-7047 сняли ветку с портала проходных изоляторов.		нет / 404 чел	404	0,3	19	+8, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	18.11.19 9:55	18.11.19 12:28	0:46	18.11.19 16:56	0:46	Ав.откл	выв	не прои зв	часть г.Фокино. Вкл. без 1-го ТП. В 16:56 вкл. полностью, убрана ветка в пролете опор №50-51.		нет / 600 чел	600	0,2	3	-2, снег
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	18.11.19 9:59	18.11.19 10:03	0:49	18.11.19 10:03	8:39	МТЗ	ну	у	с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. При осмотре: в пр.оп.160-161 падение дерева.		Шк с котельной, частная больница / 432 чел	432	0,3	11	-1, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Спаск 220/110/35/10	4	18.11.19 10:06	18.11.19 10:06	0:44	18.11.19 10:06	0:44	МТЗ	у		На КТП-3016 перегорели ПК-10. Устранено.		нет	0	0	0	-4, снег, ветер
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	18.11.19 10:15	18.11.19 14:00	0:46	19.11.19 0:33	0:46	МТЗ	ну	ну	Лвл=71,3км. с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка. Запитано от резерва без ТП-2031 (40 част. домов). В 0:33 полностью. При осмотре: в пр.оп.160-161 падение дерева.	ф-15	Шк с котельной, частная больница / 432 чел	432	0,3	11	-1, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	18.11.19 10:22	18.11.19 11:24	0:34	18.11.19 13:03	0:34	ав.откл	нет	ну	с.В-Надеждинское Ключевое Новый. Вкл. без 12-ти ТП. В 13:03 всёвкл., повреждение на вед. отпайке.		котельные, детдом / 1181 чел	1181	3	34	-1, снег
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	13	18.11.19 10:26	18.11.19 10:29	0:00	18.11.19 10:29	0:00	МТЗ	нет	у	Лазо. Обход без замечаний.		Кот, больница, д/сад / 743 чел	743	0,5	10	-1, снег
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	26	18.11.19 10:28	18.11.19 11:17	0:05	18.11.19 13:46	0:05	МТЗ	нет		с.Раздольное. Вкл. без 5-ти ТП. Обрыв шлейфа Ф"А" оп. 108. Устранено.		КНС / 250 чел	250	0,6	15	-1, снег
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	18.11.19 10:28	18.11.19 12:40	0:28	18.11.19 12:40	1:33	МТЗ	выв	ну	п.Волчанец. Повреждение на вед. участке.		Котельн., ИТК-22 / 800 чел	800	1	4	+2, пасм
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	13	18.11.19 10:42	18.11.19 14:37	128:44	18.11.19 14:37	128:44	МТЗ	нет	ну	Лазо. Включен частями полностью, успешно.		Кот, больница, скважина, д/сад / 743 чел	743	0,5	10	-1, снег
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	3	18.11.19 11:01	18.11.19 11:01	0:19	18.11.19 11:01	0:19	МТЗ	у		Планируется обход		нет	0	0	0	-3, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	2	18.11.19 11:01	18.11.19 12:50	0:10	18.11.19 12:50	0:10	МТО	ну	у	Новосельское. Планируется обход		насосная / б/ята нет	0	0,07	2	-3, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф13 реклоузер	18.11.19 11:03	18.11.19 11:07	2:07	18.11.19 15:27	2:07	МТЗ	ну	ну	с.Глазовка, с.Инокопьевка. Запитано от резерва без 7-ми ТП. В 13:56 без 5-ти ТП. В 15:27 вкл. полностью по норм. сх. Обход без замечаний.	ПС Тихменевое СП-9 Ф-3	нет / 935 чел	935	0,25	14	-1, снег
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	по ф-2 РКЛ оп.86	18.11.19 11:03	18.11.19 11:11	1:11	18.11.19 11:11	1:11	МТЗ	нет	у	часть с.Прохоры с. Малые Ключи. Планируется обход		Кот-2 Шк-1 насосная-2 Кот-1 Насосная-1 / 309 чел	309	0,3	5	-3, снег
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	7	18.11.19 11:47	18.11.19 11:47	0:10	18.11.19 11:47	0:10	МТЗ	у		На оп.259 срыв изолятора. Устранено.		нет	0	0	0	-1, снег, ветер
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	18.11.19 11:47	18.11.19 11:47	0:10	18.11.19 11:47	0:10	МТЗ	у		Планируется обход.		нет	0	0	0	-1, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	15	18.11.19 11:47	18.11.19 11:51	0:00	18.11.19 11:51	0:00	МТЗ	нет	у	Планируется обход.		нет / 312 чел	312	0,05	4	0, ясно

Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	18.11.19 11:47	18.11.19 11:51	0:17	18.11.19 11:51	0:17	МТЗ	нет	у	Планируется обход.		нет / 71 чел	71	0,08	5	0, ясно
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	18.11.19 11:50	18.11.19 11:58	0:54	18.11.19 11:58	0:54	МТО	нет	у	Тереховка. Планируется обход		д.сад / 50 чел	50	0,25	8	+1, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	18.11.19 11:50	18.11.19 12:10	0:35	18.11.19 12:10	96:22	МТЗ	нет	у	с.Береговое, п.Рыбачий. Обход без замечаний.		Кот, водонасосная, Шк, ФАП / 480 чел	480	0,3	6	0, ясно
Прим.СЭС	10	РП Новониколаевка	9	18.11.19 12:13	18.11.19 14:48	3:49	18.11.19 14:48	23:56	КУ "земля"			Фурманово. "земля" самоустранилась. Планируется обход.		нет / 269 чел	269	0,1	5	-1, снег, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	18.11.19 12:21	18.11.19 12:21	2:24	18.11.19 12:21	2:24	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	-1, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	16	18.11.19 12:34	18.11.19 17:53	1:27	18.11.19 18:15	8:54	КУ "земля"			Душкино. Вкл. без 6 ТП. Оп. 170 сорван изолятор по Ф. "А" (средний провод) провод на траверсе. Устранено и всё вкл. в 18:15.		нет / 300 чел	300	0,7	10	+8, ветер
Прим.СЭС	10	Плавазвод 110/35/10/6	по ф-3 откл. РКЛ-1 оп.476	18.11.19 12:39	18.11.19 13:03	0:00	18.11.19 13:03	0:00	МТЗ	нет	у	с.Каменка. Повреждение на вед. участке.		Шк, Кот / 1404 чел	1404	1	11	-1, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	5	18.11.19 12:47	18.11.19 14:06	1:39	18.11.19 19:11	4:04	МТЗ	нет	ну	г.Партизанск. В пр оп 44-44/1 обрыв проводов, падение дерева. Потребитель запитан, выделен участок. Устранено в 19:11.	ф-20	Кот, больницы, Шк / 1473 чел	1473	3	11	0, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	18.11.19 12:50	18.11.19 13:42	0:00	18.11.19 13:42	0:00	Ав.откл	нет	у	Кипарисово-2. Планируется обход.		нет / 30 чел	30	0,5	23	+2, снег
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	15	18.11.19 12:55	18.11.19 14:15	0:15	18.11.19 14:15	0:15	МТЗ	нет	у	Лазо. Планируется обход.		нет / 312 чел	312	0,5	4	0, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	18.11.19 13:15	18.11.19 14:53	0:23	18.11.19 18:19	2:27	МТО	ну	ну	с. Галкино, 18-й км. 14-30 ф-2 Смирновка включён до ТП-258, запитано 7 ТП, котельная. В 14-53 вкл. без 4-х ТП. Оп. 214/1 РЛНД отпайка на ТП-1462 отгорел шлейф фаза В, лежит на металлоконструкции. Устранено и вкл. в 18:19.		школа, котельная / 475 чел	475	0,86	16	-10, ветер, снег
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	18.11.19 13:23	18.11.19 13:23	0:43	18.11.19 13:23	60:52	МТО	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	-3, снег
Прим.ЗЭС	10	Спасск 220/110/35/10	5	18.11.19 13:41	18.11.19 14:58	0:34	18.11.19 17:39	0:34	МТО	не раб	ну	г..Спасск-Д. В 15:27 вкл. 2ТП. Включен полностью в 17:39. Повреждение на вед. участке.		Консервный завод / быта нет	0	1,3	4	-2, ветер
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	12	18.11.19 14:18	18.11.19 14:28	0:50	18.11.19 14:28	0:50	Ав.откл	выв	у	Суражевка. Планируется обход.		Птицефабрика / 200 чел	200	0,1	3	+2, ясно
Прим.СЭС	35	К - Кавалерово		18.11.19 14:19	18.11.19 14:19	0:12	18.11.19 14:19	0:12	МТЗ	у		Обход 21.11.19 - 3-5 требуется удаление угрожающих деревьев.		нет	0	0	0	0, снег
Прим.СЭС	10	Плавазвод 110/35/10/6	по ф-3 откл. РКЛ-1 оп.476	18.11.19 14:38	18.11.19 17:16	0:19	18.11.19 17:16	0:19	МТЗ	нет	ну	с.Каменка. Повреждение на вед. участке.		Шк, Кот / 1404 чел	1404	1	11	-1, снег
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	17	18.11.19 14:42	18.11.19 15:20	0:14	18.11.19 15:20	265:01	МТЗ	нет	у	з/с Тигровый. Обход без замечаний.		котельн. / 143 чел	143	0,2	6	0, облачно
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Ракушка		18.11.19 14:44	18.11.19 14:44	0:04	18.11.19 14:44	0:04	ДЗ 1з	у		Налипание снега на провода.		нет	0	0	0	-1, ветер
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Ракушка		18.11.19 15:04	18.11.19 15:23	1:07	18.11.19 15:23	1:07	ДЗ 1 зоны, ИМФ ф.А, С 39км	ну	у	Обесточивались ПС -110 Ракушка, Тимофеевка, Ольга. Налипание снега на провода.		4149 чел	4149	3,2	77	-1, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф-7 оп.5/23 откл. РКЛ-6	18.11.19 15:05	18.11.19 16:50	0:21	19.11.19 7:54	0:21	МТЗ	нет	ну	г.Партизанск. Вкл. без 2-х ТП. Сорваны крепления траверс оп. 5-25/9 и 5/25/10, произведен ремонт крепления траверс, на оп. 5/25/11 заменен изолятор ШФ фаза"В", включение уч-ка КВЛ10 от ТП 7350 неуспешно. В 6:03 КТП-7349 запитано по ф.17 ПС Партизан, остается отключено КТП-7434 (30 домов частного сектора). В 7:54 включен полностью. На портале ТП-7434 сняли проволоку		Шк, д/сад / 1460 чел	1460	0,5	7	+4, ясно
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Ракушка		18.11.19 15:31	18.11.19 17:30	1:29	18.11.19 17:30	1:29	ДЗ 1з	ну	у	ИМФ ф.А,С=40,6км. (лвл=73км.) Обесточены ПС -110 Ракушка, Тимофеевка, Ольга. Осмотр пр.оп.126-151, 170-176 без замечаний. Налипание снега на провода.		4149 чел	4149	3,2	77	-1, ветер
ЭС ЕАО	110	Ленинск 110/35/10	В-110 Дежнёво	18.11.19 15:53	18.11.19 16:00	0:10	18.11.19 16:00	0:10	без блинкеров		у	Обесточивалась ПС Ленинск. ПС на реконструкции, работа подрядчика на ИТ (пуско-наладочные работы). Причина откл.: по целям ТУ работниками подрядной организации, при проведении монтажных работ по наряду-допуску.		Ленинский район: 7846 чел	7846	3,8	79	-7, снег
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	3	18.11.19 18:09	18.11.19 18:40	0:00	18.11.19 19:57	0:00	МТО	выв	не произв	г.Фокино. Включили в 18:40 без ТП-82011, перегорели ПР-10кВ Т-1. Вкл. в 19:57.		дет. дом, дет. Сад, 2 больницы, веч. Шк, суд, налоговая / 3250 чел	3250	0,9	12	0, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	9	18.11.19 19:07	18.11.19 19:44	0:27	18.11.19 22:57	0:27	МТО	ну	ну	п.Чистополье. Вкл. без 5-ти ТП. В 22:57 полностью. Причина не установлена		нет / 262 чел	262	0,1	7	-7, снег
Прим.ЮЭС	110	1Р 110/6	T2	18.11.19 19:59	18.11.19 21:25	2:02	18.11.19 23:09	8:34	ДЗТ	запр ет		г.Владивосток. Обесточены 2,4С-6кВ. Осмотр тр-ра и зоны действия ДЗТ без замеч. Тр-р включен под нагрузку	T1	дет.больница / 4420 чел	4420	7,4	63	-3, ясно
Прим.ЮЭС	110	1Р 110/6	T2	19.11.19 0:09	19.11.19 0:19	1:10	19.11.19 1:01	2:32	ДЗТ	запр ет		г.Владивосток. Обесточены 2,4С-6кВ. Осмотр тр-ра и зоны действия ДЗТ без замеч. Тр-р включен на х.х. В 1:59 сняты осциллограм по Т2. В 4:05 допущена бригада для проверки РЗА. В 7:06 допущена бр.для демонтажа, проверки и монтажа ТТ на вводе В-6-Т2. По ТТ-6 Т2: обрыв внутренней обмотки ТТ ф.А с повреждением корпуса ТТ, произведена замена. В 9:30 Т2 введен в работу по нормальной схеме.	T1	дет.больница / 4420 чел	4420	4,5	63	-3, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	19.11.19 5:23	19.11.19 8:50	0:14	19.11.19 8:50	0:14	"земля" от КУ			Повреждение на вед. отпайке.		нет / 360 чел	360	0,43	6	-16, ясно
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	1	19.11.19 8:46	19.11.19 10:20	0:13	19.11.19 12:55	0:13	МТЗ	ну	ну	Включен до СП-53, без 5 ТП. Несанкционированный спил дерева, падение на оп.4/11 (ж/б с укосом), повреждение ЛР-76 на оп.4/11, обрыв 3-х проводов в пр.оп.4/10 - 4/11. Сообщено в СБ, полицию. Виновинок скрылся. Опора 4/11 с ЛР-76 исключены из схемы, обрыв проводов восстановлен, удлиннен пролет.		о/л Мужинка / 100чел	100	0,37	12	-13, пасм
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	3	19.11.19 9:12	19.11.19 10:21	0:00	19.11.19 13:13	0:00	"земля" от КУ			п.Углекаменск. Включен без 2-х ТП. В 13:13 включен полностью после осмотра, замечаний нет.		нет / 237чел	237	0,2	6	-9, ясно

Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	28	19.11.19 9:17	19.11.19 9:39	20:35	19.11.19 17:36	20:35	МТЗ	нет	ну	г.Амурск. Повреждение КЛ-10, 1200м от ПС Городская в кабельном лотке. В 9:39 все потребители запитаны от резерва. Смонтированы 2 соединительные муфты, кабели вставка и включен по норм. схеме.	ф.14	школа / 770чел	770	0,08		-10, снег, ветер
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Ракушка		19.11.19 12:03	19.11.19 16:12	1:23	19.11.19 16:12	1:23	ДЗ 1з	ну	ну	Обесточились ПС Ракушка, Тимофеевка, Ольга, ИМФ ф.А,С 37,1км. В пр.оп.139 - 140 верхний провод покрыт гололедом и имеет большой провис, по нижнему проводу гололед слетел и касается верхнего провода Устранено. Произведен осмотр пр.оп.126-170. 20.11.19 проведен обход пр.оп.200-254, поврежденный нет, налипаний снега нет. /проезв.мех.чистка провода, габарит 10,5/7,3/7,15 от проводов до земли; ст.провода нижних проводов одинакова, верх- чуть меньше (натянута)/		8 котельных / часть Ольгинского р-на, 4149чел	4149	3,2		-8, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	19.11.19 13:23	19.11.19 13:43	2:00	19.11.19 17:45	2:00	МТЗ	выв	ну	г.Большой Камень, Царевка. Включен без 3-х ТП. На оп.265 повреждение изолятора в сторону оп.266 по ф.В, устранено. При включении "земля", продолжен осмтр. В пр.оп.259-260 убрали ветку.		котельная, теплупункт, поликлиника, д/дом / 270чел	270	0,73	14	-4, пасм
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	1	19.11.19 16:47	19.11.19 17:16	0:52	19.11.19 17:16	0:52	МТЗ	ну	у	с.Чернышевка. Планируется обход.		школа, д/с, котельная / быта нет	0	0,24	7	-7, пасм
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	19.11.19 17:06	19.11.19 19:29	1:59	19.11.19 19:29	2:09	МТЗ	не раб	у	Пролеты оп. 378-379 провис провода, ОСД в пр.оп.380/1-380/3, наклон опоры 378, 380,380/1.		школа, котельная / 220чел	220	0,1	6	-10, ясно
Ам.ЦЭС	10	Алексеевка 35/10	13	19.11.19 20:07	19.11.19 23:04	0:00	19.11.19 23:04	0:00	МТЗ	ну	ну	с. Алексеевка. РТП 16-8 отгорел шлейф ф.-В. Устранено.		Школа, в/н башня, котельная на ДТ/ 515 чел	515	0,2	11	-10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	19.11.19 22:30	19.11.19 23:10	1:13	19.11.19 23:32	44:43	ав.откл	нет	ну	Питает ф-16 Горная. Партизанск. Вкл. без 9-ти ТП. В 23:32 вкл. все потребители. Обход без замечаний.		Кот,Шк / 2445 чел	2445	2,1	28	-13, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	19.11.19 23:24	19.11.19 23:25	3:47	19.11.19 23:25	3:47	МТО	ну	у	лгт. Бурей. Осмотр 21.11.19, пр. 9-10 под ВЛ стальная проволока со следами КЗ.		очистные, котельная / 2800 чел	2800	0,7	21	-10, облач
Прим.ЮЭС	110	Казармы 110/10	В-110 Западная-2	20.11.19 5:20	20.11.19 6:57	0:07	20.11.19 7:01	17:06	УРОВ			неселект. Одновременно откл. вед. Ф-13 (от МТЗ 1ст). На В-10 Т2 блинкер ЛЗШ, МТЗ 2ст., выключатель не отключился. Отключен Т2 и 2С-10кВ. Нагрузка Т2 переведена на Т1, кроме вед. ф-13, повреждение гол. каб. Т2 вкл. в 7:01. Неверные уставки защит В10 Т2, изменены 20.11.19	Т1	г.Артём, (в/ч 40083 Аэродром, Водоканал) / 50 чел	50	2,4	11	-13, ясно
Прим.ЦЭС	10	Агрокомплекс 110/35/10	5	20.11.19 11:34	20.11.19 12:20	0:25	20.11.19 13:32	3:04	ав.откл	выв	у	Повреждение на вед. ТП.	ф.2	элеватор / быта нет	0	0,01	1	-11, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворка 35/10	10	20.11.19 17:47	20.11.19 17:48	28:52	22.11.19 18:48	28:52	"земля" от КУ			с.Кравцовка, Занадворка, Нежино. В 17:48 включен для поиска "земли" прибором. Повреждение на вед. ТП.		насосная / 46чел	46	0,17	12	-2, ясно
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	9	20.11.19 18:26	20.11.19 19:55	1:15	20.11.19 19:55	2:50	МТЗ	ну	ну	п. Литовко. На оп.9-00/64 разрушен изолятор ф.С, перегорел провод. Устранено.		насосная, больница, школа, д/с / 1720чел	1720	0,5	12	-8, пасм
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	2	21.11.19 1:49	21.11.19 3:20	0:00	21.11.19 4:44	0:00	КУ "земля"			Новоникольск. Включен с "землей" для поиска прибором. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 150 чел	150	0,15	5	-17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	21.11.19 7:34	21.11.19 7:55	0:00	21.11.19 7:55	0:00	МТЗ	нет	у	часть с.Осиновка. В пр.оп.14/1-14/2 ОСД в охр зоне ВЛ до проводов 0,2-0,5м. Устранено.		Шк, кот, ФАП, 3/Ток, АТС, почта / 909 чел	909	0,5	11	-24, ясно
Хаб.ЦЭС	10	ОГХ 35/10	15	21.11.19 9:55	21.11.19 11:57	0:00	21.11.19 15:22	0:00	Ав.откл	ну	ну	п. Восточный, с. Черная речка. 11:57 запитано 15 ТП. Пр. опор 43-44 убрано упавшее дерево.		д/сад / 3149 чел	3149	0,5	18	-10, облачно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	21.11.19 10:08	21.11.19 10:20	3:14	21.11.19 10:20	3:14	МТЗ	ну	у	с. Преображенка, Еленовка, Подгорное, Архангеловка, Кировка. Планируется обход.		Шк, кот, д.дом / 534 чел	534	0,29	15	-16, ясно
Прим.ЦЭС	6	Штыково 110/6	27	21.11.19 11:22	21.11.19 12:45	1:58	21.11.19 16:08	2:43	Земля, от КУ.			Запитано 6 ТП из 14 - 70% нагрузки. Оп.8 заменен поврежденный изолятор.	ф.13	школа, котельная / 400 чел	400	0,45	14	-7, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	Ф.16 реклоузер	21.11.19 11:39	21.11.19 13:57	0:38	21.11.19 13:57	0:38	Ав.откл	ну	ну	Погашены Малышево, Сикачи-Алян. (1110 + 350чел.) п.Сикачи-Алян запитан в 13:31. Повреждение на вед. отпайке.		д/дом, 2 котельные, школа, д.сад / 1460 чел	1460	0,4		-10, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Котиково 110/10	6	21.11.19 11:56	21.11.19 12:53	0:23	21.11.19 12:53		МТЗ	ну	у	с. Котиково. При обходе рядом с Р-28 найдена мертвая птица.		д/сад, школа / 500чел	500	0,18	2	-10, слабый ветер
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	21.11.19 18:04	21.11.19 18:04	0:02	21.11.19 18:04	0:02	МТЗ	у		ТП 6029 перегорание ПР-10, следы дугового перекрытия на РТ-0,4 кВ Т1. Устранено.		нет	0	0	0	-10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	4	22.11.19 2:51	22.11.19 13:36	14:24	22.11.19 17:35	14:24	ав.откл	выв		п.Новый Мир. Повреждение: головной КЛ№1 в 5м от ПС. В 6:03 запитано 8ТП от ф.9. Производится поиск 2-го МП. 13:36 вкл. без 5ТП. 14-15 включили ТП81098. Остаются отключено 4 абон. ТП и головной участок до ТП81130. 17:35 КЛ восстановлена. 2-е МП на вед.ТП.	ф.9	нет / 580чел	580	0,5	22	-5, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	22.11.19 4:00	22.11.19 5:16	7:07	22.11.19 5:16	7:07	ав.откл	нет	у	с.Шмидовка. Планируется обход.		в/ч, котельная / 500чел	500	2,5	33	-6, ясно

Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	В-6 Т2	22.11.19 5:58	22.11.19 9:02	0:35	22.11.19 9:08	0:35	МТЗ	выв	не прозв	Обесточилась 2с-6кВ. Осмотр 2С-6 без замечаний. Следы дугового перекрытия в кабельном отсеке резервного вед. Ф-14, визуальна повреждениа оборудования не выявлено. Схема восстановлена. Проверка РЗА 25.11.19, неисправно реле РТМ на В-6 ф.-14. Устранено.	Т1	котельная, колония (есть резерв) / 850чел	850	1,6	22	-1, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	16	22.11.19 9:18	22.11.19 14:54	0:03	22.11.19 14:54	0:03	Земля, от КУ			9:55 вкл. до оп.163, запитано 4 ТП из 10. В 10:57 откл. от МТЗ, при РПВ земля. В 12:34 вкл с "землей", запитано ЗТП. В 13:00 обнаружено повреждение оп.39 срыв вязы, провод на траверсе. Устранено.		быт с.Душкино / 300чел	300	0,7	10	0, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	22.11.19 21:39	22.11.19 21:55	1:30	22.11.19 21:55	1:30	МТО	ну	у	с.Преображенкова.		школа, скважина / 301чел	301	0,05	6	-3, ветер
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	22.11.19 22:51	23.11.19 10:00	1:29	23.11.19 10:00	1:29	"земля" от КУ			Лвл=21,3км. п.Норск. На ОП 173 заменили изолятор		школа, больница, РРС / 371чел	371	0,1	6	-4, ветер, снег
Ам.ЦЭС	35	Возжаевка - Поздеевка		23.11.19 1:10	23.11.19 4:01	1:23	23.11.19 4:01	1:23	МТЗ	ну	у	Обесточилась ПС Поздеевка. (3 котельные: питают 2 школы, больницу, несколько 2-эт домов.). По прибытию бригады на ПС Возжаевка повторное РПВ усл. При осмотре в пр.оп.151-152 под ВЛ обгоревшая ветка.		3 котельные / 3018чел	3018	0,54		+1, дождь
Ам.ВЭС	10	Таежная 35/10	7	23.11.19 1:15	23.11.19 1:15	1:29	23.11.19 1:15	1:29	МТО	у		п.Таежный		нет	0	0	0	-2, снег, ветер
Ам.ВЭС	10	Таежная 35/10	28	23.11.19 1:15	23.11.19 1:15	0:44	23.11.19 1:15	0:44	МТЗ	у		п.Таежный		нет	0	0	0	-2, снег, ветер
Ам.ВЭС	10	Куприяновка 35/10	6	23.11.19 1:48	23.11.19 2:07	0:33	23.11.19 2:07	0:33	МТО, МТЗ	ну	у	с.Подоловка.		школа, скважина / 254чел	254	0,19	4	-2, снег, ветер
Ам.ЗЭС	10	Лесная 35/10/6	5	23.11.19 3:04	23.11.19 4:08	0:00	23.11.19 4:08	71:04	МТЗ	ну	у	с.Новгородка, М.Сазанка.		котельная, скважина / 400чел	400	0,1	6	-1, мокр снег, ветер
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	5	23.11.19 3:28	23.11.19 9:10	1:29	23.11.19 16:19	1:29	МТО	ну	не прозв	Сторонним а/м сбита оп 13, оборван провод, в пр.оп.12-14 сорвано 3 провода, в пролете 12-7 сорвано 2 провода, повреждены 12 изоляторов. В 13-02 допущена бригада на АВР. Повреждения устранены, в 16-19 все включено	ф.10	теплонасосная ПНС / быта нет	0	1,51	1	-5, обл
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	10	23.11.19 3:28	23.11.19 9:10	0:00	23.11.19 9:10	0:00	МТО	ну	не прозв	Сторонним а/м в пр.оп.12-13 обрыв 2-х проводов ф.В,С. (грузовым автомобилем при разгрузке оборваны провода)		теплонасосная ПНС / быта нет	0	1,66	1	-5, обл
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	11	23.11.19 6:15	23.11.19 6:35	2:04	23.11.19 7:20	2:04	МТЗ	ну	ну	В 6:35 включен до ТП-471 (основной и соц. знач. потребитель запитан), В 6:59 выделен участок без нагрузки, все потребители запитаны. В пр.оп.103-104 снята ветка с проводов.		котельная, водозабор / 1806чел	1806	2,16		-7, пасм
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	6	23.11.19 7:34	23.11.19 7:47	0:22	23.11.19 7:47	0:22	МТО	нет	у	п.Горный, Большие Ключи, Хвицанка.		котельная, школа / 334чел	334	0,04	7	+3, пасм
Прим.ЗЭС	10	Крыловка 35/10	7	23.11.19 7:34	23.11.19 10:44	1:13	23.11.19 10:44	1:13	МТО	нет	ну	с.Крыловка. При РПВ "земля" от КУ. ОП 19/5 разрушен изолятор. Устранено		котельная (питает школу), насосная, школа / 343чел	343	0,07	6	+3, пасм
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	28	23.11.19 9:05	23.11.19 10:26	0:00	23.11.19 10:26	0:00	Ав. откл.	выв	ну	СНТ Речное. Повреждение на вед отпайке		водоканал/нет	0	0,04	10	+9, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Депю 35/6	4	23.11.19 10:05	23.11.19 16:48	0:02	23.11.19 16:48	0:02	Ав. откл.	выв	ну	часть п.Смоляниново. Обнаружен наклон ОП 5/30 (из за оттаивания грунта), обрыв вязык. Повреждения устранены, опора выправлена		нет/500ч.	500	0,3	4	+8, пасм.
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	20	23.11.19 10:55	23.11.19 14:56	0:00	23.11.19 16:34	0:00	Ав. откл.	ну	ну	г. Хабаровская. На Р-279 (оп 9) отгорел шлейф фаза "В" в сторону ПС. В 14-56 большая часть нагрузки перезапитана (19ТП) от Ф-36 ПС ГВФ. (Персонал занят на Ф-5 ПС Чернореченская). В 16-10 допущена бригада. В 16-34 повреждение устранено. На вед отпайке потребителем убрана ветка	ф.36 ПС ГВФ	нет/432ч.	432	0,26	38	+7, ветер
Прим.ЗЭС	10	ВЛ-20кВ Алчан - Ясеневи		23.11.19 11:07	24.11.19 10:56	0:18	25.11.19 1:27	0:18	МТЗ	ну	ну	Лвл- 70км с.Соболиное, Ясенево, Красный Яр, Олон. В 11-30 из Лучегорска выехала бригада в Алчан, в дороге 1,5ч., в 13-00 бригада прибыла на место. Опора 131 ф.С разрушение изолятора, перегорание и падение провода на землю. В 15-41 повреждение устранено, при попытке включить "Земля" обход продолжен. Опора 139 разрушен изолятор ф.В, перегоревший провод на вязыках лежит на траверсе В 17-41 повреждение устранено, при включении ВЛ нагрузка отсутствует. 18-38 обнаружено отключенное положение РК1 (оп 715). При включении РК1 отключается (МТЗ). 22-17 включили до оп.877. 00-11 включили до оп.933. 2-10 включили до оп.1114 - в работе удержалась. 04-03 включили до оп.1234 - появилась "земля" ф.В. Опора 1140 поврежден изолятор ф.В, провод на траверсе. В 7-50 изолятор заменен, при попытке включения отключился РК1 (оп715), МТЗ. Опора 1250 заменили изолятор ф.А. В 10-56 при включении "Земля". ВЛ остается в работе с "Землей". Проводится поиск МП прибором. В 13-09 на опоре 1253 заменили изолятор ф.В, "земля" сохраняется. Производится дальнейший поиск прибором. В 00:46 ВЛ выведена в ремонт, опора 834 заменен поврежденный изолятор. КИ в норме.		2 школы, 2 котельных (ДГ нет, потребитель уведомлен)/1067ч	1067	0,15	8	+2, пасм.

Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	2	23.11.19 11:25	23.11.19 11:49	0:21	23.11.19 13:07	0:21	Откл. КУ"Земля"			п.Восточный. 11:49 включен без ТП 163 (котельная запитана). ТП 163 заменили опорный изолятор по фазе "В".	школа, котельная №9 п.Восточный/1500ч	1500	0,6	10	-9, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	В10 Т2	23.11.19 12:25	23.11.19 12:50	0:01	23.11.19 12:50	0:01	МТЗ	выв	у	Обесточена 2С 10кВ. В 12:50 В 10 Т2 включен успешно. Запитано все, кроме ф.6 (РСК, МТЗ, включен в 13-32). Неселект. Проведена послеварийная проверка: по ф.6 заменили сердечник катушки отключения, отрегулировали привод	2 школьных котельных, школа/2010ч.	2010	2,26	21	+11, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	23.11.19 12:25	23.11.19 13:32	57:37	23.11.19 13:32	57:37	МТЗ	нет	у	с.Воздвиженка. В 13:38 включен успешно. По В10 ф.6 заменили сердечник катушки отключения, отрегулировали привод, в ТП 11-01 заменили предохранители 10кВ трех фаз Т1 (затекание влаги через кровлю)	нет/300ч.	300	0,75	11	+11, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	23.11.19 13:10	23.11.19 14:39	125:56	23.11.19 15:24	125:56	МТЗ	выв	у	часть п.Трудовое (котельная- 2 котла, 22 дома, 240 ч., есть ДГ, потребитель уведомлен). В 14:39 запитано 26 ТП (котельная запитана). В 15-24 включено все, повреждений не выявлено.	котельная п.Трудовое/680ч	680	0,7	38	+12, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	23.11.19 13:10	23.11.19 14:28	0:06	23.11.19 19:45	0:06	МТЗ	выв	не произв	часть п.Дунай. Выделен участок от РП 80204 до ТП 82154, запитано 15 ТП, котельные запитаны. В ТП 82154 (частный сектор, быт) разрушение изолятора РС 1С 10кВ (течь крови, тает снег). Участок КЛ прозвонили, замечаний нет включен в 19-26. В 19-45 ТП 82154 включена после замены изолятора и устранения течи кровли.	котельная п.Дунай (потребителю сообщено, есть резервное питание) /3000ч	3000	0,8	16	+8, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	23.11.19 13:46	23.11.19 13:51	2:19	23.11.19 13:51	13:24	Ав. откл.	выв	у	часть Тереховка	д.сад/50ч.	50	0,1	4	+12, пасм.	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф.5 РКЛ оп.207	23.11.19 13:52	23.11.19 15:53	1:02	23.11.19 15:53	4:37	МТЗ	выв	ну	с.Тигровый, Орловка. В пролете оп 363-364 подрезаны ветки со следами подгара	нет/47ч.	47	0,05	3ТП	+10, ветер	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	23.11.19 15:51	23.11.19 15:51	1:11	23.11.19 15:51	1:11	МТЗ	у		с.Корилювка, Шеклево	нет	0	0	0	+9, пасм.	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	23.11.19 20:26	23.11.19 20:26	0:10	23.11.19 20:26	0:10	МТЗ	у		с.Песчаное,Смидровичи	нет	0	0	0	-14, пасм.	
Прим.ЗЭС	110	Разрез 110/10/6	Т2	23.11.19 21:23	23.11.19 23:37	0:35	24.11.19 5:40	0:35	ДЗТ	запр	ет	Работа ОД-КЗ, с усл АПВ откл ВЛ 110кВ ЛутЭК - Разрез - Надаровская - Игнатьевка (МТО, ТЭНП 1стр). Отключение Т2 обнаружено при осмотре ПС Разрез в 22:25. 23:37 запитан ф.3, 23:41 запитан ф.1 (вед.без нагрузки). При опробовании Т2 коронация в яч. В-10кВ ТТ 10кВ ф.В из-за высокой влажности. Проведена чистка, сушка изоляции. 25.11.19 проверка РЗА Т2, замечаний нет.	с.Федосеевка, Булрит, котельная, водозабор / 751 чел	751	0,5	18	+3, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	23.11.19 22:21	23.11.19 22:29	0:01	23.11.19 22:29	4:25	МТЗ	нр	у	с.Благодатное	нет / 482 чел	482	0,41	18	+8, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	23.11.19 22:22	23.11.19 22:22	2:20	23.11.19 22:22	2:20	МТО	у		с.Чугуевка, Новомихайловка, Каменка	нет	0	0	0	+4, неб дождь	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	23.11.19 22:39	23.11.19 22:39		23.11.19 22:39		Ав. Откл.	у		Гаризон	нет	0	0	0	+4, дождь	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	23.11.19 23:36	23.11.19 23:36	74:06	23.11.19 23:36	74:06	МТО	у		с.Чугуевка, Новомихайловка, Каменка	нет	0	0	0	+4, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	3	24.11.19 0:16	24.11.19 0:55	2:54	24.11.19 0:55	2:54	Ав. Откл.	нет	у	п.Тимирязевка	нет / 700чел	700	0,75	12	+8, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	2	24.11.19 0:31	24.11.19 7:42	0:00	24.11.19 7:42	0:00	МТЗ	нет	ну	Заменен разрушенный натяжной изолятор на оп 32.	нет / 50 чел	50	0,2	6	+8, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	24.11.19 1:50	24.11.19 2:46	0:54	24.11.19 2:46	0:54	МТЗ	ну	у		нет / 404 чел	404	0,6	16	+2, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	24.11.19 2:07	24.11.19 2:07	0:10	24.11.19 2:07	0:10	МТЗ	у		с.Кокшаровка, Польшиха	нет	0	0	0	+4, дождь	
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	24.11.19 3:27	24.11.19 6:03	0:10	24.11.19 12:17	0:10	Ав. Откл.	ну	ну	Выведен головной участок до РЛ41 оп.103 без потребителей. В пр.оп.83-84 убрано дерево, провод не поврежден	ф.15	4 села / 432 чел	432	0,34	11	+2, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	24.11.19 5:51	24.11.19 5:51	1:42	24.11.19 5:51	3:28	Ав. Откл.	у		п.Дуки	нет	0	0	0	-2, неб снег	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	24.11.19 6:16	24.11.19 10:28	0:00	24.11.19 10:28	0:00	МТЗ	нет	ну	часть г.Большой Камень. Включен в 07:04 до РП-80006 запитано 18ТП (более 60% нагрузки, осталось погашены 2кот.). Оп. 38/20 разрушен подвесной изолятор,подхлест проводов. 7:53 вкл. еще 22 ТП (осталось 6ТП, 2 котельных). Повреждение устранено, 10-28 все включено	5 котельных (предупреждены) / 860 чел	860	0,9	46	+4, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ольга 110/10	15	24.11.19 8:15	24.11.19 11:02	0:20	24.11.19 13:31	0:20	Откл. КУ"Земля"			отключился с нагрузкой ф.5. с.Михайловка, с.Пермское, Ветка, Горноводное, Николаевка Молдовановка, Фурманово. В 11:02 включен без ТП 2059. В ТП заменили проходной изолятор	школа/1171ч.	1171	0,3	23	+3, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	7	24.11.19 9:52	24.11.19 10:07	0:36	24.11.19 14:30	0:36	Откл. КУ"Земля"			с.Гвоздево. В 10-07 включен до оп. 86 (запитано 7ТП). На оп 132 сорван изолятор ф.В. Устранено	нет/310ч.	310	0,33	10	+3, пасм.	
Прим.ЮЭС	10	Безверхово 35/10	2	24.11.19 12:35	24.11.19 13:33	0:04	24.11.19 13:33	0:04	Ав. Откл.	ну	у	с.Безверхово	котельная с.Безверхово (потребитель уведомлен, есть резерв)/540ч.	540	0,33	13	+1, снег	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	24.11.19 12:56	24.11.19 13:04	0:07	24.11.19 13:04	0:07	МТО	выв	у	с.Б.Рузнецово	котельная/355ч.	355	0,2	6	+6, пасм.	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	24.11.19 13:56	24.11.19 13:57	1:01	24.11.19 13:57	2:16	МТЗ	ну	у	часть г.Благовещенска. РПВ по ТУ. Повреждение на вед. ТП.	нет/200ч.	200	0,48	8	-15, ясно	
Ам.ЗЭС	110	Рудная - Коболдо	№1	24.11.19 14:18	24.11.19 14:18	0:57	24.11.19 14:18	0:57	ДЗЛ	у		Осмотр ВЛ без замечаний. Неисправность канала связи на ПС Коболдо, ложная работа ДЗЛ.	нет	0	0	0	-20, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	22	24.11.19 16:00	24.11.19 17:11	0:00	24.11.19 17:11	11:28	МТЗ	ну	ну	с.Разливное, Курган, Голубое. В пролете оп. 110-111 убрано спиленное дерево, провод не поврежден. Виновника на месте нет. Сообщено в с.б., полицию	котельная дома отдыха, школа/412ч.	412	0,4	14	-20, обл.	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	5	25.11.19 0:25	25.11.19 0:30	0:03	25.11.19 0:30	0:03	МТЗ	нет	у		нет / 370 чел	370	0,25	7	-2, пасмурно	

Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	25.11.19 3:14	25.11.19 4:14	0:07	25.11.19 12:52	0:07	МТЗ	ну	ну	с. Чкаловское. На РЛ-78 оп.30 отгорание ножа средней фазы. 04:14 Ф-13 включен до РЛ78 оп.30, запитано 10 ТП из 16. 04:21 включен РК50 - отключена нагрузка Ф-13 запитана от Ф-7 ПС Чкаловка. На РЛ-78 оп.30 заменён нож средней фазы, вкл. по норм. схеме в 12:52.	ф.7	котельная ПТУ, школа, интернат, ИК / 2350 чел	2345	0,3	16	-10, пасмурно
Прим.СЭС	10	Плавазвод 110/35/10/6	20	25.11.19 8:53	25.11.19 13:59	0:01	25.11.19 13:59	0:01	КУ "земля"			Лидовка. Оп. 71 сорван изолятора.Устранено.		больница / 750 чел	750	0,05	4	-12, ясно
Прим.ЮЭС	35	Чайка 110/35/6	В-35 Т1	25.11.19 9:20	25.11.19 10:11	0:08	25.11.19 14:01	0:08	без блинкеров	выв	не произзв	Обесточена 1С- 35, бкВ на ПС Океанская. На ПС Океанская включён СВ-35, запитаны все потребители. Осмотр ПС Чайка: В-35 Океанская не отключался, отключенных присоединений нет. Проведена проверка цепей управления В-35 Т1, замечаний нет (откл. предположит. из-за влажности, ранее прошел мокрый снег), в первичных цепях КЗ небыло. В-35 Т1 включён в работу. 26.11.19 заменили ключ управления В-35 "Океанская", произведена проверка цепей вторичной коммутации, выявлена плохая изоляция жил кабеля №33 ф-А ШУ, жила заменена на резервную	Т2 ПС Океанская	3 котельн ( потреб. уведомлён), 2110чел	2110	2,5	18	-7, ясно
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	25.11.19 11:31	25.11.19 11:32	0:34	25.11.19 11:32	0:34	Ав. откл.	ну	у	с.Дубовское. При осмотре ТП-3110 обнаружен мёртвый хорек около трансформатора, произведена замена перегоревших ПК-10.	Кот-3 Шк-1 Насосная-1, Очистные / 970 чел	970	0,9	19	-9, ясно	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	1	25.11.19 16:27	25.11.19 18:04	0:15	25.11.19 19:45	0:15	МТЗ	ну	ну	Лвл=14,6км. Гордеевка, Ст.Гордеевка, Анучино. 2-е котельные в с.Н.Гордеевка (потреб. МУП предупр, есть ДГ). В 17:28 вкл. 7ТП. В 18:04 запитано от резерва без 3-х ТП (котельные запитаны). Оп.137/18 срыв изолятора, слёкст проводов. Устранено в 19:45, потребитель запитан полностью.	ф-15 Арсеньев-2	Насосная, 2-кот. школа, д/дом / 782 чел	782	0,6	19	-9, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	25.11.19 21:54	25.11.19 21:55	0:39	25.11.19 21:55	0:39	МТЗ 2ст.	выв	у	Часть с. Шмидтовка. Обход до 2.12.19.		нет/100ч.	100	0,1	5	-7, ясно
ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	26.11.19 6:45	26.11.19 8:14	16:26	26.11.19 11:51	16:26	Откл. КУ"Земля"			с.Кирга, Раздольное. В 8:14 включен без ТП-996, оп. 414-05/18 обрыв вязы ф.-А. Устранено и вкл. в 11:51.		нет/415ч.	415	0,4	20	-18, обл.
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	26.11.19 7:20	26.11.19 7:21	0:14	26.11.19 7:21	0:14	МТЗ 2ст.	нет	у	Часть с. Шмидтовка. Обход до 2.12.19.		нет/100ч.	100	0,1	5	-10, ясно
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	14	26.11.19 7:59	26.11.19 8:16	1:07	26.11.19 8:16	3:27	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		насосная, котельная, школа/518ч.	518	0,49	21	-10, ясно
Прим.СЭС	6	Арсеньев-1 110/35/6	СВ-6, В-6 Т2	26.11.19 10:27	26.11.19 10:39	1:20	26.11.19 11:20	32:32	МТЗ обоих В-6кВ		у	неселект. Одновременно вед. ф-9 МТЗ (центральная котельная). Обесточены 1,2С-6кВ. Через 12 мин вкл. В-6 Т1, запитана 1С-6кВ (запитана котельн. №10) без вед. ф-9 (перезапитан в 12:10 от резерва). Остаётся обесточена 2С-6кВ (2,9МВт/1749 чел/котельная №9). При осмотре: по вед. ф-29 бл. МТЗ (во включенном положении). В 11:10 (ч/з 43 мин) вкл. СВ-6, запитана 2С-6кВ (котельная №9 запитана) без вед. ф-29 - (перезапитан от резерва в 12:21, поврежд. у потребителя Арсеньевские ЭС). В 11:20 включен В-6 Т2. (схему привели в исх. состояние, откл. в-6 Т1) Проверка РЗА: по В-6 ф.-29 неисправность контактов выключателя SA 9.1 - SA 9.2, оплавление контактов РП-23, повреждения устранены	Т1	г.Арсеньев (3 котельн.-потреб. сообщено), 2746чел	2746	7,6	52	-18, ясно
Прим.СЭС	110	Арсеньев-2 220/110/10	В-110 Арсеньев-1	26.11.19 11:47	26.11.19 11:47	1:17	26.11.19 11:47	1:17	ВЧБ		у	Одновременно с отключением вед. ф-21 (центральная котельная) на ПС Арсеньев-1. На ПС 110 Арсеньев-1 выключатель В 110 Арсеньев-2 не отключался, на п.13 выпал блинкер "Пуск вч передатчика". 27-28.11.19 проверка ВЧБ без замечаний. Ввели в работу ВЧБ.		нет	0	0	0	-18, ясно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка 110/35/6	В-110 Ключи с отп. ПС Дмитриевка	26.11.19 15:43	26.11.19 15:43	0:07	26.11.19 16:46	0:07	бл. "КН 2 - отключение В 110"	не раб	у	Разрыв транзита, потребитель не обесточивался		нет	0	0	0	-6, ясно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка 110/35/6	В-110 Ключи с отп. ПС Дмитриевка	27.11.19 9:36	27.11.19 9:36	1:15	27.11.19 10:04	1:15	УРОВ на себя	не раб	у	На 1П перегорел общий предохранитель цепей упр-я выключателей 110кВ (дефект ламели колодки ПК на щите постоянного тока панели 1П). На ПС Ключи отключений не было. Заменен предохранитель, В-110 Ключи включен в работу. 27.11.19 произведена регулировка привода В 110 Ключи, произведена послеаварийная проверка РЗА - выведен УРОВ в связи с формированием шкафом защит команды "УРОВ на себя" 28.11.19 проведена проверка РЗА:анализ осциллограмм и журнала событий выявил, что при частом дребезге контакта крепления предохранителя на панели постоянного тока способствовал формированию управляющего дискретного сигнала "УРОВ на себя", при отсутствии дискретного сигнала "РПВ", что вызвало срабатывание выключателя В 110 Ключи на отключение		нет	0	0	0	-5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	8	27.11.19 12:24	27.11.19 13:04	0:09	27.11.19 13:04	0:09	Ав.откл	нет	у			школа, дс, котель / 906 чел	906	0,3	5	-5, ясно
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	8	27.11.19 13:57	27.11.19 14:29		27.11.19 14:29		Ав.откл	нет	у	При ветре приближение на недопустимое расстояние веток ёлки оп. 37/1-37/2, перегорание шлейфа ф.-А на РТП 7168/7/4. Устранено.		школа, дс, котель / 906 чел	906	0,3	5	-5, ясно

Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф.13 РКЛ оп.129	27.11.19 16:46	27.11.19 16:46	1:59	27.11.19 16:46	3:49	МТЗ	у		КТП 1023 Насосная, перегорели ПК-10, заменены.		нет	0	0	0	-6, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	27.11.19 18:58	27.11.19 21:02	0:00	28.11.19 4:25	0:00	МТЗ	ну	ну	Лвл=13,5км. Включен без 8ТП в 19:36. В 21:02 часть потребителей запитана от резерва без 3-х ТП. В 4:10 без 2-х ТП. В 4:25 вкл. все потребители. Осмотр 28.11.19, замечаний нет.	Ф- 4-й участок ЦРП ПагрЭС	насосная / 644 чел	644	0,59	12	-7, ветер
ЭС ЕАО	35	ПТФ 35/10	В-35 1Т	28.11.19 0:18	28.11.19 0:56	0:23	28.11.19 18:16	0:23	ГЗ	запрет		Обесточивалась 1,2С-10кВ, по работе котельной замечаний нет (В-10-Т1 не отключался). На 1Т (тип ТМ-4000) отсутствует масло в расширительном баке, капельная течь масла в 4-х местах на стыке радиатора с баком трансформатора. Долито масло в расширитель. Проверка РЗА: не отключение В-10 1Т из-за неисправности пускателя АВР оператив.цепей (по мех. части), устранено, схема восстановлена	2Т	Смидовичевский р-н: 1650 чел/1 котельная и свжак. п.Партизанский	1650	0,85	15	-18, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	4-й участок	28.11.19 1:01	28.11.19 1:03	0:37	28.11.19 1:03	0:37	МТЗ	выв	у	п.Лозовый.		больница, котельн. интерната, телевизорка / 592 чел	592	0,67	13	-11, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	4-й участок	28.11.19 1:14	28.11.19 1:41	1:21	28.11.19 12:27	1:21	МТЗ	выв	не прив зв	Доп. питается часть ф. Несоевка. п.Лозовый. Вкл. без 5-ти ТП фидера Несоевка. В 2:09 (ч/з 55 мин) вкл. без ТП-7309 Телевышка (на ДГ). В 12:27 выключен полностью. Повреждение на вед. уч-ке 0,4кВ от ТП-7309.		больница, котельн. интерната, телевизорка / 592 чел	592	0,67	13	-11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	28.11.19 3:30	28.11.19 3:39	2:00	28.11.19 5:49	2:41	Ав.откл	нет	ну	п.Кневичи. Запитано без 5-и ТП. В 5:49 выключён полностью. КТП-5057 (животное) кот на трансформаторе, повреждения оборудования нет.		нет / 700 чел	700	1,3	27	-11, ясно
Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	28.11.19 16:29	28.11.19 17:35	0:45	28.11.19 17:35	0:45	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке		ВЧ, жд, котельная / 1019 чел	1019	0,1	10	-8, ясно
Ам.ЦЭС	10	Поздеевка 35/10	16	29.11.19 8:10	29.11.19 9:35	0:21	29.11.19 9:35	0:21	"земля" от КУ			с.Д-Восточное. На оп.50 заменен поврежденный изолятор ф.С		школа, котельная (потребителю сообщено) / 362чел	362	0,13	9	-25, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	6	29.11.19 20:01	29.11.19 20:32	0:31	29.11.19 22:55	1:22	МТЗ	нет	ну	с.Павленково, Екатеринославка. Лесовозом сбита оп.92 (жб). Сообщено в СБ. Запитано от резерва кроме 8ТП из 15 (котельная запитана). В 22:55 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. 30.11.19 опора 92 восстановлена.	ф.4 ПС Переяславка	школа, д/с, котельная / 1410чел	1410	0,8	15	-9, обл
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	30.11.19 12:47	30.11.19 12:47	4:49	30.11.19 12:47	6:10	МТЗ	у		Произведен осмотр, пр.оп.228/87-88 (под ВЛ) спиленное дерево.		нет	0	0	0	-15, обл
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	30.11.19 12:47	30.11.19 12:48	0:04	30.11.19 12:48	0:04	ав.откл	нет	у	п.В-Надеждинское, Ключевое, п.Новый. Планируется обход.		детдом / 1181чел	1181	0,8	22	-6, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	5	30.11.19 21:05	30.11.19 21:33	0:03	30.11.19 23:21	0:03	"земля" от КУ			Включен без ТП-1106. На КТП-1106 сорван ШС-10 Поврежден опор. изолятора на кронштейне ВВ изоляторов ввода в ТП-1106, шлейф лежит на кронштейне. Устранено, все включено		котель, школа, дс / 1035 чел	1035	0,22	8	-9, пасм.
Прим.ЦЭС	110	Хороль 110/35/10	Т1	01.12.19 2:58	01.12.19 3:28	1:39	01.12.19 5:09	15:32	ДЭТ			Обесточивались 1с 10 кВ ПС Хороль, ПС-35 кВ: Владимиро-Петровка, Мельгуновка, Морозовка, Луговая-Насосная, Рыбхоз, 1С 35 кВ ПС Новодевица, обеспечен резерв от Т2. В ячейке РТ-10-Т1 перекрыты животным (крыса), поврежденный нет. Схема восстановлена. /крысу убрали, изоляцию не чистили/	Т2	Хорольский р-н / 2296 чел	2296	4,1	69	-12, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	2	01.12.19 3:34	01.12.19 4:48	0:04	01.12.19 8:22	0:04	"земля" от КУ			Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. оп.51 разрушен изолятор Ф,В, провод на траверсе. Устранено, все включено		нет / 2017 чел	2017	0,91	9	-8, снег
Ам.ВЭС	10	Куприяновка 35/10	1	01.12.19 10:27	01.12.19 11:36	2:12	01.12.19 11:36	5:54	МТЗ, МТО	ну	у	с.Антоновка. Планируется обход. кот без последствий. Произведен осмотр , пр.оп.144-145 следы рубленного дерева		школа, кот, д/с, адм/ 607 чел	607	0,1	9	-13, облачно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	по ф35 в ЦРП102 ф18	01.12.19 10:55	01.12.19 13:10	3:03	03.12.19 10:52	3:03	Ав.откл	нет		В 12:52 вкл без 4ТП, вкл в 13:10 с выделенным уч.КВЛ "ПС Береговая2-ЦРП102" (без нагрузки). Повреждение КЛ в 150м от ЦРП-102 в ст оп.11. /1.12.19 разложены пожоги; 3.12.19 смонтирована каб. вставка и 2 соедин. муфты, вкл. в 10:52.	ф16	кот, теплопункт/ 2000 чел	2000	0,7	7	-4, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	17	01.12.19 11:04	01.12.19 11:04	2:05	01.12.19 11:04	2:05	МТЗ	у				нет	0	0	0	-6, ясно
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	15	01.12.19 12:44	01.12.19 12:44	0:32	01.12.19 12:44	10:06	МТЗ	у				нет	0	0	0	+12, облачно
Прим.ЮЭС	35	Барабаш - Приморская		01.12.19 13:32	01.12.19 13:52	5:09	01.12.19 13:52	5:09	МТО	ну	у	С обесточиванием ПС Приморская кот без последствий. Произведен осмотр: пр.оп.82 - 83 свежие пожоги на ветках деревьев, требуется чистка просеки .		школа, 2 кот / 796 чел	796	1,42	21	0, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	12	01.12.19 16:06	01.12.19 16:08	0:33	01.12.19 16:08	0:33	Ав.откл	выв	у	с.Поречье с.Ильичёвка. Планируется обход.		школа, кот/400 чел	400	0,3	6	-3, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	5	02.12.19 0:54	02.12.19 1:33	0:58	02.12.19 1:33	0:58	ав.откл	нет	у	с.Сергеевка. Планируется обход.		больница / 639чел	639	0,55	7	-10, пасм



Прим.ЮЭС	35	Чайка 110/35/6	В-35 Т1	02.12.19 6:30	02.12.19 7:48	0:05	02.12.19 7:46	0:05	6/6		у	Обесточилась 1С 35кВ, 1С 6кВ ПС Океанская. Ч/з 1:16 потребители запитаны от резерва. 3.12.19 произведена замена кабеля управления (низкая изоляция) от ящика зажимов В-35 Т1 до ОПУ.	ВЛ-35 Сахарный ключ-Океанская	3 котельных, теплопункт / часть г.Владивостока, 2110чел	2110	2,4		-5, пасм
Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	2	02.12.19 8:27	02.12.19 8:28	0:42	02.12.19 8:28	4:13	МТЗ	не раб	у	Произведен осмотр, на РЛЗ9 (оп.72) устранен обрыв шлейфа ф.С. Обрыв пров		птицеферма/быта нет	0	0,02	2	-16, ясно
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	5	02.12.19 9:28	02.12.19 11:47	0:01	02.12.19 11:47	4:51	КУ, земля			Оп.19 снята ветка.		кнс, дальний привод аэропорт/ 100 чел	100	0,2	2	-5, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	8	02.12.19 12:24	02.12.19 12:24	0:50	02.12.19 12:24	3:30	МТО	у		Осмотр 2-3.12.19, оп. 25/1 ф.А остатки гелевого шара. Ремонт провода не треб.		нет	0	0	0	-14, снег
Прим.СЭС	10	Плавазвод 110/35/10/6	20	02.12.19 14:24	02.12.19 14:29	0:26	02.12.19 14:29	3:15	МТЗ	ну	у	Осмотр 3.12.19, в пр.114/29 - 114/30 под проводами обнаружена упавшая ветка (со следами подгара).		больн/ 750 чел	750	0,05	4	-2, снег
Ам.ЦЭС	10	Кирличная 110/10	по ф1 РК-7	02.12.19 14:29	02.12.19 14:51	0:19	02.12.19 14:51	0:19	МТЗ	нет	ну	Повреждение на ведомственном ТП.		нет/ быта нет	0	1,1	16	-12, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Веденка 35/10	2	02.12.19 14:56	02.12.19 15:00	0:00	02.12.19 15:00	0:00	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр, под оп.71 мертвая птица (сова).		птицеферма/быта нет	0	0,02	2	-6, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	4	02.12.19 20:51	02.12.19 20:51	0:03	02.12.19 20:51	3:49	МТЗ	у		Повреждение на вед. ТП		нет	0	0	0	-12, снег
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	1	03.12.19 7:20	03.12.19 7:20	0:21	03.12.19 7:20	27:17	МТО	у		На РТП-3076 следы подгара на ножках (из-за искрения) Произведена регулировка привода и контактных соединений.		нет	0	0	0	-17, ясно
Прим.ЮЭС	6	Многоудобное 35/6	11	03.12.19 10:11	03.12.19 11:35	0:30	03.12.19 11:35	0:30	ав.откл	нет	у	с.Кучелиново. Обход на 6.12.19г		нет / 130 чел	130	0,15	5	-8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	17	03.12.19 12:40	03.12.19 12:46	3:23	03.12.19 12:46	3:23	МТЗ	нет	у	Углекамensk. Обход, замечаний нет.		котельная, школа, больница / 1603 чел	1603	1,3	7	-3, ясно
Хаб.СЭС	10	Ванино 220/35/10	ДЗФ	03.12.19 14:53	03.12.19 14:57	1:50	03.12.19 14:57	1:50	МТЗ	выв	у	п. Мучка.		водозабор / быта нет	0	0,8	5	-12, ветер, снег
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	3	03.12.19 15:40	03.12.19 15:47	6:41	03.12.19 15:47	6:41	МТЗ	выв	у	Халкидон, Светлое. Повреждение на вед. отпайке.		школа, котельн. / 1293 чел	1293	1	19	-7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	23	03.12.19 19:10	03.12.19 20:15	0:00	03.12.19 20:15	0:00	МТЗ	выв	у	Б.Кузнецово. Обход, замечаний нет.		котельная МУП (сообщено потр.) / 355 чел	355	0,5	6	-9, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	03.12.19 19:10	03.12.19 19:31	0:00	03.12.19 20:35	505:43	МТО	ну	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 20:35. С приемной траверсы ТП 541 снята ветка. Львл=17мм. с.Гродеково, Перекреловка.		Дет.сад, шк. котельная в с.Гродеково (предупрежд.) / 2350 чел	2350	1	23	-12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	8	03.12.19 21:35	03.12.19 22:55	0:20	03.12.19 22:55	0:20	Ав.откл	выв	у	Новолитовск. Обход, замечаний нет.		нет/ 250 чел	250	0,8	3	-10, ветер
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	24	03.12.19 22:04	03.12.19 22:04	0:44	03.12.19 22:04	0:44	МТЗ	у		с.Николаевка. Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0	0	-24, облачно
Прим.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	2	04.12.19 1:26	04.12.19 5:06	0:00	04.12.19 5:06	0:00	КУ, земля			Оп.42 устранен обрыв вязы.		нет/ быта нет	0	0,01	1	-16, ясно
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	04.12.19 2:00	04.12.19 2:06	1:17	04.12.19 15:50	1:17	КУ, земля			Вкл с выделенным уч.без нагрузки. На оп.429 сорвана вязка ф-С, провод упал на траверсу и перегорел. Устранено в 15:50.		школа, кот/ 595 чел	595	0,4	19	-18, ветер
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	36	04.12.19 5:42	04.12.19 6:05	0:01	04.12.19 11:15	0:01	МТО	нет	ну	Вкл без 7ТП, вкл в 6:34 без 3ТП, вкл в 6:52 без 2 ТП. Пр.оп.36-02/3-4 обрыв провода. Устранено и вкл. в 11:15.		кнс/ 2368 чел	2368	1,6	14	-6, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	ф.Несвоевка	04.12.19 6:13	04.12.19 6:16	0:13	04.12.19 6:16	76:24	МТЗ	ну	у	п.Лозовый.		насосн/ 644 чел	644	0,5	11	-16, ветер
Ам.ЗЭС	10	Климауцы 35/10	13	04.12.19 6:24	04.12.19 7:04	1:24	04.12.19 7:04	6:03	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственной отпайке.		школа, скваж, больн, 2кот, атс/856 чел	856	0,3	10	-22, облачно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПаГРЭС	ф.Несвоевка	04.12.19 6:45	04.12.19 7:26	0:02	04.12.19 10:36	0:40	МТЗ	выв	ну	Вкл без ТП 7309 (на ДГ), обесточенных потребителей нет. Вкл. в 10:36. Под ВЛ в пр.опор 158-159 обнаружены свежие пожогги поросли, провис проводов. В 18:00 по неплавному заявке произведена перетяжка проводов, чистка просеки. /Заявка 10:42-18:00/		насосн/ 644 чел	644	0,5	11	-16, ветер
Хаб.СЭС	6	Многовершинная 110/6	1	04.12.19 7:05	04.12.19 7:05	0:34	04.12.19 7:05	3:31	Ав.откл	у		п.Многовершинный.		нет	0	0	0	-6, ветер, снег
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	04.12.19 8:37	04.12.19 8:38	0:27	04.12.19 8:38	0:27	МТЗ	ну	у	г.Благовещенск.		Насосная БТЭЦ / быта нет	0	0,5	12	-22, ветер.
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	04.12.19 8:43	04.12.19 9:14	0:14	04.12.19 9:14	0:14	КУ "земля"			Повреждение на вед. ТП.		Насосная БТЭЦ / быта нет	0	0,5	12	-22, ветер.
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	21	04.12.19 8:57	04.12.19 9:35	0:00	04.12.19 9:35	0:00	МТО	ну	у	с.Березовка. Осмотр на 6.12.19.		д. сад / 2500 чел	2500	1,1	7	-15, снег, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	04.12.19 10:38	04.12.19 10:42	0:47	04.12.19 10:42	0:47	МТЗ	нет	у	с.Данильченково. Обход, замечаний нет.		нет / 46 чел	46	0,03	2	-15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	3	04.12.19 10:44	04.12.19 11:58	0:40	05.12.19 22:27	0:40	МТО	выв		г.Фокино (с частью нагрузки ф-17). Вкл без 5ТП, вкл в 13:39 с выделенным поврежденным уч.кЛ "ТП80011-ТП82009" (без нагрузки) по ф.-17, МП 170м от ТП82009, разложены пожогги. 5.12.19 котлан разработан, МП подтверждено. Произведён монтаж каб. муфт и каб. вставки Эм. Вкл. в 22:27. Вкл. без 5-ти ТП. В 13:39 (ч/з 2ч 55 мин) запитаны все потребители. Повреждение КЛ от ТП-82011 до ТП-82009 по фидеру №17. В 17:30 определено место повреждение 170 м от ТП-82009 (длина кабеля 585 м). Разложены пожогги.	ф.17 Промысловка	дет. дом, дет. сад, 2 больницы, воен.поликлиника , вech. школа, бойлерная №2,6 (на ДГ) / 3250чел	3250	0,9	12	-8, ясно
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	04.12.19 11:02	04.12.19 11:02	1:23	04.12.19 11:02	3:08	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	-16, ветер
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	04.12.19 11:17	04.12.19 11:24	27:47	04.12.19 11:24	27:47	МТЗ	нет	у	Осмотр без замечаний.		нет / 46 чел	46	0,03	2	-15, ветер

ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	171	04.12.19 12:36	04.12.19 13:47	0:03	04.12.19 17:23	0:03	КУ "земля"			Пр.оп. 171-00/45-47 обрыв провода фС (Падение дерева, несанкц.спил , виновник скрылся, сообщено ОВД). Устранено (17:23), схема восстановлена. г.Биробиджан. В 12:56 (ч/з 20 мин) котельная запитана от ф-185 (второе питание). В 13:47 потребители запитаны от резерва без вед. ТП-дробилка. Несанкционированный спил дерева сторонними лицами, обрыв провода ф.-С в прол. оп. 171-00/45 - 47. Виновники скрылись. Сообщено в полицию. Устранено и вкл. в 17:23.	ф-185	котельная МУП ГТС (потреб. сообщ.)/ 6 чел	6	0,05	3	-14, облачно
Прим.ЦЭС	6	Реттиховка 110/6	СВ-6	04.12.19 13:32	04.12.19 15:00	0:17	04.12.19 15:00	0:17	МТО	нет	у	С обесточиванием потребителей 2 ш.б\в. Осмотр: отходящие фидера не откл, выпавших бл.нет. Проверка РЗА СВ-6: выявлено повреждение вторичной обмотки ТТ-6 СВ ф.А цепей защит; переведены на не задействованные вторичные обмотки измерений ТТ-6 СВ ф.А Т2 в резерв. Обесточена 2С-б\в (ф-11 аб.Энергия и ф-12 РСК), котельная перешла на ДГ. Осмотр ЗРУ: откл. фидеров нет, осмотр яч. СВ-6, ф-11,12 - замечаний нет. СВ-6 включен успешно, все потребители запитаны. Ведется проверка РЗА неселект		с.Реттиховка (школа, д. сад, котельн.) / 430 чел	430	0,6	13	-11, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	12	04.12.19 17:55	04.12.19 18:06	0:20	04.12.19 18:06	0:20	МТЗ	ну	у	пгт.Магдагачи. Повреждение на вед. оттайке.	аэропорт / 800 чел	800	0,7	10	-20, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	В-10 Т1	04.12.19 20:48	04.12.19 21:21	2:35	04.12.19 21:21	6:58	Ав.откл	выв	у	Осмотр: откл полож. ф3 (РСК, бл.Ав.откл). В-10 Т1 вкл в 21:21 без ф-3 (вкл в 21:39). Послеаварийная проверка: затянута отключение В-10 ф.-3 по мечасти (застыла смазка). Устранено. неселект	школьная кот/1,3 МВт/ 1310 чел	1310	1,3	23	-17, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	3	04.12.19 20:48	04.12.19 21:39	0:20	04.12.19 21:39	0:20	Ав.откл	выв	у	с.Синельниково-2. Осмотр ВЛ 5.12.19, замечаний нет.	школьная кот/ 270 чел	270	0,1	9	-17, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	05.12.19 6:10	05.12.19 6:10	6:25	05.12.19 6:10	6:25	МТЗ		у	Повреждение на вед. оттайке.	нет	0	0	0	-22, облачно	
ЭС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	118	05.12.19 7:28	05.12.19 9:58	0:00	05.12.19 11:55	0:00	МТЗ	ну	ну	кот с.Нагибово (на ДГ). Выделен уч-к без нагрузки, все запитано (котельная от центр. эл-н). Оп.118-02/13 разрушен изолятор, схлест проводов. Устранено, схема восстановлена	ф.117 Благословенное	д/с, школа, кот/500 чел	500	0,15	6	-23, сильный ветер
ЭС ЕАО	10	Доброе 35/10	37	05.12.19 7:47	05.12.19 8:35	0:00	05.12.19 10:55	0:00	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв., п.Ручейки (котельная). Оп.37-00/40 разрушен изол.ШС-10 ф-В. Устранено, схема восстановлена	ф33	кот/ 50 чел	50	0,03	3	-23, сильный ветер
ЭС ЕАО	6	Известковая 35/6	78	05.12.19 10:40	05.12.19 10:40		05.12.19 10:40		Ав.откл	у			нет	0	0	0	-23, сильный ветер	
Прим.ЮЭС	6	Промузел 110/6	В-6-Т2	05.12.19 14:29	05.12.19 15:19	0:39	05.12.19 15:19	35:17	МТЗ	выв	у	неселект Обесточена 2ш-6 кВ (три котельные: две перешли на резерв, одна запитана от ДГ, замечаний по теплоносителям нет). Не отключился ф.30 (вед. бл.МТЗ, выкл-ль во вклон-м полож), повреждения в вед. сетях. Включен В-6-Т2 с большей частью нагрузки, в 15:19 вкл. всё, кроме вед.ф.30 (соц.объектов нет). Проверка РЗА: на В-6 вед.ф.30 заменено неисправное выходное реле в цепях катушки отключения		п.Трудовое / 5320 чел / 3 котельные, ЦТП	5320	9		-10, ветер
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	219	05.12.19 16:19	05.12.19 17:44	1:14	05.12.19 21:43	1:14	"земля" от КУ			Котельные запитаны от ДГ, замечаний по работе теплоносителей нет. Оп.219-03/12 поврежден изолятор ф.В, провод на траверсе. Включен без 4-х ТП. Найдено второе МП: оп.219-00/32 обрыв шлейфа ф.В. Устранено, все потребители вкл. в 21:43.		дс, 3 котельные п.Николаевка/ 1800 чел	1800	2	20	-15, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	05.12.19 16:29	05.12.19 16:35	5:10	05.12.19 16:35	5:10	МТЗ	ну	у		нет / 1000 чел	1000		15	-15, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	8	05.12.19 16:52	05.12.19 16:52	42:27	05.12.19 16:52	42:27	МТЗ		у	Обход на 6.12.19	нет	0	0	0	-15, ясно	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	77	05.12.19 18:20	05.12.19 18:58	0:30	06.12.19 15:16		МТЗ	ну	не прои зв	Повреждение ВН на ТП-184 (отгорела шина ф-В между ВН и 1С 10 кВ), потребитель запитан. Устранено 6.12.19.	ф.72 Ленинск	котельные - 2, больница, дс /1931 чел	1931	1,1	12	-15, ветер
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	06.12.19 12:16	06.12.19 16:04	0:42	06.12.19 16:04	0:42	ав.откл	нет	ну	Лвл=37,7км. с.Чистоводное. В 13:00 включен ДГ на котельной.На оп.519/1 с РТП СТП2008 сняли ветку.		котельная (есть ДГ), школа / 115чел	115	0,17	8	-8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	06.12.19 18:04	06.12.19 19:41	0:15	06.12.19 23:59	0:15	МТЗ	нет	ну	г.Партизанск. После РПВ жалобы потребителей на отсутствие фазы по 6 кВ, фидер отключен. В пр.оп.70-70/1 обнаружено касание проводов ветками дерева. В 19:41 12ТП переведены на ф.17. В 20:22 запитано (от резерва) без 5-ти ТП. Произведена обрезка крон деревьев пр.оп.70-70/1. В 23:08 (ч/з 5ч 04 мин) вкл. все потребители. При осмотре обнаружено в ТП-7343 на ВН- 6 (ввод от ф-9 Партизан) лопнула пружина, нож Ф"В" самопроизвольно отключился. Устранено и вкл. по норм. сх. в 23:59.	ф.17	нет / 1752чел	1752	1,1	23	-11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	24	07.12.19 10:08	07.12.19 11:17	0:26	08.12.19 18:47	0:26	МТО	выв		Выделен головной участок без нагрузки, потребитель запитан. В 17:30 определено МП -580м от ТП 81008. 8.12.19 установлена вставка 4метра, две кабельных муфты	ф.48 ПС Береговая-1	нет/550ч.	550	0,9	6	-10, ясно
Ам.ВЭС	10	Болдыревка 35/10	10	07.12.19 14:27	07.12.19 14:47	0:42	07.12.19 14:47	0:42	МТЗ, МТО	ну	у	с.Болдыревка. (котельная работает в норм. режиме)		д.сад, котельная/472ч.	472	0,21	7	-23, ветер

Прим.ЭС	10	Анучино 35/10	17	07.12.19 16:12	07.12.19 17:55	0:05	07.12.19 22:21	0:05	"земля" от КУ			В 17-55 включен до ОП 634 (запитано 20 ТП, котельные запитаны). В 18-28 включен для поиска "Земли" прибором. В 20:38 определен участок с повреждением пр.оп.800-858, (участок ВЛ за рекой), вывели участок от РЛ-36 оп.634 до оп.890 (отключено 2 нас.пункта, 2ТП, 59 чел, 0,03МВт, котел нет). В 22:21 включили фидер полностью, "земля" самоустранилась. 8.12.19 оп. 867 обнаружен поврежденный изолятор ф.В (провод не касается траверсы и земли). Устранено, схема восстановлена		д-сад, 2 котельные /871ч	871	0,6	24	-12, ясно
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	2	08.12.19 3:54	08.12.19 4:00	1:46	08.12.19 4:00	1:46	Ав.откл	не раб	у	с.Новоиколюкск		нет / 150 чел	150	0,15	10	-18, ясно
Ам.ЭС	35	Костюковка - Сычевка		08.12.19 5:00	08.12.19 12:12	0:28	08.12.19 12:12	0:28	Откл. КУ"Земля"			Обесточены ПС 35кВ Сычевка, Загорное, Гуран (с.Гуран, с. Евтукан с Загорная-Селитьба с.Буссе, с.Петропавловка с.Сычевка). В пр.оп.97-98 обрыв провода ф.А в середине пролета. Следов внешнего возд. нет. При замене провода произошел второй обрыв провода (А-75) в этом пролете. Устранено, все включено		школа, больница, 2 п/з, 4 кот. (все кот. перешли на ДГ)/1820ч.	1820	0,5	38	-35, ясно
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	2	08.12.19 6:16	08.12.19 7:53	1:41	08.12.19 11:20	1:41	Ав.откл	не раб		на Оп 58 оторвал шлейф ф.В, на РС-11 (оп 58) поврежден нож ф.А. В 7:53 запитано 2ТП (из 10), более 50 % нагрузки. Повреждения устранены		нет / 150 чел	150	0,15	10	-18, ясно
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	по ф.221 в ТП 109 перегорание ПК10	08.12.19 14:20	08.12.19 18:16	0:40	08.12.19 18:16	0:40	перегорание ПК 10кВ трех фаз			В ТП 109 повреждение КЛ 10кВ от я.ч.3 до 1Т. Переподключили резервную КЛ		школа/50ч.	50	0,01	1	-23, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	3	08.12.19 16:12	08.12.19 17:49	0:49	08.12.19 20:22	3:50	МТЗ	ну	не произв.	Производственные базы. Включен до ЛР 509 (запитано 4ТП). В пр.оп.126-127 неизвестной техникой оборвано 2 провода. Виновника на месте нет. Сообщено в СБ. Устранено, все включено		нет	0	0,2	6	-22, ясно
Ам.ВЭС	10	Винниково 35/10	14	09.12.19 7:51	09.12.19 10:13	0:00	09.12.19 11:46	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Астасиха, Алексеевка.В 10:13 запитано 7 ТП из 10. На ЛР-366 повреждение изоляторов ф.А, ф.С. Устранено	ф.11 ПС Усть-Кивда	скважина, школа, д/с, котельная (перешла на ДГ) / 300чел	300	0,56	10	-24, облачно
Прим.ЭС	10	Кировка 220/35/10	3	09.12.19 13:17	09.12.19 13:29	0:33	09.12.19 20:34	0:33	"земля" от КУ			Включен без участка ВЛ с КТП-6203 (котельных, социально-значимых и быта нет). В пр.оп.441-442 санскан, спил дерева, падение на ВЛ-10 ф.А, на оп.442,443,444 срыв изоляторов, провод не поврежден. Сообщено в полицию. Устранено.		котельная, школа, насосная, детдом / 352чел	352	0,1	15	-6, пасм
Прим.ЭС	10	Чкалова 35/10	4	09.12.19 13:44	09.12.19 13:44	0:02	09.12.19 13:44	0:02	МТЗ	у		Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0	0	-8, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	11	09.12.19 16:55	09.12.19 19:11	2:28	09.12.19 19:11	2:28	МТЗ	нет	ну	с.Тополево. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 2295чел	2295	0,46	7	-15, обл
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	16	09.12.19 17:00	09.12.19 18:17	0:00	09.12.19 19:24	0:00	"земля" от КУ			с.Тополево. Включен без 9 ТП. В 19:24 оставшаяся часть ВЛ-10 запитана от ф.10. "земля" самоустранилась.	ф.10	нет / 200чел	200	0,2	19	-15, обл
Прим.ЭС	10	Евгеньевка 35/10	4	09.12.19 19:10	09.12.19 19:14	0:00	09.12.19 20:31	0:00	"земля" от КУ			с.Воскресенка. В 19:14 включен без КТП-3282 (котельных нет), разрушение ПК-10 ф.С и касание плавкой вставки на корпус. Устранено.		котельная, д/с / 593чел	593	0,55	13	-8, пасм
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	09.12.19 23:49	10.12.19 1:36	1:40	10.12.19 2:37	3:35	МТЗ	нет		Часть п.Соловей Ключ. В 01:36 включен запитано 33 ТП. В 2:37 включен полностью, замечаний не обнаружено. Планируется обход.		нет/200ч.	200	3,2	37	0, пасм.
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	7	10.12.19 14:57	10.12.19 15:54	0:00	10.12.19 16:37	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Тополево. В 15:54 включен с отключенным участком от Р-298 до ТП 290, без 3-х ТП. На ТП-2121 разрушение ОПН ф.А, ОПН ф.В,С оплавлены. ОПН демонтированы.		больница, школа, д/с / 2100чел	2100	0,4	10	-10, обл
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	8	10.12.19 18:35	10.12.19 19:24	0:00	10.12.19 19:24	0:00	ав.откл	не раб	у	с.Борисовка. Обход без замечаний.		нет / 100чел	100	0,1	6	-1, пасм
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	10.12.19 23:54	11.12.19 1:29	1:02	11.12.19 1:29	31:56	МТЗ	выв	у	с.Душкино. Обход без замечаний. (1кот.№6 4дома, 10 человек, 2-я кот 1 дом, 6 чел. сообщено, резерв от Ф-16 Волчанец, ПримТеплоЭнерго). РФВ усп. , замечаний по кот. Нет		школа, 2кот.(сообщено погр., есть резерв)/300ч.	300	0,6	10	0, ясно
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	119	11.12.19 3:45	11.12.19 3:47	1:45	11.12.19 3:47	1:45	МТЗ	не ра.	у	часть г.Биробиджан. При осмотре на оп. 8-01/5 обнаружен отгоревший шлейф. Устранено в 10:06.		водозабор, котельная, КНС/500ч.	500	0,7	10	-24, обл.
Прим.ЭС	110	Мучная 110/10	СВ 110	11.12.19 4:49	11.12.19 4:49	4:01	11.12.19 5:44	4:01	ДЗ 2з.	ну	у	Разрыв транзита по ВЛ 110кВ Спасск-Мучная. Обесточенного потребителя нет. На ПС 220 Спасск в процессе испытаний системы управления УШР 220 кВ, в сети сформировался режим работы с параметрами входящими в зону действия ДЗ 2ст на СВ 110 ПС Мучная и ДЗ 4 ст на ШСВ 110 ПС Спасск. Проверка РЗА не требуется.		нет	0	0	0	-6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	15	11.12.19 9:00	11.12.19 10:13	0:59	11.12.19 10:13	0:59	МТО	выв	у	п.Душкино. Обход, замечаний нет.		школа, 2кот.(сообщено погр., есть резерв)/300ч.	300	0,3	10	+1, пасм
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	9	11.12.19 14:35	11.12.19 19:32	0:09	11.12.19 19:32	0:09	МТЗ	выв	ну	п.Шкотово. Повреждение на вед. отпайке. Разобраны шлейфа на опоре №39 (с применением автовышки).		нет / 470 чел	470	0,8	7	-3, снег

Прим.ЮЭС	10	Новый Мир 110/10	4	11.12.19 22:55	11.12.19 23:57	0:50	12.12.19 14:46	0:50	ав.откл	выв	ну	п.Новый Мир. В 23:57 запитано 8 из 22ТП. На оп.31 повреждение каб. муфты, повреждение двух шлейфов и изолятора. В 23:57 запитано более 50% нагрузки и все социально значимые объекты (8 ТП). В 7:13 повреждение устранено. В 10:01 вкл. без ТП-81098 (повреждена концевая муфта КЛ), нагрузка ТП-81098 переведена, погашенных потребителей нет. В 14:46 устранено и вкл. по норм. сх.		котельная, школа / 1300чел	1300	1,83	22	-5, ветер
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	12.12.19 1:03	12.12.19 2:21	1:00	12.12.19 2:21	1:00	МТЗ	ну	у	с.Кондротеновка, Каменушка, Каймановка. В пр.оп.119-120 при сильном ветре касание проводов ветками деревьев.		котельная / 800чел	800	0,7	32	-8, неб снег
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	В-10 Т1	12.12.19 5:50	12.12.19 6:30	0:39	12.12.19 11:00	18:50	МТЗ	нет		неселект. Обесточилась 1С 10кВ. По ф.3 выпал блинкер авар. откл. В 10 ф.3 не отключался. В 6:25 включен СВ-10 и в 6:30 запитаны все потребители от Т2. В 10 Т1 не включается. Произведена регулировка привода В-10 Т1, вкл. в 11:00. С 11:46 до 12:50 произведена регулировка привода В-10 ф.3 (РЗА без замечаний, по осмотру ВЛ замечаний нет).	Т2	4 котельные / 900чел	900	1,3	43	-12, пасм
Ам.ЦЭС	10	Амурсельмаш 35/10	3	12.12.19 8:04	12.12.19 8:54	0:34	12.12.19 8:54	0:34	МТО	ну	не прои зв	г.Белогорск. В 8:44 вкл. 7ТП. В 8:54 вкл. полностью. Обход, под ЛР-58 птица (ворона), повреждения оборудования нет.		госпиталь, ВНС / 4745 чел	4745	3	21	-28, ясно
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	28	12.12.19 8:28	12.12.19 8:31	5:20	12.12.19 8:31	5:20	МТО	выв	у	с.Алексеевка. Планируется осмотр 13.11.19.		котельная / 80чел	80	0,17	8	-8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	16	12.12.19 8:40	12.12.19 11:15	0:08	12.12.19 11:15	0:08	"земля" от КУ			с.Вл.-Алексан. Включен в 11:15 после обхода, повреждений не обнаружено, "земля" самоустранилась.		нет / 100чел	100	0,1	5	-8, ясно
Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	13	12.12.19 9:38	12.12.19 10:03		12.12.19 14:14		МТО	ну	ну	г.Свободный. Запитан от резерва. Повреждение КЛ (резервная) на головном участке при проведении сторонней организацией несанкционированных работ. Сообщено в полицию. Отключена поврежденная КЛ, фидер вкл. по норм. сх.	ф-16	больница, налоговая, дет.сад, администрация / 3517 чел	3517	1,5	7	-28, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Дубки 35/10	7	12.12.19 12:20	12.12.19 12:25	4:06	12.12.19 12:25	4:06	МТЗ	ну	у	с. Князе-Волконка. По работе котельной замечаний нет. Осмотр, замечаний нет.		котельная / 560 чел	560	1,2	6	-16, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф-15 в РП Новониколаевк а откл. Ф-9	12.12.19 12:41	12.12.19 13:53	0:03	12.12.19 13:53	0:03	ав.откл	ну	у	Фурманово, Михайловка, Молдовановка. Котельная перешла на ДГ. Обход, на оп. 59 обнаружена ветка на верхнем проводе (упала под действием ветровой нагрузки). Повреждения оборудования нет.		школа-интернат с котельной (есть ДГУ) / 269 чел	269	0,1	5	-9, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	12.12.19 17:21	12.12.19 17:42	12:03	12.12.19 17:42	12:03	МТЗ	ну	у	Стенное. Обход без замечаний.		Шк, д/с / 250 чел	250	0,5	5	-8, ясно
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	5	12.12.19 18:35	12.12.19 21:53	0:49	12.12.19 21:53	0:49	КУ "земля"			п.Пластун. На опоре №5 фаза "С" сорван изолятор. Устранено.		нет / 1350 чел	1350	1	15	-9, ветер
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		13.12.19 7:59	13.12.19 7:59	0:00	13.12.19 7:59	0:00	ТНЗНП 1ст	у		Произведён осмотр. Под оп.85 обнаружено разрушенное гнездо.		нет	0	0	0	-25, облачно
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	13.12.19 11:30	13.12.19 11:32	0:05	13.12.19 11:32	0:05	МТЗ	не раб	у	Осмотр без замечаний.		д/с, скваж, кот/1781 чел	1781	0,8	22	-10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	13.12.19 19:07	13.12.19 19:14	1:47	13.12.19 19:14	1:47	Ав.откл	выв	у	Произведен осмотр. ТП 7140 заменены перегоревшие ВВ предохранители.		школа, кот/ 2619 чел	2619	0,4	12	-1, ясно
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55		14.12.19 7:34	14.12.19 8:02	2:03	14.12.19 8:02	17:07	ПС Находка В-110 "С55", В-110 "Широкая" ДЗ 2з; ПС С55 В-110 "Промысловка" НЗЗ 3ст;	ну	у	На ПС Находка откл В-110кВ «С-55» (ДЗ 2ст, АПВ ну), на вед. ПС «С-55» отключился В-110кВ Промысловка (НЗЗ 3ст, АПВ ну). Произошло обесточивание ПС 110кВ С-55, Волчанец, ПС 35кВ Гайдамак, Связь. /на ПС Находка откл В-110кВ Широкая (ДЗ 2ст, АПВ ну), разрыв транзита; вкл в 8:07/. На вед. ПС 110 «С-55» В-110 «Промысловка» не идёт на включение (вкл в 10:41, при проверке РЗА устранено «залипание» реле РТ-40 НЗЗ 3ст. персоналом Об.Энерго). /котельные: ПС Волчанец 5 кот, из них 3 пос.Волчанец, 1 пос.Новолитовск, 1 с.Душкино; ПС Гайдамак 4 кот, из них 3 в пос.Южно-Морском, 1 пос.Ливадия; вед ПС С55- 5 кот в пос.Анна (сети Оборонэнерго); произведён обзвон котельных; ЕДДС: котельные запущены, замечаний в работе нет/. Осмотр ВЛ Промысловка - С-55 без замечаний (16:27); осмотр пр.оп. 1-52 (всего 182 опор) ВЛ Находка-Волчанец-С55 (19:22) без замечаний, 15.12.19 осмотр в пр.оп.52 - линейный портал ПС Находка без замечаний. / ПС Насходка: по ТН 110 2С откл АВ 0,1 кВ, не включается, цепи напряжения переведены на ТН 110 1С; 18:46 на ПС Находка по ТН 110 2С произведена замена жилы кабеля ДЗШ от панели ТН 110 2С до панели ДЗШ; 19:55 второе замечание - неисправность ключа перевода цепей напряжения положения "звезда", устранено (заменен)		Находск-й район: 9880 чел	9880	15,3	131	-2, облач

Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№1	14.12.19 13:05	14.12.19 13:49	0:00	17.12.19 13:04	24:56	МТЗ 1ст, ЗОФ	выв		Обесточена 1С 35 и 6 кВ ПС Эгершельд, /в 14:22 осмотр трассы КЛ 35 Бурная-Эгершельд №1 без замечаний; 15:04 на ПС Эгершельд вкл СВ 35, поставлена под У 1С 35 кВ, в 15:12 взяты под У КЛ 35 "Эгершельд-Торговый порт" и КВЛ 35 "Русская-Эгершельд". По КЛ 35 Бурная-Эгершельд №1: поврежден кабель №2: МП 1248м от ПС Бурная (Кл=2600м) - выведен из работы. (в 23:10 нагрузка переведена на КЛ №1), /15.12.19 14:38 допуск на разработку котлована; 16.12.19 16:00 найдено повреждение; 22:16 допуск для монтажа трёх кабельных вставок по-фазно (длиной 1,5м, 2м, 2,5м ); , в 3:03 произв.монтаж каб.вставок; 4:48 испытан, проверена фазировка. 17.12.19 КЛ 35 Бурная-Эгершельд №1 кабель №2 повреждение устранено. 13-04 введен в работу. Схема приведена в исходное состояние.	ПС Эгершельд СВ 6 кВ (от Т2)	5,5 МВт/3760 чел/г.Владивосток (2 ЦТП, замечаний по работе нет)	3760	5,5		-1, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Спутник - РПЗ - Лаурная		14.12.19 14:35	14.12.19 14:35	3:22	18.12.19 3:19	3:22	МТЗ 2ст, ТЭНП	выв		Обесточенных потребителей нет, КВЛ находилась на ХХ. Осмотр возд.участка без замечаний. КВЛ 35 кВ Спутник-РП-3 - Лаурная включена в 22:53 (в работе КЛ 35 Спутник-РП-3 №2). На повреждении КЛ 35 Спутник-РП-3 №1- 650м от ПС Спутник. 16.12.19 не допускались (бригада работает по ВЛ-35 Бур-Эр). 17.12.19 подтверждено МП, смонтированы вставка и соед.муфты. 18.12.19 3:19 линия включена в работу		нет	0	0	0	-1, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Бурная 110/35/6	В-6 Т1	14.12.19 16:17	14.12.19 16:17	0:50	14.12.19 16:30	5:54	Ав.откл, защита от миним.напряжения	нет	у	Обесточена 2С 6 кВ ПС Бурная (на 2 сш один вед.ф201, не откл. выпавших блинк.нет), вкл в 16:30, потребитель запитан../На ПС Бурная 4 с 6кВ (двоенные реакторы). По Т-1 :откл В1 6 Т-1 и В2 6 Т-1 (Ав.откл); от АВР включился СВ 1 6 кВ; СВ 2 6 кВ не включился/. 14.12.19 персоналом РЗА выполнено снятие осциллограмм, ведется анализ работы РЗА. 19.12.19 проведена проверка цепей АВР, замечаний нет.кт	В2 6кВ Т1	нет/ быта нет	0	0,2		-1, ясно	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	14.12.19 18:49	14.12.19 18:49	0:30	14.12.19 18:49	0:30	МТЗ	у		Осмотр 16.12.19.		нет	0	0	0	-13, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Океанская 35/6	2сш 35	14.12.19 20:08	14.12.19 20:08	1:35	14.12.19 23:12	1:35	КУ, земля			На ПС 35 Океанская отключена 2С 35 кВ (КУ, земля в сети 35 кВ). Потребителю предварительно обеспечен резерв. Обрыв шлейфа от РС 35 2С в сторону 2С 35; разрушение опорного изолятора ф."С" шлейфа РС 35 2С.. Устранено и вкл. по норм. сх.	ВЛ 35 "Чайка-Океанская"	нет	0	0	0	0	-3, ясно
Ам.ВЭС	10	Максимовка 35/10	6	15.12.19 4:36	15.12.19 4:36	0:00	15.12.19 4:36	0:00	МТО	у		Планируется осмотр.		нет	0	0	0	-15, ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	15.12.19 10:10	15.12.19 11:27	0:00	15.12.19 13:28	0:00	"земля" от КУ			В работе с землей (поиск МП прибором). Оп.76/36/8/20 заменен поврежденный изолятор, схема восстановлена.		школа, насосная, котельные-2 / 1511 чел	1511	0,95	20	-18, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Бузули 35/10	18	15.12.19 9:42	15.12.19 10:15	1:01	15.12.19 13:45	2:49	МТЗ	ну	ну	Вкл без 1 ТП, вкл в 13:45. Оп.78 обрыв вязы фВ (падение дерева, несанкц.спил. Сообщено СБ, ОВД. Устранено (13:45).		школа, кот (есть др) / 563 чел	563		5	-15, ясно	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	16	15.12.19 13:00	15.12.19 14:45	0:59	15.12.19 16:33	0:59	"земля" от КУ			Вкл без 5ТП, вкл в 16:33. Оп.16-00/124 заменен поврежденный изолятор. (замечаний по котельным нет)		школа, д/с, кот2 / 900 чел	900	0,25	10	-12, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	15	15.12.19 14:21	15.12.19 15:05	0:45	15.12.19 15:05	0:45	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.		нет / 270 чел	270	0,1	8	-6, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	29	15.12.19 16:34	15.12.19 18:02	0:13	15.12.19 20:04	0:13	Ав.откл	выв	ну	Вкл с выделенным уч (без нагрузки), вкл в 20:04. Отгорел шлейф от прох.изолятора ф.А на выходе в ЗРУ-10кВ. Устранено.	ф.16 Промышленная	нет / 50 чел	50	0,04	2	-2, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - Береговая-1		15.12.19 17:34	15.12.19 17:34	0:05	15.12.19 17:34	0:05	Промысловка: НЗЗ 1ст, АПВ у; Береговая-1: ЗЗ 1ст, МТО, ИМФ ф.В 28,1 км	у		Вкл-19,9км. Осмотр ПС без замечаний. Осмотр линии без замечаний		нет	0	0	0	-2, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	15.12.19 18:52	15.12.19 19:29	41:27	15.12.19 19:29	41:27	МТЗ	не раб	у	в пр. оп. №228/4/4-228/4/13 необходима чистка просеки		2 кот (1на ДГ) / 440 чел	440	0,63	17	-4, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	В-10-Т1	15.12.19 18:52	15.12.19 19:29	0:01	15.12.19 19:31	5:15	МТЗ	нет	у	Обесточена 1 сш-10 кВ. Осмотр: откл.полож.ф1 (РСК, МТЗ, РПВ усп ч/з 37 мин). 16.12.19 проверка РЗА: неисправность релейного вала на приводе В-10 ф.1 , износ деталей (устранено). неселект		2 кот (1на ДГ) / 440 чел / 1140 чел	1140	1,1	20	-4, пасмурно	
ЭС ЕАО	35	Левобережная - ДСК		15.12.19 19:00	15.12.19 19:44	0:00	16.12.19 17:32	0:00	"земля" от КУ			Обесточены ПС 35: ДСК, Ключевое, Камышовка. Потребителю обеспечен резерв (по работе котельных замечаний нет). Произведен осмотр ВЛ , пр.оп.3-4 перегорание провода фА ( в середине пролета, на уч-ке 100 м пять перегораний провода, длина пролета 128м). Устранено, схема восстановлена (сделана вставка 100 м)	ВЛ 35кВ "Волочаевка-тяг-Камышевка"	Смидовичевский р-н: 11250 чел/10 кот из них: 5 районных- 2 в п.Николаевка, 2 в с.Камышовка, 1 в с.Даниловка), очистные, водозабор	11250	10,8	99	-18, ясно	

Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	В-6 Т1	15.12.19 23:14	16.12.19 0:15	24:38	16.12.19 0:15	24:38	МТЗ	нет	у	С обесточиванием потребителей 1С-6кВ. Осмотр: откл полож ф11(вед. бл.МТЗ). 16.12.19 проверка РЗА: заменено реле времени МТЗ по вед.ф.11, по В-6-Т1 замечаний нет. не селек	кот2 (10 ч.домов), больн, насос/750 чел	750	2,2	19	-1, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	16.12.19 9:58	16.12.19 10:29		16.12.19 10:29		Ав.откл	нет	у	Произведен осмтр. ТП 7026 замены перегоревшие ВВ предохранители. СТП 7026 на тр-ре отторел концевой накопчик на штревеле фаза "А",перекрытие фарфоровой изоляции,сборки предохранителей ПК-6. Устранено	нет / 231 чел	231	0,95	19	-7, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	16.12.19 16:21	16.12.19 19:34	0:27	17.12.19 17:04	0:27	МТЗ	нет		В пр.оп.35-34 (пересечение с а/дорогой) сторонний грузовой а/м задел два провода ф.А, С, провода и изоляция не повреждены; оп.35 излом траверсы. Сообщено в СБ, ОВД. В 18:52 вкл без 35 ТП, вкл в 19:34 без 9 ТП (котельные запитаны, замечаний в работе нет); вкл в 23:32 с выделенным поврежд. уч.пр.оп.34-36 (без нагрузки). 17.12.19 повреждения устранены	ф.31 Топаз кот-5 (предупреждены) / 860 чел	860	0,9	45	+3, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	РП Козьмодемьяновка	12	16.12.19 18:04	16.12.19 20:51	0:00	16.12.19 20:51	0:00	МТЗ	ну	ну	При осмстре обнаружены следы расстрела изоляторов фаз А, В, С на оп.11. Сообщено СБ, ОВД. Повреждение устранено. (замечаний в работе котельной нет)	кот(есть ДГ) / 350 чел	350	0,15	7	-15, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Голдобин - РП4		16.12.19 21:24	16.12.19 21:34	1:20	18.12.19 13:34	2:08	МТЗ 2ст	выв		Обесточены 2 С 35 и 6 кВ ПС 35 Рыбный порт. Ч/з 10 мин. на ПС 35 Рыбный порт вкл СВ-6, потребитель запитан. В 23:17 вкл ВЛ 35 кВ «Голдобин-РП4»; ост откл. КЛ 35 кВ «РП4 – Рыбный порт», на повреждении ф."А,С", по ф."А" на расстоянии 180м от ПС Рыбный порт, по ф."С" 172 м от ПС Рыбный порт. 17.12.19 10:46 допущена бригада на ф.А для разработки котлована, МП подтверждено, 17:00 подтверждено МП по ф.С. 18.12.19 в 10:54 по ф.А смонтирована каб. вставка 2 м., 2 соед. муфты; по ф.С смонтирована каб. вставка 2,5 м., 2 соед. муфты	ПС Рыбный порт СВ-6кВ 3МВт/ 4570 чел/ кот. 2 ЦТП (замечаний нет)	4570	3	34	+2, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	26	16.12.19 20:18	16.12.19 21:10	0:00	17.12.19 0:48	1:03	МТЗ	ну	не пров зв	Вкл без 2 ТП, вкл в 0:48. На ТП-4 повреждена кабельная воронка вводной КЛ 10; произведен ремонт. /кот на ДГ (произв.здание Оборончерго)/.	больн, школа, кнс, кот на ДГ/3081 чел	3081	0,9	26	-14, облачно	
Прим.ЮЭС	10	Надеждинская 35/6	13	16.12.19 22:00	16.12.19 22:02	0:22	16.12.19 22:02	0:22	Ав.откл	нет	у	Обход до 22.12.19	нет/ 46 чел	46	0,1	14	-1, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Шмидтовка 35/6	8	17.12.19 3:24	17.12.19 5:16	1:49	17.12.19 7:18	1:49	КУ, земля			Обеспечен резерв, кроме 3 вед.ТП, вкл в 7:18. Оп.1 распушение шлейфа по ф.В, касается метал. воронки КЛ 6 кВ; устранено. (проведена ревизия шлейфа) обрыв провода	ПС Де-Фриз ф29	нет/ 740 чел	740	2	18	0, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Находка 110/35/6	В-6Т2	17.12.19 5:23	17.12.19 5:23	0:44	17.12.19 11:31	16:06	КУ, земля	выв		Земля в сети 6 кВ, от КУ откл В-6 Т2, потребителю предварительно обеспечен резерв. ПС Находка повреждение подставного изолятора на ШМ 6 кВ Т-2. Повреждение устранено, В-6 Т2 включен 07:50 ПС Находка Т-2 выведен в ремонт.	Т1	нет	0	0	0	+2, дождь
Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	17.12.19 6:29	17.12.19 12:23	0:00	17.12.19 14:40	7:41	МТО	не раб	ну	часть г.Находка. 10-42 10 ТП запитано от ф.25 ПС Екатериновка. В пролете ОП 2-3 обрыв верхнего провода. В 12-05 допущена бригада. В 12-23 включен до ОП 31, остались откл. 2-а вед. ТП. Повреждение устранено обрыв провода	ф.25 ПС Екатериновка	школьн кот/ 330 чел	330	0,3	28	+2, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	17.12.19 10:16	17.12.19 10:28	6:28	17.12.19 13:49	7:24	Ав.Откл.	ну	ну	с Глазовка, Тараща, Иннокентьевка (2-е котельные Прим.теплоэнерго в п. Глазовка, Иннокентьевка). В 10-28 запитано 7 ТП (включена 1 котельная). В пр. оп 288-289 неизвестными лицами сплено дерево, провод не поврежден. Сообщено в с.б., полицию. В 11:32 включили до опоры 129 (запитано 9 ТП). В 13-49 фидер включен по нормальной схеме (ожидали полицию для составления актов)	ф.ЗПС Техменево	2 котельные (уведомлены)/ 935ч.	935	0,25	14	-1, снег
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	10	17.12.19 15:52	17.12.19 16:22	0:59	17.12.19 16:22	11:13	Ав.Откл.	ну	у	с. Тополево. Повреждение на вед ТП 2211	нет/2224ч.	2224	0,46	15	-4, снег	
Прим.ЮЭС	35	А - 3 - отп. Солерс, Луговая	№1	17.12.19 19:09	17.12.19 19:55	9:03	17.12.19 21:01	9:03	МТЗ 2ст.	ну	у	Обесточена 1С 35,6 кВ ПС Луговая. При осмстре ПС 3 обнаружено: отключен В 35 "А" №1(ПНДЗ). В 19-55 на ПС Луговая включен СВ 6, весь потребитель запитан. Осмотр ПС 3, А, Луговая - замечаний нет. В пролете ОП 22-23 обнаружены остатки петарды, следы пожара на среднем проводе. (провод не поврежден). В 21-01 ВЛ включена успешно.	А - 3 - отп. ПС Восточная, Солерс, Луговая №2	2- ТНС (АВР успешен)/669ч.	669	2,05	12	+4, пасм.
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	15	17.12.19 22:12	17.12.19 22:19	1:59	17.12.19 22:19	2:02	МТО	нет	у	Обход без замечаний.	котельная / 422 чел	422	0,01	6	-6, снег	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	18.12.19 4:09	18.12.19 5:28	0:00	18.12.19 5:28	0:00	Ав.откл	нет	ну	После перевода нагрузки ТП-5115 и 5116 на ф.7 ПС Надеждинская (нагрузка 2-х ТП 100А), включен фидер успешно. (при включении ф.6 нагрузка 300А, 2,7 МВт).	насосная / 200 чел	200	4	11	-6, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	18.12.19 6:05	18.12.19 6:13	0:00	18.12.19 6:13	0:00	МТЗ	нет	у	При обходе обнаружено на ОП 140, 144 гнезда птиц	школа, дс / 250 чел	250	0,01	5	-10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	28	18.12.19 6:22	18.12.19 6:29	4:17	18.12.19 6:29	5:36	МТО	ну	у	КТП 5244 ф.В обнаружена птица	котельная / 80 чел	80	0,01	5	-12, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	22	18.12.19 6:45	18.12.19 8:50	3:32	18.12.19 16:50	3:32	МТО	ну	ну	Очистные запитаны от АВР-0,4кВ. Выделен участок от оп№26 до ТП 3559 (без нагрузки). На оп 49 устранили повреждение концевой каб. муфты. Устранено	очистные / 100 чел	100	0,56	3	-12, ясно	

Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	1	18.12.19 12:07	18.12.19 12:08	4:05	18.12.19 12:08	4:05	МТО	ну	у	с.Красный кут. В КТПН 3243 заменили ПК 10	1кот. (замечаний нет), скважина/450ч.	450	0,01	6	-10, ясно		
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	1	18.12.19 12:15	18.12.19 12:55	1:00	18.12.19 12:55	1:38	МТЗ	ну	у	п.Горького.	КНС/нет	0	3	3	-15, ясно		
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	19.12.19 11:06	19.12.19 12:00	0:00	19.12.19 12:48	0:00	"земля" от КУ			с.Гродеково, Переясловка. В 12:00 включен до Р-9, запитано 14 ТП (котельная запитана). На оп.67/11 устранили обрыв вязки	д/с, школа, котельная (школьная) / 2300чел	2300	1,06	34	-18, обл		
Прим.СЭС	6	К 220/110/35/6	РП-8 ф.7	19.12.19 15:37	19.12.19 15:41	0:00	19.12.19 15:41	0:00	МТО	ну	у	п.Горнореченский. В пролете Оп 25-26 под проводами обнаружена обгоревшая ветка	нет / 148чел	148	0,1	1	-9, ясно		
Хаб.СЭС	110	Береговая 110/35/6	В-110 2Т	19.12.19 16:54	19.12.19 17:24	1:38	20.12.19 19:29	1:38	МТЗ			Обесточились ПС Береговая, Гордская (1Т в ремонте). В 17:24 ПС Гордская запитана по КВЛ-35 кв КТЭЦ-Гордская №1, 2 (32100 чел., 5 насосных, больница, 11МВт). 18:35 (ч/з 1:41) по ПС Береговая все потребители запитаны по городским сетям г.Комсомольск. Не включался В-110 1Т (неперекидывание контактов КСА В-110 1Т, тип привода ППРК)). В 19:45 на ПС Береговая включен 1Т на ХХ. В 19:59 запитаны 1,2с 35кв. 20:12 (ч/з 3:18) включен В-6 1Т. В 23:42 работы по проверке РЗА 2 Т на ПС Береговой приостановлены. Работы выполнялись в ОПУ. Требуется проверка ТТ на ОРУ. Температура - 30 С. 20.12.19 проверка ТТ 110кВ без замечаний, произведена регулировка привода В-110-2Т. Проверка РЗА: неселективная работа защит. В 21:00 схему привели в иск. состояние (ПС Гордская запитана от ПС Беоговая)	КВЛ-35 КТЭЦ1-Гордская №1,2, горсети Комсомольска, 1Т	часть г.Комс-на Амуре / 45310чел / котельных нет, 6 насосных, больница	45310	15,12			-18, обл
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	20.12.19 9:38	20.12.19 11:25	6:34	20.12.19 13:26	6:34	"земля" от КУ			Вкл. 12 ТП из 14. Оп №40/16 разрушен изолятор, провод на траверсе ф. В. Устранено, все включено	нет / 141 чел	141	0,3	16	-16, ясно		
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	2	20.12.19 10:00	20.12.19 10:36		20.12.19 12:48		"земля" от КУ			Включен до РС №11/58, запитано 2ТП из 10, более 50 % нагрузки. В 12:48 включен полностью. Повреждение на вед. участке. (отпайка включена 25.12.19 в 13:00)	нет / 150 чел	150	0,15	10	-10, ясно		
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	20.12.19 13:40	20.12.19 13:52	1:05	20.12.19 13:52	1:05	Ав.откл	нет	у	Планируется обход до 25.12.19	школа, котельная / 700 чел	700	1,8	29	-9, ясно		
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	20.12.19 14:45	20.12.19 14:47	0:20	20.12.19 14:47	0:20	Ав.откл	нет	у	с.Проходное. Планируется обход до 25.12.19	нет / 154 чел	154	0,4	12	-9, ясно		
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	15	20.12.19 13:29	20.12.19 13:29	0:02	20.12.19 13:29	0:02	МТЗ	у	у	под оп.106 обнаружен обгоревший коршун	нет	0	0	0	-25, ясно		
Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	14	20.12.19 15:29	20.12.19 16:00	0:43	20.12.19 19:29	0:43	"земля" от КУ			Включен без 2ТП (котельные запитаны). Оп.328 заменили изолятор.	школа, дс, котельные - 4, 2 (уведомлены, замечаний нет) п/з (есть дг) / 827 чел	827	0,32	9	-20, ясно		
ЭС ЕАО	6	Известковая 35/6	78	21.12.19 3:03	21.12.19 4:38	0:10	21.12.19 4:38	0:10	Откл. КУ"Земля"			с.Известковая, Рудное. В 4:38 включен с "Землей". Оп.78-00/33 обрыв вязки ф.-А. Устранено с 13:50 до 15:14, по работе котельной замечаний нет.	котельная СПТУ (потребитель уведомлен, есть ДГ)/270ч.	270	0,2	5	-22, ясно		
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	11	21.12.19 6:45	21.12.19 7:37	0:00	21.12.19 9:33	0:00	МТЗ	ну	ну	с.Георгиевка. В 7:37 включен до Р1 (запитано 9ТП). В пролёте опор 95/7-95/7/1 обнаружено упавшее дерево (сухостой), повреждение провода нет. В 9:33 схема восстановлена.	котельная базы (уведомлена, включен ДГ) школа, д сад/1566ч.	1566	0,4	16	-20, обл.		
Прим.ЦЭС	10	Манзювка 110/35/10	15	21.12.19 11:02	21.12.19 11:07	0:54	21.12.19 11:07	3:26	МТО	нет	у	часть Сибирцево.	котельн., поликлиника / 422 чел	422	0,1	6	-6, пасм		
Прим.ЦЭС	10	Манзювка 110/35/10	15	21.12.19 11:41	21.12.19 11:43	0:06	21.12.19 11:43	0:06	МТО	нет	у	часть Сибирцево. Осмотр: ТП-7131 (больница) попадание животного (кот) в РУ-10 кв, перекрытие предохранителей Ф-А, В. Произведена замена предохранителей с 12:00 до 12:35.	котельн., поликлиника / 422 чел	422	0,1	6	-6, пасм		
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	9	21.12.19 19:36	21.12.19 19:46	2:32	21.12.19 19:46	2:32	Ав.откл	выв	у	с.Абрамеевка Снегуровка, с.Васияновка. Обход без замечаний.	Кот.Шк.Д/Сад, АТС, Шк, Кот, Д/сад / 1650 чел	1650	0,3	26	-5, ясно		
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	21.12.19 22:22	21.12.19 22:48	1:04	21.12.19 22:48	1:04	Ав.откл	ну	у	с.Кроуновка. В ТП-20192 заменены предохранители 10кВ.	школьная котельная / 700 чел	700	0,63	9	-12, ясно		
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	22.12.19 5:32	22.12.19 7:01	3:57	22.12.19 8:48	3:57	Ав.откл	ну	ну	В 07:01 включены 6 из 9ТП. В 8:48 вкл. после обхода полностью, повреждений не выявлено. По работе котельной замечаний нет.	школьная котельная / 700 чел	700	0,63	9	-12, ясно		
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	2	22.12.19 10:56	22.12.19 10:59	0:00	22.12.19 10:59	0:00	Ав.откл	ну	у	с.Федоровка. Повреждение на вед. ТП.	нет / 516 чел	516	0,08	5	-22, облачно		
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	22.12.19 17:31	22.12.19 18:17	1:11	22.12.19 18:28	1:11	МТО	нет		г.Фокино. Питается часть нагрузки ф-21, котельные перешли на ДГ (замечаний по работе нет). В 18:17 вкл. 5 ТП (основная нагрузка, в т.ч. 4 котельные). В 18:28 включен полностью, замечаний нет.	Пож. депо, бойлерная, насосная, очистные, 4 котельные (есть ДГ) / 1900 чел	1900	0,8	14	-4, ясно		

Прим.ЭЭС	10	Чкалова 35/10	4	23.12.19 1:40	23.12.19 1:41	0:00	23.12.19 6:34	0:00	"земля" от КУ			с.Свягино. Включен с "землей" для поиска МП прибором. В пр.оп.38-39 обрыв провода ф.С. С 3:08 до 6:34 фидер отключили, повреждение устранено.	котельная (при школе), школа, д/с, насосная / 1263чел	1263	0,69	13	-17, ясно
Ам.ЭЭС	10	Бузули 35/10	22	23.12.19 10:31	23.12.19 11:45	0:00	23.12.19 11:45	0:00	"земля" от КУ			Пр.оп.48-49 обрыв провода ф.С. Устранено	котельная д/о "Бузули" (есть дт), школа / 412 чел	412		14	-25, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	23.12.19 11:27	23.12.19 12:19	1:21	23.12.19 12:19	1:21	"земля" от КУ			Повреждение на вед. уч-ке	школа, дс / 250 чел	250	0,17	5	-20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	23.12.19 12:34	23.12.19 13:12	0:23	23.12.19 13:12	0:23	Ав.откл	нет	у		теплоточ. (2ТП, есть ДГ) / 350 чел	350	0,4	14	-6, ясно
Прим.ЭЭС	10	Красный Кут 35/10	4	23.12.19 15:47	23.12.19 15:48	0:07	23.12.19 15:48	0:07	МТЗ	ну	у	Обнаружены следы перекрытия на проводах (ремонт не требуется) и следы проезда кривоногабаритной техники под ВЛ в пр.оп.1/24-1/25. Сообщено в СБ.	котельные - 2, школа, насосная, очистные / 1007 чел	1007	0,4	25	-14, ясно
ЭС ЕАО	35	Биробиджан - ЖБИ с отп ГЗУ	T-139	23.12.19 17:33	23.12.19 18:02	0:07	23.12.19 22:21	0:07	"земля" от КУ			провод на. С 17:11 работа с "землей". Оп.1 обрыв шлейфа (по сварке) ф.С. Обесточены ПС-35 ЖБИ, ПС-35 МК (1Т в ремонте), 1сш-35/6 кВ ГЗУ. В 18:02 на ПС МК вкл. СВ-35, запитаны ПС МК и ЖБИ, в 18:07 на ПС ГЗУ вкл. СВ-6, потребитель запитан полностью (по работе котельных замечаний нет), в 22:21 ВЛ-35кВ (Т-139) введена в работу, в 1:04 восп. норм. схема.	ВЛ-35 кВ СК-МК с отп ГЗУ г.Биробиджан / 20480 чел / 4 районные котельные	20480	10,8	152	-19, ясно
Прим.СЭС	10	Арсеньев-2 220/110/10	15	23.12.19 21:16	24.12.19 0:15	4:32	24.12.19 4:14	4:32	МТО	ну	ну	провод на. с.Таёжка. В ТП 5205 повреждение в РУ 0,4 кВ, при отключении РТП 5205 произошел обрыв шлейфа ф."А" в сторону ВЛ. После восстановления шлейфа в 0:15 потребитель запитан без ТП 5205 (18 частных домов). В 4:14 вкл. полностью, произведена замена РУ 0,4кВ.	нет / 265 чел	265	0,07	7	-20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	24.12.19 0:22	24.12.19 1:41	0:05	24.12.19 1:41	0:05	Ав.откл	выв	у	п.Кипарисово-1, п. Мирный, п.Кипарисово-2.	нет / 1519 чел	1519	0,8	52	-16, ясно
Ам.ЦЭС	110	Некрасовка 110/35/10	T1	24.12.19 2:39	24.12.19 3:38	0:52	24.12.19 15:27	0:52	ДЗТ			Работа ОД-КЗ 110кВ Т1 (Т2 в резерве). Отключилась ВЛ-110 Белогорская - Среднебелая (2,3 ст. НЭНП) с успешным АПВ. Обесточены ПС 110 Некрасовка, ПС 35 Заречная. В 3:38 (ч/з 59 мин) введён в работу Т2, потребитель запитан полностью (по работе котельных замечаний нет). Осмотр зоны работы ДЗТ на ПС Некрасовка, видимых повреждений нет. Проверка РЗА: замыкание в токовых цепях В-35-Т1. Устранено, схема восстановлена	Т2 Белогорский р-н: 1661 чел / 3 котельных	1661	1,1	24	-30, ясно
Прим.ЭЭС	10	Веденка 35/10	3	24.12.19 11:35	24.12.19 16:10	0:29	24.12.19 16:10	1:26	"земля" от КУ			оп. 21 ж/б анкер, срыв изолятора Ф "А", провод лежит на траверсе,	нет / 244 чел	244	0,1	5	-30, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	1	24.12.19 11:51	24.12.19 12:04	0:29	24.12.19 12:04	0:29	МТЗ	ну	у		КНС / 160 чел	160	1,6	3	-20, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Сита 110/10	4	24.12.19 12:45	24.12.19 15:49	0:47	24.12.19 15:49	3:01	"земля" от КУ			В пр.оп.33-34 падение дерева на провода (без повреждения), спиленное сторонними лицами. Сообщено в СБ	нет / 75 чел	75	0,04	3	-21, ясно
Прим.ЭЭС	10	Губерово 35/10	18	24.12.19 14:32	24.12.19 14:32	0:31	25.12.19 0:30	0:31	МТО	ну	ну	Резервное питание ф.3 ПС Иман. В 16:47 включен до РЛ-9 оп.134. Включён полностью в 00:30. Пролет 173-174 следы перекрытия на проводах, обгоревшая ветка лежит на земле.	нет	0	0	0	-12, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	24.12.19 14:36	24.12.19 15:49	0:00	24.12.19 15:49	0:00	МТО	выв	у	В 15:42 включен без трех ТП. В 15:49 полностью. Обход 27.12.19	котельные - 2 / 160 чел	160	0,5	5	-2, ясно
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	2	24.12.19 15:08	24.12.19 16:20	0:41	24.12.19 16:20	0:41	Ав.откл	нет	ну	Повреждение на вед.уч-ке	нет / 600 чел	600	0,1	2	-12, ясно
Хаб.СЭС	35	Береговая - Городская	№2	24.12.19 16:56	24.12.19 17:00	0:45	24.12.19 17:00	1:21	Дуговая защита	выв	у	Обесточивалась 2сш-35/6 кВ ПС Городская (при рем. схеме на ПС Городская: АВР-6 нет, введены в ремонт СВ-35 и В-35 КТЭЦ-1 №2). 25.12.19 в 17-27 работы по проверке РЗА на ПС Городская приостановлены, продолжение 26.12.19. 26.12.19 обнаружен дефект оптического датчика ЗДЗ в яч.12 КРУН 35 (демонтированы два датчика, отправлены на завод изготовитель для объяснения причин срабатывания (на гарантии))	г.Комсомольск-на-Амуре / 7000 чел	7000	5,9		-24, ясно
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	16	24.12.19 19:30	24.12.19 19:30	0:04	24.12.19 19:30	0:04	МТЗ	у		25.12.19 обход без замечаний	нет	0	0	0	-20, ясно
Прим.ЮЭС	35	Широкая - Нефтебаза - Парус-УАМР		25.12.19 7:32	25.12.19 7:58	0:00	25.12.19 8:18	0:00	ДЗ 2ст	ну		Обесточены ПС УАМР и 2С 35, 6 кВ ПС Парус. В 07:58 на ПС Парус нагрузка переведена на Т-1. (3 МВт, котельная). В 08:18 (ч/з 46 мин) ВЛ 35 успешно включена в работу (отключен ЛР на вед. ПС Нефтебаза), запитаны все потребители. Замечаний по работе котельных нет. Повреждение на вед. ПС Нефтебаза, запитана от резерва (повреждение ТН 35кВ).	часть г.Находка, 3050 чел / 3 котельные на ДГ (предупрежд.)	3050	5,7	99	-9, ясно
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	25.12.19 9:48	25.12.19 9:58	1:25	25.12.19 9:58	1:25	МТЗ	нет	у	с.Черниговка,Грибное,Горный Хутор. Котельная в с. Черниговка Примтеплоэнерго. По котельной замечаний нет. При обходе в пр.оп. 60/68-60/69 обнаружено спиленное дерево (висит на проводе ф.С). В 17:49 замечание устранено. Сообщено в с.б., полицию	В/ч, котельная (предупреждена, без резерва)/489ч.	489	0,2	7	-18, пасм.
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	26.12.19 12:17	26.12.19 12:18	2:25	26.12.19 12:18	2:25	МТЗ	выв	у	(с. Шмидтовка, Прохладное). В ТПО5-59 заменили предохранители 6кВ ф.А,В	в/ч, котельная (замечаний нет)/500ч.	500	2,55	33	-8, пасм.



Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	26.12.19 16:48	26.12.19 17:44	0:00	26.12.19 17:44	0:00	Ав. Откл.	нет	у	с.Фроловка. Замечаний по котельной нет.	котельная (уведомлена, есть ДГУ/404ч.	404	0,6	16	-9, пасм.	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	26.12.19 22:52	26.12.19 22:53	0:34	26.12.19 22:53	2:44	Ав.откл	выв	у		нет / 250 чел	250	0,4	5	-12, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	27.12.19 0:31	27.12.19 0:32	0:38	27.12.19 0:32	0:38	Ав.откл	выв	у		нет / 250 чел	250	0,4	5	-12, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	27.12.19 1:21	27.12.19 1:22	3:06	27.12.19 1:22	7:23	Ав.откл	выв	у		нет / 250 чел	250	0,4	5	-12, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	27.12.19 6:57	27.12.19 6:58	0:42	27.12.19 6:58	28:53	Ав.откл	выв	у	Осмотр без замечаний.	нет / 250 чел	250	0,4	5	-12, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	30	27.12.19 7:40	27.12.19 9:13	0:59	27.12.19 9:13	4:42	Ав.откл	выв	ну	Вкл после смена уставок. Осмотр ВЛ без замечаний.	нет / 250 чел	250	0,4	5	-12, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	27.12.19 7:52	27.12.19 10:50	1:06	28.12.19 13:39	1:06	МТО	выв	ну	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч. "ПС Береговая2 - ЦРП101"; в ЦРП101 с шин б\в убрана крыса. Определено МП: 507м от ЦРП 101 в стор ПС Береговая2; /откопан, разрезан, испытан, произв.монтаж каб.вставки 2м и 2 соед.муфт; в 13:39 28.12.19 вкл в работу/.	ПС Береговая1 ф24	кот (на ДГ, предупрежд), школа, дс / 250 чел	250	1,4	16	-17, ясно
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	27.12.19 11:58	27.12.19 12:09	2:27	27.12.19 12:09	2:27	Ав.откл	нет	у	Произведен осмотр. В ТП7138 следы перекрытия между АВ-0,4 кв.	нет/ 297 чел	297	0,75	12	-7, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	13	27.12.19 21:10	27.12.19 22:52	0:40	27.12.19 23:36	0:40	Ав. Откл.	нет	ну	п.Соловей Ключ. В 22:52 включен до оп 118 (запитано 39ТП), в 23:36 включено все, замечаний нет. Произведена ревизия и замена токовых реле разноименных фаз.	нет/500ч.	500	2,3	56	-13, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	28.12.19 3:02	28.12.19 5:13	1:07	28.12.19 5:13	1:07	Ав. Откл.	нет	у	Произведен осмотр (29.12.19). Пр. оп 14-14/1 провис провода фБ; планируется устранение.	нет/231ч.	231	0,95	19	-17, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Камень-Рыболов - Ильинка-Платоновка		28.12.19 8:57	28.12.19 9:05	0:08	28.12.19 16:00	0:08	КУ, земля			Обесточена ПС 35 Ильинка, 2 шш 35,6 кв Ново-Качаловка. В 9:05 запитана ПС Ильинка, в 9:17 запитаны 2 шш 35,6 кв ПС Н.Качаловка. Оп.69 обрыв провода фБ в подочном зажиме (в обе стороны). Повреждение устранено, восп.нормальная сх. /замечаний в работе котельных нет/	ВЛ 35 кв К.Рыболов-Платоновка-Ильинка; ПС Н.Качаловка СВ-10.	3,7 МВт/5793 чел/ Ханайский р-н/ 7 котельных	5793	3,7		-26, ясно
Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Промузел		28.12.19 12:46	28.12.19 12:46	0:01	28.12.19 12:46	0:01	НЗЗ 2ст, ДЗ 3з,		у	ИМФ фС, 17,7 км. Осмотр пр.оп. 30-75 (7-19км) без замечаний.	нет	0	0	0	-11, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	15	28.12.19 23:28	28.12.19 23:28	0:47	28.12.19 23:28	0:47	МТЗ		у	Произведен осмотр. ТП21034 заменены перегоревшие ВВ предохранители.	нет	0	0	0	-23, ясно	
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	255	29.12.19 1:53	29.12.19 1:54	1:21	29.12.19 1:54	241:33	МТЗ		ну	у	д.сад./605ч.	605	0,48	7	-25, обл.	
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	280	29.12.19 2:00	29.12.19 2:00	3:35	29.12.19 2:00	3:35	МТЗ		у	Осмотр на 30.12.19	нет	0	0	0	-24, обл.	
Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	29.12.19 3:34	29.12.19 4:40	0:01	29.12.19 6:39	0:01	Ав. Откл.	нет	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 6:39. ТП-5080 заменены перегоревшие ВВ предохранители.	больница/200ч.	200	3,2	37	-23, ясно	
Ам.ЦЭС	10	РП Любимое	6	29.12.19 9:59	29.12.19 11:10	0:42	29.12.19 11:10	0:42	КУ, земля			Оп.77 заменен повреждённый изолятор.	нет / 174чел	174		7	-36, обл	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	29.12.19 13:10	29.12.19 13:37	0:39	29.12.19 13:37	0:39	ав.откл	выв	у	Осмотр 30.12.19	нет / 250 чел	250	0,1	10	-15, пасм.	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	10	29.12.19 15:40	29.12.19 23:25	0:30	29.12.19 23:25	0:30	Ав.откл	ну	ну	Вкл с выделенным уч. (без 11ТП). На оп.12 (совместная подвеска с ф7) обрыв провода средней фазы (в сторону оп.13) с падением на ф7. /В 17:12 при вкл ф10, отключился ф7; в 19:38 выделен уч.без 4ТП (быт)/. В 23:25 после завершения АВР фидера включены. с.Тополево. В 17:12 при включении без ТП-1700 ф.10 отключился совместно с ф.7(по ф.7 РПВ-усп). На оп.12 (анкерн с двумя укосами, с повышенной траверсой, совместная подвеска ф-10 и ф-7) обрыв проводов средней фазы в сторону оп.13, падение на ф.7. По ф.7 отторел средний провод. В 19:38 по ф.7 выведен в ремонт участок ВЛ до ТП-289 (4 ТП отключено), остальные потребители переведены на ф.16. По ф.10 запитано 4 ТП от резерва, остаются отключено 11 ТП.	ф16	нет / 2100чел	2100	0,4	15	-20, обл
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	29.12.19 22:31	30.12.19 1:30	0:00	30.12.19 1:30	0:00	Ав.откл	нет	ну	Обрыв провода фВ в пр. оп. 17/2-17/2/1; фС в пр. оп. 17/2/1-17/2/1/1. (тажжение)	вч, кот/ 489 чел	489	0,2	7	+2, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	29.12.19 22:47	29.12.19 23:40	0:00	29.12.19 23:40	0:00	Ав.откл	не раб	у	Осмотр 30.12.19	кот / 440 чел	440	0,6	17	-2, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	29.12.19 23:24	29.12.19 23:36	0:08	29.12.19 23:36	0:08	Ав.откл	нет	у	Осмотр 30.12.19	шк.кот/880 чел	880	0,35	15	-2, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	11	30.12.19 0:12	30.12.19 0:20	0:17	30.12.19 0:20	1:11	МТЗ	нет	у	Осмотр 30.12.19	школа, кот/ 221 чел	221	0,23	5	-2, пасмурно	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	В-10 2Т	29.12.19 23:40	30.12.19 0:30	0:00	30.12.19 0:30	2:45	МТЗ		у	Откл при переводе нагрузки ф10. Планируется проверка РЗА. (Стр=6,3 мВА, В-10 2Т откл от МТЗ (перегруз); отходящие фидера не откл, выпавших блинк.нет) неселект. Обход ф.1 без замечаний, проверка РЗА В-10-2Т без замеч	нет/ 4384 чел	4384	5,6		-20, облачно	
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	280	30.12.19 1:18	30.12.19 1:19	0:04	30.12.19 1:19	0:04	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр: ТП23 в РУ-6 кв оплавился ПК-6 кв фС, губли крепления, следы перекрытия на корпус. Устранено (2:35-4:32)	больн, кот, кнс/ 2400 чел	2400	1	10	-16, снег	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	по ф5 рекоузер	30.12.19 1:20	30.12.19 2:30	0:07	30.12.19 3:08	0:07	МТЗ	не раб	ну	Вкл без отп."Тигровый", вкл в 3:08 без замечаний.	нет/47 чел	47	0,05	3	-2, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	1	30.12.19 2:12	30.12.19 2:17	0:43	30.12.19 2:17	0:43	МТЗ	не раб	у		кот / 440 чел	440	0,6	17	-2, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	ВЛ-20 кв Алчан - Ясеневиый		30.12.19 3:39	30.12.19 5:20	6:02	30.12.19 5:20	6:02	КУ, земля			Оп. 932 заменен поврежденный изолятор ф.В.	школа, кот2 / 1067 чел	1067	0,15	8	-14, снег	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	30.12.19 3:48	30.12.19 4:50	0:15	30.12.19 12:01	0:15	МТО	выв		Вкл без 3 ТП, вкл в 5:45 без 2ТП. В 12:01 включен полностью. Повреждение на вед.уч-ке (РЖД)	нет/ 2100 чел	2100	0,5	14	-3, пасмурно	
Прим.ЦЭС	6	Барановский полигон 35/6	10	30.12.19 7:36	30.12.19 10:33	1:01	30.12.19 11:04	1:12	КУ, земля	выв		Вкл в 8:26 без 9ТП. В 10:33 включен до РЛ-9 оп.209/1 без 2-х ТП (котельная запитана). В 11:04 включено полностью, земля самоустранилась. По результатам обхода обнаружен и устранен обрыв провода в пр. оп. 39-40 ф.В	кот (есть др) / 450 чел	450	0,43	15	+2, пасмурно	

Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	16	30.12.19 8:46	30.12.19 12:06	1:43	30.12.19 12:06	1:43	КУ, земля			Включен после осмотра, земля самоустранилась		нет / 100 чел	100	0,7	5	-1, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Манзювка 110/35/10	6	30.12.19 9:33	30.12.19 9:37	0:21	30.12.19 9:37	8:01	МТО	нет	у	Обход без замечаний.		школа / 2619 чел	2619	1,2	12	-15, ветер
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	30.12.19 9:59	30.12.19 11:30	1:07	30.12.19 11:30	2:56	МТЗ	нет	у	Обход без замечаний.		котельная, школа / 600 чел	600	0,1	4	-15, ветер
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	6	30.12.19 12:20	30.12.19 12:40	0:21	30.12.19 12:40	43:34	Ав.откл	выв	у	В КТП-83043 РУ 6кВ перегорели ПК 6 ф.В,С, заменены		котельная (есть резерв) / 50 чел	50	0,01	1	-1, ветер
Прим.ЮЭС	110	Раздольное-2 - Тереховка		30.12.19 12:20	30.12.19 14:29	2:00	30.12.19 17:36	2:00	НЗЗ 1 ст	не	раб	Обесточена ПС-110/10 Тереховка (ВЛ-110 Усс-1 - Тереховка в ремонте). Обрыв грозотроса ф.В на оп.98 в сторону портала ПС-110/10 Раздольное-2. Введена в работу ВЛ-110 Усс-1 - Тереховка, потребитель запитан, (по работе котельных замеч нет). /13-00 осмотр ПС Раздольное-2, 13:49 осмотр ПС Тереховка (трасса Вл-к - Усур-к гололед, снег, метель, 55км расстояние от базы до ПС), 14:29 ввод в работу резерва / Устранено, линия включена в работу	ВЛ-110 Усс-1 - Тереховка	котельные-2 (предупрежд) / 446 чел	446	1		-3, снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Луговая 35/6	СВ-6	30.12.19 12:52	30.12.19 13:41	0:00	30.12.19 13:41	0:00	Ав.откл	выв	у	Обесточена 2сш-6 кВ (в резерве Т2, в ремонте ВЛ-35 А-3-Луговая-Соллерс №2), тепловые насосные запитались от АВР потребителя. Отключался СВ-6 при переводе нагрузки ВПЭС с ф.2 на ф.10		тепловые насосные / 35 чел	35	3	3	-6, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	по ф.9 РК	30.12.19 14:33	30.12.19 16:02	0:19	30.12.19 16:02	0:19	"земля" от КУ			Повреждение на вед.уч-ке		нет / 368 чел	368	0,5		-16, ясно
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	30.12.19 20:32	30.12.19 22:28	0:00	30.12.19 22:28	12:00	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		школа / 220 чел	220	0,1	6	-16, ясно
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	В-10 Т2	30.12.19 23:26	30.12.19 23:44	0:07	30.12.19 23:50	0:07	Ав.откл	выв		Обесточена 2с-10кВ. Включен без ф-9 (бл МТЗ, не откл); вкл в 23:50 (замечаний в работе котельных нет). Осмотр ф9: под оп.36 труп совы; произведена регулировка привода В-10 кВ ф9.		Кот-2 Шк-2 Дет.сад-1 Насосная-1, ИК-1 / 3186 чел	3186	1,35		-20, ясно
Прим.ЮЭС	10	Силикатная 35/10	28	31.12.19 4:49	31.12.19 7:27	1:26	31.12.19 12:37	1:26	МТО	ну	ну	с.Алексеевка. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. В пр. оп. 27-28 провис провода ф.В, видны следы перекрытия. Устранено, схема восстановлена	Ф-4 ПС Раздольное-2	нет / 80 чел	80	0,17	8	-15, ветер
Прим.ЮЭС	35	Краскино - Хасанская	№2	31.12.19 4:33	31.12.19 7:37	2:07	31.12.19 7:37	2:07	МТЗ	ну	не прои зв	Обесточена 2С-35 ПС Хасанская и вед. ПС Хасан (РЖД). При осмотре на ПС Краскино поврежден ОПН 2С 35 ф.В. В 04:43 на ПС Краскино по Т2 отключен В-35 (для вывода ОПН 2С-35 вместе с ТН, на реконструкции ТН-35 1с), обесточены: 1,2С-35 ПС Краскино, ПС Посыет, ПС Гвоздево, ПС Хасанская, вед. ПС Хасан (Р-3,5МВт, /1798 чел). В 04:50 (ч/з 10 мин) на ПС Краскино ОПН 2С-35 (вместе с ТН-35 2С) выведен из работы, В-35 Т2 включен. Потребители запитаны, кроме 2С-35 ПС Хасанская (потребителя нет) и вед. ПС Хасан (в 6:30 обе котельные перешли на ДГ). В 5:19 осмотр вед. ПС Хасан - замечаний нет, в 6:57 проведен осмотр ПС Хасанская - замечаний нет. В 7:21 ПС Хасанская проведена проверка наличия напряжения на РЛ 35 Краскино №2, все три фазы приходят, перекосов напряжения нет. В 7:37 Включена ВЛ 35 Краскино-Хасанская №2 под нагрузку, запитаны все потребители. В 08:15 на ПС Краскино ОПН 2С-35 демонтирован, ТН-35 2С введен в работу. Ки 35кВ в норме. В 13:00 допущена бригада для ошиновки ТН-35-1с. 15:25 на ПС Краскино ошинован ТН 35 1С введен в работу, проверены вторичные цепи ТН, выявлен неисправный ключ перевода цепей Ки. ТН 35 1С выведен в ремонт, планируемый срок устранения 09.01.2020.		Хасанский р-н: 760 чел (2 котельные на ДГ)	760	0,5		-15, ветер
Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	9	31.12.19 5:30	31.12.19 11:59	0:00	31.12.19 17:05	370:50	МТО	ну		пгт.Восток. В 5:45 котельная перешла на ДЭС (марка АД-150). Повреждение оп. 36/1 в районе (со слов очевидцев грузовой а/м), с места происшествия скрылся. Сообщено в СБ. В 11:59 разрезаны шлейфа на оп.36/1 (отп на ТП-Котельная), включен в работу, потребитель запитан, котельная в работе от ДГ. В 17:05 повреждение устранено, схема восстановлена		котельная (на ДГ), очистн. / 1200 чел	1200	0,3	18	-30, пасм
Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	2	31.12.19 5:30	31.12.19 11:59	0:20	31.12.19 17:05	0:20	МТО	ну		пгт.Восток. В 5:45 котельная перешла на ДЭС (марка АД-150). Повреждение оп. 86/1 (со слов очевидцев грузовой а/м), с места происшествия скрылся. Сообщено в СБ. В 11:59 разрезаны шлейфа на оп.86/1 (отп на ТП-Котельная), включен в работу, запитано 11ТП из 14ТП, котельная на ДГ. В 17:05 повреждение устранено, схема восстановлена, все запитано		котельн (на ДГ), больница, школа, д.сад, очистные / 3853 чел	3853	1,6	14	-30, пасм
Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	31.12.19 6:40	31.12.19 7:16	1:11	31.12.19 7:16	1:11	Ав.откл	нет	у	с.Данильченково.		нет / 46 чел	46	0,03	2	-18, пасм.
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	221	31.12.19 6:51	31.12.19 8:22	1:57	31.12.19 10:20	1:57	МТЗ	ну	ну	Биджан (котельная, ДГ нет). Оп.221-00/53 срыв 2-х изоляторов. Выделен уч-к, запитано 11 ТП из 15. Устранено, все запитано, по котельной замечаний нет	ф.233 Биджан	котельная (предупрежд.), больница / 1464 чел	1464 чел	0,5	15	-30, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	4	31.12.19 8:43	31.12.19 10:51	0:54	31.12.19 11:05	0:54	МТЗ	ну	ну	Включен без 1ТП, в 11:05 полностью. Пр.оп.4-00/20-21 провис проводов, следы перекрытия (устранено по заявке)		нет / 900 чел	900		7	-20, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	20	31.12.19 13:23	31.12.19 13:57	0:01	31.12.19 13:57	0:01	МТО	ну	ну	Повреждение на вед.уч-ке		быта нет	0	0,7		-23, ветер
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	255	31.12.19 16:36	31.12.19 16:39	1:04	31.12.19 16:39	3:55	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.уч-ке		д.сад./605ч.	605	0,48	7	-25, обл.

Прим.ЮЭС	10	Сокольчи 35/10	1	31.12.19 18:30	31.12.19 18:50	0:30	31.12.19 18:50	0:30	МТЗ	нет	у		нет / 46 чел	46	0,03	4	-17, ясно	
Прим.ЮЭС	35	Чайка - Океанская		31.12.19 19:55	31.12.19 19:55	0:02	02.01.20 3:30	0:02	"земля" от КУ ф.В			23:23 ПС Чайка проведен замер изоляции В-35 Океанская, сопротивление изоляции в норме. В 1:49 по КЛ-35 определено место повреждения: 320 м от ПС Чайка ф.В. Устранено, схема восстановлена	КВЛ-35 Спутник - Сах.Ключ - Океанская	нет	0	0	0	-11, ясно
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	В-10-Т1	31.12.19 18:47	31.12.19 19:16	2:40	31.12.19 19:16	2:40	МТЗ	выв	у	неселект. Обесточивались 1,2сш-10 кВ (Т2 в резерве). Одновременно отключался ф.16 (РСК, МТЗ-2, АПВ усп, повреждение на ТП-122). Включен в работу В-10-Т1, все запитано кроме ф.16		3 котельные, / 7009 чел / часть г.Свободный	7009	1,54	35	-30, ясно
Ам.ЗЭС	10	Восточная 35/10	16	31.12.19 19:16	31.12.19 19:23	1:40	31.12.19 23:13	14:24	откл. КУ			г.Свободный. В 18:47 отключался от МТЗ-2 с усп АПВ, отключен от КУ. Включен без ТП-122, отгорел шлейф 10кВ ф.-С от опоры до ТП (повреждение КЛ-0,4 кВ от тр-ра до рубильника), обесточены 40 част. домов и 7 5-ти этажных дома. В 20:54 допуск бригады на ТП-122. В 23:13 повреждения устранены, потребитель запитан..		1 котельная (есть дл) / 3750 чел	3750	1	12	-30, ясно
Прим.СЭС	10	Пластун 110/35/10	6	31.12.19 22:14	31.12.19 23:46	2:06	01.01.20 15:49	2:30	МТЗ	ну	ну	Лвл=29км. п.Пластун. В 22:56 (ч/з 42 мин) от резерва запитано 1 ТП (больница с котельной). В 23:46 вкл. без 2-х ТП (хутор 2 чел, насосная на ДГ). В 6:53 оп. 180 заменили поврежденный опорный изолятор, при включении фидер в работе не удержался. В пролете ОП 212-213 в результате падения кровли со здания водозабора на ОП 213 повреждение траверсы и РТП-1021. Повреждения устранены	ф-5	больница (котельная), насосная / 800 чел	800	0,2	9	-18, ветер
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	31.12.19 22:23	31.12.19 23:24	0:01	31.12.19 23:24	2:41	МТО	нет	у	часть Новодевица.	нет / 236 чел	236	0,3	12	-20, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	18	31.12.19 22:30	01.01.20 0:14	3:06	01.01.20 6:49	6:52	МТО	нет	ну	часть Штыково. В 0:14 вкл. без 2-х ТП. В 00:41 нагрузка 2-х отстающих ТП переведена на Ф-2 ПС Штыково. Повреждение каб. муфты в ТП5303, на участке ТП5303-ТП5305. В 6:49 повреждение устранено, вкл. по норм. сх.	ф-2	нет / 430 чел	430	0,4	5	-18, ясно
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	1	31.12.19 23:21	31.12.19 23:58	0:51	01.01.20 2:30	0:51	КУ "земля"	нет		с.Стародевица. Запитан от резерва. Оп.35 обрыв виазы ф.В. Устранено.	ф-8	нет / 60 чел	60	0,05	3	-20, ясно