

**Таблица максимальной загрузки трансформаторов 110 кВ и 35 кВ
за день контрольных замеров 15 июня 2016 года
по филиалу "Хабаровские электрические сети"**

NN пп	Наименование подстанции	N тр- ра	Ном. м- ть, МВА	Нагрузка (МВА) на стороне			Загрузка, %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Хабаровский энергорайон								
1	АК	1Т	25	10,4	3,6	6,8	41	
		2Т	25	15,8	12,4	3,4	63	
2	Анастасьевка	1Т	6,3		1,6	1,6	25	
		2Т	6,3		1,9	1,9	30	
3	Балтика	1Т	4		1,1	1,1	26	
		2Т	4		0,9	0,9	23	
4	Березовка	1Т	10	0,6		0,6	6	
		2Т	10	3,9		3,9	39	
5	Бикин	1Т	16	2,9		2,9	18	
		2Т	10	3,4		3,4	34	
6	Благодатное	1Т	4		2,6	2,6	65	
		2Т	4		0,0	0,0	0	
7	БН	1Т	16		6,2	6,2	39	
		2Т	16		7,4	7,4	46	
8	Бройлерная 2	1Т	6,3	4,6	4,6	0,0	73	
		2Т	6,3	1,2	0,0	1,2	19	
9	Бычиха	1Т	4		0,7	0,7	17	
		2Т	4		0,9	0,9	22	
10	ВДЗ (БНС ТЭЦ-3)	1Т	10	0,0		0,0	0	
		2Т	6,3	0,0		0,0	0	на XX
11	Виноградовка	1Т	6,3		0,0	0,0	0	на XX
12	Водозабор	1Т	4		1,8	1,8	45	
		2Т	4		0,1	0,1	3	
13	Восточная	1Т	25	12,4	7,3	5,2	50	
		2Т	20	0,0	0,0	0,0	0	в ремонте
14	Втормет	1Т	6,3		1,9	1,9	31	
		2Т	6,3		2,3	2,3	37	
15	Вяземская	1Т	10	3,0		3,0	30	
		2Т	10	2,7		2,7	27	
16	ГВФ	1Т	25	7,9	3,5	4,4	32	
		2Т	25	2,8	0,0	2,8	11	
17	Георгиевка	1Т	4		0,6	0,6	16	
		2Т	4		0,6	0,6	15	
18	Горка	1Т	6,3		1,7	1,7	27	
		2Т	10		4,3	4,3	43	
19	Городская	1Т	40	14,6		14,6	36	
		2Т	40	9,1		9,1	23	
20	Горький	1Т	40	11,4	8,3	3,1	29	
		2Т	40	8,3	4,4	3,9	21	
21	Гродеково	1Т	16	4,9	4,2	0,8	31	
		2Т	16	1,2	0,0	1,2	8	
22	ДВПТФ	1Т	6,3	0,1		0,1	2	
23	Дормидонтовка	1Т	6,3	0,0		0,0	0	в ремонте
24	Дружба	1Т	2,5		0,3	0,3	10	

NN пп	Наименование подстанции	N тр- ра	Ном. м- ть, МВА	Нагрузка (МВА) на стороне			Загрузка, %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
		2Т	2,5		0,2	0,2	7	
25	Дубки	1Т	6,3		1,7	1,7	27	
		2Т	6,3		1,4	1,4	22	
26	Дурмин	1Т	2,5	0,0		0,0	0	
27	Елабуга	1Т	6,3	1,1	1,0	0,1	17	
28	ЗАК	1Т	16	0,3		0,3	2	
29	Заозёрная	1Т	4		0,1	0,1	4	
		2Т	4		1,1	1,1	28	
30	Здоровье	1Т	16	0,91389		0,9	6	
		2Т	16	3,4		3,4	21	
31	Золотая	1Т	2,5	0,1		0,1	4	
32	ЗОСП	1Т	4		0,8	0,8	20	
		2Т	4		0,4	0,4	9	
33	Ильинка	1Т	6,3		1,4	1,4	23	
		2Т	6,3		0,8	0,8	12	
34	Индустриальная	1Т	10		3,3	3,3	33	
		2Т	10		4,4	4,4	44	
35	Интурист	1Т	16		6,5	6,5	41	
		2Т	16		7,9	7,9	50	
36	Капитоновка	1Т	2,5		0,2	0,2	8	
		2Т	2,5		0,0	0,0	0	
37	Карьер	1Т	4		1,5	1,5	38	
		2Т	4		1,4	1,4	36	
38	КАФ	1Т	25	8,9	2,0	6,9	35	
		2Т	25	7,8	4,4	3,4	31	
39	Корейский посёлок	1Т	6,3		1,1	1,1	18	
40	Корфовская	1Т	10	4,5	3,9	0,5	45	
		2Т	16	8,0	5,7	2,3	50	
41	Котиково	1Т	6,3	0,5	0,3	0,2	8	
		2Т	6,3	0,0	0,0	0,0	0	на XX
42	КПУ	1Т	16	2,8		2,8	18	
		2Т	16	1,1		1,1	7	
43	Красицкая	1Т	6,3	0,6	0,0	0,6	9	
		2Т	6,3	0,3	0,3		4	на XX
44	Краснознаменка	1Т	2,5		0,0	0,0	0	
		2Т	2,5		0,3	0,3	10	
45	Краснореченская	1Т	6,3		1,3	1,3	21	
		2Т	6,3		1,4	1,4	22	
46	Лермонтовка	1Т	6,3	1,6		1,6	25	
		2Т	5,6	0,0		0,0	0	на XX
47	М	1Т	10		0,0	0,0	0	
		2Т	10		0,0	0,0	0	
48	Малахит	1Т	6,3	0,0		0,0	0	откл
		2Т	6,3	1,0		1,0	16	
49	МЖК	1Т	16	5,4		5,4	34	
		2Т	16	4,2		4,2	26	
50	Мухен	1Т	7,5	0,0		0,0	0	откл
		2Т	5,6	1,1		1,1	19	
51	Маяк	1Т	6,3		1,2	1,2	19	

NN пп	Наименование подстанции	N тр- ра	Ном. м- ть, МВА	Нагрузка (МВА) на стороне			Загрузка, %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
52	Некрасовка	1Т	6,3		2,4	2,4	39	
		2Т	10		1,2	1,2	12	
53	НОВ	1Т	2,5		0,0	0,0	0	
		2Т	2,5		0,0	0,0	0	
54	НПЗ	1Т	32	20,0		20,0	63	
		2Т	32	13,9		13,9	44	
55	НПЗ-2	1Т	32	7,8		7,8	25	
		2Т	32	10,2		10,2	32	
56	НС	1Т	6,3		0,0	0,0	0	
56	НС-1	1Т	1,8		0,2	0,2	12	
57	НС-2	1Т	1,6		0,2	0,2	14	
58	Обор	1Т	2,5	0,4		0,4	15	
59	ОПХ	1Т	4		1,2	1,2	30	
		2Т	4		1,4	1,4	35	
60	Осиновая речка	1Т	6,3	1,4	0,7	0,8	23	
		2Т	6,3	0,6	0,4	0,2	9	
61	Очистные сооружения	1Т	6,3		1,1	1,1	17	
		2Т	4		0,2	0,2	6	
62	Парк Гайдара	1Т	16		4,6	4,6	28	
		2Т	16		4,5	4,5	28	
63	Переясловка	1Т	10		4,8	4,8	48	
64	Петровичи	1Т	6,3	2,1	2,1	0,0	34	
		2Т	6,3	0,9	0,0	0,9	15	
65	Племрепродуктор	1Т	16	2,4	0,9	1,5	15	
		2Т	16	3,8	2,3	1,5	24	
65	Протока	1Т	16		0,0	0,0	0,0	
		2Т	16		0,3	0,3	2,1	
66	Прибрежная	1Т	4		0,0	0,0	0	на XX
67	Р	1Т	4		0,0	0,0	0	на XX
		2Т	4		0,3	0,3	7	
68	Ракитное	1Т	6,3		1,7	1,7	27	
		2Т	6,3		1,0	1,0	16	
70	СВ	1Т	10		4,2	4,2	42	
		2Т	10		5,2	5,2	52	
71	Святогорье	1Т	2,5		0,0	0,0	0	на XX
		2Т	1,6		0,7	0,7	46	
72	СДВ	1Т	16		7,7	7,7	48	
		2Т	16		8,9	8,9	56	
73	Сергеевка	1Т	10		0,7	0,7	7	
		2Т	10		1,0	1,0	10	
74	Сидима	1Т	2,5	0,2		0,2	7	
75	Сита	1Т	5,6	0,4		0,4	6	
76	СК (ТЭЦ-2)	1Т	16		0,0	0,0	0	на XX
		2Т	16		0,0	0,0	0	на XX
77	СМ	1Т	10		0,8	0,8	8	
		2Т	16		3,5	3,5	22	
		3Т	10		0,0	0,0	0	на XX
78	Смирновка	1Т	4		0,9	0,9	22	
79	СМР	1Т	40	5,4	0,0	5,4	14	

NN пп	Наименование подстанции	N тр- ра	Ном. м- ть, MBA	Нагрузка (MBA) на стороне			Загрузка, %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
		2Т	40	6,4	0,0	6,4	16	
80	СРЗ	1Т	6,3		0,9	0,9	14	
		2Т	6,3		2,8	2,8	44	
81	СТ	1Т	6,3		0,7	0,7	11	
		2Т	6,3		3,1	3,1	49	
82	Сукпай	1Т	10	0,3		0,3	3	
		2Т	10	1,5		1,5	15	
83	Тепличный комбинат	1Т	4		1,3	1,3	33	
		2Т	4		2,1	2,1	52	
84	Тополево	1Т	4		1,3	1,3	33	
		2Т	4		0,9	0,9	23	
85	Трампарк	1Т	10		7,9	7,9	79	
		2Т	10		7,2	7,2	72	
86	Фёдоровка	1Т	4		2,4	2,4	60	
		2Т	4		2,4	2,4	60	
87	Хабаровск-2-тяга 110кВ	1Т	40	14,0		14,0	35	
		2Т	40	13,8		13,8	35	
88	Хабаровск-2 35кВ	1Т	6,3		2,5	2,5	40	
		2Т	6,3		2,3	2,3	37	
89	Ханкайская	1Т	6,3		0,00	0,0	0	на XX
		2Т	6,3		0,05	0,0	1	
90	Хор	1Т	16	1,0	0,6	0,4	6	
		2Т	16	2,6	0,0	2,6	16	
91	ХЭС	1Т	40	8,4	4,3	4,1	21	
		2Т	40	9,7	4,9	4,8	24	
94	Ц	1Т	40	11,3	7,3	4,0	28	
		2Т	40	5,9	0,0	5,9	15	
95	Чернореченская	1Т	6,3		0,3	0,3	5	
		2Т	6,3		0,6	0,6	10	
96	Черняево	1Т	4		0,5	0,5	13	
97	Шереметьево	1Т	2,5		0,2	0,2	8	
		2Т	2,5		0,0	0,0	0	
98	Эмальзавод	1Т	16		4,4	4,4	27	
		2Т	16		3,3	3,3	20	
99	Энергомаш	1Т	25	4,9		4,9	20	
		2Т	25	4,9		4,9	20	
100	Южная	1Т	25	9,0	1,4	7,6	36	
		2Т	25	5,6	2,3	3,3	22	
101	ЮМР	1Т	25	11,6	2,3	9,3	46	
		2Т	25	6,5	3,1	3,4	26	

Комсомольский энергорайон

1	Азимут	1Т	10	0		0	0	xx
		2Т	6,3	1,14		1,14	18,1	
2	Б	1Т	16		3,53	3,53	22,1	
		2Т	10,0		2,39	2,39	23,9	
3	Байкальская	1Т	10	3,04	3,04	0	30,4	
		2Т	25	3,87	3,53	0,34	15,5	
4	БАМ ПТФ	1Т	10	1,41	1,4	0,01	14,1	
5	Береговая	1Т	10,0	1,93		1,93	19,3	

NN пп	Наименование подстанции	N тр- ра	Ном. м- ть, МВА	Нагрузка (МВА) на стороне			Загрузка, %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
6	Болин	1Т	4,0		0,84	0,84	21,0	
		2Т	1,6			0	0	xx
7	Бриаган	1Т	4		0,47	0,47	11,8	
8	Водозабор	1Т	16	0,94		0,94	5,9	
		2Т	16			0	0	откл
9	Вознесенская	1Т	6,3	0,86		0,86	13,7	
		2Т	2,5	0,00		0	0,0	xx
10	Гайтер	1Т	40	0,67		0,67	1,7	
		2Т	40	0,89		0,89	2,2	
11	Горная	1Т	10	0,90		0,9	9,0	
		2Т	6,3			0	0	xx
12	Городская	1Т	16,0		7,08	7,08	44,3	
		2Т	16,0		5,45	5,45	34,1	
13	Гурское	1Т	2,5			0	0,0	xx
		2Т	2,5		0,36	0,36	14,40	
14	Дальняя	1Т	2,5		0,26	0,26	10,4	
15	Дуки	1Т	1,6		0,00	0	0	xx
		2Т	4,0		0,77	0,77	19,3	
16	Западная	1Т	10,0		1,21	1,21	12,1	
		2Т	16,0		2,08	2,08	13,0	
17	Индустриальная	1Т	4,0		0,22	0,22	5,5	
		2Т	4,0		0,37	0,37	9,3	
18	Иннокентьевка	1Т	6,3	0,00		0	0,0	xx
		2Т	6,3			0,44	7,0	
19	К	1Т	40	1,20		1,2	3,0	
		2Т	6,3			0	0	демонтирован
20	Картель	1Т	10	0,56		0,56	5,6	
		2Т	10	0,83		0,83	8,3	
21	Кедровая	1Т	16	0,00		0	0,0	xx
		2Т	16	0,18		0,18	1,1	
22	КЖБК	1Т	10,0		0,13	0,13	1,3	
23	Кирзавод	1Т	2,5		0,52	0,52	20,8	
		2Т	2,5			0	0,0	xx
24	Красная	1Т	4,0		0,89	0,89	22,3	
		2Т	4,0		0,47	0,47	11,8	
25	КСК	1Т	16	1,86	1,58	0,28	11,6	
26	Лиан	1Т	2,5	0,10		0,1	4,0	
		2Т	2,5			0	0	xx
27	Лидога	1Т	2,5	1,05		1,05	42,0	
		2Т	2,5			0	0,0	xx
28	ЛПБ	1Т	3,2		0,74	0,74	23,1	
		2Т	5,6		1,09	1,09	19,5	
29	Менгон	2Т	2,5		0,43	0,43	17,2	
30	Молодежная	1Т	6,3			0	0	xx
		2Т	6,3	2,59		2,59	41,1	

NN пп	Наименование подстанции	N тр- ра	Ном. м- ть, МВА	Нагрузка (МВА) на стороне			Загрузка, %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
31	НПЗ-35	1Т	5,6		0,36	0,36	6,4	
		2Т	10		0,99	0,99	9,9	
32	Объект-10	1Т	4,0		0,22	0,22	5,5	
33	Объект-202	1Т	2,5			0	0,0	xx
		2Т	2,5		0,14	0,14	5,6	
34	Озерная	1Т	6,3	0,61		0,61	9,7	
		2Т	6,3	0,38		0,38	6,0	
35	Падали	1Т	2,5	0,61		0,61	24,4	
36	Перевальная	1Т	6,3	0,00		0	0,0	дем-н
37	Пивань	1Т	10			0	0	xx
		2Т	10	1,62		1,62	16,2	
38	Привокзальная	1Т	16	8,70		8,7	54,4	
		2Т	16	5,25		5,25	32,8	
39	Приусадебная	1Т	10,0		1,45	1,45	14,5	
		2Т	1,8			0	0,0	xx
40	ПТО	1Т	10,0		0,52	0,52	5,2	
41	Ручей	1Т	2,5	0,42		0,42	16,8	
		2Т	2,5	0,37		0,37	14,8	
42	с/з Комсомольский	1Т	2,5		0,00	0,004	0,2	
		2Т	4,0		0,25	0,25	6,3	
43	Северная	1Т	10	0,60	0,14	0,46	6,0	
		2Т	10	0,41		0,41	4,1	
44	Снежный	1Т	4		0,54	0,54	13,5	
		2Т	4			0	0,0	xx
45	Солнечная	1Т	6,3	1,92		1,92	30,5	
		2Т	6,3	1,95		1,95	31,0	
46	Таежная	1Т	4,0		0,21	0,21	5,3	
		2Т	2,5			0,13	5,2	
47	ТН	1Т	10,0		3,89	3,89	38,9	
		2Т	7,5			0	0,0	xx
48	Троицкая	1Т	6,3	1,69		1,69	26,8	
		2Т	6,3	1,34		1,34	21	
49	Тэйсин	1Т	4		0,89	0,89	22,3	
50	Хурба	1Т	10	1,25	1,09	0,16	12,5	
		2Т	16	4,44	0,59	3,85	27,8	
51	ЦОФ	1Т	15,0	0,81		0,81	5,4	
		2Т	15,0			0	0,00	xx
52	Эльбан	1Т	16	3,35	0,48	2,87	20,9	
		2Т	16	3,75	1,79	1,96	23,4	
53	ЭТЗ	1Т	16,0		6,90	6,9	43,1	
		2Т	10,0		2,50	2,5	25,0	

Николаевский энергорайон

1	Б Гора	1Т	6,3	4,34		4,34	68,9	
		2Т	6,3	5,58		5,58	88,6	
2	Маго	1Т	16,0	0,98		0,98	6,1	
3	Многовершин	1Т	10	10,04		10,04	100,4	

NN пп	Наименование подстанции	N тр- ра	Ном. м- ть, МВА	Нагрузка (МВА) на стороне			Загрузка, %	Прим.
				110кВ	35кВ	6-10кВ		
		2Т	10	5,60		5,60	56,0	

Советско-Гаванский энергорайон

1	Городская-35	1Т	6,3		3,53	3,53	56,0	
2	Кислородная	1Т	10,0			0,00	0,0	xx
		2Т	16,0		2,57	2,57	16,1	
3	Лесозаводская	1Т	2,5		0,00	0,00	0,0	откл
		2Т	6,3		0,12	0,12	1,9	
4	Монгохто	1Т	4,0		1,91	1,91	47,8	
		2Т	4,0		1,30	1,30	32,5	
5	РП-1	1Т	3,2		0,38	0,38	11,9	
		2Т	4,0			0,00	0,0	откл
6	РП-4	1Т	6,3		2,54	2,54	40,3	
		2Т	10,0		4,31	4,31	43,1	
7	Тишкино	1Т	6,3		4,19	4,19	66,5	
		2Т	6,3		4,19	4,19	66,5	
8	Центральная	1Т	16,0		8,37	8,37	52,3	
		2Т	10,0		0,00	0,00	0,0	xx
9	Эгге	1Т	10,0		0,00	0,00	0,0	xx
		2Т	10,0		1,16	1,16	11,6	
10	Южная	1Т	4,0		1,82	1,82	45,5	
		2Т	4,0		0,09	0,09	2,3	

Ургальский участок

1	Ч	1Т	2,5		0,31	0,31	12,4	
		2Т	2,5		1,62	1,62	64,8	
2	Чегдомын	1Т	10,0		4,33	4,33	43,3	
		2Т	10,0		4,65	4,65	46,5	
3	Шахта	1Т	6,3		0,38	0,38	6,0	
		2Т	6,3		0,61	0,61	9,7	

Амурский участок

1	Городская	1Т	10		3,63	3,63	36,3	
		2Т	16		3,09	3,09	19,3	
2	КТПН 1	1Т	2,5		0,54	0,54	21,6	
3	КТПН 2	1Т	4		0,00	0,00	0,0	
4	ТП-"Центр"	1Т	6,3		1,74	1,74	27,6	
		2Т	4		1,09	1,09	27,3	