

СОГЛАСОВАНО  
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР  
Еврейской АО

" 02 " июля 2015г. Г.А. Антонов



СОГЛАСОВАНО  
Директор Филиала ОАО "СО ЕЭС"  
Хабаровское РДУ

" 12 " июля 2015г. Ю.А. Воробьев



УТВЕРЖДАЮ  
Директор Филиала ОАО "ДРСК"  
"Электрические сети ЕАО"

" 12 " июля 2015г. Н.Н. Гусев



**График  
временного отключения потребления на 2015/2016 гг.  
по филиалу ОАО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО" на территории Еврейской автономной области**

№ п/п	Потребители	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	АЗС ул. Советская, часть жил. массив (р-он ул. Невская, Советская, Широкая Комсомольская, Дзержинского, Миллера), ЧП Неделеяев, колледж культуры	ЖБИ	МВ-6 кВ 1Т	ДУ	до 5 мин	3,3									
2.	с. Биджан .Башмак, Новотроицкое, Преображенка, Степное	Биджан	МВ-10 кВ 1Т (Ф-221, 222, 223, 224) МВ-10 кВ 2Т (Ф-232, 233,234)	ДУ	до 5 мин	1,3									
3.	Пос. Песчаное, Белгородское, часть пос. Смидовичи	Хабаровская	Ф-3,4	ОП	до 5 мин	1,2									
		Ин-тяговая	Ф-7,8												
4.	пос. Биракан, , Брусит, Двуречье Известковый, часть п. Кульдур (курорты)	Лондоко	Т-144	ОП	до 5 мин		4,0								
		(Кульдур	Т-148												
		Кимкан-тяговая)	Т-142												
5.	ЧП Бренер, кислородная станция, Бир. ЗСТ	Биробиджан	С-55, 56, Т-134, Ф-9, 21	ОП	до 5 мин		1,5								
6.	пос. Амурский, Лесхоз, Тукалевский, Птичник, Кирпичики, Старый аэропорт, АБЗ.	МК	МВ-6 кВ 1Т	ДУ	до 5 мин			4,2							
7.	Часть г. Облучье, ЭЧ-1, котельная, казначейство	Облучье	Т-150	ОП	до 5 мин			1,8							

8.	ОАО «Теплоозерский цементный завод»	Лондоко	Ф-23	ОП	до 5 мин					3,0					
9.	Часть р-он Биробиджан-2, п.Заречье.Биршоссе 9-13км, АО «Синтез», ЧП «Медиум Хобит Эко Стройинд.»	БВС	МВ-10кВ 2Т	ДУ	от 5 до 20 мин					1,2					
10.	Часть Октябрьского района с. Амурзет, Озерное, Екатерино-Никольск(школы, котельные, д/сады)	Амурзет	МВ-10 кВ. 1Т (Ф-3,4,7,9,)	ДУ	от 5 до 20 мин					1,6					
11.	Часть пос.Теплое Озеро п.Смольный,пос.Лондоко-завод.	Лондоко	Т-143, Ф-16, 29, 39	ОП	от 5 до 20 мин					3,0					
12.	Часть п.Николаевка, п. Новокаменка	ДСК	МВ-6 кВ 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин					1,8					
8.	Села: Новое . Кирово, Дежнево, Квашнино,	Дежнево	МВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин					0,9					
12.	Села: Новокуровка, Победа, Улика Национальная	Волочаевка-тяговая	Т-104	ОП	от 5 до 20 мин						0,6				
19.	Ул. Кубанская, Брянская.	ЖБИ	Ф-64	ДУ	от 5 до 20 мин						0,7				
14.	с. Даниловка с. Камышовка	Камышовка	МВ-10 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин						0,7				
15.	ЗАО «Восток-Холдинг», ОАО «Элегант», Часть р-на п. Бумагина, ЧП Окунь «Гриантэ», АО «Виктория»	ЧТФ	Ф-74,75,76,78, 82,83	ДУ	от 5 до 20 мин						2,7				
21.	Часть п. Приамурский	Левобережная	Ф-173	ОП	от 5 до 20 мин						1,0				
16. 17.	п. Кирга, Раздольное, АО «Биробиджанстрой»	СК	Ф-403, 414	ДУ	от 5 до 20 мин							1,2			
20.	Часть(Жил массив ул. Осенняя, Читинская, Севастопольская)	Биробиджан	Ф-15, Ф-25	ОП	от 5 до 20 мин							2,5			
29.	С.Дубовое, Найфельд, Пронькино	КРС	Т-129	ОП	от 20 до 60 мин							1,4			

8.	Паркетный завод	Пашково	T-155	ОП	от 20 до 60 мин								0,5								
22.	Биробиджан-2(часть ул. Юбилейная, Косникова, Космановтов)	БВС	Ф-190	ДУ	от 5 до 20 мин									1,8							
23.	Часть жил.массив, ул.Советская мясокомбинат, молокозавод	МК	Ф-118	ДУ	от 5 до 20 мин									0,6							
24.	с. Бабстово, с. Горное	Бабстово	Ф-15, Ф-16	ДУ	от 20 до 60 мин									0,4							
25.	с. Известковое, часть с.Двуречье	Известковая	Ф-73, 78	ДУ	от 5 до 20 мин									1,1							
26.	П.Тельмана, ЗАО «Торговый порт Покровка», ЧП «Нелли лес», ж/д, предп. «Мостострой».	Левобережная	Ф-162,167,171, 160	ОП	от 5 до 20 мин									1,9							
27.	Часть жил массив с. Ленинское, Кукелево, Калинин, Нижнеленинское	Ленинск	Ф-66,70,75,78,208,209	ОП	от 5 до 20 мин										2,7						
28.	С. Благословенное, Нагибово, Садовое, Луговое	Благословенное	МВ-10 1Т	ОП	от 20 до 60 мин										0,5						
31.	ЧП Окунь «Гриант», АО «Виктория», «Восток Холдинг»	ЧТФ	Ф-88,89,90,95	ДУ	от 5 до 20 мин										2,7						
30.	ООО "Кимконо-Сутарский горнообогатительный комбинат	Центральная	ЭВ 207, ЭВ 208	ОП	от 5 до 20 мин										6,2						
<b>Итого по филиалу ОАО «ДРСК»</b>					до 5 мин.	5,8	11,3	17,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3					
					<b>«Электрические сети ЕАО»</b>											до 20 мин.				2,8	8,5
					всего	5,8	11,3	17,3	23,1	28,8	34,5	40,1	45,9	51,8	58,0						
					всего по ДУ	4,6	4,6	8,8	11,6	14,3	18,4	19,6	23,5	26,2	26,2						

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,7°С)

Заместитель директора - главный инженер  
филиала ОАО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО"



В.М. Паршин