

Утверждаю

Первый заместитель директора - главный диспетчер

Филиппова ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

Д.Г. Петухов

«23 января» 2015г.

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на февраль 2015 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) <sup>1)</sup>	Выданный в головом графике срок ремонта на расчетный месяц <sup>1)</sup>				Заявленный в месячный график срок ремонта <sup>1)</sup>				Разрешенный срок ремонта <sup>2)</sup>				Примечания: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п. <sup>1)</sup>	Примечания: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполняемые в предыдущий период и т.п. <sup>1)</sup>	Примечания: причина отказа, совершенная или планируемая работа, с включением на ночь, и т.д. <sup>2)</sup>
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
<b>ШМЭС</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>ВЛ 500 кВ</b>															
ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная	45	14 янв	27 фев	45	14 янв	27 фев	45	14 янв	27 фев	Ремонт и эксплуатационные работы (КР) замена фундамента, анкеров плит	Без откл. с выходом АПВ АГ 04:00				
<b>ВЛ 220 кВ</b>															
ВЛ 220 кВ Чугучевка 2 - Партизанск	16	4 фев	19 фев	-	-	-	-	-	-	Ремонт и эксплуатационные работы, замена фундамента опор (КР). Без откл. с выходом АПВ	Работы запланированы на фев 2015 года				
<b>ДРСК ПЭС</b>															
<b>СПНЮЭС</b>															
ВЛ 110 кВ Океан-Муравейка	19	2 фев	20 фев	19	2 фев	20 фев	19	2 фев	20 фев	КР, чистка просеки, рубка ОСП. С откл. завск. АГ 2ч.					
ВЛ 110 кВ Горностаи-Океан	4	24 фев	27 фев	4	24 фев	27 фев	4	24 фев	27 фев	КР, чистка просеки, рубка ОСП. С откл. завск. АГ 2ч.					
ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Топаз - Песчаная	58	2 фев	31 мар	58	2 фев	31 мар	58	2 фев	31 мар	КР, чистка просеки. Без отключения					
ПС Екатеринбург ВЛ 110 Екатеринбург-Угольная	-	-	-	1	9 фев	9 фев	1	9 фев	9 фев	КР ТН-С-110 ВЛ 110 кВ Екатеринбург - Угольная. С откл. завск. ВЛ АГ 2ч.					
ПС Екатеринбург ВЛ 110 Партизанская ГРЭС - Екатеринбург	-	-	-	1	10 фев	10 фев	1	10 фев	10 фев	КР ТН-С-110 ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатеринбург. С откл. завск. ВЛ АГ 2ч.					
ПС Екатеринбург ПС-110	1	11 фев	11 фев	1	11 фев	11 фев	1	11 фев	11 фев	ТР Т-1. С откл. завск. с вкл. РП-110 АГ 2ч.					
ПС Екатеринбург 2С-110	1	12 фев	12 фев	1	12 фев	12 фев	1	12 фев	12 фев	ТР Т-2. С откл. завск. с вкл. РП-110 АГ 2ч.					
ПС Западная РАС	-	-	-	5	9 фев	13 фев	5	9 фев	13 фев	Без откл.					
ПС Западная РАС	-	-	-	5	16 фев	20 фев	5	16 фев	20 фев	Без откл.					
ПС Песчаная АЧР	1	2 фев	2 фев	1	2 фев	2 фев	1	2 фев	2 фев	Профконтроль. С выходом АЧР					
ПС Заводская АЧР	1	3 фев	3 фев	1	3 фев	3 фев	1	3 фев	3 фев	Профвостановление. С выходом АЧР					
ПС Раздольное-1 АЧР	1	4 фев	4 фев	1	4 фев	4 фев	1	4 фев	4 фев	Профконтроль. С выходом АЧР					
ПС Раздольное-2 АЧР	1	5 фев	5 фев	1	5 фев	5 фев	1	5 фев	5 фев	Профвостановление. С выходом АЧР					
<b>СПНЭС</b>															
ВЛ 110 кВ Надеждинск/г-Уссурийск/г	5	16 фев	20 фев	5	16 фев	20 фев	5	16 фев	20 фев	КР Чистка просеки. С откл. завск. с вкл. на ночь. АГ 2 ч.					
ВЛ-110 кВ Приозерная-Липовцы	5	9 фев	13 фев	5	9 фев	13 фев	5	9 фев	13 фев	КР Рубка ОСП. С откл. завск. с вкл. на ночь. АГ 2 ч.					
ПС Дмитриевка 2С-110	1	25 фев	25 фев	3	25 фев	27 фев	3	25 фев	27 фев	ТР 2С-110. Т-2. РВС 2С-110 ТТ 2С-110. С откл. завск. АГ 2ч.					
ПС Подвоя РАС	-	-	-	1	2 фев	2 фев	1	2 фев	2 фев	Без откл.					



Наименование объекта, диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) <sup>1)</sup>	Выделенный в годовом графике срок ремонта на расчетный месяц <sup>1)</sup>				Заявленный в месячный график срок ремонта <sup>1)</sup>				Разрешенный срок ремонта <sup>2)</sup>				Примечание: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п. <sup>1)</sup>	Примечание: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполнение в предыдущий период и т.п. <sup>1)</sup>	Примечание: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. <sup>2)</sup>
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ПС Уссурийск 1 РАС	-	-	-	1	4 фев	4 фев	1	4 фев	4 фев	Без откл.					
ПС Хороль РАС	-	-	-	1	6 фев	6 фев	1	6 фев	6 фев	Без откл.					
ПС Ярославка РАС	-	-	-	1	11 фев	11 фев	1	11 фев	11 фев	Без откл.					
СПНЭС															
ПС Надаровская АЧР				2	19 фев	20 фев	2	19 фев	20 фев	Профессиональное. С выносом АЧР					
ВЛ 110 кВ ЛуТЭК-Разрез-Надаровская-Ласточка <sup>г</sup>	28	2 фев	28 фев	27	2 фев	28 фев	27	2 фев	28 фев	Ручная чистка просеки. Без отключения					
СПНЭС															
ПС Чулуевка ВЛ 10кВ Молодежная-Чулуевка				80	10 янв	31 мар	80	10 янв	31 мар	Чистка просеки (ручная). Без отключения					
ДВЖД															
Ружинская дистанция															
Уссурийская дистанция															
Владивостокская дистанция															
СМПП Козьмино															
РСС Фогинский															
Приморская Генерация															
Владивостокская ТЭЦ-2															
ОМВ-110	13	02 фев	14 фев	13	02 фев	14 фев	13	02 фев	14 фев	К.р. МВ. Т.р. Т.т. отк. МВ. РПШ. РПШ ОСШ а.г.8 часов					
ТН ОСШ-110	13	02 фев	14 фев	13	02 фев	14 фев	13	02 фев	14 фев	Т.р. ТН ОСШ-110 отк. РПШ. РПШ ОСШ а.г.8 часов					
Т-2	13	16 фев	28 фев	13	16 фев	28 фев	13	16 фев	28 фев	К.р. МВ. отк. МВ. РПШ с включением Т-2, через ОМВ а.г.8 часов					
ОМВ-110	13	16 фев	28 фев	13	16 фев	28 фев	13	16 фев	28 фев	Для включения Т-2, через ОМВ а.г.8 часов					
Артемовская ТЭЦ-2															
Партизанская ТРЭС															
Приморская ТРЭС															

Начальник СЭР  Н.М. Федосеева

Начальник СЭР/Бир  А.С. Аксенов

Начальник ОДС  М.С. Покожаков