

ЛЭП и ЭЛТ январь 2021 (Угв)

Состояние задачи	Причина отсрочки	Субъект	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Несл. Завлеченное время. Начало	Несл. Завлеченное время. Конец	Несл. Завлеченное время. Длительность	Несл. Время ремонта. Начало	Несл. Время ремонта. Конец	Несл. Время ремонта.	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по задаче	Надлежит готовность
Исполнена		ДРСК	ОДНЭС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Примерского РДУ (на 10 МВт и более)	ЭРР	19.01.21	19.01.21	1 дн	19.01.21	19.01.21	1 дн	Снижение объема ОН на 18МВт для работ по профвосстановлению АЧР на ПС 110 кВ ИР	ПКОЭС, ВРЭС, РЗА Снижение объема ОН на 18МВт для работ по профвосстановлению АЧР	Без отключения	01.00
Исполнена		ДРСК	ОДНЭС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Примерского РДУ (на 10 МВт и более)	ЭРР	20.01.21	20.01.21	1 дн	20.01.21	20.01.21	1 дн	Снижение объема ОН на 30 МВт для работ по профвосстановлению АЧР на ТГ-110 кВ ЗР	ПКОЭС, ВРЭС, РЗА Снижение объема ОН на 30 МВт для работ по профвосстановлению АЧР	Без отключения	01.00