

**ТАБЛИЦА**  
 максимальной загрузки трансформаторов филиала АО "ДРСК" ЮЯЭС  
 в день контрольных замеров 20 декабря 2017 г.

Оперативный № ПС	Оперативный № гр-ра	Сном., МВА	Снагр., Мва			К загр., %	Примечание
			220 кВ	110 кВ	35 кВ		
ПС 2 "Лебединый"	1Т	16.0		6.92	0.00	43.22	В резерве
	2Т	16.0		0.00	0.00	0.00	
ПС 3 "Б.Гора"	1Т	1.0			0.00	0.00	
ПС 4 "Ленинский"	1Т	2.5			1.15	46.05	
ПС 5 "Алдан"	1Т	16.0		10.38	3.29	64.87	
	2Т	16.0		7.26	0.00	45.40	
ПС 6 "Восточная"	1Т	6.3			2.53	40.11	
	2Т	6.3			2.45	38.90	
ПС 7 "МПС"	1Т	4.0			0.00	0.00	В резерве
	2Т	4.0			2.31	57.87	
ПС 8 "В.Куранах"	1Т	16.0		7.60	7.42	47.49	
	2Т	10.0		1.05	0.00	10.53	
ПС 10 "Водозабор"	1Т	2.5			0.47	18.97	В резерве
	2Т	2.5			0.00	0.00	
ПС 12 "Укулан"	1Т	6.3			0.00	0.00	В резерве
	2Т	6.3			1.00	15.87	
	3Т	6.3			3.04	48.20	
ПС 14 "Хатыстыр"	1Т	1.6			0.00	0.00	В резерве
	2Т	1.6			0.46	28.81	
ПС 16 "Юхта"	1Т	6.3		0.00	0.00	0.00	
ПС 17 "Эл.котельная"	1Т	4.0			0.00	0.00	В резерве
	2Т	6.3			2.53	40.16	
ПС 18 "ЗИФ"	1Т	16.0		5.84		36.50	
	2Т	16.0		9.09		56.78	
ПС 20 "Якокут"	1Т	1.0			0.05	5.39	
ПС 21 "Якокит"	1Т	2.5			0.02	0.80	
ПС 23 "Ыллымах"	1Т	1.0			0.32	31.62	
ПС 25 "Алексеевск"	1Т	1.6			1.52	95.20	В резерве
	2Т	1.6			0.00	0.00	
ПС 26 "24 км"	1Т	6.3		0.00		0.00	В резерве
	2Т	6.3		0.10		1.59	
ПС 33 "ТДЭС"	1Т	16.0		7.36	7.36	45.99	В резерве
	2Т	7.5		0.00		0.00	
ПС 35 "Левобережная"	1Т	2.5			1.20	48.19	В резерве
	2Т	2.5			0.00	0.00	
ПС 36 "М.Нимныр"	1Т	2.5		0.19		7.63	
ПС 37 "Б.Нимныр"	1Т	2.5		0.63		25.30	
ПС 38 "Угольная"	1Т	16.0		0.50		3.13	
	2Т	16.0		0.10		0.65	
ПС 39 "Хатыми"	1Т	6.3		0.69		10.95	
ПС 11 "Аэропорт"	1Т	2.5		0.90	0.90	36.18	
	2Т	2.5		0.19	0.19	7.59	
	3Т	1.6		0.05	0.05	3.37	
ПС 40 "Обогат.фаб."	1Т	40.0		5.10		12.76	В резерве
	2Т	40.0		23.41		58.53	
	3Т	40.0		0.00		0.00	
ПС 41 "Беркакит"	1Т	10.0		1.04		10.40	
	2Т	10.0		3.11		31.15	

ПС 42 "Городская"	1Т	16.0		2.63		16.44	
	2Т	16.0		5.79		36.21	
ПС 43 "Гранитная"	1Т	6.3		0.13		2.01	
ПС 44 "РМЗ"	1Т	16.0		1.90	1.90	11.86	
	2Т	16.0		0.32	0.32	1.98	
ПС 45 "Сер.бор"	1Т	16.0		1.68		10.48	
	2Т	16.0		0.52		3.28	
ПС 47 "СХК"	1Т	16.0		0.82		5.15	
	2Т	16.0		2.87		17.97	
ПС 49 "Городская-2"	1Т	16.0		6.88		43.03	
	2Т	16.0		6.54		40.85	
ПС 50 "РМЗ-2"	1Т	40.0		1.87		4.68	
	2Т	40.0		0.00		0.00	В резерве
ПС 51 "ХПВ"	1Т	1.6		0.41	0.41	25.77	
	2Т	1.6		0.41	0.41	25.77	
ПС 52 "Денисовская"	1Т	10.0		0.01		0.10	
	2Т	10.0		0.00		0.00	В резерве
ПС 53 "Дежневская"	1Т	16,0		3.89		24.31	
	2Т	16,0		2.30		14.38	
ПС 54 "Инаглинская"	1Т	16,0		2.12		13.24	
	2Т	16,0		0.00		0.00	
ПС 64 Рябиновая	1Т	6,3		2.42		38.35	
	2Т	6,3		3.70		58.68	