

Финанш	У.д.	п.с. л.эп	Проектирование	Дата отключения	Время откл.	Дата включения	Время вкл.	Время устранения аварии	Тип защиты	Причина (повреждения)	Защиты от	Время простоя основного потребителя	Дата и время ввода в работу	Обслуживаемые объекты (больницы, детские сады, гос. учреждения, военные части, ФСО и т.д.)	Кол-во объектов	Последние условия
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	05.10.14	10:17	05.10.14	15:32	5:15	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	В пр.оп.34-35 с/хлест проводов, поврежден 1 провод (следы подгара). Рядом находится карьер. Повреждение предположительно крупногабаритной техникой, виновника на месте нет. Сообщено в СБ. В 11:57 (ч/з 1ч.40 мин.) три ТП запитали от ф.155 Унгун. Устранено, все запитано		5:15		нет / 8 ТП / 200 чел / 0,1 МВт	596	+5, обл.
ЭС ЕАО	6	Лондоко	16	05.10.14	14:20	05.10.14	17:18	2:58	МТО, АПВ ну, РПВ не произв.	Оп.16-00/1отгорел в наконечнике шлейф ф.В и упал на ф.С. Устранено		2:58		нет / 1ТП / 0,001МВт	1	+14, обл.
ЭС ЕАО	10	БВС	185	07.10.14	10:36	07.10.14	12:11	1:35	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	При производстве строительных работ техникой компании "Сельэлектро" сломана оп 182-00/67 (жб). Вкл с выделенным уч (без нагрузки). Сообщено СБ. В 21:40 заменили опоры. В 22:06 схему привели в исх. состояние		1:35		кот/ 0,25 МВт/ 1500 чел	70	+6, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		08.10.14	7:59	08.10.14	8:06	0:07	ПС Биробиджан: НЗНП 1ст., АПВ ну, РПВ усл. ПС Биджан: НЗНП 1ст., АПВ усл	Собесочиванием ПС Унгун, 1/2 ПС Биджан.		0:07		1870чел/0,6МВт	59	+1, пасм.
ЭС ЕАО	35	Волочаевка-тяг - Новокуровка - Победа	Т-104	10.10.14	16:58	10.10.14	16:58	0:00	МТО 1ст, АПВ усл			0:00		нет	0	+10, ясно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	12.10.14	17:17	12.10.14	17:17	0:00	МТЗ, АПВ усл.	Повреждение на вед. ТП.		0:00		нет	0	+5, ветер
ЭС ЕАО	6	ЖБИ	68	16.10.14	15:37	16.10.14	15:56	0:19	МТО, АПВ ну.	Вкл с выделенным уч. (без нагрузки), заявка до 26.10.14. Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-117 до ТП-55 сторонним лицом. Сообщено в СБ, ОВД.	ф.52	0:30	16.10.2014 16:07	школа, д/с / 0,98 МВт/5000чел / 8ТП	489	+3, дождь
ЭС ЕАО	6	Облучье	140	17.10.14	16:34	17.10.14	17:15	0:41	"земля" от КУ	В КТП-55 повреждение ОПН-6, демонтирован.	АВР-0,4кВ	0:00		больница / 1ТП	0	+4, обл
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	29	19.10.14	4:40	19.10.14	4:40	0:00	МТЗ, АПВ усл.	Повреждение на вед. ТП		0:00		нет	0	+2, обл
ЭС ЕАО	10	Унгун	161	19.10.14	19:53	19.10.14	21:34	1:41	"земля" от КУ	с.Унгун, Красное, 445чел. Включен до ЛР (оп.161-00/83), запитано с.Унгун (основная часть нагрузки). В пр.оп.161-00/170-171 падение дерева, обрыв провода. Устранено и включено полностью в 23:05.		1:41		котельная, школа / 8ТП / 0,1МВт	271	+7, ветер
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан		20.10.14	15:19	20.10.14	15:19	0:00	Биробиджан: ДЗ 2 з, АПВ усл Биджан: ДЗ 1 з, АПВ усл	Пр.оп.5А-6А (отайка на ТС СК) следы пала.		0:00		нет	0	-1, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	20.10.14	8:03	20.10.14	8:38	0:35	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Включен без 1 ТП. В 9:14 выделен участок от ТП 360 до ТП 266 (без нагрузки), весь потребитель запитан.		0:35		3000 чел / 5 котель, школа / 13 ТП / 0,8 МВт	487	+2, обл
ЭС ЕАО	10	Амурзет	В 10 Т1	21.10.14	18:09	21.10.14	18:13	0:04	МТЗ, РПВ усл.	Обесточена 1 сш 10кВ. При осмотре по ф.3 выпал блинжер МТЗ (РСК, фидер не откл-ся). Включено все.		0:04		4 котельных / 4560 чел / 0,8 МВт	54	-1, обл.
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинское		22.10.14	14:12	22.10.14	14:12	0:00	ДЗ2ст, НЗНП 2ст, АПВ усл.	Обход без замечаний		0:00		нет	0	+4, ясно
ЭС ЕАО	10	Биробиджан	18	22.10.14	15:31	22.10.14	16:36	1:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ не произв.	Включен без одного ТП. Падение спящего дерева в пр.оп.18-03/8-9. Выводник установлен. Устранено, все включено в 19:00		1:05		больница, котельн / 15ТП / 0,39МВт	426	+6, облачно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинское	С-58	23.10.14	12:50	23.10.14	12:50	0:00	НЗНП 2,3 ст, АПВ усл.			0:00		нет	0	+4, ясно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинское	С-58	23.10.14	14:55	23.10.14	14:55	0:00	ДЗ 1,2ст, АПВ усл.	24.10.14 проведено обход, оп.№160-209 следы пала. Оп.205 разрушающаяся пнездо анта на прозотросе, оборванные ветки под опорой. Есть следы перекрытия на проводе. 25.10.14 с 10:09 до 14:17 выводился для устранения замечаний (без ограничений).		0:00		нет	0	+4, ясно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан	С-57	23.10.14	23:40	23.10.14	23:40	0:00	Биробиджан: ДЗ 2,3 з, АПВ усл Биджан: ДЗ 1 з, АПВ усл	Пал оп. №88-89.		0:00		нет	0	+6, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан	С-57	23.10.14	23:42	23.10.14	23:42	0:00	Биробиджан: ДЗ 2,4 з, АПВ усл Биджан: ДЗ 1 з, АПВ усл	Пал оп. №88-89.		0:00		нет	0	+6, пасмурно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	12	24.10.14	22:17	24.10.14	22:23	0:06	МТЗ, АПВ ну, усл, РПВ усл.			0:06		4 ТП / 0,2 МВт	20	+5, дождь
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	37	24.10.14	22:17	24.10.14	23:03	0:46	МТЗ, АПВ, РПВ ну, усл.	Повреждение на потребительской отайке.		0:46		10 ТП / 0,5 МВт	377	+5, дождь
ЭС ЕАО	10	КРС	158	25.10.14	3:05	25.10.14	3:05	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	+5, дождь
ЭС ЕАО	110	Унгун	ОД,КЗ-110 и В-35 1Т	25.10.14	7:44	25.10.14	20:33	12:49	Дуг. защита 1СШ-10кВ	Погашение СШ-35 и 2Т 35/10кВ. Обесточена 1,2СШ-10кВ (питались от 2Т). Отключение ВЛ-110 Биробиджан-Унгун-Биджан (АПВ усл). 9:02 2Т и 2СШ-10 запитаны по ВЛ-35кВ Унгун-Бабстово. Выведена в ремонт 1СШ-10кВ, перекрытие в яч.1 (фидер 151) КРУН-10кВ из-за повреждения ТТ ф.С. Оставшийся потребитель (1160 чел/0,13МВт) перезапитан в 11:36 (ч/з 3ч 52м). В 20:33 после ревизии яч.1 введена в работу 1СШ-10кВ от 1Т. Остается отключен В-10 ф-151 (яч.1), замена ТТ ф.С 28.10.14 в 13:15 повреждения устранены.	ВЛ-35кВ Унгун-Бабстово	1:18	25.10.2014 9:02	4 насел. пункта: 1865 чел / 0,4МВт	1018	+2, пасмурно
ЭС ЕАО	10	КРС	153	26.10.14	12:13	26.10.14	12:20	0:07	б/б, АПВ не было, РПВ усл			0:07		2 котель / 332 чел / 0,15 МВт	2	+5, снег
ЭС ЕАО	6	Кульдаур	234	27.10.14	14:10	27.10.14	14:10	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+5, ветер
ЭС ЕАО	6	Кульдаур	234	27.10.14	16:46	27.10.14	21:40	4:54	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Телевышка на ДГ. Обледенение проводов.	ДГ	0:00		нет / 1ТП / 0,001МВт	0	+5, ветер
ЭС ЕАО	110	Биробиджан - Унгун - Биджан	С-57	29.10.14	7:30	29.10.14	7:30	0:00	Биробиджан: 1ст НЗНП, АПВ усл; Биджан: 1 ст НЗНП, АПВ усл	ИМФ ф.В в 115,9 км. 30.10.14 осмотр пр.оп.140-200 без замечаний.		0:00		нет	0	-3, облачно
ЭС ЕАО	10	БВС	171	30.10.14	5:10	30.10.14	5:38	0:28	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:28		котельная / 300 чел / 3ТП / 0,5 МВт	214	+1, дождь
ЭС ЕАО	6	ДСК	219	31.10.14	9:22	31.10.14	10:38	1:16	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	п.Николаевка, 1450чел. Включен до оп.35 без 4-х ТП. На оп.219-03/12 срыв провода с изолятора экскаватором подрядной организации. Виновник установлен. Сообщено в СБ, полицию. В 12:28 устранено и включено полностью.		1:16		котельн / 10ТП / 0,7МВт	1058	-3, обл
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	01.11.14	14:31	01.11.14	15:00	0:29	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	с.Лазарево, 110 чел.		0:29		нет / 7ТП / 0,05МВт	23	-3, мокр. снег

ЭС ЕАО	10	Амурзет	7	01.11.14	16:12	01.11.14	16:12	0:00	МТЗ, АПВ усл		0:00		нет	0	-3, мокр. снег	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		03.11.14	11:45	03.11.14	11:45	0:00	ДЗ 2ст, АПВ усл.	6.11.14 при обходе обнаружено: пр ОП 255-256 наброс провода, ОП 258 обгоревшая ветка, ОП 260 на ф.С наброс 7.11.14 устранено.	0:00		нет	0	-2, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Ленинск	72	03.11.14	11:51	03.11.14	15:07	3:16	МТЗ, АПВ, РПВ не усл.	Обрыв проводов пр. 72-00/9-10. Устранено.	ф.77	0:43	03.11.2014 12:34	1300 чел / 8 ТП / 0,5 МВт	470	-2, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	03.11.14	20:37	03.11.14	20:37	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	-3, ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	04.11.14	12:57	04.11.14	12:57	0:00	МТЗ, АПВ усл			0:00		нет	0	+1, ясно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская	3	04.11.14	14:45	04.11.14	14:52	0:07	МТЗ, АПВ ну; РПВ усл			0:07		3 котельн. / 0,03МВт	4	+1, ветер
ЭС ЕАО	6	ДСК	216	04.11.14	13:14	04.11.14	13:15	0:01	МТЗ, АПВ ну; РПВ усл	п. Николаевка, 3500 чел. Заменён прох. изоляторы ТП-703.		0:01		5 котельных, КНС / 0,9МВт	16	+1, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск	209	07.11.14	8:09	07.11.14	13:47	5:38	"земля" от КУ	с.Ленинское, 100чел. Потребители запитаны от резерва полностью. На оп.209-00/85 повреждение изолятора. Устранено.	ф.207	0:53	07.11.2014 9:02	котельная / 4ТП /	145	-6, облач
ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	13.11.14	1:45	13.11.14	2:06	0:21	МТЗ, АПВ ну; РПВ усл			0:21		насосная, центр. котельн / 3270 чел / 0,85МВт	304	-4, сильн. ветер
ЭС ЕАО	35	Столбовое	2Т	13.11.14	6:35	13.11.14	11:15	4:40	ДЗТ	Обесточена 2СШ-10кВ, запитана от резерва. Повреждение оп.изол.ф.А на ШМ-10 кВ. Устранено	1Т	0:10	13.11.2014 6:45	760 чел / 0,1МВт	17	-6, сильн. Ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Амурзет	9	13.11.14	6:37	13.11.14	7:10	0:33	МТЗ, АПВ выв. РПВ не произ	ОП 9-00/25 сорван изолятор.		0:33		насосная, центр. котельн / 3270 чел / 0,85МВт	268	-6, сильн. Ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Столбовое	61	13.11.14	6:45	13.11.14	7:50	1:05	"земля" от КУ	Союзное Эк-Никольское, 1224 чел. Выделен участок от ОП 61-00/1 до 61-00/70 (без нагрузки). ОП 61-00/69 устранен обрыв вазки	ф.4 Столбовое	2:33	13.11.2014 9:18	3 котельн, больн, интернат, школа, 0,15МВт / 12ТП	261	-6, сильн. Ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Ленинск	208	13.11.14	7:58	13.11.14	8:49	0:51	"земля" от КУ	Выделен поврежденный участок (без нагрузки), в пр.оп. 208-00/154-208-00/155 обрыв провода. Устранено.		1:36	13.11.2014 9:34	2 котельн 2 д/сад школа насосная / 8ТП / 600 чел / 0,8МВт	600	-6, сильн. Ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Найфельд	142	13.11.14	8:32	13.11.14	11:05	2:33	"земля" от КУ	Оп.21 обрыв шлейфа. Устранено		2:33		котельная / 640 чел / 4ТП / 0,08 МВт	206	-12, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Ядрин тяга	1	13.11.14	15:29	13.11.14	15:35	0:06	МТО, АПВ нет, РПВ усл.			0:06		нет / 0,08 МВт	8	-10, ветер
ЭС ЕАО	10	Унгун	165	13.11.14	15:29	13.11.14	15:47	0:18	МТЗ, АПВ нет, РПВ усл.			0:18		нет / 0,03 МВт	10	-10, ветер
ЭС ЕАО	10	Лесочасток	204	13.11.14	13:39	13.11.14	18:35	4:56	МТО, АПВ ну, РПВ не произв.	Наклон ОП 204-00/6. Пр.оп.204-00/6 -204-00/7 провис провода. Устранено		4:56		нет / 0,03 МВт	145	-10, ветер
ЭС ЕАО	10	Ядрин тяга	1	13.11.14	17:57	13.11.14	18:03	0:06	МТО, АПВ нет, РПВ усл.			0:06		нет / 0,08 МВт	8	-10, ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	13.11.14	21:25	13.11.14	22:25	1:00	МТЗ, АПВ ну; РПВ-1 ну	Выключен после осмотра, причина не установлена		1:00		нет / 7ТП / 200 чел /	115	-5, ветер
ЭС ЕАО	6	Биробиджан	25	11.11.14	12:54	11.11.14	14:25	1:31	МТО, АПВ ну, РПВ не произв.	Повреждение КЛ-6 между ТП-170 и ТП-146. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано.	ф.92	1:31		Правительство ЕАО / 2000 чел / 0,9 МВт	1193	-1, ясно
ЭС ЕАО	10	Столбовое	61	17.11.14	8:12	17.11.14	13:24	5:12	"земля" от КУ	Обрыв вазки ф.А оп №61-00/8. Устранено.	ф-4 Амурзет	0:45	17.11.2014 8:57	котельн - 3, школа, дс / 1754 чел / 0,25МВт	179	-16, ясно
ЭС ЕАО	10	Пашково	21	17.11.14	8:52	17.11.14	9:42	0:50	"земля" от КУ	с.Пашково, Заречье, 268 чел. Срвы изоляторы оп №22-23.		0:50		котельная, школа, д/сад / 7ТП / 0,2МВт	40	-16, ясно
ЭС ЕАО	35	Двуречье	1Т	19.11.14	2:50	21.11.14	16:25	6:135	ГЗ	Следы течи масла. Газа в реле нет. 19.11.14 не работали (день ТБ). 20.11.14 устранена течь в районе датчика термосигнализатора. 21.11.14 проведена проверка РЗА, замечаний нет.	2Т	0:16	19.11.2014 3:06	890чел / 8 ТП / 0,2 МВт	60	-15, облачно
ЭС ЕАО	35	КРС	В 35кВ Т1	21.11.14	11:44	21.11.14	12:27	0:43	МТЗ	Обесточена 1,2 СШ 35 кВ ПС КРС, ПС Дубовое, Найфельд, Пронькино, Опытная. В 12:10 на ПС КРС 1и 2 СШ 35 кВ перезапитаны от Т2. При осмотре по ВЛ 35 КРС-Дубовое выпал блинкер МТЗ, выключатель не отключался. В 12:51 (ч/з 1 ч 7 мин)запитана ПС Пронькино, Найфельд. В 13:11 запитана ПС Дубовое. По ВЛ 35 КРС-Дубовое в пр.оп.120-121 убрано свежеспиленное дерево, провод не поврежден. На ПС КРС проведена регулировка привода В 35"Дубовое". В 20:41 ВЛ 35 КРС-Дубовое включена, схема приведена в иск. состоянии.	от ПС Валдейм по сети 35кВ	1:07	21.11.2014 12:51	0,78 МВт/4820 чел.	890	-10, снег
ЭС ЕАО	10	ЧТФ	72	22.11.14	11:38	22.11.14	11:39	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:01		котельная, больниц а / 9000 чел / 0,4 МВт	7	-6, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	25.11.14	11:53	25.11.14	12:08	0:15	КУ, земля.	Вкл с выделенным поврежденным уч (без 2ТП), вкл ч/з Ф.53. Оп №75-02/16 обрыв вазки. Устранено.		0:15		школа, д/с, кот, насос / 7ТП / 0,17МВт/650 чел.	41	-8, ясно
ЭС ЕАО	10	Биджан	232	26.11.14	18:22	26.11.14	18:23	0:01	МТЗ, АПВ ну; РПВ усл			0:01		котельная / 2ТП / 0,06МВт / 4 чел	1	-9, облач
ЭС ЕАО	10	Левобережная	173	28.11.14	20:59	28.11.14	21:03	0:04	без блинкеров. РПВ усл			0:04		нет / 0,6МВт / 2ТП / населения нет	58	-16, облач
ЭС ЕАО	6	ДСК	234	01.12.14	15:38	01.12.14	15:43	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:05		5 котельн больница школа очистные / 1,6 МВт / 31ТП	133	-15, снег, ветер
ЭС ЕАО	6	ДСК	234	01.12.14	16:29	01.12.14	21:40	5:11	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Вкл без 2-х ТП (людочная станция, дачи) по согласованию с потреб (глубокий снег). Устранён обрыв вазки оп №234-00/103, всё включено 4.12.14 в 15:31.	ф.216	2:33	01.12.2014 19:02	5 котельн больница школа очистные / 0,8 МВт / 31ТП	4074	-15, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная	154	01.12.14	18:23	01.12.14	19:08	0:45	МТО, АПВ, РПВ не усл.	Пр оп 154-03/1-2 ветка на проводах. Устранено.		0:45		1 МВт	133	-18, ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Левобережная	173	01.12.14	21:53	01.12.14	21:53	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	-14, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	01.12.14	22:09	01.12.14	22:09	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	-14, снег, ветер
ЭС ЕАО	35	Ключевое - ДСК		01.12.14	22:24	04.12.14	15:10	6:446	КУ, земля.	На ПС Ключевое отгорел шлейф на ВЧ заградит. Потребителю предварительно обеспечен резерв (дороги занесены снегом). Устранено 4.12.14.		0:00		нет	0	-14, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	02.12.14	00:45	02.12.2014	00:48	0:03	МТО, АПВ ну, РПВ усл			0:03		нет/ 0,96 МВт/ 1100 чел/ 12 ТП	48	-15, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	02.12.14	1:46	02.12.14	10:47	9:01	МТО, АПВ ну, РПВ ну.	На ПС Левобережная неисправность катушки включения ф160 (МЭС, работу начали утром). Устранено.		9:01		нет/ 0,5 МВт/ 1100 чел/ 12 ТП	4346	-15, ветер
ЭС ЕАО	10	ДСК	219	02.12.14	01:59	02.12.14	5:55	3:56	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Оп 216-00/38 заменен изолятор		3:56		кот/ 1,3 МВт 1450чел/ 8ТП	5219	-15, ветер
ЭС ЕАО	10	Камшиловка	114	02.12.14	02:10	02.12.14	3:56	1:46	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			1:46		кот, вч.башня/ 0,15 МВт 160 чел/ 7ТП	723	-15, ветер
ЭС ЕАО	10	Левобережная	156	02.12.14	02:40	02.12.14	02:40	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	-15, ветер
ЭС ЕАО	10	Столбовое	61	02.12.14	04:59	02.12.14	10:01	5:02	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	Выделен участок без нагрузки.	ф.4 Амурзет	1:33	02.12.2014 6:32	больн, кот, д/с/ 0,3 МВт/ 1224 чел/ 12 ТП	381	-15, ветер
ЭС ЕАО	35	Благословенное	В-35 1Т	02.12.14	7:10	02.12.14	14:07	6:57	МТЗ	ПС 110/35/10, в работе оба тр-ра. Повреждение ТН-35кВ №1, перекрытые на ШР-35 по всем фазам. Устранено.	по 35 кВ от ПС Дежнево	0:51	02.12.2014 8:01	3,2 МВт/13903 чел	3385	-15, ветер

ЭС ЕАО	10	Благословенное	117	02.12.14	08:00	02.12.14	09:27	1:27	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			1:27		4 котельные, школа, скважина / 680чел / 5ТП	186	-17, ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Благословенное	127	02.12.14	08:00	02.12.14	17:00	9:00	земля, МТЗ	На ТП-216 обрыв провода на приёмной траверсы, на оп.127-00/172,173 обрыв вязы, на оп.127-00/145 обрыв вязы, на оп.127-01/8 отгорел нож неподвижного контакта. Устранено.		7:24	02.12.2014 15:24	Котельная, школа, д/сад / 7ТП /	476	-17, ветер, снег
ЭС ЕАО	10	КРС	157	02.12.14	08:27	02.12.14	08:27	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		Водонасосная / 2ТП	0	-17, ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Ленинск	77	02.12.14	09:27	02.12.14	10:48	1:21	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну	На оп.77-03/28 срыв вязы. Устранено.	Ф-72	1:00	02.12.2014 10:27	кот. больница, д/сад, КНС / 11ТП	1055	-17, ветер, снег
ЭС ЕАО	35	Камышовка	В-35 2Т, В-10 2Т	02.12.14	10:05	02.12.14	17:45	7:40	МТЗ, РПВ усл	Погашение ПС Камышовка. Потребители запитаны от резерва кроме ф.114 (вкл ч/з 5:18).	1Т	1:10	02.12.2014 11:15	4060чел / 33ТП / 1,3МВт	688	-15, снег, ветер
ЭС ЕАО	10	ДСК	219	02.12.14	18:00	02.12.14	18:19	0:19	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл	Обрыв вязы оп №219-03/18.		0:19		кот/1,3 МВт 1450чел/ 8ТП	424	-15, ветер
ЭС ЕАО	10	Камышовка	114	02.12.14	10:05	02.12.14	15:23	5:18	МТЗ, АПВ ну, РПВ ну.	Повреждение на ведомственной отпайке оборонзерега		5:18		4 котельные, водозабор / 7ТП /	2232	-17, ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	02.12.14	11:12	02.12.14	11:15	0:03	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:03		Школа, д/сад, котельная, насосная / 5ТП /	12	-17, ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	02.12.14	11:18	02.12.14	11:23	0:05	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:05		нет / 7ТП / 120 чел	12	-17, ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Новокуровка	25	02.12.14	12:40	02.12.14	17:48	5:08	МТЗ, АПВ не раб, РПВ усл.	Обход без замечаний.		5:08		Больница, интернет / 4ТП /	420	-17, ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Бабстово	5	02.12.14	12:54	02.12.14	14:35	1:41	МТЗ, АПВ не раб, РПВ усл.			1:41		нет / 7ТП /	246	-17, ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Дежнево	58	02.12.14	13:27	02.12.14	13:28	0:01	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл.			0:01		Больница, котельная / 5ТП / 15чел	3	-17, ветер, снег
ЭС ЕАО	10	Левобережная	160	02.12.14	23:55	02.12.14	23:55	0:00	МТО, АПВ усл.			0:00		нет	0	-17, ветер
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	03.12.14	8:14	03.12.14	11:45	3:31	Земля, от КУ.	Оп.4-01/4 заменен разрушенный изолятор.		3:31		нет / 0,32МВт	1148	-20, ветер
ЭС ЕАО	10	Лесочасток	204	03.12.14	14:16	03.12.14	20:55	6:39	ТУ, РПВ, Земля, от КУ.	Оп. 204-00/21 провода оборваны экскаватором. Устранено.		6:39		340 чел / 4 ТП	337	-17, ветер
ЭС ЕАО	10	Благословенное	117	03.12.14	16:05	03.12.14	17:23	1:18	Земля, от КУ.	Самоустранилась.		1:18		600 чел / 5 ТП	211	-17, ветер
ЭС ЕАО	10	ОПП Волочаевка-2	СБО	04.12.14	11:20				МТЗ, АПВ, РПВ ну	Повреждение головного уч.КЛ 10кВ. 5.12.14 поиск МП ну, 6-17.12.14 не занимались. 18.12.14 определено МП, 140м от КТП-5.	ф-Тунгус	25:10	05.12.2014 12:30	КНС / 1ТП / 0,03МВт / населения нет	817	-15, ясно
ЭС ЕАО	10	ПТФ	123	04.12.14	14:42	04.12.14	18:11	3:29	КУ "земля"	Срыв изолятора оп №123-00/20. Устранено.	ф-133	2:22	04.12.2014 17:04	котельн, детсад / 0,03МВт / 1ТП / 90 чел	78	-15, ясно
ЭС ЕАО	10	Дежнево	58	10.12.14	21:03	10.12.14	21:06	0:03	АВ.откл, АПВ ну, РПВ усл	Произведен обход. ТП 161 заменены перегоревшие предохранители ф.А.С.		0:03		болн, кот/ 0,6 МВт/ 15 чел	453	-16, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Валдгейм	255	12.12.14	4:09	12.12.14	4:09	0:00	МТЗ, АПВ усл.			0:00		нет	0	-25, обл
ЭС ЕАО	6	ТЭЦ	1	13.12.14	19:13	19.12.14	15:09	139:56	МТО, АПВ выв	Повреждение голов.уч.КЛ. 16.12.14-определено МП: 52м от ТП115 (в сторону ПС). 17-разложены пожоги. 18.12.14 МП отколано. 19.12.14 устранено.	ф.276 Центр, ф.76 ЧТФ	0:29	13.12.2014 19:42	больница, котельная - 3, школа, дс, КНС-4 / 19ТП /	655	-25, ясно
ЭС ЕАО	10	Ленинск	75	22.12.14	8:30	22.12.14	9:33	1:03	"земля" от КУ	Оп.75-00/59 ф.С обрыв вязы. Устранено		1:03		школа, дс, насосная, котельная / 650 чел / 5ТП	337	-25, ясно
ЭС ЕАО	10	Амурзет	4	22.12.14	14:10	22.12.14	14:23	0:13	МТЗ, АПВ ну, РПВ усл			0:13		котельная / 900 чел / 7ТП / 0,16 МВт	34	-25, ясно
ЭС ЕАО	10	ЖБИ	65	23.12.14	11:13	23.12.14	11:49	0:36	Ав.откл, АПВ ну, РПВ ну	Вкл с выделенным поврежденным уч.КЛ, потребителю обеспечен резерв. /подрядной организацией при установке опор 0,4 кВ (согласованные работы) повреждена КЛ/	ф60	1:08	23.12.2014 12:21	д/с, ОВД/ 0,65 МВт/ 1600 чел	1559	-20, облачно
ЭС ЕАО	10	Благословенное	125	23.12.14	14:45	23.12.14	16:45	2:00	"земля" от КУ	Оп 125-00/38 устранен обрыв вязы.		2:00		кот/ 0,05МВт/ 183 чел	63	-22, облачно
ЭС ЕАО	10	Доброе	33	24.12.14	15:58	24.12.14	16:43	0:45	КУ, земля.	Вкл с выделенным уч, без нагрузки. Оп 33-00/21 обрыв вязы. Устранено 25.12.14.	ф37	1:07	24.12.2014 17:05	нет/ 0,02 МВт/ 150 чел	37	-18, облачно
ЭС ЕАО	6	Облучье	133	26.12.14	15:10	26.12.14	15:25	0:15	МТО, АПВ ну, РПВ усл.	Планируется обход.		0:15		нет / 2ТП / 0,02МВт	6	-25, обл
ЭС ЕАО	10	Биробиджан	25	28.12.14	0:02	30.12.14	19:19	67:17	МТО, АПВ выв., РПВ не усл.	Повреждение головного кабеля. 28.12.14 установлено МП (915 метров от ТП262). 29.12.14 разложены пожоги. Устранено.	ф.15	0:37	28.12.2014 0:39	2000чел / 6ТП / 0,8 МВт	545	-15, облачно