

Филиал	У, №.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления режима работы оборудования	Время нарушения режима работы оборудования	Работа РЗА	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Резерв основного потребителя от	Потребитель, социальные объекты	Количество человек	Мощность, МВт.	Количество ТП	Погодные условия
Ам.ЭС	10	Свободный 220/35/10	8	01.04.22 4:43	01.04.22 6:23	0:05	01.04.22 7:03	0:05	МТО	ну	ну	РЗА П. с. Новгородка, М.Сазанка. Вкл. без 4-х ТП (Бьт). Прол. оп. 98/А-98/А1 схлест проводов. Устранено.		интернат, скважина / 670 чел	670	0,2	9	-5, облач
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130		01.04.22 6:09	01.04.22 6:09	0:00	01.04.22 6:09	0:00	ПС Усс-2 НЗ3 1ст. ПС ЖБИ-130 НЗ3 1ст.	у		РЗА ПП. ИМФ ф-В-13,5км. Оп. №60 обнаружено гнездо птиц, следы пожара на земле.		нет	0	0	0	-1, облач
Ам.ЦЭС	110	Ивановка - Полевая		01.04.22 6:13	01.04.22 6:13	3:40	01.04.22 6:23	3:40	Ивановка: 1 ст ТНЗНП, АПВ не раб. Полевая: ВЧТО-3.	у		РЗА П. Со стороны ПС Полевая АПВ усп (без ограничения потребителя), ИМФ ф.-В 21,7км. В 6:23 замкнут транзит (ПС Ивановка АПВ не работало). На оп.64 строится гнездо аиста, следы перекрытия на ф.-А. Выполнена проверка РЗА; на ПС Ивановка выявлено повреждение программного обеспечения терминала.		нет	0	0	0	-3, ясно
Ам.ВЭС	6	Энергетик 35/6	2	01.04.22 10:25	01.04.22 10:25	0:00	01.04.22 10:25	0:00	МТО	у		РЗА ПП. Повреждение на вед.уч-ке		нет	0	0	0	+5, обл
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	01.04.22 10:35	01.04.22 11:54	0:05	01.04.22 11:54	0:05	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Сергеевка, Молчановка, Монакино. Произведен обход от оп.1 до оп.207 РКЛ-6, замечаний нет.		школа, котельная, скважина / 410	410	0,2	19	0, ясно
Прим.ЮЭС	110	1Р 110/6	В-110 Т1	01.04.22 13:26	01.04.22 17:21	0:00	01.04.22 22:07	0:00	МТЗ			РЗА ПН. Обесточились 1,3 С-6 кв. Отключенное положение В-6 ф.9, ф.10 (МТЗ). В 14:20 нагрузка Ф-4 переведена на Ф-16 Голубинка (1 МВт). В ячейке СВ-1 6 оплавление втычных контактов в сторону 1С 6 кв. По Ф-9 вздутие и повреждение бака выключателя по ф."С". В 15:30 нагрузка ф-12 (РЖД) переведена по сетям потребителя. В 15:30 включена под напряжение 3С 6кв. 17:21 ПС 1Р нагрузка Ф-8 переведена на Ф-26 ПС 1Р. По 1С 6 кв переведено 3,5 МВт (4000чел). По вед. ф.9 повреждение кабельной муфты (аб. ВПЭС). В 17:49 Т-1 включен под напряжение. В 19:24 допущена бригада для восстановления В-6 Ф-9 на ремонтной площадке. По ПС 1Р остается отключена бытовая нагрузка по Ф-6, 9, 10 (частично переведена по сетям ВПЭС), отключенных социально значимых объектов нет. В 19:49 закончены работы по замене опорных изоляторов верхних втычных контактов в ячейке СВ-1 6 (в сторону 1С 6 кв), 1С 6кв вводится в работу. 21:07 нагрузка переведена по сетям ВПЭС (остается погашено Р-0,3МВт). 22:07 вкл. В6 Т1, 1С в работе, все потребители запитаны. 2.4.22 заменен В-6 ф.9 (не устранены повреждения в сетях ВПЭС). 4.4.22 закончены АВР СВ-1 6кв, введен в работу. Проведена послеаварийная проверка РЗА, замечаний не выявлено.	ф-16 Голубинка, ф-26 1Р	часть г.Владивостока, 6500чел / бфид	6500	7	46	+8, ясно
Прим.ЮЭС	110	1Р 110/6	В-110 Т2	01.04.22 13:26	01.04.22 15:45	0:12	01.04.22 15:45	0:12	МТЗ			РЗА ПН. Обесточились 2,4 С-6 кв. Отключенное положение В-6 ф.18 (МТЗ). В 14:20 нагрузка Ф-48 переведена на Ф-17 ПС Инструментальный завод (1,5 МВт), в 14:25 нагрузка Ф-43 переведена на Ф-5 ПС Голубинка (1,2 МВт). В ячейке СВ-1 6 оплавление втычных контактов в сторону 1С 6 кв. В 15:45 включены Ф-22,26, 28, 43, 48 (включены все фидера 2С и 4С, кроме Ф-18). 16:47 ПС 1Р Ф-18 включен. Проверка РЗА проведена, замечаний не выявлено.	часть г.Владивостока, 4420чел / 8фид	4420	6	68	+8, ясно	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	01.04.22 16:27	01.04.22 16:27	0:45	01.04.22 16:27	0:45	2 ст.ТЗНП	у		РЗА ПП. ПС 110 кв Биджан 2 ст.ТЗНП, ИМФ не работат; ПС 110 кв Дежнево 2 ст.ТЗНП, ИМФ ф-В 16,1км. Опора 92 ветка со следами КЗ под ВЛ 110 кв.		нет	0	0	0	+5, ясно
Прим.ЮЭС	110	Восточная-тяга - Голубовка		02.04.22 6:40	02.04.22 6:40	0:41	02.04.22 6:40	0:41	ПС Вост/т: 33 1,2ст, АПВ у, ПС Голубовка ТЗНП 2ст, АПВ у	у		Осмотр произведен, замечаний не выявлено		нет	0	0	0	0, ясно

Прим.ЮЭС	35	Шмидтовка 35/6	T1	02.04.22 7:41	02.04.22 9:43	0:10	02.04.22 18:07	0:10	МТЗ			РЗА П. Отключились В-35 Т1, В-6 Т1. Погашена 1С 6кВ. В яч. В-6 Т1 перекрытие животным (крыса) баков ф.В,С, на 1С-6кВ в яч. В 6 Т-1 повреждение верхнего проходного изолятора ф.А, необходим вывод 1С-6кВ в ремонт. Обесточен ф-8 (РСК), Ф-10 (вед). По ф.10 нагрузка абонентом переведена на ф.14 в 9:15. В 9:43 все потребители запитаны от резерва. В 12:52 Т1 включен на Х.Х. В 13:30 включена 1С 6 кВ через СВ 6 от Т2. В 18:07 В-6 Т-1 включен в работу по норм.схеме.	ф.14 Шмидтовка, ф.27 Де-Фриз	очистные / 50 чел / 2 фидера	50	0,5	12	-4, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	3	02.04.22 10:55	02.04.22 16:10	18:23	02.04.22 16:10	18:23	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. Производственные базы. Мост строй площадка. Сторонним грузовым а/м SCANIA оборваны провода ф.А,В,С в пр.оп.194-198, повреждена оп.195, требуется замена. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.		нет / быта нет	0	0,03	4	+4, ясно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	17	02.04.22 10:55	02.04.22 10:55	1:46	02.04.22 16:10	1:46	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. Без нагрузки. Сторонним грузовым а/м SCANIA оборваны провода ф.А,В,С в пр.оп.194-198, повреждена оп.195, требуется замена. Сообщено в СБ, полицию.		нет	0	0	0	+4, ясно
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	18	02.04.22 13:57	02.04.22 14:21	1:00	02.04.22 14:21	9:05	"земля" от КВ			Повреждение на вед. участке. РЗА П.		нет / 108чел	108	0,15	18	+4, обл
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	5	03.04.22 5:13	03.04.22 5:46	0:02	03.04.22 5:46	9:39	МТО	ну	у	Произведен осмотр, повреждение на ведомственном участке (Пр.оп.9-9/1 следы перекрытия на проводах).		с.Чигири / 170 чел	170	0,548	13	-2, облачно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	16	03.04.22 11:03	03.04.22 12:37	1:46	03.04.22 12:37	1:46	МТЗ	ну	ну	ТП 8-11 повреждение ВР-0,4 кВ; устранено. РЗА П.		адм, кот, погранотряд / 613 чел	613	0,03	3	+5, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	7	03.04.22 21:50	03.04.22 22:14	1:09	03.04.22 22:49	18:35	МТЗ	ну	ну	Оставались погашенными 4 ТП (2 РСК+2 вед). Повреждение кабельной разделки на опоре 42 от яч.4 ТП-1312	тополево ф.16	с.Тополево 2000 чел	2000	0,4	10	+8, облачно
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	04.04.22 1:47	04.04.22 5:06	1:32	04.04.22 5:06	1:32	МТО	ну		4:02 запитано 11 ТП, 5:06 включен полностью. Повреждение на вед. отпайке.		с.Сальское, Сухановка / 1217 чел	1217	0,5	27	+8, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	04.04.22 5:51	04.04.22 5:52	0:57	04.04.22 5:52	0:57	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		дачи	0	0,54	33	+8, ветер
Хаб.ЦЭС	110	ХТЭЦ-3 - РЦ с отп.СМР, КПУ, Березовка	С-17	04.04.22 11:50	04.04.22 12:26	1:38	04.04.22 12:26	17:06	ВЧБ	ну	у	На ПС СМР АВР-110 успешно. В 12:26 ВЛ вкл. со стороны ПС 220 кВ РЦ, в 12:30 транзит замкнут. На вед ПС 110 КПУ работа ОД-КЗ 2Т, (ОД не отошел, неисправность привода ОД-110 вследствие расширения оборудования). По прибытию ОБВ на ПС 110 кВ Березовка осмотр: АВР 6 не отработал, были обесточены потребители 1/2 ПС Березовка. Роткл=2,9 МВт./6598 чел/38 ТП., включены в 12:26. РЗА П.		2 школы / 6598 чел	6598	2,9	38	+15, ветер
Прим.ЮЭС	110	Спутник 110/35/6	T-2	04.04.22 13:12	04.04.22 13:26	0:35	04.04.22 14:47	0:35	ДЗТ			Погашена 2 сш 6 ПС Спутник, 1 сш 35/6 ПС Сахарный ключ, ПС Угловая. В 13:17 запитана ПС Угловая (10,3 МВт/4350чел). В 13:26 запитаны потребители 1 сш 35 кВ ПС Сах.Ключ. (3,6 МВт/1450 чел.) Остается обесточена 2с 6 кВ ПС Спутник (3,1 МВт / 4200 чел.) Осмотр ПС Спутник: Т2 откл от ДЗТ, под прох.изоляторами ШМ 6 Т2 (на вводе в ЗРУ 6) обнаружена обгоревшая белка; повреждены изоляторы ф.А,В,С. В 14:18 все потребители запитаны. В 14:47 Т2 включен в работу (выявленные замечания по ШМ-6кВ не угрожают нормальной работе оборудования). РЗА П.		г.Владивосток / 10000 чел / 17 МВт / 30 фид	10000	17	96	+8, пасмурно
Хаб.СЭС	10	Литовко 220/35/10	10	04.04.22 13:14	04.04.22 14:02	0:32	04.04.22 14:02	0:32	МТО	ну	не произв	РЗА П. Повреждение на вед. отпайке, устранено.		насосная / 303	303	0,24	4	+5, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	04.04.22 13:34	04.04.22 13:40	1:08	04.04.22 13:40		МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 100чел	100	0,6	19	+15, сильный ветер
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отпайкой Турбаза	T-104	04.04.22 14:19	04.04.22 14:19	0:06	04.04.22 14:19	0:06	МТО	у		Повреждение на вед. участке. РЗА П.		нет	0	0	0	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	04.04.22 14:58	04.04.22 15:02	2:21	04.04.22 15:02	7:55	МТО	ну	у	Оп.16/29 устранен обрыв шлейфа. РЗА П.		Ст. обезжелезивания / 340 чел	340	0,7	13	+17, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	04.04.22 16:40	04.04.22 17:25	0:08	04.04.22 21:25	0:08	МТЗ	ну		На оп.1 повреждение концевой муфты. Устранено. РЗА П.	ф-1	2 котельные, школа / 475 чел	475	0,3	8	+15, ясно
Прим.ЦЭС	35	Камень-Рыболов - Новоселище - РПЗ - Жариково		04.04.22 17:39	04.04.22 18:07	0:18	05.04.22 0:22	0:56	МТО АПВ усп, ПС Жарик: ББ	ну	не произв	В 17:39 откл ВЛ 35 Камень-Рыболов - Новоселище - РПЗ – Жариково (на ПС К.Рыболов :бл. МТО,АПВ усп). На ПС 35 Жариково откл В 35 Камень рыболов. Погашены ПС Жариково, Богуславка, Пограничная, Барано-Оренбургская, Дружба. В 18:07 потребителю обеспечен резерв, ост.обесточена ПС 35 Жариково (1 МВт, 2868 чел), запитана в 18:21.На ПС 35 Жариково повреждение опорного изолятора на ШР 35 Т2 фА (в работе Т1, Т2 резерв (на ХХ). Произведен осмотр ВЛ 35 кВ, пр.оп.44-45 обрыв провода фА. В 21:32 устранено повреждение на ПС Жариково. В 0:22 включена ВЛ-35 кВ, повреждение устранено.	ВЛ 35 Липовцы-Дружба	8,2 МВт/ 11993 чел/ Ханкайский р-н / 28 фид	11993	8,2	96	+10, ветер

Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	04.04.22 18:45	04.04.22 20:25	0:43	04.04.22 22:07	0:43	МТЗ	ну	ну	Вкл без ЗТП. РЗА ПП. Включен полностью в 22:07. По осмотру обнаружен провис провода и срыв изолятора на оп.442 в результате низового пала и подгорание нижней части опоры.	комбинат Авангард/ 178 чел	178	0,13	9	+15, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	04.04.22 18:55	05.04.22 0:15	2:04	05.04.22 0:15	2:04	МТЗ	ну	ну	Степное. РЗА П. На оп.37 обрыв вязки ф.С, провод на траверсе. Устранено, в 0:15 включен с "землей". На оп.140 обрыв вязки ф.А, устранено.	школа, д/с / 250 чел	250	0,7	6	+15, ветер	
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		04.04.22 22:02	04.04.22 22:02	2:41	04.04.22 22:02	3:01	Центральная: ТНЭП 1,3ст, ВЧТО Волково: ТНЭП 1,3ст, ТО	у		ИМФ ф.С-0 6.4км от ПС Волково. РЗА П. Произведен осмотр, оп.55 строительство гнезда аиста.	нет	0	0	0	-2, обл	
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		04.04.22 22:22	04.04.22 22:22	2:06	04.04.22 22:22	2:06	Центральная: ТНЭП 1,3ст, ВЧТО Волково: ТНЭП 1,3ст, ТО	у		ИМФ ф.С-0 6.4км от ПС Волково. РЗА П. Произведен осмотр, оп.55 строительство гнезда аиста.	нет	0	0	0	-2, обл	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	2	05.04.22 3:58	05.04.22 3:58	0:48	05.04.22 3:58	4:49	МТЗ	у		РЗА П. На оп.32 разрушены 2 изолятора.	нет	0	0	0	-2, снег	
Хаб.ЦЭС	110	РЦ - ГВФ	С-46	05.04.22 6:54	05.04.22 6:54	0:00	05.04.22 12:35	0:00	РЦ; ТЭНП 1ст	ну	у	РЗА ПП. ИМФ ф.В-0 3,6км от ПС РЦ. Разрыв транзита, отключенных потребителей нет. Произведен осмотр, оп.17 следы перекрытия на траверсу (гнездование птиц). Оборудование ВЛ без повреждений.	нет	0	0	0	+10, пасм	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	33	05.04.22 7:30	05.04.22 7:33	0:00	05.04.22 7:33	0:00	МТО	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед. отпайке.	школа, котельня / 2718чел	2718	0,66	17	-2, снег, ветер	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	2	05.04.22 7:37	05.04.22 8:24	1:27	05.04.22 8:24	1402:06	МТО	ну	у	РЗА П. На оп.32 разрушены 2 изолятора.	котельня, школа / 400чел	400	0,23	8	-2, снег, ветер	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	33	05.04.22 7:58	05.04.22 7:58	0:29	05.04.22 7:58	0:29	МТО	у		РЗА П. Повреждение на вед. отпайке.	школа, котельня / 2718чел	2718	0,66	17	-2, снег, ветер	
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	3	05.04.22 9:13	05.04.22 10:20	2:42	05.04.22 12:35	2:42	МТО	ну	ну	РЗА ПП. В 10:20 включили с отключенным РТП-555, повреждение отходящей КЛ-0,4 кВ Ф-2. 14.04.2022 г. осмотр обнаружено: ТП-544 перекрытие опорного изолятора ф-А в РУ-10 кВ; ТП-549 (ведомственная) перекрытие проходного изолятора ф-С в РУ-10 кВ	в/н башня / 291 чел	291	0,03	3	0, ветер, снег	
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	05.04.22 10:58	05.04.22 11:14	0:00	05.04.22 11:14	0:00	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. В 11-14 отключена Вед. отпайка	котельня, школа, д/с / 599 чел	599	0,9	9	+12, порывистый ветер	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	05.04.22 11:25	05.04.22 12:09	0:55	05.04.22 12:09	0:55	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Произведен осмотр - без замечаний	Воздвиженка / 1500 чел	1500	1,14	19	+6, ясно	
Ам.ВЭС	10	Таежная 35/10	29	05.04.22 12:12	05.04.22 13:12	0:00	05.04.22 15:37	0:00	МТО	ну	ну	РЗА П. лвл=7,7км, лбазы=26км. В 13:12 включили с отключенным ЛР-13 (обесточено 1 ПП) в пролёте опор 87 - 88 убрали упавшую из-за пределов охр.зоны сосну, провод и изоляция без повреждений. В 15:37 восстановлена нормальная схема	нет / 265 чел	265	0,1	4	+1, ветер, снег	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	05.04.22 12:30	05.04.22 12:30	1:38	05.04.22 12:30	1:38	МТО	у		РЗА ПП. Пр.оп.67/8-67/9 обрыв провода	школа, котельня, д/с, 2 скважины / 1215 чел	1215	0,2	14	+1, сильный ветер	
Ам.ЦЭС	10	Игнатьево 110/10	12	05.04.22 12:58	05.04.22 13:15	0:42	05.04.22 13:15	0:42	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Повреждение на вед.отп	котельня / 500 чел	500	0,267	12	+3 ветер	
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	9	05.04.22 13:07	05.04.22 13:07	1:49	05.04.22 13:07	6:26	МТЗ	у		РЗА П. ТП-368 повреждение трансформатора - заменен	нет	0	0	0	+1, сильный ветер	
Прим.ЗЭС	35	Тихменев 35/10	Т-1	05.04.22 13:37	05.04.22 14:57	0:50	05.04.22 17:41	3:55	ЗДЗ, МТО Т1	нет		Одновременно отключалась ВЛ-35 Лесозаводск - Тихменев (от МТЗ 2 ст., АПВ успешное). Работа ОД-КЗ-35 Т1 на ПС Тихменев (однотр-ая). Осмотр ПС: отключены В-10 Т1, ф.3, ОД 35 Т-1, включен КЗ 35 Т-1. В 14:50 включен ф.3 от ф.13 Лесозаводск. В 14:57 включен ф.2 от ф.13 ПС Лесозаводск. 17:41 на ПС Тихменев включены Т1 и В-10 Т1 после осмотра, причина не установлена, все запитано. 6.04.22 эл. дуговое перекрытие по корпусу ТТ на проводах вторичных цепей. РЗА ПП.	Лесозаводск ф 2	котельня, насосная / 917 чел / 3 фид	917	0,53	10	+13, порывистый ветер
Прим.ЗЭС	10	Тихменев 35/10	3	05.04.22 13:37	05.04.22 14:50	0:09	05.04.22 18:10	0:09	МТО	ну	у	РЗА ПП. В пр.оп.4-5 падение сухостойного дерева в результате подгорания коменя, без повреждения.	школа, дс, котельня / 503 чел	503	0,64	5	+13, порывистый ветер	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	155	05.04.22 13:47	05.04.22 14:30	0:23	05.04.22 14:50	0:23	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Осмотр без замеч.	нет	252	0,1	5	+1, ветер, снег	
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	05.04.22 14:14	05.04.22 17:10	0:07	05.04.22 17:10	0:07	МТО	ну	ну	РЗА ПП. В пролёте опор 67/8 - 67/9 устранили обрыв провода.	школа, котельня, д/с, 2 скважины / 1215 чел	1215	0,2	14	+5, сильный ветер	

Прим.ЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	05.04.22 14:25	05.04.22 15:37	0:03	05.04.22 17:24	0:03	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. В 15:37 включен до ЛР-2 (5 ТП из 11, >50% нагрузки) В пр.оп.214/3 - 214/4 убрали ветку с провода. В 17:24 включен по нормальной схеме	3 н/з / 238 чел	238	0,09	10	+17, сильный ветер	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	6	05.04.22 14:32	05.04.22 14:40	0:54	05.04.22 14:40	0:54	МТО	ну	у	РЗА ПП. Провис провода в пр.оп.42/1-42/2. Устранено	2 котельные / 300 чел	300	0,19	5	+9, сильный ветер	
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	50	05.04.22 15:45	05.04.22 15:54	4:44	05.04.22 15:54	5:26	МТЗ	ну	у	РЗА П. На оп.50-00/152 заменен изолятор.	3 кот, 2 шк, д/с / 800 чел	800		15	+9, сильный ветер	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	204	05.04.22 15:53	05.04.22 16:01	4:45	05.04.22 16:01	16:53	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Разрегулированы стрелы провеса проводов ВЛ-10 кВ в пролете оп. 204-00/107 - 204-02/1.	нет / 84 чел	84	0,04	5	+9, сильный ветер	
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ч с отпайкой Шахта	Т-305	05.04.22 16:10	05.04.22 16:10	0:05	05.04.22 16:10	0:05	2 ст ДЗ	у		РЗА ПП. Осмотр подстанций без замечаний. Осмотр линии 6.04.22: пр. оп. № 113 – 113а – следы налипания снега на провода. Длина пролета ~ 340 м. Следов КЗ предварительно нет.	0	0	0	0	+5, снег	
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	3	05.04.22 17:35	05.04.22 18:50	1:45	05.04.22 18:50	9:50	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. На опоре 26/5 восстановлен обрыв провода ФА.	котельная, скважина, в/н башня, школа / 5221 чел	5221	0,6	15	+9, сильный ветер	
ЭС ЕАО	10	Дубовое 35/10	111	05.04.22 17:39	05.04.22 20:12	0:36	05.04.22 20:12	6:43	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Пр.оп. 111-00/41-42 обрыв проводов ф.А,В, устранено	котельная / 215 чел	215	0,04	5	+9, сильный ветер	
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	264	05.04.22 17:58	05.04.22 20:04	2:38	05.04.22 21:40	2:38	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 21:40. Оп.264-00/18 устранен обрыв вязки ф.С. РЗА П.	нет / 1230 чел	1230	0,37	6	+9, сильный ветер	
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	13	05.04.22 18:17	05.04.22 18:56	0:02	05.04.22 18:56	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА П. Произведен осмотр, пр.оп.22-23 провис проводов	школа, котельная / 118 чел	118	0,5	8	+9, сильный ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/35/10	10	05.04.22 18:30	05.04.22 18:30	1:42	05.04.22 18:30	1:42	МТЗ	у		РЗА П. Оп. 158/19 сорван изолятор ф"В". Фото см. откл. 06.04.22 5:15	нет	0	0	0	0, сильный ветер	
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	05.04.22 18:33	05.04.22 18:33	0:00	05.04.22 18:33	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+2, сильный ветер	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/35/10	5	05.04.22 18:37	05.04.22 20:07	5:36	06.04.22 4:28	5:36	МТО	ну	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 4:28. Пр.оп.44-45 убрано упавшее дерево. РЗА П.	3 кот, насосная, ретранслятор / 924 чел	924	0,81	16	+2, сильный ветер	
Ам.СЭС	10	Исток 35/10	5	05.04.22 18:50	05.04.22 18:50	1:23	05.04.22 18:50	1:23	МТО	у		РЗА П. оп.7/1 ЛР-10 №1 слетел изолятор ф.В, при порывах ветра слесты.	нет	0	0	0	+2, сильный ветер	
ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	107	05.04.22 19:43	05.04.22 19:43	0:00	05.04.22 19:43	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РПВ по ТУ.	нет	0	0	0	+2, сильный ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	05.04.22 19:45	05.04.22 20:00	1:05	05.04.22 21:45	147:28	Ав.откл	ну	ну	РЗА ПП. Вкл без 6ТП, вкл в 21:45. С оп.109/16/13/3 снята ветка.	нет / 856 чел	856	0,2	16	+2, сильный ветер	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	05.04.22 20:43	05.04.22 20:44	1:00	05.04.22 20:44	28:30	МТЗ	ну	у	Обход 8.04.22. В пролете опор 49-50 следы перекрытия на проводах.	насосн БТЭЦ/300 чел	300	0,24	29	-2, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	05.04.22 22:50	05.04.22 22:50	3:18	05.04.22 23:18	3:18	МТЗ	выв	у	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА П.	ПС ОГХ ф2	аэронавигация / 120 чел	120	0,18	12	0, ветер
Ам.ЭС	10	Февральск 220/110/10	23	06.04.22 0:34	06.04.22 0:34	6:06	06.04.22 0:34	213:29	МТО	у		РЗА П. Пролеты 5-7 касание проводов макушками деревьев. Требуется чистка просеки пр.оп.1-10, на 31.5.22	нет	0	0	0	-4, ветер, снег	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/35/10	по ф10 РКЛ-3	06.04.22 5:15	06.04.22 6:06	3:22	06.04.22 9:16	3:22	МТЗ	ну	ну	Вкл без 8ТП, вкл в 7:07 без 5ТП. Оп.158/19 срыв изолятора фв. РЗА П.	нет / 2268 чел	2268	0,3	22	-2, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	06.04.22 7:07	06.04.22 12:43	0:37	06.04.22 12:43	0:37	МТЗ	выв	ну	РЗА П. На оп. 154 обнаружен срыв вязки фаза "А".	школа, скваж/410 чел	410	0,2	13	-1, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	06.04.22 7:20	06.04.22 7:49	0:31	06.04.22 7:49	0:31	МТЗ	выв	у	. РЗА П. Крен опоры 124 , провод касался веток дерева.	нет / 183 чел	183	0,25	7	-1, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	12	06.04.22 8:13	06.04.22 8:33	1:33	06.04.22 11:08	1:33	МТО	ну	не произв	В пролете опор 25-26 снята ветка. РЗА П.	ф11	нет / быта нет	0	0,12	1	-1, ветер
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	06.04.22 9:03	06.04.22 10:32	2:19	06.04.22 10:58	2:19	МТЗ	выв	ну	РЗА П. 09:49 Ф-3 включен до РЛ-1 оп.90 (запитано 1 ТП из 8). 10:32 включен до РКЛ по 185, (запитано 5 ТП из 8 ТП). 10:58 включен полностью. Крен опоры 124 , провод касался веток дерева.	нет / 183 чел	183	0,25	7	+2, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	2	06.04.22 9:07	06.04.22 9:52	1:02	06.04.22 9:52	1:02	МТЗ	ну		РЗА П. В пролете опор №14-14/1 обрыв провода	нет / 90 чел	90	0,015	18	0, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	06.04.22 9:43	06.04.22 9:44	0:19	06.04.22 9:44	0:19	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.	2 котельные / 450 чел	450	0,7	13	0, ветер	
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	20	06.04.22 11:18	06.04.22 11:19	1:21	06.04.22 11:19	1:21	Ав.откл	ну	у	РЗА ПП.	нет / 2000 чел	2000	1,1	30	+1, сильный ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	06.04.22 12:35	06.04.22 13:30	1:00	06.04.22 15:30		МТЗ	ну	ну	13-30 включен до СМЛ-10 оп. № 109/3. (запитано 10 ТП из 16) На оп. № 109/16/6 – убраны ветки. В 15:30 восстановлена нормальная схема. РЗА П	котельная, школа / 856 чел	856	0,821	16	+2, сильный ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	1	06.04.22 13:50	06.04.22 14:04	0:08	06.04.22 14:04	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед. отпайке.	КНС / 2100 чел	2100	0,36	25	+3, сильный ветер	
Ам.ВЭС	35	Виноградовка 35/10	СВ-35	06.04.22 14:18	06.04.22 14:32	0:56	06.04.22 14:32	0:56	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Оп. 75 гнездо аиста.		3521	0,9	54	+4, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	2	06.04.22 15:10	06.04.22 15:17	0:28	06.04.22 15:17	0:28	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр 8.04.22, замечаний нет.	д/с / 392 чел	392	0,92	6	+3, сильный ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	06.04.22 15:11	06.04.22 15:22	0:03	06.04.22 15:22	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр 7.04.22, замечаний нет.	котельная, школа / 1571 чел	1571	0,948	24	+3, сильный ветер	

Хаб.ЦЭС	6	КАФ 110/35/6	В 6 2Т	06.04.22 16:08	06.04.22 16:34	2:29	06.04.22 17:37	2:29	МТЗ	у	РЗА ПП. При опробовании АВР 1с 6 кВ (по плановой заявке) после откл В 6 1Т прошла команда на вкл СВ 6. При вкл СВ 6 произошло откл В 6 2Т. Работа РЗА: СВ-6 (МТЗ, с ускор). Одновременно откл-ся вед.ф.45 (МТЗ). Обесточены 1,2сш-6 кВ. В 16:24 включен В 6 2Т (запитана 2с 6 кВ: 3,9 МВт, 12 фидеров, 12154 чел., 38 ТП). В 16:30 команда потребителю на перевод нагрузки 1сш-6 кВ по своим сетям (в 16:34 запитано 2,3 МВт). В 17:25 1сш-6 кВ вкл на XX, в 17:37 под нагрузку, оставшийся потребитель запитан. Повреждение бака выключателя СВ-6, яч. демонтирована, доставлена на базу для ремонта /Повреждение баков выключателя 3 фаз СВ-6 и оп.изол на тележке СВ-6 ФА,В,С; закорочение 3-х прох.изол яч.№1 (яч.СВ-6) в стор.яч.№2 (СР-6), повреждение 3 оп.изол в яч.№1 в ст.яч.№2; неисправен механизм поднятия шторок; закорочение 3 оп. изол в яч.№1 в ст.яч.№3 (ТН-6)/закорочены работы по ремонту СВ-6 9.04.22 в 0:20. (УРЗА исправно, вкат/выкат проверен). Подана неплановая заявка на 14.04.22для восстановления схемы. 14.04.22 выполнены работы по чистке изоляции 1с 6, ремонту механизма подъема шторок в яч.1. Испытания 1с 6 успешны, в 17:44 работы закончены, схема восстановлена.	г.Хабаровск / 23353 / 21 фид / 59 ТП	23353	9,8	59	+4, сильный ветер		
Хаб.СЭС	110	Вознесенская - Иннокентьевка с отпайками	С-106	07.04.22 3:54	07.04.22 3:57	0:00	07.04.22 3:57		ДЗ 2з, НЗНП 3ст, ИМФ 27,3км ФА	ну	у	С обесточиванием ПС 110 Иннокентьевка, Лидога, Троицкая, Малмыж-стройка. РЗА П. На вед. отпайке на сторону ПС 110 Малмыж-Стройка, в пролётах 9-10 производятся круглосуточные работы по расчистке трассы (валка деревьев) для прокладки газопровода. Фото фиксация выполнена	5МВт/ 8504 чел/Нанайский р-н	8504	5	76	-3, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Бройлерная-2 110/35/10	20	07.04.22 4:23	07.04.22 4:37	0:00	07.04.22 5:01		МТЗ	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв. Выделен уч.КВЛ "оп.13-ТП3605" без нагрузки. РЗА П. Оп. 42 вырван крюк с траверсы, провод на траверсе. Устранено по заявке 08.04.22 в 09:56.	ф2	нет/ 250 чел	250	0,4	15	-2, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	07.04.22 9:41	07.04.22 9:41	1:15	07.04.22 9:41	1:25	МТЗ	у		РЗА П. В пролете опор 49-50 следы перекрытия на проводе.	нет	0	0	0	0	0, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	13	07.04.22 10:36	07.04.22 11:34	0:59	07.04.22 22:24	16:44	МТО	ну	ну	РЗА П. Лвл=5,2 км, Лбаза=0,5 км. 11-25 на опоре 30 откл КЛ-6 в сторону ТП-3555. 11-34 Ф-13 включен без 5 ТП. Потребителей запитаны от резерва. В п. Некрасовка ул. Ленина возле ТП-3555 организацией ХТС(ДГК) при производстве земляных работ были повреждены два вводных кабеля от ТП-3555 к опоре №30 и №31. Остаётся отключено ТП-3555 (потреб: Пожарная часть, АЭС, час.сек 20 домов). 22-20 закончены восстановительные работы на КЛ от оп. № 30 до ТП-3555. 22-24 потребители запитаны. Резервный кабель восстановлен 19:45 08.04.22.	Бройлерная ф.2	нет / 250 чел	250		12	+2, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	07.04.22 13:44	07.04.22 17:21	0:30	08.04.22 20:52	0:30	МТО	выв		РЗА П. Лвл=5,45 км, Лбаза=68 км. 17:21 запитаны все потребители. Выведен участок от ПС Береговая-2 до ЦРП-101. Определено МП: оп.2-ЦРП 101 - концевая муфта на оп. №2. Устранено в 20:52 08.04.22.	Береговая-1 ф.24, Береговая-2 ф.28	школа, д/с / 3900 чел	3900	1,4	11	+3, снег с дождем
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	07.04.22 13:44	07.04.22 14:11	0:00	07.04.22 14:11	0:00	МТО	выв	у	РЗА ПП. Обход без замечаний.	котельная / 650 чел	650	0,3	14	+3, снег с дождем	
Прим.ЮЭС	110	Береговая 2 - Топаз - Песчаная		07.04.22 14:31	07.04.22 14:31	0:07	07.04.22 14:31	0:07	ТЗНП 1 ст, ДЗ 1 ст	у		РЗА П. ИМФ ф-А 10,7 км. 08.04.22 проведен осмотр - под оп.64 обнаружена мертвая птица (кобчик), на оп.64 гнездо, повреждений оборудования нет.						+3, мокрый снег
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		07.04.22 17:04	07.04.22 17:04	1:05	07.04.22 17:04	1:05	ДФЗ, 1ст. ТНЗНП	у		РЗА ПП. ПС Тамбовка ДФЗ, 1ст.ТНЗНП, ИМФ А-0 3,9км. ПС Михайловка ДФЗ ИМФ А-0 56,4км. Оп. 224 идет строительство гнезда.	нет	0	0	0		+8, ясно
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеновка	6	07.04.22 19:03	07.04.22 19:26	1:59	07.04.22 20:47	1:59	КУ, земля			Вкл для поиска земли. Оп.95 срыв изолятора, провод на траверсе. Устранено.	нет /175 чел	175	0,2	14	+3, пасмурно	
Ам.ЦЭС	110	Силикатная - Среднебелая		07.04.22 20:40	07.04.22 20:40	12:41	07.04.22 20:40	12:41	3 ст ТНЗНП	у		РЗА П. Оп.120 строительство нового гнезда.	нет	0	0	0		+2, ясно
Ам.ЦЭС	110	Силикатная - Среднебелая		08.04.22 6:06	08.04.22 6:06	0:12	08.04.22 6:06	0:12	3 ст ТНЗНП	у		РЗА П. Оп.120 строительство нового гнезда.	нет	0	0	0		0, снег
Хаб.ЦЭС	6	Горка 35/6	17	08.04.22 7:25	08.04.22 7:55	0:00	08.04.22 7:55	0:00	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Повреждение на вед.уч-ке	нет	150	0,54	14		-3,ветер
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	08.04.22 8:03	08.04.22 9:23	0:17	08.04.22 9:58	0:17	"земля" от КУ			РЗА ПП. В 09:23 включен до ТП 7171 включительно (запитано 4 ТП из 11, 55% нагрузки). В 09:58 включен полностью, "земля" самоустранилась.	ретранслятор / 205 чел	205	0,3	9		0, пасмурно

Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	08.04.22 12:15	08.04.22 13:35	2:23	08.04.22 14:05	13:37	МТЗ	ну	у	От ф.7 Раздольное-1 была запитана ПС Занадворка (в ремонте ВЛ-35 Барабаш-Занадворка). В 12:28 ф-7 включен по нормальной схеме (запитаны 783 чел, 0,5 МВт, 37ТП). РЗА ПП. 13:35 ВЛ 35 Барабаш - Занадворка введена в работу, запитана ПС Занадворка, кроме ф-10 (15чел, 12 ТП, 0,05 МВт). В 14:05 включен ф.10 ПС Занадворка. Осмотр ф.7 Раздольное-1: оп. 65 ф"А" разрушен изолятр. провод на земле в ст. оп.66, устранено по заявке		2 котельные, 2 школы, больница / 1862 чел	1862	1	58	+5, ясно
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцеллево	Т-117	08.04.22 12:46	08.04.22 12:47	0:00	08.04.22 12:47	0:00	ДЗ 3 зона	ну	у	Осмотр: под оп.64 ветка со следами перекрытия. РЗА П.	3 котельные, школа, 2 д/с / 690 чел	690	0,2	18	0, снег	
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	1	08.04.22 13:00	08.04.22 13:00	1:28	08.04.22 13:00	1:28	МТЗ	у		РЗА ПП.	котельная / 100 чел	100	0,99	19	+7, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	8	08.04.22 14:03	08.04.22 14:26	0:55	08.04.22 14:26	10:27	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. 12.04.22 произведен обход ВЛ без замечаний	насосная / 140 чел	140	0,15	4	+8, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	2	08.04.22 14:21	08.04.22 15:40	0:10	08.04.22 15:40	0:10	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний.	нет / 367 чел	367	0,16	7	+7, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Оленевод 35/10	9	08.04.22 14:46	08.04.22 15:45	1:02	08.04.22 15:45	1:02	МТЗ	нет	у	РЗА П. Пр. опор 8-9 провисание проводов.	котельная, д/с / 240 чел	240	0,17	6	+8, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Барановский полигон 35/6	10	08.04.22 14:47	08.04.22 15:22	0:00	10.04.22 10:01	5:48	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Лвл=7,7км, Лбазы=5км.Выведен из схемы участок оп.8-61 без потребителей. ж/б опоры № 48, 49 сломаны у основания, ж/б опора № 50 надломана. 9.4.22 устранено. 10.4.22 в 10:01 включен по нормальной схеме.	Студгородок ф 10	котельная / 450 чел	450	0,55	15	+9, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	08.04.22 15:03	08.04.22 15:10	0:34	08.04.22 15:10	18:12	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Обход выполнен 08.04.22, замечаний нет	3 котельные, школа / 1289 чел	1289	1,05	11	+10 ветер	
Прим.ЦЭС	110	Вадимовка - Мучная		08.04.22 16:27	08.04.22 17:40	0:31	08.04.22 18:40	0:31	Мучная: НЗЗ-1ст., ИМФ Ф-"А"- 20 км	ну	ну	См. ВЛ 110 Петровичи - Вадимовка Оп.36,37 гнездование птиц.	учтено	0	0	0	+8, ветер	
Прим.ЦЭС	110	Петровичи - Вадимовка		08.04.22 16:27	08.04.22 17:40	5:30	08.04.22 19:07	5:30	Петровичи: МТО, НЗЗ 2ст, ЗНЗ, ИМФ Ф-"А"- 10,6 км	ну	ну	РЗА П. На ПС Вадимовка СВ-110 не отключался. Обесточивались ПС Вадимовка, ПС Мучная 1С-110/10 кВ. В 17:40 на ПС Мучная включен СВ-10, потребитель запитан (1,7 МВт, 5950 чел). В 18:40 на ПС Вадимовка отключили РС-2С 110 кВ, включили ВЛ-110 Вадимовка - Мучная, запитали ПС Вадимовка (в работе Т2, в резерве Т1 по норм.схеме). В 19:07 на ПС Вадимовка отключили РС-1С 110 кВ, включили ВЛ-110 Петровичи - Вадимовка успешно. Остается разрыв транзита, на ПС Вадимовка отключен СВ-110. проверка РЗА и в/в испыт СВ 110 без замечаний, в 7:30 включен в работу, транзит замкнут. Оп.28,30,32 гнездование птиц.	Мучная СВ-10	6880чел / 3 села, 6 фидеров, 21ТП	6880	2,1	21	+8, ветер
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	14	08.04.22 17:08	08.04.22 21:07	0:15	08.04.22 21:07	0:15	МТО	выв	ну	РЗА ПП. Лвл-0,72 км, Лбаза-8 км. Падение тополя в пролете опор 13-14, обрыв двух проводов. Устранено.	ЯГРК	1839	0,76	5	+7, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	08.04.22 17:10	09.04.22 1:39	29:47	09.04.22 1:39	29:47	"земля" от КУ			РЗА П. Лвл-16 км, Лбаза-40 км. Оп.179, ф.А обрыв вязыи, разрушен колпачок. Устранено	школа, д/сад / 250 чел	250	0,7	6	+7, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	В 6 Т1	08.04.22 17:21	08.04.22 17:41	2:30	08.04.22 17:41	2:30	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Обесточена 1сш-6 кВ. Поврежден кабель вед.ф.12 (аб.ООО РЭС) стороной техникой (экскаватором), фидер не отключался. В 17:41 включен В-6-Т1 без вед.ф.12. По Ф-12 - выход из строя выходного реле защит	быт г.Большой камень / 4490 чел	4490	4	62	+8, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	08.04.22 17:25	08.04.22 22:31	0:00	08.04.22 22:31	0:00	КУ, земля			РЗА П. Лвл-12,4 км, Лбаза-25 км. Оп.67 ф.С поврежден изолятор. Устранено	школа, ретранслятор / 700 чел	700	0,77	9	+7, ветер	
Прим.ЦЭС	35	Покровка - Корсаковка - Алексее-Никольск		08.04.22 17:25	08.04.22 18:40	13:46	09.04.22 1:58	14:09	КУ, земля			РЗА П. Лвл=23км, Лбазы=45км.Обесточена ПС 35 Алексее-Никольск, обеспечен резерв по 10 кв. На ПС Корсаковка: излом опоры-изолятор ВЧЗ 35 Покровка, демонтирован ВЧЗ полностью (по назначению не использовался), схема восстановлена	ф.3 Корсаковка	1900 чел	1900	0,9	26	+7, ветер
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	08.04.22 17:30	08.04.22 20:47	2:53	08.04.22 20:47	4:58	МТЗ	выв	у	Лвл-2.03 км, Лбаза- 30 км. РЗА П. Обрыв вязыи оп.16. Устранено.	быта нет	0	0,1	3	+7, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	13	08.04.22 17:50	08.04.22 17:50	0:03	08.04.22 17:50	0:03	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр 17.04.22 - замечаний нет.	нет	0	0	0	+7, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	3	08.04.22 18:20	08.04.22 20:16	0:12	08.04.22 20:16	0:12	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр 17.04.22 - замечаний нет.	нет / 700 чел	700	0,35	7	+10, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	08.04.22 18:25	08.04.22 20:32	45:21	08.04.22 20:32	45:21	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр 17.04.22 - замечаний нет.	нет / 500 чел	500	0,32	6	+10, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	08.04.22 18:32	08.04.22 20:38	1:24	08.04.22 20:38	1:24	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.	нет / 450 чел	450	0,32	12	+10, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	7	08.04.22 19:18	08.04.22 19:23	0:00	08.04.22 19:23	1:21	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. 13.04.22 осмотр: деревья в пр. оп. 1-2, 6-7, 12-13, 22-22/1, 23-24.	котельная, школа / 1100 чел	1100	0,2	7	+10, ветер	

Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	08.04.22 22:20	08.04.22 23:11	1:27	09.04.22 21:20	1:27	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=28,7км, Лбазы=50км.Включен без ТТП. В 00:12 выделен участок без потребителей от РС424/204/21/11 до РС426/204/21/125, все запитано. На оп.204/21/95 обрыв вязыки по ф.В, в середине пролета слесст с ф.С. Устранено.	ф.3 Приозерная	школа, водозабор, котельная / 482 чел	482	0,2	18	+5, сильный ветер
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		09.04.22 7:24	09.04.22 7:24	0:00	09.04.22 7:24	0:00	2 ст нЗНП	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний. Повторный осмотр 12.04.22: обнаружено разрушенное гнездо на земле под оп. №117, строящееся гнездо оп.122		нет	0	0	0	+1, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Топаз 110/6	5	09.04.22 12:08	09.04.22 17:36	1:06	13.04.22 12:53	1:06	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Лвл=5,65км, Лбазы=65км. г.Б.Камень. В 14:00 включён без потребителей, повреждение КЛ 10 между оп.10 и оп.11 (переход автодороги). В 17:36 смонтирована перемычка от ф.3 ПС Береговая-2, потребители запитаны. 10.04.22 установлено МП: повреждена концевая кабельная муфта на оп.11./ 11.4.22 произв монтаж каб.муфты,усл испытан. Схема восстановлена 13.04.22 в 12:52	ф.3 ПС Береговая-2	нет / 50чел	50	0,1	5	+10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	12	09.04.22 12:23	09.04.22 15:00	0:46	10.04.22 0:15	4:33	МТО	выв		РЗА ПП. о.Русский Лвл=1,43км. Повреждение КЛ-10 из-за продавливания грунта при движение гусеничного экскаватора, производившего разработку траншеи, поперёк трассы КЛ 10. Сообщено в СБ, полицию. Определено МП 610м от РТП-8. Устранено. Стороннее воздействие.	ф.11	нет / быта нет	0	0,05	1	+13, ясно
Прим.ЮЭС	6	Шахта-7 110/6	0	09.04.22 15:55	09.04.22 16:27	0:00	10.04.22 6:13	0:00	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. Лвл=2,7км, Лбазы=3км.г.Артем. Выделен участок от РЛ-1 до ТП-505, обесточено 1 вед. ТП. Повреждение КЛ-6 кВ между оп.2 и оп.3 при проведении земляных работ сторонним мини экскаватором. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.	ф.22	нет / 450чел	450	0,25	3	+20, ясно
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	5	09.04.22 16:51	09.04.22 17:02	0:01	09.04.22 17:02	0:01	МТО	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0,04	5	+3, облачно
Прим.ЭЭС	10	Спасск 220/110/35/10	5	09.04.22 18:35	09.04.22 18:40	2:20	09.04.22 18:40	2:20	МТО	запрет	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.		воен.завод / 102чел	102	0,2	4	+11, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	10.04.22 9:19	10.04.22 9:51	0:00	10.04.22 9:51	0:00	МТЗ, 33	ну	у	РЗА ПП. с.Галкино, Смирновка, 18 км, Константиновка, Свечино. Обход без замечаний.		котельн, школа, ВНС / 475чел	475	0,56	16	+2, ветер
Ам.ЭЭС	10	Пера 35/10	19	10.04.22 9:42	10.04.22 13:17	0:33	10.04.22 13:17	2:45	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Усть-Пера, Дмитриевка. Лвл=7,7км, Лбазы=6км.Повреждение резервного кабеля, отключен.		котельн / 330чел	330	0,28	11	+3, дождь
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	11	10.04.22 10:08	10.04.22 10:08	1:15	10.04.22 10:08	1:15	МТО	у		РЗА П. Произведен осмотр: под оп.14, 22 мертвые птицы (сорочки)		нет	0	0	0	+2, ветер
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	72	10.04.22 10:28	10.04.22 10:31	0:00	10.04.22 10:31	0:00	МТЗ 3ст	ну	у	РЗА П. с.Ленинское. В пр.оп.72-00/75-76 провис провода.		школа, насосная / 867чел	867	0,47	10	+2, обл
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	2	10.04.22 10:58	10.04.22 10:58	0:00	10.04.22 10:58	0:00	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний. Написано письмо в АП МЭС для проверки РЗА.		нет	0	0	0	+1, дождь
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	5	10.04.22 10:58	10.04.22 10:58	68:24	10.04.22 10:58	68:24	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний. Написано письмо в АП МЭС для проверки РЗА.		нет	0	0	0	+1, дождь
Прим.ЮЭС	6	РП-3	В-6 ф.1	10.04.22 11:08	10.04.22 11:08	0:20	10.04.22 13:41	6:49	МТЗ	выв	у	РЗА ПН. Обесточились 1С-6 и 2С-6 кВ РП-3 (питается только вед. ф.6, 2С 6кВ на х.х.). Повреждение кабеля экскаватором в сети абонента по Ф-6		нет	0	0	0	+11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	30	10.04.22 13:01	10.04.22 13:01	0:20	10.04.22 13:20	0:20	МТО	выв	у	РЗА ПН. Без нагрузки. Обнаружено при включении РП-3 ф.1. Повреждение кабеля экскаватором в сети абонента по РП-3 Ф-6		нет	0	0	0	+14, ясно
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	5	10.04.22 13:29	10.04.22 13:29	0:16	10.04.22 13:29	0:16	МТО	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.		нет	0	0	0	+1, дождь
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	10.04.22 13:51	10.04.22 13:55	7:02	10.04.22 13:55	7:02	МТЗ	ну	у	РЗА П. п.Теплозерск, Пашково. В пролете от 1-06/14 до СКТП-7 провис провода.		школа, насосная, больница, д/с / 3221чел	3221	0,6	17	+5, обл
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	14	10.04.22 14:03	10.04.22 14:14	0:00	10.04.22 15:52	0:00	"земля" от КУ			с. Грибское, Волково. Включен до ЛР-278 без 2-х ТП. На ЛР-729 заменен поврежденный изолятор.		нет / 960чел	960	0,07	5	+4, ветер
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	9	10.04.22 14:14	10.04.22 14:55	1:06	10.04.22 17:59	1:06	"земля" от КУ			с.Владимировка, Заречное, с.Кани-Курган, Зазейский. Лвл=5,21км, Лбазы=6км.Включен до СП-3. "земля" самоустранилась. РТП 9-17 повреждение опорного изолятора		нет / 420чел	420	0,84	27	+3, ветер, дождь
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	5	10.04.22 14:22	10.04.22 14:30	0:36	10.04.22 14:30		МТО	ну	у	РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.		РТС	0	0,05	3	+2, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	10.04.22 14:30	10.04.22 14:32	1:50	10.04.22 14:32	1:50	МТЗ	ну	у	РЗА П. с.Раздольное, Тихий, Нежино. Прохождение пала возле ТП 5138, повреждений оборудования нет.		котельня, школа, больница / 783чел	783	0,5	29	+14, ясно
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	68	10.04.22 14:39	10.04.22 15:47	0:31	12.04.22 16:24	0:31	МТЗ	выв	ну	РЗА П. г.Биробиджан. Лвл=0,57км, Лбазы=3км. Повреждение КЛ 6 кВ, МП 104м от оп.104. 12.4.22 16:24 произведен ремонт, вкл в работу.	ф.65	школа, котельн / 3926чел	3926	1,8	16	+4, пасм
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	1	10.04.22 14:50	10.04.22 14:50	0:00	10.04.22 14:50	174:14	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	2	10.04.22 15:01	10.04.22 15:39	0:33	10.04.22 15:39	0:33	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.В пролете опор №14-14/1 обрыв провода		нет / 90 чел	90	0,02	18	+4, дождь, ветер
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	5	10.04.22 15:19	10.04.22 15:32	2:31	10.04.22 15:32	2:31	МТО	ну		РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.		нет / быта нет	0	0,04	5	+4, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	204	10.04.22 15:30	10.04.22 16:38	2:30	10.04.22 16:48	7:23	МТЗ 3 ст	ну	ну	РЗА ПП. Включен после осмора, замечаний нет.		нет / 84чел	84	0,05	5	+5, пасм

Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	1	10.04.22 15:35	10.04.22 16:36	0:00	10.04.22 18:10	2:10	МТЗ	ну		РЗА ПП. г. Уссурийск. Включен без КТПН-1180, повреждение изолятора ф.В, обрыв вязы на приемном портале. Устранено.	нет / 100чел	100	0,4	6	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	10.04.22 15:40	10.04.22 19:06	0:59	10.04.22 22:00	0:59	МТЗ	ну		РЗА ПП. с.Чигири. Лвл=5км, Лбазы=7км. Включен до ЛР-545, без 11 ТП. (осн. потребит. запитан). Пр.оп. 52/28/18-52/27/18 обрыв проводов. Устранено.	скважина / 550чел	550	0,09	36	+4, дождь, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	10.04.22 16:07	10.04.22 16:56	2:17	10.04.22 16:56	2:17	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Повреждение на вед. отпайке.	дачи / быта нет	0	0,98	33	+6, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	9	10.04.22 16:18	10.04.22 19:31	0:08	10.04.22 20:33	0:08	ЗДЗ			РЗА ПП. Лвл=2,57км, Лбазы=11,5км. Повреждение резервной КЛ-10 от ПС до оп. №1 (отсоединена). Схема восстановлена.	ф.38 ПС Западная насосная БТЭЦ / 300чел	300	0,24	29	+4, дождь, ветер
ЭС ЕАО	35	Облучье - ЦЭС Облучье	Т-150	10.04.22 16:56	10.04.22 16:56	0:52	10.04.22 16:56	0:52	МТЗ 2ст	у		РЗА П. Произведен осмтр. Излом верхнего фланца опорного изолятора фазы В на ошиневке 2С 35 ПС 35 кВ ЦЭС-Облучье; устранено.	нет	0	0	0	+4, ветер
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	3	10.04.22 17:40	10.04.22 19:04	248:16	10.04.22 19:04	248:16	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	нет / быта нет	0	0,25	5	+2, ветер
Прим.ЦЭС	10	Дубки 35/10	3	10.04.22 17:50	10.04.22 18:40	0:58	10.04.22 20:01	0:58	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмтр.	ф.9 русагро / быта нет	0	0,1	2	+10, ветер
Ам.ВЭС	10	Родионовка 35/10	2	10.04.22 18:18	10.04.22 21:27	0:00	10.04.22 23:32	0:00	МТЗ	ну		РЗА П. с.Родионовка. Лвл=7,7км, Лбазы=26км. Включен с откл. РТП-261 (повреждение 2-х проходных изоляторов 10кВ). Устранено	школа, в/н башня, котельн / 430чел	430	0,03	5	+5, ветер
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	17	10.04.22 18:25	10.04.22 20:52	1:04	10.04.22 20:52	3:14	"земля" от КУ			РЗА ПП. с. Усть-Ивановка. Лвл= 15 км, Лбазы=24км. Вкл. после осмотра. Под РТП-3 оп. 54/3 мертвые птицы (сорюки).	котельн, д/с, школа / 300чел	300	0,1	13	+5, ветер
Ам.СЭС	10	Сиваки 110/10	18	10.04.22 20:56	10.04.22 20:56	0:38	10.04.22 20:56	19:24	МТЗ	у		РЗА П. в пр.оп.429-430 дерево под проводами, без повреждений, мокрый снег.	нет	0	0	0	-2, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	7	10.04.22 20:58	10.04.22 21:20	3:42	10.04.22 21:20	3:42	МТЗ	ну	у	РЗА П. с.Осиновая речка, Новотроицкое. РЗА П. Осмтр: под оп.65 ветка со следами перекрытия.	нет / 359чел	359	0,21	17	+4, дождь
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		10.04.22 21:00	10.04.22 21:00	1:38	10.04.22 21:00	2:00	1ст ТЭНП, ТО	у		Произведен осмтр, оп.27 строится гнездо аиста.	нет	0	0	0	+2, дождь
ЭС ЕАО	35	Волочаевка - Новокуровка с отпайкой Турбаза		10.04.22 21:54	10.04.22 21:54	8:05	10.04.22 21:54	8:05	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+3, дождь
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	10.04.22 22:54	10.04.22 22:54	0:00	10.04.22 22:54	0:00	МТЗ	у		РЗА П. Прол. оп 120-121 падение сухого дерева.	нет	0	0	0	-2, снег
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	10.04.22 23:10	10.04.22 23:12	0:39	11.04.2022 0:50	0:39	КУ, земля	ну		Включено 12ТП. Самоустранилась, вкл. полностью.Пр.оп. 127-128 устранен обрыв провода.	нет	270	0,86	18	-2, снег
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	11.04.22 0:51	11.04.22 0:51	0:23	11.04.22 0:51	288:55	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмтр.	нет	483	0	16	0, пасмурно
Ам.ЭЭС	10	Февральск 220/110/10	16	11.04.22 8:18	11.04.22 8:35	0:44	11.04.22 8:55	0:44	МТЗ	ну	ну	Вкл без ТТП, вкл в 8:55. Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА П.	ф21 нет/ 1300 чел	1300	0,8	3	0, снег
Хаб.СЭС	6	НПЗ 35/6	22	11.04.22 10:31	11.04.22 10:50	1:45	11.04.22 11:10	294:53	МТЗ	нет	не произв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА П.	ПС КСК ф20 нассон/ быта нет	0	0,1	1	0, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	11.04.22 11:20	11.04.22 11:20	2:03	11.04.22 11:20	3:23	ТЭНП 2ст	у		РЗА ПП. ИМФ 16,4км фв. 13.04.22 проведен осмтр оп.79-109 без замечаний. 14.04.22 осмтр - ветки со следами КЗ под оп.84	нет	14	0	0	+2, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		11.04.22 11:52	11.04.22 12:40	0:08	11.04.22 12:40	0:08	ТЭНП 1ст, ИМФ 5,4 км фв.	ну	у	Обесточены ПС 110 Сергеевка, ПС 35 Петровка, Совхозная, Марково. РПВ усп (по прибытию ОБВ). РЗА П. На оп.32 строительство гнезда аиста.	3,5 МВт / 5522 чел / 31 фид./Благовещ р-н	5522	3,5	120	+2, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	11.04.22 15:32	11.04.22 15:32	0:05	11.04.22 15:32	0:05	Деж:ТЭНП 2ст; Лен: ТЭНП 1ст, ДЗ1з	у		РЗА ПП. ИМФ 37км ф.В от ПС Ленинск. Произведен осмтр, под оп.63 ветки со следами перекрытия.	нет	0	0	0	+4, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Центральная с отпайками	№1	11.04.22 16:14	11.04.22 18:13	0:53	11.04.22 21:07	0:53	Благовещенск: ТЭНП 1,3, ДЗЛ; Центральная: ДЗЛ, ТЭНП 3ст, ВЧТО	ну	ну	С обесточиванием ПС 110 Кирпичная. На ПС Северная АВР-10 усп. Повреждение КЛ 110 кВ (р-н ул.50лет Октября-Школьная) буровой установкой (а/м Хино гос№8996ХВ28, организация "АСЭСС"); сообщено СБ, ОВД. Лвл=6,5 км, Лбаза=0,1 км. РЗА П. / В 18:13 потребители ПС 110 Кирпичная запитаны по сети 10 кВ. В 17:59 КВЛ 110 выведена в ремонт, в 18:24 допуск бригады на отсоединение поврежденной КЛ. В 21:07 включена ВЛ-110 с отключенным поврежденным участком КЛ-110. Разработан график АВР до 01.09.22. Подписание договора будет осуществляться с ООО К-Электротехник в период 15-29.04.22. Включена в работу по нормальной схеме 02.09.22 в 16:37	ПС 110 Кирпичная по сети 10 кВ 5 МВт / 1209 чел / 4 фид./ Благовещ р-н	1209	5	48	+5, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/35/10	16	11.04.22 16:37	11.04.22 17:35	0:42	12.04.22 1:36	0:42	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=37км, Лбазы=0км. Вкл без ТТП. Оп.91/12 срыв изолятора фв, устранено. На оп.91/37 срыв изоляторов 3-х фаз сторонней техникой, виновник скрылся. Сообщено в полицию, СБ. Устранено.	школа, кот, насосн, жд/927 чел	927	0,8	27	+19, дождь
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмиртевка - Черниговка - Ярославка		11.04.22 20:39	11.04.22 20:39	0:15	11.04.22 20:39	126:13	Спасск: ТЭНП 1ст, Ярославка: НЗЗ 1ст, МТО	у		РЗА ПП. ИМФ ф."А"-0 6,3 км от ПС Ярославка. Произведен осмтр. Пр.оп.22-37 гнездование аистов.	нет	0	0	0	+12, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмиртевка - Черниговка - Ярославка		11.04.22 21:01	11.04.22 21:01	0:46	11.04.22 21:01	0:46	Спасск: ТЭНП 1ст, Ярославка: НЗЗ 1ст, МТО	у		РЗА ПП. ИМФ ф."А"-0 6,4 км от ПС Ярославка. Произведен осмтр. Пр.оп.22-37 гнездование аистов.	нет	0	0	0	+12, пасмурно

Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	11.04.22 23:48	12.04.22 2:17	1:01	12.04.22 4:01	1:01	МТО	ну	ну	РЗА П. с.Воздвиженка. Лвл=2,03 км, Лбаза=30 км. В 0:50 включен до РС-108/11, запитано 2 ТП. В 2:17 запитано еще 1ТП (ЗТП из 6 ТП). На РТП оп.11/128 гнездо. Устранено.	нет / 50чел	50	0,1	6	+8, пасм
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	12.04.22 2:50	12.04.22 3:25	1:45	12.04.22 12:04	3:39	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Воздвиженка. Лвл=12,19 км, Лбаза=30 км. В 3:25 включен без 7 ТП. В 4:50 включен без 1 ТП, вкл в 12:04. На РТП-10 на оп.№1046/50/7/33/9 гнездо птиц, в КТП1046 РУ10 повреждение опорных изоляторов ф."А,В,С" между проходными изоляторами и ВН10 КТП1046, на РТП-10 КТП1046 перегорание шлейфа ф."А,В" сторона КТП; устранено.	нет / 1500чел	1500	0,4	19	+8, дождь
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	7	12.04.22 7:30	12.04.22 10:27	0:48	12.04.22 10:27	0:55	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.41-42 убрана ветка. РЗА П.	нет / быта нет	0	0,1	3	+8, пасм
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	7	12.04.22 9:11	12.04.22 9:14	0:07	12.04.22 9:14	0:07	МТЗ	выв	у	Осмотр без замечаний.РЗА ПП.	кот/ 550 чел	550	0,3	24	+5, дождь
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	193	12.04.22 9:20	12.04.22 10:30	1:00	14.04.22 15:41	1:00	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч."ТП504-ТП604". 13.04.22 определено место повреждения - 352 м. от ТП-604. 14.04.22 повреждение устранено, в 15:41 схема восстановлена. Лвл=1,67 км, Лбаза=7,5км. РЗА П	инф.болнь (Ковид, АВР по 0,4 усн), кнс/ 2170 чел	2170	0,93	8	+3, дождь
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	12.04.22 10:20	12.04.22 11:17	2:08	12.04.22 13:34	2:08	МТЗ	не раб	не произв	РЗА П. Лвл=9,57 км, Лбаза=70 км. Вкл без 4ТП, вкл в 13:34. Оп.315 заменен поврежденный изолятор.	школа, кот/220 чел	220	0,06	6	+5, дождь
Прим.ЦЭС	10	Иванова 35/10	2	12.04.22 16:17	12.04.22 16:23	0:00	12.04.22 16:23	0:00	МТЗ	выв	у	РЗА П. Осмотр произведен 13.04.22: под. оп.33 обнаружены мертвые птицы (истребы).	нет/ 1000 чел	1000	0,18	8	+7, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	12.04.22 19:55	12.04.22 19:55	0:34	12.04.22 19:55	0:34	МТЗ	у		РЗА П. в ТП-902 повреждение КЛ 0.4 кВ ф-2 (АВ 0.4 кВ ф-2 и главный АВ не отключились) в РУ-10 кВ межфазное перекрытие на губках ПК-10.	нет	0	0	0	+6, обл
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	19	12.04.22 20:49	12.04.22 20:59	2:28	12.04.22 22:24	3:52	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. В 20:59 включен до Р-3, запитан основной потребитель. В пр.оп.288/4-288/5 убрана ветка с проводов.	кот, школа, п/з/360 чел	360	0,28		+2, дождь
Прим.СЭС	10	Чугунка 220/35/10	1	12.04.22 21:05	12.04.22 21:05	1:12	12.04.22 21:05	7:59	МТО	у		РЗА ПП. в ТП-3029 перекрытие животным (кошка).	нет	0	0	0	+3, пасм
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		13.04.22 5:09	13.04.22 5:09	0:19	13.04.22 5:09	3:28	МТО, ТНЭП 1ст, ДЗ 1з	у		РЗА ПП. Проведен осмотр: на опоре №17 гнездо аиста, под опорой подгоревшие ветки.	нет	0	0	0	+4, обл
ЮЯ ЭС	6	Аэропорт 35/6	В-6 Т1	13.04.22 6:02	13.04.22 7:43	19:21	13.04.22 7:43	19:21	АВР-6		у	На ЧТЭЦ откл В-110 1Т, с обесточиванием 1С-35кВ ЧТЭЦ. Произошло обесточивание потребителей РСК: 1/2 ПС 35 Аэропорт (Роткл=0,8 МВт/1433 чел), РЗА П. Осмотр ПС 35 Аэропорт: бл.АВР-6, СВ-6 не включился, вкл ч/з 1-41; произведена регулировка блок-контактов привода СВ-6.	0,8 МВт/ 1433 чел/Неюрнгр р-н, / 3 фид	1433	0,8	4	-17, обл
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	13.04.22 12:13	13.04.22 13:00	0:45	13.04.22 13:13	0:45	МТЗ	выв	у	Вкл без 20ТП, вкл в 13:13 без замечаний. РЗА ПП.	кот / 860 чел	860	1,1	41	+4, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	13.04.22 12:23	13.04.22 12:59	0:50	13.04.22 12:59	0:50	Ав. откл.	выв	у	Повреждение в сетях потребителя. РЗА П.	д/с / 120 чел	120	0,18	12	+5, ясно
Прим.ЦЭС	35	УМЗ - Молокозавод		13.04.22 16:35	13.04.22 17:05	1:11	13.04.22 20:05	1:11	МТЗ	ну	не произв	С обесточиванием ПС 35 Молокозавод и вед ПС 35 АРЗ; через 30 мин потребителю обеспечен резерв. Осмотр ВЛ 35 без замечаний. РЗА ПП Ч/з 3:30 восст норм.сх. На ПС 35 УМЗ произведена регулировка привода В-35 "Молокозавод".	ВЛ 35 "МЖК- Молокозавод" 5 МВт/ 30300 чел/ Уссурийск / 7 фид	30300	5	28	+11, ясно
Ам.ВЭС	6	Энергетик 35/6	1	13.04.22 20:17	13.04.22 21:10	0:57	13.04.22 22:43	4:12	Ав.откл	ну	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 22:00 без 2ТП, вкл в 22:43. Оп.7/21 отгорел шлейф фВ, устранено. РЗА П.	ПС Обувная ф10 школа, насосн, кот/ 2500 чел	2500	0,6	13	+5, облачно
Хаб.СЭС	110	Ам.ТЭЦ - Хурба, Комсомольская Хурба	С72, С94	13.04.22 23:32	14.04.22 0:39	1:13	14.04.22 20:36	1:13	АмТЭЦ 1ст ТЭНП. Комс: ВЧБ	ну	ну	/Сх.уч.сети 110 ремонтная, выведена ВЛ 110 "Ам.ТЭЦ- Комсомольская"С-71, замена изоляции/ .Обесточены ПС 110 Хурба, ПС 35 с/з Комсомольский, Болин и 1/2 вед ПС 35 Сортировка. В 0:39 на ПС 110 Хурба (по прибытию ОББ) отключен ЛР 110 «Ам.ТЭЦ» (С-72), включена ВЛ 110 кВ «Комсомольская-Хурба», все потребители запитаны. Ост.откл ВЛ 110 «Ам.ТЭЦ-Хурба» (без нагрузки), вкл в 14.4.22 в 20:36, пр.оп. 64-65 устранен обрыв провода фС, наложен бандаж на провод фВ (распушение). РЗА П.	Комсом, Амурск р-ны, 7578 чел/ 26 фид	7578	7,4	83	+2, облачно
Ам.ЦЭС	110	Возжаевка - Ромны		14.04.22 5:13	14.04.22 5:46	0:46	14.04.22 5:46	0:46	ТНЭП 1ст, МТЗ-1	ну	у	Обесточены ПС 110 Ромны, ПС 35 Холлатская, Знаменка. Ч/з 33 мин РПВ усп, потребители запитаны. Произведен осмотр, на оп.124 остатки гнезда, ветка со следами перекрытия. РЗА П.	Ромненский р-н/ 6230 чел/21 фид	6230	2	109	-2, облачно
Прим.ЮЭС	110	Западная - Давыдовка		14.04.22 9:19	14.04.22 9:19	1:53	14.04.22 9:19	1:53	Давыдовка: НЗЗ 2ст, Западная: ДЗ 1ст., ТНЭП 1ст.	у		ИМФ ф."С"-0 6.6 км от ПС Западная. На оп.41 (промеж), разрушение подвесного изолятора - фарфор, 1 из 7. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+5, ясно
Хаб.СЭС	6	Ч 35/6	66	14.04.22 11:52	14.04.22 12:13	0:00	14.04.22 12:13	0:00	МТЗ	выв	у	РЗА П. Повреждение на вед. ТП	больница / 200 чел	200	0,294	4	+2, ясно

Хаб.ЦЭС	110	Хор 110/35/6	В-110 "Красицкая" (С-29)	14.04.22 18:19	14.04.22 18:55	3:53	15.04.22 1:09	3:53	3 ст.ТЭМП	ну	ну	РЗА П. Обесточены: ПС 110 кВ Хор, ПС 110 кВ Гродеково, ПС 35 кВ Перелавка, ПС 35 кВ Черниве. В 18:50 на ПС 110 кВ Хор отключен ЛР-110 Гродеково, включен В-110 "Красицкая", запитаны ПС Хор, ПС Черниве. В 18:55 на ПС Корфовская включен В-110 "Гродеково", все потребители запитаны. Отключена ВЛ-110 Хор-Гродеково (С-27), 19:14 ВЛ-110 С-27 выведена в ремонт. Лвл=13 км, Лбаза=5 км. Произведен осмотр ВЛ 110 «Хор-Гродеково» (С-27): на оп.27 ф.В птичье гнездо, ветки на проводах ВЛ, устранено, в 1:09 вкл в работу.	ВЛ 110 "Корфовская-Гродеково"	Лазовский р-н / 26070 чел / 32 фид	26070	12	177	+6, ветер
Прим.ЮЭС	35	Депо - Пристань		14.04.22 20:18	14.04.22 23:05	0:49	15.04.22 16:17	0:49	ПС Пристань (вед): МТЗ	ну	не произв	С обесточиванием ПС 35 Дедо (Осмотр оборудования ПС без замечаний). Ч/з 2:47 на вед ПС 35 Пристань вкл СВ-35, запитаны потребители ПС 35 Дедо. Остается отключена ВЛ 35 "Смоляниново/г – Новороссия – Дедо – Васильки" Лвл=20 км, Лбаза=50 км. (без нагрузки, вед ПС 35 Васильки в 23:05 запитана от ДГ). На уч-ке ВЛ 35 Смоляниново/г-Дедо пр.оп. 87-88 прохождение пала, подгар и падение дерева на провода, на оп. 88 разрушение изолятора ф.В. Устранено, схема восстановлена	Смоляниново / 2570 чел	2570	2,35	18	+6, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп.Дмитриевка		15.04.22 0:08	15.04.22 0:08	1:38	15.04.22 0:08	1:38	Ярославка: ДЗ 1з, ТНЭМП 1ст Ключи: ДЗ 3з	у		ИМФ 6,4км фА от ПС Ярославка. В пр.оп.19-35 скопление аистов, на оп.35 новое строящееся гнездо, под опорой подгоревшая трава. РЗА П.		нет	0	0	0	+4, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Насосная	15.04.22 10:04	15.04.22 10:04	3:40	15.04.22 10:04	3:40	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход, замечаний нет.		нет	0	0	0	+2, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	15.04.22 11:29	15.04.22 12:48	0:51	17.04.22 14:38	0:51	"земля" от КУ			РЗА П. Лвл=5,45 км, Лбаза=68 км. Выделен головной участок КЛ6 между ПС и ЦРП-101 без нагрузки, все запитано. Отсоединен уч-к оп.2 - ЦРП-101, испытания выдержал. 16.04.22 выполнен монтаж кабельной вставки 15м, соединительной и концевой муфт бкВ, проведены испытания. 17.04.22 вкл. по норм. ск.	ф. 42 Береговая-1	школа, дс / 250 чел	250	1,4	10	+6, ясно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	6	15.04.22 17:42	15.04.22 18:03	0:57	15.04.22 18:03	2981:05	МТО	выв	у	РЗА ПП. Обход 18.04.22, замечаний нет.	котельная / 650 чел	650	0,3	14	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	15.04.22 18:14	15.04.22 18:39	0:15	15.04.22 18:39	0:15	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Обход 18.04.22, следы пала в прол. оп. 52-53.	нет / 183 чел	183	0,1	7	+12, ясно	
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	15.04.22 21:22	15.04.22 21:23	0:50	15.04.22 21:23	0:50	МТЗ	выв	у	РЗА П. Пр.оп.346-347 упавшее дерево	котельная, школа, мед.пункт / 1103 чел	1103	0,5	19	+6, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево/г - Манзовка		15.04.22 22:31	15.04.22 22:41	0:32	15.04.22 23:18	0:32	Ярославка: НЗЗ 3 ст. ИМФ ф.А-0 5,1 км. М: МТО, НЗЗ 2ст. ИМФ ф.А-0 29,1 км	ну	у	РЗА П. Обесточивалась вед.ПС Сибирцево/г. В 22:41 на ПС Ярославка РПВ усп, потребитель запитан, в 23:18 на ПС Манзовка РПВ усп, транзит восстановлен. Опора №27 гнездование аиста (уч-к ВЛ-110 Ярославка-Сибирцево/г). По информации от РЖД зафиксирована остановка одного грузового подвижного состава.	РЖД	0	4,8	0	+5, ясно	
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	16.04.22 5:55	16.04.22 5:55	0:08	16.04.22 5:55	0:08	МТЗ	у		РЗА ПП. В пр.оп.141/2-141/3 падение дерева, без повреждения ВЛ.		нет	0	0	0	0, снег, ветер
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	16.04.22 8:50	16.04.22 9:31	0:43	16.04.22 11:28	0:43	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Включен до ЛР-168, запитано 44ТП из 64х. В 10:19 включен без 4ТП. Оп.7/6 слетел изолятор. Устранено, все включено	ф.2 Чигири	котельная, осветление воды БТЭЦ, дальнепривод, аэр опорт / 500 чел	500	0,9	64	+1, ветер
Прим.ЮЭС	10	Новый мир 110/10	4	16.04.22 10:10	16.04.22 13:02	7:52	16.04.22 13:02	379:36	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Повреждение на вед.уч-ке	школа, котельная / 1300 чел	1300	0,92	23	+4, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/35/10	10	16.04.22 12:19	16.04.22 12:27	4:49	16.04.22 12:27	4:49	МТЗ	ну	у	РЗА П. 16.04.22 произведен осмотр ВЛ в пр.158/18 - 158/68 - повреждений не обнаружено. 17.04.22 под РТП-3057 оп. 96/46/9 обнаружена птица.	насосная, котельная, школа / 4268 чел	4268	2,46	43	+11, ясно	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	24	16.04.22 14:40	16.04.22 14:42	0:44	16.04.22 14:42	0:54	МТЗ-1	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед.уч-ке	нет / 160 чел	160	0,1	9	+5, ветер	
Ам.ЦЭС	110	Возжаевка - Ромны		16.04.22 16:05	16.04.22 16:23	1:20	16.04.22 16:54	63:35	1 ст НЭМП, МТЗ	ну	у	РЗА П. Обесточены ПС-110 Ромны, ПС-35 Знаменка, Холлатское. Потребителю обеспечен резерв по 35 кВ. В 16:54 РПВ линии успешно. Оп. 150 строительство гнезда аиста.	ВЛ-35 Возжаевка - Ромны	часть Ромненс р-на / 6230 чел / 24 фид	6230	1,74	109	+7, мокрый снег, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	16.04.22 16:39	16.04.22 19:22	1:21	17.04.22 1:01	7:22	"земля" от КУ			РЗА П. Лвл=25,12 км, Лбаза=68 км. Включен без 4ТП (долго ждали персонал МЭС на ПС для лиски "земли", ЦУС МЭС разрешение на работу с "землей" не дает). В 00:05 включен до РЛ оп.196/1, (без 2 ТП). В 01:01 включен без вед, отпайки на СТП-Карьер, повреждение на вед. отпайке	котельная, теплпункт / 270 чел	270	0,3	12	+6, ясно	

Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	11	16.04.22 19:16	16.04.22 19:30	0:39	16.04.22 19:30	1:56	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр 19.4.22, ветка на земле прол. оп. 14-14/1.		школа, дс / 1124 чел	1124	0,54	15	+9, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	16.04.22 22:38	17.04.22 1:47	4:38	17.04.22 1:47	4:38	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=11,8 км, Лбаза=90 км. Повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ на оп.1, отсоединен,подключен резервный кабель, фидер включен в работу, потребитель запитан		нет / 100 чел	100	0,15	6	+2, дождь, ветер
Прим.ЦЭС	110	Промышленная - Полевая		17.04.22 7:06	17.04.22 7:06	0:56	17.04.22 7:06	0:56	Полевая: НЗЗ 1ст, НЗЗ 2ст. Пром: НЗЗ 1ст	у		РЗА П. ПС Полевая: ИМФ ф.А=5,1 км. Осмотр 18.4.22: в пр. оп. 95-97 обнаружены следы прохождения пала, других замечаний не выявлено.		нет	0	0	0	+3, ясно
Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	27	17.04.22 10:11	17.04.22 10:45	0:21	17.04.22 11:27	0:21	КУ "Земля"			РЗА П. с. Чигири. Вкл. без 6-ти ТП. На оп.120/7 снят наброс проволоки (строительство гнезда сороки). Потребитель запитан полностью.		котельн. /350 чел	350	0,5	17	+8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	17.04.22 16:57	17.04.22 16:59	0:00	17.04.22 16:59	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА П. п. Кролевцы, с. Ясное. Обрыв провода ф.-А в пр. оп. 59/1-59/2 в результате воздействия техники (техники на месте нет), вызвана полиция. Устранено в 17:39.		ЦТП / 480 чел	480	0,5	15	+14, пасм
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	17.04.22 17:44	17.04.22 20:40	0:20	18.04.22 1:14	3:35	МТО	нет	не произв	РЗА П. Лвл=19 км, Лбаза=13 км. с.Меркушевка, Дмитриевка. Падение анк. опоры №162/3 на отпайке в результате подвижки грунта. На оп.162 разобраны шлейфа, вкл. без 2-х ТП быт. Устранено, все включено, схема восстановлена.		котельная, ретрансл. / 717 чел	717	0,2	7	+12, пасм
Прим.СЭС	6	Черемшаны 110/6	3	17.04.22 20:22	17.04.22 20:36	0:17	17.04.22 20:36	0:17	МТЗ	ну	у	РЗА П. Обход 18.04.22, упавшее дерево в прол. 2-3.		нет / 30 чел	30	0,03	1	+7, пасм
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп.Дмитриевка		17.04.22 23:15	17.04.22 23:15	5:10	17.04.22 23:15	5:10	Ярославка: МТО, ТНЗНП 1ст Ключи: ВЧТО	у		РЗА П. ИМФ 6,7км фА от ПС Ярославка. Осмотр 18.4.22, гнездование аистов в пр. оп. 19-31, на оп.30 обнаружены следы электродугового перекрытия и строящегося гнезда аиста.		нет	0	0	0	+4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	17.04.22 23:37	18.04.22 0:17	0:00	18.04.22 3:16	0:00	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Включен без 4ТП. В 3:16 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. В результате пала повреждена опора №51/55/1 (оборудование выведено из эксплуатации, восстанавливаться не будет).		школа, котельная / 1752 чел	1752	1,3	24	+5, облачно
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Возжаевка		18.04.22 4:18	18.04.22 4:18	0:00	18.04.22 4:18	0:00	1 ст. НЗНП, МТО	у		РЗА П. Оп. 21 строится гнездо, под опорой ветки.		нет	0	0	0	+1, ясно
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	16	18.04.22 6:50	18.04.22 6:50	0:16	18.04.22 6:50	0:16	МТО	у		РЗА П. Повреждение на вед. уч.		нет	0	0	0	+1, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	18.04.22 15:11	18.04.22 15:56	1:00	18.04.22 15:56	1:00	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. г.Фокино. Включен частями. Обход без замечаний		Пож. депо, бойлерная, насосная / 1400 чел	1400	0,9	10	+12, ясно
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		18.04.22 21:31	18.04.22 21:31	0:49	18.04.22 21:31	0:49	Центральная: 1 ст. ТНЗНП Волково: 1,3 ст ТНЗНП ВЧТО	у		РЗА П. ИМФ: фВ-0 7.1 км от ПС Волково. Произведен осмотр: на оп.55 гнездо, под опорой подгоревшие ветки, без повреждения ВЛ.		нет	0	0	0	+5, ясно
Прим.ЮЭС	10	Силикатная 35/10	26	19.04.22 12:14	19.04.22 13:53	1:32	19.04.22 13:53	26:36	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Лбаза=50км, Лвл=9,1км. с.Раздольное. Запланирован обход до 22.04.22		школа, КНС / 250чел	250	0,3	15	+12, пасм
ЭС ЕАО	10	Будукан 35/10	107	19.04.22 13:04	19.04.22 13:47	0:32	19.04.22 13:47	0:32	МТЗ	ну	ну	РЗА П. п.Будукан. Повреждение на вед. ТП.		котельн, школа / 150чел	150	0,2	3	+5, обл
Прим.СЭС	6	Сержантово 35/6	18	19.04.22 13:49	19.04.22 14:20	0:05	19.04.22 14:20	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА П. с.Смычка. В пр.оп.2-3 ветка со следами перекрытия.		школа / 75чел	75	0,2	3	0, ясно
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		19.04.22 15:00	19.04.22 15:38	1:23	20.04.22 16:13	5:43	Спасск: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст, Мучная: НЗЗ 1ст	ну	ну	РЗА П. ИМФ ф.С-0 32,2 км от ПС Спасск, длина ВЛ 53 км. В 15:38 на ПС Мучная включен СВ 10, 2С 10 кВ запитана от Т-1, все потребители запитаны. Произведен обход в пр. оп. 54-58, 62-93, на траверсе оп.76 гнездо аиста без касаний ветками проводов и изоляции, других замечаний не выявлено. В 22:30 ВЛ 110 кВ опробована от ПС Спасск unsuccessfully (на ПС Спасск: ДЗ 1ст., ТНЗНП 1ст, ИМФ ф."С-0" 32,4 км), видели вспышку около оп.75 и оп.76 (изоляция полимерная). 20.4.22 в 00:54 ВЛ 110 Спасск-Мучная выведена в ремонт. Произведен осмотр: под оп.74 обнаружена ветка со следами перекрытия, больше замечаний не выявлено. ВЛ-110 вкл. в работу.	ВЛ-110 Вадимовка-Мучная	Черниговский р-н, 4273чел / 3 фид	4273	0,67	6	+12, обл
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Строительство	19.04.22 16:46	19.04.22 16:46	1:28	19.04.22 16:46	1:28	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход на 22.04.22		нет	0	0	0	+8, ясно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	3	19.04.22 17:30	19.04.22 17:40	0:47	19.04.22 17:40		МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Обход 20.04.22, замечаний нет.		школа, котельн / 700чел	700	0,1	7	+14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 РКЛ на оп.207	19.04.22 17:50	19.04.22 18:56	0:26	19.04.22 18:56	0:26	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Молчановка, Слинкино, ключ Романовский. Обход без замечаний.		школа, скважина, котельн / 245чел	245	0,2	11	+8, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	19.04.22 19:52	19.04.22 20:10	0:00	19.04.22 21:53	42:19	"земля" от КУ			с.Сергеевка, Ястребовка, Южная, Сергеевка. Включён до РЛ-2 на оп.80, без 4-х ТП. В 21:53 включён полностью, "земля" самоустранилась. Повреждение на вед. КТП-П Ратное: под вводом 6 кВ обнаружена обгоревшая птица.		котельн / 281чел	281	0,5	16	+8, пасм

Прим.ЮЭС	10	Посыет 35/10	В-10 Т2	19.04.22 20:10	19.04.22 20:33	2:21	19.04.22 20:33	2:21	МТЗ	нет	у	РЗА Н. Обесточилась 2С-10кВ. Одновременно отключился вед. ф.11. Включено без вед. ф.11/вкл. в 21:43/. Проведена проверка РЗА, по В10 Т-2 выполнена регулировка реле прямого действия (тип РТВ).	Хасанский р-н, 1124чел / 4 фид	1124	2,33	30	+10, ясно
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		20.04.22 7:10	20.04.22 7:10	318:17	20.04.22 7:10	318:17	Центр: 1 ст. ТНЭП. Волк: 1,3 ст ТНЭП ВЧТО.	у		РЗА П. ПС Центральная: ИМФ: ф А-0 11,57 км. Произведен осмотр: на оп.42 гнездо.	нет	0	0	0	+7, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	20.04.22 7:20	20.04.22 7:21	1:05	20.04.22 7:21	6:33	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Обход без замечаний.	нет / 100 чел	100	0,8	19	+15, ветер
Прим.ЗЭС	35	Тихменеве 35/10	Т1	20.04.22 12:30	20.04.22 12:54	7:39	20.04.22 12:54	12:36	МТО		у	РЗА Н. При рем. схеме: ПС Кировка питалась по ВЛ-35 Лесозаводск - Тихменеве и Лесозаводск - Уссури. Отключился ОДКЗ-35 Т1, В-10 Т1. (Отключалась ВЛ-35 Лесозаводск-Тихменеве, АПВ усп; на ПС Шмаковка отключался В-35 Тихменеве от МТЗ, РПВ усп. в 12:47). Обесточилась однотрансформаторная ПС Тихменеве. Одновременно отключился ф.3 /вкл. в 13:39/. Излишняя работа МТО Т-1 ПС Тихменеве при близком К.З. на отходящем фидере.	Лесозаводской р-н, 419чел / 3 фид	419	0,7	5	+24, ветер
Прим.ЗЭС	10	Тихменеве 35/10	3	20.04.22 12:30	20.04.22 13:39	0:00	20.04.22 13:39	0:00	МТО	нет	у	РЗА ПН. с.Тихменеве. Осмотр 21.04.22: следы КЗ на шлейфах 10 кВ ТП-1061. Проведена проверка РЗА, замечаний не выявлено	нет / 504чел	504	0,1	5	+24, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	4	20.04.22 12:55	20.04.22 17:55	0:10	20.04.22 17:55	1:15	МТО	ну	ну	РЗА П. Лвл=77,35 км, Лбаза=45 км сПавловка, Изюбринный, Уборка, Антоновка, Ленино, Шумный. В пр.оп.104-106 падение дерева, на оп.105 излом траверсы, срыв изоляторов с проводом. Устранено.	котельн, школа, д/с / 1903чел	1903	0,21	20	+24, ветер
Прим.ЗЭС	35	Уссури 35/10	СВ-35, В-35 Кировка	20.04.22 12:58	20.04.22 13:16	13:40	20.04.22 13:16	13:40	СВ-35: 6/6, В-35 Кировка: МТЗ		у	РЗА ПН. Обесточилась ПС Уссури (Т1 в работе, Т2 резерв). Излишняя работа МТО Т-1 ПС Тихменеве при близком К.З. на отходящем фидере.	Лесозаводской р-н, 1294чел / 6 фид	1294	2	20	+24, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	20.04.22 13:11	20.04.22 13:11	0:47	20.04.22 13:11	5:56	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+24, ветер
Прим.СЭС	110	Реттиховка - Арсеньев-2		20.04.22 13:37	20.04.22 13:37	3:20	20.04.22 13:37	3:20	Арсеньев-2: ВЧБ Реттиховка: ВЧБ, ДЗ 1ст.	у		РЗА П. ИМФ ф.В,С 43.5км от ПС Арсеньев-2. Произведен осмотр ВЛ: в пр.оп.150-151 обнаружено упавшее дерево (осина), повреждения электрооборудования нет.	нет	0	0	0	+24, ветер
Прим.ЗЭС	35	Тихменеве 35/10	Т1	20.04.22 14:21	20.04.22 14:48	19:44	20.04.22 14:48	19:44	МТО		у	РЗА Н. При рем. схеме: ПС Кировка питалась по ВЛ-35 Лесозаводск - Тихменеве и Лесозаводск - Уссури. Отключился ОДКЗ-35 Т1, В-10 Т1. (Отключалась ВЛ-35 Лесозаводск-Тихменеве, АПВ усп). Одновременно отключился ф.2. Обесточилась однотрансформаторная ПС Тихменеве. Включено без ф.2 /вкл. в 18:48, произведен осмотр ВЛ ф.2: РК-9 оп.7 флейфа ф.А и ф.В схлест при порывах ветра./ Излишняя работа МТО Т-1 ПС Тихменеве при близком К.З. на отходящем фидере.	Лесозаводский р-н, 923чел / 3 фид	923	0,8	10	+23, ветер
Прим.ЗЭС	35	Уссури 35/10	СВ-35, В-35 Кировка	20.04.22 14:21	20.04.22 14:59	0:29	20.04.22 14:59	0:29	МТЗ		у	РЗА Н. Обесточилась ПС Уссури (Т1 в работе, Т2 резерв). Излишняя работа МТО Т-1 ПС Тихменеве при близком К.З. на отходящем фидере.	Лесозаводской р-н, 1294чел / 6 фид	1294	2	20	+23, ветер
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	20.04.22 14:45	20.04.22 14:48	208:56	20.04.22 14:48	208:56	МТЗ	ну	у	РЗА П. г.Лесозаводск, с.Тургенево, Лесное. Проведен осмотр 21.04.22, обнаружено - падение верхней части дерева в пр.опор 138-138/1	котельн, насосная / 325чел	325	0,1	11	+25, ветер
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		20.04.22 14:55	20.04.22 15:16	1:03	20.04.22 15:16	1:03	ТЭП 2,3ст	ну	у	РЗА П. ВЛ отключалась 5 раз, АПВ усп, на шестой раз АПВ не усп. Обесточено 4 ПС 110кВ, 4 ПС 35 кВ. ИМФ ф.А-0 36,8км. 21.04.22 произведен осмотр – в пролете опор 191-192 под ВЛ ф.А обнаружено дерево (орех). Произведена чистка просеки 21.04.22 в 19:00.	Красноармейский р-н / 14816чел/23 фид.	14816	11	132	+25, ветер
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	20.04.22 14:57	20.04.22 17:52	1:24	20.04.22 20:41	1:24	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Лвл=36,9 км, Лбаза=25 км. с.Ласточка, Емельяновка. В 17:52 включены СТП, 3 КТП (П/З) были запитаны от ДГ. В 20:41 включен полностью. 28.04.22 произведена чистка просеки в пр. оп.214-214.	п/з, котельн / 238чел	238	0,1	12	+25, ветер
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		20.04.22 15:22	20.04.22 17:27	0:00	20.04.22 23:28	0:00	ТЭП 2ст	ну	не произв	РЗА П. Лвл=80 км. Обесточено 4 ПС 110кВ, 4 ПС 35 кВ. ИМФ ф.А-0 36,8км. В 17:27 ВЛ-110 включена в неполнофазный режим. В 18:30 допущена бригада для осмотра. Произведен осмотр ВЛ до оп. 162 замечаний не выявлено, в 23:28 ВЛ 110 кВ Иман Новопокровка включена в нормальный режим. 21.04.22 произведен осмотр – в пролете опор 191-192 под ВЛ ф.А обнаружено дерево (орех). Произведена чистка просеки 21.04.22 в 19:00.	Красноармейский р-н / 14816чел/23 фид.	14816	11	132	+25, ветер
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	5	20.04.22 15:41	20.04.22 21:21	0:55	20.04.22 21:21	0:55	МТЗ	выв	нд	РЗА П. Лвл=3,9 км, Лбаза=25 км. В результате пала повреждена оп.1, требуется замена. В 19:06 допущена бригада для замены опоры. В 21:21 устранено, потребитель запитан.	котельн / 210чел	210	0,03	4	+25, ветер
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		20.04.22 20:41	20.04.22 20:41	3:51	20.04.22 20:41	4:49	Центр: 1 ст ТНЭП, ТО. Волк: 1,3 ст ТНЭП, ВЧТО	у		РЗА ПП. ПС Центральная: ИМФ ф С-0 11,5км. Осмотр 21.4.22: на оп.42 гнездо.	нет	0	0	0	+8, пасм

Хаб.ЦЭС	10	Осиновая речка 110/35/10	7	21.04.22 6:33	21.04.22 7:03	0:15	21.04.22 10:20	1:20	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=12 км, Лбаза=52 км. с.Осиновая речка. Вкл. без 3-х ТП дачи. В пр. оп. № 73-74 дерево на проводах (осина). Устранено.		нет / 359 чел	359	0,06	13	+12, ветер
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	21.04.22 7:28	21.04.22 9:10	1:45	28.04.22 21:12	99:25	МТО	нет		РЗА П. Повреждение КЛ-10 на участке ПС-РП80204. /23.4.22 определен МП 270м от РП80204, 26.4.22 разработан котлован. 27.4.22 перед монтажом муфт ВВ исп. выдержала. 28.4.22 смонтирована каб. вставка 5 м и 2 соед. муфты, в/в испытания выдержала, включен в работу	ф-31	нет / 4100 чел	4100	0,6	11	+4, ясно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	по ф.7 в ТП-7022 В-6	21.04.22 15:33	21.04.22 15:33	0:32	21.04.22 15:33	0:32	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Произведён обход опоры 95/44 деревянная обрушение траверсы, провис провода фаза "В", при ветре касание с проводом фаза А		2 котельные, школа / 404 чел	404	0,3	19	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 РКЛ на оп.207	21.04.22 16:23	21.04.22 17:13	0:30	21.04.22 17:13	0:30	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		школа, скважина, котельн / 245чел	245	0,2	11	+20, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	21.04.22 17:20	21.04.22 20:23	0:18	30.04.22 1:12	0:18	МТО	нет	ну	РЗА П.Лвл=3,3 км, Лбаза=65 км. (По фидеру частично запитана нагрузка ф-13 Топаз Лвл=13 км). В 20:23 включен с выделенным участком КЛ КТП-80015-ТП-1016А, без 3-х ТП. В 23:03 включены все потребители. 22-25.04.22 не занимались. 26.4.22 определено МП, 140 м от КТП-80015. 29.4.22 МП подтверждено 140 м от КТП-80015, кабель откопан, разрезан, испытан в обе стороны испытание выдержал. 30.4.22 в 0:50 произведён монтаж вставки 5 м и 2 соединительных муфты. Вкл. в работу.	г.Большой Камень / 1000 чел	1000	0,7	16	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	21.04.22 18:04	21.04.22 20:01	1:05	22.04.22 13:19		КУ "Земля"			РЗА П. В пр.оп.75-76 повреждён кабель сторонними лицами при забивании столба для установки ограждения, сообщено в полицию, СБ. В 20:01 включен до оп.73 без 3-х ТП. В 21:57 все потребители запитаны от резерва. 22.04.22 в 6:41 произведён монтаж соединительной муфты, испытан. В 13:19 восстановлена нормальная схема. Лвл=8,86 км, Лбаза=18 км	ф.27 ПС Де-Фриз	котельная / 154 чел	154	0,5	24	+15, ясно
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		21.04.22 23:13	21.04.22 23:13	2:46	21.04.22 23:13	2:46	ТНЗНП 1,3ст, ТО, ВЧТО		у	РЗА П. ИМФ ф.А-0 11,95км от ПС Центральная. На опоре 42 гнездо.		нет	0	0	0	+6, пасм
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	173	22.04.22 3:46	22.04.22 5:08	0:00	22.04.22 11:29	0:00	МТО	нет	не произв	РЗА П. В 5:08 запитано от резерва кроме 2-х ТП, основной потребитель запитан. В 6:00 включены все потребители, Лвл=1,87 км, Лбаза=7,5 км. Повреждение на вед. участке	ф.193	нет / 384 чел	384	0,34	4	+5, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	8	22.04.22 10:21	22.04.22 10:28	0:28	22.04.22 10:28	0:28	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.		школа, д/с / 250 чел	250	0,7	6	+11, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	22.04.22 10:29	22.04.22 10:35	1:52	22.04.22 10:35	1:52	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Проведен осмотр: ДКР пр. 8-9, 119-119/1, 122/1-122/3, 136-138		школа, котельная / 900 чел	900	0,35	13	+11, пасмурно
Хаб.СЭС	6	Центральная 35/6	по ф.3 ЦРП-1 В-6 ф-3	22.04.22 12:21	22.04.22 12:36	1:18	22.04.22 13:21	1:18	МТЗ	нет	у	РЗА П. Повреждение резервной КЛ 6 кВ от ТП-49 до ТП-52 (на Х.Х.). Определено МП: 130 м от ТП-49. 26.04.22 устранено.		д/с, КНС / 3798 чел	3798	1,217	12	+2, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	22.04.22 14:22	22.04.22 18:52	0:10	24.04.22 14:33	0:10	МТО	нет	не произв	РЗА П. На оп.№1 повреждение штыревого изолятора по КВЛ 10 "ПС-РП203". Заменен.	ф-15	госпиталь / 230 чел	230	0,15	7	+11, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	22.04.22 14:22	22.04.22 17:22	0:00	23.04.22 19:26	17:44	МТО	нет	ну	РЗА П. Повреждение КЛ 10 "ПС-ТП82069". Все потребители запитаны от резерва.Поврежденный КЛ заменен, вкл в работу.	ф-21	КНС, н/с / 1400 чел	1400	0,95	10	+11, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	22.04.22 14:45	22.04.22 16:35	0:41	23.04.22 19:36	3:20	МТО	нет	не произв	РЗА П. Повреждение КЛ 10 "ПС-РП80201", стороной организацией при проведении земляных работ по строительству ограждения СОШ №259, /23.4.22 МП откопано, произведен монтаж каб.вставки, испытан, вкл в работу/	ф-11	котельная, госпиталь / 520 чел	520	0,9	13	+11, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	14	22.04.22 15:00	22.04.22 15:45	0:00	22.04.22 17:03	1:56	КУ "Земля"			РЗА П. На оп.№4 разрушился изолятор ф.С, провод лег на траверсу. Устранено.	ф-28	г.Большой Камень / 1200 чел	1200	0,4	7	+8, дождь
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	2	22.04.22 15:55	22.04.22 18:24	0:27	22.04.22 18:24	0:27	КУ "Земля"			РЗА ПП. В полете опор 43-44 ветви дерева касаются провода.		нет	0	0,1	2	+11, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Хасанская 35/10	3	22.04.22 15:57	22.04.22 18:10	0:17	22.04.22 19:50	0:42	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. В 18:10 включен отключенным РЛ-1 оп 45/1 (отпайка на Автопереход), запитано 3 ТП из 7 (включена основная нагрузка). В 18:55 включен до оп. 45/224/1, осталось обесточено 2 ТП. В 19:50 включен полностью. 26.04.22 обнаружена птица на РЛ оп. №45/225 фаза С, снята опер. штангой.		школа / 125 чел	125	0,17	7	+10, ветер
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	7	22.04.22 17:14	22.04.22 17:30	0:20	22.04.22 17:30	81:49	МТЗ	ну	у	В ТП-5086 обнаружен мертвый хорёк на тр-ре. РЗА П.		котельная, школа, больница / 595 чел	595	0,63	18	+8, дождь

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	22.04.22 18:56	22.04.22 19:11	0:31	22.04.22 19:11	4:30	МТО	нет	не проивз	С нагрузкой ф-13 Промысловка. В ТП82006 РУ10 яч.5 повреждение ВН16 Т-2, нагрузка в ТП 82006 переведена на Т-1	2 школы, котельная, в/ч / 2530 чел	2530	2	31	+10, пасмурно	
Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	4	22.04.22 19:53	22.04.22 19:59	0:53	22.04.22 19:59	1:31	МТЗ	выв	у	РЗА П. Повреждение на вед. участке.	нет / 55 чел	55	0,1	1	+10, пасмурно	
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		23.04.22 4:59	23.04.22 4:59	0:14	23.04.22 4:59	0:14	Центральная: ТНЭП 1ст Волково: ТНЭП 1,3ст, ВЧТО	у		РЗА П. ИМФ ф.С-0 5,4 км. На оп.42 гнездо.	нет	0	0	0	+4, пасм	
Прим.ЦЭС	110	АТЭЦ - Уссурийск-1		23.04.22 6:12	23.04.22 6:12	0:08	23.04.22 6:12	0:48	АТЭЦ: НЗЗ 1ст Уссурийск1: НЗЗ 1ст	у		ИМФ ф.В-0 9,9 км от АТЭЦ. Произведен осмотр, под оп.41 обнаружена птица. РЗА П.	нет	0	0	0	+8, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		23.04.22 7:01	23.04.22 7:01	3:07	23.04.22 7:01	3:07	Центр: ТНЭП 1ст, Волк: ТНЭП 1,3ст, ВЧТО	у		РЗА ПП. ИМФ ф.С-0 6,4 км.	нет	0	0	0	+4, пасм	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	6	23.04.22 9:00	23.04.22 9:00	0:15	23.04.22 9:00	6:11:23	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+8, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		23.04.22 10:57	23.04.22 10:57	0:20	23.04.22 10:57	0:20	Цент: ТНЭП 1ст, Волк:ТНЭП 1,3ст, ВЧТО	у		ИМФ 6,2км, ф.С. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+9, облачно	
ЭС ЕАО	10	Будукан 35/10	107	23.04.22 12:27	23.04.22 13:25	1:37	23.04.22 13:25	1:37	МТЗ	ну	ну	Повреждение на ведомственном ТП. МП. РЗА П.	школа, кот/ 150 чел	150	0,2	3	+8, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	23.04.22 13:01	23.04.22 13:50	2:56	23.04.22 13:50	3:62:45	МТЗ	выв	у	Осмотр без замечаний. РЗА ПП.	тепл.пункт, д.дом/ 670 чел	670	0,3	8	+13, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	35	23.04.22 13:19	23.04.22 14:07	1:06	28.04.22 23:35	1:06	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч."ПС-ЦРП102" в 160 м. от ЦРП102. Лвл=875 м. РЗА П. 25.4.22 разработан котлован, видим повр нет, требуется ВВ исп. 28.4.22 монтаж каб. вставки 25 м и двух соед. муфт на участке КЛ6 ПС Береговая-2 - ЦРП-102, устранено.	ф16	нет/ 550 чел	550	0,7	5	+13, ясно
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	23.04.22 13:22	23.04.22 13:29	0:44	23.04.22 13:29	0:44	МТО	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед. участке.	нет/ 1500 чел	1500	0,5	19	+17, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		23.04.22 13:26	23.04.22 13:26	0:06	23.04.22 13:26	0:06	Цент: ТНЭП 1ст, Волк:ТНЭП 1,3ст, ВЧТО	у		ИМФ 5,7км, ф.С. РЗА ПП. НО заявка на вывод ВЛ с погашение ПС Владимировка-разборка шлейфов на опоре 28 для снятия угрожающих гнезд с участка линии - от опоры 28 до ПС 110 кВ Волково 17:00 23.4.22-15:00 23.4.22, В 17:33 ПС Владимировка запитана	нет	0	0	0	+10, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	23.04.22 16:13	23.04.22 18:14	0:31	24.04.22 13:10	0:31	КУ, земля			РЗА ПП. Вкл без 4ТП. В 23:35 включен с отключенным СТП-81192 (вышка связи МТС), вкл в 13:10 24.4.22. Осмотр без замечаний	тепл.пункт, д.дом/ 670 чел	670	0,3	8	+13, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	23.04.22 17:17	23.04.22 18:13	0:16	23.04.22 18:13	0:16	МТО	ну	у	РЗА ПП.	кот/154 чел	154	1	21	+15, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	23.04.22 18:29	23.04.22 18:35	3:46	23.04.22 18:35	8:25	МТЗ	нет	у	Обход без замечаний РЗА ПП.	школа, кот/ 236 чел	236	0,21	12	+14, ясно	
Ам.ЦЭС	10	РП Грибское	3	23.04.22 18:30	23.04.22 18:49	0:06	23.04.22 18:49	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Под оп.31 птица (сорока).	нет/ 50 чел	50	0,1	5	+7, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	23.04.22 18:47	23.04.22 18:49	0:33	23.04.22 18:49	0:33	МТЗ	ну	у	Осмотр до 29.04.22. РЗА ПП.	насосн БТЭЦ/300 чел	300	0,5	11	+5, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	42	23.04.22 18:47	23.04.22 20:07	1:32	23.04.22 21:11	1:32	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. В 20:07 включили с отключенным ЛР-214 (обесточено 6 ТП). В 21:11 ЛР-214 включен. Повреждение на вед. отпайке	БТЭЦ осв воды/ 200 чел	200	0,4	13	+5, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	23.04.22 19:30	23.04.22 19:34	0:05	23.04.22 19:34	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	больн, школа, кот/783 чел	783	0,5	29	+12, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	17	23.04.22 19:49	23.04.22 19:53	3:06	23.04.22 19:53	3:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. На оп.114 гнездо.	нет	0	0,07	5	+7, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	23.04.22 19:52	23.04.22 19:52	0:00	23.04.22 19:52	0:00	МТЗ	у		РЗА П. На ТП 2-2 с.Ровное повреждены два проходных изолятора.	нет	0	0	0	+7, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	23.04.22 20:25	23.04.22 21:48	2:38	23.04.22 21:48		МТЗ	ну	ну	РЗА П. На ТП 2-2 с.Ровное повреждены два проходных изолятора.	дет. Интернат, больница, котельная / 1700 чел	1700	0,58	41	+7, дождь	
Хаб.ЦЭС	6	Восточная 110/35/6	19	23.04.22 20:53	23.04.22 23:35	0:00	23.04.22 23:35	0:00	МТЗ	выв	нд	РЗА П. В пр.опор 2-3 слесет 1 провода Ф-19 Восточная и 2-х проводов Ф-20 Восточная (двух щепная ВЛ).	г.Хабаровск / 2064 чел	2064	0,43	6	+11, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Восточная 110/35/6	20	23.04.22 20:53	23.04.22 23:16	0:40	23.04.22 23:16	73:57	МТЗ	выв	нд	РЗА П. В пр.опор 2-3 слесет 1 провода Ф-19 Восточная и 2-х проводов Ф-20 Восточная (двух щепная ВЛ).	нет	0	0,04	5	+11, ясно	
Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Павловка-1		23.04.22 21:20	23.04.22 21:20	4:04	24.04.22 10:03	4:04	Уссурийск-2: НЗЗ 1ст., Павловка-1 НЗЗ 1ст.	ну	ну	РЗА П. Уссурийск-2: ИМФ ф.А 15,8 км. Павловка-1 ИМФ ф.А 16 км. Лвл=37,44 км. Обрыв гирлянд изоляторов верхнего провода на оп.113. Устранено, вкл в работу.	нет	0	0	0	+11, ясно	
Прим.ЦЭС	35	М - Черниговка		23.04.22 23:34	23.04.22 23:34	0:42	24.04.22 0:42	57:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. ИМФ ф.А,В 24,1км. На опоре №221 разрушен один 1й фарфоровый изолятор Ф-А, Ф-В следы замыкания на траверсу	нет	0	0	0	+10, ясно	

Прим.ЦЭС	6	Известковая 35/6	4	24.04.22 0:20	24.04.22 0:49	1:08	24.04.22 3:49	1:08	КУ "Земля"			РЗА П. Включён в 00:49 для поиска "земли" прибором. На опоре №25 обрыв виазы ф.В, провод на траверсе. Устранено 24.04.22 в 03:49. Лвл=6,47 км, Лбаза=15 км		мед.склады / 100 чел	100	0,28	11	+9, ветер
Прим.СЭС	6	Арсеньев-2 220/110/6	15	24.04.22 1:05	24.04.22 1:35	0:01	24.04.22 5:52	0:01	МТО	выв		РЗА П. В 01:35 включен с "землей" до ЛР-50, все потребители запитаны. РТП 52/52 заменен поврежденный изолятор фВ (в стор ТП). Лвл=11,47 км, Лбаза=0 км		ФАП / 350 чел	350	0,26	6	+8, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	24.04.22 1:23	24.04.22 1:36	0:46	24.04.22 1:36	1:47	МТЗ	нет	у	РЗА П.		нет / 500 чел	500	0,32	6	+10, ясно
Прим.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	1	24.04.22 1:56	24.04.22 4:51	0:58	24.04.22 4:51	5:37	МТЗ	ну	ну	РЗА П. На оп.17 обрыв виазы верхнего провода Ф-В. Устранено		лесхоз / 233 чел	233	0,25	4	+12, ветер
Ам.ВЭС	10	Набережная 35/10	11	24.04.22 2:00	24.04.22 4:13	2:23	24.04.22 7:48	2:23	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=14,57 км, Лбаза=10 км. Включен с отключенным ЛР-916, основной потребитель запитан, обесточено 2 ТП, В 5:34 ЛР-916 включен, отключен РТП 940 (обесточено 1 ТП). Повреждение проходных изоляторов ТП-940, произведена замена.		3 котельные, школа, больница, интернат / 700 чел.	700	0,7	9	+3, дождь
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	33	24.04.22 4:46	24.04.22 5:45	0:37	24.04.22 5:45	0:37	МТО	выв	нд	РЗА П. Повреждение на вед. ТП		нет / 832 чел	832	0,3	18	+11, сильный ветер
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	36	24.04.22 6:11	24.04.22 6:14	1:18	24.04.22 6:14	98:29	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		нет / 400чел	400	0,3	21	+11, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	15	24.04.22 6:14	24.04.22 6:42	0:30	24.04.22 16:18	0:30	Ав.откл	выв		Вкл без 5ТП, вкл в 16:18. Пр.оп.46-47 убрано упавшее дерево. Лвл=23,5 км, Лбаза=57 км. РЗА П.		нет / 272 чел	272	0,2	14	+11, сильный ветер
Хаб.СЭС	6	Приусадебная 35/6	24	24.04.22 6:15	24.04.22 12:04	0:21	24.04.22 12:04	0:21	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Включен до опоры 199, выделен поврежденный участок пр. опор 199-321. Пр.оп.273-274 падение дерева, слеск проводов. Устранено. Лвл=32,2 км, Лбаза=0 км.		котельная, школа / 508 чел	508	0,3	5	+2, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	7	24.04.22 6:35	24.04.22 7:20	0:20	24.04.22 16:30	0:20	МТО	ну	ну	Включен без 4 ТП. Пр.оп.27-28 падение дерева, обрыв 2 проводов; пр.оп.67-68 падение дерева, обрыв 2 проводов; устранено, все включено. Лвл=2,5 км, Лбаза=57 км. РЗА П.		нет	0	0,57	14	+11, сильный ветер
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	24.04.22 7:43	24.04.22 8:00	1:07	24.04.22 8:00	1:07	МТЗ	ну	у	РЗА П. Произведен осмотр, наклон оп.685, касание веток дерева; оп.выправлена.		котельная, школа, д/с / 871 чел	871	0,2	22	+9, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	24.04.22 8:07	24.04.22 8:17	0:02	24.04.22 8:17	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА П. Поврежд. на вед. отпайке.		котельная, школа, д/с, очистные, в/н / 599 чел	599	0,3	6	+12, сильный ветер
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	24.04.22 8:11	24.04.22 8:38	2:18	24.04.22 21:35	2:18	МТЗ	ну	ну	Вкл без 5ТП, вкл в 9:56 с выделенным уч.без нагрузки. Пр.оп.57-58 падение дерева, пр. оп.55-57 обрыв провода ф.А; оп. 57 срыв изол ф.С, обрыв виазы ф.В, повреждение изол ф.А; пр.оп.57-58 обрыв провода ф.В, поврежден изол ф.А; оп.59 обрыв проводов ф.А,В, срыв изол ф.С, поврежд изол ф.А; пр. оп.58-60 обрыв проводов ф.А,В. В 21:35 включен полностью. Лвл=11,88 км, Лбаза=0 км.РЗА П.		ст.обезжелезвани я / 2110 чел	2110	0,1	13	+13, порывистый ветер
Прим.ЗЭС	10	Игнатьева 110/35/10	6	24.04.22 9:47	24.04.22 11:16	2:35	24.04.22 16:21	66:59	МТЗ	ну	ну	Вкл без 5 ТП, вкл в 11:53 с выделенным уч.без нагрузки. Пр.оп. 205-251 слеск проводов ф.В,С, устранено. Лвл=36,9 км, Лбаза=25 км. РЗА П.		п/з, скваж/238 чел	238	0,1	12	+15, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Гродеково 110/35/10	1Т	24.04.22 10:28	24.04.22 10:31	0:00	24.04.22 21:14	89:49	ДЗТ			С обесточиванием ПС 35 Перелеславка, Георгиевка (на ПС Гродеково АВР 10 усп). Осмотр зоны ДЗТ без замечаний. Ведутся ВВИ. в результате проверки РЗА 1Т обнаружен обрыв токовых цепей ф.С В-35 1Т. В 21-14 включен в работу 1Т в режиме работы 110/10 кВ. Предварительная причина работы ДЗТ 1Т: излишняя работа ДЗТ 1Т при внешнем броске тока в распрд. сети 10 кВ за шинами ПС 35 кВ Перелеславка (выявлено при рассмотрении данных с прибора ОМП (Сириус ВЛ 35 кВ Т-53). 25.04.22 устранена неисправность токовых цепей В-35-Т1 - заменен клеммный разъем присоединения КК к обмотке ТТ, в 17:00 1Т введен в работу по нормальной схеме	2Т	р-н им.Лазо/9966 чел/ 12 фид	9966	5,6	84	+6, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	4	24.04.22 10:55	24.04.22 10:58	7:16	24.04.22 10:58	1664:29	МТЗ	нет	у	Планируется осмтр. РЗА ПП.		кот, насосн. Д.дом/ 500 чел	500	0,4	17	+6, ветер
Прим.ЗЭС	35	Новотроицкое - Ракитное		24.04.22 11:09	24.04.22 11:20	0:00	24.04.22 12:13	0:00	МТО	ну	у	Погашены ПС Ракитное, Малиново, обеспечен резерв (11:20). В пр. оп 142-143 упало дерево из вне охранной зоны ВЛ. РЗА П.	ВЛ 35 "Н.Покровка-Ракитное"	Дальнереч.р-н /5374 чел/12 фид	5374	1,7	79	+15, ветер
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	24.04.22 11:11	24.04.22 11:11	1:04	24.04.22 11:11	1:04	МТЗ	у		Планируется осмтр. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+6, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/35/10	10	24.04.22 11:36	24.04.22 11:36	5:02	24.04.22 11:36	5:02	МТЗ	у		Произведен осмтр, наклон оп.76, ветки касаются проводов. Устранено. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+18, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	11	24.04.22 11:50	24.04.22 11:52	1:48	24.04.22 11:52	133:52	МТЗ	ну	у	Планируется осмтр. РЗА ПП.		кот, школа, д/с/1124 чел	1124	0,54	11	+10, ветер
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	29	24.04.22 11:53	24.04.22 11:53	27:20	24.04.22 11:53	100:10	МТО	у		Произведен осмтр. Пр.оп.29-00/44-45 устранен провис провода. РЗА П.		нет	0	0	0	+7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	26	24.04.22 11:54	24.04.22 14:44	0:41	24.04.22 14:44	0:41	Ав.откл	ну	не произв	Наклон оп.24, выправлена.. РЗА П.		школа, кнс, кот/ 250 чел	250	0,3	12	+16 ясно

Прим.ЮЭС	35	Тайфун - Беневоское		24.04.22 12:03	24.04.22 22:21	0:01	24.04.22 22:21	0:01	ДЗ 1з	ну	не произв	Лвл=33км, Лбаза=85 км. Обесточены ПС 35 Беневоское, Лазо, Солнечная,Сокольчи, Милоградово. Наклон оп.156, в 15:15 допуск на выpravку. РЗА П. на 18:00 в ходе работ по выpravке опоры-поломка лебедки. Из г.Партизанска отправлена замена, время в пути около 1,5 час. В 22:21 оп.156 выpravлена, ВЛ вкл по нормальной схеме. РЗА П.	Лазовский р-н, Ольгинский р-н/ 4404 чел	4404	4,6	64	+15, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	24.04.22 12:24	24.04.22 12:25	1:08	24.04.22 12:25	1:08	МТО	ну	у	Планируется осмотр. РЗА ПП.	кот, школа/ 856 чел	856	0,2	16	+10, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Ясневый - Олон	РКЛ-3	24.04.22 13:07	24.04.22 14:26	0:14	24.04.22 16:41	0:14	МТЗ	ну	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 16:41. Пр.оп.2/70-71 падение дерева, обрыв провода фА. Лвл=22,13 км.РЗА П.	школа, кот, фап/ 1067 чел	1067	0,15	9	+16, ветер	
Хаб.ЦЭС	110	Корфовская – Гродеково	С-25	24.04.22 13:15	24.04.22 14:00	0:09	24.04.22 17:15	0:09	Корф:НЗЗ Эст, РМП 27 км фС; Грод не откл	ну	ну	Обесточены ПС 110 Гродеково, Хор и ПС 35: Переяславка, Георгиевка,Черняево; обеспечен резерв. /14-00 включена ВЛ 110 кВ Гродеково-Хор (С-27) со стороны ПС Хор. Включены потребители ПС 110 кВ Хор, ПС Черяево. Основной потребитель запитан. В 14-06 включен СВ 110 ПС Гродеково. Включены потребители ПС Гродеково, ПС Переяславка, ПС Георгиевка. Все потребители включены. /Произведен осмотр ВЛ, пр.оп.112-113 падение дерева на провод фС (поврежденный оборудования ВЛ нет); устранено, ВЛ вкл в работу по нормальной схеме. Лвл=28км, Лбаза=5 км.РЗА П.	от Прим.ГРЭС по 110 кВ	28915 чел/ 38 фид	28915	9,4	209	+10, ветер
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	119	24.04.22 13:40	24.04.22 13:40	1:24	24.04.22 13:40	1:24	МТО	ну	у	Планируется осмотр. РЗА ПП.	нет/ 293 чел	293	0,5	10	+8, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Ракитное 35/10	2	24.04.22 13:48	24.04.22 13:48	0:26	24.04.22 13:48	0:26	МТЗ	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+8, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	24.04.22 13:58	24.04.22 13:58	18:39	24.04.22 13:59	18:39	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний. РЗА ПП.	школа, кот, кнс/1007 чел	1007	0,8	26	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	21	24.04.22 14:54	24.04.22 15:15	1:36	24.04.22 15:15	1:36	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.	адм/3850 чел	3850	0,5	6	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	24.04.22 15:15	24.04.22 18:02	1:17	25.04.22 17:00	1:17	МТО	выв	ну	Вкл без 6ТП, вкл в 19:05 с выделенным уч.без нагрузки. РЗА ПП. Повреждение концевой кабельной муфты на оп.11. Устранено, схема восстановлена. РЗА П	ПС Силикатная ф28, ф26	кот/444 чел	444	0,3	15	+22, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Ц 110/35/6	СВ-6	24.04.22 20:39	24.04.22 20:48	1:33	24.04.22 20:48	1:33	МТЗ	выв	у	С обесточиванием потребителей 2 сш бкВ. В 20:41 включили СВ-6 с отключенными фидерами 2 сш 6кВ.В 20:48 потребители включены, кроме вед ф-4 (повреждение у потребителя). В 22:00 нагрузка КВЛ 6 кВ ф-4 перенесена на КВЛ 6 кВ ф-33 ПС 110 кВ Энергомаш (ведомственный, ХЭС). Проверка РЗА в 6 кВ ф.4, обнаружена неисправность платы аналоговых входов (заменена), неисправная плата будет отправлена на завод – изготовитель, проверка РЗА СВ-6 без замечаний	3,8 МВт/ 17245 чел/г.Хабаровск	17245	3,8	30	+12, облачно	
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	65	25.04.22 10:08	25.04.22 11:30		25.04.22 20:26		МТО	выв	ну	РЗА ПП. Включен без 5ТП. В 11:56 выделен поврежденный уч-к КЛ от ТП-90 яч.1 до ТП-302 яч.4, потребитель полностью запитан. РЗА П. Устранено	ф.55 ЖБИ	школа, дс-2, КНС-2 / 2845 чел	2845	2	11	+10, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	25.04.22 15:52	25.04.22 16:37	2:31	08.05.22 19:00	2:31	МТО	выв		Вкл без 14ТП, вкл в 16:55 без 1ТП, вкл в 17:22 с выделенным уч."ТП82003-ТП82012" без нагрузки. Повреждение КЛ экскаватором сторонней организации при проведении земляных работ. Сообщено СБ, ОВД. РЗА П. 6.05.22 разработан котлован, испытан успешно. 8.5.22 произведен монтаж кабельной вставки и 2-х соединительных муфт, вкл. по норм. сх.	насосная, школы-2, ЦТП, котельная / 2530 чел	2530	0,8	31	+20, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	9	25.04.22 18:30	25.04.22 19:33	1:07	25.04.22 19:33	1:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Самопроизвольное отключение ВН 10 ввода ф.9 в ЗТП 2043 ЖКО. На ВН имеются следы эл.дугового воздействия. Запланирована регулировка привода ВН до 29.04.22	школа, дс / 3360 чел	3360	0,8	4	+17, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	25.04.22 23:08	26.04.22 0:25	0:15	05.05.22 19:50	27:25	МТО	выв	не произв	Вкл без 2ТП, вкл в 0:59 без вед 1ТП. В 10:30 выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Поврежден уч-к КЛ 10 КТП 82063-ТП 82020 . РЗА ПП. 28.4.22 определено МП на расстоянии 96м от ТП-82020. 4.5.22 МП откопан, испытан 5.5.22 смонт каб.вставка 5 м и две соед. муфты, включен в работу	школа, пож.депо/400 чел	400	0,25	7	+12, ясно	
Ам.ВЭС	10	Набережная 35/10	11	26.04.22 3:02	26.04.22 4:14	0:05	26.04.22 9:55	0:05	"земля" от КУ			Вкл без 6ТП, в 4:49 включен без 1ТП. На ТП-41 перекрытие проход.изолятора ф.С. В 9:55 устранено, все включено. РЗА П. Лвл=14,6 км, Лбаза=10 км	котельная, школа, больн/700 чел	700	0,7	18	+3, дождь	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	204	26.04.22 4:14	26.04.22 4:14	0:42	26.04.22 4:14	4:00	МТЗ	у		Осмотр на 29.4.22. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+2, дождь	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	165	26.04.22 5:26	26.04.22 5:26	1:49	26.04.22 5:26	1:49	МТЗ	у		Осмотр на 29.4.22. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+2, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	26.04.22 5:45	26.04.22 6:16	0:52	26.04.22 7:20	4:51	МТО	нет	ну	Вкл без 1ТП, вкл в 7:20. Оп.11/72 снято гнездо. РЗА П.	нет/ 150 чел	150	0,1	6	+9, ясно	
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	26.04.22 6:37	26.04.22 7:00	1:14	26.04.22 15:45	33:23	МТО	ну	ну	Обеспечен резерв (без 3 ТП). Пр.оп.185-00/50-51 падение дерева, обрыв проводов 3 фаз. РЗА П. В 15:45 устранено, все включено	ф171	скваж, кот/200 чел	200	0,05	8	+2, снег

Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	26.04.22 8:23	26.04.22 13:28	0:00	26.04.22 18:56	0:00	"земля" от КУ			Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Лвл=9,8 км, Лбаза=93 км РЗА П. Оп.23 вырван крюк изолятора нижней фазы, провод лежит на земле. Устранено	ф.11 Промысловка	кот/ 150 чел	150	0,3	12	+12, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	46	26.04.22 9:47	26.04.22 10:37	0:48	26.04.22 11:20	6:03	МТЗ	ну	ну	Включен 2ТП. В 11:20 включен полностью. Пр.оп. 46-00/40-41 ветка под ВЛ 10 кВ со следами КЗ. РЗА П		школа, котельная / 1558 чел	1558	0,5	13	+2, снег, ветер
Ам.ЦЭС	10	Узловая 110/35/10	4	26.04.22 11:28	26.04.22 14:07	1:01	26.04.22 15:08	1:01	МТЗ	ну	ну	Выделен голов.уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. РЗА П. В ячейке отсоединена поврежденная резервная КЛ-10, фидер включен в работу. Устранение по заявке	ф.9 ПС Коврижка	нет / 102 чел	102	0,018	3	+5, снег, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	26.04.22 15:11	26.04.22 19:18	0:32	26.04.22 19:18	0:32	МТЗ	ну	ну	Лвл=13,72 км, Лбаза=57 км. В 15:30 включен без 16ТП (фидер проходит ч/з территорию погранзаставы). В 19:18 включен полностью. ТП-0048 на линейном вводе обнаружена ветка.		водозабор, котельная, школа / 1571 чел	1571	0,5	23	+10, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	110	Промысловка - Береговая-1		26.04.22 15:19	26.04.22 15:19	0:17	26.04.22 15:19	0:17	Промысловка: ДЗ 23, Береговая-1: ускорение защит		у	РЗА ПП. ПС Береговая-1: ИМФ ф.В,С 9,4км. Лвл=20,48км. Осмотр 27.04.22, замечаний нет.		нет	0	0	0	+20, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/35/10	10	26.04.22 15:29	26.04.22 16:24	1:09	26.04.22 23:24	1:09	МТЗ	ну	ну	Вкл без 8ТП, вкл в 23:24. Пр.оп.158-159 убрано упавшее дерево. РЗА П.		насосная, котельная, школа / 4268 чел	4268	0,8	43	+10, сильный ветер
Прим.ЮЭС	6	Улисс 110/6	В-6-Т1 №1	26.04.22 17:12	26.04.22 18:09	0:00	26.04.22 18:09	0:00	МТЗ	нет	у	Обесточена 1сш-6 кв. РЗА П. Осмотр ЗРУ-6: отключен вед.ф.5 от МТО, по вед.ф.14 блинкер МТО, не отл-ся. Включен В-6-Т1 без вед.ф.-5 (запит в 18:35), вед.ф.-14 (запит в 19:17). РЗА П. 27.04.22 произведена регулировка привода В-Ф.-14		часть г.Владивосток / 3050 чел / ЦТП-3	3050	4,8	31	+11, пасмурно
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	1	26.04.22 19:56	26.04.22 23:12	0:00	26.04.22 23:12	0:00	"земля" от КУ			Лвл=13,8км, L= 0. РТП 6006 срыв изолятора фС; устранено.		котельная, школа, дс / 480 чел	480	0,88	8	+11, дождь
Прим.ЗЭС	6	Разрез 110/10/6	3	27.04.22 3:32	27.04.22 4:35	0:16	27.04.22 17:58	0:16	МТЗ	нет	ну	Вкл в 3:57 без 16 ТП, вкл в 4:35 без 5ТП. В 08:57 Ф-3 включён полностью с "землей" по ф."В", отправлена бригада в обход с прибором "Квант". В пр.оп.165-166 провод ф.В недопустимое расстояние до провода ВЛ 0,4 Ф-1 Быт-1 в пр.оп. 2-3 ф.В от ТП-2079 Быт-4. ТП-2071 ветка на проходном изоляторе ф.В. на аб. отпайке ДРСП упало 2 опоры. Устранено.		школа, кот/691 чел	691	0,6	22	+6, дождь
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	27.04.22 5:00	27.04.22 8:08	1:24	27.04.22 13:13	1:24	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Лвл=6,1км, Лбаза=66км. Вкл в 7:25 без 6ТП, вкл в 8:08 без 3ТП. Повреждение изолятора оп. 58. Устранено и вкл.		нет/ 50 чел	50	0,1	9	+8, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	ф.Несвоевка	27.04.22 5:04	27.04.22 5:51	1:20	27.04.22 18:09	24:30	МТЗ	ну	ну	Вкл без 5ТП. В 9:44 без 3-х ТП. В 10:21 без 1 ТП. В пролете оп.109/20-109/21 упавшее дерево, погнута 1 траверса, требуется перетяжка проводов. Устранено и вкл.		насосн, кот, больн/ 644 чел	644	0,4	12	+6, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	Славянка - Троица - Краскино		27.04.22 5:33	27.04.22 5:33	0:42	27.04.22 5:33	6:08	НЗЗ 1ст, МТО, ИМФ 32,4км фС		у	Осмотр до 29.4.22.. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+6, ветер
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	131	27.04.22 5:40	27.04.22 5:55	0:56	27.04.22 5:55	222:31	МТЗ	ну	у	Осмотр на 29.4.22. РЗА ПП.		школа, д/с, кот/1100 чел	1100	0,5	5	+3, снег
Прим.ЮЭС	110	Западная - Казармы с отп.Де-Фриз	№2	27.04.22 5:59	27.04.22 6:04	0:00	27.04.22 6:04	0:00	ТЗНП 1ст, МТО	ну	у	С обесточиванием 1/2 ПС 110 Де-Фриз, 1/2 ПС 110 Казармы. РЗА ПП.		ТОР Надеждинский/ 25 чел	25	3	25	0, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	27.04.22 6:40	27.04.22 8:09	0:17	27.04.22 16:08	0:17	КУ, земля			РЗА П. Вкл в 8:09 без 10 ТП (взято более 50 % нагрузки). В 8:33 без 6-ти ТП. В пролете оп.123-124 упало дерево, обрыв 2-х проводов фаз- А,С, повреждение 2-х траверс. В 10:51 вкл. резерва без 2-х ТП. В 16:08 устранено и вкл.	Ф-9 ПС Партизан	д/с, кот, насосн/1548 чел	1548	1	16	+6, ветер
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	27.04.22 8:06	27.04.22 8:22	3:20	27.04.22 8:22	27:28	МТЗ	выв	у	Осмотр на 29.4.22. РЗА ПП.		кот, ретрансл/ 155 чел	155	0,5	18	0, ветер
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	27.04.22 8:28	27.04.22 14:18	1:50	27.04.22 20:18	9:19	МТО	ну	ну	РЗА П. Лвл=20км, база Окм. 14:18 запитано без 5-ти ТП. В пролете оп.218-219 упавшее дерево, срыв проводов и изоляции прол. 216-220. Устранено и вкл. без вед. отп. РЖД оп. 235 (на повреждении)		нет/84 чел	84	0,1	14	+8, ветер
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	В-10 Т1,2	27.04.22 8:40	27.04.22 9:03	3:33	27.04.22 9:03	10:49	МТЗ			РЗА ПН. Т1,2 работают в параллели, обесточена единственная С10 кв. Одновременно откл. ф.-4,6 (от МТЗ, АПВ усп). 09:03 вкл. В-10 Т1,2 при отключенных Ф.-4,6. В 9:15 без ф.-4 (595 чел/0,18МВт) -вкл. в 12:29. 28.4.22 произведена проверка РЗА, замечаний не выявлено.		2,8 МВт/ 2325 чел/4 фид.	2325	2,8	48	+6, ветер
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	27.04.22 8:40	27.04.22 12:29	0:00	27.04.22 14:06	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=26,8км, Лбаза=0км. В 12:29 вкл. без 6-ти ТП от резерва. В 14:06 все вкл, замечаний нет. В пр. оп. 65/1-65/2 обнаружена свежесушая ветка под проводами ВЛ, на РТП 6060 в результате наклона опоры провис спусков в сторону ТП со следами КЗ.	Ф-14 ПС Варфоломеевк а	нет / 595 чел	595	0,18	12	+6, ветер

Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Тишкино с отп. Капитуль	ТЗФ	27.04.22 8:56	27.04.22 9:00	5:33	27.04.22 9:00	29:01	1 ст.ДЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточивалась вед. Капитуль. 28.4.22 произведён обход, в пролете опор 15-16 обнаружено наклоненное дерево вне просеки, угрозы падения дерева нет, будет подана неплановая заявка.	нет	0	0,6		-1, снег, ветер	
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Эгге	Т2Ф	27.04.22 9:05	27.04.22 9:05	0:16	27.04.22 9:21	0:16	МГРЭС: 1ст. ДЗ, 2 ст. ДЗ. Эгге: 1ст ДЗ.	ну	у	РЗА П. 2-х стороннее отключение ВЛ (в транзите, погашения потребителя нет). В пр.оп.№13-14, следы сброса снега, наклон угрожающего дерева (со следами подгара)	нет	0	0	0	-1, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	27	27.04.22 9:24	27.04.22 9:24	0:20	27.04.22 9:24	0:20	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр 29.04.22	нет	0	0	0	+11, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Ольга 110/10	В-10 Т2	27.04.22 9:24	27.04.22 9:35	0:00	27.04.22 9:35	0:00	ЗДЗ			РЗА ПН. Обесточена 2С 10 кВ. Вкл 9:35 без ф-11 (бл.МТЗ, АПВ усл) -вкл. в 9:48. Произведена проверка - излишняя работа ЗДЗ в следствии засветки датчика ВОФ в яч.№10 ТН 10 2С в момент откл. ф.-11.	Ольгинский р-н, 2784 чел/4 фид.	2784	2,06	35	+8, ветер	
Прим.ЮЭС	110	Западная - Казармы с отп.Де-Фриз	№2	27.04.22 9:30	27.04.22 9:37	0:03	27.04.22 18:22	0:03	ТО, ДЗ 2ст, ТНЭП 1ст.	ну	ну	РЗА П. Обесточены 1С 110 кВ ПС Де-Фриз, 2С 110 Казармы. В 09:37 на ПС Де-Фриз включен СВ-6 запитана 1С 6 кВ (1,8МВт). В 10:21 (ч/з 51 мин) на ПС Казармы включена СВ 10, запитана 2С 10 кВ, запитаны все потребители. На ПС Де-Фриз обрыв шлейфа от ВЧЗ в сторону В-110 Западная ф.А, обрыв зажима крепления провода к ВЧЗ ф.В между В-110 Западная и ВЧЗ, обрыв шлейфа от линейного портала в ст. В-110 Западная ф.С. Повреждения устранены, ВЛ-110 вкл. в работу.	СВ-6 ПС Де-Фриз, СВ-10 ПС Казармы	г.Артем (водоканал), 140 чел/3 фид.	140	3	25	+11, ветер
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	27.04.22 9:31	27.04.22 9:32	1:21	27.04.22 9:32	1:21	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с. Кронштадта. Осмотр 28.4.22, замечаний нет.	нет / 409 чел	409	0,1	6	+9, ветер	
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Кислородная	Т1Ф	27.04.22 9:37	27.04.22 9:37	0:00	27.04.22 9:37		МГРЭС: от 1ст ДЗ. Кислородная: 1 ст.ДЗ	у		РЗА ПП. Без ограничения потребителя. Произведен осмотр: в пр.оп.21-22 обнаружено угрожающее дерево, растущее с края просеки, ветви которого находятся на расстоянии от фазных проводов менее допустимого. Устранено	нет	0	0	0	-1, снег, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	27.04.22 9:42	27.04.22 11:31	0:44	27.04.22 11:31	0:44	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. г.Фокино. В 11:20 включено 4 ТП. В 11:31 вкл. полностью (частями).	Пож. депо, бойлерная, насосная, отчистные / 1400 чел	1400	0,95	10	+8, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	27.04.22 9:58	27.04.22 16:02	1:17	27.04.22 16:02	1:17	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Лвл=30,3 км, Лбаза=0 км Кневичи, Соловей ключ, Ясное. В 11:30 включен до РЛБ оп.73, запитано 1БТП из 38. Убрано дерево прол. оп. 203-204 (без повреждения провода).	нет / 700 чел	700	0,2	6	+9, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	27.04.22 10:17	27.04.22 10:17	0:43	27.04.22 10:17	0:43	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.04.22	нет	0	0	0	+8, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	14	27.04.22 10:25	27.04.22 13:43	0:31	27.04.22 17:01	0:31	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Лвл=8,7 км, Лбаза=28 км. Вкл. без 6-ти ТП. В 17:01 включен полностью, обход без замечаний.	кот. / 500 чел	500	0,3	15	+9, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	27.04.22 10:26	27.04.22 10:26	6:09	27.04.22 10:26	6:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр 29.04.22	нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	3	27.04.22 10:38	27.04.22 10:38	0:00	27.04.22 10:38	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.04.22	нет	0	0	0	+3, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	27.04.22 10:40	27.04.22 10:44	0:10	27.04.22 10:44	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр 29.04.22	нет / 100 чел	100	0,25	14	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	13	27.04.22 10:51	27.04.22 14:34	0:19	27.04.22 14:34	405:26	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. Лвл=11,8 км, Лбаза=23 км часть с.Соловей Ключ. В 12:00 вкл. 9ТП. Оп. 91 наклонилась и потянула провода. Опора выправлена.	нет / 200 чел	200	1,4	70	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	27.04.22 11:00	27.04.22 13:38	4:47	27.04.22 16:08	4:47	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=25,12 км, Лбаза=68 км с.Речица, с.Царевка, с.Петровка. Вкл. без 7-ми ТП. В 16:08 вкл. повреждение на вед. отп.	кот., детская поликлиника, ддом/270 чел	270	0,3	15	+9, ясно	
Хаб.СЭС	35	МайГРЭС - Кислородная	Т1Ф	27.04.22 11:01	27.04.22 11:01	1:10	27.04.22 12:00	1:10	МГРЭС: откл. без бл. Кислородная: от 1 ст. ДЗ	ну	у	РЗА ПП. Без ограничения потребителя. Произведен осмотр: в пр.оп.21-22 обнаружено угрожающее дерево, растущее с края просеки, ветви которого находятся на расстоянии от фазных проводов менее допустимого. Устранено 6.05.22	нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.ЦЭС	6	Новоникольск 110/35/6	4	27.04.22 11:13	27.04.22 12:29	0:15	27.04.22 12:29	0:15	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр 29.04.22	школа, кот. / 600 чел	600	0,1	6	+7, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	27.04.22 11:20	27.04.22 11:20	0:07	27.04.22 11:20	0:07	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.04.22	нет	0	0	0	+11, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	27.04.22 11:35	27.04.22 13:31	0:07	27.04.22 13:31	0:07	МТО	нет	не произв	РЗА П. часть быта г.Партизанск. В пролете оп. 13-14 ветка на проводах, провода без повреждений.	кот.,нас.,д/сад/ 1990 чел	1990	1,2	20	+10, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	1	27.04.22 11:37	27.04.22 14:20	3:02	27.04.22 14:20	3:02	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. часть с. Алексеевский с. Пуциловка с. Улитовка. Осмотр до 30.4.22.	школа, котельная-3,ретранслятор-3/ 1500 чел	1500	0,14	12	+13, ветер	
Прим.СЭС	10	Гражданка 35/10	13	27.04.22 11:58	27.04.22 12:04	0:08	27.04.22 12:04	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА П. Под оп. №51 обнаружена обгоревшая ветка дерева.	Школа, Котельная / 118 чел	118	0,2	8	+10, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	27.04.22 12:08	27.04.22 16:10	1:30	27.04.22 16:10	1:30	МТО	ну	ну	Лвл=9,4 км, Лбаза=25 км. Оп. 40 выпал крюк изолятора по ф."В", упал на ф."С", замечание устранено. РЗА П	нет / 282 чел	282	0,1	6	+10, ветер	

Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	7	27.04.22 12:10	27.04.22 16:12	1:17	27.04.22 16:12	18:32	МТЗ	нет	ну	Лвл=19 км, Лбаза=15 км. РЗА П. п.Фролова. В полете оп.39-40 упавшее дерево, сорваны вьзки трех фаз, провода без повреждений.	школа, кот. / 550 чел	550	0,3	16	+11, ветер
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	27.04.22 12:20	27.04.22 13:31	0:21	27.04.22 13:31	0:21	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр до 30.4.22	нет / 500 чел	500	0,1	5	+14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	27.04.22 12:36	27.04.22 15:55	3:41	27.04.22 15:55	133:03	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Лвл=24 км, Лбаза=25 км с.Залесье,с.Мельники. Включен полностью. Произведен обход, замечаний нет.	нет / 183 чел	183	0,1	7	+11, ветер
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	27.04.22 13:04	27.04.22 13:13	0:36	27.04.22 13:13	0:36	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр 29.4.22	нет / 530 чел	530	0,2	14	+12, ясно
Прим.ЦЭС	6	Барановский полигон 35/6	10	27.04.22 13:10	27.04.22 13:15	1:28	27.04.22 13:15	1:28	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр до 30.4.22	нет / 450 чел	450	0,1	15	+14, ветер
Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	27.04.22 13:38	27.04.22 13:44	2:06	27.04.22 13:44	120:15	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.	нет / 93 чел	93	0,1	4	+16, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	27.04.22 14:19	27.04.22 14:24	0:59	27.04.22 14:24	4:14	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр 28.4.22, дерево под проводами прол. оп. 167-168.	нет	1103	0,1	19	+16, ветер
Прим.ЦЭС	10	РП Пуциловка	4	27.04.22 14:30	27.04.22 15:20	0:13	27.04.22 15:20	0:49	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр, замечаний нет.	нет	150	0,05	3	+14, ветер
Прим.СЭС	6	Сержантово 35/6	СВ-6	27.04.22 14:44	27.04.22 14:50	0:28	27.04.22 14:50	0:28	МТЗ		у	РЗА ПН. Обесточена 2С-6 кв, в 14:50 СВ-6 включен, при отключенном Ф-16 (откл. от МТЗ, АПВ ну)- вкл. в 14:44. 29.4.22 произведена проверка РЗА: выявлен факт сброса конфигурации уставок на заводские параметры. Устройство перезагружено с отключением питания, залит заводской файл конфигурации повторно. Выставлены уставки согласно таблицы уставок № 01-09-35-00.	нет/ 450 чел	450	0,4	14	+8, ветер
Прим.СЭС	6	Сержантово 35/6	16	27.04.22 14:44	27.04.22 15:31	2:49	27.04.22 15:31	11:31	МТЗ	ну	ну	РЗА П. п.Сержантово. В пр. оп. 2-3 обнаружено дерево под проводами, в 15:31 Ф-16 включен.	нет / 50 чел	50	0,1	1	+8, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	27.04.22 16:20	27.04.22 16:54	1:36	27.04.22 23:16	1:36	МТЗ	ну	ну	РЗА П. п. Бычиха. В пр.оп.№63-64, упавшее дерево на провода, 3 провода оборваны, на оп.№ 64 повреждение изоляции. Запитано от резерва без 6-ти ТП. В 17:39 все вкл. Выведен уч-к ВЛ от оп.№44 до оп.№71 без нагрузки. Произведена перетяжка проводов в пр.оп.№63-64.	Ф-1А Бычиха водозабор, котт, школа / 1571 чел	1571	0,48	21	+5, ветер
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	12	27.04.22 16:21	27.04.22 18:39	0:34	27.04.22 18:39	0:34	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Оп. 75 убрана подрогрешая ветка.	нет / 51 чел	51	0,04	2	+16, ветер
Прим.ЦЭС	10	РП Пуциловка	5	27.04.22 16:37	27.04.22 18:12	23:37	27.04.22 18:12	23:37	КУ "Земля"			РЗА П. с.Улитовка. На оп.55 устранено повреждение изолятора по ф."С".	нет / 100 чел	100	0,1	3	+14, ветер
Прим.ЗЭС	10	Ясневый - Олон	РКЛ-3	27.04.22 17:41	27.04.22 18:43	0:00	27.04.22 19:48	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=22,13 км. с.Соболиное, Яснеево, Красный Яр, Олон. Вкл. без 4-х ТП. В 19:48 пр. оп. 2/113-2/114 снята ветка с проводов, потребитель вкл. полностью.	школа, кот, фал/ 1067 чел	1067	0,15	9	+7, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	22	27.04.22 18:15	27.04.22 21:27	1:08	27.04.22 21:27	150:22	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Убрано дерево с проводов в пр.оп.85-86, без повреждений	быта нет	0	0,05	1	+8, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Переяславка 35/10	3	27.04.22 18:20	27.04.22 19:40	0:37	27.04.22 19:40	33:27	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. п.Переяславка. Обнаружена обгоревшая ветка на земле в полете опор 26/10-26/11.	Скважина, котельная,в/н башня / 5221 чел	5221	0,6	15	+8, ветер
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	8	27.04.22 19:53	27.04.22 19:56	1:47	27.04.22 19:56	170:54	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.	нет / 112 чел	112	0,1	2	+14, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	11	27.04.22 20:35	27.04.22 20:53	1:13	28.04.22 7:20	1:13	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Включен без БТП. Падение дерева на оп.202, сломана повышенная траверса, обрыв трех проводов. В 23:45 допуск бр на АВР. В 7:20 устранено, все включено	котель, насосная /1569 чел	1569	0,76	20	+3, ветер
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная		27.04.22 20:49	27.04.22 20:49	0:27	27.04.22 20:49	0:27	Хвойная: 1 ст НЗНП. Озерная: 1 ст НЗНП.		у	РЗА П. Хвойная: ИМФ Ф.А-0 14.8 км. Осмотр 28.4.22, стоящиеся гнезда аиста оп. 58,66,67 (под оп.66 обгоревшая ветка).	нет	0	0	0	+10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф-11 РП 80202 яч6 (80202-82048)	28.04.22 1:15	28.04.22 1:56	0:52	28.04.22 1:56	0:52	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.	ЦТП, котельная, школы-2, в/ч / 600 чел	600	0,4	13	+11, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	28.04.22 11:00	28.04.22 12:34	1:37	28.04.22 13:43	2:00	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. с.Суражевка. Вкл. без 3-х ТП. В пр. оп.89-90 убрана ветка с проводов, вкл. полностью в 13:43.	нет / 70 чел	70	0,1	14	+12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	2	28.04.22 13:18	28.04.22 13:37	1:48	28.04.22 13:37	1:48	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. КТП 20192 повреждение опорного изолятора ВН 10. Устранено	нет / 700 чел	700	0,1	8	+12, ясно
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	8	28.04.22 16:08	28.04.22 16:08	2:28	28.04.22 16:14	2:28	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.На х.х.	насосная	0	0	1	+17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	28.04.22 16:14	28.04.22 17:35	120:27	28.04.22 20:30	120:27	КУ "Земля"			РЗА ПП. Лвл=29,2 км, Лбаза=25 км. часть Монакино. В 17:35 вкл. для поиска "земли" прибором. В 20:30 "земля" самоустранилась. Осмотр выполнен 29.04.22 обнаружен обрыв вьзки на опоре № 107	нет	0	0,04	6	+16, ясно
ЮЯ ЭС	35	ЗИФ - Хатыстыр		28.04.22 16:21	28.04.22 18:00	0:00	28.04.22 18:00	0:00	КУ		у	Обесточена ПС Хатыстыр. Касание веток проводов в районе оп.185а из-за налипания снега. Устранено.	котельн.- 3 (шт), водозабор-2(шт), школа, детсад/1361 чел	1361	0,2	3	+4, снег, ветер

Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Находка/г		28.04.22 19:59	28.04.22 19:59	0:05	29.04.22 5:32	0:05	ПаГРЭС: ДЗ, МТО. Находка/г: ДЗ 2 ст	ну	ну	РЗА П. Без погашения потребителей (на ПС Находка/г вса нагрузка была на Т1). В пр.оп.30-31 обнаружено упавшее дерево на проводе, дерево упало из-за низового пала, на нижнем проводе (М-70) повреждение верхнего повива. Устранено, линия включена в работу		нет	0	0	0	+8, пасм
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	6	29.04.22 5:29	29.04.22 7:22	0:48	30.04.22 1:29		МТЗ	ну		РЗА П. Лвл=29 км, Лбаза=0 км. Включен без ЗТП. В 7:58 включен без ТП-1026 (фермер, запитан от собств ДГУ в 12:03). Повреждение оп.176/23, оп.176/32 в результате прохождения пала. Опоры заменены, 30.4.22 в 1:29 вкл. полностью.	ЦТП, больница, аэропорт / 2 чел	2	0,2	8	+3, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	1	29.04.22 7:50	29.04.22 8:06	0:10	29.04.22 8:06	7:45	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется. Осмотр до 01.05.22: падение дерева извне охранной зоны ВЛ в пролете опор 76-77	насосная, школа, котельная / 388 чел	388	0,11	13	+3, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	11	29.04.22 10:45	29.04.22 10:45	2:13	29.04.22 10:45	4:06	МТЗ	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.	нет	0	0	0	+13, ясно	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		29.04.22 13:45	29.04.22 13:45	0:33	29.04.22 13:45	0:33	Тамбовка: ДФЗ, ТНЭНП 1ст.	у		РЗА ПП. ИМФ ф.В-0 4,6 км от ПС Тамбовка. На оп.222 гнездо, следы перекрытия изоляции ф"В", подгоревшая ветка у опоры.	нет	0	0	0	+9, облачно	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф.7 РКЛ оп.5/23	29.04.22 14:50	29.04.22 16:27	1:08	29.04.22 17:49	4:37	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. г. Партизанск. Включен до ТП-7440, без 2-х ТП. Включен полностью после осмотра, замечаний нет.	нет / 700чел	700	0,25	7	+15, ясно	
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	7	29.04.22 16:32	29.04.22 16:37	0:05	29.04.22 16:37	5:28	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Бычиха. Недопустимый наклон оп.42, произведена выправка.	нет / 279чел	279	0,15	16	+15, ветер	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево/г - Манзювка		30.04.22 0:15	30.04.22 0:15	0:00	30.04.22 0:35	0:00	Яросл: НЗЗ 1ст., МТО. Манз: НЗЗ 2ст., МТО.	ну	у	РЗА ПП. ПС Ярославка: ИМФ ф."А"-0 5,8км. На ПС Сибирцево/г (аб. РЖД) включена Рпер 110 кВ, сеть 27,5кВ под напряжением по контактной сети потребителя. ВЛ-110 вкл. успешно. По информации РЖД задержка поездов нет. Произведен обход: на оп.27 и 32 строящиеся гнезда аистов, обгоревшие ветки на земле, повреждения оборудования нет.	нет	0	0	0	+5, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	25	30.04.22 5:33	30.04.22 8:15	4:40	30.04.22 8:15	4:40	МТЗ	выв	не произв	РЗА П. часть п.Штыково. Повреждение изолятора ф.В на оп.11.	котельн. / 200 чел	200	0,2	1	+4, пасм	
Хаб.СЭС	110	НПЗ - Старт с отп. КСК	С-102	30.04.22 5:40	30.04.22 5:40	0:00	30.04.22 5:40	0:00	Старт: ВЧБ. НПЗ: ВЧБ.	у		РЗА П. Старт: ИМФ ф."В"-0 11,7км (Лвл=18,5км). Осмотрено оборуд. ПС 220 кВ Старт, ПС 110 кВ НПЗ, КСК замечаний нет. Анк. оп 62 на траверсе видны следы КЗ, на шлейфе среднего провода фазы «В» распушение 2-х проволок в результате падения проволоки (наброс) занесенной птицей в период гнездования. На эксплуатацию ВЛ не влияет. Заявка на устранение после праздников.	нет	0	0	0	-1, облач	
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	30.04.22 10:10	30.04.22 12:10	0:00	30.04.22 12:10	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Нововладимировка, Нахимовка, Татьянаовка. В пр.оп.113-114 падение дерева поврежденного низовым палом, провода и изоляторы без повреждения.	котельн, школа, насосная / 774чел	774	0,12	13	+10, пасм	
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	30.04.22 14:45	30.04.22 14:45	0:16	30.04.22 14:45	0:16	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр проведен 01.05.22 замечаний не выявлено.	нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	30.04.22 15:00	30.04.22 16:21	1:09	30.04.22 21:15	1:09	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Лвл=12,2 км, Лбаза=15 км. с.Воздвиженка. В 16:21 включен без 5 ТП. В КТП 1076 повреждение изолятора ф.В. Устранено, включен без 2-х ТП. На РТП КТП 1046 гнездо. Устранено, потребитель запитан полностью.	нет / 1500чел	1500	0,4	19	+9, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	9	30.04.22 15:45	30.04.22 18:14	0:24	30.04.22 19:30	0:24	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Лвл=2,03 км, Лбаза=15 км. с.Воздвиженка. В 18:14 запитана основная часть нагрузки, без 2 ТП. На РТП КТП 1065 снято гнездо.	нет / 150чел	150	0,1	6	+9, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	30.04.22 16:10	30.04.22 16:17	1:57	30.04.22 22:00	1:57	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Лвл=20,7 км, Лбаза=6 км. с.Ширяевка, Тарасовка. Включен без 6 ТП. Наклонилась ж/б оп.136/43/1 (надлом у основания). Произведена замена опоры, потребитель запитан в 22:00.	школа, котельн / 880чел	880	0,2	16	+9, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	33	30.04.22 16:23	30.04.22 17:56	0:05	30.04.22 23:12	0:05	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=6 км, Лбаза=66 км. с.Тереховка. Включён до РЛ-2 на оп.58 без ТП-5168, повреждение проходного изолятора. Устранено и вкл. в 23:12.	д/с / 50чел	50	0,42	8	+9, пасм	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	30.04.22 17:18	30.04.22 18:14	1:12	30.04.22 19:30	1:12	КУ "Земля"			РЗА П. г.Партизанск. Включён без 2-х ТП. Обрыв провода в пр.оп.5/25/4 - 5/25/4/1 (в сторону ТП-7434). Устранено.	школа, д/с / 1460чел	1460	1	15	+12, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	30.04.22 19:09	30.04.22 21:24	0:24	30.04.22 22:45	0:24	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Лвл=14,6 км, Лбаза=80 км. г.Фокино. В 21:24 вкл. без ТП-82002. В 22:45 включён полностью после осмотра, замечаний не выявлено.	насосная, очистные / 1550чел	1550	0,83	19	+8, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	4	01.05.22 1:56	01.05.22 2:44	0:00	01.05.22 2:44	0:42	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. часть с.Ново-Георгиевка с.Константиновка с.Полтавка. Осмотр проведен 01.05.22 замечаний не выявлено	котельн, интернат / 700 чел	700	0,4	13	+5, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	01.05.22 2:48	01.05.22 8:07	0:18	01.05.22 9:03	0:18	МТО	нет	ну	РЗА ПП. Лвл=19 км, Лбаза=13 км. с.Меркушевка, Дмитриевка. В 08:07 включён без 3-х ТП. В 09:03 включен полностью после осмотра, замечаний не выявлено.	нет / 717 чел	717	0,2	7	+5, пасм	

Прим.СЭС	110	Ретиховка - Арсеньев-2		01.05.22 5:56	01.05.22 5:56	0:51	01.05.22 5:56	474:59	Реттик: НЗЗ 1ст. Арсеньев-2: НЗНП 1ст.	у			РЗА ПП. Арсен-2: ИМФ ф.В-0,9,2км. 01.05.22 произведен осмотр ВЛ, в пролете оп.270-271 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны, провода без повреждений, следов стороннего воздействия нет.		нет	0	0	0	+4, пасм
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	275	01.05.22 11:09	01.05.22 12:10	0:01	01.05.22 13:05	0:01	МТО	ну	ну		РЗА П. В 12:10 все потребители запитаны от ф-280 ПС Центр. Обрыв двух проводов в пролете опор 275-00/1-2 сторонней техникой. Устранено.	ф-280	2 котельные / 410 чел	450	0,24	5	+12, пасмурно
Ам.ЦЭС	35	Сетевая - Амур		01.05.22 11:30	01.05.22 11:30	0:00	01.05.22 12:17	0:00	МТЗ	ну	у		РЗА ПП. ИМФ фазы АВ 1.15 км. Без погашения потребителя (работа АВР на ПС Амур). При осмотре обнаружены воздушные шарки на грозотросе оп.29	АВР-10 ПС Амур	нет	0	0	0	+12, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	01.05.22 19:03	01.05.22 19:03	1:48	01.05.22 19:03	1:48	МТО, МТЗ	у			РЗА ПП. Пр.оп.6-7 дерево со следами перекрытия, устранено		котельная, школа, водозабор / 1571 чел	1571	0,48	20	+12, ветер
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	7	01.05.22 19:30	01.05.22 19:49	1:55	01.05.22 19:49	3:15	МТО	запрет			РЗА ПП. Повреждение на вед. участке.		поликлиника, школа, 2 скважины / 520 чел	520	0,76	13	+10, ясно
Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная		02.05.22 3:33	02.05.22 3:33	1:01	02.05.22 3:33	1:01	НЗНП 1ст	у			РЗА ПП. ПС 220 кВ Хвойная ИМФ ф.А 14,6 км; ПС 110 кВ Озерная ИМФ ф.А 21,4 км. Проведен осмотр 02.05.22: на опорах №58, 66, 67 гнезда, под опорой 67 обгоревшие ветки.		нет	0	0	0	+3, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Федоровка 35/10	2	02.05.22 8:36	02.05.22 8:36	2:08	02.05.22 8:36	83:06	МТЗ	у			РЗА ПП.		нет	0	0	0	+8, облачно
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	02.05.22 9:04	02.05.22 9:50	1:11	02.05.22 12:26	96:55	МТО	нет	не произв		РЗА П. Лвл=30,3 км, Лбаза=0 км. В 09:50 включен до РЛ-6 (без 3 х ТП). СТП-5439 портал бкв, стойка ввода бкв разрушены изоляторы Ф-А,В,С. Повреждение устранено.		котельная / 700 чел	700	0,9	20	+8, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф-17 ТП82040 яч.2	02.05.22 11:00	02.05.22 17:04	0:00	02.05.22 17:04	0:00	Ав.откл	нет	ну		РЗА П. Лвл=17 км, Лбаза=70 км. На оп.46/20 срыв крюка верхнего провода, слхст проводов, в проводах обгоревшая ворона. Повреждение устранено.		нет / зо чел	30	0,1	3	+12, ясно
Прим.ЮЭС	6	Шкотово 35/6	8	02.05.22 15:50	02.05.22 18:46	0:00	02.05.22 20:22	0:06	МТЗ	выв	не произв		РЗА П. Лвл=2,48 км, Лбаза=28 км (с частью нагрузки Ф-17 ПС Шкотово Лвл=4,85 км) В 18:46 включен без ТП83067. Повреждение на уч-ке ф-17 ПС Шкотово: на оп.43 срыв изолятора ф.В.		п.Шкотово / 400 чел	400	0,4	11	+12, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	11	02.05.22 17:55	02.05.22 19:04	0:00	02.05.22 22:23	0:00	МТЗ	ну	не произв		РЗА П. Лвл=5,4 км, Лбаза=14,1 км. В 19:04 включен до ЛР-461 (без 7 ТП). На оп.15/8 поврежден изолятор, обрыв провода, устранено.		водозабор / 520чел	520	0,86	36	+8, ветер
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	02.05.22 18:01	02.05.22 20:00	295:11	02.05.22 20:00	295:11	КУ "Земля"				РЗА П. Разрушился изолятор на оп.204/21/5 ф.В		котельная, школа / 482 чел	482	0,2	18	+12, ясно
Ам.ЗЭС	35	Серышево - Арга		02.05.22 23:10	02.05.22 23:10	0:00	02.05.22 23:10	0:00	МТЗ-3	у			РЗА П. Произведен осмотр, оп.128 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+5, дождь
Прим.ЦЭС	10	РП Кондратеновка	1	03.05.22 4:44	03.05.22 5:54	1:26	03.05.22 14:15	53:00	МТО	ну	ну		РЗА П. Лвл=25,18 км, Лбаза=0 км. с. Кондратеновка, Каменушка. Включен до РКЛ оп.17 запитано ЗТП. Остальные потребители запитаны от резерва. Выведен участок ВЛ оп.17-82 без нагрузки, вкл в 14:15. Пр.оп.54-55 снята ветка.	ф.3 РП Кондратеновка	школа, котельн / 300чел	300	0,2	8	+4, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	03.05.22 6:53	03.05.22 7:58	0:21	03.05.22 11:18	0:21	"земля" от КУ				РЗА П. Лвл=10,6 км, Лбаза=6 км. Вкл без 2ТП, вкл в 11:18. Оп.5 устранен обрыв шлейфа; повреждение на ведомственном ТП.	ф33	очистные, котельн / 2800чел	2800	0,58	21	+6, дождь
Хаб.СЭС	10	Вознесенская 110/10	13	03.05.22 10:32	03.05.22 11:16	0:09	03.05.22 11:16	0:09	МТЗ	нет	ну		ТП15 в РУ10 кВ убрана кошка. РЗА П.		насосн / 20 чел	20	0,1	5	+9, облачно
Ам.ЗЭС	10	Реммаш 35/10	6	03.05.22 11:50	03.05.22 13:27	1:29	03.05.22 13:27	2:28	МТЗ	ну	ну		Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА П.		школа, кот, д/с / 148 чел	148	0,3	6	+4, облачно
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	03.05.22 12:22	03.05.22 12:23	1:56	03.05.22 12:23	1:56	МТЗ	нет	у		ТП5015 заменены перегоревшие ВВ предохранитель ФА,В,С. Рядом с КТП5015 обнаружена птица. РЗА П		цтп / 480 чел	480	0,2	15	+12, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	03.05.22 17:47	03.05.22 17:56	0:00	03.05.22 17:56	11:33	МТО	ну	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		кот/1609 чел	1609	0,8	7	+7, облачно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	03.05.22 18:49	03.05.22 21:27	0:00	04.05.22 6:21	0:00	МТЗ	нет	ну		РЗА П. Лвл=23,92 км, Лбаза=25 км. В 21:27 включен до РЛ-2 (без 2 ТП). Наклон опоры №258, обрыв двух проводов в пролете оп.257-258. Устранено.		нет / 183 чел	183	0,1	7	+14, ясно
Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая		03.05.22 22:03	03.05.22 22:03	2:08	03.05.22 22:03	2:08	Полевая: 1ст. ТНЗНП, Озерная: 3ст. ТНЗНП	у			ПС Полевая ИМФ ф.С 17,1 км; ПС Озерная ИМФ ф.А 32,8 км. Произведен осмотр. Оп.76 гнездо аиста, под оп.ветки со следами перекрытия. РЗА П.		нет	0	0	0	+4, облачно
Хаб.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	2	04.05.22 0:37	04.05.22 1:40	1:13	04.05.22 1:40	7:59	МТЗ	ну	у		Осмотр без замечаний. РЗА ПП.		насосная	0	0,22	1	+5, дождь
Прим.ЦЭС	6	Студгородок 110/35/6	10	04.05.22 10:04	04.05.22 11:07	0:00	04.05.22 11:53	0:00	МТЗ	выв	ну		Вкл без 1ТП, вкл в 11:53. Пр.оп.1-2 слхст проводов упавшим деревом (несанкц.спил, сообщено СБ, ОВД); устранено. РЗА П.	Б.Полигон ф 10	кот / 480 чел	480	0,65	9	+11, ясно
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/35/10	222	04.05.22 13:32	04.05.22 15:25	1:47	04.05.22 18:53	1:47	МТЗ	ну	ну		Вкл без 1ТП, вкл в 18:53. Оп.222-03/4 повреждена концевая каб.муфта резервной КЛ, искл из схемы. РЗА П. Лвл=12,86 км, Лбаза=2 км.		нет / 621 чел	621	0,2	9	+11, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф-11 РП 80202 яч6 (80202-82048)	04.05.22 16:32	04.05.22 18:15	1:45	04.05.22 18:15	2:22	МТЗ	нет	у		На уч. ТП-81301-КТП82050 пр.оп. 75/23-75/24 на нижн. и сред. проводах следы пожаров, габарит от земли до провода 2,5 м РЗА П		нет / 700 чел	700	0,7	13	+15, облачно

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 В-10 кв в ТП 82023	04.05.22 17:48	04.05.22 18:35	0:10	04.05.22 18:35	0:10	МТЗ	нет	у	На уч. ТП-81301-КТП82050 пр.оп. 75/23-75/24 на нижн. и сред. проваода следы пожаров, габарит от земли до проваода 2,5 м РЗА П	нет / 300 чел	300	0,2	10	+14, ясно	
Прим.ЮЭС	110	2Р - Амурская с отп 1Р-тяг		04.05.22 18:17	04.05.22 18:17	0:00	04.05.22 18:17	0:00	2Р: ДЗЛ ф.С, ДЗ 13; Ам: ДЗЛ ф.С, ВЧТО	у		РЗА П. На оп.16 обнаружен след касание шлейфа ф.С к телу опоры, вывода в ремонт КВЛ не требуется.	нет	0	0	0	+14, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	04.05.22 19:11	05.05.22 1:42	1:21	05.05.22 10:55	363:03	КУ, земля			РЗА П. Лвл=25,12 км, Лбаза=68 км. На оп.64/2 отгорел провод Ф.В, необходима вырубка дерева в пролете оп.64/1-64/2. В 01:42 включили без ТП80083 (2 улицы в с.Петровка, частный сектор) . В 10:55 устранено, все включено	нет/270 чел	270	0,3	14	+14, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 РП 80202 яч6 (80202-82048)	04.05.22 19:17	04.05.22 21:12	0:03	04.05.22 21:12	0:03	МТЗ	нет	у	На уч. ТП-81301-КТП82050 пр.оп. 75/23-75/24 на нижн. и сред. проваода следы пожаров, габарит от земли до проваода 2,5 м РЗА П	нет / 700 чел	700	0,7	13	+10, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	по ф.2 в РП Грибское ф.7	05.05.22 9:07	05.05.22 10:41	0:16	05.05.22 12:20	0:16	МТЗ	ну		Включен без 5ТП. Оп.135 гнездо сороки, разрушены два изолятора. Устранено, все включено. РЗА П. Лвл=5,7 км, Лбаза=0,1 км.	нет / 430 чел	430	0,17	12	+5, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	5	05.05.22 9:45	05.05.22 10:36	0:16	05.05.22 10:41	0:16	МТЗ	ну	у	Включен до РП Усть-Ивановка, без замечаний. В 10:41 включение полностью. Затягивание в отключении повреждения на вед.ТП-3-20 ф.17 РП Усть-Ивановка (питаются от ф.5 ПС Владимировка и от ф.12 ПС Волково). Устранено, проведена проверка РЗА и регулировка ф.17	котельная, больница / 420 чел	420	0,4	21	+5, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	05.05.22 11:02	05.05.22 14:11	0:00	05.05.22 14:11	0:00	"земля" от КУ			Лвл-30,34 км, Лбаза=0 км. Срыв изолятора на ТП-5004, провод касается траверсы. РЗА П	котельная / 700 чел	700	0,45	35	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	05.05.22 11:48	05.05.22 11:49	1:10	05.05.22 11:49	1:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РПВ по ТУ. Осмотр без замечаний	школа, котельная / 783 чел	783	0,5	36	+11, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	05.05.22 12:22	05.05.22 12:30	0:43	05.05.22 12:30	8:52	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний	нет / 500 чел	500	0,09	6	+13, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	5	05.05.22 13:20	05.05.22 13:30	0:48	05.05.22 13:55	0:48	МТЗ	ну	у	Включен без 5ТП. В 13:55 полностью. Затягивание в отключении повреждения на вед.ТП-3-20 ф.17 РП Усть-Ивановка (питаются от ф.5 ПС Владимировка и от ф.12 ПС Волково). Устранено, проведена проверка РЗА и регулировка ф.17	котельная, больница / 420 чел	420	0,4	21	+5, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	05.05.22 13:36	05.05.22 13:52	0:41	05.05.22 13:52	0:41	МТЗ	ну	у	Затягивание в отключении повреждения на вед.ТП-3-20 ф.17 РП Усть-Ивановка (питаются от ф.5 ПС Владимировка и от ф.12 ПС Волково). Устранено, проведена проверка РЗА и регулировка ф.17	котельная / 1700 чел	1700	0,6	41	+5, дождь	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	173	05.05.22 13:59	05.05.22 13:59	0:31	05.05.22 13:59	4:04	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+10, ветер	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	05.05.22 15:07	05.05.22 15:07	2:02	05.05.22 15:07	122:36	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РПВ по ТУ. Осмотр без замечаний	школа, котельная / 783 чел	783	0,5	36	+11, ветер	
Хаб.СЭС	35	Березовая - Брикан с отп. Главный стан	Т-198	05.05.22 16:15	06.05.22 15:22	0:10	08.05.22 15:27	1:57	"земля" от КУ			Лвл=84,9 км, Лбаза=200 км. Обесточены ПС Брикан, вед.ПС Главный Стан. В 16:35 нагрузка вед.ПС Гл. стан запитана от собств.ДГ (а/с Золотой Керби, ДГ 6 кВт), 16:35 СЗО по ф.5 ПС Брикан (кот и в.забор) запитаны от ДГ (адм, ДГ 20 кВт). 6.5.22 в 11:56 разрезаны шлейфа на оп.238, 13:28 включение до оп.238 успешно. В 15:22 на КТП-2 установлен ДГ 200 кВт (п. Брикан), основной потребитель запитан, остается обесточено 469 чел, 0,09 МВт. В 19:53 бр. до оп. № 402, дефектов не выявлено. 7.05.22 осмотр от оп. № 402 до ПС 35 кв Брикан (оп.494), замечаний нет. Осмотр отпайки от оп. № 494 до ПС 35 кв Гл. стан не производился, поломка вездехода (МТЛБ). В 22:55 собраны шлейфа на опоре №238. ДГ в п. Брикан, п. Веселая горка, Гл. Стан работают без замечаний, потребности в топливе для ДГ нет. 08.05.22 12:18 обнаружен поврежденный подвисной изолятор ф.-«С» (стекло) на промежут. оп. № 494/29 (отпайка на ПС Гл. стан). Устранено. В 15:27 ВЛ-35кВ введена в работу, потребитель запитан по норм. сх.	ДГ	водозабор, котельная / 1395 чел / 3 фид / р-н им.П.Осипенко	1395	0,5	13	+4, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	13	05.05.22 16:38	05.05.22 17:15	6:17	05.05.22 21:08	6:17	МТО	ну	не произ	Выделен уч-к КЛ-10 от ТП-3555 до оп.30 без нагрузки, все запитано. Оп.30 повреждение концевой каб.мuffты; Устранено. РЗА П. Лвл=5,2 км, Лбаза=0,5 км.	нет / 300 чел	300	0,6	6	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	05.05.22 16:49	05.05.22 17:27	0:32	05.05.22 20:06	0:32	"земля" от КУ			РЗА П. Лвл=25,12 км, Лбаза=68 км. Включен без 6ТП. В 19:08 включен с "землей" для поиска прибором; земля самоустранилась. Повторный осмотр: оп.139 заменен поврежденный изолятор ф.С	нет / 270 чел	270	0,3	14	+14, ясно	

ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	05.05.22 17:50	05.05.22 17:50	0:23	05.05.22 17:50	0:23	КРС: 1ст ТЭМП, ИМФ ф.А 24,7км. Ленинск: ДЗ 1ст ИМФ ф.А 40,4км	у		РЗА ПП. Гнездование аиста оп. 105.	нет	0	0	0	+10, ясно	
Хаб.ЦЭС	6	Втормет 35/6	1А	05.05.22 20:29	05.05.22 20:29	0:04	06.05.22 7:56	0:04	МТО, 33	ну	ну	Лвл=6,3км, Лбаза=4км. На хх. Повреждение КЛ техникой сторонней организации при проведении земляных работ. Произведен ремонт, вкл в работу. Сообщено СБ, ОВД. РЗА П.	нет	0	0	0	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	3	06.05.22 1:42	06.05.22 3:06	1:04	06.05.22 3:06	6:46	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний	в.канал/13 чел	13	0,1	2	+7, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	16	06.05.22 7:36	06.05.22 9:42	0:43	06.05.22 9:42	0:43	МТО	ну	ну	ТП 01-41 слетел изолятор с шлейфа 10 кВ. Устранено. РЗА П	кот, скваж, больн, школа/ 1888 чел	1888	0,9	16	+6, пасмурно	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	173	06.05.22 9:01	06.05.22 9:57	1:10	06.05.22 12:52	1:10	МТЗ	ну	не произ	Лвл=2,76км, Лбаза=0,3км. Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. Оп.173-01/1 - КТП-119 повреждена конц.муфта КЛ-10 кВ, отсоединена, запитана от резервной КЛ. Устранение по заявке. РЗА П	ф.156	нет / 465 чел	465	0,19	5	+6, пасмурно
Хаб.СЭС	110	К - Картель с отп Пивань	С-74	06.05.22 9:05	06.05.22 9:05	0:01	06.05.22 9:05	10:48	К: 1 ст 33, ИМФ ф.С-0, 27,3 км; Картель: 1 ст ТЭМП	у		РЗА ПП. Осмотр ПС без замечаний. Частичный осмотр без замечаний В районе опор 191,192 замечена сторона техника. Осмотр пр.оп.124-192, отпайка опор 130-130/45, замечаний не обнаружено.	нет	0	0	0	+6, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Владимировка 110/10	5	06.05.22 10:59	06.05.22 11:57	4:15	06.05.22 11:57	533:30	МТЗ	ну	у	РЗА П. Затягивание в отключении повреждения на вед.ТП-3-20 ф.17 РП Усть-Ивановка (питаются от ф.5 ПС Владимировка и от ф.12 ПС Волково). Устранено, проведена проверка РЗА и регулировка ф.17	котельная, больница / 420 чел	420	0,4	21	+5, дождь	
ЭС ЕАО	6	Кульдур 220/35/6	240	06.05.22 13:02	06.05.22 13:02	3:18	06.05.22 13:02	3:18	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Пр.оп.240-00/39-40 обрыв проводов трех фаз деревом, спиленным сторонним лицом. Сообщено в СБ. Устранено в 20:29 по заявке. РЗА П.	водозабор, котельная / 7 чел	7	0,01	3	+13, ветер	
Хаб.СЭС	35	Шахта - Карьер с отп.	Т-316	06.05.22 13:38	06.05.22 15:10	0:51	06.05.22 15:10	0:51	"земля" от КУ			Обесточены вед.ПС Карьер, вед.ПС Шурвалах. РЗА ПП. Повреждение на вед.отп. РЗА П	бфта нет, золотари, УргалУголь	0	1,5	8	+3, дождь	
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	10	06.05.22 14:35	06.05.22 14:37	0:25	06.05.22 14:37	0:25	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Повреждение на вед. ТП.	нет / 70 чел	70	0,1	3	+6, дождь	
Прим.СЭС	35	Соколовка - Фадеево		06.05.22 14:52	06.05.22 17:16	0:18	07.05.22 4:03	0:18	МТЗ	ну	не произ	Обесточены ПС Фадеево, Извилинка, Бреевка. На ВЛ-35 Фадеево-Извилинка-Бреевка повреждена гирлянда изоляторов на оп.196 по ф.А /устранено 22:30/. В 17:16 на ПС Фадеево отключен СВ 35, включена ВЛ 35 Соколовка-Фадеево в работу с "землей" ф.С для поиска МП прибором, запитана нагрузка ПС Фадеево (0,42 МВт, 1298 чел); оп.5 повреждена гирлянда изоляторов ф.-С (устранено 7.5.22 с 1:28 до 3:20). Потребитель полностью вкл. (в т.ч. ПС Извилинка, Бреевка, 0,18 МВ, 1369 чел) 7.5.22 в 4:03. РЗА П. Лвл=26,5 км, Лбаза=7 км.	Чугуевский р-н / 2667 чел / 6 фид	2667	0,6	25	+13, ветер	
Прим.СЭС	35	Гражданка 35/10	В-35 Т2	06.05.22 14:57	06.05.22 15:41	0:13	06.05.22 15:41	0:13	МТЗ	нет	у	Обесточена 1,2сш-10 кВ. Осмотр: по ф.7 блинкер МТЗ, АПВ усл. В 15:41 включен В 35 Т2 при отключенном вед.ф.7. В 15:48 вед.ф.7 вкл., потребитель запитан полностью. РЗА П. 7.5.22 произведена проверка: ослабление крепления, разрегулированы зазоры между гайками тяги и якорем электромагнита отключения В-10 Ф.-7. Произведена регулировка привода.	Анучинский р-н, 620 чел/3 фид.	620	0,26	22	+13, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	1	06.05.22 18:23	06.05.22 18:46	1:20	06.05.22 19:50	1:20	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Включен без ТП-1700, вкл в 19:50; повреждение резервной КЛ, искл из схемы.	нет / 170 чел	170	0,36	26	+12, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	06.05.22 18:27	06.05.22 19:10	0:31	06.05.22 19:10	0:31	МТЗ-2	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед.отп	нет / 200 чел	200	0,17	10	+12, ветер	
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	6	06.05.22 18:30	06.05.22 18:32	0:28	06.05.22 18:32	0:36	МТЗ	ну	у	РЗА П. На РТП 533 отгорел шлейф. Устранено.	школа, дс / 1263 чел	1263	0,24	12	+10, ветер	
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	06.05.22 19:25	06.05.22 19:52	0:00	06.05.22 21:34	20:10	"земля" от КУ			Вкл без ТП, вкл в 21:34. Оп.187 устранен обрыв вязки фВ.	ф.3 Приозерная	котельная, школа, водозабор / 482 чел	482	0,2	18	+15, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	06.05.22 20:12	06.05.22 20:54	0:00	06.05.22 20:54	0:00	МТЗ 1 ст	ну	ну	Вкл после осмотра, повреждение на вед. ТП-95. РЗА П.	нет / 820 чел	820	0,17	7	+15, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Кролевецы 110/35/6	21	07.05.22 12:22	07.05.22 19:20	0:29	08.05.22 2:08	0:54	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Лвл=25,3км, Лбаза=20км. С частью нагрузки Ф-7 ПС Касатка (п. Кролевецы, с. Ясное). Повреждение концевой кабельной муфты в яч. ф.-21. Восстановлены шлейфа на оп. 105 и оп. 78 на участке Ф-7 ПС Касатка (участок был в ремонте). Потребитель запитан от резерва. Заменена поврежденная кабельная муфта в ячейке бкВ Ф.-21, фидер вкл. по норм. сх.	ф-7 Касатка	нет / 480 чел	480	0,5	46	+16, ясно

Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	15	07.05.22 13:53	07.05.22 13:53	1:51	07.05.22 19:02	41:38	МТЗ 1ст	выв	ну	РЗА ПП. Лкл=4,9км, Лбаза=18км. г.Артем (игорная зона). Проведена проверка изоляции головной КЛ-6 до РП-2, замечаний нет. В 19:02 Ф-15 включен полностью.	ф-6 (АБР у потребителя)	быта нет	0	0	1	+16, ясно
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	В-10 Т1	07.05.22 15:27	07.05.22 17:21	0:54	07.05.22 17:58	5:19	МТЗ		у	РЗА ПП. Лбаза=75км. Обесточена 1С-10кВ (с.Занадворовка, Береговое). Осмотрены ячейки всех присоединений 10 кВ, блинкеры не выпали. От КУ не отключился В-10 ф.-5. В 17:21 вкл. без ф.-5 /вкл. 17:58/. В-10 Ф-5 произведена регулировка привода.		нет / 790 чел/5 фид.	790	0,7	29	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	07.05.22 15:37	07.05.22 17:32	0:55	07.05.22 17:32	0:55	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Романовка.		нет / 500 чел	500	0,1	7	+10, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	07.05.22 15:37	07.05.22 16:34	2:58	07.05.22 20:59	2:58	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=25,4км, Лбаза=68км. с.Речица, с.Царевка, с.Петровка. Вкл. до оп. 88 без 6-ти ТП. Всё вкл. в 20:59. Повреждение на вед. ТП.	дет. поликлиника, ддом/ 270 чел	270	0,3	14	+10, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	07.05.22 16:35	07.05.22 16:55	1:14	07.05.22 16:55	1:14	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Андреевка. Осмотр до 13.5.22.	шк, водонас / 595 чел	595	0,5	10	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	07.05.22 19:02	07.05.22 20:52	0:50	07.05.22 20:52	0:50	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Романовка. Осмотр 11.05.22.		нет / 500 чел	500	0,1	7	+10, пасм
Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	07.05.22 21:55	08.05.22 0:40	0:41	08.05.22 0:40	0:41	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Обрыв шлейфа ф.-В на РТП 5171. Устранено.		нет/1500 чел	1500	0,8	52	+8, облачно
Прим.ЗЭС	10	Пожарское 35/10	2	08.05.22 2:03	08.05.22 6:55	1:30	08.05.22 6:55	3:34	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=10км, Лбаза=35км. Пр. оп. 51/11/4-51/11/5 убрали порось.		нет/244чел	244	0,05	4	+3, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф-11 РП 80202 яч6 (80202-82048)	08.05.22 7:35	08.05.22 9:33	0:12	08.05.22 13:33	0:12	МТЗ	нет	ну	РЗА П. часть. г. Фокино. Запитано без 2-х ТП. В 12:04 запитали 1 ТП от Ф-2 ПС Подьяпольск. В 13:33 пр. оп.43- 44 убрали ветку с проводов и включили полностью по нормальной схеме	Ф-2 ПС Подьяпольск	нет/600 чел	600	0,2	4	+5, ясно
Хаб.ЦЭС	6	Горький 110/35/6	1	08.05.22 10:46	08.05.22 10:46	0:51	08.05.22 10:46	0:51	МТЗ	выв	у	РЗА П. Оп. № 24, отгорание шлейфа ф. А. Устранено.		нет	0	0	0	+12, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	08.05.22 11:24	08.05.22 11:47	1:03	08.05.22 11:47	4:02	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Большой Камень. Осмотр 11.05.22.		нет / 860 чел	860	0,9	43	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Кролевецы 110/35/6	21	08.05.22 12:15	08.05.22 14:05	0:16	08.05.22 21:25	4:46	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. Лвл=25,3км, Лбаза=20км. Запитан от резерва. Пригорел контакт реле ТМ команды включения, заменена катушка отключения, фидер включен по норм. сх. Осмотр без замечаний	Ф-7 Касатка	нет / 480 чел	480	0,5	46	+14, ясно
Ам.ЦЭС	10	Сергеевка 110/35/10	6	08.05.22 13:36	08.05.22 14:49	0:07	08.05.22 14:49	0:07	КУ "Земля"			РЗА П. с.Сергеевка. На опоре №7 заменён изолятор фазы С.	скваж., д. сад / 648 чел	648	0,15	12	+17, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	08.05.22 16:52	08.05.22 18:11	0:00	08.05.22 18:11	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Обход без замечаний.		нет / 280 чел	280	0,2	16	+16, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	08.05.22 18:52	08.05.22 18:55	0:02	08.05.22 18:55	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. г.Лесозаводск, Тургенево, Лесное. Падение дерева в пролете опор 227-228	насосн. / 412 чел	412	0,15	16	+11, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	по ф-16 рекл. Р-176	08.05.22 18:57	08.05.22 20:27	0:39	08.05.22 20:27	0:39	МТЗ	выв	ну	РЗА П. п. Сикачи Алян, п. Мальшево. Падение дерева в пр.оп 80-81 без повреждения эл.оборудования. Дерево убрано, ВЛ вкл.	котельн: 2 шт., школа, д/дом /1460 чел	1460	0,3	12	+11, ветер	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	08.05.22 19:41	08.05.22 21:38	0:00	08.05.22 21:38	0:00	МТЗ	ну	ну	Лвл=36,9км, Лбаза=25км. Вкл. частями. В пр.38-39 обнаружено дерево под проводами, без повреждений провода. РЗА П	3 п/з / 238 чел	238	0,1	12	+11, пасм	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	09.05.22 8:50	09.05.22 8:57	0:04	09.05.22 8:57	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. Осмотр 11-12.05.22	котельная, КНС / 1000 чел	1000	0,27	18	+10, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	09.05.22 13:12	09.05.22 14:44	14:51	09.05.22 16:43	14:51	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=25,12 км, Лбаза=68 км. Включен до оп.88 (обесточено 6 ТП). 16:43 все потребители запитаны (6 ТП от резерва.) Повреждение на вед уч.	ПС Верхняя ф-16	дет. поликлиника, д.дом/ 270 чел	270	0,4	14	+14, ясно
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	09.05.22 13:43	09.05.22 13:43	0:00	09.05.22 13:43	0:00	КРС: 1ст ТЭНП. Ленинск: ДЗ 1ст		у	РЗА ПП. КРС: ИМФ ф.А 24,7км. Осмотр на 11.05.22		нет	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Ипподром 35/6	14	09.05.22 14:38	09.05.22 16:16	0:54	09.05.22 21:45	0:54	МТЗ	выв	не произв	Лбаза=26 км. Оп. №1 отгорел провод одной фазы (уч. ДРСК). В ТП-1689 повреждена концевая муфта КЛ-6кВ к ТП-1693 ПС Ипподром (участок ДРСК). Запитано 2 ТП от резерва. Вед. КЛ 6 ТП-1697 - ТП-1691 "Жаворонков" на повреждении. Устранены повреждения на уч. ДРСК, потребитель запитан полностью.	ПС Академическая ф-2	Оборонэнерго / 1000 чел	1000	0,3	4	+21, ясно
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	2	09.05.22 17:28	09.05.22 17:50	2:05	09.05.22 20:10	2:05	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. г.Шимановск. Повреждение кабеля 10 кВ на опоре №1. Устранено.	ф-20	4 насосн. / 7000 чел.	7000	1,45	41	+25, ветер
Прим.ЮЭС	35	Бурная - Эгершельд	№1	10.05.22 2:30	10.05.22 3:07	0:47	10.05.22 12:00	1:19	Бурная: МТЗ, ЗОФ. Эгерш: МТО	выв	не произв	РЗА П. Обесточена 1С 35, 6кВ ПС Эгершельд. В 03:07 на ПС Эгершельд вкл. СВ-6 (все потребители запитаны), на ЛР-1 35кВ Бурная №1 Ф.-"В" попал кот (повреждений нет), по 1С-35кВ обрыв шлейфа на ОПН-35 Ф.-"С". В 04:14 вкл. КВЛ-35 Бурная - Эгершельд №1 (на хх), замечаний нет. В 12:00 заменен ОПН-35 и восстановлен шлейф ф-"С", схема восстановлена.	КВЛ-35 №2	часть г.Владивосток / 7900 чел/6 фид.	7900	2,5	52	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	ХФ3 110/6	26	10.05.22 7:28	10.05.22 8:20	3:18	10.05.22 8:20	4:33	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Партизанск. Осмотр, замечаний нет.	д. сад / 1004 чел	1004	0,3	12	+9, ясно	

Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	10.05.22 10:07	10.05.22 12:00	1:24	10.05.22 13:51	1:24	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=2,63 км, Лбаза=70 км. Включено без ТП82020 (в 12:28 запитано от Ф-15 ПС Промысловка), все потребители запитаны. Выведен уч. КВЛ 10 РП203-ТП82020. В пр.оп.15 - 16 убрали поросль.	ф-15	котельная, школа / 160 чел	160	0,1	6	+11, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	10.05.22 13:05	10.05.22 13:58	2:32	10.05.22 15:04	4:03	МТЗ	ну	ну	РЗА П. включен до ЛР13 оп.22 (запитано 8ТП из 13). В пролете оп.57-58 обнаружено упавшее извне охранной зоны дерево на проводах, провода и изоляция без повреждений. Устранено.		ст. обезжелезивания / 2110 чел	2110	0,1	13	+24, ясно
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	10.05.22 13:24	10.05.22 18:20	5:07	11.05.22 4:14	5:07	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Лвл=4,83 км, Лбаза=7 км. Включен без 1 ТП, в 22:04 запитан от ДГ. Пр.опор №20-23 падение дерева (в результате пала), пр.опор №20-22 обрыв проводов трех фаз, срыв изоляторов, опора №21 деформация металлической траверсы, пр.опор №22-23 обрыв провода одной фазы. Устранено и вкл. в 4:14.		нет / 6 чел	6	0,01	2	+21, ясно
Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	10.05.22 13:52	10.05.22 13:52	0:35	10.05.22 13:52	0:35	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр на оп. 154 гнездо (свисающие ветки), под опорой птица (сорока). Устранено 13.5.22.		нет	0	0	0	+26, ясно
Ам.ЗЭС	10	Февральск 220/110/10	21	10.05.22 14:44	10.05.22 15:18	1:16	10.05.22 15:37	1:16	МТО	ну	не произв	РЗА П. В 15:18 выключили без 2 ТП. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 261 чел	261	0,51	6	+22, ветер
ЭС ЕАО	6	Лондоко 220/35/6	39	10.05.22 14:50	10.05.22 14:50	0:00	10.05.22 14:50	0:00	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр на 11.05.22		нет	0	0	0	+25, ясно
ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	280	10.05.22 15:14	10.05.22 15:38	0:02	10.05.22 19:27	0:02	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Включен без 4 ТП. В 16:32 3 ТП (РСК) запитаны по резерву, отключена вед. ТП-495. Повреждена концевая муфта КЛ 6 кВ на оп.80-00/42.	ПС БВС ф-190	г.Биробиджан больница, КНС / 1100 чел	1100	0,5	11	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф12 РКЛ оп207	10.05.22 15:51	10.05.22 17:58	0:00	11.05.22 0:56	0:00	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Лвл=5,23 км, Лбаза=40 км. В 17:58 включен до ТП-7134 (запитано 6 ТП). В 19:02 вкл. без 2-х ТП. Пр.опор №482-483 обрыв провода фазы"С" (падение дерева). Устранено, потребитель запитан полностью.		школа, котельная, скважина / 245 чел	245	0,2	12	+19, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	13	10.05.22 17:55	10.05.22 18:15	0:58	10.05.22 18:15	0:58	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.		с.Челны / 117 чел	117	0,06	6	+23, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	10.05.22 22:33	10.05.22 23:55	0:42	11.05.22 6:01	0:42	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=13,5 км, Лбаза=0 км. п.Лозовый. Вкл. без 5-ти ТП. В 1:50 без 2-х ТП. Вкл. полностью в 6:01. В прол. оп. 109/23-109/24 убрана ветка с проводов.		насосная, психоневролитернат/644 чел	644	0,5	11	+17, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	7	10.05.22 23:34	10.05.22 23:39	0:00	10.05.22 23:39	0:00	МТО	ну	у	РЗА ПП. п. Бычиха. Планируется осмотр.		нет / 279 чел	279	0,15	5	+18, облач
Ам.ЦЭС	10	Астрахановка 35/10	В-10 Т1	11.05.22 4:40	11.05.22 5:23	8:45	11.05.22 5:23	11:11	Дуг. защита	нет	у	РЗА ПП. Обесточена 1С-10кВ. Датчик ДЗ показал на вед. ф-9 (бл. нет, не отключался). После осмотра всё вкл, замечаний нет.		с.Садовое, 4135 чел/10 фид.	4135	0,7	66	+8, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	7	11.05.22 5:15	11.05.22 5:18	0:03	11.05.22 5:18	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с. Калиновка. Планируется осмотр.		нет / 135 чел	135	0,07	4	+10, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф-7 РКЛ оп.5/23	11.05.22 5:38	11.05.22 6:15	0:04	11.05.22 6:15	0:04	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Партизанск. Планируется осмотр.		нет / 600 чел	600	0,25	7	+7, ясно
ЮЯ ЭС	110	М.Нимныр - Хатыми		11.05.22 7:05	11.05.22 7:05	1:10	11.05.22 7:05	1:10	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр проведен, замечаний нет		нет	0	0	0	-6, облач
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	11.05.22 9:33	11.05.22 9:35	0:00	11.05.22 9:35	0:00	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед.ТП РЗА ПП.		насосн БТЭЦ/300 чел	300	0,2	11	+6, дождь
ЭС ЕАО	10	Новокуровка 35/10	25	11.05.22 13:20	11.05.22 13:31	2:11	12.05.22 14:39	5:54	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=14,67 км, Лбаза=2 км. Выделен уч. без 2ТП. (ост.быт с.Улико-Национальное, 250 чел). Падение оп. 25-00/198 (подмыва р.Улика), уст.временная опора,потребители запитаны.		нет/ 250 чел	250	0,1	4	+25, пасмурно
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	11.05.22 14:01	11.05.22 14:27	1:02	11.05.22 14:27	3:00	Ав.откл	ну	у	Произведен осмотр. Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА ПП.		школа, кот, ретрансл/450 чел	450	0,1	12	+15, ветер
ЭС ЕАО	10	Валдгейм 35/10	255	11.05.22 14:52	11.05.22 16:24	1:23	11.05.22 16:24	9:08	МТЗ	ну	у	Повреждение на ведомственном ТП. РЗАПП.		школа, кот/ 580 чел	580	0,14	7	+20, облачно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	по ф15 в РП10 ф-9	11.05.22 19:25	12.05.22 1:57	0:00	12.05.22 1:57	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=44,5 км, Лбаза=0 км. В 22-02 выключили до РЛ-21 оп.№ 103. В пролете опор 117-118 обнаружено упавшее извне охранной зоны дерево на проводах. Устранено.		нет/ 269 чел	269	0,1	5	+20, ясно
Прим.ЗЭС	110	Спасск - Мучная		12.05.22 1:51	12.05.22 1:51	1:48	12.05.22 1:51	1:48	Спасск: ДЗ 1з, ТНЗНП 1ст, Мучная: НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. ПС Спасск: ИМФ ф.А=23,4 км, ПС Мучная ИМФ ф.А=25 км. Лвл=53,04 км. При осмотре 12.05.22 повреждений проводов и изоляторов нет, идет массовое гнездование аистов: оп. 100 новое гнездо аиста (с аистом); оп.102 новое строящееся гнездо Ф-"А" с аистом, следы помёта по телу опоры; оп. 106 недостроенное гнездо аиста на траверсе фазы-В.		нет	0	0	0	+9, дождь

Прим.ЦЭС	110	Хороль - Петровичи		12.05.22 3:22	12.05.22 4:16	0:12	12.05.22 4:16	0:12	Хороль: ДЗФЗ, Петровичи: ДЗ 1з	ну	у	РЗА ПП. ПС Хороль ИМФ ф.В=20 км., ПС Петровичи ИМФ ф.В=5 км. (Лвл=21,06 км.) При осмотре ПС Петровичи обнаружено: отключены СВ 110, В 110 Вадимовка, ДЗТ Т-2, отключен ОД 110, В 10 Т-2 от ДЗТ. Обесточились ПС 110 кВ Петровичи, ПС 35 Петровичи-Насосная, Сиваковка, Сиваковка-Насосная, ЗС 35 ПС Новодедица (0,7 МВт, 28ТП, 1140 чел), в 04:16 включена ВЛ 110 Хороль - Петровичи, на ПС Петровичи включены СВ-110, В 110 Вадимовка, запитаны 1С 110 ПС Петровичи, ПС 35 Петровичи-Насосная, Сиваковка, Сиваковка-Насосная, ЗС 35 ПС Новодедица. В 04:25 на ПС Петровичи включен СВ 10, запитана ЗС 10 кВ. На ПС Петровичи на портале между ОД-110 Т-2 и Т-2 гнездо, под порталом на земле ветки от гнезда. В 05:58 на ПС Петровичи включен Т-2. 16.5.22 обход по ВЛ-110 на опоре №87 гнездо, под опорой мертвая птица (ворона).	Хорольский р-н / 1140 чел	1140	0,7	28	+9, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	12.05.22 5:23	12.05.22 5:26	0:49	12.05.22 5:26	3:25	МТЗ	выв	у	Произведен осмотр, пр.оп.80-29/30 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия. РЗА П.	нет / 100 чел	100	0,9	19	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	12.05.22 7:14	12.05.22 7:45	4:43	12.05.22 13:40	4:43	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=13,44км, L=0кмВ ТП7415 отключен В6 вывод на ТП 7398 (запитаны 6 ТП из 10), вкл в 11:08 без ТП7309, вкл в 11:15 от ДГ. Оп.170 снята проволока, пр.оп.126-127 ветка касалась проводов; устранено, сх.восстановлена.	насосная, психоневрол.интернат/644 чел	644	0,5	10	+8, пасмурно
ЭС ЕАО	110	Унгун - Биджан	С-61	12.05.22 8:05	12.05.22 8:05	0:00	12.05.22 8:05	0:00	ТЗНП 1,2 ст.	у		РЗА П.ПС Биробиджан ИМФ ф-С=109.4 ПС Биджан ИМФ ф-А=21,1км Под оп.123 ветки со следами перекрытия. РЗА П.	нет	0	0	0	+10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	ф-13	12.05.22 8:28	12.05.22 13:22	0:00	12.05.22 13:22	0:00	МТЗ	ну	ну	Лвл=18,4км, L=50км. Пр.оп. 65-66 убрано упавшее дерево, провода ВЛ без повреждений. РЗА П.	нет / 117 чел	117	0,08	6	+10, ветер
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	по ф14 РКЛ на оп.99	12.05.22 10:21	12.05.22 12:21	0:35	12.05.22 13:15	2:51	КУ, земля			Вкл без ТП4029, повреждение изолятора на вводе фА; устранено..	нет/ 504 чел	504	0,1	10	+12, пасмурно
Прим.СЭС	10	РП Новониколаевка	9	12.05.22 12:18	12.05.22 14:12	8:22	12.05.22 19:03	34:11	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=44,5 км, Лбаза=0 км. Потребителю обеспечен резерв. Пр.оп.328-329 падение дерева, оп.329 срыв изол 2 фаз, устранено; по Ф-9 В 10ззаменена катушка включения.	ф5 интерна, кот/ 269 чел	269	0,1	5	+18, ясно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	12.05.22 14:08	12.05.22 15:06	0:21	12.05.22 16:41	0:21	МТО	ну	ну	Вкл без 6ТП (запитан основной потреб), вкл в 16:41. Пр.оп.11/2-11/3 устранен с/слет проводов. РЗА П.	нет/ 120 чел	120	0,6	10	+15, дождь, ветер
Хаб.СЭС	35	КТЭЦ-2 - ЭТЗ с отп.Багерная	Т-160	12.05.22 14:20	12.05.22 14:20	1:56	12.05.22 14:20	10:49	ДЗ 1з	у		Осмотр уч.РСК без замечаний. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+15, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	12.05.22 16:04	12.05.22 16:46	0:10	12.05.22 16:46	0:10	Ав.откл	ну	у	Осмотр до 20.5.22. РЗА ПП.	мтс, адм/ 856 чел	856	0,6	16	+12, ветер
Хаб.ЦЭС	110	СМР - КАФ	№1 (С-21)	12.05.22 16:56	12.05.22 16:56	0:01	12.05.22 19:32	0:01	ДЗ 1з	ну	у	Обесточенных потребителей нет, на ПС 110 КАФ АВР 35 и 6 кВ успешны. Осмотр ВЛ без замечаний. РЗА П. В пр.оп №10-11 (район ГСК-10М), в середине пролета при погрузке контейнера, стрелой крана-манипулятора, приблизился на недопустимое расстояние провода Ф «А», на проводе следы к.з. повреждений нет. Габарит 8 м до земли. Информация получена от очевидцев, на месте лиц причастных к технологическому нарушению не обнаружено. Сообщено в СБ	нет	0	0	0	+12, пасмурно
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	11	13.05.22 0:46	13.05.22 7:08	0:31	13.05.22 7:08	0:31	МТО	ну	ну	РЗА П. Лвл=2,25 км, Лбаза=1 км. Сбита ж/б опора №126 техникой сторонней организации, оборван 1 провод. Сообщено в СБ Устранено	с.Екатеринославка, скважина, МТС / 275 чел	275	0,18	9	+4, ясно
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	13.05.22 6:33	13.05.22 7:15	0:11	13.05.22 12:10	0:11	"земля" от КУ			РЗА П. Включен до ТП-7415 (запитано 5 ТП из 10). В 08:11 запитано 8 ТП из 10. Оп. 109/26 разрушение изолятора по ф.А, провод на траверсе. Устранено	насосная, психоневрол.интернат/644 чел	644	0,5	10	+7, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Угловая 35/6	10	13.05.22 11:20	13.05.22 12:03	2:40	13.05.22 12:03	4:25	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.	нет / 200 чел	200	0,55	24	+16, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	1	13.05.22 17:15	13.05.22 17:15	0:03	13.05.22 23:40	0:03	МТО, МТЗ	ну	ну	На х.х. РЗА П. Пр.оп.106-107 обрыв 3-х проводов упавшим деревом (со следами ранее прошедшего пала). Устранено	нет	0	0	0	+18, сильный ветер
Прим.ЦЭС	6	Павловка-1 110/35/6	1	13.05.22 19:18	14.05.22 4:28	0:31	14.05.22 4:28	0:31	"земля" от КУ			Лвл=13,5км, Лбаза=0. Сельхозтехникой сбита оп.114, оп.111, 112, 113 обрыв вазок, наклон оп.112, 115, 116. Сообщено СБ, ОВД. Устранено. РЗА П.	нет / 52 чел	52	0,01	6	+21, ясно
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	14.05.22 4:30	14.05.22 4:30	0:16	14.05.22 4:30	0:16	МТЗ	у		Пр.81-82 подгоревшая ветка под проводами, без повреждения провода. РЗА П.	нет	0	0	0	+8, дождь
Прим.СЭС	10	Пластун 110/10	5	14.05.22 6:39	14.05.22 7:47	0:27	14.05.22 10:43	2:08	МТЗ	ну	ну	Вкл без 4ТП. В 10:43 включен полностью. В пр.оп.81-82 обнаружена подгоревшая ветка. РЗА П	цтп, больн/2500 чел	2500	0,75	15	+7, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Некрасовка 35/10	13	14.05.22 7:07	14.05.22 7:07	0:00	14.05.22 7:07	0:22	МТО	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+5, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	5	14.05.22 7:29	14.05.22 8:39	0:00	14.05.22 8:39	0:00	МТО	ну	у	РЗА П. Между РТП и ТП11-17 обнаружена птица	скваж/ 525 чел	525	0,4	42	+5, облачно
Ам.ЭЭС	10	Февральск 220/110/10	26	14.05.22 8:40	14.05.22 8:40	0:56	14.05.22 8:40	0:56	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр.оп.4-5 высокая поросль. РЗА П.	нет	0	0	0	+10, ясно
Прим.СЭС	10	РП Новониколаевка	9	14.05.22 10:45	14.05.22 17:12	0:24	14.05.22 17:12	0:24	МТЗ	ну	ну	Лвл=36,7км, Лбаза=80км. В пр.оп. 44-45 обрыв провода одной фазы падением дерева.РЗА П (РП питается по ф.15 ПС Ольга)	нет / 269 чел	268	0,09	6	+6, дождь
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	8	14.05.22 14:03	14.05.22 14:03	0:24	14.05.22 14:03	0:24	МТЗ	у		Повреждение на вед. КТП-401. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+14, ясно

Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	14.05.22 14:38	14.05.22 14:38	1:13	14.05.22 14:38	1:13	МТО	у		Произведен осмтр. Пр.оп.43 - 44 провис провода. Устранение до 30.06.2022. РЗА П.		нет	0	0	0	+10, дождь, ветер
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	14.05.22 16:25	14.05.22 17:37	1:36	14.05.22 17:37	1:36	МТЗ	ну	ну	В пр.оп. 30 -31 обнаружена ветка со следами эл. дугового перекрытия. РЗА П		насосная, психоневрол.интернат/644 чел	644	0,5	10	+8, дождь
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	17	14.05.22 17:18	14.05.22 18:23	0:12	14.05.22 18:23	0:12	МТЗ	нет	у	Повреждение на вед.уч-ке. РЗА ПП.		аэропорт, в/ч	0	0,4	2	+10, ветер
Прим.ЗЭС	10	Сташевка 35/10	4	14.05.22 17:34	14.05.22 17:34	0:35	14.05.22 17:34	0:35	МТЗ	у		Обход в пролетах 1-45, 8-8/3. Замечаний угрожающих работе ВЛ не обнаружено. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	14.05.22 21:40	15.05.22 0:36	0:06	15.05.22 17:12	0:06	МТЗ	выв	ну	Лвл=16,7км, Лбаза=50км. Потребителю обеспечен резерв без ТП 4013. Оп.24 поврежден изолятор фС; на ТП 4013 отгорание шпильки ф А. РЗА П. Вкл. полностью в 17:12, произв. замена тр-ра (630кВА).	φ25	атс, фал/595 чел	595	0,5	20	+10, пасмурно
Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	8	15.05.22 7:12	15.05.22 12:11	0:00	15.05.22 12:37	0:00	КУ, земля			РЗА П. Лвл=13,8км, Лбаза=35км. УИК №1203, село Суворово, улица Вобликова, дом 23 (1 этаж) (Выборы депутатов Думы Кавалеровского муниципального округа) в 10:00 запитан от РИСЭ. На оп. 247 срыв изолятора ф."С", провод упал на траверсу с перегоранием в сторону оп.246 и оп.248, КТПН 2009 "Поселок" повреждение проходного изолятора на вводе ф."С" и отгорание шлейфа ф."С". В 8:47 запитано 1 ТП. В 12:11 включен без ТП2009, 12:47 устранено повреждение на КТПН 2009.	УИК №1203 / 98 чел	98	0,1	5	+10, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	7	15.05.22 9:09	15.05.22 9:09	1:02	15.05.22 9:09	1:02	МТЗ	у		РЗА П. Провис проводов в пр.оп.15-16. Устранено		нет	0	0	0	+7, ветер
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	7	15.05.22 11:30	15.05.22 14:25	10:46	15.05.22 14:25	10:46	МТЗ	ну	не проивз	РЗА П. Провис проводов в пр.15-16, наклон оп.15. Устранено		пожарное депо / 410 чел	410	0,13	7	+7, ветер
Прим.ЮЭС	6	Депю 35/6	4	15.05.22 13:24	15.05.22 14:55	0:13	15.05.22 14:55	0:13	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. часть п.Смоляниново. Запланирован обход до 17.05.22		нет / 520 чел	520	0,15	4	+15, ясно
Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	6	15.05.22 14:46	15.05.22 14:46	0:18	15.05.22 14:46	0:18	МТЗ	у		РЗА П. Повреждение на вед. уч.		нет	0	0	0	+11, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	1	15.05.22 14:53	15.05.22 16:57	2:01	19.05.22 22:10	2:01	КУ "Земля"			РЗА ПП. Лвл=2,63 км, Лбаза=70 км. Запитан от резерва. На повреждении участок КВЛ-10 ПС Промысловка- РП-203 (воздушная часть участка без замечаний). 16.5.22 работала бригада на КВЛ-10 ПС Промысловка- РП-203 по ОМП. В 17:00 работы окончены. 17.05.22 предварительно ОМП: 80м от ПС, 19.05.22 смонтирована вставка 45м и две соединительных муфты в 80м от ПС Промысловка.	φ-13	нет / 200 чел	200	0,3	7	+13, ясно
Ам.ЗЭС	10	Февральск 220/110/10	23	15.05.22 15:13	15.05.22 15:13	0:33	15.05.22 15:13	0:33	МТО	у		РЗА П. Произведен осмтр, пр.оп 8-9 высокая поросль		нет	0	0	0	+9, ветер
Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	15.05.22 15:23	15.05.22 18:56	1:17	15.05.22 18:56	1:17	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=4,8 км, Лбаза=7 км. с.Калиновка. На оп. 21 устранен обрыв провода фазы-А.		нет / 6 чел	6	0,01	1	+17, ветер
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	15.05.22 15:47	15.05.22 16:30	5:16	15.05.22 19:32	5:16	КУ "Земля"			РЗА П. г.Большой Камень. В 16:30 вкл. до оп. №88, запитано без 7-ми ТП. Оп.144 срыв вязки, провод на траверсе фаза-С. Устранено.		детс. полик-ка, ддом / 270 чел	270	0,3	15	+15, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/35/10	10	15.05.22 16:44	15.05.22 16:44	2:05	15.05.22 16:44	2:05	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход 16.5.22, под РТП-3110 обнаружена обгорелая ворона.		нет	0	0	0	+18, дождь, ветер
Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	15.05.22 17:43	15.05.22 18:23	0:20	15.05.22 19:35	0:20	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Включен без КТП 5034, ветка между РТП и КТП 5034. Устранено.		интернат, ФАП-1, ретранс-р/1217 чел	1217	0,5	27	+12, дождь
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	75	15.05.22 19:19	15.05.22 20:05	1:07	15.05.22 21:05	1878:20	МТЗ-2	ну	ну	РЗА П. Вкл. без ТП. Оп.75-02/18 разрушен изолятор, слетел провод ф-В. Устранено, все включено		нет / 820 чел	820	0,17	7	+13, ветер
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	4	16.05.22 9:47	16.05.22 10:36	1:09	16.05.22 10:36	96:30	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Первомайское. Осмтр, замечаний нет.		школа/600 чел	600	0,05	4	+14, ясно
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	26	16.05.22 9:57	16.05.22 10:46	0:45	16.05.22 10:46	48:13	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Партизанск. Осмтр, замечаний нет.		д/с / 1004 чел	1004	0,3	12	+14, пасм
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	16.05.22 13:15	16.05.22 14:47	0:32	16.05.22 17:38	601:21	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Лвл=12 км, Лбаза=15 км п.Новая Сила, Перетино. В 14:02 включены 4ТП, в 14:47 вкл. без 5-ти ТП. В пролете опор №187-187/1 схлест проводов, наклон опоры №187/1. Устранено.		школа / 243 чел	243	0,35	15	+18, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Черняево 35/10	6	16.05.22 13:29	16.05.22 13:46	2:20	16.05.22 13:46	6:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Лвл=39,7 км, Лбаза=32 км с.Черняево, заставы: Чирки, Невельское, Аргунск.		3 п/з / 279 чел	279	0,12	8	+7, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	16.05.22 13:45	16.05.22 15:14	0:00	16.05.22 17:55	4:26	МТО	выв	ну	РЗА П. Лвл=20,3 км, Лбаза=24 км. Дачи Сосновка, дачи Корфовская. Вкл. 12 ТП (более 50% нагрузки). Все вкл. в 17:55, повреждение на вед. ТП-0160 СНТ.		нет / быта нет	0	0,5	33	+6, ветер, град
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	2	16.05.22 14:52	16.05.22 15:08	4:36	16.05.22 16:36	4:36	КУ "Земля"			РЗА ПП. п.Штыково. Вкл. без 6-ти ТП. В 16:36 после обхода вкл. полностью, "земля" самоустранилась.		ретранслятор / 20 чел	20	0,2	11	+17, пасм
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	4	16.05.22 17:18	16.05.22 17:45	1:41	16.05.22 17:45	1:41	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Боголюбовка, Раковка. Осмтр 17.5.22, замечаний нет.		нет / 450 чел	450	0,1	5	+12, дождь

Ам.ВЭС	35	Озерная - Черемушки		17.05.22 1:01	17.05.22 1:53	0:00	17.05.22 9:49	6:24	МТЗ-2	ну	ну	Лвл=9,5 км, Лбаза=60 км. Обесточены ПС Черемушки, Александровка. В поле в 500 м от а/м Панино-Варваровка сбит (перелом у основания) ж/б оп.22 марки ПБ (ближайшие населенные пункты с.Песчаноозерка 6 км, с.Варваровка 8 км), оп.22 обрыв нижнего провода, разрушение изоляции, погнуты траверсы оп.22,23,24, оп.23 следы касания, трактором Buhler (колхоз "Колос"). Виновник на месте, не пострадал. Сообщено в СБ. РЗА П. Устранено.	ВЛ-35 Степная Александровка	Октябрьский р-н / 1430 чел / 10 фид	1430	0,4	19	+10, ветер
Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ	29	17.05.22 8:59	17.05.22 9:01	0:00	17.05.22 19:35	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА П. Лвл=31,7 км, Лбаза=0 км. При осмотре обнаружено повреждение КЛ-6 кВ между КТП-30 и ТП-92. КТП-30 перезапитана от КТП-97 (ф-4 НТЗЦ). 11:57 определено МП – 223м от ТП-92. Устранено в 19:35.	водозабор / 1433 чел	1433	0,5	17	+4, ясно	
Прим.ЮЭС	110	Казармы 110/10	T-1	17.05.22 10:20	17.05.22 10:24	0:34	17.05.22 10:36	0:34	ДЗТ	нет	у	РЗА ПН. Отключился по стороне 110/10 кВ с одновременным отключением вед. ф-3. Выполнена проверка РЗА Т-1, замечаний не обнаружено.	водоканал г.Артем / 4 фид.	0	0,8	4	+15, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	17.05.22 10:37	17.05.22 11:37	3:10	17.05.22 14:40	3:10	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. Лвл=5,03 км, Лбаза=7 км. Включен до ЛР-407 (обесточены 4 ТП). В пролете опор 80/3 - 80/4 обрыв двух проводов экскаватором сторонней организации. Устранено.	скважина с.Чигири / 550 чел	550	0,087	31	+13, ясно	
Хаб.СЭС	6	Северная 110/35/6	1	17.05.22 14:47	17.05.22 20:46	0:00	17.05.22 20:46	0:00	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Лвл=7,3 км, Лбаза=18 км. В пролете опор 20/1-20/2 оборван нижний провод крапом сторонней организации. Устранено.	п.Северный / 30 чел	30	0,04	4	+15, ясно	
ЭС ЕАО	10	Унгун 110/35/10	161	17.05.22 16:01	17.05.22 16:44	2230:50	17.05.22 19:14	2230:50	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=8,37 км, Лбаза=1 км.	ф-165 школа, 2 д/сада / 264 чел	264	0,1	9	+18, порывистый ветер	
ЭС ЕАО	10	Биджан 110/35/10	233	17.05.22 18:19	17.05.22 19:40	355:30	17.05.22 21:15	355:30	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Вкл. без 4-х ТП. Оп. 233-00/194 обрыв вязы провода фазы "В". В пролете оп. 233-00/193-195 слхест проводов фаз "А" и "В". Устранено.	школа, д/сад / 605 чел	605	0,17	14	+16, гроза, ветер	
Хаб.СЭС	10	Картель 110/10	17	17.05.22 22:59	17.05.22 23:02	0:19	17.05.22 23:02	0:19	МТЗ	ну	у	РЗА П. Осмотр 18.5.22. При осмотре обнаружено: в пролете опор 36-38 деревья с подгоревшими верхушками, упавшие подгоревшие ветки.	п.Гайтер, 2000 чел	2000	0,17	3	+9, ветер	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	21	17.05.22 23:42	18.05.22 1:33	1:09	18.05.22 16:49	6:17	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Лвл=25,3км, Лбаза=20км. С нагрузкой Ф-7 ПС Касатка (п. Кролевцы, с. Ясное). Включили в 01:33 до РК оп.163 (нормальной разрыв) между Ф-21 и Ф-7 ПС Касатка, без 19 ТП (часть Ф-7 ПС Касатка). В 03:22 вкл. до РЛ-7 оп.200/43 (Ф-7 Касатка) без 4-х ТП. 18.05.22 в 16:16 включена ВЛ без 3-х ТП. В 16:49 включили полностью, при осмотре обнаружена обгоревшая ветка под оп.№200/44/42/17.	нет / 480 чел	480	0,2	46	+12, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	25	17.05.22 23:42	17.05.22 23:43	0:01	17.05.22 23:43	0:01	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Сураевка.	нет / 70 чел	70	0,1	9	+12, ясно	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	37	18.05.22 10:30	18.05.22 11:16	1699:56	19.05.22 17:06	1699:56	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=1,08км, Лбаза=11км. Вкл. без 5-ти ТП. В 12:15 все потребители запитаны. Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-593 и ТП-596. Произведен ремонт, вкл в работу.	г.Биробиджан, КНС, д/сад / 4640 чел	4640	1,5	11	+14, пасмурно	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	15	18.05.22 10:30	18.05.22 11:01	429:29	20.05.22 19:51	429:29	МТО	нет	ну	РЗА П. Лвл=1,91км, Лбаза=11км. Вкл. 1ТП (50% нагрузки). В 11:54 все потребители запитаны. Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-261 и ТП-263. /20.05.22 в 19:51 произв ремонт, вкл в работу/	г.Биробиджан / 1890 чел	1890	0,4	3	+14, пасмурно	
Хаб.СЭС	10	Картель 110/10	17	18.05.22 15:04	18.05.22 15:13	0:00	18.05.22 15:13	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА П. При осмотре обнаружено: в пролете опор 36-38 деревья с подгоревшими верхушками, упавшие подгоревшие ветки. Проведены работы по расчистке трассы ВЛ в пр. оп. № 36-38.	п.Галечный / 2000 чел	2000	0,25	3	+12, ветер	
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	18.05.22 22:18	18.05.22 23:03	0:39	19.05.22 1:56	0:39	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=13,44км, Л=0км. п.Лозовый. Вкл. от резерва без 5-ти ТП, в 23:18 без 3-х ТП. В пр.оп.72-73 на проводах обнаружена ветка. Устранено, в 01:56 вкл. полностью.	Ф-4-й участок насосная, психоневрол.интернат/644 чел	644	0,5	11	+11, дождь	
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		18.05.22 23:08	18.05.22 23:08	0:15	18.05.22 23:08	0:15	1ст.ТНЭП, ТО.	у		РЗА П. ИМФ: С-0, Л=4,2 км. Оп.27 строящееся гнездо аиста.	нет	0	0	0	+15, облач	
Ам.ЗЭС	10	Беляярово 35/10	4	19.05.22 15:12	19.05.22 15:12		19.05.22 17:40		МТЗ	ну	не произв	Находился на XX. С/х техникой сбит оп.66. Сообщено СБ, ОВД. Произведена замена оп. РЗА П.	нет	0	0	0	+22, облачно	
Прим.ЦЭС	110	Вадимовка - Мучная		19.05.22 19:16	19.05.22 19:16	0:00	19.05.22 19:16	0:00	НЗЗ 1ст.	у		/20.05.2022г. поступила информация от местных жителей на нач.Черниговского РЭС о том, что ориентировочно в пр.оп 17-18, проходящей по пойме реки, обнаружено тело человека/. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+24, ясно	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	1	19.05.22 23:01	19.05.22 23:35	0:35	20.05.22 5:22	0:35	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=22,23км, Л=0км. п.Лозовый. Вкл. от резерва без 5-ти ТП, в 23:18 без 3-х ТП. В пр.оп.72-73 на проводах обнаружена ветка. Устранено, в 01:56 вкл. полностью.	школа, д/дом, 2 насос / 782 чел	782	0,4	19	+13, пасмурно	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	12	19.05.22 23:30	20.05.22 1:40	0:00	20.05.22 4:01	0:00	КУ "Земля"			РЗА ПП.Лвл=4,29км, Л=0км. В 01:40 включен без ТП 5006, 5007. Повреждение проходных изоляторов ф. "А", "В" на вводе ТП 5006. Устранено	ЦРБ, ретранслятор, маслозавод / 1250 чел	1250	0,8	11	+13, пасмурно	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	18	20.05.22 7:00	20.05.22 8:28	1:40	20.05.22 9:49	1:40	КУ, земля			Вкл без 2ТП, вкл в 9:49. Оп.44 снята проволока (с шлейфа фс). РЗА П.	п.Бурей / 2800 чел	2800	0,58	21	+8, пасмурно	

Прим.ЭЭС	10	Пожарское 35/10	СВ-10	20.05.22 8:05	20.05.22 15:54	2:59	20.05.22 15:54	2:59	МТЗ	нет	ну	Лбаза=35км. Осмотр: в яч.ф1 повреждение прох.из фА,В (м/ду ШР 10 Ф-1 и в 10 Ф-1) и оп. из на ШР 10 ф1 в сторону 1С 10 ф.А; устраниено. /в 10:13 1сш 10 кв вкл на ХХ, в 10:22 вкл ф2 (0,04 МВт/ 244 чел); в 15:54 вкл ф1, все потребители включены / РЗА П.	с.Никитовка / 300 чел/ 2 фид	300	0,26	3	+13, ясно	
Ам.СЭС	10	Сковородино 220/110/35/10	18	20.05.22 8:15	20.05.22 8:15	0:06	20.05.22 8:15	0:06	МТО	у	ну	Пр.оп.43 - 44 провис провода. Устранение до 30.06.2022. РЗА П.	нет	0	0	0	+4, пасмурно	
Хаб.СЭС	10	ЦРП-1	9	20.05.22 11:46	20.05.22 12:09	2:05	20.05.22 21:48	2:05	МТЗ	ну	ну	Вкл без 2ТП, вкл в 12:24 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ 122м от ТП16; МП откопано, смонтирована каб.вставка. Лвл=3км, Л=0,5км.РЗА П.	ЦРП-4 ф ф2	нет/ 2884 чел	2884	0,9	6	+10, пасмурно
Ам.ЭЭС	35	Шимановск - Мухино		20.05.22 12:38	20.05.22 12:38	0:00	20.05.22 12:38	0:00	ДЗ Зз	у		Осмотр до 30.6.22. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+15, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	24	20.05.22 13:13	20.05.22 13:13	0:05	23.05.22 17:03	2:37	МТЗ	выв	не произв	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ 10 на уч"ЩКП - ТП 1702" и КЛ 10 на уч. "ТП1702- ТП 1703". 1МП устраниено, усл.испытано; 2 МП устраниено, усл испытана. 23.5.22. КЛ подключена и введена в работу. РЗА П.	ф23 (АВР 0,4 у потребителя)	в.канал/ быта нет	0	0,04	3	+23, ясно
Ам.ЭЭС	10	Свободный 220/35/10	7	20.05.22 14:21	20.05.22 14:21	1:17	20.05.22 14:21	1:17	МТЗ	у		РЗА П. Повреждение изоляторов на оп.92/2.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	21	20.05.22 14:22	20.05.22 14:22	2:43	20.05.22 16:24	2:43	МТЗ	ну	ну	Находился на ХХ. Под оп.59 обнаружена мертвая птица. РЗА П.	кот/ быта нет	0	0,01	3	+17, дождь	
Ам.СЭС	10	Черняево 35/10	11	20.05.22 14:51	20.05.22 16:29	1:43	20.05.22 16:29	1:43	МТО	ну	ну	Пр.оп. 71-72 (под ВЛ) упавшее дерево (провода ВЛ без повреждений). Подгорело от ранее прошедшего пала. РЗА ПП.	школа, адм, п/з скваж/ 200 чел	200	0,01	5	+15, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Новокиевка 220/35/10	6	20.05.22 15:04	20.05.22 15:04	0:00	20.05.22 15:04	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. При осмотре ВЛ обнаружена птица (орёл) под ЛР17-06-04 оп.13	нет	0	0	0	+18, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Новокиевка 220/35/10	8	20.05.22 15:04	20.05.22 15:04	0:41	20.05.22 15:04	0:41	МТЗ	у		РЗА П. На ТП-1708 заменен прох.изолятор ф.С	нет	0	0	0	+18, гроза	
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	21	20.05.22 16:35	20.05.22 17:00	0:17	20.05.22 18:55	0:17	МТЗ	ну	ну	Вкл без 1ТП. Вкл в 18:55. ТП 6/40 повреждение вводной резервной КЛ, искл из схемы. РЗА П.	кот/ 1708 чел	1708	0,2	10	+15, дождь	
ЭС ЕАО	110	Биджан - Дежнево	С-60	20.05.22 20:45	20.05.22 20:45	3:15	20.05.22 20:45	3:15	Биджан: 1з ДЗ, Дежнево: 1з ДЗ	у		РЗА ПП. ПС 110 кв Дежнево ИМФ С-60 ВС 18,5км	нет	0	0	0	+12, гроза	
ЭС ЕАО	10	Доброе 35/10	33	20.05.22 22:46	20.05.22 23:17	0:22	21.05.22 14:06	0:22	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=6,62км, Л=28км. Выделен участок без нагрузки от ПС до оп.108. В пр.оп.33-00/01-92 мегабарит с нижепроходящей ВЛ-10 кв ф.37 ПС Доброе пр.оп.53-53 (опоры выдавило из грунта). Произведена перетяжка проводов.	ф-37	нет / 100 чел	100	0,01	2	+12, гроза
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	7	21.05.22 4:03	21.05.22 4:07	0:28	21.05.22 4:07	0:28	Ав.откл	нет	у	РЗА ПП. Планируется осмотр.	п.Чегдомын / 2500 чел	2500	0,88	22	+7, дождь	
Хаб.СЭС	6	Чегдомын 35/6	7	21.05.22 8:27	21.05.22 8:49	0:24	21.05.22 8:49	0:24	КУ "Земля"			РЗА П. Повреждение на вед.участке	п.Чегдомын / 2500 чел	2500	0,88	22	+8, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	27	21.05.22 9:47	21.05.22 11:35	4:19	21.05.22 11:44	4:19	"земля" от КУ			Вкл без 9ТП, вкл в 11:44. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 250чел	250	0,2	32	+18, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	5	21.05.22 13:15	21.05.22 15:53	0:37	21.05.22 20:45	0:37	МТЗ	ну	ну	Лвл=47,1км, Лбазы=0км. Вкл без 5ТП, вкл в 20:01 без 1ТП, вкл в 20:45. В пр.оп.223-224 (под ВЛ) упавшее дерево. РЗА П.	скважина / 235чел	235	0,02	11	+20, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	21.05.22 14:00	21.05.22 14:05	0:22	21.05.22 14:05	0:22	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.	нет / 500чел	500	0,09	6	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка 110/35/6	Т2	21.05.22 14:01	21.05.22 14:20	0:18	21.05.22 17:09	30:49	ДЗТ			Обесточились 2С-6кВ и 4С-6кВ. В 17:09 включен Т-2 в работу после осмотра. В 17:25 исходная схема восстановлена. Следы дугового перекрытия в яч. РТ 6 Т-2 в стор 4С-6кВ. РЗА П.	Т1	Хорольский р-н / 4559чел / 15 фид	4559	1,3	37	+20, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	16	21.05.22 14:27	21.05.22 14:27	0:44	21.05.22 14:27	30:16	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	17	21.05.22 14:27	21.05.22 14:27	1:58	21.05.22 14:27	1:58	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+19, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Ключи 35/10	31	21.05.22 14:28	21.05.22 14:28	0:00	21.05.22 14:28	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	7	21.05.22 14:32	21.05.22 17:31	0:08	22.05.22 0:28	0:08	МТЗ	ну	ну	Лвл=29,8км, Лбаза=40км. Вкл. без 7 ТП, вкл в 0:28. Повреждение на ведомственном ТП. РЗА П.	школа, скважина / 309чел	309	0,3	16	+19, гроза	
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	25	21.05.22 14:32	21.05.22 15:47	0:42	22.05.22 2:59	0:42	МТО	ну	ну	Вкл без ТП6720, заменен поврежденный прох.изолятор фА и перегоревшие ВВ предохран ф.А,В,С, схема восст. РЗА П.	д/дом / 878чел	878	0,32	5	+19, гроза	
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	16	21.05.22 15:01	21.05.22 15:03	0:35	21.05.22 15:03	0:35	МТО	ну	у	По сообщению местной жительнице трактор при развороте въехал в опору 83/7 (без повреждения). Вызвана полиция. РЗА П.	д/с, водоначка / 789чел	789	0,17	11	+18, пасм	
Прим.ЭЭС	10	Луговая 35/10	3	21.05.22 16:18	21.05.22 16:18		21.05.22 16:18		МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+19, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Заря 35/10	4	21.05.22 16:33	21.05.22 17:19	1:39	21.05.22 17:19	1:39	МТЗ	ну	ну	Произведен осмотр. Пр.оп.223-224 (под ВЛ) упавшее дерево. РЗА П.	школа, насосная / 417чел	417	0,09	17	+19, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Заря 35/10	7	21.05.22 16:34	21.05.22 16:34	0:20	21.05.22 16:34	0:20	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+19, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	2	21.05.22 16:35	21.05.22 18:47	1:11	21.05.22 18:47	1:11	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Повреждение на вед. участке.	нет / быта нет	0	0,02	2	+18, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Кировка 220/35/10	10	21.05.22 17:18	21.05.22 17:18	1:01	21.05.22 17:18	1:01	МТЗ	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЭЭС	10	Кировка 220/35/10	10	21.05.22 17:26	21.05.22 17:26	2:29	21.05.22 17:26	2:29	МТЗ	у		Осмотр 23.5.22, замечаний нет. РЗА ПП.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	8	21.05.22 17:30	21.05.22 17:38	0:00	21.05.22 17:38	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	нет / 1500чел	1500	0,53	19	+14, гроза	

Прим.СЭС	110	Молодежная - Чугуевка		21.05.22 17:49	21.05.22 19:01	0:07	22.05.22 15:42	0:10	Чугуевка: ЗНЗ 2,3,4ст. Молодежная: НЗЗ 2ст	ну	ну	РЗА П. ИМФ 41,5 км (Лвл=58,76км). Обесточилась 1С-6кВ ПС Молодежная. На ПС Молодежная отключен ЛР-110 Чугуевка и включен СВ-110, все потребители запитаны. Пр.оп 132-133 два упавших дерева на проводах (провода ВЛ без повреждений). Устранено.	ПС Молодежная СВ-110	г.Арсеньев, 12744чел	12744	2,2	42	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	21.05.22 17:59	21.05.22 18:05	1:00	21.05.22 18:05	5:30	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр. РЗА ПП.		школа / 900чел	900	0,1	13	+14, гроза
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	3	21.05.22 18:06	21.05.22 19:39	2:20	21.05.22 19:39	2:20	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		нет / 250чел	250	0,09	6	+14, гроза
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№2	21.05.22 18:20	21.05.22 18:20	0:12	21.05.22 18:20	0:12	ПНДЗ	у		РЗА ПП. ИМФ ф.С-0 48км от ПС Давыдовка. Осмотр 23.5.22, в пр. оп.173-174 обнаружено 3 дерева рядом с ВЛ 110, имеются следы перекрытия на ветках, в пр. оп. 170-171 слышен звук коронاشи.		нет	0	0	0	+14, гроза
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/35/10	16	21.05.22 18:20	22.05.22 2:55	0:03	22.05.22 5:26	0:03	МТО	ну	ну	Лвл=40,85км, Лбаза=0. Пр.оп.19-20, пр.оп.30-31 снята ветка. Вкл без БТП, вкл в 3:12 без 2ТП, вкл в 5:26, пр.оп.76/38/8/29-30 снята ветка. РЗА П.		насосная, школа / 927чел	927	0,56	29	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	16	21.05.22 18:21	21.05.22 19:32	0:42	21.05.22 19:32	2:41	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		нет / 100чел	100	0,1	6	+14, пасм
Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	20	21.05.22 18:42	21.05.22 20:58	1:13	23.05.22 21:31	1:13	МТЗ	выв	ну	Вкл с выделенным уч. без нагрузки. Повреждение КЛ на уч"оп.44-ТП7424". РЗА П. 22.05.22 определено МП - 524 м., произв монтаж каб. вставки; выявлено 2 МП - 1807 м. от ТП 7424. 23.5.22 смонтирована каб. вставка 1,2м и две соед. муфты, испытан и все включено.	ПС Партизан ф17	насосная, водоканал / 1500чел	1500	1	8	+20, пасм
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	по ф13 РК17	21.05.22 20:15	21.05.22 20:37	0:00	21.05.22 21:02	0:00	МТЗ	нет	ну	Вкл без 4ТП, вкл в 21:02. Пр.оп.119-120 убрано упавшее дерево. РЗА П.	ПС Кооперативная ф4	ОРТПЦ/ 50 чел	50	0,1	12	+15, ветер
Хаб.ЦЭС	110	Лермонтовка 110/10	СВ-110	21.05.22 23:41	21.05.22 23:48	4:08	22.05.22 0:48	4:08	ДЗ 1,2з, МТО	ну	ну	С обесточиванием ПС 110 Дормидонтовка, Красицкая, Вяземская, Котиково, 1/2Лермонтовка и ПС 35 Капитоновка, Шереметьево. Ч/з 7 мин основному потребителю обеспечен резерв, кроме ПС 110 Котиково, ПС 35 Шереметьево (0,6 МВт/ 2451 чел/12 фид/ 24 ТП), запитан ч/з 1:07. Выведен уч. "Лермонтовка-Котиково" (без нагрузки). В пр.оп.136-137 на проводах лежит оборванный грозотрос двухжильной ВЛ-220 кВ "ПримГРЭС-Розенгардовка/тяг" и "Аван/тяг-Розенгардовка/тяг" (РЖД). 23.5.22 в 17:15 снят грозотрос с проводов ВЛ, обнаружено повреждение двух жил провода ф.-А. Устранено и ВЛ-110 введена в работу в 21:44.	по 110 кв от ПримГРЭС, ПС Хор	р-н им.Лаза, 31158 чел/ 55 фид	31158	9,3	246	+15, гроза
Хаб.ЦЭС	110	Бикин - Лермонтовка	С-32	21.05.22 23:41	21.05.22 23:41	2:42	21.05.22 23:41	2:42	бл.ДЗ	у		Планируется осмотр. РЗА ПП.	нет	0	0	0	0	+15, гроза
Прим.ЮЭС	110	Хороль - Петровичи		22.05.22 4:05	22.05.22 4:05	1:23	22.05.22 4:05	1:23	ДЗФЗ	у		Осмотр ПС 110 Петровичи (в 5:45 по прибытию ОБВ) по Т-2 бл. ДЗТ, отключенное положение ОД 110 Т-2, В 10 Т-2, СВ 110 кв бл. АПВ усп, в 110 Вадимовка АПВ усп; погашено: 0,04 МВт/ 250 чел, вкл в 6:15 (от Т1). В яч. В 10 Т-2 следы перекрытия на прох.изол ф.В,С (в сторону Т2). РЗА ПН. В 17:13 на ПС Петровичи включен Т2, повреждения устранены.		нет	0	0	0	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Анучино 35/10	17	22.05.22 5:17	22.05.22 7:13	0:11	22.05.22 17:43	0:11	КУ, земля			Лвл=56,65км, Лбаза=0.Вкл без 4 ТП, вкл в 8:09 без 2ТП. В 8:55 включен без 1 ТП. На СТП-5253 выполнена замена опорного изолятора ф.С		школа, кот, насосн/871 чел	871	0,36	22	+7, пасмурно
Прим.ЮЭС	110	ПаГРЭС - Южная		22.05.22 12:56	22.05.22 12:56	9:43	22.05.22 12:56	9:43	ДЗ, ОМП 5,1 км ф.А,В	у		23.05.22 произведен обход ВЛ. РЗА П. На оп.22 следы перекрытия ф.А,В.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	В-10 Т1	22.05.22 13:03	22.05.22 14:46	2:40	22.05.22 15:03	2:40	6/6			С обесточиванием потребителей 1,2 сш 10 кв. Осмотр: ф.9, 14, 20 бл.МТЗ, АПВ усп. В 14:46 вкл 8-10 Т1, в 15:03 все потребители запитаны, кроме ф1 (при включении земля; запитан в 16:14; повреждение у потребителя). РЗА ПН. Проверка РЗА до 03.06.22		Анучинский р-н, 2412чел/9 фид	2412	1,3	79	+20, гроза
Прим.ЮЭС	35	Екатериновка - Владимиро-Александровское		22.05.22 14:01	22.05.22 14:01	0:22	22.05.22 14:01	0:22	ДЗ 1з	у		РЗА П. Произведен обход 23.5.22, на оп. № 11 на нижней фазе разрушено 3 изолятора из 4-х и на верхней фазе разрушен 1 изолятор из 4-х, есть следы дугового перекрытия.		нет	0	0	0	+20, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	22.05.22 14:01	22.05.22 14:20	2:40	22.05.22 14:20	26:21	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		нет / 570чел	570	0,7	9	+20, дождь, гроза
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 ТП-82023 В-10	22.05.22 15:29	22.05.22 16:20	0:00	22.05.22 16:20	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП.		насосная / 300чел	300	0,2	10	+20, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	22.05.22 23:01	22.05.22 23:01	0:14	22.05.22 23:01	0:14	МТО	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+10, дождь

Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		22.05.22 23:39	23.05.22 1:25	21:41	23.05.22 9:42	21:41	ДЗ 1з, ИМФ 4.1 км, ФА,В	ну	ну	Обесточены ПС 110 Ср.Белая, Некрасовка, ПС 35 Березовка, Петропавловка, Лохвицы, Заречное. В 0:32 запитаны ПС 110 Некрасовка, ПС 35 Заречная (от ПС 110 Возжаевка), в 0:58 ПС 35 Лохвицы (от ПС 35 Пригородная), в 1:25 ПС 110 Ср.Белая, ПС 35 Березовка, Петропавловка (от ПС 110 Силикатная). В 2:06 ВЛ 110 кВ выведена в ремонт. Произведен осмотр, пр.оп.22-23 слесет проводов ф.-А,В, под ВЛ обнаружен параллел. Сообщено СБ, ОВД, РЗА П. //По сообщению от МВД- есть пострадавший, доставлен в больницу г.Белогорска / Устранено.	ПС 110 Силикатная, Возжаевка, ПС 35 Пригородная	Белогорский р-н, 14285 чел/ 51 фид	14285	6	161	+10, дождь
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	23.05.22 7:07	23.05.22 9:12	0:20	23.05.22 14:47	0:20	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Лвл=30,1км, Лбаза=75. В 09:12 вкл. до РЛ-1 оп. 45/1, запитано 3 ТП (больше 50% нагрузки). В 9:50 вкл. с "землей". На оп. 4/122 обнаружено повреждение изолятора ф."В". Устранено в 14:47.		п/з, ретрасл/125 чел	125	0,17	7	+10, ясно
Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	1	23.05.22 7:11	23.05.22 7:49	0:10	23.05.22 7:49	30:21	МТЗ	не раб	у	РЗА П. В пр. 20-21 перекрытие на поросьль Ф "А,С". 24.05.22 выполнена чистка прос. в пр. оп.20-21.		насос, школа, кот/388 чел	388	0,1	13	+10, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	1	23.05.22 7:57	23.05.22 10:38	0:13	23.05.22 10:38	0:13	КУ "Земля"			РЗА П. птг.Магдагачи. Перегорание провода ф.А в пр. оп. 33/7-33/8 (в данном пролете накернилась не задействованная бесхозная ж/б опора и касалась провода). Устранено.		2 школы, 3 д/сада / 3000 чел	3000	1,2	11	+14, дождь, ветер
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	8	23.05.22 9:10	23.05.22 9:34	0:15	23.05.22 11:33	0:57	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. с.Тамбовка. В 9:34 вкл. от резерва без 1ТП. Повреждение резервной КЛ-10 на портале. КЛ исключена из схемы, потребитель запитан.	ф-2	админ, школа, д. сад, здание суда, скваж. / 3500 чел	3500	1,1	29	+17, пасм
Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 110/10	1	23.05.22 11:55	23.05.22 12:56	0:50	23.05.22 12:56	25:43	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с. Чигири. Осмотр до 27.5.22.		скваж, теплица / 550 чел	550	0,1	36	+20, гроза
Ам.ВЭС	10	Винниково 35/10	14	23.05.22 12:09	23.05.22 14:49	0:00	23.05.22 19:41	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=8км. с.Асташка, Алексеевка. Вкл. без 3-х ТП. Прол. оп. 165/10-165/10/1 падение дерева, обрыв пров. Ф.-В. В 19:41 устранено и вкл. полностью.		детсад, скважина, школа / 300 чел	300	0,02	10	+20, ветер
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	23.05.22 12:10	23.05.22 19:29	3:00	23.05.22 19:29	5:03	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=4,3км, Лбаза=10км. с. Чигири. Заменен изолятор оп. 8 и 31.		нет / 120 чел	120	0,6	10	+20, гроза
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	23.05.22 12:36	23.05.22 12:48	0:04	23.05.22 12:48	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. часть г. Фокино. на оп.103 обнаружен вырванный крюк изолятора, провод касается тела опоры.		нет / 635 чел	635	0,5	16	+17, ясно
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	26	23.05.22 12:42	23.05.22 14:12	0:00	23.05.22 16:08	0:00	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=12,3км, Лбаза=6км. Питается часть ф-15 Бурейск. с.Долдыкан. Вкл. без 3-х ТП. Обрыв провода в пролете опор 149-150. Устранено и вкл. в 16:08.		в/н башня / 428 чел	428	0,04	6	+21, ветер
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	23.05.22 13:10	23.05.22 13:43	0:22	23.05.22 22:07	3:23	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Лвл=17 км, Лбаза=70 км. часть г. Фокино. Вкл. без 7-ми ТП, в 15:05 без 4-х ТП, в 15:10 ТП-82016 "ЗТП Сахарная" перешел на ДГ (и 3 ТП без нагрузки), погашенных потребителей нет. Оп.149 (дер.) вырван крюк с изолятором из тела опоры, провод касается тела опоры. Устранено.		нет / 635 чел	635	0,5	16	+16, ясно
Ам.ЗЭС	10	Речная 35/10	7	23.05.22 13:11	23.05.22 14:39	0:42	23.05.22 14:39	0:42	МТО	ну	ну	РЗА П. Сняли ветку в пр.42-43.		часть г.Зел / 1977 чел	1977	1,4	12	+20, дождь, ветер
Ам.ЗЭС	35	Белогорская - Новосергеевка		23.05.22 13:13	23.05.22 17:56	0:11	23.05.22 17:56	0:11	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=22,3км. Обесточены ПС-35 Новосергеевка, Широкий лог. Резерва нет (в 15:25 отключился ф-2 Державинка). Осмотр ВЛ-35: оп. 114 повреждение изолятора ф.-А (обрыв провода) и повреждение изол. ф.-В. Устранено и ВЛ включена.		Серышевский р-н, 1832 чел/7 фид.	1832	0,17	23	+23, гроза
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		23.05.22 13:23	23.05.22 14:25	6:04	23.05.22 14:25	6:04	1ст.ТНЗП	ну	у	РЗА П. ИМФ: ф.-В, L=35,2 км. Обесточены ПС-110 Сергеевка, ПС-35 Марково, Совхозная, Петровка. Осмотр, оп. 195 гнездо, ветки на проводе, следы перекрытия. Устранено.		Благовец-й район, 5522 чел/15 фид.	5522	3	112	+23, гроза
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	3	23.05.22 13:34	23.05.22 14:16	0:41	23.05.22 16:56	0:41	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=2,47км, Лбаза=16км. часть с.Суражевка. Запитано 1 ТП от резерва. Оп.5 ветка на проводах. Устранено и вкл. полностью.	птицефабрика ф.20	нет	0	0,1	2	+21, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	23.05.22 13:57	23.05.22 14:08	0:06	23.05.22 14:08	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Луговое, с.Шмаковка, с.Авдеевка, п.Родниковый, часть п.Кировский. Произведен обход ВЛ в пролетах опор 99/1-99/60, 90-155 повреждений не обнаружено.		школа, водокачка / 1657 чел	1657	0,66	25	+23, ясно
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	23.05.22 14:15	23.05.22 17:44	31:49	23.05.22 17:44	31:49	МТЗ-1	ну	ну	РЗА П. Лвл=42,6км, Лбаза=6км. п. Архара, с. Черноберезовка, с. Грибовка. Пр.оп.99-100 убрано упавшее дерево.		интернат, школа, детсад, администрация /904 чел	904	0,1	16	+20, ветер
Ам.ВЭС	6	№4 35/6	12	23.05.22 15:20	23.05.22 16:33	0:07	23.05.22 16:33	0:07	КУ "Земля"			РЗА П. п.Талакан. Повреждение на вед. отп.		2 школы, д/сад / 1790 чел	1790	0,5	15	+20, ветер
Ам.ЗЭС	10	Державинка 35/10	2	23.05.22 15:25	23.05.22 16:59	7:03	23.05.22 20:33	7:03	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=44,9км, Лбаза=0. с. Водораздельное, с. Милехино. Вкл. без 4-х ТП. В пр.оп.21/123-21-124 снята ветка с проводов.		школа, в/н башня, д/сад / 901 чел	901	0,04	8	+23, гроза

Прим.СЭС	35	Кавалерова 35/6	T1, СВ-6.	23.05.22 17:49	23.05.22 18:20	0:08	24.05.22 2:49	0:08	ЗДЗ			РЗА П. Т1 откл. по стороне 35 и 6кВ. Обесточены 1,2С-6кВ, запитаны от Т2. В яч. на выкатной тележке В-6 Т-1 отгорела шина в месте контактного соединения ф.-А снизу (со стороны СШ), также следы перекрытия на баках В-6 Т-1 (тип: ВВТЭ-М-10) по трем фазам. Произведен ремонт В-6 Т1, вкл. по норм. ск.	T2	п.Кавалерова, 10500 чел/6 фид.	10500	4,5	76	+18, ясно
ЭС ЕАО	10	Пашково 35/10	25	23.05.22 19:30	23.05.22 22:26	0:33	23.05.22 22:26	0:33	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Пашково. На оп.25-00/1а повреждение разрядников, демонтированы.	школа, д. сад / 590 чел	590	0,17	10	+20, гроза, ветер	
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	46	23.05.22 19:40	23.05.22 22:35	0:00	23.05.22 22:35	0:00	КУ "Земля"			РЗА П. п.Биракан. На оп.46-08/1 обрыв вязки, устранено.	школа, д. сад, больн. / 1558 чел	1558	0,25	13	+20, гроза, ветер	
Прим.ЭЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	23.05.22 20:10	23.05.22 20:10	0:31	23.05.22 20:10	0:31	МТЗ	у		РЗА П. Осмотр 24.5.22, в пр. 87-88 упало дерево (гнилая осина 12м.), без повреждения провода.	нет	0	0	0	+23, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	4	23.05.22 22:28	23.05.22 22:56	0:23	23.05.22 22:56	0:35	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Новоникольск. Планируется осмотр 30.5.22	школа / 1000чел	1000	0,62	14	+12, ясно	
Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	10	23.05.22 22:30	23.05.22 23:10	0:12	23.05.22 23:10	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Новоникольск. Планируется осмотр 30.5.22	нет / 600 чел	600	0,3	8	+12, ясно	
Прим.ЭЭС	10	Чкаловка 35/10	7	24.05.22 2:04	24.05.22 2:04	0:50	24.05.22 2:04	0:50	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+14, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	24.05.22 2:29	24.05.22 2:34	0:40	24.05.22 2:34	0:40	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Прилуки, Усачевка. Осмотр 27.5.22.	школа / 220чел	220	0,06	6	+11, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	24.05.22 3:38	24.05.22 3:40	0:00	24.05.22 3:40	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Кипарисово 1. Осмотр до 28.5.22.	школа / 184чел	184	0,2	11	+13, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	24.05.22 3:38	24.05.22 3:40	0:48	24.05.22 3:40	298:41	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Раздольное, Тихий, Нежино. Осмотр до 28.5.22.	больн, школа / 783чел	783	0,5	29	+13, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	24.05.22 3:38	24.05.22 3:38	0:57	24.05.22 3:38	4:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 28.5.22.	нет	0	0	0	+13, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	25	24.05.22 5:25	24.05.22 6:40	0:32	24.05.22 9:20	0:32	МТО	ну	ну	РЗА П. Лвл=2,08км, Лбаза=18км. Штыково. Потребители запитаны от резерва кроме 1 ТП. В 09:20 включили полностью, пр. оп.21-22 с проводов сняли ветку.	ф.18	нет / 200чел	200	0,2	2	+13, дождь
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	27	24.05.22 5:29	24.05.22 8:06	0:26	24.05.22 12:15	0:26	"земля" от КУ			Лвл=11,83км, Лбаза=18км п.Олений. В 6:55 включен до РЛ-1 оп.50, запитано 5 ТП. В 8:06 запитан от резерва без 3-х ТП. Оп.69 поврежден изолятор ф.В. Устранено и вкл.	ф.13	школа / 400чел	400	0,4	14	+13, дождь
Хаб.СЭС	6	Амурская ТЭЦ	486	24.05.22 6:17	24.05.22 6:24	0:01	24.05.22 17:58	0:01	МТЗ	выв	не произв	РЗА П. Повреждение КЛ-6кВ. 24.5.22 смонтированы 2 соединительные муфты (ставка КЛ длиной 5 м). 17:58 вкл. в работу.	ф.2Б	насосная / быта нет	0	0,25	1	+8, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	24.05.22 6:58	24.05.22 6:58	1:05	24.05.22 6:58	1:05	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр до 28.5.22..	нет	0	0	0	+13, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Гвоздево 35/10	В-10 Т1	24.05.22 7:40	24.05.22 13:14	0:00	24.05.22 13:14	0:00	МТЗ			РЗА П. ПС однострансформаторная (Лбаза=60км). Одновременно отключился вед. ф.-2 (МТЗ, следы перекрытия на направляющих изоляторах В-10). Обесточилась 1С-10кВ. При включении В-10 Т1 сработал предохранитель ПСН 35 Т1 Ф"В". Заменяли предохранитель, включили потребителя, без вед. ф.-2 / произв. ремонт В-10, вкл.17:32/	Хасанский р-н, 433 чел / 4 фид	433	0,4	17	+13, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	24.05.22 8:21	24.05.22 12:59	4:53	24.05.22 15:42	9:02	"земля" от КУ			РЗА П. Лвл=23,9км, Лбаза=25км. с.Серебряное, Бровничи, Хмельницкое. В 09:19 запитано 4 ТП. В 12:59 включили полностью для поиска "земли" прибором. Оп.224 ф.В повреждение фарфорового изолятора. Устранено в 15:42.	нет / 205чел	205	0,2	12	+12, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	24.05.22 8:40	24.05.22 9:17	0:05	24.05.22 9:17	0:05	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Камышовое, п/з "Верхняя", п/з "Крайнова", автопереход, Обход до 3.6.22	школа, 2п/з / 150 чел	150	0,08	7	+12, пасм	
Ам.ЦЭС	35	Западная 110/35/10	В-35 Т2	24.05.22 9:52	24.05.22 10:01	0:00	24.05.22 12:43	0:28	ЛЗШ (лог. защ. шин)			РЗА П. <i>Иск. схема: на ПС Западная Т1 в рем ; на ПС Сетевая отключен В-35 ПРП-Амур; на ПС Амур откл. СВ-35 / Обесточены ПС Водозабор, ПРП. На ПС Амур отработал АВР-10кВ. В 10:01 запитана ПС ПРП (5900 чел/3,6МВт) от ПС Сетевая (обесточена ПС Водозабор, 1200 чел/1,4МВт) . На ПС Западная повреждение (разрушение) 2ТН-35 ф.-В (требуется чистка изолятора ШР). Причина: по ВЛ-35 Западная-Водозабор подхлест (прол. оп. 26-27) СИПОМ 0,4кВ введ в дом (принадлежит АКС, повреждения ВЛ-35 нет). Сообщено в СБ, полицию. В 12:43 на ПС Западная исключен из сх. 2ТН-35, вкл. В-35 Т2 и ВЛ-35 Западная-Водозабор, потребитель запитан полностью. 25.05.22 в 18:08 2ТН-35 включен на х.х.</i>	ВЛ-35 Сетевая-ПРП с отп. Амур	г.Благовещенск, 7100 чел/9 фид.	7100	5	58	+13, пасм
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	5	24.05.22 10:00	24.05.22 12:12	0:00	24.05.22 12:12	0:00	КУ "Земля"			РЗА П. с.Суражевка. Повреждение на вед. отп.	очистные, дальний привод аэропорт / быта нет	0	0,15	2	+13, пасм	
Ам.СЭС	10	Талдан-тяга 220/27,5/10	10	24.05.22 11:28	24.05.22 12:34	0:28	24.05.22 12:34	0:28	ЗЗ	нет	не произв.	РЗА П. п. Талдан. Повреждение на вед. отп.	нет / 900 чел	900	0,01	8	+15, облач	
Прим.ЦЭС	35	Агрокомплекс - Дубки с отп. на ПС Ленинское	№2	24.05.22 12:54	24.05.22 12:54	1:38	24.05.22 12:54	9:02	ДЗ	у		РЗА П. На ПС Дубки обнаружено перекрытие по верхним контактам предохранителей ТН 35 2С.	нет	0	0	0	+21, ясно	

Прим.ЦЭС	10	Тимирязевка 35/10	6	24.05.22 13:00	24.05.22 13:01	1:55	24.05.22 13:01	5:27	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр 26.5.22, замечаний нет.		школа/400 чел	400	0,1	6	+21, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф-12 РКЛ оп.207	24.05.22 13:11	24.05.22 15:15	7:00	24.05.22 15:15	7:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. РПВ-1 ну. с.Молчановка, Слинкино, клоч Романовский. Произведен обход, замечаний нет, включен успешно.		школа, 3 ФАП, 2 скважины / 245 чел	245	0,2	11	+17, ясно
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	4	24.05.22 13:49	24.05.22 14:20	1:03	24.05.22 14:20	1:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Кондротеновка. Осмотр 26.5.22, распушение провода прол. оп. 69-70 (предположительно из-за старения).		нет / 250 чел	250	0,1	9	+21, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	24.05.22 16:04	24.05.22 16:18	1:56	24.05.22 16:18	2:13	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Фокино.		нет / 635 чел	635	0,5	16	+18, пасм
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	13	24.05.22 18:27	24.05.22 18:27	4:18	24.05.22 18:27	4:18	МТЗ	у		РЗА П. птица со следами электроудового перекрытия под опорой 121		нет	0	0	0	+18, дождь, гроза
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	18	24.05.22 18:36	24.05.22 18:39	1:32	24.05.22 18:39	2:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Старобельмановка. Планируется осмотр 27.5.22.		нет / 245 чел	245	0,2	11	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	24.05.22 18:44	24.05.22 18:44	0:00	24.05.22 18:44	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Ветка на вводе 10кВ между КТП 6016 и РТП 6016 по Фазе - В; смещение опоры № 168 из-за проседания грунта вокруг опоры, шлейф Ф-А приблизился на недопустимое расстояние к креплению укоса.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЗЭС	10	Ключи 35/10	31	24.05.22 18:58	24.05.22 20:13	0:38	25.05.22 17:50	0:38	МТЗ	ну	ну	РЗА П. п.Прохоры, Кноринг, Малые ключи. Запитан от резерва. В 23:00 включен до ЛР-123, остается отключен участок без нагрузки. В полете опор 53-54 обнаружена ветка на проводах. Устранено	ф.4 ПС Егеньевка	Школа-1, д/с-1, Скважина-3/1512 чел	1512	0,7	27	+22, гроза
Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	24.05.22 19:03	24.05.22 19:04	0:45	24.05.22 19:04	3:16	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обход 28.05.22		школа, н/с / 970 чел	970	0,2	19	+20, гроза, ветер
Прим.ЦЭС	10	Барановский полигон 35/6	10	24.05.22 19:10	24.05.22 19:18	7:59	24.05.22 19:18	7:59	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Уссурийск. Планируется осмотр 30.5.22.		нет / 450 чел	450	0,5	15	+18, пасм
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	6	24.05.22 19:44	24.05.22 20:15	1:50	24.05.22 20:15	5:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Яковлевка. провис проводов на спусках к КТПА-6019 АЗС, со следами пожаров.		д/с-2, больница/650 чел	650	0,7	21	+20, гроза, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	24.05.22 19:45	24.05.22 19:45	1:53	24.05.22 19:45	1:53	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр 28.5.22.		нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЗЭС	35	Спасск - Красный Кут		24.05.22 19:58	24.05.22 19:58	2:10	24.05.22 19:58	5:08	ДЗ 1 ст	у		РЗА ПП. Планируется осмотр 28.5.22.		нет	0	0	0	+22, гроза, ветер
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	24.05.22 20:06	24.05.22 20:06	0:10	24.05.22 20:06	0:10	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр 27.5.22.		нет	0	0	0	+20, гроза, дождь
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	24.05.22 20:12	24.05.22 20:55	0:11	25.05.22 4:06	0:11	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=26,81км, Лбаза=0км, часть с.Яковлевка, Покровка. Включен до РЛ-48 оп.71, без 6 ТП. На оп.166/15 сняли ветку с траверсы ф.С.		нет / 595 чел	595	0,2	13	+17, гроза
Прим.СЭС	35	Соколовка - Фадеево		24.05.22 20:19	24.05.22 23:00	353:39	24.05.22 23:00	353:39	МТО	ну	у	РЗА ПП. Лбазы=16км. Обесточивались ПС-35 Фадеево, Извилинка, Бреевка. Включена по прибытию бригады на ПС.		Чугуевский р-н, 2665 чел/ 6 фид	2665	0,67	20	+17, гроза
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	24.05.22 20:34	25.05.22 5:22	0:58	25.05.22 8:22	0:58	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лбазы=45км, Лвл=15,6км. часть с.Уборка, Варпаховка, Каменка, Заметное. В 23:38 включен до РЛ-41 оп.111, запитано ШТП из 15. В 5:22 все потребители запитаны от резерва. Выделен участок пр.оп.111-206, без нагрузки. В пр.оп.196-197 обнаружен слест проводов. Устранено.	ф.16	школа/915 чел	915	0,31	15	+16, дождь. Гроза, ветер
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	8	24.05.22 20:36	24.05.22 21:26	1:04	25.05.22 4:14	1:04	МТО	нет	не произв	РЗА П. Лвл=4,34км, Лбаза=13км Дмитриевка. Включен без ТП-7178, падение ветки на спуск от РТП к ТП 7178, обрыв спуска к ТП по ф.В. Устранено.		школа, д.сад / 906 чел	906	0,2	5	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	24.05.22 20:36	24.05.22 20:55	0:26	24.05.22 20:55	7:10	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Синий гай, Искра, Майское.		школ, сад, психдиспансер/83 1 чел	831	0,2	12	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	5	24.05.22 20:40	24.05.22 22:30	0:10	25.05.22 4:50	0:10	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=47,11км, Лбаза=0км. с.Васильковка, Никитовка. Включен до РЛ-56 оп.179, без 4-х ТП. В 23:20 включен без СТП3366, повреждение разрядника ф.А. Устранено.		нет / 235 чел	235	0,1	11	+22, гроза, ветер
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	25.05.22 0:06	25.05.22 1:02	0:00	25.05.22 1:02	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА П. с.Прохладное. Повреждение на вед. уч.		школа / 370чел	370	0,6	16	+14, пасм
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/35/10	В-10 Т2	25.05.22 0:32	25.05.22 1:55	0:18	25.05.22 10:22	0:18	МТЗ	ну		РЗА ПН. Лбаза=0км. Обесточивались 2С-10кВ. В 1:55 включен СВ-10 (был выведен в ремонт), запитаны потребители 2С-10 кВ, кроме ф.10 (отключился МТЗ, обнаружен деф. реле времени). На В-10 Т2 неисправна катушка соленоида включения. Произведена замена катушки соленоида включения, проверка РЗА. Произведена регулировка контактов КСА в цепи включения соленоида.	Т1	Чугуевский р-н, 8058чел / 4 фид	8058	2,6	95	+15, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Столбовое 35/10	61	25.05.22 1:34	25.05.22 2:52	0:24	25.05.22 2:52	0:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Произведен осмотр, оп. 4-00/190 слетел изолятор со штыря фазы "С", провис провода в сторону опоры 4-00/189, следы КЗ на проводах фаз "А" и "С".		нет / 1200чел	1200	0,34	15	+20, облачно

Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/35/10	10	25.05.22 1:55	25.05.22 2:25	2:14	25.05.22 18:06	2:14	МТЗ	не раб	ну	РЗА ПН. Лвл=21,2км, Лбаза=0км.Чугуевка. Включен до РЛ-69 оп.43, запитано 16ТП из 34(более 50 % нагрузки). В 5:40 допущена бригада для осмотра оп.43-165. В 6:38 включен до РЛ оп.85, без 14 ТП. В прол. оп. 224-225 упавшее дерево из вне охранной зоны, с обрывом проводов ф.В,С (устранено). РЛ-3 не управляется, установлена шунтирующая перемычка на РЛ-3 оп. 85, 2.06.22 в 0:15 снят шунт с РЛ-3 оп.85. Произведена проверка РЗА выключателя, обнаружен дефект часового механизма реле времени МТЗ, реле заменено.	насосная, школа / 4268чел	4268	0,8	34	+15, пасмурно	
Прим.ЗЭС	10	Сташевка 35/10	7	25.05.22 6:09	25.05.22 8:28	1:45	25.05.22 12:04	1:45	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=3,15км, Лбаза=0км. с.Зеленодольское. В 8:28 от резерва запитано 1 ТП. На оп.18 повреждение ПС-70 ф.С. Устранено.	ф-4	нет / 473чел	473	0,1	2	+12, пасм
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	25.05.22 14:53	25.05.22 14:57	1:20	25.05.22 14:57	1:20	МТЗ	выв	у	РЗА П.	г.Фокино / 3600 чел	3600	1,05	15	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф-17 ТП82023 яч.5	25.05.22 15:15	25.05.22 17:25	0:41	25.05.22 20:51	0:41	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Лвл=17 км, Лбаза=70 км. Включен без 4-х ТП (ТП-82016 в/ч перешли на ДГ и 3 ТП без нагрузки) В пролете опор 55/2-55/3 обнаружена ветка на проводах. Устранено	г.Фокино / 300 чел	300	0,2	10	+20, ясно	
Прим.ЮЭС	10	Краскино 110/35/10	4	26.05.22 3:30	26.05.22 3:34	0:00	26.05.22 3:34	0:00	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Цуканово.	нет / 600 чел	600	0,12	7	+11, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	2	26.05.22 4:20	26.05.22 9:15	0:21	26.05.22 9:15	0:21	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. Лвл=10,9 км, Лбаза=51 км. Повреждение на вед. участке.	нет/ 60 чел	60	0,1	9	+14, пасм	
Прим.ЦЭС	35	Новоникольск - Борисовка		26.05.22 9:11	26.05.22 9:11	1:11	26.05.22 9:11	1:11	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 03.06.22	нет	0	0	0	+14, гроза	
Прим.ЦЭС	35	Новоникольск - Коммунар		26.05.22 9:11	26.05.22 9:11	0:23	26.05.22 9:11	0:23	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 03.06.22	нет	0	0	0	+14, гроза	
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	26.05.22 9:36	26.05.22 9:37	0:17	26.05.22 9:37	0:17	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний. РЗА ПП.	школа / 184 чел	184	0,2	11	+14, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С-55		26.05.22 9:47	26.05.22 9:47	0:17	26.05.22 9:47	0:17	ТМ	у		РЗА П.	нет	0	0	0	+13, гроза	
Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С-55		26.05.22 9:49	26.05.22 11:46	0:29	26.05.22 19:23	0:29	Находка: ТЗНП 2 ст. С-55: НЗЗ 2 ст.	ну	ну	РЗА П. (Лвл=49,5км, Лбаза=0км.) ПС Находка ИМФ фаза с-0 11,25 км. Обесточены: ПС 110 Волчанец; 1С 35, 6 ПС Связь; 2С 35, 6 ПС Гайдамак. В 10:58 на ПС Связь 1С 6 кВ запитана от Т-2 (включено 110 чел, 0,24 МВт). В 11:46 по сети 35 кВ включена ПС Волчанец, в 11:58 (ч/з 2ч 09 мин) включена 2С 35/6 ПС Гайдамак, все потребители запитаны. В 12:36 ВЛ 110 Находка-Волчанец - С-55 выведена в ремонт. В 14:00 произведен обход, оп.163 (анкерная) ф."С" - разрушены 8 из 8ми изоляторов в натяжной гирлянде в сторону оп.164. В 19:23 ВЛ-110 вкл. по норм. сх.	ВЛ-35 Находка - Связь-Волчанец	Находкинский ГО, 7560 чел/18 фид.	7560	4,6	92	+13, гроза
Прим.ЦЭС	35	Коммунар 35/6	СВ-35	26.05.22 10:04	26.05.22 10:13	12:33	26.05.22 10:13	12:33	МТО	ну	у	РЗА ПП.	Уссурийский р-н / 4850 чел	4850	3,25	43	+14, гроза	
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Павловка-1		26.05.22 10:24	26.05.22 10:24	0:47	26.05.22 10:24	0:47	Ярославка: НЗЗ 1,2 ст. Павловка: НЗЗ 1 ст.	у		РЗА ПП. ПС Ярославка: ИМФ фаза С-0 12,7км. ПС Павловка-1 ИМФ фаза С-0 5,7км. Осмотр ВЛ 31.5.22: на оп. 42 разбит один верхний изолятор в гирлянде (из 9 шт), на проводе ф.-С следы воздействия электрической дуги, провод без повреждений, вывода в ремонт ВЛ не требуется	нет	0	0	0	+14, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	26.05.22 10:53	26.05.22 13:43	0:08	26.05.22 16:02	0:08	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=7,7км, Лбаза=25км. Включен до РЛ 6 на оп.59 (без 2-х ТП). В 16:02 включен полностью после осмотра ВЛ и ТП, поврежденный не обнаружено.	д/с / 1200 чел	1200	0,1	10	+14, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	26.05.22 13:18	26.05.22 14:40	0:00	26.05.22 14:40	1:24	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр	нет / 200 чел	200	0,05	5	+15, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Малиновка 35/10	7	26.05.22 14:19	26.05.22 15:02	0:24	26.05.22 17:44	404:43	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=25,34км, Лбаза=5км. Включен до ЛР-279, все потребители запитаны. На оп.№130 разрушился изолятор. Устранено.	д/с, в/н башня / 395 чел	395	0,034	4	+22, облачно	
Ам.ЗЭС	10	КС-7А Зейская 220/10	10	26.05.22 15:00	26.05.22 15:03	1:45	26.05.22 15:03	1:45	ЗЗ	запрет	у	РЗА П. Движение грузового автомобиля под ВЛ впролёте оп. 7-8 с поднятым кузовом ООО"ССК ГазРегион", метка на нижнем проводе.	БССС МТС	0	0,02	1	+24, ясно	
ЭС ЕАО	35	Дежнево - Венцеллево	Т-117	26.05.22 23:40	27.05.22 0:45	5:40	27.05.22 18:34	5:40	КУ "Земля"			Лвл=21,4км. Обесточены ПС-35 Венцеллево, Доброе. Запитаны от ПС Благословенное. Произведен осмотр ВЛ, оп.37 повреждена гирлянда изоляторов фА; устранено, вкл в работу.	ВЛ-35 Доброе-Благословенное	Ленин. и Октяб. р-ны, 690 чел/9фид.	690	0,36	18	+10, гроза
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		27.05.22 2:22	27.05.22 2:22	0:51	27.05.22 2:22	0:51	Спасск: ТЗНП 1ст. НЗЗ 1ст, МТО.	у		РЗА ПП. На ПС Спасск: ИМФ Ф-А-0 81 км. Произведен осмотр, оп.22 жилое гнездо аистов, под оп.ветки со следами перекрытия. /на ВЛ 110 кВ Яр. - Ключи с отп на ПС Дмитриевка, на оп.24 жилое гнездо аистов/	нет	0	0	0	+15, гроза	
Прим.ЗЭС	6	Новоникольск 110/35/6	4	27.05.22 6:31	27.05.22 6:31	5:21	27.05.22 6:31	11:53	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+8, пасм	

Ам.ЦЭС	10	Новая 110/10	В-10 Т2 "Б", СВ-10	27.05.22 14:11	27.05.22 14:44	2:50	27.05.22 14:44	2:50	ЗДЗ			ПС 110 Новая осмтр: вед ф10к откл от МТО, вед ф34к бл.ЗДЗ, не откл. В 14:44 вкл В-10 Т2 «Б», СВ-10, потребители запитаны, кроме вед ф10к (повреждение у потребителя (0,58 МВт/ 2500 чел, вкл в 15:46), вед ф34к (работа датчика ЗДЗ в яч.(0,26 МВт/ быта нет; в 17:00 обеспечен резерв). РЗА ПП. Осмотр вед ф34 персоналом АКС на 30.5.22		3,2 МВт/ 10600 чел/ 17 фид/ г.Благовещенск	10600	3,2	29	+22, ветер
Хаб.ЦЭС	10	Бикин 110/10	14	27.05.22 14:40	27.05.22 14:45	0:23	28.05.22 12:03	0:23	МТЗ	ну	ну	Потребителю обеспечен резерв от ДГ. Повреждение концевой каб.мудфы на оп.№1, произведен ремонт, вкл в работу. РЗА П.	ДГ	п/з (на ДГ)/20 чел	20	0,03	3	+18, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	27.05.22 15:20	27.05.22 16:02	1:34	27.05.22 19:52	3:15	Ав.откл	нет	ну	Потребителю обеспечен резерв.вкл в 19:52 по норм.сх, пр.оп.53-54 снята ветка. РЗА П.	ф3	ретрансл/100 чел	100	0,1	8	+15, пасмурно
Ам.СЭС	10	Талдан-тяга 220/27,5/10	10	27.05.22 17:30	27.05.22 20:07	2:58	27.05.22 20:07	2:58	КУ, земля			Лбаза=89км, Лвл=5,2км. Повреждение на вед. участке.		нет/ 900 чел	900	0,15	8	+15, гроза
Ам.СЭС	10	Светлая 220/35/10	26	27.05.22 17:35	27.05.22 17:35	1:31	27.05.22 17:35		МТО	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+15, гроза
Ам.СЭС	10	Светлая 220/35/10	7	27.05.22 17:35	27.05.22 17:35	0:00	27.05.22 17:35	73:42	МТО	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+15, гроза
Ам.ЦЭС	110	Новая 110/10	T1	27.05.22 18:45	27.05.22 19:37	0:42	27.05.22 21:09	0:42	ДЗТ			В 19:26 запитаны потребители 1,2 сш «Б» 10кВ (от Т2), (ост.обесточено 5,6 МВт/ 8453 чел). В 19:37 запитаны потребители 1,2 сш "А" (от Т2) (оставшиеся потребители). В 21:09 Т1 включен на ХХ. /На ПС 110 «Новая» при производстве оперативных переключений по вводу в работу ВЛ 110 «БТЭЦ-Центральная с отпайками №2», во время отключения 2СР-110 кВ, затянул привод разъединителя с возникновением устойчивой электрической дуги на губках разъединителя. При этом произошло отключение Т1 от ДЗТ. Причина работы ДЗТ-импульсные помехи при длительном горении дуги на 2СР-110 В110-Т1 /	T2	г.Благовещенск/19 053 чел/36 фид	19053	11,32	56	+22, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф17 В-10 кВ в ТП 82023	27.05.22 18:55	27.05.22 20:54	3:18	28.05.22 12:05	3:18	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Лвл=17 км, Лбаза=70 км. 20:54 в ТП 82023 включен В 10 яч.5, все потребители запитаны, выделен участок без нагрузки, вкл в 12:05 28.5.22. Пр.оп.55/1-8 требуется чистка просеки.		нет/ 300 чел	300	0,2	10	+11, дождь
Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	5	27.05.22 22:33	28.05.22 2:18	0:34	28.05.22 13:02	0:34	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=13,5 км, Лбаза=85 км. В 2:18 потребителю обеспечен резерв.28.5.22 в 13:02 вкл в работу, с оп.113 снята ветка.	ф-14 ПС Уборка	школа / 265 чел	265	0,1	6	+11, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	27.05.22 22:54	27.05.22 22:56	0:30	27.05.22 22:56	0:30	МТЗ	ну	у	РЗА П. Затекание воды по ф-В, С проходных изоляторов в ТП-3194		насосная / 1310 чел	1310	0,9	18	+11, дождь
Хаб.СЭС	110	Ам.ТЭЦ - Хурба, Комсомольская Хурба	С72, С94	28.05.22 0:56	28.05.22 0:56	0:16	28.05.22 0:56	0:16	АмТЭЦ 1,Зст ТЭНП. Комс: ВЧБ	у		РЗА П. Произведен осмтр: на оп.17 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+13, пасмурно
Ам.СЭС	110	Тында - Эльга	№2	28.05.22 11:49	28.05.22 11:49	0:00	28.05.22 11:49		МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+10, дождь
Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	42	28.05.22 12:44	28.05.22 13:49	0:00	28.05.22 21:07	0:00	КУ, земля			РЗА П. Лвл=4,95 км, Лбаза=6,13км. Вкл с откл.ЛР-164 (без БТП). В 20:20 вкл ЛР-164 с откл РТП-19-26. ТП 19-26 поврежден опорный изолятор. Устранено	БТЭЦ осв.воды/ 200 чел	200	0,4	13	+12, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	1	28.05.22 15:08	28.05.22 21:03	0:59	28.05.22 21:03		КУ, земля			РЗА П.Лвл=4,3 км, Лбаза=7км. В пролете оп.11/4 - 11/5 обрыв провода. На оп. 11/4 разрушен изолятор. Устранено		нет/ 120 чел	120	0,67	10	+12, гроза
Ам.ВЭС	10	Михайловка110/35/10	18	28.05.22 15:19	28.05.22 15:19	1:37	28.05.22 15:19	1:37	МТЗ	у		РЗА П. На РТП-614 обнаружена птица (сорока)		нет	0	0	0	+12, дождь
Прим.ЮЭС	6	Промысловка 110/35/10	15	28.05.22 15:39	28.05.22 15:49	0:00	28.05.22 15:49	0:59	МТО	нет	у	РЗА ПП.		школа, пож.депо, цтп/ 300 чел	300	0,25	9	+20, ясно
Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	6	28.05.22 15:40	28.05.22 15:40	0:27	28.05.22 15:40	7:50	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+10, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	20	28.05.22 16:12	28.05.22 16:12	0:00	28.05.22 16:12	0:00	МТО	у		РЗА ПП. В ТП-72 повреждение проходного изолятора 10 кВ		нет	0	0	0	+12, ветер
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	5	28.05.22 16:25	28.05.22 16:25	0:00	28.05.22 16:25	0:00	МТО	у		РЗА П. Разрушение тела среднего ножа РТП-2047.		нет	0	0	0	+12, гроза
Ам.ВЭС	35	Винниково - Калинино		28.05.22 16:50	28.05.22 16:50	0:02	28.05.22 16:50	0:02	МТЗ	у		РЗА ПП. 02.06.22 проведен осмтр, на оп.16 обнаружено гнездо		нет	0	0	0	+12, гроза
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	8	28.05.22 17:18	28.05.22 17:20	9:50	28.05.22 17:20	9:50	МТЗ	ну	у	РЗА П. Повреждение изолятора оп. 98/А. Устранено.		школа, д/с, скваж, фап/670 чел	670	0,2	9	+12, дождь
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	5	28.05.22 17:18	28.05.22 17:20	7:26	28.05.22 17:20	7:26	МТО	ну	у	РЗА П. Скол изоляции ф.-В.С.		телецентр/быта нет	0	0,1	7	+12, дождь
Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	9	28.05.22 17:25	28.05.22 19:18	1:43	28.05.22 20:10	58:40	КУ, земля			РЗА П. Вкл без 2ТП. ТП 2-02 разрушен разрядник фВ, демонтирован.	д/с, скваж/ 200 чел	200	0,14	5	+12, дождь	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	28.05.22 17:39	28.05.22 18:39	3:04	28.05.22 19:25	1310:30	КУ, земля			РЗА П. Вкл без 1ТП. ТП-722 разрушен опорный изолятор. Устранено	фап/ 241 чел	241	0,07	3	+12, гроза	
ЮЯ ЭС	6	Водозабор 35/6	24	29.05.22 3:35	29.05.22 5:37	16:52	29.05.22 5:37	16:52	КУ "Земля"			РЗА П. Экскаватор стороной организации ударил оп.№21 (опора не повреждена), на оп. 21, 22 слетел провод ф.С с изоляторов.		нет	0	0,03	3	+10, пасмурно
Ам.ЦЭС	110	Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская	№1	29.05.22 6:51	29.05.22 6:51	16:52	29.05.22 6:51	58:32	ВЧБ	у		РЗА П. В пр.оп.32-33 попал под напряжение человек /удочкой задел провод ВЛ-110кВ, доставлен ск.помощью в обл. больницу. Провода ВЛ без повреждений/.		нет	0	0	0	+12, пасмурно

Прим.ЮЭС	35	Спутник 110/35/6	В-35 Т-2	29.05.22 7:46	29.05.22 9:01	0:00	30.05.22 0:34	13:25	Дуг.защита			РЗА П. Повреждение ТН-35 2С, следы загорания в яч. ТН. Произведена чистка изоляции 2С-35кВ, в 20:10 испытана успешно. /в 00:28 на ПС Спутник вкл 2С 35 кВ по сети 35 кВ от ПС Лазурная, КИ в норме, (в 0:34 вкл В-35 Т2, без замечаний с последующим его откл)/	ВЛ-35 Океанская- Сахарный ключ	г.Владивосток / 7620 чел / 12 фид	7620	4	36	+15, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	9	29.05.22 8:42	29.05.22 8:42	0:15	29.05.22 8:42	0:15	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+14, ясно
Прим.ЮЭС	6	Муравейка 110/6	6	29.05.22 9:19	29.05.22 9:20	0:00	29.05.22 12:48	0:00	МТЗ	выв	не произв	РЗА ПП. Включен после испытания КЛ-бкВ, замечаний нет.	ф.15	игорная зона / быта нет	0	0,6	3	+14, ясно
Прим.СЭС	10	Ольга 110/10	5	29.05.22 12:37	29.05.22 12:37	0:00	29.05.22 12:37	0:00	МТЗ	у		РЗА П. Перекрытие ввода 10 кВ птицей на ТП-2031		нет	0	0	0	+17, пасм
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	29.05.22 16:51	29.05.22 16:51	1:11	29.05.22 16:51	1:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		нет	0	0	0	+16, пасм
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	29.05.22 18:10	30.05.22 3:53	0:18	30.05.22 3:53	1:40	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Вкл=34,3км, lбаза=75км. В 20:06 вкл до РЛ-1 (уч.без нагрузки). Наклон оп.207, срыв изоляторов, пр.оп.206-207 слхст проводов фВ,С.Устранено.		насос, школа / 631чел	631	0,17	5	+14, пасм
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	29.05.22 18:59	29.05.22 19:04	1:32	29.05.22 19:04	1:32	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. В пролете опор 224-225 дерево под проводами		насос, школа / 4268чел	4268	1	43	+22, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	15	29.05.22 19:50	29.05.22 20:15	0:46	01.06.22 15:27	0:46	КУ, земля			Потребителю обеспечен резерв. Повреждение гол участка КЛ-бкВ. 30.05.22 определено МП - 56м от ТП-263. 31.5.22 кабель откопан, разрезан, успешно испытан. 1.6.22 устранено.	ф.25	нет / 1890чел	1890	0,64	3	+15, дождь
Ам.ЦЭС	10	Металлист 35/10	В-10 Т1	30.05.22 0:14	30.05.22 1:31	0:40	30.05.22 1:31	0:40	Дуг.защита			Обесточены потребители 1 сш 10 кВ. Осмотр по прибытию ОВБ: в яч.ф5 (вед) проникла крыса. В 1:31 все потребители включены, в яч.ф5 произведена чистка изоляции. РЗА П.		1,1 МВт/ 8760 чел/ г.Благовещенск/4 фид	8760	1,1	9	+12, дождь
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	7	30.05.22 1:12	30.05.22 1:12	0:00	30.05.22 1:12	35:52	МТО	у		РЗА ПП. Обнаружен труп птицы на оп.58		нет	0	0	0	+12, дождь
Хаб.СЭС	10	Селкино 220/110/35/10	14	30.05.22 5:44	30.05.22 7:30	0:02	30.05.22 7:30	0:02	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.47-48 убрано упавшее дерево. РЗА П		школа (ЕГЭ), д/с/ 2300 чел	2300	0,56	11	+10, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	СВ-10	30.05.22 7:46	30.05.22 8:51	0:00	30.05.22 18:08	1:13	МТЗ			С обесточиванием потребителей 2 сш 10 кВ. РЗА П. В 8:51 СВ-10 включен, включены все потребители. Повреждение концевой кабельной муфты ф.8, опорных изоляторов В-10 на выкатной тележке (резервный, кольцо по 10 кВ с ПС Раздольное-2). На ПС Раздольное-2 В-10 ф.8 отключался от МТО. Устранено.		кот, д/с, насосн/ 1907 чел	1907	0,8	58	+13, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	2	30.05.22 10:45	30.05.22 13:38	0:37	30.05.22 17:23	0:37	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Тамбовка. Разрушение РТП-1-15 упавшей веткой. На оп.62/4 разобраны шлейфа в сторону ТП-1-15, запитаны потребители кроме ТП-1-15. В 17:23 повреждение устранено, все включено.		в/н башня, скважина / 2500чел	2500	0,59	16	+14, ветер
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	5	30.05.22 13:05	30.05.22 14:37	0:11	30.05.22 14:37	0:11	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Вл.-Алексан. Осмотр, замечаний нет.		больница / 900чел	900	0,9	28	+20, пасм
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 ТП-82023 В-10	30.05.22 13:14	30.05.22 13:42	1:01	30.05.22 13:42	1:01	МТЗ	нет	у	РЗА П. часть г.Фокино. В пр.оп. №55/1-55/8 - отпайка на КТП-82016 необходима чистка просеки. Подана заявка №370 с 30.05.22 по 10.06.22 чистка просеки.		нет / 300 чел	300	0,2	10	+16, ясно
Ам.СЭС	10	Магдагачи 220/35/27,5/10	37	30.05.22 13:29	30.05.22 14:43	0:50	30.05.22 14:43	0:50	МТЗ	ну		РЗА П. пгт.Магдагачи. В 13:47 запитана школа от ДГ. В пр.оп.73/73/1 сняли ветку с проводов.		водозабор, школа (ЕГЭ) / 6525чел	6525	1,1	19	+14, дождь
Ам.СЭС	110	Сиваки - Октябрьская		30.05.22 16:45	30.05.22 16:45	2:08	30.05.22 16:45	4:29	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. Планируется осмотр до 30.06.22.		нет	0	0	0	+16, гроза
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	3	30.05.22 17:56	30.05.22 21:20	0:47	30.05.22 22:35	0:47	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. с.Береговое, п.Рыбачий. В 20:09 вкл без 4ТП, вкл в 21:20 без 3ТП, вкл в 22:35 без замечаний. Повторный осмотр 3.6.22.		водонасосная / 631чел	631	0,3	7	+12, пасм
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	17	31.05.22 0:29	31.05.22 2:38	0:53	01.06.22 21:58	0:53	МТО	нет	ну	РЗА П. Вкл в 1:56 без 10ТП, вкл в 2:38 без 2ТП. В 15:41 вкл. все потребители. Отгорание шлейфа от концевой муфты ф.В до изолятора на оп.1. Устранено. По КВЛ ТП 82023- ТП 82040 в пр.оп.3-4 обнаружена ветка (выделен уч. оп. 1-26 без потребителя). Устранено.		нет/ 300 чел	300	0,5	15	+12, дождь
Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	31.05.22 1:21	31.05.22 1:21	0:03	31.05.22 1:21		Дав: НЗЗ 1ст, МТЗ; Слав: ПНДЗ	у		ИМФ 10,8км ф.С. РЗА ПП. Проведен осмотр, на оп.42 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+10, дождь
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	20	31.05.22 7:20	31.05.22 11:16	1:14	31.05.22 13:03	1:14	КУ, земля			РЗА П. На оп. №1 повреждение конц. каб. муфты (рабочего и резервного кабеля). Разобраны шлейфа на оп. №3. Потребитель запитан от резерва. В 13:03 схема восстановлена, повреждения устранены.	ф-4 Дачная	нет/120 чел	120	0,2	4	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Чкаловка 35/10	13	31.05.22 8:05	31.05.22 8:36	0:00	31.05.22 14:12	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Вкл=12,7км, lбаза=0. Вкл без 9ТП, 8:50 без 5-ти ТП. Оп.64 обрыв вьзки провода фазы-В, провод на траверсе. Устранено, в 14:12 потребитель запитан.		ик, кот/ 2345 чел	2345	0,3	18	+10, дождь
Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	12	31.05.22 16:35	31.05.22 18:14	0:00	31.05.22 18:55	2:55	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. г.Шимановск. Запитан от резерва без ТП-83 (хлебозавод) на СШ-10 упала обжимная резина с двери РУ-10. Произведена чистка изоляции в ТП, вкл. в 18:55.	ф-6	нет / 2136 чел	2136	0,1	12	+15, дождь
Прим.ЮЭС	110	Бурун 110/35/6	Т1	31.05.22 16:44	31.05.22 17:00	0:36	31.05.22 17:00	0:36	ДЗТ		у	РЗА П. Т2 в ремонте. Обесточены ПС-110 Седанка, ПС-35 Академическая, Ипподром. Осмотр зоны ДЗТ: ворона на ТР-35 Т1 (повреждения оборудования нет). В 17:00 на ПС Бурун включён Т1, запитаны все потребители.		г.Владивосток, 30138 чел/48 фид.	30138	26,8	223	+19, ясно

ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	227	31.05.22 17:27	31.05.22 19:10	0:01	31.05.22 19:10	0:01	КУ "Земля"			РЗА П. с.Николаевка. Разрушена колонка изолятора Ф.-С ЛР-6 кВ оп. 234-00/62, установлен ШУНТ (до 3.6.22). 3.6.22 в 14:52 разъединитель заменен.		очистные/3000 чел	3000	0,5	31	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	31.05.22 19:40	31.05.22 19:47	0:58	31.05.22 19:47	0:58	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Первомайское. Осмотр 6.6.22.		нет / 360 чел	360	0,05	8	+9, пасм
Хаб.ЦЭС	10	Бычиха 35/10	14	31.05.22 23:05	31.05.22 23:25	0:21	31.05.22 23:25	0:21	МТО	ну	у	РЗА ПП. с.Бычиха, Казакевичево. Осмотр 1.6.22, замечаний нет.		насосная / 1500чел	1500	0,5	20	+11, дождь
Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	6	01.06.22 7:40	01.06.22 8:05	0:37	01.06.22 12:28	0:37	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=2,4км, Лбаза=12км. п.Березовка. Вкл. без 2-х ТП. Вкл. в 12:28, повреждение на вед. ТП-2260.		нет / 280чел	280	0,7	12	+12, дождь
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	01.06.22 9:07	01.06.22 9:50	4:27	01.06.22 9:50	4:27	МТЗ	ну	у	РЗА П. с. Чернореченское. Повреждение на вед. ТП.		нет / 120 чел	120	0,8	3	+10, дождь
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	01.06.22 9:58	01.06.22 10:05	0:00	01.06.22 10:05	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осиновка, Владимировка, дачный пос. Планируется обход.		нет / 700 чел	700	0,3	29	+10, дождь
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	9	01.06.22 11:36	01.06.22 13:05	1:05	01.06.22 19:15	1:05	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=13,5км, Лбаза=30км. с.Чернышевка, Н.Троицкое, Тихоречное, Каменка, Красноречье. Вкл. без 5-ти ТП, в 13:47 без ТП-5090 (повреждение проходного изол. Ф.-С). В 19:15 устранено.		инкубатор / 711 чел	711	0,18	13	+19, ясно
ЭС ЕАО	6	Двуречье 35/6	201	01.06.22 12:57	01.06.22 14:53	1:31	02.06.22 1:41	1:31	МТЗ	не раб	ну	РЗА ПП. Лвл=3,4км, Лбаза=20км. п.Двуречье. Включен без 2-х ТП. Наклон ж/б оп. 201-00/14 (болото), обрыв проводов ф.-В,С прол. 201-00/13-14. Устранено.		д. сад / 295 чел	295	0,1	6	+12, дождь
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	4	01.06.22 13:03	01.06.22 14:25	1:14	01.06.22 17:01	3:28	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=32,5км, Лбаза=30км. с.Чернышевка. В 14:25 Ф-4 включен с "землей" для отыскания повреждения прибором. Оп.95 ф.-А повреждение изолятора, провод на траверсе. Устранено 17:01.		комбинат «Авангард»/178 чел	178	0,06	9	+21, ясно
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	01.06.22 13:40	01.06.22 13:40	4:52	01.06.22 13:40	4:52	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход до 3.6.22.		нет	0	0	0	+14, пасм
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	01.06.22 14:09	01.06.22 14:44	0:23	02.06.22 18:07	0:23	МТО	выв	не произв	РЗА П. г.Фокино. Повреждение головного кабеля от ПС до ТП-82010 стороной организацией, нагрузка переведена на Ф-17 ПС Промысловка. Сообщено в СБ. 2.5.22. разработан котлован, проведены ВВ испытания, произведен монтажа каб.муфты, включен в работу.	ф-17	пожарное депо / 400 чел	400	0,5	7	+13, пасм
Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	01.06.22 15:29	01.06.22 18:04	0:17	01.06.22 19:52	0:17	МТЗ	нет	не произв	РЗА ПП. Лвл=22км, Лбаза=50км. с. Центральное, с. Новая Москва, с. Смляичи. Запитан от резерва. Оп.82 убрали ветку, в 19:52 запитан по норм. сх.	ф-3	ретранслятор / 100 чел	100	0,1	8	+17, пасм
Прим.ЦЭС	10	Покровка 35/10	1	01.06.22 16:18	01.06.22 17:09	0:14	01.06.22 17:09	0:14	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Гранатовка. Осмотр 2.6.22, замечаний нет.		нет / 250 чел	250	0,03	6	+17, гроза
Хаб.ЦЭС	6	Чернореченская 35/6	4	01.06.22 16:25	01.06.22 16:39	3:04	01.06.22 20:00	3:04	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с. Чернореченское. В 16:39 вкл. без 5-ти ТП. В 17:15 при отключении РЛДН на опоре № 55 произошло повреждение опорного изолятора ф. В со ст. ТП-1306. В 19:00 устранено. В 19:05 РПВ ну, на опоре № 60 обнаружено повреждение изолятора ф.В. В 20:00 устранено, все потребители запитаны.		нет / 120 чел	120	0,8	13	+15, пасм
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	11	01.06.22 17:40	01.06.22 17:58	0:00	01.06.22 17:58	3:42	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Камышевка. ТП-1785 найден труп птицы		нет / 241 чел	241	0,07	3	+16, дождь, ветер
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	6	01.06.22 17:40	01.06.22 17:40	0:21	01.06.22 17:40		МТО	у		РЗА ПП. Повреждение на вед. ТП.		нет	0	0	0	+16, дождь, ветер
Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	01.06.22 17:44	01.06.22 19:06	0:00	01.06.22 22:11		МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=38,8км, Лбаза=45км. с.Кокшаровка, Польшиха. В 19:06 все потребители запитаны, отключен участок ВЛ на кольцевой разъединитель пр. оп.255(РЛ57)-оп.466(РК8) без потребителя. В прол. оп. 350-351 упавшее дерево на проводах, без повреждения оборудования. Устранено.		ретрасл. / 1103 чел	1103	0,3	19	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	7	01.06.22 18:15	01.06.22 21:27	1:38	01.06.22 21:27	1:38	МТЗ	выв	у	РЗА П. Лвл=38,7км, Лбаза=60км. с.Чистоводное. Произведен осмотр, замечаний нет.		ретрасл. / 115 чел	115	0,03	18	+18, пасм
Прим.ЦЭС	110	Вадимовка - Мучная		02.06.22 2:12	02.06.22 2:12	0:03	02.06.22 2:17	0:03	Вадимовка: НЗЗ 2ст, АПВ усл. Мучная: НЗЗ 1ст, АПВ ну, РПВ усл.	ну	у	РЗА П. На ПС Мучная СВ 110 включен в 2:17. ИМФ ф.С 5,7 км от ПС Мучная. 02.06.22 проведен осмотр - на оп.36 на траверсе обнаружено гнездо аиста. Произведена проверка осциллограмм, без замечаний.		нет	0	0	0	+11, пасм
ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	68	02.06.22 9:55	02.06.22 11:00	1:54	03.06.22 16:50	1:54	МТО	ну	ну	РЗА П. Лвл=0,57км, Лбаза=3км. г.Биробиджан. Запитан от резерва. Повреждена КЛ-6 кВ от ТП-55 яч.1 до ТП-117 яч.2. Устранено.	ф-52	д. сад / 1926 чел	2926	1,2	16	+12, дождь
Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	4	02.06.22 12:05	02.06.22 13:24	3:32	02.06.22 13:24	3:32	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. В школе №7 (ЕГЭ) в 12:25 включен РИСЭ. В ТП-246 поврежден резервный кабель 6 кВ. (отсоединили)		школа (ЕГЭ), 2 дет сада, водозабор, н/с / 2500 чел	2500	0,9	22	+16, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	02.06.22 15:20	02.06.22 15:20	0:21	02.06.22 15:20	0:21	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 03-05.06.22		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	23	02.06.22 18:37	02.06.22 19:20	0:30	02.06.22 20:16	0:30	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Вкл с откл ЛР-53/1, без 4-х ТП. В пролёте оп.53/16-53/17 с проводов снята ветка. Вкл. в 20:16.		д/с, в/н башня / 3640 чел	3640	0,96	21	+16, дождь
Ам.ВЭС	6	Обувная 35/6	3	03.06.22 14:10	03.06.22 14:21	0:00	03.06.22 18:40	0:00	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. Включили с откл РТП-172. В ТП-172 повреждение каб. муфты вводного кабеля 6 кВ. Устранено.		Н/С, Д/С №1, дет.с.поликлиника, горбольница, школа / 1800 чел	1800	1,15	11	+20, облачно

Хаб.ЦЭС	10	Лермонтовка 110/10	5	04.06.22 7:39	04.06.22 9:05	0:45	04.06.22 10:04	1:02	МТО	ну	ну	Вкл в 9:05 без 13ТП, вкл в 10:04. Повреждение на ведомственной отпайке. РЗА П.		насос, д. сад / 804 чел	804	0,3	21	+11, дождь
Прим.ЮЭС	6	Кролевцы 110/35/6	13	04.06.22 8:57	04.06.22 9:47	1:34	04.06.22 9:47	1:34	МТЗ	нет	ну	Осмотр до 7.6.22. РЗА ПП.		нет/ быта нет	0	0,3	2	+11, пасмурно
Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	04.06.22 10:01	04.06.22 10:22	1:36	04.06.22 10:22	1:36	Ав.откл	выв	у	Повреждение на ведомственном ТП. РЗА П.		школа, д/с, адм/ 800 чел	800	0,3	23	+11, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	по ф5 В-10 в РП2	04.06.22 16:36	04.06.22 17:16	0:00	04.06.22 18:42	0:00	МТЗ	ну	ну	Вкл с выделенным кч.без нагрузки. Повреждение резервной КЛ на уч."ТП-90-ТП-132" техникой стороной организации, искл из схемы. Сообщено СБ, ОВД. РЗА П.		ст.обезжелез/ 6500 чел	6500	0,7	20	+21, облачно
Прим.ЗЭС	110	ЛутЭК - Лучегорск - Насосная	№2	04.06.22 19:00	04.06.22 19:00	1:40	04.06.22 19:00	1:40	ТЗНП 1ст, МТО	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+13, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Тавричанка 35/6	7	05.06.22 8:59	05.06.22 11:17	0:48	07.06.22 18:56	0:48	КУ, земля			Вкл без ЗТП, вкл в 17:06 с выделенным уч.без нагрузки. Повреждение КЛ на уч.ПС-оп.1. 6.6.22 производился монтаж нового кабеля. Продолжение работ 7.06.22, требуется откачка воды из каб. лотков, заводка каб. в яч. и подключение на оп.1. 7.6.22 устранено и включен.	ф16	хлебозавод, больн, насос/120 чел	120	0,1	6	+10, дождь
Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	05.06.22 12:30	05.06.22 13:32	0:23	05.06.22 16:01	0:23	МТЗ	ну	ну	Вкл без 6ТП, вкл в 14:32 без ЗТП, вкл в 15:49 без 1ТП, вкл в 16:01. Пр.оп.145-155 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия. РЗА П.		школа, насос, фап/417 чел	417	0,1	13	+13, дождь
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	05.06.22 13:24	05.06.22 13:32	0:24	05.06.22 13:32	0:24	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. в пр. опор 8 - 9 под ВЛ обнаружена ветка со следами эл.дугового перекрытия		д.дом, кот/460 чел	460	0,6	12	+9, дождь
ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	219	05.06.22 14:26	05.06.22 15:27	0:04	06.06.22 19:19	0:04	КУ, земля			Вкл без 7ТП, вкл в 18:11 без 2ТП Пр.оп. 234-00/100-101 обрыв проводов 3 фаз, падение опоры 234-00/101 (переход ч/з р.Тунгусска,ост.откл. :2ТП (дачн.уч, лодочн станц)). Устранено, все включено.		кот/1800 чел	1800	1	23	+22, облачно
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	6	05.06.22 15:09	05.06.22 15:30	1:09	05.06.22 15:30	1:09	МТЗ	выв	у	РЗА ПП.		д.дом, кот/460 чел	460	0,6	12	+9, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	05.06.22 16:53	05.06.22 21:40	0:37	06.06.22 15:24	0:37	КУ, земля			Лвл=13,5км, Лбаза=68км. 21:40 нагрузка переведена на Ф-16 ПС Верхняя, запитано 9 ТП из 17ти. В 23:48 включено 15 ТП из 17ти от Ф-16 ПС Верхняя, остается выведен участок от ПС Береговая-2 до оп.58 (2 вед. ТП) в 03:34 включен участок от ПС Береговая-2 до оп.7 (на оп.7 разобраны шлейфа), выделен участок ВЛ от оп.7 до оп.58. без нагрузки. На оп.17 срыв изолятора ф.С, на оп.40 повреждение изолятора ф.С. Устранено.	ПС Верхняя ф-16	теплопункт. д.дом, кот/500 чел	500	0,4	17	+8, дождь
Прим.ЦЭС	35	УМЗ - Молокозавод		05.06.22 21:59	05.06.22 22:17	0:17	05.06.22 23:52	0:17	б/б	не раб	у	РЗА ПН. С обесточиванием ПС 35 Молокозавод и вед ПС 35 АРЗ; через 18 мин потребителю обеспечен резерв. В 23:52 на ПС УМЗ включен В 35 Молокозавод, схема нормальная. 07.06.2022 на ПС УМЗ выполнена послеаварийная проверка РЗА В 35 Молокозавод, выявлено - изоляция контрольного кабеля между панелью защит, управления в ОПУ и клемминим шкафом на ОРУ 35 между жилами 400 кЮм (норма не менее 1000 кЮм). Произведена послеаварийная проверка привода В 35 Молокозавод - замечаний нет. 9.06.22 произведена замена контр. кабеля. 10.06.22 Выполнена проверка РЗА и опробование - без замечаний.	ВЛ-35 МЖК - Молокозавод	г.Уссурийск / 30300 чел, 7 Фид / 28 ТП / 4,3 МВт	30300	4,3	28	+10, дождь
Прим.ЮЭС	10	РП-3	106	06.06.22 2:37	06.06.22 2:37	0:03	09.06.22 0:48	0:03	КУ "Земля"			РЗА П. Повреждение КЛ-10 от РП-3 до ТП-1303. 6.6.22 Определено МП, 46 м от РП-3, находится под тротуаром. 7.06.22 произведена разработка котлована, видимого повреждения не обнаружено, необходимо расширение котлована. 08-09.06.22 повреждение устранено.	ф-206	ДВФУ	0	0,08	3	+9, дождь
Прим.ЮЭС	6	Южная 110/6	11	06.06.22 8:35	06.06.22 9:24	1:58	06.06.22 9:24	1:58	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. В пр.оп.11-12 убрана ветка с проводов, без повреждения.		нет / 231чел	231	0,4	3	+11, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	по ф.11 РК-13	06.06.22 9:55	06.06.22 10:48	0:35	06.06.22 10:48	0:35	МТЗ	нет	не произв	Экскаватором стороной организации повреждена резервная КЛ-10 кВ на уч"ТП47-ТП61", искл из схемы. Сообщено СБ, ОВД. РЗА П.		больн, в.канал, КНС, д/с, школа / 3003чел	3003	0,45	40	+24, обл
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	12	06.06.22 12:02	06.06.22 12:07	0:22	06.06.22 12:07	0:22	МТЗ	выв	у	Осмотр 10.6.22. РЗА ПП.		нет	0	0,02	3	+15, пасм
ЭС ЕАО	6	Хинганск 35/6	322	06.06.22 12:39	06.06.22 13:08	0:00	07.06.22 16:03	0:00	МТО	нет	ну	Вкл с выделенным поврежденным уч. Повреждение концевой каб.муфты на оп.322-00/14. РЗА П. Устранено.		школа / 200чел	200	0,2	4	+23, ясно
ЭС ЕАО	6	Лесоучасток 35/6	204	06.06.22 13:30	06.06.22 18:52	0:00	06.06.22 18:52	2:43	МТЗ	ну	не произв	Сторонним а/м сбита опора 204-00/18. Сообщено СБ, ОВД. РЗА П. Устранено.		нет / 117чел	117	0,03	5	+24, ясно
Ам.ЗЭС	10	Новокиевка 220/35/10	10	06.06.22 18:54	06.06.22 19:54	0:00	06.06.22 19:54	101:59	МТО	ну	у	Произведен осмотр, на оп.2 перекрытие птицей. РЗА П.		больн, школа, д/с, скваж / 2115чел	2115	0,52	14	+20, облачно

ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	234	06.06.22 20:11	06.06.22 20:48	1:44	07.06.22 4:15	1:44	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Вкл с выделенным поврежденным уч. без нагрузки. Падение оп.234-00/171 (подмыта течением р.Биджан). 7-13.6.22 не работала. 16.06.22 установлена временная опора, на 17.06.22 монтаж оттяжек.		нет / 30чел	30	0,02	2	+21, облачно
ЭС ЕАО	35	Дубовое - Надеждинск	Т-123	06.06.22 20:27	06.06.22 22:38	0:00	07.06.22 16:16	526:38	МТЗ	ну	ну	С обесточиванием ПС 35 Надеждинск. В 22:38 потребителю обеспечен резерв. Падение оп.79 (в воде). Опора исключена из схемы, удлинен пролет, габарит до земли в норм. На 14.07.22 запланирована установка временной опоры (замена опоры на постоянную в зимнее время).	ВЛ 35 "Воскресеновка-Надеждинск"	Биробиджанский р. н. 859чел / Зфид	859	0,07	12	+22, облачно
Прим.ЮЭС	10	Силикатная 35/10	26	07.06.22 8:45	07.06.22 11:59	0:38	07.06.22 11:59	0:38	"земля" от КУ			Лвл=9,2км, Лбаза=50км. Повреждение на вед. отпайке.		школа, КНС / 250чел	250	0,3	12	+10, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Федорова 35/10	5	07.06.22 9:55	07.06.22 10:01	0:00	07.06.22 10:01	122:29	МТЗ	ну	у	Оп.27/35 заменен поврежденный изолятор фА со следами КЗ на шлейфах ф.А, В. РЗА П.		школа / 987чел	987	0,43	16	+20, облачно
Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	19	07.06.22 20:10	07.06.22 21:48	1:40	07.06.22 21:48	2:20	МТЗ	нет	ну	В 20:33 вкл без ЗТП, вкл в 21:48. Пр.оп.30-31 (под ВЛ) упавшее дерево; провода ВЛ без повреждений. РЗА П.		нет / 134чел	134	0,1	3	+15, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	07.06.22 22:01	07.06.22 22:01	0:00	07.06.22 22:01	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. 10.06.22 произведен обход ВЛ в пролетах опор 71-184, поврежденный не обнаружено.		нет	0	0	0	+20, облачно
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	08.06.22 6:43	08.06.22 6:43	0:00	08.06.22 6:43	0:10	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+12, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	08.06.22 7:34	08.06.22 7:41	0:05	08.06.22 7:41	0:05	МТЗ	ну	у	Осмотр 9.6.22, замечаний нет. РЗА ПП.		нет / 500 чел	500	0,12	5	+8, ясно
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		08.06.22 8:36	08.06.22 8:36	0:00	08.06.22 8:36	0:00	1 ст ТНЭП, МТО	у		РЗА П. ИМФ С-0 2,2 км. Осмотр ВЛ, на оп. 13 появились 2 новых гнезда, есть следы перекрытия на изоляции.		нет	0	0	0	+21, облачно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	08.06.22 12:05	08.06.22 13:02	1:19	11.06.22 16:13	1:19	КУ "Земля"			РЗА П.Лвл=11,35км г.Фокино. Вкл. без 9-ти ТП. В 14:50 вкл. без ТП-82026. В 17:36 включены все потребители, повреждение КЛ-10 РП-80202 - ТП-82026. 9.6.22 определено МП в 10м от РП-80202. 10.6.22 разработан котлован. 11.6.22 смонтированы каб.вставка 3м и две соединительные муфты, в 16:13 включен по нормальной схеме.	насосная, в/ч /2030 чел	2030	0,5	22	+16, ясно	
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	31	08.06.22 13:58	08.06.22 17:33	1:12	19.06.22 17:26	1:12	МТО	выв	не произв	РЗА П. п.Дунай. В 17:33 вкл. без 2-х. В 19:45 всё вкл. от Ф-12 ПС 178Ф. Выведены участки КЛ-10: РП-80204 - ТП-82147 и ТП-82147 - ТП-81129. 10.6.22 определено МП на КЛ-10 82147-82129: 260 м от ТП-82147. В 14:14 КЛ-10 80204-82147 испытали, ввели в работу. 14.6.22 разработан котлован в месте повреждения КЛ 10 ТП-82147 - ТП-81129. 15.6.22 смонтирована каб. вставка, 2 муфты. 16.06.22 испытан, место повреждения 74м от ТП-82129. 17.06 откопан, испытан. 18.6.22 смонтирована вставка 5м. и 2 муфты на уч. КЛ 10кВ ТП82147-ТП82129. 19.6.22 испытан, вкл. в работу.	ф-12	нет / 2100 чел	2100	0,08	13	+15, ясно
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	15	08.06.22 14:55	08.06.22 16:00	3:55	10.06.22 13:58	8:41	МТО	выв	не произв	РЗА П. Лвл=1,91км, Лбаза=11км. г.Биробиджан. Вкл. все потребители. Повреждение КЛ-6 кВ ТП-261 яч.3 - ТП-263 яч.5. 09.06.22 определено МП: 58м.от ТП-263. 10.6.22 смонтирована каб. муфта, включили в работу.		нет / 1890 чел	1890	0,35	3	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	19	08.06.22 15:57	08.06.22 16:02	2:19	08.06.22 16:02	2:19	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Серебряное, Бровничи, Хмельницкое. Осмотр без замечаний		ретранслятор / 205 чел	205	0,2	9	+21, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	08.06.22 16:05	08.06.22 19:16	0:49	08.06.22 23:35	0:49	КУ "Земля"			РЗА П. г.Фокино. Вкл. без 2-х ТП, в 20:16 вкл. без ТП-82024. Повреждение КЛ-10 кВ ТП-82037 - ТП-82024 экскаватором стороной организацией при производстве земляных работ. Сообщено в полицию. СБ. Устранено.	пожарное депо / 400 чел	400	0,25	7	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	25	08.06.22 17:28	08.06.22 18:45	0:00	08.06.22 18:45	0:00	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Екатериновка. 9.6.22 произведен обход, замечаний нет.		ретранслятор / 155 чел	155	0,5	12	+15, ясно
ЭС ЕАО	10	Дежнево 110/10	52	08.06.22 18:04	08.06.22 18:52	1:42	09.06.22 16:09	1:42	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=26,13км, Лбаза=2,5км. с.Кирово, с.Башмак. Вкл. без 5-ти ТП. В 17:00 все запитаны. Выведен из работы участок ВЛ-10 кВ от оп. 52-00/1 до оп. 52-00/132. 9.6.22 оп.52-00/54 обнаружен разрушенный изолятор ф. В. Устранено.	ф-222	д. сад / 817 чел	817	0,1	15	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	08.06.22 18:50	08.06.22 20:12	0:57	09.06.22 0:40		МТО	нет		РЗА П. Лвл=4,1км, Лбаза=0км. г.Партизанск. В 20:12 включен с выделенным участком КЛ-6кВ от ТП-7344 до ТП-7332 с отп. ТП-7426, обесточена ТП-7426. В 0:40 включен полностью. Повреждение РУ-6кВ в ТП-7332 (имеет второе питание от ф.5 ПС Партизан - выводился по заявке для БВР, перезапитано от ДГ по 0,4кВ). 9.6.22 установлена КТПН.	больница / 1916 чел	1916	0,5	13	+21, облач	
Ам.СЭС	10	Ключевая 220/35/10	8	08.06.22 19:10	08.06.22 19:10	0:43	08.06.22 19:10	788:17	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр 10.6.22.		нет	0	0	0	+21, гроза
ЭС ЕАО	6	Двуречье 35/6	201	08.06.22 19:37	08.06.22 19:37	0:00	08.06.22 19:37	395:09	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+21, гроза
Ам.ЗЭС	35	Новокиевка - Угловое		08.06.22 20:42	08.06.22 20:42	0:45	08.06.22 20:42	0:45	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр до 30.6.22..		нет	0	0	0	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	48	08.06.22 20:52	08.06.22 22:50	0:00	08.06.22 22:50	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. л.Биракан. Повреждение на вед. ТП.		школа / 313чел	313	0,08	6	+22, гроза
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	08.06.22 22:27	08.06.22 22:27	2:02	08.06.22 22:27	10:26	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+18, гроза
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	08.06.22 22:27	08.06.22 22:27	2:44	08.06.22 22:27	2:44	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.		нет	0	0	0	+18, гроза
Хаб.ЦЭС	6	ГВФ 110/35/6	20	09.06.22 1:43	09.06.22 1:47	5:15	09.06.22 1:47	5:15	МТЗ	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед. ТП.		нет / 210чел	210	0,3	28	+15, дождь

Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		09.06.22 14:03	09.06.22 15:27	0:00	09.06.22 15:30	5:15	1 ст ТНЗНП	ну	у	РЗА П. ИМФ В-0. L-35,1км. Обесточены ПС-110 Игнатьево, Сергеевка, ПС-35 Совхозная, Марково, Петровка. Потеря СН ПС Игнатьево из-за погашения Т2, в ремонте Т1. В 15:27 запитаны ПС-35 Марково, Совхозная от ПС Благовещенская и ПС-110 Игнатьево (вкл. Т1 из ремонта) -/2522 чел/3МВт/. В 15:30 вкл. ВЛ-110 Игнатьево - Сергеевка, запитаны все потребители. В 16:14 всё по норм. ск. Осмотр ВЛ, оп. 195 гнездо аиста, следы перекрытия на проводе (других замечаний нет).	ВЛ-35 Благовещенская-Марково	Благовещ. р-н (ЕГЭ нет), 5522 чел/19 фид.	5522	4,7	112	+24, гроза
Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	09.06.22 15:11	09.06.22 15:15		09.06.22 15:32		МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с. Вятское. Запитан от резерва без вед. ТП. В 15:32 всё вкл. Повреждение на вед. ТП.	Ф-16	в/ч / 450 чел	450	0,34	14	+14, ветер, дождь
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	1	09.06.22 15:37	09.06.22 15:37	1:06	09.06.22 15:37		МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+24, гроза
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	09.06.22 16:20	09.06.22 18:21	0:24	09.06.22 18:21	0:24	МТЗ	нет	ну	РЗА П. п.Новый, с.Прохладное. Запитаны все потребители. Повреждение КЛ-6 оп.135 - оп.90 Ф-9 ПС Надеждинская. Место повреждения в 45 м от оп.90. (на терр. частного земельного участка). Устранено 15.06.22.		нет / 500 чел	500	0,4	17	+20, ясно
Ам.ЦЭС	110	Блогорская - Среднебелая		09.06.22 17:22	09.06.22 17:22	18:58	09.06.22 17:22	18:58	2 ст ТНЗНП	у		РЗА П. ИМФ С-0.1-38,8 км. 10.6.22 проведен осмотр, на опоре 1/10 гнездо аиста, обгоревшая ветка.		нет	0	0	0	+24, гроза
Ам.ВЭС	10	Александровка 35/10	1	09.06.22 18:48	09.06.22 22:39	0:23	09.06.22 22:39	0:23	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. с.Лазаревка. Повреждение выключателя В-10 ф.1. Устранено.		нет / 463 чел	463	0,08	8	+24, дождь
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	1	09.06.22 18:54	09.06.22 20:31	0:23	09.06.22 21:39	0:23	МТЗ	ну	у	РЗА П. с.Новотроицкое. Включен до СП-51(отключалось от МТЗ), без 3-х ТП. В 21:39 включен полностью. Попадание грозы в оп.10 (без повреждения).		нет / 100 чел	100	0,26	12	+24, гроза
Прим.ЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	10.06.22 1:19	10.06.22 2:25	1:16	10.06.22 16:34	1:16	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=36,9км, Лбаза=25км. с. Ласточка, Емельяновка. В 1:19 запитаны от ДГ три ТП. В 2:25 включен до ЛР-2 оп.134, без 4-х ТП. В 3:24 включен до ЛР-3 оп.215, запитаны все потребители, выделен участок ВЛ от оп. 215 до оп. 413 без нагрузки. В 6:29 доп.бр. на обход ВЛ в пр. оп.215-413. На ТП-2095 снята ветка с проходных изоляторов 10 кВ, включили по нормальной схеме.		п/з, скважина / 238чел	238	0,1	12	+12, дождь
Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	10.06.22 15:10	10.06.22 16:00	0:00	16.06.22 19:12	0:00	КУ "Земля"			РЗА П. Выведен участок РП80204-ТП82148-ТП82156 (запитано 9 ТП из 11). В 16:26 запитаны все потребители. Выведен участок КЛ-10 РП80204-ТП82148 без нагрузки. Место повреждения в 30 м от РП80204. 16.06.22 устранено	п.Дунай, школа, 2 д/с, насос, поликлиника / 1120 чел	1120	0,5	11	+22, ясно	
Ам.ВЭС	10	Завитая 220/35/10	15	10.06.22 16:13	10.06.22 16:13	0:45	10.06.22 16:13	0:45	МТО	у		РЗА ПП. В пр.оп.59-60 следы перекрытия на проводе от сельхозтехники, не габарит провода А-5,35м, В-6,1м, С-4,8м		нет	0	0	0	+25, ясно
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	10.06.22 17:11	10.06.22 17:11	0:48	10.06.22 17:11	0:48	ЧТЭЦ: ДЗ 1ст., ТЗНП 1 ст. Мальный Нимныр: ДЗ 1 ст.	у		РЗА ПП. ЧТЭЦ: ИМФ ф.-А=0 31,4км. Произведен осмотр оп. 60-190, замечаний нет.		нет	0	0	0	+17, гроза
Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Узловая		10.06.22 17:51	10.06.22 17:51	0:33	10.06.22 17:51	0:33	Тамб: ТЗНП 1ст.	у		РЗА П. Тамбовка ИМФ ф.-С=0 2,5 км. Осмотр, оп. 41 гнездо аиста.		нет	0	0	0	+24, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Красицкая 110/35/10	6	10.06.22 17:52	10.06.22 19:41	0:00	10.06.22 19:41	0:00	Ав.откл	ну	ну	РЗА П. Обрыв провода на оп.54. Устранено	ф-9	с.Красицкое. Школа, д/с / 450 чел	450	0,07	4	+17, ясно
Прим.ЮЭС	10	Приморская 35/10	8	10.06.22 18:15	10.06.22 18:19	1:34	10.06.22 18:19	1:34	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр до 15.06.22		школа, насосная / 600 чел	600	0,25	16	+18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Загородная 110/6	В-2 6 Т1	11.06.22 0:16	11.06.22 1:42	1:00	11.06.22 1:42	1:00	МТЗ	выв		РЗА П. Обесточена 2С-6кВ. Осмотр: в яч. вед. ф.-4 проникновение крысы на ТТ6 Ф-4 (В-6 включен, блинкеров нет). Вкл. без вед. Ф-4 (1500 чел/1,2МВт) - /в 04:58 запитан по сетям ВПЭС/. По ф.-4 повреждение не обнаружено, включен 12.6.22 в 12:58	г. Владивосток, 7900 чел/6 фид.	7900	3,7	40	+14, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	В-10 Т2	11.06.22 3:57	11.06.22 5:18	0:23	11.06.22 5:18	2:48	МТЗ	выв		РЗА ПН. Обесточена 1,2С-10кВ. Осмотр: в яч. ф.-6 повреждение проходных изоляторов 3-х фаз в сторону ВЛ-10 кВ (В-10 не откл, бл. МТЗ). Вкл. без ф.-6 (550 чел/0,2МВт) - /в 08:14 запитан от ф.-4/. Изоляторы заменены. 17:36 включен ф.-6. Проведена проверка РЗА В-10 ф-6 без замечаний, 12.6.22 проведена проверка РЗА Т-2 без замечаний.	Уссурийский р-н, 1750 чел/7 фид.	1750	0,76	57	+12, ясно	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	11.06.22 7:20	11.06.22 7:29	1:13	11.06.22 7:29	48:57	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет /200 чел	200	0,05	1	+12, пасм
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Мучная		11.06.22 8:35	11.06.22 8:35	2:25	11.06.22 8:35	3:13	Спасск: ТНЗНП-2ст Мучная: НЗЗ 1ст.	у		РЗА ПП. Спасск: ИМФ ф.-В 42,2,км. Мучная: отключался СВ-110 (разрыв транзита), АПВ ну, РПВ усп. в 09:23, ИМФ ф.-В 6,7км. Проведен обход пр.оп.24-55 повреждений нет, гнезда аистов.		нет	0	0	0	+12, пасм

Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	11	11.06.22 10:28	11.06.22 12:13	0:10	11.06.22 23:59	0:10	МТЗ	выв	не произв	РЗА П. Потребитель запитан. Повреждение КЛ-10 РТП8-ТП1814 техникой сторонней организации. Устранено и включено.		Стройка о.Русский/бита нет	0	0,05	1	+16, пасмурно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	7	11.06.22 17:17	11.06.22 18:31	0:24	13.06.22 15:46	0:59	КУ "Земля"			РЗА П. В 18:31 все потребители запитаны от ф-1 ПС Промысловка, повреждение КЛ-10 ТП-82069-82012. 12.6.22 по КЛ 10 ТП-82069-82012 установлено МП в 70 м. от ТП-82069. Устранено	ф-1	пож. депо, насосч, очистные / 1400 чел	1400	0,63	10	+18, ясно
Ам.ЗЭС	35	Коболдо - Златоустовск		11.06.22 22:27	12.06.22 1:21	0:24	12.06.22 15:18	0:24	МТО	ну	ну	РЗА П. Лвл=70км. ИМФ ф АВС 35км. Обесточились ПС 35 кВ Златоустовск, Ольгинск, вед. ПС ХЭС. По ВЛ-35 откл. ЛР 49-50-1, все потребители запитан от ПС Албын. В пр.оп.220-221 убрано подгоревшее дерево с провода, повреждения линии нет	ПС Албын	Селемджинский р-н, 1212чел / 6 фид	1212	2,1	11	+20, ясно
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	12.06.22 8:10	12.06.22 8:54	3:19	12.06.22 8:54	3:19	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		нет / 200 чел	200	0,1	3	+13, пасм
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	12.06.22 8:39	12.06.22 8:46	0:01	12.06.22 8:46	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		нет / 360 чел	360	0,1	6	+13, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	5	12.06.22 11:43	12.06.22 12:27	0:05	12.06.22 17:03		"земля" от КУ			РЗА П. Включен без 4ТП. На опоре 287 заменили поврежденный изолятор, все включено		нет / 570чел	570	0,1	11	+20, ветер
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	11	12.06.22 11:49	12.06.22 12:36	2:04	12.06.22 12:36	2:35	"земля" от КУ			РЗА П. Оп. 2/6/2 поврежден разрядник 10 кВ ф.С, демонтирован.		насосная, дс / 2628 чел	2628	0,7	13	+20, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Тополёво 35/10	11	12.06.22 15:05	12.06.22 15:55	1:44	12.06.22 15:55	1:44	МТЗ	нет	у	РЗА П. Повреждение на вед.уч-ке		нет / 2600 чел	2600	0,84	27	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	В-6-Т1	12.06.22 16:29	12.06.22 16:54	0:27	12.06.22 16:54	2:55	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Обесточена 1сш-6 кв. Включен В-6-Т1 успешно. 13.06.22 проверка РЗА: выявлена неисправность и заменен терминал защит по ф.1, по В 6 Т-1 замечаний нет. Осмотр ВЛ-6 кв ф-1 и 5 14.06.22		нет / 1140 чел / 2 фидера	1140	1,1	13	+13, ясно
Прим.ЮЭС	10	Океанариум 35/10	11	12.06.22 23:15	13.06.22 1:56	0:36	15.06.22 23:28	0:36	МТЗ	выв		РЗА П. Потребители запитаны от ф-12. Повреждение КЛ на участке от ПС до РТП8. Определено МП на расстоянии 270м от РТП-8. 15.6.22 смонтирована каб.муфта, испытан, включен в работу	ф-12	Стройка о.Русский/бита нет	0	0,05	1	+13, пасмурно
Хаб.СЭС	35	Березовая - Брикан с отп. Главный стан	Т-198	12.06.22 23:47	13.06.22 0:09	8:21	13.06.22 0:09	8:21	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=84,9 км, Лбаза=200 км. Обесточены ПС Брикан, вед.ПС Главный Стан. Включили с отключением разъединителем на вед. отпайку на ПС Главный Стан. Повреждение на вед. отпайке.		водозабор, котельная / 1393 чел / 3 фид / р-н им.П.Осипенко	1393	0,33	13	+19, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	13.06.22 9:08	13.06.22 9:08	0:14	13.06.22 9:08	1:35	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Под опорой 67 обнаружена птица со следами электрической дуги		нет	0	0	0	+20, ясно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	140	13.06.22 15:56	13.06.22 15:56	0:48	13.06.22 15:56	0:48	МТЗ 2 ст		у	РЗА ПП.		нет	0	0	0	+15, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	13.06.22 21:56	13.06.22 22:44	0:06	13.06.22 22:44	0:06	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. Повреждение на вед. уч-ке		школа, д/с, насосная / 9590 чел	9590	2,62	9	+17, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Марьяновка 35/10	3	13.06.22 22:12	13.06.22 22:12	0:00	13.06.22 22:12	0:00	МТЗ		у	РЗА ПП. в пролёте 15-16 упало дерево (ясень), ветками задели провода. Поврежденный нет.		нет	0	0	0	+18, ясно
Прим.ЮЭС	6	Де-Фриз 110/6	29	14.06.22 3:30	14.06.22 4:55		15.06.22 12:40		МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Все потребители запитаны от ф-28. Выведен участок КЛ 6 кв от ПС до РЛ-1. Определено МП на расстоянии 102м от ПС. ПС Де-Фриз ф-29 в 21:50 смонтирована муфта. 15.6.22 12:40 включен.	ф-28	нет / 500 чел	500	0,4	35	+12, пасмурно
Ам.СЭС	110	Светлая - Горная		14.06.22 8:46	14.06.22 8:46	0:04	14.06.22 8:46	0:04	ТНЗНП 1ст		у	РЗА ПП. Планируется осмотр до 30.06.22.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Гайдамак 35/6	5	14.06.22 9:11	14.06.22 10:35	286:22	14.06.22 10:35	286:22	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. г.Находка. Планируется осмотр 17.06.22.		нет / 150чел	150	0,2	4	+12, пасм
Ам.ЦЭС	10	Новотроицкая 35/10	11	14.06.22 12:40	14.06.22 17:43	0:00	14.06.22 17:43	3:16	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. с.Новотроицкое. Обрыв 2-х проводов сторонней техникой между оп.21 и РТП-11-18. Винювик скрылся, сообщено в СБ, полицию.		нет / 420чел	420	0,05	7	+20, пасм
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		14.06.22 13:50	14.06.22 13:50	0:45	14.06.22 13:50	4:45	НЗНП 2ст		у	РЗА ПП. На оп.1/10 гнездо. Под опорой обгоревшие ветки.		нет	0	0	0	+20, пасмурно
ЭС ЕАО	6	Облучье 220/35/6	140	14.06.22 14:29	14.06.22 14:44	0:28	14.06.22 16:46	6:43	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. г.Облучье. На КТП-42 на приемной траверсе 6 кв слетел изолятор ф.В, следы к.з. на проводах ф.А,В. Устранено.		больница / 3627чел	3627	0,8	12	+15, дождь
Ам.ВЭС	10	Поярково 110/35/10	15	14.06.22 14:46	14.06.22 14:46	1:40	14.06.22 14:46	3:22	МТЗ		у	РЗА ПП. Проведен осмотр 20.06.2022 - на оп.226/15 скол изолятора Ф-А. Устранено.		нет	0	0	0	+20, пасм
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	4	14.06.22 15:11	14.06.22 15:11	5:20	14.06.22 15:11	5:20	МТЗ		у	РЗА ПП. Планируется осмотр до 30.06.22.		нет	0	0	0	+18, гроза
Ам.СЭС	10	Черняево 35/10	11	14.06.22 16:33	14.06.22 16:33	0:00	14.06.22 16:33	0:00	МТЗ		у	РЗА ПП. Планируется осмотр до 30.06.22.		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЗЭС	110	Иман - Новопокровка		14.06.22 16:35	14.06.22 16:35	0:00	14.06.22 16:35	0:00	ТНЗНП 3ст		у	РЗА ПП. ИМФ 73 км ф.С=0. Пролет 327-328 упавшее дерево. Повреждения ВЛ нет.		нет	0	0	0	+26, ясно
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	14.06.22 16:48	14.06.22 18:30	0:00	14.06.22 20:59	0:00	"земля" от КУ			с.Прохладное, п.Зима Южная, с.Шмидтовка. Обрыв провода ф.С в пр.оп.16-17. В 18:30 запитаны 11 ТП из 17-ти от резерва. Устранено.	ф.28 ПС Де-Фриз	нет / 370чел	370	0,6	17	+20, ясно
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	13	14.06.22 16:59	14.06.22 17:47	0:00	14.06.22 17:47	5:41	МТЗ	ну		РЗА ПП. п.Хурба. Повреждение на вед. отпайке.		нет / 250чел	250	0,69	22	+19, обл
Ам.СЭС	10	Чалбачи	3	14.06.22 18:41	14.06.22 19:00	0:03	14.06.22 19:32	0:03	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. с.Чалбачи. Включен без КТП-13. На КТП-13 поврежден проходной изолятор ф.В. Устранено.		школа, д/с / 518чел	518	0,04	5	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Новороссия 35/6	по ф.7 РКЛ оп.190	15.06.22 0:33	15.06.22 4:52	0:47	15.06.22 4:52	0:47	МТЗ	нет	ну	Лвл=22 км, Лбаза=50 км. РЗА П. Убрана ветка в пр.оп.239-240		нет / 220 чел	220	0,15	7	+13, пасмурно
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	СВ-10	15.06.22 5:53	15.06.22 6:24	0:00	15.06.22 7:47	0:00	ЛЭШ	запрет		Обесточена 1сш-10 кв. Повреждена резервная КЛ-10 ф.2. Включен СВ-10, потребитель запитан кроме ф.2 (вед.ТП-фермер). В 7:47 отсоединен поврежденный резерв.КЛ-10 ф.2, включен ф.2, потребитель запитан		часть Благовецц.р-на / 5177 чел / 6 фидеров	5177	0,76	77	+15, ясно

Ам.СЭС	10	Чалбачи 35/10	8	15.06.22 8:42	15.06.22 8:46	0:20	15.06.22 8:46	0:20	МТО	нет	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		нет / 125чел	125	0,02	1	+18, дождь
Ам.ЦЭС	35	Марково 35/10	В-35 Благовещенская	15.06.22 12:20	15.06.22 12:56	1:07	15.06.22 12:58	3:22	6/6	выв		РЗА ПН. При ремонтной схеме сети (на ПС-220 Благовещенская в ремонте 1СШ-110 кВ, ПС-110 Игнатьево запитана по сети 10 кВ от ПС Марково, ПС-110 Сергеевка запитана по сети 35 кВ от ПС Благовещенская) на ПС Марково отключился В-35 Благовещенская (по линии блинkers не выпадало, при осмотре ПС Марково обнаружен блинкер "Аварийное отключение"). Обесточены ПС 110 Игнатьево, Сергеевка, ПС 35 кВ Марково, Совхозная, Петровка. В 12:36 отключили ВЛ-35 Марково - Совхозная, включили В-35 Благовещенская, запитали ПС 35кВ Марково, ПС 110 кВ Игнатьево (по 10 кВ от Марково). В 12:56 отключили В-35 Сергеевка на ПС Совхозная, включили ВЛ Марково - Совхозная, запитали ПС Совхозная (итого запитано 3128чел, 3МВт). В 12:58 включили В-35 Сергеевка, запитаны все потребители. Подана заявка на проверку РЗА, ревизию приводов до 24.06.22	Благовещенский р-н, 6472чел / 34 Фид	6472	6	264	+20, гроза, дождь	
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	15.06.22 12:36	15.06.22 12:36	0:16	15.06.22 12:36	0:16	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр до 15.07.22	нет	0	0	0	+20, пасм	
Ам.СЭС	35	Невер - Соловьевск		15.06.22 15:25	15.06.22 15:29	0:44	15.06.22 15:29	0:44	МТО	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 30.06.22.	Тындинский р-н, 2390чел	2390	3	27	+20, гроза	
Ам.ЭЭС	10	Новокиевка 220/35/10	4	15.06.22 15:32	15.06.22 15:32	0:14	15.06.22 18:08	0:14	МТЗ	ну	ну	РЗА П. В пр.оп.99-100 под проводами дерево, без повреждения ВЛ.	ф.6	нет	0	0	1	+18, ветер
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	15	15.06.22 16:00	15.06.22 16:06	1:21	15.06.22 16:06	1:21	МТО	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр до 30.06.22.	нет / 306чел	306	0,02	3	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф.11 ТП7395	15.06.22 16:42	15.06.22 18:57	1:00	15.06.22 21:11	3:25	МТЗ	нет	ну	по фидеру была запитана нагрузка ф.7 Партизан. Включен без 17ТП, запитано более 50%. В 21:11 включен полностью. Причина не установлена.	нет / 1200 ч	1200	1,5	30	+15, дождь	
Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	13	15.06.22 16:50	15.06.22 16:50	0:00	15.06.22 16:50	0:00	МТЗ	у		РЗА П. На оп.№47/13 грозой повреждены все 3 провода. Устранено.	нет	0	0	0	+20, гроза	
ЭС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	208	15.06.22 16:56	15.06.22 17:44	0:17	16.06.22 11:59	0:17	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Все потребители запитаны от резерва. Выделен участок оп.208-00/87-167 без нагрузки. Осмотр 16.06.22 - пролет 208-00/155-156 падение дерева. Устранено.	ф.50 ПС Дежнево	школа, д/с, насосная / 903чел	903	0,14	9	+22, облачно
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	15.06.22 17:32	15.06.22 19:49	0:00	15.06.22 19:49	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. На оп.90 лопнула опора, опора наклонилась, касается проводами деревьев. Устранено.	администр, скважина, школа, д/с / 1169чел	1169	0,86	18	+19, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Манзовка 110/35/10	6	15.06.22 21:47	15.06.22 21:47	1:20	15.06.22 21:47	4:04	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр до 22.6.22	нет	0	0	0	+15, пасмурно	
Ам.ЭЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	15.06.22 21:48	15.06.22 21:48	1:13	15.06.22 21:48	4:33	МТЗ	у		РЗА ПП. На оп.121/27 скол изолятора ф.А.	нет	0	0	0	+19, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Суражевка 35/6	8	16.06.22 2:31	16.06.22 4:30	0:53	16.06.22 4:30	0:53	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Включен без 1ТП. Убрана ветка с проводов в пр.оп.20-21. Устранено.	быта нет	0	0,8	2	+15, ясно	
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	16.06.22 7:04	16.06.22 7:04	0:43	16.06.22 7:04	1:03	Дежнево: 2 ст ТЭНП, Ленинск: 1 ст ДЗ	у		РЗА ПП. Произведен осмотр: на оп.94 ф.С обитаемое гнездо, следу жизнедеятельности птиц. Под опорой обгоревшие ветки.	нет	0	0	0	+15, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф.12 РКЛ оп.207	16.06.22 8:43	16.06.22 9:11	0:00	16.06.22 14:01	0:00	МТЗ	выв		9:11 запитано 5ТП из 11 (более 50%). Пролет 309-310 ветка на проводах. В 13:24 запитано еще 3ТП, в 13:55 запитаны все потребители. РЗА П.	школа (ЕГЭ нет), ФАП / 245 чел	0,2	11	+12, пасмурно		
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	8	16.06.22 9:04	16.06.22 9:04	2:56	16.06.22 17:14	2:56	Ав.откл	нет		Повреждение кабельной муфты на оп.1. Устранено. РЗА П.	УРП-11 ф.10	Аэропорт (перешел на второе питание)	0	0	0	+9, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	28	16.06.22 10:00	16.06.22 10:00	1:12	16.06.22 15:26	2:59	МТЗ	выв		РЗА П. КЛ на х.х. Повреждение на вед. КТП "микрорайон" (повреждение ОПН).	нет	0	0	0	+11, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	16.06.22 13:09	16.06.22 13:09	0:08	16.06.22 13:09	0:08	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр до 21.06.22	нет	0	0	0	+18, ясно	
Ам.ВЭС	35	Завитая - Болдыревка		16.06.22 13:33	16.06.22 13:33	1:25	16.06.22 13:33	1:25	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп.169 разрушение изолятора ф.В,С из гирлянды	нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ВЭС	35	Поярково - Слава		16.06.22 14:34	16.06.22 14:34	19:51	16.06.22 14:34	19:51	МТО, МТЗ	у		РЗА ПП.на оп. 52 разрушены 3 изолятора из 7 в гирлянде.	нет	0	0	0	+24, гроза	
Ам.ВЭС	10	Зеленый Бор 35/10	10	17.06.22 7:23	17.06.22 7:23	4:34	17.06.22 7:23	4:34	МТО	у		РЗА П. Сняли ветку дерева в пролете опор 63-64	нет	0	0	0	+14, дождь	
Хаб.СЭС	35	Ургал - Ургальская ЦЭС с отп. Чегдомын	Т-301	17.06.22 7:25	17.06.22 7:25	0:09	17.06.22 7:25	0:09	ДЗ 1з	у		РЗА П. Пр. опор № 45/24-45/25 обнаружено упавшее дерево, поврежденный нет.	нет	0	0	0	+15, гроза	
ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск	С-58	17.06.22 10:42	17.06.22 10:42	0:08	17.06.22 10:42	0:08	КРС: 1ст ТЭНП, Ленинск: 1ст. ДЗ	у		РЗА ПП. Проведен осмотр: на оп.85 гнездо, следы жизнедеятельности птиц и следы перекрытия на ф.А.	нет	0	0	0	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.17 в ТП82023 ВН яч.5	17.06.22 12:00	17.06.22 13:05	0:00	17.06.22 13:05	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Планируется осмор.	часть г.Фокино	300	0,2	13	+17, пасмурно	
ЮЭС	110	М.Нимныр	В-110 Хатыми	17.06.22 13:42	17.06.22 13:42	0:18	17.06.22 13:42	0:18	ТНЭНП 1ст	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+20, гроза	

Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	17.06.22 18:40	17.06.22 18:45	25:20	17.06.22 18:45	25:20	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Планируется осмор.		нет / 84 чел	84	0,17	14	+21, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Гродеково 110/35/10	12	17.06.22 20:20	17.06.22 23:30	1:31	17.06.22 23:30	1:31	МТЗ	ну		РЗА П. На оп.49 убрано дерево с проводов, на Р-9 оп.55 отгорел шлейф ф.А с перекрытием на соседний шлейф. Устранено.	нет / 2350 чел	2350	0,96	29	+24, гроза	
Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	10	17.06.22 21:43	17.06.22 21:43	0:51	17.06.22 21:43	0:51	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмор.	нет	0	0	0	+20, облачно	
Хаб.ЦЭС	10	Смирновка 35/10	2	17.06.22 22:32	17.06.22 22:32	0:53	17.06.22 22:32	0:53	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмор.	нет	0	0	0	+18, гроза	
Прим.ЗЭС	35	Рошино - Незаметное (быт) - Незаметное (производство) - Измайлиха		18.06.22 5:51	18.06.22 20:35	1:37	18.06.22 20:35	1:37	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл=37,5км. Обесточилась ПС 35кВ Измайлиха, 2 ТП 35/0,4кВ. В пр. оп. 28-29 падение дерева, оборван провод ф.-А. Устранено, потребитель запитан.	нет / 287чел	287	0,12	4	+17, дождь	
Прим.ЦЭС	35	Новоникольск - Борисовка - Корсаковка		18.06.22 6:40	18.06.22 7:10	0:27	18.06.22 7:10	0:27	МТО	не раб	у	РЗА ПП. Обесточилась ПС 35 кВ Борисовка, Корсаковка. Осмор 20.06.22, замечаний нет.	Уссурийский ГО, 6140чел	6140	2	90	+17, ясно	
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	18.06.22 6:54	18.06.22 7:51	19:50	18.06.22 16:22	19:50	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с Чугуевка, Соколовка, Цветковка, Пшеницыно. Включен до РКЛ-3 оп.85, без 20 ТП. В 11:18 без 3-х ТП. В ТП 3056 разрушен проходной изолятор ф.-С с перекрытием на ф.-В. На оп.325 срыв изолятора ф.-С. Устранено и вкл.	школа, насосная / 4268чел	4268	1	41	+16, пасм	
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	18.06.22 9:42	18.06.22 14:43	1:15	18.06.22 14:43	1:15	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=12,4 км, Лбаза=50 км. с Филипповка. Оп.144 повреждение изолятора верхнего провода. Устранено с применением АГП.	ФАП, ретрансл./415 чел	415	0,17	8	+17, ясно	
Прим.СЭС	10	Чернышевка 35/10	14	18.06.22 14:24	18.06.22 19:02	2:33	19.06.22 14:14	2:33	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Лвл=18,7 км, Лбаза=30 км. с.Корниловка, Шекляево. В пр.оп 36-37 упала осина на провода, оборван провод, сломана верхушка анкерной опоры № 37, требуется замена опоры. На оп.102 разрезаны шлейфы, потребитель полностью запитан от Ф-15 ПС Арсеньев-2. <i>Остался выведен участок в пр. 1-102.</i> 19.6.22 провод восстановлен по временной схеме (замена оп. 37 будет производиться по плановой заявке).	Ф-15 ПС Арсеньев-2	нет / 446 чел	446	0,1	9	+24, гроза
Прим.СЭС	110	Арсеньев-2 - Молодежная		18.06.22 14:55	18.06.22 15:58	0:50	19.06.22 19:55	0:50	ТЗНП 2ст.	ну	ну	РЗА П. Обесточена 2С-6 ПС Молодежная. На ПС Молодежная включен СВ-110 (при отключенном ЛР-110 Арсеньев-2). Запитаны все потребители. В пр. 14-15 обрыв грозотроса с касанием фазных проводов. В пр. 12-14, 15-22 грозотрос перепутался (провис) с касанием фазных проводов. <i>Участок ВЛ 2-х цепный (до оп. 23), совместно с ВЛ-110кВ Арсеньев-2 - Прогресс - выведена для БВР (без ограничения потребителя).</i> 19.6.22 в 19:55 ВЛ-110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная включена в работу после перетяжки грозотроса в пролётах опор № 12-22.	ВЛ-110 Чугуевка-Молодежная	Арсеньевский р-н, 19198 чел/7 фид.	19198	4	72	+24, гроза
Ам.ВЭС	10	Городская 35/10	1	18.06.22 15:37	18.06.22 18:55	2:06	18.06.22 19:27	3:42	КУ "Земля"			РЗА П. с. Валуево, с. Червона Армия. Запитан от резерва. Оп. 46 повреждение изолятора.	ф-15 Завитая	скваж. / 418 чел	418	0,2	9	+23, гроза
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	18.06.22 17:17	18.06.22 18:34	0:39	18.06.22 20:18	0:39	КУ "Земля"			РЗА П. Лвл=4,9 км, Лбаза=6 км. п. Архара. В 18:34 вкл. до ЛР-984 (без 2-х ТП). В ТП-10 поврежден разрядник.	детсады, водоканал, интернат, скважина/5500 чел	5500	0,8	19	+23, гроза	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	10	18.06.22 17:22	18.06.22 17:24	0:00	18.06.22 17:24	0:00	МТЗ-2	ну	у	РЗА ПП. ТП-992 повреждён проходной изолятор Ф "С"	интернат, детсад / 500 чел	500	0,1	16	+23, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		18.06.22 22:09	18.06.22 22:09	0:00	18.06.22 22:09	0:00	ПС Волково: 1ст.ТЗНП, 3 ст ТЗНП, ВЧТО ПС Центральная 1ст.ТЗНП	у		РЗА ПП. ПС Волково: ИМФ В-0, L=6,6 км. ПС Центральная: ИМФ А-0, L=10,8км. Осмотр, оп. 47 гнездо аиста (следы жизнедеятельности).	нет	0	0	0	+24, дождь	
Прим.СЭС	10	Яковлевка 35/10	4	18.06.22 22:57	19.06.22 0:32	1:30	19.06.22 7:03	9:51	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Запитано 7 из 13 ТП. Оп. 65/8 срыв изолятора, схлест проводов по причине наклона опор № 65/9 и 65/10. Устранено.	ф.14 ПС Варфоломеевка	нет / 595 чел	595	0,2	13	+16, пасмурно
Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево/т - Манзовка		19.06.22 1:32	19.06.22 2:16	0:00	19.06.22 2:16	0:00	Манзовка: НЗЗ 2ст, АПВ ну Ярославка: НЗЗ 1ст, МТО	ну	у	РЗА П. Манзовка: ИМФ 25,7км ф.А=0, Ярославка: ИМФ 6,4км, ф.А=0. <i>Останов 33-х поездов (29 грузовых, 4 пассажирских), задержка на 20 часов суммарно по всем поездам.</i> По ВЛ-110 Ярославка - Сибирцево/т произведен обход в пр. оп. 25-35, на оп. 32 обнаружено гнездо, на оп. 27 строящееся гнездо, других замечаний не выявлено.	РЖД	0	9	0	+16, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	19.06.22 5:50	19.06.22 9:23	19:07	19.06.22 11:45	19:07	МТО	нет	ну	При РТВ "земля". Лвл=30,3 км, Лбаза=0 км. Вкл. от резерва без 11-ти ТП. Оп. 66 РТП-5006 проволока по ф."В" (наброс). Устранено, в 11:45 вкл. полностью.	ф-21 Кролевцы	нет / 700 чел	700	0,6	38	+17, пасмурно
Прим.ЮЭС	6	РП Кондратенковка	1	19.06.22 6:27	19.06.22 6:39	0:19	19.06.22 6:39	0:19	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Осмотр, замечаний нет.	нет / 125 чел	125	0,5	8	+17, пасмурно	

Хаб.ЭС	35	Окоца 110/35/10	В-35 Кислородная с отп. Городская (Т25Ф)	19.06.22 6:30	19.06.22 6:30	0:00	19.06.22 6:38	0:00	Окоца: ДЗ Эст, МТЗ Эс	выв	у	Разрыв транзита. По ТМ сигнал об аварийном отключении не приходил, получили инфю от РДУ. ПС Кислородная отключения не было. 24.06.2022 на ПС Городская проведена проверка РЗА: повреждение по ф.-Д2Ф (В-10 не откл, В-10 Т1), откл. В-10 Т-35 И В-35 Кислородная.	нет	0	0	0	+10, дождь	
Прим.ЮЭС	110	Спутник 110/35/6	Т2	19.06.22 10:21	19.06.22 11:30	0:15	19.06.22 11:49	2:00	ДЗТ			РЗА П. Т2 работает по стороне 110 и 6кВ. Обесточены 2С 6кВ, 4С 6кВ. В 11:10 абонентом нагрузка Ф.-49 переведена на Ф.-50, нагрузка Ф.-51 переведена на Ф.-3 ПС Спутник (1000 чел/1,05МВт). Обнаружена обгоревшая белка под шинным мостом В-6 Т2 ввод №1 (без повреждения оборудования). В 11:30 включены СВ-6 1С, СВ-6 4С, запитаны все потребители от Т1. В 11:49 Т2 вкл. в работу.	Т1	г.Владивосток, 4600 чел/7 фид.	4600	2,9	32	+23, ясно
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	1	19.06.22 13:07	19.06.22 17:20	0:03	19.06.22 17:20	0:03	КУ "Земля"			РЗА П. Левл=20,4 км, Лбаз=1 км. с.Прибрежное, Борисово. Оп. 153 заменен фарф. изолятор ф.-С.	скважина / 185 чел	185	0,01	5	+24, облач	
ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	173	19.06.22 15:59	19.06.22 16:04	10:33	19.06.22 16:04	10:33	МТЗ	не раб	у	РЗА ПП.	нет / 455 чел	455	0,4	5	+17, гроза	
Прим.ЗЭС	35	Веденка - Новотроицкое		19.06.22 16:11	19.06.22 16:27	0:01	19.06.22 17:15	0:01	МТО	не работал	у	РЗА ПП. Обесточены ПС Новотроицкое, ПС Ракитное, ПС Малиново. В 16:27 ПС Ракитное и ПС Малиново запитаны от ПС Новопокровка. В 17:15 на ПС Веденка включен В-35 Новотроицкое, запитана ПС Новотроицкое (0,09 МВт/491 чел), обесточенных потребителей нет. В 17:25 по норм. сх. Осмотр, замечаний нет.	ВЛ-35 Новопокровка Ракитное	Дальнереченский р-н, 5885 чел/11 фид.	5885	0,5	88	+21 гроза, град
Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	19.06.22 16:38	19.06.22 17:45	0:50	19.06.22 17:54	0:50	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Кневичи, Соловей ключ, Ясное. В 17:45 вкл. до РЛ-4 оп.196, запитано 18 ТП (основная нагрузка). В 17:54 вкл. полностью по норм. сх. Причина отключения выясняется	нет / 700 чел	700	0,6	38	+28, ясно	
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Плавазвод		19.06.22 16:41	19.06.22 17:40	0:07	19.06.22 17:40	0:07	К: ДЗ Эст., ТЭНП Э ст., АПВ усп. Плавазвод: НЗЗ Эст, АПВ не раб.	нераб	у	в Русгидро отправлено почтой 16:03 (затем в СПД САЦ 16:15 Фионин). РЗА ПН. На ПС Плавазвод В-110 К в отключенном положении: обесточены ПС-110 Плавазвод, ПС-35 Сержантово, Садовая. В 17:40 на ПС Плавазвод отключен В-110 Горбуша (ВЛ-110 была на х.х.) и включен В-110 К, запитаны все погашенные потребители. В 17:56 на ПС Плавазвод включен В-110 Горбуша, замечаний нет. Произведена замена РПВ 258 (реле повторного включения) и опробовано действие РЗА в цикле АПВ. Обход в пр.оп. 190-260 на оп.217 ф"В" и ф"С" (сколы на тарелках изоляторов). 22.06.22 произведен осмотр в пр.150-190 повреждений не обнаружено.	Дальнегорский округ, 4390 чел/16 фид.	4390	2,7	57	+25, гроза	
ЭС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	19.06.22 17:47	19.06.22 19:43	16:07	19.06.22 22:25	16:07	МТЗ	не раб	ну	РЗА ПП. с. Осиновка, Владимировка. Вкл. без 14-ти ТП. СКТП 314 перекрытие на птицу. Устранено.	нет / 700 чел	700	0,33	29	+17, гроза, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	19.06.22 19:18	19.06.22 23:39	8:25	20.06.2022 2:58	8:25	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакينو, с.Молчановка, п.Романовский. В 19:54 вкл. 3 ТП. 23:39 вкл 10ТП (+7ТП). 23:54 вкл 16ТП (+6ТП). в пр. 69/87-69/89 обрыв провода, падение дерева на провода. Устранено.	скважина/ 410 чел	410	0,2	20	+22, дождь	
Прим.ЗЭС	10	Игнатьевка 110/35/10	6	19.06.22 21:48	20.06.22 0:10	0:00	20.06.22 10:00	0:28	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. 0:10 Включен до оп.215, включены все потребители. ТП 2095, ТП2096 П/З запитаны от собственных ДГУ. В пр.оп.249-250 обгоревшая ветка под проводами	скважина / 2238 чел	2238	0,1	12	+16, пасмурно	
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	18	19.06.22 22:12	19.06.22 23:08	0:33	20.06.22 8:17	0:33	КУ, земля			РЗА ПП. Включено без 5 ТП. Оп. 18-05/9 разрушен изолятор. Устранено	часть г.Биробиджан	700	0,25	17	+18, пасмурно	
Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	13	20.06.22 0:45	20.06.22 1:09	0:00	20.06.22 1:09	0:00	МТЗ	запрет	у	На оп.10 скол изолятора. РЗА ПП.	нет / 306 чел	306	0,05	3	+20, облачно	
Ам.ЦЭС	110	Белогорск - Среднебелая		20.06.22 3:57	20.06.22 3:57	0:03	20.06.22 3:57	0:03	1ст НЗНП	у		РЗА ПП. При осмотре обнаружено гнездо на опоре 63 и обгоревшие ветки под опорой.	нет	0	0	0	+16, облачно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	20.06.22 6:43	20.06.22 6:43	0:21	20.06.22 6:43	6:45:57	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход до 21.06.22.	нет	0	0	0	+15, ясно	
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	20.06.22 6:43	20.06.22 6:43	0:51	20.06.22 6:43	4:01	МТЗ	у		РЗА ПП. Обход до 21.06.22.	нет	0	0	0	+15, ясно	
ЭС ЕАО	10	Биракан 35/10	46	20.06.22 7:27	20.06.22 7:27	0:26	20.06.22 7:27	0:26	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.	нет	1558	0,5	13	+15, ясно	
Ам.ЦЭС	10	Совхозная 35/10	6	20.06.22 14:20	20.06.22 14:54	5:36	20.06.22 15:18	5:36	"земля" от КУ			РЗА П. МТП 23-6 повреждение опорного изолятора. Устранено	нет / 158 чел	158	0,01	7	+18, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	20.06.22 14:44	20.06.22 14:55	0:25	20.06.22 14:55	0:25	МТЗ	выв	у	РЗА П. КТП 7055 РУ-6 мех/повреждение разрядников РВО-6 фаз В и С	школа, дс, насосная / 515 чел	515	0,5	11	+24, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	20.06.22 15:50	20.06.22 18:55	0:29	20.06.22 21:30	0:29	"земля" от КУ			РЗА ПП. Левл-52,33 км, Лбаз-40 км В 18:13 включен до РКЛ оп.207, запитано 8ТП. В 18:55 вкл. без 6ТП. В 21:07 вкл. без 2-х ТП. В 21:30 включен полностью, замечаний не выявлено.		410	0,2	20	+25, ясно	
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	20.06.22 15:52	20.06.22 18:20	0:20	07.07.22 20:25	2:55	МТО	выв	ну	РЗА ПП. Повреждение КЛ-6 уч. ТП81002-ТП81005. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. 22.6.22 в/в испытания 23.6.22 определено МП, 100м от ТП-81002. Согласовано проведения земляных работ. Устранено	нет / 1000 чел	1000	1	9	+29, ясно	

ЮЯ ЭС	6	Н.Куранах 220/110/6	Дражный	20.06.22 16:09	20.06.22 17:13	31:31	21.06.22 19:40	31:31	МТО	ну	ну	РЗА П. Потребителю обеспечен резерв. Повреждение соединительных муфт в каб. лотке между ПС и опорой №1 ф. Дражный. Устранено	ф.Насосная-2	школа, жд станция / 1478 чел	1478	0,82	1	+25, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	15	20.06.22 21:20	20.06.22 21:52	1:29	20.06.22 21:52	1:55	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Дачи. Повреждение на вед. уч.		нет	0	0,02	1	+18, пасм
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	по ф-11 РК-11	20.06.22 23:35	21.06.22 0:04	0:45	21.06.22 1:40	0:45	МТЗ	нет	не произв	РЗА П. Вкл. без 7-ми ТП (садовые домики). В 1:40 вкл. полностью. С ЛР-690 снята ветка тополя.		п/з / 520 чел	520	0,2	13	+16, дождь
Прим.ЭЭС	10	Губерово 35/10	18	21.06.22 5:52	21.06.22 5:52	1:22	21.06.22 16:30	1:22	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Лвл-18,1 км, Лбаза-46 км. Действием АВР питание КТП-РТПС переведено на Ф-3 ПС Иман, запитано 1 КТП (50% нагрузки). В 07:25 КТП Насосная переведена на Ф-8 ПС Губерово, погашенных потребителей нет. Оп.106 (дерев) сорвало крюк с изолятором, упал на нижний провод. В 16:30 опора заменена на новую	Ф-3 ПС Иман; Ф-8 ПС Губерово	быта нет	0	0,1	2	+17, пасм
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	13	21.06.22 8:49	21.06.22 8:49	0:01	21.06.22 8:49	0:01	МТЗ	у		РЗА П. На ТП-36 следы перекрытия на проходных изоляторах.		нет	0	0	0	+17, дождь, ветер
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	4	21.06.22 13:11	21.06.22 13:16	0:27	21.06.22 13:16	0:27	МТЗ	ну	у	РЗА ПП.		нет / 900 чел	900	0,3	16	+15, пасмурно
Ам.ЭЭС	10	Пера 35/10	13	21.06.22 13:25	21.06.22 13:25	4:10	21.06.22 13:25	4:10	МТЗ	у		РЗА П. Произведен осмотр выявлен слетевший изолятор на оп.№14 Срок устранения 01.07.22		нет	0	0	0	+15, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	21.06.22 14:00	21.06.22 14:33	0:01	21.06.22 14:33	0:01	МТЗ	ну		РЗА П. Повреждение на вед.ТП		школа / 250 чел	250	0,16	12	+15, дождь
Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	1	21.06.22 19:15	21.06.22 19:24	0:21	21.06.22 19:24	0:21	МТО	нет	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний.		быта нет	0	0,04	2	+17, пасмурно
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	10	21.06.22 20:23	21.06.22 20:35	1:40	21.06.22 20:35	1:40	МТЗ	ну	у	РЗА П. Осмотр: легковым автомобилем повреждена ж/б оп.158/22 (упала). Сообщено в полицию. СБ. В 2:43 опоры заменили.		насосная, школа / 4268чел	4268	1	43	+23, пасмурно
ЭС ЕАО	10	Башурово 35/10	79	21.06.22 20:47	21.06.22 20:57	1:34	21.06.22 20:57	4:25	МТЗ	ну	у	РЗА П. Оп.79-00/19-20 под линией дерево со следами подгара		нет / 136 чел	136	0,02	3	+18, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10	5	21.06.22 21:46	21.06.22 23:33	0:55	22.06.22 10:30	2:55	КУ "Земля"			РЗА ПП. Лвл=19,5 км, Лбаза=23 км. с.Бабстово. Запитан от резерва. На оп.5-00/2 заменен поврежденный изолятор	Ф-75 Ленинск	нет / 288 чел	288	0,08	7	+18, гроза, дождь
ЭС ЕАО	10	Хабаровская 500/220/10	3	21.06.22 22:16	21.06.22 22:16	0:38	21.06.22 22:16	0:38	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+18, гроза, дождь
Прим.СЭС	6	Плавзавод 110/35/6	по ф-3 РКЛ-1 оп.476	22.06.22 0:18	22.06.22 3:37	0:38	22.06.22 3:37	0:38	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Лвл=29,2 км, Лбаза=30 км.п.Наменка.		нет / 775 чел	775	0,5	11	+12, гроза
Прим.ЮЭС	110	Пушкинская - Давыдовка		22.06.22 1:05	22.06.22 1:05	0:05	22.06.22 17:38	0:05		ну	ну	Пушк: ДЗ 1з, ТНЗП 1ст. Давыд: НЗЗ 2ст, уск-е НЗЗ 2ст.		нет	0	0	0	+19, пасм
ЭС ЕАО	10	КРС 110/35/10	153	22.06.22 1:30	22.06.22 3:28	5:10	22.06.22 15:17	5:10	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Алексеевка. Запитан от резерва без КТП-52 (49 част. домов) попала молния, разрушены прох.изоляторы, оплавлены шины. Устранено.	ф-167	нет / 248 чел	248	0,03	4	+18, гроза, дождь
Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	22.06.22 3:06	22.06.22 3:40	0:14	22.06.22 3:40	0:14	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Дачи Сосновка, дачи Корфовская.		нет / быта нет	0	1	33	+16, гроза, дождь
Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	22.06.22 6:55	22.06.22 9:45	0:14	22.06.22 11:13	0:14	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Лвл=30,1км, Лбаза=75. с.Камышовое, п/з "Верхняя", п/з "Крайнова", автопереход. В 9:45 включен с отключенным 1РЛ оп.45/1. В 10:56 включен до РЛ оп.45/224/1 без 2-х ТП. В 11:13 включены все потребители.		2 п/з / 150 чел	150	0,08	7	+17, дождь
Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		22.06.22 7:53	22.06.22 7:53	0:19	22.06.22 7:53	0:19	ДЗ 1з, НЗП 2ст	у		РЗА ПП. Оп. 1/10 заменены 2-а изолятора, убрано гнездо, 1/7 заменен 1 изолятор, 1/6, 1/7 сняты гнезда. ИМФ ф.С-0 37.8км.		нет	0	0	0	+20, облач
Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	9	22.06.22 8:15	22.06.22 8:15	0:55	22.06.22 8:15	0:55	МТЗ	у		РЗА ПП. Оп. 69/3 гнездо с проводкой. Устранено.		нет	0	0	0	+18, гроза
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка/г/110/27,5/10	3	22.06.22 10:30	22.06.22 16:00	4:14	22.06.22 16:00	4:14	МТЗ	нет		РЗА ПП. с.Анисимовка. В пр.оп.32-33 сняли ветку с проводов.		нет / 250чел	250	0,2	9	+16, гроза
Ам.ВЭС	35	РайГРЭС - Широкий		22.06.22 10:39	22.06.22 10:39	2:21	22.06.22 10:39	2:21	МТЗ	у		В 10:40 отключена по неотложной заявке, "земля" в сети 35 кв. Обесточена ПС Широкий (1,1МВт, 4026чел). В 14:14 на ПС Широкий заменен опорный изолятор ф.С на ШР-35 Т1, и включена ВЛ-35 кв РайГРЭС-Широкий.		нет	0	0	0	+18, обл
Ам.ВЭС	35	РайГРЭС - Усть-Кивда		22.06.22 10:39	22.06.22 12:03	0:07	22.06.22 12:03	0:07	МТЗ 2ст	ну	у	РЗА ПП. Обесточена ПС Усть-Кивда. Повреждение на вед. ПС Пионер.		Бурейский р-н, 292чел	292	0,24	16	+18, обл
Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ - Благовещенская	№2	22.06.22 11:07	22.06.22 11:07	0:11	22.06.22 11:07	0:11	ВЧБ	у		РЗА ПП. ИМФ С-0, I= 2,92 км. В пр.оп.34-35 наброс (воздушный шарик). Устранено.		нет	0	0	0	+20, обл
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	18	22.06.22 11:42	22.06.22 12:07	0:20	22.06.22 13:33	0:20	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. с.Авангард. В 12:07 включен основной потребитель, без 2-х ТП. В пр.оп.32-33 под проводами обгоревшая ветка, других замечаний нет.		школа, больница / 812чел	812	0,2	5	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	ТЭЦ Центральная - ТЭЦ Северная	№1	22.06.22 13:15	22.06.22 13:15	0:26	22.06.22 17:52	1:29	"земля" от КУ			Потребитель предварительно перезапитан от резерва. Северная №1 ДБ для ремонта щлейфа оп.№2 в 16-36	цепь №2	нет	0	0	0	+17, дождь
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - ЧТЭС с отпайками	№2	22.06.22 14:43	22.06.22 14:43	1:52	22.06.22 14:43	1:52	ТЗНП 1,3ст	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+16, гроза
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - ВГК		22.06.22 14:43	22.06.22 14:43	0:05	22.06.22 14:43	0:05	ТЗНП 1ст, МТО	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+16, гроза
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	22.06.22 14:48	22.06.22 15:11	20:47	22.06.22 15:11	20:47	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Новое. Планируется осмотр.		нет / 200чел	200	0,1	3	+17, дождь
Прим.ЭЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	22.06.22 15:48	22.06.22 15:48	1:52	22.06.22 15:48	25:06	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+22, дождь
ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	37	22.06.22 18:13	22.06.22 19:04	1:37	24.06.22 17:45	1:37	"земля" от КУ			г.Биробиджан. Включен без 4-х ТП. В 20-05 включены все потребители. Повреждение КЛ 6 кв от ТП-142 до ТП-131, без нагрузки. Устранено.		школы, насосные / 4640чел	4640	1,4	11	+20, гроза

Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	5	22.06.22 23:37	23.06.22 1:11	0:31	23.06.22 4:13	0:31	МТЗ	выв	ну	РЗА П. По фидеру была запитана нагрузка ф.5 Екатериновка. Включен без 17 ТП (ф.5 Екатериновка). Пр.оп. 94/11-94/12 снята ветка с проводов, все включено	нет / 1410 чел	1410	1	30	+16, дождь	
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	23.06.22 1:46	23.06.22 4:45	1:41	23.06.22 15:07	2:30	МТО	нет	ну	РЗА ПП. Лев=38 км, Лбаз=50 км. По фидеру была запитана нагрузка ф.25 Троица. Поврежден КЛ10 "ввод" КТП ТП-4069. Включен без 1ТП (быта нет). Устранено, все включено.	школа, насосная / 745 чел	745	1,4	99	+16, пасмурно	
Прим.ЮЭС	10	Анисимовка/г 110/27,5/10	3	23.06.22 4:10	23.06.22 13:48	13:24	23.06.22 13:48	13:24	МТЗ	нет	не проивз	РЗА П. Лев=38 км, Лбаз=50 км. Пр.оп.37-38 нависание мокрых веток над проводами. Устранено, произведена чистка просеки пр.оп.37-41, 44-50.	нет / 250 чел	250	0,2	8	+16, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	В-6-Т1	23.06.22 5:36	23.06.22 7:04	0:03	23.06.22 7:04	0:03	МТЗ	выв	у	РЗА П. Обесточена 1сш-6 кВ (ф.1, ф.5, по ф.5 была запитана нагрузка ф.5 Екатериновка), осмотр ПС: отключенных фидеров и выпавш блиннеров нет. В 6:58 включен В-6-Т1 на х.х., в 7:04 включены ф.1, ф.5 без замечаний. По В 6 Т-1 и В 6 Ф-5 проведена проверка РЗА, замечаний не выявлено	нет / 1980 чел	1980	1,1	34	+16, дождь	
Прим.ЦЭС	35	Агрокомплекс - Дубки с отп. на ПС Ленинское	№1	23.06.22 9:03	23.06.22 9:03	0:14	23.06.22 11:18	0:38	ДЗ 1ст	у	у	РЗА П. На ПС Ленинское отключился В 35 "Агрокомплекс", обесточены Т-1 и 1С-10 кВ (быта нет, 0,66МВт). В 10:58 на ПС Ленинское включен СВ-10, запитана 1С-10 кВ и все потребители. На ПС Ленинское на ТН 35 1С перекрыты верхних втычных контактов по ф.В и ф.С, работа дуговой защиты. ТН 35 1С выведен в ремонт, схема приведена к нормальной в 11:18.	нет	0	0	0	+16, пасм	
Прим.ЭЭС	10	Красный Кут 35/10	4	23.06.22 9:36	23.06.22 10:34	5:30	23.06.22 15:09	14:56	МТЗ	ну	ну	РЗА П. В 10:34 запитано от резерва без 13 ТП. В 10:56 включен до ЛР-101 оп. 57, без 10 ТП. В 11:14 включен без КТП-3246, повреждение проходного изолятора ф.В и опорного изолятора ф.В. Устранено.	ф.1 ПС Вишневка	школа, насосная, очистные / 1423чел	1423	0,2	26	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	РП Пуцилровка	4	23.06.22 10:02	23.06.22 11:16	4:07	23.06.22 13:26	4:07	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Пуцилровка. Включен без ТП-20012, следы перекрытия на подставных изоляторах шинного моста между 1 и 2 секцией шин ф.А,В,С. Устранено.	нет / 150чел	150	0,1	3	+16, пасмурно	
Прим.ЮЭС	110	Давыдова - Барабаш - Славянка	№1	23.06.22 11:13	23.06.22 11:13	0:00	23.06.22 23:30	0:00	Давыдова: МТЗ 2ст, Славянка: ПНДЗ	ну	ну	РЗА П. Обесточенных потребителей нет. В пр.оп.194-195 обнаружена ветка на проводах. Устранено	цепь №2	нет	0	0	0	+17, пасм
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	23.06.22 12:02	23.06.22 12:13	0:22	23.06.22 12:13	52:17	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Первомайское. Осмотр на 24.06.22	нет / 360чел	360	0,1	8	+16, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Маслозавод 35/10	24	23.06.22 12:40	23.06.22 12:50		23.06.22 12:50		МТО	ну	у	Работал параллельно с ф.26.	ф.26	нет	0	0	0	+20, обл
Ам.ЦЭС	10	Промышленная 35/10	20	23.06.22 12:40	23.06.22 14:20	0:58	23.06.22 14:20	11:48	МТО	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед.ТП	нет / быта нет	0	0	0,02	7	+20, обл
Ам.ЦЭС	10	Маслозавод 35/10	26	23.06.22 12:40	23.06.22 12:50	0:38	23.06.22 12:50	0:38	МТО	ну	у	РЗА П. по фидеру питалась ПС Промышленная. Отключался одновременно с ф.20 ПС Промышленная.	г.Белогорск, 3580чел	3580	2,75		+20, обл	
Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	17	23.06.22 14:33	23.06.22 14:55	1:59	23.06.22 20:21	5:48	МТЗ	нет	ну	РЗА П. Повреждение концевой муфты на оп.1. Устранено.	ф.8	школа, насосная / 50чел	50	0,85	2	+26, обл
Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	3	23.06.22 16:17	23.06.22 17:57	3:37	23.06.22 19:20	31:08	МТЗ	ну	у	РЗА П. г.Благовещенск. Включен до ЛР-27, без 9 ТП. Повреждение на вед. отпайке.	нет / 520чел	520	0,5	36	+20, гроза	
ЭС ЕАО	6	МК 35/6	В-6 ТТ	23.06.22 16:55	23.06.22 17:34	0:27	23.06.22 17:34	0:27	Дуг.защита			РЗА П. Обесточена 2С-6 кВ ПС МК. Повреждение кабельной муфты на вед. ф.16.	часть г.Биробиджан, 2416чел	2416	1	28	+20, обл	
Ам.ЭЭС	35	Белогорская - Державинка		23.06.22 17:01	23.06.22 17:01	0:21	23.06.22 17:01	0:21	МТО	у		РЗА ПП. Планируется осмотр.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Ам.ЦЭС	110	Игнатьево - Сергеевка		23.06.22 17:45	23.06.22 17:45	0:00	23.06.22 17:45	0:00	ТНЗНП 1ст, МТО	у		РЗА ПП. ИМФ 3,7км. Осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Садовая 110/6	4	23.06.22 18:40	23.06.22 20:54	0:00	24.06.22 20:16	0:00	"земля" от КУ			РЗА П. Повреждение гол. КЛ-6 кВ. экскаватором сторонней организации 310 м. от КТП Парковый. 24.06.22 сторонней организацией смонтировано две соединительные муфты, предоставлен протокол об испытании.	ф.13	нет / 100 чел	100	0,1	1	+20, пасм
Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	12	23.06.22 20:14	23.06.22 20:14	0:23	23.06.22 20:14	1:44	МТЗ	у		РЗА П. Оп.68 обрыв провода (СИП). Устранено	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	23.06.22 22:22	24.06.22 3:22	1:20	24.06.22 6:20	1:20	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Лев=52,33 км, Лбаз=40 км. Включен без 4ТП. В 6:20 полностью. Пр.оп № 49/2-49/3 обнаружена ветка со следами пожаров	школа / 410 чел	410	0,2	20	+17, дождь	
ЭС ЕАО	110	Ленинск - Дежнево	С-59	23.06.22 22:55	23.06.22 22:55	0:00	23.06.22 22:55	0:00	Ленинск ДЗ 1 ст, ИМФ ф-В=20,8 км, Дежнево 2ст.ТЗНП ИМФ ф-В=9,0 км	у		РЗА ПП. Произведен обход: на оп.97 гнездо, следы жизнедеятельности птиц и следы перекрытия на ф.В.	нет	0	0	0	+17, пасмурно	
Прим.ЦЭС	6	Раковка 35/6	3	23.06.22 22:58	23.06.22 23:25		23.06.22 23:25		МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр 24.06.22	ретранслятор / 350 чел	350	0,2	14	+15, дождь	
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Насосная-1 - Верхняя		24.06.22 3:30	24.06.22 3:32	6:29	24.06.22 3:32	6:29	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточивались ПС-35 Насосная-1, Дило, вед.ПС Верхняя, Пристань.	нет / 3242 чел	3242	2,7	15	+17, дождь	

Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Насосная-1 - Верхняя		24.06.22 3:51	24.06.22 5:44	1:50	24.06.22 13:48	1:50	МТЗ	ну		РЗА ПП. Обесточены ПС-35 Насосная-1, Депо, вед.ПС Верхняя, Пристань. Отключена отпайка на вед.ПС Васильки, потребитель запитан по сети 35 кВ. Обход без замечаний, отпайка поставлена под напряжение.	по сети 35 кВ со стороны ПС Смоляниново-тяг	нет / 3242 чел	3242	2,7	15	+17, дождь
Прим.ЮЭС	6	Верхняя 35/6	2	24.06.22 6:35	24.06.22 8:22	0:00	24.06.22 8:22	0:00	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Обход без замечаний.		нет / 100 чел	100	0,05	5	+17, дождь
Прим.ЦЭС	10	Промышленная 110/10/6	СВ 10	24.06.22 14:24	24.06.22 14:57	0:30	24.06.22 14:57	0:30	МТЗ	выв		РЗА ПН. Погашение 1СШ 10кВ. Вкл. без вед. ф.7 (МТЗ, не откл). Проверка привода В10 ф.7 без замечаний, 27.6.22 проверка РЗА СВ-10 и В-10 ф.-7 без замечаний. Произведена регулировка привода В-10 ф.-7.		нет / 650 чел / 8 фидеров	650	1,4	14	+26, ясно
Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	15	24.06.22 14:34	24.06.22 15:02	2:08	07.07.22 20:36	2:08	МТЗ	выв		РЗА П. Повреждение КЛ 10 уч. ПС-ТП82010 сторонней организацией при производстве земляных работ. Произведена разработка котлована. 25.06.22 смонтирована кабельная муфта. 26.6.22 определено 2-е МП: 275 метров от ТП-82010. 5.07.22 обнаружено 3-е МП: 260 метров от ТП-82010 в сторону ПС Промысловка. 06.07.22 разработан котлован, смонт муфты. 7.07.22 Устранено.	ф.17 ПС Промысловка	пожарное депо / 400 чел	400	0,5	7	+17, ясно
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	ф.12 РК оп.207	24.06.22 17:10	24.06.22 19:20	1:20	24.06.22 19:20	1:55	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Обход 27.06.22		нет / 245 чел	245	0,2	12	+22, ясно
Хаб.ЦЭС	6	РЦ 220/110/35/6	33	24.06.22 17:53	24.06.22 18:30	0:00	24.06.22 19:03	0:00	МТО	выв		РЗА ПП. Повреждение на вед. ТП		нет / 832 чел	832	0,3	18	+19, дождь
Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	22	24.06.22 18:02	24.06.22 20:30	17:07	24.06.22 20:30	1297:46	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Оп.8 разрушен изолятор. Устранено		пост ГИБДД / 1175 чел	1175	0,5	12	+23, гроза
Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	6	24.06.22 20:23	24.06.22 20:29	3:01	24.06.22 20:29	3:01	МТЗ	нераб	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 27.06.22.		нет / 220 чел	220	0,06	6	+20, гроза
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	24.06.22 20:25	24.06.22 20:35	1:20	24.06.22 20:35	1:50	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 27.06.22.		нет / 595 чел	595	0,67	20	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	ф.12 РК оп.207	24.06.22 20:26	24.06.22 21:20	0:01	25.06.22 17:36	0:01	МТЗ	выв	ну	База - 40км, ВЛ - 53км. РЗА ПП. Включен без 5 ТП. В 5:21 бригада вышла на связь: фонари сели, туман, обход произведен не полностью в связи с погодными условиями. Производится сбор новой бригады, заправка техники. 12:39 8ТП запитано. в пролетах оп.461/3-461/4 обнаружена ветка на проводах. Устранено.		нет / 245 чел	245	0,2	11	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	24.06.22 20:49	24.06.22 23:19	0:00	24.06.22 23:19	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. с.Новожатково. Включен по частям. Планируется осмотр 25.06.22		школа / 450чел	450	0,1	12	+23, гроза
Прим.ЗЭС	35	Евгеньевка 35/10	Т1	24.06.22 21:06	24.06.22 21:09	1:32	24.06.22 21:58	1:32	МТЗ			РЗА ПН. Обесточилась 1С-10кВ. В 21:09 все потребители включены от резерва. В 21:58 Т1 включен на холостой ход. В 22:51 включен по нормальной схеме, замечаний нет. Причина отключения: излишняя работа защит Т-1 из-за не возврата реле времени РВМ-12 в исходное положение при прохождении через присоединение токов короткого замыкания, превышающих уставку (при нескольких коротких замыканиях подряд на отходящих ВЛ 10 кВ при прохождении грозового фронта).	ф.31 ПС Ключи	685чел	685	0,6	26	+18, гроза
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	1	24.06.22 21:26	24.06.22 21:35	2:11	24.06.22 21:35	2:11	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Меркушевка, Дмитриевка.		школа, д/с / 717чел	717	0,07	7	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	24.06.22 21:26	24.06.22 21:35	0:35	24.06.22 21:35	0:35	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Синий гай, Искра, Майское.		школа, д/с / 831чел	831	0,15	12	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	8	24.06.22 21:26	24.06.22 21:41	0:41	24.06.22 21:41	0:41	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Дмитриевка.		школа, д/с / 906чел	906	0,13	5	+20, гроза
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	24.06.22 21:33	24.06.22 22:15	0:23	24.06.22 22:15	0:23	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Покровка, Минеральное. Планируется осмотр		нет / 382чел	382	0,08	10	+20, пасм
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	24.06.22 21:41	24.06.22 21:49	1:19	24.06.22 21:49	1:19	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. с.Новодевица. Планируется осмотр 27.06.22.		школа / 236чел	236	0,21	12	+22, гроза
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	1	24.06.22 21:46	24.06.22 22:27	0:17	24.06.22 22:27	0:17	"земля" от КУ			РЗА ПП. с.Стародевица. Включен с "землей" для поиска прибором. "земля" самоустранилась. 27.06.22 опора №137 разрушены изоляторы фазы А и В второго крепления.		нет / 60чел	60	0,01	3	+22, гроза
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	6	25.06.22 2:05	25.06.22 3:35	0:59	25.06.22 3:35	0:59	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. с.Николаевка, Новицкое.		нет / 231чел	231	0,25	13	+18, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	25.06.22 3:24	25.06.22 6:00	0:35	25.06.22 8:47	43:14	МТЗ	ну	ну	РЗА П. г.Лучегорск. Включен без 6 ТП. В 6:59 включен без ТП-2113, разрушение проходного изолятора ф.В. Устранено.		нет / 340чел	340	0,32	13	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	25.06.22 4:48	25.06.22 4:58	0:00	25.06.22 4:58	0:00	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. пг.Партизанск.		ТНС, д/с / 2141чел	2141	1	16	+18, пасм
Прим.СЭС	110	К - Богополь - Ракушка		25.06.22 4:58	25.06.22 4:58	0:07	25.06.22 4:58	0:07	ТЭНП 2ст.	у		РЗА П. ИМФ 54,5км ф.С-0. В пролете оп. 243-244 обнаружены два упавших дерева со следами воздействия электрической дуги, провода без повреждений, вывода в ремонт ВЛ не требуется.		нет	0	0	0	+16, пасм

Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	В-10 Т1	25.06.22 6:21	25.06.22 7:17	7:48	25.06.22 7:17	7:48	МТЗ		у	Обесточились 1,2С-10кВ. Одновременно отключился ф.14. Перекрытие опорных изоляторов 2 С 10 кВ в ячейке 15 (резерв 3). На оп. № 1 по ВЛ-10 Ф-14 Варфоломеевка - разрушение разрядника фазы "А".	Часть Яковлевского р-на, 1549чел / 5фид	1549	0,67	44	+20, гроза	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	25.06.22 6:21	25.06.22 12:40	0:49	25.06.22 13:18	0:49	МТЗ	ну	ну	База 20км, ВЛ - 45км. РЗА ПП. с.Покровка, Минеральное. Разрушение разрядника фазы "А" оп.1.	нет / 382чел	382	0,08	10	+20, гроза	
Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	4	25.06.22 7:23	25.06.22 10:16	1:17	25.06.22 17:12	1:17	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Варфоломеевка. Повреждение на вед. участке.	школа / 335чел	335	0,13	10	+20, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	25.06.22 16:05	25.06.22 16:40	0:24	25.06.22 16:40	0:24	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 27.06.22	нет / 200 чел	200	0,05	1	+23, дождь	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	25.06.22 16:05	25.06.22 16:57	1:13	25.06.22 16:57	2:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Планируется осмотр 27.06.22	нет / 360	360	0,1	6	+23, дождь	
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	11	25.06.22 17:14	25.06.22 22:58	1:13	26.06.22 20:21	2:40	МТЗ	выв	ну	База - 15км., ВЛ - 19км. РЗА ПП. В 22:58 запитано от резерва без 2-х ТП. В 1:20 КТП МегаФон запитано от собственного ДГУ, осталось обесточено ТП-7064 (пилорама, на выходных не работает, бьта нет). В 3:20 в ТП-7064 отсоединены разрядники фаз А,В. попытка включения под напряжение шин 6 кВ ТП-7064 не успешна, необходимо проведение в/в испытаний. 26.6.22 12:36 запитано ТП-7064 от ДГУ, все потребители запитаны. В 20:21 ТП-7046 включена по нормальной схеме. Повреждение на вед. уч.	ф.Насосная ЦРП ПаГРЭС	нет / 243 чел	243	0,35	19	+24, пасмурно
Хаб.СЭС	110	Селихино - Вознесенская с отп. Озерная		25.06.22 17:14	26.06.22 11:20	97:05	26.06.22 11:20	97:05	2ст ТЭНП	ну	ну	РЗА П. Отключены ПС 110 кВ Вознесенская, 2С-10 Озерная, Малмыж-Стройка, Иннокентьевка, Лидога, Троицкая. В пр.оп.375-376 обрыв провода ф.С, вследствие падения дерева, провод лежит на земле. В 17:59 запитана 2С-10 Озерная. В 21:30 бригада СЛЭП выехала из г. Комсомольска (около 110км). В 1:30 бригада прибыла на место. После подготовки раб.места в 4:46 допущена бригада (7чел, 1ед.техн) для устранения обрыва провода. При стягивании провода для соединения произошел дополнительно обрыв провода ф.С пр.оп.375-376 в другом месте. Повреждения устранены, в 11:20 потребитель запитан.	Нанайский р-н, 10530 чел / 28фид	10530	7,7	99	+15, пасмурно	
Ам.ВЭС	10	Архара 220/35/10	1	25.06.22 20:15	25.06.22 20:15	0:22	25.06.22 20:15	0:22	МТЗ-1	у		РЗА П. Под оп.75 обнаружена птица.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЦЭС	10	Мучная 110/10	5	25.06.22 21:34	25.06.22 23:50	3:59	26.06.22 0:44	3:59	МТЗ	ну	ну	РЗА П. с.Алтыновка. Все потребители запитаны от резерва. На ПС Мучная повреждение кабеля питания катушки включения В-10 ф.5. Устранено.	ф.4 ПС Черниговка	нет / 276чел	276	0,02	1	+20, гроза
Прим.ЭЭС	10	Лучегорск 110/35/10	6	26.06.22 0:32	26.06.22 0:51	8:29	26.06.22 0:51	8:29	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п. Лучегорск.	нет / 2110чел	2110	0,1	13	+17, пасм	
Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	26.06.22 5:23	26.06.22 6:57	4:54	26.06.22 8:57	4:54	МТЗ	ну	ну	РЗА П. г.Белогорск. Запитано от резерва без 6 ТП. На оп.21 обрыв вязки. Все вкл.	ф.10 ПС Промышленная	приют / 3280чел	3280	0,59	16	+19, обл
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	1	26.06.22 6:43	26.06.22 6:52	0:20	26.06.22 6:52	0:20	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Новое.	нет / 200чел	200	0,05	1	+18, ясно	
Прим.СЭС	10	Плавзавод 110/35/6	3	26.06.22 6:51	26.06.22 15:28	5:06	26.06.22 15:28	5:06	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Льл-29,2 км, 1База-30 км с.Каменка. Произведен демонтаж РКЛ 1 оп.476 (поврежден).	нет / 1208чел	1208	0,8	11	+17, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	26.06.22 9:28	26.06.22 9:51	1:15	26.06.22 9:51	8:33	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Новожатково.	ретранслятор / 450 чел	450	0,1	12	+23, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	26.06.22 9:52	26.06.22 9:57	3:17	26.06.22 9:57	3:17	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Григорьевка.	нет / 100 чел	100	0,07	13	+23, пасм	
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - ЧТЭС с отпайками	№1	26.06.22 12:24	26.06.22 12:24	2:20	26.06.22 12:24	2:20	НГРЭС: ДФЗ. ЧТЭС: ДФЗ		у	РЗА ПП. На ПС Дежневская откл. В-107 (бл. ДФЗ), вкл. СВ-110. В 14:32 норм. сх. Осмотр ВЛ, замечаний нет (со слов очевидцев разряды молний происходили в районе НГРЭС).	нет	0	0	0	+22, гроза	
ЮЯ ЭС	110	НГРЭС - ЧТЭС с отпайками	№2	26.06.22 12:24	26.06.22 12:24	2:54	26.06.22 12:24	2:54	НГРЭС: ДЗ, ТО. ЧТЭС: ТЭНП 3 ст.		у	РЗА ПП. Осмотр ВЛ, замечаний нет (со слов очевидцев разряды молний происходили в районе НГРЭС).	нет	0	0	0	+22, гроза	
Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	12	26.06.22 14:05	26.06.22 16:13	0:00	26.06.22 20:10	0:00	МТЗ	выв	ну	База - 40км, ВЛ - 53км. РЗА П. При РПВ появилась "земля". часть с.Сергеевка, с.Слинкино, с.Манакино, с.Молчановка, п.Романовский. В 16:13 вкл. без 13-ти ТП (запитано более 50% нагрузки). В 18:20 без 6-ти ТП. В 19:53 без 3-х ТП. Земля самоустранилась.	скважина/ 410 чел	410	0,2	20	+25, пасм	
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	26.06.22 15:06	26.06.22 15:30	2:32	26.06.22 15:30	2:32	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Первомайское.	нет / 360 чел	360	0,1	8	+25, ясно	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭС - Лебединый	Л-101	26.06.22 15:35	26.06.22 15:35	4:45	26.06.22 15:35	4:45	ЧТЭС: ТЭНП 2ст. Леб.: ДЗ.		у	РЗА ПП. Лебединый: ИМФ ф.С-0 49км.	нет	0	0	0	+26, гроза	

Прим.ЮЭС	110	Садовая - Смоляниново/г		26.06.22 16:11	26.06.22 16:52	2:07	26.06.22 16:52	2:07	ДЗЛ Ф-"В", "С".	ну	у	РЗА ПП. На Смоляниново/г останов подвижного состава не зафиксирован. В 16:52 ВЛ-110 вкл. со стороны Смоляниново/г, в 17:06 ВЛ-110 вкл. в транзит. На ПС Садовая (ДЗЛ Ф-"В", "С", неисправность цепей напряжения, действие УРОВ на себя, пуск ВЧТО №3, действие УРОВ В-1 на себя, неисправность охлаждения, РФП) обесточена 2,4С-10кВ, в 17:23 запитаны от Т1 (по приезду ОБЕ). В 0:47 Т2 введен в работу. Обход ВЛ-110 Садовая - Смоляниново/г/га, ВОЛС на проводах в пролете оп.44-45.	Т1 ПС Садовая	быта нет	0	0,07	2	+25, пасм
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	3	26.06.22 16:50	26.06.22 16:53	0:21	26.06.22 17:11	0:21	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п.Суражевка.		нет / 100 чел	100	0,03	2	+25, ясно
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	26.06.22 16:58	26.06.22 17:11	1:56	26.06.22 17:11	1:56	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. п. Хороль.		нет / 236 чел	236	0,2	12	+26, ясно
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	26.06.22 17:14	26.06.22 18:54	2:07	27.06.22 3:07	2:07	МТЗ	выв	ну	РЗА ПП. г. Партизанск. В 18:54 без 10-ти ТП. на ТП7549 на приемном портале срыв двух изоляторов фазы- А,С. Устранено.		нет /2856 чел	2856	1,1	22	+27, ясно
ЮЯ ЭС	110	Н.Куранах - Лебединый с отпайками		26.06.22 17:25	26.06.22 17:35	0:34	26.06.22 17:39	0:34	Н.Куранах: Зст ДЗ, ТЭНП 2ст. Лебед: ДЗ Зст, ТО.	ну	у	РЗА ПП. Обесточивалась вед. ПС Рябиновая (произв. нагрузка) на обслуживании ДРСК. В 17:35 вкл. со стор. Н.Куранах, 17:39 замкнут транзит. Осмотр без замечаний.		Алдан (быта нет)/6 фид.	0	8,5		+26, ветер
Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	В-10 Т2	26.06.22 18:52	26.06.22 19:35	2:06	27.06.22 18:08	2:06	дуг. защита			РЗА ПП. Обесточена 2С-10кВ. В 19:35 вкл. СВ-10, запитаны все потребители, кроме вед. Ф-8 (МТЗ, 100 чел/0,6МВ) и Ф-23 (345 чел/0,1МВ). Выделен уч. шин 10кВ до СР-10 2С из-за перекрытия в яч. СР-10 2С. Вед. ф-8 запитан от ф.7, ф.-23 резерва нет. В 00:28 выведен из работы участок 2С 10 кВ между яч. 29- яч.28 , В10 Т-2 выключен, также выключен В10 Ф-23, запитаны все потребители. В 18:08 Т2 включен в работу полностью по нормальной схеме. На тележке СР-10 2С заменены проходные изоляторы фаза А, С.	Т1	п.Хороль, 1386 чел/11 фид	1386	2,5	44	+26, ясно
Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	3	26.06.22 19:20	26.06.22 19:41	0:05	26.06.22 19:41	0:05	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Суражевка. Пр.оп. 37-38 убрана ветка с проводов.		нет / 50 чел	50	0,03	1	+27, ясно
ЮЯ ЭС	110	М.Нимныр 110/6	В-110 Хатыми	26.06.22 20:06	26.06.22 20:06	0:51	26.06.22 20:06	23:00	ДЗ Зз	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+26, гроза
ЮЯ ЭС	110	Лебединый - Юхта		26.06.22 20:06	26.06.22 20:06	0:40	26.06.22 20:07	0:40	ДЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. ИМФ 52,9км. Без погашения потребителя - разрыв транзита.		нет	0	0	0	+26, гроза
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	10	26.06.22 22:10	27.06.22 6:15	0:00	27.06.22 6:15	0:00	МТЗ	выв	ну	База - 75км, ВЛ - 115км. РЗА ПП. Участок оп. 77-284 выключен от Ф-7 ПС Раздольное-1, запитано 6ТП из 12 (более 50% нагрузки). В пролете оп. 53-54 проведена чистка просеки.	Ф.7 раздольное-1	нет	5	0,05	12	+22, ясно
Прим.СЭС	10	Бреевка 35/10	7	27.06.22 11:12	27.06.22 11:14	0:00	27.06.22 11:14	122:51	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. с.Бреевка. Требуется чистка просеки в пр. оп.№ 15-18. Устранено 28.6.22.		нет / 567 чел	567	0,05	4	+23, ясно
ЭС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	27.06.22 11:53	27.06.22 13:11	2:10	27.06.22 16:37	2:10	КУ "Земля"			РЗА П. г.Биробиджан. Вкл. без 1 ТП. Обрыв провода в пролете опор № 185-00/54-55 в результате проведения бурозрывных работ строительного камня в карьере (без согласования). Сообщено в СБ. Устранено и вкл. 16:37.		нет / 483 чел	483	0,2	16	+25, ясно
Ам.ЦЭС	10	Дим 110/35/10	15	27.06.22 13:20	27.06.22 13:20	0:03	27.06.22 16:14	0:03	КУ "Земля"			РЗА П. На хх. Автомобилем Камаз сломаны оп.188, 189, оборван один провод. Сообщено в полицию, СБ. Устранено.		нет	0	0	0	+25, пасм
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	27.06.22 15:13	27.06.22 15:43	0:46	27.06.22 16:26	0:46	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. г.Большой Камень. В 15:43 РП-80006 отключены ВН в сторону ТП-1114 и ТП-81081, запитано 26 ТП. В 16:26 вкл. полностью, замечаний нет.		нет / 860 чел	860	0,9	52	+22, ясно
ЮЯ ЭС	110	М.Нимныр 110/6	В-110 Хатыми	27.06.22 17:10	27.06.22 17:10	1:23	27.06.22 17:10	1:23	ДЗ Зз	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	3	27.06.22 23:14	27.06.22 23:14	5:28	27.06.22 23:14	96:45	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+19, пасмурно
Прим.ЗЭС	10	Усури 35/10	4	27.06.22 23:21	27.06.22 23:21	2:37	27.06.22 23:21	11:52	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+19, пасмурно
Прим.ЦЭС	6	Кожзавод 110/35/6	1	28.06.22 0:05	28.06.22 0:05	0:49	28.06.22 0:05	0:49	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	5	28.06.22 0:30	28.06.22 0:30	0:26	28.06.22 0:30	0:26	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	28.06.22 1:12	28.06.22 1:12	0:32	28.06.22 1:12	14:18	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	8	28.06.22 1:55	28.06.22 1:55	0:11	28.06.22 1:55	0:11	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Соловей ключ 35/6	1	28.06.22 2:01	28.06.22 2:01	0:35	28.06.22 2:01	0:35	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	1	28.06.22 2:29	28.06.22 2:29	0:05	28.06.22 2:29	0:05	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+20, дождь
Ам.ЗЭС	10	Уландочка 220/10	3	28.06.22 2:45	28.06.22 2:45	1:10	28.06.22 2:45	1:10	МТЗ	у		РЗА ПП. При осмотре обнаружены следы перекрытия на оп.120-1 ф-А		нет	0	0	0	+20, гроза

Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Ключи с отп.Дмитриевка		28.06.22 2:49	28.06.22 2:49	0:32	28.06.22 2:49	0:32	Ярославка: ТО, пуск ВЧТО №2, №3, действие УРОВ на себя, Ключи: ВЧТО №3, пуск ВЧТО №3, пуск ВЧТО №2,, УРОВ на себя	у		РЗА ПП. Ярославка: ИМФ-В-0 4,3 км. Планируется осмотр		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Занадворовка 35/10	10	28.06.22 3:10	28.06.22 3:10	3:35	28.06.22 3:10	3:35	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+18, дождь
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединский	Л-101	28.06.22 3:10	28.06.22 3:10	0:00	28.06.22 3:10	0:00	ДЗ 2ст	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, гроза
ЮЯЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	28.06.22 3:10	28.06.22 3:10	0:03	28.06.22 3:10	0:03	ДЗ 2ст	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	14	28.06.22 3:12	28.06.22 3:12	3:38	28.06.22 3:12	3:38	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	16	28.06.22 3:19	28.06.22 3:19	4:10	28.06.22 3:19	4:10	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, дождь
ЭС ЕАО	10	ПТФ 35/10	128	28.06.22 3:53	28.06.22 3:53	0:00	28.06.22 3:53	0:00	МТЗ	ну	у	РПВ по ТУ. РЗА ПП.		нет	0	0	0	+22, облачно
Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	40	28.06.22 4:21	28.06.22 5:51	0:00	01.07.22 23:22	0:00	МТО	выв	не проивз	Остаётся 1ТП на х.х. На повреждении участок ПС Береговая-2 - ЦРП-101. 28.6.22 не работали. 29.6.22 разработка котлована, МП 470 м. от ЦРП-101. Устранено.	Береговая-2 ф.9, ф.28	нет / 1200 чел	1200	1,53	11	+18, дождь
Прим.ЦЭС	110	Приозерная - Липовцы		28.06.22 4:42	28.06.22 4:42	2:41	28.06.22 4:42	2:41	НЗЗ 2ст, ИМФ 7,9км	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Баневур 35/10	3	28.06.22 4:52	28.06.22 4:52	0:00	28.06.22 4:52	2:33	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	3	28.06.22 4:58	28.06.22 4:58	1:44	28.06.22 4:58	1:44	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	28.06.22 4:58	28.06.22 4:58	3:57	28.06.22 4:58		МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+18, дождь
Прим.ЦЭС	6	Ярославка 110/35/6	11	28.06.22 5:14	28.06.22 5:14	0:44	28.06.22 5:14	0:44	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+19, дождь
ЮЯЭС	110	НГРЭС - Фабрика	№1	28.06.22 5:18	28.06.22 5:18	0:00	28.06.22 5:18	0:19	ДЗЛ, ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, гроза
ЮЯЭС	110	НГРЭС - ЧТЭЦ с отпайками		28.06.22 5:18	28.06.22 5:18	3:43	28.06.22 5:18	3:43	ДФЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, гроза
ЮЯЭС	110	НГРЭС - Фабрика	№2	28.06.22 5:18	28.06.22 5:18	0:22	28.06.22 5:18	0:22	ДЗЛ, ДЗ 1ст	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЦЭС	10	Ленинское 35/10	3	28.06.22 5:42	28.06.22 5:42	0:00	28.06.22 5:42	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Ленинское 35/10	5	28.06.22 5:42	28.06.22 5:42	0:04	28.06.22 5:42	0:04	МТЗ	у		РЗА ПП.		нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Барабаш 110/35/10	13	28.06.22 6:10	28.06.22 6:10	0:11	28.06.22 6:10	1:49	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	42	28.06.22 6:18	28.06.22 6:18	0:41	28.06.22 6:18	3:45	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	16	28.06.22 6:27	28.06.22 6:27	0:08	28.06.22 6:27	0:08	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22, В КТПА-3090 Школа затекание воды через опорные изоляторы Пр 10 Т-1.		нет	0	0	0	+16, дождь
Прим.СЭС	10	Чугуевка 220/110/35/10	7	28.06.22 6:27	28.06.22 6:34	0:02	28.06.22 6:34	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. В КТПА-3050 Сплавная затекание воды через опорные изоляторы Пр 10 Т-1.		нет / 1310 чел	1310	0,78	18	+16, дождь
Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	5	28.06.22 6:30	28.06.22 6:30	1:08	28.06.22 6:30	49:45	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, гроза
Ам.ЗЭС	35	Белоярово - Красноярово		28.06.22 6:30	28.06.22 6:30	0:00	28.06.22 6:30	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется обход до 15.7.22		нет	0	0	0	+22, гроза
Прим.ЗЭС	10	Веденна 35/10	4	28.06.22 6:40	28.06.22 6:40	0:38	28.06.22 6:40	0:38	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Родина 35/10	6	28.06.22 7:04	28.06.22 10:18	1:04	28.06.22 14:05	1:04	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Включен без ЗТП. В 12:05 включен без ТП 2048Б, повреждение опорного изолятора ф.В. Устранено, все включено		нет / 360 чел	360	0,1	7	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	28.06.22 7:05	28.06.22 7:27	0:13	28.06.22 7:27	0:13	МТО	ну	у	РЗА ПП. Обход 3.07.22		нет / 595 чел	595	0,67	20	+18, дождь
Прим.ЗЭС	10	Тихменево 35/10	2	28.06.22 7:12	28.06.22 7:12	1:08	28.06.22 7:12	1:18	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет	0	0	0	+20, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	28.06.22 7:20	28.06.22 11:21	1:01	28.06.22 11:21	2:35	МТЗ	ну	ну	РЗА П. В пр. оп. 126-127 перекрытие на кроны дерева		нет / 184чел	184	0,67	11	+19, дождь
Прим.ЮЭС	35	Новороссия 35/6	В-35 Т1	28.06.22 8:09	28.06.22 8:31	3:26	28.06.22 8:31	6:20	МТЗ		у	РЗА ПП. Обесточена 1сш-бкв. ПС одностр-я. Регулировка привода и проверка РЗА Т1 на 29.06.2022 г.		нет / 350 чел / 5 фидеров	350	0,4	15	+21, дождь
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	СВ 10	28.06.22 8:34	28.06.22 9:37	0:49	28.06.22 9:37	0:49	МТЗ	ну	у	РЗА ПН. Обесточена 1сш-10, одновременно отключились фидера 2сш-10 кВ: ф.18 (РСК) от МТО, ф.24 (вед) от МТО		нет / 500 чел	500	1,5	21	+19, дождь
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	28.06.22 8:34	28.06.22 9:12	3:13	28.06.22 9:12	4:15	МТО	ну	у	РЗА ПП. Обход 3.07.22		школа, / 595 чел	595	0,5	10	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	28.06.22 8:40	28.06.22 10:45	0:00	28.06.22 11:05	0:00	МТЗ	не раб	ну	РЗА ПП. Включен без ЗТП. В 11:05 включен с "землей" дл поиска прибором. КТП 20051 обрыв шлейфа между КТП и РТП. Устранено		нет / 450 чел	450	0,1	11	+19, дождь
Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	28.06.22 8:40	28.06.22 13:47	1:24	28.06.22 13:47	1:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. После осмотра РПВ успешно. Причина не установлена		нет / 900 чел	900	0,1	13	+20, дождь

Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	5	28.06.22 8:47	28.06.22 10:32	0:50	28.06.22 10:32	2:11	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		нет / 900 чел	900	0,9	9	+17, дождь
Прим.ЮЭС	110	Зеленый уголь - А	№1	28.06.22 9:09	28.06.22 9:09	3:09	28.06.22 17:56	5:14	ЗУ: ДЗЛ ф.В, ВЧТО №3, АПВ не раб (режим КС); А: ДЗЛ ф.В, ДЗ 1ст., ТЗНП 1ст., ТО, АПВ ну	ну		РЗА П. Разрыв транзита. Оп.10 (анк) перекрытие подвесного полимерного изолятора в шлейфе ф.В. Устранено		нет	0	0	0	+17, дождь
Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	по ф.7 РКЛ оп.98	28.06.22 9:28	28.06.22 10:22	2:27	28.06.22 10:22	2:27	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Осмотр 1.07.22		школа, ретранслятор / 350 чел	350	0,4	21	+17, дождь
Ам.ЭЭС	35	Чагоян - Ураловка		28.06.22 9:43	28.06.22 9:43	0:22	28.06.22 9:43	0:22	МТО		у	РЗА ПП. Осмотр до 31.8.22		нет	0	0	0	+23, гроза
Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	13	28.06.22 10:04	28.06.22 12:11	2:26	28.06.22 12:11	2:26	"земля" от КУ			РЗА ПП. Повреждение на вед.отпайке		насосная / 450 чел	450	0,3	20	+21, дождь
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 10:17	28.06.22 10:31	0:00	28.06.22 10:45	0:00	ЧТЭЦ: ТЗНП 3,4 ст	ну	у	РЗА П. Одновременно отключилась ВЛ-110 ЧТЭЦ-Хатыми (Л-102). Обесточены ПС-110 Юхта, Б.Нимныр, М.Нимныр, Хатыми, Угольная, Игаглинская. В 10:31 на ПС Лебединый включен успешно В-110 Юхта, транзит запитан, кроме ПС Хатыми (0,1 МВт, 190 чел). В 10:45 на ЧТЭЦ включен В-101 успешно, транзит восстановлен. По В-110 ЧТЭЦ - Хатыми (Л-102) выделен уч-к без нагрузки от РЛ-110 Чульмакан до РЛ-110 ЧТЭЦ (ПС Хатыми), на оп.214 молнией разрушены изоляторы ф.С (устранено в 16:42), в 12:36 включен на ЧТЭЦ В-102 успешно, в 12:38 на ПС М.Нимныр включен В-110 Хатыми, запитана ПС Хатыми.		п.Б.Нимныр, п.Хатыми / 365 чел	365	16	4	+20, гроза
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	28.06.22 10:17	28.06.22 12:36	0:22	28.06.22 12:38	0:22	ЧТЭЦ: ТЗНП 4 ст	ну	ну	РЗА П. Одновременно отключалась ВЛ-110 ЧТЭЦ - Лебединый (Л-101). ВЛ-110 (Л-102) вкл. в выделенном уч-ком без нагрузки от РЛ-110 Чульмакан до РЛ-110 ЧТЭЦ (ПС Хатыми).		учтен	0	0	0	+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	18	28.06.22 10:42	28.06.22 15:22	0:00	28.06.22 15:22	0:00	МТЗ	выв		РЗА П. Пр.оп.49 - 50, пр.оп. 34 - 35 перекрытие на кроны деревьев		школа / 430 чел	430	0,4	5	+21, дождь
Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	7	28.06.22 10:44	28.06.22 12:56	0:00	28.06.22 16:19	0:00	МТО	нет	ну	РЗА ПП. Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. Включен по нормальной схеме, устранена неисправность ключа управления В 10	ф.б	нет / 450 чел	450	0,1	2	+21, дождь
Прим.ЮЭС	10	Подъяпольск 110/10	2	28.06.22 11:08	28.06.22 11:14	0:34	28.06.22 11:14	3:59	МТЗ	нет	у	РЗА П. на отпайке в ст.ТП 81305 оп. 85/3 ветки дерева в проводах.		нет / 150 чел	150	0,2	7	+18, дождь
Прим.ЦЭС	10	Сиваковка 35/10	2	28.06.22 11:12	28.06.22 16:20	0:00	28.06.22 16:20	0:00	МТЗ	не раб		РЗА ПП. Включен без ТП-2746, затекание воды в РУ-10. Устранено, все включено		нет / 367 чел	367	0,2	7	+20, дождь
Ам.ВЭС	6	Талакан 220/35/6	22	28.06.22 11:25	28.06.22 12:57	0:02	28.06.22 12:57	1:40	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Повреждение на вед.уч-ке		быта нет	0	0,3	5	+25, гроза
Хаб.ЦЭС	110	ГВФ - РЦ	С-46	28.06.22 11:29	28.06.22 11:29	0:00	28.06.22 11:29	0:00	РЦ: ВЧБ, ТЗНП 1 ст. ГВФ: ВЧБ, ТЗНП 1 ст	у		РЗА П. Оп.16 следы жизнедеятельности птицы (цапли), провода и изоляция без повреждений. ПЗУ на опоре нет, планируют установить в этом году.		нет	0	0	0	+26, ясно
Прим.ЮЭС	35	Шкотовский водозабор - Насосная-1 - Верхняя		28.06.22 11:38	28.06.22 12:28	7:07	29.06.22 17:45	7:07	"земля" от КУ			РЗА ПП. Обесточены ПС Верхняя, Пристань, Делю, Васильки. В 12:28 линия включена при отключенном СВ 35 на ПС Пристань, запитаны ПС Насосная-1, ПС Верхняя, 1сш-35 ПС Пристань. В 12:48 на ПС Пристань переведена нагрузка на Т-1, в 12:52 по ВЛ 35 Смоляниново/г-Депю-Васильки-Новороссия отключен РЛ оп. 191 и включен СВ 35 на ПС Пристань, включены все погашенные потребители, кроме ПС Васильки (без потребителей). На оп. 105 и оп. 21 обнаружено по одному разрушенному изолятору, устранено, схема восстановлена		п.Смоляниново / 4943 чел	4943	2,3	484	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	9	28.06.22 11:44	28.06.22 12:33	8:46	28.06.22 16:01	8:46	МТЗ	нет	ну	РЗА ПП. Включен без СТП. В 16:01 полностью. В пр. оп. 51/26-51/27 обнаружена ветка со следами перекрытия под ВЛ.		школа / 1752 чел	1752	1,3	23	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	Новицкое 110/6	8	28.06.22 11:50	28.06.22 11:58	0:52	28.06.22 11:58	0:52	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр 29.6.22		насосная, школа / 515 чел	515	0,4	11	+20, дождь
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 12:05	28.06.22 12:07	0:17	28.06.22 12:08	0:37	ЧТЭЦ: ТЗНП 3,4 ст	ну	у	РЗА П. Обесточивались ПС-110 Юхта, Б.Нимныр, М.Нимныр, Угольная, Игаглинская. В 12:07 на ПС Лебединый включен успешно В-110 Юхта, потребитель запитан. В 12:08 на ЧТЭЦ включен В-101 успешно, транзит восстановлен.		п.Б.Нимныр / 175 чел	175	10		+20, гроза
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Алекса́ндровское 35/6	5	28.06.22 13:29	28.06.22 15:39	2:09	28.06.22 15:39	2:09	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Обход 29.6.22		нет / 900 чел	900	0,9	9	+20, дождь
Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПагрЭС	Несвоевка	28.06.22 13:33	28.06.22 15:19	0:19	28.06.22 15:19	0:39	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Включен без БТП. В 15:19 полностью. Причина не установлена		нет / 644 чел	644	0,5	12	+20, дождь

ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 13:34	28.06.22 13:37	0:54	28.06.22 13:38	0:54	ЧТЭЦ: ТЭНП 3,4 ст	ну	у	РЗА П. Обесточивались ПС-110 Юхта, Б.Нимныр, М.Нимныр, 1/2 ПС Угольная, 1/2 ПС Инаглинская, Хатыми. В 13:37 на ПС Лебединый включен успешно В-110 Юхта, потребитель запитан. В 13:38 на ЧТЭЦ включен В-101 успешно, транзит восстановлен.	п.Б.Нимныр / 175 чел	175	10		+20, гроза	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	В-10-Т1	28.06.22 14:04	28.06.22 14:30	0:00	28.06.22 14:30	0:00	МТЗ		у	РЗА ПП. Обесточены 1,2сш-10 кв. Не откл-ся ф.17 РСК (МТЗ). Включен без ф.17 РСК. Обнаружено дуговое перекрытие проходных изоляторов Ф- В,С в яч. Ф-19 со стороны секции шин. В цепях упр-я устранено замыкание на клеммах в шкафу РЗА яч.СР 10 1С. Проверка РЗА без замечаний.	Анучинский р-н, 4147 чел/ 6 фид	4147	1,89	92	+20, дождь	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 14:04	28.06.22 14:09	0:48	28.06.22 14:53	0:48	ЧТЭЦ: ТЭНП 3,4 ст; Лебединый: ТЭНП 4 ст	ну	у	РЗА П. Обесточивались ПС-110 Юхта, Б.Нимныр, М.Нимныр, Хатыми, 1/2 ПС Угольная, 1/2 ПС Инаглинская. В 14:07 на ПС Лебединый РПВ В-110 Юхта ну, 14:08 на ПС М.Нимныр отключен В-110 Хатыми, в 14:09 на ПС Лебединый включен В-110 Юхта успешно, в 14:11 на ЧТЭЦ включен В-101, транзит восстановлен. Оставалась обесточена ПС Хатыми (0,1 МВт, 190 чел). В 14:48 на ПС Б.Нимныр отключен ЛР-110 М.Нимныр, транзит разорван. В 14:53 на ПС М.Нимныр включен В-110 Хатыми, запитана ПС Хатыми	п.Б.Нимныр / 175 чел	175	10		+20, гроза	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 14:27	28.06.22 14:27	0:33	28.06.22 14:27	1:04	ЧТЭЦ: ТЭНП 3,4 ст; Лебединый: ТЭНП 4 ст	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.СЭС	10	Анучино 35/10	17	28.06.22 14:30	28.06.22 14:46	0:00	28.06.22 22:20	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. В яч.ф.17 на РЛ в сторону линии разрушен изолятор ф.В. Выделен уч-к без нагрузки, обеспечен резерв. Устранено в 22:20.	ф.19 школа, дс / 871 чел	871	0,2	22	+20, дождь	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 14:37	28.06.22 14:37	1:59	28.06.22 14:37	4:53	ЧТЭЦ: ТЭНП 3,4 ст; Лебединый: ТЭНП 4 ст	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+20, гроза	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 14:38	28.06.22 14:38	0:58	28.06.22 14:38	8:59	ЧТЭЦ: ТЭНП 3,4 ст; Лебединый: ТЭНП 4 ст	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+20, гроза	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 14:41	28.06.22 14:41	0:00	28.06.22 14:41	0:00	ЧТЭЦ: ТЭНП 3,4 ст; Лебединый: ТЭНП 4 ст	у		РЗА ПП.	нет	0	0	0	+20, гроза	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Хатыми	Л-102	28.06.22 14:55	28.06.22 14:55	0:00	28.06.22 14:55	0:00	ЧТЭЦ: ДЗ 1ст	у		РЗА ПП	нет	0	0	0	+20, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Новороссия 35/6	В-35 Т1	28.06.22 15:12	28.06.22 15:31	0:22	28.06.22 15:31	42:42	Ав.откл		у	РЗА ПП. Обесточена 1ш-6кв. ПС одностр-я. Проведена регулировка привода и проверка РЗА Т-1, без замечаний.	нет / 350 чел / 5 фидеров	350	0,4	15	+21, дождь	
Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	1	28.06.22 15:15	28.06.22 15:15	2:29	28.06.22 15:15	4:13	МТЗ	у		РЗА П. Оп.144 повреждение изоляции ф.А,В. Устранение 1.07.22	нет	0	0	0	+25, гроза	
Прим.ЮЭС	35	Шкотово - Насосная-2 - Новороссия		28.06.22 15:16	28.06.22 15:20	1:12	28.06.22 15:20	15:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. Обесточивалась ПС Насосная-2 (на момент отключения на ПС Новороссия был отключен В 35 Т-1.)	нет / 230 чел	230	0,1	3	+20, пасмурно	
Прим.ЮЭС	6	Владимири-Александровское 35/6	5	28.06.22 15:57	28.06.22 21:37	1:46	29.06.22 5:34	1:46	МТЗ	выв	не произв	РЗА П. Наклон опор 16/35, 16/36 (подмыты р.Владимировкой). Выправить оп.16/35, 16/36 не удалось. На опоре 16/23 разобраны шлейфа, вкл. без ТП-7515 /22:34 нагрузка переведена по 0,4 кв от ТП-7075/. Повторное откл. в 5:34 29.6.22.	нет / 900 чел	900	0,9	9	+20, дождь	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 16:05	28.06.22 16:08	1:03	28.06.22 16:08	1:03	ЧТЭЦ: ТЭНП 2 ст	ну	у	РЗА П. На момент события линия работала в радиальном режиме, на ПС Б.Нимныр отключен ЛР-110 М.Нимныр, транзит разорван. Обесточивались ПС М.Нимныр, ПС Хатыми (нагрузка ПС Угольная, Инаглинская была запитана по Л-102)	п.Хатыми / 190 чел	190	0,1	6	+25, гроза	
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединый	Л-101	28.06.22 16:12	28.06.22 16:42	0:35	29.06.22 2:23	9:14	ЧТЭЦ: ТЭНП 2 ст	ну	ну	РЗА ПП. На момент события линия работала в радиальном режиме, на ПС Б.Нимныр отключен ЛР-110 М.Нимныр, транзит разорван. Обесточены ПС М.Нимныр, ПС Хатыми. Повреждение на уч-ке ВЛ-110 ЧТЭЦ - Хатыми (Л-102) от РЛ-110 Чульмакан до РЛ-110 Хатыми устранено, в 16:42 введен в работу, запитаны ПС М.Нимныр, ПС Хатыми. В 17:03 на ЧТЭЦ включен В-101, подано напряжение на линию до РЛ-110 Карьер. Выделен уч. от РЛ-110 Карьер до ЛР-110 ЧТЭЦ (ПС М.Нимныр) в 22:23 уч. вкл. после обхода, замечаний нет. И уч. ЛР-110 Б.Нимныр (ПС М.Нимныр) до ЛР-110 М.Нимныр (ПС Б.Нимныр): на анк. оп. №220 (транспозиционная) обнаружена поврежденная гирлянда изоляторов ф.-С. 29.6.22 в 2:23 ВЛ-110 ЧТЭЦ - Лебединый вкл. по норм. сх.	ВЛ-110 ЧТЭЦ - Хатыми (Л-102)	п.Хатыми / 190 чел	190	0,1	6	+25, гроза

Ам.ЦЭС	110	Благовещенская - Силикатная		28.06.22 16:32	28.06.22 16:32	0:57	28.06.22 16:32	0:57	ТЭМП 3 ст	у		РЗА ПП. ИМФ ф.С-0 16,6 км. Пр.оп.44-45 повреждение провода ф.С		нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	10	Амурзет 35/10	16	28.06.22 17:06	28.06.22 17:06	2:20	28.06.22 17:06	2:46:30	МТЗ	у		РЗА ПП. Заменена изоляция ф.-в на ЛР оп. 16-00/88.		нет	0	0	0	+25, ясно
Ам.ЭС	10	Северная 35/10	15	28.06.22 18:05	28.06.22 18:05	0:25	28.06.22 18:05	0:25	МТЗ	у		РЗА ПП. Планируется осмотр до 08.07.22		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЦЭС	10	Новодевица 35/10	2	28.06.22 23:54	29.06.22 0:46	2:57	29.06.22 0:46	2:57	МТЗ	нет	у	РЗА П. ЗТП-№2574 ДК замена опорных изоляторов в РУ-10кВ/З497,Н6/92		нет / 236 чел	236	0,2	12	+20, пасм
Прим.ЦЭС	110	Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка		29.06.22 1:40	29.06.22 1:40	2:07	29.06.22 1:40	2:07	Ярославка: НЗЗ 1ст. Спасск: ТНЭМП 1ст.	у		РЗА П. НА ПС Ярославка: ИМФ фаза В-0 4,8 км. ПС Спасск: ИМФ фаза В-0 87 км. Оп. 34, 24, 22 Обнаружены гнезда аистов, в каждом гнезде по две особи.		нет	0	0	0	+20, ясно
Прим.СЭС	35	Чугуевка - Уборка		29.06.22 5:10	29.06.22 5:21	0:03	29.06.22 5:21	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА П. Обесточивались ПС Уборка, Самарка. в пр. 110-111 под ВЛ обнаружено упавшее дерево		нет / 6009 чел	6009	1,5	70	+18, дождь
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	29.06.22 5:19	29.06.22 5:40	0:33	29.06.22 5:40	0:33	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет / 570 чел	570	0,45	34	+17, пасм
Прим.ЮЭС	6	Владими́ро-Александровское 35/6	5	29.06.22 5:34	29.06.22 6:56	1:10	29.06.22 6:56	5:42:11	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Лвл=4,8 км, Лбаза=32 км. Осмотр без замечаний		нет / 900 чел	900	0,9	9	+17, пасм
Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	7	29.06.22 6:22	29.06.22 6:22	0:09	29.06.22 6:22	0:09	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+17, пасм
Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	29.06.22 6:39	29.06.22 7:03	2:22	29.06.22 7:03	2:22	МТЗ	выв	у	РЗА ПП. Осмотр без замечаний		нет / 570 чел	570	0,45	34	+16, пасм
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	29.06.22 6:50	29.06.22 6:50	0:57	29.06.22 6:50	3:14	МТЗ	у		РЗА ПП. Повреждение на вед.учке		нет	0	0	0	+17, пасм
Прим.ЦЭС	110	Ретиковка 110/6	Т1	29.06.22 7:36	29.06.22 8:06	1:29	29.06.22 8:06	26:30	ДЗТ		у	РЗА П. Т2 резерв. Обесточена ПС Ретиковка. Под ШМ 6 кв обгоревшая ворона, поврежденный ШМ нет, Т1 включен в работу в 08:06.		нет / 2410 чел	2410	0,87	11	+20, ясно
Прим.ЦЭС	35	Агрокомплекс 110/35/10	В-35 Т2	29.06.22 7:44	29.06.22 9:34	0:40	29.06.22 18:39	218:23	Дуговая защита			РЗА П. Одновременно на ПС Ленинское отключился В-10-Т2 (защита от Umin). Обесточена ПС-35 Ленинское (Т1 в ремонте) и 2С-35/10 Дубки. ТН-35-2С обнаружены следы перекрытия на верх.втычных контактах ф.А,В,С. В 9:34 на ПС 35 Дубки включен СВ 35 кв, потребитель запитан, подано напряжение на 2сш-35 кв ПС Ленинское. В 10:30 на ПС Ленинское включен В-10-Т2, все запитано. Устранено, схема восстановлена	СВ-35 ПС Дубки, В-10-Т2 ПС Ленинское	быта нет, свиноферма	0	1,37	16	+19, пасм
Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	29.06.22 7:57	29.06.22 14:07	0:47	29.06.22 14:07	0:47	МТО	выв	ну	РЗА П. По фидеру была запитана нагрузка ф.25. На РК-1 оп.203/1 поврежден опор. изолятор подвижного ножа средней фазы. Устранено	школа, насосная / 735 чел	735	1,4	74	+20, дождь	
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	18	29.06.22 11:25	29.06.22 12:42	2:34	29.06.22 13:30	79:59	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Повреждение резерв.КЛ-10 (сторонней техникой (экскаватор Кат) при выполнении земляных работ в г. Свободный на перекрестке ул.Грудовая, 1-я линия. Пострадавших нет. Сообщено в СБ. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Поврежденная КЛ-10 отсоединена, фидер включен в работу.	РП Северная ф.3	быта нет	0	0	4	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	29.06.22 12:27	29.06.22 14:56	0:06	29.06.22 23:03	0:06	МТЗ	выв	ну	РЗА П. Включен без ЗТП. Пр.оп.268-269 обрыв провода. Устранено, произведена чистка просеки.		нет / 183 чел	183	0,12	8	+20, пасмурно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	по ф.7 в РП-2 ф.5	29.06.22 13:39	29.06.22 13:39	0:17	29.06.22 13:39	0:17	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 15.7.22		нет	0	0	0	+25, ясно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	по ф.4 в РП Северный ф.13	29.06.22 14:20	29.06.22 16:45	0:00	29.06.22 16:45	75:02	МТО	ну	не произв	РЗА П. Повреждение КЛ-10 ф.13, ф.14 РП-10 Северный (сторонней техникой (СК Горизонт, экскаватор Хендай-330) при выполнении земляных работ. Сообщено в СБ. Устранено 30.6.22 13:30		нет / 200 чел	200	0,08	3	+25, ясно
Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	по ф.4 в РП Северный ф.14	29.06.22 14:20	29.06.22 16:45	0:00	29.06.22 16:45	0:00	МТО	ну	не произв	РЗА П. Повреждение КЛ-10 ф.13, ф.14 РП-10 Северный (сторонней техникой (СК Горизонт, экскаватор Хендай-330) при выполнении земляных работ. Сообщено в СБ. Устранено 1.7.22 14:00		учтен	0	0	0	+25, ясно
Прим.ЗЭС	10	Лучегорск 110/35/10	12	29.06.22 16:44	29.06.22 17:42	2:30	30.06.22 16:18	2:30	МТО	выв	не произв	РЗА П. Оп.40/2 повреждения концевой муфты. Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Устранено.		дс-2 / 3593 чел	3593	0,8	10	+30, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	6	29.06.22 18:44	29.06.22 18:50	0:10	29.06.22 18:50	1:35	МТЗ	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед.учке		школа, дс / 1263 чел	1263	0,81	12	+25, ясно
Прим.ЮЭС	6	Депю 35/6	4	29.06.22 18:58	30.06.22 0:13	0:00	30.06.22 0:13	0:00	МТО	нет	не произв	РЗА П. Оп. 5/3 сильный наклон (подмыло грунт). Произведена выправка.		нет / 520 чел	520	0,15	4	+20, пасмурно
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Рудная	№1	29.06.22 19:17	29.06.22 19:17	0:50	29.06.22 19:17	425:37	ДЗЛ	у		РЗА ПП. Осмотр до 29.07.22		нет	0	0	0	+25, гроза
Ам.ЗЭС	110	Февральск - Рудная	№2	29.06.22 19:17	29.06.22 19:17	0:52	29.06.22 19:17	0:52	ДЗЛ	у		РЗА ПП. Осмотр до 29.07.22		нет	0	0	0	+25, гроза
ЭС ЕАО	6	СК 110/6	403	29.06.22 19:42	29.06.22 20:08	0:00	30.06.22 15:53	0:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Включен без ЗТП. ТП-356 яч.6 повреждена концевая муфта КЛ-6 кв, все запитано. Устранено.	ф.74 ЧТФ	нет / 250 чел	250	0,3	4	+25, ясно
Хаб.ЦЭС	10	Георгиевка 35/10	6	29.06.22 20:16	29.06.22 21:04	1:41	29.06.22 21:04	1:41	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. п. Павленково, п. Екатеринославка. В 20:34 запитано 7 ТП, в 21:04 запитаны все потребители от резерва. Повреждение на вед.уч.	Ф-4 ПС Переяславка	д. сад / 1225 чел	1225	0,24	23	+25, ясно
Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	30.06.22 5:56	30.06.22 6:03	0:17	30.06.22 6:03	162:28	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. п. Преображенка, Еленовка, Подгорное, Архангеловка, часть п. Кировский.	насосн, д.дом / 524 чел	524	0,24	15	+17, пасм	

Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	30.06.22 14:51	30.06.22 17:30	0:59	08.07.22 22:17	1:36	МТО	нет	не произв	РЗА ПП. г.Партизанск. В 16:13 запитано 1 ТП от резерва. В 16:48 запитано еще 1 ТП. В 17:30 включено от резерва кроме ТП-7420, отгорание жилы кабеля от шины В6 ввод Ф-20 ф.С. В 19:49 включены все потребители. Поврежден КЛ6 №2 м/у ТП 7420 и 7344, выведен в ремонт, КЛ6 №1 м/у ТП 7420 и 7344 введена в работу. Определено МП 46 метров от ТП-7344. Работают по разработке котлована. 3-8.7.22 в 01:39 работы по монтажу двух кабельных муфт и кабельной вставки закончены. 8.07.22 КЛ-6 кв испытан, включен в работу	ф.8	школа, больница / 1916чел	1916	0,8	5	+25, пасм
Хаб.СЭС	10	Кирзавод 35/10	2	30.06.22 21:04	30.06.22 22:24	1:22	30.06.22 22:24	1:22	МТЗ	нет	у	РЗА ПП. Повреждение на вед.ТП		нет / 400 чел	400	0,2	23	+24, ясно
ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебединь	Л-101	30.06.22 21:23	30.06.22 21:23	1:48	30.06.22 21:23	1:48	ЧТЭЦ: ДЗ 2 ст, Лебединь: ДЗ 1 ст (ИМФ 67 км)	у		РЗА ПП. Осмотр, замечаний нет.		нет	0	0	0	+25, гроза
Прим.ЮЭС	6	1Р 110/6	В-6-Т1	30.06.22 21:55	01.07.22 3:30	0:22	01.07.22 11:07	0:22	МТЗ			РЗА П. Обесточена 1,3 сш-6 кв. В яч СВ-1-6 обнаружено повреждение опорных изоляторов в сторону 1сш-6кВ и проходных изоляторов в сторону СВ-1-6 в результате падения крышки, установленной между отсеками в ячейке СР-1 6. В 1:55 нагрузка вед.ф.8 (1МВт, 3000 чел, Оборонэнерго) переведена на ф.26. 3:30 абонентом ВПЭС нагрузка вед.ф.4 (1,2 МВт, 1000 чел) переведена на ф.43, нагрузка вед.ф.6 (1,5 МВт, 1000 чел) переведена на ф.28. В 07:30 1С 6кВ испытания не прошла, требуется замена опорного изолятора Ф.А. В 10:49 после замены изолятора включена на ХХ 1С-6 кв. В 11:07 включена нагрузка 1С-6кВ кроме вед. ф.8 (оборон.энерго), при включении отключился от МТЗ, был на ХХ, все потребители запитаны. В 17:43 заменены проходные изоляторы в яч.СВ-1 6 в ст. СР-1 6, испытания выдержали, замечаний нет. 2.07.22 в 20:24 СВ-1 6 введен в работу, схема ПС в исходном состоянии.		часть г.Владивосток / 6500 чел / 11 фидеров	6500	4,95	46	+20, ясно
Прим.ЮЭС	6	1Р 110/6	В-6-Т2	30.06.22 21:55	01.07.22 0:54	8:26	01.07.22 0:54	8:26	МТЗ		у	РЗА ПП. Обесточены 2,4 сш-6 кв. В 23:27 нагрузка вед.ф.16 (РЖД, 0,6 МВт) запитана в сети потребителя. В 00:42 включены под напряжение 2,4сш-6 кв, в 00:54 потребители запитаны. В яч. СВ-1 6 повреждение опорных изоляторов в сторону 1сш-6кВ, повреждение проходных изол в ст.СР-1 6, повреждение вторичных цепей ТТ6 СВ-1 6, повреждение губок втычных контактов на тележке СВ-1 6		часть г.Владивосток / 4420 чел / 9 фидеров	4420	5,9	68	+20, ясно