Параметры: Начало периода: 01.07.2026 0:00:00
Конец периода: 01.10.2026 0:00:00
Подразделение: АО "ДРСК"

Работа АЧР, САОН, ГАО, АОПО

Филиал, СП	U, кВ	ПС, ЛЭП, Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потр.	Время простоя основного потр.	Дата и время полного включения оборуд.	Время простоя оборуд.	РЗА, ПА, ГАО	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация	Основной потребитель запитан от	Потребитель, соц.значимые объекты	Р, МВт	Население	Количество ТП	Код признака	Погодные условия
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз I цепь	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:15	0:38	28.09.2026 02:15	0:38	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1	2,20	715	33		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Западная - Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз 2 цепь	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:13	0:36	28.09.2026 02:13	0:36	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 2 орг. связи - 5	4,00	240	57		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Патрокл\Ф-15 РТП Патрокл	13.07.2026 14:56	13.07.2026 15:07	0:11	13.07.2026 15:07	0:11	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,32		4		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Патрокл\Ф-7 Басаргина	13.07.2026 14:56	13.07.2026 15:07	0:11	13.07.2026 15:07	0:11	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,57				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Патрокл\Ф-5	13.07.2026 14:56	13.07.2026 15:07	0:11	13.07.2026 15:07	0:11	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,57				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Зеленый угол \Ф-23 ВРЭС	13.07.2026 14:56	13.07.2026 15:04	0:08	13.07.2026 15:04	0:08	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,93				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Зеленый угол \Ф-21 Восточный луч	13.07.2026 14:56	13.07.2026 15:04	0:08	13.07.2026 15:04	0:08	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,56		4		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Зеленый угол \Ф-11	13.07.2026 14:56	13.07.2026 15:04	0:08	13.07.2026 15:04	0:08	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,27		6		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Патрокл\Ф-16 РТП Патрокл	13.07.2026 14:56	13.07.2026 15:07	0:11	13.07.2026 15:07	0:11	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН.					5		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Зеленый угол \Ф-09 ВРЭС	13.07.2026 14:56	13.07.2026 15:04	0:08	13.07.2026 15:04	0:08	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,00				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Патрокл\Ф-3 Можайская	13.07.2026 14:56	13.07.2026 15:07	0:11	13.07.2026 15:07	0:11	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,57				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Патрокл\Ф-6	13.07.2026 14:56	13.07.2026 15:07	0:11	13.07.2026 15:07	0:11	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,57				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Патрокл\Ф-4 Можайская	13.07.2026 14:56	13.07.2026 15:07	0:11	13.07.2026 15:07	0:11	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,57				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Патрокл\Ф-8 Басаргина	13.07.2026 14:56	13.07.2026 15:07	0:11	13.07.2026 15:07	0:11	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,57				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Зеленый угол \Ф-13 Восточный луч	13.07.2026 14:56	13.07.2026 15:04	0:08	13.07.2026 15:04	0:08	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. 14:38 отключилась ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна с отпайкой на ПС Западная от ВЧБ с неуспешным АПВ. 14:46 РПВ не успешно. Обесточение ОРУ 35 кВ ПС Западная (ДРСК) на величину 28,3 МВт, 14838 чел. 14:59 повторное РПВ успешно, 15:01 ВЛ 220 кВ замкнута в транзит. По Команде РДУ в 14:51 ввести ГВО по г.Владивостоку в объеме 70 МВт. 5-20 мин. В 15:04 выполнена команда на величину 55,5 МВт, 174 519 чел (80 фидеров 6-10кВ). По Команде РДУ в 15:04 включить всех потребителей отключенных по ГВО. В 15:25 команда выполнена.			1,10		3		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Седанка\Ф-9	13.07.2026 14:52	13.07.2026 15:14	0:22	13.07.2026 15:14	0:22	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,95	560	4		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Седанка\Ф-5	13.07.2026 14:52	13.07.2026 15:14	0:22	13.07.2026 15:14	0:22	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ООО Компания "Румас-Трейдинг"			0,66	10	2		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Седанка\Ф-13	13.07.2026 14:53	13.07.2026 15:14	0:21	13.07.2026 15:14	0:21	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ООО Компания "Румас-Трейдинг"			0,35	10	2		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Седанка\Ф-14	13.07.2026 14:53	13.07.2026 15:14	0:21	13.07.2026 15:14	0:21	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			1,03	10	1		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Ф-17	13.07.2026 14:54	13.07.2026 15:14	0:20	13.07.2026 15:14	0:20	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,25	2 195	10		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Ф-13	13.07.2026 14:54	13.07.2026 15:14	0:20	13.07.2026 15:14	0:20	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,17		1		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голубинка\ Ф-5	13.07.2026 14:55	13.07.2026 15:11	0:16	13.07.2026 15:11	0:16	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			1,99	14 182	7		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голубинка\ Ф-17	13.07.2026 14:55	13.07.2026 15:11	0:16	13.07.2026 15:11	0:16	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			1,18	7 621	5		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голубинка\ Ф-24	13.07.2026 14:55	13.07.2026 15:11	0:16	13.07.2026 15:11	0:16	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,79	5 179	10		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голубинка\ Ф-16	13.07.2026 14:55	13.07.2026 15:11	0:16	13.07.2026 15:11	0:16	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,47	13 991	13		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голубинка\ Ф-12	13.07.2026 14:55	13.07.2026 15:11	0:16	13.07.2026 15:11	0:16	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,58	6 140	10		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-3	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50	1 360	5		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-1	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50	10	4		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-30 МУПВ ВПЭС	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-43	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50		3		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-13	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ТТУ			0,50	80	4		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-22	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50	690	8		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-28 МУПВ ВПЭС	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-17	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. Дальприбор			0,50	1 320	5		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-33	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. Изумруд			0,50	1 800	5		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-21	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. КДВО			0,50	240	2		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-51	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50	7 889	9		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-64	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50	1 440	10		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-72	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50	600	7		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-90	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-73	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50	1 360	11		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-74	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС		кот. - 1	0,50				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-84 МУПВ ВПЭС	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-27	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. Багратион			0,50	400			+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-91 МУПВ ВПЭС	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-86 МУПВ ВПЭС	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50				+25°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-2 МУПВ ВПЭС	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-46	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. Водопад			0,50	240	3		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-77	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50	340			+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-35	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50	800	4		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-19	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. Дальприбор			0,50	1 280	4		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-10	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. Типография			0,50	60			+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-75	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50	640	13		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-93	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-89 МУПВ ВПЭС	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-76	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50	550			+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-15	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. Изумруд			0,50	10	5		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-4 МУПВ ВПЭС	13.07.2026 14:57	13.07.2026 15:25	0:28	13.07.2026 15:25	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,50				+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\Ф-2	13.07.2026 15:01	13.07.2026 15:06	0:05	13.07.2026 15:06	0:05	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,61	831	10		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\Ф-22	13.07.2026 15:01	13.07.2026 15:06	0:05	13.07.2026 15:06	0:05	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			1,45	166	7		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\Ф-32	13.07.2026 15:01	13.07.2026 15:06	0:05	13.07.2026 15:06	0:05	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ИП Глушко			1,28		1		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\Ф-1	13.07.2026 15:01	13.07.2026 15:06	0:05	13.07.2026 15:06	0:05	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ИП Глушко			0,76		1		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\Ф-6	13.07.2026 15:01	13.07.2026 15:06	0:05	13.07.2026 15:06	0:05	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			1,52	2 184	4		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\Ф-19	13.07.2026 15:01	13.07.2026 15:06	0:05	13.07.2026 15:06	0:05	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,56	1 917	13		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\Ф-20	13.07.2026 15:01	13.07.2026 15:06	0:05	13.07.2026 15:06	0:05	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,14	417	4		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\Ф-4	13.07.2026 15:01	13.07.2026 15:06	0:05	13.07.2026 15:06	0:05	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,51	573	5		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\Ф-23	13.07.2026 15:01	13.07.2026 15:06	0:05	13.07.2026 15:06	0:05	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,82	1 478	10		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сахарный ключ\Ф-4	13.07.2026 15:02	13.07.2026 15:04	0:02	13.07.2026 15:04	0:02	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			1,01	2 018	1		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сахарный ключ\Ф-2	13.07.2026 15:02	13.07.2026 15:05	0:03	13.07.2026 15:05	0:03	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,32	78	6		0°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-1	13.07.2026 15:03	13.07.2026 15:06	0:03	13.07.2026 15:06	0:03	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,61	9 648	17		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-4	13.07.2026 15:03	13.07.2026 15:06	0:03	13.07.2026 15:06	0:03	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			1,27	7 784	6		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-2	13.07.2026 15:03	13.07.2026 15:06	0:03	13.07.2026 15:06	0:03	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			3,24	11 125	13		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-14	13.07.2026 15:04	13.07.2026 15:08	0:04	13.07.2026 15:08	0:04	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ООО Фрегат-97			0,05		6		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-13	13.07.2026 15:04	13.07.2026 15:08	0:04	13.07.2026 15:08	0:04	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,41	11 231	11		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-12	13.07.2026 15:04	13.07.2026 15:08	0:04	13.07.2026 15:08	0:04	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			1,62	11 577	10		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-9	13.07.2026 15:04	13.07.2026 15:08	0:04	13.07.2026 15:08	0:04	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			2,43	8 165	5		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-3	13.07.2026 15:04	13.07.2026 15:08	0:04	13.07.2026 15:08	0:04	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,06		9		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-8	13.07.2026 15:04	13.07.2026 15:07	0:03	13.07.2026 15:07	0:03	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. Оборонэнерго			0,05	122	8		0°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-11	13.07.2026 15:04	13.07.2026 15:07	0:03	13.07.2026 15:07	0:03	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			1,87	13 407	7		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-7	13.07.2026 15:04	13.07.2026 15:07	0:03	13.07.2026 15:07	0:03	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			2,18	16 434	10		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-6	13.07.2026 15:04	13.07.2026 15:07	0:03	13.07.2026 15:07	0:03	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. Оборонэнерго			0,05	52	9		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-5	13.07.2026 15:05	13.07.2026 15:07	0:02	13.07.2026 15:07	0:02	ГАО	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВПЭС			0,56	4 295	4		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-22	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:28	0:51	28.09.2026 02:28	0:51	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,35		9		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-19	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:26	0:49	28.09.2026 02:26	0:49	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,95	650	8		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-28	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:29	0:52	28.09.2026 02:29	0:52	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,30	131	7		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-11	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:26	0:49	28.09.2026 02:26	0:49	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,90	550	17		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-13 НадРЗС	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:26	0:49	28.09.2026 02:26	0:49	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,66	680	14		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-6	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:23	0:46	28.09.2026 02:23	0:46	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.					1		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-20	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:28	0:51	28.09.2026 02:28	0:51	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,03		2		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-16	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:34	0:57	28.09.2026 02:34	0:57	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,27	1 300	20		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-12	28.09.2026 01:37	28.09.2026 04:42	3:05	28.09.2026 04:42	3:05	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,84	200	15		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-32	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:29	0:52	28.09.2026 02:29	0:52	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 1	1,34	120	28		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-30	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:29	0:52	28.09.2026 02:29	0:52	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,13		4		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-24	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:29	0:52	28.09.2026 02:29	0:52	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,12		1		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-8	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:23	0:46	28.09.2026 02:23	0:46	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,25	100	3		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-2	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:23	0:46	28.09.2026 02:23	0:46	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,67	300	7		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-4	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:23	0:46	28.09.2026 02:23	0:46	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,20		7		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-18	28.09.2026 01:37	28.09.2026 02:25	0:48	28.09.2026 02:25	0:48	АОПО	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,14		11		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Томмот-Алексеевск с отпайкой на ПС Промзона	16.08.2026 12:25	16.08.2026 12:37	0:12	16.08.2026 12:37	0:12	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. По сообщению МЭС Востока: 16.08.26 в 12:25 (ЯПМЭС) была зафиксирована работа АРПМ на Нерюнгринской ГРЭС и прохождение команды ОН ЮЯР-2 с отключением потребителей на ПС 220 кВ Майя, ПС 220 кВ Томмот, ПС 220 кВ Нижний Куранах суммарно величина отключенной мощности 70 МВт (из этой нагрузки 12,7 МВт по потребителям ДРСК). Причины выясняются. В 12:45 все потребители были запитаны в полном объеме. По информации ЯРДУ: работа АРПМ на Нерюнгринской ГРЭС. Сформированы управляющие воздействия на отключение нагрузки в Южно - Якутском и Центральном районах РС(Я). Возникновение затухающих колебаний активной мощности амплитудой 39 МВт вследствие аварийного отключения ВЛ 110 кВ Уссурийск 2 - Междуречье.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 2		1 459	13		0°С, 0 м/с

ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Томмот-Нижнеякокитская с отпайками	16.08.2026 12:25	16.08.2026 12:37	0:12	16.08.2026 12:37	0:12	САОН	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. По сообщению МЭС Востока: 16.08.26 в 12:25 (ЯПМЭС) была зафи ксирована работа АРПМ на Нерюнгринской ГРЭС и прохождением команды ОН ЮЯР-2 с отключением потребителей на ПС 220 кВ Ма йя, ПС 220 кВ Томмот, ПС 220 кВ Нижний Куранах суммарно велич ина отключенной мощности 70 МВт (из этой нагрузки 12,7 МВт по п отребителям ДРСК). Причины выясняются. В 12:45 все потребител и были запитаны в полном объеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2		310	3		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Томмот-Безымянка с отп. на ПС 35 кВ Акин	16.08.2026 12:25	16.08.2026 12:37	0:12	16.08.2026 12:37	0:12	САОН	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. По сообщению МЭС Востока: 16.08.26 в 12:25 (ЯПМЭС) была зафи ксирована работа АРПМ на Нерюнгринской ГРЭС и прохождением команды ОН ЮЯР-2 с отключением потребителей на ПС 220 кВ Ма йя, ПС 220 кВ Томмот, ПС 220 кВ Нижний Куранах суммарно велич ина отключенной мощности 70 МВт (из этой нагрузки 12,7 МВт по п отребителям ДРСК). Причины выясняются. В 12:45 все потребител и были запитаны в полном объеме.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 2		423	4		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Томмот-Промзона	16.08.2026 12:25	16.08.2026 12:37	0:12	16.08.2026 12:37	0:12	САОН	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. По сообщению МЭС Востока: 16.08.26 в 12:25 (ЯПМЭС) была зафи ксирована работа АРПМ на Нерюнгринской ГРЭС и прохождением команды ОН ЮЯР-2 с отключением потребителей на ПС 220 кВ Ма йя, ПС 220 кВ Томмот, ПС 220 кВ Нижний Куранах суммарно велич ина отключенной мощности 70 МВт (из этой нагрузки 12,7 МВт по п отребителям ДРСК). Причины выясняются. В 12:45 все потребител и были запитаны в полном объеме.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 2		2 074	22		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Котельная-1	16.08.2026 12:25	16.08.2026 12:45	0:20	16.08.2026 12:45	0:20	САОН	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12:25 (6:25 мск) на ПС-220 кВ Томмот действием ПА отключились в се присоединения 35 кВ (РСК). Обесточивались ПС: Якокит, Алекс еевск, Левобережная, Промзона, Ыллымах. В 12:37 (6:37 мск) по ко манде РДУ включены все потребители. Причина работы ПА выясн яется. Нагрузка - 10,5 мВт, население - 6481 чел., на ПС 220 кВ Ни жний Куранах отключились ф. Котельная- 1, Котельная - 2, Бойлер ная, Дражный, Центральный, Насосная-2, Жил.поселок, нагрузка - 2,2 МВт., население - 5200 чел.		кот. - 1			3		+10°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Центральный	16.08.2026 12:25	16.08.2026 12:45	0:20	16.08.2026 12:45	0:20	САОН	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12:25 (6:25 мск) на ПС-220 кВ Томмот действием ПА отключились в се присоединения 35 кВ (РСК). Обесточивались ПС: Якокит, Алекс еевск, Левобережная, Промзона, Ыллымах. В 12:37 (6:37 мск) по ко манде РДУ включены все потребители. Причина работы ПА выясн яется. Нагрузка - 10,5 мВт, население - 6481 чел., на ПС 220 кВ Ни жний Куранах отключились ф. Котельная- 1, Котельная - 2, Бойлер ная, Дражный, Центральный, Насосная-2, Жил.поселок, нагрузка - 2,2 МВт., население - 5200 чел.		школы, д/с - 1 кот. - 1		84	6		+10°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Бойлерная	16.08.2026 12:25	16.08.2026 12:45	0:20	16.08.2026 12:45	0:20	САОН	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12:25 (6:25 мск) на ПС-220 кВ Томмот действием ПА отключились в се присоединения 35 кВ (РСК). Обесточивались ПС: Якокит, Алекс еевск, Левобережная, Промзона, Ыллымах. В 12:37 (6:37 мск) по ко манде РДУ включены все потребители. Причина работы ПА выясн яется. Нагрузка - 10,5 мВт, население - 6481 чел., на ПС 220 кВ Ни жний Куранах отключились ф. Котельная- 1, Котельная - 2, Бойлер ная, Дражный, Центральный, Насосная-2, Жил.поселок, нагрузка - 2,2 МВт., население - 5200 чел.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 4		1 290	16		+10°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Насосная-2	16.08.2026 12:25	16.08.2026 12:45	0:20	16.08.2026 12:45	0:20	САОН	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12:25 (6:25 мск) на ПС-220 кВ Томмот действием ПА отключились в се присоединения 35 кВ (РСК). Обесточивались ПС: Якокит, Алекс еевск, Левобережная, Промзона, Ыллымах. В 12:37 (6:37 мск) по ко манде РДУ включены все потребители. Причина работы ПА выясн яется. Нагрузка - 10,5 мВт, население - 6481 чел., на ПС 220 кВ Ни жний Куранах отключились ф. Котельная- 1, Котельная - 2, Бойлер ная, Дражный, Центральный, Насосная-2, Жил.поселок, нагрузка - 2,2 МВт., население - 5200 чел.		орг. водосн. - 3 кот. - 2 орг. связи - 1			10		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Жилпосёлок	16.08.2026 12:25	16.08.2026 12:45	0:20	16.08.2026 12:45	0:20	САОН	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12:25 (6:25 мск) на ПС-220 кВ Томмот действием ПА отключились в се присоединения 35 кВ (РСК). Обесточивались ПС: Якокит, Алекс еевск, Левобережная, Промзона, Ыллымах. В 12:37 (6:37 мск) по ко манде РДУ включены все потребители. Причина работы ПА выясн яется. Нагрузка - 10,5 мВт, население - 6481 чел., на ПС 220 кВ Ни жний Куранах отключились ф. Котельная- 1, Котельная - 2, Бойлер ная, Дражный, Центральный, Насосная-2, Жил.поселок, нагрузка - 2,2 МВт., население - 5200 чел.		гос. орг. - 2 школы, д/с - 4 орг. связи - 1		2 160	6		0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Котельная-2	16.08.2026 12:25	16.08.2026 12:45	0:20	16.08.2026 12:45	0:20	САОН	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12:25 (6:25 мск) на ПС-220 кВ Томмот действием ПА отключились в се присоединения 35 кВ (РСК). Обесточивались ПС: Якокит, Алекс еевск, Левобережная, Промзона, Ыллымах. В 12:37 (6:37 мск) по ко манде РДУ включены все потребители. Причина работы ПА выясн яется. Нагрузка - 10,5 мВт, население - 6481 чел., на ПС 220 кВ Ни жний Куранах отключились ф. Котельная- 1, Котельная - 2, Бойлер ная, Дражный, Центральный, Насосная-2, Жил.поселок, нагрузка - 2,2 МВт., население - 5200 чел.					2		+10°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ф.Мехколонна	16.08.2026 12:25	16.08.2026 12:45	0:20	16.08.2026 12:45	0:20	САОН	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12:25 (6:25 мск) на ПС-220 кВ Томмот действием ПА отключились в се присоединения 35 кВ (РСК). Обесточивались ПС: Якокит, Алекс еевск, Левобережная, Промзона, Ыллымах. В 12:37 (6:37 мск) по ко манде РДУ включены все потребители. Причина работы ПА выясн яется. Нагрузка - 10,5 мВт, население - 6481 чел., на ПС 220 кВ Ни жний Куранах отключились ф. Котельная- 1, Котельная - 2, Бойлер ная, Дражный, Центральный, Насосная-2, Жил.поселок, нагрузка - 2,2 МВт., население - 5200 чел.					3		+10°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Дражный	16.08.2026 12:25	16.08.2026 12:45	0:20	16.08.2026 12:45	0:20	САОН	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12:25 (6:25 мск) на ПС-220 кВ Томмот действием ПА отключились в се присоединения 35 кВ (РСК). Обесточивались ПС: Якокит, Алекс еевск, Левобережная, Промзона, Ыллымах. В 12:37 (6:37 мск) по ко манде РДУ включены все потребители. Причина работы ПА выясн яется. Нагрузка - 10,5 мВт, население - 6481 чел., на ПС 220 кВ Ни жний Куранах отключились ф. Котельная- 1, Котельная - 2, Бойлер ная, Дражный, Центральный, Насосная-2, Жил.поселок, нагрузка - 2,2 МВт., население - 5200 чел.		орг. водосн. - 1 кот. - 1		1 478	12		+10°С, 0 м/с