Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ №385/МТПиР-Р-1Ч.

заседания Закупочной комиссии по конкурсу в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключение договора: Электролаборатория, лот 301701-ТПИР ОНМ-2021-ДРСК

г. Благовещенск **«07» апреля 2021**

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключение договора: Электролаборатория, лот 301701-ТПИР ОНМ-2021-ДРСК

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5 (пять) заявок.

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки	Дата и время регистрации заявки
1.	Участник № 591337	12.03.2021 09:53:11
2.	Участник № 592270	12.03.2021 09:05:38
3.	Участник № 593025	12.03.2021 09:58:49
4.	Участник № 593253	11.03.2021 19:26:23
5.	Участник № 593602	12.03.2021 08:52:09

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки Участника №591337*
3. *Об отклонении заявки Участника №592270*
4. *Об отклонении заявки Участника №593253*
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения первых частей заявок*

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению первые части заявок следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Идентификационный номер Участника
1.	12.03.2021 09:53:11	Участник № 591337
2.	12.03.2021 09:05:38	Участник № 592270

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Идентификационный номер Участника
3.	12.03.2021 09:58:49	Участник № 593025
4.	11.03.2021 19:26:23	Участник № 593253
5.	12.03.2021 08:52:09	Участник № 593602

По вопросу № 2

1.Отклонить заявку участника № 591337 от дальнейшего рассмотрения на основании пп. б) п. 4.13.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

Основания для отклонения
1. В приложении 1 к техническому предложению № 1 п. 15 указана КПП с количеством ступеней 5, что противоречит требованиям п. 15 технических требований (далее ТТ) № 1, где указано: Коробка передач: 6 МКПП. 2. В п. 23 приложения 1 к техническому предложению и п. 13 приложения № 2 к техническому заданию отсутствует информация и наличии в выписке из электронного ПТС соответствующих изменений в поле «Наименование транспортного средства, определяемое его назначением» о переоборудовании транспортного средства в электролабораторию, что не соответствует требованиям п. 23 ТТ №1 п. 13 ТТ № 2. 3. В составе заявки участника отсутствуют Гарантийные письма в свободной форме о том, что техника заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега, что не соответствует условиям пункта п.27.2.1. ТТ № 1 и п.17.2.1 документации о закупке, в котором установлено следующее требование: Требования к оформлению коммерческого предложения: Гарантийное письмо в свободной форме о том, что техника заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега. 4. В составе заявки участника отсутствуют чертежи предлагаемых к поставке ТС с указанием размеров, что не соответствует требованиям п. 27.2.2 ТТ № 1 и п. 17.2.2 и ТТ № 2. 5. В составе заявки участника отсутствуют копии сертификатов (деклараций) о соответствии требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», что противоречит п. 27.2.3 ТТ № 1 и 17.2.3 ТТ № 2. В связи с отсутствием разъяснений на запрос дополнительной информации замечание **не снято.**
1.1. <u>Передвижная ЭТЛ на шасси 4х2:</u> 1.1.1. Участником заявлена установка Аист-100/20М с наибольшим рабочим током при выпрямленном напряжении 25 мА, что не соответствует требованию пункта 24 «Технических требований №1 на закупку электролаборатории», по которому данное значение должно быть 50 мА; 1.1.2. Участником заявлен генератор акустики ГИ-24 с максимальным выходным напряжением 24 кВ и максимальной энергией импульса разряда 2880 Дж, что не соответствует требованию пункта 24 «Технических требований №1 на закупку электролаборатории», по которому данные показатели должны иметь значения 32 кВ и 4000 Дж соответственно; 1.1.3. Участником для раздела «Диагностика изоляции» пункта 24 «Технических требований №1 на закупку электролаборатории» заявлен мост «Тангенс 2000», который не имеет собственного источника питания для генерации своей собственной синусоиды, не зависящей от помех в сети ПС, диапазон измерений напряжения и емкости не соответствует заявленным в технических требованиях значениям, отсутствует компьютер, как дополнительное оборудование к мосту; 1.1.4. В предложении участника отсутствует мост для раздела «Измерение диэлектрических потерь трансформаторного масла» пункта 24 «Технических требований №1 на закупку электролаборатории». 1.2. <u>Передвижная ЭТЛ на шасси 4х4:</u>

1.2.1. Участником заявлена установка Аист-100/20М с наибольшим рабочим током при выпрямленном напряжении 25 мА, что не соответствует требованию пункта 24 «Технических требований №1 на закупку электролаборатории», по которому данное значение должно быть 50 мА;

1.2.2. Участником заявлен генератор акустики ГИ-24 с максимальным выходным напряжением 24 кВ и максимальной энергией импульса разряда 2880 Дж, что не соответствует требованию пункта 24 «Технических требований №1 на закупку электролаборатории», по которому данные показатели должны иметь значения 32 кВ и 4000 Дж соответственно.

В связи с отсутствием разъяснений на запрос дополнительной информации замечание **не снято.**

По вопросу №3

1.Отклонить заявку участника № 592270 от дальнейшего рассмотрения на основании пп. б) п. 4.13.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

Основания для отклонения
Передвижная ЭТЛ на шасси 4х4: Участником заявлен «Трассоискатель с генератором» марки «Поиск-310Д» и указаны его характеристики, соответствующие пункту 24 «Технических требований №1 на закупку электролаборатории». Но по паспортным данным трассоискатель «Поиск-310Д» имеет 3 частоты поиска, что не соответствует пункту 24 «Технических требований №1 на закупку электролаборатории», в котором для трассоискателя необходимы 4 частоты поиска. *На дополнительный запрос участник предложил другую марку прибора: «Поиск-510 Master» вместо первоначального «Поиск-310Д», тем самым изменил суть заявки.* *Экспертиза ответов на дополнительный запрос выявила изменение сути заявки, предложение Участника не соответствует требованиям пункта 4.20.2 Документации о закупке «Не допускаются … ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции».*

По вопросу №4

1.Отклонить заявку участника № 593253 от дальнейшего рассмотрения на основании пп. б) п. 4.13.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

Основания для отклонения
1. Передвижная ЭТЛ на шасси 4х2: 1.1. Участником для раздела «Диагностика изоляции» пункта 24 «Технических требований №1 на закупку электролаборатории» заявлен мост «Тангенс 2000», который не имеет собственного источника питания для генерация собственной синусоиды, не зависящей от помех в сети ПС, диапазон измерений напряжения и емкости не соответствует заявленным в ТТ значениям, отсутствует компьютер, как дополнительное оборудование к мосту. *После проведения дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник в комплектацию моста «Тангенс-2000», который не соответствует техническим требованиям на закупку, включил компьютер, ранее отсутствовавший в предложении, тем самым изменил суть заявки*; 1.2. Участником в разделе «Измерение диэлектрических потерь трансформаторного масла» заявлен мост «Тангенс-3М-3», параметры которого не соответствуют параметрам, заявленным в пункте 24 «Технических требований №1 на закупку электролаборатории» по диапазону измерений тангенса угла диэлектрических потерь и точности измерения температуры масла. *После проведения дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник предложил другую марку прибора: мост «Тангенс-3М» вместо первоначального «Тангенс-*

ЗМ-3», тем самым изменил суть заявки.

2. Передвижная ЭТЛ на шасси 4х4:

2.1. Участником заявлен «Трассоискатель с генератором» марки «Поиск-310Д» и указаны его характеристики, соответствующие пункту 24 «Технических требований №1 на закупку электролаборатории». Но по паспортным данным трассоискатель «Поиск-310Д» имеет 3 частоты поиска, что не соответствует пункту 24 «Технических требований №1 на закупку электролаборатории», в котором для трассоискателя необходимы 4 частоты поиска.

После проведения дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник предложил другую марку прибора: «Поиск-510 Master» вместо первоначального «Поиск-310Д», тем самым изменил суть заявки.

Экспертиза ответов на дополнительный запрос выявила изменение сути заявки, предложение Участника не соответствует требованиям пункта 4.20.2 Документации о закупке «Не допускаются ... ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции».

По вопросу №5

Признать первые части заявок следующих Участников:
№ 593025,593602 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению к участию в процедуре переторжке, проводимой в заочной форме и назначенной на 08.04.2021 г.

Секретарь Закупочной комиссии  ***Г.М. Терёшкина***