

Выписка из сводного графика ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ на ноябрь 2020г.

Объект	Оборудование	Учет	Месячный	Месячны	Месячный	Месячный	Месячны	Ноябрь 2020																															Вид	Авар	Содержание работ	Состояние	Условия	Прочие	Заземления	Причина	Состояние
								Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн										
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
ПС 110 кВ Картель	ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99)	Нет	16.11.20	27.11.20	12 дн	16.11.20	27.11.20	12 дн																													ЗРР	04:00	Профконтроль РЗА ВЛ 110 кВ Картель-Селихино /ЛЭП т-эп м.то м.тэ ав. таль в.ров/ /ЕЗМП ЛТЭ ПЗ/	без отключения	Не в транзите			Не задано	Исходная		
ПС 110 кВ Картель	ВЛ 110 кВ К – Картель с отайкой на ПС Пивань (С-74)	Нет	02.11.20	13.11.20	12 дн	02.11.20	13.11.20	12 дн																													ЗРР	04:00	Профконтроль РЗА ВЛ 110 кВ К-Картель с отайкой на ПС Пивань /ЛЭП т-эп м.то м.тэ ав. таль в.ров/ /ЕЗМП ЛТЭ ПЗ/	без отключения	Не в транзите			Не задано	Исходная		
ПС 110 кВ Картель	В 110 С-74	Нет	02.11.20	13.11.20	12 дн	02.11.20	13.11.20	12 дн																													ВПр	04:00	Первый профконтроль УРЗА	с отключением				Не задано	Исходная		
ПС 110 кВ Картель	В 110 С-99	Нет	16.11.20	27.11.20	12 дн	16.11.20	27.11.20	12 дн																													ВПр	04:00	Первый профконтроль УРЗА	с отключением				Не задано	Исходная		
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	16.11.20	27.11.20	12 дн	16.11.20	27.11.20	12 дн																													ЗРР	02:00	Вывод в работу ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99)	без отключения			в КС "Командный" РД	Не задано	Исходная		

Начальник Службы электрических режимов

_____ Д.В. Маланов

Сухорукова Екатерина Александровна
 (4212)38-05-44; 33-44.