Приложение к письму
Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ
от_____ № _____

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Хабаровское РДУ
_____ И.О. Баканов
«___» _____ 2018 г.

Выписка из сводного графика ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на ноябрь 2018 г.

Объект	Оборудование	Учтенная в	Месячный	Месячный. Заявленно	Месячный	Месячный Время	Месячный Время	Месячный	Ноябрь 2018																																									Вид ремо	Аварий ная	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства	Состояние заявки	Группа
									Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт								
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30														
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №2 с отпайками (С-Б)	Нет	01.11.18	01.11.18	9 ч	01.11.18	01.11.18	9 ч																																							ТР	03:00	Отключить, для отбора проб масла с проходных вводов ПС 110 кВ МЖК		с отключением		Исходная	
ПС 110 кВ МЖК	1С 110	Нет	01.11.18	01.11.18	9 ч	01.11.18	01.11.18	9 ч																																							ТР	03:00	Отключить, для отбора проб масла с проходных вводов ПС 110 кВ МЖК		с отключением		Исходная	
ПС 220 кВ Хехцир	ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23)	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн																																							БВР	08:00	Замена шинной опоры между ВЧЗ и ШР-110 ОСШ С-23 ф. В, Г		с отключением		Исходная	
ПС 220 кВ Хехцир	ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1 (С-13)	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн																																							ЗРР	08:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1 (С-13) со стороны ПС		без отключения	не в транзите	Исходная	
ПС 500 кВ Комсомольская	3АТ	Нет	06.11.18	07.11.18	2 дн	06.11.18	07.11.18	2 дн																																							ВПр	02:00	Смена уставок КСЗ-110, КСЗ-220 3АТ		с отключением		Исходная	
ПС 500 кВ Комсомольская	ЭВ-110-3АТ	Нет	06.11.18	07.11.18	2 дн	06.11.18	07.11.18	2 дн																																							ВПр	02:00	Смена уставок КСЗ-110, КСЗ-220 3АТ		с отключением		Исходная	
ПС 220 кВ Селихино	1АТ	Нет	06.11.18	07.11.18	2 дн	08.11.18	09.11.18	2 дн																																							ВПр	02:00	Смена уставок ЭВ-220 1АТ(АУВ)	Питание по сети 110 кВ ЛРСК	с отключением		Измененная	
ПС 220 кВ Селихино	МВ-110 1АТ	Нет	06.11.18	07.11.18	2 дн	08.11.18	09.11.18	2 дн																																							ВПр	01:00	Смена уставок ЭВ-220 1АТ(АУВ)		с отключением		Измененная	
ПС 220 кВ Старт	1АТ	Нет	01.11.18	02.11.18	2 дн	01.11.18	02.11.18	2 дн																																							ВПр	02:00	Смена уставок ТЗНП, ТЗОП-110 1АТ		с отключением		Исходная	
ПС 220 кВ Старт	МВ-110-1АТ	Нет	01.11.18	02.11.18	2 дн	01.11.18	02.11.18	2 дн																																							ВПр	02:00	Смена уставок ТЗНП, ТЗОП-110 1АТ		с отключением		Исходная	
ПС 220 кВ Хехцир	1АТ	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн																																							ЗРР	08:00	Режим работы 220/6 кВ на время вывода в ремонт 1С 110 кВ		с отключением		Исходная	
ПС 220 кВ Хехцир	1С 110 кВ	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн																																							ТР	08:00	Замена опорной изоляции между ДОП. ШР-110 1С и ТТ ОСМВ-110	С односторонним отключением ВЛ 110 кВ	с отключением		Исходная	
ПС 220 кВ Хехцир	МВ-110 1АТ	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн																																							ВПр	08:00	Отключить на время вывода в ремонт 1С 110 кВ		с отключением		Исходная	
ПС 220 кВ Хехцир	МВ-110 С-13	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн																																							ВПр	08:00	Отключить на время вывода в ремонт 1С 110 кВ		с отключением		Исходная	
ПС 220 кВ Хехцир	МВ-110 С-23	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн																																							ТР	08:00	Замена шинной опоры между ВЧЗ и ШР-110 ОСШ С-23 ф. В, Г		с отключением		Исходная	
ПС 220 кВ Хехцир	ОСМВ-110	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн																																							ТР	08:00	Замена опорной изоляции между ДОП. ШР-110 1С и ТТ ОСМВ-110		с отключением		Исходная	
ПС 220 кВ Хехцир	ОСШ 110 кВ	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн																																							ТР	08:00	Устранение дефектов. Замена шинной опоры между ВЧЗ и ШР-110 ОСШ С-23 ф. В, Г		с отключением		Исходная	
Хабаровская ТЭЦ-1	2СШ ЗРУ-110 кВ	Нет	01.11.18	14.11.18	14 дн	01.11.18	11.11.18	11 дн																																							РЕК	12:00	Демонтаж существующих и монтаж новых шинных разъединителей 2СШ ЗРУ-110 кВ в	С отключением 2 СШ РУ-110 кВ. С переводом всех	с отключением		Измененная	
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Да, срок	06.11.18	09.11.18	4 дн	06.11.18	09.11.18	4 дн																																							ЗРР	02:00	Периодический профилактический контроль ПРД УПК-Ц 168 кГц ВЛ 220 кВ Хехцир – Вяземская с ПРМ УПК-Ц 168 кГц	Потеря реализации УВ «ОНХ1», «ОНХ3» на ПС 220 кВ Вяземская. ПС	с отключением		Исходная	

Начальник Службы электрических режимов _____ Л.Ю. Чаплыгина

Сухорукова Екатерина Александровна
(4212)38-05-44; 33-44.