

Выписка из сводного графика ремонта
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ на ноябрь 2022г.

Объект	Оборудование	Замечание время. Начало	Замечание время.	Замечание время.	Время ремонта.	Время ремонта.	Время ремонта.	Ноябрь 2022																														Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Состояние оборудования	Условия производства	Заключе не	Прочие примечания	Состояние завода	Группа
								Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср									
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ ИПБ – Старт с отпайкой на ПК КСК (С-102)	01.02.22	30.12.22	333 дн	01.02.22	30.12.22	333 дн																											ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки.	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на ночь	Исходная					
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайкой (С-97)	01.02.22	30.12.22	333 дн	01.02.22	30.12.22	333 дн																											ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки.	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на ночь	Исходная					
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Т – ИПБ с отпайкой на ПК Байкальская (С-98)	01.02.22	30.12.22	333 дн	01.02.22	30.12.22	333 дн																											ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки.	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на ночь	Исходная					
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ3 № 1 с отпайкой на ПК ГПВ-5 (С-117)	01.06.22	30.11.22	183 дн	01.06.22	30.11.22	183 дн																											ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки.	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на ночь	Исходная					
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ3 № 2 с отпайкой на ПК ГПВ-5 (С-118)	01.06.22	30.11.22	183 дн	01.06.22	30.11.22	183 дн																											ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки.	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на ночь	Исходная					
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Каргель – Селхино (С-99)	07.11.22	10.11.22	4 дн	01.11.22	04.11.22	4 дн																											КР	04:00	Замена полимерных изоляторов на сталекомпозитные.	с отключением		Да		Имененная					
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	01.11.22	04.11.22	4 дн	01.11.22	04.11.22	4 дн																											ЗРР	04:00	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Каргель-Селхино (С-99)	без отключения		Не задано	МДП в КС "Комсомольск" Рн= 450 МВт, при ПВВ +25 град.С и ниже, (сл.б). Для	Исходная					

Заместитель начальника Службы электрических режимов

А.В. Петрова

Сухорукова Екатерина Александровна
(4212) 38-05-44; 33-44.