

Загрузка трансформаторов напряжением - 110,35 кВ  
в контрольный день замеров 21 декабря 2016г. за контрольные часы

Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 19 часов, А					Коэфф. загрузки за 19ч, %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
ПЮЭС										
1	1	1Р	▲ 1	16,0				510		36,43
1	2	1Р	▼ 2	16,0				1200		85,71
1	3	2Р	T-1	40,0		57,9		700	400	28,83
1	4	2Р	T-2	40,0		85,8		830	800	42,72
1	5	А	T-1	40,5		86,8	0,0	1650		41,59
1	6	А	T-2	40,0		127,0	308,6	580		63,22
1	7	Академическая	T-1	6,3				460		79,58
1	8	Академическая	T-2	6,3				302		52,25
1	9	Амурская	T-1	25,0				575		26,28
1	10	Амурская	T-2	25,0				520		23,77
1	11	Бурун	T-1	40,0		50,3	0,0	955		25,03
1	12	Бурун	T-2	40,0		159,1	296,2	1265		79,25
1	13	Бурная	T-1	40,0		42,1	95,0	235		20,94
1	14	Бурная	T-2	40,0		61,7	126,7	420		30,72
1	15	ВТЭЦ-1	T-1	40,0		24,7	0,0	470		12,32
1	16	ВТЭЦ-1	T-2	40,0		76,6	65,0	1070		38,16
1	17	Голдобин	T-1	40,0		39,1	39,2	511		19,49
1	18	Голдобин	T-2	40,0		67,6	81,7	800		33,68
1	19	Голубинка	T-1	40,0		48,9	0,0	930		24,38
1	20	Голубинка	T-2	40,0		79,4	90,8	970		39,56
1	21	Горностай	T-1	25,0				119		5,44
1	22	Горностай	T-2	25,0				365		16,69
1	23	З	T-1	10,0				500		57,14
1	24	З	T-2	10,0				325		37,14
1	25	Загородная	T-1	40,0		76,8		830	630	38,27
1	26	Загородная	T-2	25,0		52,1		340	650	41,52
1	27	Залив	T-1	40,0		24,7	0,0	470		12,31
1	28	Залив	T-2	40,0		57,8	108,3	455		28,79
1	29	Инструментальная	T-1	10,0				620		67,66
1	30	Инструментальная	T-2	10,0				775		84,70
1	31	Ипподром	T-1	10,0				515		58,86
1	32	Котельная 2Р	T-5	10,0				350		38,13
1	33	КЭТ	T-1	3,2				0		0,00
1	34	КЭТ	T-2	5,6				170		33,14
1	35	КЭТ	T-3	5,6				190		37,04
1	36	Коммунальная	T-1	6,3				3		0,91
1	37	Коммунальная	T-2	6,3				14		4,23
1	38	Лазурная	T-1	4,0				170		46,45
1	39	Лазурная	T-2	4,0				130		35,52
1	40	Луговая	T-1	6,3				220		38,06
1	41	Луговая	T-2	4,0				155		42,35
1	42	Мингородок	T-1	25,0		41,1		230	550	32,71
1	43	Мингородок	T-2	25,0		59,2		735	390	47,18
1	44	Орлиная	T-1	40,0		35,4	93,3	118		17,62
1	45	Орлиная	T-2	40,0		80,0	232,5	140		39,85
1	46	Океан	T-1	6,3				170		30,85
1	47	Океан	T-2	6,3				0		0,00
1	48	Океанская	T-1	6,3				230		39,79
1	49	Океанская	T-2	6,3				385		66,72

Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 19 часов, А					Коэфф. загрузки за 19ч, %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
1	50	Океанариум	T-1	16,0				50		5,68
1	51	Океанариум *	T-2	16,0				-143		-16,25
1	52	Промузел	T-1	16,0				955		68,21
1	53	Промузел	T-2	16,0				822		58,71
1	54	Рыбный порт	T-1	10,0				235		25,64
1	55	Рыбный порт	T-2	10,0				490		53,47
1	56	Сахарный ключ	T-1	16,0				440		30,01
1	57	Сахарный ключ	T-2	16,0				420		28,65
1	58	Седанка	T-1	16,0				715		51,07
1	59	Седанка	T-2	16,0				500		35,71
1	60	Спутник	T-1	25,0		54,2	0,0	1030		43,20
1	61	Спутник	T-2	25,0		77,5	123,3	740		61,74
1	62	Стройиндустрия	T-1	25,0				630		55,00
1	63	Стройиндустрия	T-2	16,0				715		51,07
1	64	Телецентр	T-1	10,0				560		61,20
1	65	Телецентр	T-2	10,0				650		71,04
1	66	Улисс	T-1	25,0		78,9		910	590	62,91
1	67	Улисс	T-2	25,0		52,1		900	90	41,52
1	68	Ц	T-2	10,0				0		0,00
1	69	Ц	T-3	10,0				455		49,67
1	70	Ц	T-4	10,0				545		59,50
1	71	Чайка	T-1	16,0		89,4	172,5	675		111,37
1	72	Чайка	T-2	16,0		22,1	0,0	420		27,53
1	73	Чуркин	T-1	25,0				520		23,77
1	74	Чуркин	T-2	25,0				1015		46,39
1	75	Эгершельд	T-1	10,0				570		62,19
1	76	Эгершельд	T-2	10,0				630		68,75
2	77	Авангард	T-1	5,6				137		26,71
2	78	Авангард	T-2	5,6				0		0,00
2	79	Беневское	T-1	0,63				15		45,45
2	80	Беневское	T-2	0,63				0		0,00
2	81	Горная	T-1	10,0				285		32,57
2	82	Горная	T-2	10,0				0		0,00
2	83	Лазо	T-1	1,6				45		51,14
2	84	Лазо	T-2	1,6				70		79,55
2	85	Новицкое	T-1	10,0				0		0,00
2	86	Новицкое	T-2	10,0				320		36,57
2	87	Партизан	T-1	16,0				990		70,71
2	88	Партизан	T-2	16,0				600		42,86
2	89	Преображение	T-1	6,3				0		0,00
2	90	Преображение	T-2	7,5				220		55,84
2	91	Северная	T1,T1A	6,4				155		26,45
2	92	Северная	T-2	5,6				145		28,27
2	93	Сергеевка	T-1	6,3				185		32,01
2	94	Сергеевка	T-2	6,3				0		0,00
2	95	Сокольчи	T-1	2,5				62		47,33
2	96	Сокольчи	T-2	2,5				0		0,00
2	97	Солнечная	T-1	0,1			0,11			6,93
2	98	Тайфун	T-1	10,0		3,9	0,0	43		7,79
2	99	Тайфун	T-2	10,0		26,0	83,1	0		51,70
2	100	Химфармзавод	T-1	10,0				0		0,00
2	101	Химфармзавод	T-2	10,0				150		17,14
2	102	Южная	T-1	10,0				0		0,00
2	103	Южная	T-2	10,0				75		8,18

Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 19 часов, А					Коэфф. загрузки за 19ч, %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
3	104	Артемовская	T-1	16,0				860		58,65
3	105	Артемовская	T-2	16,0				930		63,42
3	106	Береговая-1	T-1	20,0				570		32,59
3	107	Береговая-1	T-2	20,0				235		13,44
3	108	Васильки	T-1	0,63				0,0		0,00
3	109	Верхняя	T-1	4,0				75		20,49
3	110	Верхняя	T-2	4,0				80		21,82
3	111	Давыдовка	T-1	25,0		88,9	284,5	0		70,84
3	112	Давыдовка	T-2	25,0		18,8	0,0	358		15,01
3	113	ДЕ-ФРИЗ	T-1	10,0				180		20,58
3	114	ДЕ-ФРИЗ	T-2	10,0				0		0,00
3	115	Депо	T-1	1,8				0		0,00
3	116	Депо	T-2	3,2				220		75,09
3	117	Заводская	T-1	6,3				210		36,33
3	118	Заводская	T-2	6,3				95		16,44
3	119	Западная	T-1	40,0		154,6	295,8	1180		76,97
3	120	Западная	T-2	40,0		95,1	218,3	510		47,35
3	121	Казармы	T-1	10,0				65		12,38
3	122	Казармы	T-2	10,0				90		17,14
3	123	Кипарисово	T-1	6,3				115		34,74
3	124	Кролевцы	T-1	25,0		59,7	137,2	320		47,58
3	125	Кролевцы	T-2	25,0		31,8	0,0	605		25,37
3	126	Многоудобное	T-1	2,5				0		0,00
3	127	Многоудобное	T-2	2,5				110		48,03
3	128	Муравейка	T-1	16,0				245		17,51
3	129	Муравейка	T-2	16,0				160		11,44
3	130	Надеждинская	T-1	16,0				870		59,51
3	131	Надеждинская	T-2	16,0				960		65,66
3	132	Насосная-2	T-1	1,6				17,4		11,87
3	133	Новороссия	T-1	2,5				65		28,32
3	134	Новый мир	T-1	6,3				0		0,00
3	135	Новый мир	T-2	6,3				110		33,26
3	136	Оленевод	T-1	2,5				0		0,00
3	137	Оленевод	T-2	1,6				30		35,71
3	138	Песчаная	T-1	6,3				0		0,00
3	139	Песчаная	T-2	10,0				26		4,95
3	140	Подъяпольск	T-1	6,3				0		0,00
3	141	Подъяпольск	T-2	6,3				120		36,25
3	142	Птицефабрика	T-1	6,3				195		33,74
3	143	Птицефабрика	T-2	6,3				200		34,60
3	144	Пушкинская	T-1	16,0		0,5	0,0	5,5		0,62
3	145	Пушкинская	T-2	16,0		0,2	0,0	2,5		0,28
3	146	Раздольное-1	T-1	16,0				307		36,55
3	147	Раздольное-2	T-1	16,0				45		5,36
3	148	Силикатная	T-1	6,3				0		0,00
3	149	Силикатная	T-2	6,3				125		37,76
3	150	Соловей ключ	T-1	4,0				288		78,69
3	151	Соловей ключ	T-2	4,0				152		41,53
3	152	Суражевка	T-1	4,0				130		35,42
3	153	Суражевка	T-2	4,0				220		60,01
3	154	Тавричанка	T-1	5,6				205		39,96
3	155	Тавричанка	T-2	5,6				405		78,95
3	156	Тереховка	T-1	6,3				0		0,00
3	157	Тереховка	T-2	6,3				70		21,16
3	158	Трикоотажная	T-1	10,0				0		0,00

Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 19 часов, А					Коэфф. загрузки за 19ч, %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
3	159	Трикоотажная	T-2	10,0				620		67,65
3	160	Топаз	T-1	16,0				410		29,29
3	161	Топаз	T-2	10,0				0		0,00
3	162	Угловая	T-1	16,0				925		63,10
3	163	Угловая	T-2	16,0				545		37,18
3	164	Факел	T-1	10,0		23,6	30,0	40		46,98
3	165	Факел	T-2	10,0		25,3	20,0	20		50,35
3	166	Шахтовая	T-1	10,0				390		42,53
3	167	Шахтовая	T-2	10,0				590		64,38
3	168	Шкот.водозабор	T-1	5,6				0		0,00
3	169	Шкот.водозабор	T-2	5,6				5		0,97
3	170	Шкотово	T-1	6,3				0		0,00
3	171	Шкотово	T-2	6,3				330		57,09
3	172	Шахта-7	T-1	16,0				980		70,00
3	173	Шахта-7	T-2	16,0				840		60,00
3	174	Штыково	T-1	16,0		17,4	0,0	330		21,63
3	175	Штыково	T-2	16,0		25,8	0,0	490		32,12
3	176	Шмидтовка	T-1	2,5				50		21,83
3	177	Шмидтовка	T-2	2,5				87		37,99
4	178	Безверхово	T-1	4,0				65		29,55
4	179	Барабаш	T-1	6,3		11,5	0,0	127		34,88
4	180	Барабаш	T-2	6,3		18,5	41,2	70		61,38
4	181	Гвоздево	T-1	1,6				38		44,86
4	182	Занадворовка	T-1	1,0				55		103,77
4	183	Занадворовка	T-2	1,0				0		0,00
4	184	Краскино	T-1	10,0		6,5	0,0	72		13,04
4	185	Краскино	T-2	10,0		38,9	97,5	93		77,55
4	186	Посьет	T-1	4,0				100		45,45
4	187	Посьет	T-2	4,0				145		65,91
4	188	Приморская	T-1	1,8				0		0,00
4	189	Приморская	T-2	4,0				85		38,64
4	190	Славянка	T-1	16,0		47,4	19,3	455		59,01
4	191	Славянка	T-2	16,0		40,2	0,0	442		50,04
4	192	Троица	T-1	6,3		0,0		0		0,00
4	193	Троица	T-2	10,0		32,7		360		65,19
4	194	Хасанская	T-1	2,5				10		7,27
6	195	Астафьева	T-1	3,2				135		46,08
6	196	Астафьева	T-2	3,2				110		37,54
6	197	Бархатная	T-1	10,0				270		29,48
6	198	Бархатная	T-2	10,0				330		35,99
6	199	Владими́ро-Алекса́н	T-1	6,3				325		56,23
6	200	Владими́ро-Алекса́н	T-2	6,3				375		64,88
6	201	Волчанец	T-1	16,0		32,2	53,3	295		40,09
6	202	Волчанец	T-2	16,0		11,8	12,5	150		14,70
6	203	Гайдамак	T-1	6,3				505		87,37
6	204	Гайдамак	T-2	6,3				320		55,36
6	205	Голубовка	T-1	16,0		18,6		354		23,20
6	206	Голубовка	T-2	16,0		26,3		500		32,77
6	207	Екатериновка	T-1	16,0		33,8	54,2	320		42,05
6	208	Екатериновка	T-2	16,0		40,8	73,3	340		50,82
6	209	ЖБФ	T-1	10,0				0		0,00
6	210	ЖБФ	T-2	10,0				130		14,86
6	211	Находка	T-1	40,0		54,5	85,0	530		27,09
6	212	Находка	T-2	40,5		155,7	274,3	1330		74,58

Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 19 часов, А					Коэфф. загрузки за 19ч, %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
6	213	НСРЗ	T-1	16,0		16,6		315		20,65
6	214	НСРЗ	T-2	16,0		33,7		640		41,95
6	215	Парус	T-1	10,0			56,7	340		37,12
6	216	Парус	T-2	10,0			60,8	365		39,85
6	217	Рыбники	T-1	10,0				390		44,57
6	218	Рыбники	T-2	10,0				561		61,22
6	219	Связь	T-1	4,0				75		20,46
6	220	Связь	T-2	4,0				120		32,73
6	221	Соленое озеро	T-1	16,0				655		44,68
6	222	Соленое озеро	T-2	16,0				440		30,01
6	223	УАМР	T-1	6,3				55		9,52
6	224	УАМР	T-2	6,3				50		8,65
6	225	Учебная	T-1	16,0		34,5		655		42,93
6	226	Учебная	T-2	16,0		42,9		815		53,42
ПЗЭС										
	1	Восток	T-1	16,0		47,25		900		58,84
	2	Восток	T-2	16,0		0		0		0,00
	3	Игнатьевка	T-1	6,3		9,263	20	38		29,31
	4	Игнатьевка	T-2	6,3		0	0	0		0,00
	5	Лучегорск	T-1	10,0		18,57	10	185		36,99
	6	Лучегорск	T-2	10,0		24,68	0	282		49,15
	7	Надаровская	T-1	16,0		13,5	25	120		16,81
	8	Надаровская	T-2	16,0		0	0	0		0,00
	9	Насосная	T-1	6,3		8,5		170		16,93
	10	Насосная	T-2	6,3		0,01		0,2		0,02
	11	Новопокровка	T-1	6,3		19,12	1	215		60,51
	12	Новопокровка	T-2	6,3		0	0	0		0,00
	13	Разрез	T-1	16,0		3,358		65		3,98
	14	Разрез	T-2	16,0		2,975		35		3,45
	15	Рощино	T-1	10,0		17,08	2	190		34,02
	16	Рощино	T-2	10,0		0	0	0		0,00
	17	Глубинная	T-1	2,5		1,413		16		10,79
	18	Глубинная	T-2	2,5		0		0		0,00
	19	Александровка	T-1	1,6				37		42,05
	20	Веденка	T-1	2,5				53		40,40
	21	Верхний Перевал	T-1	1,0				29		52,73
	22	Вишнёвка	T-1	4,0				57		27,14
	23	Вишнёвка	T-2	4,0				0		0,00
	24	Водозабор	T-1	1,0				5		5,68
	25	Губерово	T-1	4,0				56		26,67
	26	Губерово	T-2	4,0				0		0,00
	27	Евгеньевка	T-1	4,0				109		51,90
	28	Заря	T-1	2,5				61		46,49
	29	Заря	T-2	4,0				0		0,00
	30	К. Кут	T-1	2,5				0		0,00
	31	К. Кут	T-2	4,0				119		56,67
	32	Крыловка	T-1	1,6				14		15,91
	33	Крыловка	T-2	1,6				0		0,00
	34	Лазо	T-1	6,3				35		10,58
	35	Лазо	T-2	6,3				0		0,00
	36	ЛДК	T-1	10,0				450		49,13
	37	ЛДК	T-2	6,3				0		0,00
	38	Луговая	T-1	1,6				42		47,73
	39	Луговая	T-2	1,6				0		0,00

Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 19 часов, А					Коэфф. загрузки за 19ч, %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
	40	Лукьяновка	T-1	1,0				0		0,00
	41	Лукьяновка	T-2	1,0				1		1,82
	42	Малиново	T-1	1,6				38,09		43,28
	43	Марьяновка	T-1	2,5				7,148		5,39
	44	Марьяновка	T-2	2,5				0		0,00
	45	Новорусановка	T-1	1,6				12		13,64
	46	Новорусановка	T-2	2,5				0		0,00
	47	Новосельская	T-1	2,5				0		0,00
	48	Новосельская	T-2	0,1				0		0,00
	49	Новосельская	T-4	1,6				35		39,77
	50	Новотроицкое	T-1	1,0				6		10,91
	51	Пантелеймоновка	T-1	4,0				0		0,00
	52	Пантелеймоновка	T-2	4,0				53		25,24
	53	Пожарская	T-1	2,5				19		13,82
	54	Пожарская	T-2	1,6				0		0,00
	55	П-Фёдоровка	T-1	4,0				0		0,00
	56	П-Фёдоровка	T-2	2,5				35		25,45
	57	Ракитное	T-1	2,5				63		45,82
	58	Рождественка	T-2	2,5				14,04		10,21
	59	Руновка	T-1	4,0				15,4		7,33
	60	Руновка	T-2	4,0				0		0,00
	61	Сташевка	T-1	1,6				21		23,86
	62	Сташевка	T-2	1,6				0		0,00
	63	Тихменево	T-1	1,6				11,56		13,14
	64	Уссури	T-1	10,0				190		36,19
	65	Уссури	T-2	10,0				0		0,00
	66	Хвалынка	T-1	4,0				115		54,76
	67	Хвалынка	T-2	4,0				0		0,00
	68	Чкаловка	T-1	4,0				62		29,52
	69	Чкаловка	T-2	4,0				72		34,29
	70	Шмаковка	T-1	6,3				169		51,12
	71	Шмаковка	T-2	6,3				0		0,00
	72	Измайлиха	T-1	2,5				0		0,00
	73	Измайлиха	T-2	2,5				0,28		0,21
ПСЭС										
	1	Чугуевка	AT-1	60						0,00
	2	Чугуевка	T-1	10		40,2	31,2	336		80,08
	3	Чугуевка	T-2	10		40,2	30	336		80,08
	4	Арсеньев-1	T-1	31,5		45	145			27,78
	5	Арсеньев-1	T-2	40		113	240	650		56,22
	6	Молодёжная	T-1	16		58	100	500		72,50
	7	Молодёжная	T-2	16		58	50	800		72,50
	8	Плавзавод	T-1	10						0,00
	9	Плавзавод	T-2	10		21	42	156		41,83
	10	Плавзавод	T-3	1,6				48		54,55
	11	Богополь	T-1	6,3						0,00
	12	Богополь	T-2	2,5				18		13,74
	13	Николаевка	T-1	25				250		11,42
	14	Николаевка	T-2	25						0,00
	15	Ольга	T-1	10						0,00
	16	Ольга	T-2	6,3				185		55,89
	17	Пластун	T-1	10				310		59,05
	18	Пластун	T-2	16						0,00
	19	Р	T-1	6,3				65		11,80

Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 19 часов, А					Коэфф. загрузки за 19ч, %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
	20	Р	Т-2	6,3						0,00
	21	Тимофеевка	Т-1	2,5						0,00
	22	Тимофеевка	Т-2	6,3				80		14,55
	23	Черемшаны	Т-1	7,5				105		16,01
	24	Андреевка	Т-1	1,6						0,00
	25	Андреевка	Т-2	1,6				37		44,05
	26	Анучино	Т-1	6,3						0,00
	27	Анучино	Т-2	6,3				210		63,44
	28	Бреевка	Т-1	1,6				21		23,86
	29	Бреевка	Т-2	1,6						0,00
	30	Варфоломеев	Т-1	4				98		44,55
	31	Варфоломеев	Т-2	4						0,00
	32	В-2	Т-1	2,5						0,00
	33	В-3	Т-2	2,5				66		28,82
	34	Город	Т-1	16						0,00
	35	Город	Т-2	16				1100		75,03
	36	Гражданка	Т-1	1,6						0,00
	37	Гражданка	Т-2	1,6				61		69,32
	38	Д	Т-1	16				710		48,56
	39	Д	Т-2	16				500		34,20
	40	Кавалерово	Т-1	10				350		38,21
	41	Кавалерово	Т-2	10				510		55,68
	42	Краснореченск	Т-1	4				90		24,59
	43	Краснореченск	Т-2	5,6						0,00
	44	Крутая	Т-1	1				13,6		14,78
	45	Крутая	Т-2	1						0,00
	46	Лесная	Т-1	1				31		33,70
	47	Лесная	Т-2	2,5						0,00
	48	Милоградово	Т-1	4				103		46,82
	49	Новосысовка	Т-1	6,3						0,00
	50	Новосысовка	Т-2	6,3				265		45,85
	51	Промбаза	Т-1	4						0,00
	52	Промбаза	Т-2	2,5				9,6		4,19
	53	Самарка	Т-1	1				35		63,64
	54	Самарка	Т-2	1,6						0,00
	55	Сержантово	Т-1	6,3				82		14,88
	56	Сержантово	Т-2	6,3						0,00
	57	Соколовка	Т-1	1,6				9		10,23
	58	Соколовка	Т-2	1,6						0,00
	59	Тайга	Т-1	4				100		28,57
	60	Уборка	Т-1	1,6				56		63,64
	61	Уборка	Т-2	1,6				60		68,18
	62	Фабричная-1	Т-1	5,6						0,00
	63	Фабричная-1	Т-2	5,6				31		6,04
	64	Фабричная-2	Т-1	5,6				140,8		27,45
	65	Фабричная-2	Т-2	6,3						0,00
	66	Фадеево	Т-1	1,6						0,00
	67	Фадеево	Т-2	1,6				20		22,73
	68	Хрустальная	Т-1	1,8						0,00
	69	Хрустальная	Т-2	1,8				24		14,55
	70	Центральная	Т-1	1,6				70		47,95
	71	Центральная	Т-2	1,8						0,00
	72	Чернышевка	Т-1	4				150		68,18
	73	Чернышевка	Т-2	6,3						0,00

Учас- ток	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе- р тр- ра	Установле- нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 19 часов, А					Коэфф. загрузки за 19ч, %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
	74	Яблоновка	T-1	1,6						0,00
	75	Яблоновка	T-2	1,6				26		29,55
	76	Яковлевка	T-1	4						0,00
	77	Яковлевка	T-2	4				167		<b>79,52</b>
	78	Л	T-1	0,1				40		27,78
	79	Октябрьская	T-1	0,63				240		25,26
	80	Извилинка	T-1	0,1				8		5,56
ПЦЭС										
	1	Вадимовка	T-1	16,0				8		0,95
	2	Вадимовка	T-2	6,3				10		2,89
	3	Гранит	T-1	16,0				948		<b>67,71</b>
	4	Гранит	T-2	16,0				586		41,86
	5	Дмитриевка	T-1	10,0				7		1,33
	6	Дмитриевка	T-2	7,5				52		13,20
	7	ЖБИ-130	T-1	10,0		1		19		2,17
	8	ЖБИ-130	T-2	6,3		6		128		22,55
	9	З	T-1	10,0				240		27,43
	10	З	T-2	10,0				360		41,14
	11	Ивановка	T-1	6,3				0		0,00
	12	Камень-Рыболов	T-1	16,0		57	78	343		<b>70,98</b>
	13	Камень-Рыболов	T-2	16,0		27	20	224		33,62
	14	Кожзавод	T-1	40,0		50		513	431	24,95
	15	Кожзавод	T-2	31,5		31	69	117	59	19,62
	16	Липовцы	T-1	25,0		100	315			<b>56,92</b>
	17	Липовцы	T-2	16,0		30	55	465		37,36
	18	Липовцы	T-3	10,0		0	0	0		0,00
	19	ЛРЗ	T-1	16,0				940		<b>67,14</b>
	20	ЛРЗ	T-2	16,0				485		34,64
	21	М	T-1	7,5		28	18	250		37,23
	22	М	T-2	10,0		28		325		<b>55,78</b>
	23	М	T-3	7,5		0	0	0		0,00
	24	Междуречье	T-1	6,3				400		<b>72,60</b>
	25	Междуречье	T-2	10,0				410		46,86
	26	Михайловка	T-1	7,5		25	7	458		<b>69,83</b>
	27	Мучная	T-1	10,0				106		20,19
	28	Мучная	T-2	10,0				79		15,05
	29	Ново-Никольск	T-2	16,0		76	180	370		<b>94,65</b>
	30	Павловка-1	T-1	10,0		20		340		38,10
	31	Павловка-1	T-2	10,0		40	130	10		<b>76,19</b>
	32	Павловка-2	T-1	16,0		35	65	100		43,59
	33	Павловка-2	T-2	16,0		15	10	1		18,68
	34	Петровичи	T-1	10,0		5	15			9,96
	35	Петровичи	T-2	10,0		1		15		1,99
	36	Полевая	T-1	16,0		7	13	2		8,72
	37	Полевая	T-2	16,0		12	9	180		14,94
	38	Полевая	T-3	16,0		50	210	76		<b>62,27</b>
	39	Приозерная	T-1	6,3				42		0,00
	40	Приозерная	T-2	6,3				20		5,78
	41	Промышленная	T-1	16,0		16		195		23,16
	42	Промышленная	T-2	10,0		7		81		15,43
	43	Реттиховка	T-1	5,6		4,5		84		16,36
	44	Реттиховка	T-2	7,5		0		0		0,00
	45	Студгородок	T-2	16,0				250		17,86
	46	УКФ	T-1	25,0				200		17,45

Учас- ток	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе- р тр- ра	Установле- нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 19 часов, А					Коэфф. загрузки за 19ч, %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
	47	УКФ	T-2	25,0				280		24,43
	48	Уссурийск-1	T-1	31,5		70		1150		44,25
	49	Уссурийск-1	T-2	40,0		100	290			49,90
	50	Хороль	T-1	25,0		26,5	31	194		21,12
	51	Хороль	T-2	20,0		36,5		410		35,40
	52	Черниговка	T-1	10,0				67		12,76
	53	Черниговка	T-2	10,0				153		29,14
	54	Ярославка	T-1	31,5		11	8	5	165	6,95
	55	Ярославка	T-2	31,5		20		300	120	12,64
	1	Алексее-Никольск	T-1	2,5			15	53		40,40
	2	Алексее-Никольск	T-2	4,0				0		0,00
	3	Астраханка	T-1	10,0				1		0,11
	4	Астраханка	T-2	0,6			1	1		0,11
	5	Астраханка	T-3	1,6				1		0,04
	6	Баневур	T-1	2,5				81		58,91
	7	Баневур	T-2	2,5				53		40,33
	8	Барановский полигон	T-1	6,3				90		15,60
	9	Барановский полигон	T-2	4,0				275		74,97
	10	Богуславка	T-1	1,0			3	10		19,01
	11	Богуславка	T-2	1,0			3	11		20,91
	12	Б-Оренбургская	T-2	10,0			11	45		8,57
	13	Б-Оренбургская	T-1	4,0			40	140		66,67
	14	Борисовка	T-1	2,5			15	50		36,36
	15	Борисовка	T-2	2,5			14	48		34,91
	16	Владими́ро-Петро́вк	T-1	2,5			12	43		32,77
	17	Водозабор	T-1	3,2				2		1,14
	18	Дружба	T-1	4,0			78	244		66,67
	19	Дружба	T-2	4,0			23	77		21,00
	20	Жариково	T-1	3,2			8	29		16,48
	21	Жариково	T-2	3,2			5	18		10,24
	22	Ивановка	T-2	4,0			54	190		86,36
	23	Известковая	T-1	4,0			200			0,00
	24	Известковая	T-2	4,0			180			0,00
	25	Ильинка	T-1	4,0				140		66,67
	26	Ильинка	T-2	4,0				0		0,00
	27	Карьерная -1	T-1	6,3				0		0,00
	28	Карьерная -1	T-2	6,3			18	100		17,30
	29	Коммунар	T-1	5,6			38	211		41,07
	30	Коммунар	T-2	4,0			16	88		23,98
	31	Корсаковка	T-1	4,0			27	90		40,91
	32	Корсаковка	T-2	3,2			9	32		18,20
	33	Луговая-насосная	T-1	4,0			0	0		0,00
	34	Луговая-насосная	T-2	0,3			2	1,7		0,48
	35	Мельгуновка	T-1	4,0				0,9		0,25
	36	Мельгуновка	T-2	2,5				29		21,17
	37	Мелькомбинат	T-1	6,3				136		23,57
	38	Мелькомбинат	T-2	6,3				168		29,12
	39	Михайловка	T-2	10,0				138		15,06
	40	Молокозавод	T-1	16,0			75	530		36,91
	41	Молокозавод	T-2	16,0			100	245		17,06
	42	Морозовка	T-1	4,0				15		4,09
	43	Морозовка	T-2	0,1				1,3		0,91
	44	Новогеоргиевка	T-1	4,0			40	82		37,27
	45	Новогеоргиевка	T-2	4,0			3	17		7,73

Уч ас то к	№ п/п	Наименование ПС	Дисп. номе р тр- ра	Установле нная мощность, МВА	Ток нагрузки за 19 часов, А					Коэфф. загрузки за 19ч, %
					I <sub>220</sub>	I <sub>110</sub>	I <sub>35</sub>	I <sub>6/10</sub>	I <sub>6/10</sub>	
	46	Новодевица	T-1	2,5			11	40		29,09
	47	Новодевица	T-2	4,0			7	24		10,91
	48	Новокачаловка	T-1	4,0				52,2		23,73
	49	Новокачаловка	T-2	4,0				42,1		19,14
	50	Ново-Никольск	T-1	10,0			52	310		35,43
	51	Новоселище	T-1	4,0			11	35		15,91
	52	Озерная Падь	T-1	2,5			0	0		0,00
	53	Озерная Падь	T-2	2,5			3	19		8,30
	54	Орбита	T-1	4,0				38		17,27
	55	Орбита	T-2	4,0				30		13,64
	56	Осиновка	T-1	2,5			17	60		43,64
	57	Осиновка	T-2	2,5			15	53		38,55
	58	Петровичи	T-3	6,3				0		0,00
	59	Петровичи-насосная	T-1	10,0				0		0,00
	60	Петровичи-насосная	T-2	0,3			1	0,4		0,11
	61	Платоновка	T-1	10,0				0		0,00
	62	Платоновка	T-2	0,6				1		0,11
	63	Пограничная	T-1	6,3			22	79		22,83
	64	Пограничная	T-2	10,0			90	308		<b>56,10</b>
	65	Покровка	T-1	10,0			75	50	180	43,81
	66	Покровка	T-2	10,0			110	180	190	<b>67,27</b>
	67	Раковка	T-1	6,3				65		11,27
	68	Раковка	T-2	6,3				140,8		24,40
	69	Речная	T-1	3,2			0	0		0,00
	70	Речная	T-2	2,4			16	90		40,91
	71	Родина	T-1	2,5				22		16,79
	72	Родина	T-2	4,0				36		17,14
	73	Россия	T-1	4,0			8	30		14,29
	74	Россия	T-2	4,0			16	58		27,62
	75	Рыбхоз	T-1	0,6				1		0,12
	76	Сахкомбинат	T-1	16,0				0		0,00
	77	Сахкомбинат	T-2	4,0				36		9,81
	78	Сиваковка	T-1	1,6			11	50		<b>56,82</b>
	79	Сиваковка-насосная	T-1	10,0				0		0,00
	80	Сиваковка-насосная	T-2	1,0				0,17		0,01
	81	Студгородок	T-1	10,0				270		29,48
	82	Тимирязевка	T-1	4,0				93		44,29
	83	Тимирязевка	T-2	6,3				110		31,79
	84	Турий Рог	T-1	1,6				4		4,76
	85	Турий Рог	T-2	1,6				23		27,38
	86	УМЗ	T-1	7,5				415		<b>63,26</b>
	87	УМЗ	T-2	16,0				250		17,85