

Т А Б Л И Ц А
 максимальной загрузки трансформаторов ЮЯЭС
 в день контрольных замеров 19 декабря 2018 г.

Оперативный № ПС	Оперативный № тр-ра	Сном.. МВА	Снагр., Мва			К загр., %	Примечание
			220 кВ	110 кВ	35 кВ		
ПС 1 "Н.Куранах"	1АТ	63.0	40.78			64.74	
	2АТ	63.0	40.77		4.12	64.72	
	3Т	10.0			4.95	49.49	
	4Т	10.0			4.95	49.49	
ПС 2 "Лебединый"	1Т	16.0		5.02	0.00	31.39	
	2Т	16.0		5.02	3.55	31.39	
ПС 3 "Б.Гора"	1Т	1.0			0.47	47.43	
ПС 4 "Ленинский"	1Т	2.5			1.31	52.50	
ПС 5 "Алдан"	1Т	16.0		7.02	0.00	43.88	
	2Т	16.0		9.83	0.00	61.45	
ПС 6 "Восточная"	1Т	6.3			2.40	38.05	
	2Т	6.3			2.40	38.16	
ПС 7 "МПС"	1Т	4.0			2.43	60.82	В резерве
	2Т	4.0			0.00	0.00	
ПС 8 "В.Куранах"	1Т	16.0		4.28	4.01	26.78	
	2Т	10.0		0.85	0.00	8.54	
ПС 10 "Водозабор"	1Т	2.5			0.52	21.00	В резерве
	2Т	2.5			0.00	0.00	
ПС 12 "Укулан"	1Т	6.3			0.00	0.00	В резерве
	2Т	6.3			0.69	10.99	
	3Т	6.3			2.47	39.25	
ПС 14 "Хатыстыр"	1Т	1.6			0.00	0.00	В резерве
	2Т	1.6			0.36	22.75	
ПС 16 "Юхта"	1Т	6.3		0.00	0.00	0.00	
ПС 17 "Эл.котельная"	1Т	4.0			0.00	0.00	В резерве
	2Т	6.3			1.53	24.35	
ПС 18 "ЗИФ"	1Т	16.0		9.97		62.30	
	2Т	16.0		6.23		38.94	
ПС 20 "Якокут"	1Т	1.0			0.10	10.00	
ПС 21 "Якокит"	1Т	2.5			0.23	9.23	
ПС 23 "Ыллымах"	1Т	1.0			0.36	36.40	
ПС 25 "Алексеевск"	1Т	1.6			1.15	71.74	В резерве
	2Т	1.6			0.00	0.00	
ПС 26 Безымянка	1Т	6.3		0.00		0.00	В резерве
	2Т	6.3		0.15		2.36	
ПС 33 "ТДЭС"	1Т	16.0		8.13	8.13	50.79	В резерве
	2Т	7.5		0.00		0.00	
ПС 35 "Левобережная"	1Т	2.5			1.37	54.77	В резерве
	2Т	2.5			0.00	0.00	
ПС 35 РГБ Укулан	1Т	1.6			1.52	95.20	
ПС 36 "М.Нимныр"	1Т	2.5		0.21		8.42	
ПС 37 "Б.Нимныр"	1Т	2.5		0.55		21.88	
ПС 38 "Угольная"	1Т	16.0		0.52		3.28	
	2Т	16.0		0.00		0.00	
ПС 39 "Хатыми"	1Т	6.3		0.70		11.04	
ПС 11 "Аэропорт"	1Т	2.5		1.21	1.21	48.33	
	2Т	2.5		0.04	0.04	1.57	
	3Т	1.6		0.20	0.20	12.52	
ПС 40 "Обогат.фаб."	1Т	40.0		22.42		56.05	
	2Т	40.0		14.96		37.39	
	3Т	40.0		6.47		16.18	
ПС 41 "Беркамит"	1Т	10.0		1.90		19.04	В резерве
	2Т	10.0		0.00		0.00	
ПС 42 "Городская"	1Т	16.0		2.63		16.44	
	2Т	16.0		5.79		36.21	
ПС 43 "Гранитная"	1Т	6.3		0.13		2.01	
ПС 44 "ЛДЗ"	1Т	16.0		0.45	0.45	2.80	
	2Т	16.0		1.04	1.04	6.53	
ПС 45 "Сер.бор"	1Т	16.0		2.12		13.24	В резерве
	2Т	16.0		0.00		0.00	

ПС 47 "СХК"	1Т	16.0		1.58		9.88	В резерве
	2Т	16.0		0.00		0.00	
ПС 49 УВД	1Т	16.0		3.93		24.55	
	2Т	16.0		3.50		21.86	
ПС 50 "РМЗ"	1Т	40.0		1.84		4.61	
	2Т	40.0		0.00		0.00	
ПС 51 "ХПВ"	1Т	1.6		0.13	0.13	7.91	
	2Т	1.6		0.10	0.10	6.25	
ПС 52 "Денисовская"	1Т	10.0		0.01		0.10	В резерве
	2Т	10.0		0.00		0.00	
ПС 53 "Дежневская"	1Т	16		8.31		51.97	
	2Т	16		2.42		15.14	
ПС 54 "Инаглинская"	1Т	16		1.37		8.56	
	2Т	16		0.50		3.10	
ПС 64 Рябиновая	1Т	6.3		2.84		45.13	
	2Т	6.3		3.72		59.03	