

**Отчет о работе АОПО по ПЭС "04" август 2022 года 17:15
(Работа АОПО на Артемовской ТЭЦ по ВЛ 110кВ АТЭЦ-Смоляниново/т)**

N п/п	Наименование подстанции	Присоединения (фидера, линии)	Работа устройства АОПО						Примечание	
			отработало	МВт	недоотпуск, кВтч	не отработало	МВт	время отключения		время включения
СП ПЮЭС										
1	Береговая-1	Ф-2	да	0,10	81,7			17:15	18:04	от КУ
2	Береговая-1	Ф-4	да	0,00	0,0			17:15	18:04	от КУ
3	Береговая-1	Ф-8	да	0,50	408,3			17:15	18:04	от КУ
4	Береговая-1	Ф-12	да	0,20	163,3			17:15	18:04	от КУ
5	Береговая-1	Ф-14	да	1,00	816,7			17:15	18:04	от КУ
6	Береговая-1	Ф-15	да	1,30	1061,7			17:15	18:04	от КУ
7	Береговая-1	Ф-16	да	0,60	490,0			17:15	18:04	от КУ
8	Береговая-1	Ф-17								ремонт
9	Береговая-1	Ф-18	да	0,10	81,7			17:15	18:04	от КУ
10	Береговая-1	Ф-22								ремонт
11	Береговая-1	Ф-24								ремонт
12	Береговая-1	Ф-40	да	0,00	0,0			17:15	18:04	от КУ
13	Береговая-1	Ф-42	да	0,80	653,3			17:15	18:04	от КУ
14	Береговая-1	Ф-43								не заведен
15	Береговая-1	Ф-44								ремонт
16	Береговая-1	Ф-45	да	0,00	0,0			17:15	18:04	от КУ
17	Береговая-1	Ф-46								ремонт
18	Береговая-1	Ф-47	да	0,80	653,3			17:15	18:04	от КУ
19	Береговая-1	Ф-48	да	0,10	81,7			17:15	18:04	от КУ
20	Береговая-1	Ф-50								ремонт
итого по фид.				5,50	4491,67	0,00	0,00			
1	Садовая	Ф-4	да	0,03	9,0			17:15	17:33	от КУ
2	Садовая	Ф-5	да	0,00	0,0			17:15	17:33	от КУ
3	Садовая	Ф-13	да	0,00	0,0			17:15	17:33	от КУ
4	Садовая	Ф-20	да	0,03	37,5			17:15	18:30	ОП
5	Садовая	Ф-25	да	0,03	9,0			17:15	17:33	от КУ
6	Садовая	Ф-28	да	0,00	0,0			17:15	17:33	от КУ
7	Садовая	Ф-30	да	0,40	120,0			17:15	17:33	от КУ
итого по фид.				0,49	175,50					
итого по ПЭС				5,99	4667,17		0,00			

Отключено 5610 человек, 78 ТП

Примечание: Всего 27 фидера 6 кВ: отключилось 20 фидеров, 6 фидеров в ремонте, 1 фидер не заведен

Примечание: КУ (КДУ) - ключ дистанционного управления;
АОПО - автоматика ограничения перегруза оборудования.
ОП -оперативный персонал.

Заместитель главного инженера по управлению сетями

Е.В.Завьялов