

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель директора -  
Главный диспетчер  
Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ  
И.О. Баканов  
«       »       2018 г.

Выписка из СВОДНОГО ГРАФИКА  
ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на май 2018 г.

Объект	Оборудование	Учтенная в годном графике	Месячный. Запланированное время. Начало	Месячный. Запланированное время. Конец	Месячный. Запланированное время. Начало	Месячный. Запланированное время. Конец	Месячный. Запланированное время. Начало	Месячный. Запланированное время. Конец	Месячный. Запланированное время. Начало	Месячный. Запланированное время. Конец	Май 2018																															Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки
											Вт 01	Ср 02	Чт 03	Пт 04	Сб 05	Вс 06	Пн 07	Вт 08	Ср 09	Чт 10	Пт 11	Сб 12	Вс 13	Пн 14	Вт 15	Ср 16	Чт 17	Пт 18	Сб 19	Вс 20	Пн 21	Вт 22	Ср 23	Чт 24	Пт 25	Сб 26	Вс 27	Пн 28	Вт 29	Ср 30	Чт 31						
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехир 2 1 цепь с оттайками на ПС Кинзе-Волконка (Л-223)	Нет	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн																											ЭРР	01:00	Установка шунтов ВОЛС	без отключения ЛЭП, вывод АПВ с ежедневных вводов по окончании работ		Исходная							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Лондоко – Ургал с оттайками (Л-281)	Да	21.05.18	25.05.18	5 дн	21.05.18	25.05.18	5 дн																											ЭРР	1	Тупиковое питание линии со стороны ПС 220 кВ Ургал до оп.№372. Отключение линии со стороны ПС 220 кВ Лондоко для выполнения работ БРС ЛМУ: Ремонт провода оп.№№18-19, 65-66, 108-109. Ремонт грозотроса оп.№№178-179. Замена дефектной изоляции оп.№№79. Осмотр состояния проводов и тросов в подвешивающих зажимах оп.№№308, 323, 338, 353, 372, 656-716 (687, 685, 683, 681, 679, 677). Установка ремонтных спиральных зажима на проводе с установкой ГВН оп.№№ 634-633, 687-688. Замена фундаментов (подард) оп.№49. ПС 220 кВ Лондоко: капитальный ремонт РОЩ ЛШ-281, текущий ремонт ВЧ/КС Л-281, вывод в ремонт 1С 220 кВ	МДП в сечении "Комсомольск-Хабаровск" 330 МВт, в послеаварийном 230 МВт. МДП в сечении "Хабаровск-Комсомольск" 340 МВт, в послеаварийном при отключении Блока КТЭЦ-3 290 МВт, при отключении опущенного сетевого элемента 110 МВт. Питание ПС 220 кВ Тирма со стороны ПС 220 кВ Ургал Питание ПС 220 кВ Кульдур по сети 35 кВ ДРСК		Исходная							
ПС 220 кВ Ургал	ВЛ 220 кВ Лондоко – Ургал с оттайками (Л-281)	Нет	21.05.18	21.05.18	1 дн	21.05.18	21.05.18	1 дн																											ЭРР	00:20	Оборудование АПВ ВЛ 220 кВ Лондоко – Ургал с оттайками (Л-281)		не в транзите	Исходная							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Лондоко – Ургал с оттайками (Л-281)	Да	21.05.18	21.05.18	1 дн	21.05.18	21.05.18	1 дн																											КР	08:00	ПС Лондоко: опробование АПВ ВЛ 220 кВ Лондоко – Ургал с оттайками (Л-281) ПС Ургал: опробование АПВ ВЛ 220 кВ Лондоко – Ургал с оттайками (Л-281) разделение шлейфов линии для выполнения работ на ПС 220 кВ Лондоко и питания ПС 220 кВ Тирма со стороны ПС 220 кВ Ургал			Исходная							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Лондоко – Ургал с оттайками (Л-281)	Да	25.05.18	25.05.18	1 дн	25.05.18	25.05.18	1 дн																											КР	08:00	сращивание шлейфов линии			Исходная							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258)	Да	28.05.18	01.06.18	5 дн	28.05.18	01.06.18	5 дн																											КР	06:00	КРЭС КМУ: Замена гирлянд полимерной изоляции на стеклянную оп.№№23(1), 71(3). Осмотр состояния проводов и тросов в подвешивающих зажимах оп.№№74-89. Снятие стальных гирлянд. Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов. оп.АВ3. Замена гирлянд полимерной изоляции на стеклянную оп.№№ 33,71. ПС 220 кВ Старт: высоковольтные испытания КС-Л-258	Включить МВ С-86 на ПС 110 кВ Т. МДП в сечении "Комсомольск" 256 МВт, в послеаварийном 169 МВт	под наведенным напряжением	Исходная							
ПС 220 кВ Хехир	ВЛ 110 кВ Южная – Хехир №2 (С-14)	Нет	07.05.18	08.05.18	2 дн	07.05.18	08.05.18	2 дн																											ТР	02:00	Текущий ремонт МВ, высоковольтные испытания КС-С-14			Исходная							
"ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с оттайкой на ПС Дормидонтова (С-29)	Нет	10.05.18	10.05.18	1 дн	10.05.18	10.05.18	1 дн																											БВР	ВЗ	Ручная чистка трассы ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с оттайкой на ПС Дормидонтова (С-29) от ДКР в пролетах опор №14-15			Исходная							
ПС 110 кВ ГВФ	ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46)	Нет	21.05.18	25.05.18	5 дн	21.05.18	25.05.18	5 дн																											ВПр	04:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) для работ РЗА по проведению испытаний КСЗ (ДЗ, ТЭМП, ТО) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46), АВВ (АВВ, ТАПВ) В-110 кВ С-46	с включение СВ-110 на ПС 110 кВ ГВФ	не в транзите	Исходная							
ПС 110 кВ ГВФ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45)	Нет	28.05.18	01.06.18	5 дн	28.05.18	01.06.18	5 дн																											ВПр	04:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) для работ РЗА по проведению испытаний КСЗ (ДЗ, ТЭМП, ТО) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-3 – ГВФ (С-45), АВВ (АВВ, ТАПВ), В-110 кВ С-45	с включением СВ-110 на ПС 110кВ ГВФ	не в транзите	Исходная							
"ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин	Да, срок ремо	16.05.18	18.05.18	3 дн	18.05.18	20.05.18	3 дн																											ТР	04:00	Отключить, для ремонта разьединителей ЛР-110 ПринГРЭС. Бикин со стороны ПС 110 кВ Бикин			Измененная							
"ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Лермонтова – Бикин (С-32)	Да, срок ремо	29.05.18	31.05.18	3 дн	29.05.18	31.05.18	3 дн																											ТР	04:00	Отключить, для ремонта на ПС 110 кВ Бикин	с включением на МВ-110 С-29 ПС 110 кВ Хор		Исходная							
"ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Картель с оттайкой на ПС Пивань (С-74)	Да	01.04.18	30.06.18	91 дн	01.04.18	30.06.18	91 дн																											ЭРР	02:00	Механизированная расчистка. Ручная расчистка	без отключения. С выводов АПВ.		Исходная							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120)	Да	14.05.18	25.05.18	12 дн	14.05.18	25.05.18	12 дн																											ЭРР	01:00	одностороннее отключение на время вывода в ремонт 2С 110 кВ ПС 500 кВ Комсомольская		не в транзите	Исходная							
ПС 110 кВ Хурба	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	Да, срок ремо нта	03.05.18	04.05.18	2 дн	03.05.18	05.05.18	3 дн																											ТР	02:00	ТР ЛР-110 С-72, КС, ВЧБ, присоединений 1с-110, ТР СР-110 1с на ПС 110 кВ Хурба	МДП в сечении " Выдачи мощности Амурской ТЭЦ-1" 99 МВт	под наведенным напряжением	Измененная							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94)	Да	14.05.18	25.05.18	12 дн	14.05.18	25.05.18	12 дн																												ТР	01:00	ПС 500 кВ Комсомольская: демонтаж ВЧБ С-94, вывод в ремонт 2С 110 кВ	МДП в сечении " Выдачи мощности Амурской ТЭЦ-1" 99 МВт		Исходная						
ПС 110 кВ Хурба	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94)	Да, срок ремо нта	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн																												ТР	02:00	ТР ЛР-110 С-94, КС, ВЧБ, присоединений 1с-110на ПС 110 кВ Хурба.	МДП в сечении " Выдачи мощности Амурской ТЭЦ-1" 99 МВт Перенос от 2Т Амурской ТЭЦ-1	под наведенным напряжением	Исходная						





Объект	Оборудование	Учен ная в го дах	Месяц ный. Заявлено время. Начало	Месяц ный. Заявлено время. Кон ц	Месяч ный. Заяв ленное время	Месяч ный. Заяв ленное время. Начало	Месяч ный. Заяв ленное время. Кон ц	Месяч ный. Заяв ленное время. Начало	Месяч ный. Заяв ленное время. Кон ц	Май 2018																															Вид ремо нта	Авар ия готова	Содержа ние работ	Прочие примечания	Условия произ водства работ	Состояние заявки
										Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт						
										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
ПС 110 кВ Гродезово	ТН 110 2с	Нет	15.05.18	15.05.18	1 дн	15.05.18	15.05.18	1 дн																										ТР	01:00	Текущий ремонт ТН 110 2с( слив конденсата)			Исходная							
ПС 110 кВ К	В 110 С-117	Нет	24.04.18	11.05.18	18 дн	24.04.18	11.05.18	18 дн																											ВПр	08:00	Профилактика АУВ В-110 С-117 (АУВ,ТАПВ), УРЗА КСЗ ВЛ 110кВ К Комсомольская ТЭЦ-3 №1 с оттайкой на ГПП 5 (ДЗ,ТЭП,ТО) (ЭПЗ-1636).	после проверки АПВ ВЛ 110кВ К- Комсомольская ТЭЦ-3 №1 с оттайкой на ГПП 5	с переводом на ОВ	Исходная						
ПС 110 кВ К	1ТН 110	Нет	07.05.18	08.05.18	2 дн	07.05.18	08.05.18	2 дн																											ВПр	04:00	Профилактика УРЗА 1ТН 110			Исходная						
ПС 110 кВ К	2ТН 110	Нет	10.05.18	11.05.18	2 дн	10.05.18	11.05.18	2 дн																											ВПр	04:00	Профилактика УРЗА 2ТН 110			Исходная						
ПС 110 кВ К	В 110 С-117	Да, срок ремонта изменен	11.05.18	11.05.18	1 дн	11.05.18	11.05.18	1 дн																											ТР	02:00	Профилактика В-110 С-117 на ПС К			Исходная						
ПС 110 кВ К	В 110 С-118	Нет	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн																											ВПр	08:00	Изменение уставок ВЧВ (ЭПЗ-1643), КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ К- Комсомольская ТЭЦ-3 №2 с оттайкой на ПС ГПП-5, АУВ В 110 С-118 (АУВ, ТАПВ), ДЭШТ-110, УРОВ-110		с переводом на ОВ	Исходная						
ПС 110 кВ К	В 110 С-118	Да, срок ремонта изменен	18.05.18	18.05.18	1 дн	18.05.18	18.05.18	1 дн																											ТР	02:00	Профилактика В-110 С-118 на ПС К			Исходная						
ПС 110 кВ К	В 110 С-74	Нет	21.05.18	31.05.18	11 дн	21.05.18	31.05.18	11 дн																											ВПр	08:00	Профилактика КСЗ 110 ВЛ 110 кВ К- Каргель с оттайкой на ПС Пивань (ДЗ,ТЭП,ТО)(ЭПЗ-1636), АУВ В 110 С-74 (АУВ, ТАПВ)		с переводом на ОВ	Исходная						
ПС 110 кВ К	В 110 С-120	Да	24.05.18	24.05.18	1 дн	24.05.18	24.05.18	1 дн																											ТР	02:00	Профилактика В-110 С-120 на ПС К	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120)		Исходная						
ПС 110 кВ К	В 110 С-119	Да, срок ремонта изменен	23.05.18	23.05.18	1 дн	28.05.18	28.05.18	1 дн																											ТР	02:00	Профилактика В-110 С-119 на ПС К			Измененная						
ПС 110 кВ Каргель	2с 110	Да, срок ремонта изменен	14.05.18	17.05.18	4 дн	15.05.18	18.05.18	4 дн																											ТР	02:00	ТО присоединений 2с-110	С отключением ВЛ 110 кВ С-74, С-121 со стороны ПС Каргель. Перевоз под 2с 110		Измененная						
ПС 110 кВ Каргель	В 110 С-74	Да, срок ремонта изменен	14.05.18	17.05.18	4 дн	15.05.18	18.05.18	4 дн																											ТР	02:00	ТО В-110 С-74	С отключением 2с-110		Измененная						
ПС 110 кВ Каргель	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	21.05.18	24.05.18	4 дн	15.05.18	18.05.18	4 дн																											ВПр	02:00	ТО присоединений 1с-110			Отказанная						
ПС 110 кВ Каргель	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	14.05.18	17.05.18	4 дн	15.05.18	18.05.18	4 дн																											ТР	02:00	ТО СВ-110, проф испытания, профилактика УРЗА			Измененная						
ПС 110 кВ Каргель	1с 110	Да, срок ремонта изменен	21.05.18	24.05.18	4 дн	19.05.18	22.05.18	4 дн																											ТР	02:00	ТО присоединений 1с-110.	С отключением ВЛ 110 кВ Каргель – Селькино (С-99)		Измененная						
ПС 110 кВ Каргель	В 110 С-99	Да, срок ремонта изменен	21.05.18	24.05.18	4 дн	19.05.18	22.05.18	4 дн																											ТР	02:00	ТО В-110 С-99			Измененная						
ПС 110 кВ Комсомольский НПЗ	ЭВ-С102	Нет	23.05.18	24.05.18	2 дн	23.05.18	24.05.18	2 дн																											ТР	04:00	ТО			Исходная						
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	10.05.18	10.05.18	9 ч	10.05.18	10.05.18	9 ч																											ТР	02:00	Текущий ремонт В-110 С-29 (опробование, слив конденсата), ТТ-110 С-29 (опробование, слив конденсата)			Исходная						
ПС 110 кВ Хор	1С 110	Нет	11.05.18	11.05.18	9 ч	11.05.18	11.05.18	9 ч																											ТР	02:00	Опробование ОД-КЗ-110 1Т			Исходная						
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	11.05.18	11.05.18	9 ч	11.05.18	11.05.18	9 ч																											ЭРР	02:00	Работы на 1С 110 Хор			Исходная						
ПС 110 кВ Хор	2С 110	Нет	14.05.18	14.05.18	9 ч	14.05.18	14.05.18	9 ч																											ТР	02:00	Опробование ОД-КЗ-110 2Т Хор			Исходная						
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	15.05.18	15.05.18	9 ч	15.05.18	15.05.18	9 ч																											ЭРР	02:00	Включить, для работ на СВ 110 Гродезово			Исходная						
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	16.05.18	18.05.18	3 дн	18.05.18	20.05.18	3 дн																											ЭРР	04:00	Включить, для работ на ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бивин			Измененная						
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	29.05.18	31.05.18	3 дн	29.05.18	31.05.18	3 дн																											ЭРР	04:00	Включить, для работ на 2 секции ПС 110кВ Бивин			Исходная						
ПС 110 кВ Хурба	1с 110	Да, срок ремонта изменен	03.05.18	04.05.18	2 дн	03.05.18	05.05.18	3 дн																											ТР	02:00	ТР ЛР 110 С-72, КС, ВЧЗ, присоединений 1с-110, ТР СР 110 1с			Измененная						
ПС 110 кВ Хурба	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	03.05.18	04.05.18	2 дн	03.05.18	05.05.18	3 дн																											ВПр	02:00	ТО присоединений 1с 110			Измененная						
ПС 110 кВ Хурба	2с 110	Да, срок ремонта изменен	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн																											ТР	02:00	ТО ЛР 110 С-94, КС, ВЧЗ, присоединений 2с-110, ТР СР 110 2с			Исходная						
ПС 110 кВ Хурба	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн																											ТР	02:00	ТО СВ-110, профилактика УРЗА			Исходная						
ДРСК ХЭС	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	21.05.18	25.05.18	5 дн	21.05.18	25.05.18	5 дн																										ЭРР	04:00	Уменьшение объема ОН в связи с выводом ПРМ УПК-11 260 кВт ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - Корфовская №1 с оттайкой (С-5) на ПС 110 кВ АК, ПС 110 кВ Корфовская			Исходная							

