Таблица максимальной загрузки трансформаторов 110 кВ и 35 кВ за день контрольных замеров 18 июня 2025 года по филиалу АО "ДРСК" — "Амурские электрические сети"

Наименование подстанции		Марка	Sном, МВА	тип тр.	03:00				10:00				16:00				21:00				Максимальное значение			
					P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загрузка, %
ПС 110 кВ Владимировка	Т-1	ТДН-10000/110/10	10	Двухобмоточный	0,6	0,3	0,7	6,5	0,7	0,4	0,8	7,8	0,8	0,3	0,9	8,5	0,8	0,3	0,9	8,7	0,8	0,3	0,9	8,7
ПС 110 кВ Владимировка	Т-2	ТДН-10000/110/10	10	Двухобмоточный	0,5	0,3	0,6	6,1	0,6	0,3	0,7	6,8	0,7	0,4	0,8	7,6	0,7	0,3	0,8	7,5	0,7	0,3	0,8	7,5
ПС 110 кВ Волково	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	3,0	1,4	3,3	33,5	2,7	1,5	3,0	30,3	3,2	1,5	3,6	35,6	1,3	0,8	1,6	15,8	3,2	1,5	3,6	35,6
ПС 110 кВ Волково	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,8	0,3	0,9	8,7	0,9	0,5	1,0	10,3	0,9	0,4	1,0	9,7	0,6	0,3	0,6	6,5	0,9	0,5	1,0	10,3
ПС 110 кВ Дачная	Т-1	ТДН-16000/110/10	16	Двухобмоточный	1,3	0,6	1,4	8,6	1,6	0,9	1,8	11,5	1,5	0,6	1,6	9,9	1,7	0,5	1,8	11,1	1,7	0,5	1,8	11,1
ПС 110 кВ Дачная	Т-2	ТДН-16000/110/10	16	Двухобмоточный	2,1	0,7	2,2	13,5	2,8	0,6	2,8	17,6	2,6	0,6	2,7	17,0	3,2	0,6	3,3	20,6	3,2	0,6	3,3	20,6
ПС 110 кВ Западная	Т-1	ТДТН-40000/110/35/10	40	Трехобмоточный	9,4	3,5	10,0	25,0	17,7	4,7	18,3	45,9	17,6	5,0	18,3	45,6	15,2	3,7	15,7	39,2	17,7	4,7	18,3	45,9
ПС 110 кВ Западная	Т-2	ТДТН-40000/110/35/10	40	Трехобмоточный	5,0	2,0	5,4	13,5	8,7	2,9	9,2	23,0	7,9	2,8	8,4	21,1	9,2	1,9	9,4	23,5	9,2	1,9	9,4	23,5
ПС 110 кВ Игнатьево	Т-1	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	Трехобмоточный	1,5	0,4	1,6	25,5	1,5	0,6	1,6	25,9	1,5	0,6	1,6	25,6	1,3	0,4	1,4	21,8	1,5	0,4	1,6	25,5
ПС 110 кВ Игнатьево	Т-2	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Кирпичная	Т-1	ТДН-10000/110/10	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Кирпичная	Т-2	ТДН-10000/110/10	10	Двухобмоточный	1,3	0,9	1,6	16,1	1,5	1,0	1,8	18,4	1,7	0,9	1,9	19,0	1,4	0,8	1,6	16,4	1,7	0,9	1,9	19,0
ПС 110 кВ Кооперативная	Т-1	ТМН-6300/110/10	6,3	Двухобмоточный	1,3	0,7	1,5	24,0	1,6	0,8	1,7	27,7	1,6	0,8	1,8	28,2	1,5	0,8	1,7	27,2	1,6	0,8	1,8	28,2
ПС 110 кВ Кооперативная	Т-2	ТМН-6300/110/10	6,3	Двухобмоточный	1,4	0,9	1,6	25,8	1,3	0,8	1,6	25,1	0,5	0,4	0,6	9,7	0,7	0,5	0,8	12,9	1,4	0,9	1,6	25,8
ПС 110 кВ Новая	Т-1	ТРДН-40000/110/10/10	40	Двухобмоточный с расщепленной обмоткой	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Новая	Т-2	ТРДН-25000/110/10/10	25	Двухобмоточный с расщепленной обмоткой	6,0	2,6	6,5	26,1	10,9	3,6	11,5	45,9	11,5	3,6	12,0	48,1	11,6	2,9	12,0	47,9	11,6	2,9	12,0	47,9
ПС 110 кВ Птицефабрика	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,8	1,4	2,2	22,5	1,9	1,5	2,4	24,5	2,0	1,6	2,5	25,5	1,7	1,3	2,2	22,0	2,0	1,6	2,5	25,5
ПС 110 кВ Птицефабрика	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,0	0,9	1,4	13,6	1,5	1,3	2,0	20,2	2,1	1,7	2,7	26,8	1,1	1,0	1,5	14,5	2,1	1,7	2,7	26,8
ПС 110 кВ Портовая	Т-1	ТДН-16000/110/10	16	Двухобмоточный	1,5	0,7	1,7	10,5	3,1	1,1	3,3	20,7	3,0	1,2	3,2	19,9	3,0	0,8	3,1	19,5	3,1	1,1	3,3	20,7
ПС 110 кВ Портовая	Т-2	ТДН-16000/110/10	16	Двухобмоточный	2,2	1,1	2,5	15,3	2,0	0,9	2,2	13,6	1,2	0,5	1,3	7,8	1,1	0,4	1,2	7,3	2,2	1,1	2,5	15,3
ПС 110 кВ Сергеевка	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,2	0,7	1,4	14,4	1,9	1,2	2,3	22,7	1,8	1,3	2,2	21,8	1,8	0,7	1,9	19,0	1,9	1,2	2,3	22,7
ПС 110 кВ Сергеевка	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Сетевая	Т-1	ТДТН-40000/110/35/10	40	Трехобмоточный	8,8	2,5	9,2	22,9	14,9	3,3	15,3	38,1	13,2	2,9	13,5	33,7	12,4	2,3	12,6	31,6	14,9	3,3	15,3	38,1
ПС 110 кВ Сетевая	Т-2	ТДТН-40000/110/35/10	40	Трехобмоточный	11,9	3,5	12,4	30,9	22,9	4,6	23,4	58,5	22,7	4,7	23,2	58,0	22,2	3,8	22,5	56,3	22,9	4,6	23,4	58,5
ПС 110 кВ Силикатная	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,6	0,8	1,0	10,0	0,9	0,7	1,1	11,2	0,9	0,8	1,2	12,3	1,1	0,8	1,3	13,5	1,1	0,8	1,3	13,5
ПС 110 кВ Силикатная	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,8	0,9	2,0	20,1	2,1	1,0	2,3	23,1	2,2	1,0	2,4	23,8	1,3	0,6	1,4	14,2	2,2	1,0	2,4	23,8
ПС 110 кВ Центральная	Т-1	ТДТН-25000/110/35/10	25	Трехобмоточный	2,0	0,9	2,2	8,6	3,2	1,2	3,5	13,9	3,3	1,3	3,5	14,1	2,7	1,0	2,9	11,6	3,3	1,3	3,5	14,1
ПС 110 кВ Центральная	Т-2	ТДТН-25000/110/35/10	25	Трехобмоточный	10,7	6,4	12,4	49,8	13,2	6,3	14,7	58,7	12,8	6,3	14,3	57,1	10,6	4,4	11,5	46,0	13,2	6,3	14,7	58,7
ПС 110 кВ Чигири	Т-1	ТРДН-40000/110/10/10	40	Двухобмоточный с расщепленной обмоткой	8,9	4,4	9,9	24,8	4,2	1,5	4,5	11,3	4,7	1,5	4,9	12,3	3,9	1,9	4,4	10,9	8,9	4,4	9,9	24,8
ПС 110 кВ Чигири	Т-2	ТРДН-40000/110/10/10	40	Двухобмоточный с расщепленной обмоткой	3,3	1,0	3,5	8,6	3,9	1,1	4,1	10,2	4,6	1,0	4,7	11,8	3,6	1,0	3,7	9,3	4,6	1,0	4,7	11,8
ПС 110 кВ Северная	Т-1	ТДН-25000/110/10	25	Двухобмоточный	2,6	1,3	2,8	11,4	4,1	1,4	4,3	17,2	3,6	1,3	3,9	15,4	4,0	1,2	4,2	16,8	4,1	1,4	4,3	17,2
ПС 110 кВ Северная	Т-2	ТДН-25000/110/10	25	Двухобмоточный	4,6	2,1	5,1	20,3	8,3	2,6	8,7	34,7	8,5	2,6	8,9	35,5	9,0	2,3	9,3	37,1	9,0	2,3	9,3	37,1
ПС 35 кВ Амур	Т-1	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	2,0	0,7	2,1	13,3	4,5	1,0	4,6	28,9	4,8	1,1	4,9	30,9	4,1	0,9	4,2	26,2	4,8	1,1	4,9	30,9
ПС 35 кВ Амур	Т-2	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	2,9	0,9	3,0	19,0	6,6	1,2	6,7	42,1	7,2	1,4	7,4	46,0	6,0	1,2	6,2	38,5	7,2	1,4	7,4	46,0
ПС 35 кВ Астрахановка	Т-1	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Астрахановка	Т-2	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	6,6	4,2	7,8	48,6	8,2	4,5	9,3	58,2	7,5	4,0	8,5	52,9	7,5	3,9	8,4	52,7	8,2	4,5	9,3	58,2
ПС 35 кВ Водозабор	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	1,2	0,8	1,4	35,8	1,0	0,6	1,2	30,3	1,0	0,3	1,0	25,4	0,7	0,3	0,7	18,5	1,2	0,8	1,4	35,8
ПС 35 кВ Водозабор	Т-2	ТМ-4000/35/6	4	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,2	5,5	0,3	0,2	0,4	10,1	0,3	0,2	0,3	8,7	0,4	0,2	0,4	10,8	0,4	0,2	0,4	10,8
ПС 35 кВ Водозабор	Т-3	ТМ-4000/10-64 У1	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Марково	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,3	8,4	0,2	0,2	0,3	7,7	0,3	0,2	0,3	8,5	0,1	0,1	0,2	4,1	0,3	0,2	0,3	8,5
ПС 35 кВ Марково	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

ПС 35 кВ Металлист	Т-1	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	1,2	0,6	1,3	13,2	2,3	0,7	2,4	24,0	2,2	0,7	2,3	23,0	2,7	0,7	2,8	27,8	2,7	0,7	2,8	27,8
ПС 35 кВ Металлист	Т-2	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,9	0,4	1,0	9,6	2,0	0,7	2,1	21,3	1,9	0,5	1,9	19,3	1,9	0,5	1,9	19,2	2,0	0,7	2,1	21,3
ПС 35 кВ Металлист	Т-3	ТД-10000/35-74У1	10	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	0,9	0,0	0,1	0,1	1,0	0,1	0,1	0,1	1,1	0,0	0,1	0,1	0,9	0,1	0,1	0,1	1,1
ПС 35 кВ Моховая	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,5	0,5	0,7	11,1	0,6	0,5	0,8	12,3	0,9	0,9	1,3	20,7	0,6	0,5	0,8	12,0	0,9	0,9	1,3	20,7
ПС 35 кВ Моховая	Т-2	ТМ-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Новотроицкая	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	1,0	0,4	1,1	27,0	0,9	0,5	1,1	26,4	1,2	0,5	1,3	31,8	0,9	0,4	1,0	25,7	1,2	0,5	1,3	31,8
ПС 35 кВ Новотроицкая	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Петровка	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,4	0,2	0,5	18,9	0,4	0,2	0,4	17,9	0,4	0,2	0,5	18,8	0,1	0,1	0,2	7,9	0,4	0,2	0,5	18,9
ПС 35 кВ Петровка	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,4	14,4	0,3	0,2	0,4	15,8	0,2	0,2	0,3	10,9	0,3	0,2	0,4	14,2	0,3	0,2	0,4	15,8
ПС 35 кВ ПРП	Т-1	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	1,3	0,5	1,4	13,7	2,1	0,6	2,1	21,4	2,0	0,6	2,1	20,9	2,2	0,6	2,2	22,4	2,2	0,6	2,2	22,4
ПС 35 кВ ПРП	Т-2	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	2,0	0,8	2,1	21,2	4,5	1,3	4,7	47,3	4,7	1,4	4,9	48,6	3,9	1,1	4,1	40,7	4,7	1,4	4,9	48,6
ПС 35 кВ Совхозная	Т-1	ТМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Совхозная	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,3	0,3	0,4	27,7	0,3	0,4	0,5	32,4	0,3	0,2	0,4	24,4	0,1	0,1	0,2	10,7	0,3	0,4	0,5	32,4
ПС 35 кВ Зейская	Т-1	ТДАН-10000/35/10	10	Двухобмоточный	1,1	0,5	1,2	12,2	1,9	0,8	2,1	20,8	1,9	0,8	2,0	20,5	1,7	0,6	1,8	18,1	1,9	0,8	2,1	20,8
ПС 35 кВ Зейская	Т-2	ТДАН-10000/35/10	10	Двухобмоточный	1,2	0,7	1,4	14,4	1,7	0,8	1,9	18,5	1,6	0,7	1,7	17,3	1,3	0,7	1,5	14,9	1,7	0,8	1,9	18,5
ПС 110 кВ Анновка	Т-1	ТМН-2500/110/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	4,8	0,1	0,1	0,2	6,1	0,1	0,1	0,1	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	5,3
ПС 110 кВ Анновка	Т-2	ТМН-2500/110/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	4,7				
ПС 110 кВ Ивановка	Т-1	ТДТН-16000/110/35/10	16	Трехобмоточный	3,9	2,3	4,5	28,1	3,7	1,7	4,1	25,5	4,5	1,8	4,8	30,2	2,5	1,5	2,9	18,1	4,5	1,8	4,8	30,2
ПС 110 кВ Ивановка	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Полевая	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,2	0,2	0,3	3,0	0,2	0,2	0,3	3,0	0,3	0,2	0,3	3,4	0,1	0,1	0,2	1,7	0,3	0,2	0,3	3,4
ПС 110 кВ Полевая	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Среднебелая	Т-1	ТДТН-16000/110/35/10	16	Трехобмоточный	3,7	3,1	4,9	30,4	5,0	3,0	5,8	36,5	4,8	2,9	5,7	35,4	4,9	2,8	5,7	35,4	5,0	3,0	5,8	36,5
ПС 110 кВ Среднебелая	Т-2	ТДТН-16000/110/35/10	16	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Алексеевка	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Алексеевка	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,2	0,2	8,4	0,2	0,2	0,2	8,7	0,1	0,2	0,2	8,2	0,2	0,1	0,2	8,7	0,2	0,1	0,2	8,7
ПС 35 кВ Березовка	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Березовка	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,8	1,0	1,3	20,1	1,3	1,1	1,7	27,7	1,2	1,0	1,6	25,7	1,4	1,0	1,8	27,8	1,4	1,0	1,8	27,8
ПС 35 кВ Дмитриевка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,4	9,0	0,4	0,3	0,5	11,8	0,3	0,2	0,4	10,3	0,5	0,2	0,5	13,4	0,5	0,2	0,5	13,4
ПС 35 кВ Дмитриевка	Т-2	ТМ-3200/35/10	3,2	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Ерковцы	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	4,5	0,2	0,2	0,3	8,3	0,2	0,2	0,3	7,1	0,2	0,2	0,3	6,7	0,2	0,2	0,3	8,3
ПС 35 кВ Ерковцы	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Петропавловка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Петропавловка	Т-2	ТМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	8,5	0,1	0,1	0,2	9,6	0,1	0,1	0,2	8,5	0,2	0,1	0,2	10,4	0,2	0,1	0,2	10,4
ПС 35 кВ Правовосточная	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Правовосточная	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	2,5	0,1	0,1	0,1	2,8	0,1	0,1	0,1	2,6	0,1	0,1	0,1	2,9	0,1	0,1	0,1	2,9
ПС 110 кВ Узловая	Т-1	ТДТН-25000/110/35/10	25	Трехобмоточный	3,6	2,7	4,5	18,0	3,7	2,2	4,3	17,1	4,2	2,1	4,7	18,7	1,8	1,1	2,1	8,4	4,2	2,1	4,7	18,7
ПС 110 кВ Узловая	Т-2	ТДТН-25000/110/35/10	25	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Береговая	Т-1	ТМ-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Береговая	Т-2	ТМ-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,9	0,7	1,1	18,0	1,5	0,7	1,7	26,7	1,3	0,8	1,5	23,9	1,6	0,7	1,8	28,6	1,6	0,7	1,8	28,6
ПС 35 кВ Верхняя Полтавка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	3,6	0,2	0,2	0,2	5,7	0,1	0,2	0,2	5,3	0,1	0,1	0,2	5,3	0,2	0,2	0,2	5,7
ПС 35 кВ Верхняя Полтавка	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Коврижка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Коврижка	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	1,6	0,0	0,1	0,1	1,6	0,0	0,1	0,1	1,6	0,0	0,0	0,1	1,4	0,0	0,0	0,1	1,4
ПС 35 кВ Комплекс	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Комплекс	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,3	0,3	0,4	16,4	0,3	0,3	0,5	18,1	0,3	0,3	0,5	18,2	0,4	0,2	0,5	18,5	0,4	0,2	0,5	18,5
ПС 35 кВ Ключи	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Ключи	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	3,2	0,1	0,1	0,1	3,5	0,1	0,1	0,1	3,1	0,1	0,1	0,1	3,4	0,1	0,1	0,1	3,5

ПС 35 кВ Луговая	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	12,2	0,2	0,1	0,3	16,1	0,2	0,1	0,2	13,3	0,2	0,1	0,2	15,6	0,2	0,1	0,3	16,1
ПС 35 кВ Луговая	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Орловка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Орловка	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	6,4	0,1	0,1	0,1	6,9	0,1	0,1	0,1	6,9	0,1	0,1	0,1	7,1	0,1	0,1	0,1	7,1
ПС 35 кВ Полтавка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Полтавка	Т-2	ТМ-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,3	0,5	0,6	14,1	0,5	0,5	0,7	17,3	0,4	0,5	0,6	15,7	0,6	0,5	0,7	18,4	0,6	0,5	0,7	18,4
ПС 35 кВ Семидомка	Т-1	ТАМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Семидомка	Т-2	ТАМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	3,9	0,1	0,1	0,1	5,0	0,1	0,1	0,1	4,5	0,1	0,1	0,1	4,7	0,1	0,1	0,1	5,0
ПС 35 кВ Уртуй	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Уртуй	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,2	0,2	7,9	0,2	0,2	0,2	10,0	0,2	0,1	0,2	8,3	0,2	0,1	0,2	8,1	0,2	0,1	0,2	8,1
ПС 110 кВ Дим	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Дим	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,6	0,5	0,8	8,3	0,7	0,5	0,9	8,9	0,7	0,4	0,8	8,2	0,7	0,5	0,8	8,0	0,7	0,5	0,9	8,9
ПС 110 кВ Раздольная	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Раздольная	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,7	0,7	1,0	9,9	1,3	0,8	1,6	15,7	1,0	0,7	1,2	12,3	1,1	0,7	1,3	13,3	1,3	0,8	1,6	15,7
ПС 110 кВ Тамбовка	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,9	1,6	2,5	24,9	3,7	2,0	4,2	42,1	3,3	1,9	3,8	38,1	3,7	1,5	4,0	40,3	3,7	1,5	4,0	40,3
ПС 110 кВ Тамбовка	Т-2	ТДТН-25000/110/35/10	25	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Куропатино	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Куропатино	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	5,8	0,1	0,1	0,2	6,4	0,1	0,1	0,2	6,4	0,1	0,1	0,2	6,4	0,1	0,1	0,2	6,4
ПС 35 кВ Лозовое	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Лозовое	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,4	9,0	0,7	0,4	0,8	19,8	0,4	0,3	0,5	12,6	0,5	0,4	0,7	16,8	0,7	0,4	0,8	19,8
ПС 35 кВ Муравьевка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	8,1	0,4	0,2	0,4	10,5	0,3	0,2	0,4	8,9	0,3	0,2	0,4	10,0	0,4	0,2	0,4	10,5
ПС 35 кВ Муравьевка	Т-2	ТМ-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Николаевка	Т-1	ТМ-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	4,3	0,4	0,3	0,5	8,2	0,4	0,3	0,5	7,3	0,5	0,4	0,6	9,7	0,5	0,4	0,6	9,7
ПС 35 кВ Николаевка	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Садовое	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	7,0	0,3	0,2	0,4	9,8	0,3	0,2	0,4	8,8	0,4	0,2	0,4	10,7	0,4	0,2	0,4	10,7
ПС 35 кВ Садовое	Т-2	ТМ-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Степная	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,3	0,3	0,4	16,5	0,4	0,3	0,5	20,4	0,3	0,3	0,5	18,0	0,4	0,3	0,5	20,5	0,4	0,3	0,5	20,5
ПС 35 кВ Степная	Т-2	ТМ-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Возжаевка	Т-1	ТДТН-16000/110/35/10	16	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Возжаевка	Т-2	ТДТН-16000/110/35/10	16	Трехобмоточный	1,2	0,9	1,5	9,1	1,1	0,9	1,4	8,9	1,2	0,7	1,4	8,8	1,0	1,0	1,4	8,7	1,2	0,7	1,4	8,8
ПС 110 кВ Некрасовка	Т-1	ТМТ-6300/110/35/10	6,3	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Некрасовка	Т-2	KTRU-5600/110/35/10	5,6	Трехобмоточный	0,2	0,1	0,2	4,0	0,2	0,1	0,3	4,7	0,2	0,1	0,3	4,7	0,3	0,1	0,3	5,0	0,3	0,1	0,3	5,0
ПС 35 кВ Амурсельмаш	Т-1	ТД-10000/35/10	10	Двухобмоточный	1,2	0,5	1,3	12,8	2,2	0,6	2,3	22,7	2,2	0,7	2,3	23,2	1,9	0,5	2,0	19,5	2,2	0,7	2,3	23,2
ПС 35 кВ Амурсельмаш	Т-2	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	1,3	0,5	1,4	13,9	2,0	0,6	2,1	20,8	1,9	0,7	2,1	20,5	2,2	0,7	2,3	23,3	2,2	0,7	2,3	23,3
ПС 35 кВ Васильевка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,4	0,3	0,5	11,7	0,5	0,3	0,6	14,7	0,5	0,3	0,6	14,8	0,6	0,3	0,7	17,8	0,6	0,3	0,7	17,8
ПС 35 кВ Васильевка	Т-2	ТМ-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Заречная	Т-1	ТМН-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Заречная	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,2	0,3	16,0	0,2	0,2	0,3	20,1	0,2	0,2	0,3	17,2	0,2	0,2	0,3	18,2	0,2	0,2	0,3	20,1
ПС 35 кВ Индустрия	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,3	0,3	0,4	10,1	0,5	0,4	0,6	16,1	0,5	0,4	0,6	14,8	0,6	0,3	0,6	15,9	0,6	0,3	0,6	15,9
ПС 35 кВ Индустрия	Т-2	ТМ-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Киселеозёрка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,1	0,1	2,1	0,1	0,1	0,1	2,3	0,1	0,1	0,1	2,3
ПС 35 кВ Киселеозёрка	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Князевка	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Князевка	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,2	0,3	0,4	16,1	0,3	0,3	0,4	17,2	0,3	0,3	0,4	16,2	0,3	0,3	0,5	18,0	0,3	0,3	0,5	18,0
ПС 35 кВ Коммунальная	Т-1	ТД-10000/35-74У1	10	Двухобмоточный	1,6	1,0	1,9	18,7	2,8	1,1	3,0	29,7	2,7	1,0	2,9	29,1	2,6	1,0	2,8	27,7	2,8	1,1	3,0	29,7
ПС 35 кВ Коммунальная	Т-2	ТМН-10000/35/10	10	Двухобмоточный	1,3	0,8	1,5	15,0	2,4	0,9	2,5	25,1	2,2	0,8	2,4	23,8	2,1	0,8	2,3	22,5	2,4	0,9	2,5	25,1
ПС 35 кВ Комсомольская	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	7,4	0,1	0,1	0,1	7,7	0,1	0,1	0,1	7,3	0,1	0,1	0,1	7,4	0,1	0,1	0,1	7,7

ПС 35 кВ Комсомольская	Т-2	ТМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Лохвицы	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	6,6	0,1	0,1	0,2	7,7	0,1	0,1	0,2	7,3	0,1	0,1	0,2	8,0	0,1	0,1	0,2	8,0
ПС 35 кВ Лохвицы	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Нагорная	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,5	0,3	0,6	9,7	0,7	0,3	0,8	12,0	0,7	0,2	0,7	11,8	0,7	0,2	0,7	11,9	0,7	0,2	0,7	11,9
ПС 35 кВ Нагорная	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	1,8	0,6	1,9	29,9	2,5	0,6	2,6	41,6	2,5	0,6	2,6	40,6	2,8	0,6	2,9	46,0	2,8	0,6	2,9	46,0
ПС 35 кВ Никольская	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,4	0,6	0,7	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,7	28,1
ПС 35 кВ Никольская	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	0,9	34,3	0,9	0,8	1,2	47,8	0,4	0,3	0,5	21,2				
ПС 35 кВ Пригородная	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Пригородная	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	17,3	0,3	0,1	0,3	20,6	0,3	0,1	0,3	18,4	0,3	0,2	0,3	21,8	0,3	0,2	0,3	21,8
ПС 35 Промышленная	Т-1	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	4,3	2,7	5,1	31,8	5,6	2,9	6,3	39,5	5,3	2,9	6,0	37,6	5,3	2,8	6,0	37,4	5,6	2,9	6,3	39,5
ПС 35 Промышленная	Т-2	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	2,8	1,8	3,3	20,7	2,7	1,7	3,2	19,7	3,9	2,2	4,5	28,0	3,1	1,7	3,6	22,2	3,9	2,2	4,5	28,0
ПС 35 кВ Томичи	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Томичи	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,5	0,5	0,7	17,1	0,6	0,5	0,8	19,8	0,6	0,5	0,8	19,2	0,7	0,5	0,8	20,9	0,7	0,5	0,8	20,9
ПС 35 кВ Томь	Т-1	ТМН-10000/35/10	10	Двухобмоточный	1,4	0,9	1,6	16,4	2,6	1,0	2,8	28,3	2,6	0,9	2,8	27,9	2,4	0,9	2,5	25,3	2,6	1,0	2,8	28,3
ПС 35 кВ Томь	Т-2	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	1,7	1,0	2,0	19,9	2,9	1,0	3,1	31,0	2,8	0,9	3,0	29,6	3,5	1,0	3,7	36,5	3,5	1,0	3,7	36,5
ПС 35 кВ Тупиковая	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,4	9,6	0,7	0,4	0,8	20,8	0,7	0,4	0,8	19,9	0,5	0,2	0,6	14,5	0,7	0,4	0,8	20,8
ПС 35 кВ Тупиковая	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Ромны	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,0	0,8	1,3	12,8	1,7	1,1	2,1	20,5	1,7	1,2	2,1	21,2	1,7	1,0	2,0	19,7	1,7	1,1	2,1	20,5
ПС 110 кВ Ромны	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Знаменка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,3	0,5	0,6	14,7	0,4	0,5	0,6	15,4	0,4	0,5	0,6	14,7	0,4	0,4	0,6	14,9	0,4	0,5	0,6	15,4
ПС 35 кВ Знаменка	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Поздеевка	Т-1	ТМ-3200/35/10	3,2	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Поздеевка	Т-2	ТМ-3200/35/10	3,2	Двухобмоточный	0,4	0,6	0,7	23,1	0,6	0,6	0,8	25,7	0,6	0,6	0,8	26,6	0,7	0,6	0,9	28,7	0,7	0,6	0,9	28,7
ПС 35 кВ Рогозовка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Рогозовка	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	9,7	0,1	0,1	0,2	11,2	0,1	0,1	0,2	10,6	0,1	0,1	0,2	10,3	0,1	0,1	0,2	11,2
ПС 35 кВ Хохлатская	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Хохлатская	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	8,3	0,1	0,1	0,2	10,1	0,1	0,1	0,1	9,3	0,1	0,1	0,1	9,4	0,1	0,1	0,2	10,1
ПС 110 кВ Бурейск	Т-1	ТДТН-16000/110/6	16	Трехобмоточный	3,7	3,1	4,9	30,4	6,0	3,2	6,7	42,2	5,7	3,1	6,5	40,4	6,0	2,8	6,6	41,3	6,0	2,8	6,6	41,3
ПС 110 кВ Бурейск	Т-2	ТДТН-16000/110/6	16	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Михайловка	Т-1	ТДТН-10000/110/10	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Михайловка	Т-2	ТМТ-10000/110/10	6,3	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Поярково	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,8	1,1	2,1	21,0	3,1	1,4	3,4	34,0	2,7	1,2	3,0	29,9	2,9	1,2	3,1	31,4	3,1	1,4	3,4	34,0
ПС 110 кВ Поярково	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Озерная	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,1	0,5	1,2	12,0	1,5	0,9	1,8	18,0	1,2	0,6	1,4	13,5	1,4	0,9	1,6	16,3	1,5	0,9	1,8	18,0
ПС 110 кВ Озерная	Т-2	ТМТ-6300/110/35/10	6,3	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Набережная	Т-1	ТМ-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,9	0,8	1,2	30,8	1,1	0,9	1,4	35,9	1,1	0,7	1,3	32,9	0,9	0,8	1,2	30,8	1,1	0,9	1,4	35,9
ПС 35 кВ Набережная	Т-2	ТМ-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Касаткино	Т-1	ТАМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Касаткино	Т-2	ТМН-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,2	0,3	0,4	21,9	0,2	0,3	0,3	20,9	0,2	0,3	0,3	20,0	0,2	0,3	0,3	21,7	0,2	0,3	0,3	21,7
ПС 35 кВ Иннокентьевка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Иннокентьевка	Т-2	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,1	0,2	0,2	23,5	0,2	0,2	0,3	26,3	0,1	0,2	0,2	23,7	0,1	0,2	0,3	25,3	0,2	0,2	0,3	26,3
ПС 35 кВ Спасск	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,2	0,2	9,0	0,2	0,2	0,3	11,0	0,1	0,2	0,3	10,2	0,2	0,2	0,3	10,8	0,2	0,2	0,3	10,8
ПС 35 кВ Спасск	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Ленинское	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Ленинское	Т-2	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	9,4	0,1	0,1	0,1	9,4	0,1	0,1	0,1	8,6	0,1	0,1	0,1	10,6	0,1	0,1	0,1	10,6
ПС 35 кВ Отважное	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	11,6	0,3	0,2	0,4	15,3	0,3	0,2	0,3	13,7	0,4	0,2	0,4	17,5	0,4	0,2	0,4	17,5
ПС 35 кВ Отважное	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

ПС 35 кВ Ярцево	Т-1	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Ярцево	Т-2	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	8,8	0,0	0,1	0,1	8,8	0,0	0,1	0,1	8,8	0,0	0,1	0,1	8,8	0,0	0,1	0,1	8,8
ПС 35 кВ Родионовка	Т-1	ТАМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	6,9	0,1	0,1	0,1	6,9	0,1	0,1	0,1	6,9	0,1	0,1	0,1	6,8	0,1	0,1	0,1	6,8
ПС 35 кВ Родионовка	Т-2	ТАМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Малиновка	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,4	0,4	0,5	8,6	1,0	0,4	1,1	17,3	0,9	0,5	1,1	16,9	1,0	0,5	1,1	17,8	1,0	0,5	1,1	17,8
ПС 35 кВ Малиновка	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Перевалбаза	Т-1	ТМН-2500/35/6	2,5	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	9,0	0,3	0,2	0,3	13,3	0,2	0,2	0,3	11,9	0,4	0,3	0,5	19,0	0,4	0,3	0,5	19,0
ПС 35 кВ Перевалбаза	Т-2	ТМН-2500/35/6	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Новорайчиха	Т-1	ТМ-4000/35/6	4	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	7,9	0,4	0,2	0,5	11,7	0,4	0,2	0,4	10,8	0,4	0,2	0,4	11,1	0,4	0,2	0,5	11,7
ПС 35 кВ Новорайчиха	Т-2	ТМ-5600/35/6	5,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ ЖБИ	Т-1	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,4	0,3	0,5	8,2	0,6	0,4	0,7	10,6	0,6	0,4	0,7	11,8	0,6	0,3	0,7	10,5	0,6	0,4	0,7	11,8
ПС 35 кВ ЖБИ	Т-2	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Прогресс	Т-1	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,9	0,8	1,2	19,3	2,0	0,8	2,2	34,5	1,8	0,8	2,0	31,0	2,2	0,9	2,4	38,3	2,2	0,9	2,4	38,3
ПС 35 кВ Прогресс	Т-2	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,5	0,5	0,7	10,8	0,9	0,5	1,1	16,7	0,9	0,4	1,0	15,6	1,2	0,5	1,3	20,0	1,2	0,5	1,3	20,0
ПС 35 кВ №2	Т-1	ТД-10000/35/6	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ №2	Т-2	ТД-10000/35/6	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,8	1,4	13,7				
ПС 35 кВ №5	Т-1	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ №5	Т-2	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	1,0	0,0	0,1	0,1	1,0	0,0	0,1	0,1	1,0	0,0	0,1	0,1	1,0	0,0	0,1	0,1	1,0
ПС 35 кВ №11	Т-1	ТД-10000/35/6	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ №11	Т-2	ТД-10000/35/6	10	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	0,7	0,1	0,1	0,1	1,4	0,1	0,1	0,1	1,4	0,1	0,1	0,2	1,6	0,1	0,1	0,2	1,6
ПС 35 кВ Городская	Т-1	ТМ-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Городская	Т-2	ТМ-4000/35/10	4	Двухобмоточный	1,1	0,6	1,2	30,9	1,5	0,6	1,6	40,2	1,6	0,6	1,7	42,3	1,7	0,7	1,8	44,5	1,7	0,7	1,8	44,5
ПС 35 кВ Куприяновка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Куприяновка	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	12,0	0,2	0,2	0,3	18,6	0,2	0,2	0,3	17,4	0,2	0,2	0,3	19,1	0,2	0,2	0,3	19,1
ПС 35 кВ Комплекс	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Комплекс	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	5,5	0,1	0,1	0,1	7,6	0,1	0,1	0,1	6,4	0,1	0,1	0,1	8,6	0,1	0,1	0,1	8,6
ПС 35 кВ Болдыревка	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Болдыревка	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	6,2	0,1	0,1	0,2	7,0	0,1	0,1	0,2	7,0	0,1	0,1	0,2	7,0	0,1	0,1	0,2	7,0
ПС 35 кВ Успеновка	Т-1	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	8,8	0,0	0,1	0,1	8,7	0,0	0,1	0,1	8,7	0,0	0,1	0,1	8,7	0,0	0,1	0,1	8,7
ПС 35 кВ Белый Яр	Т-1	ТАМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	6,6	0,1	0,1	0,1	7,6	0,1	0,1	0,1	7,7	0,1	0,1	0,1	6,7	0,1	0,1	0,1	7,6
ПС 35 кВ Слава	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,2	0,2	8,5	0,2	0,2	0,3	11,3	0,2	0,2	0,3	11,3	0,2	0,2	0,2	9,8	0,2	0,2	0,3	11,3
ПС 35 кВ Зеленый Бор	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Зеленый Бор	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	10,4	0,2	0,2	0,3	11,9	0,2	0,2	0,3	11,9	0,2	0,2	0,3	11,1	0,2	0,2	0,3	11,9
ПС 35 кВ Прибрежная	Т-1	ТМН-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	15,0	0,3	0,2	0,4	22,7	0,3	0,2	0,3	19,0	0,3	0,2	0,4	22,5	0,3	0,2	0,4	22,7
ПС 35 кВ Прибрежная	Т-2	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Калинино	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	7,4	0,2	0,1	0,2	8,6	0,2	0,1	0,2	7,9	0,2	0,1	0,2	8,8	0,2	0,1	0,2	8,8
ПС 35 кВ Винниково	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Винниково	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Чесноково	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	7,9	0,2	0,2	0,3	6,8	0,2	0,2	0,3	7,2	0,3	0,2	0,3	7,8	0,3	0,2	0,3	7,8
ПС 35 кВ Чесноково	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Ильиновка	Т-1	ТМН-10000/35/10	1	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	14,5	0,1	0,1	0,2	19,6	0,1	0,1	0,2	16,0	0,1	0,1	0,2	15,9	0,1	0,1	0,2	19,6
ПС 35 кВ Коршуновка	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,3	12,4	0,3	0,2	0,3	12,1	0,3	0,2	0,3	13,7	0,3	0,2	0,3	12,8	0,3	0,2	0,3	13,7
ПС 35 кВ Коршуновка	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Трудовое	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Трудовое	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	9,3	0,2	0,1	0,3	10,4	0,3	0,2	0,3	13,6	0,2	0,1	0,2	10,0	0,3	0,2	0,3	13,6
ПС 35 кВ Александровка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,4	0,2	0,4	26,5	0,6	0,3	0,6	39,9	0,4	0,2	0,5	31,2	0,6	0,3	0,6	39,9	0,6	0,3	0,6	39,9
ПС 35 кВ Александровка	Т-2	ТАМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

ПС 35 кВ Смелое	Т-1	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	13,5	0,1	0,1	0,1	13,7	0,1	0,1	0,1	13,7	0,1	0,1	0,2	16,0	0,1	0,1	0,2	16,0
ПС 35 кВ Смелое	Т-2	Демонтирован			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0					
ПС 35 кВ Таежная	Т-1	ТМН-6300/35/10	4	Двухобмоточный	2,1	1,0	2,3	57,5	2,9	1,4	3,2	80,1	2,6	1,3	2,9	73,1	3,1	1,5	3,5	86,6	3,1	1,5	3,5	86,6
ПС 35 кВ Таежная	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Максимовка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Максимовка	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,2	14,8	0,2	0,2	0,2	14,7	0,2	0,2	0,3	16,0	0,2	0,2	0,3	17,2	0,2	0,2	0,3	17,2
ПС 35 кВ Романовка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	10,1	0,1	0,1	0,2	11,1	0,1	0,1	0,2	9,9	0,1	0,1	0,2	9,9	0,1	0,1	0,2	11,1
ПС 35 кВ Романовка	Т-2	ТМН-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Панино	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	5,9	0,1	0,1	0,1	5,9	0,1	0,1	0,1	6,0	0,1	0,1	0,2	6,5	0,1	0,1	0,2	6,5
ПС 35 кВ Панино	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Новомихайловка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Новомихайловка	Т-2	ТМН-4000/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	9,1	0,1	0,1	0,2	11,4	0,1	0,1	0,1	9,4	0,1	0,1	0,2	10,0	0,1	0,1	0,2	11,4
ПС 35 кВ Черемушки	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Черемушки	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	6,9	0,2	0,1	0,2	8,4	0,1	0,1	0,2	7,0	0,1	0,1	0,2	7,7	0,2	0,1	0,2	8,4
ПС 35 кВ А	Т-1	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,6	0,4	0,7	11,0	1,1	0,6	1,3	20,1	2,7	1,3	3,0	47,7	0,9	0,5	1,0	16,2	2,7	1,3	3,0	47,7
ПС 35 кВ А	Т-2	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,9	0,7	1,1	17,7	1,4	0,8	1,7	26,3	1,4	0,8	1,6	24,8	1,2	0,6	1,4	21,6	1,4	0,8	1,7	26,3
ПС 35 кВ Обувная	Т-1	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,8	0,4	0,9	14,8	1,4	0,7	1,6	25,0	1,2	0,6	1,4	22,2	1,5	0,8	1,7	26,6	1,5	0,8	1,7	26,6
ПС 35 кВ Обувная	Т-2	ТМ-5600/35/6	5,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Угольная	Т-1	ТМ-3200/35/6	3,2	Двухобмоточный	0,5	0,3	0,6	18,9	1,0	0,6	1,1	35,8	0,9	0,6	1,1	34,5	1,1	0,7	1,3	40,8	1,1	0,7	1,3	40,8
ПС 35 кВ Угольная	Т-2	ТМ-3200/35/6	3,2	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Широкий	Т-1	ТМН-4000/35/6	4	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	2,6	0,1	0,1	0,1	3,2	0,1	0,1	0,1	2,6	0,1	0,1	0,2	4,4	0,1	0,1	0,2	4,4
ПС 35 кВ Широкий	Т-2	ТМН-4000/35/6	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Мебельная	Т-1	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,5	0,4	0,7	10,8	1,0	0,4	1,1	18,1	1,0	0,4	1,0	16,6	1,0	0,5	1,1	18,0	1,0	0,4	1,1	18,1
ПС 35 кВ Мебельная	Т-2	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	1,6	0,1	0,1	0,1	1,8	0,1	0,1	0,1	1,7	0,1	0,1	0,1	2,0	0,1	0,1	0,1	2,0
ПС 35 кВ Старая Райчиха	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Старая Райчиха	Т-2	ТМ-4000/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	13,8	0,4	0,3	0,4	17,8	0,3	0,2	0,4	14,6	0,3	0,2	0,4	16,2	0,4	0,3	0,4	17,8
ПС 35 кВ Усть-Кивда	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Усть-Кивда	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	8,3	0,3	0,2	0,4	9,3	0,3	0,2	0,4	8,9	0,3	0,2	0,4	8,9	0,3	0,2	0,4	8,9
ПС 35 кВ Виноградовка	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	6,5	0,2	0,1	0,2	8,6	0,2	0,2	0,3	10,2	0,2	0,1	0,2	8,2	0,2	0,2	0,3	10,2
ПС 35 кВ Виноградовка	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Восток	Т-1	ТМН-4000/35/6	4	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	3,2	0,1	0,1	0,1	3,4	0,1	0,1	0,1	3,4	0,1	0,1	0,1	3,4	0,1	0,1	0,1	3,4
ПС 35 кВ Восток	Т-2	ТМ-4000/35/6	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ База	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ База	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	5,8	0,1	0,1	0,2	7,4	0,1	0,1	0,2	7,2	0,1	0,1	0,2	6,0	0,1	0,1	0,2	7,4
ПС 35 кВ Энергетик	Т-1	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Энергетик	Т-2	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,6	0,6	0,8	12,9	1,2	0,6	1,3	21,0	1,1	0,8	1,4	21,9	1,2	0,6	1,4	21,7	1,2	0,6	1,4	21,7
ПС 110 кВ Серышево-110	Т-1	ТДТН-16000/110/35/10	16	Трехобмоточный	3,6	2,3	4,3	26,9	5,7	2,5	6,2	39,0	5,4	2,9	6,2	38,7	6,3	2,9	6,9	43,4	6,3	2,9	6,9	43,4
ПС 110 кВ Серышево-110	Т-2	ТДТН-16000/110/35/10	16	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Стойба	Т-1	ТДТН-10000/110/35	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Стойба	Т-2	ТМН-6300/110	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Селемджинск	Т-1	ТМН-6300/115/11	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
ПС 110 кВ Коболдо	Т-1	ТДТН-25000/110/35/6	25	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Коболдо	Т-2	ТДТН-25000/110/35/6	25	Трехобмоточный	5,0	2,8	5,7	22,9	4,1	2,3	4,7	18,9	5,6	3,0	6,3	25,3	5,9	3,0	6,6	26,4	5,9	3,0	6,6	26,4
КС-7А (Зейская)	Т-1	ТДН-10000/220	10	Двухобмоточный	2,1	0,4	2,2	21,6	2,0	0,4	2,1	20,9	1,8	0,4	1,9	18,8	1,9	0,4	2,0	19,6	2,1	0,4	2,2	21,6
КС-7А (Зейская)	Т-2	ТДН-10000/220	10	Двухобмоточный	2,0	0,4	2,0	19,9	2,1	0,4	2,1	21,0	1,9	0,4	1,9	19,0	2,2	0,5	2,3	22,6	2,2	0,5	2,3	22,6
ПС 35 кВ Северная	Т-1	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Северная	Т-2	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	5,0	1,8	5,3	33,2	7,8	2,1	8,1	50,5	7,8	2,4	8,1	50,8	8,5	2,2	8,8	55,0	8,5	2,2	8,8	55,0

ПС 35 кВ Заводская	Т-1	ТДНС-16000/35	16	Двухобмоточный	0,9	0,0	0,9	5,3	1,1	0,2	1,2	7,2	1,1	0,2	1,1	7,0	0,9	0,0	0,9	5,8	1,1	0,2	1,2	7,2
ПС 35 кВ Заводская	Т-2	ТДНС-16000/35	16	Двухобмоточный	0,8	0,0	0,8	4,9	1,1	0,0	1,1	7,0	1,0	0,0	1,0	6,3	0,8	0,0	0,8	5,1	1,1	0,0	1,1	7,0
ПС 35 кВ Восточная	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Восточная	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Южная	Т-1	ТД-16000/35/10	16	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Южная	Т-2	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	2,2	0,8	2,3	14,5	3,7	0,9	3,8	23,9	3,6	0,9	3,8	23,5	4,7	1,1	4,9	30,4	4,7	1,1	4,9	30,4
ПС 35 кВ Пера	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Пера	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	1,8	0,9	2,0	31,7	2,5	1,0	2,7	42,1	2,1	1,0	2,3	36,7	1,9	1,9	2,7	42,6	2,5	1,0	2,7	42,1
ПС 35 кВ Базовая	Т-1	ТДНС-10000/35	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Базовая	Т-2	ТДНС-10000/35	10	Двухобмоточный	2,5	1,2	2,8	28,2	4,2	1,2	4,3	43,3	4,0	2,0	4,5	44,9	5,3	1,1	5,4	54,1	5,3	1,1	5,4	54,1
ПС 35 кВ Лесная	Т-1	ТМ-1000/35	1	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,3	34,5	0,3	0,2	0,3	31,0	0,3	0,2	0,3	32,2	0,4	0,2	0,4	43,7	0,4	0,2	0,4	43,7
ПС 35 кВ Лесная	Т-2	ТМ-1000/35	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Лесная	Т-3	ТАМ - 1800/35	1,8	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,3	17,4	0,3	0,2	0,3	18,5	0,3	0,2	0,3	17,4	0,3	0,2	0,3	18,5	0,3	0,2	0,3	18,5
ПС 35 кВ Стройдетали	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	3,8	0,2	0,1	0,2	3,7	0,3	0,1	0,3	4,6	0,2	0,1	0,2	3,7	0,3	0,1	0,3	4,6
ПС 35 кВ Стройдетали	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Костюковка	Т-1	ТМ-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Костюковка	Т-2	ТМН-1800/35	1,8	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,3	14,3	0,2	0,1	0,3	14,3	0,2	0,1	0,3	14,2	0,2	0,1	0,3	14,2	0,2	0,1	0,3	14,3
ПС 35 кВ №10/70	Т-1	ТАМ-5600/35/6	5,6	Двухобмоточный	0,9	0,6	1,1	19,3	1,5	0,5	1,6	28,6	1,4	0,5	1,5	26,6	1,7	0,4	1,7	30,5	1,7	0,4	1,7	30,5
ПС 35 кВ №10/70	Т-2	ТАМ-5600/35/6	5,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Климауцы	Т-1	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Климауцы	Т-2	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,7	0,2	0,8	31,3	0,8	0,3	0,8	34,0	0,8	0,3	0,9	35,5	0,9	0,3	0,9	36,2	0,9	0,3	0,9	36,2
ПС 35 кВ Новоивановка	Т-1	ТД-10000/35	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 КВ Сычевка	Т-1	ТМН-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 КВ Сычевка	Т-2	ТМН-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	9,0	0,2	0,1	0,2	11,3	0,2	0,1	0,2	11,2	0,1	0,1	0,1	8,9	0,2	0,1	0,2	11,3
ПС 35 кВ Загорная	Т-1	ТМ-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	10,3	0,1	0,1	0,2	10,1	0,1	0,1	0,2	10,1	0,2	0,1	0,2	11,3	0,2	0,1	0,2	11,3
ПС 35 кВ Загорная	Т-2	ТМ-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Гуран	Т-1	ТМ-1800/35	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,1	2,8	0,0	0,0	0,1	2,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,1	2,8
ПС 35 кВ Бузули	Т-1	ТМН-3200/35/10	3,2	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Бузули	Т-2	ТМН-3200/35/10	3,2	Двухобмоточный	0,6	0,3	0,7	21,4	0,9	0,1	0,9	29,3	0,8	0,4	0,9	28,4	0,8	0,5	0,9	29,6	0,9	0,1	0,9	29,3
ПС 35 кВ Желтоярово	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Желтоярово	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	11,5	0,4	0,2	0,5	18,2	0,4	0,2	0,4	16,7	0,5	0,2	0,6	22,7	0,5	0,2	0,6	22,7
ПС 35 кВ Красноярово	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Красноярово	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,4	0,2	0,4	16,3	0,5	0,3	0,6	22,4	0,5	0,3	0,6	24,7	0,5	0,3	0,6	23,7	0,5	0,3	0,6	24,7
ПС 35 кВ Белоярово	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	4,6	0,2	0,1	0,3	6,5	0,2	0,1	0,2	6,0	0,3	0,2	0,3	7,4	0,3	0,2	0,3	7,4
ПС 35 кВ Белоярово	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Маргаритовка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	7,0	0,1	0,0	0,1	8,9	0,1	0,0	0,1	9,3	0,1	0,0	0,1	8,7	0,1	0,0	0,1	9,3
ПС 35 кВ Сапроново	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,3	6,6	0,2	0,1	0,3	6,6	0,2	0,1	0,3	6,6	0,2	0,1	0,3	6,7	0,2	0,1	0,3	6,7
ПС 35 кВ Сапроново	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Угловая	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Угловая	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	8,3	0,2	0,1	0,2	12,9	0,2	0,1	0,2	13,0	0,2	0,1	0,2	13,0	0,2	0,1	0,2	13,0
ПС 35 кВ Мазаново	Т-1	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	8,0	0,1	0,0	0,1	7,1	0,1	0,0	0,1	7,6	0,1	0,1	0,1	8,5	0,1	0,0	0,1	7,6
ПС 35 кВ Серышево-35	Т-1	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,3	13,8	0,4	0,3	0,5	21,1	0,4	0,2	0,5	20,4	0,5	0,3	0,6	22,3	0,5	0,3	0,6	22,3
ПС 35 кВ Серышево-35	Т-2	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Поляна	Т-1	ТМН-1000/35	1	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	7,4	0,1	0,0	0,1	7,4	0,1	0,0	0,1	7,4	0,1	0,0	0,1	7,4	0,1	0,0	0,1	7,4
ПС 35 кВ Державинка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Державинка	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,3	13,7	0,3	0,2	0,4	15,2	0,3	0,2	0,3	13,7	0,3	0,2	0,4	14,5	0,3	0,2	0,4	15,2
ПС 35 кВ Бочкаревка	Т-1	ТМ-4000/35	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

ПС 35 кВ Бочкаревка	Т-2	ТМН-4000/35	4	Двухобмоточный	0,9	0,5	1,1	26,4	1,2	0,7	1,4	35,9	1,2	0,7	1,4	35,4	1,5	0,8	1,8	43,9	1,5	0,8	1,8	43,9
ПС 35 кВ Ш.Лог	Т-1	ТМН-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	9,3	0,1	0,1	0,1	9,3	0,1	0,1	0,2	10,5	0,1	0,1	0,2	10,5	0,1	0,1	0,2	10,5
ПС 35 кВ Ш.Лог	Т-2	ТМН-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Верное	Т-1	ТМН-4000/35	4	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	3,7	0,2	0,1	0,2	4,7	0,1	0,1	0,2	4,1	0,2	0,1	0,2	4,2	0,2	0,1	0,2	4,7
ПС 35 кВ Верное	Т-2	ТМН-4000/35	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Арга	Т-1	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Арга	Т-2	ТМ-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,4	16,3	0,4	0,3	0,5	19,7	0,5	0,3	0,6	22,5	0,5	0,3	0,6	22,3	0,5	0,3	0,6	22,5
ПС 35 кВ Казанка	Т-1	ТАМ-1800/35	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Казанка	Т-2	ТМН-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	10,3	0,2	0,1	0,3	17,1	0,2	0,1	0,2	12,6	0,2	0,1	0,2	13,7	0,2	0,1	0,3	17,1
ПС 35 кВ Украина	Т-1	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Украина	Т-2	ТМ-3200/35	3,2	Двухобмоточный	0,9	0,5	1,1	33,5	0,8	0,5	0,9	28,3	1,1	0,7	1,3	39,1	1,3	0,7	1,5	45,6	1,3	0,7	1,5	45,6
ПС 35 кВ Новосергеевка	Т-1	ТМ-1000/35	1	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	24,1	0,2	0,1	0,3	27,6	0,3	0,2	0,3	31,5	0,3	0,2	0,3	33,4	0,3	0,2	0,3	33,4
ПС 35 кВ Новосергеевка	Т-2	ТМ-1600	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Чагоян	Т-1	ТМ-2500/35/11	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Чагоян	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	11,5	0,2	0,1	0,2	13,5	0,2	0,1	0,2	13,5	0,2	0,1	0,2	13,5	0,2	0,1	0,2	13,5
ПС 35 кВ Георгиевка	Т-1	ТМ-1000/35	1	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	12,4	0,1	0,1	0,1	12,4	0,1	0,1	0,2	16,2	0,1	0,1	0,1	14,2	0,1	0,1	0,2	16,2
ПС 35 кВ Георгиевка	Т-2	ТМ-1000/35	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Саскаль	Т-1	ТМН-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Саскаль	Т-2	ТМ -1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	5,8	0,1	0,0	0,1	5,8	0,1	0,1	0,1	5,9	0,1	0,0	0,1	5,7	0,1	0,0	0,1	5,7
ПС 35 кВ Мухино	Т-1	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Мухино	Т-2	ТМ-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	9,1	0,2	0,1	0,2	15,0	0,3	0,2	0,3	19,7	0,2	0,1	0,2	11,7	0,3	0,2	0,3	19,7
ПС 35 кВ Воскресеновка	Т-1	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Воскресеновка	Т-2	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	3,7	0,1	0,1	0,1	4,4	0,1	0,1	0,1	4,5	0,1	0,1	0,1	5,9	0,1	0,1	0,1	5,9
ПС 35 кВ Реммаш	Т-1	ТМ-4000/35	4	Двухобмоточный	0,9	0,5	1,0	26,1	1,0	0,5	1,1	28,3	1,0	0,5	1,2	28,8	1,1	0,5	1,2	29,8	1,1	0,5	1,2	29,8
ПС 35 кВ Реммаш	Т-2	ТМ-4000/35	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Ураловка	Т-1	ТМ-1000/35	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Ураловка	Т-2	ТМ-1000/35	1	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	8,4	0,1	0,1	0,1	8,4	0,1	0,1	0,1	8,4	0,1	0,1	0,1	8,4	0,1	0,1	0,1	8,4
ПС 35 кВ Златоустовск	Т-1	ТМН-1000/35	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Златоустовск	Т-2	ТМН-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,8	0,5	0,9	58,0	0,9	0,6	1,1	65,6	0,9	0,6	1,1	66,7	0,8	0,5	0,9	59,2	0,9	0,6	1,1	66,7
ПС 35 кВ Экимчан	Т-1	ТМ-3200/35	3,2	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,3	8,4	0,3	0,1	0,4	11,2	0,3	0,1	0,3	10,9	0,4	0,1	0,4	12,3	0,4	0,1	0,4	12,3
ПС 35 кВ Экимчан	Т-2	ТМН-4000/35	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Союзная	Т-1	ТМ-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
ПС 35 кВ Союзная	Т-2	ТАМ-1800/35/6	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Ольгинск	Т-1	ТМ-1800/35	1,8	Двухобмоточный	0,7	0,4	0,8	43,5	0,4	0,3	0,5	28,2	0,7	0,4	0,8	46,6	0,7	0,4	0,8	44,1	0,7	0,4	0,8	46,6
ПС 35 кВ Ольгинск	Т-2	ТАМ-1800/35	1,8	Двухобмоточный	0,7	0,4	0,8	43,5	0,4	0,3	0,5	28,2	0,7	0,4	0,8	46,6	0,7	0,4	0,8	44,1	0,7	0,4	0,8	46,6
ПС 35 кВ Огоджа	Т-1	ТД-10000/35	10	Двухобмоточный	0,3	0,0	0,3	2,9	0,3	0,1	0,3	3,0	0,3	0,1	0,3	3,0	0,3	0,1	0,3	3,2	0,3	0,1	0,3	3,2
ПС 35 кВ Огоджа	Т-2	ТД-10000/35	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Токур	Т-1	ТМ-3200/35	3,2	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Токур	Т-2	ТМН-4000/35	4	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,3	6,4	0,2	0,1	0,3	7,0	0,2	0,1	0,3	6,4	0,3	0,1	0,3	8,6	0,3	0,1	0,3	8,6
ПС 110 кВ Мехзавод	Т-1	ТРДН-25000/110/10/6	25	Двухоомоточный с ращепленой обмоткой	0,2	0,1	0,2	0,8	0,3	0,1	0,3	1,2	0,3	0,1	0,3	1,3	0,3	0,1	0,3	1,3	0,3	0,1	0,3	1,3
ПС 110 кВ Мехзавод	Т-2	ТДН-10000/110/10	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Горная	Т-1	ТМТ-6300/110/35/6	6,3	Трехобмоточный	0,1	0,1	0,1	1,2	0,1	0,1	0,1	1,3	0,1	0,1	0,1	1,3	0,1	0,1	0,1	1,2	0,1	0,1	0,1	1,3
ПС 110 кВ Горная	Т-2	ТМТ-6300/110/35/6	6,3	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 110 кВ Дамбуки	Т-1	ТДТН-10000/110/35/6	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
ПС 110 кВ Дамбуки	Т-2	ТДТН-10000/110/35/6	10	Трехобмоточный	0,4	0,3	0,5	4,6	0,7	0,3	0,8	7,8	0,6	0,3	0,7	7,1	0,5	0,3	0,6	6,1	0,7	0,3	0,8	7,8
ПС 110 кВ Октябрьская	Т-1	ТМТ-6300/110/35/6	6,3	Трехобмоточный	0,2	0,1	0,2	3,7	0,3	0,1	0,3	5,1	0,3	0,1	0,3	4,8	0,3	0,1	0,3	4,8	0,3	0,1	0,3	5,1
ПС 110 кВ Октябрьская	Т-2	ТДТНГ-15000/110/35/6	15	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

ПС 110 кВ Бам	Т-1	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	Трехобмоточный	3,1	0,7	3,2	51,2	2,1	0,5	2,2	34,8	3,0	0,7	3,1	48,7	3,2	0,7	3,2	51,5	3,2	0,7	3,2	51,5
ПС 110 кВ Бам	Т-2	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	Трехобмоточный	0,5	0,1	0,5	7,5	0,2	0,1	0,2	2,5	0,2	0,1	0,2	2,5	0,5	0,1	0,5	7,5	0,5	0,1	0,5	7,5
ПС 110 кВ Эльга	Т-1	ТРДН-40000/110	40	Двухобмоточный с расщепленой обмоткой	3,1	0,9	3,3	8,1	4,9	1,0	5,0	12,4	5,0	1,0	5,1	12,8	5,4	1,0	5,5	13,6	5,4	1,0	5,5	13,6
ПС 110 кВ Эльга	Т-2	ТРДН-40000/110	40	Двухобмоточный с расщепленой обмоткой	1,7	0,5	1,8	4,4	2,7	0,4	2,8	6,9	2,5	0,5	2,6	6,4	2,5	0,4	2,5	6,3	2,7	0,4	2,8	6,9
ПС 110 кВ КС 7	Т-1	ТДН-10000/110/10	10	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	2,2	0,2	0,1	0,2	2,2	0,3	0,1	0,3	2,9	0,3	0,1	0,3	3,2	0,3	0,1	0,3	3,2
ПС 110 кВ КС 7	Т-2	ТДН-10000/110/10	10	Двухобмоточный	0,5	0,2	0,5	5,3	0,6	0,2	0,6	6,1	0,4	0,2	0,5	5,0	0,6	0,2	0,6	5,8	0,6	0,2	0,6	6,1
ПС 35 кВ Бомнак	Т-1	ТМН - 1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	3,8	0,0	0,1	0,1	5,6	0,0	0,1	0,1	5,2	0,0	0,1	0,1	5,7	0,0	0,1	0,1	5,7
ПС 35 кВ Бомнак	Т-2	ТМН - 1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	4,6	0,1	0,1	0,1	8,5	0,1	0,1	0,1	7,3	0,1	0,1	0,1	7,3	0,1	0,1	0,1	8,5
ПС 35 кВ Улак	Т-1	ТМН - 1600/35/11	1,6	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	14,2	0,2	0,1	0,3	16,4	0,3	0,1	0,3	18,3	0,2	0,1	0,3	17,7	0,3	0,1	0,3	18,3
ПС 35 кВ Овсянка	Т-1	ТМ - 4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,3	0,3	0,4	10,4	0,5	0,3	0,6	14,8	0,4	0,3	0,5	12,1	0,5	0,3	0,6	13,9	0,5	0,3	0,6	14,8
ПС 35 кВ Овсянка	Т-2	ТМ - 4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,3	0,3	0,4	9,5	0,6	0,3	0,6	16,1	0,4	0,3	0,5	12,1	0,4	0,2	0,4	11,2	0,6	0,3	0,6	16,1
ПС 35 кВ Чалбачи	Т-1	ТМ - 1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,2	0,2	13,3	0,2	0,2	0,3	18,6	0,2	0,2	0,3	16,4	0,2	0,2	0,3	16,4	0,2	0,2	0,3	18,6
ПС 35 кВ Чалбачи	Т-2	ТМ - 1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Юбилейная	Т-1	ТМ - 1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	5,8	0,0	0,1	0,1	5,9	0,0	0,1	0,1	6,0	0,0	0,1	0,1	5,8	0,0	0,1	0,1	5,9
ПС 35 кВ Исток	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,9	0,7	1,1	17,9	1,6	0,3	1,6	25,8	1,4	0,7	1,6	25,1	1,8	0,8	1,9	30,9	1,8	0,8	1,9	30,9
ПС 35 кВ Исток	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,5	0,3	0,6	9,4	1,0	0,2	1,0	16,6	0,9	0,4	1,0	16,0	2,8	0,4	2,8	44,4	2,8	0,4	2,8	44,4
ПС 35 кВ Базовая	Т-1	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Базовая	Т-2	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,5	0,3	0,6	9,0	0,8	0,4	0,9	14,8	0,8	0,4	0,9	13,6	0,7	0,4	0,8	12,4	0,8	0,4	0,9	14,8
ПС 35 кВ Речная	Т-1	ТМН-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,7	0,5	0,8	8,5	1,5	0,5	1,6	15,6	1,1	0,5	1,2	11,9	1,2	0,5	1,3	12,8	1,5	0,5	1,6	15,6
ПС 35 кВ Протока	Т-1	ТМН - 4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	4,3	0,2	0,1	0,2	5,2	0,1	0,1	0,2	4,3	0,1	0,1	0,2	4,3	0,2	0,1	0,2	5,2
ПС 35 кВ Протока	Т-2	ТМН - 4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Черняево	Т-1	ТМН - 4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,2	6,1	0,2	0,2	0,3	6,7	0,2	0,2	0,2	6,2	0,2	0,2	0,2	5,9	0,2	0,2	0,3	6,7
ПС 35 кВ Черняево	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	4,4	0,1	0,1	0,1	4,8	0,1	0,1	0,1	4,5	0,1	0,1	0,1	4,2	0,1	0,1	0,1	4,8
ПС 35 кВ Толбузино	Т-1	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,1	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,1	5,1	0,0	0,0	0,1	5,0
ПС 35 кВ Невер	Т-1	ТМ-1600/35/6	1,6	Двухобмоточный	0,7	0,2	0,7	46,2	0,8	0,2	0,8	48,6	0,7	0,2	0,7	43,5	0,5	0,2	0,6	34,8	0,8	0,2	0,8	48,6
ПС 35 кВ Невер	Т-2	ТМ-2500/35/6	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	5,0	0,1	0,1	0,2	6,2	0,1	0,1	0,1	5,0	0,1	0,1	0,1	5,3	0,1	0,1	0,2	6,2
ПС 35 кВ Соловьевская	Т-1	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,6	0,4	0,7	11,7	1,0	0,5	1,1	18,0	1,0	0,5	1,1	17,5	0,8	0,4	0,9	13,9	1,0	0,5	1,1	18,0
ПС 35 кВ Соловьевская	Т-2	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,3	4,1	0,3	0,2	0,3	4,7	0,3	0,2	0,3	5,1	0,3	0,2	0,4	5,9	0,3	0,2	0,4	5,9
ПС 35 кВ Джалинда	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	6,8	0,2	0,1	0,2	8,7	0,2	0,1	0,2	6,4	0,2	0,1	0,2	7,8	0,2	0,1	0,2	8,7
ПС 35 кВ Джалинда	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	6,8	0,2	0,1	0,3	10,1	0,2	0,1	0,2	9,4	0,2	0,1	0,3	10,3	0,2	0,1	0,3	10,3
ПС 35 кВ Строительная	Т-1	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	0,6	0,0	0,1	0,1	0,6	0,0	0,1	0,1	0,6	0,0	0,1	0,1	0,6	0,0	0,1	0,1	0,6
ПС 35 кВ Строительная	Т-2	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Аэропорт	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	3,6	0,0	0,1	0,1	4,2	0,0	0,1	0,1	3,7	0,1	0,1	0,1	6,7	0,1	0,1	0,1	6,7
ПС 35 кВ Ольдой	Т-1	ТМ-1600/35/6	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	10,2	0,2	0,1	0,2	10,6	0,2	0,1	0,2	11,6	0,2	0,1	0,2	12,3	0,2	0,1	0,2	12,3
ПС 35 кВ Промежуточная	Т-1	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	19,5	0,1	0,1	0,1	12,7	0,1	0,1	0,1	14,4	0,2	0,1	0,2	17,8	0,2	0,1	0,2	19,5
ПС 35 кВ Шахтаум	Т-1	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ Шахтаум	Т-2	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	1,2	0,6	1,3	13,3	1,2	0,6	1,3	13,3	1,1	0,6	1,3	12,9	0,7	0,1	0,7	6,8	1,2	0,6	1,3	13,3
ПС 35 кВ Линейная	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	2,5	0,1	0,1	0,1	2,9	0,1	0,1	0,1	3,0	0,1	0,1	0,1	2,9	0,1	0,1	0,1	3,0
ПС 35 кВ Линейная	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ПС 35 кВ КС-6	Т-1	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,2	0,0	0,2	1,9	0,3	0,0	0,3	2,6	0,2	0,0	0,2	1,9	0,2	0,0	0,2	2,0	0,3	0,0	0,3	2,6
ПС 35 кВ КС-6	Т-2	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,2	0,0	0,2	1,9	0,2	0,1	0,3	2,6	0,3	0,1	0,3	2,6	0,2	0,1	0,2	2,0	0,3	0,1	0,3	2,6