Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 360/МЭ-Р

заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты МСП «СИЗ Указатели», Лот № 33401-ЭКСП-ЭКСП ПРОД-2020-ДРСК

г. Благовещенск **«20» марта 2020**

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП «СИЗ Указатели», Лот № 33401-ЭКСП-ЭКСП ПРОД-2020-ДРСК

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: ***5 (пять)*** заявок.

№ п/п	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Дата и время регистрации заявки
1.	№ заявки 334397	26.02.2020 00:58
2.	№ заявки 339923	25.02.2020 15:56
3.	№ заявки 340124	25.02.2020 16:34
4.	№ заявки 340135	25.02.2020 16:37
5.	№ заявки 340579	26.02.2020 08:04

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *О рассмотрении результатов оценки основных частей заявок.*
2. *Об отклонении заявки Участника №334397*
3. *Об отклонении заявки Участника №340135*
4. *Об отклонении заявки Участника № 340579*
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения основных частей заявок*

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению основных части заявок следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Идентификационный номер Участника
1.	№ заявки 334397	26.02.2020 00:58
2.	№ заявки 339923	25.02.2020 15:56
3.	№ заявки 340124	25.02.2020 16:34
4.	№ заявки 340135	25.02.2020 16:37
5.	№ заявки 340579	26.02.2020 08:04

По вопросу № 2

1. Отклонить заявку Участника ***334397/ ООО "НЭО"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «е» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1.	Участник в основную часть своей заявки включил следующие файлы/документы: «Справку об отсутствии признаков крупной сделки», в которой отражены сведения о ценовом предложении Участника, что не соответствует п. 4.9.5 е) Документации о закупке.

По вопросу № 3

1. Отклонить заявку Участника ***340135/ ООО "ЭЛЕКТРОПРИБОР"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1.	В техническом предложении часть продукции, предлагаемой участником, не соответствует заявленной организатором, и у части продукции, предлагаемой участником, технические характеристики указаны не в полном объеме: ***<u>По филиалу АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»:</u>*** 1. в позиции № 1 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 1 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо отвёртки индикатора ИН-91 предложен однополюсный указатель напряжения УННО-1М без функции отвёртки). 2. в столбце «Примечания, обоснование» позиции № 2 технического предложения участником указаны характеристики предлагаемого индикатора тока ИТ-0,4 не в полном объеме (не указан факт наличия функции измерения напряжения переменного и постоянного токов и измерения сопротивления, не указана погрешность индикации напряжения, не указаны габаритные размеры в транспортном положении), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 2 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки и п.3.6. технических требований. 3. в столбце «Примечания, обоснование» позиции № 10 технического предложения участником указаны характеристики указателя УВНсТФ 10И не в полном объеме (не указан факт наличия звуковой индикации наличия напряжения), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 10 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки и п.3.6. технических требований. 4. в позициях № 23 и № 24 технического предложения участником предложены указатели, не соответствующие техническим требованиям, указанным в позициях № 23 и № 24 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо указателя УННУ-1ВЛ с диапазоном контролируемых напряжений 25-1000 В предложен указатель УНК-0,4 (Л) с диапазоном контролируемых напряжений 25-380 В).

5. в позиции № 25 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 25 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо указателя УННУ-1Н ВЛ с диапазоном контролируемых напряжений 25-1000 В предложен указатель УНК-0,4 (Л) с диапазоном контролируемых напряжений 25-380 В).

6. в графе № 4 «Описание» позиции № 28 технического предложения участником указаны характеристики предлагаемого указателя УННО-1 не в полном объеме (не указан факт наличия функции самопроверки указателя перед применением), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 28 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки и п.3.6. технических требований.

7. в позиции № 32 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 32 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо указателя Контакт 57Э с диапазоном контролируемых напряжений постоянного тока 70-825 В и переменного тока 70-1000 В предложен указатель УНК-0,4 (Р) с диапазоном контролируемых напряжений 12-660 В).

По филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:

1. в столбце «Примечания, обоснование» позиции № 1 технического предложения участником указаны характеристики предлагаемого индикатора тока ИТ-0,4 не в полном объеме (не указан факт наличия функции измерения напряжения переменного и постоянного токов и измерения сопротивления, не указана погрешность индикации напряжения, не указаны габаритные размеры в транспортном положении), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 1 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки и п.3.6. технических требований.

2. в позиции № 14 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 14 Приложения 2 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо указателя УННУ-1 ВЛ с диапазоном контролируемых напряжений 25-1000 В предложен указатель УНК-0,4 (Л) с диапазоном контролируемых напряжений 25-380 В).

3. в позиции № 17 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 17 Приложения 2 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо однополюсного указателя УВНФ-10 СЗ с функцией фиксации (запоминания) фазы предложен двухполюсный указатель УВНсТФ 6-10).

4. в позиции № 21 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 21 Приложения 2 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо указателя с контролируемыми напряжениями 10-110 кВ и напряжением индикации 2,5 кВ предложен указатель УВНБУ 35-110 с контролируемыми напряжениями 35-110 кВ и напряжением индикации 8,75 кВ).

По филиалу АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»:

1. в позиции № 2 технического предложения участником предложен

	указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 2 Приложения 3 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо сигнализатора ИВА-Н с возможностью определения наличия напряжения на ВЛ 6-35 кВ, возможностью контроля исправности защитного заземления у включенного электрооборудования, возможностью нахождения обрыва фазного провода скрытой проводки, находящегося под напряжением, возможностью проверки правильности монтажа выключателей электроосвещения предложен сигнализатор СНЗ, предназначенный (согласно предоставленного паспорта) для предупреждения человека, находящегося на земле, о наличии напряжения на ВЛ). 2. в столбце «Примечания, обоснование» позиции № 15 технического предложения участником указаны характеристики указателя УВНС3 6-10 не в полном объеме (не указан факт наличия функции самопроверки указателя перед применением), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 15 Приложения 3 к техническим требованиям на проведение закупки и п.3.6. технических требований. 3. в позиции № 17 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 17 Приложения 3 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо однополюсного указателя УВНФ-10 С3 с функцией фиксации (запоминания) фазы предложен двухполюсный указатель УВНсТФ 6-10). ***По филиалу АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»:*** 1. в позиции № 6 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 6 Приложения 4 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо однополюсного указателя УВНФ-10 С3 с функцией фиксации (запоминания) фазы предложен двухполюсный указатель УВНсТФ 6-10). Ответ на дополнительный запрос по закупочной процедуре участником не предоставлен, ***замечания не сняты.***

По вопросу №4

1.Отклонить заявку Участника ***340579/ ООО " Сибавтоматика Восток"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1.	В представленном ответе на дополнительный запрос (файл: «Уточнение.rar» - «Коммерческое предложение.pdf») отражены сведения о цене, что не соответствует п. 4.5.1.3 Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: « Непосредственно перед подачей заявки Участник должен разделить подготовленные документы на отдельные части: одну (основную) часть и ценовое предложение в соответствии с перечнем документов, входящих в каждую из частей, установленным в подразделе 11 (ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – СОСТАВ ЗАЯВКИ)

2.	В составе предложения участника отсутствуют копии паспортов (или сертификатов) на продукцию, предлагаемую по следующим позициям технических требований на проведение закупки: - позициям №№ 1, 2, 3, 10 по филиалу АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»; - позициям №№ 1, 2, 19 по филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»; - позициям №№ 2, 19, 20 по филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»; - позиции № 10 по филиалу АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети». Данный факт нарушает требования пункта 4.2. Технических требований на проведение закупки. На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, по позиции № 10 по филиалу АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» и по позиции № 20 по филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» ***замечание снято***, по остальным позициям ***замечание не снято***, так как участником не предоставлены копии паспортов (или сертификатов) на продукцию, предлагаемую по данным позициям, что нарушает требования пункта 4.2. Технических требований на проведение закупки. А.5.2. В техническом предложении часть продукции, предлагаемой участником, не соответствует заявленной организатором, и у части продукции, предлагаемой участником, технические характеристики указаны не в полном объеме: ***По филиалу АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»:*** 1. в столбце «Примечания, обоснование» позиции № 19 технического предложения участником указаны характеристики предлагаемого указателя УВН-10-110 С3 КБ (телескоп) не в полном объеме (не указана длина указателя в сборе для определения наличия (отсутствия) напряжения 10-35 кВ и 110 кВ), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 19 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки и п.3.6. технических требований. На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, ***замечание снято.*** 2. в столбце «Примечания, обоснование» позиции № 21 технического предложения участником указаны характеристики предлагаемого указателя УНК-1 не в полном объеме (не указано время зарядки указатели от сети 220-380 В, время сохранения заряда и время непрерывной работы указателя после одной зарядки), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 21 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки и п.3.6. технических требований. На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, ***замечание не снято***. Первоначально участником предлагался указатель напряжения УНК-1, взамен него предложена указатель УНК-0,4 (Р), что изменяет суть заявки участника (номенклатуру предлагаемой Участником продукции) и не соответствует п.4.12.2. Документации о закупке, в котором указано, что не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции).

	3. в позиции № 40 технического предложения участником предложено устройство, не соответствующее техническим требованиям, указанным в позиции № 40 Приложения 1 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо устройства проверки указателей напряжения УПУН-2001 для проверки работоспособности указателей высокого напряжения, указателей низкого напряжения, индикаторных отверток и сигнализаторов напряжения предложено устройство проверки указателей напряжения УПУН-2 для проверки работоспособности указателей высокого напряжения 35-220 кВ). На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, ***замечание не снято***. Первоначально участником предлагалось устройство проверки указателей напряжения УПУН-2, взамен него предложено устройство УПУН-1, что изменяет суть заявки участника (номенклатуру предлагаемой Участником продукции) и не соответствует п.4.12.2. Документации о закупке, в котором указано, что не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции). ***По филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:*** 1. в столбце «Примечания, обоснование» позиции № 11 технического предложения участником указаны характеристики предлагаемого указателя УНК-1 не в полном объеме (не указано время зарядки указатели от сети 220-380 В, время сохранения заряда и время непрерывной работы указателя после одной зарядки), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 11 Приложения 2 к техническим требованиям на проведение закупки и п.3.6. технических требований. На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, ***замечание не снято***. Первоначально участником предлагался указатель напряжения УНК-1, взамен него предложен указатель УНК-0,4 (Р), что изменяет суть заявки участника (номенклатуру предлагаемой Участником продукции) и не соответствует п.4.12.2. Документации о закупке, в котором указано, что не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции). 2. в позиции № 17 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 17 Приложения 2 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо однополюсного указателя УВНФ-10 СЗ с функцией фиксации (запоминания) фазы предложен указатель УВНУ-10 СЗ ТФ с трубкой фазировки). На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, ***замечание не снято***. Первоначально участником предлагался указатель напряжения УВНУ-10 СЗ ТФ, взамен него предложен указатель УВНФ-10СЗА, что изменяет суть заявки участника (номенклатуру предлагаемой Участником продукции) и не соответствует п.4.12.2. Документации о закупке, в котором указано, что не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции). 3. в позиции № 18 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 18 Приложения 2 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо указателя УНВЛ-0,4М с возможностью подключения к

вольтметру (тестеру) для измерения напряжения, снабженного разъемом и гибким проводом длиной 8 м для подключения к вольтметру (тестеру) предложен указатель УНВЛ-0,4 без данной функции и без провода для подключения к вольтметру (тестеру)).

На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, ***замечание не снято***. Первоначально участником предлагался указатель напряжения УНВЛ-0,4, взамен него предложен указатель УНВЛ-0,4М-УНТЕХ, что изменяет суть заявки участника (номенклатуру предлагаемой Участником продукции) и не соответствует п.4.12.2. Документации о закупке, в котором указано, что не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции).

4. в позиции № 21 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 21 Приложения 2 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо указателя УВНКБ-110 с контролируемыми напряжениями 10-110 кВ предложен указатель УВН-110 СЗ КБ с контролируемыми напряжениями 35-110 кВ).

На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, ***замечание не снято***. Первоначально участником предлагался указатель напряжения УВН-110 СЗ КБ, взамен него предложен указатель УВН 10-110 КБ, что изменяет суть заявки участника (номенклатуру предлагаемой Участником продукции) и не соответствует п.4.12.2. Документации о закупке, в котором указано, что не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции).

5. в позициях № 23, 24 и 25 технического предложения участником предложено устройство, не соответствующее техническим требованиям, указанным в позициях № 23, 24 и 25 Приложения 2 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо устройства проверки указателей напряжения УПУН-1М для проверки работоспособности указателей напряжения выше 1000 В предложено устройство проверки указателей напряжения УПУН-2 для проверки работоспособности указателей высокого напряжения 35-220 кВ).

На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, ***замечание не снято***. Первоначально участником предлагалось устройство проверки указателей напряжения УПУН-2, взамен него предложено устройство УПУН-1, что изменяет суть заявки участника (номенклатуру предлагаемой Участником продукции) и не соответствует п.4.12.2. Документации о закупке, в котором указано, что не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции).

По филиалу АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»:

1. в столбце «Примечания, обоснование» позиции № 9 технического предложения участником указаны характеристики предлагаемого указателя УНК-1 не в полном объеме (не указано время зарядки указатели от сети 220-380 В, время сохранения заряда и время непрерывной работы указателя после одной зарядки), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 9 Приложения 3 к техническим требованиям на проведение

	закупки и п.3.6. технических требований. На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, ***замечание не снято***. Первоначально участником предлагался указатель напряжения УНК-1, взамен него предложен указатель УНК-0,4 (Р), что изменяет суть заявки участника (номенклатуру предлагаемой Участником продукции) и не соответствует п.4.12.2. Документации о закупке, в котором указано, что не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции). 2. в столбце «Примечания, обоснование» позиции № 10 технического предложения участником указаны характеристики предлагаемого указателя УНН-1 «Комби» не в полном объеме (не указано время зарядки указатели от сети 220-380 В, время сохранения заряда, время непрерывной работы указателя после одной зарядки, дискретные значения индицируемого напряжения), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 10 Приложения 3 к техническим требованиям на проведение закупки и п.3.6. технических требований. На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, ***замечание не снято***. Первоначально участником предлагался указатель напряжения УНН-1 «Комби», взамен него предложен указатель УНК-0,4 (Р), что изменяет суть заявки участника (номенклатуру предлагаемой Участником продукции) и не соответствует п.4.12.2. Документации о закупке, в котором указано, что не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции). 3. в позиции № 13 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 13 Приложения 3 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо указателя УННЛ-0,4 со съемными удлиняющими электродами длиной не менее 580 мм для использования на ВЛ предложен указатель УННУ-1 без данных съемных удлиняющих электродов). На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, ***замечание не снято***. Первоначально участником предлагался указатель напряжения УННУ-1, взамен него предложен указатель УНК-0,4 (Р), что изменяет суть заявки участника (номенклатуру предлагаемой Участником продукции) и не соответствует п.4.12.2. Документации о закупке, в котором указано, что не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции). 4. в позиции № 16 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 16 Приложения 3 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо однополюсного указателя УВНФ-10 СЗ с функцией фиксации (запоминания) фазы предложен указатель УВНУ-10 СЗ ТФ с трубкой фазировки). На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, ***замечание не снято***. Первоначально участником предлагался указатель напряжения УВНУ-10 СЗ ТФ, взамен него предложен указатель УВНФ-10СЗА, что изменяет суть заявки участника (номенклатуру предлагаемой Участником продукции) и не соответствует

	п.4.12.2. Документации о закупке, в котором указано, что не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции). ***По филиалу АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»:*** 1. в позиции № 6 технического предложения участником предложен указатель, не соответствующий техническим требованиям, указанным в позиции № 6 Приложения 4 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо однополюсного указателя УВНФ-10 СЗ с функцией фиксации (запоминания) фазы предложен указатель УВНУ-10 СЗ ТФ с трубкой фазировки). На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, ***замечание не снято***. Первоначально участником предлагался указатель напряжения УВНУ-10 СЗ ТФ, взамен него предложен указатель УВНФ-10СЗА, что изменяет суть заявки участника (номенклатуру предлагаемой Участником продукции) и не соответствует п.4.12.2. Документации о закупке, в котором указано, что не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции). ***По филиалу АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»:*** 1. в столбце «Примечания, обоснование» позиции № 5 технического предложения участником указаны характеристики предлагаемого указателя УНК-1 не в полном объеме (не указано время зарядки указатели от сети 220-380 В, время сохранения заряда и время непрерывной работы указателя после одной зарядки), что не соответствует техническим требованиям, указанным в позиции № 5 Приложения 5 к техническим требованиям на проведение закупки и п.3.6. технических требований. На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, ***замечание не снято***. Первоначально участником предлагался указатель напряжения УНК-1, взамен него предложен указатель УНК-0,4 (Р), что изменяет суть заявки участника (номенклатуру предлагаемой Участником продукции) и не соответствует п.4.12.2. Документации о закупке, в котором указано, что не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции). 2. в позиции № 11 технического предложения участником предложено устройство, не соответствующее техническим требованиям, указанным в позиции № 11 Приложения 5 к техническим требованиям на проведение закупки (вместо устройства проверки указателей напряжения УПУН-1М для проверки работоспособности указателей напряжения выше 1000 В предложено устройство проверки указателей напряжения УПУН-2 для проверки работоспособности указателей высокого напряжения 35-220 кВ). На основании ответа, предоставленного участником на дополнительный запрос по закупочной процедуре, ***замечание не снято***. Первоначально участником предлагалось устройство проверки указателей напряжения УПУН-2, взамен него предложено устройство УПУН-1, что изменяет суть заявки участника (номенклатуру предлагаемой Участником продукции) и не соответствует п.4.12.2. Документации о закупке, в котором указано, что не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции).

По вопросу №5

1. Признать основную часть заявок Участников: ***№ 339923, 340124*** удовлетворяющим по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

Секретарь Закупочной комиссии _____ ***Г.М. Терёшкина***

Тел. (4162)397-260