

Принадлежность	Формат	У.вб.	ПС, ЛЭП	Присоединение	Дата отключения	Дата и время включения основного потребителя	Время простоя основного потребителя	Дата и время восстановления в режиме эксплуатации	Время нарушения режима эксплуатации	Время на устранения неисправности	Работа РЗА	АТВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация.	Разара основного потребителя	Поправки, составляющие факт	Количество человек	Мощность, МВт	Количество ПТ	Половые условия
РСК	Прим.ЦДС	110	Уссурийск-2 - Полевая		01.04.19.6:39	01.04.19.6:39	0:00	01.04.19.6:39	0:00	Уссурийск-2: НЗ3 1ст. Полевая: ДЗ 1з	у		ИМФ ф.В 22,3 км от ПС Уссурийск-2. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	0	-6, пасм
РСК	Прим.ЦДС	110	Уссурийск-2 - Павлова-1		01.04.19.6:54	01.04.19.6:54	0:00	01.04.19.6:54	0:00	Уссурийск-2: НЗ3 1ст. Павлова-1: НЗ3 1ст	у		ИМФ ф.В 27,5 км от ПС Уссурийск-2. Произведен осмотр. На оп.161 на траверсе ф8 гнездо.		нет	0	0	0	0	-6, пасм
РСК	Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	01.04.19.11:17	01.04.19.11:17	0:00	01.04.19.11:17	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. Пр. оп. 214-215 (под ВЛ) утащено дерево (неисправности). Оп.214 (на/по) линия траверса (проезд ВЛ без перекрытия). Сообщено СБ, ОНД. Траверса заменена (завеса 35/06 17:54).		нет	0	0	0	0	+2, пасмурно
РСК	Ам.ВЭС	6	А 35/6	6	01.04.19.12:09	01.04.19.12:09	0:00	01.04.19.12:09	0:00	МТЗ-2	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	0	-1, облачно
РСК	Прим.ЮЭС	35	Бурна 110/35/6	СВ-35	01.04.19.15:20	01.04.19.15:38	0:18	01.04.19.22:40	7:20	МТЗ	у		На ПС Бурна отп. СВ-35. Произведено обслуживание 2 сш 35 ПС Бурна. 2 сш 35.6 «В» ПС Эзершельд (запит в 15:38) вед. ПС Торг порт (запит в 15:30) вед. ПС Зелена (запит в 16:06). /Пр.осмотре ПС Эзершельд- отп. положение вед ф18. бл.Ав.откл./ На ПС Бурна по 2ш35 «В» сняты вент. диаграммы всех присоединений. ВВ исправлены КР35 Бурна-Эзершельд/2 без замечаний. В 22:40 2ш-35 введена в работу, схема восстановлена. Послеаварийная проверка выявила: причина отключения СВ-35 неисправность терминала защит. код 51 (неисправность конфигурации устройств), неисправность устранена 3.04.19.	ПС Эзершельд вых СВ-35, ПС Торг Порт по 35	6150 чел/ 7,3 МВт	6150	7,3		+6, снег	
РСК	Прим.СЭС	110	Самара 35/10	1	01.04.19.16:10	01.04.19.18:07	1:57	01.04.19.18:07	1:57	Ю, земля	у		Оп. 34 замена поврежденного изолятора ф8.		школы/ 127 чел	127	0,05	1	0	+5, ясно
РСК	Прим.ЦДС	110	Уссурийск-2 - Павлова1		01.04.19.19:28	01.04.19.19:28	0:00	01.04.19.19:28	0:00	Ус2: НЗ3 1ст; Павел НЗ3 1ст	у		ИМФ ф.А 7,1 км от ПС Уссурийск-2. Лвл-25. Зам. Произведен осмотр. Оп.161 обнаружено гнездо (питания траверса ф. "В").		нет	0	0	0	0	+3, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Шотова 35/6	14	01.04.19.19:47	01.04.19.21:00	1:33	02.04.19.6:27	10:40	Ю, земля	у		Выключен без АТП. Оп.44/1 набор проволоки, выгит на ф.А, касается тела опоры. Устранено, все включено		кот/ 240 чел	240	0,2	12	0	+1, пасмурно
РСК	Ам.ВЭС	10	Тавошка 35/10	7	02.04.19.0:00	02.04.19.0:00	0:00	02.04.19.0:30	0:30	МТО	у		На х.х. (поприемитель отключен за неутрату за 9/9). Осмотр 3.04.19, на ТП-15 следы перекрытия прох. изоляторов (труп фазы).		нет	0	0	0	0	-1, ясно
РСК	Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	14	02.04.19.3:54	02.04.19.4:01	0:07	02.04.19.4:01	0:07	МТЗ-1	у		3.04.19 осмотр, замечаний нет.		отключен, котельня / 1500 чел	1500	0,6	5	0	-1, ясно
РСК	Прим.ЦДС	110	Уссурийск-2 - Междуречье		02.04.19.6:49	02.04.19.6:49	0:00	02.04.19.13:31	6:42	Ус2: НЗ3 2 ст, ВМ6, АПВ ну, Междуречье, ТО, АПВ успеш	у		Разрыв трансита, без отключения потребителей. В 13:31 ВЛ включена в транзит (через СВ-110 на ПС Уссурийск-2, неисправность цепей оперативного тока ф-10 (Междуречье). Обход зоны ИМФ без замечаний (по оп.3-20).		нет	0	0	0	0	-4, ясно
РСК	Прим.ЦДС	110	Уссурийск-2 - Полевая		02.04.19.6:51	02.04.19.6:51	0:00	02.04.19.18:45	11:54	Ус-2: НЗ3 2 ст, АПВ ну, Полев: НЗ3 4 ст, АПВ усп	у		Разрыв трансита, без отключения потребителей. Оп.125 (метал, промужу) излом провода фА в подочном замке в стор.оп.124, провод на земле. 12:40 выведен в ремонт. 15:40 подоп, 18:45 устранено. ВЛ выгит на ф8/7		нет	0	0	0	0	-4, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Сергеева 35/6	16	02.04.19.7:43	02.04.19.7:47	0:04	02.04.19.7:47	0:04	Авт.откл	нет		Произведен осмотр. В пролете опор № 86-87 (под ВЛ) обнаружено утащено дерево со следами перекрытия. (из вне охранной зоны)		котельня / 281 чел	281	0,4	14	0	-6, ясно
РСК	Хаб.ЦДС	6	Зазерная 35/6	17	02.04.19.9:24	02.04.19.10:01	0:37	02.04.19.10:01	0:37	Авт.откл	у		Осмотр на 5.4.19.		школа, д/с, кот/ 2808 чел	2808	0,7	11	2	-2, облачно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Роговова 35/10	1	02.04.19.13:00	02.04.19.13:59	0:59	02.04.19.13:59	0:59	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		наскон, кот/120 чел	120	0,1	2	0	+2, облачно
РСК	Прим.ЦДС	6	Ярославна 110/35/6	13	02.04.19.15:04	02.04.19.15:08	0:04	02.04.19.15:08	0:04	МТО	у		Произведен осмотр. ТП 7066 заменены перегоревшие ВВ предохранители.		д/с, свекл, кот/ 1781 чел	1781	1,1	20	0	+2, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПыРЭС	Несовока	02.04.19.17:10	02.04.19.17:57	0:47	02.04.19.22:18	5:08	Ю, земля	у		Вкл без АТП, вкл в 18:15 без АТП, вкл в 22:18. Пр. оп.109/11-12 устранены обрыв провода фА (в середине пролета).		наскон/ 644 чел	644	0,6	12	0	+3, снег
РСК	Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПыРЭС	Строительво	02.04.19.17:18	02.04.19.20:20	3:02	02.04.19.20:20	3:02	Ю, земля	у		В 18:58 вкл без АТП, вкл в 20:20 без замечаний.	ПС Партизан ф9	наскон, интернат/ 759 чел	759	1	18	0	+3, снег
РСК	Хаб.СЭС	6	Ч 35/6	68	02.04.19.18:40	02.04.19.19:25	0:45	02.04.19.19:25	0:45	МТО	выв	у	Повреждение на ведомственной оттавке.		кот/ 3000 чел	3000	1,2	8	0	облачно
РСК	Хаб.СЭС	6	Ч 35/6	68	02.04.19.22:20	02.04.19.22:41	0:21	02.04.19.22:41	0:21	Авт.откл	выв	у	Повреждение на ведомственной оттавке.		кот/3000 чел	3000	1,2	8	0	облачно
РСК	Ам.ЦЭС	110	БТЭЦ - Благочестивая с отп Кооператива, Чигири	№1	03.04.19.5:46	03.04.19.5:46	0:00	03.04.19.5:46	0:00	ВМ6, 1ст НЗПТ	у		Обход всей ВЛ, замечаний нет.		нет	0	0	0	0	облачно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	по ф.42 ТП-81008 9-6 вкл.4	03.04.19.6:34	03.04.19.6:54	0:20	04.04.19.23:00	40:26	Авт.откл	выв	проез	Вкл без АТП, вкл в 6:54 с выделением уч без нагрузки (ТП-81009А-ТП-81010), потребитель обеспечен резерв. Повреждение КЛ в 120м от ТП 81010 (под асфальт. покрытие). /4.04.19 полностью согласована с адм., МП отключено, уч.каб.ставка Ам и 2 ст.ав.откл. вкл в 23:00	ф.14 Береговая-1	дс / 1400 чел	1400	0,7	6	0	-4, ясно
РСК	Прим.ЦДС	110	Уссурийск-3 - Студгородок-3 - Промышленная		03.04.19.6:40	03.04.19.6:40	0:00	03.04.19.11:54	5:14	Ус-1: НЗ3 2ст, АПВ ну, Промш: НЗ3 1 ст, АПВ усп	у		ПС Уссурийск-1: ИМФ ф-С 8,9км. На ПС Уссу-1 сторел предо цепей управления В-110 Промышленная, заменен, выкл-ль не вкл-ся. В 10:20 допущена бригада для регулировки штока катушки включения (кабелет) в замыкании предохранителя в цепях питания катушки включения. Устранено, отработав В-110. Произведен обход, пролет оп. №32-45, замечаний не обнаружено. В 11:54 замкнут транзит (РПВ-2 усп).		нет	0	0	0	0	-5, ясно
РСК	ЗС ЕАО	10	68С 110/35/10	В-10-72	03.04.19.6:43	03.04.19.7:24	0:41	03.04.19.7:24	0:41	МТЗ	у		Обесточена 2ш-10 кВ. Осмотр: ф.193 (РСК) не откл, бл.МТЗ. Устранена неисправность привода В-10 ф.193 по мех.части (10:58).		котель, дс / 2653 чел	2653	1	23	0	ясно
РСК	ЗС ЕАО	10	68С 110/35/10	193	03.04.19.6:43	03.04.19.8:16	1:33	05.04.19.16:50	58:07	МТО	у		Устранена неисправность привода В-10 ф.193 по мех.части (10:58) Выделен уч-к без нагрузки от ТП-604 до ТП-10, все запитано. 4.04.19 определено МП: 2,5м от ТП-604, 5.4.19 устранено.	ф.173 ВЭС	дс / 2170 чел	2170	0,4	6	0	ясно
РСК	Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		03.04.19.8:18	03.04.19.8:29	0:11	03.04.19.8:29	0:11	МТО, 1,2ст НЗПТ	у		ИМФ 46,2км фС (вл-60км). Обесточивались ПС-110 Ср. Белая, Некрасовка, ПС-35 Заречная, Томиня, Кузнецова, Лохвицы, Березовая, Петропавловка, Пригородное. Произведен осмотр: оп. №105 гнездо аиста, свежие перекрытия на шлейфах ф.С (ремонт не требуется).	часть Белогорского и Ивановского р-на: 14285 чел	14285	8,5			+1, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Кролевец 110/35/6	25	03.04.19.9:52	03.04.19.9:55	0:03	03.04.19.9:55	0:03	авар. откл.	у		Произведен осмотр. ТП-5213 заменены перегоревшие ВВ предохранители (16:44)		нет / 70 чел	70	0,2	9	0	+2, ясно
РСК	ЮЯ ЗС	6	Н.Куранка 220/110/6	Дранный	03.04.19.12:08	03.04.19.12:55	0:47	03.04.19.12:55	0:47	МТО	у	проез	Повреждение на вед. оттавке.		кот, свекл, ид, стаяц/ 1478 чел	1478	0,8	10	0	+1, снег
РСК	Прим.ЮЭС	6	Колодецы 110/35/6	21	03.04.19.12:09	03.04.19.12:18	0:09	03.04.19.12:18	0:09	МТО	у		Обход без замечаний		нет / 480 чел	480	0,3	15	0	+8, ясно
РСК	ЗС ЕАО	6	Центр 35/6	275	03.04.19.15:44	03.04.19.17:25	1:41	03.04.19.20:49	5:05	МТЗ	у	у	Вкл. без ТП-207, вкл в 20:49. Оп. 275-03/1 произведен ремонт поврежденного кабель шлейфа (на опуске к ТП207).		нет / 1200 чел	1200	0,3	5	0	+10, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	03.04.19.15:57	03.04.19.16:10	0:13	03.04.19.16:10	0:13	авар. откл.	у		При осмотре на оп.35 тупа.		нет/была нет	0	0,1	1	0	+8, ясно
РСК	Ам.ЗЭС	10	Желтозерово 35/10	1	03.04.19.16:44	03.04.19.16:44	0:00	03.04.19.16:44	0:00	МТЗ	у		Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	0	+10, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Вольна 220/110/6	25	03.04.19.20:33	03.04.19.20:33	0:00	04.04.19.21:19	24:46	МТО	у	проез	Находился на х.х. Определено МП: 527м от ПС Трост. /4,4.19 вырезан поврежденный уч., устранена каб.ставка 1,5м и 2 ст.ав.откл. вкл в работу в 21:50		нет	0	0	0	0	+6, ясно
РСК	Хаб.ЦДС	6	Городская 110/6	26	04.04.19.0:11	04.04.19.0:19	0:08	06.04.19.22:07	68:56	Авт.откл	у		Определено МП: 480 м от ПС Городская. 6.4.19 в 18:24 МП КЛ-6 распало, повреждение устранено.	ф.26	ниг/ была нет	0	0,1	1	0	+1, облачно
РСК	Хаб.ЦДС	6	ЮМР 110/35/6	23	04.04.19.0:23	04.04.19.0:23	0:00	11.04.19.15:14	182:51	МТО	у	проез	Определено М.П. повреждение КЛ 1585 м, от ПНС-172, разломаны пролоны. 20.04.19 отключена на глубину 0,5 метра. 24.19 продолжен полог, 10.04.19 кабель откопан, разрезан, испытан в обе стороны. При раскопе МП кабеля было увеличено объема рунына работ (снеты 6 дорожных бордюров, 12 кв.метров асфальта). 11.04.19 устранено.	АВР у потребителя (от ф.13)	ПНС-172/ была нет	0	0	0	0	+1, облачно
РСК	Ам.ВЭС	110	Хвойная - Озерная		04.04.19.5:36	04.04.19.5:36	0:00	04.04.19.5:36	0:00	Ж: НЗПТ 2ст.; ОНД НЗПТ 1ст	у		ИМФ 26,2км ф8 от ПС Хвойная. Лвл-36,2км. Осмотр: оп. №1119 ф-8 повреждение 1 изолятора в гирлянде, оп. №122 строительно-техническая сторона (ветки под опорой).		нет	0	0	0	0	0, облачно
РСК	Прим.ЦДС	10	Новоинновка 110/35/10	6	04.04.19.6:24	04.04.19.8:52	2:28	04.04.19.11:46	5:22	Ю, земля	у		В 8:52 от репера выв. без 5-го ТП. В 11:12 без ТП-2059, сигнал излучения на приемном портале ф-В. Устранено в 11:46.	ф-4 Коммунар	нет/ 800 чел	800	0,3	19	0	+3, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		04.04.19.7:02	04.04.19.8:03	1:01	04.04.19.12:07	5:05	НЗПТ 1,2 ст	у		ИМФ 47,8 км ф8 (вл-60км). Обесточены ПС10: Ср. Белая, Некрасовка; ПС-35 Заречная, Томиня, Кузнецова, Лохвицы, Березовая, Петропавловка, Пригородное. В 7:37 (ч/ч 35 мин) затоплено потребителем Белогорского р-на (3,1 МВт/ 7715 чел). В 8:03 (ч/ч 1:01) затоплен Ивановский р-н (5,4 МВт/ 6570 чел). Произведен осмотр: оп.195 разрушены ветром гнездо аиста, свежие следы перекрытия шлейфа фС (ремонт не требуется). /По невозможной завке ВЛ отключена с 14.16 до 17.21 для верхового осмотра и благоустройства гнезда/.	ПС-110 Некрасовка по вл-35 Белогорского и Ивановского р-на: 14285 чел	14285	8,5			+1, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Волково		04.04.19.8:13	04.04.19.8:13	0:00	04.04.19.8:13	0:00	ДФЗ	у		ИМФ 5,6км ф-8 (вл-27,1км).		нет	0	0	0	0	+2, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	110	Центральная - Волково		04.04.19.8:39	04.04.19.8:39	0:00	04.04.19.8:39	0:00	Центр: 1ст ТНЗПТ, ВНТО, Волк: 1,2ст ТНЗПТ, ВНТО	у		ИМФ 12,4 км ф.С (вл-20км). Осмотр: оп.47 гнездо аиста, активная жизнедеятельность птиц.		нет	0	0	0	0	+2, ясно
РСК	Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск-220/35/10	15	04.04.19.8:44	04.04.19.8:44	0:00	04.04.19.8:44	0:00	МТЗ	у		Произведен осмотр. Под оп. №105/20 трупы 2-х птиц (сова); повреждение оборудования нет.		нет	0	0	0	0	+5, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Волково		04.04.19.9:02	04.04.19.9:02	0:00	04.04.19.9:02	0:00	ДФЗ	у		ИМФ 5,4 км. ф-А. Осмотр: оп. 23 следы перекрытия на изоляции и проводе ф.А, ветки под опорой; попытка строительства гнезда.		нет	0	0	0	0	+2, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Сергеева 35/6	12	04.04.19.10:09	04.04.19.10:25	0:16	04.04.19.10:25	0:16											



РСК	Прим.ЮЭС	6	A 110/35/6	3	09.04.19.13.43	09.04.19.14.28	0.45	10.04.19.7.51	18.08	МТО	нет прои. зав.	Вил без ТП4, вкл в 17:34 с выделенным поврежденным уч.КЛ (ПС А-ТМ4), потреблено обеспечен резерв. Обнаружено хищение КИ 10 пром (на расстоянии 1850м от ПС А): на месте повреждена каб.трасса размыта грунтовыми водами. Сообщено в СБ, полицию. Смонтирована каб.вставка 18м, испытан, вложен в работу	ПС Мингорэлектр 612	нет/ была нет	0	0,4	8	+13, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Федорова 35/10	1	09.04.19.13.49	09.04.19.13.52	0.03	09.04.19.13.52	0.03	Авт.откл	у		насосн ХТЗЦ/ была нет	0	0,1	3	+5, обложно	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Вяземская 110/10	21	09.04.19.14.04	09.04.19.14.06	0.02	09.04.19.14.06	0.02	МТЗ	ну	Осмотр 11.4.19, падение старого дерева прол. оп. 64-65 без повреждения проводов.	дет.дом/ 158 чел	158	0,2	2	+5, обложно	
РСК	ЭС ЕАО	10	Денево 110/10	58	09.04.19.20.58	09.04.19.20.58	0.00	09.04.19.20.58	0.00	МТЗ	у		нет	0	0	0	+5, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	110	Иванова - Полевая		09.04.19.22.54	09.04.19.22.54	0.00	09.04.19.22.54	0.00	ННП 3 ст	у	ИМФ 7,7 км Лав-ЭЗМ. Осмотр зоны ИМФ без замечаний. (на оп.122 сидит вил, гнездо не строит)	нет	0	0	0	+5, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	110	Иванова - Полевая		10.04.19.0.07	10.04.19.0.07	0.00	10.04.19.0.07	0.00	ННП 3 ст	у	ИМФ 7,6 км Лав-ЭЗМ. Осмотр зоны ИМФ без замечаний. (на оп.122 сидит вил, гнездо не строит)	нет	0	0	0	+5, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	110	Волково - Иваново		10.04.19.5.31	10.04.19.5.31	0.00	10.04.19.5.31	0.00	1 ст ННП, ИМФ 5,6 км, ф.С	у	ВЛ в радиальном режиме. (на ПС Иванова откл В-110 "Волково" по режиму). Осмотр: оп.29, 30 строительство гнезда отсита (на торчащие ветки следы перерыва; провода ВЛ и изоляция без повреждений)	нет	0	0	0	+2, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Среднебелая		10.04.19.5.32	10.04.19.6.03	0.31	10.04.19.12.37	7.05	ННП 1,2 ст, ИМФ 28,1км, ф.В	ну	Обесточена ПС 110 Ср.Белая (потребители 1,2 сш 10 кв, 19 фидеров) /литание ПС 35 кв, отпущено от ПС110 Ср.Белая, Неврахово, передано на ВЛ 35 кв "Иванова-Александровск", ф.В 25 "Воздвиженка-Заречная". Произведен осмотр. Под оп.116 ветки и проволока со следами перерыва (строительства гнезда сорной); провода ВЛ и изоляция без повреждений.	ВЛ-35 "Иванова-Александровск"; ВЛ-35 "Воздвиженка-Заречная". часть Белогорского района / 8129 чел	8129	2,1		+2, ясно	
РСК	Прим.СЭС	10	Чернышевца 35/10	4	10.04.19.5.35	10.04.19.6.54	1.19	10.04.19.7.12	1.37	МТЗ	ну	Вил без ТП4, вкл в 7.12, осмотр без замечаний.	нет / 178 чел	178	0,1	10	+1, ясно	
РСК	ЭС ЕАО	110	Бидань - Благословенное		10.04.19.9.51	10.04.19.9.51	0.00	10.04.19.9.51	0.00	ННП 1 ст	у	Произведен осмотр. Оп.79 строится гнездо отсита, под оп. ветки со следами перерыва. 11.04.19 сняты ветки, установлены ПБУ оп.79.	нет	0	0	0	обложно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	10.04.19.12.58	10.04.19.13.50	0.52	10.04.19.13.50	0.52	МТЗ	у	Осмотр без замечаний.	школа, кот./ 450 чел	450	0,4	7	+10, ясно	
РСК	Ам.СЭС	10	Дьячкова 35/10	3	11.04.19.3.20	11.04.19.4.11	0.51	11.04.19.4.11	0.51	МТЗ	ну	Произведен осмотр. ПТЗ заменен поврежденный прох.изолятор ф.В.	школа, дс / 422 чел	422	9	0	ясно	
РСК	Ам.ВЭС	110	Михайловка - Поляково		11.04.19.5.27	11.04.19.5.27	0.00	11.04.19.5.27	0.00	ННП 1 ст	у	ИМФ 6,32 км ф.С. Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая с от.Анновка		11.04.19.5.51	11.04.19.5.51	0.00	11.04.19.5.51	0.00	Полевая: ВЧТО №3 С/С, 3,1 км. ПС Озерная: ВЧТО №3 В 0 37,6 км	у	Оп. №027 строится гнездо отсита (на проводах следы перерыва, ремонт не требуется).	нет	0	0	0	0, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	110	Спаск - Дмитриевка - Черниговка - Брыславка		11.04.19.6.21	11.04.19.6.21	0.00	11.04.19.6.21	0.00	СП. ТЭНП-1ст, ИМФ Ф-А 48км, ф.В; ННП 1ст, ИМФ Ф-А 25, 3км	у	Лав-73 км. Обход, оп.101 активное гнездование птиц (ворон), др. замечаний не обнаружено.	нет	0	0	0	0, ясно	
РСК	ЭС ЕАО	110	ЮРС - Ленинск	С-58	11.04.19.8.09	11.04.19.8.09	0.00	11.04.19.8.09	0.00	ННП 3 ст	у	Произведен осмотр. Ветки на оп.236,237,240, активное гнездование птиц. 12.04.19 убраны ветки.	нет	0	0	0	+1, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Рездальная		11.04.19.10.01	11.04.19.10.01	0.00	11.04.19.10.01	0.00	1 ст ННП, ИМФ 8,8км, ф.В	у	Произведен осмотр. Под оп.53 ветки со следами перерыва (строительства гнезда отсита). Провода ВЛ без повреждений.	нет	0	0	0	+3, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	11.04.19.11.34	11.04.19.11.44	0.10	11.04.19.11.44	0.10	Авт.откл	у	часть Новокапитово.	школа, кот./ 450 чел	450	0,1	7	+12, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	11.04.19.13.22	11.04.19.13.32	0.10	11.04.19.13.32	0.10	Авт.откл	у	Произведен осмотр. Оп.198 обрыв вилки ф.В, при ветре жгались ф.А. Устранено (Лавы 17-30-18:35).	школа, кот./ 450 чел	450	0,1	7	+15, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Угольная 110/6	6	11.04.19.14.27	11.04.19.18.12	3.45	11.04.19.18.12	3.45	МТЗ	не прои. зав.	Наклон оп.64 (дер. на ж/Б приставке), снесет проводов (отталит грунт, оп.механически в сторону р.Хребтина, последний осмотр ВЛ проводился 21.03.19, замечаний по оп.64 нетбыло). Оп.выполнена, упрелена отсыпка.	нет / 544 чел	544	0,2	10	+10, ясно	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	6	11.04.19.16.11	11.04.19.16.25	0.14	11.04.19.17.39	1.28	МТЗ-1	не прои. зав.	Повреждение концевой каб. муфты резервной КЛ на оп. №1. КЛ исключена из схемы.	дет.дом, больн, кот, школа, насос/ 7845 чел	7845	1	25	+7, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Хасанская 35/10	3	11.04.19.16.12	11.04.19.17.53	1.41	11.04.19.17.53	1.41	МТЗ	ну	При РТВ земля. В 16:42 вил. без 4-и ТП, вил 17:53, земля самоструилась. Произведен осмотр. Оп.45/176 заменен поврежденный изолятор ф.В (затяжка 20/30-20-5).	школа / 150 чел	150	0,1	7	+10, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	21	11.04.19.17.14	11.04.19.18.57	1.43	11.04.19.18.57	1.43	КУ "земля"	у	На объектах портале ТП-75/56 снята проволока. (печи, строит гнезда)	школа / 1308 чел	1308	1	8	+9, облож	
РСК	Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Михайловка		11.04.19.17.53	11.04.19.17.53	0.00	11.04.19.18.14	0.21	1 ст ННП, ИМФ Ф-0,15 км	у	Разрыв трансита. Произведен осмотр. Оп.177 строительство гнезда отсита (под оп. ветки со следами перерыва).	насосн,	0	0	0	0	+7, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	11.04.19.18.07	11.04.19.18.46	0.39	11.04.19.18.46	0.39	Авт.откл	у	Осмотр без замечаний.	школа, кот, д/ч / 600 чел	600	0,6	12	+10, ясно	
РСК	ЮЭС	6	Н.Курная 220/110/6	ф.Дражный	11.04.19.20.46	11.04.19.21.18	0.32	11.04.19.21.18	0.32	МТЗ	ну	Повреждение на ведомственном ТП.	нет / 1478 чел	1478	0,5	7	+2, ветер	
РСК	ЮЭС	10	Углан 35/10	ф.МПС	11.04.19.22.41	11.04.19.22.40	2.39	11.04.19.22.40	2.39	ТО	ну	С РПТ 88 убрана ветка. (идея телевизору)	Жа вокзал, кот, ск.омонитор/ была нет	0	0,7	5	-2, ветер, снег	
РСК	Прим.ЦЭС	110	Промышленная - Полевая		12.04.19.7.24	12.04.19.7.24	0.00	12.04.19.7.24	0.00	Пром: ННП 1ст; Полев: ННП 2ст	у	Произведен обход, обнаружено в пролете оп. 9-10 обрыв громоотра от оп. 10 в сторону оп. 9. С 12:04 до 16:43 громоотра демонтированы.	нет	0	0	0	+2, обложно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Пантелеевская 35/10	8	12.04.19.10.45	12.04.19.11.21	0.36	12.04.19.11.21	0.36	МТЗ	у	часть ильмовка. Осмотр без замечаний.	нет / 132 чел	132	0,02	3	+4, ясно	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Желтарево 35/10	4	12.04.19.13.30	12.04.19.17.48	4.18	12.04.19.17.48	4.18	МТЗ	ну	Лав-ЭЗМ. Выключен после частичного осмотра. 13.4.19 обход, проделан, отпущена проволока под оп. 381. (8/7 откл) РП ну с.Практичн, Заган, Никольское, Созидно. После частичного осмотра оп. 63-190 РТВ-2 исправно.	школа, детсад, школа / 882 чел	882	0,05	10	+9, ветер	
РСК	ЭС ЕАО	10	Угунь 110/35/10	161	12.04.19.14.43	12.04.19.16.00	1.17	12.04.19.16.00	1.17	КУ "земля"	у	Повреждение на ведомственном ТП.	3 котель, школа, детсад, насосы / 170 чел	170	0,2	8	+10, ясно	
РСК	Хаб.СЭС	10	Литово 220/35/10	8	12.04.19.15.01	12.04.19.15.01	0.00	12.04.19.18.55	3.54	МТЗ	ну	Осмотр уч.РСК без замечаний. Повреждение на участке воздушного участка КВЛ. Котельная перешла на ДГ (ДГ 250кВт, запас топлива на вкл. в 16:50) произведен осмотр воздушной части КВЛ, замечаний нет. Отсоединен поврежденный кабель на оп. №8/0049 (повреждение потребителю), у потребителя есть варианты от ф.16 в РУ потребителя две ТП, две ТП от ф.16 на поврежденной); ф.17-50 участок ДРСК поставлен под напряжение, замечаний нет. Ф.18-55 котельная затянута от ф.16 Литовка (в РУ потребителя собственником проложена перемычка 10кВ от ввода ф.16 до рабочего трансформатора).	котельная на ДГ; в 18:55 резерв от ф.16 Литово	котельная (на ДГ) / была нет	0	0,1	1	+10, ясно
РСК	ЮЭС	10	Левобережная 35/10	Город	12.04.19.15.31	12.04.19.15.37	0.06	12.04.19.15.37	0.06	МТЗ	ну	Повреждение на вед. ТП	котельная, водонабор, детсад, школа / 2635 чел	2635	1	9	+2, ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Тополово 35/10	16	12.04.19.15.50	12.04.19.16.22	0.32	12.04.19.16.22	0.32	МТЗ	у	Повреждение на вед. ТП-2434.	нет / 200 чел	200	0,2	6	+15, ясно	
РСК	Прим.СЭС	10	Чугуева 220/110/35/10	10	12.04.19.16.16	12.04.19.17.36	1.20	12.04.19.20.01	3.45	МТЗ	ну	В 17:36 вил. без 5-и ТП. 8 про. оп. 73/47/4 - 73/47/5 убран тент (выбросил ветром) (повреждения проводов нет). Снес сек. подпитается ф-1 Чулуева, часть с Чулуева, Соколова, Цветнова. В 17:36 вил. до РП-12 оп.92/61 ф-1 ПС Чулуева затянута 34ТП. В 18:05 вил. без 5-и ТП.	насосная, котельная / 2268 чел	2268	0,8	42	+18, ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Береговая-2 220/110/6	25	12.04.19.19.46	12.04.19.20.19	0.33	12.04.19.23.52	4.06	МТЗ	выяв. не прои. зав.	Вил до Р-204 без ТП4, вкл в 22:36 без ТП4, вкл в 23:52 На Р-204 отпущен шнур ф.В, произведен ремонт.	ф33	школа, д. сад / 1440 чел	1440	1	17	+15, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	35	Мановка - Черниговка		12.04.19.21.06	12.04.19.22.06	1.00	12.04.19.22.06	1.00	МТО	у	часть с Большой Маньки. Затянуто обход на 15.04.19	кот/ 500 чел	500	0,3	13	+7, обложно	
РСК	ЦЭС	8	Мановка - Черниговка		12.04.19.21.27	12.04.19.21.27	0.00	12.04.19.51.11	7.44	ЗЗ	выяв. ну	Находится на КЛ. Оп.204 снят изолятор ф.В. Искри. нилотера в вил. из т.л. дер.отпущено. Устранено.(произведен ремонт трансфера)	нет	0	0	0	+2, ясно	
РСК	ЭС ЕАО	110	Ленинск - Денево		13.04.19.3.00	13.04.19.3.00	0.00	13.04.19.3.00	0.00	Лен. ННП; Ден. ННП 3 ст	у	Произведен осмотр: на оп.108 на трансере ф.В строится гнездо отсита.	нет	0	0	0	-3, обложно	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	3	13.04.19.7.21	13.04.19.10.09	2.48	13.04.19.10.09	2.48	КУ, земля	у	Стройплощадка (мест). Самоструилась. Осмотр, замечаний нет.	нет/ была нет	0	0,1	6	-2, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	8	13.04.19.7.22	13.04.19.9.20	1.58	13.04.19.10.15	2.53	КУ, земля	у	Стройплощадка (мест). Выключен без 2-х ТП. В 10:15 выключено полностью. Самоструилась. Осмотр, замечаний нет.	нет/ была нет	0	0,1	7	-3, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	6	13.04.19.7.23	13.04.19.7.28	0.05	13.04.19.7.28	0.05	МТЗ	ну	у	д/ч / была нет	0	0,1	14	-2, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Садовое 35/10	5	13.04.19.7.27	13.04.19.7.44	0.17	13.04.19.11.01	3.34	КУ, земля	у	Вил без 3 ТП (С-Дроново). Выключен полностью после осмотра, самоструилась.	школа, д/с, вл.баны/ 703 чел	703	0,96	16	-2, снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	2	13.04.19.8.14	13.04.19.8.18	0.04	13.04.19.8.18	0.04	МТЗ	ну	Осмотр, замечаний нет.	насосная, свинарня / 200 чел	200	0,88	14	-2, мкр. Снег	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	9	13.04.19.8.18	13.04.19.9.51	1.33	13.04.19.9.51	1.33	МТЗ	ну	Повреждение на вед. участке.	насосная, школа, д/с / 5000 чел	5000	0,82	11	-2, пасм	
РСК	Ам.ЦЭС	10	РП Усть-Ивановка	6	13.04.19.8.37	13.04.19.12.38	4.01	13.04.19.12.38	4.01	МТЗ	ну	с. Усть-Ивановка. Повреждение на вед. ТП.	д/с / была нет	0	0,2	14	-2, пасм	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Береговка 35/10	1	13.04.19.9.30	13.04.19.12.09	2.39	13.04.19.12.09	2.39	"земля" от КУ	у	с.Семозерка. На оп.3,17 заменен поврежденный изолятор.	школа, д/с, больн, д/дом, котельная / 793 чел	793	0,07	11	-2, пасм	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ромки 110/35/10	1	13.04.19.9.50	13.04.19.12.26	2.36	13.04.19.12.26	2.36	"земля" от КУ	у	с.Никольевка, Амаранка, В.Нева. На оп.8 заменен поврежденный изолятор.	котельная, школа / 533 чел	533	0,03	9	-3, снег	
РСК	ЭС ЕАО	10	Бидань 110/10	233	13.04.19.12.04	13.04.19.12.11	0.07	13.04.19.12.11	0.07	МТЗ	ну	с.Бидань, Степное. Планируется осмотр.	школа, котельная, д/с / 600 чел	600	0,29	14	-2, ветер	
РСК	ЭС ЕАО	10	Бабстово 35/10															

РСК	Хаб.ЦДС	10	Тополово 35/10	11	14.04.19.2:45	14.04.19.3:12	0:27	14.04.19.12:30	9:45	ав.откл	нет	В пр.оп. от 25-24 обр. СИП техникой стороной организации (выполнен на месте), выявлена поломка. От резерва запущено без 9-ти ТП. В 12:30 устранено и включено полностью.	Ф-1 ПС Тополово	промоина / б/та нет	0	0,9	23	0	яно	
РСК	Прим.ЦДС	110	Ярославка - Павловка-2		14.04.19.6:26	14.04.19.6:26	0:00	14.04.19.6:26	0:00	Яросл: НЗ3-1ст. Павловка-2: НЗ3-2ст	у	ИМФ Ф-С-0, 6.3км. Произведен осмотр в пр. 90-160 (11-23 км), поврежденный не обнаружен.		нет	0	0	0	0	+5, пасм	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	13	14.04.19.6:47	14.04.19.6:47	0:00	14.04.19.6:47	0:00	ав.откл	у	Вкл. по ТУ. Планируется осмотр до 17.4.19		нет	0	0	0	0	+3, туман	
РСК	ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск		14.04.19.9:24	14.04.19.9:24	0:00	14.04.19.9:24	0:00	ННП 1ст	у	ИМФ Ф-0,15 км от ГК КРС. Он.58 вст под опорой, следы повреждений на проводах ф.б.		нет	0	0	0	0	+6, обман	
РСК	Прим.ЦДС	10	Дубки 35/10	8	14.04.19.12:30	14.04.19.13:06	0:36	14.04.19.13:06	0:36	МТЗ	ну	Отключена повторно в 14:04.		нет / б/та нет	0	0,1	3	0	+10, пасм	
РСК	Ам.ЦДС	110	Озерная - Полевая с отп Анновка		14.04.19.13:55	14.04.19.13:55	0:00	14.04.19.13:55	0:00	Озерная: ТНЭП 1ст, ВЧТО Озерная: ВЧТО	у	Ф.В. 9,7 км от ПС Полевая. Произведен обход: на оп.66 гнетки анста.		нет	0	0	0	0	+7, обман	
РСК	Прим.ЦДС	10	Дубки 35/10	8	14.04.19.14:44	14.04.19.15:48	1:04	14.04.19.18:07	3:23	МТЗ	ну	В 15:48 потребители защищены от резерва. На оп.44/1 обр.бы шлейфа ОПН по ф.б.	Ф-2	нет / б/та нет	0	0,1	3	0	+10, пасм	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	18	14.04.19.15:29	14.04.19.16:44	1:15	14.04.19.17:00	1:31	"земля" от КУ	у	с Штыково. Включен без 1 ТП. В 17:00 включен полностью. Самостоятельно. Осмото на 15.04.19.		школа / 430 чел	430	0,5	5	0	+7, дождь	
РСК	Хаб.ЦДС	10	Федорова 35/10	5	14.04.19.15:30	14.04.19.15:30	0:00	14.04.19.16:11	0:41	"земля" от КУ	у	Потребители предварительно переключены от резерва. В пр.оп. 90-91 дерево на проезде ф.А. без повреждения ВЛ. Устранено.	Ф-11	нет	0	0	0	0	+5, пасм	
РСК	ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	156	14.04.19.16:16	14.04.19.16:24	0:08	14.04.19.16:24	0:08	МТЗ	ну	Повреждение на вед. ТП.		котельная, водоразбор, скважина / 3450 чел	3450	0,57	13	0	+7, обман	
РСК	Хаб.СЭС	10	Селикино 110/35/10	14	14.04.19.18:46	14.04.19.19:14	0:28	14.04.19.19:14	0:28	МТЗ	ну	п. Селикино. Повреждение на вед. участке.		школа, д/с, котельная / 2300 чел	2300	1,8	11	0	+4, обл	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	21	15.04.19.0:02	15.04.19.4:25	4:23	15.04.19.5:10	5:08	ку "земля"	у	Лвт=5,2 км. часть б/та г. Партизан. В 4:25 запитано более 50% нагрузки. В 5:10 включен полностью, после обхода "земля" самостранилась.		котельная / 1308 чел	1308	0,5	8	0	+4, дождь	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	14	15.04.19.3:10	15.04.19.5:33	2:23	15.04.19.7:14	4:04	МТО	выв	ЛБзап-Бзм., г. Большой Камень. В 4:43 вкл.от резерва без 6-ти ТП. В 05:33 включен без 6 Ф-14, запитано 2ТП (без 4-х ТП). В 6:18 вкл. без 2-х ТП. Вкл. все в 7:14. Повреждение резервного кабеля м/у ТП В1006 и В1013.	Ф-42 Береговая-2	теплотупит / 1000 чел	1000	1	9	0	+3, пасм	
РСК	Прим.ЦДС	10	Полевая 110/35/10	16	15.04.19.3:34	15.04.19.3:41	0:07	15.04.19.3:41	0:07	МТЗ	у	часть с Галенки с Дзержинск. Вкл. деп. персонал.		школа Котельная, Д.Сад / 1000 чел	1000	0,7	16	0	+1, ясно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Вышнева 35/10	2	15.04.19.3:41	15.04.19.3:41	0:00	15.04.19.3:41	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+2, ясно		
РСК	Прим.ЗЭС	10	Вышнева 35/10	6	15.04.19.3:41	15.04.19.3:41	0:00	15.04.19.3:41	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+2, ясно		
РСК	Прим.ЮЭС	10	Уборка 35/10	14	15.04.19.4:03	15.04.19.4:59	0:56	15.04.19.4:59	0:56	МТЗ	у	часть с Кошаровка, Польшника.		котельная, медпункт / 595 чел	595	0,4	19	0	+2, дождь	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Вышнева 35/10	2	15.04.19.5:27	15.04.19.5:27	0:00	15.04.19.5:27	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+3, ясно		
РСК	Прим.ЮЭС	10	Уборка 35/10	1	15.04.19.5:47	15.04.19.5:48	0:01	15.04.19.5:48	0:01	МТЗ	выв	часть с Уборка. Вкл. по ТМ.		котельная, школа / 422 чел	422	0,3	5	0	+2, дождь	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Уборка 35/10	14	15.04.19.5:47	15.04.19.7:39	1:52	15.04.19.9:40	3:53	МТЗ	ну	часть с Кошаровка, Польшника. Запитаны все потребители, выведен участок без нагрузки от РЛ-57 оп.255 до РК-6 оп.466 Обход без замечаний, вкл. полностью.		котельная, медпункт, школа / 595 чел	595	0,4	19	0	+2, дождь	
РСК	Прим.ЦДС	110	Спаск - Дмитриева - Чернигова - Ярославка		15.04.19.6:19	15.04.19.6:19	0:00	15.04.19.6:19	0:00	Спаск: ТНЭП 1ст. Ярославка: НЗ3-1МТО	у	ИМФ Ф-А, 48,5 км. Причин отключения не выявлено, активное гнездование ворон.		нет	0	0	0	0	+2, ясно	
РСК	ЭС ЕАО	110	Ленинск - Демнево	С-59	15.04.19.8:07	15.04.19.8:07	0:00	15.04.19.8:07	0:00	Ленинск 2 ст. ЭНЭП Демнево 3 ст.ЭНЭП	у	Произведен осмотр: под оп.178 вист со следями прохождения электрического тока.		нет	0	0	0	0	+2, ясно	
РСК	ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	93	15.04.19.9:20	15.04.19.9:41	0:21	15.04.19.15:16	5:56	МТО	выв	Повреждение КЛ при проведении земляных работ (ООО Стройсервис) между ТП 203-ТП 204 (перезапитан по резервной КЛ) и ТП 203-212 (резервный). 16.4.19 смонтированы муфты, испытаны, вкл. в работу.		школа / 800 чел	800	0,12	3	0	+3, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	9	15.04.19.9:37	15.04.19.10:26	0:49	17.04.19.0:21	38:44	МТО	нет	10-26 включили до ЦРП-101, запитаны 7 ТП. 10:39 оставшаяся нагрузка переведена на Ф-40 ПС Береговая-2. На повреждении КЛ Б ТП-81019 - ТП81018. МП отключено, кабель разрезан, обнаружено второе повреждение в стороне ТП 81019. Устранено. Обнаружено второе повреждение КЛ 88кв от ТП81018. Смонтирована авставка 2 м. В 0:21 включен полностью.	ПС Береговая-2	школа, д.сад / 3500 чел	3500	1,4	14	0	+9, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Владимира-Александровское 35/6	10	15.04.19.13:37	15.04.19.17:48	4:11	15.04.19.21:24	7:47	Ав.откл	у	с.Вл.Александровское. Включен без ТП-7117, повреждение КЛ-6 от опоры 22/12 в сторону ТП-7117. Ф.21-24 устранили, включили по норм. схеме.		нет / 900 чел	900	0,9	11	0	+14, ясно	
РСК	Хаб.СЭС	6	СМ 35/6	16	15.04.19.14:43	15.04.19.14:43	0:00	15.04.19.16:46	2:03	МТЗ, ЗЗ	у	Пр. 4-5 скелые следы перекрытия проводов. Провода, включены потребители. В пролете пересечение с теплотрассой, следов на земле нет.	АВР у потреб	нет / 100 чел	100	0,5	0	0	+16, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Владимира-Александровское 35/6	86 Т-2	15.04.19.14:59	15.04.19.15:08	0:09	15.04.19.15:08	0:09	Ав.откл.	у	Отключался при РИВ с 0-10. Проведена послемаршрутная проверка РВР Б6 Т-2, Б6 ф.10, замечаний нет. Выключено.		нет / 880 чел	880	0,48	20	0	+15, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Кролецы 110/35/6	21	15.04.19.16:39	15.04.19.19:08	2:29	15.04.19.19:08	2:29	Земля от КУ.	у	Отключался повторно 16.4.19.12:45.		котельная / 480 чел	480	0,1	2	0	+15, ясно	
РСК	Хаб.ЦДС	10	ОПХ 35/10	15	15.04.19.18:20	15.04.19.19:02	0:42	15.04.19.19:02	0:42	Б/Б	у	Отключался повторно 16.4.19.12:45.		котельная / 480 чел	480	0,1	2	0	+15, ясно	
РСК	Прим.ЦДС	10	Студгородок 110/35/6	10	15.04.19.18:37	15.04.19.18:55	0:18	15.04.19.18:55	0:18	МТЗ	ну	Обход без замечаний.		котельная / 480 чел	480	0,1	2	0	+15, ясно	
РСК	Хаб.ЦДС	10	Сергеевка 35/10	12	16.04.19.0:44	16.04.19.1:38	0:54	16.04.19.1:38	0:54	ав.откл	нет	у	с.Сергеевка, Ровное, 19 километр.		нет / 270 чел	270	1,5	19	0	+10, обл
РСК	Хаб.СЭС	6	ЭТЗ 35/6	24	16.04.19.8:26	16.04.19.8:49	0:23	19.04.19.14:49	78:23	МТЗ	у	Повреждение КЛ-6 в 670 м от ЦРП-36. 16.4.19 земляные работы; 17-раскран, разрезан, ведутся ВВ испытания, определено 2 МП на КЛ (600м от ПС 373). 18- 1МП смуфтировано: 2МП-отопан, разрезан; 19.4.19 повреждение устранено, фидер вкл.	ПС 35 Ирасная Ф-16	нет	0	0,15	1	0	+7, обман	
РСК	ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	1	16.04.19.8:57	16.04.19.9:18	0:21	17.04.19.15:40	30:43	МТО	у	Повреждение головного участка КЛ. В 9:40 потребители запитаны от резерва. Устранено, вкл в работу в 15:40 17.4.19.	ЧТФ ф.76, ф.98	больница, котельная, школа, д/с, КНС / 1115 чел	1115	0,11	11	0	+8, обман	
РСК	Хаб.ЦДС	6	Тепличный комбинат 35/6	8-6 ТТ	16.04.19.9:42	16.04.19.11:13	1:31	16.04.19.11:13	1:31	Ав.откл.	у	По вед. Ф-1 и Ф-7 потребители (ООО "Энерго-Импулс") включили обход поврежденного участка КЛ Б в работу.		КУС / 777 чел	777	1,18	5	0	+8, ясно	
РСК	Прим.ЦДС	10	Дмитриева 110/10	9	16.04.19.9:55	16.04.19.10:34	0:39	16.04.19.10:34	0:39	МТЗ	у	При осмотре: в ТП-7165 пересечение шин 10кВ между трансформатором и оттоком продольных стержней.		школа, сад / 906 чел	906	0,3	5	0	+11, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	11	16.04.19.10:20	16.04.19.10:39	0:19	16.04.19.10:39	0:19	МТЗ	ну	Обход без замечаний.		школа, котельная / 184 чел	184	0,3	11	0	+11, ясно	
РСК	Ам.СЭС	35	Пржевальск - Бонмаж		16.04.19.10:43	16.04.19.10:43	0:00	16.04.19.10:43	0:00	13:03	у	Осмотр на 17.4.19.		нет	0	0	0	0	снег	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Новозивка 220/35/10	12	16.04.19.11:26	16.04.19.11:56	0:30	16.04.19.13:37	2:11	Земля от КУ.	у	Вкл. 13 ТП на оп. 52/11 заменен изолятор фА		псих.интернат, больница, котельная / 2000 чел	2000	0,68	15	0	+3, ветер	
РСК	Прим.ЦДС	10	Полевая 110/35/10	19	16.04.19.11:33	16.04.19.11:38	0:05	16.04.19.11:38	0:05	МТЗ	у	В ТП-5269 переоткрытие 2-х ПК-10, повреждение на стороне абонента 0,4кВ, АВ-0,4 отключен.		школа, д/с, сад / 800 чел	800	0,042	12	0	+17, ясно	
РСК	Хаб.ЦДС	10	ОПХ 35/10	15	16.04.19.12:45	16.04.19.14:22	1:37	16.04.19.14:22	1:37	МТЗ	у	13:15 запитали 6 ТП. 14:22 запитаны 17ТП. Повреждение на ведомственном участке.	Сергеева ф.12	олимпийс, д.сад / 3050 чел	3050	0,9	18	0	+12, ясно	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Булуи 35/10	21	16.04.19.13:15	16.04.19.14:12	0:57	16.04.19.17:02	3:47	МТЗ	ну	14:12 вкл. 20 ТП. в пр. оп. 57/68-57/69 падение сучко дерева на ВЛ, повреждение провода и изоляции нет. Устранено.		больница, школа / 2400 чел	2400	0,35	36	0	+16, ветер	
РСК	Ам.ВЭС	6	Мебельная 35/6	3	16.04.19.13:25	16.04.19.13:25	0:00	16.04.19.13:25	0:00	МТЗ	у	Планируется обход.		нет	0	0	0	0	+12, ветер	
РСК	Ам.СЭС	10	Овсина 35/10	11	16.04.19.13:34	16.04.19.14:20	0:46	16.04.19.14:20	0:46	МТЗ	ну	Повреждены на вед. участке.		котельная, ФАП, сад / 330 чел	330	0,01	7	0	+12, ветер	
РСК	ЭС ЕАО	6	Лидино 220/35/6	29	16.04.19.13:46	16.04.19.14:16	0:30	16.04.19.17:04	3:18	Земля от КУ.	у	СКТП-16 переоткрыты изоляции бив, произведена чистка.		школа, сад / 55 чел	55	0,01	1	0	+12, обман	
РСК	Ам.ВЭС	10	Купринова 35/10	1	16.04.19.13:47	16.04.19.13:23	5:36	16.04.19.19:23	5:36	МТЗ	ну	Изом 2-х опор 136, 137 (м/б) повреждение провода 3 пролета, обрыв проводов на опорах. Вкл. Устранено.		ФАП, школа, д.сад / 600 чел	600	0,1	9	0	+12, ясно	
РСК	Прим.ЦДС	10	Алексее-Николюк 35/10	3	16.04.19.13:48	16.04.19.13:53	0:05	16.04.19.13:53	0:05	МТЗ	у	Произведен обход: деревья в пр.оп.7-8, 17-19, 94-95, 206-213, 215-218, 221-222, 234-236, 238-239, 293-294, 296-297, 303-305. Нанчон оп.229, 298, 205, 311. Расчищен провод на оп.17 ф.В. ВЛ ввзата в план ремонт.		школа / 200 чел	200	0,05	2	0	+16, ясно	
РСК	Ам.ЦДС	10	Среднебелая 110/35/10	28	16.04.19.13:52	16.04.19.13:52	0:00	16.04.19.13:52	0:00	МТЗ	у	Оп. №1046 обнаружены наброс проводов, следы перекрытия по изоляции и проводу. Замена изоляции и ремонт проводов проводят по плановой замене.		нет	0	0	0	0	+12, ветер	
РСК	Ам.ВЭС	6	Новгородская 35/6	18	16.04.19.14:00	16.04.19.14:00	0:00</													

РКК	Ам.ВЭС	110	Рай ГЭС - Михайловка	17.04.19.5.06	17.04.19.5.06	0:00	17.04.19.5.06	0:00	РайГЭС, ДФЭ, ТНЭП 1ст Михайловка; ДФЭ, ТНЭП 1ст.	У	ИМФ ф.С 36 км. от ПС Михайловка. Произведен осмотр. Пр.оп.156-162 следы прохождения пала. (повреждение оборудования ВЛ нет).	нет	0	0	0	0	+4, обл				
РКК	Прим.ЮЭС	35	Лазо - Сокольки с отп. Солончак	17.04.19.6.42	17.04.19.14.21	7:39	17.04.19.14.21	7:39	МТЗ	ну	ИМФ ф.С 36 км. от ПС Михайловка. Произведен осмотр. Пр.оп.156-162 следы прохождения пала. (повреждение оборудования ВЛ нет).	нет	0	0	0	0	+3, ясно				
РКК	Ам.ЦЭС	110	Тамбовка - Раздольное	17.04.19.7.39	17.04.19.7.39	0:00	17.04.19.7.39	0:00	МТЗ-1; ИМФ ф.С 7 км	у	Произведен осмотр. Оп.43 ФС следы жизнедеятельности птиц (взвеш).	нет	0	0	0	0	+3, обл				
РКК	Хаб.ЦЭС	10	Черное 35/10	17.04.19.8.15	17.04.19.9.03	0:48	17.04.19.14.30	6:15	"Эмалт" от КУ	у	Потребуется обеспечить резерв. Оп.80 заменен поврежденный изоляц. д/с (под опорой троса).	ПС/родовичи	котельная, д/с, школа / 612 чел	612	0,12	9	+5, пасм				
РКК	Хаб.СЭС	10	Селиново 220/110/35/10	17.04.19.10.31	17.04.19.10.35	0:04	17.04.19.10.35	0:04	МТЗ	ну	Селиново (лесозащ.)	нет/70 чел	70	0,02	2	+7, облачно					
РКК	Прим.ЮЭС	110	Садая - Смолиново-тг	17.04.19.10.49	17.04.19.10.49	0:00	17.04.19.10.49	0:00	Суд. ТНЭП 2ст, ИМФ ф.С 16,8 км	у	Осмотр ПС Смолиново/тг. СВ 110 не отключался, блинеров не выпало, работа защит УМпн с отключением вводов 27,5 и 35 кВ. Сбой в движении 2 грузовых составов. Осмотр ВЛ не выполнен.	нет	0	0	0	0	+15, ясно				
РКК	Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Смолиново-тг	17.04.19.10.49	17.04.19.10.49	0:00	17.04.19.10.49	0:00	АТЭЦ; ИЭЗ 3ст; ИМФ 34,75 км ф.С	у	По причине отключения на ПС Смолиново/тг. СВ 110, блинера не выпали, работа защит УМпн с отключением вводов 27,5 и 35 кВ. Сбой в движении 2 грузовых составов. Осмотр ВЛ не выполнен.	нет	0	0	0	0	+15, ясно				
РКК	Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	17.04.19.14.13	17.04.19.14.13	0:00	17.04.19.14.13	0:00	МТЗ	у	часть в Восток.	нет	0	0	0	0	+15, ветер				
РКК	Прим.ЗЭС	6	Восток 110/6	17.04.19.14.20	17.04.19.16.44	2:24	17.04.19.16.44	2:24	МТЗ	ну	Падение оп. 86/4/9 (дер. стигна у основания), провода и изоляция без повреждений, оп.100 поврежденный. ВЛ вел в работу. (дерево оп. была установлена в металл. трубу, изоляц. месте перепада)	школа, д/с, кот. Бонн / 2833 чел	3853	0,8	14	+15, ветер					
РКК	Хаб.ЦЭС	6	Теплый кабинет 35/6	17.04.19.15.10	17.04.19.15.10	0:00	17.04.19.15.10	0:40	Ав.откл.	ну	Находился на ХХ.	нет	0	0	0	0	+12, облачно				
РКК	Хаб.ЦЭС	10	Бенин 110/10	17.04.19.15.32	17.04.19.17.10	1:38	17.04.19.20.35	5:03	МТО	ну	В 16:30 вел без 2ТП, вел в 17:10 без 1ТП, вел в 20:35. Пр.оп. 185-186 (под ВЛ) упало сухое дерево, провода Л без повреждений.	п/з / 20 чел	20	0,08	3	+12, облачно					
РКК	Прим.СЭС	10	Варфоломеева 35/10	17.04.19.17.30	17.04.19.19.16	1:46	18.04.19.02.02	6:32	МТЗ	ну	Выделены головные участки ВЛ, потребована обслем резерв. Выключатель не включается. Произведена регулировка привода, схема восстановлена.	ПС Яковлева Ф1	зд.вп / 382 чел	382	0,2	10	+23, ветер				
РКК	Хаб.ЦЭС	10	Лермонтова 110/10	17.04.19.18.30	17.04.19.18.52	0:22	18.04.19.33	15:03	КУ, земля	у	Вел без 2ТП (ПТ Колоса на ДД, ТП Дамырском) погнаны. Обход выделенного участка ВЛ продолжен с раскромом в 6:02. Опора №307 разрушена штырью изолятора (стекло) Ф-а. Устранено (Ф.33), вел в работу.	школа, д/с, кот. адм / 827 чел	827	0,14	15	+12, облачно					
РКК	Ам.ЦЭС	10	Берегово 35/10	17.04.19.20.30	17.04.19.21.05	0:15	17.04.19.21.05	0:15	МТО	ну	у	а/с / 100 чел	100	0,06	7	-3, снег					
РКК	Ам.ЦЭС	10	Берегово 35/10	17.04.19.20.30	17.04.19.21.05	0:15	17.04.19.21.05	0:15	МТО	ну	у	250 чел	250	0,06	25	-3, снег					
РКК	Ам.ЦЭС	10	Берегово 35/10	17.04.19.20.50	17.04.19.20.50	0:00	17.04.19.20.50	0:00	МТО	у	у	нет	0	0	0	0	-3, снег				
РКК	Прим.ЮЭС	6	Берегово 2 220/110/6	17.04.19.22.34	17.04.19.22.34	0:00	18.04.19.20.14	21:40	МТО	у	Резервное питание оконных. Повреждение КЛ-6 на расстоянии 525 м от ЦРП-104. 1- смонтирована кабельная вставка 60 м, 2 соединительные муфты, в 20:14 включен по нормальной схеме	нет	0	0	0	0	+12, пасмурно				
РКК	Прим.ЦЭС	10	Манюна 110/35/10	18.04.19.1.32	18.04.19.1.32	1:00	18.04.19.1.32	1:00	МТЗ	у	Исключен из схемы ТТ10 Ф.А.	2600 чел	2600	1,2	12	+17, ветер					
РКК	Ам.ЦЭС	10	РП Топовая	18.04.19.1.40	18.04.19.1.44	5:04	18.04.19.1.44	5:04	МТЗ	ну	у	482 чел	482	0,2	11	+3, снег, ветер					
РКК	Ам.ЦЭС	10	Белогорск - Белогорск	18.04.19.2.28	18.04.19.2.05	0:29	18.04.19.2.07	0:29	Земля от КУ	у	Включена после осмотра, без замечаний.	нет	0	0	0	0	1,5	-5, снег			
РКК	Ам.ЦЭС	10	Берегово 35/10	18.04.19.2.38	18.04.19.2.41	0:03	18.04.19.2.41	0:03	МТО	у	у	нет	0	0	0	0	0,4	13	-5, ветер		
РКК	Ам.ЦЭС	10	Александровка 35/10	18.04.19.2.45	18.04.19.2.59	0:14	18.04.19.2.59	0:14	МТЗ	ну	у	3 котельные	0	0,1	0	0	0	0	-5, ветер		
РКК	Ам.ВЭС	10	Бурейск 110/35/6	18.04.19.4.18	18.04.19.4.18	0:00	18.04.19.4.18	0:00	МТЗ	у	у	нет	0	0	0	0	0	0	-6, ветер		
РКК	Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	18.04.19.4.50	18.04.19.4.59	0:09	18.04.19.4.59	0:09	МТЗ	у	у	котельная, насосная	0	0,3	8	0	0	0	-5, ветер, снег		
РКК	Ам.ЦЭС	10	Кооперативная 110/10	18.04.19.4.56	18.04.19.4.56	0:00	18.04.19.4.56	0:00	МТЗ	у	у	нет	0	0	0	0	0	0	0	-6, ветер	
РКК	Ам.ЦЭС	6	Бурейск 110/35/6	18.04.19.5.04	18.04.19.5.05	0:01	18.04.19.5.05	0:01	МТЗ	ну	у	нет / 1175 чел	1175	0,4	12	0	0	0	-4, ветер, снег		
РКК	Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	18.04.19.6.00	18.04.19.6.00	0:00	18.04.19.6.00	0:00	МТО	у	у	500 чел	500	0,6	0	0	0	0	0	-4, ветер	
РКК	Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	18.04.19.6.00	18.04.19.6.00	0:00	18.04.19.6.00	0:00	МТО	у	у	нет	0	0	0	0	0	0	0	-4, ветер	
РКК	Прим.ЦЭС	10	Тимирязева 35/10	18.04.19.6.24	18.04.19.7.07	0:43	18.04.19.7.07	0:43	МТО	у	у	нет / 400 чел	400	0,1	9	0	0	0	0	-6, ясно	
РКК	Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	18.04.19.7.01	18.04.19.9.58	2:57	18.04.19.11.01	4:00	МТО	ну	у	Вел без 1ТП, вел в 11:01. ТП15 заменен поврежденный оп.изолятор, протерты изоляторы.	нет	1700	8	0	0	0	-4, ветер		
РКК	Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	18.04.19.7.02	18.04.19.7.15	0:13	18.04.19.9.59	2:57	МТЗ	ну	у	Вел без 4ТП, вел в 9:59 без замечаний.	котельная, водоканал, школа / 3000 чел	3000	25	4	0	0	-4, ветер		
РКК	Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	18.04.19.7.03	18.04.19.9.37	2:34	18.04.19.9.37	2:34	КУ "Эмалт"	у	С оп. 37 снята шпашная вета тополя.	д.авт / 552 чел	552	0,2	7	0	0	0	-4, ветер		
РКК	ЗС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	18.04.19.7.15	18.04.19.9.18	2:03	18.04.19.10.21	3:06	МТЗ	ну	у	Вел без 1ТП183, вел в 10:21 после замены поврежденных голок изоляторов.	котельная, школа / 560 чел	560	0,1	7	0	0	-4, ветер		
РКК	Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	18.04.19.8.27	18.04.19.9.03	0:36	18.04.19.9.55	1:28	Ав. откл.	у	у	Вел без 3ТП, вел в 09:55. обход без замечаний.	котельная, школа / 1600 чел	1600	0,9	7	0	0	+10, пасмурно		
РКК	Ам.ЦЭС	10	Игнатьев 110/40	18.04.19.8.35	18.04.19.10.03	1:28	18.04.19.10.03	1:28	МТО	ну	у	Вел после осмотра, без замечаний.	нет/50 чел	50	0,2	4	0	0	-1, ветер		
РКК	Ам.ВЭС	10	Горьковская 35/10	18.04.19.8.48	18.04.19.8.56	0:08	18.04.19.8.56	0:08	МТЗ	ну	у	атс, сваяк, адм / 4190 чел	4190	0,5	20	0	0	+1, ветер, снег			
РКК	Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	18.04.19.8.57	18.04.19.10.08	1:11	18.04.19.10.30	1:33	МТЗ	ну	у	Повреждена на вед. участке.	БТЗ (осветление воды) / 200 чел	200	0,3	12	0	0	0	-4, ветер	
РКК	ЗС ЕАО	10	Столбовое 35/10	18.04.19.9.04	18.04.19.9.09	0:05	18.04.19.9.09	0:05	МТЗ	не раб	у	Планируется обход.	кот. болн, школа / д/с / 1350 чел	1350	0,2	12	0	0	0	+2, ветер, дождь	
РКК	Ам.ВЭС	10	Набережная 35/10	18.04.19.9.10	18.04.19.9.10	0:00	18.04.19.9.10	0:00	МТЗ	у	у	Планируется обход.	нет	0	0	0	0	0	+3, ветер, снег		
РКК	Ам.ЗЭС	10	Бузулы 35/10	18.04.19.9.25	18.04.19.9.26	0:01	18.04.19.9.26	0:01	МТЗ	ну	у	Планируется обход.	школа, больн, кот. / д/с / 2394 чел	2394	0,6	44	0	0	0	+1, ветер	
РКК	Ам.ЦЭС	10	Магдалина 220/35/27/5/10	18.04.19.9.29	18.04.19.9.29	0:00	18.04.19.9.29	0:00	МТО	у	у	Планируется обход.	нет	0	0	0	0	0	0	-3, ветер	
РКК	Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	18.04.19.9.29	18.04.19.9.33	0:04	18.04.19.9.33	0:04	МТЗ	у	у	Планируется обход.	мнс, инс. / 4150 чел	4150	0,7	18	0	0	0	+1, ветер, снег	
РКК	Ам.ВЭС	10	Ахара 220/35/10	18.04.19.9.33	18.04.19.9.33	0:00	18.04.19.9.33	0:00	МТЗ	у	у	Планируется обход.	нет	0	0	0	0	0	0	+1, ветер, снег	
РКК	Ам.СЭС	10	Магдалина 220/35/27/5/10	18.04.19.9.34	18.04.19.9.45	0:11	18.04.19.9.45	0:11	МТО	ну	у	Планируется обход.	школа, д/с / 3000 чел	3000	0,8	11	0	0	0	-3, ветер	
РКК	Ам.ВЭС	10	Ахара 220/35/10	18.04.19.9.50	18.04.19.14.19	4:29	18.04.19.14.19	4:29	МТЗ-1	ну	ну	ОП.13.38 заменены поврежденные изоляторы ф.А.С.	школа, водоканал, сваяк, м кот / 300 чел	300	0,6	5	0	0	0	+1, ветер, снег	
РКК	Ам.ВЭС	10	Набережная 35/10	18.04.19.9.55	18.04.19.9.56	0:01	18.04.19.9.56	0:01	МТЗ-1	ну	у	Планируется обход.	нет/305 чел	305	0,3	3	0	0	+3, ветер, снег		
РКК	Ам.ВЭС	10	Ахара 220/35/10	18.04.19.10.04	18.04.19.10.04	0:00	18.04.19.10.04	0:00	МТЗ-1	у	у	Планируется обход.	нет	0	0	0	0	0	0	+3, ветер, снег	
РКК	Ам.ВЭС	10	Ахара 220/35/10	18.04.19.10.07	18.04.19.10.07	0:00	18.04.19.10.07	0:00	МТЗ	у	у	Планируется обход.	нет	0	0	0	0	0	0	+3, ветер, снег	
РКК	Ам.ВЭС	35	РайГЭС - Новорайчиха	18.04.19.10.27	18.04.19.10.27	0:00	18.04.19.10.27	0:00	МТЗ	у	у	у	нет	0	0	0	0	0	0	+1, ветер, снег	
РКК	Ам.ВЭС	35	РайГЭС - Прогресс	18.04.19.10.27	18.04.19.10.27	0:00	18.04.19.10.27	0:00	МТЗ	у	у	у	нет	0	0	0	0	0	0	+1, ветер, снег	
РКК	Прим.ЦЭС	10	Александровка 35/10	18.04.19.10.40	18.04.19.10.40	0:00	18.04.19.10.40	0:00	МТО	у	у	п. Никольское.	школа / 400 чел	400	0,1	7	0	0	0	+10, пасмурно	
РКК	Ам.ВЭС	10	Ахара 220/35/10	18.04.19.10.44	18.04.19.10.44	0:00	18.04.19.10.44	0:00	МТЗ	у	у	с. Благодатный.	нет	0	0	0	0	0	0	0	-2, ветер
РКК	Ам.СЭС	10	Магдалина 220/35/27/5/10	18.04.19.10.45	18.04.19.10.45	0:00	18.04.19.10.45	0:00													

РСК	Прим.ЦДС	10	Турей рог 35/10	6	18.04.19.16.50	18.04.19.17.50	1.00	18.04.19.17.50	1.00	МТЗ	ну	Повреждение на ведомственной отаплив.		школа, скваж/460 чел	460	0,4	7	+8, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Соловей клон 35/6	13	18.04.19.17.30	18.04.19.18.26	0.56	18.04.19.22.49	5.19	Авт.откл	ну	Вкл до оп.103 (без 20 ТП). Опора 104 на траверсе обнаружена порочена, устранено. 22:49 вкл полностью.	нет/500 чел	500	0,3	56	+11, ветер		
РСК	Прим.ЮЭС	6	Многодубное 35/6	11	18.04.19.19.25	18.04.19.19.53	0.28	18.04.19.19.53	0.28	Авт.откл	у	с.Кучиново.	нет/130 чел	130	0,2	7	+10, ветер		
РСК	Ам.СЭС	10	Протона 35/10	25	18.04.19.19.33	18.04.19.19.51	0.18	18.04.19.19.51	0.18	МТО	нет	ну	Повреждение на вед. участке.	решительн/228 чел	228	0,2	4	-2, ветер	
РСК	Прим.ЦДС	10	ЦРП ПяРЭС	Несована	18.04.19.22.11	19.04.19.20.20	2.09	19.04.19.14.43	3.32	МТЗ	ну	0:20 Вкл. 7Т1. 1:43 вкл полностью. 19.04.19 установлена доп. оп. между оп. 109/36 и 109/17, заменена траверса оп. 109/36.	644чел	644	0,6	12	+5, ветер		
РСК	Хаб.ЦДС	10	Федорова 35/10	2	19.04.19.3.32	19.04.19.3.35	0.03	19.04.19.3.35	0.03	МТЗ	ну	у	530чел	530	0,6	6	0, снег, ветер		
РСК	Хаб.ЦДС	10	Федорова 35/10	5	19.04.19.4.24	19.04.19.4.42	0.18	19.04.19.4.42	0.18	Земля, от КУ.	ну	Вкл. без ТП 2183 (используется только летом), отаплив СИП. Осмотр без замечаний, введена в работу. Земля осмтрена.	2300 чел	2300	0,3	0	0, снег, ветер		
РСК	Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	21	19.04.19.5.58	19.04.19.9.40	3.42	20.04.19.18.15	36:17	МТО	нет	не прои зв	19.04.19 определено МП на расстоянии 390 м от шти МТЭЦ. 20.04.19 кабели восстановлен, фидер вкл. по норм. сч.	ДГ (300кВт) предоставлены д.ХЭС	Николаевский порт / 470 чел	0	0,8	3	0, снег, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Шотова 35/6	9	19.04.19.7.25	19.04.19.10.31	3.06	19.04.19.10.31	3.06	Авт.откл	ну	у	В 8:56 замитно ТП от ф.14 ПС Шотова. В 10:31 при оп.31-32 снята часть с проводов.	ф.14 ПС Шотова	470 чел	470	0,6	6	+6, ясно
РСК	Прим.ЦДС	10	Манюшка 110/35/10	16	19.04.19.8.01	19.04.19.8.01	0.00	19.04.19.8.22	0:21	МТО	у	у	на к.п. Осмотр, под оп. №66 обочинный короб.	нет	0	0	0	+5, ясно	
РСК	Ам.ЦДС	10	Чичери 110/10	22	19.04.19.11.01	19.04.19.11.21	0:20	19.04.19.11.21	0:20	МТЗ	ну	у	Повреждение на вед. отаплив.	насосная / 2000 чел	2000	0,3	5	+3, снег, ветер	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Спаск 220/110/35/10	4	19.04.19.11.44	19.04.19.11.44	0:00	19.04.19.11.44	0:00	МТЗ	у	у	Осмотр 20.04.19, замечаний нет.	нет	0	0	0	+8, снег, ветер	
РСК	Ам.СЭС	10	Ключева 220/35/10	8	19.04.19.12.01	19.04.19.13.22	1:21	19.04.19.17.58	5:57	МТО	не прои зв	у	п.Тыгда. В результате лавы повреждена дер. оп. №92 (узнал). В 13:22 вкл. без 6-ти вед. ТП, население запитано. В 17:58 устранено и вкл.	нет / 300 чел	300	0,4	9	0, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Птичьфабрика 35/6	20	19.04.19.13.16	19.04.19.16.45	3:29	19.04.19.16.45	3:29	МТЗ	не прои зв	у	часть Суравежа. Срыв изолятора ф-8 оп.50. Устранено.	школа, теплотркт / 470 чел	470	1	8	+13, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	35	Заводская 35/6	В-35И и В-6ИИ Т1	19.04.19.13.50	19.04.19.14.40	0:50	19.04.19.14.40	0:50	МТЗ	у	у	Обесточена 1СШ-6ИИ. Осмотр вед. ф-12 не окон. (Бн. МТО, ЗС). Вскл. выключено без вед. ф-12 (повреждение и потерял.). В-6ИИ ф-12 опробован от запит. замечаний нет, вкл. 15:37. Разрегулировка КСА В-6 ф-12. Устранено.	520 чел	520	1,9	25	+14, ясно	
РСК	ЗС ЕАО	10	Пашово 35/10	21	19.04.19.13.59	19.04.19.14.00	0:01	19.04.19.14.00	0:01	МТЗ	ну	у	с.Пашово, Заречье. Вкл. по ТМ. Осмотр на 22.04.19.	котельн, школа, д.Сва/150 чел	150	0,1	8	+4, ясно	
РСК	Прим.СЭС	10	Варфоломеева 35/10	14	19.04.19.14.27	19.04.19.21.55	7:28	19.04.19.21.55	7:28	МТЗ	у	у	с.Покровка, Минеральное. На оп.97 разрушен изолятор по ф-8, на РК-7 оп.228 разрушение изолятора ф-8. Устранено, вкл в работу по нормальной оп. (21:55)	нет / 382 чел	382	0,4	10	+9, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Радольное-1 110/35/10	11	19.04.19.14.52	19.04.19.14.55	0:03	19.04.19.14.55	0:03	Авт.откл.	у	у	часть Кипарисово-1. Вкл. дежурном. Осмотр 22.04.19.	школа, котельная / 184 чел	184	0,5	11	+16, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Авангард 35/6	3	19.04.19.15.05	19.04.19.15.09	0:04	19.04.19.15.09	0:04	Авт.откл.	у	у	часть с.Залеск-с.Мельники. Вкл. дежурном. Осмотр 22.04.19.	нет / 183 чел	183	0,1	7	+12, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	19.04.19.15.12	19.04.19.17.15	2:03	19.04.19.17.15	2:03	Авт.откл.	ну	у	часть Кипарисово-2. При осмотре обнаружен огол. шапка 10кВ КТП-5169, ремонт оборудования не требуется.	котельн / 230 чел	230	1,7	11	+15, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Уборка 35/10	14	19.04.19.17.18	19.04.19.17.31	0:13	19.04.19.17.31	0:13	МТЗ	ну	у	часть с.Кощащарова, Польшина. Осмотр на 22.04.19.	котельная медпункт, школа / 595 чел	595	0,4	19	+10, ветер	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Чаловка 35/10	6	19.04.19.17.39	19.04.19.17.39	0:00	19.04.19.17.39	0:00	МТЗ	у	у	Под оп. 88 обочинный колодец.	нет	0	0	0	+10, ветер	
РСК	Хаб.ЦДС	6	Восточная 110/35/6	20	19.04.19.19.01	19.04.19.19.29	0:28	19.04.19.19.29	0:28	МТО	нет	у	Ж/д мост г.Хабаровск. Повреждение концевой муфты на ЦРП-10 в я.9 (Бед.).	пром. объекты / бита нет	0	0,95	4	+3, ясно	
РСК	ЮЯ ЗС	6	Лебедянский 110/35/6	ф.Поселок2	19.04.19.22.30	19.04.19.22.34	0:04	19.04.19.22.34	0:04	Авт.откл	у	у	п.Лебедянский.	адм, скваж/100 чел	100	0,18	5	-1, ветер	
РСК	Ам.ЦДС	10	Игнатьево 110/10	6	19.04.19.22.41	20.04.19.1.29	2:48	20.04.19.1.29	2:48	МТО	ну	у	Грузовы в/м при разгрузочных работах в пр.оп.7 в обрван провод, второй провод поврежден. Вывинены скрутки. Сообщено СБ. ОВД. Устранено.	нет/400 чел	400	0,1	1	+2, обчно	
РСК	ЮЯ ЗС	6	Лебедянский 110/35/6	ф.Поселок2	19.04.19.22.43	19.04.19.23.59	1:16	19.04.19.23.59	1:16	Авт.откл	ну	у	Повреждение на ведомственной отаплив.	адм, скваж/100 чел	100	0,18	5	-1, ветер	
РСК	ЗС ЕАО	10	МРС 110/35/10	167	20.04.19.1.41	20.04.19.1.41	0:00	20.04.19.1.41	0:00	МТЗ	у	у	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+1, обчно	
РСК	Прим.СДС	10	Мягководово 35/10	7	20.04.19.1.52	20.04.19.2.13	0:21	20.04.19.2.13	0:21	МТЗ	ну	у	с.Маргаритово, Щербанова, Лиственное, Бровки. Повреждение в об. ТП	нет/1000 чел	1000	0,5	14	+1, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	110	АТЭЦ - Западная - Королевцы - Штыково		20.04.19.6.04	20.04.19.6.04	0:00	20.04.19.6.04	0:00	АТЭЦ: НЗЗ Эст; Зап: ТЭНТ 1ст; Штык: НЗЗот; МТО	у	у	Осмотр, замечаний нет.	нет	0	0	0	-3, ясно	
РСК	Ам.СЭС	110	Горная - Дамбуки		20.04.19.8.07	20.04.19.8.11	0:04	20.04.19.8.11	0:04	1ст. КНП	ну	у	ИМФ ф-8 ф-9, 29,3 км (Лал-6)км. Обесточивалась ПС Дамбуки. Осмотр 29.04.19.	п. Березовый, п.Кировский, 2135 чел, Горный	2135	1,7		-4, ветер	
РСК	Ам.СЭС	10	Ключева 220/35/10	8	20.04.19.8.24	20.04.19.8.24	0:00	20.04.19.8.24	0:00	МТО	у	у	Про. оп. 77-78 упавшее дерево под ВЛ, проведена цепля.	нет	0	0	0	-5, снег, ветер	
РСК	Ам.СЭС	10	Чайбань 35/10	11	20.04.19.9.26	20.04.19.9.29	0:03	20.04.19.9.29	0:03	МТЗ	у	у	Выполнен осмотр.	школа / 303 чел	303	0,02	4	-5, снег, ветер	
РСК	Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	11	20.04.19.9.39	20.04.19.11.37	1:58	20.04.19.11.37	1:58	МТО	ну	у	с.Зем. Пр. оп. 31-32 только на проводах, провода без повреждений. Устранено.	Больница / 410 чел	410	0,17	9	-4, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Заводская 35/10	по ф-3 РКП оп. 378/3	20.04.19.10.05	20.04.19.13.47	3:42	20.04.19.13.47	3:42	КУ	у	у	Отключено по звонкам потребителей. Оп. 278/123 (срыв изолятора, перегорание проводов). Устранено и выключено.	база отдыха Дубки	0	0,02	1	+9, ясно	
РСК	Ам.СЭС	10	Овсянка 35/10	6	20.04.19.11.45	20.04.19.12.11	0:26	20.04.19.12.11	0:26	МТО	нет	у	с.Овсянка.	школа, больница / 3200 чел	3200	0,25	15	-4, снег, ветер	
РСК	Ам.СЭС	10	Дьячкова 35/10	3	20.04.19.12.28	20.04.19.12.42	0:14	20.04.19.12.42	0:14	МТЗ	ну	у	с.Анбазино.	школа, детсад, ФЭС, водонасос / 422 чел	422	0,2	9	-2, снег, ветер	
РСК	ЮЯ ЗС	6	Адан 110/35/6	ГВП	20.04.19.14.23	20.04.19.14.33	0:10	20.04.19.14.33	0:10	ку "земля"	у	у	Повреждение на вед. ТП.	водозабор / 200 чел	200	0,17	4	+1, морозы снег	
РСК	Прим.ЦДС	10	Осиновка 35/10	8	20.04.19.15.28	20.04.19.16.46	1:18	20.04.19.18.37	3:09	МТЗ	ну	у	часть с.Каленова. От резерва запитано без 3-х ТП. Вскл. выключено, повреждение на вед. ТП.	ф-5 ПС Речная	школа, котельная / 790 чел	790	0,1	11	+16, ветер
РСК	ЗС ЕАО	6	Ивонская 35/6	73	20.04.19.17.23	20.04.19.17.24	0:01	20.04.19.17.24	0:01	МТЗ	выя	у	Вкл. по ТМ.	котельн, школа, д.Сва/1650 чел	1650	0,5	8	+12, ясно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Лугорск 110/35/10	6	20.04.19.17.32	20.04.19.17.36	0:04	20.04.19.19.55	2:23	ку "земля"	у	у	часть п. Лугорск. Вкл. без 1-го ТП. Обрыв везки провода оп.93 по ф-8. Устранено.	с. обезмелизация / 1100 чел	1100	0,4	7	+14, ясно	
РСК	Ам.ЦДС	10	Чичери 110/10	по ф-2 РК-9	20.04.19.17.35	20.04.19.19.53	2:18	20.04.19.19.53	2:18	МТЗ	нет	у	с.Др. 259 снята вставка.	нет / 240 чел	240	0,7	7	+6, ветер	
РСК	Ам.ЦДС	110	Волково - Ивановка		20.04.19.23.48	20.04.19.23.48	0:00	20.04.19.23.48	0:00	ТЭНТ 1ст	у	у	ИМФ ф-С.5,3 км. 21.4.19 произведен осмотр: на оп.29 гнездо анта, на оп.30 следы перерывов в С.	нет	0	0	0	-2, обчно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Чаловка 35/10	13	21.04.19.11.25	21.04.19.11.25	0:00	21.04.19.11.25	0:00	МТЗ	у	у	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+10, пасм	
РСК	Хаб.ЦДС	10	Красная 110/35/10	11	21.04.19.12.09	21.04.19.12.09	0:00	21.04.19.12.09	0:00	авт.откл	у	у	с.Димантовна. Выключен при АВР. При осмотре (по жалобам потребителей) на ТП-931 перерывы (К-10 кВ из-за повреждения АВ-0,4 кВ ф.3. В 17:00 АВ-0,4 кВ заменен и все потребители запитаны.	школа, д/с / 618 чел	618	0,12	6	+11, ветер	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Заяц 35/10	8	21.04.19.12.19	21.04.19.12.19	0:00	21.04.19.12.19	0:00	авт.откл	у	у	Плановый осмотр.	нет	0	0	0	+10, пасм	
РСК	Хаб.ЦДС	6	Горный 110/35/6	1	21.04.19.12.46	21.04.19.13.56	1:10	21.04.19.15.49	3:03	МТЗ	нет	у	с.Горный, Горно-1. В 13:56 выключен без отпала на ТП-385, обесточена ТП-1. В 15:49 выключены полностью 2 см. 10 кВ. В 17:00 допущена бригада в я.м.р. 10, 13 замена опорных изоляторов. В 18:02 2см-10кВ выключена на х.х. В 18:25 при выключении ф.17 отключены в-35 2Т, в-10 2Т от МТЗ-35. В 19:00 выключен 2Т ч/з СВ-35 (отключен в-35 "Дружба"), запитаны 2см-10кВ кроме вед. ф.17 (Бн. МТО, поврежд. и обгоревшего, ремонт ф-8 в 15:10).	КНС, котельная, насосная, школа, д/с / 3538 чел	3538 чел	1,1	18	+11, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	ХР3 110/6	20	21.04.19.13.32	21.04.19.13.35	0:03	21.04.19.13.35	0:03	МТЗ	нет	у	г.Партизанск. Обход без замечаний.	школа, д/с, насосная / 2675 чел	2674	0,8	10	+17, ветер	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	12	21.04.19.16.15	21.04.19.16.16	0:01	21.04.19.16.16	0:01	МТЗ	ну	у	п.Аэропорт. Планируется осмотр до 26.4.19	котельная, м/ч / 230 чел	230	0,78	17	+14, ветер	
РСК	Ам.ЦДС	110	Белогорская - Среднебелая		21.04.19.21.58	21.04.19.21.58	0:00	21.04.19.21.58	0:00	1,2ст.ТЭНП, МТО	у	у	ИМФ ф.-С.44,99км. Произведен осмотр: на оп.195, оп.200 гнезда встав.	нет	0	0	0	+4, ясно	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Савька 35/10	1	22.04.19.2.28	22.04.19.													

РСК	Прим.ЗЭС	10	Пастельмонова 35/10	В-10 Т1	22.04.19.16:05	22.04.19.16:28	0:23	22.04.19.20:01	3:56	МТЗ	у	Обесточились 1,2сч-10вб. Отключено положение СВ-10вб, без блокировки. Ч/з 23 включен В-10 Т1, замыкание потребителя 2сч-10вб (230квт, 0,37МВт). Ч/з 30 включены все потребители кроме ф.4: неисправность привода В-10 Т1, 0,05МВт, быта нет. В 20:01 включены все. Произведена регулировка привода В-10 ф.4. 23.04.19 произведена проверка РЗА: СВ-10, В-10 Т-1, На В-10 Т-1 произвели регулировку временной уставки.	2657чел	2657	0,5	44	+16, ясно		
РСК	Хаб.ЦЭС	35	Дружба - Сергеева		22.04.19.18:25	22.04.19.18:50	0:25	22.04.19.19:07	0:42	МТЗ	у	При включении на ПС Сергеева ф-17 на ПС Дружба отключились СВ-35. Обесточились 1сч-10вб ПС Дружба. Ч/з 25 млн на ПС Дружба включен СВ-10, потребители запущены. В 20:07 включен СВ-25 в ВЛ-35 Дружба-Сергеева на XX (после отключения на ПС Сергеева В-35 "Дружба"). Проверка УРЗА без замечаний, за исключением ф.17 (проведен ремонт, вкл 25.4.19 в 19:30)	СВ-10 ПС Дружба	829чел	829	2,23	+11, облачно		
РСК	Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	3	22.04.19.19:29	22.04.19.20:51	1:22	23.04.19.14:45	6:16	МТЗ	ну	не прои- зе	В пр.оп.3-4 обрбы 3 проводов створения транспортом, включение сориска. Сообщение в СВ, полицию. От резерва включена 1ТП (из 2-3) в 14:45 после окончания установки.	ф.15	нет / быта нет	0	0,1	2	+11, ясно
РСК	Прим.ЗЭС	10	Лугочерья 110/35/10	2	23.04.19.1:12	23.04.19.1:33	0:01	23.04.19.1:33	0:01	ку "земля"	у		Вкл. для поиска земной прибором (часть л. Лугочерья). В 03:27 "земля" самоустранилась. Повреждение у абонента.	нет / 311 чел	311	1	9	+9, облак	
РСК	Хаб.СЭС	110	МТЗ - Многодеревянная	С-171	23.04.19.5:07	23.04.19.5:07	0:00	23.04.19.5:07	0:00	КНПЭ Зст.	у		ИМФ ф.А 107.5М от ПС Многодеревянная (Лвт-136,6квт). В пр.оп.955-936 указание дерекс с погорельной веткой. Провода, изоляция целые.	нет	0	0	0	-1, туман	
РСК	Прим.ЗЭС	35	Пожарское - Губерово		23.04.19.5:39	23.04.19.5:39	0:00	23.04.19.5:39	0:00	МТЗ	у			нет	0	0	0	+8, дождь	
РСК	Прим.ЮЭС	110	Мингордод - 1Р	СВ-110, В-110 Т2	23.04.19.5:52	23.04.19.6:24	0:32	23.04.19.6:29	0:37	МГ, ДЗП, ДЗ Зст, ВЧТО, 1Р, ДЗП, МТО	у		На ПС Мингордод и 1Р под линейные защиты заведена В 110 Т2. ПС СВ-110 в 11:0 Т2 на ПС МГ 40В, на ПС 1Р В-110 Т2 40В-нет. Обесточились 2,4 СВ-6В ПС 1Р. В 6:24 включен СВ 6 1-2, запущены все потребители. В 6:29 В-110 Т2 включен. В 7:59 обход ВЛ-110 МГ-1Р по всей длине, замечаний нет. Верхний осмотр пр.36-20 без замечаний.	ПС 1Р СВ 6	часть г.Владимирск: 4420 чел	4420	4,2		+8, дождь
РСК	Прим.ЗЭС	35	Пожарское - Губерово		23.04.19.5:55	23.04.19.5:59	4:04	23.04.19.5:59	4:04	ку "земля"	у		Лвт:14,5км. Обесточение ПС Губерово. В пр.оп. 29-30 обнаружено дерево на проводах без повреждения проводов, следов стороннего воздействия нет. Установено.	2218 чел	2218	0,48		+8, дождь	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	по ф-8 стп. СП-23	23.04.19.6:06	23.04.19.7:21	1:15	23.04.19.12:53	6:47	МТЗ	ну	не прои- зе	С Тамбовка. Вкл. без ТП 1-50: Неисправен трансформатор 400В/А, заменен.	администрация района, полиция, д/сад, школа, котельная / 1000 чел	1000	0,3	10	+4, дождь	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Раздольная 110/35/10	13	23.04.19.6:10	23.04.19.6:53	0:43	23.04.19.10:15	4:05	МТЗ	ну	ну	с. Жариново. Запущено без 1-го ТП. Все включено. Обход без замечаний.	школа, д/сад, в/н башня, котельная / 516 чел	516	0,13	9	+4, дождь	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	4	23.04.19.7:10	23.04.19.7:59	0:49	23.04.19.7:59	0:49	МТЗ	у		с.Раздольное, Алексеевка. Осмотр вместе с чистой просеки до д.05.2019	нет / 444 чел	444	0,3	12	+10, пасм	
РСК	Хаб.ЦЭС	110	Кизея-Волконская - Елабуга	С-50	23.04.19.7:42	23.04.19.7:42	0:00	23.04.19.7:42	0:00	НЗЗ Зст.	у		ИМФ ф."Ф" 10к. Оп.56 нечел. висла на трансстрое, следы перерыва от ф.В на траверсе ф.В. Провода не повреждены.	нет	0	0	0	+5, дождь	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	3	23.04.19.7:51	23.04.19.7:51	0:00	23.04.19.7:51	0:00	автотп	у		обход на 24.04.2019	нет	0	0	0	+8, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	8	23.04.19.7:53	23.04.19.12:13	4:20	23.04.19.12:13	4:20	МТО	запр от		Повреждение на вкл. участке.	котельная / 500 чел	500	0,5	10	+7, пасмурно	
РСК	Прим.ЦЭС	6	Коммуналь 35/6	2	23.04.19.8:14	23.04.19.11:12	2:58	23.04.19.11:12	2:58	ку "земля"	у		Повреждение в сетях потребителя.	нет / 150 чел	150	0,1	5	+8, пасм	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Екатеринова 110/35/6	2	23.04.19.8:20	23.04.19.12:01	3:41	23.04.19.13:09	4:49	ку "земля"	у		Вкл 3 ТП. Повреждение разрядника в ТП. Демонтирован.	нет / 290 чел	290	0,3	5	+9, пасмурно	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	18	23.04.19.9:25	23.04.19.9:52	0:27	23.04.19.9:52	0:27	Земля, от КУ.	у		Земля самоустранилась. Осмотр без замечаний.	школа, котельная, в/н башня, д/с / 538 чел	538	0,3	16	+7, пасмурно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	23.04.19.9:54	23.04.19.11:48	1:54	23.04.19.15:33	5:39	Земля, от КУ.	у		Вкл. 12 ТП. На оп.204/58 обрны провода ф.В в обе стороны, провод упал на землю. Устранено.	школа, котельная, водозабор / 482 чел	482	0,2	15	+10, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Сергеева 35/10	12	23.04.19.11:30	23.04.19.12:53	1:23	23.04.19.14:39	3:09	МТЗ	нет прои- зе		11:57 вкл. ТП, 12:53 вкл. 14 ТП. Под оп. 95 сороса следы перерыва.	школа, свеклана / 310 чел	310	0,4	19	+10, пасмурно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Дружба 35/6	4	23.04.19.11:56	23.04.19.13:35	1:39	23.04.19.13:35	1:39	Ав. Откл.	ну		По оп.37-38 провис провода. Устранено по замыке.	нет / 50 чел	50	0,06	3	+12, ветер	
РСК	ЗС ЕАО	10	Пашово 35/10	21	23.04.19.12:28	23.04.19.12:28	0:00	23.04.19.12:28	0:00	МТЗ	у		Опкс. со стороны ПС Уссурийск-2. Без повреждения потребителей, на ПС Уссурийск-2 вкл. включен СОВ 110. Планируется проверка РЗА на ПС Уссурийск-2 (ИЭС)	нет	0	0	0	+8, дождь	
РСК	Прим.ЦЭС	110	Уссурийск-2 - Новониколаев - Гранит - Промышленная		23.04.19.12:28	23.04.19.12:28	0:00	23.04.19.14:01	1:33	Усс-2, ДЗ Зст	ну			нет	0	0	0	+13, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Садвое 35/10	5	23.04.19.13:25	23.04.19.14:45	1:20	23.04.19.15:14	1:49	МТЗ	ну		14:45 вкл 9 ТП. Оп. 35 заменили два изолятора	котельная / 700 чел	700	0,17	16	+8, пасмурно	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Завс 35/10	1	23.04.19.14:00	23.04.19.14:00	0:00	23.04.19.14:00	0:00	МТЗ	у		Планируется осмотр 24.25.04.19	нет	0	0	0	+12, дождь	
РСК	Хаб.СЭС	110	МТЗ - Многодеревянная	С-171	23.04.19.16:24	23.04.19.16:24	0:00	23.04.19.16:24	0:00	КНПЭ Зст	у		ИМФ ф.В 81км. Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+7, пасмурно	
РСК	Ам.ВЭС	6	Энергетик 35/6	15	23.04.19.16:57	23.04.19.17:43	0:46	23.04.19.19:37	2:40	МТО, МТЗ	ну	у	г.Раичинск. Вкл. без ТП-154, поврежден вводной кабель. Проведен ремонтный набор.	котельная / 2400 чел	2400	1	13	+5, дождь, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Томши 35/10	6	23.04.19.17:42	23.04.19.19:55	2:13	23.04.19.20:58	3:16	МТО	ну	у	с.Томши. Включен без 3-х ТП. На КТП-5-45 снят набор с проходных изоляторов (провода) и включен полностью.	школа, больница, свеклана, д/сад / 700 чел	700	0,2	7	+5, дождь	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	28	23.04.19.19:30	23.04.19.19:36	0:06	23.04.19.19:36	0:06	МТЗ	ну	у	г.Белогорск. Планируется обход.	котельная, дом престарелых, ВНС / 1438 чел	1438	0,25	5	+5, дождь	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	11	23.04.19.19:35	23.04.19.20:12	0:37	23.04.19.20:22	0:47	"земля" от КУ	у		Включен без 11 ТП. В 20:22 включен полностью. Повреждение на вкл. ТП-208.	котельная, ВНС, ВНС, д/с, школа, больница / 3003 чел	3003	2	25	+5, дождь	
РСК	Ам.ВЭС	10	Завята 220/35/10	6	23.04.19.19:47	23.04.19.20:11	0:24	23.04.19.20:11	0:24	МТО	ну	у	с.Преображенова. Планируется осмтр.	школа, котельная, свеклана / 301 чел	301	0,1	6	+7, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	10	РП-2	ф.6	23.04.19.20:06	23.04.19.20:07	0:01	23.04.19.20:07	0:01	МТЗ	ну	у	г.Свободный. Планируется обход.	школа, котельная, детдом, больница, КНС / 7845 чел	7845	1,2	25	+8, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Северная 35/10	12	23.04.19.20:08	23.04.19.20:09	0:01	23.04.19.20:09	0:01	МТЗ	ну	у	п.Алпорт. Планируется осмотр до 26.4.19	котельная, свеклана / 230 чел	230	0,96	17	+8, дождь	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Росин 35/10	4	23.04.19.20:42	23.04.19.21:02	0:20	23.04.19.21:02	0:20	автотп	нет	у	с.Пашово. Планируется осмотр.	нет / 500 чел	500	0,19	5	+11, пасмурно	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Благодетное 35/10	7	23.04.19.22:48	23.04.19.23:40	0:52	23.04.19.23:40	0:52	автотп	нет	у	с.Благодетное, Лесное. Планируется осмотр.	котельная, школа / 546 чел	546	0,9	7	+6, гроза	
РСК	Прим.СЭС	10	Богополь 110/10	2	24.04.19.7:15	24.04.19.7:30	0:15	24.04.19.17:53	10:38	МТЗ	ну	у	с.Зерельное. В 7:30 включен с "землей" для отключения МТЗ прибором. В 8:33 откл. участок с 2 ТП. ТП-2081 заменен опорный изолятор, демонтирован ПУ-10 с оп.381 (пункт коммерческого учета: 3 ТП, ТН, 3-х фазн. счетчик, пробой кабеля на корпус). Схема восстановлена.	котельная / 290 чел	290	0,2	12	+6, пасм	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Шмановск 220/35/10	2	24.04.19.7:24	24.04.19.7:46	0:22	24.04.19.7:46	0:22	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр	котельная, насосная / 5000 чел	5000	1,6	41	0 чел, снег	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	24.04.19.8:27	24.04.19.8:27	0:00	24.04.19.8:27	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.	нет / 480 чел	480	0,4	18	+10, пасмурно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	17	24.04.19.12:52	24.04.19.14:11	1:19	24.04.19.18:38	5:46	ку "земля"	у		Нагрузка Ф-17 передана на Ф-8. Вышел участок без нагрузки от ПС Партизан до оп.16. Оп.16, Оп.55 заменен изолятором.	ф.8	г.Партизанск, 1548 чел	1548	1,3	13	+19, пасмурно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Приозерная 110/10	3	24.04.19.13:09	24.04.19.13:36	0:07	24.04.19.13:36	0:07	МТО, МТЗ	ну	у	При осмтр: на оп. 19 обрны ветки ф.В. Устранено.	нет / 230 чел	230	0,2	5	+10, пасмурно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	6	24.04.19.14:40	24.04.19.14:42	0:02	24.04.19.14:42	0:02	Земля, от КУ.	у		Повреждение на вкл. участке.	нет	39	0,08	4	+13, пасмурно	
РСК	ЗС ЕАО	10	Пашово 35/10	21	24.04.19.14:43	24.04.19.14:47	0:04	24.04.19.14:47	0:04	МТЗ	ну	у	При осмтр: отгорел шлейф оп.6-00/115. Устранено в 21:53.	школа, д/сад / 270 чел	270	0,1	8	+10, пасмурно	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Коммунальная 35/10	7	24.04.19.14:52	24.04.19.16:25	1:33	24.04.19.16:25	1:33	МТЗ	ну	у	15:20 вкл 2 ТП. Оп.7/1 сняли ветку, на земле 2 трупа сорок.	школа / 5000 чел	5000	1,4	10	+7, ветер, дождь	
РСК	Прим.ЦЭС	110	Ярославна - Сибирцево-тага - Мановка		24.04.19.15:30	24.04.19.15:38	0:08	24.04.19.16:22	0:52	Яр: МТО, НЗЗ Зст, Манж. НЗЗ Зст.	ну	у	Обесточение ПС Сиб. с.бой в деревних сотовых В 15-38 во все стороны ПС Ярославна, 16:20 схема восстановлена. Ярославна: ИМФ ф.А 15км. (ВЛ-16,5км) Мановка: ИМФ ф.А 20,6км. (ВЛ-15,7км). Обход ВЛ 110 Ярославна-Сибирцево тага, пр. оп. 74-59 без замечаний. По данным РИД - обход контактной сети без замечаний.	ЖД	5			+15, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	13	24.04.19.17:31	24.04.19.19:17	1:46	25.04.2019.19:03	25:32	МТО	у		18:00 Ф-13 включен, запущено 11 ТП из 31 (на Ф-13 была нагрузка Ф-11). В 19:17 запущено 18 ТП, в 19:30 запущено 30 ТП. В 19:47 все запущено. Проверен кабель между ТП-2082 и ТП-2023. Определено МТЗ 177 у оп.РП-203, под грунтовой дорогой. 25 - определено МТП КЛ 24км от РП-203 (уст. 4 соединительных муфт и 2 каб. вставки).	1350 чел	1350	0,8	31	+16, дождь	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Кролецы 110/35/6	21	24.04.19.19:10	24.04.19.22:01	2:51	24.04.19.22:01	2:51	МТЗ	у	у	п.Кролецы, Ясно. Оп.59 срыв ветки провода, провод на траверсе. Устранено.	нет / 480 чел	480	0,5	13	+8, пасмурно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Кролецы 110/35/6	31	24.04.19.20:11	24.04.19.23:09	2:58	24.04.19.23:09	2:58	ку "земля"	у		с.Суражика. Повреждение на вкл. участке.	птицефабрика / 940 чел	940	0,6	8	+8, пасмурно	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Очистные сооружения 35/10	15	24.04.19.23:50	25.04.19.0:09	0:19	25.04.19.0:41	0:51	автотп	ну	у	Потребители запущены от резерва. Обход без замечаний	ф.1	насосная, ПНС / быта нет	0	0,07	1	+7, пасмурно
РСК	Хаб.ЦЭС	10																	

РСК	Прим.ЦДС	10	Тимирязева 35/10	3	27.04.19 10:17	27.04.19 12:04	1:47	27.04.19 14:06	3:49	МТЗ	нет	ну	Вкл без 3ТП, вкл в 12:14 без 2ТП, вкл в 14:06. Повреждение на ведомственном ТП	ф.6 ПС Тамбовская	школа, кот/700 чел	700	0,4	8	+10, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Шотова 35/6	14	27.04.19 12:14	27.04.19 15:00	2:46	27.04.19 15:37	3:23	МТЗ	нет	проект	Вкл без 6ТП, вкл в 15:37. Повреждение на ведомственном уч.	нет/240 чел	240	0,3	12	+15, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Агратановка 35/10	3	27.04.19 14:16	27.04.19 14:16	0:00	27.04.19 14:16	0:00	МТЗ	у	у	Повреждение на ведомственном ТП	нет/500 чел	500	0,2	9	+16, ясно	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	15	27.04.19 14:52	27.04.19 14:54	0:02	27.04.19 14:54	0:02	МТЗ	ну	у	г.Свободный.	школа, лок.наст/200 чел	7200	1,8	21	+16, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	48	27.04.19 17:03	27.04.19 19:05	2:02	28.04.19 20:44	27:41	МТЗ	нет	проект	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч.ПС-ТП-81164 (300 м от ПС). 28.04.19 установлена каб. вставка Ам., 2-е муфты	ф.13 ПС Топаз	нет/ была нет	0	0,1	3	+16, ясно
РСК	Прим.ЦДС	110	Опасск - Мучная		27.04.19 17:12	27.04.19 17:12	0:00	27.04.19 17:12	0:00	ПС Опасск: ТЭНП Зст., АПВ усл., ИМФ-ф.в. 42,7км. ПС Мучная: ИЗЗ Зст., АПВ усл.	у	у	Произведены осмотры (21-29). Оп.39 разукрупнено: гнездо; оп.42 строящееся гнездо: виста (горячая ветка).	нет	0	0	0	+16, ясно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Равинное 35/10	1	27.04.19 19:40	27.04.19 20:50	1:10	27.04.19 20:50	1:10	МТО	у	у	Произведен осмотр. Пр.оп.70-71 (под ВЛ) указана схема. Провода ВЛ без повреждений; следов стороннего возд.нет.	нет/5 чел	5	0,1	3	+14, ясно	
РСК	Хаб.СЭС	10	Ванино 220/35/10	ДЭФ	28.04.19 10:16	28.04.19 10:35	0:19	28.04.19 10:35	0:19	МТО	выяв	нет	проект	РПВ не проин. На вед. отпайке на водозабор слышны хлопки по КЛ. Повреждение на вед. отпайке "Водозабор" (в 10-35 вполном без вед. отпайки) 11:00 водозабор перестроен от ДЭ в 15-15 повреждение устранено	водозабор/20ч	20	0,1	5	+5, ясно
РСК	Прим.ЗЭС	10	Хвалынка 35/10	10	28.04.19 11:57	28.04.19 11:58	0:01	28.04.19 11:58	0:01	Ав. Откл.	ну	у	Осмотр без замечаний	школа, насосна/83ч	833	0,2	6	+10, ясно	
РСК	Хаб.СЭС	10	Вяземская 110/10	10а	28.04.19 13:30	28.04.19 14:30	1:00	28.04.19 14:30	1:00	МТЗ	у	у	Повреждение на ведомственном ТП	школа/242ч	2422	0,5	10	+20, ясно	
РСК	ЗС ЕАО	6	МК 35/6	8	28.04.19 13:37	28.04.19 14:49	1:12	28.04.19 21:24	7:47	Ку, земля	у	у	Вкл без 3ТП, вкл в 19:39 без 2ТП, вкл в 21:24. Повреждение на ведомственном уч.	ф.6 ПС МК	300ч.	3000	0,5	13	+20, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Многодобрное 35/6	5	28.04.19 14:38	28.04.19 16:03	1:25	28.04.19 16:03	1:25	Ав. Откл.	у	у	Осмотр без замечаний	нет/100ч.	100	0,1	4	+19, обл.	
РСК	Прим.ЦДС	6	Липовцы 110/35/6	10	28.04.19 17:51	28.04.19 18:35	0:44	28.04.19 23:36	5:45	Ку, земля	у	у	Вкл без 3ТП, вкл в 23:36. Оп.17/9 (дер.листв) падение дер.траверсы, перегорание провода (в месте касания земли). Устранено. Вкл без 3ТП, вкл в 23:36. Оп.17/9 (дер.листв) повреждена дер.траверса, провис провода. (перегорел в месте касания с землей); Траверса заменена, пр.оп.1/18-19 провода заменены.	ф.4	школа/608 чел	608	0,16	9	+20, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	4	28.04.19 19:10	28.04.19 19:40	0:30	28.04.19 19:40	0:30	МТЗ	ну	у	29.04.19 осмотры, замечаний нет.	нет/50ч	50	0,16	7	+20, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Марково 35/10	7	28.04.19 19:10	28.04.19 19:40	0:30	28.04.19 19:40	0:30	МТЗ	ну	у	Произведен осмотр. Повреждение на ведомственном ТП.	нет/1100ч.	1100	0,35	6	+20, ясно	
РСК	ЮЭС	6	Н.Воронеж 220/110/6	ф.Дельный	28.04.19 19:58	28.04.19 19:58	0:00	28.04.19 19:58	0:00	МТЗ	у	у	нет	нет	0	0	0	+11, веттер	
РСК	ЗС ЕАО	10	Углич 110/35/10	161	29.04.19 5:51	29.04.19 9:33	3:42	29.04.19 10:30	4:39	МТЗ	ну	у	Вкл. без ТП-79, срыв изолятора с приемоного портала, перекрытия с другой фазой. Устранено.	кот/445 чел	445	0,1	8	+5, обложено	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	29.04.19 5:58	29.04.19 6:25	0:27	29.04.19 23:31	17:33	Ку, земля	у	у	Вкл с выделенным повреждением уч.КЛ уч. (ТП82007-Р180201), без нагрузки, потребителю обеспечен резерв. Определено МП 50 м от ТП82007. Установлена кабельная вставка 5 м. в д. сосед. муфты. В 23:31 включил полностью по нормальной схеме	ф.13	школа, насосн, бойлер/2030 чел	2030	0,4	17	+5, ясно
РСК	ЗС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	72	29.04.19 7:13	29.04.19 8:39	1:26	29.04.19 13:53	6:40	МТЗ	ну	у	Вкл. без ТП-328 б.в. Вкл. в 13:53, замечаний нет.	кот, насосн/1500 чел	1500	0,2	10	+5, обложено	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	В-6 Т2	29.04.19 10:06	29.04.19 11:28	1:22	29.04.19 17:40	7:34	ТЭШ	у	у	Обесточена ЗСШ-б.в. В вкл. ф.37 (РСК, В б.в.в. не отключался, вывавших блиннеров нет) повреждение З-х опорных и 3-х пролюдных изоляторов в сторону ЗСШ-6, повреждение В-б.в.в. (тип ВВ3-10). В 11:28 заменено 2МВ от ЗСШ-б.в. В 12:29 ЗСШ-6 выведена в ремонт. В 17:40 ЗСШ-б.в.в. введена в работу, включены все фидеры, кроме ф.37 (вкл. 30.04.19 в 15:40)	1СШ-б.в.в.ПС Южная	пром. нагрузка / была нет	0	2,8	+17, ясно	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Южная 110/35/6	37	29.04.19 10:06	29.04.19 12:06	2:00	30.04.19 15:40	29:34	Ку, земля	у	у	Повреждение на участке потребителя (по звонку абонента). В вкл. ф.37 (РСК, В б.в.в. не отключался, вывавших блиннеров нет) повреждение З-х опорных и 3-х пролюдных изоляторов в сторону ЗСШ-6, повреждение В-б.в.в. (тип ВВ3-10). В б.в.в. доставлен на базу РЭС. Проведены испытания уч.КЛ (от ПС до ЦРП-3633), замечаний нет. Произведена замена В-б.в.в. фидер вкл. по норм. ск.	ф.23 Южная	пром. нагрузка / была нет	0	0,6	1	+17, ясно
РСК	Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	23	29.04.19 10:39	29.04.19 11:12	0:33	29.04.19 19:44	9:05	МТО	нет	ну	часть Николаевская. Выделен участок КЛ б.в.в. от ТП-65 до ТП-70. Определено место повреждения: 250 м. от ТП-70. Устранено и вкл. по норм.ск.	ф-16	2 котельные, больницы, НС, оч. сооруж. / 7704 чел	7704	1,26	18	+17, ясно
РСК	ЗС ЕАО	6	МК 35/6	8	29.04.19 10:47	29.04.19 15:00	4:13	29.04.19 15:00	4:13	Ку "земля"	у	у	Оп.8-00/21 заменен поврежденный изолятор.	нет/была нет	0	0,01	1	+17, ясно	
РСК	Хаб.СЭС	10	Пивань 110/10	8	29.04.19 11:49	29.04.19 11:52	0:03	29.04.19 11:52	0:03	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.	котельная / 1720 чел	1720	0,5	3	+17, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	110	Ичалыво - Сергеевка		29.04.19 13:37	29.04.19 13:37	0:00	29.04.19 13:37	0:00	Зст. ТЭНП ИМФ-ф. Д.17 км.	у	у	Произведен осмотр. Пр.оп. 85-91 следы прохождения пана.	нет	0	0	0	+20, ясно	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	29.04.19 13:40	29.04.19 15:06	1:26	29.04.19 15:38	1:58	МТЗ	у	у	Вкл без 5ТП, вкл в 15:38. Повреждение на вед. отпайке.	дет.сад / 120 чел	120	0,27	11	+17, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	40	29.04.19 14:25	29.04.19 15:03	0:38	01.05.19 12:47	46:22	МТЗ	у	у	Выделен участок КЛ б.в.в. от ТП-81018 до ТП-81019 (без нагрузки). 30.04.19 в 3:14 определено МП: 4 метра от ТП-81018; устранено 1.05.19 в 12:47 (каб. вставка и соед. муфты).	ф-9 ПС Береговая-2	2 котельные, телелунит, детская поликлиника, Д/дом / 1200 чел	1200	1,3	11	+15, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	29.04.19 15:20	29.04.19 15:34	0:14	29.04.19 15:34	0:14	МТЗ	у	у	с.Витково. Обход 30.04.19, замечаний нет.	вкл / 450 чел	450	0,3	13	+20, ясно	
РСК	Прим.ЦДС	10	Полевая 110/35/10	19	29.04.19 16:05	29.04.19 19:45	3:40	29.04.19 20:56	4:51	МТЗ	у	у	Лин.С.Жм. Лбаз-35км. Вкл без 4ТП, вкл в 20:56. ТП 5275 в откате 10 м убран кот.	ПС Покровка ф.6	школа, котельная, Д.сад / 800 чел	800	0,8	12	+16, веттер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Промышленная 35/10		по ф-7 отп. в ТП-82 кот. В-10	29.04.19 16:38	29.04.19 16:43	0:05	29.04.19 16:43	0:05	МТЗ	нет	у	Осмотр без замечаний.	нет / 750 чел	750	0,7	12	+16, веттер
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Итагина 35/6	3	29.04.19 18:25	29.04.19 19:23	0:58	29.04.19 23:52	5:27	МТЗ	у	у	Вкл в 19:07 без 14 ТП, вкл в 19:23 без 10Т, вкл в 23:52. Пр.оп.69-70 падение дерева, обрыв проводов ф.С; оп.70 срыв изолятора. Следов стороннего возд.нет Устранено.	нет, больницы, инт. школа, д/ч/600 чел	600	0,5	20	+19, дождь	
РСК	ЗС ЕАО	10	Ленинск 110/35/10	72	29.04.19 23:41	29.04.19 23:59	0:18	30.04.19 0:07	0:26	МТЗ	ну	у	Вкл до оп.45, вкл в 0:07 без замечаний. Неисправен терминал защиты "Сигнус ЗМ", заменены на резервный 6.05.19	насосна/1500ч.	1500	0,7	10	+14, обл.	
РСК	Прим.ЮЭС	35	Бурная - Этершельд	№2	30.04.19 1:50	30.04.19 2:11	0:21	30.04.19 3:40	1:50	МТЗ зст.	у	у	Схема сети ремонта (выведены КВЛ 35кВ "Русская Этершельд" (замена от Т2) и КВЛ 35 "Этершельд-КЭТ с отп. Зелена" (вместо выработки; вана угрожающая деревьям). На ПС Этершельд, при включении КВЛ 35кВ "Этершельд-КЭТ с отп. Зелена" после ремонта, отключили КВЛ35кВ Бурная-Этершельд №2. Обесточена 2 ш.35,6 кВ ПС Этершельд (тамп ч/з 21 мин); в 3:05 КВЛ35кВ Бурная-Этершельд №2" поставлена на х.з. в 4:40 схема восстановлена. По КВЛ 35кВ "Этершельд-КЭТ с отп. Зелена" на оп. №1 обрыв шлейфов ф.А (отп на о.Русский). Повреждение устранено. 1.05.19 в 2:47 КВЛ "Этершельд-КЭТ с отп. на ПС Зелена" введена в работу	ПС Этершельд СВ 35	4150ч.	4150	1	21	+8, обл.
РСК	Прим.ЦДС	10	Амгеск-Никольск 35/10	1	30.04.19 6:40	30.04.19 6:53	0:13	30.04.19 6:53	0:13	МТЗ	у	у	Осмотр без замечаний.	школа/500ч.	1500	0,3	12	+8, обл.	
РСК	Ам.ЗЭС	35	Сергеево - Катанка		30.04.19 7:39	30.04.19 7:40	0:01	30.04.19 7:40	0:01	МТЗ	ну	у	Осмотр без замечаний.	школа/931ч.	931	0,1	14	+8, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	35	Сергеево - Украина		30.04.19 7:41	30.04.19 7:41	0:00	30.04.19 7:41	0:00	МТЗ	у	у	Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+8, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Сергеево-110 110/35/10	12	30.04.19 7:51	30.04.19 7:51	0:00	30.04.19 7:51	0:00	МТЗ-2	у	у	Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+8, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	35	Сергеево - Арга		30.04.19 8:00	30.04.19 8:00	0:00	30.04.19 8:00	0:00	МТЗ-1	у	у	Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+8, гроза, дождь	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	30.04.19 8:08	30.04.19 10:35	2:27	02.05.19 21:45	61:37	Ав. откл.	у	у	Вкл с выделенным поврежд. уч.КЛ, потребителю обеспечен резерв. МП: 1- 393 м. от ТП-81005 (устранено 1.5.19 в 21:55); 2- 98 м. от ТП-81005 (устранено 2.5.19 в 21:45).	ф-9 ПС Береговая-2	школа, насосна/60ч.	600	1,3	15	+10, обл.
РСК	Ам.ЗЭС	35	Сергеево - Арга		30.04.19 8:34	30.04.19 8:34	0:00	30.04.19 8:34	0:00	МТЗ-1	у	у	Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+8, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Сергеево-110 110/35/10	13	30.04.19 8:48	30.04.19 8:48	0:00	30.04.19 8:48	0:00	МТЗ-2	у	у	Осмотр на 8.5.19	нет	0	0	0	+8, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	14	30.04.19 10:40	30.04.19 11:01	0:21	30.04.19 11:01	0:21	МТЗ	ну	у	с.Сергеевка.	свиновод, больницы / 50 чел	50	0,1	8	+10, дождь, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	1	30.04.19 11:49	30.04.19 12:52	1:03	30.04.19 12:52	1:03	Ку "земля"	у	у	с.Наталино, с.Прадино. "Земля" самоустранилась. Повреждение на вед. участке.	О-я Радуга Строитель / 328 чел	328	0,15	11	+8, гроза	
РСК	Ам.ЗЭС	110	Февральск - Коболдо	№2	30.04.19 11:50	30.04.19 11:50	0:00	30.04.19 11:50	0:00	Зст. ТЭНП	у	у	Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+8, гроза, дождь, ветер	
РСК	Ам.ЗЭС	110	Белогорская - Сергеево		30.04.19 12:12	30.04.19 12:35	0:23	30.04.19 12:35	0:23	1.2ч. ТЭНП, ИМФ ф. В-26,6км	ну	у	С обесточиванием ПС 110 Сергеево и ТПС 35кВ. Осмотр без замечаний.	Сергеевский район: 14285 чел	14285	5,5	5	+8, гроза, дождь, ветер	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Сергеево-110 110/35/10	18	30.04.19 12:45	30.04.19 16:08	3:23	30.04.19 16:08	3:23	МТЗ	ну	у	Лин.9.Зем. Лбаз-0. Оп.71 снита ветка.	хлебозавод, М/базис,Зит, полярная часть, милиция, проф.лицей/16, больницы, 2 котельн. / 11200 чел	11200	0,4	10	+8, гроза, дождь	
РСК	Ам.ВЭС	35	Михайловка - Поворно		30.04.19 12:59	30.04.19 12:59	0:00												



РСК	Прим.ЦДС	35	Липовцы - Ильичевка		01.05.19.9.39	01.05.19.10.46	1.07	01.05.19.13.12	3.33	Земля, от КВ.			С обеспечением введ. ПС Ильичевка и 1/2 ПС Н.Георгиевка (РСК). Оп.56 заменен поврежденный изолятор ф.С.	ПС Н.Георгиевка СВ 35	0.5 МВт/1375 чел	1375	0.5	40	+8, пасмурно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Трикоганная 35/6	14	01.05.19.9.54	01.05.19.10.32	0.38	01.05.19.10.59	1.05	МТЗ	у		Выл без ТП, вкл в 10-59 без замечаний.	ф.2	200 чел	200	0.2	6	+8, дождь
РСК	Прим.ЦДС	6	Ярославка 110/35/6	13	01.05.19.10.11	01.05.19.10.32	0.01	01.05.19.10.32	0.01	МТЗ	у		Выл без ТП, вкл в 10-59 без замечаний.	ф.2	200 чел	200	0.2	6	+8, дождь
РСК	Прим.ЦДС	6	Ярославка 110/35/6	13	01.05.19.10.20	01.05.19.10.47	0.27	01.05.19.11.25	1.05	МТЗ	у		В 10-47 вкл без ТП(вкл в 11-25 (полностью погнотен)).	д/дом, 1781 чел	1781	0.8	20	+10, дождь	
РСК	Прим.ЦДС	10	Луговая 35/6	5	01.05.19.10.27	01.05.19.10.27	0.00	01.05.19.10.27	0.00	МТЗ	у		Осмтр без замечаний.	нет	0	0	0	+10, дождь	
РСК	Прим.ЦДС	6	Ярославка 110/35/6	25	01.05.19.10.30	01.05.19.11.35	1.05	02.05.19.7.05	20.35	МТО	не прозв.		Потребитель обеспечен резерв. Повреждение КЛ-6-80в от ПС Ярославка. Устранено (монитор.каб.муфта).	ф.14	878 чел	878	0.5	6	+10, дождь
РСК	Прим.ЦДС	35	Хороль - Луговая - Насосная - Новодевица	4	01.05.19.10.51	01.05.19.10.51	0.00	01.05.19.10.51	0.00	МТО	у		4.05.19 осмтр без замечаний		нет	0	0	0	+10, дождь
РСК	Прим.ЦДС	10	Погоранная 35/10	4	01.05.19.10.58	01.05.19.11.03	0.05	01.05.19.11.03	0.05	МТЗ	у		Повреждение изолятора на абсолютной оттажке		330 чел	330	0.5	9	+10, дождь
РСК	Прим.ЦДС	6	Ярославка 110/35/6	13	01.05.19.11.25	01.05.19.14.16	2.51	01.05.19.14.16	2.51	МТЗ	у	не прозв.	Оп.22/6 заменен поврежденный изолятор.		д/дом, 1781 чел	1781	0.9	20	+10, дождь
РСК	Ам.ЦДС	110	Возжаева - Романы	8	01.05.19.12.22	01.05.19.12.22	0.00	01.05.19.12.22	0.00	МТЗ	у		Осмтр без замечаний.		нет	0	0	0	+12, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Судачева 35/6	8	01.05.19.12.25	01.05.19.12.37	0.02	01.05.19.12.37	0.02	МТЗ	у		Осмтр без замечаний.		п/теплицы/б/форма	0	0.5	3	+9, дождь
РСК	Прим.ЗЭС	10	Спаск 220/110/35/10	4	01.05.19.12.40	01.05.19.12.40	0.00	01.05.19.12.40	0.00	МТЗ	у		Осмтр без замечаний.	ф.2 ПС Вишневка	нет	0	0	0	+8, дождь
РСК	Прим.ЗЭС	10	Спаск 220/110/35/10	4	01.05.19.12.50	01.05.19.14.50	2.00	01.05.19.14.50	4.55	Земля, от КВ.	у		Оп. 48 снят труп хорька со следами поножого.	ф.2 ПС Вишневка	57 чел	57	0.6	8	+8, дождь
РСК	Прим.ЦДС	10	Манюна 110/35/10	3	01.05.19.13.33	01.05.19.14.30	0.57	01.05.19.14.30	0.57	МТЗ	у		Осмтр без замечаний.		1300чел	1300	0.3	18	+10, дождь
РСК	Прим.ЦДС	6	Партизан 35/6	11	01.05.19.13.46	01.05.19.14.20	0.34	01.05.19.18.11	4.25	Земля, от КВ.	у		Выл без ТП, вкл в 14:51 без ТП, вкл в 15:20 без ТП, вкл в 15:55 без ТП, вкл в 16:11. Оп.114 устранены обрывы ветви ф.С.		1990	1990	2.1	26	+10, дождь
РСК	Прим.ЮЭС	6	Бергтова 2 220/110/6	3	01.05.19.14.43	01.05.19.16.01	1.18	01.05.19.16.01	1.18	МТЗ	у		Осмтр без замечаний.	ф.10	860 чел	860	1.4	43	+10, дождь
РСК	Прим.ЮЭС	6	ХФ3 110/6	26	01.05.19.14.55	01.05.19.15.53	0.58	01.05.19.15.53	0.58	МТЗ	у		Осмтр без замечаний.		1000 чел	1000	0.5	12	+10, дождь
РСК	Ам.ЗЭС	10	Богоявленя 35/10	2	01.05.19.14.57	01.05.19.15.17	0.20	01.05.19.19.12	4.15	МТЗ	ну		Выл без ТП 27/23, вкл в 19:12; поврежден тр-р (400 нВ, 96 ч/дом); заменен на равнозначный.		885 чел	885	0.2	11	+15, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	ХФ3 110/6	20	01.05.19.15.50	01.05.19.17.24	1.84	02.05.19.22.12	30.22	КВ, земля	у		В 17:35 вкл без ТП, вкл в 17:28 с выделением из-за нагрузки. На слухе каб.линии с оп.44 обнаружен свежий пропил от ножики. Сообщено С.ОБД, 7/05.19 в 22:12 КЛ восстановлено, фидер вкл. по норм. с/у.	ф.5,9	часть г.Партизан, 2674 чел	2674	1	7	+10, дождь
РСК	Прим.ЗЭС	10	Лесозавода 220/35/10	7	01.05.19.16.36	01.05.19.17.49	1.13	01.05.19.21.40	5.04	Земля, от КВ.	у		17.08 без ТП, вкл в 21:40. Оп.46/6 заменен поврежденный изолятор ф.С.	ПС Патентованов ф.6	412 чел	412	0.3	11	+10, дождь
РСК	Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	01.05.19.16.39	01.05.19.16.41	0.02	01.05.19.16.41	0.02	МТЗ	у		Осмтр без замечаний.		150 чел	150	0.1	4	+8, дождь
РСК	ЗС ЕАО	10	Пашково 35/10	21	01.05.19.17.33	01.05.19.18.34	1.01	01.05.19.18.45	1.12	МТЗ	у		Потребитель обеспечен резерв. Пр.оп.6-00/10-6-00/11 провис. провода. Устранено.	ПС Ядрин+ф.6	150 чел	150	0.06	8	+17, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	10	Барабын 110/35/10	5	01.05.19.17.54	01.05.19.18.22	0.28	02.05.19.5.52	11.58	МТЗ	ну		Выл без ТП, вкл в 5:52. Пр.оп.124-125 убрана ветка.		370 чел	370	0.3	7	+10, дождь
РСК	Ам.ЦДС	10	Дачная 110/10	7	01.05.19.18.04	01.05.19.19.01	0.57	01.05.19.19.01	0.57	МТЗ	ну	не прозв.	Повреждение на участке потребителя.		100 чел	100	0.5	13	+17, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Трикоганная 35/6	14	01.05.19.18.07	01.05.19.19.42	1.35	01.05.19.20.29	2.22	МТЗ	у		Повреждение на введ. оттажке.	ф.2	200чел	200	0.2	6	+9, дождь
РСК	Прим.ЮЭС	10	Тереховка 110/10	1	01.05.19.18.20	01.05.19.20.39	2.19	01.05.19.20.39	2.19	МТЗ	у		Обвод без замечаний.		141 чел	141	0.3	16	+9, дождь
РСК	ЗС ЕАО	10	Баран 35/10	60	01.05.19.18.40	01.05.19.19.13	0.33	01.05.19.19.13	0.33	МТЗ	у		Осмтр без замечаний.		50 чел	50	0.01	1	+17, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	10	Луеговор 110/35/10	11	01.05.19.19.23	01.05.19.20.33	1.10	02.05.19.03.35	5.12	Земля, от КВ.	у		Выл без ТП, вкл в 0:35. Пр.оп.47-48 падение дерева, обрыв провода ф.С (исключены СВ, ОБД).	ф.6	котельная / 707 чел	707	0.2	14	+10, дождь
РСК	Прим.ЗЭС	10	Луеговор 110/35/10	12	01.05.19.19.23	01.05.19.19.23	0.00	01.05.19.19.23	0.00	МТЗ	у		Осмтр без замечаний.		нет/2224 чел	2224	0.7	0	+10, пасмурно
РСК	Хаб.ЦДС	10	Топольное 35/10	10	01.05.19.19.50	01.05.19.20.29	0.39	01.05.19.20.29	0.39	МТЗ	у		Повреждение на ведомственном ТП		нет	0	0	0	+5, обчно
РСК	Ам.ЦДС	10	Дачная 110/10	7	01.05.19.20.42	01.05.19.20.42	0.00	01.05.19.20.42	0.00	МТЗ	у		Обвод без замечаний.		нет	0	0	0	+11, обчно
РСК	Прим.ЦДС	10	Промышленная 35/10	16	01.05.19.22.06	02.05.19.05.56	2.50	02.05.19.05.56	2.50	МТЗ	у	не прозв.	Повреждение на введ. оттажке.		пром. нагрузка / б/та нет	0	1.4	2	+5, обчно
РСК	Прим.ЮЭС	10	Сергеевка 35/10	12	01.05.19.22.38	01.05.19.23.11	0.33	01.05.19.23.11	0.33	МТЗ	у		Повреждение на введ. оттажке.		школа, скважина / 410 чел	410	0.2	15	+10, пасмурно
РСК	Прим.ЦДС	10	Уборка 35/10	14	01.05.19.22.39	01.05.19.23.15	0.36	01.05.19.23.15	0.36	МТЗ	ну	у	Осмтр без замечаний.		котельная медпункт / 595 чел	595	0.4	17	+5, дождь
РСК	Прим.ЦДС	10	Уборка 35/10	1	01.05.19.22.41	02.05.19.2.09	3.28	02.05.19.2.29	3.48	МТЗ	ну	у	Выл без ТП, вкл в 2:29 без замечаний.		2 котельная / 427 чел	427	0.3	5	+5, дождь
РСК	Прим.СДС	10	Барфоломеявка 35/10	14	01.05.19.23.16	02.05.19.2.18	3.02	02.05.19.3.50	14.34	МТЗ	ну	ну	Выл без ТП, вкл в 3:50. Повреждение на ведомственном уч.		н/ч на ДГ / 382 чел	382	0.4	10	+5, морось
РСК	Прим.ЦДС	10	Уборка 35/10	14	02.05.19.0.21	02.05.19.0.40	0.19	02.05.19.0.40	0.19	МТЗ	ну	у	Осмтр без замечаний.		котельная медпункт / 595 чел	595	0.4	17	+5, дождь, ветер
РСК	Ам.ЦДС	110	Игильево - Сергеевка		02.05.19.6.05	02.05.19.6.05	0.00	02.05.19.6.05	0.00	1 ст ЗНП; ИМВ 367 км	у		Проведен осмтр. Оп.32 негодна осмт.		нет	0	0	0	+2, обчно
РСК	Прим.ЮЭС	6	ЦПТ ПаПЭС	Несолева	02.05.19.8.26	02.05.19.9.26	1.00	02.05.19.16.42	8.16	КВ "Земля"	у		Выл без ТП, вкл в 10:19 без ТП, вкл в 16:42. Земля самоустранилась. Осмтр без замечаний.		насосная / 644 чел	644	0.5	12	+8, ясно
РСК	Хаб.ЦДС	10	Анастасьевка 35/10	16	02.05.19.8.36	02.05.19.11.42	3.06	02.05.19.15.44	7.08	Земля, от КВ.	у		Потребитель обеспечен резерв. Пр.оп.11-113 убрано упавшее дерево. Провода ВЛ без повреждений. Следы стороннего воздействия нет.	ф.3	д/т. дом, школа, д/с / 1460 чел	1460	0.4	8	+6, без, ветер
РСК	ЗС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	72	02.05.19.9.39	02.05.19.11.02	1.23	08.05.19.11.45	146.06	МТЗ	у		Выл с выделением из-за нагрузки, повреждение КЛ на уч. ТП155-оп.72-00/40, 73-17 повреждены МТ. 324 м от ТП155. 3265 м от ТП155. 6.5-59. МТ отключен, повреждение 7.05.19 устранено 2 мастера 4 муфты. 8.05.19 выключен в работу.	ф.185	700 чел	700	0.5	11	+7, дождь
РСК	ЮЭС	35	ЧТЗП - Арзюлет 2	2	02.05.19.11.05	02.05.19.11.05	0.00	02.05.19.11.05	0.00	ТО	у		Обвод без замечаний.		нет	0	0	0	+8, пасмурно
РСК	Прим.ЦДС	10	Черниговка 110/35/10	6	02.05.19.11.21	02.05.19.11.48	0.27	02.05.19.11.48	0.27	МТЗ	у		Пр.61-81 планируется чистка просеки.		489 чел	489	0.2	7	+12, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Бердеевская 110/6	49	02.05.19.16.39	02.05.19.16.35	1.46	02.05.19.16.35	1.46	МТО	у		Выл без ТП, вкл в 16:25 без замечаний.		нет / 800 чел	800	0.8	6	+14, ясно
РСК	Прим.ЗЭС	10	Патентованная 35/10	8	02.05.19.16.53	02.05.19.16.53	0.00	02.05.19.16.53	0.00	МТО	у		Осмтр без замечаний.		нет	0	0	0	+12, пасмурно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	4	02.05.19.17.54	03.05.19.4.00	10.06	03.05.19.4.00	10.06	МТЗ	у	не прозв.	Лин.А-Вкл. 16км3-Ткм. Оп.28 (ар. жб. конструкции) повреждены траверсы (при ранее прошедшем павле). Траверсы заменены.	с.Каминька, 6 чел	6	0.01	1	+15, ясно	
РСК	ЗС ЕАО	6	МК 35/6	7	03.05.19.9.49	03.05.19.10.55	1.06	03.05.19.19.42	9.53	МТО	ну	у	Потребитель обеспечен резерв. Осмтр без замечаний.	ф5	кот. д/с / 2500 чел	2500	0.4	9	+10, обчно
РСК	Прим.СДС	10	Барфоломеявка 35/10	14	03.05.19.11.19	03.05.19.12.03	0.44	03.05.19.12.03	0.44	МТЗ	у	у	часть П.Ловина, Минеральн.ЦЭС		ж/382 чел	382	0.1	10	+19, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Штыково 110/6	по ф2 рекултор	03.05.19.11.20	03.05.19.13.39	2.19	03.05.19.13.39	2.19	МТЗ	у	не прозв.	Вкл в 13:02 без ТП, вкл в 13:39. Повреждение на ведомственном ТП.		нет/ 50 чел.	50	0.02	5	+16, ясно
РСК	Ам.ЗЭС	35	Кюболо - Тонур		03.05.19.11.35	03.05.19.15.34	3.99	03.05.19.15.34	3.99	МТЗ	ну	ну	Потребитель обеспечен резерв. Произведен осмтр. Пр.оп. 47-48 (под ВЛ) упавшее дерево (обрыв булавозатора 320) исключены, выключены. Дукловор Е.А. сообщено ОБД). Провода ВЛ без повреждений. На ПС Кюболо В-35 «Тонур» не выключается, вкл ч/з 3:59; произведена регулировка шпона привода ф.С.	1,7 МВт/ 2162 чел/ Селемадж р-н	2162	1.7	15	+10, ветер	
РСК	Прим.СДС	10	Уборка 35/10	14	03.05.19.11.														

РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	16	04.05.19 10:51	04.05.19 11:50	0:59	04.05.19 14:37	3:46	МТЗ	нет прои-за	Выл без ШТЛ, выв в 12:14 без ШТЛ, выв в 14:37. Оп.35 перегорел провод ФС в месте соединения КЛ ВЛ (на выходе с опоры). Устранено.	ПС Береговая-2 ф9	насос, школа, иер/600 чел	600	0,7	14	+16, ясно	
РСК	Прим.СЭС	10	Алучино 35/10	14	04.05.19 11:15	04.05.19 11:20	0:05	04.05.19 12:40	1:25	Ю, земля	нет прои-за	Выл без ШТЛ024, выв в 12:40 после замены поврежденного пров. изолятора ф8.		кот., насос, школа/518 чел	518	0,2	21	+19, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Алексее-Николевская 35/10	3	04.05.19 12:28	04.05.19 16:15	3:47	05.05.19 1:43	13:15	Авт.отк.	нет прои-за	Выл с выданным поврежд. уч (без ШТЛ). В результате прохождения пала сгорели оп.264, 267 (деревенные). Заменены.		школа/400 чел	400	0,2	7	+25, ясно	
РСК	Хаб.ЦЭС	110	Южная - ЮМР с отпайками	№1,2	04.05.19 13:34	04.05.19 14:22	0:48	04.05.19 15:44	2:10	МТО	выя	У	Обесточены ПС 110 ЮМР, Броилерная, ДВРПФ; ПС 35 н8 СТ, Ильинка, Дружба; 1/2 ПС Сергеевка. Ч/з 48 км запитан основной потребителем (14,4 МВт/7829 чел) и в 14:22 запитан потребителем ПС110 ЮМР, ПС 35 СТ, Ильинка; в 14:26 ПС Сергеевка; в 15:05 выключена ВЛ110 н8 №1, запитаны все оставшиеся потребители. В 15:44 выв ШТЛ №2. На ПС ЮМР в связи с подожженной группой пропихнутой наскол подвеса сеченной проволоки возникло возбуждение провода ФА между СР 110 с проводом ФС сеченной перемычки. /17:20-19:13 замечание устранено; портал выправлен, укреплен оттяжками; подтянут провод ФС/.	ВЛ35 н8 "АмурЯгель" ЮМР, ПС Сергеевка СВ-10	17,5 МВт/8079 чел/ г.Хабаровск	8079 чел	17,5	+22, облачно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Корсакова 35/10	3	04.05.19 14:40	04.05.19 17:02	2:22	04.05.19 21:35	6:55	МТЗ	нет прои-за	У	Выл до РС 264 (без ШТЛ), выв в 17:31 с выданным уч без нагрузки. Оп.152/10 срыв изолятора, 152/99 срыв изолятора, слесет проводов.	ф1	нет/250 чел	250	0,1	6	+25, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Камени-Рыболов 110/35/10	3	04.05.19 15:42	04.05.19 16:04	0:22	04.05.19 16:04	0:22	МТЗ	нет прои-за	У	Повреждение на ведомственном участке.	школа, кот., д/с/1500 чел	1500	1,2	14	+16, ветер	
РСК	ЭС ЕАО	10	Углич 110/35/10	165	04.05.19 16:20	04.05.19 18:48	2:28	04.05.19 23:39	7:19	МТЗ	нет прои-за	У	Выл без ШТЛ. Оп.152/39 оторвал шпиль ф8, оп.152/00/92 срыв изолятора, слесет проводов.	нет/400 чел	400	0,03	6	+18, облачно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Полевая 110/35/10	13	04.05.19 16:28	04.05.19 17:53	1:25	05.05.19 2:54	10:26	Ю, земля	нет прои-за	У	Выл до РС38 (без ШТЛ). 20:10 выключена полностью с "землей" ф, "Ф" для поиска повреждения прибором Кавит. 20:49 откл. от МТЗ. На опоре 148 наброс проволоки, касается траверсы. Устранено.	нет/90 чел	90	0,1	3	+20, ветер	
РСК	Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	7	04.05.19 17:16	04.05.19 17:28	0:12	05.05.19 18:25	25:09	МТЗ	нет прои-за	У	Обесточен резерв кроме ШТЛ, выв в 18:05 с выданным уч (без нагрузки). Повреждение КЛ 280 и от ПС Городская. Повреждение ШТЛ.	ПС Городская ф14, 28, ПС Центральная ф3	больн. насос/3460 чел	3460	0,7	5	+20, облачно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Алексее-Николевская 35/10	2	04.05.19 18:30	04.05.19 19:24	0:54	05.05.19 11:50	17:20	Авт.отк.	нет прои-за	У	В результате прохождения пала сгорели оп.208, 209, 212 (бер.ж/б приставки), требуется замена. С.5.19 11:50 повреждения устранены выключен полностью по нормальной семье.	ф-3	нет/200 чел	200	0,1	5	+20, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	35	М - Черниговка		04.05.19 23:27	04.05.19 23:27	0:00	05.05.19 0:47	1:20	ЗЗ	выя	У	ВЛ была под напряжением, без поглощения потребителями. Частичный обход без замечаний. На ОП 158 в 13:23 заменили изолятор	нет	0	0	0	15, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Радальная 110/35/10	13	04.05.19 23:40	05.05.19 0:27	0:47	05.05.19 2:35	2:55	МТЗ	нет прои-за	У	0:27 запятого все, кроме ШТЛ (полевой статор). оп.113 обрива вблизи верхнего провода. пережатые. Устранено.	ПС Тамбовка ф-18	нет/516 чел	516	0,15	9	ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Иванова 110/35/10		по ф4-10 н8 СНВ	05.05.19 1:31	05.05.19 1:48	0:17	05.05.19 1:48	11:07	МТЗ	нет прои-за	У	С ЛП-17 (на СПС) снята вета.	нет/800 чел	800	0,07	12	ветер
РСК	Хаб.СЭС	110	Комсомольская - Водогайборг ст. Боровая	С-125	05.05.19 5:24	05.05.19 5:24	0:00	05.05.19 5:24	0:00	МНП 1ст	У	У	6.05.19 осмотр без замечаний	нет	0	0	0	+8, облачно	
РСК	Прим.ЭЭС	10	Уссури 35/10	5	05.05.19 10:22	05.05.19 10:48	0:26	05.05.19 10:48	0:26	Ю, земля	нет прои-за	У	Повреждение на вех. отпайке	н/з/25ч	25	0,02	2	+17, ясно	
РСК	Прим.ЭЭС	10	Ляоз 35/10	4	05.05.19 10:26	05.05.19 10:43	0:17	05.05.19 10:43	0:17	МТЗ	нет прои-за	У	Повреждение на вех. отпайке	нет/35ч.	35	0,02	5	+17, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	6	Реттцова 110/6	12	05.05.19 12:18	05.05.19 18:40	6:22	05.05.19 18:40	6:22	Ю, земля	нет прои-за	У	Пр.оп. 21-22 провис проводов, при ветре касание на рядом установленные новые ж/б опоры (перевод ВЛ на новые опоры), переора в месте касания. Устранено (18:40)	нет/Уч.	3	0,01	1	+24, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Владимирова 110/10	10	05.05.19 14:17	05.05.19 14:17	0:00	05.05.19 14:17	0:00	МТО	У	У	Проведен осмотр. С оп.39 снята металлическая лента (15:38-15:43)	нет/300ч.	300	0,7	22	+12, ветер	
РСК	Прим.ЭЭС	35	Спасск - ЗСМ - Егеньевка - Луговая		05.05.19 15:34	05.05.19 16:28	0:54	07.05.19 22:34	55:00	ДЗ 3 ст.	нет прои-за	У	Обесточены ПС 35н8: Егеньевка, Луговая, Ново-Новосельская. В 16:28 (ч/з 0:54) ВЛ выв с выданным уч "Луговая-Новосельская /ос.ПС Новосельская (0,5 МВт, 170б); запитана ч/з 1:34;. На уч. "Луговая-Новосельская" падение на 23 (в боковой местности, амер, ж/б), 7.5.19 опора установлена, ВЛ Луговая-Новосельская выключена в 22:34. В 23:07 снята проволока в нормальное состояние	ПС Новосельская от ПС Лугова ф2	Спасский р-н/4975ч.	4975	4,8	+23, ветер	
РСК	Прим.ЭЭС	35	Спасск - ЗСМ - Луговая - Александровая - Чаловка		05.05.19 15:46	05.05.19 18:05	2:19	05.05.19 20:07	4:21	ДЗ 2 ст.	нет прои-за	У	Обесточены ПС 35н8: Чаловка, Стаженя, Александровка, Новоурмановка, вкл.ПС ЗСМ. На 7Р (оп.140) оторвал шпиль в сторону ПС Спасск. Ч/з 2:19 выданы поврежденный уч. без нагрузки, потребитель обеспечен резерв. Ч/з 4:21 повреждение устранено, схема восстановлена. В 17:00 ВЛ выключена до ОП 140 (РП) (Ч/з часть без нагрузки). РП-4 (оп.140) в отворе шпиль на разведчиках в сторону ПС Спасск. В 18:05 на РП3 отключен ЛР 35н8, весь потребитель переключен от ПС Кировка. Остается отключен участок РП3-РП4-РП5-РП4-Зара (без нагрузки). 19:08 дуга на АБФ. В 19:42 работы завершены, по отчету РП4 - Зара обход без замечаний. Повреждение устранено, в 20:07 ВЛ выключена в 21:14 норм. сост.	ВЛ 35 н8 "Кировка-Ручьява"	4,7 МВт/8844 чел/Спасск р-н	8844	4,7	+23, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Павлова 110/35/6	1	05.05.19 15:58	05.05.19 16:03	0:05	05.05.19 16:03	0:05	МТО	У	У	Произведен осмотр. ТП №20081/Грива кот	нет/52ч.	52	0,05	6	+23, ветер	
РСК	Прим.ЭЭС	10	Вишнева 35/10	1	05.05.19 16:04	05.05.19 17:13	1:09	05.05.19 17:13	1:09	Авт.отк.	нет прои-за	У	Осмотр без замечаний	нет/1534ч.	1534	0,1	5	+23, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Камени-Рыболов 110/35/10	3	05.05.19 17:33	05.05.19 17:53	0:20	05.05.19 19:50	2:17	Ю, земля	нет прои-за	У	Выл без ШТЛ, выв в 19:50. Ф-75 заменен поврежденный изолятор ф8	школа, дет. сад/158 чел	1506	1,2	21	+10, дождь	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Чугуева 220/110/35/10	10	05.05.19 17:40	05.05.19 17:45	0:05	05.05.19 17:45	0:05	МТЗ	нет прои-за	У	Осмотр без замечаний	насосы/226ч.	2268	0,7	35	+20, дождь	
РСК	Прим.СЭС	10	Чугуева 220/110/35/10	12	05.05.19 17:54	05.05.19 20:55	3:01	05.05.19 20:55	3:01	МТО	нет прои-за	У	В 18:54 выв без ШТЛ, выв в 20:55. Повреждение на ведомственном ТП.	насосы/235ч.	235	0,1	11	+20, ветер	
РСК	Прим.СЭС	10	Чугуева 220/110/35/10	10	05.05.19 18:06	05.05.19 18:26	0:20	05.05.19 18:26	0:20	МТЗ	нет прои-за	У	с.5.19 обход без замечаний	насосы/226ч.	2268	0,7	35	+20, ветер	
РСК	Прим.ЭЭС	10	Новосорова 110/35/10	4	05.05.19 18:07	05.05.19 18:08	0:01	05.05.19 18:08	0:01	МТЗ	нет прои-за	У	с.Сноворова.	школа/245ч.	245	0,06	3	+20, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Иванова 35/10	5	05.05.19 21:05	05.05.19 21:10	0:05	05.05.19 21:10	0:05	Авт.отк.	нет прои-за	У	РП110(оп170) заменили изолятор	нет/250 чел	250	0,1	5	+13, дождь	
РСК	Прим.СЭС	10	Чугуева 220/110/35/10	10	05.05.19 21:42	05.05.19 21:50	0:08	05.05.19 21:50	0:08	МТЗ	нет прои-за	У	с.5.19 обход без замечаний	насос, кот/2268 чел	2268	1,4	35	+10, дождь	
РСК	Прим.ЭЭС	10	Луговая 35/6	3	05.05.19 23:05	05.05.19 23:05	0:00	05.05.19 23:05	0:00	МТЗ	нет прои-за	У		нет	0	0	0	+6, дождь	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Штормовая 110/6	2	05.05.19 23:47	06.05.19 1:07	1:20	06.05.19 4:56	5:09	Ю, земля	нет прои-за	У	Выл без ШТЛ, выв в 1:49 без ШТЛ, выв в 4:56. Пр.оп. 214-215 снята вета.	нет/100 чел	100	0,2	16	+7, пасмурно	
РСК	ЮЭС	6	Восточная 35/6	Ф-Аэропорт	06.05.19 1:21	06.05.19 1:21	0:00	06.05.19 1:21	0:00	Авт.отк.	нет прои-за	У	При обходе обнаружены наклон опоры Ф-АБ,5А,5С. Опора выправлена в 8:05.19	нет	0	0	0	-1, снег	
РСК	ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	3	06.05.19 5:25	06.05.19 5:43	0:18	06.05.19 5:43	0:18	ЗЗ	нет прои-за	У	Земля самоуправилась.	ПС ЧТФ ф98	кот., д/с/4865 чел	4865	0,5	16	+4, снег
РСК	ЭС ЕАО	6	МК 35/6	5	06.05.19 5:35	06.05.19 6:47	1:12	06.05.19 6:47	1:12	МТЗ	нет прои-за	У	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/800 чел	800	0,1	3	+4, облачно	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Астраханов 35/10	3	06.05.19 7:09	06.05.19 7:38	0:29	06.05.19 10:12	3:03	Ю, земля	нет прои-за	У	Выл до ЛР32 (без ШТЛ), выв в 10:12. Оп.8 снята гнездо сорочки.	ф25	нет/500 чел	500	0,3	9	+4, облачно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Черниговка 110/35/10	6	06.05.19 8:19	06.05.19 9:03	0:44	06.05.19 10:55	8:46	Авт.отк.	нет прои-за	У	Выл без ШТЛ, выв в 17:05. Накол оп.140 (ж/б); произведена выплата на оп.140.	кот., вх/489 чел	489	0,2	7	+8, ясно	
РСК	Хаб.СЭС	10	Городская 35/10	6	06.05.19 9:19	06.05.19 9:59	0:40	06.05.19 17:30	8:11	МТО	нет прои-за	У	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ 35н8 от ПС Городская. Устранено (16:35), схема восстановлена.	ф.7 ПС Городская	1600ч.	1600	1,2	5	+2, дождь
РСК	Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	5	06.05.19 11:13	06.05.19 13:15	2:02	06.05.19 13:15	2:02	Откл. КУ "Земля"	нет прои-за	У	Выв в 11:55 без ШТЛ, выв в 13:15. Повреждение на ведомственном ТП.	нет/639ч.	639	0,3	7	+16, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Вадимов 110/10	3	06.05.19 13:23	06.05.19 13:32	0:09	06.05.19 13:32	0:09	МТО	нет прои-за	У	Осмотр 7.5.19, замечаний нет.	школа, д.сад/372ч.	372	0,2	6	+13, пасм.	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Коммунальная 35/10	по ф.12 откл. РИ27	06.05.19 15:08	06.05.19 15:43	0:35	06.05.19 15:43	0:35	МТЗ	нет прои-за	У	Осмотр без замечаний	д.сад/614ч.	6140	10	+15, ветер		
РСК	Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	27	06.05.19 16:14	06.05.19 17:00	0:46	06.05.19 19:47	3:33	МТО	нет прои-за	У	Потребителю обеспечен резерв. ТП-76 повреждены 6 прох.изоляторов, концевая каб.ауфта биб. Устранено (19:47), схема восстановлена.	ф-29, 36,5 ПС НитЦЭЦ	больница, водогабор/5210ч.	5210	1	10	+8, дождь
РСК	ЭС ЕАО	6	ТЭЦ 35/6	1	06.05.19 16:50	06.05.19 17:21	0:31	13.05.19 16:17	16:27	МТЗ	выя	У	Потребителю обеспечен резерв. Повреждение КЛ на уч ТП22-ТП114: ТП7-ТП67 (отгорела жила в ТП67) - устранено. 8.05.19 набыто МП 3646 от ТП-114 в сторону ТП-212. На уч. ТП-71 до ТП-174 повреждены две вехи. В 12:05.19 отключили при ремонтной службе. Повреждение устранены.	ф.76 ПС ЧТФ	больница, кот., школа, д/с, иер/4865 чел	4865	0,5	+12, пасм.	
РСК	ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	98	06.05.19 16:50	06.05.19 17:28	0:38	12.05.19 16:40	143:50	МТЗ	выя	У	Потребителю обеспечен резерв. Оп.2-00/3-заменен поврежденный изолятор. Повреждение КЛ ТП249-ТП250 ТП-249, повреждение КЛ на уч. ТП-71 до ТП-174. Устранено 12.5.19 (16:40).	ф.76 ПС ЧТФ	болн. д/с/1700 чел	1700	0,6	7	+12, пасм.
РСК	Ам.ЦЭС	10	Кирпичная 35/10	1	06.05.19 18:45	06.05.19 19:06	0:21	06.05.19 19:06	0:21	МТЗ	нет прои-за	У	Произведен осмотр. Под ЛР589 мертва сорочка.	нет/50ч.	50	0,17	23	+12, пасм.	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Тополево 35/10	11	06.05.19 19:30	06.05.19 21:03	1:33	06.05.19 21:03	1:33	Авт.отк.	выя	У	Повреждение на ведомственной отпайке.	нет/ПРС сектор	0	0	0	+12, пасм.	
РСК	ЭС ЕАО	110	МРС - Ленинск	07.05.19 6:09	07.05.19 6:09	0:00	07.05.19 6:09	0:00											





РКК	Хаб ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	9	16.05.19.18.48	17.05.19.1.03	6:15	17.05.19.12.07	17:19	МТЗ	выл	ну	Выделен участок без нагрузки, все запитано. В пр.оп.43-44 убрана цепка, схема восстановлена		нет/368	368	0,2	2	+12, гроза, дождь
	Хаб ЦЭС	110	ХТЭЦ-1 - Корфовская с отп ММК, АК	С-6	16.05.19.18.50	16.05.19.18.57	0:07	17.05.19.13.29	18:39	ХТЭЦ-1, ВЧБ, Корф-МТО, ВЧБ фазы А, В, L=8,5 км.	ну	ну	Обесточена 2ш-6 чв ПС АК (ПС ММК успешно АВР-6; ПС АК успешно АВР-35, ПС Корфовская питание по цепи №1, включены СР-110). На ПС АК включены СВ-6, все запитано. В пр.оп.129-130 браны при утрате дерева, без повреждений. Трафик восстановлен	ММК АВР-6, АК АВР-35 успешно; Корфовская СР-110 (питание от цепи №1); АК включены СВ-6	Юн.онгур Хабаровск /4383 чел	4383	2		+18, ветер, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	110	Князе-Волконская - Славута	С-50	16.05.19.19.02	17.05.19.8.30	13:28	17.05.19.8.30	13:28	НЗЗ 3 ст	ну	ну	DMT 37,2 км., ф.С-0. Обесточены ПС-110 Елабуга, ПС-35 Мамы. 20:05 с базы ЦЭС выехала бригада сл. ЛЭП трал с ветрозломом и четыре цепки для обхода. В 22-45 бригада допущена на обход. 17.05.19 в 07:40 в пролетак опор 182-183, 162-161, 143-144 найдены упавшие деревья под проводом. Повреждений проводов нет. 17.05.19 09:30 ВЛ включена	часть Хабаровского района /3574 чел	3574	3,9		+18, ветер, дождь	
РКК	Хаб ЦЭС	10	ОПХ	Ф-15	16.05.19.19.06	16.05.19.22.42	3:36	17.05.19.16.27	21:21	Авар.откл	ну	ну	Порывы провода сорванной крыши в пролете оп. 1-2. Выделен участок между ТП-2112 и ТП-1449 без нагрузки, все запитано. Устранено	ф.2 ОПХ	насосная /3050 чел	3050	0,53	24	+18, ветер, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	ОПХ 35/10	1	16.05.19.19.06	16.05.19.19.22	0:16	16.05.19.19.22	0:16	Ав.Откл.	ну	у	п.Мирной		массов. /1574 чел	1574	0,2	9	+18, ветер, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	10	16.05.19.19.24	16.05.19.21.24	2:00	17.05.19.15.25	20:01	Ав.Откл.	ну	ну	Животноводческий комплекс. При падении дерева обрыв проводов в районе кормовика. Устранено, схема восстановлена	ф.2 ПС Сергеевка	нет	0	0,2	5	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Районное 35/10	1	16.05.19.19.26	16.05.19.21.37	2:11	16.05.19.21.37	2:11	МТЗ	ну	ну	с.Районное		нет/120ч.	120	0,56	13	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	16.05.19.19.26	16.05.19.23.00	3:34	16.05.19.23.00	3:34	МТЗ	выл	ну	п.Былкича		нет/0	0	0,54	8	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Петровцы 110/35/10	11	16.05.19.19.40	16.05.19.20.50	1:10	16.05.19.20.50	1:10	Откл. КУ"Земля"	ну	у	с.Петровцы, Полетное, Паутики.		нет/25ч.	1569	0,25	17	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Переясловка 35/10	4	16.05.19.19.40	16.05.19.23.44	4:04	16.05.19.23.44	4:04	Ав.Откл.	ну	ну	с.Переясловка. Пр.ОП 28-28/1; 49/3-49/4 убраны ветки		насосная/500ч.	500	0,64	15	+12, гроза, дождь
РКК	Прим.ЗЭС	10	Лазо 35/10	4	16.05.19.19.49	16.05.19.19.52	0:03	16.05.19.19.52	0:03	МТО	ну	у	часть с.Грушевое.		д.с/а /215 чел	215	0,1	5	+23, ветер, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	6	Краснояреченская 35/6	16	16.05.19.20.00	16.05.19.20.25	0:25	16.05.19.20.25	0:25	МТЗ	нет	у	с.Краснояреченское		нет/25ч.	254	0,7	3	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	35	Протока 35/10	2СШ-35	16.05.19.20.02	16.05.19.20.02	0:00	17.05.19.3.27	7:25	Ю"земля"	ну	у	Повреждение конечной каб.муфты фаза С на вводе 35кВ 2Т. Устранено	T1	нет	0	0	0	+15, пасм
РКК	Хаб ЦЭС	6	Ильинка 35/6	3	16.05.19.20.10	16.05.19.22.40	2:30	16.05.19.22.40	2:30	Ав.Откл.	нет	ну	с.Ильинка. Повреждение на вводе, оттайке		кот. больн, инс. школа, д/С 600 чел	600	0,88	20	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Дормидонтова 110/10	8	16.05.19.20.17	16.05.19.21.05	0:48	16.05.19.21.05	0:48	МТЗ	нет	у	с.Кулево		п/С /298ч.	298	0,17	5	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Анастасьева 35/10	16	16.05.19.20.42	16.05.19.23.26	2:44	17.05.19.16.36	19:54	МТЗ	ну	ну	Пр.оп.140-141 убрано дерево с проводов, без поврежд	ф.3 ПС Анастасьева	д.дом, коттедж /1460 чел	1460	0,38	12	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Федострова 35/10	5	16.05.19.20.43	16.05.19.23.24	2:41	17.05.19.10.28	13:45	МТЗ	ну	у	Включен без ТП. Пр.оп.66-67 убрано дерево, без поврежд		школа/987ч.	987	0,33	14	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	1	16.05.19.20.48	17.05.19.14.48	18:00	17.05.19.22.27	25:39	Ав.Откл.	выл	у	с.Ромно, Сергеевка. Падение оп.8. Выделен уч-к без нагрузки от оп.6 до ТП-25 (уч-к будет реконструирован), все запитано. Опора восстановлена, вып. по нормам. сс.	ф.12 Сергеевка	школа/1470ч.	1470	0,78	11	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	12	16.05.19.20.48	17.05.19.14.28	17:40	17.05.19.14.28	17:40	Ав.Откл.	ну	ну	В пр.оп. 13-14 убраны деревья, без поврежд		нет/25ч.	25	0,3	1	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Сергеевка 35/10	15	16.05.19.20.48	17.05.19.14.45	4:57	17.05.19.14.44	17:56	Ав.Откл.	выл	у	с.Сергеевка. Падение ОП 37/6. Устранено		нет/120ч.	120	0,27	10	+12, гроза, ветер
РКК	Хаб ЦЭС	6	Горный 110/35/6	1	16.05.19.21.00	17.05.19.30.30	3:30	17.05.19.3.38	6:38	Ав.Откл.	ну	у	с.Гарова, Гаровая, Горный. В пролете оп. 120-121 обрыв провода.		356ч.	3568	1,1	18	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	6	Горный 110/35/6	33	16.05.19.21.00	16.05.19.21.06	0:06	16.05.19.21.06	0:06	Ав.Откл.	ну	у	с.Гароват		школа/510ч.	510	1,51	6	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Быликича 35/10	11	16.05.19.21.30	16.05.19.22.05	0:35	16.05.19.22.05	0:35	Ав.Откл.	ну	у	с.Быликича		нет/235ч.	235	0,3	15	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Смирнова 35/10	2	16.05.19.21.46	17.05.19.3.29	5:43	17.05.19.10.13	12:27	Ав.Откл.	ну	у	с.Галино. 3:29 выключен до ТП256 (запитано197Т). В 10-13 полностью, в пролете опор 143-144 убрана ветка		школа/475ч.	475	0,54	25	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Бройлерная 210/35/10	1	16.05.19.21.50	17.05.19.10.20	12:30	17.05.19.10.20	12:30	Ав.Откл.	ну	у	Убрана ветка в пролете 18-19.		нет/200ч.	200	0,1	9	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Бройлерная 210/35/10	2	16.05.19.21.50	17.05.19.11.23	13:33	17.05.19.11.23	13:33	Ав.Откл.	ну	у	Оп.28 убрана ветка.		нет/200 чел	200	0,25		+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Переясловка 35/10	7	16.05.19.22.00	16.05.19.22.17	0:17	16.05.19.22.17	0:17	МТЗ	ну	у	с.Переясловка. Пр.оп.157-158 убрана ветка		школа/300ч.	300	0,45	6	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Чернивец 35/10	6	16.05.19.22.42	17.05.19.0.15	1:33	17.05.19.21.33	22:51	МТЗ	ну	у	с.Чернивец, Чирки, Невельское. В 0:15 выключен до Р1 (оставшая обесточена ЛВ), перешла на ДГ. В 12:46 выключен до р.4 (без трек ТП). в пр.оп. 51-52, убрано дерево, а 21-43 по нормам. сс.		п/С /467ч.	467	0,09	8	+12, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Хурьба 110/35/10	18	16.05.19.22.59	16.05.19.23.41	0:42	16.05.19.23.41	0:42	Ав.Откл.	ну	у	с.Хурьба		3770ч.	3770	0,8	9	+12, ветер
РКК	Хаб ЦЭС	10	Ливань 110/10	8	16.05.19.22.59	17.05.19.6.07	7:08	17.05.19.6.07	7:08	Ав.Откл.	ну	у	п.Ливань		нет/1720ч.	1720	0,56	3	+12, ветер
РКК	Хаб ЦЭС	6	ГВБ 110/35/6	20	17.05.19.1.12	17.05.19.4.56	3:44	17.05.19.4.56	3:44	Откл. КУ"Земля"	ну	у	ж.д.Онгур.Хабаровская. Повреждение на вводе, оттайке		нет/100ч.	100	0,3	20	+12, гроза, дождь
РКК	Ав.СЭС	6	Сиваяк 220/110/6	14	17.05.19.2.26	17.05.19.5.17	2:51	17.05.19.5.17	2:51	МТЗ	ну	у	п.Сиваяк. ОП 32/6 замкнута изолятор		школа/2000ч.	2000	0,4	13	+15, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Березовка 110/6	8	17.05.19.4.35	17.05.19.9.57	5:22	17.05.19.9.57	5:22	Ав.Откл.	ну	у	Повреждение на введ.ТП-2291		школа/522ч.	522	0,3	8	+14, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	15	17.05.19.5.59	17.05.19.12.30	6:31	17.05.19.12.30	6:31	МТЗ	ну	у	Повреждение на введ, оттайке КТ-0062 (Родон)		нет /178 чел	178	0,3	2	+14, гроза, дождь
РКК	Хаб ЦЭС	6	ГВБ 110/35/6	20	17.05.19.7.05	17.05.19.9.39	2:34	17.05.19.9.39	2:34	МТЗ	ну	у	ж.д.Онгур.Хабаровская. Повреждение на вводе, оттайке		нет/100ч.	100	0,3	20	+14, дождь
РКК	Прим.ЗЭС	10	Чаловая 35/10	5	17.05.19.7.19	17.05.19.7.19	0:00	17.05.19.7.19	0:00	Автотк.	у	у	с.Васильковна, Никитова		нет/195ч.	195	0,1	4	+16, гроза, ветер
РКК	Прим.ЗЭС	10	Чаловая 35/10	4	17.05.19.7.19	17.05.19.7.19	0:00	17.05.19.7.19	0:00	МТЗ	у	у	с.Свиного		школа, д.сад/1263	1263	0,3	13	+16, гроза, ветер
РКК	Прим.ЗЭС	10	Чаловая 35/10	13	17.05.19.7.19	17.05.19.7.19	0:00	17.05.19.7.19	0:00	МТЗ	у	у	с.Свиного		нет/2345ч.	2345	0,5	16	+16, гроза, ветер
РКК	Прим.ЗЭС	10	Чаловая 35/10	В10вБ Т2	17.05.19.7.20	17.05.19.7.34	0:14	17.05.19.7.34	0:14	МТЗ	у	у	Обесточена 2Ш 10кВ		с.Дулово/3186 ч.	3186	1,33	26	+16, гроза, ветер
РКК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	17.05.19.7.27	17.05.19.10.44	3:17	17.05.19.10.44	3:17	Ав.Откл.	ну	у	Повреждение на введ.уч-к		нет/450ч.	450	0,4	7	+12, пасм
РКК	Прим.ЗЭС	10	Кировна 220/35/10	3	17.05.19.7.44	17.05.19.7.44	0:00	17.05.19.7.44	0:00	МТЗ	у	у	с.Преображенка, с.Ленинская, с.Подгорное с.Архангеловка, часть п.Березовка		школа, насосная/252ч.	252	0,1	15	+14, гроза, дождь
РКК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	9	17.05.19.7.49	17.05.19.7.50	0:01	17.05.19.7.50	0:01	Ав.Откл.	ну	у	с.Дубки		нет/200ч.	200	0,1	3	+12, пасм
РКК	Хаб.СЭС	10	Литово 220/35/10	16	17.05.19.9.25	17.05.19.16.07	6:42	17.05.19.16.07	6:42	МТО	ну	у	В пр.оп.210-211 падение дерева на провода, на опоре 210 вырыто два веревки кроны. Устранено		нет /1221 чел	1221	0,5	13	+12, дождь
РКК	Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	17.05.19.9.41	17.05.19.9.42	0:01	17.05.19.9.42	0:01	МТЗ	ну	у			школа, насосная /309 чел	309	0,2	5	+18, пасм.
РКК	Прим.ЗЭС	10	Веденка 35/10	1	17.05.19.10.37	17.05.19.10.41	0:04	17.05.19.10.23	4:46	МТО	выл	ну	Пр.ОПВ "земля". От КТП 500В РММ обрыв провода ф.А". В 11:57 отключен КТП 500В. Устранено, все запитано		школа-3, д.с-3 /1958 чел	1958	0,2	13	+16, пасмурно
РКК	Хаб.СЭС	6	Николаевская ТЭЦ 110/6	6	17.05.19.11.10	17.05.19.11.20	0:10	17.05.19.11.23	6:13	МТО	нет	ну	Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. Повреждение КЛ-6 в вводе в ТП-40. Устранено	ф.31 НТЭЦ	нет /2680 чел	2680	0,4	16	+16, пасмурно
РКК	Хаб ЦЭС	10	Малыновская 35/10	4	17.05.19.11.25	17.05.19.17.38	6:13	17.05.19.17.38	6:13	МТО	выл	у	Пр.оп. 233-236 обрыв проводов всех фаз пр. 233-237 из-за падения дерева. Устранено		д.с-3, школа-2 /1089 чел	1089	0,2	15	+16, пасмурно
РКК	Хаб ЦЭС	10	Светогоры 35/10	11	17.05.19.11.25	17.05.19.13.55	2:30	17.05.19.19.08	7:43	"Земля" от КУ	ну	у	Включен до СМЛ-4, затем 70% нагрузка. В 15:40 выключен без введ. ТП. В пр.оп.101-102 убрана ветка, все включено		школа /2025 чел	2025	0,9	18	+16, ветер
РКК	Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	2	17.05.19.11.51	17.05.19.12.52	1:01	17.05.19.18.54	7:03	МТО	ну	у	Наклон оп.23 (ш/б) из-за порыва оттайки. Опора лежит на дереве, провода ф.В и С касаются веток. Выделен уч-к, включен без одного ТП в 18:56 исправлено, все включено	ф.4 Спасск	школа, насосная /309 чел	309	0,2	5	+23, пасмурно
РКК	Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	13	17.05.19.13.39	17.05.19.14.32	0:53	17.05.19.21.31	7:52	МТЗ	выл	пр.ав.	Включен без ТП-7141, Т-1 (160 кВА) выброс масла. Произведена замена тр-р, вкл. в 21:31. В 21:45 КТП-7141 Ф-1.04 в пр. 17:8-17:9 обнаружен наброс высоковольтной цепи (плавающие предпр.; на каске 0,4кВ 250кв чев перерезаны). Вызвана полиция. Устранено 21:49		дс /743 чел	743	0,4	7	+18, ясно
РКК	Прим.ЦЭС	10	Хурьба 110/35/10	СВ-10	17.05.19.15.04	17.05.19.15.53	0:49	17.05.19.15.53	0:49	МТЗ	у	у	Обесточена 2ш-10кв. Осмотр: выключен введ. ф.7, 6л МТЗ. Включен в работу без введ.ф.7		5 нас.пунктов, 1147 чел	1147	3,72	40	+20, ветер
РКК	Ав.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	7	17.05.19.18.20	17.05.19.18.20	0:00	17.05.19.18.20	0:00	МТЗ	у	у			нет	0	0	0	+



РСК	Прим.ЦДС	10	Осиновка 35/10	6	20.05.19.8.32	20.05.19.9.27	0:55	20.05.19.12.34	4:02	МТЗ	ну	у	Выл без 1 ТП. В 1 ТП-40 №7100 Партизанск - разрушение опор. опора Р.К.10 в ф. С. Устранено, все включено.		школы, кот/909 чел	909	0,5	11	+17, дождь, гроза	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	20.05.19.8.35	20.05.19.11.00	2:25	20.05.19.17.58	9:23	МТЗ	ну	у	Повреждение опор.итоп выключено элементки нейки. Выделен уч-бк нагнулся, все запитано. Устранено.	Ф.26 Силикатная	больш, школа, кот/783 чел	783	0,4	29	+14, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Сураженка 35/6	8-6 Т2	20.05.19.9.02	20.05.19.9.16	0:14	20.05.19.9.16	0:14	Авт.откл.	нет	у	Одновременн с с-16. Погибшена 2С-6, б.в. нет, 0,4 МВ. Выл без ф.6. В.С.С. включено 21.05.19.2.00		0,4 МВ/ была нет	0	0,4		+14, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Сураженка 35/6	16	20.05.19.9.02	20.05.19.9.20	0:18	21.05.19.7.52	22:50	Авт.откл.	нет	у	Выделен уч-бк нагнулся, все запитано. Повреждение проводки и оп. изоляторов Ф.А.В.С	Ф.7 Сураженка	нет/ 120 чел	120	0,4	2	+14, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Голубовка 110/6	19	20.05.19.9.05	20.05.19.10.11	1:06	20.05.19.10.11	1:06	МТЗ	ну	у	С.Голубовка		нет/ 330 чел	330	0,5	8	+14, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	20.05.19.9.05	21.05.19.2.02	16:57	21.05.19.2.02	16:57	МТЗ	ну	у	повреждение трансформ. оп.94/96, пр.оп.94/94-94/95 с.в.с. изоляторы, пр.оп. 94/97-94/99 с.в.с. Устранено		нет/ 570 чел	570	0,5	9	+14, дождь, ветер	
РСК	Прим.СЭС	10	Варфоломеевка 35/10	14	20.05.19.9.15	20.05.19.18.15	9:00	20.05.19.18.15	9:00	МТЗ	ну	у	В 11:25 выл без 7 ТП, вкл в 18:15. Повреждение на ведомственной опт.		нд станц/ 382 чел	382	0,1	10	+17, ветер	
РСК	Ам.ЦДС	10	Нагорная 35/10	7	20.05.19.9.16	20.05.19.9.16	0:00	20.05.19.11.06	1:50	МТО	ну	не прои-з	у	Находился на ХХ. Осмотр без замечаний.		нет	0	0	0	+7, дождь, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/6	5	20.05.19.9.16	20.05.19.9.16	0:00	20.05.19.9.16	0:00	Авт.откл.	ну	у	с. Сосновка с. Луговое с. Лебедине		нет	0	0	0	+16, дождь, ветер	
РСК	Хаб.ЦДС	10	ОПХ 35/10	2	20.05.19.9.24	20.05.19.9.56	0:32	20.05.19.9.56	0:32	МТЗ	ну	у	п.Восточный		нет/1500 чел	1500	0,5	4	+7, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	28	20.05.19.9.31	20.05.19.9.31	0:00	20.05.19.18.48	8:12	МТО	ну	у	Пр.оп.134-135 каменные ветки крон деревьев	ПС Иван ф3	нет/ была нет	0	0,1	1	+15, дождь, ветер	
РСК	Хаб.ЦДС	10	Колесово 110/10	11	20.05.19.9.31	20.05.19.10.29	0:58	20.05.19.10.29	0:58	Авт.откл.	ну	у			нет/ был нет	0	0,02	1	+6, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Кролецы 110/35/6	21	20.05.19.9.31	20.05.19.11.35	2:04	20.05.19.11.35	2:04	Авт.откл.	нет	у	п. Кролецы, с. Ясное		нет/ 480 чел	480	0,3	15	+15, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Многодобрное 35/6	1	20.05.19.9.38	20.05.19.19.14	9:36	20.05.19.20.34	10:56	Авт.откл.	нет	у	Включено после осмотра, причина не установлена		кот. д.6/ 190 чел	190	0,2	3	+15, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Многодобрное 35/6	11	20.05.19.9.42	21.05.19.0.42	15:00	21.05.19.0.42	15:00	Авт.откл.	нет	у	Опт.24 сбиты ветки		кот. д.6/ 190 чел	190	0,2	3	+15, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Дружба 35/6	СВ-6	20.05.19.9.43	20.05.19.9.48	0:05	20.05.19.9.48	0:05	МТЗ	ну	у	С.Соботчиномские потребители Т. 2С-6 в об. Провода РЗ.А 47.6 без замечаний (отключили Ф-6 и Ф-7, СВ-6 РТВ- в 09-47, Ф-6 и Ф-7 РТВ-; проводим как 1 отп.)		нет/ 300 чел	300	0,2		+15, пасмурно	
РСК	Ам.ЦДС	10	Саровое 35/10	5	20.05.19.9.45	20.05.19.10.12	0:27	20.05.19.10.12	0:27	МТЗ	ну	у	с.Саровое		школы, д.ч./ кот/ 703 чел	703	0,4	16	+8, дождь, ветер	
РСК	Ам.ЦДС	10	РП Усть-Ивановка	6	20.05.19.9.51	20.05.19.12.26	2:35	20.05.19.15.43	5:52	МТЗ	ну	у	Выл без ОТП, вкл в 15:43. Повреждение на ведомственном ТП.		д.с./				+17, дождь, ветер	
РСК	Ам.ЦДС	10	Волково 110/35/10	18	20.05.19.9.52	20.05.19.9.52	0:00	20.05.19.9.52	0:00	МТЗ	ну	у	с.Волково		нет	0	0	0	+7, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	35	Кролецы 110/35/6	В-35 Т1	20.05.19.9.54	20.05.19.12.30	2:36	20.05.19.17.29	7:35	МТЗ	ну	у	(В работе Т1, Т2 резерв, СВ-35 нет, включены секы разъе-лн), Обесточены 1,2 сш-35 ПС Кролецы, отходящие линии, питающие ПС-35: Многодобрное, Касатка, Щепенка, Солонихин клоч, 2сш-35/6. Ключевая, 2сш-35/6 Сураженка, ПС Кролецы на в-35 Т2 повреждение ввода фА в ст. 2сш-35 нб, на РШ-35 Т2 поврежден изолятор Ф-А в стоянке; на ошиномке 2сш-35 по ф-В оторван провод в впадине зажима ОР-35 в в средине провода, по ф-С провод переверн в середине. В 10:46 на ПС Кролецы отключены секц.разде-л, вкл в-35 Т1, подано напряжение на 1сш-35 нб, запитаны ПС Сураженка 2С-35/6, ПС Щепенка, ПС Солонихин клоч. В 12:30 запитаны 2сш-35/6 ПС Ключевка, Касатка по ВЛ-35 Артемьевка - Ключевка. Остатки обесточены ПС Многодобрное (0,4 МВ, 470 чел). В 17:29 повреждения устранены, потребление полностью запитан 21.05.19 в 9:53 сему привели в иск. состояние	ПС Касатка, Ключевая от ВЛ 35 "Артемьевка -Ключевка"	8 МВ/8000 чел/Школьный р н	8000	8		+15, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	35	Кролецы / Многодобрное	20.05.19.9.54	20.05.19.18.33	8:39	20.05.19.18.33	8:39	МТО	ну	у	С.Соботчиномские ПС Многодобрное. Осмотр без замечаний		нет	0	0,5		+15, дождь, ветер		
РСК	Прим.ЮЭС	6	Шотово 35/6	9	20.05.19.9.55	20.05.19.14.30	4:35	20.05.19.14.30	4:35	Авт.откл.	нет	у	п.Шотово. Пр.оп. 33-34, под.ВЛ, ветки сосисками перекрыты.	кот/ 470 чел	470	0,2	8		+15, дождь, ветер	
РСК	Прим.СЭС	110	Арсеньева - Ретиковна		20.05.19.9.59	20.05.19.9.59	0:00	21.05.19.0.15	14:16	ННП 2ст	ну	у	Обесточены потребители нет. Разрыв трансита. Оп.273 повреждена изоляцией. Устранено, транзит восстановлен		нет	0	0	0	+12, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	2	20.05.19.10.04	21.05.19.0.40	14:36	21.05.19.0.40	14:36	МТЗ	нет	у	ТП 7493 (в ядрене) сбиты провода		кот.итп/ 800 чел	800	0,4	4	+15, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	9	20.05.19.10.04	21.05.19.0.45	14:41	21.05.19.0.45	14:41	Авт.откл.	нет	у	Включено после осмотра, причина не установлена в 12:24 осмотр завершн, фидер включен в работу после подны напряжений		нет/ 200 чел	200	0,2	10	+15, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/10	2	20.05.19.10.09	20.05.19.13.50	3:41	20.05.19.19.16	9:07	МТЗ	ну	у	Выл без ТП 5239, поврежден тр-р. Заменен	накосты/ 60 чел	60	0,4	4	+15, дождь, ветер		
РСК	Прим.ЗЭС	10	Глубинная 110/10	1	20.05.19.10.16	20.05.19.13.37	3:21	20.05.19.13.37	3:21	МТЗ	ну	у	пр.253-254 под.ВЛ, ветка со смедами перекрыты.	школы/ кот/ 594 чел	594	0,3	3	+12, дождь, ветер		
РСК	Ам.ЗЭС	10	Улановка 220/10	3	20.05.19.10.20	20.05.19.10.29	0:09	20.05.19.10.29	0:09	МТО	ну	у	п.Ивановский, Майский. Обход без замечаний.		школы, кот, больн./ 474 чел	474	0,2	8	+8, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЦДС	110	Спаск - Млынец	20.05.19.10.24	20.05.19.10.24	0:00	20.05.19.10.24	0:00	ТНП 2ст	ну	у	Он-35 нет/ноа листа		нет	0	0	0	+12, дождь, ветер		
РСК	Прим.ЦДС	110	Ваймушка - Млынец	20.05.19.10.24	20.05.19.10.24	0:00	20.05.19.10.24	0:00	НЭЗ 2ст	ну	у	Осмотр без замечаний		нет	0	0	0	+12, дождь, ветер		
РСК	Прим.ЦДС	110	Устьрейск 1 - Тереховка	20.05.19.10.29	20.05.19.10.29	0:00	20.05.19.10.29	0:00	НЭЗ 2ст	ну	у	осмотрели ПС Тереховка, отключили Т-1 работа ОД-КЗ. "от защит трансформатора" (блммера защит нет), Т-1 находился на ХХ, на СВ 110 блммер "АВВ" в 9:30-10 запяские воды через хролово на шпильный мост 10 кВ Т-1.		нет	0	0	0	+15, дождь, ветер		
РСК	Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	по ф.11 РПЛ оп.33	20.05.19.10.30	20.05.19.21.52	11:22	21.05.19.7.48	21:18	МТЗ	нет	у	Включен без 2ТП. Пр.оп.156-157 utility дерево, пр.оп.155-157 обрыв проводов трфз фА, оп.156 излом по середине опоры. Устранено, все включено		нет / 456 чел	456	0,3	12	+15, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Угольная 110/6	6	20.05.19.10.30	20.05.19.14.53	4:23	20.05.19.14.53	4:23	МТЗ	ну	у	Включен без 2ТП. Пр.оп.156-157 utility дерево, пр.оп.155-157 обрыв проводов трфз фА, оп.156 излом по середине опоры. Устранено, все включено		нет/ 250 чел	250	0,1	12	+15, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Кролецы 110/35/6	25	20.05.19.10.36	20.05.19.20.20	9:44	20.05.19.20.20	9:44	Авт.откл.	нет	у	В пр.оп.7-8 обрыв проводов фВ. Устранено.		нет / 456 чел	456	0,3	12	+15, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Кролецы 110/35/6	11	20.05.19.10.36	20.05.19.11.35	0:59	20.05.19.11.35	0:59	Авт.откл.	нет	у	Включен без 2ТП. Пр.оп.156-157 utility дерево, пр.оп.155-157 обрыв проводов трфз фА, оп.156 излом по середине опоры. Устранено, все включено		нет / 456 чел	456	0,3	12	+15, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЦДС	6	Ново-Георгиевка 35/10	4	20.05.19.10.42	20.05.19.11.14	0:32	20.05.19.11.14	0:32	Авт.откл.	ну	у	Повреждение на вед.оттайке.		нет / 456 чел	456	0,3	12	+15, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЦДС	10	РП Комаритиновка	4	20.05.19.10.45	20.05.19.10.57	0:12	20.05.19.10.57	0:12	Авт.откл.	ну	у	Часть Комаритиновки		нет/ 250 чел	250	0,1	2	+15, пасмурно	
РСК	Прим.ЦДС	10	РП Комаритиновка	3	20.05.19.10.45	20.05.19.13.16	2:31	20.05.19.18.57	8:22	Авт.откл.	ну	у	Выл без 1 ТП в в-13.16 без замечаний.		нет	0	0	0	+15, пасмурно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Сураженка 35/6	7	20.05.19.10.48	20.05.19.10.48	0:00	20.05.19.20.02	9:34	Авт.откл.	нет	у	Убрана ветка в пролетах опор-6		нет/ была нет	0	0	0	+16, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Голубовка 110/6	19	20.05.19.10.58	20.05.19.15.47	4:49	20.05.19.15.47	4:49	Авт.откл.	ну	у	Выл без 1 ТП в в-13.16 без замечаний.		нет/ 175 чел	175	0,1	14	+15, пасмурно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПдРЭС	Несоювка	20.05.19.11.05	20.05.19.12.17	1:12	21.05.19.3.02	15:57	"земля" от КУ	ну	у	Включен без 2ТП. В 3:02 полностью. Самоустранилось		школы, массовая / 644 чел	644	0,5	12	+15, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	110	Находка - Волчанец - С55	20.05.19.11.15	21.05.19.0.17	13:02	21.05.19.13.09	25:54	Нак: НЭЗ 1ст; С55 НЭЗ 2ст	ну	у	Обесточены ПС 110 Волчанец, 1С 35/6 ПС Гайдмак, 1С 35/6 ПС Связь. В 11:23 ПС Гайдмак нагрузка 2с-6 перевердена на Т-1 (2МВ, 4500 чел) Остаток отключено 2410Мв, 3,5МВ. Пр.оп. 124-125 обнаружен обрыв среднего провода. В 19:49 устранено, РТВ нб в 0:17 оставшихся потребители запитан по ВЛ-35 Находка-Связь-Волчанец. В 3:31 обнаружен срыв проводов изоляторов в ф.от оп.118. Собраны шины фА на оп.94 в 06:10. Повреждение устранено, в 10:30 ВЛ Находка - Волчанец - С 55 включена под напряжение, по фА "перенос", продолжен обход ПНОЭС По ф.110 нб Находка - Волчанец - С 55 в 13:00 непопулярной линии не подтвердился ВЛ включена по нормальной схеме	ПС П.Гайдмак Т1, ВЛ-35 Находка -Связь - Волчанец	6910 чел	6910	5,5		+15, дождь, ветер		
РСК	Прим.ЮЭС	6	Шотово 110/6	2	20.05.19.11.17	20.05.19.12.24	1:07	20.05.19.13.39	2:22	МТЗ	ну	у	Включен без 4ТП. В 13:39 полностью. Самоустранилось		нет/ 20 чел	20	0,1	16	+15, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПдРЭС	Строительств	20.05.19.11.28	20.05.19.11.28	0:00	20.05.19.11.28	0:00	МТЗ	ну	у	с.Безогородное		нет/ 400 чел	400	0,2	5	+12, дождь, ветер	
РСК	Хаб.ЦДС	10	Баландина 35/10	15	20.05.19.11.30	20.05.19.12.20	0:50	20.05.19.12.20	0:50	Авт.откл.	нет	у			нет/ 400 чел	400	0,2	5	+12, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЦДС	10	Заво 35/10	1	20.05.19.11.34	20.05.19.11.34	0:00	20.05.19.11.34	0:00	Авт.откл.	ну	у	На опоре № 50 устранены обрыв ветки по фазе В.		нет/ была нет	0	0,1		+15, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Шотово 35/6	13	20.05.19.11.50	20.05.19.14.59	3:09	20.05.19.14.59	3:09	Авт.откл.	ну	у	Слетел проводок пр.оп.59/99/1		360 чел	360	0,3	3	+15, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	110																		

RCK	Прим.ЮЭС	6	Новиково 110/6	11	20.05.19.15.52	20.05.19.18.11	2.19	21.05.19.2.59	11:07	Авт.откл	у	ну	Вкл без 2ТП. В 2:59 полностью, причина не установлена	школа, кот/243 чел	243	0,4	15	+15, гроза	
RCK	Ам.СЭС	10	Магдалина 220/35/27.5/10	37	20.05.19.16.12	20.05.19.16.12	0:00	20.05.19.16.12	0:00	МТЗ	у	у	нет	нет	0	0	0	+15, ветер	
RCK	Прим.ЗЭС	10	Лесозаводс 220/35/10	3	20.05.19.16.45	20.05.19.17.45	1:00	20.05.19.17.45	1:00	МТО	ну	у	Под оп.1 обнаружена оборванная петля	кот/быта нет	0	0,1	2	+16, дождь	
RCK	Прим.ЦЭС	10	Коммунар 35/6	4	20.05.19.17.04	20.05.19.17.22	0:18	20.05.19.17.22	0:18	Авт.откл	у	у	Новошольское	школа/1000 чел	1000	3,1	11	+15, дождь	
RCK	Прим.СЭС	10	Сивая 35/10	1	20.05.19.17.09	20.05.19.21.31	4:22	20.05.19.21.31	4:22	МТЗ	ну	у	Под оп.283 обнаружена оборванная ветка дерева.	школа/127 чел	127	0,1	3	+17, пасмурно	
RCK	Прим.ЦЭС	10	Уборка 35/10	14	20.05.19.17.10	20.05.19.17.12	0:02	20.05.19.17.12	0:02	МТЗ	ну	у		нет	0	0	0	+15, обильно	
RCK	Прим.ЗЭС	10	Лугочеро 110/35/10	12	20.05.19.18.12	20.05.19.18.12	0:00	20.05.19.18.12	0:00	МТЗ	у	у	ТП-261 поврежден КЛ-6 кВ от ПК-6 до Т-ра. Устранено, все исправно	нет	0	0	0	+15, обильно	
RCK	Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	6	20.05.19.18.41	20.05.19.20.10	1.29	20.05.19.22.25	3.44	"Земля" от КУ	у	у	пр 134-5 касание веток проводов.	дс-3, аам / 5500 чел	5500	14	13	+10, пасмурно	
RCK	Прим.ЗЭС	10	Губерово 35/10	18	20.05.19.18.48	20.05.19.18.48	0:00	20.05.19.22.44	3:56	МТО	у	у	пр 134-5 касание веток проводов.	Иман ф3	нет	0	0	0	+12, дождь
RCK	Прим.ЮЭС	35	Спутник - РП-3 - Лазурная		20.05.19.18.52	20.05.19.18.52	0:00	30.05.19.20.12	241:20	МТЗ	у	у	Накопилось на ХХ. В пр.оп.14-15 обрыв среднего провода, в следствии падения дерева. В 1:37 повреждение устранено, полнота включения не успешна МП: КЛ З5 Спутник-РП3 №1 (657 м от ПС Спутник), МП2: КЛ З5 Спутник - РП3 №2 (2310 м от ПС Спутник), Разработчик не согласен; смонтирована каб.астана 4м (по КЛ З5 Спутник РП3 №2). 23.5.19 Произведена в/в испытания цепи №2, в 11:05 введена в работу. По цепи №1 МП находится на закрытой территории (технический корт, КЛ под бетонной плитой), 25.5.19 МП отключен. 30.5.19 смонтир каб.астана 23метра, 6 соек.мудг.;настан, проверена фаэирова, введена в работу.	нет	0	0	0	+12, дождь	
RCK	Хаб.ЦЭС	10	Чернивео 35/10	1	20.05.19.19.10	20.05.19.21.29	2.19	20.05.19.21.29	2.19	Авт.откл	ну	у	пр.оп.92-93 ветка на проводя	д/с, школа/612 чел	612	0,1	10	+10, дождь	
RCK	Хаб.ЦЭС	10	Чернивео 35/10	6	20.05.19.19.10	20.05.19.22.15	3:05	21.05.19.18.51	23:41	КУ	у	у	Включен без 2ТП (п/л/Черня, есть ДГ). 21.05.19 в ТП-643 обнаружено разрушение проходных изоляторов фаз А,В. Устранено	п/л, кот/467 чел	467	0,15	8	+10, дождь	
RCK	Хаб.ЦЭС	10	Чернивео 35/10	7	20.05.19.19.10	20.05.19.22.05	2:55	20.05.19.22.05	2:55	КУ	у	у	В пр.оп.14-15 устранен обрыв провода ф-С деревом.	д/с, школа, иск/1068 чел	1068	0,2	7	+10, дождь	
RCK	Ам.ЗЭС	10	Уландино 220/10	3	20.05.19.19.43	20.05.19.19.43	0:00	20.05.19.19.43	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+15, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЗЭС	10	Новопокровка 110/35/10	3	20.05.19.20.20	20.05.19.23.37	3:17	20.05.19.23.37	3:17	МТЗ	ну	у	Пр.оп.161/1-161/2 ветка на проводя. Устранено	нет /145 чел	145	0,2	3	+15, дождь, ветер	
RCK	Ам.СЭС	10	Магдалина 220/35/27.5/10	37	20.05.19.20.32	20.05.19.21.29	0:57	20.05.19.22.28	1:56	МТЗ	ну	у	Включен без 8-ми ТП. В 2:28 полностью. Повреждение на вед.уч.не	дс, школа / 6528 чел	6528	0,8	19	+15, дождь, ветер	
RCK	Ам.ВЭС	110	Тамбовка - Михайловка	6	20.05.19.21.48	20.05.19.21.48	0:00	20.05.19.21.48	0:00	ДФЭ	у	у	ИМФ - 4*0.5 1.5 м. Оп.63 гнилая астана.	нет	0	0	0	+15, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	20.05.19.21.57	20.05.19.22.01	0:04	20.05.19.22.01	0:04	Авт.откл	нет	у		нет /30 чел	30	0,4	3	+12, пасмурно	
RCK	Прим.ЦЭС	10	Ново-Георгиевка 35/10	5	20.05.19.22.35	21.05.19.1.28	2.53	21.05.19.8.44	10:09	Авт.откл	нет	у	В 23:40 п/л Сенная, Золотая перевердено на ДГ. В 1:33 выключен до РС-5265 оп.202/1, запущена п/л Сенная. Оп.202/52 убрана ветка с проводов, в 08:44 выключен полностью по нормальной схеме.	п/застава	0,01	2	+10, ясно		
RCK	Ам.СЭС	6	Сивая 220/110/6	14	20.05.19.22.36	20.05.19.22.36	0:00	20.05.19.22.36	0:00	МТЗ	у	у	на оп.60/1 устранен провис линейного ступа.	нет	0	0	0	+10, дождь, ветер	
RCK	Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	20.05.19.23.11	20.05.19.23.11	0:00	20.05.19.23.11	0:00	МТО	у	у		нет	0	0	0	+11, пасмурно	
RCK	Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	20.05.19.23.11	20.05.19.23.19	0:08	20.05.19.23.19	0:08	МТО	ну	у	Обход привоизвдеи 21.05.19. - поврежденный не обнаружено	школа /527 чел	527	0,2	14	+11, пасмурно	
RCK	ЗС ЕАО	110	ЮС - Ленинка - Дележево	6	20.05.19.23.20	20.05.19.23.20	0:00	20.05.19.23.20	0:00	3 ст КНП	у	у		нет	0	0	0	+10, пасмурно	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	21.05.19.1.20	20.05.19.21.31	1:11	21.05.19.4.10	2:50	Авт.откл	ну	у	Включен без 1ТП. В 4:10 полностью. Повреждение на вед.ТП	насосная / 200 чел	200	1	39	+8, пасмурно	
RCK	Прим.СЭС	6	Николаева 110/6	СВ-6	21.05.19.2.12	21.05.19.3.54	1:42	24.05.19.20.29	90:17	МТЗ	у	у	Обесточена 12св-6 кВт (быта нет). В 3:54 все нагрузка перевердена на ф.23. В в.ведомственного ф.56 повреждены верхние и нижние винтовые контакты. Произведена чистка, испытание 12в-6кВт. В 17:39 СВ-6 выключен. 22.05.19 работы не велы. 23.05.19 проводилась проверка четной ГРА. 24.05.19 в 20:32 все включено.	ф.ф.23 ПС Николаева	быта нет	0	0,5	6	0, пасмурно
RCK	Хаб.ЦЭС	10	Билин 110/10	5	21.05.19.2.58	21.05.19.3.01	0:03	21.05.19.3.01	0:03	МТЗ	ну	у	с.Покровка, с.Оренбургское, п.Лесовицкий, г.Билин	школа / 2623 чел	2623	0,44	11	+14, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПРЭС	Несоюзна	21.05.19.3.55	21.05.19.4.15	0:20	21.05.19.14.48	10:53	"Земля" от КУ	у	у	Включен без КЛП-7310. В 14:48, в пр.оп.109/12-109/13 в 109/13-109/14 сняты ветки с проводов	насосная / 644 чел	644	0,5	12	+9, ясно	
RCK	ЗС ЕАО	110	ЮС - Ленинка - Дележево	6	21.05.19.5.03	21.05.19.5.03	0:00	21.05.19.5.03	0:00	3 ст КНП	у	у	ОП 120 обнаружена гнилая астана, оп.133 полупроводниковый гнездо, есть следы перерыва на проводе. 21-23.05.19 работала бригада по установке ПДУ, продолжение 24.05.19	нет	0	0	0	+10, пасмурно	
RCK	Хаб.ЦЭС	10	Елабуга 110/35/10	14	21.05.19.6.15	21.05.19.6.28	0:13	21.05.19.6.28	0:13	МТЗ	у	у	с.Елабуга	нет /54 чел	54	0,08	5	+10, дождь	
RCK	Ам.СЭС	10	Речная 35/10	7	21.05.19.8.40	21.05.19.9.20	0:40	21.05.19.9.20	0:40	МТЗ	нет	у	Оп.1/4-5 убрана упавшая ветка (тополь).	школа, больница, д.с/авт/197чл.	1977	0,5	19	+15, ветер	
RCK	Хаб.СЭС	110	Николаевская ТЭЦ - Б.Гора с отп. Маго		21.05.19.9.37	21.05.19.10.14	0:37	21.05.19.10.14	0:37	ТНЭП 1ст., ОМП - 2,7км. ф.А	ну	у	Обесточен ПС Б.Гора, Маго. (на ПС Многошерстная АРВ 6кВ утеплена). РПВ отвал выпалена без осмотра ВП, в 10:02 оформлено распоряжение на осмотр трех пролетов в четре горной. Осмотр зоны показания приборов без замечаний. РПВ исправно. Произведен осмотр Пр.оп. 31-32 (под ВП) упавшее дерево, провала ВП без повреждения.	Николаевский р-н/2378ч.	2378	16,9		+8, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Кролецы 110/35/6	11	21.05.19.10.30	21.05.19.12.01	1:31	21.05.19.12.01	1:31	КУ, земля	у	у	Оп.31 снята проволока.	нет/120ч.	120	0,2	1	+17, ясно	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Кролецы 110/35/6	25	21.05.19.10.53	21.05.19.12.40	1:47	21.05.19.12.44	1:51	Авт.Откл.	у	у	Вкл без 2ТП, вкл в 12:44. Повреждение на ведомственной ТП.	нет/70ч.	70	0,2	14	+17, ясно	
RCK	Прим.ЦЭС	35	Мановка - Черниговка		21.05.19.13.48	21.05.19.13.48	0:00	21.05.19.22.47	8:59	ЗЗ	у	у	Находился на Х.Х. Оп.173 серия гирлянд изоляторов фс, провод на земле. Устранено. (разболтался traverse (расточенная астана) и выпала гирлянда с силовым болтом провод и изолятор лежит на земле Ф-С)	нет	0	0	0	+22, ясно	
RCK	Прим.ЦЭС	10	Мановка 110/35/10	15	21.05.19.15.35	21.05.19.15.49	0:14	21.05.19.15.49	0:14	МТО	у	у	часть Сибирцево	нет/492ч.	492	0,3	11	+15, ветер	
RCK	Хаб.ЦЭС	10	Гроднево 110/35/10	19	21.05.19.15.43	21.05.19.17.09	1:26	21.05.19.21.10	5:27	МТЗ	ну	у	Вкл без ТП-578 (кофемашин), вкл в 21:10. В ТП-578 заменены поврежденные плох.авт.	школа, д.с/авт./1298ч.	1298	0,3	16	+15, ветер, дождь	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	1	21.05.19.15.47	21.05.19.16.00	0:13	21.05.19.23.16	7:29	МТЗ	у	у	Потребительно обеспечен резерв. Пр.оп.27-28, устранен обрыв провода, фс.	ф.22 ПС Птицефабрика	нет/0.	0	0,3	4	+19, ясно
RCK	Прим.ЮЭС	10	Барыш 110/35/10	5	21.05.19.16.20	21.05.19.17.00	0:40	21.05.19.20.44	4:24	МТЗ	у	у	В 17:00 вкл без 2ТП, вкл 20:44. Пр.оп.263-264-264 снята ветка.	нет/370ч.	370	0,3	7	+17, гроза, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Касатка 35/6	7	21.05.19.16.20	21.05.19.16.55	0:35	21.05.19.16.55	0:35	Авт.Откл.	у	у	п.Кюветы. В пр.оп.78-79 обнаружено упавшее дерево на проводя, разная в.и.включена - нет возможности подключить, повреждена шлейфа на опоры №76, 94. 23.05.19 в 12:25 снят Ф-7 Касатка и Ф-21 Кролецы приведены в исправное состояние	нет/700ч.	700	1,4	26	+19, пасм.	
RCK	Прим.ЦЭС	10	Мановка 110/35/10	15	21.05.19.16.35	21.05.19.16.44	0:09	21.05.19.16.44	0:09	МТО	у	у	часть Сибирцево. При осмотре: в болотистой местности упала оп.107, наклонилась на 100 и перелом в оп.100/1	нет/492ч.	492	0,3	11	+15, ветер	
RCK	Ам.СЭС	10	Магдалина 220/35/27.5/10	37	21.05.19.16.37	21.05.19.16.43	0:06	21.05.19.16.43	0:06	МТЗ	ну	у	плт Магдалина. При осмотре: на оп.100 срыв изолятора ф.А. Устранено.	водозабор, школа, пом.часть/6525ч.	6525	0,86	19	+17, ветер	
RCK	Прим.ЦЭС	10	Чаловка 35/10	13	21.05.19.16.38	21.05.19.16.39	0:01	21.05.19.16.39	0:01	МТЗ	ну	у	с.Чаловка	школа, МК/2345ч.	2345	0,3	16	+15, гроза, дождь	
RCK	Прим.ЗЭС	10	Чаловка 35/10	В10 Т1	21.05.19.16.49	21.05.19.17.10	0:21	21.05.19.17.10	0:21	МТЗ	у	у	Обесточена 1,2 СШ 10кВ (Т1 в резерве). В 17:10 В10 Т1 включен, запущены все присоединения, кроме ф.13 (РСК, МТЗ, вкл ч/з 1:03) при полноте набора нагрузки отключ в 17:03	Школа, МК/3786ч.	3786	1,2	27	+13, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЦЭС	10	Мановка 110/35/10	15	21.05.19.16.58	21.05.19.17.34	0:36	21.05.19.17.34	0:36	МТО	у	у	часть Сибирцево.	нет/492ч.	492	0,3	11	+15, гроза, дождь	
RCK	Прим.ЗЭС	10	Чаловка 35/10	13	21.05.19.17.03	21.05.19.18.06	1:03	21.05.19.18.06	1:03	МТЗ	у	у	Пр.оп.12/11-12 убрано упавшее дерево; провода ВЛ без повреждения	школа, МК/2345ч.	2345	0,3	16	+15, гроза, дождь	
RCK	Хаб.СЭС	10	Николаевская ТЭЦ	по ф-29 на РП2 "Земля" от ВП	21.05.19.17.10	21.05.19.20.10	3:00	21.05.19.20.10	3:00	КУ, земля	у	у	Оп.29-00/93 (дерева на ж/б приставке) вырвало кросс с изолятором (проект провода, касание бетонной пасмур). Устранено.	нет/120ч.	120	0,6	4	+17, ветер, дождь	
RCK	Прим.ЮЭС	10	Береговое 220/110/6	29	21.05.19.17.24	21.05.19.17.44	0:20	21.05.19.18.06	0:22	МТЗ	у	у	Вкл без 6ТП, вкл в 18:06 без замечаний.	нет/270ч.	270	0,7	12	+16, пасм.	
RCK	Прим.ЦЭС	10	Мучная 110/10	5	21.05.19.17.35	21.05.19.17.40	0:05	21.05.19.17.40	0:05	МТО	у	у	с.Альновка	нет/276ч.	276	0,08	2	+16, ясно	
RCK	Прим.ЦЭС	10	Дмитриевка 110/10	2	21.05.19.18.05	21.05.19.21.37	3:32	21.05.19.21.37	3:32	Авт.откл	ну	у	Вкл в 18:20 по 10 ТП, вкл в 21:37. Оп.61, оп62 устранен обрыв веток.	школа/831ч.	831	0,2	12</		



РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	29	23.05.19.11.53	23.05.19.15.03	3:10	23.05.19.15.03	3:10	МТО	нет	г.Большой камень. В пр.оп. 3-7-38 падение дерева, без повреждения провода, на оп.38 ветка касается провода ф.С и Г траверсы. Устранено.	омситель / 270 чел	270	0.3	14	+17, ясно	
РСК	Хаб.СЭС	6	Кирзавод 35/6	по ф.2 в ТП-316 в ф.4	23.05.19.16.36	23.05.19.17.31	0:55	24.05.19.02.21	7:45	ав.откл	нет	В 17:31 затопило 14 ТП. Падение ОП 109, наклон ОП 110 (болотная местность). Опоры переустановлены, все включено	нет / дни	0	0.17	19	+15, обл	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Полровка 35/10	1	23.05.19.22.44	23.05.19.23.13	0:29	23.05.19.23.13	0:29	ав.откл	нет	с.Гранатовка. Планируется обход.	нет/750ч	250	0.1	6	+18, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Хорошь 110/35/10	18	24.05.19.1.08	24.05.19.1.08	0:00	24.05.19.1.08	0:00	МТЗ	нет	с.Старобайково	нет	0	0	0	+18, ясно	
РСК	Хаб.СЭС	10	ЦРП-3	1	24.05.19.8.12	24.05.19.8.32	0:22	24.05.19.17.13	9:03	МТЗ	нет	Включена с выделенным повреждением участком КЛ-6 от ТП-22 до ТП-60 (без потерь). Определены М.П. 132 и от ТП-60 в 17:13 повреждение устранено, схема восстановлена.	школа, д/с / 500чел	500	0.4	10	+10, обл	
РСК	Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	4	24.05.19.10.19	24.05.19.11.58	1:39	24.05.19.14.41	4:22	МТЗ	нет	с.Павлова, Изобриный, Уборка, Антонова, Лешина, Шумный. В 10:41 включено до РМ-2 ю-ю.500, без 11 ТП. В 11:58 включено без 2-х ТП. В 14:41 включено полностью. На РМ-320 от РМ-2 сдвиг перекрестки на шпалы ф.В, ф.С, под опорой обнаружена обрывная пина. Повреждений нет.	школа, д/с / 236чел	2236	0.3	20	+21, ясно	
РСК	Ам.ВЭС	10	Болдырева 35/10	6	24.05.19.10.28	24.05.19.10.28	0:00	24.05.19.10.28	0:00	МТО, МТЗ	нет	с.Вельяминово. Планируется обход.	нет	0	0	0	+19, обл	
РСК	ЭС ЕАО	35	Валдейск	1Т	24.05.19.14.00	24.05.19.14.00	0:00	24.05.19.15.53	1:53	ДЭТ	нет	Трансформатор на к. на ШШ 10кВ Т.Ф.ЭС. перекрестки п.тщид (сороки). Без повреждений.	нет	0	0	0	+18, обл	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	24.05.19.14.45	24.05.19.15.15	0:30	24.05.19.15.15	0:30	ЗЗ	нет	с.Корфка. ЗЗ отключается при наличии "земли" на шпале ПС, для контроля изоляции. Повреждений нет.	школа / 200чел	200	0.1	4	+22, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	24.05.19.15.24	24.05.19.15.48	0:24	24.05.19.15.48	0:24	"земли" от КУ	нет	школа / 400чел	400	0.1	8	+22, ветер		
РСК	Ам.ЗЭС	10	Пера 35/10	13	24.05.19.15.41	24.05.19.18.34	2:53	24.05.19.18.34	2:53	МТЗ-1	нет	Повреждение кабельной муфты на оп.1, подколени резервной кабель.	КНС, водозабор / 6чел	0	0.07	3	+20, обл	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Осинова 35/10	4	24.05.19.16.35	24.05.19.17.40	1:05	24.05.19.22.05	5:30	МТЗ	нет	с.Каленова. Включено без 3-х ТП (была нет). В пр.оп. 148-149 падение дерева на провода. Устранено.	нет / 400чел	400	0.1	8	+23, обл	
РСК	Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПяРЭС	Несовета	24.05.19.16.58	24.05.19.17.23	0:25	24.05.19.22.30	5:32	"земли" от КУ	нет	п.Лозовый. В 17:23 включено без 4-х ТП. В 17:49 включено без КТП-7310. На оп.109/18 обнаружен выработанный крик с изолятором ф.С, пров.на ж/б привале. Устранено.	насосная, школа, интернат / 644чел	644	0.5	11	+24, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Иванова 35/10	1	24.05.19.19.16	25.05.19.1.45	6:29	25.05.19.2.38	7:22	ав.откл	нет	с.Иванова, Николаева. Отряды. В 20:18 затопило ЗТП. В 1:45 включено без 4-х ТП. Обнаружено повреждение резервной пров. в пр.оп.176-176/1. Выполнена перетяжка пров.а	школа / 1306чел	1306	0.2	13	+20, ветер	
РСК	Прим.СЭС	10	Чугуева 220/110/35/10	16	24.05.19.20.35	24.05.19.20.37	0:02	24.05.19.20.37	0:02	МТЗ	нет	с.Чугуева, Ново-Михайлова, Каменка. Обход без замечаний	насосная, школа / 151чел	1511	1.3	20	+24, ясно	
РСК	Прим.ЗЭС	35	Новгородское - Райнитное		24.05.19.22.07	24.05.19.22.42	0:35	25.05.19.20.49	22:42	МТО	нет	Обесточены ПС Райнитное, ПС Малиново. Ф 22-42 затопило от резерва. Падение ОП 304 (ж/б, анемия, угловая, коцелая, находилась в болотистой местности). Устранено.	от ПС Новгородского	Дальнереческий р.ч., 5374ч.	5374	0.9	81	+18, ясно
РСК	Ам.ЗЭС	35	Белогорская - Божьярева		25.05.19.0.37	25.05.19.0.37	0:00	25.05.19.0.37	0:00	МТЗ	нет	Обход 19	нет	0	0	0	+18, гроза	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Хвалына 35/10	1	25.05.19.1.16	25.05.19.1.16	0:00	25.05.19.1.16	0:00	ав.откл.	нет	Перезакрытие ПК в ТП-3071. Устранено.	нет	0	0	0	+20, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Борисова 35/10	7	25.05.19.2.05	25.05.19.4.22	2:17	25.05.19.5:00	2:55	МТЗ	нет	с.Борисова. В 4:22 затопило 4 ТП. В 05:00 включено с "землей" от отключения поврежденной с помощью прибора. ОП 193 разрушен изолятор ф.С. Устранено.	нет/450ч	450	0.1	7	+15, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	25.05.19.4.15	25.05.19.6.10	1:55	25.05.19.11:42	7:27	Откл. КУ"Земля"	нет	с.Резанова п.Ромашка. В 06:10 включено с "землей" для отключения поврежденной с помощью прибора. ОП 193 разрушен изолятор ф.С. Устранено.	нет/84ч.	84	0.1	14	+11, туман	
РСК	Прим.ЮЭС	110	Вокзальная тга - Х43		25.05.19.4.26	25.05.19.4.26	0:00	25.05.19.7:55	3:29	ПС Вокзальная тга: НЗ 3ст., АПВ исп. ПС Х43: НЗ 3ст., ДЗ 3с., АПВ чл.	нет	на ПС Вокзальная / работа ОД КЗ 110кВ Т2 (ДЭТ) оторван шпаль от РПС Т-2 до КРУН-6 на ф.С. Сбос в направлении подстанции составлен план осмотра ПС К43 обнаружено отключенное положение Б110кВ "Вокзальная т.". Ближнее обрыв цепей управления. В 7:05 на ПС Вокзальная т. 2 включено на Х.Х. На ПС Х43 в шкафу привода в 11:00 произведена чистка силовых контактов в клемной коробке. реально реле времени в цепях НЗ, заменены реле ФММ реле блокировки от многократных КЗ), произведена проверка РЗА. В 7:55 в 11:00 "Вокс. т." включено, транзит замкнул	нет	0	0	0	+9, ясно	
РСК	ЭС ЕАО	6	СК 110/35/6	414	25.05.19.4.38	25.05.19.5.29	0:51	25.05.19.21:23	16:45	ав.откл.	нет	с.Кирга, Раздольное. В 5:29 выл. без 11Т (10 част. 0.5кВ), в 10:54 затопило все потребители. Сторонней организацией (РМД) при проведении буровых работ повреждена КЛ-6 между оп. 414-00/115 - 414-00/116. Устранено.	нет/415ч.	415	0.2	18	+14, обл.	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Губурова 35/10	18	25.05.19.5.32	25.05.19.5.32	0:00	25.05.19.14:36	9:04	МТЗ	нет	На х.х. Вкл. в 14:36, ветка под оп. 182 со слезами перекрестки.	нет/0	0	0	0	+18, ветер	
РСК	Хаб.СЭС	10	Анастасьевка 35/10	3	25.05.19.5.58	25.05.19.8.20	2:22	25.05.19.20:51	14:53	ав.откл.	нет	с.Ватское. Выделен учок от Р-161 (оп.№7) до Р-12 (оп.№94) без потерь. Сильный наклон оп.№17 (в болоте), пров.ада касается вблизи стоящих деревьев (изоляция и пров.ада без повреждений). Произведена выработка опоры №37, перетяжка пров.ада.	ф.16 Анастасьевка	в/ч/1644ч.	1644	0.34	13	+15, обл.
РСК	ЭС ЕАО	10	Угунь 110/35/10	161	25.05.19.8.27	25.05.19.8.28	0:01	25.05.19.8.28	0:01	МТЗ	нет	с.Угунь. Планируется обход.	школа, д.сад/170ч.	170	0.19	8	+16, обл.	
РСК	Хаб.СЭС	10	Черново 35/10	6	25.05.19.8.31	25.05.19.8.50	0:19	25.05.19.15:20	6:49	МТЗ	выл	с.Черново. В 08:50 выл. без 3-х ТП: заставы Невельское (ЗТП) и Чирки (ЗТП). В пр.оп. №26/101-26/102 убрана ветка, в 12:25 выл. без п/з Чирки (ЗТП). В 15:20 включено, в пр.оп.№26/113-120-26/113-121 убрана ветка.	п/з на Д / 279ч.	279	0.2	8	+17, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	2	25.05.19.10.34	25.05.19.11:02	0:28	25.05.19.11:02	0:28	ЗЗ	нет	с.Корфка. ЗЗ отключается при наличии "земли" на шпале ПС, для контроля изоляции. Повреждений нет.	школа / 200 чел	200	0.1	5	+18, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	25.05.19.10.58	25.05.19.13:30	2:32	25.05.19.22:10	11:12	КУ, земля	нет	п.Никольское, часть с.Корфка. Затопило от резерва. Выделен учок с повреждением от РС 296 оп. 51 до РС 295 оп. 221 без нарушений. На оп.139 срыв изолятора ф.В, пров.ада на траверсе. Устранено.	ф-2 школа / 400 чел	400	0.1	7	+18, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Полровка 35/10	4	25.05.19.11.15	25.05.19.11.15	0:00	25.05.19.11:15	0:00	МТЗ	нет	Повреждение на вкл. ТП	нет	0	0	0	+14, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	6	Криволапа 110/35/6	31	25.05.19.12.28	25.05.19.12.33	0:05	25.05.19.12:33	0:05	ав.откл.	нет	с.Соравская. Обход до 31.5.19	нет / 70 чел	70	0.2	9	+24, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПяРЭС	Строительство	25.05.19.12.36	25.05.19.13:04	0:28	25.05.19.14:36	2:00	КУ, земля	нет	п.Лозовый. Вкл. без 7-ти ТП. Повторно отключены в 14:36 (повысилась "земля").	дом-интернат, школа / 759 чел	759	0.3	18	+23, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Бабано-Оренбургская 35/10	1	25.05.19.12.55	25.05.19.13:40	0:45	25.05.19.17:10	4:15	КУ "земли"	нет	с.Софа-Александров, с.Байкал. Вкл. без ТП S392, на вкл. 10кВ срыв опорного изолятора ф.В, пров.ада в 17:10.	школа / 165 чел	165	0.1	7	+25, ветер	
РСК	Прим.СЭС	10	Савкина 35/10	1	25.05.19.13.26	25.05.19.13:26	0:00	25.05.19.13:26	0:00	МТЗ	нет	Обход без замечаний.	нет	0	0	0	+26, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПяРЭС	Строительство	25.05.19.14.36	25.05.19.17:47	3:11	25.05.19.17:47	3:11	КУ, земля	нет	От резерва затопило 7-ти, без 11-ти ТП. Повреждение на вед. ТП. Обход.	дом-интернат, школа / 759 чел	759	0.3	18	+23, ясно	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Похрובה 35/10	12	25.05.19.14.48	25.05.19.20:22	5:34	25.05.19.20:22	5:34	МТЗ	нет	с.Поречье, с.Ильинка. Обрыв пров.ада ф."А" на оп. 271/1 в сторону оп. 272 (без стороннего воздействия), пров.ада лежит на земле. Устранено.	школа / 400 чел	400	0.1	9	+25, ветер	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	25.05.19.15.32	25.05.19.15:36	0:04	25.05.19.16:57	1:25	КУ "земли"	нет	с.Новоладомирская, с.Назаровская, с.Тельновская. Вкл. без 2-х ТП в 16:57 выл. полностью, "земли" самоустранились. Произведен осмотр, замечаний нет.	школа, насос / 774 чел	774	0.1	12	+28, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	6	25.05.19.15.39	25.05.19.23:42	8:03	26.05.19.8:55	17:16	МТЗ	нет	г.Партизская. Вкл. в 16:55 без 10-ти ТП. В пр.оп. 50/17 - 50/18 сбили ветку с пров.ада. На оп.50/27 повреждение КЛ-6 в болоте в ТП-7366, включен без ТП-7366. В 6:16 выполнен ремонт в/в изоляции КЛ-6, в 8:55 подключена КЛ.	школа / 1289 чел	1289	1	16	+25, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	16	25.05.19.15.44	25.05.19.17:20	1:36	26.05.19.04:44	9:00	КУ "земли"	нет	г.Партизская. Затопило от резерва без 2-х ТП. В пр.оп. 36-17 провис пров.ада, касание ф.В (ДСОФ). Устранено.	ф-6	нет / 1156 чел	1156	0.3	13	+25, ясно
РСК	Прим.СЭС	10	Олга 110/10	12	25.05.19.15.46	25.05.19.15:46	0:00	25.05.19.15:46	0:00	МТЗ	нет	Обход 27.5.19.	нет	0	0	0	+26, ветер	
РСК	Прим.СЭС	10	Олга 110/10	5	25.05.19.16:09	25.05.19.19:07	2:58	25.05.19.22:31	6:22	КУ "земли"	нет	с.Пермское, Ветка, Горнокладное, Николаева. В 19:07 выл. без 4-х ТП. На оп. 152/3 срыв изолятора по ф."С", пров.ада лежит на траверсе. Устранено и включено полностью.	ф-15	больничка / 432 чел	432	0.2	11	+25, ветер
РСК	Хаб.СЭС	10	Петровичи 110/35/10	7	25.05.19.17:02	25.05.19.17:39	0:37	25.05.19.19:16	2:14	МТЗ	нет	с.Маруново, Соколова. В 17:39 выл. без с.Соколова (ЗТП). Оп.№193: обрыв ветки, уклон опоры, течьные пров.ада. В 19:16 устранено, выл. полностью.	нет / 862 чел	862	0.3	11	+25, ветер	
РСК	Хаб.СЭС	110	К - Солнечная	С-82	25.05.19.17:08	25.05.19.17:08	0:00	25.05.19.17:26	0:18	К.ФНБ. Солн.: ФНБ. 1ст ДЭ	нет	ИМВ 35,7 км. ф.А,В,С - 0. Разрыв траверсы. На ПС К.перекрестки подстанции в цепях питания соленоидов включены В-110. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+24, гроза	
РСК	Хаб.СЭС	110	К - Солнечная с.оп. Ручей	С-81	25.05.19.17:08	25.05.19.17:08	0:00	25.05.19.17:08	0:00	К.ФНБ. Солн.: ФНБ. 1ст ДЭ	нет	ИМВ 35,4 км. ф.А,В,С - 0. Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+24, гроза	
РСК	Ам.ЕАО	10	Энергия 220/35/10/6	9	25.05.19.17:49	25.05.19.17:55	0:06	25.05.19.17:55	0:06	МТО	нет	г.Зен. Обход 27.5.19	центр "Родник", ФЭС / 6чел	0	0.3	5	+14, облач	
РСК	ЭС ЕАО	6	ДСК 35/6	219	25.05.19.17:50	25.05.19.18:51	1:01	25.05.19.19:37	1:47	МТЗ	нет	с.Николаева. Вкл. без КТП-698, на прилегающей траверсе срыв 2-х левых фидеров. Устранено включено в 19:37.	д.сад / 1800 чел	1800	0.4	11	+30, ясно	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Анисовка-тга	3	25.05.19.18:15	26.05.19.3:57	9:42	26.05.19.10:56	16:41	МТО	нет	с.Анисовка. На оп.27 повреждение концевой муфты одного из двух КЛ-10. Поврежденная кабель выведен из схемы. В 10:56 устранено, выл. по нормам.	нет / 250 чел	250	0.01	8	+18, ясно	
РСК	Хаб.СЭС	6	Береговая 110/6	23	26.05.19.5:29	26.05.19.8:15	2:46	26.05.19.18:16	12:47	ав.откл	нет	п.Березовка. В 6:21 включено до ТП-1880, затопило 5 ТП. В 8:15 включено без 4-х ТП. Наклон ж/б оп. №24 (грунтоподступная выключная местность), касание деревьев. Устранено. При включении найдено второе повреждение, оп. №33 разрушен изолятор ф.В. Устранено в 18:16.	школа, д/с / 345чел	3450	0.62	21	+16, ветер	
РСК	ЭС Е																	

RCK	ЗС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	118	27.05.19.608	27.05.19.12.33	6:25	27.05.19.12.33	6:25	"Земля" от КУ				Op.118-00/272 обрыв вставки. Устранено.	школа, д/с / 500 чел	500	0,07	7	+15, дождь		
RCK	Прим.СЭС	10	Лесозаводское 220/35/10	7	27.05.19.645	27.05.19.645	0:00	27.05.19.645	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+17, ясно		
RCK	ЗС ЕАО	10	Благословенное 110/35/10	127	27.05.19.714	27.05.19.714	0:00	27.05.19.714	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+15, дождь		
RCK	Хаб ЦДС	10	Елабуга 110/35/10	7	27.05.19.806	27.05.19.11.10	3:04	27.05.19.14.57	6:51	МТЗ	выяв	ну			Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. В пр.оп.115-116 с края просека уложено дерево и за падение на него другого дерева, проведена цепляе. Деревя убрано, смета восстановлена	Ф.3 Анастасьева	нет / 850 чел	850	0,52		+13, ясно
RCK	Хаб ЦДС	10	Корфовская 110/35/10	22	27.05.19.851	27.05.19.9.32	0:41	27.05.19.9.32	0:41	МТЗ	выяв	не прои зв			Повреждение на введ.уч-ке	быта нет	0	0,54		+13, ясно	
RCK	ЗС ЕАО	6	Высокбидан 220/110/35/6	20	27.05.19.930	27.05.19.9.37	0:07	27.05.19.9.37	0:07	МТО	нет	у				быта нет	0	0,25		+13, пасмурно	
RCK	Прим.СЭС	10	Чугуева 220/110/35/10	1	27.05.19.12.34	27.05.19.16.06	3:32	27.05.19.16.06	3:32	МТО	ну	ну			Op.37 замена изолятор ф.В, устранен смест проводов	насосная / 1465 чел	1465	0,07	20	+31, ясно	
RCK	Хаб ЦДС	35	ХЭС - БИ с опт Интурист	№1	27.05.19.12.42	27.05.19.12.42	0:00	27.05.19.19.23	6:41	МТО, ДЗ 2 ст					Обесточены потреб-нет (на ПС Интурист работа АРВ-6 уст. ПС БИ летается по цепи №2). В пр.оп.5-6 (номерат от ПС БИ излом и падение дерева на провод, проведена цепляе. Деревя убрано, смета восстановлена	цель №2, ПС Интурист АРВ-6	нет	0	0	0	+20, пасмурно
RCK	Прим.СЭС	10	Милотарово 35/10	7	27.05.19.13.23	27.05.19.15.11	1:48	27.05.19.17.35	4:12	"Земля" от КУ					Выключен без ШТН (пункт ЕЭС запитан). В 17:35 полностью. По БП 10 Ф.3 от ШТН-2113 в пр.оп.9-10 провод Ф.С зацепился за край на ВЛ 0.4 Ф-оп. 4/9 от ШТН 2113. Снят оперативной бригадой.	школа / 1000 чел / пункт ЕЭЗ	1000	0,5	15	+20, ясно	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	1	27.05.19.14.42	27.05.19.14.42	0:00	27.05.19.16.58	2:16	Авт.откл.	у				И.ж. Повреждение на введ.уч-ке	нет	0	0	0	+20, ветер	
RCK	Прим.ЦДС	6	Кролевец 110/35/6	21	27.05.19.15.24	27.05.19.17.45	2:21	27.05.19.17.45	2:21	"Земля" от КУ						нет / 800 чел	800	0,5	38	+20, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Штукоево 110/6	2	27.05.19.15.47	27.05.19.15.56	0:09	27.05.19.15.56	0:09	МТЗ	у				Наклон на 85, зарытые ветки деревьев. Устранено.	нет / 20 чел	20	0,1	1	+18, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Птицефабрика 35/6	2	27.05.19.16.00	27.05.19.18.26	2:26	27.05.19.18.26	2:26	"Земля" от КУ					Op.35 повреждение изолятора ф.С. Устранено.	быта нет	0	0,1	2	+18, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	10	Раздольное-2 110/35/10	7	27.05.19.16.08	27.05.19.16.08	0:00	27.05.19.16.08	0:00	Авт.откл.	у				РПВ по ТУ	нет / 783 чел	783	0,5	29	+18, ветер	
RCK	Прим.СЭС	10	Чугуева 220/110/35/10	10	27.05.19.16.18	27.05.19.16.22	0:04	27.05.19.16.22	0:04	МТЗ	ну	у				насосная, школа / 2748 чел	2748	0,8	42	+27, ветер	
RCK	Прим.СЭС	10	Чугуева 220/110/35/10	10	27.05.19.16.42	27.05.19.17.10	0:28	27.05.19.19.37	2:55	МТЗ	ну	не прои зв			Выключен без ТП-3046. В 19:37 полностью. В ТП-346 заменили продольные изоляторы.	насосная / 2268 чел	2268	1,4	35	+18, ветер	
RCK	Прим.ЦДС	6	Ремча 35/6	5	27.05.19.16.45	27.05.19.17.24	0:39	27.05.19.17.24	0:39	Авт.откл.					Осмотр без замечаний.	нет / 1019 чел	1019	0,3	10	+18, ветер	
RCK	Прим.СЭС	10	Чугуева 220/110/35/6	16	27.05.19.16.50	27.05.19.16.55	0:05	27.05.19.16.55	0:05	МТЗ	ну	у				насосная, школа / 1511 чел	1511	1,3	20	+18, ветер	
RCK	Прим.СЭС	10	Чернышевская 35/10	4	27.05.19.16.53	27.05.19.16.56	0:03	27.05.19.16.56	0:03	МТЗ	ну	у				нет / 178 чел	178	0,1	9	+18, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Авардара 35/6	7	27.05.19.16.53	27.05.19.17.55	1:02	30.05.19.17.14	72:21	Авт.откл.	у				Выделен уч-к без нагрузки, все запитано. В пр.оп.7-8 обрыв провода фазы "Т", оп.3 срыв изолятора ф.А. Устранено.	Ф.18 Авардара	нет / 610 чел	610	0,1	3	+18, дождь, ветер
RCK	Прим.ЮЭС	6	Штукоево 110/6	2	27.05.19.16.59	27.05.19.16.59	0:00	27.05.19.16.59	0:00	МТЗ	у				РПВ по ТУ	нет / 20 чел	20	0,1	16	+18, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	35	Авардара 35/6	В-35-72	27.05.19.17.00	27.05.19.17.16	0:16	31.05.19.61-7	85:17	ДЗТ, ГЗ					Обесточены 1.2 см-в-б, обесточены развет от ТП. По Т.2 дефект лайки отвода ПСВ. Смодрирован шунт из 2 головок; инстант, 29-30.5.19 сущна м.к.с. 31.5.19 введены в работу	Т1	4 нас.пункта / 1238 чел	1238	0,9		+18, дождь, ветер
RCK	Прим.ЮЭС	6	РП Западная	12	27.05.19.17.23	27.05.19.17.23	0:00	27.05.19.17.23	0:00	МТЗ	у				РПВ по ТУ	нет	0	0	0	+18, ветер	
RCK	Прим.СЭС	10	Чернышевская 35/10	14	27.05.19.17.35	27.05.19.17.35	0:00	27.05.19.17.35	0:00	МТЗ	у				Пр.оп.210-266 без замеч.	нет	0	0	0	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.СЭС	10	Яковлевская 35/10	1	27.05.19.17.36	27.05.19.18.21	1:45	27.05.19.19.21	1:45	МТЗ	ну	ну			Пр.оп.37-38 снято дерево с проводов.	дс, школа / 480 чел	480	0,5	8	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Волчанец 110/35/6	16	27.05.19.17.37	27.05.19.18.19	0:42	27.05.19.18.19	0:42	"Земля" от КУ					на оп.168 разрушен изолятор ф."С", провод лежит на траверсе. Установлен.	нет / 300 чел	300	0,4	8	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Кролевец 110/35/6	21	27.05.19.17.45	28.05.19.7.00	13:15	28.05.19.7.00	13:15	Дуговая защита						нет / 480 чел	480	0,3	38	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Кролевец 110/35/6	В-6-172	27.05.19.17.45	28.05.19.1.58	8:13	28.05.19.1.58	8:13	МТЗ					Повреждение вертикаль-контактов в ячейке Ф-21 в створ 2ш-6-вб. Устранено [факты изоляции, замена контактов] в 1-58. включена в работу 2ш-6-вб, все запитано	3 нас.пункта / 940 чел	940	2		+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.СЭС	10	Чернышевская 110/6	14	27.05.19.17.53	27.05.19.18.00	0:07	27.05.19.18.00	0:07	МТЗ	ну	у				нет / 446 чел	446	0,2	9	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.СЭС	10	Береговая-1 110/6	16	27.05.19.17.55	28.05.19.13.25	19:30	28.05.19.15.35	21:40	Авт.откл.					Пр.оп.12-13 дерево на проводах, обрыв провода пр.оп.11-14. Выключен без ШТН. Устранено, все включено	насосная, школа / 1500 чел	1500	0,7	15	+18, дождь, ветер	
RCK	Ам ЦЭС	10	Маровое 35/10	4	27.05.19.17.55	27.05.19.19.09	1:14	27.05.19.19.09	1:14	МТЗ	ну	у			Обход без замечаний.	нет / 50 чел	50	0,1	7	+18, ветер	
RCK	ЗС ЕАО	6	Кульдар 220/35/6	239	27.05.19.18.00	27.05.19.23.41	5:41	27.05.19.23.41	5:41	МТО	ну	ну			Op.239-00/23 срыв изолятора ф.-С, смест проводов. Устранено.	нет / 1300 чел	1300	0,3		+18, дождь	
RCK	Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПРЭС	Ф. 4-8 уч-к	27.05.19.18.07	27.05.19.22.17	1:21	27.05.19.22.17	1:21	МТЗ	ну	ну			Выключен без ШТН. В 22:17 включен полностью, в пр.оп.36-37 под проводами обгоревшая ветка поврежденный нит.	нет / 541 чел	541	0,4	8	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	10	Баранка 110/35/10	5	27.05.19.18.20	27.05.19.19.30	1:10	28.05.19.14.35	20:15	МТЗ					Выключен без ШТН в Овчинников. Земля введена от ДЗТ. В 14:35 полностью, пр.оп.265-266 смест с проводов	п/з / 370 чел	370	0,1	7	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Штукоево 110/6	2	27.05.19.18.35	27.05.19.21.15	2:40	27.05.19.21.15	2:40	Авт.откл.					Выравнили оп. 85.	нет / 20 чел	20	0,1	16	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЗЭС	10	Видневская 35/10	4	27.05.19.18.40	27.05.19.20.46	2:06	27.05.19.20.46	2:06	МТЗ					в пролете от оп. 26/1 до КТП 1279 ветка дерева касается проводов. Устранено.	водозабор / 256 чел	256	0,1	6	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	10	Промышленная 110/35/10	17	27.05.19.18.51	27.05.19.20.56	1:05	28.05.19.13.00	18:09	МТЗ					Выключен без ТП. В 8:20:11 без 3-х ТП. В 13:00 полностью, пр.оп.112-113 убраны ветки с проводов.	нет / 400 чел	400	0,4	15	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	27.05.19.18.56	27.05.19.18.56	0:00	27.05.19.18.56	0:00	Авт.откл.	нет	у				нет / 1181 чел	1181	0,9	34	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЦДС	10	РП Кондратьевская	1	27.05.19.19.09	27.05.19.20.40	1:31	27.05.19.20.40	1:31	Авт.откл.	у					нет / 250 чел	250	0,15	8	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	РП Западная	12	27.05.19.19.16	27.05.19.19.18	0:02	27.05.19.19.18	0:02	МТЗ					РПВ по ТУ	300 чел	300	2		+18, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Береговая-2 220/110/6	3	27.05.19.19.18	27.05.19.21.31	2:13	28.05.19.19.06	23:48	"Земля" от КУ					Большой камень. Запитано 19 ТП. Повторно откл. 28.05.19 в 19:06.	нет / 860 чел	860	0,9	30	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	20	27.05.19.19.21	27.05.19.19.23	0:02	27.05.19.19.23	0:02	Авт.откл.	у					школа / 370 чел	370	0,6	14	+18, дождь, ветер	
RCK	ЗС ЕАО	6	Кульдар 220/35/6	257	27.05.19.19.32	27.05.19.23.44	4:12	28.05.19.03.4	5:02	"Земля" от КУ					Запитан от резерва. "Земля" самоустранилась, выкл. по норм. сл.	Ф-244	нет / 200 чел	200	0,1	4	+18, дождь, ветер
RCK	Прим.СЭС	10	Чернышевская 35/10	14	27.05.19.19.32	27.05.19.20.00	0:28	27.05.19.20.00	0:28	МТЗ	ну	у				нет / 446 чел	446	0,2	9	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Западная 110/35/6	13	27.05.19.19.45	28.05.19.11.15	15:30	28.05.19.11.15	15:30	МТО	ну	ну			п.Трудовое. Поврежд. на вед. ТП.	нет / 680 чел	680	0,7	34	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	27.05.19.19.56	27.05.19.22.30	2:34	28.05.19.15.4	9:58	Авт.откл.	выяв				Выключено без ШТН. В 1:32 на оп.№51/121 разорваны шлейфа - выведены участки ВЛ, все запитано. Оп.№51/13 сдвинута траверса - пролеты оп.№51/13-51/14 оборван провод, в 8:54 отключено.	Ф-7	насосная, дс / 1990 чел	1990	1,2	20	+18, дождь, ветер
RCK	Прим.ЦДС	10	Баневур 35/10	4	27.05.19.20.07	27.05.19.22.05	1:58	27.05.19.22.05	1:58	Авт.откл.	у					нет / 250 чел	250	0,01	9	+18, дождь, ветер	
RCK	Ам.ВЭС	10	Покровка 110/35/10	18	27.05.19.20.07	27.05.19.21.38	1:31	28.05.19.00:1	3:54	МТЗ-2	ну	ну			с.Привольное, Красная Орловка. Выкл. без 1 ТП. Выкл. после осмотра.	нет / 211 чел	211	0,1	8	+16, пасм	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	7	27.05.19.20.11	27.05.19.22:13	2:02	27.05.19.22:52	2:41	Авт.откл.	у				Выключен без одного ТП. В 22:52 полностью. Повреждение на вед. отводе.	нет / 1181 чел	1181	0,9	34	+18, дождь, ветер	
RCK	Прим.ЦДС	10	Баневур 35/10	по Ф-6 в РП кондратьевская Ф-3	27.05.19.20.18	27.05.19.23:23	3:05														

РСК	Прим.ЮЭС	6	ХФ3 110/6	20	28.05.19.1:43	28.05.19.2:35	0:52	28.05.19.2:35	0:52	Авт.откл	у		г.Партизанск.		д/сад,водоканал, 2 насосных, школа / 2674 чел	2674	0,8	13	+12, дождь, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Кролевец 110/35/6	25	28.05.19.1:47	28.05.19.5:45	3:58	28.05.19.6:55	5:08	Ку "земля"	у		с.Сурамева. Выл. без ТП 5250, в пр.п. 66а/15-66а/16 дерево на проводах, порезана цепель. Устранено у.в.ч. в 6:55.		нет / 70 чел	70	0,2	9	+12, дождь, ветер
РСК	Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	28.05.19.1:50	28.05.19.2:08	0:18	28.05.19.2:08	0:18	Авт.откл	у		часть с.Каленовка.		школа / 909 чел	909	0,3	11	+12, дождь, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	110	Находка - Учебная №2		28.05.19.1:53	28.05.19.1:53	0:00	28.05.19.22:48	20:55	ЭНЭ-1ст, ускорение	не прозв	у	Под напряжением, без нагрузки. Осмотр ПС Учебная: поврежден ТН 2СШ ф.В в разрыве изоляции, отгорел шлейф. В 7:22 вЛ-110 выд. на хх при аварии 2СШ-110 на ПС Учебная. Устранено, в 22:48 ТН-110 2СШ и 2СШ-110 введены в работу.		нет	0	0	0	+12, дождь
РСК	Прим.ЮЭС	6	Горная 35/6	16	28.05.19.2:03	28.05.19.5:09	3:06	28.05.19.5:09	3:06	Ку "земля"	у		часть г.Партизанск. Повреждение: изолятор ф.В оп. 10.		нет / 1156 чел	1156	0,3	13	+12, дождь, ветер
РСК	Прим.СЭС	10	Андреева 35/10	4	28.05.19.2:18	28.05.19.6:04	3:46	28.05.19.6:04	3:46	МТЗ	у		часть с.Андреева. Выключен после обхода, замечаний нет.		нет / 188 чел	188	0,01	1	+12, дождь
РСК	Прим.ЦЭС	10	Алексее-Николаев 35/10	1	28.05.19.2:28	28.05.19.2:36	0:08	28.05.19.2:36	0:08	МТЗ	у		Табельная чистка проски и детали пролета		школа / 1500 чел	1500	0,4	19	+12, дождь
РСК	Прим.ЦЭС	10	Алексее-Николаев 35/10	2	28.05.19.2:28	28.05.19.2:33	0:05	28.05.19.2:33	0:05	МТЗ	у		часть с.Каленовка. Немолодильская. Запитан от резерва. Запитан воды в.ч. ф.-3, черное масло ф.-А-В-10. Повторно откл. в 13:23	Ф-2	школа / 400 чел	400	0,2	8	+12, дождь
РСК	Прим.ЮЭС	6	ХФ3 110/6	20	28.05.19.2:45	28.05.19.3:48	1:03	28.05.19.3:48	1:03	МТО	не прозв	у	г.Партизанск. В 3:48 2ТП запитано с головы, остальная нагрузка запитана от резерва. Выделенного участка нет.	Ф-5 Партизан	д/сад,водоканал, 2 насосных, школа / 2674 чел	2674	0,8	13	+12, дождь
РСК	Прим.ЦЭС	110	Манюва - Ретиковка		28.05.19.2:52	28.05.19.2:52	0:00	28.05.19.19:44	16:52	М. №33 3ст., №33 3 ст. Ретик. №33 3ст.	ну	ну	ИМФ ф."А" 26,7 км (вска длина вЛ 110 33,78 км). Разрыв трансита. В пр.оп.58-59 обнаружена осина на проводах (провода целые), подмита руками. Устранено.		нет	0	0	0	+12, дождь
РСК	ЭС ЕАО	35	Самара - Столбовое	№1	28.05.19.3:18	28.05.19.5:39	2:21	28.05.19.15:47	12:29	МТЗ 3ст	ну	ну	Обесточена 2СШ-35/6В ПС Столбовое. Запитана от резерва. ОП.27 ф.В, оп.76 ф.А вети из гнезд на траверсе и проводах. Устранено, схема восстановлен	ВЛ-35 Самара-Столбовое №2	с.Екатерининское, с. Столбовое: 1350 чел	1350	0,2	14	+13, дождь
РСК	Прим.ЦЭС	10	Алексее-Николаев 35/10		по Ф-1 в РП Луцкая Ф-4	28.05.19.3:40	28.05.19.4:03	0:23	28.05.19.4:03	0:23	Авт.откл	у	с.Луцкая.		нет / 200 чел	200	0,1	3	+13, дождь, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Рощина 35/10	6	28.05.19.3:43	28.05.19.10:31	6:48	28.05.19.13:28	9:45	МТЗ	ну	у	Выключен без 2ТП. В 13:28 полностью. На КТП-4004 поврежден прокладкой изолятор ф.В, РТП-4004 оп.№25/31/1 снейтевый изолятор (СШ-10) ф.А в створку КТП. КТП-4001 следы сгни и перекосы изоляции прокладок изоляторов ф.А,В,С. РТП-4036 оторвана шейфа ф.В с замыканием на металлоконструкцию разрядников.		школа, д.сад / 1227 чел	1227	0,6	13	+13, дождь, ветер
РСК	Прим.СЭС	10	Олга 110/10	15	28.05.19.3:44	28.05.19.3:54	0:10	28.05.19.3:54	0:10	МТЗ	ну	у	с.Михайлова, Молдовановка,Фурманово.		Шн интернат / 122 чел	122	0,2	7	+9, дождь
РСК	Прим.ЦЭС	10	Новоселице 35/10	1	28.05.19.3:55	28.05.19.4:40	0:45	28.05.19.4:40	0:45	МТЗ	у	у	с.Новоселице.		нет / 100 чел	100	0,02	2	+13, дождь, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	3	28.05.19.4:01	28.05.19.4:02	0:01	28.05.19.4:02	0:01	МТЗ	ну	у	с.Новосельское.		нет / 703 чел	703	0,1	5	+13, дождь, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Промышленная 35/10		по Ф-10 в ТП-84 откл. в-10	28.05.19.4:09	28.05.19.4:37	0:28	28.05.19.5:22	1:13	МТЗ	выс	г.Белогорск. Выл. без 5-ти ТП. В 5:22 снята ветка пр.оп. 130/4-130/5.		Д/дом №7 В, интернат, ст. МТС / 1260 чел	1240	0,3	11	+10, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Новосельская 35/10/6	3	28.05.19.4:11	28.05.19.4:12	0:01	28.05.19.4:12	0:01	МТЗ	ну	у	с.Новосельское. Обход без замечаний.		нет / 703 чел	703	0,1	5	+13, дождь, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Чадовка 35/10	В-10 Т2	28.05.19.4:49	28.05.19.5:04	0:15	28.05.19.5:04	0:15	МТЗ	у	у	При осмотре по Ф-6 билнер МТЗ, АПВ ст. По Ф-9 билнер МТЗ, В-10 не отключен. Обесточена 1,2 СШ-10В. Выключено без ф.-Ф по ф.9 произведена ревизия привода		6131 чел	6131	1,33	64	+13, дождь, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Чадовка 35/10	9	28.05.19.4:49	28.05.19.7:06	2:17	29.05.19.1:51	21:02	МТЗ	у	у	г.Дудовское. Запитан от резерва. После осмотра на норм. Сх.	Ф-6 Новорусована	насос, д.сад, школа / 849 чел	849	0,2	10	+13, дождь, ветер
РСК	Прим.ЦЭС	10	Вл.Петровка 35/10	4	28.05.19.5:00	28.05.19.5:20	0:20	28.05.19.5:20	0:20	Авт.откл	у	у	Вл.Петровка.		нет / 325 чел	325	0,1	2	+6, дождь
РСК	Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	6	28.05.19.5:15	28.05.19.6:30	0:18	28.05.19.6:30	0:18	Авт.откл	у	у	часть с.Каленовка.		школа / 909 чел	909	0,3	11	+6, дождь, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	28.05.19.5:52	28.05.19.6:53	1:01	28.05.19.6:53	1:01	МТЗ	ну	у	В 6:53 отключен по "землю".		школа, д. сад / 1460 чел	1460	0,8	15	+11, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	11	28.05.19.5:54	28.05.19.6:34	0:40	29.05.19.19:07	37:13	Ку "земля"	у	у	г.Партизанск. В 06:54 выключено без 12-ти ТП. В 6:57 выл. без 2ТП(7462,7574 - быт), выл в 19:07 Оп.182 срыв изолятора ф.С, пр.оп.185-186 падение дерева, обрыв проводов ф.А, В. Устранено.		насосная,д/сад / 1990 чел	1990	1,2	25	+11, ветер
РСК	Прим.ЦЭС	10	Осиновка 35/10	1	28.05.19.6:20	28.05.19.6:24	0:04	28.05.19.6:24	0:04	Авт.откл	у	у	часть с.Каленовка.		нет / 620 чел	620	0,1	4	+13, дождь
РСК	Прим.ЮЭС	10	Тайфун 110/35/10	12	28.05.19.6:23	28.05.19.6:25	0:02	28.05.19.6:25	0:02	МТЗ	у	у	часть с.Каленовка.		теплицы / быта чел	0	0,01	1	+10, ветер
РСК	Прим.ЦЭС	6	Новосельская 35/10/6	4	28.05.19.6:23	28.05.19.6:23	0:00	28.05.19.6:23	0:00	МТЗ	у	у	нет		нет	0	0	0	+11, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/6	3	28.05.19.6:44	28.05.19.6:44	0:00	28.05.19.6:44	0:00	МТЗ	у	у	нет		нет	0	0	0	+13, дождь, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	7	28.05.19.6:53	28.05.19.7:50	0:57	28.05.19.18:00	11:07	Ку "земля"	у	у	г.Партизанск. В 07:43 выл. без 11-ти ТП. В 7:50 выл. без 4-х ТП, в пр.оп. 5/44-5/45 обрыв проводов, 5/44-5/45 дерева на проводах, оп.5/45 полугла траверса. Устранено.		школа, д. сад / 1460 чел	1460	0,8	17	+14, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Сергеева 35/6	16	28.05.19.6:53	28.05.19.9:24	2:31	28.05.19.16:28	9:35	Авт.откл	ну	у	Выключен без 2ТП. Оп.9/10 в/ч на боковой местности, замкнутые на деревья, при оп.9/10 в/ч снесет провод ф.А,В,С. Устранено.		нет / 281 чел	281	0,2	16	+14, ветер
РСК	Прим.ЦЭС	6	Иванова 35/6	2	28.05.19.7:25	28.05.19.14:25	7:00	28.05.19.14:25	7:00	Ку "земля"	у	у	с.Майское Октябрьское. Оп. 44 срыв изоля. ф.-А.		д.сад / 1135 чел	1135	0,3	9	+10, дождь, ветер
РСК	Прим.ЦЭС	10	Ново-Качаловка 35/10	3	28.05.19.7:28	28.05.19.8:05	0:37	28.05.19.8:05	0:37	Авт.откл	у	у	нет / 5 чел	5	0,001	1	+10, дождь, ветер		
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Пензенский район 10/35/10	22	28.05.19.7:29	28.05.19.11:42	4:13	28.05.19.18:57	11:28	Авт.откл	ну	у	Выключен без 2ТП. В 18:57 полностью. Причина не установлена		быта нет	0	0,02	5	+15, дождь, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	10	Бенюковское 35/10	13	28.05.19.7:32	28.05.19.12:44	5:12	28.05.19.13:38	6:06	Авт.откл	ну	у	Выключен без одного ТП. Оп. 75-76 снята ветка с пров.		нет / быта нет	0	0,02	3	+11, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	28.05.19.7:49	28.05.19.9:59	2:10	30.05.19.16:28	56:39	МТО	не прозв	у	Выключен без 6ТП. В 16:50 выл с выделенным уч.(без нагрузки), ТП-7344 вч-ка вывод ТП-7390 отгорание шины ф.Сна ВМ-16. ВЛ-без оп.15 отгорел шлейф ф.А,С". Устранено.		школа, балны / 1916 чел	1916	1,6	13	+12, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровка 35/10	7	28.05.19.8:02	28.05.19.8:14	0:12	28.05.19.10:32	2:30	"земля" от КУ	у	у	Выключен без трех ТП. Оп.9 разрушение изолятора Ф-С. Устранено, все включено		школа, дс, насосная / 1242 чел	1242	0,2	17	+11, дождь
РСК	Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	26	28.05.19.8:04	28.05.19.8:04	0:00	28.05.19.8:04	0:00	МТЗ	у	у	школа / 250 чел	250	0,3	15	+13, пасмурно		
РСК	Прим.ЮЭС	6	Силикатная 35/6	28	28.05.19.8:04	28.05.19.8:16	1:12	28.05.19.8:16	1:12	МТО	у	у	нет / 80 чел	80	0,1	8	+13, дождь, ветер		
РСК	Ам.ЗЭС	10	Сергиево-35	7	28.05.19.8:27	28.05.19.9:17	0:50	28.05.19.9:17	0:50	МТЗ	ну	у	оп.22/1-2/2 убрали ветку		школа (ЕГЗ нет), дс / 3650 чел	3650	0,7	14	+13, дождь, ветер
РСК	ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	221	28.05.19.8:28	28.05.19.8:29	0:01	28.05.19.8:29	0:01	МТЗ	не раз	у	школа, дс / 1800 чел	1800	0,06	15	+13, дождь, ветер		
РСК	ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	222	28.05.19.8:28	28.05.19.13:08	4:40	28.05.19.19:24	10:56	МТЗ	не раз	у	Выключен без одного ТП. На ТП-253 сорвали ПК-10, поврежд проклад. изолят. Устранено, все включено.		школа, насосная / 600 чел	600	0,08	9	+13, дождь, ветер
РСК	ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	224	28.05.19.8:28	28.05.19.11:08	2:40	28.05.19.20:23	11:55	"земля" от КУ	у	у	Выключен без 3 ТП (запитано более 60%). Поврежден РП-224/04/1. Устранено, все включено.		дс, школа / 598 чел	598	0,04	5	+13, дождь, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	4	28.05.19.8:31	28.05.19.8:33	0:02	28.05.19.8:33	0:02	МТЗ	ну	у	Обход без замечаний.		нет / 297 чел	297	0,5	12	+13, дождь, ветер
РСК	Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПыРЭС Невская		28.05.19.9:00	28.05.19.10:44	1:44	29.05.19.0:21	15:21	МТЗ	ну	у	Выключен без 4ТП. В 12:27 выключен без 2ТП. Выключен в 13:20 без одного ТП-7310. В 0:21 29.05.19 уч. полностью. Убрана ветка оп. 109/29-109/30.		школа, балны / 644 чел	644	0,5	12	+13, дождь, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Нагорная 35/10	13	28.05.19.9:15	28.05.19.9:57	0:42	28.05.19.9:57	0:42	МТО	ну	у	Повреждение на вед.уч-не		школа, дс / 800 чел	800	0,8	8	+13, дождь, ветер
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Дружба 35/10	6	28.05.19.9:20	28.05.19.11:26	2:06	28.05.19.11:26	2:06	"земля" от КУ	у	у	В пр.оп.1-2, 5-6 наклон дерева с касанием проводов. Устранено, деревья спилены		нет / 216 чел	216	0,1	3	+13, дождь, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	28.05.19.9:28	28.05.19.9:28	0:00	28.05.19.9:28	0:00	МТЗ	у	у	нет		нет	0	0	0	+13, дождь, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	7	28.05.19.9:28	28.05.19.9:28	0:00	28.05.19.9:28	0:00	МТЗ	у	у	нет		нет	0	0	0	+13, дождь, ветер
РСК	Прим.ЗЭС	10	Иман 220/110/35/10	3	28.05.19.9:33	28.05.19.9:43	0:10	28.05.19.9:43	0:10	МТЗ									

РСК	Прим.ЮЭС	10	Кепарисово 110/10	6	28.05.19 13:00	28.05.19 19:02	6:02	28.05.19 21:45	8:45	Авт.отк.	нет	проект	Включен без 9ТП. Повреждение на вед.уч.не. Повторно откл. в 21:45.	нет / 30 чел	30	22	+13, сильный ветер		
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Анастасьевна 35/10	3	28.05.19 13:06	28.05.19 17:05	3:59	28.05.19 21:33	8:27	Авт.отк.	нет	проект	Выведен участок от Р-15 до Р-85, включен без 3ТП. Убрано дерево проп.оп. 228-229.	нет / 1644 чел	1644	0,6	13	+13, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Лазо 35/10	16	28.05.19 13:18	28.05.19 13:20	0:02	28.05.19 13:20	0:02	Авт.отк.	нет	проект		нет / 71 чел	71	0,01	5	+13, сильный ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ловчиха 35/10	5	28.05.19 13:20	28.05.19 16:02	2:42	28.05.19 16:02	2:42	МТЗ	нет	проект	убрали ветку оп.4/4.	школа / 740 чел	740	0,1	7	+13, дождь, ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Корейский поселок 35/6	2	28.05.19 13:20	28.05.19 13:44	0:24	28.05.19 13:44	0:24	МТЗ	нет	проект		школы / 920 чел	920	0,8	23	+13, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Алексее-Никольск 35/10	3	28.05.19 13:23	28.05.19 13:38	0:15	28.05.19 13:38	0:15	МТЗ	нет	проект	часть с Корфовка, Никольцовск.	школы / 400 чел	400	0,2	8	+13, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	28.05.19 13:26	28.05.19 14:55	1:29	28.05.19 14:55	1:29	Авт.отк.	нет	проект		нет / 290 чел	290	0,1	6	+13, сильный ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Лазо 35/10	16	28.05.19 13:38	28.05.19 14:46	1:08	28.05.19 14:46	1:08	Авт.отк.	нет	проект	Пр.оп.301-21 под линией упало дерево со следами подгара	нет / 71 чел	71	0,01	5	+13, сильный ветер	
РСК	ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	28.05.19 13:41	28.05.19 14:20	0:39	28.05.19 14:20	0:39	МТЗ	нет	проект	Повреждение на вед.уч.не	нет / 1000 чел	1000	0,1	13	+13, сильный ветер	
РСК	Ам.ЗЭС	35	Шимановск - Мурино		28.05.19 13:54	28.05.19 13:54	0:00	28.05.19 13:54	0:00	МТЗ	нет	проект	Осмотр, оп. 181-182 убрана ветка (без повреждения пров.)	нет	0	0	0	+13, дождь, ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	23	28.05.19 14:03	28.05.19 16:25	2:22	28.05.19 16:25	2:22	МТЗ	нет	проект	С ПС Березовка Ф-23(РЧ) 10-25 После осмотра ВЛ включено полностью	школа / 3450 чел	3450	0,6	9	+13, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	35	Конзавод 110/35/6	B-35-T2	28.05.19 14:10	28.05.19 15:02	0:52	28.05.19 15:24	1:14	МТЗ	нет	проект	Обесточены 1,2чл-35 Комзавод, ПС 35 Бамевур, ПС Водозабор, ПС Сахарбинат, 1С 35 Раковна. В 14-48 отключили В-35 Известковая (линия на Х.Х), включили В-35 Т-2, все запитано. По В-35 Известковая неисправность прибора. В 15:24 отключили М.А, включили ветку в работу. 29.05.2019 в 12-22 Т-2 выведен в резерв для проверки РЗА до 3.06.19 17:00	часть Усгур.опк / 3250 чел	3250	2		+13, сильный ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Томь 35/10	по ф.11 ПП-5 В-6 в ст.ПТ-40	28.05.19 14:10	28.05.19 15:42	1:32	28.05.19 15:42	1:32	Авт.отк.	нет	проект	Убрали ветки тополя	нет	605	6		+13, дождь, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Дмитриева 35/10	13	28.05.19 14:11	28.05.19 15:54	1:43	28.05.19 15:54	1:43	МТЗ	нет	проект	Под линейной обгоревшие ветки	школа / 2'500 чел	500	0,3	6	+13, дождь, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Среднебелая 110/35/10	27	28.05.19 14:12	28.05.19 14:50	0:38	28.05.19 14:50	0:38	МТЗ	нет	проект	РПТ 14-8 убрана наброс (панель)	быта нет	0	0,3	8	+13, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	110	Западная - Казадык с отп.Дер-Фрыз	№2	28.05.19 14:14	28.05.19 14:14	0:00	28.05.19 14:14	0:00	ТЭНП 1 ст	нет	проект	Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+13, сильный ветер	
РСК	Прим.СЭС	10	Чугунка 220/110/35/10	10	28.05.19 14:16	28.05.19 14:18	0:02	28.05.19 14:18	0:02	МТЗ	нет	проект		насосная / 2268 чел	2268	1,4	35	+13, сильный ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Петровка 35/10	8	28.05.19 14:20	28.05.19 14:57	0:37	28.05.19 14:57	0:37	МТЗ	нет	проект	Убрали ветку оп.16	нет / 200 чел	200	0,4	6	+13, дождь, ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	22	28.05.19 14:23	28.05.19 20:45	6:22	28.05.19 20:45	6:22	Авт.отк.	нет	проект	в прокате опор 173-174 упало дерево с края просеки, обрыв провода Ф-С, в прокате опор 170-177 обрыв провод, с изоляцией лежит на земле Ф-В (обрыв веток). Устранено, все включено	дми	0	0,5		+13, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	B-6-T1	28.05.19 14:26	28.05.19 15:39	1:13	28.05.19 15:39	1:13	Авт.отк.	нет	проект	Обесточена 1сч-6 вб. Проверка РЗА без замечаний	нет / 3954 чел	3954	3,25	31	+13, сильный ветер	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Новотроицкое 35/10	1	28.05.19 14:30	28.05.19 15:15	0:45	28.05.19 15:15	0:45	Авт.отк.	нет	проект	Осмотр без замечаний.	школа, насосная, дс / 452 чел	452	0,1	7	+13, сильный ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	4	28.05.19 14:30	28.05.19 14:50	0:20	28.05.19 14:50	0:20	МТЗ	нет	проект		нет / 500 чел	500	0,08	5	+13, сильный ветер	
РСК	Прим.СЭС	10	Россия 35/10	8	28.05.19 14:30	28.05.19 14:57	0:27	28.05.19 14:57	0:27	МТЗ	нет	проект		школа, дс / 2500 чел	250	0,15	5	+13, сильный ветер	
РСК	Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	1	28.05.19 14:38	28.05.19 23:12	8:34	28.05.19 23:12	8:34	Авт.отк.	нет	проект	В пр.оп.109-110 сняли мажущую сложенного дерева.	школа / 127 чел	127	0,1	3	+13, сильный ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	28.05.19 14:38	28.05.19 16:16	1:38	28.05.19 18:17	3:39	"земля" от КУ	нет	проект	Включен без 3ТП. Оп.10/17 заменен изолятор Ф-А, устранено, все включено	школа / 450 чел	450	0,1	7	+13, сильный ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	28.05.19 14:38	28.05.19 15:03	0:25	28.05.19 15:03	0:25	МТЗ	нет	проект	Требуется чистка просеки в четырех пролетах	школа / 900 чел	900	0,1	13	+13, сильный ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбовка 110/35/10	8	28.05.19 14:38	28.05.19 16:58	2:20	28.05.19 17:32	2:54	МТЗ	нет	проект	Оп.25-26 снят провод, оп.101-102 обгоран провод, упавшим толем. (следов сгоревшего вола,нет).Включен в 16:58 без 14 ТП, в 17-32 полностью. Устранено	школа, дс / 3500 чел	3500	1	27	+13, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЗЭС	6	Шильнов 110/6	2	28.05.19 14:45	28.05.19 14:45	0:00	28.05.19 14:45	0:00	МТЗ	нет	проект		нет	0	0	0	+13, ветер	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Руновка 35/10	8	28.05.19 14:52	28.05.19 14:58	0:06	28.05.19 14:58	0:06	МТЗ	нет	проект	Пр.оп.21/6-21/7 под проводами осина	нет / 130 чел	130	0,1	4	+13, сильный ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Ярoslava 110/35/6	25	28.05.19 14:53	28.05.19 14:55	0:02	28.05.19 14:55	0:02	МТО	нет	проект		нет / 878 чел	878	0,5	6	+13, сильный ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	16	28.05.19 14:53	28.05.19 15:46	0:53	28.05.19 15:46	0:53	МТО	нет	проект	Убрали ветку пр.оп.82-83	быта нет, болонья, задв-в	0	0,6	28	+13, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	по ф.14 РПл оп.99	28.05.19 14:58	28.05.19 15:45	0:47	28.05.19 15:45	0:47	Авт.отк.	нет	проект	Повреждение на вед.уч.не	нет / 1500 чел	1500	0,05	11	+13, дождь, ветер	
РСК	Прим.СЭС	10	Чугунка 220/110/35/10	16	28.05.19 15:03	28.05.19 15:05	0:02	28.05.19 15:05	0:02	МТЗ	нет	проект		школа, насосная / 1511 чел	1511	1,3	20	+13, сильный ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Черноев 35/10	1	28.05.19 15:09	28.05.19 15:47	0:38	28.05.19 15:47	0:38	Авт.отк.	нет	проект		дс.школа / 612 чел	612	0,2	10	+13, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	2	28.05.19 15:12	28.05.19 15:27	0:15	28.05.19 15:27	0:15	Авт.отк.	нет	проект		нет / 290 чел	290	0,1	6	+13, сильный ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	28.05.19 15:23	28.05.19 15:47	0:24	28.05.19 15:47	0:24	Авт.отк.	нет	проект		нет / 100 чел	100	0,1	9	+13, сильный ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Бинин 110/10	14	28.05.19 15:24	28.05.19 16:34	1:10	28.05.19 19:00	3:36	МТЗ	нет	проект	Включен без 2ТП. Проп. 175-176 убрана ветка.	п/с / 20 чел	20	0,1	3	+13, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЦЭС	6	Коммунар 35/6	1	28.05.19 15:32	28.05.19 19:08	3:36	28.05.19 19:08	3:36	Авт.отк.	нет	проект	оп.5 заменен разрушенный изолятор Ф-А.В.	быта нет	0	0,01	1	+13, дождь, ветер	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	28.05.19 15:41	28.05.19 15:53	0:12	28.05.19 15:53	0:12	МТО	нет	проект		очистные / 800 чел	800	0,5	18	+13, дождь, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	14	28.05.19 15:41	28.05.19 16:24	0:43	28.05.19 16:26	2:45	МТЗ	нет	проект	Обесточен резерв без трех ТП. ЛР-278 разрушен изолятор, снят. Устранено, все включено	ф.2 Волново	быта нет	0	0,05	3	+13, дождь, ветер
РСК	Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	28.05.19 15:45	28.05.19 16:59	1:14	28.05.19 17:08	1:23	МТЗ	нет	проект	Включен без 7ТП. В 17:08 полностью. Повреждение на вед.уч.не	школа / 880 чел	880	0,2	15	+13, сильный ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Западная 110/35/10	38	28.05.19 15:52	28.05.19 15:53	0:01	28.05.19 15:53	0:01	МТЗ	нет	проект		быта нет	0	0	26	+13, дождь, ветер	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Белогорская 220/110/35/10	6	28.05.19 16:18	28.05.19 16:18	0:00	28.05.19 16:18	0:00	нет	нет	проект		нет	0	0	0	+13, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	110	1Р 110/6	Т2	28.05.19 16:24	28.05.19 16:34	0:10	28.05.19 17:28	1:04	ДЭТ	нет	проект	Обесточены 2,4 сч-6 вб, запитаны от Т1. На ШМ-6в обнаружены обгоревшие ветки деревьев (40см). Устранено, включен по норм. схеме (АРБ есть, выведен по режиму)	СВ-6 №1 (Т1)	г.Владосток / 4420 чел	4420	7,5		+13, сильный ветер
РСК	Прим.ЦЭС	110	Мазовка 110/35/10	B-110 T-1-3	28.05.19 16:26	28.05.19 16:40	0:14	28.05.19 18:05	1:39	ДЭТ	нет	проект	В 11:00 Т-3 - обрыв выключателя на даче пр.оп.Т2 (работает на 1сч 35) и Т3 (работает на 1сч-10). Обесточены 1,2 сч 35/10 вб П. Мановка, ПС 35 Речка. Под ШМ 10 вб Т-3 обнаружена обгоревшая проволока (АРБ10, 35 выведены)	Т2	3 насос.пункт / 6340 чел	6340	3,8		+13, сильный ветер
РСК	Ам.ЗЭС	10	Новозитва 220/35/10	10	28.05.19 16:38	28.05.19 17:38	1:00	28.05.19 17:38	1:00	МТО	нет	проект	Оп.13 убрали ветку	нет / 2600 чел	2600	0,8	14	+13, дождь, ветер	
РСК	Хаб.СЭС	10	Литово 220/35/10	9	28.05.19 16:45	28.05.19 16:54	0:09	28.05.19 16:54	0:09	МТЗ	нет	проект		школа / 1720 чел	1720			+13, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	1	28.05.19 16:51	28.05.19 16:58	0:07	28.05.19 16:58	0:07	МТЗ	нет	проект	Пр.оп.146/5-6 упало дерево под линией	нет / 643 чел	643	0,2	11	+13, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Лесозавод / 220/35/10	13	28.05.19 16:55	28.05.19 16:55	0:00	28.05.19 16:55	0:00	МТЗ	нет	проект		нет	0	0	0	+13, дождь, ветер	
РСК	Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	28.05.19 16:58	28.05.19 18:15	1:17	28.05.19 18:15	1:17	Авт.отк.	нет	проект	Обнаружена обгоревшая ветка в пр.оп.300-309.	нет / 71 чел	71	0,01	5	+15, гроза	
РСК	Ам.ВЭС	6	Прогресс 35/6	6	28.05.19 17:05	28.05.19 19:11	2:06	28.05.19 19:11	2:06	МТО, МТЗ	нет	проект	оп.14-15 убрали ветки	дс-2, водозабор / 5500 чел	5500		13	+13, дождь, ветер	
РСК	Хаб.ЦЭС																		

RCK	Прим.ЮЭС	6	Новороссия 35/6	7	28.05.19.20.53	29.05.19.0.30	3.37	29.05.19.16.38	19.45	Ю "земля"		Выведен участок без нагрузки, наклонена оп. 140, провод касается трансформатора.	ф-7	нет / 100 чел	100	0.1	8	+15, облачно
RCK	Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	28.05.19.21.45	28.05.19.22.55	1.10	28.05.19.22.55	1.10	Ав. Откл.	у	часть кипарисово-2		нет / 30 чел	30	0.13	22	+14, пасм
RCK	Ам.ЦЭС	10	Ивановка 110/35/10	26	29.05.19.0.05	29.05.19.0.05	0.00	29.05.19.0.05	0.00	МТО	у			нет / 0 чел	0	0	0	+5, ветер, дождь
RCK	Прим.ЮЭС	110	НСФЗ 110/6	Т1	29.05.19.0.50	29.05.19.0.55	0.05	29.05.19.0.58	19.08	ГЗ		Работа ОД №3-110-Т1 одновременно отключалась ВЛ-110 Находясь на ВЛ №3, МТО, АПВ вкл. РПВ уст.ч/з 5 мин), после включения ВЛ-110 перебрели запитан. Обсуживались 15ч-6к ПС НСФЗ. По Т1 - в газ, реле газа нет; пробой изоляции на клемме газового реле, (устранено); ВВ испытание без замечаний; отбор проб масла на хром.анализ - отрицательный; в 19.58 Т1 вкл в работу.	СВ-6 (Т2)	г.Находка / 1600 чел	1600	1.5		+15, облачно
RCK	Прим.ЦЭС	110	Липовцы 110/35/6	Т1	29.05.19.4.40	29.05.19.4.44	0.04	08.06.19.17.30	252.50	ГЗ		Обесточены 1СШ-35/6в ПС Липовцы, ПС-35 Дружба, Барано-Оренбургская, Поргачанка, вкл. Восток. Вся нагрузка переведена на Т2 ПС Липовцы. По Т1 (25 МВА) превышение омического сопротивления обмотки 110 в фазе "С" (на 100% при норме 2%), в работу включать нельзя. 30.5.19 - прогресс трансформатора и масла; сито масло, демонтирован ввод ф.С 31.05 - масло залито, поставлен ввод; разобраны шайбы со всех стоек. 1-4.6.19 работы не проводились. 5.6.19 - сито масло, снято насос обмотки, залито масло, прогресс обмоток. 6.6.19 произведено вскрытие трансформатора с подъемом активной части. По результатам осмотра выявлено межвитковое замыкание обмотки ВВ ф.С. 8.6.19 в 17.30 введен в работу Т3 из резерва.	Т2	Октябрьский р-н: 27582 чел	27582	9.2		+10, дождь
RCK	ЗС ЕАО	10	БВС 110/35/10	185	29.05.19.7.05	29.05.19.8.26	1.21	29.05.19.18.22	11.17	МТО	ну	Вкл в выделенном уч. (без нагрузки), вкл в 18:22 Питание по 185. 00/60, уст. временная оп. (18.22).		нет / 1500 чел	1500	0.25	0.2	+7, морось
RCK	Прим.ЦЭС	10	Радина 35/10	6	29.05.19.7.17	29.05.19.8.13	0.56	29.05.19.8.13	0.56	Авт.откл.	у	часть с. Первомайское.		нет / 360 чел	360	0.1	9	+10, дождь
RCK	Ам.ЦЭС	10	Нагорная 35/10	13	29.05.19.8.40	29.05.19.9.07	0.27	29.05.19.11.35	2.55	МТО	ну	Обеспечен резерв (без ЗТТ), вкл в 9:43 с выделенным уч.(без нагрузки). По Т1 (25 МВА) превышение омического сопротивления обмотки 110 в фазе "С" (на 100% при норме 2%), в работу включать нельзя. 30.5.19 - прогресс трансформатора и масла; сито масло, демонтирован ввод ф.С 31.05 - масло залито, поставлен ввод; разобраны шайбы со всех стоек. 1-4.6.19 работы не проводились. 5.6.19 - сито масло, снято насос обмотки, залито масло, прогресс обмоток. 6.6.19 произведено вскрытие трансформатора с подъемом активной части. По результатам осмотра выявлено межвитковое замыкание обмотки ВВ ф.С. 8.6.19 в 17.30 введен в работу Т3 из резерва.	ПС Томь 424	школа (пункт ЕГЗ нет) д.С. детдом / 1650 чел	800	0.9	8	+9, пасмурно
RCK	ЗС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	29.05.19.11.22	29.05.19.12.09	0.47	29.05.19.12.09	0.47	МТЗ	выс не прощ	Повреждение на ведомственной оттайке.		нет / 1000 чел	1000	0.4	0.5	+11, пасмурно
RCK	Прим.СЭС	10	Богатыли 110/10	7	29.05.19.12.14	29.05.19.14.37	2.23	29.05.19.14.37	2.23	МТЗ	ну	Повреждение самоустроилось, продолен обход. Наклон оп.23 (каскадь дерева), выправлена (15.43-16.39)		нет / 50 чел	50	0.1	3	+20, пасмурно
RCK	Хаб.ЦЭС	10	Анастаскина 35/10	16	29.05.19.12.42	29.05.19.12.44	0.02	29.05.19.13.00	0.18	Авт.откл.	выс у	Обеспечен резерв. Оп.115 убрана ветка	ф3	школа (пункт ЕГЗ нет) д.С. детдом / 1650 чел	1460	0.8	8	+14, пасмурно
RCK	Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф12 рпозутор	29.05.19.14.18	29.05.19.19.23	5.05	29.05.19.19.23	5.05	Авт.откл.	у	Включен после осмотра, причина не установлена		нет/200 чел	200	0.1	11	+19, пасмурно
RCK	Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	16	29.05.19.15.11	29.05.19.15.46	0.35	30.05.19.0.54	9.43	Авт.откл.	у	Вкл без ЗТТ, вкл в 20:10 без ЗТТ, в 00:54 полностью. В КТП-7094 демонтированы разрядники.		нет / 281 чел	281	0.2	14	+20, пасмурно
RCK	Хаб.ЦЭС	6	Березовка 110/6	23	29.05.19.15.41	29.05.19.16.39	0.58	30.05.19.18.45	27.04	МТЗ	выс ну	Вкл без 2ед ЗТТ (ТТ (без нагрузки), в 18:14 обеспечен резерв. ТП-232 повреждение коцевой каб.муфты; устранено 30.5.19 в 18:45.	ПС РЦ ф17	школа (пункт ЕГЗ нет), д.дом / 3450 чел	3450	0.7	9	+14, пасмурно
RCK	Прим.ЗЭС	10	Луногорск 110/35/10	11	29.05.19.18.45	29.05.19.22.07	3.22	30.05.19.3.58	9.13	МТЗ	ну	Вкл в 19:21 без ЗТТ в 22:07 вкл без ЗТТ. Пр.52-54 ушло довер, обрыв провода ф.В в середине пролета, перекрутились через провод ф.С, лежит на земле. Устранено, все включено	д/с, школа/707 чел	707	0.5	14	+14, пасмурно	
RCK	Прим.ЦЭС	6	Ярославна 110/35/6	13	29.05.19.19.53	29.05.19.19.54	0.01	29.05.19.19.54	0.01	МТЗ	у	Ярославна,Д/звод,Вознесенка.	д/с, сваям, кот / 1781 чел	1781	0.9	20	+13, пасмурно	
RCK	Хаб.СЭС	6	Ургальская ЦЭС 35/6	29	29.05.19.20.52	29.05.19.20.57	0.05	29.05.19.20.57	0.05	МТО	у			школа / 600 чел	600	0.2	5	+15, пасмурно
RCK	Хаб.ЦЭС	10	Бинини 110/10	15	30.05.19.1.11	30.05.19.2.19	1.08	30.05.19.9.18	8.07	МТЗ	ну	Включен без ЗТТ, вкл в 9:18. Пр.оп. 378-379 падение дерева, обрыв проводов; устранено.	школа / 279 чел	279	0.4	10	+13, пасмурно	
RCK	ЗС ЕАО	10	НПС 110/35/10	158	30.05.19.1.25	30.05.19.1.26	0.01	30.05.19.1.26	0.01	МТЗ	ну			нет / 1272 чел	1272	0.1	5	+12, ясно
RCK	ЗС ЕАО	10	НПС 110/35/10	159	30.05.19.1.27	30.05.19.1.27	0.02	30.05.19.1.27	0.02	МТЗ	ну			нет / 1322 чел	1322	0.03	4	+12, ясно
RCK	Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф. 12 РПЛ	30.05.19.7.06	30.05.19.15.01	7.55	30.05.19.15.01	7.55	Авт.откл.	у	Пр.оп. 344-245 убрано узкое дерево.		нет / 200 чел	200	0.1	11	+12, пасмурно
RCK	Хаб.ЦЭС	10	Пемерпоздунтор 110/35/10	22	30.05.19.8.19	30.05.19.10.17	1.58	30.05.19.14.13	5.54	Авт.откл.	ну	Вкл без ЗТТ, вкл в 14:13. Повреждение на ведомственной оттайке.		нет/ была нет	0	0.1	6	+12, дождь
RCK	Хаб.СЭС	10	ЦРП-9	11	30.05.19.8.48	30.05.19.9.30	0.42	30.05.19.18.36	9.48	МТО	выс не прощ	Вкл с выделенным уч. (без нагрузки). Повреждение КЛ №3 в 5м от ТП32 (повреждение КЛ №3 вкл в 5м от ст.железнодорожной на КЛ№2). Устранено (18.36), во всех изолях.		нет / 8000 чел	8000	1.5	14	+6, дождь
RCK	ЗС ЕАО	10	ДМ 35/10	33	30.05.19.9.20	30.05.19.11.07	1.47	30.05.19.11.07	1.47	МТЗ	выс у	По прибытию ОВБ РПВ уст. Произведен осмотр, ТП27 заменены перерезавшие ВВ предохранители. (ушедшей веткой перерезало 2 фазы)		сваям / 289 чел	289	0.5	17	+10, облачно
RCK	Хаб.ЦЭС	6	ГВБ 110/35/6	10	30.05.19.9.24	30.05.19.12.54	3.30	30.05.19.12.54	3.30	Авт.откл.	выс ну	Пр.оп. 41-42 снята ветка с проводов.		нет / 2700 чел	2700	0.26	6	+12, дождь
RCK	Ам.ЦЭС	10	Чигири 110/10	22	30.05.19.10.57	30.05.19.11.39	0.42	30.05.19.11.39	0.42	МТЗ	выс не прощ	Повреждение на ведомственном участке.		насос, школа / 2000 чел	2000	0.6	5	+12, облачно
RCK	Прим.ЮЭС	6	Мингородок 110/6	12	30.05.19.12.02	30.05.19.13.54	1.52	31.05.19.3.47	15.45	Авт.откл.	у	Вкл без ЗТТ, полностью вкл в 14:53. Повреждение КЛ 6 в ТП-3 - ТП-4 ф.А-0 (работе расклеван в одном котловане с КЛ ф.З.А) экскаватором сторонней организации при проведении земляных работ. Выкопан котлован. Сообщено СС, ОВБ. Установлена связь муфта испытан, включены		нет / 180 чел	180	0.3	2	+19, ясно
RCK	Прим.ЮЭС	6	А 110/35/6	3	30.05.19.12.05	30.05.19.15.36	3.31	31.05.19.3.47	15.42	МТО	у	Потребители обеспечен резерв. Экскаватором сторонней организации при проведении земляных работ повреждена КЛ. Выкопан на месте. Сообщено СС, ОВБ. В 17:44 вкл с выделенным уч. (без нагрузки), на поврежденной КЛ ТП4 - РПВ ф.А (кабеля расклеван в одном котловане с КЛ ф.12 Мингородок). Устранено	МГ ф3	нет/ была нет	0	0.4	2	+19, ясно
RCK	Прим.ЮЭС	10	Славянка 110/35/10	4	30.05.19.13.48	30.05.19.15.44	1.56	30.05.19.15.44	1.56	МТЗ	ну	В 14:29 вкл без ЗТТ, вкл в 15:44. Повреждение на ведомственной оттайке.		нет/ 84 чел	84	0.1	12	+16, ясно
RCK	Прим.ЦЭС	10	Банурас 35/10	5	30.05.19.14.59	30.05.19.16.12	1.13	30.05.19.18.37	3.38	Авт.откл.	у	Вкл без ЗТТ, вкл в 18:37. Пр.оп. 78-79/1 убрано упавшее дерево, устранен замык проводов.		нет / 150 чел	150	0.3	11	+18, пасмурно
RCK	Прим.ЮЭС	6	Сергеевка 35/6	по ф. 12 РПЛ	30.05.19.15.31	30.05.19.15.51	0.20	30.05.19.15.51	0.20	Авт.откл.	у	с.Милановка С.Селиванов с.Домановский		нет / 200 чел	200	0.2	11	+20, ветер
RCK	Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	3	30.05.19.15.33	30.05.19.15.46	0.13	30.05.19.15.46	0.13	Авт.откл.	у	Ширеевна Тарасовна.		кот, школа / 880 чел	880	0.4	15	+17, ветер
RCK	Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф13 в-10 нв в СПЗ	30.05.19.15.52	30.05.19.15.55	0.03	30.05.19.15.55	0.03	Авт.откл.	у			сваям, школа / 562 чел	562	0.15	7	+24, ветер
RCK	Прим.ЗЭС	10	Лесозаводск 220/35/10	по ф13 в-10 нв в СПЗ	30.05.19.16.20	30.05.19.18.13	1.53	30.05.19.23.14	6.54	Авт.откл.	ну	Выведен участок 303-оп373 (без нагрузки), потребители обеспечен резерв. Убрано дерево в пр.оп.352-353, свая восстановлена	ПС Шиниковая ф10	сваям, школа / 562 чел	562	0.15	7	+21, ветер
RCK	Прим.СЭС	10	Чугунка 220/110/35/10	10	30.05.19.16.53	30.05.19.17.29	0.36	30.05.19.19.06	2.13	МТЗ	ну	Вкл в 17:18 до РПВ (без ЗТТ) вкл в 17:29 без ЗТТ, вкл в 17:56 без ТП3154, вкл в 19:06, в ТП-3154 заменены предохранитель по ф"С" (их ремонтант, несет нагрузку ф1 с ЗТТ)		насос, кот / 2268 чел	2268	2	43	+22, ветер
RCK	Прим.ЦЭС	6	Речная 35/6	5	30.05.19.17.10	30.05.19.17.51	0.41	30.05.19.17.51	0.41	МТЗ	у	с.Кривоно. ОП 117-123, 131-134, 166-167 необходимо чистка просенки		нефтебаза, идз стая, сел/1019 чел	1019	0.3	10	+16, пасмурно
RCK	Прим.ЦЭС	10	Агрокомлекс 110/35/10	7	30.05.19.19.40	30.05.19.20.28	0.48	04.06.19.19.12	119.32	Авт.откл.	у	Выделен уч.и оп.373 (без нагрузки), потребители обеспечен резерв. Убрано дерево в пр.оп.352-353, свая восстановлена	ф12	нет/ была нет	0	0.01	2	+18, пасмурно
RCK	Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	30.05.19.21.10	30.05.19.21.11	0.01	30.05.19.21.11	0.01	МТЗ	ну	Перегорание ПК-10 в КТП-3082, устранено		школа, насосная / 774 чел	774	0.1	12	+21, пасмурно
RCK	Прим.ЦЭС	110	Славск - Мучная	3	31.05.19.5.30	31.05.19.5.30	0.00	31.05.19.5.30	0.00	ТЭНП 2 ст	у	ИМФ ф.С.53.1 км. Обход точки показана прибором без замечаний		нет	0	0	0	+14, пасмурно
RCK	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	3	31.05.19.5.42	31.05.19.5.48	0.06	31.05.19.5.48	0.06	Авт.откл.	у	Обеспечен без замечаний		школа / 700 чел	700	0.1	7	+14, пасмурно
RCK	Прим.ЮЭС	6	Соколов Ключ 35/6	6	31.05.19.5.45	31.05.19.7.26	1.41	31.05.19.7.26	1.41	Авт.откл.	ну	При РПВ "земля". Самоустроились. Обход без замечаний		насосная / 200 чел	200	1	39	+14, пасмурно
RCK	Ам.ВЭС	10	Амары 220/35/10	10	31.05.19.7.01	31.05.19.7.01	0.00	31.05.19.7.01	0.00	МТЗ	у			нет / 0 чел	0	0	0	+15, пасмурно
RCK	ЗС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	31.05.19.7.38	31.05.19.7.42	0.04	31.05.19.7.42	0.04	МТЗ	ну			нет / 1000 чел	1000	0.4	12	+10, дождь, ветер
RCK	Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	31.05.19.8.03	31.05.19.9.15	1.12	31.05.19.9.15	1.12	Авт.откл.	у			нет / 30 чел	30	0.5	3	+16, ясно
RCK	ЗС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	31.05.19.8.43	31.05.19.8.43	0.00	31.05.19.8.43	0.00	МТЗ	у	Повреждение на вед. оттайке		нет	0	0	0	+17, пасмурно
RCK	Прим.ЗЭС	10	Пантелеймоновка 35/10	СВ 10нв	31.05.19.9.10	31.05.19.9.20	0.10	31.05.19.9.20	0.10	МТЗ	у	Обесточена 2СШ-10, часть с. Пантелеймоновка, Рушино, Тамга, Елизаветовка, Ильинская, Проверка РЗА, замечаний нет.		нет / 2103ч	2103	0.37		+12, пасмурно
RCK	Хаб.СЭС	6	ЗТЗ 35/6	24	31.05.19.9.11	31.05.19.9.11	0.00	31.05.19.9.17	8.66	Авт.откл.	у	ВЛ на хм. ОП 161 (деревянный) вывал болт крепления изоляции к деревянной traversе. Устранено		нет	0	0	0	+13, пасм.
RCK	Прим.ЦЭС	35	Мановка - Черниговка	3	31.05.19.9.15	31.05.19.9.15	0.00	31.05.19.9.14	1.29	ЗВ	у			нет	0	0	0	+2



РКК	Ам.ЭС	10	Шимановск 220/35/10	2	04.06.19.16.56	04.06.19.17.17	0.21	04.06.19.18.02	1.06	МТЗ	ну	ну	Выполнен без ф.3 ЦРП-1, повреждена каб.ворона оп.1 ф.3 одного из	школа, нассонка / 5000 чел	5000	0,8	36	+20, ясно	
РКК	Ам.ЭС	10	Бузулы 35/10	22	04.06.19.18.10	04.06.19.20.08	1.58	04.06.19.20.08	1.58	"земля" от КУ	ну	ну	в пр.оп.95-96 падение силенного дерева на линии.лицами, оп.86 поврежден изолятор. Сообщено в С.Б. 18.15 выключено без ПТН. В 20:18 Устранено и выключено.	школа / 412 чел	412	0,4	14	+20, ясно	
РКК	Ам.ЦЭС	10	Дмитриевск 35/10	8	04.06.19.18.40	04.06.19.19.18	0.38	04.06.19.19.18	0.38	МТЗ	ну	у	При осмотре на оп.34 наброс проволоки. Устранено.	школа / 963 чел	963	0,1	8	+25, гроза	
РКК	ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	04.06.19.19.09	04.06.19.19.20	0.11	04.06.19.19.20	0.11	"земля" от КУ	ну	у	Самоструннлась. Осмотр без замечаний	школа, д/с / 600 чел	600	0,4	14	+20, ясно	
РКК	Ам.ЭС	10	РП-2	15	04.06.19.20.53	04.06.19.21.30	0.37	04.06.19.23.03	2.10	МТЗ	ну	не прои- за	г.Слободы. Выделен участок между ТП-44 и ТП-5 (без нагрузки), на оп.107 зарезаны ОПН-10 ф.В.С. Устранено.	школа, д/с, насосн / 645 чел	645	0,47	22	+18, обл	
РКК	Прим.СЭС	10	Чугуева 220/110/35/10	12	04.06.19.21.41	04.06.19.21.41	0.00	04.06.19.21.41	0.00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+18, дождь	
РКК	Прим.СЭС	10	Чугуева 220/110/35/10	16	04.06.19.21.41	04.06.19.21.44	0.03	04.06.19.21.44	0.03	МТЗ	у	у	с.Чугуева, Ново-Михайловка, Каменка. Планируется осмотр.	школа, нассонка / 1511 чел	1511	1,3	20	+18, дождь	
РКК	Прим.ЮЭС	6	Шилово 110/6	по ф.2 РМЛ оп.86	04.06.19.21.51	04.06.19.22.45	0.54	05.06.19.0.56	3.05	ав.откл	ну	у	Выключен без 2-х ТП. В пр.оп.287-288 снята ветка.	нет / 50 чел	50	0,05	5	+14, пасмурно	
РКК	Прим.СЭС	10	Чугуева 220/110/35/10	10	04.06.19.22.28	04.06.19.22.51	0.23	04.06.19.23.29	1.01	"земля" от КУ	ну	у	с.Чугуева, Слободка. Выключен без 8 ТП. Самоструннлась. Проверен объект в ТП-392 под Банки Т.1 обгоревшая жератка. Устранено.	школа / 2748 чел	2748	0,8	34	+18, дождь	
РКК	Прим.ЮЭС	6	ХФ 3 110/6	по ф.3 в ТП-7486 В-6 в стор ТП-7394	05.06.19.4.20	05.06.19.7.00	2.40	05.06.19.7.00	2.40	ав.откл	ну	у	Повреждение на вед.участке.	ф.9 ПС Партизан	0	0,05	1	+12, пасмурно	
РКК	ЭС ЕАО	110	ИРС - Ленинск - Демидово		05.06.19.6.48	05.06.19.6.48	0.00	05.06.19.6.48	0.00	НЗНП 3ст	у	у	Оп.167 ф.В.С.ветки на трансрее(1.5м до провода), недостроенное гнездо виста.	нет	0	0	0	+18, обл	
РКК	Прим.СЭС	10	Чернышевск 35/10	14	05.06.19.7.04	05.06.19.10.05	3.01	05.06.19.15.04	8.00	МТЗ	ну	у	Выключен с "землей" ф.А для поиска приборов. Оп.96 ф.А обрыв провода. Устранено. Все выключено.	нет / 446 чел	446	0,08	9	+12, пасмурно	
РКК	Прим.СЭС	10	Чернышевск 35/10	2	05.06.19.7.14	05.06.19.7.52	0.38	05.06.19.7.52	0.38	МТЗ	ну	у	с.Чернышевск. Планируется осмотр.	нассонка / 130 чел	130	0,03	6	+12, пасмурно	
РКК	Прим.СЭС	10	Чернышевск 35/10	7	05.06.19.7.45	05.06.19.8.37	0.52	05.06.19.12.00	4.15	"земля" от КУ	ну	у	с.Чернышевск,Рисовое, Н.Покровка. Выключен без ТП-5136, повреждение проходного изолятора ф.В. Устранено, все выключено	нассонка, школа, д/с, болыма / 595 чел	595	0,2	18	+12, пасмурно	
РКК	Прим.СЭС	10	Чернышевск 35/10	2	05.06.19.8.50	05.06.19.8.53	0.03	05.06.19.8.53	0.03	МТЗ	ну	у	на оп.132 повреждена обка одного из двух фарфоровых изоляторов в гирлянде по ф.А. Устранено.	нет / 130 чел	130	0,02	6	+15, пасмурно	
РКК	Ам.СЭС	10	Энергия 220/35/10/6	16	05.06.19.9.20	05.06.19.10.31	1.11	05.06.19.10.31	1.11	МТО	не разб	у	Повреждение на вед.уч-ке	дс / 753 чел	753	0,5	11	+20, ясно	
РКК	Прим.ЦЭС	10	Пальма - 110/35/6	1	05.06.19.10.00	05.06.19.11.20	1.20	05.06.19.12.19	2.19	"земля" от КУ	ну	у	Выключен без 3ТП. В 12:19 выключено полностью. Повреждение на вед.отрубе.	нет / 52 чел	52	0,1	6	+18, пасмурно	
РКК	ЭС ЕАО	6	ПФ 35/10	128	05.06.19.10.04	05.06.19.17.29	7.25	05.06.19.17.29	7.25	МТЗ	ну	не прои- за	Вкл-46 м. Пр.оп.19-007-8 наброс проволоки, поврежден провод ф.В.С. Устранено (насосник Вадики)	3 м / 150 чел	150	0,12	3	+20, ясно	
РКК	Ам.ВЭС	35	Завитая - Курпиреновка		05.06.19.11.59	05.06.19.12.02	0.03	05.06.19.12.02	0.03	МТЗ	выв	у	С обеспечением ПС Курпиреновка, Комплекс.	школа - 3 (ЭГЗ нет) / 2326 чел	2326	0,36		+20, ясно	
РКК	Ам.ВЭС	35	Завитая - Курпиреновка		05.06.19.12.10	05.06.19.12.37	0.27	05.06.19.13.07	0.57	МТЗ	выв	не прои- за	С обеспечением ПС Курпиреновка, Комплекс. Линия включена в работу с отключенной ВЛ-35 Угольная - Курпиреновка	ВЛ-35 Угольная - Курпиреновка	школа - 3 (ЭГЗ нет) / 2326 чел	2326	0,36		+20, ясно
РКК	Ам.ВЭС	35	Угольная - Курпиреновка		05.06.19.12.51	05.06.19.13.07	0.16	05.06.19.17.05	4.14	ав.откл	ну	у	С обеспечением ПС Курпиреновка, Комплекс. оп.77 обрыв вилки, зарезаны изолятор фарфоровый. Устранено	Завитая - Курпиреновка	школа - 3 (ЭГЗ нет) / 2326 чел	2326	0,36		+20, ясно
РКК	ЮЯЭС	110	Икейи Кураман - Лебедянский с отп ПС Рабинская		05.06.19.17.47	05.06.19.17.47	0.00	05.06.19.17.47	0.00	2ст НЗНП	у	у		нет	0	0	0	+19, гроза	
РКК	ЮЯЭС	110	В.Кураман 110/35/6	T2	05.06.19.17.47	05.06.19.19.06	1.19	06.06.19.16.14	22.27	без блиннеров	у	у	Отключены Ф-110, В-35, В-6 Т2 без блиннеров. Обесточены 1,2 - за 35/6 (П2 в резерве). Осмотр тр-ра без замечаний. ВВ испытания (Т2 в резерве). Проверка РЗА: работа диф.защиты тр-ра. бл.указательного реле не выпал (пол.замечаний). Тр-р Т2 введен в работу.	T1	п.В.Кураман / 2770 чел	2770	4		+19, гроза
РКК	ЮЯЭС	110	Икейи Кураман - Лебедянский с отп ПС Рабинская		05.06.19.17.50	05.06.19.19.34	1.44	05.06.19.19.34	1.44	Н.Кураман: НЗНП 2ст Лебедянский: НЗНП 2ст, ДЗ-1	ну	у	Одновременно на ПС Малый Нимырь откл-сь В-20, АПВ выв, включен в 17:56 по ТУ. Обесточена вед.ПС Рабинская. На вед.ПС Рабинская от удара молнии поврежден трансформатор тона В-110 Т2. Линия включена в работу без вед.ПС Рабинская. В 21:15 на ПС Рабинская потребители запитаны от Т1. Повреждение ТТ-110 Т2 на ПС 110 нВ Рабинская		0	2	0	+19, гроза	
РКК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	2	05.06.19.19.05	05.06.19.19.27	0.22	05.06.19.19.27	0.22	МТЗ	нет	у	Планируется осмотр.	нет / 800 чел	800	0,1	13	+25, ясно	
РКК	Ам.ЦЭС	10	Александровск 35/10	13	05.06.19.19.55	05.06.19.20.01	0.06	05.06.19.20.01	0.06	ЗЗ	ну	у	Планируется осмотр.	школа, вл.Банки / 635 чел	635	0,08	11	+19, обл	
РКК	Хаб.СЭС	10	Хурба 110/35/10	13	05.06.19.23.28	06.06.19.0.08	0.40	06.06.19.0.22	0.54	МТЗ	нет	у	п.Хурба, д.Ич. В 00:08 выключен без оттайки на дачи, основной потребитель запитан. В 0:22 выключено полностью. Повреждение на вед.отрубе.	нет / 250 чел	250	0,59	11	+14, гроза	
РКК	ЭС ЕАО	10	Камышовка 35/10	114	06.06.19.5.40	06.06.19.7.31	1.51	06.06.19.7.31	1.51	МТЗ	ну	у	с.Волочанова И, Сокодрово, Данилова.Осмотр без замечаний. Произведена ревизия привода В-10 нВ.	водоабор / 160 чел	160	0,16	7	+15, гроза	
РКК	ЭС ЕАО	10	Волчанова/гп 220/35/27.5/10	19	06.06.19.5.50	06.06.19.7.13	1.23	06.06.19.7.13	1.23	МТЗ	выв	у	с.Н.Слоды, В-Слоды, Заболотово. Планируется осмотр.	нет / 17.5 чел	17.5	0,17	5	+15, гроза	
РКК	Прим.СЭС	10	Чернышевск 35/10	14	06.06.19.6.50	06.06.19.6.53	0.03	06.06.19.6.53	0.03	МТЗ	ну	у	Произведен обход. ТП104 (с крышки трансформатор) сняты крышки, поврежденный оборудован. Устранено.	нет / 446 чел	446	0,1	9	+15, гроза	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/6	5	06.06.19.10.32	06.06.19.17.07	6.35	07.06.19.12.45	26.13	ав.откл	ну	у	Падение оп.23 (н/В анкер), оп.24 (н/В пролом) в болоте. /В 13:18 обеспечен резерв без 6ТП, вкл в 17:07 с выделением уч.без нагрузки/. Оп.перестроены, схема восстановления (12:45 7.6.19).	ф3	кот. насосн/595 чел	595	0,2	10	+20, ветер
РКК	Хаб.ЦЭС	10	Благодатное 35/10	7	06.06.19.11.40	06.06.19.12.35	0.55	06.06.19.12.35	0.55	ав.откл	ну	у	Повреждение на ведомственной отрубе.	школа, кот/ 569 чел	569	0,3	7	+20, облачно	
РКК	ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	06.06.19.13.46	06.06.19.13.58	0.12	06.06.19.14.47	1.01	КУ, земля	у	у	Вил с выделением уч.без нагрузки (пр.оп.221-00/82-93), вкл в 14:47. Земля самоструннлась. Обход без замечаний.	школа/ 930 чел	930	0,16	14	+22, облачно	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Чаповка 35/10	9	06.06.19.14.18	06.06.19.14.18	0.00	06.06.19.14.18	0.00	МТЗ	у	у	с.Дуловское.	нет	0	0	0	+23, ветер	
РКК	ЮЯЭС	110	НергРС - ЧуГЭС с отпками	№1,№2	06.06.19.14.40	06.06.19.14.40	0.00	06.06.19.14.40	0.00	ДФЗ	у	у		нассонка / 50 чел	50	0,06	1	+20, гроза	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Панельнокаменная 35/10	2	06.06.19.14.62	06.06.19.15.34	0.52	06.06.19.15.34	0.52	МТО	у	у	Панельнокаменная.	нассонка/50 чел	50	0,06	1	+20, гроза	
РКК	Ам.ЦЭС	35	Узловая - Березовая		06.06.19.15.00	06.06.19.16.30	1.30	06.06.19.18.21	3.21	КУ, земля	у	у	Обесточены ПС Березовая, Орловка, Луговая. Оп.57 повреждена гирля изоляторов фВ, обрыв провода (попадание молнии). Повреждение на вед.отрубе. Устранено (18:21) ВЛ в работе на норм.се.	ПС Узловая фВ, ПС Полтава ф9	0,8 МВТ / 7217	7215	0,8	91	+25, гроза
РКК	Прим.ЗЭС	10	Заре 35/10	7	06.06.19.15.23	06.06.19.15.23	0.00	06.06.19.15.23	0.00	МТЗ	у	у	с.Константиновка.	нет	0	0	0	+20, ветер	
РКК	Ам.ЦЭС	110	Благословенская - Силикатная		06.06.19.16.08	06.06.19.16.08	0.00	06.06.19.16.08	0.00	НЗНП 1ст	у	у	Осмотр без замечаний.	нет	0	0	0	+25, гроза	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Раптовое 35/10	2	06.06.19.16.52	06.06.19.16.54	0.02	06.06.19.16.54	0.02	МТО	ну	у	с.Раптовое, с.Орехово, с.Боголюбовка, с.Ясная Поляна.	д/с, школа, приток/1238 чел	1328	0,2	20	+20, дождь	
РКК	Ам.ЗЭС	10	Сергеево-110 110/35/10	17	06.06.19.16.56	06.06.19.16.56	0.00	06.06.19.16.56	0.00	МТЗ	у	у	с.Полна.	нет	0	0	0	+20, гроза	
РКК	Ам.ЗЭС	35	Полная - Бокчеревка		06.06.19.17.16	06.06.19.17.22	0.06	06.06.19.17.57	0.41	МТЗ	ну	у	Сх.сети ремонтных (выведена ВЛ 110 нВ «Белогорская-Сергеево-110»), ПС Сергеево-110 получает питание по ВЛ 35 «Полная-Бокчеревка». Произведено обесточивание ПС Сергеево-110 и ф.35 ф.В. В 17:23 запитаны ПС Сергеево-110, ПС35-Ирландия, Назарка, от ПС Сергеево-35, Полна (0,5 МВТ/2940 чел), вкл н/ч 41 мн (РПВ по ВЛ устл после прохождения грозы).	ВЛ 35 Сергеево-110 Верхнее	15862чел/Серыш евский р-н	15862	4,2	35	+20, гроза
РКК	Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/6	3	06.06.19.18.01	06.06.19.18.02	0.01	06.06.19.18.02	0.01	КУ, земля	у	у	Повреждение на ведомственной отрубе.	нет/ 1244 чел	1244	0,3	20	+20, пасмурно	
РКК	Хаб.СЭС	10	Павань 110/10	8	06.06.19.18.16	06.06.19.19.33	1.17	06.06.19.19.33	1.17	ав.откл	ну	ну	Вил до ЦРП-10. Повреждение на ведомственной ЦРП-10. Оп.ЦРП-10 поврежден Ф-9 часть фидера РКК (3ТП), часть фидера повреждена на оп.72 отрубом.	интернат/ 1720 чел	1720	0,6	14	+22, облачно	
РКК	Ам.ЦЭС	10	Силикатная 110/35/10	2	06.06.19.20.16	06.06.19.22.07	1.51	07.06.19.1.20	5.04	"земля" от КУ	ну	у	Выключен без двух ТП (ДОЛ Муриноа запитан). В 0:26 все запитано. В пролете опор 115-116, убраны упавшие ветки.	ф.1 Новоторжская	ДОЛ Муриноа / 100 чел	100	0,2	4	+20, гроза, дождь
РКК	Ам.ЦЭС	10	Дачная 110/10	6	06.06.19.20.21	06.06.19.20.21	0.00	06.06.19.20.21	0.00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+20, гроза, дождь	
РКК	Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	06.06.19.20.50	06.06.19.20.50	0.00	06.06.19.20.50	0.00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+20, гроза, дождь	
РКК	Хаб.ЦЭС	10	Сергеева 35/10	12	06.06.19.21.32	06.06.19.22.18	0.46	06.06.19.23.23	1.51	МТЗ	выв	ну	"При РПВ "земля" ф.А. Отключен ВЛ в ТП-255, запитано более 50% нагрузки. В 23:23 запитаны. Повреждение на вед.отрубе.	нет / 25 чел	25	0,46	11	+20, ясно	
РКК	Ам.																		

РСК	Ам.ЗЭС	110	Федральск - Коболдор	№1	07.06.19.19.36	07.06.19.19.36	0.00	07.06.19.19.36	0.00	1 ст ТЭП	у	На ПС-35 Элаутоустов от АНР отключался в 6-12 с ограничением потребления в объеме 0,75 МВт, 715 чел. По команде РДУ выключен в 20:07 (14:07 мск) в 31 мск, потребители запущены. При самозапуске двигателя произошло снижение частоты, работа АНР на АНР стоит блокировка, уставки заданы РДУ).	нет	0	0	0	+25, гроза	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Надеждинская 35/6	по ф.7 РКЛ оп.94	07.06.19.21:15	07.06.19.21:42	0.27	07.06.19.21:42	0.27	Авт.откл	у	Осмотр до 15.6.19.	быта нет	0	0,2	1	+14, пасмурно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Кирова 220/35/10	3	08.06.19.6:20	08.06.19.6:38	0.18	08.06.19.6:38	0.18	МТО	у	Произведен осмотр. ТП 600В заменены перегоревшие ВВ провисающие 3 вкл.	школа, насосная / 534 чел	534	0,1	15	+14, ясно	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Плекарпородуор 110/35/10	22	08.06.19.6:30	08.06.19.7:07	0.37	08.06.19.6:00	9:30	Авт.откл	вып.ну	Выс без 3 ТП (потребит. 30), вкл в 21:17 с землей, молн. 9.6.19 в 11:39 выключен без отпайки на ТП-2219 (гармаи). На оп.33 заменен иллот.ф.в.	нет/30 чел	30	0,3	8	+14, ясно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Слэкс 220/110/35/10	4	08.06.19.7:30	08.06.19.7:30	0.00	08.06.19.7:30	0.00	МТЗ	у	нет	нет	0	0	0	+15, ясно	
РСК	Ам.СЭС	10	Магдагани 220/35/27.5/10	12	08.06.19.7:59	08.06.19.8:04	0.05	08.06.19.8:04	0.05	МТЗ	у	илт.Магдагани	нет/800ч.	800	0,3	10	+17, ясно	
РСК	ЮЭС	110	ЧУТЭЦ - Лебедяный	В-101, В-102	08.06.19.14:40	08.06.19.14:56	0.16	08.06.19.14:58	0:18	Лаб. ТЭП 2ст. ЧУТЭЦ, ТЭП 1ст., 1,2 и 3 ДЗ ИМФ-06.1 мк.3; 0110 "Халмын". ДЗ	вып.у	С обесточиванием 6 ПС 110В. РПВ усл.ч/з 16 мин. Произведен осмотр, оп.347 следы попадания молнии. В.Ниминер, М.Ниминер, Халма, Уолына, Икгаленгис. (по ВЛ 110кВ ЧУТЭЦ.М.Ниминер работа подрядной организации по чистке просеки). В 14:56 запущены все потребители, в 14:58 сему привели в ис. состояние	нет/550ч.	550	5		+21, гроза	
РСК	Ам.СЭС	110	Тында - Эмба	№1	08.06.19.16:00	08.06.19.16:00	0.00	08.06.19.16:00	0:00	ДЗ 1ч	у	Лин. ЧУТЭЦ вид 8.10.19.	нет	0	0	0	+20, гроза	
РСК	Ам.СЭС	35	Тында - Сети		08.06.19.16:52	08.06.19.16:52	0.00	08.06.19.16:52	0:00	ДЗ 1ч	у	Осмотр на 10.6.19.	нет	0	0	0	+20, гроза	
РСК	Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	23	08.06.19.17:51	08.06.19.19:56	2.05	08.06.19.19:56	2:05	МТЗ	ну	Пр.оп.19-20 провкл.провода, слесет.провода. Устранено (провкл.перетяжка проводов)	д.сад/3640ч.	3640	1,2	21	+25, ветер	
РСК	ЗС ЕАО	6	Центр 35/6	275	08.06.19.18:03	08.06.19.18:06	0.03	08.06.19.18:06	0:03	МТЗ	ну	часть 7 Биробидан	нет/500ч.	500	0,07	9	+24, гроза	
РСК	ЗС ЕАО	10	Валдега 35/10	264	08.06.19.18:06	08.06.19.18:07	0:01	08.06.19.18:07	0:01	МТЗ	ну	п.Валдега	больница/464ч.	464	0,24	6	+24, гроза	
РСК	Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	22	08.06.19.18:06	08.06.19.18:42	0.36	08.06.19.18:42	0:36	Ю. земля	ну	с.Николаева. При поиске "Земля" самостранисляса.Осмотр на 10.6.19.	нет/1175ч.	1175	0,5	12	+25, ветер	
РСК	ЗС ЕАО	10	Полынона 35/10	93	08.06.19.18:20	08.06.19.18:20	0:00	08.06.19.18:20	0:00	МТЗ	у	с.Полынона	нет/1150ч.	1150	0,05	4	+24, гроза	
РСК	ЗС ЕАО	6	Центр 35/6	275	08.06.19.18:38	08.06.19.18:56	0:18	08.06.19.18:56	0:18	МТЗ	ну	часть 7 Биробидан	нет/500ч.	500	0,07	9	+23, гроза	
РСК	ЗС ЕАО	10	КРС 110/35/10	158	08.06.19.19:29	08.06.19.21:04	1.35	08.06.19.23:21	3:52	Ю. земля	ну	Выс без ПТЭЦ, вкл в 23:21. На оп. 158-02/7 поврежден РР, отремонтирован.	больница/1272ч.	1272	0,15	5	+25, пасм.	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Белогорск 220/110/35/10	6	08.06.19.22:30	08.06.19.22:42	0:12	08.06.19.22:42	0:12	МТО, МТЗ	не р.з.б.	г.Белогорск.	радиочаст. промт/3280 чел	3280	0,3	15	+22, гроза	
РСК	ЗС ЕАО	10	Известковская 35/6	76	08.06.19.22:34	09.06.19.5:20	6.46	09.06.19.5:20	6:46	КУ	у	Пр.оп.79-00/39-40 падение дерева, обрыв 3 проводов. (Несанц.слит, выноски скрипса;сообщено СБ, ОБД). Устранено.	нет/100 чел	100	0,1	4	+22, облачно	
РСК	Ам.ЦЭС	110	Белогорская - Серышевско-110		08.06.19.22:52	08.06.19.22:52	0:00	08.06.19.22:52	0:00	ТЭП 1ст	у		нет	0	0	0	+22, гроза	
РСК	Хаб.ЦЭС	110	Ючанск - ЗАК	С-9	08.06.19.23:20	08.06.19.23:20	0:00	08.06.19.23:20	0:00	МТЗ 2ст	у	Повреждение на везд.ПС ЗАК (Завод Алюм. Конструкции)	нет	0	0	0	+20, облачно	
РСК	Ам.ЗЭС	35	Серышевско-110 - Полына		09.06.19.0:03	09.06.19.0:38	0:35	09.06.19.0:38	0:35	МТЗ	ну	Обесточены ПС Серышевско-35, Полына. РПВ усл. после прохождения	0,5 МВт/3093 чел	3093	0,5	22	+20, гроза	
РСК	Ам.ЦЭС	10	РП Лебедное	6	09.06.19.0:20	09.06.19.2:11	1:51	09.06.19.2:11	1:51	МТЗ	ну	Пр.оп.д-5 убрана ветка	нет/160 чел	160	0,1	7	+20, гроза	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Промышленная 35/10	10	09.06.19.0:39	09.06.19.2:58	2:19	09.06.19.4:27	3:48	МТО, МТЗ	не прои.зв.	Оп.17 устранен обрыв провода (в сторону оп.16), под оп.17 ветка топик.	ПС Самурсельва ф.22	интернат, школа, в.канал, мд.перезад/4240 чел	4240	0,8	26	+20, гроза
РСК	Ам.ЗЭС	10	Кимьякури 35/10	13	09.06.19.4:36	09.06.19.7:32	2:56	09.06.19.9:34	4:58	МТЗ	ну	Выс без ПТ 7/57, в ТП отремонтирован разрушенный разрядник	школа, сваян/856 чел	856	0,2	9	+20, гроза	
РСК	Прим.ЮЭС	35	Камень-Рыболов - Ильянка - Платоновка		09.06.19.6:09	09.06.19.6:46	0:37	09.06.19.11:49	5:40	Ю. земля	ну	Обесточена ПС Турей р.р. По участку ВЛ 35 Платоновка-Новоначалова произведен полный обход, замечаний не выявлено. ВЛ выключена в работу, "земля" самостранисляса.	ПС Н.Каналова СВ-35	0,14 МВт/630 чел	630	0,14		+10, ясно
РСК	Ам.СЭС	10	Магдагани 220/35/27.5/10	18	09.06.19.6:49	09.06.19.6:49	0:00	09.06.19.6:49	0:00	МТО	у	Осмотр на 10.6.19.	нет	0	0	0	+17, гроза	
РСК	Ам.СЭС	10	Магдагани 220/35/27.5/10	6	09.06.19.7:09	09.06.19.10:55	3:46	09.06.19.10:55	3:46	КУ, земля	у	ОП24 разрушен изолятор, обрыв провода (попадание молнии). Устранено.	больн. мот/700 чел	700	0,5	12	+17, гроза	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Партизан 35/6	20	09.06.19.8:15	09.06.19.9:41	1:26	09.06.19.22:56	14:41	МТО	ну	Обесточен резерв, без 1ТЛ, вкл в 9:41 с выделением уч.без нагрузки, вкл в 22:56. В ПП420 провкл.ремон.поврежденной молниезащ. каб.инв.в.в.ст.ТП ПТ3441	ф8	школа, кот. больн/1916 чел	1916	2	13	+18, пасмурно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Амурскельва 35/10	по ф.3 в ТП 14 откл. в ЮВВ	09.06.19.8:34	09.06.19.9:47	1:13	09.06.19.10:04	1:30	Ав. Откл.	нет	Повреждение на ведомственной ТП.	в/ч/4745ч.	4745	0,9	10	+22, пасм.	
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Р 35/10	16	09.06.19.11:55	09.06.19.14:11	2:16	09.06.19.15:44	3:49	Ав. Откл.	у	Выс без 1ТЛ, вкл в 15:44. Пр.оп.18-19 падение дерева, обрыв проводов (ветка). Самой.отр.отказ. вода нет.	нет/быта нет	0	0,01	3	+20, обл.	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Шмановск 220/35/10	2	09.06.19.12:15	09.06.19.12:38	0:23	09.06.19.16:40	4:25	МТЗ	у	Потребители обесточены резерв. Оп. 104 повреждение концевой каб. муфты. Произведен ремонт.	ф.20 ПС Шмановск	адм/5000ч.	5000	1,5	41	+26, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Бинин 110/10	5	09.06.19.13:45	09.06.19.15:27	1:42	09.06.19.19:00	5:15	Откл. Ю. "Земля"	у	Выс без 1 ТЛ, вкл в 19:00. Оп. 35/24 устранен обрыв ветки.	ф.15 ПС Бинин	школа/2623ч.	2623	0,5	11	+25, гроза
РСК	ЮЭС	110	ЧУТЭЦ - Лебедяный	В-101, В-102	09.06.19.15:53	09.06.19.15:53	0:00	09.06.19.15:53	0:00	ЧУТЭЦ, ДЗ 2ст., Лаб. ДЗ 1ст., ИМФ-62.8м.; ПС М.Ниминер; ВЛ110"Халмын". ДЗ	у	Планируется обход	нет	0	0	0	+15, гроза	
РСК	Ам.СЭС	10	Демидка 35/10	3	09.06.19.17:59	09.06.19.19:55	1:56	09.06.19.19:55	1:56	МТЗ, МТО	ну	Пр.оп.59-60 убрано упавшее дерево; провода ВЛ без повреждений. (ветка отросла; поврежден в.в.з.вет).	школа, адм/42ч.	422	0,5	9	+18, гроза, ветер	
РСК	Ам.СЭС	35	Совгородно - Демидка		09.06.19.18:22	09.06.19.18:22	0:00	09.06.19.18:22	0:00	МТЗ	у	Планируется обход	нет	0	0	0	+18, гроза	
РСК	Ам.СЭС	10	Совгородно 110/35/10	18	09.06.19.18:31	09.06.19.18:31	0:00	09.06.19.18:31	0:00	МТЗ	у	п.Лесной.	0	0	0	0	+18, гроза, ветер	
РСК	ЮЭС	6	Восточная 35/6	ЛПУМГ-2	09.06.19.21:26	09.06.19.22:09	0:43	09.06.19.22:09	0:43	МТЗ	не прои.зв.	Повреждение на ведомственной отпайке. (ЛПУМГ-линейный производственный (участковый) газопровод)	нет/быта нет	0	0,01	7	+17, пасмурно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/6	5	10.06.19.5:46	10.06.19.5:46	0:00	10.06.19.5:46	0:00	МТЗ	у	Обход до 15.6.19.	нет	0	0	0	+11, пасмурно	
РСК	Хаб.ЦЭС	35	Шахта - Карьер с отпайками	Т316	10.06.19.6:30	10.06.19.6:45	0:15	10.06.19.6:45	0:15	ДЗ 2ч	ну	С обесточиванием везд. ПС Шахта, Шаруалас. Повреждение на ведомственной отпайке "Шуволавка"	шахта/быта нет	0	1,1		+14, облачно	
РСК	Ам.ВЭС	6	Бурейск 110/35/6	22	10.06.19.8:16	10.06.19.11:05	2:55	10.06.19.11:05	2:55	"земля" ДЗ 2ч	у	На оп.55 заменен иллот.	а/с /1175чел	1175	0,3	12	+18, обл.	
РСК	ЗС ЕАО	10	Благословенно 110/35/10	127	10.06.19.8:16	10.06.19.9:00	0:44	10.06.19.11:06	2:50	Ю. земля	ну	На оп. 127-00/30 заменен изолятор ф.С.	ф.75 ПС Самара	д/с, школа, кот/560 чел	560	0,07	7	+15, облачно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Чипри 110/10	по ф.2 РК-36	10.06.19.14:13	10.06.19.14:14	0:01	10.06.19.14:14	0:01	МТЗ	нет	Осмотр без замечаний.	нет / 500чел	500	0,4	14	+19, обл.	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Чипри 110/10	по ф.2 РК-9	10.06.19.14:13	10.06.19.14:17	0:04	10.06.19.14:17	0:04	МТЗ	нет	Осмотр без замечаний.	нет / 200чел	200	0,13	8	+19, обл.	
РСК	Хаб.СЭС	6	Чегдоман 35/6	7	10.06.19.14:19	10.06.19.14:23	0:04	10.06.19.14:23	0:04	МТЗ	нет	п.Чегдоман. Обход без замечаний.	нет / 2500чел	2500	0,75	22	+10, гроза	
РСК	Хаб.СЭС	6	Чегдоман 35/6	12	10.06.19.14:19	10.06.19.14:23	0:03	10.06.19.14:23	0:03	МТЗ	нет	п.Чегдоман. Обход без замечаний.	нет / 2000чел	2000	1,52	21	+10, гроза	
РСК	ЮЭС	110	ЧУТЭЦ - Лебедяный		10.06.19.14:31	10.06.19.14:31	0:00	10.06.19.14:31	0:00	ЧУТЭЦ В-101 ТЭП 2ст. М.Ниминер; ДЗ Лебедяный; ДЗ 1ч	у		нет	0	0	0	+15, гроза	
РСК	ЮЭС	110	ЧУТЭЦ - Лебедяный		10.06.19.14:37	10.06.19.14:37	0:00	10.06.19.15:10	0:33	ЧУТЭЦ В-101 ДЗ 1ч, ТЭП 2ст, АПВ ну, В-102 ТЭП 2ст, М.Ниминер; ДЗ Лебедяный; ТЭП 1ст, АПВ усл. Лебедяный; ТЭП 3.4ст, АПВ ну, РПВ	у	Потребители не обесточивались, разрыв трансита. В 14:52 выключен В-110 "Юкта" на ПС Лебедяный. В 15:10 выключен В-101 на ЧУТЭЦ. Произведен обход ВЛ 110кВ ЧУТЭЦ.М.Ниминер. Рядом с ОП560 (105мк. от ЧУТЭЦ) следы удара молнии, провода и опоры не повреждены	нет	0	0	0	+15, гроза	
РСК	ЮЭС	110	НПРС - ЧУТЭЦ с отп. Демневская, Демневская, ВЛК	№2	10.06.19.14:37	10.06.19.14:37	0:00	10.06.19.14:48	0:11	НПРС; ДЗ 2ст. На ЧУТЭЦ в 110 не отключался	у	На НПРС В-110 "ЧУТЭЦ №1" в ремонте. Выделение ЧУТЭЦ на изолированной работе. Работа АНР на ПС Демневская, ПС Демневская, ПС Демневская. (ВЛ промидит в одном створе с ВЛ 110 ЧУТЭЦ.М.Ниминер)	нет	0	0	0	+15, гроза	
РСК	Ам.СЭС	10	Светлая 35/10	36	10.06.19.16:55	10.06.19.16:55	0:00	10.06.19.16:55	0:00	МТЗ	у	с.Глуми	нет/405ч.	405	0,1	10	+17, гроза	
РСК	Ам.ЦЭС	35	Светлая 35/10	11	10.06.19.17:02	10.06.19.17:02	0:00	10.06.19.17:02	0:00	МТЗ	у	В ТП 28-14 заменены предохранители 10В.	нет	0	0	0	+18, гроза	
РСК	Ам.СЭС	10	Серебряна - Петровка		10.06.19.17:26	10.06.19.17:26	0:00	10										



РСК	Ам.ЦЭС	35	Николевская - Киселевская		11.06.19.12.09	11.06.19.12.59	0.50	11.06.19.15.05	2.56	МТЗ	ну	Обесточены ПС Киселевская, Киселевская. Включена с отключенной ВЛ-35 Киселевская-Киевская, наведен оп.103 в боковой местности, совместный подвес с ВЛ-35 Томши-Киевская, склест проводов. Запитана ПС Киселевская (0.25МВм, 760чел). В 13:43 (ч/з 1:34) запитана ПС Киселевская по сети 10кВ. Опора выровнена, схему питания вкл. согласно.	Ф-3 РП Светляков	2962чел	2962	0.5		+19, обл	
РСК	Хаб.СЭС	35	Шахта - Карьер с оттайками		11.06.19.12.33	11.06.19.13.36	1.03	11.06.19.13.36	1.03	ДЗ 2з	ну	не прои за	Отключены при включении старшим персоналом оборудования (ВЛР-35 оп.53) на заземление на вед. ПС Шурвалка. Обесточены ПС Карьер, ПС Шурвалка.	шахта/ быта нет	0	1.47		+15, обл	
РСК	ЭС ЕАО	6	Центр 35/6	275	11.06.19.13.58	11.06.19.16.38	2.40	11.06.19.16.38	2.40	МТЗ	ну	ну	г.Биробиджан В Все потребители запитаны от резерва. Включен резервный КЛ-6кВ, исключен из схемы. Сообщено в СБ, полицию.	ф.280	нет / 1200чел	1200	0.08	3	+15, дождь
РСК	Прим.ЮЭС	35	Пшадьбазиса 35/6	20	11.06.19.15.35	11.06.19.16.26	0.51	11.06.19.16.26	0.51	ав.откл	нет	у	Планируется обход 14.6.19	школа / 470чел	470	0.6	10	+20, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	35	Узловая 110/35/10	9-35 Т2	11.06.19.16.24	11.06.19.17.14	0.50	11.06.19.17.14	0.50	МТЗ	выя	у	Обесточены 13 ПС 35кВ. После осмотра включены В-35 Т2, замечаний нет.	1297чел	1297	4.9	191	+16, гроза	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	11.06.19.20.16	11.06.19.20.17	0.01	11.06.19.22.28	2.12	"земля" от КУ	нет	у	с.Араштада. Включен для поиска "земли" с прибором. Планируется на вед. оттайке	нет / 409чел	409	0.1	6	+23, ясно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Новотроицкое 35/10	1	11.06.19.21.57	11.06.19.22.56	0.59	11.06.19.22.56	0.59	МТО	нет	у	с.Новотроицкое, с.Суретана. Планируется обход 14.6.19	нет/478ч.	478	0.1	3	+20, ясно	
РСК	Прим.ЗЭС	10	Губово 35/10	6	11.06.19.22.53	11.06.19.22.53	0.00	11.06.19.22.53	0.00	МТО	у	у	г/а "Тарташская". Обход без замечаний.	п/а 20ч.	20	0.01	4	+20, пасм.	
РСК	ЭС ЕАО	6	Биробиджан 220/110/35/6	12	12.06.19.3.03	12.06.19.4.21	1.18	19.06.19.17.03	182.00	МТО	нет	ну	Выделен участок от ПС Биробиджан до ТП 163 (без нагрузки). Падение ОП 12-00/4 (в боковой мест.). 14-17.6.19 - не замечались. 18.6.19 установлена опора. 19.6.19 включены полностью.	ф.18 Биробиджан	больница/400ч.	400	0.1	4	+17, дождь
РСК	Ам.ЗЭС	10	Костюкова 35/10	3	12.06.19.6.15	12.06.19.7.58	1.43	12.06.19.9.36	3.21	МТО, МТЗ	ну	ну	Включен без АП. В 9-36 полностью. Повреждение на вед.участке.	школа, д/с 716ч.	716	0.2	11	+18, пасм.	
РСК	ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	77	12.06.19.7.20	12.06.19.7.20	0.00	12.06.19.7.20	0.00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+17, гроза	
РСК	ЭС ЕАО	10	Надеждинск 35/10	85	12.06.19.7.20	12.06.19.7.20	0.00	12.06.19.7.20	0.00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+17, гроза	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Сергея 35/10	12	12.06.19.8.17	12.06.19.9.32	1.15	12.06.19.9.32	1.15	Авт.откл	выя	у	Планируется обход 14.6.19	нет / 25 чел	25	0.46	11	+15, облачно	
РСК	Прим.ЮЭС	110	Спутник 110/35/6	Т2	12.06.19.11.00	12.06.19.11.29	0.29	12.06.19.16.48	5.48	ДЗТ	нет	у	Обесточены ПС Спутник, Зоя 35 кВ, Зоя 6 кВ (Кл-6кВ) запитана от АВР В-6 №2; ПС-35/6 Сак.Клос. 1св-35.6 кВ. На ШМ В-6 Т2 №1 перекрыты проходные изоляторы птичей (ворона). Произведена чистка изоляторов	ПС Спутник Т1 (СВ-6 №1), ПС Сак.Клос Т2 (СВ-6)	4000 чел / часть г.Владивосток	4000	4.5		+17, пасмурно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Водозабор 35/10	11	12.06.19.14.41	12.06.19.14.41	0.00	12.06.19.14.41	0.00	МТЗ	у	у	ТП 14-8 попадание молнии, замыкание 2 ТП-10 и отпорный изолятор ф.8 10 кВ	нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Колергайская 110/10	8	12.06.19.15.08	12.06.19.15.35	0.27	12.06.19.15.35	0.27	МТЗ	ну	у	Част. Осмотр б/з	быта нет	0	0.1	3	+25, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Георгиевка 35/10	1	12.06.19.17.07	12.06.19.17.40	0.33	12.06.19.17.40	0.33	МТЗ	ну	у	Включен после прохождения грозы.	школа / 535 чел	535	0.08	8	+25, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	10	ЦРП-1	4	12.06.19.17.15	12.06.19.17.15	0.00	12.06.19.17.15	0.00	МТЗ	у	у	ТП-48 попадание молнии.	нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Магдалич 220/35/27.5/10	6	12.06.19.17.30	12.06.19.17.30	0.00	12.06.19.17.30	0.00	МТО	у	у		нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
РСК	Юм.ЭС	6	Н.Курган 220/110/6	Дранный	12.06.19.17.35	12.06.19.18.39	1.04	12.06.19.18.39	1.04	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед. ТП.	нет / 1478 чел	1478	0.2	10	+16, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Костюкова 35/10	1	12.06.19.17.40	12.06.19.17.40	0.00	12.06.19.17.40	0.00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+16, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Костюкова 35/10	3	12.06.19.17.40	12.06.19.18.01	0.21	12.06.19.18.01	0.21	МТЗ	ну	у		школа, д/с / 716 чел	716	0.1	11	+16, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Тамбова 110/35/10	4	12.06.19.18.07	12.06.19.19.01	0.54	12.06.19.20.45	2.38	МТЗ	ну	у	Включен без АП. На оп.8/2 сняты разрушенные сорные гнезда и включены полностью.	школа / 300 чел	300	0.52	14	+16, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Забонное 35/10	6	12.06.19.18.18	12.06.19.19.52	1.34	12.06.19.19.52	1.34	МТЗ	ну	у	В 8 пр.оп.273-274 сняты ветки с проводов.	школа / 379 чел	379	0.3	10	+16, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Садково 35/10	5	12.06.19.18.30	12.06.19.18.53	0.23	12.06.19.18.53	0.23	МТЗ	ну	у	Планируется осмотр.	школа, д/с / 703 чел	703	0.2	11	+25, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	12.06.19.21.57	12.06.19.22.02	0.05	12.06.19.22.02	0.05	МТЗ	ну	у	с.Дубова.	свиновка, охисные / 800чел	800	0.35	15	+25, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Свободный 220/35/10	2	12.06.19.22.17	12.06.19.23.54	1.37	12.06.19.23.54	1.37	"земля" от КУ	нет	у	с.Дубова. На оп.72 заменен поврежденный изолятор.	свиновка, охисные / 800чел	800	0.35	15	+25, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Перя 35/10	14	12.06.19.22.20	12.06.19.22.20	0.00	12.06.19.22.20	0.00	МТО	у	у		нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Перя 35/10	6	12.06.19.22.22	12.06.19.22.22	0.00	12.06.19.22.22	0.00	МТО	у	у		нет	0	0	0	+25, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Базова 35/10	15	12.06.19.22.22	12.06.19.22.50	0.28	12.06.19.23.40	1.18	МТО	ну	у	г.Свободный. Включен без 12ТП из 25. В 23:10 включен без 2х ТП. На ТП-166 перекрыты по верхним контактам опорных изоляторов ПС-10 Т2. Устранено.	школа интернат, свиновка / 7200чел	7200	1.2	25	+25, гроза, дождь	
РСК	Ам.СЭС	10	Сквородино 220/110/35/10	18	13.06.19.0.49	13.06.19.0.49	0.00	13.06.19.0.49	0.00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+18, дождь, ветер	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	26	13.06.19.1.33	13.06.19.1.33	0.00	13.06.19.1.33	0.00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+18, пасм.	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Шимановск 220/35/10	28	13.06.19.1.33	13.06.19.1.33	0.00	13.06.19.1.33	0.00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+18, пасм.	
РСК	Ам.ЗЭС	10	Светлая 220/110/35/10	26	13.06.19.3.25	13.06.19.3.28	0.03	13.06.19.3.28	0.03	МТЗ	ну	у	с.Сосновый Бор. Планируется осмотр.	школа, больница, д/с / 840чел	840	0.1	4	+15, дождь	
РСК	Хаб.ЦЭС	110	РЦ - ГВБ		13.06.19.4.53	13.06.19.4.53	0.00	13.06.19.4.53	0.00	РЦ; ВЧБ; ГВБ; ВЧБ; 1933 Зст	у	у	Обход без замечаний	нет	0	0	0	+16, пасм.	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая 110/6	14	13.06.19.5.30	13.06.19.6.24	0.54	13.06.19.6.24	0.54	З	нет	у	часть г.Большой Камень. Планируется обход до 18.6.19	нет / 1000чел	1000	1	9	+14, пасм.	
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Селишко 110/35/10	14	13.06.19.6.43	13.06.19.7.22	0.39	13.06.19.7.22	0.39	МТЗ	ну	у	п.Селишко. Повреждение на вед. оттайке.	школа, д/с, пункт ЕТЗ / 2300чел	2300	0.42	11	+10, дождь	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Куропатно 35/10	СП-9-10	13.06.19.7.25	13.06.19.9.17	1.52	13.06.19.10.21	2.56	МТЗ	нет	у	Включен без одного ТП. На РТП-21-6 разрушен опор. изолятор. Устранено.	нет / 366 чел	366	11	+15, пасмурно		
РСК	Прим.ЮЭС	10	Промысловый 110/35/10	по ф.17 В-10 + ТП-82023 в стор ТП-82040	13.06.19.8.33	13.06.19.9.43	1.10	13.06.19.9.43	1.10	Авт.откл	нет	пр.зв.	В 9:15 включен без АП. В 9:43 полностью, принята не установлена. Обход до 15.6.19	нет / 300 чел	300	0.2	9	+13, пасмурно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	13.06.19.9.07	13.06.19.10.50	1.43	13.06.19.13.09	4.02	Авт.откл	нет	у	Включен без 16ТП. В 13:09 полностью. Повреждение на вед.ТП	насосная / 200 чел	200	0.5	39	+14, пасмурно	
РСК	Прим.ЮЭС	6	Шырково 110/6	2	13.06.19.9.22	13.06.19.11.15	1.53	13.06.19.12.26	3.04	МТЗ	нет	у	Включен без АП. В 12:26 полностью. Повреждение на вед.уч.не	нет / 20 чел	20	0.1	16	+14, пасмурно	
РСК	Ам.ВЭС	10	Хвойная 220/110/35/10	1	13.06.19.9.33	13.06.19.9.33	0.00	13.06.19.9.33	0.00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+17, гроза, дождь	
РСК	Хаб.СЭС	6	Чегдомин 35/6	7	13.06.19.9.59	13.06.19.10.07	0.08	13.06.19.10.07	0.08	Авт.откл	нет	у	п.Чегдомин. Обход без замечаний.	нет / 2500 чел	2500	0.75	22	+15, дождь	
РСК	ЭС ЕАО	10	Биджан 110/10	233	13.06.19.11.11	13.06.19.11.57	0.46	13.06.19.11.57	0.46	"земля" от КУ	нет	у	Самоустранилось.	школа / 930 чел	930	0.16	14	+16, пасмурно	
РСК	Ам.ВЭС	35	Заватан - Курпирновка		13.06.19.11.50	13.06.19.11.50	0.00	13.06.19.11.50	0.00	МТЗ	у	у	Планир	нет	0	0	0	+17, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЦЭС	35	Белгородская - Васильевка		13.06.19.11.52	13.06.19.11.52	0.00	13.06.19.11.52	0.00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+17, гроза, дождь	
РСК	Ам.ЦЭС	35	Белгородская - Васильевка		13.06.19.12.02	13.06.19.12.56	0.54	13.06.19.14.49	2.47	"земля" от КУ	нет	у	Обесточены ПС-35 Васильевка, Комсомольская. В 12:56 потребители запитаны от резерва по сети 10кВ. На ПС-35 Васильевка оторван шлейф ф.8 от линии на ВЧ-заградителе. Устранено.	часть Белгородская р-на / 3282 чел	3282	0.67	27	+17, гроза, дождь	
РСК	Прим.ЮЭС	6	ХФЗ 110/6	3	13.06.19.12.08	13.06.19.14.54	2.46	13.06.19.18.37	6.29	"земля" от КУ	нет	у	В 12:08 затоплено болото 50% нагрузки по ф.22 ХФЗ. Оп.64 обесточена силовыми элементами С.С. новода. лежит на травяном	ф.22 ХФЗ	нет / 13 чел	13	0.1	2	+19, пасмурно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	3	13.06.19.15.10	13.06.19.15.10	0.00	13.06.19.15.10	0.00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+16, пасмурно	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Волково 110/35/10	17	13.06.19.15.10	13.06.19.15.24	0.14	13.06.19.15.24	0.14	МТЗ	запр. нет	у		нет / 150 чел	150	0.1	3	+16, пасмурно	
РСК	Ам.ЦЭС	35	Белгородская - Васильевка		13.06.19.16.15	13.06.19.16.15	0.00	13.06.19.19.17	3.02	КУ	нет	у	Схема ремонтная: ПС Васильевка и ПС Комсомольская ранее были перепаяны по 10 кВ. При восстановлении норм. схемы (см. откл. в 12:02) и включении ВЛ-35 Васильевка-Комсомольская на ПС Васильевка оторван шлейф ф.8 на ВЧ-заградителе на ВЛ-35 Белгородская - Васильевка. В 12:15 повреждение устранено. В ВЛ-35 Белгородская-Васильевка включена с откл. ВЛ-35 Васильевка						

РКК	Хаб.ЦРС	10	Анастасьевна 35/10	16	14.06.19.8.07	14.06.19.8.38	0.31	14.06.19.18.02	9.55	Авт.откл.	нет	ну	Вил с выделенным поврежденным участком (без нагрузки), вил в 18.02. Пр.оп. 137-138. Убрано упавшее дерево, устранен обрыв провода фС.	ф34	школа, д/с 1460 чел	1460	0.4	8	+15, дождь	
РКК	Хаб.ЦРС	10	Анастасьевна 35/10	11	14.06.19.8.07	14.06.19.8.44	0.37	14.06.19.8.44	0.37	Авт.откл.	нет	ну	Повреждение на ведомственном ТП.	ф16	нет/125 чел	1125	0.2	14	+15, дождь	
РКК	Хаб.ЦРС	10	Беревова 110/6	23	14.06.19.8.15	14.06.19.9.00	0.45	14.06.19.18.50	10.35	МТО	вып	ну	Вил без 5 ТП (быта нет), вил в 18.50. Наклон оп.24; выправлена.		школа, д/ш/дом/3450 чел	3450	0.7	12	+15, дождь, ветер	
РКК	Хаб.ЦРС	10	ОПХ 35/10	2	14.06.19.9.25	14.06.19.16.15	6.50	14.06.19.21.47	12.22	мто	ну	ну	Ламп:13,6м, Лбазы:16м. Вил без 8ТП, вил в 16.40. Выделенный участок (ост 1ТП [акц]), вил в 21.47. Повреждение на ведомственном участке.		д/с/2114 чел	2114	0.5	20	+15, дождь, ветер	
РКК	Прим.ЦРС	6	Речная 35/6	5	14.06.19.9.26	14.06.19.10.33	1.07	14.06.19.10.33	1.07	МТЗ	у	у	Произведен осмотр. Пр.оп. 117-123; 131-134;166-167 требуется чистка просеки.		зд/статья, нефтебаза/1019 чел	1019	0.1	12	+18, пасмурно	
РКК	Хаб.ЦРС	10	Тополево 35/10	11	14.06.19.9.50	14.06.19.10.15	0.25	14.06.19.17.40	7.50	МТЗ	у	у	Вил без ТП-2362, вил в 17.40. Повреждение концевой каб. муфты на оп.12. Произведен ремонт.		нет/2295 чел	2295	0.6	23	+15, дождь, ветер	
РКК	Ам.ЦРС	10	Владимирова 110/10	3	14.06.19.10.07	14.06.19.10.25	0.18	14.06.19.10.25	0.18	МТЗ	ну	у	Осмотр ВП без замечаний. (На ведомственном ТП-384 закрыты двери в трансформаторной отсек, замкило дождя).		пост ГАИ, улп/эваси/370 чел	370	0.3	30	+17, дождь	
РКК	Прим.ЮЭС	10	Барыбки 110/35/10	5	14.06.19.10.20	14.06.19.11.17	0.57	15.06.19.9.55	23.35	МТЗ	ну	у	Вил без 3ТП, вил в 13:45 без 2ТП, вил в 22:10 без 1ТП (н/з Овинички на ДТ); вил в 9:55 15.6.19. В пр.оп.42-99 требуется чистка просеки (Бессонный ул.). Осмотр ул.РСК без замечаний.	ф34	ас/п/с (на ДГУ)/370 чел	370	0.2	7	+14, дождь	
РКК	Хаб.ЦРС	6	РЦ 220/110/35/6	17	14.06.19.10.40	14.06.19.17.36	6.56	14.06.19.20.38	9.58	МТЗ	у	у	Ламп:3,5м, Лбазы:3м. Вил с выделенным участком (без нагрузки), вил в 20:38. Пр.оп.36-37 сняты ветки.	ф34	насосы/538 чел	538	0.3	9	+15, дождь, ветер	
РКК	ЗС ЕАО	10	Леоверкина 220/35/10	160	14.06.19.11.20	14.06.19.11.22	0.02	14.06.19.11.22	0.02	МТЗ	ну	у	п.Тельмана.		нет/1000 чел	1000	0.43	12	+17, дождь	
РКК	Ам.СЭС	110	Сивань - Октябрьская		14.06.19.14.59	14.06.19.14.59	0.00	14.06.19.14.59	0.00	ТЭИП 2ст	у	у	Грозь. ИМФ 64,8м, ф8.		нет/0 чел	0	0	0	+15, дождь, ветер	
РКК	Хаб.ЦРС	10	Благодаевое 35/10	7	14.06.19.16.10	14.06.19.17.20	1.10	14.06.19.17.20	1.10	Авт.откл.	у	у	РПВ усл по прибытию ОБВ. Повреждение на вед. оттайке		школа/546 чел	546	0.3	7	+15, дождь, ветер	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Кирово 220/35/10	4	14.06.19.19.59	14.06.19.19.59	0.00	14.06.19.19.59	0.00	МТО	у	у	15.05.19 произведен обход, замечаний нет		нет	0	0	0	+20, гроза	
РКК	Прим.ЮЭС	6	Миногородок 110/6	12	14.06.19.20.15	14.06.19.20.47	0.32	15.06.19.43.7	8.22	Авт.откл.	у	у	Вил без 3ТП, вил в 21:55 без 1ТП, вил в 4:37. Оп.6 заменен поврежденный изолятор.	ПС А ф3	нет/180 чел	180	0.2	5	+16, пасмурно	
РКК	Прим.ЦРС	10	Поповкина 35/10	4	14.06.19.20.51	14.06.19.21.55	1.04	14.06.19.21.55	1.04	МТЗ	у	у	Повреждение на ведомственном ТП.		нет/320 чел	320	0.1	9	+15, дождь	
РКК	Прим.ЦРС	6	Павлова-1 110/35/6	1	14.06.19.23.48	15.06.19.1.14	1.26	15.06.19.2.07	2.19	Ю. земля	у	у	Вил без 3ТП, вил в 3:07. Повреждение на ведомственном ТП.		нет/52 чел	52	0.1	6	+15, дождь	
РКК	Прим.ЦРС	10	Корсакова 35/10	10	15.06.19.0.15	15.06.19.1.27	1.12	15.06.19.1.27	1.12	Авт.откл.	у	у	Повреждение на ведомственном ТП.		нет/250 чел	250	0.1	3	+15, дождь	
РКК	Прим.ЦРС	10	Чернышова 35/10	14	15.06.19.2.57	15.06.19.3.26	0.29	15.06.19.3.26	0.29	Ю. земля	у	у	Земля самустроилась. Повреждение на ведомственном ТП (ПТ220 под линиями мертвая свая)		нет/446 чел	446	0.2	9	+15, дождь	
РКК	Прим.ЦРС	10	Чернигова 110/35/10	5	15.06.19.3.17	15.06.19.3.25	0.08	15.06.19.3.25	0.08	Авт.откл.	у	у			н/ч/5 чел	5	0.1	1	+18, дождь	
РКК	Прим.ЦРС	35	Мангова - Чернигова		15.06.19.4.44	15.06.19.4.44	0.00	15.06.19.4.37	9.53	Авт.откл.	нет	не прои. зв.	у	Обеспечены потребители нет (находился на ХХ). Оп.150 (лар) повреждена деревянная траверса; траверса заменена.		нет	0	0	0	+18, дождь
РКК	Прим.ЦРС	10	Россия 35/10	7	15.06.19.5.30	15.06.19.5.57	0.27	15.06.19.5.57	0.27	Авт.откл.	нет	у	17.06.19 произведен обход: в пролете ОП 96-97, 110-111 необходима чистка просеки		школа /450 чел	450	0.1	7	+18, дождь	
РКК	Ам.ЦРС	10	Кооперативная 110/10	10	15.06.19.5.54	15.06.19.6.24	0.30	15.06.19.6.24	0.30	МТЗ	у	у	Произведен осмотр. На шпильке оп.83 (на соединительном пласочном замке) следы порчи от траверсы; ремонт не требуется.		нет/50 чел	50	0.6	37	+10, ясно	
РКК	Ам.ЦРС	10	Кооперативная 110/10	9	15.06.19.5.54	15.06.19.6.27	0.33	15.06.19.6.27	0.33	МТО	ну	у	Повреждение на ведомственном ТП.		нет/200 чел	200	0.1	8	+10, ясно	
РКК	Прим.ЦРС	10	Россия 35/10	2	15.06.19.5.56	15.06.19.6.03	0.07	15.06.19.6.03	0.07	Авт.откл.	нет	у	Произведен осмотр. ТП20055 заменены перегоревшие ВВ предохранители.		нет/900 чел	900	0.1	13	+18, дождь	
РКК	Ам.ВЭС	10	Михайлова 110/35/10	16	15.06.19.6.10	15.06.19.6.10	0.00	15.06.19.6.10	0.00	МТО	у	у	17.6.19 в ТП 631 заменены опорный изолятор, ОП 266/135 заменены изолятор.		нет/200 чел	200	0	0	0	+10, туман
РКК	Прим.ЦРС	10	Родина 35/10	1	15.06.19.8.01	15.06.19.8.20	1.19	15.06.19.8.20	1.19	Авт.откл.	у	у	Обход без замечаний		нет/280 чел	280	0.04	3	+15, дождь	
РКК	Прим.СЭС	10	Чугунка 220/110/35/10	5	15.06.19.8.11	15.06.19.8.31	0.00	15.06.19.8.31	0.00	МТО	у	у	Осмотр без замечаний.		нет/750 чел	750	0.2	12	+15, дождь	
РКК	Прим.ЦРС	10	Полевая 110/35/10	19	15.06.19.8.44	15.06.19.12.28	3.44	15.06.19.13.14	4.30	Авт.откл.	у	у	Ламп:6,44м, Лбазы:35м. Вил без 6ТП, вил в 13:14, без замечаний.	д/с, школа/800 чел	800	0.2	12	+10, дождь		
РКК	Прим.ЦРС	10	Родина 35/10	4	15.06.19.9.04	15.06.19.13.18	4.14	15.06.19.13.18	4.14	Ю. земля	у	у	Ламп:3,24м, Лбазы:35м. Оп.19 устранен обрыв вилки фА.	школа/600 чел	600	0.1	4	+14, дождь		
РКК	Хаб.ЦРС	10	Переволока 35/10	7	15.06.19.10.25	15.06.19.12.10	1.45	15.06.19.14.15	3.50	Авт.откл.	вып	ну	Вил без 3 ТП, вил в 14:15. Повреждение на ведомственном ТП.		школа, шол/300 чел	300	0.4	6	+14, ветер	
РКК	Хаб.ЦРС	6	Горня 35/6	В-6 2Т	15.06.19.11.16	15.06.19.12.11	0.55	15.06.19.12.11	0.55	Бл.перегруз	у	у	11:16 жалоба потребителей ф16,17 ПС Горня на оп.33. По прибытию ОБВ (11:50): откл.положение В-6 2Т (вл.перегруз); Strp-10 MBA). Обеспечены потребители 2 ш бвб. В 11:54 вил 6-6 2Т, 2 ш б вил 6в поставлена на ХХ; в 12:11 набрана нагрузка; кроме вил ф16, ф15 на повреждении, обеспечен резерв по сетям потребителей; при вил откл без блинж; 17:06.19 проверка РЗА: по ф.15 неисправен ТТ6в ф.А. 18.6.19 14:34 ТТ 6в заменен, схема восстановлена.	4МВ/14047 чел./Хабаровск	14047	4		+14, ветер		
РКК	Прим.ЦРС	10	Корсакова 35/10	10	15.06.19.11.45	15.06.19.13.23	1.38	15.06.19.13.23	1.38	Авт.откл.	у	у	Повреждение на ведомственной оттайке.		нет/250 чел	250	0.1	3	+14, дождь	
РКК	ЗС ЕАО	6	Хитанско 35/6	303	15.06.19.12.40	15.06.19.12.40	0.00	15.06.19.12.40	0.00	МТО	у	у	Произведен осмотр под оп. 303/002/обгоревшая ворона.		нет/0 чел	0	0	0	+15, обчно	
РКК	Хаб.ЦРС	10	Беревова 110/6	21	15.06.19.12.50	15.06.19.13.59	1.09	15.06.19.13.59	1.09	МТО	ну	ну	Оп.20 снята ветка.		д/с/2500 чел	2500	0.7	7	+15, ветер	
РКК	Хаб.ЦРС	6	Илианка 35/6	9	15.06.19.13.15	15.06.19.14.19	1.04	15.06.19.22.20	9.05	МТО	нет	ну	Вил без 8ТП, вил в 22:20. Пр.оп.12-13 надение дерева, обрыв проводов ф8С, оп.12 снят изолятора фС. (устранено 18.55). Пр.оп.19/14-15 падение дерева, пр.оп.19/14-18 снят провод (устранено 22.30). Сторонние повреждения.	ф3	кол/990 чел	990	1.6	16	+15, ветер	
РКК	Прим.ЦРС	10	Чернигова 110/35/10	5	15.06.19.13.38	15.06.19.23.33	9.55	15.06.19.23.33	9.55	Авт.откл.	не прои. зв.	у	у	10 поврежден оп. изолятор ф.А. перекрыты все изоляторы. Устранено		н/ч/5 чел	5	0.1	2	+15, дождь
РКК	Прим.ЦРС	10	Чернышова 35/10	6	15.06.19.14.28	15.06.19.14.55	0.27	15.06.19.21.46	7.18	Ю. земля	у	у	Вил без 2ТП. Оп.103 (дет) выдан срок изолятора. Устранено, все выключено	сваторий/489 чел	489	0.2	7	+15, дождь		
РКК	Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	15.06.19.17.30	15.06.19.18.17	0.47	15.06.19.18.17	0.47	Авт.откл.	у	у	Обход до 22.15.	насос, больн/200 чел	200	1.2	38	+13, пасмурно		
РКК	Прим.ЮЭС	10	Кимарово 110/10	4	15.06.19.18.47	15.06.19.19.39	0.52	15.06.19.19.39	0.52	Авт.откл.	у	у	Осмотр без замечаний.	кол/1519 чел	1519	0.8	52	+13, пасмурно		
РКК	Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	2	15.06.19.19.27	16.06.19.3.35	8.08	16.06.19.3.35	8.08	Авт.откл.	у	у	Выключен без двух ТП. На оп.22 заменены колпачки изолятора по ф.А. в 3:35 включены полностью.	кол/93 чел	93	0.1	5	+19, пасмурно		
РКК	Прим.ЮЭС	6	Соловей Ключ 35/6	6	15.06.19.20.14	15.06.19.21.31	1.17	15.06.19.23.19	3.05	Авт.откл.	у	у	Включен без 15ТП. В 22:04 взор одного ТП. В 23:19 полностью. Наклон дерева (подготовка к вырубке) на створу оп.108/3/4, ветки касаются проводов. Устранено	насос, больн/200 чел	200	1.2	38	+13, пасмурно		
РКК	Прим.ЮЭС	6	Екатериновка 110/35/6	5	15.06.19.21.05	15.06.19.22.29	1.24	15.06.19.22.29	1.24	Авт.откл.	у	у			нет/370 чел	370	0.5	9	+8, дождь	
РКК	Прим.СЭС	10	Чернышова 35/10	7	15.06.19.23.08	15.06.19.23.08	0.00	15.06.19.23.08	0.00	МТЗ	у	у			нет/0 чел	0	0	0	+12, дождь	
РКК	Прим.СЭС	10	Чернышова 35/10	14	15.06.19.23.30	15.06.19.23.36	0.06	15.06.19.23.36	0.06	"эмал" оп.ку	у	у	"эмал" оп.ку		нет/446 чел	446	0.2	9	+13, дождь	
РКК	Хаб.ЦРС	110	Сита - Обдор	С-33	16.06.19.0.03	16.06.19.8.36	8.33	16.06.19.8.36	8.33	ДЗ 1ст	ну	ну	Обеспечено 6 ПС-110 кВ (Обдор, вед.Дурман, Мухом, Сидима, Золотая, Сурмай), ИМФ ф.А, в 13 м от ПС Сита (Лам-33 км) в 4:14 допущена бригада на осмотр. В 6:41 обнаружено нарушение дерева и пр.оп.62-63 повреждение проводов и изоляции. Дерево убрано, ВП выключена.	район на Лазо /7619 чел	7619	4.8			+15, ветер	
РКК	Прим.ЮЭС	6	ЦРП ПыРС	Несловна	16.06.19.0.06	16.06.19.0.59	0.53	16.06.19.9.52	9.46	МТЗ	ну	у	Выключен без одного ТП (РТС, запитан от ДТ). В пр. опор 164-165 убрана ветка	нет/644 чел	644	0.5	12	+8, дождь		
РКК	Прим.СЭС	10	Чернышова 35/10	7	16.06.19.1.49	16.06.19.3.08	1.19	16.06.19.3.08	1.19	МТЗ	ну	у	Вил по прибытию ОБВ.	школа, дс, насосная /595 чел	595	0.2	18	+12, дождь		
РКК	Прим.СЭС	10	Чернышова 35/10	14	16.06.19.3.08	16.06.19.3.12	0.04	16.06.19.3.12	0.04	"эмал" оп.ку	у	у	Самостоятельно.	не/446 чел	446	0.2	9	+12, дождь		
РКК	Прим.ЦРС	10	Беревова 35/10	1	16.06.19.6.09</															

РСК	Прим.ЮЭС	110	Барыш 110/35/10	T2	17.06.19 23:45	18.06.19 0:20	0:35	18.06.19 1:58	2:13	ДЗТ			ПС Барыш по Т2: работа ОД-КЗ (с усл.АВВ отк.ВЛ 110 кВ "Давыдова-Барыш-Славянск"2). Обесточены ЗШ 110/35/10 и ПС Барыш. ПС ЗС Заводская, Приморск, Безземелье обесточены резерв Ч/А 35 мин. Осмотр ПС Барыш-змея в яв.8-10 Т2: змея убрана, повреждена обрешетка нет; Т2 включен в 1:58.	ПС Барыш Т1	1,7 МВт/ 3597 чел/Ханский р-н	3597	1,7	+18, ясно	
РСК	Ам.ЦЭС	110	Озерная - Полевая		18.06.19 1:09	18.06.19 1:09	0:00	18.06.19 1:09	0:00	ТНЭП 1ст	у		ИМФ 15кВ ф.С. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+12, облачно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	18.06.19 3:10	18.06.19 3:10	0:00	18.06.19 3:10	0:00	МТЗ	у		Произведен обход: в пр.оп.352/20-352/21 обнаружены подгоревшие ветки.		нет	0	0	0	+14, пасмурно
РСК	ЭС ЕАО	110	КРС - Ленинск - Дежнево	C-59	18.06.19 7:12	18.06.19 7:12	0:00	18.06.19 7:12	0:00	ПС Дежн-НЭП Эст; ПС КРС; НЭП Эст.			Произведен обход: на оп.109 милое гнездо анта, обгоревшие ветки под опорой, на ф.С видны свежие следы КЗ.		нет	0	0	0	+14, облачно
РСК	Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	4	18.06.19 7:24	18.06.19 8:50	1:26	18.06.19 8:50	1:26	Аквотел			п.Кипарисово 2, м.Мирный. Обход без замечаний.		нет/1519 чел	1519	0,8	52	+14, дождь
РСК	Прим.ЮЭС	10	Кипарисово 110/10	6	18.06.19 7:28	18.06.19 10:48	3:20	18.06.19 10:48	3:20	Аквотел	ну		п.Кипарисово 2. Повреждение на вед. участке.		нет/30 чел	30	0,4	3	+18, дождь
РСК	Прим.ЮЭС	6	Береговая-1 110/6	42	18.06.19 9:38	18.06.19 10:08	0:30	19.06.19 15:54	33:16	авотки			г.Большой Камень. Странной организацией (компания "Ингустем") поврежден головной кабель. Сообщено в полицию, СС. Обнаружено МП - 390м. от ПС до ТП181008. 19.06.19 устранено и включено в работу.	ф.24	полиция/ 800чел	800	0,5	6	+20, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Гайдамак 35/6	5	18.06.19 11:02	18.06.19 14:10	3:08	18.06.19 14:10	3:08	авотки	нет	ну	г.Надежда. Смет наброс проволки на линейном портале ТП-7014.		нет /150чел	150	0,2	4	+16, пасм
РСК	Прим.ЮЭС	10	Барыш 110/35/10	5	18.06.19 13:03	18.06.19 15:58	2:55	18.06.19 15:58	2:55	МТО	нет		с.Барыш, Овчинниково. На оп.22 повреждение изолятора ф.С, устранено.		нет /370чел	370	0,3	9	+19, пасмурно
РСК	Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Ильичевка		18.06.19 15:55	18.06.19 15:55	0:00	18.06.19 15:55	0:00	МТО			При работе АВВ повисла "змея" по ф.В.		1375чел	1375	0,5	40	+22, гроза
РСК	Прим.ЦЭС	35	Новомильское - Мелькомбинат		18.06.19 16:04	18.06.19 16:04	0:00	18.06.19 16:14	0:10	МТО	ну		Обесточены потребители нет. (Разрыв транзита)		нет	0	0	0	+22, гроза
РСК	Прим.ЦЭС	35	Липовцы - Ильичевка		18.06.19 16:18	18.06.19 17:08	0:50	19.06.19 7:45	15:27	МТЗ	ну		Схема сети ремонтная (на ПС Полевая кап.ремонт ЦР, ЛР В35 "Покровка"); На ПС Новомильское тек.ремонт ЦР ТН 35кВ). Обесточены ПС Новогоризовая, Покровка, Алексее-Николаев, Корсаковская, Борковская, вад. ПС Ильичевка. Ч/А 50 мин запитаны от резерва кроме вад. ПС Ильичевка (0,15МВТ, быта нет). В 17:54 запитана ПС Ильичевка от ПС Новогоризовая. В пр.оп.21-22 обрыв провода по ф.В в середине пролета, следы подгорания изоляции в паре между изоляторами ф.В 22, следы выжуга по ф.А,Б,С на оп.21. В 5:56 повреждение устранено. В 07:45 вкл. в работу.	ВЛ-35 Полевая-Покровка, ВЛ-35 Новомильское-Борковская	10765чел	10765	14	+22, гроза	
РСК	Прим.ЦЭС	35	Новомильское - Мелькомбинат		18.06.19 16:19	18.06.19 16:19	0:00	18.06.19 20:13	3:54	МТО	ну		Обесточены потребители нет. На ПС Мелькомбинат повреждение спуска от ВЧ заградителя до ЛР-35 "Новомильское" по ф.В. Устранено.		нет	0	0	0	+22, гроза
РСК	Прим.ЦЭС	35	Новомильское - Борковская		18.06.19 17:16	18.06.19 18:12	0:56	19.06.19 18:18	15:02	МТО	ну		Обесточены ПС Борковская, Корсаковская, Алексее-Николаев. В 18:08 запитана ПС Корсаковская, Алексее-Николаев, в 18:12 запитана ПС Борковская от резерва. В пр.оп.13-14, 16-17, 17-18 обрыв проводов по фазе В (в середине каждого пролета). В 7-20 повреждение устранено. В 8:18 Вкл. в работу.	ВЛ-35 Покровка-Корсаковская	2500чел	2500	3,5	+22, пасм	
РСК	Ам.ЦЭС	10	Водозабр 35/10	11	18.06.19 17:34	18.06.19 18:22	0:48	18.06.19 18:22	0:48	МТЗ	ну		г.Благовещенск. Планируется осмотр.		п/в /500чел	500	0,56	26	+20, гроза
РСК	Прим.ЦЭС	110	Хороль - Приозерная		18.06.19 17:36	18.06.19 17:36	0:00	18.06.19 17:36	0:00	Хороль: ТНЭП, ДЗ, АВВ усл. Приемный: СЗ-310 НЭП Эст, АВВ ну. РТВ усл.			ИМФ ф-0 15,5 км от ПС Хороль. Разрыв транзита, без отключения потребителей. Обход без замечаний. Произведен обход. На оп.114 в гирлянде разорван 1 изолятор (ис 11) по ф.В, других замечаний нет.		нет	0	0	0	+25, гроза
РСК	Ам.ЦЭС	10	Чигирь 110/10	7	18.06.19 17:43	18.06.19 17:46	0:03	18.06.19 17:46	0:03	МТЗ	ну	у	с.Чигирь. Обход без замечаний.		администрация, поликлиника, саовица, насосная /500чел	500	0,06	25	+20, гроза
РСК	Ам.ЦЭС	10	Чигирь 110/10	2	18.06.19 17:43	18.06.19 17:47	0:04	18.06.19 17:47	0:04	МТЗ	ну	у	с.Чигирь. Повреждение на вад. ТП-81.		насосная, саовица /200чел	200	0,75	14	+20, гроза
РСК	Ам.ЭС	6	Сивьяк 220/110/6	18	18.06.19 18:07	18.06.19 18:07	0:00	18.06.19 18:07	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза
РСК	Ам.ЭС	10	Шиманоск 220/35/10	28	18.06.19 18:44	18.06.19 18:44	0:00	18.06.19 18:44	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, ветер
РСК	Ам.ЭС	10	Шиманоск 220/35/10	8	18.06.19 18:50	18.06.19 19:04	0:14	18.06.19 19:04	0:14	МТЗ	ну	у	г.Шиманоск. Планируется обход.		д/с, погр.отрад /2000чел	2000	0,3	16	+20, ветер
РСК	Ам.ЭС	10	Шиманоск 220/35/10	28	18.06.19 18:50	18.06.19 19:10	0:20	18.06.19 19:10	0:20	МТЗ	ну	у	г.Шиманоск, с.Петруши, с.Базинское, с.Берег. Планируется обход.		школа, д/с, саовица /1000чел	1000	0,08	18	+20, ветер
РСК	Ам.ЭС	10	ЦРТ-1	3	18.06.19 19:05	18.06.19 19:05	0:00	18.06.19 19:05	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+20, гроза
РСК	Ам.ЭС	10	Ремзав 35/10	6	18.06.19 19:19	19.06.19 1:36	6:17	19.06.19 1:36	6:17	МТЗ	ну	ну	с.Светильное. Селекты. В пролете ОП 51-53 убито упавшее сухое дерево (провода не повреждены).		школа, д/с /395чел	395	0,04	6	+20, гроза
РСК	Ам.ЭС	10	Свободный 220/35/10	2	18.06.19 19:38	18.06.19 19:43	0:05	18.06.19 19:43	0:05	МТО	ну	у	г.Дубовка. Планируется обход.		саовица, огнещит /300чел	800	0,3	15	+20, ветер
РСК	Ам.ЭС	10	Сергеево-110 110/35/10	9	18.06.19 20:15	18.06.19 21:46	1:31	18.06.19 21:46	1:31	МТЗ	ну	ну	п.Сергеево. В пролете ОП 201/1-202/2 обрыв ветки.		д.сад, больница/350чел	3500	0,8	12	+20, ветер
РСК	Ам.ЦЭС	10	Нагорная 35/10	7	18.06.19 21:09	18.06.19 21:09	0:00	18.06.19 21:09	0:00	МТЗ	у				нет	0	0	0	+18, дождь, гроза
РСК	Прим.ЦЭС	6	ЖБИ-130 110/6	7	18.06.19 21:30	18.06.19 22:07	0:37	18.06.19 23:15	1:45	Откл.КУ"Земля"			с.Немурлово. Включен до ОП 118 (запитано ОП). Повреждение на вад. отайки.		нет/550ч.	500	0,1	9	+18, пасм.
РСК	Прим.ЭС	10	Чернышевка 35/10	14	19.06.19 0:54	19.06.19 2:31	1:37	19.06.19 4:28	3:34	Откл.КУ"Земля"			с.Корнилово,Шелево. В 02:31 включен для отключения повреждения с помощью прибора. В ОП 5104 замена проходной изолятор ф.А.		нет/446ч.	446	0,2	9	+14, пасм.
РСК	Ам.ЭС	10	Гуран 35/10	1	19.06.19 2:58	19.06.19 3:05	0:07	19.06.19 3:05	0:07	МТЗ	ну	у	с.Гуран, с.Евгень. Планируется обход.		нет/222ч.	222	0,2	6	+14, гроза, дождь
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Эмальзавод 35/6	В6в8 Т1	19.06.19 4:53	19.06.19 5:03	0:10	19.06.19 15:37	10:44	КУ			В 4:53 по показаниям ТМ на ПС 35 кВ Эмальзавод исчезло напряжение на 1 сек.5:03 (ч/з 10мин.) по ТУ включен СВ 6 кВ, весь персонал занят. При осмотре: от Т1 не поступает напряжение 6кВ, отключений нет, выключатель биметаллический (проверено указателем напряжения напряжение 35кВ есть, бив отсутствует), отключенных присоединения по 1сек бив нет, биметаллический выключатель в ремонт. РПН работает в автоматическом режиме, возможно при уходе РПН произойдет обрыв 8 кВ Т1 выведен в ремонт. Произведены испытания трансформатора: вводить в работу можно только в 10-м положении РПН. В 15:37 Т1 включен. 20.06.19 по нештатной схеме Т1 выводится в ремонт, произведено вскрытие баба РПН. РПН-1Т механически установлен в 8-ое положение (отсутствует возможность управления РПН). В 22:23 Т1 вкл. на к.к. 21.06.19 в 21:49 вкл. под нагрузку.	ЗТ	20313ч.	20313	2,6	+15, пасм.	
РСК	Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	16	19.06.19 5:22	19.06.19 5:25	0:03	19.06.19 5:25	0:03	МТЗ	ну	у	с.Благодать, с.Новобилановка. Произведен осмотр: на оп.204/71 и 204/76 отключены обе изоляторы.		школа, водозабр/482ч.	482	0,2	18	+13, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Хороль 110/35/10	23	19.06.19 5:22	19.06.19 5:26	0:04	19.06.19 5:26	0:04	Ав. Откл.	ну	у	с.Попова. Произведен обход: в ТП-2568 перегорел ПТ 10 ф.А и ф.В		нет/345ч.	345	0,1	7	+13, ясно
РСК	Прим.ЦЭС	10	Алексее-Николаев 35/10	1	19.06.19 5:30	19.06.19 6:56	1:26	19.06.19 7:00	1:30	Ав. Откл.	ну	у	с.Луцкая, с. Улитка. В 6:56 выключена большая часть нагрузки, в 7:00 выключен все замечаний нет.		школа/1500ч.	1500	0,3	12	+15, пасм.
РСК	Прим.ЦЭС	110	Ярославка - Сибирцево / - Манюшка		19.06.19 5:34	19.06.19 5:34	0:00	19.06.19 5:34	0:00	ПС Ярославка: НЭЗ 1ст., ИМФ- ф.А, 9,3км, АПВ усл. ПС Манюшка: НЭЗ 2ст., АПВ усл.			Произведен обход: на оп.33 обнаружено гнездо анта ф.А.		нет	0	0	0	+15, пасм.
РСК	Прим.ЮЭС	110	Давыдова - Барыш - Славянск	№1	19.06.19 5:41	19.06.19 5:41	0:00	19.06.19 5:41	0:00	ПС Давыд: 33 АПВ усл., ИМФ-ф.А, 85,2км. ПС Славянск: ПНДЗ, АПВ усл.	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+13, пасм.
РСК	Прим.ЭС	10	Ольга 110/10	12	19.06.19 7:02	19.06.19 7:02	0:00	19.06.19 7:02	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+14, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	6	Троица 110/10	по ф.25 РПЛ оп.161	19.06.19 8:28	19.06.19 11:19	2:51	19.06.19 20:07	11:39	Откл.КУ"Земля"			п.Шульц, Визва, Гамов. В 11:19 включен с "землей" для поиска с прибором. В 18:16 отключена оттайка от РП-8 оп.338/1 (АТП, п.Шульц). На ТП-4087 разорван проходной изолятор ф.С. Устранено.		нет/200ч.	200	0,68	41	+17, пасм.
РСК	ЭС ЕАО	6	Беробидан 220/110/35/6	23	19.06.19 9:13	19.06.19 10:40	1:27	27.06.19 16:30	199:17	"Земля" от КУ			Включен с выделенным участком КЛ-6 от оп.23-01/1 до оп.23-04/1 (без нагрузки). 23.24.06.19 работы не производились. 25.06.19 разработаны котлы. 26.06.19 смонтирована каб. вставка, 2 муфты, испытаны.		нет /74чел	74	0,26	7	+18, обл
РСК	Ам.ЦЭС	10	Промышленная 35/10	по ф.10 в ТП-84 В-10	19.06.19 10:21	19.06.19 11:11	0:50	19.06.19 12:27	2:06	МТЗ	нет	ну	г.Благодать. Включен без БТП. После осмотра включен полностью, замечаний нет.		интернат /1600чел	1600	1	12	+18, дождь
РСК	Хаб.ЭС	35	Амурская ТЭЦ - Гордовская с отп. ПС АТП		19.06.19 10:58	19.06.19 10:58	0:00	19.06.19 10:58	0:00	МТЗ	у		Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+20, обл
РСК	Ам.ЭС	10	Ремзав 35/10	6	19.06.19 11:26	19.06.19 12:45	1:19	19.06.19 12:45	1:19	МТЗ	ну	у	с.Светильное, Селекты. В пр.оп.49-50 надание 2-х деревьев (провода не повреждены)		школа, д/с /395чел	395	0,03	6	+20, ветер
РСК	ЭС ЕАО	10	Левобережная 220/35/10	160	19.06.19 13:52	19.06.19 14:42	0:50	19.06.19 14:42	0:50	МТЗ	ну	не прои зв	Повреждение на вад. оттайки.		нет /1000чел	1000	0,24	13	+20, обл
РСК	Прим.ЮЭС	10	Троица 110/10	24	19.06.19 14:47	19.06.19 17:24	2:37	19.06.19 17:24	2:37	"Земля" от КУ			с.Андреевка. "Земля" самоустранилась. Планируется обход.		школа, насосная /530чел	530	1	24	+22, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	110	Пушинская - Давыдова		19.06.19 14:55	19.06.19 14:55	0:00	19.06.19 14:55	0:00	Пушинская: ДЗ 1з, ТНЭП 1ст, ТО Давыдова: НЭЗ Эст	у		ИМФ ф.С-0 27,2 км. Обход без замечаний.		нет	0	0	0	+22, ясно
РСК	ЭС ЕАО	35	КРС - Дубовое		19.06.19 17:51	19.06.19 17:52	0:01	19.06.19 17:52	0:01	ДЗ 2з	ну	у	Обесточены 4 ПС-35кВ. 34.06.19 произведен обход. ОП 71 повреждение 2-х изоляторов из 3-х в гирлянде. Других замечаний нет.		5292чел	5292	0,8	66	+20, гроза
РСК	Прим.ЭС	10	Лесозавод 220/3																

РКК	ЭС ЕАО	6	ЖБИ 35/6	57	20.06.19 14:28	20.06.19 14:54	0:26	21.06.19 16:10	25:42	МТО	нет	ну	Сторонней организацией поврежден КЛ-6кВ от ТП-176 №1 в.1 до ТП-75 №1 (уч. в конце линии без нагрузки). Собственно в СЕ. Устранено	дс / 1000 чел	100	0,75	4	+20, ясно	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Пантелеевская 35/10	2	20.06.19 14:49	20.06.19 14:49	0:00	20.06.19 14:49	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+19, гроза	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Пантелеевская 35/10	1	20.06.19 14:50	20.06.19 15:19	0:29	20.06.19 20:04	5:14	МТЗ	ну	у	При РТВ "земля ФА", ведется поиск прибором. В 17:54 отключено КТП-1138, повреждение разрядника Ф.А. Устранено по заявке	насосная, школа / 388 чел	388	0,05	9	+19, гроза	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Пантелеевская 35/10	3	20.06.19 14:55	20.06.19 14:55	0:00	20.06.19 14:55	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+19, гроза	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Лесозаводская 220/35/10	3	20.06.19 15:01	20.06.19 15:06	0:05	20.06.19 15:06	0:05	МТО	ну	у	При осмотре в ТП-1071 повреждение проходного изолятора Ф.В. в ящике В-10 Т1 с отгоревшими ТТ на Т10 Т1.	нет / 300 чел	300	0,1	2	+19, гроза	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	20.06.19 15:18	20.06.19 15:39	0:21	20.06.19 15:39	0:21	МТЗ	ну	у	Планируется обход.	школа, насосная / 534 чел	534	0,1	15	+19, гроза	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Уссури 35/10	4	20.06.19 15:21	20.06.19 15:21	0:00	20.06.19 15:21	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+19, гроза	
РКК	Прим.ЦЭС	35	Новодевичья - Луговая - Насосная		20.06.19 15:25	20.06.19 15:25	0:00	20.06.19 15:25	0:00	МТО	у	у	Происведен обход: на оп.40 обнаружен битый изолятор ф.В.1 из 3-х.	нет	0	0	0	+19, гроза	
РКК	Прим.ЦЭС	10	Каменная-Рыболова 110/35/10	5	20.06.19 15:28	20.06.19 15:47	0:19	20.06.19 19:05	3:37	МТЗ	ну	у	Включен без ЗТП. В 17:27 включен без одного ТП. На ЗТП 3012 обнаружено течь воды на проходных изоляторах. Устранено, все выключено	школа, дс / 489 чел	489	0,3	28	+19, гроза	
РКК	ЮЯ ЭС	110	ЧТЭЦ - Лебедный	Л-101	20.06.19 16:07	20.06.19 16:07	0:00	20.06.19 16:07	0:00	ЧТЭЦ: ДЗ 2 зона, Лебедный: ДЗ 1 зона	у	у	ИМФ Лебедный 42,9 км. Планируется обход.	нет	0	0	0	+19, гроза	
РКК	Хаб.ЦЭС	10	Корфовская 110/35/10	по ф.9 РМЛ	20.06.19 16:45	20.06.19 18:15	1:30	20.06.19 18:15	1:30	"земля" от КУ	у	у	Повреждение на везд. ТП	нет / 368 чел	368	0,2	10	+20, ясно	
РКК	Прим.ЗЭС	35	Новотроицкое - Райнское		20.06.19 16:51	20.06.19 17:10	0:19	20.06.19 17:28	0:37	МТО	ну	у	Обесточены ПС-35 Райнское, Малиновка. На ПС Райнское включены В-35 Новотроицкое, линия под напряжением, схема восстановлена. Осмотр ПС Райнское, замечаний нет, ВЛ окматривать не будут.	ВЛ-35 Новотроицкое-Райнское	школа-8, дс - 6 / 5371 чел	5371	0,9		+19, гроза, дождь
РКК	Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	3	20.06.19 17:03	20.06.19 17:03	0:00	20.06.19 17:03	0:00	Авт.откл	у	у		нет	0	0	0	+19, гроза, дождь	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	20.06.19 17:15	20.06.19 19:54	2:39	21.06.19 1:10	7:55	МТЗ	ну	у	Выделен уч.к без нагрузки, все запитано. Неисправность кабеля исправлена Ф.В.2 и Ф.В.3. Устранено.	школа, насосная / 534 чел	534	0,1	15	+19, гроза, дождь	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	4	20.06.19 17:28	20.06.19 17:53	0:25	20.06.19 17:53	0:25	"земля" от КУ	у	у	Включен для проверки прибором. "земля" самодиагностика. Планируется осмотр 21-24.6.19	нет / 130 чел	130	0,1	2	+19, гроза, дождь	
РКК	Прим.ЦЭС	10	Павлова-1 110/35/6	1	20.06.19 17:33	20.06.19 19:06	1:33	20.06.19 19:06	1:33	"земля" от КУ	у	у	Повреждение на везд.уч.к	нет / 52 чел	52	0,1	5	+19, гроза, дождь	
РКК	Прим.ЦЭС	10	Полева 110/35/10	В-10 Т3	20.06.19 17:35	20.06.19 18:08	0:33	20.06.19 18:08	0:33	Дуговая защита	у	у	Обесточена фаза-10 кВ. Включен успешно, включены в работу все отходы. Проверка хромов ф.20 (РСК, откл. от МТЗ), повреждение ТТ в ящике ф.20 Устранено.	ч.шт. Омьб р-на / 1500 чел	1500	1,4	20	+19, гроза, дождь	
РКК	Прим.ЦЭС	10	Полева 110/35/10	20	20.06.19 17:35	20.06.19 19:10	1:35	21.06.19 1:24	7:49	МТЗ	у	у	Повреждение ТТ в ящике ф.20. Устранено.	ф.13 Полева	школа, дс / 400 чел	400	0,2	11	+19, гроза, дождь
РКК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	7	20.06.19 17:38	20.06.19 18:45	1:07	20.06.19 19:42	2:04	Ав. Откл.	ну	у	Повреждение на везд.уч.к	Ф.1 Призерная	школа / 450 чел	450	0,1	7	+19, гроза, дождь
РКК	Прим.ЦЭС	10	Тимирязева 35/10	3	20.06.19 17:50	20.06.19 18:41	0:51	20.06.19 18:41	0:51	МТЗ	у	у		школа / 700 чел	700	0,5	12	+19, гроза, дождь	
РКК	Прим.ЦЭС	10	Иланкина 35/6	9	20.06.19 18:03	20.06.19 22:22	4:19	20.06.19 22:22	4:19	МТЗ	у	у	Наклон опоры 228, слетел изолятор ф.В, пров.ф.В лет на пров.д.Ф.А. Устранено.	школа / 730 чел	730	0,2	16	+19, гроза, дождь, ветер	
РКК	Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	20.06.19 18:15	20.06.19 18:15	0:00	20.06.19 18:15	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+16, гроза, дождь, ветер	
РКК	Прим.ЦЭС	10	Россия 35/10	3	20.06.19 18:22	20.06.19 18:25	0:03	20.06.19 18:25	0:03	Авт.откл.	у	у		школа / 700 чел	700	0,1	7	+16, гроза, дождь, ветер	
РКК	Прим.ЗЭС	35	Уссури 35/10	СВ-35	20.06.19 18:22	20.06.19 19:18	0:56	20.06.19 19:18	0:56	МТЗ	у	у	При ремонтной схеме сети (в режиме Т3 на ПС Кировка, работа сети 35кВ в "режиме" В) 35 Лесозавод-Темновое-Шаманово-Кировка-Уссури-Лесозавод(4) обесточились ПС-220/35/10 Кировка, ПС-35 РК: Рунова, Павло-Федоровка, Кировка, Марьяновка. В 18:55 включены СВ-35 на ПС Уссури, подано напряжение на 1,2 св-35 ПС-220/35/10 Кировка, запитаны ПС-35 Павло-Федоровка, Рунова (0,5 МВ, 902 чел), в 19:18 на ПС-220/35/10 Кировка включен В-35-Т1, запитаны 1,2 св-10 кВ (3,73 МВ, 3999 чел). В 19:35 запитана ПС Кировка. В 20:30 запитана ПС Марьяновка. При осмотре: на ПС-35 Шаманово повреждение разрядника Ф.С на 15св-35 кВ, обрыв шлейфа, выведен из схемы.	Кировский район / 6844 чел	6844	4,33		+16, гроза, дождь, ветер	
РКК	Прим.СЭС	6	Ново-Сусовая 35/6	13	20.06.19 18:49	20.06.19 18:49	0:00	20.06.19 18:49	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+16, гроза, дождь, ветер	
РКК	Прим.ЮЭС	10	Кимаровка 110/30	4	20.06.19 19:00	20.06.19 20:39	1:39	20.06.19 20:39	1:39	МТЗ	у	у	Планируется обход до 24.6.19.	нет / 3519 чел	3519	0,8	52	+16, дождь, ветер	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	4	20.06.19 19:05	20.06.19 19:54	0:49	20.06.19 19:54	0:49	МТО	нет	у	Перегорание не калиброванных проволочных предохранителей 10кВ из-за попадания влаги на РН-0,4 ф.2 в КТП-3157.	школа, насосная / 970 чел	970	0,2	19	+16, дождь, ветер	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Красный Кут 35/10	В-10 Т1	20.06.19 19:05	20.06.19 19:50	0:45	20.06.19 23:07	4:02	ав. откл.	у	у	В-35 Т1 не отключался. Обесточены 1,2 св-10 кВ (Т2 в резерве). Одновременно отключился ф.4 (РСК, МТО). После осмотра включен Т1, замечаний нет. Планируется проверка РЗА до 24.6.19.	школа, насосная, Омистные / 2366 чел	2366	0,5	28	+16, дождь, ветер	
РКК	Прим.ЮЭС	10	Голодево 35/10	7	20.06.19 19:28	20.06.19 20:18	0:50	20.06.19 20:18	0:50	"земля" от КУ	у	у	Включен без АТП. АТП-1: 21-35 выключен полностью. Повреждение на везд.откате.	нет / 310 чел	310	0,2	7	+16, дождь, ветер	
РКК	Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	5	20.06.19 19:45	20.06.19 21:32	1:47	21.06.19 15:59	20:14	МТЗ	ну	у	Включен с выделенным участком от РК-8 от 466 до РЛ-57 от 255, без нагрузки. Обрыв провода ф.В в пр.оп.362-363 в середине пролета, на оп.362, 363, 364. Устранено.	школа / 146 чел	146	0,1	4	+16, дождь, ветер	
РКК	Прим.ЮЭС	6	Океанариум 35/6	7	20.06.19 20:04	20.06.19 20:04	0:00	21.06.19 1:43	5:39	МТЗ	у	у	На ХХ. Проверена проверка изоляции кабелей, замечаний нет. Планируется проверка РЗА.	нет	0	0	0	+16, дождь, ветер	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	4	20.06.19 20:09	20.06.19 20:09	0:00	20.06.19 20:09	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+16, дождь, ветер	
РКК	Прим.ЦЭС	10	Заря 35/10	1	20.06.19 20:10	20.06.19 20:11	0:01	20.06.19 20:11	0:01	МТЗ	ну	у	Планируется обход до 24.6.19.	школа, насосная / 765 чел	765	0,1	11	+16, дождь, ветер	
РКК	Прим.ЦЭС	10	Корфовская 35/10	10	20.06.19 20:22	20.06.19 20:26	0:04	20.06.19 20:26	0:04	МТО	у	у	Планируется обход 21.6.19.	нет / 250 чел	250	0,1	3	+14, ясно	
РКК	Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	11	20.06.19 20:46	21.06.19 0:00	3:14	21.06.19 18:16	21:30	МТЗ	у	у	г-Фазина. В 0:00 запитано 14 ТП из 17. В 0:10 запитаны все потребители. Выделен поврежденный участок от РН-8020 до РН-8002, без нагрузки. Повреждение 80 метров от РН-8001 (все длина кабеля 1400 метров). Устранено.	насосная, школа, а/ч / 2000 чел	2030	0,6	17	+15, дождь, ветер	
РКК	Ам.ЦЭС	10	Северная 110/10	2	20.06.19 20:48	20.06.19 21:24	0:36	20.06.19 21:24	0:36	МТЗ	ну	у	с.Каменица. Повреждение на везд. ТП.	нет / была нет	0	0	5	+20, обл	
РКК	Прим.ЦЭС	10	Ивановка 35/10	8	20.06.19 21:09	21.06.19 21:11	5:02	21.06.19 21:11	5:02	"земля" от КУ	у	у	с.Каменица, Стенуровка. На оп.82 (дерев.) выпал крен ф.В, пров.д.кабеля зацепился за опору. Устранено.	д/с / 20 чел	20	0,07	5	+15, пасмурно	
РКК	Прим.СЭС	35	Яблонька - Марьяновка		20.06.19 21:24	20.06.19 21:24	0:00	21.06.19 11:45	14:21	"земля" от КУ	у	у	На ХХ. На оп.61 разрушены все изоляторы по ф.В. Устранено с/культур. Потребители все запитаны от резерва. Выведен головной участок до оп.240-00/24, оп.240-00/20 наклонился, касание пров.д.кабеля дер. Устранено.	ф.239	нет / чел	7	0,05	3	+20, пасм
РКК	ЭС ЕАО	6	Культур 220/35/6	240	20.06.19 21:56	21.06.19 21:21	2:25	21.06.19 14:44	16:48	"земля" от КУ	у	у	с.Самарка. На оп.29/1А повреждение изолятора ф.В. Устранено.	школа / 112 чел	112	0,2	11	+12, дождь	
РКК	Прим.СЭС	10	Самарка 35/10	2	20.06.19 22:16	21.06.19 1:55	3:39	21.06.19 1:55	3:39	"земля" от КУ	у	у	п.Лямарка, Уссури. В 0:11 включен с "землей". 1,2 св-10 кВ самодиагностика. Планируется обход.	нет / 130 чел	130	0,1	11	+14, дождь	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	4	20.06.19 23:57	21.06.19 0:11	0:14	21.06.19 1:22	1:25	МТЗ	ну	у	с.Уральное, Прорубанька, Еленовка, Подгорное, Архангелька. Планируется обход.	нет / 1384 чел	1384	0,4	7	+14, дождь	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	9	20.06.19 23:57	21.06.19 0:44	0:47	21.06.19 0:44	0:47	МТЗ	ну	у		нет	0	0	0	+14, дождь	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	10	20.06.19 23:57	20.06.19 23:57	0:00	20.06.19 23:57	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+14, дождь	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Вышнекая 35/10	6	21.06.19 0:02	21.06.19 19:06	0:04	21.06.19 16:34	16:32	авт.откл	у	у	Потребитель запитан от резерва. В пр.оп.58-59 обнаружено дерево на пров.д.каб. без повреждения. Устранено.	ф.5	водозабр / была нет	0	0,09	1	+14, пасмурно
РКК	ЭС ЕАО	6	ГЗУ 35/6	483	21.06.19 2:23	21.06.19 4:23	2:00	21.06.19 11:14	8:51	МТЗ	ну	у	Выделен уч.к без нагрузки, все запитано. Поврежден резерв КЛ-6 от ТП-83 до ТП-128. В 11:14 отключены резерв поврежд.КЛ, рабочий кабель, выполнен ремонт.	ф.483	школа, д/с / 2000 чел	2000	0,25	7	+18, обл
РКК	Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	7	21.06.19 3:19	21.06.19 3:20	0:01	21.06.19 3:20	0:01	МТЗ	ну	у	с.Монькиновка. Планируется обход.	нет / 130 чел	130	0,06	4	+19, пасм	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Заря 35/10	1	21.06.19 3:19	21.06.19 3:20	0:01	21.06.19 3:20	0:01	МТЗ	ну	у	с.Бусева. Планируется обход.	школа, д/с, насосная, интернат / 443 чел	443	0,12	6	+12, пасм	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	4	21.06.19 4:30	21.06.19 4:30	0:00	21.06.19 4:30	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+13, дождь	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	3	21.06.19 4:30	21.06.19 4:30	0:00	21.06.19 4:30	0:00	МТЗ	у	у		нет	0	0	0	+13, дождь	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Кировка 220/35/10	4	21.06.19 4:50	21.06.19 5:16	0:26	21.06.19 14:01	9:11	МТЗ	ну	у	с.Уссури. Включен до РП-24 от 69. Без ТТ. В 6:54 оставшиеся потребители запитаны от резерва. КПП 6091 Саванина разрушены ИП-10 фазы "А". Устранено, все включено.	ф.10 ПС Шаманово	нет / 130 чел	130	0,1	11	+13, дождь
РКК	Прим.ЮЭС	6	Северная 35/6	2	21.06.19 4:57	21.06.19 5:14	0:17	21.06.19 6:40	1:43	авт.откл	у	у	с.Каменица. Потребители запитаны от резерва полностью. В 6:40 включен. В пр.оп.42-43 ветка под проводами со следями пожара.	ф.19	школа / 294 чел	294	0,6	4	+13, пасмурно
РКК	Прим.СЭС	10	Плавзавод 110/35/10/6	3	21.06.19 5:09	21.06.19 5:13	0:04	21.06.19 5:13	0:04	авт.откл	у	у	с.Каменица.	школа / 1404 чел	1404	0,8	11	+11, дождь	
РКК	Прим.ЗЭС	10	Луговая 35/10	5	21.06.19 5:15	21.06.19 5:16	0:01	21.06.19 5:16	0:01	МТЗ	ну	у	с.Сосновка, Луговое, Лебединое. Планируется обход.	школа / 595 чел	595	0,2	9	+12, пасм	
РКК	Прим.ЮЭС	10	Лазо 35/10	16	21.														



RCK	Прим.ЦДС	10	Корсаковская 35/10	4	26.06.19.6:48	26.06.19.6:56	0:08	26.06.19.6:56	0:08	МТЗ	у	с.Корсакова, Обход без замечаний.		сваянка / Бюта нет	0	0,1	2	+18, пасм
RCK	ЭС ЕАО	10	Долженево 110/10	57	26.06.19.7:22	26.06.19.10:35	3:13	26.06.19.10:35	3:13	Ю "земли"	у	с.Кашино. На оп.57-00/10 заменен поврежденный изолятор ф.А.		2 д. сада / 301 чел	301	0,04	4	+16, дома
RCK	Прим.ЮЭС	10	Заводорокская 35/10	3	26.06.19.7:32	26.06.19.8:50	1:18	26.06.19.14:05	6:33	МТЗ	ну	с.Берегово, п.Рыбинск. Включен без оттайки на 6/0 "Дубки". В 13:53 включение полностью. Повреждение на вед. ТП.	водоносная, ш. ФАП / 480 чел	480	0,2	6	+16, пасм	
RCK	Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	по Ф-4 авар.отл. РКЛ оп.321	26.06.19.7:45	26.06.19.8:58	1:13	26.06.19.9:55	2:10	МТЗ	ну	с.Изобриной, Антонова, Ленино, Шумный. Включен без ТП (с.Изабриной). При проведении земляных работ экскаватором створной организации (ООО "АДСК") повреждена КЛ-10 кВ.	нет / 2200 чел	2200	0,3	16	+15, ясно	
RCK	Ам.ЗЭС	10	Базовая 35/10	13	26.06.19.9:25	26.06.19.9:58	0:33	26.06.19.13:58	4:33	МТО	ну	г.Скобярный. Выведен участок КЛ-10 между ТП-138 и ТП-223(без нагрузки). При проведении земляных работ экскаватором створной организации (ООО "АДСК") повреждена КЛ-10 кВ.	Большая д/с администрации / 351 чел	351	1,8	7	+19, обл.	
RCK	Хаб.ЦДС	110	Корфовская - Осиковая Речка		26.06.19.9:55	26.06.19.14:14	4:19	26.06.19.14:14	4:19	МТО 2ст, НЗ3,1,3ст	ну	Обесточены ПС 110кВ Осиковая Речка, ПС 35кВ НС-1, НС-2. В пр.оп.162-163 падение дерева, провод не поврежден.	2268 чел	2268	1,9		+18, дома, ветер	
RCK	Хаб.СЭС	6	Пруссаденная 35/6	24	26.06.19.12:01	26.06.19.16:49	4:48	26.06.19.16:49	4:48	МТЗ	ну	п.Ачан. В 12:05 (ч/в 54 мин) пункт ЕГЗ затопил д.Д. В пр.оп.38-39 падение дерева, без повреждения КЛ.	школа, пункт ЕГЗ / 450 чел	450	0,18	4	+14, пасм	
RCK	Хаб.ЦДС	10	Китиково 110/10	11	26.06.19.12:11	26.06.19.13:06	0:55	26.06.19.13:06	0:55	ав.откл	нет	с.Китиково	нет / Бюта нет	0	0,02	2	+16, дома	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Берегово-1110/6	24	26.06.19.13:05	26.06.19.15:03	1:58	28.06.19.14:49	36:44	"земли" от КУ	у	г.Большой Камень. В 13:53 затопило ТП. В 15:03 выделен участок КЛ ТП 830В до ТП 1140 (без нагрузки). Определено МП: 25.0м от ТП 830В. 22.6.09 МП отключено, кабелем поврежден в процессе бурения створной организацией СМУ-7 при монтаже забора. Сообщено в полицию. Кабель разрезан, испытан, выявлено 2 повреждения, в 417м от ТП830В в ст ТП1140. 27.06.19 установлена вставка и 3 каб. п.ч.	ф.9 ПС Берегово 2	нет / 3350 чел	3350	0,6	6	+21, пасм
RCK	Прим.ЦДС	10	Промышленная 110/10/6	В-10 Т1	26.06.19.13:54	26.06.19.15:13	1:19	26.06.19.15:13	1:19	Дуг.защита		Обесточена 1,2ст-10кВ (ТЗ в резерве). При осмотре: отключение м.повреждение вед. ф.15 (МТЗ), в ячейке ф.15 повреждение опорного изолятора ф.В(заменен). В 14:59 выключен в-10Т1, затоплена 1ст-10кВ. В 15:04 затоплена 2ст-10кВ(вкл. СВ-10). В 15:13 затоплены все потребители кроме вед. ф.15 (перезапитан от ф.30 в 16:10).	часть с/усурийск / 650 чел	650	2,2		+21, ясно	
RCK	Хаб.ЦДС	6	ГВР 110/5/6	10	26.06.19.17:46	26.06.19.18:46	1:00	26.06.19.18:46	1:00	МТО	внв	в пр.оп.28-29 снята вставка с проводов, без повреждения.	нет / 2700 чел	2700	0,25		+18, дома	
RCK	Хаб.ЦДС	6	Южная 110/5/6	37	26.06.19.19:19	26.06.19.19:27	0:08	26.06.19.19:27	0:08	МТО	внв	УРП-8033 (производитель не определен). Повреждение на вед. участке.	телеком/открытый бюта нет	0	1,2		+19, дома	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Новоросси 35/6	7	26.06.19.23:50	27.06.19.22:22	2:32	27.06.19.22:22	2:32	Авт.откл.	у	с.Центральная, с.Смелики, с.Новоросси, обход до 03.07.2019	нет/100 чел	100	0,1	10	+19, ясно	
RCK	Прим.ЮЭС	10	Китаровское 110/10	4	27.06.19.10:39	27.06.19.3:46	3:13	27.06.19.3:46	3:13	Авт.откл.	у	п.Китаровское-2, п.Мырный, обход до 03.07.2019	нет/1519 чел	1519	0,8	59	+19, пасм	
RCK	ЭС ЕАО	10	Бабьегово 35/10	16	27.06.19.12:27	27.06.19.12:29	0:01	27.06.19.12:29	0:01	МТЗ	ну	с.Бабьегово	школа/1950 чел	1950	0,3	8	+16, дома	
RCK	Прим.ЮЭС	10	Китаровское 110/10	6	27.06.19.3:35	27.06.19.5:19	1:44	27.06.19.5:19	1:44	Авт.откл.	ну	часть Китаровское 1. Повреждение на вед. оттаиве.	нет/30 чел	30	0,4	22	+19, пасм	
RCK	Прим.ЮЭС	110	Давыдовка - Барабаш - Славянка	№1	27.06.19.4:56	27.06.19.5:35	0:39	27.06.19.16:39	11:43	ПС Давыдовка: НЗ3 1ст., 33, ИМФ ф.А-25,3 км. ПС Славянка: ГНД3	ну	обесточена 1ст-110,10кВ ПС Барабаш. В 05:35 на ПС Барабаш выключен СВ 10 кВ, весь потребитель затоплен. На оп.34 (промежуточная) разрушены опоры изолятора начемя прохода (повреждено 3 из 7 изоляторов в гирлянде). Провод на земле, не поврежден. Устранено.	Давыдовка - Барабаш - Славянка №2	нет/1242 чел	1242	0,59	19	+17, пасм
RCK	Прим.ЦДС	10	Баневур 35/10	4	27.06.19.6:54	27.06.19.7:28	0:34	27.06.19.7:28	0:34	МТЗ	у	ОП 68/10-68/11, 119-120 необходимы чистка просена	нет/250 чел	250	0,1	5	+18, пасм	
RCK	Хаб.ЦДС	10	Дормидонтова 110/10	8	27.06.19.7:31	27.06.19.7:56	0:25	27.06.19.12:01	4:30	МТЗ	ну	с.Кучиново. Выключен участок Р-10 до Р-20(без нагрузки). Наклон оп.33 снят проводов. Устранено.	нет/298 чел	298	0,1	7	+13, дома	
RCK	Хаб.ЦДС	6	Хор 110/35/6	17	27.06.19.7:54	27.06.19.9:09	1:15	27.06.19.9:09	1:15	Откл.КУ"земли"	у	с.Новостройки, Козардытьевы. На оп.19/10 заменен поврежденный изолятор.	школа/1060 чел	1060	0,5	10	+13, дома	
RCK	Хаб.СЭС	110	Именителева - Троицкая с отп. на ПС Лидога		27.06.19.8:07	27.06.19.16:36	8:29	27.06.19.16:36	8:29	ЭНП 2ст.	ну	Обесточена ПС Троицкая, Лидога. В пр.оп.347-348 падение дерева на провода (сделав створное везд. нет), провода не повреждены.	6087 чел	6087	4,87		+13, пасм	
RCK	Хаб.ЦДС	10	Сергиевка 35/10	1	27.06.19.10:23	27.06.19.11:15	0:52	27.06.19.11:15	0:52	МТЗ	нет	с.Ровное, Сергиевка.	школа, д/с / 156 чел	156	0,78	11	+18, дома	
RCK	Ам.ЗЭС	6	Бурейск 110/35/6	22	27.06.19.11:35	27.06.19.11:37	0:02	27.06.19.11:37	0:02	МТЗ	ну	с.Симоники. В пр.оп.3-4 спиленное упавшее дерево, без повреждения.	нет / 1175 чел	1175	0,63	12	+20, обл.	
RCK	Ам.ЦДС	10	Чигирин 110/10	9	27.06.19.11:42	27.06.19.12:26	0:44	27.06.19.12:26	0:44	МТЗ	внв	не прои. зв	г.Благотворенск. Повреждение на вед. участке.	насосная, школа, д/с / 500 чел	500	11	+19, обл.	
RCK	Прим.ЮЭС	6	Новоросси 35/6	7	27.06.19.12:54	27.06.19.15:04	2:10	28.06.19.0:33	11:39	ав.откл	у	с.Центральная, Новая Москва, Смелики. Наклон оп.112(в болотистой местности), с каменом веток деревьях. В 23:25 отключен в.р.Кучиново, при включении повисла "земля" обход продолжен. На ОП 114 заменены изолятор.	ф.3	нет / 100 чел	100	0,1	9	+22, пасм
RCK	Хаб.ЦДС	10	Лермонтова 110/10	18	27.06.19.17:10	27.06.19.19:52	2:42	27.06.19.20:50	3:40	"земли" от КУ	у	с.Видное, Глебово. В 18:56 выключен с выделенным участком от Р-4 до Р-17, затоплено Глебово, осталось обесточено с Видное. В 19:52 с.Видное затопило по ф.9 ПС Широкоречье. На оп.241 снята вставка с проводов.	ф.9 ПС Широкоречье	нет / 382 чел	382	0,12	7	+17, ветер, дождь
RCK	Хаб.ЦДС	10	Лермонтова 110/10	4	27.06.19.18:11	27.06.19.18:29	0:18	27.06.19.20:10	1:59	МТЗ	у	с.Лермонтова, Пушкино. Включен без 2-х ТП. В 20:10 выключен полностью. Повреждение на вед. оттаиве.	д/с, школа, д/дом / 862 чел	259	0,28	11	+18, пасм	
RCK	Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 в РП-8020, в.г	27.06.19.19:25	27.06.19.19:50	0:25	27.06.19.19:50	0:25	ав.откл	нет	п.Фонино.	нет / 300 чел	300	0,1	3	+15, пасм	
RCK	ЭС ЕАО	35	ДСК 35/6	СВ-35	27.06.19.20:02	27.06.19.20:05	0:03	27.06.19.20:05	0:03	МТО	нет	Обесточивается 4 ПС 35кВ: ДСК [2] в резерве, Ключевое, Камышовая, ПТФ. Планируется осмотр.	12900 чел	12900	2,53	98	+18, дома	
RCK	Ам.ЦДС	110	Игитильево - Сергиевка		27.06.19.23:13	27.06.19.23:13	0:00	27.06.19.23:13	0:00	ЭНП 1ст., ИМФ-ф.В 5,4 км.	у		нет/0 чел	0	0	0	+15, обл.	
RCK	Ам.ЦДС	110	Игитильево - Сергиевка		28.06.19.3:36	28.06.19.3:36	0:00	28.06.19.3:36	0:00	ЭНП 1ст., ИМФ-ф.В 5,4 км.	у	Осмотр, замечаний нет.	нет/0 чел	0	0	0	+15, обл.	
RCK	Ам.ЗЭС	10	Удалочка 220/10	3	28.06.19.4:39	28.06.19.11:30	6:51	28.06.19.11:30	6:51	6/6	ну	п.Ивановский, п.Майский. Пр.оп.13-14 обрыв провода всех трех фаз (переход ч/з селемидка, предварительно пантомом, который сорвался при падении). включен у-ч без нагрузки, все затопило. 1.07.19 в 16:09 работы полностью окончены, потребители все затоплены.	школа, больницы/474 чел	474	0,4	8	+15, туман	
RCK	Хаб.ЦДС	10	Бинин 110/10	5	28.06.19.8:03	28.06.19.9:15	1:12	28.06.19.13:00	4:57	"земли" от КУ	у	Об.дт поврежден изолятор ф.С, провод на траверсе. Выделен у-ч без нагрузки, все затопило.	ф.15 Бинин	школа/2623 чел	2623	0,3	11	+16, пасм.
RCK	Ам.ЗЭС	10	РП "Дмитриевка"	19	28.06.19.8:34	28.06.19.13:00	4:26	28.06.19.13:00	4:26	МТЗ	ну	не прои. зв	оп.2 килом полимерной трассы	нет / 260 чел	260	0,26	10	+16, ясно
RCK	Прим.ЗЭС	10	Павло-Федоровская 35/10	4	28.06.19.9:00	28.06.19.10:25	1:25	29.06.19.12:58	27:58	МТО	ну	При РТВ "земля ф.А", ведется поиск прибора. В 16:20 отключен участок ВЛ от РЛ-29 оп.161 до РЛ-46 оп.305, болотистая местность, остается отключенное ТП-6135 (погранзастава Кабарга, есть ДТ). Оп.276 обрыв провода. Устранено, схема восстановлена	бюта нет	0	0,04	3	+16, пасмурно	
RCK	ЭС ЕАО	6	ЧТФ 35/6	86	28.06.19.12:33	28.06.19.12:39	0:06	28.06.19.12:39	0:06	МТЗ	внв	у		нет / 3000 чел	3000	0,2	8	+20, ясно
RCK	Прим.ЗЭС	10	Рождино 110/35/10	6	28.06.19.14:06	28.06.19.18:34	4:28	28.06.19.20:58	6:52	"земли" от КУ	у	Оп. 25/28 разрушен изолятор по ф.В провод на траверсе. В 18:23 устранено. Включение неуспешно. Включен без 4ТП. После осмотра включен полностью.	нет / 951 чел	951	0,48	17	+13, дома	
RCK	Ам.СЭС	35	Сквордино - Невер		28.06.19.17:18	28.06.19.17:37	0:19	28.06.19.17:37	0:19	ДЗ	ну	с.Обесточиванием ПС Невер, Соловьевск, Липиная, Урман, Инялки, Соловьевск.	школа-2, дс-2 / 686 чел	6364	3,2		+20, гроза	
RCK	Прим.ЗЭС	10	Рождино 110/35/10	2	28.06.19.18:51	28.06.19.22:22	3:31	29.06.19.2:57	8:06	МТО	у	Замеченно реле включены в-10 кВ 2.	ф.7	нет / 1958 чел	1958	0,66	23	+12, пасмурно
RCK	Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	28.06.19.19:54	28.06.19.20:07	0:13	28.06.19.23:29	3:35	"земли" от КУ	у	Включен до РЛ оп.98, затопило 14ТП из 29 (более 50% нагрузки). В 22:34 затопило 25ТН из 29. В 23:29 выключен полностью. Повреждение на вед. ТП.	школа - 2 шт / 783 чел	783	0,4	29	+15, ветер	
RCK	Прим.ЦДС	6	Гранит 110/6	В-6 Т2	28.06.19.20:01	28.06.19.21:07	1:06	28.06.19.21:55	1:54	Дуговая защита	у	Обесточены 1,2ст-6 кВ, 8,7 МВт, часть г.Уссурийск, 36545 чел, (Т1 в резерве). Одновременно от МТО отключились ведомственные ф.6 и ф.7. В 20:59 выключен в-6 Т2, включена Зас-6бй на ХВ. В 21:07 (ч/в 0:59) затоплены потребители Зас-6бй (9979 чел, 5,2 МВт) ф.21-59 (ч/в 1:54) выключена 1ст-6бй, затоплены все потребители. Остатки отключены вед. ф.6, вед. ф.7 (на повреждении, потребители затоплены от резерва), вед. ф.3 (по завке абонента, нагрузка передана в 23:15 на ф.18). Осмотр 15.6 вкл. ф.3 след перекрести кабеля на скату крепления; яч. ф.6 оплавлен заземляющий тросик; яч.Ф-7 замечаний нет.	часть г.Уссурийск / 36545 чел	36545	8,7		+15, пасмурно	
RCK	Прим.ЦДС	10	Жариково 35/10	10	28.06.19.21:24	28.06.19.23:43	2:19	28.06.19.23:43	2:19	"земли" от КУ	у	с.Дудковское. Повреждение на вед. ТП.	сваянка / 162 чел	162	0,1	3	+10, гроза	
RCK	Прим.ЦДС	10	Сиваково 35/10	2	28.06.19.22:05	28.06.19.22:19	0:14	28.06.19.22:19	0:14	МТЗ	нет	у	с.Вадомская. Планируется осмотр.	нет / 367 чел	367	0,1	7	+15, гроза
RCK	Прим.ЦДС	10	Камень-Рыболов 110/35/10	5	28.06.19.22:12	28.06.19.23:19	1:07	29.06.19.0:54	2:42	МТЗ	ну	с.Астрахань. В 23:19 затопило от резерва 18ТП. 0:54 выключен полностью в ТП0064 ч.ч.дровина, устранено.	ф.3	школа, д/с / Бюта нет	0	0,9	28	+10, гроза
RCK	Прим.ЗЭС	10	Красный Кур 35/10	4	28.06.19.22:25	28.06.19.22:26	0:01	28.06.19.22:26	0:01	МТЗ	ну	с.Дубовское. Планируется осмотр.	школа, насосная, очистные / 1458 чел	1458	0,2	25	+13, гроза	
RCK	Ам.ЦДС	10	Амурстальмаг 35/10	по ф.3 в ТП-18	28.06.19.22:50	28.06.19.23:50	1:00	28.06.19.23:50	1:00	МТЗ	нет	г.Белогорск. На оп.119/1 ленты от фидеркиров, устранено. Сообщено СБ, полицию.	нет / 2370 чел	2370	0,93	14	+18, обл.	
RCK	Прим.ЗЭС	35	Спаск - ЗСМ - Луговая - Дельцовская - Часовая - Луговая		29.06.19.0:53	29.06.19.0:53	0:00	29.06.19.0:53	0:00	МТО, ДЗ 1ст	у	Планируется обход.	нет	0	0	0	+15, гроза	
RCK	Прим.ЦДС	10	Сиваково 35															

РСК	Прим.ЗЭС	10	Луговак 35/10	5	30.06.19 5:50	30.06.19 5:51	0:01	30.06.19 5:51	0:01	МТЗ	ну	у	с.Сосновка, Луговое, Лебединое. Планируется обход.		насосная / 595чел	595	0,5	9	+13, дождь
РСК	Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	9	30.06.19 6:33	30.06.19 6:52	0:19	30.06.19 6:52	0:19	МТО	нет	у	Планируется обход.		нет / быта нет	0	0,02		+12, дождь
РСК	Прим.ЦЭС	10	Корсаковка 35/10	8	30.06.19 6:34	30.06.19 6:45	0:11	30.06.19 6:45	0:11	МТО	нет	у	с.Корсаковка. Планируется обход.		школа / 250чел	250	0,1	6	+12, дождь
РСК	Ам.СЭС	10	Чабыши 35/10	8	30.06.19 6:40	30.06.19 7:06	0:26	30.06.19 7:06	0:26	МТЗ	нет	у	с.Рублево. Планируется обход.		нет / 125чел	125	0,02	1	+18, обл
РСК	Прим.ЗЭС	10	Красный Мут 35/10	СВ-10	30.06.19 7:29	30.06.19 8:26	0:57	30.06.19 8:26	0:57	МТЗ			Обесточена 2ш-10кВ (в работе Т-1, Т-2 в резерве). При осмотре: по ф.д.бл. МТЗ, МТО, В-10 не отключены. Выключена в работу 2ш-10кВ без ф.д. (нагрузка ф.4 переведена на ф.1 и 8.53).		2401чел	2401	0,44	25	+13, дождь
РСК	Прим.ЗЭС	10	Красный Мут 35/10	4	30.06.19 7:29	30.06.19 8:54	1:25	30.06.19 8:54	1:25	МТЗ, МТО	не прои. зв.		Запитан от резерва. Повреждение в 10 ф.С, разрушено МУ стеной, с выбросом масла, неисправность реле РЕМ в схеме управления выключателя, неисправность катушки соленоидного отключения в 10. Устранено, схема восстановлена	Ф-1	насосная, очистн. / 1423 чел	1423	0,2	17	+13, дождь
РСК	Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	7	30.06.19 7:53	30.06.19 12:00	4:07	30.06.19 12:49	4:56	МТЗ	ну	у	с.Борисовка в 10:18 включено 1ТП на ОП, в 12:00 без 2-х ТП в 12-48 включены полностью. Обход, замачиваний нет.		нет / 450чел	450	0,1	6	+13, дождь
РСК	Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	В-10 Т1	30.06.19 7:53	30.06.19 9:15	1:22	30.06.19 9:15	1:22	МТЗ		у	Обесточены 1, 2ш-10кВ (Т2 в резерве). В 08:50 включен В-10 Т1 на Х.Х. В 09:15 включены все фидера, без Ф-4 вед (вкл. в 10:38), Ф-7 (вкл. в 12:49). 2.07.19 произведена проверка РЗА: по В-10 ф.4: заменено реле РТ-85, по В-10 ф.7 замечаний не выявлено.		1965чел	1965	0,83	24	+13, дождь
РСК	Прим.ЗЭС	10	Вишневка 35/10	6	30.06.19 8:21	30.06.19 8:22	0:01	30.06.19 8:22	0:01	МТЗ	ну	у	с.Вишневка.		насосная / 697чел	697	0,1	4	+13, дождь
РСК	Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	7	30.06.19 8:36	30.06.19 8:38	0:02	30.06.19 8:38	0:02	МТЗ		у	п.Раздольное, п.Тихий Нежино. Вкл. по ТМ.		Болны / 783 чел	783	0,4	29	+13, пасм
РСК	Прим.ЮЭС	10	Раздольное-1 110/35/10	19	30.06.19 8:36	30.06.19 8:38	0:02	30.06.19 8:38	0:02	МТЗ		у	Вкл. по ТМ.		водозабор / быта нет	0	0,3	4	+13, пасм
РСК	Прим.ЦЭС	10	РП Кондратьевка	1	30.06.19 9:20	30.06.19 10:11	0:51	30.06.19 10:11	0:51	МТЗ		у	Часть Кондратьевки, часть Камышино.		нет / 250чел	250	0,15	8	+13, дождь
РСК	Прим.ЦЭС	10	Борисовка 35/10	6	30.06.19 10:36	30.06.19 13:35	2:59	30.06.19 13:35	2:59	МТЗ	не прои. зв.		п.Борисовка. Повреждение изолятора оп.16. Устранено.		нет / 1200 чел	1200	0,15	8	+14, дождь
РСК	Прим.ЮЭС	10	Барыши 110/35/10	13	30.06.19 11:29	30.06.19 14:02	2:33	30.06.19 14:02	2:33	МТЗ	ну	у	с.Филипповка. Включен в 14:02, в пролетах оп. 139/2-139/3 ветка под проводами со складки перекрытия (без повреждения проводов).		телефонная станция, ФАП / 415 чел	415	0,3	8	+12, дождь
РСК	Ам.ВЭС	35	Михайловка - Покрово		30.06.19 15:07	30.06.19 15:58	0:51	30.06.19 18:52	3:45	МТО	ну	ну	Обесточены ПС Коршуновка, Зеленый бор. Потребитель запитан по сети 10кВ. На оп. №20 оттайки №2 Коршуновка заменены 2 изолятора (дугарывит) Ф-А,В. ВП включена по норм. сх.	Ф-2 ПС Слава	в/башня, заставка / 1520 чел	1520	0,2		+27, ясно
РСК	Хаб.ЦЭС	6	Юная 110/35/6	23	30.06.19 15:33	30.06.19 17:32	1:59	30.06.19 17:32	1:59	МТО	выя	ну	Юный оазис г.Хабаровка. Повреждения на вед. участке.		нет / быта нет	0	0,3	1	+27, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	10	Промысловка 110/35/10	по ф.11 в РП-80202 авар.откл. в 10 в сторону ТП-82048	30.06.19 16:10	30.06.19 17:18	1:08	30.06.19 20:45	4:35	МТЗ	не прои. зв.		г.Фонично (пром. нагрузка). Вкл. без 2-х ТП. На оп. 76 разрушен изолятор верхнего провода, сломат проводов. Устранено и вкл. по норм. сх.		нет / быта нет	0	0,8	4	+15, дождь
РСК	Хаб.ЦЭС	10	Анастасиевка 35/10	11	30.06.19 16:19	30.06.19 19:40	3:21	30.06.19 19:40	3:21	МТЗ	ну	у	В пролетах опор 133-135 убрана ветка с проводов (штаголь), в 19:40 фидер включен полностью.		нет/133 чел	133	0,17	11	+27, ясно
РСК	Ам.ЦЭС	10	Верний Полтавка 35/10	14	30.06.19 18:20	30.06.19 22:08	3:48	30.06.19 22:08	3:48	МТЗ	ну	у	На оп.48 заменены 2 изолятора ШФ-10 на разных фазах.		в/н башня, болыня / 200 чел	200	0,1	9	+26, ясно
РСК	Прим.ЮЭС	10	Зандаровка 35/10	3	30.06.19 18:58	30.06.19 19:01	0:03	01.07.19 4:54	9:56	КУ "земли"			Включен в 19:01 для поиска "земли" прибором "Квант". Обнаружена ветка на трансере оп. 225 с перекрытием на провод. Устранено, "земли" не устранялись. В 02:25 в пр.оп.27-28 обнаружен упавший на землю правый провод. Устранено		водонасосная, Шк, ФАП / 480 чел	480	0,2	6	+15, пасм
РСК	Прим.ЮЭС	10	178Ф 110/10	12	30.06.19 20:32	30.06.19 22:29	1:57	01.07.19 20:53	24:21	КУ "земли"			Включен без ШП. Выделен уч-к от ТП 82127 до ТП 82129, все запитано в 23:49. Повреждение КП 158м от ТП 82129. 1.07.19 в 19:16 произведен монтаж 2-х шнуров кабелей вставки Эн, в 20:53 вкл. по норм.сх.	Ф.31 ПС 178Ф	почта, насосн / 4100 чел	4100	0,5	11	+16, пасм
РСК	ЮВЭС	6	Н.Мураник 220/110/6	Дважный	30.06.19 21:34	30.06.19 22:56	1:22	30.06.19 22:56	1:22	МТЗ	ну	ну	Повреждение на вед.ТП		нет / 1478 чел	1478	0,68	4	+16, гроза
РСК	Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	4	30.06.19 22:15	30.06.19 22:15	0:00	30.06.19 22:15	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+13, дождь
РСК	Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	14	30.06.19 22:15	30.06.19 22:15	0:00	30.06.19 22:15	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+13, дождь
РСК	Прим.СЭС	10	Уборка 35/10	15	30.06.19 23:19	30.06.19 23:19	0:00	30.06.19 23:19	0:00	МТЗ		у			нет	0	0	0	+13, дождь
РСК	Ам.СЭС	35	Бам 110/35/10	В-35-Т2	30.06.19 23:29	30.06.19 23:44	0:15	30.06.19 23:44	0:15	МТЗ	выя	у	Обесточивались 2ш-35 нВ ПС Бам, ПС Ольдой, вед.ПС Муртыги.		п.Тайтамыгда / 1051чел	1051	2		+20, гроза