

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Хабаровское РДУ

И.О. Баканов
«___» _____ 2015 г.

**СВОДНЫЙ ГРАФИК
ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования, операционной зоны Хабаровского РДУ на ноябрь 2015 г.**

Объект	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Месячный. Заявлено в время. Начало	Месячный. Заявлено в время. Конiec	Месячный. Заявленное время	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конiec	Месячный. Время ремонта. а.	Ноябрь 2015																														Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания
									Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн											
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Хабаровская – Биробиджан №2 с отпайкой на ПС Икура/т (Л-204)	Да, срок ремонта изменен	23.10.15	06.11.15	15 дн	23.10.15	06.11.15	15 дн																											КР	06:00	Работы БМУ: Верх. осм. ж/б опор, Вырубка УГД 30 шт.	С отключением ВЛ, без вкл.на ночь				
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Хабаровская – Волочаевка/т (Л-214)	Нет	09.11.15	20.11.15	12 дн	09.11.15	20.11.15	12 дн																											КР	06:00	Выправка железобетонных опор					
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119)	Нет	09.11.15	13.11.15	5 дн	09.11.15	13.11.15	5 дн																											ТР	02:00	Одностороннее отключение ВЛ на ПС 110 кВ К, для проведения профконтроля ВЧБ С-119. АГ 2:00					
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120)	Нет	02.11.15	06.11.15	5 дн	02.11.15	06.11.15	5 дн																											ТР	02:00	Одностороннее отключение ВЛ на ПС 110 кВ К, для проведения профконтроля ВЧБ С-120. АГ 2:00					
ПС 500 кВ Хабаровская	ЭВ-204	Да, срок ремонта изменен	23.10.15	06.11.15	15 дн	23.10.15	06.11.15	15 дн																											ВПр	01:00	Работы на ВЛ	С отключением				
ПС 220 кВ Биробиджан	МВ Л-204	Да, срок ремонта изменен	23.10.15	06.11.15	15 дн	23.10.15	06.11.15	15 дн																											ТР	02:00	ТО ВЛ	С отключением ВЛ				
ПС 220 кВ Сулук	РТД-1-35	Нет	09.11.15	11.11.15	3 дн	09.11.15	11.11.15	3 дн																											ТР	04:00	ТО РТД-1, отбор проб масла					
ПС 220 кВ Сулук	РТД-2-35	Нет	12.11.15	13.11.15	2 дн	12.11.15	13.11.15	2 дн																											ТР	04:00	ТО РТД-2, отбор проб масла					
ПС 220 кВ Бикин/т	ТН-220 Л-231	Нет	24.11.15	25.11.15	2 дн	24.11.15	25.11.15	2 дн																											ТР	02:00	ТН-220 кВ Автоматика					
ПС 220 кВ Бикин/т	ТН-220 Приморская ГРЭС - Бикин/т	Нет	26.11.15	27.11.15	2 дн	26.11.15	27.11.15	2 дн																											ТР	02:00	ТН-220 кВ Автоматика					
Комсомольская ТЭЦ-2	2Т	Нет	09.11.15	13.11.15	5 дн	09.11.15	13.11.15	5 дн																											ТР	08:00	Текущий ремонт 2Т.					
Комсомольская ТЭЦ-2	8Т	Да	01.11.15	10.11.15	10 дн	01.11.15	10.11.15	10 дн																											ТР	1	Текущий ремонт 8Т с заменой горизонтальных вводов и ТТ. С откл. ТТ №8. АГ 24:00	С откл. ТТ8				

Заместитель главного диспетчера

В.Е. Костин

Начальник Службы электрических режимов

Л.Ю. Чаплыгина

Начальник Службы энергетических режимов, балансов и развития

Л.Г. Антоненкова

Начальник Оперативно-диспетчерской службы

А.В. Рукоусев