СОГЛАСОВАНО
Заместитель главного диспетчера
Филиала АО «СО ЕЭС»
Приморское РДУ

_____ А.Н. Беляев
«6» сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора – главный инженер
Филиала ПАО «Россети»
Приморское ПМЭС

_____ С.Г. Фалин
«16» августа 2024 г.
Исх МЭ/ПЭ/2/1836

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
СП «Артемовская ТЭЦ»
АО «ДГК»

_____ А.В. Гиберт
«04» сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
СП «Партизанская ГРЭС»
АО «ДГК»

_____ С.В. Шпилькин
«26» августа 2024 г.
Исх 288-01/1009

СОГЛАСОВАНО
Главный энергетик
АО «Восточный порт»

_____ Ю.Ю. Ткаченко
«20» августа 2024 г.
Исх ОГЭ-05-17/1454

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
Филиала АО «ДРСК»
Приморские электрические сети

_____ А.С. Манаков
«17» сентября 2024 г.

Перечень Центров питания и соответствующих электросетевых элементов, возможных к отключению в отопительный сезон 2024/2025 гг. для ликвидации наиболее вероятных аварийных режимов.

№	Участок сети (транзит, энергорайон)	Величина нагрузки в ГВО по участку сети, всего/тяговая нагрузка РЖД, МВт	Центры питания отключения, от которых, необходимо для ликвидации аварийных режимов при недостаточности объемов ГАО, в том числе по причине невыполнения команд ОАО «РЖД». (собственник центров питания)	Величина нагрузки, отключаемая с центров питания, всего/нагрузка РЖД, МВт	Перечень отключаемых присоединений, отключаемых с центров питания	Перечень наиболее значимых потребителей, электроснабжение которых будет прекращено при отключении с центров питания
1	Транзит 110 кВ Уссурийск-2 – Уссурийск/т – Надеждинская/т – Западная	41,00/41,00	ПС 220 кВ Уссурийск-2 (Филиал ПАО «Россети» - Приморское ПМЭС) ПС 220 кВ Западная (Филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети)	41,00/41,00	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Уссурийск/т, ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная.	Тяговая нагрузка РЖД
2	Транзит 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т – Садовая	21,00/21,00	Артёмовская ТЭЦ (СП Артемовская ТЭЦ Филиала АО «ДГК» Приморская генерация) ПС 110 кВ Садовая (Филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети)	36,55/35,00	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т, КВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т.	п. Новонежино - быт Котельная – 2 Детский сад – 1 Медицинский пункт – 1 Антенна цифрового телевидения – 1 Школа – 1 Водонасосная станция – 1 Войсковая часть – 1
3	Транзит 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т – М – Реттиховка – Арсеньев-2	18,3/11,36	ПС 110 кВ Ярославка (Филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети), ПС 220 кВ Арсеньев-2 (Филиал ПАО «Россети» - Приморское ПМЭС)	37,36/22,72	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т, ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Реттиховка.	Войсковая часть – 1 Пожарная часть - 1 Котельная – 9 Детский сад – 3 Школа – 5 Поликлиника – 2 Вышка сотовой связи - 10 Станция биологической

						очистки - 1 Скважина - 6
4	Транзит 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т – Находка	10,00/10,00	Партизанская ГРЭС (СП Партизанская ГРЭС Филиала АО «ДГК» Приморская генерация), ПС 220 кВ Находка (Филиал ПАО «Россети» - Приморское ПМЭС)	10,00/10,00	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т, КВЛ 110 кВ Находка/т – Находка.	Тяговая нагрузка РЖД
5	Транзит 110 кВ Угольная – Восточная/т – Голубовка — Широкая	8,00/8,00	ПС 110 кВ Угольная (АО «Восточный Порт») ПС 220 кВ Широкая (Филиал ПАО «Россети» - Приморское ПМЭС)	30,53/16,00	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Угольная, ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка.	Котельная – 6 Школа - 1 Вышка сотовой связи - 1 Насосная ВКУ - 1
6	Транзит 110 кВ ХФЗ – Вокзальная/т – Фридман/т — Штыково	10,00/10,00	ПС 110 кВ ХФЗ (Филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети), ПС 110 кВ Штыково (Филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети)	15,00/15,00	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ, ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково.	Вышка сотовой связи - 2 Тяговая нагрузка РЖД
7	Транзит 110 кВ ХФЗ – Фридман/т – Анисимовка/т — Штыково	21,00/21,00	ПС 110 кВ ХФЗ (Филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети), ПС 110 кВ Штыково (Филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети)	26,00/26,00	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т - ХФЗ, ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково.	с. Лукьяновка - быт с. Анисимовка – быт Комбинат Росрезерва «Взморье» (нефтепродукты) ФАП - 1 Станция биологической очистки - 1 Вышка сотовой связи - 4 Котельная – 1 Школа-1 Антенна цифрового телевидения – 1 Тяговая нагрузка РЖД