

**Т А Б Л И Ц А**  
 максимальной загрузки трансформаторов ЮЯЭС  
 в день контрольных замеров 21 июня 2017 г.

Оперативный № ПС	Оперативный № тр-ра	Сном., МВА	Снагр., Мва			К загр., %	Примечание
			220 кВ	110 кВ	35 кВ		
ПС 1 "Н.Куранах"	1АТ	63,0	34,28			54,41	
	2АТ	63,0	34,95		1,73	55,47	
	3Т	10,0			4,00	40,02	
	4Т	10,0			4,00	40,02	
ПС 2 "Лебединый"	1Т	16,0		0,00	0,00	0,00	В резерве
	2Т	16,0		4,64	4,07	29,01	
ПС 3 "Б.Гора"	1Т	1,0			0,14	13,89	
ПС 4 "Ленинский"	1Т	2,5			1,07	42,93	
ПС 5 "Алдан"	1Т	16,0		6,23	0,77	38,94	В резерве
	2Т	16,0		0,00	0,00	0,00	
ПС 6 "Восточная"	1Т	6,3			0,00	0,00	В резерве
	2Т	6,3			1,26	20,08	
ПС 7 "МПС"	1Т	4,0			1,04	26,10	В резерве
	2Т	4,0			0,00	0,00	
ПС 8 "В.Куранах"	1Т	16,0		0,00	0,00	0,00	В резерве
	2Т	10,0		4,25	0,00	42,53	
ПС 10 "Водозабор"	1Т	2,5			0,27	10,88	В резерве
	2Т	2,5			0,00	0,00	
ПС 12 "Укулан"	1Т	6,3			0,00	0,00	В резерве
	2Т	6,3			1,82	28,91	
	3Т	6,3			1,83	29,11	
ПС 14 "Хатыстыр"	1Т	1,6			0,00	0,00	В резерве
	2Т	1,6			0,13	7,91	
ПС 16 "Юхта"	1Т	6,3		0,00	0,00	0,00	
ПС 17 "Эл.котельная"	1Т	4,0			0,00	0,00	В резерве
	2Т	6,3			0,71	11,27	
ПС 18 "ЗИФ"	1Т	16,0		6,48		40,53	
	2Т	16,0		6,49		40,54	
ПС 20 "Якокут"	1Т	1,0			0,10	10,44	
ПС 21 "Якокиг"	1Т	2,5			0,02	0,80	
ПС 23 "Ыллымах"	1Т	1,0			0,15	14,87	
ПС 25 "Алексеевск"	1Т	1,6			0,55	34,19	В резерве
	2Т	1,6			0,00	0,00	
ПС 26 "24 км"	1Т	6,3		0,00		0,00	В резерве
	2Т	6,3		0,10		1,59	
ПС 33 "ТДЭС"	1Т	16,0		3,16	3,16	19,76	В резерве
	2Т	7,5		0,00		0,00	
ПС 35 "Левобережная"	1Т	2,5			0,37	14,68	В резерве
	2Т	2,5			0,00	0,00	
ПС 36 "М.Нимныр"	1Т	2,5		0,10		4,10	
ПС 37 "Б.Нимныр"	1Т	2,5		0,04		1,65	
ПС 38 "Угольная"	1Т	16,0		10,47		65,42	
	2Т	16,0		0,37		2,31	
ПС 39 "Хатыми"	1Т	6,3		2,28		36,24	
ПС 11 "Аэропорт"	1Т	2,5		0,10	0,10	4,18	
	2Т	2,5		0,07	0,07	2,91	
	3Т	1,6		0,01	0,01	0,63	
ПС 40 "Обогат.фаб."	1Т	40,0		17,20		43,00	В резерве
	2Т	40,0		23,60		59,00	
	3Т	40,0		0,00		0,00	
ПС 41 "Беркакит"	1Т	10,0		0,00		0,00	В резерве
	2Т	10,0		1,00		9,99	
ПС 42 "Городская"	1Т	16,0		3,24		20,26	
	2Т	16,0		4,33		27,04	
ПС 43 "Гранитная"	1Т	6,3		0,15		2,31	
ПС 44 "РМЗ"	1Т	16,0		0,00	0,00	0,00	В резерве
	2Т	16,0		0,86	0,86	5,40	
ПС 45 "Сер.бор"	1Т	16,0		0,00		0,00	В резерве
	2Т	16,0		1,26		7,91	
ПС 47 "СХК"	1Т	16,0		1,79		11,19	
	2Т	16,0		0,35		2,17	
ПС 49 "Городская-2"	1Т	16,0		2,75		17,18	

	2Т	16,0		2,20		13,76	
ПС 50 "РМЗ-2"	1Т	40,0		1,03		2,58	
	2Т	40,0		0,00		0,00	В резерве
ПС 51 "ХПВ"	1Т	1,6		0,41	0,41	25,77	
	2Т	1,6		0,32	0,32	19,76	
ПС 52 "Денисовская"	1Т	10,0		0,01		0,10	
	2Т	10,0		0,00		0,00	В резерве
ПС 53 "Дежневская"	1Т	16,0		2,44		15,22	
	2Т	16,0		1,46		9,10	
ПС 54 "Инаглинская"	1Т	16,0		0,00		0,00	
	2Т	16,0		1,38		8,62	
ПС 64 Рябиновая	1Т	6,3		0,00		0,00	
	2Т	6,3		2,67		42,35	

НПС-18                   7  
 НПС-18                   7  
 НПС-15                   7  
 НПС-15                   7

P, МВт	Q, МВар		
12,80	31,80		
13,10	32,40	1,64	0,54
3,80	1,25		
3,80	1,25		
0,00	0,00		
4,41	1,45	3,87	1,27
0,12	0,07		
1,00	0,39		
5,92	1,94	0,73	0,24
0,00	0,00		
0,00	0,00		
1,20	0,40		
1,00	0,30		
0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00
4,04	1,33		
0,26	0,08		
0,00	0,00		
1,73	0,57		
1,66	0,78		
0,12	0,04		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,38	0,60		
5,80	2,90		
6,16	2,03		
0,10	0,03		
0,02	0,00		
0,14	0,05		
0,52	0,17		
0,00	0,00		
0,10	0,00		
3,00	1,00		
0,35	0,11		
0,10	0,03		
0,04	0,01		
9,90	3,40		
0,35	0,12		
2,17	0,71		
0,10	0,03		
0,07	0,02		
0,01	0,00		
16,34	5,37		
22,42	7,37		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,84	0,54		
3,08	1,01		
4,00	1,65		
0,14	0,04		
0,00	0,00		
0,81	0,30		
0,00	0,00		
1,20	0,40		
1,70	0,56		
0,33	0,11		
2,61	0,86		

2,09	0,69
0,98	0,32
0,00	0,00
0,40	0,10
0,30	0,10
0,01	0,00
0,00	0,00
2,30	0,80
1,40	0,40
0,00	0,00
1,31	0,43
0,00	0,00
2,60	0,60