

Т А Б Л И Ц А
 максимальной загрузки трансформаторов ЮЯЭС
 в день контрольных замеров 16 декабря 2015 г.

Оперативный № ПС	Оперативный № тр-ра	Сном., МВА	Снагр., Мва			К загр., %	Примечание	
			220 кВ	110 кВ	35 кВ			
ПС 1 "Н.Куранах"	1АТ	63,0	37,04 37,22			58,80		
	2АТ	63,0				59,07		
	3Т	10,0				3,14		31,43
	4Т	10,0				2,01		20,12
ПС 2 "Лебединый"	1Т	16,0		4,12		25,73		
	2Т	16,0		4,12		25,73		
ПС 3 "Б.Гора"	1Т	1,0			0,06	5,83		
ПС 4 "Ленинский"	1Т	2,5			1,26	50,47		
ПС 5 "Алдан"	1Т	16,0		6,18		38,62		
	2Т	16,0		10,29		64,33		
ПС 6 "Восточная"	1Т	6,3			3,05	48,49		
	2Т	6,3			3,05	48,44		
ПС 7 "МПС"	1Т	4,0			0,00	0,00	В резерве	
	2Т	4,0			1,97	49,25		
ПС 8 "В.Куранах"	1Т	16,0		7,62		47,63	В резерве	
	2Т	10,0		0,00		0,00		
ПС 12 "Укулан"	1Т	6,3			0,00	0,00	В резерве	
	2Т	6,3			1,85	29,41		
	3Т	6,3			2,24	35,59		
ПС 14 "Хатыстыр"	1Т	1,6			0,00	0,00	В резерве	
	2Т	1,6			0,32	19,76		
ПС 16 "Юхта"	1Т	6,3		0,00	0,00	0,00		
ПС 17 "Эл.котельная"	1Т	6,3			0,00	0,00	Демонтирован	
	2Т	6,3			0,52	8,33		
ПС 18 "ЗИФ"	1Т	16,0		4,15		25,93		
	2Т	16,0		4,15		25,93		
ПС 20 "Якокут"	1Т	1,0			0,10	10,00		
ПС 21 "Якокут"	1Т	2,5			0,22	8,94		
ПС 23 "Ыллымах"	1Т	1,0			0,32	31,62		
ПС 25 "Алексеевск"	1Т	1,6			1,05	65,82	В резерве	
	2Т	1,6			0,00	0,00		
ПС 26 "24 км"	1Т	6,3		0,00		0,00	В резерве	
	2Т	6,3		0,32		5,02		
ПС 33 "ТДЭС"	1Т	16,0		7,56		47,24	В резерве	
	2Т	7,5		0,00		0,00		
ПС 35 "Левобережная"	1Т	2,5			1,16	46,31	В резерве	
	2Т	2,5			0,00	0,00		
ПС 36 "М.Нимныр"	1Т	2,5		0,68		27,20		
ПС 37 "Б.Нимныр"	1Т	2,5		0,15		5,95		
ПС 38 "Угольная"	1Т	10,0		0,22		2,24		
ПС 39 "Хатыми"	1Т	6,3		0,63		10,04		
ПС 11 "Аэропорт"	1Т	2,5		0,77	0,77	30,74		
	2Т	2,5		0,46	0,46	18,47		
	3Т	1,6		0,16	0,16	9,88		
ПС 40 "Обогат.фаб."	1Т	40,0		24,11		60,27		
	2Т	40,0		15,29		38,22		
	3Т	40,0		13,58		33,96		
ПС 41 "Беркакут"	1Т	10,0		1,33		13,25	В резерве	
	2Т	10,0		2,96		29,59		
ПС 42 "Городская"	1Т	16,0		4,21		26,29		
	2Т	16,0		2,56		15,97		
ПС 43 "Гранитная"	1Т	6,3		0,32		5,02		
ПС 44 "РМЗ"	1Т	16,0		2,11	2,11	13,16		
	2Т	16,0		1,68	1,68	10,48		
ПС 45 "Сер.бор"	1Т	16,0		1,68		10,48		
	2Т	16,0		0,22		1,40		
ПС 47 "СХК"	1Т	16,0		1,58		9,88		
	2Т	16,0		2,24		14,01		
ПС 49 "Городская-2"	1Т	16,0		7,37		46,05		
	2Т	16,0		7,37		46,05		
ПС 50 "РМЗ-2"	1Т	40,0		1,68		4,19	В резерве	
	2Т	40,0		0,00		0,00		
ПС 51 "ХПВ"	1Т	1,6		0,52	0,52	32,81		
	2Т	1,6		0,32	0,32	19,76		
ПС 52 "Денисовская"	1Т	10,0		0,00		0,00		
	2Т	10,0		0,00		0,00		
ПС 53 "Дежневская"	1Т	16,0		2,31		14,43		
	2Т	16,0		0,85		5,34		