Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 283/МКС -Р

заседания Закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора «Счётчики электрической энергии (для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно) в филиале АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"(лот № 137701-КС ПИР СМР-2021-ДРСК)

г. Благовещенск **«10» марта 2021**

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключение договора «Счётчики электрической энергии (для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно) в филиале АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"(лот № 137701-КС ПИР СМР-2021-ДРСК)

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 4 (четыре) заявки.

№ п/п	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Дата и время регистрации заявки
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЭНЕРГО" ИНН/КПП 5261055814/526101001 ОГРН 1075261007733	01.02.2021 10:51
2.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИМ ТОРГОВЫЙ ДОМ" ИНН/КПП 5402531392/540201001 ОГРН 1105476075550	05.02.2021 11:06
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРТЕК" ИНН/КПП 2537127005/254301001 ОГРН1162536074403	05.02.2021 12:36
4.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ "ЭНЕРГОМЕРА" ИНН/КПП 2635133470/263501001 ОГРН 1102635005384	07.02.2021 18:31

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 2 (две) заявки.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника ООО «ТехноЭнерго»*
3. *Об отклонении заявки участника ООО «МИРТЕК»*
4. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
5. *О предварительной ранжировке заявок*
6. *О проведении переторжки.*

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№ п/	Дата и время регистрации	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС

п	заявки		
1	01.02.2021 10:51	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЭНЕРГО" ИНН/КПП 5261055814/526101001 ОГРН 1075261007733	1935150
2	05.02.2021 11:06	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИМ ТОРГОВЫЙ ДОМ" ИНН/КПП 5402531392/540201001 ОГРН 1105476075550	1861125
3	05.02.2021 12:36	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРТЕК" ИНН/КПП 2537127005/254301001 ОГРН 1162536074403	1953000
4	07.02.2021 18:31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ "ЭНЕРГОМЕРА" ИНН/КПП 2635133470/263501001 ОГРН 1102635005384	2290947,75

По вопросу № 2

1. Отклонить заявку Участника ООО «ТехноЭнерго» от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения
1. В пункте 1.4 документа «4.Приложение_1-_Счетчики_электрической_энергии _в_рамках_осуществления_ТП_до_150_кВт_ЮЯЭС» заявки участника указан Базовый (макс.) ток 5 (**80**) А, что **не соответствует** условиям пункта 1.4 Приложения № 1 технических требований - Минимальные технические характеристики продукции, в котором установлено следующее требование: Базовый (макс.) ток 5 (**100**) А *По результатам **дополнительной экспертизы** замечание **не снято**.* *Участником не предоставлен ответ на дополнительный запрос.* 2. В пункте 1.12 документа «4.Приложение_1-1_Счетчики_электрической_ энергии_в_рамках_осуществления_ТП_до_150_кВт_ЮЯЭС» заявки участника указано Встроенное реле **150 А.** В пункте 2.8.3.4 документа «9_ПСЧ-4ТМ.05МНТ_Руководство_по_эксплуатации._Часть _1__изм2а» указано: «Трехфазное реле управления нагрузкой предназначено для отключения нагрузки по ряду программируемых критериев и по команде оператора. Реле позволяет коммутировать токи **до 100 А** в каждой фазе сети.» Существуют внутренние противоречия между двумя предоставленными документами Участника, что **не соответствует** пункту 4.5.1.3 Документации о закупке в котором указано следующее: «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны **отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки**. *По результатам **дополнительной экспертизы** замечание **не снято**.* *Участником не предоставлен ответ на дополнительный запрос.*

По вопросу № 3

1. Отклонить заявку Участника ООО «МИРТЕК» от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения
1. На рисунке 3.1 документа «20. Руководство по эксплуатации МИРТЕК-32-РУ» показан режим теста ЖКИ счетчика на котором одновременно отображаются все сегменты ЖКИ в том числе информация в единицах величин **kW*h и kvar*h,** что не соответствует пункту 28 подпункт к) раздела три «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» в котором установлено следующее требование: «отображение информации в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации Положением о единицах величин, допускаемых к

применению в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. N 879 "Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации" (обозначение активной электрической энергии - в кВт-ч, реактивной - в кВАр-ч)».

По результатам ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято***.

В ответе Участника указано: «на рисунке 3.1 документа «20. Руководство по эксплуатации МИРТЕК-32-РУ» показан режим теста ЖКИ ***для счетчиков в корпусах W31, D33, W32****, эта информация указана в пункте 3.3 документа «20. Руководство по эксплуатации МИРТЕК- 32-РУ».* ***Счетчики в корпусах W31, D33, W32 предназначены для уставки в щиток****, а в приложении № 1-1 «Минимальные технические характеристики продукции» в пункте 1.2 указано требование: «Размещение счетчика непосредственно на опоре возле отвода воздушной линии к абоненту или на отводе ЛЭП», согласно данному требованию* ***нами предложен счетчик в корпусе SP31, который не имеет ЖКИ.***

Таким образом несоответствие техническим требованиям отсутствует, так как несоответствие выявлено для счетчиков, которые ООО «МИРТЕК» не предлагает в своей заявке. Прошу рассмотреть разъясняющее пояснение.»

В документе «20. Руководство по эксплуатации МИРТЕК-32-РУ» (Руководство по эксплуатации МИРТ.411152.048РЭ 4) в пункте 2.1.2 на странице 3 указано: «2.1.2 Счетчики в корпусах D31, D33, D34, D35, W31, W32, W33, ***SP31*** *могут применяться для непосредственного подключения. Счетчики в корпусах D33, D35, W31, W32, W33 могут применятся для полукосвенного и косвенного подключения.»*

В пункте 2.1.3 на странице 3 указано: «2.1.3 Конструктивно счетчик в корпусе SP31 состоит из двух частей:

- измерительной (измерительный блок), выполняющей все функции многотарифного счетчика. Эта часть устанавливается на опоре линии электропередачи с подключением к отводящим силовым проводам, по которым ток поступает к потребителю;

- индикаторное устройство, устанавливаемое в любом удобном для потребителя месте и выполняющее функции индикации показаний. ***В качестве индикаторного устройства используется модуль отображения информации. Порядок работы с индикаторным устройством подробно описан в документе «Модуль отображения информации. Паспорт» (Приложение Е и Ж).»***

В пункте 3.3 на странице 20 указано: «3.3 При включении счетчик переходит в режим теста ЖКИ, в котором одновременно отображаются все сегменты ЖКИ. Для счетчиков в корпусах W31 и D33 рисунок 3.1а, а для счетчиков корпусе W32 рисунок 3.1б, ***индикаторного устройства 3.1.в.****», что* ***не соответствует*** *пункту 28 подпункт к) раздела три «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» в котором установлено следующее требование: «отображение информации в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. N 879 "Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации" (обозначение активной электрической энергии -* ***в кВт-ч, реактивной - в кВАр-ч****)».*

По вопросу № 4

1. Признать заявки

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИМ ТОРГОВЫЙ ДОМ" ИНН/КПП 5402531392/540201001
ОГРН 1105476075550

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ "ЭНЕРГОМЕРА" ИНН/КПП 2635133470/263501001 ОГРН 1102635005384

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 5

1. Утвердить предварительный расчет баллов по результатам оценки заявок, признанных соответствующими условиям Документации о закупке:

Критерий оценки (подкритерий)	Весовой коэффициент значимости		Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (с учетом весового коэффициента значимости)	
	критерия	подкритерия	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИМ ТОРГОВЫЙ ДОМ"	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ "ЭНЕРГОМЕРА"
Критерий оценки 1: Цена договора	80%	-//-	4,0	3,25
Критерий оценки 2: Квалификация (отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции)	20%	-//-	1,0	1,0
Итоговый балл заявки (с учетом весовых коэффициентов значимости)			5,0	4,25

2. Утвердить предварительную ранжировку заявок:

Место в предвари-тельной ранжировке (порядковый № заявки)	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1 место	05.02.2021 11:06	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИМ ТОРГОВЫЙ ДОМ" ИНН/КПП 5402531392/540201001 ОГРН 1105476075550	1 861 125,00	нет
2 место	07.02.2021 18:31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ "ЭНЕРГОМЕРА" ИНН/КПП 2635133470/263501001 ОГРН 1102635005384	2 290 947,75	нет

По вопросу № 6

1. Провести переторжку;
2. Предметом переторжки является ***цена заявки***.
3. Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

№ п/п	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИМ ТОРГОВЫЙ ДОМ" ИНН/КПП 5402531392/540201001 ОГРН 1105476075550	1 861 125,00	нет
2.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ "ЭНЕРГОМЕРА" ИНН/КПП 2635133470/263501001 ОГРН 1102635005384	2 290 947,75	нет

4. Определить форму переторжки: ***очная;***

5. Шаг переторжки: 0,1% - 100 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС***;***

6. Назначить переторжку на 11.03.2021 г. в 15:00 час. (амурского времени);

7. Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru;

8. Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника.

Секретарь Закупочной комиссии  ***Г.М.Терёшкина***

8(4162) 397-260