

**Т А Б Л И Ц А**  
 максимальной загрузки трансформаторов ЮЯЭС  
 в день контрольных замеров 16 декабря 2020 г.

Оперативный № ПС	Оперативный № тр-ра	Сном., МВА	Снагр., Мва			К загр., %
			220 кВ	110 кВ	35 кВ	
ПС 1 "Н.Куранах"	1АТ	63.0	#ЗНАЧ!			#ЗНАЧ!
	2АТ	63.0	#ЗНАЧ!		3.00	#ЗНАЧ!
	3Т	10.0			4.11	41.07
	4Т	10.0			4.11	41.07
ПС 2 "Лебединый"	1Т	16.0		4.25	0.00	26.58
	2Т	16.0		4.33	2.70	27.04
ПС 3 "Белая Гора"	1Т	1.0			0.47	47.43
ПС 4 "Ленинский"	1Т	2.5			1.17	46.82
ПС 5 "Алдан"	1Т	16.0		6.37	0.00	39.81
	2Т	16.0		8.96	0.00	55.99
ПС 6 "Восточная"	1Т	6.3			2.37	37.60
	2Т	6.3			2.40	38.15
ПС 7 "МПС"	1Т	4.0			0.00	0.00
	2Т	4.0			2.39	59.82
ПС 8 "Верхний Куранах"	1Т	16.0		#ЗНАЧ!	2.76	#ЗНАЧ!
	2Т	10.0		2.96	0.00	29.57
ПС 10 "Водозабор"	1Т	2.5			0.00	0.00
	2Т	2.5			0.32	12.65
ПС 12 "Укулан"	1Т	6.3			0.00	0.00
	2Т	6.3			1.43	22.69
	3Т	6.3			0.83	13.20
ПС 14 "Хатыстыр"	1Т	1.6			0.00	0.00
	2Т	1.6			0.26	16.23
ПС 16 "Юхта"	1Т	6.3		0.00	0.00	0.00
ПС 17 "Эл.котельная"	1Т	4.0			0.00	0.00
	2Т	6.3			1.31	20.74
ПС 18 "ЗИФ"	1Т	16.0		10.17		63.56
	2Т	16.0		8.30		51.90
ПС 20 "Якут"	1Т	1.0			0.02	2.00
ПС 21 "Якоцит"	1Т	2.5			0.20	7.97
ПС 23 "Бллымах"	1Т	1.0			0.28	28.46
ПС 25 "Алексеевск"	1Т	1.6			0.00	0.00
	2Т	1.6			0.93	58.11
ПС 26 Безымянка	1Т	6.3		0.00		0.00
	2Т	6.3		0.00		0.00
ПС 33 "ТДЭС"	1Т	16.0		0.00	0.00	0.00
	2Т	7.5		0.00		0.00
ПС 35 "Левобережная"	1Т	2.5			1.26	50.22
	2Т	2.5			0.00	0.00
ПС 35 РПБ Укулан	1Т	1.6			0.21	13.05
ПС 36 "М.Нимныр"	1Т	2.5		0.28		11.26
ПС 37 "Б.Нимныр"	1Т	2.5		0.55		21.88
ПС 38 "Угольная"	1Т	16.0		0.63		3.95
	2Т	16.0		0.00		0.00
ПС 39 "Хатыми"	1Т	6.3		0.55		8.68
ПС 11 "Аэропорт"	1Т	2.5		1.17	1.17	46.88
	2Т	2.5		0.04	0.04	1.57
	3Т	1.6		0.14	0.14	8.77
ПС 40 "Фабрика"	1Т	40.0		24.10		60.26
	2Т	40.0		22.63		56.58
	3Т	40.0		0.00		0.00
ПС 41 "Беркакит"	1Т	10.0		2.82		28.21
	2Т	10.0		0.83		8.32
ПС 42 "Городская"	1Т	16.0		1.68		10.48
	2Т	16.0		3.48		21.74
ПС 43 "Гранитная"	1Т	6.3		0.28		4.42
ПС 44 "ЛДЗ"	1Т	16.0		1.34	1.34	8.38
	2Т	16.0		0.82	0.82	5.12
ПС 45 "Сер.бор"	1Т	16.0		1.14		7.13

	2Т	16.0		0.26		1.63
ПС 47 "СХК"	1Т	16.0		1.20		7.50
	2Т	16.0		1.55		9.67
ПС 49 УВД	1Т	16.0		4.23		26.44
	2Т	16.0		7.14		44.61
ПС 50 "РМЗ"	1Т	40.0		1.99		4.97
	2Т	40.0		0.00		0.00
ПС 51 "ХПВ"	1Т	1.6		0.36	0.36	22.53
	2Т	1.6		0.42	0.42	26.29
ПС 52 "Денисовская"	1Т	10.0		0.56		5.57
	2Т	10.0		0.05		0.50
ПС 53 "Дежневская"	1Т	16		9.55		59.69
	2Т	16		2.60		16.26
ПС 54 "Инаглинская"	1Т	16		1.66		10.40
	2Т	16		5.40		33.76
ПС 64 Рябиновая	1Т	6.3		3.72		59.03
	2Т	6.3		4.60		72.99



