

**Максимальная нагрузка
трансформаторов "ЭС ЕАО"
19 декабря 2018 г.**

№ пп	Наименование	Тр-р	Мощн. мВа	110 мВа	35 мВа	6,10 мВа	%	№ пп	Наименование	Тр-р	Мощн. мВа	35 мВа	6,10 мВа	%
	ПС 110 кВ							42	Бабстово	1Т	4.0	0.21		5.25
1	СК	1Т	25	6.78	6.01	0.82	27.12	43	Бабстово	2Т	4.0	1.66		41.50
2	СК	2Т	25	0.29	0.31	0.00	1.16	44	Венцелево	1Т	1.6	0.05		2.94
3	Унгун	1Т	6.3	0.32	0.30	откл.	5.08	45	Венцелево	2Т	1.6	0.11		6.88
4	Унгун	2Т	4.0	0.51		0.49	12.75	46	Доброе	1Т	1.6	0.17		10.63
5	Биджан	1Т	10.0	0.93		0.91	9.30	47	Самара	1Т	2.5	0.28		11.20
6	Биджан	2Т	6.3	0.75		0.71	11.90	48	Самара	2Т	2.5	0.09		3.60
7	Дежнево	1Т	6.3	0.71	откл.	0.69	11.27	49	Амурзет	1Т	4.0	1.54		38.50
8	Дежнево	2Т	6.3	0.32	0.30	откл.	5.08	50	Амурзет	2Т	6.3	1.04		16.51
9	Ленинск	1Т	10.0	8.13	откл.	2.34	5.59	51	Столбовое	1Т	1.8	0.03		1.67
10	Ленинск	2Т	25.0	0.00	0.00	0.00	0.00	52	Столбовое	2Т	1.0	0.42		42.00
11	КРС	1Т	10.0	1.47	1.46	0.00	14.70	53	Биракан	1Т	4.0	0.00		0.00
12	КРС	2Т	6.3	0.35	откл.	0.33	5.56	54	Биракан	2Т	2.5	0.64		25.60
13	БВС	1Т	10.0	5.03	4.11	0.92	50.30	55	Двуречье	1Т	2.5	0.00		0.00
14	БВС	2Т	16.0	4.57	2.88	1.69	28.56	56	Двуречье	2Т	1.8	0.29		16.11
15	БВС	3Т	6.3			2.87	45.56	57	Известковое	1Т	2.5	1.08		43.20
16	Благословенное	1Т	10	5.73	5.10	0.63	57.30	58	Лесоучасток	1Т	10.0	0.37		3.70
17	Благословенное	2Т	6.3		откл.	откл.		59	Лесоучасток	2Т	10.0	1.12		11.20
18	АРЗ	1Т	2.5	0.10		0.09	3.60	60	Бира	1Т	4.0	1.43		35.75
19	АРЗ	2Т	2.5	0.47		0.44	18.80	61	Будукан	1Т	2.5	0.56		22.40
	ПС 35 кВ							62	ЦЭС Облучье	1Т	4.0	1.10		27.50
20	чтф	1Т	10		5.25		52.50	63	ЦЭС Облучье	2Т	4.0	1.28		32.00
21	чтф	2Т	10		3.92		39.20	64	Пашково	2Т	1.8	0.58		32.22
22	ТЭЦ	1Т	16		5.60		35.00	65	Башурово	1Т	1.0	0.03		3.00
23	ТЭЦ	2Т	16		6.42		40.13	66	Башурово	2Т	1.6	0.203		12.69
24	ЖБИ	1Т	10		3.00		30.00	67	Камышовка	1Т	4.0	0.67		16.75
25	ЖБИ	2Т	10		2.63		26.30	68	Камышовка	2Т	4.0	1.52		38.00
26	МК	1Т	6.3		4.96		78.73	69	Новокуровка	1Т	1.6	0.26		16.19
27	МК	2Т	5.6		2.65		47.32	70	Новокуровка	2Т	1.0	0.00		0.00
28	Центр	1Т	6.3		1.18		18.73	71	ПТФ	1Т	4.0	0.88		22.00
29	Центр	2Т	6.3		2.93		46.51	72	ПТФ	2Т	1.6	0.00		0.00
30	ГЗУ	1Т	4.0		1.16		29.00	73	ДСК	1Т	10.0	2.85		28.50
31	ГЗУ	2Т	4.0		0.81		20.25	74	ДСК	2Т	10.0	5.12		51.20
32	Валдгейм	1Т	4.0		0		0.00	75	Ключевое	1Т	1.6	0.65		40.63
33	Валдгейм	2Т	4.0		1.37		34.25	76	Хинганск	1Т	6.3	0.78		12.38
34	Пронькино	1Т	2.5		0		0.00	77	Хинганск	2Т	6.3	0.473		7.51
35	Пронькино	2Т	2.5		0.39		15.60	78	Опытная	1Т	2.5	0.16		6.40
36	Найфельд	1Т	2.5		0.00		0.00	79	Опытная	2Т	2.5	0		0.00
37	Найфельд	2Т	2.5		0.45		18.08	80	Горка	1Т	1.0	0.22		22.00
38	Дубовое	1Т	2.5		0.42		16.80	81	Горка	2Т	1.0	0.18		18.00
39	Дубовое	2Т	1.6		0.00		0.00	82	Воскресеновка	1Т	1.6	0.23		14.38
40	Надеждинск	1Т	2.5		0.00		0.00	83	Воскресеновка	2Т	1.6	0.00		0.00
41	Надеждинск	2Т	2.5		0.33		13.20	84						