ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТП-160кВА ООО "Русская полимерная компания Вторресурсы "

Объект: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 185 б, кадастровый номер земельного участка 25:27:030203:200 заявитель ООО "Русская полимерная компания Вторресурсы "

Заказчик : *АО "ДРСК" - "Приморские электрические сети"* индекс: *690080* край: *Приморский*

Город: *Владивосток* улица: *Командорская 13в* телефон:

Место нахождения Приморский край, город Владивосток

контактное лицо:

	Тип подстанции		Однотрансформаторная, стационарная (КТПН УХЛ 1)				
	Наименование, характеристика						
1	Мощность подстанции, кВА		160				
2	Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)		6				
3	Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ)		КВ				
	Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)						
4	Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН		31,5А				
5	Комплект ограничителей ОПН (н) 6 кВ		ОПН-6				
6	Трансформатор силовой _____ Y/Yo УХЛ-1		ТМГ-160				
	Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)						
7	Вводной коммутационный аппарат						
	8.1. Рубильник РПС, А		200				
	8.2. Выключатель автоматического типа ВА-СЭЩ-TS ---- ATU						
8	Аппараты отходящих линий 0,4 кВ, Авт. Выключатели серии _____ с номинальным током, А	линия 1	ВА88-35 на 200А				
		линия 2(резерв)	ВА88-35 на 200А				
9	Комплект ограничителей ОПН (н) 0,4 кВ		ОПН-0,44 3 шт.				
	Учет электроэнергии на вводе и отходящих фидерах -Электронный РиМ-489.03						
	Трансформаторы тока (тип) кл.точности 0,5S с номиналами в соответствии с подключаемыми авт. выключателями ввода и отходящих фидеров		200/5				
	Маршрутизатор каналов связи, Тип		нет				
	Испытательный блок ЛИМГ		нет				
11	Обогрев в шкаф учета с механическим терморегулятором, Тип		нет				
12	Уличное освещение,		нет				
13	Приборы контроля	Вольтметр	нет				
		Амперметры (3 шт.)	нет				
14	Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет)		нет				
15	Количество КТП в заказе, шт.		1				

Примечание:

1. Комплексная трансформатоная подстанция
2. Тупиковая на 1 линию 6 кВ
3. Корпус окрашен полимерной краской.