

ЮЯ ЭС август 2024

Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ВЛ 110 кВ Малый Нимыр - Хатыми	13.08.24	15.08.24	Замена опор (П №171,168,167, 164,163)	Сроки ремонта скорректированы для исключения совмещения с ремонтом 2С-110 кВ ПС 220 кВ Нижний Куранах и исключения возможности выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых границ в ПАР второй ЛЭП на транзите 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Нижний Куранах.	с отключением	02:00
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимыр с отпайками	19.08.24	23.08.24	Замена опор (П №185,186,187,188,285,286,287,288,289)	Сроки ремонта скорректированы для исключения совмещения с ремонтом 2С-110 кВ ПС 220 кВ Нижний Куранах и исключения возможности выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых границ в ПАР второй ЛЭП на транзите 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Нижний Куранах.	с отключением	02:00
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимыр с отпайками	26.08.24	30.08.24	Замена опор (АП №94,378)	Сроки ремонта скорректированы для исключения совмещения с ремонтом 2С-110 кВ ПС 220 кВ Нижний Куранах и исключения возможности выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых границ в ПАР второй ЛЭП на транзите 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Нижний Куранах.	с отключением	04:00