


"СОГЛАСОВАНО"

Министр Жилищно-Коммунального
хозяйства и энергетики


В.П. Емельянов

" 12 " 09 2023г.

"СОГЛАСОВАНО"

Первый заместитель директора-
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС"-Якутское РДУ

С.Н. Кистин

" 31 " 08 2023г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор филиала АО "ДРСК"
"Южно-Якутские электрические сети»


А.Н. Кулёмин


" 12 " 09 2023г.

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024 гг.

по Филиалу АО "ДРСК" "Южно - Якутские электрические сети" на территории
Алданского и Нерюнгринского административных районов Республики Саха (Якутия)

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Номер очереди ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "Теплоэнергосервис"	ПС 220 кВ Нижний Куранах	0,1	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3
2	АО "Теплоэнергосервис"	ПС 220 кВ Нижний Куранах	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6
3	ОАО"Алданзолото"ГРК	ПС 220 кВ Нижний Куранах	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8	3,2	2,3
4	Газпром Трансгаз Томск	ПС 220 кВ КС-5	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9
5	Хани	ПС 220 кВ Хани	0,3	0,5	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,6
6	АО ГОК Инаглинский	ПС 220 кВ Налдинская	0,3	0,5	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7
7	ООО "ТранснефтьВосток" НерНУ	ПС 220 кВ НПС-17	1,8	3,6	5,4	7,3	9,1	10,9	12,7	14,5	16,3	18,1
8	ООО "ТранснефтьВосток" НерНУ	ПС 220 кВ НПС-15	1,3	2,7	4,0	5,3	6,6	8,0	9,3	10,6	11,9	13,3
9	ООО "ТранснефтьВосток" НерНУ	ПС 220 кВ НПС-16	1,3	2,7	4,0	5,3	6,6	8,0	9,3	10,6	11,9	13,3
10	ООО "ТранснефтьВосток" НерНУ	ПС 220 кВ НПС-18	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0
Итого по филиалу АО "ДРСК" "Южно - Якутские электрические сети"			6,7	13,3	20,0	26,5	33,3	39,9	46,5	53,0	59,5	66,2
Энергорайон №1, включающий в себя ПС 220 кВ НПС-15, ПП 220 кВ Амга, ПС 220 кВ НПС-16												
1	ОАО"Алданзолото"ГРК	ПС 220 кВ НПС-15	1,3	2,7	4,0	5,3	6,6	8,0	9,3	10,6	11,9	13,3
2	АО "Теплоэнергосервис"	ПС 220 кВ НПС-16	1,3	2,7	4,0	5,3	6,6	8,0	9,3	10,6	11,9	13,3
Итого по Энергорайону №1			2,6	5,4	8,0	10,6	13,2	16,0	18,6	21,2	23,8	26,6
Энергорайон №2, ограниченный:												
ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18, ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Налдинская, ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - НПС-19 со стороны Нерюнгринской ГРЭС; ВЛ 110 кВ Большой Нимныр - Малый Нимныр со стороны ПС 110 кВ Малый Нимныр; ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - НПС-15 с отпайкой на ПС НПС-16, ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - Амга с отпайкой на ПС НПС-16 со стороны ПС 220 кВ Нижний Куранах; КВЛ 220 кВ Томмот - Майя I и II цепь со стороны ПС 220 кВ Томмот												
1	АО "Теплоэнергосервис"	ПС 220 кВ Нижний Куранах	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6
2	АО "Теплоэнергосервис"	ПС 220 кВ Нижний Куранах	0,1	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3
3	ОАО"Алданзолото"ГРК	ПС 220 кВ Нижний Куранах	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8	3,2	2,3
4	АО ГОК Инаглинский	ПС 220 кВ Налдинская	0,3	0,5	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7
5	ООО "ТранснефтьВосток" НерНУ	ПС 220 кВ НПС-17	1,8	3,6	5,4	7,3	9,1	10,9	12,7	14,5	16,3	18,1
6	ООО "ТранснефтьВосток" НерНУ	ПС 220 кВ НПС-18	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0

<i>Итого по Энергорайону № 2</i>	3,7	7,2	10,9	14,5	18,3	21,8	25,4	29,0	32,6	36,2
<i>Заместитель директора-главный инженер АО "ДРСК" "ЮЯЭС"</i>							 <i>Е.Г. Белослудцев</i>			