Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 307/МТПиР -И

заседания Закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора: « Высоковольтные выключатели 10кВ » (Лот 93301-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК)

г. Благовещенск **«22» марта 2021**

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключение договора: « Высоковольтные выключатели 10кВ » (Лот 93301-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК)

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 3(три) заявки.

№ п/п	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Дата и время регистрации заявки
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" ИНН/КПП 7701654251/771401001 ОГРН 1067746487181	09.02.2021 17:59
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" ИНН/КПП 7703755745/772501001 ОГРН 1117746863013	10.02.2021 14:38
3.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" ИНН/КПП 7701931307/773001001 ОГРН 1117746712753	11.02.2021 08:24

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 3 (три) заявки.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника ООО ООО «ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК»*
3. *Об отклонении заявки участника ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО"*
4. *Об отклонении заявки участника АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ"*
5. *О признании закупки не состоявшейся*

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	09.02.2021 17:59	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" ИНН/КПП 7701654251/771401001 ОГРН 1067746487181	7409732,3
2	10.02.2021 14:38	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" ИНН/КПП 7703755745/772501001 ОГРН 1117746863013	7409732,3

3	11.02.2021 08:24	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" ИНН/КПП 7701931307/773001001 ОГРН 1117746712753	7409700,0

По вопросу № 2

1. Отклонить заявку Участника ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК" от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения
1. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-1 ПС 110 кВ 1Р предложен комплект адаптации, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1 (выкатной элемент). *По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято**.* *Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.* 2. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-1 ПС 110 кВ 1Р не подтвержден диаметр втычных контактов, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1 (диаметр 36 мм). *По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято**.* *Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.* 3. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-2 ПС 110 кВ 1Р предложен комплект адаптации, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1 (выкатной элемент). *По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято**.* *Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.* 1.4. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-2 ПС 110 кВ 1Р не подтвержден диаметр втычных контактов, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1 (диаметр 36 мм). *По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято**.* *Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.* 5. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ СВ-1 ПС 110 кВ 1Р предложен комплект адаптации, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1 (выкатной элемент). *По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято**.* *Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.* 6. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ СВ-1 ПС 110 кВ 1Р не подтвержден диаметр втычных контактов, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1 (диаметр 36 мм). *По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято**.* *Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.* 7. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячеек РУ 10 кВ ПС 110 кВ Орлиная не подтвержден роазъем вспомогательных цепей, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ Орлиная Приложения 1.6 (СШР). *По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято**.* *Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.* 8. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячеек РУ 10 кВ ПС 110 кВ Орлиная не подтвержден диаметр втычных контактов, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ Орлиная

Приложения 1.6 (диаметр 36 мм).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

9. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки КРУН 10 кВ ПС 35 кВ Луговая предложен комплект адаптации, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Луговая Приложения 1.7 (выкатной элемент).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

10. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки КРУН 10 кВ ПС 35 кВ Луговая не подтвержден диаметр втычных контактов, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Луговая Приложения 1.7 (диаметр 36 мм).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

11. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки КРУ 10 кВ ПС 110 кВ А не подтвержден разъем вспомогательных цепей, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ А Приложения 1.8 (СШР).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

По вопросу № 3

1. Отклонить заявку Участника ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения

1. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-1 ПС 110 кВ 1Р предложен комплект адаптации, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1 (выкатной элемент).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

2. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-1 ПС 110 кВ 1Р не подтвержден диаметр втычных контактов, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1 (диаметр 36 мм).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

3. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-2 ПС 110 кВ 1Р предложен комплект адаптации, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1 (выкатной элемент).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

4. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-2 ПС 110 кВ 1Р не подтвержден диаметр втычных контактов, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1 (диаметр 36 мм).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

5. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ СВ-1 ПС 110 кВ 1Р предложен комплект адаптации, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1 (выкатной элемент).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

6. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ СВ-1 ПС 110 кВ 1Р не подтвержден диаметр втычных контактов, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1 (диаметр 36 мм).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

7. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячеек РУ 10 кВ ПС 110 кВ Орлиная не подтвержден роазъем вспомогательных цепей, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ Орлиная Приложения 1.6 (СШР).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

8. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячеек РУ 10 кВ ПС 110 кВ Орлиная не подтвержден диаметр втычных контактов, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ Орлиная Приложения 1.6 (диаметр 36 мм).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

9. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки КРУН 10 кВ ПС 35 кВ Луговая предложен комплект адаптации, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Луговая Приложения 1.7 (выкатной элемент).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

10. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки КРУН 10 кВ ПС 35 кВ Луговая не подтвержден диаметр втычных контактов, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Луговая Приложения 1.7 (диаметр 36 мм).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

11. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки КРУ 10 кВ ПС 110 кВ А не подтвержден разъем вспомогательных цепей, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ А Приложения 1.8 (СШР).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

По вопросу № 4

1. Отклонить заявку Участника АО " ТОРГОВЫЙ ДОМ «УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ» от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

Основания для отклонения

1. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-1 ПС 110 кВ 1Р предложен вакуумный выключатель с номинальным током 1600 А, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1 (2000 А).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

2. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-1 ПС 110 кВ 1Р не подтверждена поставка выкатного элемента, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

3. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-1 ПС 110 кВ 1Р отсутствует информация об общих технических характеристиках, что не соответствует требованиям п 1-16 опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

4. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-1 ПС 110 кВ 1Р не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

5. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-2 ПС 110 кВ 1Р предложен вакуумный выключатель с номинальным током 1600 А, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1 (2000 А).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

6. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-2 ПС 110 кВ 1Р не подтверждена поставка выкатного элемента, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

7. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-2 ПС 110 кВ 1Р отсутствует информация об общих технических характеристиках, что не соответствует требованиям п 1-16 опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

8. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ Т-2 ПС 110 кВ 1Р не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

9. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ СВ-1 ПС 110 кВ 1Р не подтверждена поставка выкатного элемента, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

10. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ СВ-1 ПС 110 кВ 1Р отсутствует информация об общих технических характеристиках, что не соответствует требованиям п 1-16 опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

11. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ СВ-1 ПС 110 кВ 1Р не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ 1Р Приложения 1.1.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

12. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 предложен вакуумный выключатель с номинальным током 1600 А, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 Приложения 1.2 (2500 А).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

13. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 не подтверждена поставка комплекта адаптации, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 Приложения 1.2.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

14. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 отсутствует информация об общих технических характеристиках, что не соответствует требованиям п 1-16 опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 Приложения 1.2.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

15. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 6 кВ ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 Приложения 1.2.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

16. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сташевка не подтверждена поставка комплекта адаптации, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Сташевка Приложения 1.3.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

17. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сташевка отсутствует информация об общих технических характеристиках, что не соответствует требованиям п 1-16 опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Сташевка Приложения 1.3.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

18. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сташевка не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Сташевка Приложения 1.3.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

19. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 10 кВ ПС 35 кВ Новорусановка не подтверждена поставка комплекта адаптации, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Новорусановка Приложения 1.4.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

20. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ

10 кВ ПС 35 кВ Новорусановка отсутствует информация об общих технических характеристиках, что не соответствует требованиям п 1-16 опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Новорусановка Приложения 1.4.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято**.*

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

21. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 10 кВ ПС 35 кВ Новорусановка не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Новорусановка Приложения 1.4.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято**.*

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

22. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 10 кВ ПС 35 кВ Тавричанка не подтверждена поставка комплекта адаптации, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Тавричанка Приложения 1.5.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято**.*

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

23. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 10 кВ ПС 35 кВ Тавричанка отсутствует информация об общих технических характеристиках, что не соответствует требованиям п 1-16 опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Тавричанка Приложения 1.5.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято**.*

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

24. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 10 кВ ПС 35 кВ Тавричанка не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Тавричанка Приложения 1.5.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято**.*

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

25. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 10 кВ ПС 110 кВ Орлиная отсутствует информация об общих технических характеристиках, что не соответствует требованиям п 1-16 опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ Орлиная Приложения 1.6.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято**.*

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

26. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 10 кВ ПС 110 кВ Орлиная не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ Орлиная Приложения 1.6.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято**.*

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

27. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки РУ 10 кВ ПС 110 кВ Орлиная предложен ручной генератор в количестве 1 шт., что не соответствует дополнительным требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ Орлиная Приложения 1.6 (блок ручного автономного включения для каждого выключателя по 1 шт.).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято**.*

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

28. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячеек РУ 10 кВ ПС 110 кВ Орлиная не подтвержден диаметр втычных контактов, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ Орлиная Приложения 1.6 (диаметр 36 мм).

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

29. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки-КРУН 10 кВ ПС 35 кВ Луговая не подтверждена поставка выкатного элемента, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Луговая Приложения 1.7.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

30. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки КРУН 10 кВ ПС 35 кВ Луговая отсутствует информация об общих технических характеристиках, что не соответствует требованиям п 1-16 опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Луговая Приложения 1.7.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

31. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки КРУН 10 кВ ПС 35 кВ Луговая не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 35 кВ Луговая Приложения 1.7.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

32. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки-КРУ 10 кВ ПС 110 кВ А не подтверждена поставка выкатного элемента, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ А Приложения 1.8.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

33. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки КРУ 10 кВ ПС 110 кВ А отсутствует информация об общих технических характеристиках, что не соответствует требованиям п 1-16 опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ А Приложения 1.8.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

34. В заявке участника в опросном листе на вакуумный выключатель для ячейки КРУ 10 кВ ПС 110 кВ А не подтверждена поставка модуля управления выключателем с функцией самодиагностики, диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализации с индикацией возможного типа неисправности, что не соответствует требованиям опросного листа на вакуумный выключатель для ПС 110 кВ А Приложения 1.8.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

35. В заявке участника отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи на комплекты адаптации и выкатные элементы для ячейки КСО из камня, КРН-6, что не соответствует п. 4.2.2. технических требований.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

36. В заявке участника предоставлены опросные листы на предлагаемое оборудование не в формате Приложений №1.1÷1.8, что не соответствует п. 4.2.1. технических требований.

*По результатам **дополнительной** экспертизы замечание **не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

37. В составе заявки участника, в формате Коммерческого предложения Структуры

НМЦ указана итоговая стоимость 7 409 700,00 руб. без НДС. В отсканированной версии Коммерческого предложения, предоставленной с подписью и печатью, указана итоговая стоимость 3 251 200,00 руб. без НДС. Таким образом имеются разночтения итоговых сумм в документах, предоставленных участником, что не соответствует п. 4.5.1.3. Документации о закупке: «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также *должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки».*

По результатам ***дополнительной*** *экспертизы замечание* ***не снято.***

Ответ на дополнительный запрос участником не предоставлен.

По вопросу №5

1. Признать закупку несостоявшейся на основании п. 4.16.1 «б» Документации о закупке, т.к. по результатам рассмотрения заявок Закупочной комиссией принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о закупки.
2. Рекомендовать Заказчику инициировать повторное проведение закупки.

Секретарь Закупочной комиссии ***Г.М. Терёшкина***

8(4162) 397-260