

**Выписка из сводного графика
 ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ на декабрь 2020г.**

Объект	Оборудование	Учтенная в годовом плане	Месячный. Заявлено в время.	Месячный. Заявлено в время.	Месяч. Заявл.	Месяч. Время ремонта.	Месяч. Время ремонта.	Месяч. Время.	Декабрь 2020																															Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Заземление	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Прочие примечания	Состояние заявки
									Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт								
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
КЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Красицкая – Вяземская (С-28)	Нет	08.12.20	10.12.20	2 дн 9 ч	08.12.20	10.12.20	2 дн 9 ч																													БРР	02:00	Чистка просеки от ДКР пролет опор 70-76	Нет	с отключением			Исходная			
Хабаровское РДУ	Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская	Нет	08.12.20	10.12.20	3 дн	08.12.20	10.12.20	3 дн																													ЭРР	02:00	Работы на ВЛ 110 кВ Красицкая – Вяземская (С-28) с включением в 110 С-29 на ПС 110 кВ Хор	Не задано	без отключения		Увеличение потребления зоны Хабаровской ЛЭП	Исходная			
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	08.12.20	10.12.20	2 дн 9 ч	08.12.20	10.12.20	2 дн 9 ч																													ВКЛ	ВЗ	Включить, для выполнения работ на ВЛ 110 кВ Красицка-Вяземская (С-28)	Не задано	с отключением		Увеличение зоны ХТЗЦ-1 на 1,5 МВт	Исходная			

Начальник Службы электрических режимов

_____ Д.В. Маланов

Сухорукова Екатерина Александровна
 (4212)38-05-44; 33-44.