ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям
от 13.04.2023 г. №05-504-25-734

Сетевая компания: ***Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).***
Заявитель: ***Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"***
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ***ВРУ 0,4 кВ Базовая станция сотовой связи 25-1408***
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ***ВРУ 0,4 кВ Базовая станция сотовой связи 25-1408, Приморский край, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16.***
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: ***10 кВт***
4. Категория надежности: ***3.***
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: ***0,4 кВ.***
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: ***2023г.***
7.Точка присоединения: элементы электрической сети сетевой организации, расположенные в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ.
8. Основной источник питания: ПС 110/35/6 кВ Береговая-1.
9. Резервный источник питания: *НЕТ.*

10. Сетевая организация осуществляет:
10.1. Строительство двух ЛЭП 6 кВ кабелем сечением 150 мм2 длиной 30 метров каждая в рассечку фидера 6 кВ № 14 ПС 110/35/6 кВ Береговая-1.
10.2. Реконструкция ЛЭП 6 кВ фидера 6 кВ № 14 ПС 110/35/6 кВ Береговая-1 с организацией узла присоединения.
10.3. Строительство ТП 6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА.
10.4. Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии в точке присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК».
10.5. Обеспечение возможности осуществить, действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).

11. Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:
11.1. Монтаж ввода от точки присоединения до вводно-распределительного устройства объекта заявителя в соответствии с действующим нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.
11.2 Предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства Заявителя защитных аппаратов, соответствующих максимальной мощности энергопринимающих устройств.
11.3. Осуществляет фактическое присоединение и фактический прием напряжения и мощности согласно инструкции, содержащую последовательный перечень мероприятий.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет: ***5 лет*** со дня оплаты заявителем счета.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет: шесть месяцев со дня оплаты заявителем счета.