Таблица максимальной загрузки трансформаторов 110 кВ и 35 кВ за день контрольных замеров 17 июня 2026 года по филиалу АО "ДРСК" - "Амурские электрическиеСети"

Наименование ПС	№ трансформатора	Марка	Sном, МВА	Тип тр-ра	3:00				10:00				16:00				21:00				Максимальное значение				
					P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загрузка, %	загрузка в (n-1), %
ПС 110 кВ Владимировка	Т-1	ТДН-10000/110/10	10	Двухобмоточный	0,8	0,3	0,9	8,5	0,6	0,4	0,8	7,5	0,8	0,4	0,9	8,5	0,8	0,4	0,9	8,6	0,8	0,3	0,9	8,5	14,9
ПС 110 кВ Владимировка	Т-2	ТДН-10000/110/10	10	Двухобмоточный	0,6	0,2	0,6	6,4	0,5	0,3	0,6	5,6	0,5	0,2	0,5	5,2	0,5	0,3	0,6	5,8	0,6	0,2	0,6	6,4	
ПС 110 кВ Волково	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,7	1,2	2,0	20,4	2,4	1,2	2,7	27,0	2,2	1,1	2,4	24,2	2,7	1,0	2,8	28,4	2,7	1,0	2,8	28,4	53,4
ПС 110 кВ Волково	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,9	1,0	2,1	21,2	2,2	1,1	2,4	24,1	2,1	1,0	2,3	22,8	2,3	0,9	2,5	25,0	2,3	0,9	2,5	25,0	
ПС 110 кВ Дачная	Т-1	ТДН-16000/110/10	16	Двухобмоточный	1,7	1,0	2,0	12,5	1,6	1,4	2,1	13,0	1,4	1,0	1,7	10,9	1,8	1,2	2,2	13,6	1,7	1,0	2,0	12,5	23,4
ПС 110 кВ Дачная	Т-2	ТДН-16000/110/10	16	Двухобмоточный	1,6	0,6	1,7	10,9	1,1	0,7	1,3	8,0	1,5	0,6	1,6	10,0	1,4	0,6	1,6	9,8	1,6	0,6	1,7	10,9	
ПС 110 кВ Западная	Т-1	ТДТН-40000/110/35/10	40	Трехобмоточный	11,9	4,9	12,8	32,1	20,6	5,5	21,4	53,4	21,5	6,0	22,4	55,9	19,4	5,0	20,0	50,1	21,5	6,0	22,4	55,9	55,9
ПС 110 кВ Западная	Т-2	ТДТН-40000/110/35/10	40	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 110 кВ Игнатьево	Т-1	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	Трехобмоточный	2,1	1,0	2,3	37,1	3,4	1,7	3,8	60,4	3,5	2,0	4,0	63,2	3,2	1,2	3,4	53,5	3,5	2,0	4,0	63,2	63,2
ПС 110 кВ Игнатьево	Т-2	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 110 кВ Кирпичная	Т-1	ТДН-10000/110/10	10	Двухобмоточный	0,8	0,5	1,0	10,0	0,9	0,6	1,1	10,8	1,0	0,6	1,2	11,6	1,3	0,5	1,4	13,5	1,3	0,5	1,4	13,5	13,5
ПС 110 кВ Кирпичная	Т-2	ТДН-10000/110/10	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 110 кВ Кооперативная	Т-1	ТМН-6300/110/10	6,3	Двухобмоточный	1,7	0,8	1,9	29,6	2,3	0,9	2,5	39,6	2,8	1,1	3,0	48,3	2,7	1,0	2,9	45,4	2,8	1,1	3,0	48,3	75,5

ПС 110 кВ Кооперативная	Т-2	ТМН-6300/110/10	6,3	Двухобмоточный	1,1	0,8	1,3	21,4	1,9	1,0	2,1	34,1	1,5	0,9	1,7	27,2	1,4	0,9	1,7	27,0	1,5	0,9	1,7	27,2	
ПС 110 кВ Новая	Т-1	ТРДН-40000/110/10/10	40	Двухобмоточный с ращепленой обмоткой	1,3	0,7	1,5	3,8	2,6	0,8	2,7	6,8	3,0	1,0	3,1	7,8	2,9	0,8	3,0	7,6	3,0	1,0	3,1	7,8	56,8
ПС 110 кВ Новая	Т-2	ТРДН-25000/110/10/10	25	Двухобмоточный с ращепленой обмоткой	6,2	2,7	6,8	27,3	9,7	3,2	10,2	40,8	10,5	3,4	11,1	44,3	10,2	2,7	10,6	42,2	10,5	3,4	11,1	44,3	
ПС 110 кВ Птицефабрика	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,4	1,1	1,8	17,8	2,0	1,4	2,4	24,2	2,1	1,5	2,6	25,9	1,7	1,2	2,1	20,6	2,1	1,5	2,6	25,9	52,1
ПС 110 кВ Птицефабрика	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,7	1,5	2,3	22,9	1,6	1,5	2,2	21,9	2,0	1,7	2,6	26,2	1,8	1,6	2,4	23,7	2,0	1,7	2,6	26,2	
ПС 110 кВ Портовая	Т-1	ТДН-16000/110/10	16	Двухобмоточный	2,4	1,0	2,6	16,1	4,4	1,5	4,7	29,3	4,2	1,5	4,4	27,5	4,3	1,3	4,5	28,2	4,4	1,5	4,7	29,3	46,0
ПС 110 кВ Портовая	Т-2	ТДН-16000/110/10	16	Двухобмоточный	1,0	0,5	1,1	7,2	2,5	0,8	2,7	16,7	1,8	0,6	1,9	11,6	1,6	0,6	1,7	10,7	2,5	0,8	2,7	16,7	
ПС 110 кВ Сергеевка	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					18,1
ПС 110 кВ Сергеевка	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,6	0,8	1,8	17,5	1,4	1,0	1,7	16,7	1,6	0,7	1,7	17,0	1,6	0,8	1,8	18,1	1,6	0,8	1,8	18,1	
ПС 110 кВ Сетевая	Т-1	ТДТН-40000/110/35/10	40	Трехобмоточный	7,7	2,3	8,1	20,1	8,8	2,3	9,1	22,7	11,6	2,8	11,9	29,7	11,3	2,6	11,6	28,9	11,6	2,8	11,9	29,7	90,7
ПС 110 кВ Сетевая	Т-2	ТДТН-40000/110/35/10	40	Трехобмоточный	12,5	4,2	13,2	33,1	23,3	4,8	23,8	59,4	23,8	5,1	24,4	61,0	22,2	4,6	22,6	56,5	23,8	5,1	24,4	61,0	
ПС 110 кВ Силикатная	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,6	0,4	0,7	7,3	0,7	0,6	0,9	9,0	1,0	0,6	1,2	11,8	0,7	0,5	0,9	9,0	1,0	0,6	1,2	11,8	36,0
ПС 110 кВ Силикатная	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,8	0,9	2,0	20,3	1,8	1,1	2,1	21,2	2,1	1,2	2,4	24,3	2,3	1,2	2,6	25,6	2,1	1,2	2,4	24,3	
ПС 110 кВ Центральная	Т-1	ТДТН-25000/110/35/10	25	Трехобмоточный	2,5	1,3	2,8	11,3	4,6	1,8	4,9	19,7	5,2	1,9	5,6	22,3	3,4	1,3	3,6	14,6	5,2	1,9	5,6	22,3	75,4
ПС 110 кВ Центральная	Т-2	ТДТН-25000/110/35/10	25	Трехобмоточный	8,2	5,5	9,8	39,3	10,2	5,1	11,4	45,5	12,0	5,7	13,3	53,1	11,5	5,4	12,7	50,8	12,0	5,7	13,3	53,1	

ПС 110 кВ Чигири	Т-1	ТРДН-40000/110/10/10	40	Двухобмоточный с ращепленой обмоткой	5,2	2,3	5,7	14,2	3,2	1,3	3,4	8,5	5,8	2,5	6,3	15,7	3,4	1,4	3,7	9,2	5,8	2,5	6,3	15,7	23,4
ПС 110 кВ Чигири	Т-2	ТРДН-40000/110/10/10	40	Двухобмоточный с ращепленой обмоткой	1,8	1,0	2,1	5,2	2,8	1,0	3,0	7,4	2,9	1,1	3,1	7,7	3,2	1,0	3,3	8,4	2,9	1,1	3,1	7,7	
ПС 110 кВ Северная	Т-1	ТДН-25000/110/10	25	Двухобмоточный	3,7	1,4	4,0	15,8	2,8	1,4	3,2	12,6	4,0	1,4	4,2	16,8	3,8	1,4	4,0	16,1	3,8	1,4	4,0	16,1	50,7
ПС 110 кВ Северная	Т-2	ТДН-25000/110/10	25	Двухобмоточный	7,3	2,5	7,7	30,8	4,9	2,6	5,5	22,0	7,7	2,8	8,2	32,9	8,2	2,7	8,7	34,6	8,2	2,7	8,7	34,6	
ПС 35 кВ Амур	Т-1	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	3,2	0,8	3,3	20,5	1,6	0,6	1,7	10,9	3,6	0,8	3,7	22,9	3,9	0,9	4,0	25,1	3,9	0,9	4,0	25,1	60,3
ПС 35 кВ Амур	Т-2	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	4,2	1,0	4,3	27,0	2,2	0,8	2,4	14,7	4,9	1,0	5,0	31,3	5,5	1,2	5,6	35,2	5,5	1,2	5,6	35,2	
ПС 35 кВ Астрахановка	Т-1	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	3,0	1,9	3,6	22,3	3,7	2,0	4,2	26,1	3,9	2,1	4,5	27,9	3,7	1,8	4,1	25,9	3,9	2,1	4,5	27,9	78,3
ПС 35 кВ Астрахановка	Т-2	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	5,6	3,5	6,6	41,2	6,8	3,7	7,7	48,3	7,1	3,9	8,1	50,4	6,5	3,4	7,4	46,0	7,1	3,9	8,1	50,4	
ПС 35 кВ Водозабор	Т-1	ТМТН-6300/35/10/6	6,3	Двухобмоточный	0,6	0,2	0,7	11,0	0,6	0,2	0,7	11,0	0,6	0,2	0,7	11,0	0,6	0,2	0,7	11,0	0,6	0,2	0,7	11,0	54,9
ПС 35 кВ Водозабор	Т-2	ТМТН-6300/35/10/6	6,3	Двухобмоточный	2,6	0,9	2,8	43,9	2,6	0,9	2,8	43,9	2,6	0,9	2,8	43,9	2,6	0,9	2,8	43,9	2,6	0,9	2,8	43,9	
ПС 35 кВ Марково	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	6,5	0,1	0,1	0,2	4,9	0,2	0,2	0,3	7,5	0,3	0,2	0,4	9,3	0,3	0,2	0,4	9,3	14,9
ПС 35 кВ Марково	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Металлист	Т-1	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,7	0,5	0,87	8,7	1,3	0,5	1,37	13,7	2,1	0,6	2,23	22,3	2,7	0,7	2,78	27,8	2,7	0,7	2,8	27,8	46,7
ПС 35 кВ Металлист	Т-2	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	1,0	0,5	1,08	10,8	2,4	0,8	2,51	25,1	2,0	0,6	2,06	20,6	1,8	0,5	1,89	18,9	1,8	0,5	1,9	18,9	
ПС 35 кВ Металлист	Т-3	ТД-10000/35-74У1	10	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,09	0,9	0,0	0,1	0,09	0,9	0,1	0,1	0,10	1,0	0,1	0,1	0,10	1,0	0,1	0,1	0,1	1,0	1,0
ПС 35 кВ Моховая	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,6	0,7	0,9	14,4	0,8	0,7	1,1	17,2	0,7	0,7	1,0	15,6	0,8	0,7	1,0	16,0	0,8	0,7	1,1	17,2	17,2

ПС 35 кВ Моховая	Т-2	ТМ-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Новотроицкая	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,8	0,5	0,9	23,0	0,7	0,4	0,8	19,1	1,0	0,5	1,1	27,7	1,2	0,5	1,3	32,5	1,2	0,5	1,3	32,5	41,8
ПС 35 кВ Новотроицкая	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,4	9,0	0,2	0,2	0,3	6,6	0,3	0,3	0,4	11,0	0,2	0,3	0,4	9,2	0,2	0,3	0,4	9,2	
ПС 35 кВ Петровка	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					29,6
ПС 35 кВ Петровка	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,5	0,3	0,6	24,4	0,4	0,3	0,5	19,6	0,6	0,3	0,7	28,2	0,7	0,3	0,7	29,6	0,7	0,3	0,7	29,6	
ПС 35 кВ ПРП	Т-1	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	2,3	0,6	2,4	24,2	1,5	0,6	1,6	15,8	2,1	0,6	2,2	21,7	2,3	0,7	2,4	23,7	2,3	0,7	2,4	23,7	63,4
ПС 35 кВ ПРП	Т-2	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	2,8	0,9	3,0	29,6	1,6	0,8	1,8	17,8	3,4	1,1	3,6	36,0	3,8	1,2	4,0	39,7	3,8	1,2	4,0	39,7	
ПС 35 кВ Совхозная	Т-1	ТМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,3	0,4	0,5	29,5	0,2	0,2	0,3	16,3	0,4	0,5	0,6	32,2	0,3	0,3	0,4	24,3	0,4	0,5	0,6	32,2	36,2
ПС 35 кВ Совхозная	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Зейская	Т-1	ТДАН-10000/35/10	10	Двухобмоточный	1,2	0,7	1,4	13,9	1,7	0,6	1,8	18,2	1,7	0,7	1,8	18,2	1,8	0,7	1,9	19,1	1,7	0,7	1,8	18,2	32,7
ПС 35 кВ Зейская	Т-2	ТДАН-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,9	0,5	1,0	10,1	1,1	0,6	1,3	12,8	1,3	0,6	1,4	14,5	1,1	0,5	1,2	12,3	1,3	0,6	1,4	14,5	
ПС 110 кВ Анновка	Т-1	ТМН-2500/110/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	4,0	0,1	0,1	0,1	3,7	0,1	0,1	0,2	6,0	0,1	0,1	0,1	4,6	0,1	0,1	0,2	6,0	6,0
ПС 110 кВ Анновка	Т-2	ТМН-2500/110/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 110 кВ Ивановка	Т-1	ТДТН-16000/110/35/10	16	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					44,9
ПС 110 кВ Ивановка	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	4,2	1,6	4,5	44,9	2,4	1,5	2,8	27,8	4,0	1,6	4,3	42,8	3,7	1,5	4,0	39,5	4,2	1,6	4,5	44,9	
ПС 110 кВ Полевая	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,5	0,3	0,6	6,2	0,5	0,4	0,6	5,9	0,6	0,4	0,7	7,2	0,6	0,4	0,7	7,3	0,6	0,4	0,7	7,3	7,4
ПС 110 кВ Полевая	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 110 кВ Среднебелая	Т-1	ТДТН-16000/110/35/10	16	Трехобмоточный	4,8	2,4	5,4	33,5	2,9	2,4	3,7	23,4	4,2	2,8	5,1	31,7	3,9	2,7	4,8	29,7	4,8	2,4	5,4	33,5	33,5

ПС 110 кВ Среднебелая	Т-2	ТДТН-16000/110/35/10	16	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Алексеевка	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,4	16,6	0,2	0,2	0,3	12,7	0,3	0,2	0,4	15,4	0,3	0,2	0,4	14,6	0,3	0,2	0,4	16,6	16,6
ПС 35 кВ Алексеевка	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Березовка	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	1,6	0,8	1,8	28,6	1,0	0,7	1,2	19,8	1,3	0,9	1,6	25,6	1,3	0,9	1,6	24,9	1,6	0,8	1,8	28,6	28,6
ПС 35 кВ Березовка	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Дмитриевка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	7,2	0,1	0,2	0,2	5,6	0,2	0,2	0,2	5,9	0,2	0,2	0,2	6,0	0,2	0,2	0,3	7,2	9,0
ПС 35 кВ Дмитриевка	Т-2	ТМ-3200/35/10	3,2	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Ерковцы	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					8,0
ПС 35 кВ Ерковцы	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,3	6,4	0,2	0,1	0,2	5,4	0,3	0,2	0,3	8,0	0,3	0,2	0,3	7,6	0,3	0,2	0,3	8,0	
ПС 35 кВ Петропавловка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					22,7
ПС 35 кВ Петропавловка	Т-2	ТМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,4	0,2	0,4	22,7	0,2	0,2	0,3	15,9	0,3	0,2	0,3	18,0	0,3	0,2	0,3	18,1	0,4	0,2	0,4	22,7	
ПС 35 кВ Правовосточная	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					3,1
ПС 35 кВ Правовосточная	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	2,9	0,0	0,1	0,1	2,6	0,1	0,1	0,1	3,1	0,1	0,1	0,1	2,8	0,1	0,1	0,1	3,1	
ПС 110 кВ Узловая	Т-1	ТДТН-25000/110/35/10	25	Трехобмоточный	1,4	1,0	1,7	6,9	3,7	1,9	4,1	16,5	3,4	1,9	3,9	15,6	3,8	2,2	4,4	17,7	3,8	2,2	4,4	17,7	17,7
ПС 110 кВ Узловая	Т-2	ТДТН-25000/110/35/10	25	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Береговая	Т-1	ТМ-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					30,9
ПС 35 кВ Береговая	Т-2	ТМ-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,8	0,6	1,1	16,8	1,4	0,7	1,6	25,6	1,4	0,8	1,6	25,7	1,8	0,8	1,9	30,9	1,8	0,8	1,9	30,9	
ПС 35 кВ Верхняя Полтавка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	4,2	0,1	0,1	0,1	3,3	0,1	0,1	0,1	3,3	0,1	0,1	0,1	3,7	0,1	0,1	0,2	4,2	4,2
ПС 35 кВ Верхняя Полтавка	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ПС 35 кВ Коврижка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	4,2	0,1	0,1	0,1	3,4	0,2	0,1	0,2	5,3	0,1	0,1	0,2	4,2	0,2	0,1	0,2	5,3	5,3
ПС 35 кВ Коврижка	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Комплекс	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,4	0,2	0,5	18,7	0,3	0,2	0,3	13,7	0,2	0,2	0,3	10,8	0,2	0,2	0,3	10,1	0,4	0,2	0,5	18,7	18,7
ПС 35 кВ Комплекс	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Ключи	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					6,0
ПС 35 кВ Ключи	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	6,0	0,2	0,1	0,2	5,3	0,1	0,1	0,1	3,0	0,1	0,1	0,1	3,0	0,2	0,1	0,2	6,0	
ПС 35 кВ Луговая	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	15,6	0,1	0,1	0,2	12,0	0,2	0,1	0,2	15,4	0,2	0,1	0,2	13,3	0,2	0,1	0,2	15,6	15,6
ПС 35 кВ Луговая	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Орловка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					7,2
ПС 35 кВ Орловка	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	6,9	0,1	0,1	0,1	6,4	0,1	0,1	0,1	7,2	0,1	0,1	0,1	6,5	0,1	0,1	0,1	7,2	
ПС 35 кВ Полтавка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					16,7
ПС 35 кВ Полтавка	Т-2	ТМ-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,6	0,4	0,7	16,7	0,3	0,3	0,4	10,5	0,5	0,4	0,6	15,2	0,4	0,3	0,5	13,2	0,6	0,4	0,7	16,7	
ПС 35 кВ Семидомка	Т-1	ТАМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	7,0	0,0	0,1	0,1	6,6	0,1	0,1	0,1	7,2	0,0	0,1	0,1	7,0	0,1	0,1	0,1	7,2	7,2
ПС 35 кВ Семидомка	Т-2	ТАМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Уртуй	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					5,6
ПС 35 кВ Уртуй	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	5,6	0,1	0,1	0,1	5,6	0,1	0,1	0,1	5,6	0,1	0,1	0,1	4,9	0,1	0,1	0,1	5,6	
ПС 110 кВ Дим	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,9	0,5	1,0	10,0	0,5	0,4	0,6	6,0	0,8	0,5	0,9	9,2	0,7	0,4	0,8	8,2	0,9	0,5	1,0	10,0	10,0
ПС 110 кВ Дим	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 110 кВ Раздольная	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,2	0,6	1,3	12,8	0,7	0,5	0,9	8,9	1,2	0,6	1,4	14,0	1,2	0,7	1,3	13,4	1,2	0,6	1,4	14,0	14,0
ПС 110 кВ Раздольная	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ПС 110 кВ Тамбовка	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	3,6	1,4	3,8	38,3	2,1	1,4	2,5	24,9	3,8	1,6	4,1	40,9	3,5	1,6	3,8	38,2	3,8	1,6	4,1	40,9	40,9
ПС 110 кВ Тамбовка	Т-2	ТДТН-25000/110/35/10	25	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Куропатино	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					6,0
ПС 35 кВ Куропатино	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	4,4	0,1	0,1	0,1	5,3	0,1	0,1	0,2	6,0	0,1	0,1	0,1	6,0	0,1	0,1	0,1	6,0	
ПС 35 кВ Лозовое	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					13,9
ПС 35 кВ Лозовое	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	5,8	0,3	0,2	0,4	8,9	0,4	0,2	0,5	11,6	0,5	0,2	0,6	13,9	0,5	0,2	0,6	13,9	
ПС 35 кВ Муравьевка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,1	0,2	0,2	5,4	0,3	0,1	0,3	8,1	0,2	0,2	0,3	6,4	0,3	0,1	0,3	8,2	0,3	0,1	0,3	8,2	8,2
ПС 35 кВ Муравьевка	Т-2	ТМ-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Николаевка	Т-1	ТМ-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,5	0,3	0,6	9,6	0,3	0,3	0,5	7,4	0,5	0,3	0,6	9,4	0,4	0,3	0,5	8,1	0,5	0,3	0,6	9,6	15,2
ПС 35 кВ Николаевка	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Садовое	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					10,0
ПС 35 кВ Садовое	Т-2	ТМ-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,4	10,0	0,2	0,2	0,3	7,3	0,3	0,2	0,3	8,6	0,2	0,2	0,3	8,5	0,3	0,2	0,4	10,0	
ПС 35 кВ Степная	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					17,9
ПС 35 кВ Степная	Т-2	ТМ-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,4	0,2	0,4	6,8	0,3	0,2	0,3	5,5	0,4	0,2	0,4	7,1	0,3	0,2	0,4	5,9	0,4	0,2	0,4	7,1	
ПС 110 кВ Возжаевка	Т-1	ТДТН-16000/110/35/10	16	Трехобмоточный	2,7	1,3	3,0	18,6	1,5	1,2	2,0	12,2	2,4	1,5	2,8	17,6	2,4	1,6	2,9	18,0	2,7	1,3	3,0	18,6	18,6
ПС 110 кВ Возжаевка	Т-2	ТДТН-16000/110/35/10	16	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 110 кВ Некрасовка	Т-1	ТМТ-6300/110/35/10	6,3	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					5,3
ПС 110 кВ Некрасовка	Т-2	KTRU-5600/110/35/10	5,6	Трехобмоточный	0,2	0,2	0,3	5,3	0,2	0,2	0,2	3,9	0,2	0,2	0,3	4,8	0,2	0,2	0,2	4,4	0,2	0,2	0,3	5,3	
ПС 35 кВ Амурсельмаш	Т-1	ТД-10000/35/10	10	Двухобмоточный	1,4	0,6	1,5	15,1	2,4	0,7	2,5	24,6	2,1	0,7	2,2	22,3	2,2	0,6	2,3	22,9	2,4	0,7	2,5	24,6	29,5

ПС 35 кВ Амурсельмаш	Т-2	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,4	3,5	0,4	0,2	0,5	4,9	0,4	0,2	0,4	4,3	0,4	0,2	0,5	4,6	0,4	0,2	0,5	4,9	
ПС 35 кВ Васильевка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,6	0,3	0,7	17,2	0,4	0,2	0,5	11,3	0,5	0,3	0,6	14,5	0,5	0,3	0,6	13,9	0,6	0,3	0,7	17,2	17,2
ПС 35 кВ Васильевка	Т-2	ТМ-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Заречная	Т-1	ТМН-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					17,9
ПС 35 кВ Заречная	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	17,9	0,1	0,2	0,2	13,8	0,2	0,2	0,3	17,1	0,2	0,2	0,2	14,8	0,2	0,2	0,3	17,9	
ПС 35 кВ Индустрия	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					14,6
ПС 35 кВ Индустрия	Т-2	ТМ-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,5	0,3	0,6	9,3	0,3	0,2	0,4	5,9	0,5	0,3	0,5	8,5	0,5	0,3	0,5	8,4	0,5	0,3	0,6	9,3	
ПС 35 кВ Киселеозёрка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	2,0	0,0	0,1	0,1	1,8	0,0	0,1	0,1	1,7	0,0	0,1	0,1	1,8	0,0	0,1	0,1	2,0	2,0
ПС 35 кВ Киселеозёрка	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Князевка	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,4	0,2	0,5	19,7	0,3	0,2	0,4	15,0	0,4	0,2	0,5	18,2	0,4	0,2	0,4	17,5	0,4	0,2	0,5	19,7	19,7
ПС 35 кВ Князевка	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Коммунальная	Т-1	ТД-10000/35-74У1	10	Двухобмоточный	2,6	0,9	2,7	27,2	1,5	0,8	1,7	17,0	2,8	0,9	2,9	29,1	2,8	0,9	2,9	29,1	2,8	0,9	2,9	29,1	61,8
ПС 35 кВ Коммунальная	Т-2	ТМН-10000/35/10	10	Двухобмоточный	3,0	0,9	3,1	30,9	1,7	0,8	1,9	18,5	3,1	1,0	3,3	32,7	2,9	0,9	3,0	30,3	3,1	1,0	3,3	32,7	
ПС 35 кВ Комсомольская	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	6,8	0,1	0,1	0,1	5,9	0,1	0,1	0,1	7,5	0,1	0,1	0,1	6,8	0,1	0,1	0,1	7,5	7,5
ПС 35 кВ Комсомольская	Т-2	ТМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Лохвицы	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					7,7
ПС 35 кВ Лохвицы	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	7,7	0,1	0,1	0,2	6,5	0,1	0,1	0,2	7,4	0,1	0,1	0,2	7,0	0,1	0,1	0,2	7,7	
ПС 35 кВ Нагорная	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	1,2	0,5	1,3	21,1	2,1	0,6	2,2	35,1	1,9	0,6	2,0	31,0	1,9	0,5	1,9	30,7	1,9	0,5	1,9	30,7	72,9
ПС 35 кВ Нагорная	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	1,7	0,4	1,8	28,2	2,3	0,5	2,4	37,3	2,3	0,5	2,3	36,7	2,6	0,5	2,7	42,1	2,6	0,5	2,7	42,1	
ПС 35 кВ Никольская	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,7	0,5	0,9	35,0	0,4	0,4	0,6	22,2	1,0	0,7	1,2	48,3	1,0	0,7	1,2	47,6	1,0	0,7	1,2	48,3	48,3
ПС 35 кВ Никольская	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ПС 35 кВ Пригородная	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,4	0,1	0,4	23,4	0,3	0,1	0,3	17,5	0,3	0,1	0,4	23,1	0,3	0,1	0,3	21,3	0,4	0,1	0,4	23,4	23,4
ПС 35 кВ Пригородная	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 Промышленная	Т-1	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	5,7	3,3	6,6	41,0	7,6	4,0	8,6	53,9	7,5	4,1	8,6	53,6	6,8	3,4	7,6	47,4	7,5	4,1	8,6	53,6	75,9
ПС 35 Промышленная	Т-2	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	1,9	1,4	2,3	14,5	2,0	1,7	2,6	16,5	2,9	2,1	3,6	22,4	1,5	1,0	1,8	11,4	2,9	2,1	3,6	22,4	
ПС 35 кВ Томичи	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					20,2
ПС 35 кВ Томичи	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,6	0,4	0,7	18,4	0,5	0,4	0,6	14,6	0,7	0,4	0,8	20,2	0,6	0,4	0,7	17,8	0,7	0,4	0,8	20,2	
ПС 35 кВ Томь	Т-1	ТМН-10000/35/10	10	Двухобмоточный	1,9	0,6	2,0	20,2	1,3	0,5	1,4	14,2	2,2	0,6	2,3	23,0	2,2	0,6	2,3	22,8	1,9	0,6	2,0	20,2	74,3
ПС 35 кВ Томь	Т-2	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	5,2	1,5	5,4	54,0	3,0	1,2	3,2	32,1	4,7	1,5	5,0	49,5	4,7	1,6	5,0	49,8	5,2	1,5	5,4	54,0	
ПС 35 кВ Тупиковая	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,4	0,2	0,5	11,9	0,7	0,4	0,8	19,0	0,7	0,3	0,8	20,3	0,6	0,3	0,7	16,8	0,7	0,3	0,8	20,3	20,3
ПС 35 кВ Тупиковая	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 110 кВ Ромны	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,6	0,8	1,8	17,5	0,9	0,6	1,1	10,7	1,5	0,8	1,7	17,0	1,5	0,9	1,7	17,1	1,6	0,8	1,8	17,5	17,5
ПС 110 кВ Ромны	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Знаменка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	8,1	0,2	0,2	0,3	7,2	0,2	0,2	0,3	8,2	0,2	0,2	0,3	7,9	0,2	0,2	0,3	8,1	8,2
ПС 35 кВ Знаменка	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Поздеевка	Т-1	ТМ-3200/35/10	3,2	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					24,3
ПС 35 кВ Поздеевка	Т-2	ТМ-3200/35/10	3,2	Двухобмоточный	0,6	0,5	0,8	24,3	0,3	0,5	0,6	18,1	0,5	0,6	0,8	24,0	0,5	0,6	0,7	23,0	0,6	0,5	0,8	24,3	
ПС 35 кВ Рогозовка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					11,8
ПС 35 кВ Рогозовка	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	11,8	0,1	0,1	0,2	11,1	0,1	0,1	0,2	10,8	0,1	0,1	0,2	10,5	0,2	0,1	0,2	11,8	
ПС 35 кВ Хохлатская	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					10,2
ПС 35 кВ Хохлатская	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	10,2	0,1	0,1	0,1	8,7	0,1	0,1	0,1	9,3	0,1	0,1	0,2	9,8	0,1	0,1	0,2	10,2	

ПС 110 кВ Бурейск	Т-1	ТДТН-16000/110/6	16	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					42,6
ПС 110 кВ Бурейск	Т-2	ТДТН-16000/110/6	16	Трехобмоточный	3,6	2,4	4,3	26,9	5,5	2,5	6,0	37,8	5,8	3,6	6,8	42,6	5,8	2,3	6,2	38,7	5,8	3,6	6,8	42,6	
ПС 110 кВ Михайловка	Т-1	ТДТН-10000/110/10	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
ПС 110 кВ Михайловка	Т-2	ТМТ-10000/110/10	6,3	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
ПС 110 кВ Поярково	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	3,2	1,4	3,5	34,8	3,1	1,2	3,3	33,3	2,6	1,1	2,9	28,7	2,9	1,2	3,2	31,9	3,2	1,4	3,5	34,8	34,8
ПС 110 кВ Поярково	Т-2	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 110 кВ Озерная	Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	10	Трехобмоточный	1,9	1,0	2,1	21,1	2,8	1,8	3,3	33,3	2,3	1,4	2,7	26,6	2,6	1,7	3,1	30,8	2,8	1,8	3,3	33,3	52,8
ПС 110 кВ Озерная	Т-2	ТМТ-6300/110/35/10	6,3	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Набережная	Т-1	ТМ-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,8	0,7	1,0	25,9	1,4	0,8	1,6	40,7	1,4	0,9	1,7	42,4	1,7	0,7	1,8	45,4	1,7	0,7	1,8	45,4	45,4
ПС 35 кВ Набережная	Т-2	ТМ-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Касаткино	Т-1	ТАМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					15,0
ПС 35 кВ Касаткино	Т-2	ТМН-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	10,3	0,2	0,1	0,2	15,0	0,2	0,1	0,2	11,7	0,2	0,1	0,2	12,7	0,2	0,1	0,2	15,0	
ПС 35 кВ Иннокентьевка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					15,4
ПС 35 кВ Иннокентьевка	Т-2	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	11,4	0,1	0,1	0,2	15,4	0,1	0,1	0,1	13,7	0,1	0,1	0,2	15,4	0,1	0,1	0,2	15,4	
ПС 35 кВ Спасск	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	5,7	0,1	0,1	0,2	6,6	0,1	0,1	0,2	6,6	0,1	0,1	0,2	6,6	0,1	0,1	0,2	6,6	6,6
ПС 35 кВ Спасск	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Ленинское	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					1,1
ПС 35 кВ Ленинское	Т-2	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1	
ПС 35 кВ Отважное	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	6,3	0,2	0,1	0,2	8,1	0,2	0,1	0,2	9,7	0,2	0,1	0,2	9,4	0,2	0,1	0,2	9,7	9,7

ПС 35 кВ Отважное	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Ярцево	Т-1	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					2,8
ПС 35 кВ Ярцево	Т-2	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8	
ПС 35 кВ Родионовка	Т-1	ТАМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,3	14,3	0,2	0,1	0,2	13,0	0,2	0,1	0,2	13,3	0,3	0,1	0,3	16,2	0,3	0,1	0,3	16,2	16,2
ПС 35 кВ Родионовка	Т-2	ТАМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Малиновка	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,5	0,3	0,6	8,8	1,2	0,5	1,3	20,2	1,2	0,6	1,3	20,7	1,4	0,6	1,5	23,7	1,4	0,6	1,5	23,7	23,7
ПС 35 кВ Малиновка	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Перевалбаза	Т-1	ТМН-2500/35/6	2,5	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,4	14,7	0,6	0,6	0,8	33,9	0,8	0,7	1,1	42,3	0,3	0,1	0,3	13,5	0,8	0,7	1,1	42,3	42,3
ПС 35 кВ Перевалбаза	Т-2	ТМН-2500/35/6	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Новорайчиха	Т-1	ТМ-4000/35/6	4	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	5,6	0,4	0,2	0,4	10,3	0,3	0,2	0,4	9,9	0,3	0,2	0,4	9,9	0,4	0,2	0,4	10,3	10,3
ПС 35 кВ Новорайчиха	Т-2	ТМ-5600/35/6	5,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ ЖБИ	Т-1	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,4	0,2	0,5	7,2	0,5	0,2	0,5	8,3	0,6	0,3	0,7	11,2	0,5	0,3	0,6	8,8	0,6	0,3	0,7	11,2	11,2
ПС 35 кВ ЖБИ	Т-2	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Прогресс	Т-1	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					46,9
ПС 35 кВ Прогресс	Т-2	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	1,1	0,8	1,4	22,0	2,3	0,8	2,4	38,4	2,2	0,9	2,4	37,7	2,8	0,9	3,0	46,9	2,8	0,9	3,0	46,9	
ПС 35 кВ №2	Т-1	ТД-10000/35/6	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					7,5
ПС 35 кВ №2	Т-2	ТД-10000/35/6	10	Двухобмоточный	0,7	0,3	0,7	7,5	0,6	0,2	0,7	6,6	0,6	0,2	0,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	0,7	7,5	
ПС 35 кВ №5	Т-1	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
ПС 35 кВ №5	Т-2	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
ПС 35 кВ №11	Т-1	ТД-10000/35/6	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					1,0
ПС 35 кВ №11	Т-2	ТД-10000/35/6	10	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	0,6	0,1	0,0	0,1	0,9	0,1	0,0	0,1	0,6	0,1	0,0	0,1	1,0	0,1	0,0	0,1	1,0	
ПС 35 кВ Городская	Т-1	ТМ-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					46,3
ПС 35 кВ Городская	Т-2	ТМ-4000/35/10	4	Двухобмоточный	1,0	0,6	1,1	28,4	1,6	0,6	1,7	43,5	1,5	0,7	1,7	41,6	1,7	0,6	1,9	46,3	1,7	0,6	1,9	46,3	

ПС 35 кВ Куприяновка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					19,3
ПС 35 кВ Куприяновка	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	11,3	0,2	0,1	0,3	17,1	0,2	0,1	0,2	14,9	0,3	0,1	0,3	19,3	0,3	0,1	0,3	19,3	
ПС 35 кВ Комплекс	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	2,3	0,1	0,1	0,1	5,3	0,1	0,0	0,1	3,4	0,1	0,1	0,1	5,3	0,1	0,1	0,1	5,3	5,3
ПС 35 кВ Комплекс	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Болдыревка	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					7,2
ПС 35 кВ Болдыревка	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	5,0	0,1	0,1	0,2	6,4	0,1	0,1	0,2	7,2	0,1	0,1	0,2	6,5	0,1	0,1	0,2	7,2	
ПС 35 кВ Успеновка	Т-1	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	11,1	0,1	0,1	0,1	11,0	0,1	0,1	0,1	11,0	0,1	0,1	0,1	11,0	0,1	0,1	0,1	11,1	11,1
ПС 35 кВ Белый Яр	Т-1	ТАМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
ПС 35 кВ Слава	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	8,0	0,2	0,1	0,2	7,9	0,2	0,1	0,2	8,7	0,2	0,1	0,2	8,0	0,2	0,1	0,2	8,7	8,7
ПС 35 кВ Зеленый Бор	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					8,3
ПС 35 кВ Зеленый Бор	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	7,5	0,1	0,1	0,2	7,6	0,2	0,1	0,2	8,3	0,2	0,1	0,2	8,3	0,2	0,1	0,2	8,3	
ПС 35 кВ Прибрежная	Т-1	ТМН-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	5,5	0,1	0,0	0,1	8,0	0,1	0,0	0,1	7,9	0,1	0,0	0,1	7,9	0,1	0,0	0,1	8,0	12,8
ПС 35 кВ Прибрежная	Т-2	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Калинино	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	5,8	0,1	0,1	0,2	6,4	0,1	0,1	0,1	5,7	0,1	0,1	0,2	6,1	0,1	0,1	0,2	6,4	6,4
ПС 35 кВ Винниково	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	5,8	0,1	0,1	0,1	5,7	0,1	0,1	0,1	5,7	0,1	0,1	0,1	5,7	0,1	0,1	0,1	5,7	5,8
ПС 35 кВ Винниково	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Чесноково	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,3	6,3	0,2	0,1	0,2	5,4	0,2	0,1	0,2	5,4	0,2	0,1	0,2	5,4	0,2	0,1	0,3	6,3	6,3
ПС 35 кВ Чесноково	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Ильиновка	Т-1	ТМН-10000/35/10	1	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	9,6	0,1	0,1	0,1	9,5	0,1	0,1	0,1	9,5	0,1	0,1	0,1	11,4	0,1	0,1	0,1	11,4	11,4
ПС 35 кВ Коршуновка	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					8,1
ПС 35 кВ Коршуновка	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	5,1	0,2	0,1	0,2	8,1	0,1	0,1	0,2	6,6	0,1	0,1	0,2	6,0	0,2	0,1	0,2	8,1	
ПС 35 кВ Трудовое	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					5,0

ПС 35 кВ Трудовое	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	3,7	0,1	0,1	0,1	5,0	0,1	0,1	0,1	4,4	0,1	0,0	0,1	4,9	0,1	0,0	0,1	4,9	
ПС 35 кВ Александровка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	11,3	0,2	0,1	0,2	14,6	0,2	0,1	0,2	14,4	0,2	0,1	0,2	14,8	0,2	0,1	0,2	14,8	14,8
ПС 35 кВ Александровка	Т-2	ТАМ-1800/35/10	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Смелое	Т-1	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	7,1	0,1	0,0	0,1	8,6	0,1	0,0	0,1	8,7	0,1	0,0	0,1	7,9	0,1	0,0	0,1	8,6	8,7
ПС 35 кВ Смелое	Т-2	Демонтирован			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Таежная	Т-1	ТМН-6300/35/10	4	Двухобмоточный	1,0	0,5	1,1	27,2	1,4	0,7	1,6	39,8	1,5	0,8	1,7	42,6	1,3	0,5	1,4	35,5	1,5	0,8	1,7	42,6	42,6
ПС 35 кВ Таежная	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Максимовка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					14,1
ПС 35 кВ Максимовка	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	11,6	0,2	0,1	0,2	12,6	0,2	0,1	0,2	12,7	0,2	0,1	0,2	14,1	0,2	0,1	0,2	14,1	
ПС 35 кВ Романовка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	12,2	0,2	0,1	0,2	14,7	0,2	0,1	0,2	14,6	0,2	0,1	0,2	12,4	0,2	0,1	0,2	14,7	14,7
ПС 35 кВ Романовка	Т-2	ТМН-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Панино	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	3,4	0,1	0,0	0,1	4,2	0,1	0,0	0,1	4,0	0,1	0,0	0,1	4,4	0,1	0,0	0,1	4,4	4,4
ПС 35 кВ Панино	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Новомихайловка	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	2,7	0,1	0,1	0,1	3,6	0,1	0,1	0,1	2,9	0,1	0,1	0,1	3,5	0,1	0,1	0,1	3,6	9,1
ПС 35 кВ Новомихайловка	Т-2	ТМН-4000/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Черемушки	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					6,5
ПС 35 кВ Черемушки	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	5,0	0,1	0,1	0,1	5,8	0,1	0,1	0,1	5,8	0,1	0,1	0,2	6,5	0,1	0,1	0,2	6,5	
ПС 35 кВ А	Т-1	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,4	0,3	0,5	8,6	0,8	0,4	0,9	14,4	0,8	0,4	0,9	14,6	0,8	0,4	0,9	13,9	0,8	0,4	0,9	14,6	38,0
ПС 35 кВ А	Т-2	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,7	0,4	0,8	13,3	1,2	0,5	1,3	20,6	1,3	0,7	1,5	23,4	1,2	0,5	1,3	20,6	1,3	0,7	1,5	23,4	
ПС 35 кВ Обувная	Т-1	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,7	0,4	0,9	13,6	1,4	0,4	1,4	22,9	1,4	0,5	1,5	23,2	1,5	0,5	1,6	25,4	1,5	0,5	1,6	25,4	28,5
ПС 35 кВ Обувная	Т-2	ТМ-5600/35/6	5,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Угольная	Т-1	ТМ-3200/35/6	3,2	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					42,2

ПС 35 кВ Угольная	Т-2	ТМ-3200/35/6	3,2	Двухобмоточный	0,6	0,3	0,7	20,8	1,1	0,3	1,1	34,9	1,1	0,4	1,1	34,9	1,3	0,3	1,4	42,2	1,3	0,3	1,4	42,2	
ПС 35 кВ Широкий	Т-1	ТМН-4000/35/6	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					5,4
ПС 35 кВ Широкий	Т-2	ТМН-4000/35/6	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,2	0,1	0,2	5,4	0,1	0,1	0,2	4,1	0,2	0,1	0,2	5,4	
ПС 35 кВ Мебельная	Т-1	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,5	0,4	0,7	10,3	1,1	0,5	1,2	19,4	1,2	0,5	1,3	20,3	1,0	0,4	1,1	17,3	1,2	0,5	1,3	20,3	20,3
ПС 35 кВ Мебельная	Т-2	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Старая Райчиха	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	7,9	0,3	0,2	0,3	8,7	0,3	0,2	0,3	8,6	0,3	0,2	0,3	8,2	0,3	0,2	0,3	8,6	13,9
ПС 35 кВ Старая Райчиха	Т-2	ТМ-4000/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Усть-Кивда	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					3,7
ПС 35 кВ Усть-Кивда	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	2,4	0,1	0,1	0,1	3,7	0,1	0,1	0,1	3,3	0,1	0,1	0,1	2,8	0,1	0,1	0,1	3,7	
ПС 35 кВ Виноградовка	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	5,8	0,1	0,1	0,2	6,1	0,1	0,0	0,1	5,0	0,2	0,1	0,2	6,7	0,2	0,1	0,2	6,7	6,7
ПС 35 кВ Виноградовка	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Восток	Т-1	ТМН-4000/35/6	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	1,3	0,1	0,0	0,1	1,7	0,1	0,0	0,1	1,7	1,7
ПС 35 кВ Восток	Т-2	ТМ-4000/35/6	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ База	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					6,8
ПС 35 кВ База	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,1	2,5	0,1	0,1	0,1	4,8	0,1	0,1	0,2	6,4	0,1	0,1	0,2	6,8	0,1	0,1	0,2	6,8	
ПС 35 кВ Энергетик	Т-1	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					22,7
ПС 35 кВ Энергетик	Т-2	ТМ-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,5	0,4	0,7	10,7	1,1	0,5	1,2	18,7	1,2	0,8	1,4	22,7	1,3	0,5	1,4	21,9	1,3	0,5	1,4	21,9	
ПС 110 кВ Серышево-110	Т-1	ТДТН-16000/110/35/10	16	Трехобмоточный	3,6	2,4	4,3	27,1	6,1	2,7	6,7	41,8	5,8	2,8	6,5	40,5	6,2	2,7	6,8	42,5	6,2	2,7	6,8	42,5	42,5
ПС 110 кВ Серышево-110	Т-2	ТДТН-16000/110/35/10	16	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 110 кВ Стойба	Т-1	ТДТН-10000/110/35	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					5,1
ПС 110 кВ Стойба	Т-2	ТМН-6300/110	6,3	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	4,8	0,3	0,1	0,3	5,1	0,2	0,2	0,3	4,2	0,2	0,1	0,3	4,6	0,3	0,1	0,3	5,1	

ПС 110 кВ Селемджинск	Т-1	ТМН-6300/115/11	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
ПС 110 кВ Коболдо	Т-1	ТДТН-25000/110/35/6	25	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					17,8
ПС 110 кВ Коболдо	Т-2	ТДТН-25000/110/35/6	25	Трехобмоточный	3,1	1,6	3,5	14,0	3,9	1,9	4,3	17,2	3,9	2,1	4,5	17,8	3,9	1,8	4,3	17,2	3,9	1,8	4,3	17,2	
КС-7А (Зейская)	Т-1	ТДН-10000/220	10	Двухобмоточный	2,1	1,0	2,4	23,6	2,3	0,6	2,4	23,8	2,2	0,8	2,4	23,7	2,2	0,8	2,4	23,9	2,2	0,8	2,4	23,9	47,1
КС-7А (Зейская)	Т-2	ТДН-10000/220	10	Двухобмоточный	2,0	0,8	2,2	21,9	1,7	1,3	2,1	21,3	2,1	0,8	2,2	22,2	2,1	0,9	2,3	23,1	2,1	0,9	2,3	23,1	
ПС 35 кВ Северная	Т-1	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					68,4
ПС 35 кВ Северная	Т-2	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	6,5	1,6	6,7	41,7	9,3	2,3	9,6	60,0	8,4	1,7	8,5	53,4	10,8	1,7	10,9	68,4	10,8	1,7	10,9	68,4	
ПС 35 кВ Заводская	Т-1	ТДНС-16000/35	16	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	0,6	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	0,1	0,6	0,6
ПС 35 кВ Заводская	Т-2	ТДНС-16000/35	16	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Восточная	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					33,8
ПС 35 кВ Восточная	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	1,3	0,8	1,5	23,9	1,8	0,9	2,0	31,2	1,9	1,0	2,1	33,8	2,0	0,8	2,1	33,6	2,0	0,8	2,1	33,6	
ПС 35 кВ Южная	Т-1	ТД-16000/35/10	16	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					30,5
ПС 35 кВ Южная	Т-2	ТДНС-16000/35/10	16	Двухобмоточный	2,4	1,1	2,7	16,6	3,8	1,2	4,0	25,1	3,6	1,2	3,8	24,0	4,7	1,3	4,9	30,5	4,7	1,3	4,9	30,5	
ПС 35 кВ Пера	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					44,5
ПС 35 кВ Пера	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	1,5	0,7	1,7	26,9	2,4	0,9	2,5	40,3	2,7	0,1	2,7	43,5	2,8	0,4	2,8	44,5	2,8	0,4	2,8	44,5	
ПС 35 кВ Базовая	Т-1	ТДНС-10000/35	10	Двухобмоточный	2,9	1,8	3,4	33,7	5,7	1,4	5,8	58,2	6,1	1,6	6,4	63,5	8,5	1,6	8,6	86,2	8,5	1,6	8,6	86,2	86,2
ПС 35 кВ Базовая	Т-2	ТДНС-10000/35	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Лесная	Т-1	ТМ-1000/35	1	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	26,5	0,4	0,3	0,5	48,3	0,4	0,2	0,5	48,7	0,5	0,3	0,6	58,2	0,5	0,3	0,6	58,2	58,2
ПС 35 кВ Лесная	Т-2	ТМ-1000/35	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ПС 35 кВ Лесная	Т-3	ТАМ - 1800/35	1,8	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	13,6	0,2	0,2	0,3	15,3	0,2	0,1	0,3	14,5	0,3	0,1	0,3	17,4	0,3	0,1	0,3	17,4	17,4
ПС 35 кВ Стройдетали	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,4	0,2	0,4	6,6	0,3	0,2	0,3	5,2	0,1	0,0	0,1	1,2	0,0	0,0	0,1	0,9	0,4	0,2	0,4	6,6	6,6
ПС 35 кВ Стройдетали	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Костюковка	Т-1	ТМ-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					10,6
ПС 35 кВ Костюковка	Т-2	ТМН-1800/35	1,8	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	10,6	0,2	0,1	0,2	10,6	0,2	0,1	0,2	10,6	0,2	0,1	0,2	10,6	0,2	0,1	0,2	10,6	
ПС 35 кВ №10/70	Т-1	ТМН-4000/35	4	Двухобмоточный	0,4	0,2	0,4	10,9	0,7	0,3	0,8	18,9	0,7	0,3	0,8	19,2	0,8	0,3	0,9	21,9	0,8	0,3	0,9	21,9	44,5
ПС 35 кВ №10/70	Т-2	ТМН-4000/35	4	Двухобмоточный	0,4	0,2	0,4	10,9	0,6	0,3	0,7	16,6	0,7	0,3	0,7	17,9	0,9	0,3	0,9	22,7	0,9	0,3	0,9	22,7	
ПС 35 кВ Климауцы	Т-1	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	13,6	0,3	0,2	0,4	14,9	0,3	0,2	0,4	14,1	0,4	0,2	0,4	17,6	0,4	0,2	0,4	17,6	17,6
ПС 35 кВ Климауцы	Т-2	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Новоивановка	Т-1	ТД-10000/35	1	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	18,0	0,3	0,2	0,4	40,0	0,3	0,2	0,3	34,0	0,2	0,1	0,3	26,8	0,3	0,2	0,4	40,0	40,0
ПС 35 КВ Сычевка	Т-1	ТМН-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					10,4
ПС 35 КВ Сычевка	Т-2	ТМН-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	7,0	0,1	0,1	0,1	9,2	0,1	0,1	0,1	9,3	0,1	0,1	0,2	10,4	0,1	0,1	0,2	10,4	
ПС 35 кВ Загорная	Т-1	ТМ-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					11,4
ПС 35 кВ Загорная	Т-2	ТМ-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	9,0	0,1	0,1	0,2	10,4	0,1	0,1	0,1	9,4	0,1	0,1	0,2	11,4	0,1	0,1	0,2	11,4	
ПС 35 кВ Гуран	Т-1	ТМ-1800/35	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
ПС 35 кВ Бузули	Т-1	ТМН-3200/35/10	3,2	Двухобмоточный	0,7	0,6	0,9	28,2	0,7	0,5	0,9	28,8	0,8	0,5	0,9	28,7	0,9	0,6	1,0	32,7	0,9	0,6	1,0	32,7	32,7
ПС 35 кВ Бузули	Т-2	ТМН-3200/35/10	3,2	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Желтоярово	Т-1	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					19,6
ПС 35 кВ Желтоярово	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	8,4	0,3	0,1	0,4	14,8	0,4	0,2	0,4	17,7	0,5	0,1	0,5	19,6	0,5	0,1	0,5	19,6	
ПС 35 кВ Краснояро во	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					20,4
ПС 35 кВ Краснояро во	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,3	0,3	0,4	16,3	0,3	0,3	0,5	18,4	0,4	0,3	0,5	20,4	0,4	0,3	0,5	19,8	0,4	0,3	0,5	19,8	
ПС 35 кВ Белоярово	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	4,8	0,2	0,0	0,2	5,3	0,2	0,1	0,2	5,4	0,2	0,1	0,2	5,0	0,2	0,0	0,2	5,3	5,4
ПС 35 кВ Белоярово	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ПС 35 кВ Маргаритовка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	15,7	0,1	0,1	0,1	11,1	0,1	0,1	0,1	12,3	0,1	0,1	0,1	13,8	0,1	0,1	0,2	15,7	15,7
ПС 35 кВ Сапроново	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					6,6
ПС 35 кВ Сапроново	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,2	5,6	0,2	0,1	0,2	5,7	0,2	0,2	0,3	6,6	0,2	0,1	0,2	5,6	0,2	0,2	0,3	6,6	
ПС 35 кВ Угловая	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					11,4
ПС 35 кВ Угловая	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	9,1	0,1	0,1	0,2	11,2	0,1	0,1	0,2	10,6	0,2	0,1	0,2	11,4	0,2	0,1	0,2	11,4	
ПС 35 кВ Мазаново	Т-1	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	7,6	0,0	0,1	0,1	8,1	0,0	0,0	0,1	6,6	0,0	0,1	0,1	6,7	0,0	0,1	0,1	8,1	8,1
ПС 35 кВ Серышево-35	Т-1	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,4	0,1	0,4	16,6	0,3	0,1	0,3	13,2	0,4	0,2	0,5	19,0	0,4	0,2	0,5	19,0	0,4	0,2	0,5	19,0	19,0
ПС 35 кВ Серышево-35	Т-2	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Поляна	Т-1	ТМН-1000/35	1	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	9,4	0,0	0,0	0,1	5,7	0,1	0,0	0,1	7,5	0,1	0,1	0,1	9,4	0,1	0,1	0,1	9,4	9,4
ПС 35 кВ Державинка	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					24,3
ПС 35 кВ Державинка	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,3	12,6	0,3	0,2	0,3	12,6	0,3	0,2	0,4	15,6	0,3	0,2	0,4	14,8	0,3	0,2	0,4	15,6	
ПС 35 кВ Бочкаревка	Т-1	ТМ-4000/35	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					43,5
ПС 35 кВ Бочкаревка	Т-2	ТМН-4000/35	4	Двухобмоточный	1,0	0,6	1,1	28,3	1,4	0,6	1,5	38,4	1,5	0,7	1,6	40,7	1,6	0,6	1,7	43,5	1,6	0,6	1,7	43,5	
ПС 35 кВ Ш.Лог	Т-1	ТМН-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					9,2
ПС 35 кВ Ш.Лог	Т-2	ТМН-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	9,2	0,1	0,1	0,1	6,9	0,1	0,1	0,1	7,9	0,1	0,1	0,1	9,1	0,1	0,1	0,1	9,2	
ПС 35 кВ Верное	Т-1	ТМН-4000/35	4	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	3,2	0,1	0,0	0,1	3,2	0,1	0,0	0,1	3,2	0,1	0,0	0,1	3,6	0,1	0,0	0,1	3,6	3,6
ПС 35 кВ Верное	Т-2	ТМН-4000/35	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Арга	Т-1	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					21,7
ПС 35 кВ Арга	Т-2	ТМ-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,5	0,2	0,5	20,8	0,4	0,3	0,5	19,9	0,4	0,3	0,5	21,0	0,5	0,3	0,5	21,7	0,5	0,2	0,5	20,8	
ПС 35 кВ Казанка	Т-1	ТАМ-1800/35	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					17,6
ПС 35 кВ Казанка	Т-2	ТМН-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	8,4	0,2	0,2	0,3	17,6	0,1	0,1	0,2	11,8	0,2	0,1	0,2	12,8	0,2	0,2	0,3	17,6	
ПС 35 кВ Украина	Т-1	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					56,1
ПС 35 кВ Украина	Т-2	ТМ-3200/35	3,2	Двухобмоточный	1,2	0,6	1,3	40,6	1,1	0,6	1,3	40,0	1,1	0,4	1,2	37,7	1,3	0,5	1,4	43,8	1,3	0,5	1,4	43,8	

ПС 35 кВ Новосергеевка	Т-1	ТМ-1000/35	1	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	20,3	0,2	0,2	0,3	28,9	0,2	0,2	0,3	25,4	0,2	0,2	0,3	28,7	0,2	0,2	0,3	28,7	28,9
ПС 35 кВ Новосергеевка	Т-2	ТМ-1600	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Чагоян	Т-1	ТМ-2500/35/11	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					10,4
ПС 35 кВ Чагоян	Т-2	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	4,6	0,1	0,1	0,1	8,1	0,1	0,1	0,2	10,4	0,1	0,1	0,1	5,8	0,1	0,1	0,2	10,4	
ПС 35 кВ Георгиевка	Т-1	ТМ-1000/35	1	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	11,4	0,1	0,1	0,1	14,6	0,1	0,1	0,1	14,9	0,1	0,1	0,2	18,3	0,1	0,1	0,2	18,3	18,3
ПС 35 кВ Георгиевка	Т-2	ТМ-1000/35	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Саскаль	Т-1	ТМН-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					5,9
ПС 35 кВ Саскаль	Т-2	ТМ -1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	5,8	0,1	0,0	0,1	5,8	0,1	0,1	0,1	5,9	0,1	0,0	0,1	5,7	0,1	0,0	0,1	5,7	
ПС 35 кВ Мухино	Т-1	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
ПС 35 кВ Мухино	Т-2	ТМ-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
ПС 35 кВ Воскресеновка	Т-1	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					4,3
ПС 35 кВ Воскресеновка	Т-2	ТМН-2500/35	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	3,8	0,1	0,1	0,1	4,1	0,1	0,1	0,1	4,3	0,1	0,1	0,1	4,1	0,1	0,0	0,1	3,8	
ПС 35 кВ Реммаш	Т-1	ТМ-4000/35	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					31,1
ПС 35 кВ Реммаш	Т-2	ТМ-4000/35	4	Двухобмоточный	1,1	0,3	1,1	27,3	0,9	0,7	1,2	28,8	1,0	0,6	1,2	30,2	1,1	0,5	1,2	31,1	1,1	0,5	1,2	31,1	
ПС 35 кВ Ураловка	Т-1	ТМ-1000/35	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					7,5
ПС 35 кВ Ураловка	Т-2	ТМ-1000/35	1	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	7,5	0,1	0,0	0,1	7,5	0,1	0,0	0,1	7,5	0,1	0,0	0,1	7,5	0,1	0,0	0,1	7,5	
ПС 35 кВ Златоустовск	Т-1	ТМН-1000/35	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					49,1
ПС 35 кВ Златоустовск	Т-2	ТМН-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,2	14,5	0,4	0,3	0,5	30,7	0,4	0,3	0,5	30,7	0,4	0,2	0,5	29,1	0,4	0,2	0,5	29,1	
ПС 35 кВ Экимчан	Т-1	ТМ-3200/35	3,2	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	8,1	0,3	0,1	0,3	9,5	0,2	0,1	0,3	8,4	0,3	0,1	0,3	9,5	0,3	0,1	0,3	9,5	9,5
ПС 35 кВ Экимчан	Т-2	ТМН-4000/35	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Союзная	Т-1	ТМ-1600/35	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					2,0
ПС 35 кВ Союзная	Т-2	ТАМ-1800/35/6	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	
ПС 35 кВ Ольгинск	Т-1	ТМ-1800/35	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					4,6

ПС 35 кВ Ольгинск	Т-2	ТАМ-1800/35	1,8	Двухобмоточный	0,0	0,1	0,1	4,6	0,1	0,1	0,1	4,5	0,1	0,1	0,1	4,5	0,1	0,1	0,1	4,5	0,1	0,1	0,1	4,5	
ПС 35 кВ Огоджа	Т-1	ТД-10000/35	10	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	1,9	0,2	0,1	0,2	1,9	0,2	0,1	0,2	1,9	0,2	0,1	0,2	1,9	0,2	0,1	0,2	1,9	1,9
ПС 35 кВ Огоджа	Т-2	ТД-10000/35	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Токур	Т-1	ТМ-3200/35	3,2	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					9,5
ПС 35 кВ Токур	Т-2	ТМН-4000/35	4	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,2	4,5	0,2	0,1	0,2	4,7	0,2	0,1	0,2	4,5	0,3	0,1	0,3	7,6	0,3	0,1	0,3	7,6	
ПС 110 кВ Мехзавод	Т-1	ТРДН-25000/110/10/6	25	Двухобмоточный с ращепленой обмоткой	0,2	0,1	0,2	0,7	0,3	0,1	0,3	1,1	0,2	0,1	0,2	0,9	0,2	0,1	0,3	1,0	0,3	0,1	0,3	1,1	2,7
ПС 110 кВ Мехзавод	Т-2	ТДН-10000/110/10	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 110 кВ Горная	Т-1	ТМТ-6300/110/35/6	6,3	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,2
ПС 110 кВ Горная	Т-2	ТМТ-6300/110/35/6	6,3	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	
ПС 110 кВ Дамбуки	Т-1	ТДТН-10000/110/35/6	10	Трехобмоточный	0,4	0,3	0,5	5,2	0,5	0,3	0,6	6,0	0,5	0,3	0,6	6,0	0,7	0,3	0,8	8,0	0,7	0,3	0,8	8,0	8,0
ПС 110 кВ Дамбуки	Т-2	ТДТН-10000/110/35/6	10	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 110 кВ Октябрьская	Т-1	ТМТ-6300/110/35/6	6,3	Трехобмоточный	0,2	0,1	0,2	2,7	0,2	0,1	0,2	3,5	0,2	0,1	0,2	3,4	0,2	0,1	0,2	3,7	0,2	0,1	0,2	3,7	3,7
ПС 110 кВ Октябрьская	Т-2	ТДТНГ-15000/110/35/6	15	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 110 кВ Бам	Т-1	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	Трехобмоточный	2,5	1,7	3,0	48,2	1,6	1,6	2,2	35,4	2,9	2,0	3,5	55,9	2,8	2,0	3,5	55,3	2,9	2,0	3,5	55,9	55,9
ПС 110 кВ Бам	Т-2	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	Трехобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 110 кВ Эльга	Т-1	ТРДН-40000/110	40	Двухобмоточный с ращепленой обмоткой	3,1	0,6	3,2	7,9	5,1	0,9	5,1	12,9	4,8	0,9	4,9	12,2	6,3	1,1	6,4	15,9	6,3	1,1	6,4	15,9	26,9

ПС 110 кВ Эльга	Т-2	ТРДН-40000/110	40	Двухобмоточный с ращепленой обмоткой	2,0	0,3	2,0	5,1	3,6	0,6	3,6	9,1	3,5	0,6	3,6	8,9	4,4	0,5	4,4	11,0	4,4	0,5	4,4	11,0	
ПС 110 кВ КС 7	Т-1	ТДН-10000/110/10	10	Двухобмоточный	0,4	0,1	0,4	4,3	0,4	0,1	0,4	4,5	0,4	0,1	0,4	4,2	0,4	0,2	0,5	4,7	0,4	0,2	0,5	4,7	10,7
ПС 110 кВ КС 7	Т-2	ТДН-10000/110/10	10	Двухобмоточный	0,5	0,3	0,6	6,1	0,5	0,3	0,6	6,1	0,5	0,2	0,5	5,3	0,5	0,3	0,6	6,0	0,5	0,3	0,6	6,0	
ПС 35 кВ Бомнак	Т-1	ТМН - 1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	3,7	0,1	0,1	0,1	8,1	0,1	0,1	0,2	10,1	0,1	0,1	0,1	7,3	0,1	0,1	0,2	10,1	10,1
ПС 35 кВ Бомнак	Т-2	ТМН - 1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Улак	Т-1	ТМН - 1600/35/11	1,6	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	12,9	0,2	0,1	0,2	14,2	0,2	0,1	0,2	14,8	0,2	0,1	0,2	15,4	0,2	0,1	0,2	15,4	15,4
ПС 35 кВ Овсянка	Т-1	ТМ - 4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,3	0,2	0,4	9,3	0,4	0,2	0,4	11,2	0,4	0,2	0,4	10,2	0,5	0,2	0,5	13,1	0,5	0,2	0,5	13,1	25,7
ПС 35 кВ Овсянка	Т-2	ТМ - 4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,2	0,3	7,0	0,4	0,2	0,5	11,5	0,4	0,2	0,4	10,6	0,4	0,2	0,5	12,6	0,4	0,2	0,5	12,6	
ПС 35 кВ Чалбачи	Т-1	ТМ - 1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	9,2	0,2	0,1	0,2	11,5	0,1	0,1	0,2	10,3	0,2	0,1	0,2	11,3	0,2	0,1	0,2	11,5	18,3
ПС 35 кВ Чалбачи	Т-2	ТМ - 1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Юбилейная	Т-1	ТМ - 1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
ПС 35 кВ Исток	Т-1	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	1,2	0,5	1,3	21,2	1,5	0,5	1,6	24,8	1,3	0,5	1,4	22,4	2,0	0,8	2,2	34,7	2,0	0,8	2,2	34,7	55,6
ПС 35 кВ Исток	Т-2	ТМН-6300/35/10	6,3	Двухобмоточный	0,6	0,2	0,6	9,9	0,9	0,3	1,0	15,4	0,9	0,3	0,9	14,6	1,2	0,5	1,3	21,0	1,2	0,5	1,3	21,0	
ПС 35 кВ Базовая	Т-1	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					12,9
ПС 35 кВ Базовая	Т-2	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,4	0,2	0,5	7,8	0,7	0,4	0,8	12,9	0,7	0,3	0,7	11,6	0,7	0,3	0,7	11,8	0,7	0,4	0,8	12,9	
ПС 35 кВ Речная	Т-1	ТМН-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,6	0,4	0,8	7,6	1,2	0,4	1,3	13,2	0,9	0,3	0,9	9,4	1,3	0,5	1,4	13,6	1,3	0,5	1,4	13,6	13,6
ПС 35 кВ Протока	Т-1	ТМН - 4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	2,9	0,1	0,1	0,1	3,3	0,1	0,1	0,2	3,8	0,2	0,1	0,2	4,8	0,2	0,1	0,2	4,8	4,8
ПС 35 кВ Протока	Т-2	ТМН - 4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Черняево	Т-1	ТМН - 4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,3	6,9	0,3	0,2	0,3	7,9	0,2	0,2	0,3	7,2	0,2	0,2	0,3	7,0	0,3	0,2	0,3	7,9	12,6
ПС 35 кВ Черняево	Т-2	ТМ-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ПС 35 кВ Толбузино	Т-1	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
ПС 35 кВ Невер	Т-1	ТМ-1600/35/6	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					70,6
ПС 35 кВ Невер	Т-2	ТМ-2500/35/6	2,5	Двухобмоточный	0,6	0,2	0,6	24,2	1,0	0,6	1,1	44,1	0,9	0,5	1,0	40,4	1,0	0,6	1,1	45,2	1,0	0,6	1,1	45,2	
ПС 35 кВ Соловьевская	Т-1	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,8	0,5	1,0	15,1	1,2	0,6	1,3	21,2	1,3	0,6	1,4	22,5	1,3	0,5	1,4	22,6	1,3	0,5	1,4	22,6	22,6
ПС 35 кВ Соловьевская	Т-2	ТМН-6300/35/6	6,3	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ Джалинда	Т-1	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,2	0,1	0,2	7,9	0,2	0,1	0,3	10,2	0,2	0,1	0,3	10,2	0,2	0,1	0,2	9,4	0,2	0,1	0,2	9,4	21,9
ПС 35 кВ Джалинда	Т-2	ТМН-2500/35/10	2,5	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	3,7	0,2	0,1	0,3	10,3	0,2	0,2	0,3	11,2	0,3	0,2	0,3	12,6	0,3	0,2	0,3	12,6	
ПС 35 кВ Строительная	Т-1	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,7
ПС 35 кВ Строительная	Т-2	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,6	0,1	0,0	0,1	0,7	0,1	0,0	0,1	0,7	
ПС 35 кВ Аэропорт	Т-1	ТМ-1600/35/10	1,6	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
ПС 35 кВ Ольдой	Т-1	ТМ-1600/35/6	1,6	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	7,3	0,1	0,1	0,2	9,5	0,1	0,1	0,1	8,7	0,1	0,1	0,2	10,2	0,1	0,1	0,2	10,2	10,2
ПС 35 кВ Промежуточная	Т-1	ТМ-1000/35/10	1	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	9,4	0,1	0,0	0,1	10,8	0,1	0,0	0,1	10,6	0,1	0,0	0,1	10,8	0,1	0,0	0,1	10,8	10,8
ПС 35 кВ Шахтаум	Т-1	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,1	0,1	0,1	1,3	0,1	0,1	0,1	1,5	0,1	0,1	0,2	1,6	0,2	0,1	0,2	2,2	0,2	0,1	0,2	2,2	10,1
ПС 35 кВ Шахтаум	Т-2	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,6	0,3	0,7	7,0	0,7	0,4	0,8	8,1	0,7	0,3	0,8	7,7	0,7	0,3	0,8	7,9	0,7	0,3	0,8	7,9	
ПС 35 кВ Линейная	Т-1	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,1	0,0	0,1	3,6	0,1	0,0	0,1	3,5	0,1	0,0	0,1	3,7	0,1	0,0	0,1	3,5	0,1	0,0	0,1	3,7	3,7
ПС 35 кВ Линейная	Т-2	ТМН-4000/35/10	4	Двухобмоточный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПС 35 кВ КС-6	Т-1	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,2	0,0	0,2	1,8	0,2	0,0	0,2	2,0	0,2	0,0	0,2	2,0	0,2	0,0	0,2	1,7	0,2	0,0	0,2	2,0	4,4
ПС 35 кВ КС-6	Т-2	ТДНС-10000/35/10	10	Двухобмоточный	0,2	0,0	0,2	2,3	0,2	0,0	0,2	2,3	0,2	0,0	0,2	2,4	0,2	0,0	0,2	1,7	0,2	0,0	0,2	2,4	