

Утверждаю
 Заместитель главного диспетчера
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п В.Е. Костин
 « 24 » августа 2018 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования по операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" Амурское РДУ на сентябрь 2018

Оборудование	Вид ремонта	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Количество дней	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Причина отказа	
Предприятие: Амурские электрические сети														
Объект: Амурские электрические сети														
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	ВПр				24.09.18	24.09.18	1 дн	11.09.18	11.09.18	1 дн	04:00	Вынужденный простой, работы на СШ-110 ПС 110 кВ Михайловка	Без вывода в ремонт ВЛ-110, с разрывом транзита в ЦЭР	Отказ в связи с возможностью возникновения недостатка электрической энергии
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка	ВПр				24.09.18	27.09.18	4 дн	11.09.18	14.09.18	4 дн	08:00	Вынужденный простой, текущий ремонт ШР-110 Райчихинская ГРЭС на ПС 110 кВ Михайловка (также по условиям РЗА при выводе в ремонт ТН-110)	С выводом в ремонт ВЛ-110 кВ, с разрывом транзита в ЦЭР	Отказ в связи с возможностью возникновения недостатка электрической энергии
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка	ТР				24.09.18	24.09.18	1 дн	11.09.18	11.09.18	1 дн	03:00	Замена провода в пролете опор 21-23 (поврежден в лодочке оп.22).	С выводом в ремонт ВЛ-110 кВ, с разрывом транзита в ЦЭР	Отказ в связи с возможностью возникновения недостатка электрической энергии
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	ВПр				27.09.18	27.09.18	1 дн	14.09.18	14.09.18	1 дн	04:00	Вынужденный простой, работы на СШ-110 ПС 110 кВ Михайловка	Без вывода в ремонт ВЛ-110, с разрывом транзита в ЦЭР	Отказ в связи с возможностью возникновения недостатка электрической энергии
ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка	ТР	15.09.18	16.09.18	2 дн	15.09.18	16.09.18	2 дн	15.09.18	16.09.18	2 дн	02:00	Работы на ПС 110 кВ Ивановка, ПС 110 кВ Волково	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом	
Объект: ПС 110 кВ Волково														
В-Л110 Ивановка	ТР	15.09.18	16.09.18	2 дн	15.09.18	16.09.18	2 дн	15.09.18	16.09.18	2 дн	02:00	Текущий ремонт В-Л110 Ивановка, ЛР-Л110 Ивановка, КС-Л110 Ивановка, ВЗ-Л110 Ивановка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом	
Объект: ПС 110 кВ Ивановка														
В-Л110 Волково	ТР	15.09.18	16.09.18	2 дн	15.09.18	16.09.18	2 дн	15.09.18	16.09.18	2 дн	02:00	Текущий ремонт В-Л110 Волково, ЛР-Л110 Волково, КС-Л110 Волково, ВЗ-Л110 Волково	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом	
Объект: ПС 110 кВ Кооперативная														
В110-Т1	КР	10.09.18	14.09.18	5 дн	10.09.18	14.09.18	5 дн	10.09.18	14.09.18	5 дн	ВЗ	Капитальный ремонт Т1, профиспытания Т1	С переводом нагрузки на Т2	
В110-Т2	КР	17.09.18	21.09.18	5 дн	17.09.18	21.09.18	5 дн	17.09.18	21.09.18	5 дн	ВЗ	Капитальный ремонт Т2, профиспытания Т2.	С переводом нагрузки на Т1	
Объект: ПС 110 кВ Михайловка														
С-110 кВ	ТР				24.09.18	24.09.18	1 дн	11.09.18	11.09.18	1 дн	04:00	Для снятия шлейфов от СШ-110 до ШР-110 Поярково, ШР-110 Райчихинская ГРЭС, ШР-110 ТН-110.	С выводом в ремонт СШ-110	
ТН-110	ТР				24.09.18	27.09.18	4 дн	11.09.18	14.09.18	4 дн	08:00	Вынужденный простой, текущий ремонт ШР-110 ТН-110	С выводом в ремонт СШ-110 (24.09.2018 для снятия шлейфов, 27.09.2018 для монтажа шлейфов), с разрывом транзита в ЦЭР	
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка	ТР				24.09.18	27.09.18	4 дн	11.09.18	14.09.18	4 дн	08:00	Текущий ремонт ШР-110 Райчихинская ГРЭС (также по условиям РЗА при выводе в ремонт ТН-110 с 24.09.2018 по 27.09.2018)	С разрывом транзита в ЦЭР	Отказ в связи с возможностью возникновения недостатка электрической энергии
С-110 кВ	ТР				27.09.18	27.09.18	1 дн	14.09.18	14.09.18	1 дн	04:00	Для монтажа шлейфов от СШ-110 к ШР-110 Поярково, ШР-110 Райчихинская ГРЭС, ШР-110 ТН-110	С выводом в ремонт СШ-110	

Начальник СЭР	п/п	О.М. Кравцова
Заместитель начальника ОДС	п/п	В.С. Янов
Зам. начальника СЭРБиР	п/п	В.Е. Попик
Главный специалист СРЗиА	п/п	М.С. Ярцев